

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

Холматов Р
20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

гЭС-28 № 1 в период отключения с «04» по «06» марта 20 24 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	рузубоев С. сп 5 р	выполнено <u>df</u>
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	кендирбеков К. сп 5 р	выполнено <u>df</u>
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	муминов Х. сп 4 р 3	выполнено <u>df</u>
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	муминов Х. сп 4 р 3	выполнено <u>df</u>
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	рузубоев С. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	худайбергенов В. сп 6 р 3	выполнено <u>df</u>
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	кендирбеков К. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
8	Проверить крепежные болты днище маслованной ВГП, НГП и маслоприемника.	кендирбеков К. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	муминов Х. сп 4 р 3	выполнено <u>df</u>
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	муминов Х. сп 4 р 3	выполнено <u>df</u>
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	кендирбеков К. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	муминов Х. сп 4 р 3	выполнено <u>df</u>
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	кендирбеков К. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	рузубоев С. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	макайев Б. механик	выполнено <u>df</u>
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через 3А3	макайев Б. механик	выполнено <u>df</u>
17	Проверить комбинаторную зависимость		не выполняется <u>df</u>
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	рузубоев С. сп 5 р 3	выполнено <u>df</u>
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	-	не выполнено <u>df</u>

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер каскада Урта Чирчикских ГЭС

 М. Холметов

06.03 20 24 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, трансформатора) ГЭС- 28

Агр № 1 в период отключения с «04» по «06» 03 20 24 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Генератор:	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.1	Осмотр ротора и статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.2	Проверка крепление статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.3	Чистка щеточных аппаратов колец ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.4	Чистка ротора и статора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.5	Проверка состояния лобовых частей обмотки статора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.6	Проверка состояния охлаждения обмотки статора и ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.7	Проверка состояния шинпровода от полюсов ротора до полуколец ротора.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.8	Проверка и подтяжка контактных соединений цепей возбуждения.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.9	Осмотр воздухоохладителей на отсутствие течи воды.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.10	Замер Ризол обмотки статора и ротора с цепью возбуждения.	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.11	Ревизия и чистка системы возбуждения	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.12	Ревизия коммутационных аппаратур агрегатных щитов и ТС	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
1.13	Ревизия и чистка ТН, ТЭК-20, ЗОВ-20	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2	Трансформатор:	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.1	Осмотр трансформатора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.2	Ревизия пусковых аппаратур системы охлаждения	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.3	Чистка трансформатора	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.4	Подтяжка болтовых соединений	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.5	Прокрутка анцапф для снятия илама	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
2.6	Устранение протечек масла	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
3	Выполнение эксплуатационных циркуляров	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено
4	Ревизия пусковых аппаратур вспомогательных оборудования (МНУ, Лекажный насос, ТВС)	мастер э/ц О. Рискимов	Выполнено

Примечание: 1. Обнаруженные во время текущего ремонта дефекты устраняются во время ремонта.
2. При выявлении дефекта, не влияющего на нормальную работу генератора, его устранение может быть произведено с разрешения главного инженера во время капитального ремонта генератора.

Начальник эл. цеха



М. Мирахматов