«Утверждаю» Главный инженер УП — жанская ГЭС» — О. Нуралиев «\_\_\_» \_\_\_\_ 2020г

## ПЕРЕЧЕНЬ Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-36 в период с «14» января 2020 года по «14» февраля 2020 года

| № п/п           | Наименования работ   | Ф.И.О отв. исполнителя       | Отметка о<br>выполнения |  |  |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------------|--|--|
| Гидроагрегат №1 |  |                              |                         |  |  |
| Подпятник ПП    |  |                              |                         |  |  |
| 3               | Ревизия шкаф упревления Генератора ГА-1  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 4               | Слив турбинного масла с ванны подпятника   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 5               | Очистка и сушка турбинного масла<br>ТП-30 ваакумным маслоочистительной<br>установкой | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 6               | Очистка токосъёмного кольца  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 7               | Демонтаж крышки подпятника   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 8               | Очистка ванны подпятника   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 9               | Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей                             | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 10              | Осмотр "зеркала" подпятника  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 11              | Осмотр сегментов подпятника  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 12              | Ревизия датчиков температуры подпятника  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
|                 | Верхний генератор  | оный подшипник ВГП           |                         |  |  |
| 14              | Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 15              | Очистка и сушка турбинного масла<br>ТП-30 ваакумным маслоочистительной<br>установкой | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 16              | Демонтаж сегментов ВГП, восстанавление изаляции                                      | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 17              | Очистка-промывка ванны ВГП   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 18              | Демонтаж дно ВГП и ревизия<br>охладителей  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |
| 19              | Осмотр "шейки" вала  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено               |  |  |

| 20                                | Осмотр термометров -датчиков   | А. Нуритдинов                | _         |  |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------|--|--|
|                                   | температуры сегментов  | Ш. Джалилов                  | Выполнено |  |  |
| 21                                | Шабровка сегментов   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 22                                | Очистка-промывка сегментов и<br>восстановления изоляции                              | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| Нижный генераторный подшипник НГП |  |                              |           |  |  |
| 24                                | Слив турбинного масла ТП-30 с НГП  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 25                                | Очистка и сушка турбинного масла<br>ТП-30 ваакумным маслоочистительной<br>установкой | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 26                                | Демонтаж крышки НГП  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 27                                | Демонтаж сегментов НГП   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 28                                | Очистка-промывка ванны НГП   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 29                                | Демонтаж дно НГП и ревизия<br>охладителей  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 30                                | Осмотр "шейки" вала  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 31                                | Ревизия датчиков температуры сегментов   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 32                                | Шабровка сегментов   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 33                                | Промывка сегментов и восстановления изоляции   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| Турбинный подшипник               |  |                              |           |  |  |
| 34                                | Очистка и ревизия турбинного подшипника  | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |
| 35                                | Замена сальниковый набивки   | А. Нуритдинов<br>Ш. Джалилов | Выполнено |  |  |