





## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 2 в период отключения с «04.05» по 04.06. 2023 г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Текущий ремонт САУ-2 осмотр блоков исполнительных ИАи ПК, устройства противоразгонной защиты, насосов насоса агрегата, гидроаккумулятора, маслоохладительной установки, лебедки агрегата	Аскаров Ф. Мастер ЭМУ (мех часть)	Выполнено 
2	Ремонтах, ревизии, монтах датчиков шахты турбины	Рахимов С. Инженер ЭТЛ	Выполнено 
3	Камера ПК; ... наплавка в местах кавитационных разрушений; шлифовка мест наплавки	Бийтуров И. слесарь 6р.	Выполнено 
4	Ремонтах уплотнения ТП, баины ТП, ТП; Установка алюминиевой прокладки между разъемом и корпусом ТП; Монтаж уплотнения ТП, баины ТП, ТП.	Аскаров Ф. Мастер ЭМУ (мех часть)	Выполнено 
	Накатчик ЭМУ	Ахундов Ф.В	