





## ПЕРЕЧЕНЬ

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (~~трансформатор, гидротурбины, генератор,~~  
лебедка) № 4 в период отключения с «06.08» по 06.09 2014 г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Ревизия щётко-го аппарата, контактных колец, крепления щёткодержателей.	Эргашев. А слесарь. 5р.	Выполнено 
2.	текущий ремонт линейных выводов, чистка от грязи и пыли, обтяжка болтовых соединений токопровода.	Мамуров М. слесарь 4р.	Выполнено 
3.	Произведён проп. контроль панелей РЗА.	Рахмонов С. инженер ЭТЛ	Выполнено 
4	Произведён замер изоляции ротора и статора перед пуском.	Исмаилов Т. Катавский ЭП.	Выполнено 
	Катавский ЭМУ.	Ахунов Ф.В.	