

УТВЕРЖДАЮ
Гл. инженер каскада «Ташкентских ГЭС»



Перечень.

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)

ГЭС-4 № 1 в период отключения с 20.04 по 23.08. 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Генератор ротора ва статора технологический чан мойсордан торшаниб, юза қисми ГЭ-92 марками лан бўётми тилан қондан	Азиев А	Батаршди.
2.	Генераторнинг совитиш турбини кувурлари кўридан ўтқа- змиди, совитиш радиаторлари босми остида синьдан ўтқазмиди. (Техническо вадх- набжиш)	Азиев А	Батаршди
3.	Турбинанинг шичи тилебран кўридан ўтқазмиди (ревизия работно колеса)	Азиев А	Батаршди
4.	Турбинанинг айналарубчи қанотларидан (направлений лопатка) резина зичилан аммиланди	Азиев А	Батаршди
5.	Генераторнинг автоматик аниш синхронизацияси таъмирланди, созлам ва синьдан ўтқа- зми шичари аммилан амш- риди.	Маров М	Батаршди
6.	Генераторнинг реле-қисмлар ва автоматикаси таъмирланди.	Маров М	Батаршди
7.	ТСВ СВТ-В-1 Тристор қўзғалми Тизимини профессионал қайта тилланди.	Маров М	Батаршди.
	Ишлатилган мобил - 39,15 мин. сун.		