

Алимов М.Д

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 4 в период отключения с «14.09» по 20.10 2023 г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Проверена исправность работы вентиляторов обдува и их управления, от ключа и термодатчика	Усмонов Б. э. слесарь 6р	Выполнено
2	Отметка издателей от грязи и пыли	Тошматов Ф. э. слесарь 4р	Выполнено
3	Отметка болтовых соединений токопровода, крышки трансформатора, шибера.	Тошматов Ф. э. слесарь 4р	Выполнено
4	Проверка уровня масла.	Муратов С. Мастер масло.хоз	Выполнено
	Котельщик ЭМУ	Ахунов Ф.В	