






П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 4 в период отключения с «08.08» по 08.09 2024 г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Произведён монтаж датчиков шайты турбины. Монтаж датчиков турбины.	Балтабаев А Инженер ЭП.	Выполнено 
2.	Произведена ревизия структуры металла в спиральной камере и камере Р.К.	Розиков Х. слесарь 6р.	Выполнено. 
3.	Осмотр блоков исполнительных ИА и РК, устройства протечкостопной защиты, масляно-водяного агрегата, замена масляного насоса. Замена ильмовый, осмотр гидроаккумулятора, масляной установки, масляного агрегата.	Аскяров А. Мастер ЭМУ (мех. часть.)	Выполнено. 
4.	Смазка креплений ТП, кинематик ИА, шаров конаток И.А	Бийтурдыев Х. слесарь 4р.	Выполнено 
5.	Замер зазоров между конатками И.А	Розиков Х. слесарь 6р.	Выполнено 
	Катальник ЭМУ	Ахмедов Ф.И.	