


"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
ФЛ "Андижанская ГЭС"
 **Х.Азимов**
"___" _____ 2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ


**работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №3 и №4 ГЭС-29 в
в период с "07" января 2025года по "07" февраля 2025 года.**

| № п/п | Наименование работ | Ф.И.О. отв. исполнителя | Отметка о выполнения |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|
| | Гидроагрегат №3 | | |
| I | Верхний генераторный подшипник ВГП | | |
| 1 | Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Демонтаж сегментов ВГП, восстановление изоляции | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 4 | Очистка-промывка ванны ВГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 5 | Демонтаж дно ВГП и ревизия охладителей | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 6 | Осмотр "шейки" вала | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 7 | Шабровка сегментов | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 8 | Очистка-промывка сегментов и восстановления изоляции | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 9 | Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| II | Нижний генераторный подшипник НГП | | |
| 1 | Слив турбинного масла ТП-30 с НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Демонтаж крышки НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 4 | Демонтаж сегментов НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 5 | Очистка-промывка ванны НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 6 | Демонтаж дно НГП и ревизия охладителей | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 7 | Осмотр "шейки" вала | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 8 | Шабровка сегментов | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 9 | Промывка сегментов и восстановления изоляции | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 10 | Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |

| | | | |
|------------|--|---------------|-----------|
| III | Турбинный подшипник | | |
| 1 | Очистка и ревизия турбинного подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| IV | Конус отсасывающей трубы (КОТ) | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 1 | Снят формуляры НА, лабиринт, уплотнения, осмотр СК КОТ ГА-3 | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Ремонт камеры рабочего колеса | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Цементация и шлифовка ГА-3 | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| | Гидроагрегат №4 | | |
| I | Подпятник | | |
| 1 | Слив турбинного масла с ванны подпятника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Очистка ванны подпятника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 4 | Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 5 | Осмотр "зеркала" подпятника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 6 | Замена сегментов подпятника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 7 | Проверка высотного положения зеркального диска | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| II | Верхний генераторный подшипник ВГП | | |
| 1 | Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Демонтаж сегментов ВГП, восстановление изоляции | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 4 | Очистка-промывка ванны ВГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 5 | Демонтаж дно ВГП и ревизия охладителей | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 6 | Осмотр "шейки" вала | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 7 | Шабровка сегментов | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 8 | Очистка-промывка сегментов и восстановления изоляции | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 9 | Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| III | Нижний генераторный подшипник НГП | | |
| 1 | Слив турбинного масла ТП-30 с НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Демонтаж крышки НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |

| | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|
| 4 | Демонтаж сегментов НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 5 | Очистка-промывка ванны НГП | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 6 | Демонтаж дно НГП и ревизия охладителей | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 7 | Осмотр "шейки" вала | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 8 | Шабровка сегментов | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 9 | Промывка сегментов и восстановления изоляции | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 10 | Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| IV | Турбинный подшипник | | |
| 1 | Очистка и ревизия турбинного подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Проверка углеграфитового уплотнения турбины. | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Замена пружины прижимного кольца углеграфитового уплотнения. | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 4 | Установка вала по "маякам" и зазоры по сегментам подшипника | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| V | Конус отсасывающей трубы (КОТ) | | |
| 1 | Снят формуляры НА, лабиринт, уплотнения, осмотр СК КОТ ГА-4 | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 2 | Ремонт камеры рабочего колеса | Кочкоров Х.А. | Выполнено |
| 3 | Цементация и шлифовка ГА-4 | Кочкоров Х.А. | Выполнено |

Составил: Начальник ГМЦ



Кочкоров Х.А.