«Утверждаю»
Главный инженер
УП «Андижанская ГЭС»
_____О. Нуралиев
«_____»___2020г

ПЕРЕЧЕНЬ Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 Кудаш ГЭС в период с «20» февраля 2020 года по «20» марта 2020 года

| № п/п | Наименования работ | Ф.И.О отв. исполнителя | Отметка о выполнения |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | Осушения НБ (ГА-1,2) | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 2 | Услуга эксковатор Выполнит грунтовых работ | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 3 | Мишок для бардёра 200 шт | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 5 | Вастанавления вкладыше ВГП, НГП, ТП | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 6 | Проверка палировка з/д п/п | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 7 | Проверка обшы линя вала | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 8 | Вастанавления резина уплотнения в тр.кришки | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 9 | Болты фл, саедин. Ротора гэн. Труб. валв | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 10 | Проверка Вастанавления ст.упл. турбини | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 11 | Проверка и Вастанавления трешини всасующи труб. | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 12 | Замена масло ВГП, НГП, ТП и МНУ | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 13 | Ревизия датчиков температуры | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |
| 14 | Демонтаж тормоза-домкрата и вастанавления | А. Нуритдинов А. Хакимов | Выполнено |