



УТВЕРЖДАЮ
Глиниженер «Фархадская ГЭС»
 Алимов М.Д.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, насосы) № 4 в период отключения с «17.09» по 10.10 2023г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
3.	СЧ-4. Проведён осмотр блоков исполнительных ИА и К устройства противо-резонанной защиты, масляного азрезата, гидроаккумулятора, масляно-охлаждающей установки, лекажного азрезата, трубопровода системы регулирования.	Аскарлов Ф. Мастер ЭМУ (мех. часть)	Выполнено 
	Начальник ЭМУ.	Ахунов Ф.В	