






П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 3 в период отключения с «06.06» по 06.07. 2024г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Демонтаж, ревизия и монтаж датчиков шахты турбины.	Балтабчиев А. инженер ЭП.	Выполнено 
2.	Смазка креплений ТП, кинематики ИА, упоры лопаток ИА.	Бийтуроев Ж. слесарь 4 р.	Выполнено. 
3.	Осмотр бидков исполнительных ИА и РК, устройства противоразгонной защиты, маслянасосного агрегата, замена маслянасоса №1 на новый, осмотр гидросистем куллатора, маслянасосной установки, лебедного агрегата	Аскароев Ф. Мастер ЭМУ (мех. часть)	выполнено 
4.	Ревизия структуры металла в спиральной камере и камере Р.К.	Бийтуроев И. слесарь 6р.	Выполнено 
5.	Замер зазоров между лопатками И.А.	Розиков Х. слесарь 6р.	Выполнено 
	Катальчик ЭМУ	Ахундов Ф.В.	