

Алимов М.Д.

ПЕРЕЧЕНЬ

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (трансформатор, гидротурбины, генератор, лебедка) № 2 в период отключения с «08» по 02 02 2024 г.

| №п/п | Наименование работ | Ф.И.О отв. исполнителя | Отметка о выполнении |
|------|---|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Проверка исправности работы вентиляторов обдува и их управление, от климата и терм. контроле. | Мамуров М. эл. слесарь 4р | Выполнено |
| 2. | Очистка изоляторов от грязи и пыли. | Мамуров М. эл. слесарь 4р. | Выполнено |
| 3. | Обтяжка болтовых соединений токопровода, крышки трансформатора, шибера. | Тошматов Ф. эл. слесарь 4р. | Выполнено |
| 4. | Проверка уровня масла | Тошматов Ф. эл. слесарь 4р. | Выполнено. |
| | Каталычик эму | Ахунов Ф. В | |