

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Работ, подлежащих выполнению на агрегате (~~трансформатор, гидротурбины~~, генератор, ~~лебедка~~) № 3 в период отключения с «06.06» по 06.07 2024 г.

№п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Текущий ремонт линейных выводов, чистка от грязи и пыли, обтяжка, болтовых соединений токосъёмов.	Тошматов Д. эл. слесарь ЧР	Выполнено.
2.	Ревизия счётного- го аппарата, кон- тактных колец, крепёжных штифтов- держателей.	Мамуров М. эл. слесарь ЧР	Выполнено.
3.	Произведён пров контроль панели РЗЧН.	Шемухаметов Т. наладчик ЭП	Выполнено
4.	Перед пуском произведён замер изоляции ротора и статора.	Рахимов С. инженер ЭП	Выполнено.
	наладчик ЭМУ	Ахунов Ф.В	