


**«Утверждаю»**  
**Главный инженер**  
**УП «Андижанская ГЭС»**  
  
\_\_\_\_\_ **О. Нуралиев**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г

### ПЕРЕЧЕНЬ

**Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 Кудаш  
ГЭС в период с «12» января 2022 года по «12» февраля 2022 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименования работ</b>	<b>Ф.И.О отв. исполнителя</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
1	<b>Осушения НБ (ГА-1,2)</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
2	<b>Услуга эксковатор Выполнит грунтовых работ</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
3	<b>Мишок для бардёра 200 шт</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
5	<b>Восстановления вкладыше ВГП, НГП, ТП</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
6	<b>Проверка палировка з/д п/п</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
7	<b>Проверка обшы линия вала</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
8	<b>Восстановления резина уплотнения в тр.кришки</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
9	<b>Болты фл, саедин. Ротора гэн. Труб. валв</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
10	<b>Проверка Восстановления ст.упл. турбины</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
11	<b>Проверка и Восстановления трещины всасуюши труб.</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
12	<b>Замена масло ВГП, НГП, ТП и МНУ</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
13	<b>Ревизия датчиков температуры</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено
14	<b>Демонтаж тормоза-домкрата и восстановления</b>	А. Нуритдинов А. Хакимов	Выполнено