

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

Холматов М.
20 ____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

ГЭС-28 № 1 в период отключения с «21» по «24» января 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	Нурбаев И.И. с. 5 раз	выполн. <u>Умар</u>
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	Нурбаев И.И. с. 5 раз	выполн. <u>Умар</u>
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	Худайбергенов З.О. с. 6 раз	выполн. <u>Умар</u>
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	Муминов Х.Х. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u>
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	Нурбаев И.И. с. 5 раз	выполнено <u>Умар</u>
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	Хасанов С. с. 6 раз	выполн. <u>Умар</u>
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	Рухибоев С. с. 5 раз	выполн. <u>Умар</u>
8	Проверить крепежные болты днище маслованной ВГП, НГП и маслоприемника.	Муминов Х.Х. с. 4 раз	выполнено <u>Умар</u>
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	Хаманов С.У. и 6 раз Худайбергенов З.О. и 6 раз	выполн. <u>Умар</u> выполн. <u>Умар</u>
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	Рухибоев С. с. 5 раз	выполн. <u>Умар</u>
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	Худайбергенов З.	выполн. <u>Умар</u>
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	Муминов Х. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u>
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	Муминов Х. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u>
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	Муминов Х. с. 4 раз Ташев М.О. и 6 раз	выполн. <u>Умар</u> выполн. <u>Умар</u>
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	Тошев У. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u>
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через ЗАЗ	Тошев У. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u>
17	Проверить комбинаторную зависимость	Тошев У. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u>
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	Рухибоев С. с. 5 раз	выполн. <u>Умар</u>
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Ташев М.О. и 6 раз Ташев У.М. с. 4 раз	выполн. <u>Умар</u> выполн. <u>Умар</u>

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбаев

2024 yil 25-noyabrdagi
13-ko 'rsatmaga 2-ilova

Перечень

материалов, использованных во время капитального (текущего) ремонта гидроагрегата № 1 Чарвакской (Ходжикентской, Газалкентской) ГЭС, выполненного с 22.01.2024 г. по 25.01.2024 г.

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., сум	Стоимость, сум
1	Ветошь	кр.	60		
2	щетка 3Г-4	шт	14,0		
3	Литол-24	кр	1,0		
4	эл. лампа 36V. 7к	шт	4,0		
5	шкурка 1мм-2мм	м	100мм.		
6	Бензин	л	0,5л		
	ИТОГО				





Подписи:

Мастер цеха

Начальник цеха

Начальник ПТО

Бухгалтер

 Тулаев Д.Р.
 Давренков Б.
 Канаев З.
 Ergashev M.