

УТВЕРЖДАЮ

Директор УП «Гиссаракская ГЭС»

Ф. Курбанов

СОГЛАСОВАНО

ГЛ. ИНЖЕНЕР УП «Гиссаракская ГЭС»

Ражабов К.М.

## ВЕДОМОСТЬ

объема текущего ремонта гидроагрегата Г-2

выполняемого с 27 января 2023 г по 9 февраль 2023 г, сроком на 14 календарных суток.

Наименование узла, оборудования, системы	Перечень планируемых работ	Исполнитель работ	Фактическое выполнение работ (причины невыполнения)	Примечание
УП «Гиссаракская ГЭС» ГА- 2	1. Типовой объем текущего.ремонта гидротурбины и гидрогенератора 1.1 Выполнение подготовительных работ 1.2 проверка состояния направляющих подшипников ТП,ВГП,НГП 1.3 Проверка состояние спирального камера,рабочего колеса,лопаток направляющих аппарат. 1.4 фиксация зазоров(контрольный замер зазоров). 1.4 проверка состояние воздушного клапана. 1.6 Ремонт направляющих подшипников гидроагрегата. 1.7 Ремонт дискового затвора 1.8 Очистка от ржавчин и биологических налетов доблеска и покраска 1.9 Ремонт бойпаса 1.10 Ремонт маслоохладителей 1.11 Проверка центровки 1.12 Ремонт воздухоохладителей 1.13 Ремонт турбинного затвора 1.14 Ремонт вспомогательного оборудования гидроагрегата 1.15 Ремонт плоского затвора 1.16 выполнение общих работ 1.17 Сборка 1.18 Выполнение заключительных работ 2.Свертиповой объем текущего ремонта 2.1 Перезаливка баббитовых вкладышей с расточкой (ВГП,НГП, ТП) 3. Дополнительные работы не планируются	Электротехнический отдел  УП «Гиссаракская ГЭС»  П/р  2. Исмаилов	Выполнено  2. Исмаилов	

Руководитель ремонта

Ф. Исмаилов