

Искреннианов, И. А.2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих на агрегате (трансформатора, гидротурбина, генератора)

№ 1. в период отключения с «27» мая по «15» июня 2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Капитальный ремонт	Ручка / ремонт	Выполнено
1.1.	гидротурбины №1 ГЭС-23	Искреннианов, И. А.	
	Произведена замена сегментов		
	и мех. обработка сегментов		
	пята в з-х ус-ях.		
1.2.	Произведена регулировка		
	ВГП, НГП и ГП.		
1.3.	Произведена шлифовка		
	и расточка ГД.		
1.4.	Произведена балансировка		
	РК.		
1.5.	Произведена проверка		
	параметров ступицы		
	пята.		
1.6.	Произведена шлифовка и		
	полировка зеркального диска.		

Инженер по ремонту

Начальник ГЭС - 23

Искреннианов, И. А.Искреннианов, И. А.