

Н.Р.Заминский И.  
Н.Р. 2023 г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих на агрегате (трансформатора, гидротурбина, генератора)

№ 3 в период отключения с «15» сентя по «20» сентя 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1.	Контроль работы ремонт	п/р	Выполнено
1.1.	гидротурбины № 3 ГЭС-18	Матвеев. Г.	См. у
	Произведенная наладка	III разряд	
	износивших имеет		
	РС и камера РК.		
1.2.	Произведена регулировка		
	ВГП и НГП.		
1.3.	Произведена разборка		
	мех. части штурвала регуля		
1.4.	Произведена сборка		
	мех. части ГН.		
1.5.	Произведена регулировка		
	и регулировка ГН.		
1.6.	Произведена проверка		
	замена трубок задвижек		
	системы ВЗС.		

Инженер по ремонту :

Начальник ГЭС - 18 :

Холмогоров А.Холмогоров А.