


УТВЕРЖДАЮ














Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

 Холмуров М  
07.02.2025 г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 4 ГЭС-6 в период отключения с «05» по «07» февраля 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Проверка герметичности люков НГП (при необходимости с заменой прокладок под ними), обтяжка фланцевых соединений масляных, водяных трубопроводов, подтяжка маслоохладителей НГП	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 
2	Проверка контровки планок на тормозных домкратах	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 
3	Проверка и осмотр тормозного диска и тормозных колодок	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 
4	Проверка и подтяжка крепления ТП	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
5	Проверка контровки рычагов НА и калибром состояние среза пальцев НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
6	Проверка и подтяжка крепежных болтов полуколец стакана НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
7	Проверка наличие масла на регулирующем кольце НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
8	Осмотр рабочего уплотнения и при необходимости его замена	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
9	Осмотр болтов крышки турбины;	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
10	Ревизия вентилей колонки торможения	-	не выполнено 
11	Ревизия вентилей котлов МНУ	-	не выполнено 
12	Осмотр масло, вода, воздухопроводов и устранение выявленных дефектов	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
13	Обслуживание лекажных насосов	Дадирибеков Е сл. 5Р	выполнено 
14	Обслуживание насосов МНУ	Шарипов С сл. 5Р	выполнено 
15	Устранение выявленных протечек масла	Шарипов С сл. 5Р	выполнено 
16	Ревизия запорной арматуры на смазку ТП, ВГП, НГП, подпятника	-	не выполнено 
17	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок и буксы сервомоторов НА	Юлдашев С сл. 6Р	выполнено 
18	Проверить крепежных болтов днище маслованны ВГП, крышки маслованны подпятника	Шарипов С сл. 5Р	выполнено 
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	Қодиров Х сл. 5Р	выполнено 

**Примечание:** Пункты 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15,17,18 -выполнять при каждом текущем ремонте. Пункты 2,4 - выполнять 2 раза в год. Пункты 10,11,16-выполнять 1 раза в год

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев



2024 yil 25-noyabrdagi  
13-ko 'rsatmaga 1-ilova

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ўрта Чирчикских ГЭС

20 \_\_\_\_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора) ГЭС-6  
№ 4 в период отключения с « 05 » по « 07 » февраля 2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Р4 генератор ротор ба етатор турбинлари кузган кийим	Усманов Я Абдуякубов А	✓
2	Ротор полюслари ба полюслар уртасидаги ўсимлар текшириш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
3	Р4 анкротори хаво еобитиш тили кузган кийим	Усманов Я Абдуякубов А	✓
4	Р4 ёналиш устиди турли труба-рини хаво текшириш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
5	Ротор полюслари орасидидаги ўсимлар текшириш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
6	Ротор хаво шоткиш тозалаш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
7	Ротор шина провудси шохқамовчи боитири текшириш ба шохқам	Усманов Я Абдуякубов А	✓
8	Р4 шину носе "А" электр устиди ба ўсимлар текшириш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
9	Электр ўсимлар текшириш ба шохқамовчи боитири	Усманов Я Абдуякубов А	✓
10	Р4 шину носе "Б" электр устиди ба ўсимлар текшириш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
11	Шот-чан ба Тен-4 электр устиди ба шохқамовчи боитири	Усманов Я Абдуякубов А	✓
12	АТТ Р4, ет кам ба Т-ете электр устиди ба шохқамовчи боитири	Усманов Я Абдуякубов А	✓
13	Ет кам ба Т-ете трансформатор ба шохқамовчи боитири	Усманов Я Абдуякубов А	✓
14	Р4 шину носе "А" электр устиди ба ўсимлар текшириш	Усманов Я Абдуякубов А	✓
15	Р4 анкротори етатор турбинлари кузган кийим	Усманов Я Абдуякубов А	✓
16	Р4 ротор турбинлари шохқамовчи боитири	Усманов Я Абдуякубов А	✓
17	Р4 ротор полюслари шохқамовчи боитири	Усманов Я Абдуякубов А	✓

Примечание:

Начальник цеха

Давлетов Б.

2024 yil 25-noyabrdagi  
13-ko 'rsatmaga 2-ilova

### Перечень

материалов, использованных во время капитального (текущего) ремонта гидроагрегата № 4 Чарвакской (Ходжикентской, Газалкентской) ГЭС, выполненного с 05.02.2025 г. по 07.02.2025 г.

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., сум	Стоимость, сум
1	Ветоси	кг	5		
2	Бензин	литр	2.0		
3	Амол 24	кг	0.4		
...	шпатель шкурка 6-1	м²	0.5 м²		
	ИТОГО				





### Подписи:

Мастер цеха

Начальник цеха

Начальник ПТО

Бухгалтер

 Абдуразукубов А  
 Мирзахметов М  
 Каноев З  
 Ергашев М