УТВЕРЖДАЮ
Гл. Инженер Камчикской ГЭС
Д. Хайбаев
_____2024 г

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 2 в период отключения с « 22 » по 26 январь 2024 г

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка Выполнении
1.	Текущий ремонт гидроагрегат № 2.	Абдукодиров.Э.А	Выполнено
2.	Ревизия и ремонт термодатчиков на подшипниках верхний генераторный подшипник (ВГП), нижний генераторный подшипник (НГП), турбинный подшипник (ТП)	Абдукодиров.Э.А	Выполнено
3.	Замена термометр сопротивления платиновый эталонный DSP2000	Абдукодиров.Э.А	Выполнено
4.	Прибор стандартного уплотнении HCA 630-Li-124	Абдукодиров.Э.А	Выполнено