

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер каскада Ёрта Чирчикских ГЭС

Хоемиев И

20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, подлежащих выполнению на агрегате (генератора, гидротурбины, трансформатора)

№ 3, ГЭС-27. в период отключения с « 13 » по « 16 » февраля 20 23 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1	Тех. обслуживание насосов МНУ «А», «Б»	<i>Аширов С.СР</i>	<i>выполнено</i>
2	Тех. обслуживание лекажных насосов	<i>Аширов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
3	Проверить состояние крепежных болтов, клапанов срыва вакуума	<i>Рахметов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
4	Проверить состояние сервомоторов, дренажных трубок. Сервомоторов и буксы сервомоторов Н.А.	<i>Бейсенов Б.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
5	Проверить крепежа (хамуты) и крепежные болты фланцевых соединений напорных и сливных трубопроводов РК, НА	<i>Рахметов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
6	Восстановить изоляции сегментов ВГП, НГП при ниже 0,3 МОм	<i>Рахметов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
7	Проверить калибром состояние среза пальцев НА. Проверить состояние рычагов и талрепов. Проверить риски нанесенных на гайках талрепов.	<i>Бейсенов Б.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
8	Проверить крепежные болты днище маслованна ВГП, НГП и маслоприемника.	<i>Бейсенов Б.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
9	Проверить крепежные болты смотровых окошек п/п, ВГП, НГП и проверить сливных вентилей маслоуловителей.	<i>Бейсенов Б.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
10	Проверить состояние крепежных болтов и люков С.К конус ОТ и ОТ	<i>Рахметов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
11	Проверить состояние крепежных болтов тормозных диска у тормозных домкратов и проверить на герметичность системы торможение.	<i>Аширов Э.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
12	Чистка фильтров ТВС Ф/В, Ф/Г	<i>Бейсенов Б.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
13	Проверить тросовую проводку обратной связи РК и НА, смазку роликов и набить тавотницы солидолом	<i>Бейсенов Б.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
14	Тех. обслуживания ЭГРК: -доливка масла в редуктора МОО; -смазка шарнирных соединений и трущихся пар регуляторов; -смазка подшипников ЭГРК.	<i>Рахметов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>
15	Проверить времена сворота и разворота лопастей РК на участке от -10° до +13,5°	<i>Шакатаев Б.мастер</i>	<i>- 11- Аширов</i>
16	Проверить времена закрытия НА на участке от 500мм до 200мм и через ЗАЗ	<i>Шакатаев Б.мастер</i>	<i>- 11- Аширов</i>
17	Проверить комбинаторную зависимость	<i>Шакатаев Б.мастер</i>	<i>- 11- Аширов</i>
18	Проверить клапан торможения и запорной арматуры клапана торможения	<i>Шакатаев Б.мастер</i>	<i>- 11- Аширов</i>
19	Устранить выявленные дефекты при эксплуатации гидроагрегата, которые невозможно было устранить без вывода в текущий ремонт	<i>Рахметов С.СР</i>	<i>- 11- Аширов</i>

Примечание: Пункты 15,16 выполняется 2 раза в год. Пункт 17 выполняется при необходимости.

Начальник маш. цеха

Б.Тасбауев