

Гл. инженер каскада Чирчикуских ГЭС

Инженер каскада Чирчикских ГЭС
Романов В. М.
20 23 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ подлежащих выполнению на агрегате (трансформатора, гидротурбины, генератора)
№ 3 в период отключения с « 20 » по 24 02 2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ф.И.О. отв. исполнителя	Отметка о выполнении
1)	Текущий ремонт подшипника турбины	Юсупов Н с. б рз	выполнено Взр
2)	Текущий ремонт вертлюжкового устройства бенны т/с.	Ханимов Н с. б рз	выполнено Хор
3)	Текущий ремонт системы регулирования	Ханимов Н с. б рз	выполнено Взр
4)	Осмотр и мелтико	Ханимов С ст. мастер	выполнено Взр
5)	Текущий ремонт вспомогательных пт	Юсупов Н с. б рз	выполнено Взр
6)	Ремонт тормозных ремкомплектов	Юсупов Н с. б рз	выполнено Взр
7)	Текущий ремонт мотора сцепки кт	Юсупов Н с. б рз	выполнено Взр
8)	Проверка привода станка от аирона	Юсупов Н с. б рз	выполнено Взр
9)	Ремонт датчиков	Юсупов Н с. б рз	выполнено Взр
ст. мастер, Взр		Ханимов С	УП «Босмахоны» 3 № 830-400