

«Утверждаю»
Главный инженер
УИ «Андижанская ГЭС»
Ф. Бахтиёр угли
 «__» _____ 202__ г

ПЕРЕЧЕНЬ

**Работ подлежащих выполнению на гидроагрегатах №1 и №2 ГЭС-36 в
 период с «26» января 2023 года по «25» февраля 2023 года**

№ п/п	Наименования работ	Ф.И.О отв. исполнителя	Отметка о выполнении
Гидроагрегат №1			
Подпятник III			
3	Ревизия шкаф управления Генератора ГА-1	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
4	Слив турбинного масла с ванны подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
5	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
6	Очистка токосъёмного кольца	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
7	Демонтаж крышки подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
8	Очистка ванны подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
9	Осмотр, очистка, проверка герметичности маслоохладителей	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
10	Осмотр "зеркала" подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
11	Осмотр сегментов подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
12	Ревизия датчиков температуры подпятника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
Верхний генераторный подшипник ВГП			
14	Слив турбинного масла ТП-30 с ВГП	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
15	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
16	Демонтаж сегментов ВГП, восстановление изаляции	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
17	Очистка-промывка ванны ВГП	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
18	Демонтаж дно ВГП и ревизия охладителей	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
19	Осмотр "шейки" вала	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено

20	Осмотр термометров -датчиков температуры сегментов	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
21	Шабровка сегментов	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
22	Очистка-промывка сегментов и восстановления изоляции	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
Нижний генераторный подшипник НГП			
24	Слив турбинного масла ТП-30 с НГП	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
25	Очистка и сушка турбинного масла ТП-30 вакуумным маслоочистительной установкой	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
26	Демонтаж крышки НГП	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
27	Демонтаж сегментов НГП	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
28	Очистка-промывка ванны НГП	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
29	Демонтаж дно НГП и ревизия охладителей	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
30	Осмотр "шейки" вала	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
31	Ревизия датчиков температуры сегментов	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
32	Шабровка сегментов	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
33	Промывка сегментов и восстановления изоляции	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
Турбинный подшипник			
34	Очистка и ревизия турбинного подшипника	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено
35	Замена сальниковый набивки	А. Нуритдинов Ш. Джалилов	Выполнено