

北京市农业农村局 北京市城市管理委员会

北京市农业农村局 北京市城市管理委员会 关于做好农村地区清洁取暖设备更新有关工作 的通知

各区农业农村局、有关区城市管理委：

为贯彻落实《北京市农村地区清洁取暖设备更新工作指导意见》（京政农发〔2023〕49号），确保稳妥有序开展农村地区清洁取暖设备更新工作，请各区高度重视，认真落实本轮设备更新工作的主体责任，科学谋划、稳步推进。各区应参照《农村地区清洁取暖设备更新工作方案制定要点》（见附件1），在健全工作机制，明确工作职责，细化支持政策、设备报废认定细则、设备更新工作流程、资金发放途径、资金监管等方面及时与市农业农村局、市城市管理委对接沟通，抓紧研究制定本区的设备更新实施方案，经各区政府同意后尽快出台，并及时报市农业农村局、市城市管理委备案。在市级牵头推动的入围企业名单确定前，各区可根据本区实际对确实具备报废条件并急需进行设备

更新的，可以先行先试，探索完善工作路径，确保更新工作稳妥有序进行。

- 附件：1. 农村地区清洁取暖设备更新工作方案制定要点
2. 北京市清洁取暖设备更新有关性能指标



2023年12月12日

(市农业农村局联系人：王 梁；联系电话：55525155；
市城市管理委联系人：马德钦；联系电话：68538796)

附件 1

农村地区清洁取暖设备更新工作方案制定要点

一、关于工作体系

各区在制定出台本区的工作实施方案时，要建立健全工作机制，明确区农业农村、财政、发展改革、城市管理等部门和属地乡镇政府的职责，科学划分政府、设备供应企业和农村住户的责任，制定科学的农村住户资格审定、设备报废认定、更新设备质量管控、补贴资金发放等市场化推进工作体系。

二、关于工作流程

充分借助首次安装时建立的相关数据库，及时完善更新设备的相关信息，建立自行购买和名录中选择设备的住户信息台账。细化补贴申报工作制度，原则上补贴要发放到农户，可借助小程序等信息化方式优化资格审核和补贴资金发放工作，确保更新工作便捷、便民。同时要研究制定原有报废设备的回收工作。

三、关于清洁取暖设备质量管控

各区要切实明确清洁取暖设备的报废标准并严格把关，科学有序开展农户设备确实具备报废条件后的更新工作，坚决避免不具备报废条件就提前进行更换。原“煤改电”、“煤改气”的住户原则上要延

续原有的改造模式，有效发挥已建管网作用。对更新的设备要坚持节能高效，明确空气源热泵、蓄能式电暖气、燃气壁挂炉等设备的技术标准，各区出台的具体标准不得低于《北京市清洁取暖设备更新的有关性能指标》（见附件2）。在工作推进过程中要及时指导农户科学选择设备品牌和型号，告知设备安装及售后服务等方面的注意事项。要充分考虑本区域电力、燃气等能源保障问题，加强设备选型的引导，避免出现设备更新盲目求大导致出现能源供应问题。

四、关于补贴资金使用

各区要加强对农户资质审核，严格执行设备报废标准，及时有效开展设备更新工作，充分发挥财政资金的引导支持作用。各区要发挥主体作用，加强补贴资金管理，形成监管闭环，认真落实全程监管责任，避免发生套补骗补等行为。积极探索发挥银行等金融机构在补贴发放、资金监管中的作用。

五、关于宣传培训

各区充分考虑本区实际，明确各项工作的时间节点，制定针对性的宣传方案，通过电视、广播、报纸、网络等媒体渠道，及时向社会广泛开展业务宣传、标准告知、工作流程和政策解读，便于百姓开展设备购置和申领补贴。要引导住户选择售后管护队伍技术强、产品质量过硬、技术参数符合标准的品牌，提示住户做好制式合同签订、合同关键条款约定、纸质文本、发票等留存工作，全面树立农村住户的主体意识和责任意识，征得社会各界的理解、支持和配合。

附件 2

北京市清洁取暖设备更新的有关性能指标

一、低环境温度空气源热泵热风机

空气源热泵热风机应符合以下要求：

1. 热风机应以名义工况（环境温度 -12°C ）的制热量标称机组的制热能力（单位为 kW）。

2. 热风机应具备国家 CCC 认证证书，并应满足《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2019）中规定的低环境温度空气源热泵热风机能效等级 1 级要求。

3. 企业应提供国家级质检机构出具的近 2 年内的热风机检验合格报告，检验报告涵盖：

（1）名义工况（环境温度 -12°C ） $\text{COP}_{-12^{\circ}\text{C}} \geq 2.4$ ；

（2）制热季节性能系数 $\text{HSPF} \geq 3.4$ ；

（3）低温工况（环境温度 -20°C ） $\text{COP}_{-20^{\circ}\text{C}} \geq 2.0$ ；

（4）环境温度 -30°C ，应能无电辅热正常启动，且 $\text{COP} \geq 1.2$ ；

（5）制热均匀性和稳定性检测结果合格；

（6）室内机噪声 $\leq 43\text{dB}(\text{A})$ ，室外机噪声 $\leq 56\text{dB}(\text{A})$ ；

（7）融霜性能：热风机要有可靠的智能除霜控制装置，除霜工况下除霜时间不能超过运行周期的 10%，在除霜周期中，室内机组的送风温度低于 18°C 的持续时间不超过 1 分钟。

4. 热风机应采用环保制冷剂。

5. 热风机应免费配备实际所需的连接管。

6. 热风机室内室外机均要具有消声和隔振装置。应根据居民使用环境、噪声和振动的频率特性及传播方式，综合考虑确定安装消声和隔振装置；机组底部应要安装减震装置，以防止振动传至建筑物内。

7. 热风机原则上应免费保修不低于 5 年；人为、意外或灾害等不可抗力造成的损坏除外。机组应在醒目位置注明本单位售后服务电话及投诉电话。

二、低环境温度空气源热泵（冷水）机组

低环境温度空气源热泵（冷水）机组应符合以下要求：

1. 空气源热泵（冷水）机组应以名义工况（环境温度 -12°C ）的制热量标称机组的制热能力（单位为 kW）。

2. 空气源热泵（冷水）机组应具备的国家 CCC 认证证书，并应满足《低温环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480-2019）中规定的能效等级 1 级要求（额定出水温度 41°C ）。

3. 企业应提供国家级质检机构出具的近 2 年内的检验合格报告，检验报告涵盖：

（1）机组名义工况（环境温度 -12°C ，出水温度 41°C ） $\text{COP}_h \geq 2.4$ ；

（2）机组低温工况（环境温度 -20°C ，出水温度 41°C ） $\text{COP}_h \geq 2.0$ ；

（3）机组综合部分负荷性能系数 $\text{IPLV}(H) \geq 3.2$ ；

(4) 环境温度 -25°C ，机组无电辅运行时，制热最高出水温度应能达到 50°C 以上，且 $\text{COP}_h \geq 1.4$ ，制热量不应低于名义工况制热量的60%；

(5) 环境温度在 -30°C 时，机组应能无电辅加热正常启动，在出水温度 41°C 时， $\text{COP}_h \geq 1.4$ ，制热量不应低于名义工况制热量的60%；

(6) 空气源热泵（冷水）机组在名义工况条件下，在额定电压的85%—110%范围内，机组能正常启动和运行；

(7) 空气源热泵（冷水）机组应有可靠的融霜控制装置，融霜时间不能超过运行周期的10%；

4. 空气源热泵（冷水）机组应采用环保制冷剂。

5. 空气源热泵（冷水）机组供货应包含水泵，分体机供货应免费配备实际所需的连接管。

6. 空气源热泵（冷水）机组应科学匹配水泵功率，宜选择具有可调档位的水泵，热泵机组采用外置水泵时，控制器应预留接口，水泵的启、停受机组控制。

7. 空气源热泵（冷水）机组室内室外机均要具有消声和隔振装置。应根据居民使用环境、噪声和振动的频率特性及传播方式，综合考虑确定安装消声和隔振装置；机组底部应要安装减震装置，以防止振动传至建筑物内。

8. 空气源热泵（冷水）机组原则上应免费保修不低于5年（不含水泵），水泵应免费保修不低于2年；人为、意外或灾害等不可抗力造成的损坏除外。机组应在醒目位置注明本单位售后服务电话及投诉电话。

三、蓄热式电暖器

蓄热式电暖器要符合以下要求：

1. 蓄热式电暖器应符合《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》（GB 4706.1）、《家用和类似用途电器的安全贮热式室内加热器的特殊要求》（GB 4706.44）和《建筑用电供暖散热器》（JG/T 236-2022）等标准。

2. 蓄热式电暖器应具备 CCC 认证证书。

3. 蓄热体采用固体蓄热材料，蓄热率不低于 75%，能够满足室内温度要求，保证居民使用安全。

4. 蓄热式电暖器要具有蓄热时间设定和放热量控制功能，能够按时段设定室内温度并控制放热量的大小。

5. 蓄热式电暖器需提供具备国家级质检机构资质的检测单位出具的近 2 年检验合格报告，检验报告涵盖 JG/T 236 规定的蓄热式电暖器的检测项目：

（1）蓄热式电暖器的总体长度、高度和宽度的尺寸偏差不应超过明示值的 $\pm 5\%$ ；

（2）蓄热式电暖器的重量偏差不应超过明示值的 $\pm 5\%$ ；

（3）蓄热式电暖器在电源偏差为额定值的 $\pm 10\%$ 时，应能正常启动和运行；

（4）蓄热式电暖器输入功率不应超过额定输入功率的 $-10\% \sim 5\%$ ；

（5）蓄热式电暖器正常工作时，可接触部分的表面温度 $< 75^{\circ}\text{C}$ ；如有格栅，格栅温度 $< 110^{\circ}\text{C}$ ；

（6）蓄热式电暖器应具备安全的接地措施，其工作温度下的

泄漏电流和电气强度。

6. 蓄热式电暖器原则上应免费保修不低于 5 年，人为、意外或灾害等不可抗力造成的损坏除外。机组应在醒目位置注明本单位售后服务电话及投诉电话。

四、燃气壁挂炉

燃气壁挂炉要符合以下要求：

1. 燃气壁挂炉应满足国家对燃气热水设备的相关要求，达到 GB 20665—2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》一级能效等级要求，符合 GB 25034—2020《燃气采暖热水炉》标准。

2. 燃气壁挂炉应具备 CCC 认证证书。

3. 燃气壁挂炉应通过国家相关部门检测合格，同时提供产品保险单、具备检测资质的部门出具的近 3 年内的质量检测合格报告。

4. 燃气壁挂炉应采用全预混冷凝技术，燃气壁挂炉应采取不锈钢一体热交换器。

5. 燃气壁挂炉应具备气流监控装置和意外熄火保护装置等安全装置。

6. 燃气壁挂炉氮氧化物排放符合 DB11/139-2015《锅炉大气污染物排放标准》北京市地方标准，为尽可能的减少燃气壁挂炉排放对大气污染，氮氧化物排放应低于 50mg/kW·h。

6. 燃气壁挂炉原则上应免费保修不低于 5 年（不含水泵），水泵应免费保修不低于 2 年；人为、意外或灾害等不可抗力造成的损坏除外。应在醒目位置注明本单位售后服务电话及投诉电话。