



**Technická specifikace**  
- dopravní výkon technologie: 45 m3/h

**Dopravovaný materiál:**  
- název materiálu: Dřevní štěpka  
- sypaná hmotnost: 200 - 450 Kg/m3  
- zrnitost: do 100 mm  
- obsah vody: 35 - 60 %

+0,0 m = 211,560 m.n.m. (úroveň podlahy v kryté skládce)

05	-	-	-	-	-				
04	-	-	-	-	-				
03	-	-	-	-	-				
02	-	-	-	-	-				
01	výchozí	-	17.12.2024	-	-				
Revize	Osah revize		Ev. číslo	Datum	Vypracoval	Schválil			
Generální zhotovitel		ČEZ ESL, s.r.o. Výstavní 1141/103 703 00 Ostrava www.cez.cz/cez-esl		Investor		ČEZ Teplárenská, a.s. Duhová 1444/2 140 00 Praha 4 - Michle www.cezteplarenska.cz			
									
Generální projektant		DELAUDA, s.r.o. Revoluční 762/13 110 00 Praha1 www.delauda.cz		Projektant dané části		---			
									
Místo stavby		Areál Nového zdroje TAS v Dětmorovicích		Zakázka		24ZAK654			
Stavba		Kotel na biomasu 8 MWt vč. kryté skládky		Vypracoval		Stolarik	Kontroloval	Hrdina	
		-		Zodp. projektant		Hrdina	HIP	Hrdina	
Část dokumentace		D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení				Datum		17.12.2024	
		PS 06.01 Doprava paliva				Stupeň PD		RDS	
		---				List / Listů		1 / 1	
Název výkresu		PS06.01 - Doprava paliva_celková sestava							
Číslo výkresu		Z654-RDS-PS06.01-0011		Revize	R0	Formát	A1	Měřítko	1:200