

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΑΔΙΟΥ

Υποσταθμός: TEST

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
Όνομα:	P-215
Αριθμός Σειράς (S/N):	ML 020273
Κατασκευαστής:	Merlin Gerin
Μοντέλο:	Merlin Gerin 36 GI-E25
Τάση (kV):	-
Ζυγός:	ΖΥΓΟΣ 1
Έτος Κατασκευής:	-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	
Ημερομηνία:	2026-01-31 11:51
Τύπος Συντήρησης:	Επαναληπτική συντήρηση
Χειριστής/Συντηρητής:	-
Τομέας:	ΤΜΘ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	
Αριθμός Χειρισμών:	232

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ			
Θέση	Φάση Α	Φάση Β	Φάση Γ
Κλειστή Θέση (προς γη)	11.0 GΩ	12.0 GΩ	13.0 GΩ
Ανοιχτή Θέση (μεταξύ επαφών)	14.0 GΩ	15.0 GΩ	16.0 GΩ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΦΩΝ (μΩ)			
	Φάση Α	Φάση Β	Φάση Γ
Αντίσταση Επαφών	110.0 μΩ	112.0 μΩ	120.0 μΩ