

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΕΡΙΟΥ (SF6)



Υποσταθμός: ΝΙΚΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
Όνομα:	P-215
Αριθμός Σειράς (S/N):	ML 020273
Κατασκευαστής:	ABB
Μοντέλο:	ABB SACE HA3/ZC
Τάση (kV):	20KV
Πύλη:	ΠΥΛΗ 1
Έτος Κατασκευής:	-
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	
Ημερομηνία:	2026-01-31 13:20
Τύπος Συντήρησης:	Επαναληπτική συντήρηση
Τομέας:	ΤΜΘ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	
Αριθμός Χειρισμών:	0

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ			
Θέση	Φάση Α	Φάση Β	Φάση Γ
Κλειστή Θέση (προς γη)	1.0 GΩ	2.0 GΩ	3.0 GΩ
Ανοιχτή Θέση (μεταξύ επαφών)	4.0 GΩ	56.0 GΩ	6.0 GΩ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΦΩΝ (μΩ)			
	Φάση Α	Φάση Β	Φάση Γ
Αντίσταση Επαφών	6.0 μΩ	7.0 μΩ	7.0 μΩ