

Ventilatsiooniseade

Soojustagastusega korteripõhine seade · Mudel VHR-250 · Paigaldatud 02.2026

REŽIIMID

1	Eemal — minimaalne õhuvahetus, pikem eemalolek
2	Tavaline — igapäevane režiim
3	Tugev — köök, külalised, pesu kuivatamine (max 2 h)

FILTRID

Sissepuhe F7 280×220 mm, väljatõmme M5 280×220 mm. Vahetus iga 6 kuu tagant või kui märgutuli põleb. Varufiltrid: 2 komplekti panipaigas. Vahetuse saab tellida portaalist arendaja järelteeninduselt (Ventilatsiooni ja kütte seadistus).

SUVI / TALV

Suvel automaatne möödaviik jahedatel öödel. Talvel sulatusrežiim käivitub ise — seadme hääli võib ajutiselt muutuda, see on normaalne.

KUI MIDAGI ON VALESTI

- Punane tuli — filtrid vahetada
- Vilkuv tuli — võtta ühendust järelteenindusega (garantii)
- Kondensaat vannitoa laes — kontrollida, et äravooluvoolik ei ole kinni