

Kodu kasutus- ja hooldusjuhend

Iili 8, Kodulahe · Versioon 2026-03 · Kehtib kõigile maja korteritele

KÜTE

Kaugküte, korteris vesipõrandaküte. Igas toas termostaat; soovituslik 21 °C. Ära kata termostaate mööbliga. Kütteperioodi alguses (oktoober) kontrolli režiimid üle.

VENTILATSIOON

Soojustagastusega korteripõhine seade (vannitoa laes). Režiimid: 1 – eemal, 2 – tavaline, 3 – külalised/köök. Filtrid F7/M5 vahetada iga 6 kuu tagant; märgutuli seadmel.

VESI

Veemõõtjad on kaugloetavad — näite ei pea esitama. Peakraanid WC revisjoniluugi taga. Pikemal eemalolekul sulge peakraanid.

PÕRANDAD JA PINNAD

Tammeparkett: niiske (mitte märg) mopp, pH-neutraalne vahend, õhuniiskus 40–60 protsenti. Kvartskomposiit köögis: mitte abrasiivseid vahendeid.

AKNAD JA RÕDU

Hingede reguleerimine ja tihendite hooldus garantiiajal ehitaja poolt. Rõdul grillimine ainult elektrigrilliga (kodukord).

HOOLDUSRÜTM

IGA KUU	Nõudepesumasina filter, pliidikubu filter
IGA 6 KUUD	Ventilatsioonifiltrid, akende pesu
KORD AASTAS	Silikoonvuugid, suitsuandur, põrandakütte režiimid