

MEMORÁNDUM

Folio: DRMyS03.03/2025

Fecha: 11 de marzo 2025

Asunto: Hallazgos revisión de gas.

C. KARLA FABIOLA TURBAN DOMÍNGUEZ

E.D. DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTE

En alcance a los memorándums IBQA/009/2025, IBQA/010/2025, de fecha 26 de febrero de 2025, en donde se solicita el apoyo para la revisión de las tuberías de gas ubicadas en el laboratorio de Bioquímica y Laboratorio de Análisis Especiales ubicados en el edificio K, así como el laboratorio de Fisicoquímica ubicado en el edificio G, se informa que derivado del apoyo del proveedor que surte el servicio de gas, con el cual se realiza la revisión solicitada, se encontraron los siguientes hallazgos:

- **EDIFICIO G:** Al realizar la revisión del tanque estacionario se detecta que el mismo se instaló en el año 2012, siendo el tiempo de vida útil del tanque 10 años, el proveedor hace la recomendación que **personal especializado** realice el cambio de todas las válvulas, y de manera posterior hacer el llenado del tanque a un porcentaje mínimo para la revisión de las tuberías, sin embargo, no garantiza que al realizar este reemplazo el resultado sea óptimo.
- **EDIFICIO K:** En el laboratorio de Análisis Especiales se detecta que la conexión no se encuentra en condiciones óptimas de uso, ya que, aunque exista presión el gas no fluye hacia los equipos, la recomendación del proveedor es que un **proveedor especializado retire la llave** que cubre el tubo y hacer presión con aire, sin que se garantice un resultado exitoso, así mismo nos indica que lo mayormente conveniente sea un cambio en la instalación.

En el laboratorio de Bioquímica se detectan 2 fugas en donde se encuentran las llaves que dan acceso a las diferentes conexiones, de inmediato se realiza el arreglo de las mismas, quedando en óptimas condiciones, adjuntando evidencia fotográfica de la misma.



MEMORÁNDUM



No se omite mencionar que el Departamento de Recursos Materiales y Servicios dio seguimiento y atención en la medida de lo posible, reiterando que dicho departamento no cuenta con el personal especializado en dichas áreas.



MEMORÁNDUM

Así mismo se reitera lo dicho por el proveedor de gas, que aun cuando se lleven a cabo las recomendaciones no se garantiza en resultado óptimo, dado que se trata de instalaciones con varios años de antigüedad.

Sin otro particular que atender aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica



**DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS**

C. ERIKA JANETTE RUEDA GARCÍA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



**SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

12/03/2025

★

C.c.p. Archivo

ajoj

