

MEMORÁNDUM

Folio: CASHMAT/014/2023

Fecha: 28 de agosto de 2023

Asunto: Seguridad e Higiene: hallazgos para su atención.

MTRA. MARTHA BEATRIZ GONZÁLEZ CASTILLO.
DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
PRESENTE.

Derivado del recorrido de verificación que ha llevado a cabo la Comisión Auxiliar de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, correspondiente al segundo trimestre del periodo 2023 efectuado en la planta baja del Edificio L, por medio del presente se hacen de su conocimiento los hallazgos detectados en las instalaciones, infraestructura y/o mobiliario de los espacios que ocupa de la División de Ingeniería Industrial en el edificio de referencia, lo anterior a efecto de que se encargue de la atención y/o de realizar o solicitar la realización a las áreas pertinentes de las actividades necesarias tendientes a solventar dichos hallazgos.

A efecto de que conozca las observaciones que le compete solventar se describen los hallazgos detectados, así mismo, se solicita remitir información de las actuaciones que realice su área para la respectiva atención y solventación.

REPORTE DE HALLAZGOS. ÁREA VERIFICADA: PLANTA BAJA DEL EDIFICIO L.

ÁREA INSPECCIONADA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO L	
DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL:	LABORATORIO DE MANUFACTURA
 	- LUMINARIAS QUE NO PRENDEN: solicitar al área correspondiente para su revisión, mantenimiento o cambio. - CERRADURAS DE ANAQUELES REQUIEREN COMPOSTURA: solicitar al área correspondiente para su revisión, mantenimiento o cambio. - ANAQUELES SIN SUJECCIÓN: solicitar al área correspondiente para su atención. - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: ALGUNOS DE LOS MATERIALES ESTÁN CADUCADOS: informar al área correspondiente. - GRIETA EN EL MURO: informar al área correspondiente (brigadas de protección civil) para su atención.
DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE QUE YA FUE REQUERIDA LA ATENCIÓN PARA TRABAJAR LA SUJECCIÓN DEL CABLEADO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO A LA TAPA DE UN CONECTOR EN EL PISO DEL CUBÍCULO.

SECCIÓN	SUBSECCIÓN	SERIE	SUBSERIE
IC	0	15	1