

0000093

MEMORÁNDUM

Se va a regresar

Folio: CE155/2023

Fecha: Atlixco, Pue. a 25 de septiembre de 2023

Asunto: Solicitud de recarga extintores.

Mtra. Marisela Herrera Méndez
Subdirectora de Servicios Administrativos
Presente.

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo en seguimiento a las acciones de la Unidad Interna de Protección Civil del ITSA en cuanto a prevención, adjunto archivo que contiene la ubicación y situación actual de los extintores colocados en los edificios de nuestra institución, esto a fin de solicitarle gire sus apreciables indicaciones para que se efectúe la recarga necesaria al igual que revisión de caducidad del agente extinguidor correspondiente a dicho equipamiento.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ATLIXCO

C. José Rodríguez Montiel
Jefe del Departamento de Control Escolar
Y Presidente del Comité de la Unidad Interna de Protección Civil ITSA.

C.c.p. Ing. Eric De Bernardo Hernández, Director de Planeación y Vinculación.

C.c.p. Mtra. Claudia Ibarra Caballero, Jefa del Departamento de Estadística y Evaluación y Coordinadora del Sistema de Gestión Integral.

C.c.p. Ing. Juan Luis González Jiménez, Enlace del Comité de Control Interno del ITSA

C.c.p. Mtro. Amado M. Andrade Galicia, Encargado del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica y Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.

C.c.p. Acuse / Archivo

Edificio	Planta	Localización	NO. DE ÁREA / NOMBRE DE ÁREA		Tipo	Situación	Capacidad	Fecha de Recarga
1	EDIFICIO L	PLANTA BAJA	PASILLO	DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	ABIERTO	9 KG	jul-22
2	EDIFICIO L	PLANTA BAJA	LABORATORIO	DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	2.5 KG	jul-22
3	EDIFICIO L	PLANTA BAJA	LABORATORIO	DE MACATRONICA	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22
4	EDIFICIO L	PLANTA BAJA	PASILLO	AUDITORIO	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22
5	EDIFICIO L	PLANTA BAJA	LABORATORIO	DE MECÁNICA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	2.5 KG	jul-22
6	EDIFICIO L	PLANTA BAJA	LABORATORIO	DE MANUFACTURA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	2.5 KG	jul-22
7	EDIFICIO L	PLANTA ALTA	PASILLO	BIBLIOTECA	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22
8	EDIFICIO L	PLANTA ALTA	PASILLO	AULA L5 -LE FALTAN ETIQUETAS-	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	ABIERTO	9 KG	jul-22
9	EDIFICIO L	PLANTA ALTA	LOBBY	BIBLIOTECA	AGUA - FUEGO TIPO A	SELLADO	9 KG	jul-22
10	EDIFICIO L	PLANTA ALTA	LOBBY	BIBLIOTECA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
11	EDIFICIO L	PLANTA ALTA	SUBESTACIÓN	SUBESTACIÓN A UN COSTADO ESTACIONAMIENTO	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
1	EDIFICIO K	PLANTA BAJA	LABORATORIO	COCINA CALIENTE	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
2	EDIFICIO K	PLANTA BAJA	LABORATORIO	BIOQUÍMICA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
3	EDIFICIO K	PLANTA BAJA	LABORATORIO	BIOQUÍMICA (INTERNO)	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	2.5 KG	abr-19
4	EDIFICIO K	PLANTA BAJA	PASILLO	FUERA DE BIOQUÍMICA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
5	EDIFICIO K	PLANTA BAJA	PASILLO	FUERA DE CONSULTORIO MÉDICO	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22
6	EDIFICIO K	PLANTA ALTA	PASILLO	SUBIENDO ESCALERAS	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	4.5 KG	jul-22
7	EDIFICIO K	PLANTA ALTA	PASILLO	FRENTE A BAÑOS	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	4.5 KG	ago-22
8	EDIFICIO K	PLANTA BAJA	SUBESTACIÓN	SUBESTACIÓN A UN COSTADO EDIFICO K	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
1	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	PASILLO	DOCENTES - A UN COSTADO DEL CUBO 5	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	6 kg	jul-22
2	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LOBBY	A UN COSTADO DE RECEPCIÓN	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22
3	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LOBBY	A UN COSTADO DE AULA CCA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
4	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LOBBY	A UN COSTADO DEL BAÑO DE CABALLEROS	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
5	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LABORATORIO	CC3	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
6	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LOBBY	RECEPCIÓN	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	2 KG	jul-22
7	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LOBBY	RECEPCIÓN	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	2 KG	jul-22
8	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	LOBBY	RECEPCIÓN	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	2.5 KG	jul-22
9	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	CUBÍCULO	JEFATURA DE LA DIVISIÓN, LE FALTAN ETIQUETAS	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	ABIERTO	2 KG	jul-22
10	EDIFICIO CC	PLANTA BAJA	SUBESTACIÓN	SUBESTACIÓN	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
1	EDIFICIO G	PLANTA ALTA	PASILLO	A LADO DE LA COPIADORA	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	2 KG	jul-22
2	EDIFICIO G	PLANTA ALTA	ESCALERAS	A LADO DEL BAÑO DE CABALLEROS	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
3	EDIFICIO G	PLANTA ALTA	PASILLO	SUM	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22
4	EDIFICIO G	PLANTA BAJA	PASILLO	DE BAÑOS	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
5	EDIFICIO G	PLANTA BAJA	LABORATORIO	DE FÍSICOQUÍMICA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
6	EDIFICIO G	PLANTA BAJA	LABORATORIO	DE FÍSICOQUÍMICA	GAS CO2 - FUEGO TIPO C	SELLADO	4.5 KG	jul-22
7	EDIFICIO G	PLANTA BAJA	ALMACÉN	ALMACÉN	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	2 KG	jul-22
1	CASETA	PLANTA BAJA	CASETA	INTERIOR DE CASETA DE VIGILANCIA	POLVO QUÍMICO SECO POLI VALENTE (POS) - FUEGO TIPO ABC	SELLADO	9 KG	jul-22