

MEMORÁNDUM

Folio: CE/174/2024

Fecha: 05 de diciembre de 2024

Asunto: Informe de fuga de gas

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.



Por este medio le envío un cordial saludo y sirva el presente para hacer de su conocimiento que el día 04 de diciembre se me reportó una fuga de gas ubicada en el **edificio K**, lado de cocina caliente y laboratorios de bioquímica, como coordinadora de la unidad de protección civil se atendió el reporte, con apoyo de los compañeros de mantenimiento.

Se anexa al presente el informe de fuga generado por los docentes.

Sin más por el momento sirva el presente para las acciones necesarias.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ATLIXCO
CONTROL ESCOLAR

C. ALMA BEATRIZ REYES SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL ESCOLAR

C.c.p. Archivo

C.c.p. C. Erika Janette Rueda García, Departamento de Recursos Materiales y Servicios



05 DIC 2024

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MEMORÁNDUM

Folio: DLG184/2024

Fecha: 04 de diciembre del 2024

Asunto: Informe de fuga.

C. ALMA BEATRIZ REYES SÁNCHEZ
COORDINADORA DE LA UNIDAD INTERNA
DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE.


En Atlixco Puebla siendo las 15:55 hrs, del día 04 de diciembre del 2024 encontrándonos en las instalaciones del INSTITUTO SUPERIOR DE ATLIXCO que se encuentra en el domicilio. Prolongación heliotropo no. 1201 colonia vista hermosa en el edificio K se procede a constatar lo siguiente

Hechos

A las 15:16 hrs las chefs C. Adriana Rodríguez Bobadilla y la C. Viridiana Zamorano Tamayo nos hicieron el reporte que a fuera del edificio K, salía un aroma fuerte a gas, al realizar la inspección se detectó que en la tubería donde nos surten gas "válvula de carga", se escuchaba ruido de fuga y el aroma a gas, al detectar lo ya citado se procedió a llamar a personal de mantenimiento para que se realice el cierre de la llave de paso y a reportar al personal de brigada del edificio en lo que llegaba el personal ya citado se procedió a anunciar a los profesores de la carrera de Gastronomía y Bioquímica que se encontraban en prácticas que cerraran sus llaves de gas por fuga, la llave de paso se cerró, pero tardo aproximadamente 10 minutos en terminar de salir el residuo de gas y se procedió a revisar la instalación para detectar la fuga con jabón el cual se observaba la burbuja de fuga en la válvula. Cabe mencionar que el martes 03 de diciembre del presente año se realizó carga de gas el cual cabe la posibilidad de que el proveedor daño la válvula de carga. (se anexan imágenes de lo ocurrido fuga de gas)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

C. Diego Rafael Pérez Angel
C. Viridiana Zamorano Tamayo
C. Adriana Rodríguez Bobadilla



C.c.p C. Eduardo Juárez Rascón.

