

MEMORÁNDUM

Folio: DMRyS/MSG074/Diciembre/2024

Fecha: 09 de diciembre de 2024

Asunto: Informe de cambio de válvula

C. ALMA BEATRIZ REYES SÁNCHEZ
COORDINADORA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL.
PRESENTE.

En atención al memorándum CE/174/2024, de fecha 5 de diciembre de 2024 mediante el cual informan fuga de gas en el edificio K, lado de cocina caliente y laboratorios de bioquímica, por medio del presente hago de su conocimiento lo siguiente:

El Departamento de Recursos Materiales y Servicios hizo el llamado al técnico de la empresa proveedor del servicio de gas quien hizo la revisión de la válvula y tubería, indicando que esta última no tenía problemas, sin embargo, la válvula, por el uso, se encuentra dañada, sugiriendo cambiar válvula de llenado lo cual así se realiza y se procede a hacer pruebas de fuga con resultados satisfactorios.

No se admite manifestar que el gas que en su momento se percibió salir de la válvula era el que quedó acumulado dentro de la tubería que va hacia tanque de almacenamiento cuando se realizó el abastecimiento del depósito, y no por una fuga del tanque estacionario.

Lo que se hace de su conocimiento para efectos informativos.

Se anexa evidencia



MEMORÁNDUM



ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica



C. MAGDALENO MARÍN JIMÉNEZ
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

Vo. Bo.



C.c.p. C. Marisela Herrera Méndez – Subdirectora de Servicios Administrativos.



10 DIC 2024
SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS