

Pemeriksaan Jumlah Partikel Udara

Nama Area : AHU 2.02
Tanggal Pelaksanaan : 17 Juli 2025
Tanggal Kalibrasi Alat : 06 Feb 2025
11 Feb 2025
Aktivitas¹ : EHM

Spesifikasi Jumlah Partikel (count/m ³) (WI-QO-QA-8001; WI-QO-QA-8002; WI-QO-QA-1042)				
Kelas ²	Kondisi at rest ²		Kondisi in operation ²	
	0.5 µm	5.0 µm	0.5 µm	5.0 µm
A	3,520	20	3,520	20
C	352,000	2,900	352,000	29,000
D	3,520,000	29,000	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
E	3,520,000	29,000	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

Print out hasil jumlah partikel :

Terlampir hasil print out pemeriksaan partikel udara (Setelah Ruang dilakukan Cleaning) pada area :

- Ruang Ganti Kelas E
- RAO Kelas E
- Koridor Kelas E
- Ruang Alat
- Ruang Persiapan Oven
- Ruang Inkubasi

³Kesimpulan: memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat

Keterangan: Kondisi EHM In Op tidak ditentukan syarat dari jumlah partikel udara dan hasilnya digunakan sebagai pendataan saja

Catatan:

- 1.) Bubuhkan paraf pelaksana dan tanggal pelaksanaan pada setiap print out hasil pemeriksaan partikel.
- 2.) Form yang sudah diisi lengkap disimpan pada R.Arsip QA dengan masa simpan selama 5 tahun
- 3.) ¹Aktivitas diisi dengan kualifikasi ruangan / verifikasi perbaikan / kualifikasi compressed air/ EHM
- 4.) ²Lingkari kelas ruangan dan kondisi yang dilakukan pada saat pemeriksaan partikel (baik output AHU maupun Compressed Air)
- 5.) ³Coret yang tidak perlu

Dilaksanakan oleh:

(QA Analyst)

Disetujui oleh:

(QA Spv / Spi / Mgr)

Data Filters Applied

Instrument: ApexZ50 (1903144011)

Timestamp: From 17/07/2025 08:00:00 To 17/07/2025 14:00:00

Status Legend

F = Flow Error

L = Laser Error

S = Service Required

 = Alarm Triggered

 = Warning Triggered

Sample Data Report

Generated at: 17/07/2025 14:53:46

Generated by user:

Timestamp	Model	Serial #	Name	Location	Status	Sample Time	0,5 µm	0,5 m³	5,0 µm	5,0 m³
17/07/2025 09:46:48	ApexZ50	1903144011		R-RAO E		00:01:00	7254	72540	1331	13310
17/07/2025 09:47:48	ApexZ50	1903144011		R-RAO E		00:01:00	6184	61840	1068	10680
17/07/2025 09:48:48	ApexZ50	1903144011		R-RAO E		00:01:00	3689	36890	614	6140
17/07/2025 09:53:11	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	6290	62900	1705	17050
17/07/2025 09:54:11	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	3534	35340	820	8200
17/07/2025 09:55:11	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4611	46110	1031	10310
17/07/2025 10:03:27	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4137	41370	662	6620
17/07/2025 10:04:27	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4231	42310	721	7210
17/07/2025 10:05:27	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4677	46770	878	8780
17/07/2025 10:08:25	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	5166	51660	1122	11220
17/07/2025 10:09:25	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4948	49480	935	9350
17/07/2025 10:10:25	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4382	43820	812	8120
17/07/2025 10:11:25	ApexZ50	1903144011		R-KORIDOR E		00:01:00	4889	48890	986	9860

Data Filters Applied

 Instrument: ApexZ50 (1903144012)
 Timestamp: From 17/07/2025 08:00:00 To 17/07/2025 14:00:00

Status Legend

 F = Flow Error
 L = Laser Error
 S = Service Required
 = Alarm Triggered
 = Warning Triggered

Sample Data Report

Generated at: 17/07/2025 14:56:38

Generated by user:

Timestamp	Model	Serial #	Name	Location	Status	Sample Time	0,5 µm	0,5 m³	5,0 µm	5,0 m³
17/07/2025 09:44:38	ApexZ50	1903144012		R-GANTI KELAS E		00:01:00	59986	599860	7672	76720
17/07/2025 09:45:38	ApexZ50	1903144012		R-GANTI KELAS E		00:01:00	56053	560530	6451	64510
17/07/2025 09:46:38	ApexZ50	1903144012		R-GANTI KELAS E		00:01:00	47579	475790	5145	51450
17/07/2025 09:47:38	ApexZ50	1903144012		R-GANTI KELAS E		00:01:00	40283	402830	4070	40700
17/07/2025 09:48:38	ApexZ50	1903144012		R-GANTI KELAS E		00:01:00	33572	335720	3314	33140
17/07/2025 09:52:39	ApexZ50	1903144012		R-ALAT		00:01:00	13297	132970	1251	12510
17/07/2025 09:53:39	ApexZ50	1903144012		R-ALAT		00:01:00	9263	92630	639	6390
17/07/2025 09:54:39	ApexZ50	1903144012		R-ALAT		00:01:00	8101	81010	480	4800
17/07/2025 09:55:39	ApexZ50	1903144012		R-ALAT		00:01:00	6440	64400	372	3720
17/07/2025 10:01:53	ApexZ50	1903144012		R INKUBASI		00:01:00	1943	19430	399	3990
17/07/2025 10:02:53	ApexZ50	1903144012		R INKUBASI		00:01:00	1444	14440	253	2530
17/07/2025 10:03:53	ApexZ50	1903144012		R INKUBASI		00:01:00	1960	19600	304	3040
17/07/2025 10:04:53	ApexZ50	1903144012		R INKUBASI		00:01:00	4176	41760	569	5690
17/07/2025 10:05:53	ApexZ50	1903144012		R INKUBASI		00:01:00	4033	40330	631	6310
17/07/2025 10:06:53	ApexZ50	1903144012		R INKUBASI		00:01:00	2810	28100	347	3470
17/07/2025 10:10:09	ApexZ50	1903144012		R-PERSIAPAN OVEN		00:01:00	35502	355020	3406	34060
17/07/2025 10:11:09	ApexZ50	1903144012		R-PERSIAPAN OVEN		00:01:00	53287	532870	8854	88540
17/07/2025 10:12:09	ApexZ50	1903144012		R-PERSIAPAN OVEN		00:01:00	41506	415060	4978	49780
17/07/2025 10:13:09	ApexZ50	1903144012		R-PERSIAPAN OVEN		00:01:00	47395	473950	4188	41880
17/07/2025 10:14:09	ApexZ50	1903144012		R-PERSIAPAN OVEN		00:01:00	83517	835170	3445	34450
17/07/2025 10:15:09	ApexZ50	1903144012		R-PERSIAPAN OVEN		00:01:00	69268	692680	2749	27490