

Pemantauan Ruangan (EHM)

Unit Ahu : 2.01

Nama Ruangan : LAF BSC

Tanggal : 2024-11-07

Site : Cikarang

Titik Sampling	Kelas	Suhu		RH		Perbedaan Tekanan Ruang (Pa)	Flow CFM	Jumlah Pertukaran Udara	Jumlah Partikel Maks. (counts/m3)				Mikroba Volumetrik		Mikroba Cawan Papar		Kesimpulan
		Min	Max	Min	Max				At Rest		In Operation						
	0.5um	5.0um	0.5um	5.0um	TPC	KK			TPC	KK							
	A	16	25	45	55	Ruang Berbeda Kelas : Min 10		Min. 500	3.520	20	3.520	20	< 1	< 1	< 1	< 1	
	C	16	25	45	55			Min. 20	352.000	2.900	352.000	29.000	100	50	50	25	
	D	20	27	40	60			Min. 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	200	100	100	50	
	E	20	27	<= 70		Kelas Kebersihan sama : 5 - 20		5-20 atau >= 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	300	100	N/A	N/A	
E Khusus	16	25	<= 30		5-20 atau >= 20												
X1	A	23.00	23.40	45.00	46.00	1 NA : 0.00	0.52 0.48 0.52 0.47 0.40 0.40 0.48 0.50 0.41	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	MS
X2	A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A		
X3	A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A		

Disampling oleh	Dianalisa oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
indah.putri - 2024-11-07 (QA Analyst)	rita.nurmalasari- 2024-12-05 (QA Analyst / QC Analyst)	bambang.setioso- 2024-12-16 (QC Spv/Spi/Mgr)	irene.nada- 2025-01-21 (QA Spv/Spi/Mgr)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi FUPD Online dengan melampirkan lembar persetujuan elektronik milik PT. Bintang Toedjoe (A Kalbe Company)

APPROVED