

Pemantauan Ruangan (EHM)

Unit AHU : 2.01 Nama Ruangan : R. Ganti Kelas D
Tanggal : 2024-11-07 Site : Cikarang

Titik Sampling	Kelas	Suhu		RH		Perbedaan Tekanan Ruangan (Pa)	Flow CFM	Jumlah Pertukaran Udara	Jumlah Partikel Maks. (counts/m3)				Mikroba Volumetrik		Mikroba Cawan Papar		Kesimpulan
		Min	Max	Min	Max				At Rest		In Operation						
								0.5um	5.0um	0.5um	5.0um	TPC	KK	TPC	KK		
	A	16	25	45	55	Ruangan Berbeda Kelas : Min 10		Min. 500	3.520	20	3.520	20	< 1	< 1	< 1	< 1	
C	16	25	45	55	Min. 20		352.000	2.900	352.000	29.000	100	50	50	25			
D	20	27	40	60	Min. 20		3.520.000	29.000	N/A	N/A	200	100	100	50			
E	20	27	≤ 70		Kelas Kebersihan sama : 5 - 20	5-20 atau ≥ 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	300	100	N/A	N/A			
E Khusus	16	25	≤ 30			5-20 atau ≥ 20											
X1	D	20.20	20.50	55.00	55.10	1 . R. RAO Kelas D : 7.66	303.00	17	N/A	N/A	N/A	N/A	61	6	11	1	MS
X2	D	N/A	N/A	N/A	N/A	2 . R. RAO Kelas E : 10.90	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	73	2	N/A	N/A	

Kesimpulan : Memenuhi Syarat

Disampling oleh indah.putri 2024-11-07 (QA Analis)	Dianalisa oleh rita.nurmalasari 2024-12-05 (QC Analis)	Diperiksa oleh bambang.setioso 2024-12-16 (QC Mgr/ QC Spi/ QC Spv)	Disetujui oleh irene.nada 2025-01-21 (QA Mgr/ QA Spi/ QA Spv)
--	--	--	---

*) Coret yang tidak perlu

- Formulir yang sudah diisi lengkap disimpan pada R. Administrasi QA selama 5 tahun setelah dilakukan sampling.

- Jika hasil pemantauan diluar dari syarat, lakukan tindakan sesuai dengan WI-QO-QA-8001 dan WI-QO-QA-8002.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi FUPD Online dengan melampirkan lembar persetujuan elektronik milik PT. Bintang Toedjoe (A Kalbe Company)

APPROVED