

Pemantauan Ruangan (EHM)

Unit AHU : 2.01 Nama Ruangan : R. RAO Kelas D
Tanggal : 2025-05-27 Site : Cikarang

Titik Sampling	Kelas	Suhu		RH		Perbedaan Tekanan Ruangn (Pa)	Flow CFM	Jumlah Pertukaran Udara	Jumlah Partikel Maks. (counts/m3)				Mikroba Volumetrik		Mikroba Cawan Papar		Kesimpulan
		Min	Max	Min	Max				At Rest		In Operation						
									0.5um	5.0um	0.5um	5.0um	TPC	KK	TPC	KK	
	A	16	25	45	55	Ruangn Berbeda Kelas : Min 10		Min. 500	3.520	20	3.520	20	< 1	< 1	< 1	< 1	
	C	16	25	45	55			Min. 20	352.000	2.900	352.000	29.000	100	50	50	25	
	D	20	27	40	60			Min. 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	200	100	100	50	
E	20	27	<= 70		Kelas Kebersihan sama : 5 - 20	5-20 atau >= 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	300	100	N/A	N/A			
E Khusus	16	25	<= 30			5-20 atau >= 20											
X1	D	23.00	23.00	47.00	48.00	1 R. Koridor : 15.00	186.00	20	N/A	N/A	N/A	N/A	0	120	0	0	TMS

Kesimpulan : TMS

Disampling oleh indah.putri 2025-05-27 (QA Analis)	Dianalisa oleh najelaa.iskandar 2025-05-27 (QC Analis)	Diperiksa oleh 0000-00-00 (QC Mgr/ QC Spi/ QC Spv)	Disetujui oleh 0000-00-00 (QA Mgr/ QA Spi/ QA Spv)
--	--	--	--

*) Coret yang tidak perlu

- Formulir yang sudah diisi lengkap disimpan pada R. Administrasi QA selama 5 tahun setelah dilakukan sampling.
- Jika hasil pemantauan diluar dari syarat, lakukan tindakan sesuai dengan WI-QO-QA-8001 dan WI-QO-QA-8002.
- Nama ruangan diisi nama ruangan area swab.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi FUPD Online dengan melampirkan lembar persetujuan elektronik milik PT. Bintang Toedjoe (A Kalbe Company)

APPROVED