



Pemantauan Ruangan (EHM)

Unit Ahu : **2.01**

Nama Ruangan : **R. Ganti Kelas D**

Tanggal : **2025-05-27**

Site : **Cikarang**

Titik Sampling	Kelas	Suhu		RH		Perbedaan Tekanan Ruangan (Pa)	Flow CFM	Jumlah Pertukaran Udara	Jumlah Partikel Maks. (counts/m3)				Mikroba Volumetrik		Mikroba Cawan Papar		Kesimpulan
		Min	Max	Min	Max				At Rest		In Operation		TPC	KK	TPC	KK	
	0.5um					5.0um			0.5um	5.0um							
	A	16	25	45	55	Ruangan Berbeda Kelas : Min 10		Min. 500	3.520	20	3.520	20	< 1	< 1	< 1	< 1	
	C	16	25	45	55			Min. 20	352.000	2.900	352.000	29.000	100	50	50	25	
	D	20	27	40	60			Min. 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	200	100	100	50	
E	20	27	<= 70		Kelas Kebersihan sama : 5 - 20	5-20 atau >= 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	300	100	N/A	N/A			
E Khusus	16	25	<= 30			5-20 atau >= 20											
X1	D	23.00	22.00	47.00	48.00	1 R. RAO Kelas E : 15.00	234.00	20	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	MS
X2	D	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	

Disampling oleh indah.putri - 2025-05-27 (QA Analyst)	Dianalisa oleh najelaa.iskandar- 2025-05-27 (QA Analyst / QC Analyst)	Diperiksa oleh - 0000-00-00 (QC Spv/Spi/Mgr)	Disetujui oleh - 0000-00-00 (QA Spv/Spi/Mgr)
---	---	--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi FUPD Online dengan melampirkan lembar persetujuan elektronik milik PT. Bintang Toedjoe (A Kalbe Company)

APPROVED