

Pemantauan Ruangan (EHM)

Unit AHU : 2.02 Nama Ruangan : R. Ganti Kelas E
Tanggal : 2025-06-25 Site : Cikarang

	Kelas	Suhu		RH		Perbedaan Tekanan Ruangn (Pa)		Jumlah Pertukaran Udara	Jumlah Partikel Maks. (counts/m3)				Mikroba Volumetrik		Mikroba Cawan Papar		
		Min	Max	Min	Max				At Rest		In Operation		TPC	KK	TPC	KK	
									0.5um	5.0um	0.5um	5.0um					
Titik Sampling	A	16	25	45	55	Ruangn Berbeda Kelas : Min 10 Kelas Kebersihan sama : 5 - 20	Flow CFM	Min. 500	3.520	20	3.520	20	< 1	< 1	< 1	< 1	Kesimpulan
	C	16	25	45	55			Min. 20	352.000	2.900	352.000	29.000	100	50	50	25	
	D	20	27	40	60			5-20 atau ≥ 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	200	100	100	50	
	E	20	27	≤ 70				5-20 atau ≥ 20	3.520.000	29.000	N/A	N/A	300	100	N/A	N/A	
	E Khusus	16	25	≤ 30				5-20 atau ≥ 20									
	X1	E	22.00	22.00	54.40			54.40	1 . R. Koridor Lab QC-R&D : 17.70	219.00	12	N/A	N/A	Terlampir	292	24	
X2	E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	167		14	N/A		N/A		

Kesimpulan : Memenuhi Syarat

Disampling oleh zahwa.izzatir 2025-06-26 (QA Analis)	Dianalisa oleh najelaa.iskandar 2025-07-02 (QC Analis)	Diperiksa oleh bambang.setioso 2025-07-07 (QC Mgr/ QC Spi/ QC Spv)	Disetujui oleh irene.nada 2025-07-07 (QA Mgr/ QA Spi/ QA Spv)
--	--	--	---

*) Coret yang tidak perlu

- Formulir yang sudah diisi lengkap disimpan pada R. Administrasi QA selama 5 tahun setelah dilakukan sampling.

- Jika hasil pemantauan diluar dari syarat, lakukan tindakan sesuai dengan WI-QO-QA-8001 dan WI-QO-QA-8002.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan aplikasi FUPD Online dengan melampirkan lembar persetujuan elektronik milik PT. Bintang Toedjoe (A Kalbe Company)

APPROVED