中华人民共和国行业标准

JEJ

P

JGJ/T 188 - 2009 备案号 J954 - 2009

施工现场临时建筑物技术规范

Technical code of temporary building of construction site

2009-10-30 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

# 中华人民共和国行业标准

# 施工现场临时建筑物技术规范

Technical code of temporary building of construction site

JGJ/T 188 - 2009

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 0 年 7 月 1 日

中国建筑工业出版社

# 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

第 420 号

# 关于发布行业标准 《施工现场临时建筑物技术规范》的公告

现批准《施工现场临时建筑物技术规范》为行业标准,编号为 JGJ/T 188-2009,自 2010 年 7 月 1 日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版 发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 2009 年 10 月 30 日

# 前 言

根据原建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标 [2007] 125号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。

本规范的主要技术内容是: 1. 总则; 2. 术语; 3. 基本规定; 4. 基地与总平面; 5. 建筑设计; 6. 建筑防火; 7. 结构设计; 8. 建筑设备; 9. 施工安装; 10. 质量验收; 11. 使用与维护; 12. 拆除与回收; 附录 A 活动房质量检查表; 附录 B 建筑设备安装质量检查记录表; 附录 C 临时建筑工程质量验收记录表。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,由福建建科建筑设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送福建建科建筑设计院有限公司(地址:福州市鼓楼区省府路83号运管大厦七层,邮编350001,E-mail:codetemp@163.com)。

本 规 范 主 编 单 位:福建建科建筑设计院有限公司中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑界七工程局有限公司 本 规 范 参 编 单 位:福建省工程建设科学技术标准化协会 福建省建筑设计研究院 福建二建建设集团公司 福建六建建设集团有限公司 中建七局第三建筑有限公司 福建省建设工程质量安全监督总站 榕东活动房股份有限公司 本规范参加单位: 莆田学院

中南大学防灾科学与安全技术研究所陕西省建设工程质量安全监督总站

本规范主要起草人员: 王韶国 陈国灿 焦安亮 梁章旋 王建国 晏 音 程宏伟 林卫东 郭筱莹 陈汉民 吴平春 刘忠群 薛经秋 王世杰 杨家轩 王凤官 徐志胜 姚建强 塚本博亮

本规范主要审查人员: 叶可明 温伯银 王 甦 郝玉柱 张忠庚 李达明 郑云河 宋 波 冯 凯

# 目 次

1	总则		1
2	术语	·	2
3	基本	规定	3
4	基地	2.与总平面	4
	4.1	基地 ************************************	4
	4. 2	总平面	4
5	建筑	[设计	5
	5.1	一般规定	5
	5. 2	办公用房	5
	5.3	生活用房	6
6	建筑	[防火	8
7	结构	]设计	10
	7.1	一般规定	10
	7.2	材料	11
	7.3	荷载与荷载效应	13
		- G-12 - 7 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	14
	7.5	活动房设计与构造要求 ************************************	15
	7.6	砌体建筑设计与构造要求 ······	18
	7.7	围挡	19
8	建筑	ī设备······	21
	8.1	一般规定	21
	8.2	给水排水	21
	8.3	釆暖、通风与空调 ••••••	23
	8.4	电气	24
9	施工	_安装	27

	9.1	一般规定	27
	9.2	活动房施工······	28
	9.3	砌体建筑施工 ************************************	31
	9.4	围挡施工	32
	9.5	建筑设备安装 ************************************	33
10	) 质:	量验收	35
:	10.1	<b>一般规定</b> ·······	35
	10.2	活动房验收 ************************************	35
	10.3	砌体建筑验收	36
	10.4	围挡验收	37
	10.5	建筑设备验收	37
11	使	用与维护	39
	11.1	使用 ······	39
	11. 2	维护	40
12	2 拆	除与回收	41
	12.1	一般规定	41
	12. 2	活动房拆卸 ************************************	42
	12.3	砌体建筑拆除	42
	12.4	回收 ************************************	42
附	∤录 A	活动房质量检查表	44
陈	l录 B	建筑设备安装质量检查记录表	49
陈	∄ C	临时建筑工程质量验收记录表	51
本	规范	用词说明	52
弓	用标	准名录	53
陈	<b>†:</b> 条	文说明	55

# Contents

1	Ger	neral Provisions ······	1
2	Te	rms	2
3	Bas	sic Requirements	3
4	Site	e and General Layout ······	4
	4. 1	Site ·····	4
	4. 2	General Layout ·····	4
5	Ar	chitectural Design ······	5
	5.1	General Requirements	
٠	5.2	Temporary Office Building	
	5.3	Temporary Dormitory	
6		Ilding Fire Protection	
7	Str	uctural Design ······	
	7. 1	General Requirements ·····	
	7. 2	Materials	
	7.3	Load & Load Effect ·····	
	7.4	Foundation Design	14
	7.5	Structural Design & Detailing Requirements of	
		Prefabricated Mobile House	15
	7.6	Structural Design & Detailing Requirements of	
		Masonry Structures with Light Roof	18
	7. 7	Structural Design & Detailing Requirements of	
		Barrier Wall	
8	Co	nstruction Equipment	
	8.1	General Requirements	
	8.2	Water and Drainage	
	8.3	Heating, Ventilation and air-condition	23

8. 4 Electricity	24
9 Construction & Installation	
9.1 General Requirements	
9.2 Installating Prefabricated Mobile House	····· 28
9.3 Constructing Masonry Structures with Light Roof	31
9. 4 Enclosing Wall Construction	32
9.5 Building Equipment Installation	33
10 Acceptance ······	35
10.1 General Requirements	35
10. 2 Acceptance of Prefabricated Mobile House	35
10.3 Acceptance of Masonry Structures with Light Roof ····	
10. 4 Acceptance of Enclosing Wall	37
10.5 Acceptance of Building Equipment	37
11 Use & Maintenance ······	39
11.1 Use	
11.2 Maintenance ·····	40
12 Dismantling and Recycling	41
12.1 General Requirements	41
12. 2 Disassembly of Prefabricated Mobile House	42
12.3 Demolition of Masonry Structures with Light Roof	
12.4 Recycling ·····	42
Appendix A Checklist of Construction Quality of	
Prefabricated Mobile House	44
Appendix B Checklist of Installation Quality of	
Construction Equipment	49
Appendix C Final Acceptance Record of Temporary	
Construction Works	5]
Explanation of Wording in This Code	52
Normative Standards	
Explanation of Provisions	55

## 1 总 则

- 1.0.1 为加强房屋建筑工程和市政公用工程施工现场临时建筑物工程建设和使用管理,保障作业人员的安全和健康,保护生态环境,节约资源,规范施工现场临时建筑物的建设和使用,制定本规范。
- **1.0.2** 本规范适用于房屋建筑工程和市政公用工程施工现场临时建筑物的设计、施工安装、验收、使用与维护、拆除与回收。
- **1.0.3** 施工现场临时建筑物的建设和使用应执行国家有关节能、 节地、节水、节材和环境保护等法规。
- **1.0.4** 本规范规定了施工现场临时建筑物的建设、使用、拆除 及回收的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定 相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。
- **1.0.5** 施工现场临时建筑物的建设、使用、拆除及回收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术 语

2.0.1 施工现场 construction site

房屋建筑工程、市政公用工程的施工作业区、办公区和生活区。

2.0.2 施工现场临时建筑物 temporary building of construction site

施工现场使用的暂设性的办公用房、生活用房、围挡等建(构)筑物,简称临时建筑。

- 2.0.3 装配式活动房 prefabricated mobile house 以轻钢为主要受力构件和轻质板材做围护,能够方便快捷地进行组装与拆卸,可重复使用的建筑物,简称活动房。
- **2.0.4** 轻型屋面砌体建筑 masonry building with light roof 采用块材砌筑的墙体、轻型瓦材和木(或钢木)屋架、轻钢屋架组成的暂设性建筑,简称砌体建筑。
- **2.0.5** 拆卸 disassemble 将装配式建筑的构、配件拆解并卸下的过程。
- 2.0.6 拆除 demolition

对建筑物无法重复使用的构件进行肢解、破碎、拆毁的过程。

# 3 基本规定

- 3.0.1 临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计,并应经企业技术负责人批准后方可实施。临时建筑的施工安装、拆卸或拆除应编制施工方案,并应由专业人员施工、专业技术人员现场监督。
- **3.0.2** 临时建筑建设场地应具备路通、水通、电通、讯通和平整的条件。
- **3.0.3** 临时建筑、施工现场、道路及其他设施的布置应符合消防、卫生、环保和节约用地的有关要求。
- 3.0.4 临时建筑层数不宜超过两层。
- 3.0.5 临时建筑设计使用年限应为5年。
- **3.0.6** 临时建筑结构选型应遵循可循环利用的原则,并应根据 地理环境、使用功能、荷载特点、材料供应和施工条件等因素综 合确定。
- 3.0.7 临时建筑不宜采用钢筋混凝土楼面、屋面结构;严禁采用钢管、毛竹、三合板、石棉瓦等搭设简易的临时建筑物;严禁将夹芯板作为活动房的竖向承重构件使用。
- 3.0.8 临时建筑所采用的原材料、构配件和设备等,其品种、 规格、性能等应满足设计要求并符合国家现行标准的规定,不得 使用已被国家淘汰的产品。
- 3.0.9 活动房主要承重构件的设计使用年限不应小于 20 年,并应有生产企业、生产日期等标志。活动房构件的周转使用次数不宜超过 10 次,累计使用年限不宜超过 20 年。当周转使用次数超过 10 次或累计使用年限超过 20 年时,应进行质量检测,合格后方可继续使用。
- **3.0.10** 临时建筑应根据当地气候条件,采取抵抗风、雪、雨、雷电等自然灾害的措施。

## 4 基地与总平面

#### 4.1 基 地

- 4.1.1 临时建筑不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域,应避开水源保护区、水库泄洪区、濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围,且应避免有害气体、强噪声等对临时建筑使用人员的影响。
- **4.1.2** 当临时建筑建造在河沟、高边坡、深基坑边时,应采取结构加强措施。
- **4.1.3** 临时建筑不应占压原有的地下管线;不应影响文物和历史文化遗产的保护与修复。
- **4.1.4** 临时建筑的选址与布局应与施工组织设计的总体规划协调一致。

#### 4.2 总 平 面

- **4.2.1** 办公区、生活区和施工作业区应分区设置,且应采取相应的隔离措施,并应设置导向、警示、定位、宣传等标识。
- **4.2.2** 办公区、生活区宜位于建筑物的坠落半径和塔吊等机械作业半径之外。
- **4.2.3** 临时建筑与架空明设的用电线路之间应保持安全距离。 临时建筑不应布置在高压走廊范围内。
- **4.2.4** 办公区应设置办公用房、停车场、宣传栏、密闭式垃圾 收集容器等设施。
- **4.2.5** 生活用房宜集中建设、成组布置,并宜设置室外活动区域。
- 4.2.6 厨房、卫生间宜设置在主导风向的下风侧。

# 5 建筑设计

#### 5.1 一般规定

- **5.1.1** 临时建筑各类用房的功能配置,应根据建设规模与现场情况确定。
- **5.1.2** 临时建筑的平面设计应根据场地条件、使用要求、结构选型、生产制作等情况确定,并应符合现行国家标准《建筑模数协调统一标准》GBJ 2 的规定。
- **5.1.3** 餐厅、资料室应设在临时建筑的底层,会议室宜设在临时建筑的底层。
- 5.1.4 办公用房、宿舍宜采用活动房,围挡宜选用彩钢板。
- **5.1.5** 临时建筑的体形宜规整,应有自然通风和采光,并应满足节能要求。
- **5.1.6** 临时建筑外窗可开启面积不应小于整窗面积的 30 %,并 应有良好的气密性、水密性和保温隔热性能。办公用房和宿舍的 窗地面积比不宜小于 1/7。
- **5.1.7** 严寒和寒冷地区外门应采取防寒措施。夏热冬暖和夏热 冬冷地区的外窗宜设置外遮阳。
- 5.1.8 屋面、外墙、外门窗应采取防止雨、雪渗漏的措施。
- 5.1.9 临时建筑地面应采取防水、防潮、防虫等措施,且应至 少高出室外地面 150mm。临时建筑周边应排水通畅、无积水。
- 5.1.10 临时建筑屋面应为不上人屋面。

#### 5.2 办公用房

- 5.2.1 办公用房宜包括办公室、会议室、资料室、档案室等。
- 5.2.2 办公用房室内净高不应低于 2.5m。
- 5.2.3 办公室的人均使用面积不宜小于 4m², 会议室使用面积

不宜小于 30m²。

#### 5.3 生活用房

- **5.3.1** 生活用房宜包括宿舍、食堂、餐厅、厕所、盥洗室、浴室、文体活动室等。
- 5.3.2 宿舍应符合下列规定:
- 1 宿舍内应保证必要的生活空间,人均使用面积不宜小于 2.5m²,室内净高不应低于 2.5m。每间宿舍居住人数不宜超过 16 人。
  - 2 宿舍内应设置单人铺,层铺的搭设不应超过2层。
- **3** 宿舍内宜配置生活用品专柜,宿舍门外宜配置鞋柜或 鞋架。
- 5.3.3 食堂应符合下列规定:
- 1 食堂与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于 15m,且不应设在污染源的下风侧。
  - 2 食堂宜采用单层结构,顶棚宜设吊顶。
- **3** 食堂应设置独立的操作间、售菜(饭)间、储藏间和燃气罐存放间。
- **4** 操作间应设置冲洗池、清洗池、消毒池、隔油池; 地面 应做硬化和防滑处理。
- 5 食堂应配备机械排风和消毒设施。操作间油烟应经处理 后方可对外排放。
  - 6 食堂应设置密闭式泔水桶。
- 5.3.4 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
  - 1 施工现场应设置自动水冲式或移动式厕所。
- 2 厕所的厕位设置应满足男厕每 50 人、女厕每 25 人设 1 个蹲便器,男厕每 50 人设 1m 长小便槽的要求。蹲便器间距不应小于 900mm,蹲位之间宜设置隔板,隔板高度不宜低于 900mm。
  - 3 盥洗间应设置盥洗池和水嘴。水嘴与员工的比例宜为

- 1:20, 水嘴间距不宜小于 700mm。
- 4 淋浴间的淋浴器与员工的比例宜为 1:20, 淋浴器间距 不宜小于 1000mm。
  - 5 淋浴间应设置储衣柜或挂衣架。
  - 6 厕所、盥洗室、淋浴间的地面应做硬化和防滑处理。
- 5.3.5 施工现场宜单独设置文体活动室,使用面积不宜小于 $50m^2$ 。

## 6 建筑防火

- 6.0.1 临时建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 4.0m,净空高度不应小于 4.0m。
- **6.0.2** 临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、防火分区的最大允许建筑面积应符合表 6.0.2 的规定。

表 6.0.2 临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、 防火分区的最大允许建筑面积

临时建筑	耐火等级	最多允许层数	最大允许长度 (m)	防火分区的最大允许建筑面积 (m²)
宿舍	四级	2	60	600
か公用房	四级	2	60	600
食堂	四级	1	60	600

#### 6.0.3 防火间距应符合下列规定:

- 1 临时建筑距易燃易爆危险物品仓库等危险源的距离不应 小于 16m。
- 2 对于成组布置的临时建筑,每组数量不应超过 10 幢,幢 与幢之间的间距不应小于 3.5m,组与组之间的间距不应小于 8.0m。

#### 6.0.4 安全疏散应符合下列规定:

- 1 临时建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、同一防火分区的每个楼层,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0 m。
- 2 对于两层临时建筑,当每层的建筑面积大于 200m<sup>2</sup>时,应至少设两个安全出口或疏散楼梯;当每层的建筑面积不大于 200m<sup>2</sup> 月第二层使用人数不超过 30 人时,可只设置一个安全出

口或疏散楼梯。当临时建筑超过两层时,应按现行国家规范《建筑设计防火规范》GB 50016 执行。

- 3 房间门至疏散楼梯的距离不应大于 25.0m, 采用自熄性 轻质材料做芯材的彩钢夹芯板作围护结构的房间门至疏散楼梯的 距离不应大于 15.0m。
- 4 疏散楼梯和走廊的净宽度不应小于 1.0m,楼梯扶手高度不应低于 0.9m,外廊栏杆高度不应低于 1.05m。
- **6.0.5** 使用温度超过 80℃的场所,不应采用自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹心板。
- **6.0.6** 厨房墙体的耐火极限不应低于 0.50h。厨房灶具、烟道等高温部位应采取防火隔热措施。
- **6.0.7** 每 100m² 临时建筑应至少配备两具灭火级别不低于 3A 的灭火器,厨房等用火场所应适当增加灭火器的配置数量。

## 7 结构设计

#### 7.1 一般规定

- 7.1.1 临时建筑的结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以分项系数设计表达式进行计算。
- **7.1.2** 临时建筑结构应按照承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。
- 7.1.3 临时建筑结构设计应满足抗震、抗风要求,并应进行地 基和基础承载力计算。
- 7.1.4 临时建筑的结构安全等级不应低于三级;结构重要性系数不应小于 0.9。
- 7.1.5 临时建筑的抗震设防类别应为丁类。
- 7.1.6 临时建筑的结构计算模型应符合其主要受力特征和构造 状况。
- 7.1.7 临时建筑的结构体系应符合下列规定:
  - 1 应采用几何不变体系;
- 2 结构布置宜规则、对称,质量和刚度沿建筑物高度方向 的变化宜均匀;
- **3** 所有构件之间应有可靠的连接和必要的锚固、支撑,保证结构的刚度和整体性;
  - 4 应具有直接、合理的传力途径。
- 7.1.8 办公用房、宿舍宜采用钢框架、钢排架或门式刚架等承重结构体系;食堂宜选用钢框架或门式刚架等轻型钢结构承重结构体系。
- **7.1.9** 活动房和砌体建筑的层高、总高度及跨度限值不宜超过表 7.1.9 的规定。

42 7.1.	> 10 M 1/2 4H M	の件注が印が云	3、心间及众吃。	
结构类型	层数	层高 (m)	总高度 (m)	跨度 (m)
活动房	单层	5. 5	5. 5	9. 1
伯列历	二层	3. 5	6.5	9. 1
砌体建筑	单层	4.0	4.0	6. 0

表 7.1.9 活动房和砌体建筑的层高、总高度及跨度限值

- 7.1.10 附着在临时建筑上的设施、设备应与主体结构有可靠的 连接,并应进行受力验算。
- **7.1.11** 钢结构主要受力构件的防火保护层应根据临时建筑的耐火等级进行设计。
- 7.1.12 在活动房的设计文件中应明确钢材除锈等级与方法、防火与防腐涂料性能及涂层厚度等要求。
- 7.1.13 活动房闭口截面构件沿全长和端部均应焊接封闭。当主构件采用两根 C 型薄壁型钢焊接制作时,应在 C 型薄壁型钢外侧接缝处进行防水密封处理。

#### 7.2 材 料

- 7.2.1 现浇混凝土强度等级不应低于 C20, 预制混凝土构件的 强度等级不应低于 C25。
- 7.2.2 钢筋混凝土构件用的纵向受力钢筋宜选用 HRB400 级和 HRB335 级热轧钢筋, 箍筋宜选用 HRB335、HPB235 级热轧钢筋。
- 7.2.3 活动房承重结构用的钢材宜根据结构形式、荷载特征以及工作环境等因素综合选用,并应符合下列规定:
- 1 冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢、圆钢拉杆和连结钢板等, 应采用符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 的 Q235 钢 或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 的 Q345 钢。
- **2** 冷弯薄壁型钢的性能指标应满足现行国家标准《冷弯型钢》GB/T 6725 及相关标准的要求。

- **7.2.4** 钢材的强度设计值、性能指标应满足现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的要求,并应符合下列规定:
- 1 经退火、焊接和热镀锌等热处理的冷弯薄壁型钢构件不得采用冷弯效应的强度设计值。
- **2** 采用厚度小于 4mm 的钢材或冷弯薄壁型钢时,钢材的 强度设计值应降低 5%。
- 7.2.5 承重砌体材料的选用应符合下列规定,
- 1 烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖的强度等级不 应低于 MU10。
  - 2 混凝土砌块的强度等级不应低于 MU5.0。
  - 3 石材的强度等级不应低于 MU20。
  - 4 砌筑砂浆强度等级不应低于 M2.5。
- 7.2.6 轻型瓦材屋面用承重木材的强度等级应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005 的规定。
- 7.2.7 压型钢板可选用具有 PE 涂层的彩钢板或镀锌钢板。用于非承重的彩钢板厚度不应小于 0.4mm, 彩钢板用于屋面时, 彩钢板的厚度不应小于 0.5mm。
- 7.2.8 用于承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于 15kg/m³, 用于非承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于 12kg/m³; 板与芯材的粘结强度不应小于 0.1MPa。
- **7.2.9** 计算下列情况的结构构件和连接时,本规范第 7.2.4 条规定的强度设计值,应乘以下列相应的折减系数:
  - 1 平面格构式檩条的端部主要受压腹杆: 0.85;
  - 2 单面连接的单角钢杆件:
    - 1) 按轴心受力计算构件强度和连接: 0.85;
    - 2) 按轴心受压计算构件稳定性: 0.6+0.0014A;
  - 注: 其中λ为杆件的长细比。
- **3** 两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接以及单盖板的不对称连接: 0.90。

#### 上述几种情况同时存在时, 其折减系数应连乘。

#### 7.3 荷载与荷载效应

**7.3.1** 楼面均布活荷载标准值及其组合值系数应符合表 7.3.1 的规定。

the second secon				
序号	类 别	标准值(kN/m²)	组合值系数 (4%)	
1	宿舍	2. 0	0. 7	
2	走廊、楼梯	3. 5	0.7	
3	办公室	2. 0	0.7	
4	会议室	2. 0	0.7	
5	食堂	2. 5	0.7	
6	资料室	2. 5	0.9	
7	不上人屋面	0.5	0.7	

表 7.3.1 楼面均布活荷载标准值及其组合值系数

- 注: 1 屋面均布活荷载与雪荷载不同时考虑,应取两者中的较大值;
  - 2 栏杆顶部水平荷载官取 1.0kN/m;
  - 3 当实际荷载较大时,应按实际情况取值;
  - 4 表中未列出的楼面均布活荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规 范》GB 50009 执行。
- 7.3.2 风荷载、雪荷载的取值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 执行。
- **7.3.3** 临时建筑结构在永久荷载、可变荷载作用下的内力和变形宜采用弹性分析的方法计算。
- 7.3.4 分析临时建筑结构的刚架、屋架、檩条的内力时,应考虑由于负风压作用引起构件内力变化的不利影响,且永久荷载的荷载分项系数应取 1.0。
- 7.3.5 临时建筑结构构件按承载能力极限状态设计时,应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的要求采用荷载效应的基本组合进行计算。
- 7.3.6 临时建筑结构构件按正常使用极限状态设计时,应采用

荷载效应的标准组合计算变形,并应符合相关变形限值的要求。

7.3.7 计算临时建筑结构构件和连接时,荷载效应组合、荷载分项系数、荷载组合系数的取值,应满足现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的有关要求。

#### 7.4 地基与基础

- 7.4.1 基础应埋人稳定土层,埋置深度不宜小于 0.3m, 严寒与寒冷地区基础埋深应符合现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》 JGJ 118 的有关规定。
- 7.4.2 同一结构单元的基础宜采用同一类型,基础底面宜埋置在同一标高上,当基础底面不在同一标高上时,应按 1:2 的台阶逐步放坡。
- 7.4.3 临时建筑官采用天然地基,并应符合下列规定:
- 1 地基承载力特征值不应小于 60kPa, 当遇到松散填土、 暗浜时,应根据地基承载力要求进行地基处理或加固;
- 2 对于符合本规范表 7.1.9 限值的临时建筑,可按照工程项目或邻近场地的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算;
- **3** 对于不符合本规范表 7.1.9 限值的临时建筑,应按照临时建筑所在位置的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算。
- 7.4.4 活动房宜采用预制混凝土基础。活动房基础设计除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 和《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关要求外,尚应符合下列规定:
- 1 单层活动房的基底宽度不应小于 300mm, 厚度不应小于 150mm;
- 2 两层活动房的基底宽度不应小于 500mm, 厚度不应小于 200mm。
- 7.4.5 砌体建筑、砌体围挡宜采用砖、石砌筑的条形基础或混凝土条形基础;基础的构造和尺寸除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的规定外,尚应符合下列规定:
  - 1 基底宽度不应小于 300mm, 厚度不应小于 150mm;

- 2 软弱土层上的砌体条形基础应设置地圈梁。地圈梁宽度 不宜小于 200mm,高度不应小于 120mm;纵向钢筋不应小于 4¢12,箍筋直径不应小于 ¢6,箍筋间距不应大于 250mm;
  - 3 砌体围挡基础顶面官高出地面 0.2m。
- 7.4.6 彩钢板围挡宜采用预制混凝土基础,基础的构造和尺寸除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的要求外,尚应符合下列规定:
  - 1 基础宽度不应小于 300mm;
  - 2 基础厚度不应小于 150mm。
- **7.4.7** 湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础应按国家现行有关标准的规定进行处理。

#### 7.5 活动房设计与构造要求

- 7.5.1 活动房的设计应遵循标准化、定型化及通用化的原则。
- 7.5.2 活动房结构构件设计应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构设计规范》GB 50017 的规定。
- 7.5.3 活动房节点应按照通用性强、连接可靠、坚固耐用、适应多次拆装的原则进行设计;各结构构件之间的连接应采用螺栓连接,不得采用现场焊接。
- 7.5.4 钢柱脚可采用预埋锚栓与柱脚板连接的外露式做法,并 应符合下列规定:
  - 1 柱脚底面应至少高出室内地面 50mm;
- **2** 门式刚架结构承重体系可采用铰接柱脚;钢排架、钢框架承重体系应采用刚接柱脚;
- 3 柱脚锚栓应采用 Q235 钢或 Q345 钢制作,直径不宜小于 16mm,数量不应少于 4 根。锚固长度不宜小于锚栓直径的 25 倍;当锚栓的锚固长度小于锚栓直径的 25 倍时,可加锚板,锚板厚度不宜小于 12mm。
- 7.5.5 活动房的节点构造应符合下列规定:

- 1 活动房杆件的轴线宜汇交于节点中心;
- **2** 钢排架承重体系中的梁与柱或主梁与次梁之间应采用直径不小于 12mm 的螺栓连接,连接螺栓的数量应根据计算确定,并不应少于 2 个。
- 7.5.6 活动房的柱间垂直支撑官分布均匀,并应符合下列规定:
- 1 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时,在山墙、端跨应设置外墙柱间垂直支撑,中间跨应间隔设置柱间垂直支撑。长度每超过 18m 应增设一道隔墙,并应符合山墙的规定;
- 2 当采用钢框架或门式刚架轻型钢结构承重体系时,在山墙、两端跨和外墙纵向长度每 45m 应设置一道柱间垂直支撑;
- 3 当采用带花篮式调节螺栓的交叉圆钢作为外墙柱间垂直 支撑时,圆钢的直径不应小于 10mm,圆钢与构件的夹角应在  $30^{\circ}\sim60^{\circ}$ 之间,宜为  $45^{\circ}$ ;
- **4** 当房屋高度大于 1.6 倍的柱距时,柱间垂直支撑宜分层设置。
- 7.5.7 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时,应设置屋面垂直 支撑,并应符合下列规定:
- 1 在设置纵向柱间垂直支撑的开间应同时设置屋面垂直支撑;
- **2** 当屋架跨度不大于 6m 时,沿跨度方向设置的屋面垂直 支撑不应少于 2 道;
- 7.5.8 活动房屋面水平支撑的设置应符合下列规定:
- 1 设置纵向柱间支撑的开间宜同时设置屋面横向水平支撑。 当采用钢排架轻型钢结构承重体系时,宜在屋架的上、下弦同时 设置屋面横向水平支撑;
- 2 未设置屋面垂直支撑的屋架间,相应于屋面垂直支撑的 屋架上、下弦节点处应沿房屋纵向设置通长的刚性系杆;
  - 3 在柱顶、屋脊处应设置沿房屋纵向通长的刚性系杆,刚

性系杆可由檩条兼作,檩条应按压弯杆件验算其强度、刚度和稳 定性;

- **4** 由支撑斜杆组成的水平桁架,其直腹杆应按刚性系杆 考虑。
- 7.5.9 山墙屋架的腹杆与山墙立柱宜上下对齐,在立柱与腹杆连接处沿立柱内、外两侧应设置长度不小于 2m 的条形连接件,并应采用螺栓连接。
- 7.5.10 楼板、屋面板应与主体结构可靠连接,并应符合下列规定:
- 1 采用木楼板时,宜将木格栅和木楼板预制成标准的装配单元,木楼板装配单元的支承长度不应小于 35mm。木格栅的间距不应大于 600mm。木格栅可采用矩形、木基材工字形截面,截面尺寸应通过计算确定;
  - 2 上弦节点处的檩条与屋架上弦应通过檩托板用螺栓连接;
  - 3 穿诱屋面螺栓处应采取防渗漏措施。
- 7.5.11 活动房结构构件的厚度应符合下列规定:
- 1 主要承重构件的钢板厚度不应小于 2.0mm,且不宜大于 6.0mm;用于檩条 和墙梁的冷弯薄壁型钢的壁厚不应小于 1.5mm;用于 H 型钢主刚架的钢板厚度不宜小于 2.3mm;
- 2 结构构件中受压板件的最大宽厚比应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的规定。
- 7.5.12 构件的允许长细比不宜超过表 7.5.12 的限值。

构 件 类 别	允许长细比
主要承重构件(如受压柱、梁式桁架中的受压杆等)	150
其他构件及支撑	200
受拉构件	350
门式刚架	180

表 7.5.12 构件的允许长细比

注: 张紧的圆钢拉条的长细比不受此限。

- **7.5.13** 活动房的层间位移不宜大于柱高的 1/150; 当采用门式 刚架时, 层间位移不宜大于柱高的 1/60。
- **7.5.14** 受弯构件的允许挠度应符合表 7.5.14 的规定。

构 件 类 别	允许竖向挠度
楼(屋)面梁、桁架	L/200
<b>檩</b> 条、楼面板、屋面板、围护墙板	L/150
门式刚架	L/180
<b>悬挑构件</b>	L/400

表 7.5.14 受弯构件的允许挠度

- 注: し为受弯构件的长度。
- 7.5.15 走道托架应采用螺栓与结构柱可靠连接,当走廊宽度超过 1.0m 时,走道托架端部应设置落地柱。
- 7.5.16 活动房结构构件不宜采取对接焊接的方式进行拼接,当需要采用焊接时,焊接的形式、焊缝质量等级要求、焊接质量保证措施等除应满足现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的要求外,尚应符合下列规定:
- 1 梁、柱的拼接应设置在杆件内力较小的节间内,且应与 杆件等强;
  - 2 每根构件的接头不应超过1个;
- **3** 焊接材料应与主体金属材料相匹配,当不同强度等级的钢材连接时,可采用与低强度钢材相适应的焊条;
  - 4 焊缝的布置宜对称于构件的形心轴。

#### 7.6 砌体建筑设计与构造要求

- 1 墙体布置应闭合,纵横墙的布置宜均匀对称,在平面内 宜对齐;同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀;纵、横墙交接处应有 拉结措施;烟道、通风道等竖向孔道不应削弱墙体承载力;

- **2** 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面积不应超过横墙面积的 50%;
  - 3 横墙长度不宜小于其高度;
  - 4 承重墙厚度不宜小于 180mm。
- 7.6.2 砌体建筑的屋盖宜采用钢木或轻钢屋架。
- **7.6.3** 砌体建筑应在屋架下设置闭合的钢筋混凝土圈梁,并应符合下列规定:
- 1 圈梁宽度应与墙厚相同,高度不应小于 120mm,圈梁纵向配筋不应少于 4\$\phi\$10,钢筋搭接长度应根据受拉钢筋确定,箍筋宜为 \$\phi\$6@250mm;
  - 2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接;
  - 3 圈梁与屋盖之间应采取可靠的锚固措施。
- **7.6.4** 砌体建筑应在外墙、大房间四角设置钢筋混凝土构造柱,并应符合下列规定:
  - 1 构造柱与墙体的连接处的墙体应砌成马牙槎;
- 2 应沿墙高每隔 500mm 设 2% 拉结钢筋,每边伸入墙内不少于 1m。
- 7.6.5 屋盖应有足够的承载力和刚度;屋架端部应用直径不小于 \$14 的锚栓与圈梁或构造柱锚固,锚栓的数量应经过计算确定,且不应少于 2 根。
- 7.6.6 檩条与桁架上弦锚固应根据屋架跨度、支撑方式及使用条件选用螺栓或其他可靠的锚固方法。
- **7.6.7** 屋盖应根据结构的形式和跨度、屋面构造及荷载等情况 选用上弦横向支撑或垂直支撑。

#### 7.7 围 挡

- **7.7.1** 围挡宜选用彩钢板、砌体等硬质材料搭设,并应保证施工作业人员和周边行人的安全。
- 7.7.2 在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动人员较密集地区及高度超过 2m 的围挡应选用彩钢板。

- 7.7.3 彩钢板围挡应符合下列规定:
  - 1 围挡的高度不宜超过 2.5m;
- 2 当高度超过 1.5m 时,宜设置斜撑,斜撑与水平地面的夹角官为 45°:
  - 3 立柱的间距不宜大于 3.6m;
  - 4 横梁与立柱之间应采用螺栓可靠连接;
  - 5 围挡应采取抗风措施。
- 7.7.4 砌体围挡的高厚比、强度应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003 的规定。
- 7.7.5 砌体围挡的结构构造应符合下列规定:
  - 1 砌体围挡不应采用空斗墙砌筑方式;
- 2 砌体围挡厚度不宜小于 200mm, 并应在两端设置壁柱, 壁柱尺寸不宜小于 370mm×490mm, 壁柱间距不应大于 5.0m;
- 3 单片砌体围挡长度大于 30m 时,宜设置变形缝,变形缝两侧均应设置端柱;
  - 4 围挡顶部应采取防雨水渗透措施;
- 5 壁柱与墙体间应设置拉结钢筋,拉结钢筋直径不应小于6mm,间距不应大于500mm,伸入两侧墙内的长度均不应小于1000mm。

# 8 建筑设备

#### 8.1 一般规定

- **8.1.1** 建筑设备设计应做到安全可靠、经济合理、维护管理方便,并应整体协调。
- **8.1.2** 临时建筑应考虑声、光、废弃物等对环境的影响,并应 采取综合治理措施,确保周边环境安全。
- **8.1.3** 临时建筑应采用节能和节水措施,并应采用节能型设备和节水型器具。

#### 8.2 给水排水

- 8.2.1 临时建筑宜设置室内、外给水排水系统。
- **8.2.2** 临时建筑的市政引入管上应设水表,各用水点可根据管理的需要分别设置水表。
- **8.2.3** 临时建筑的水源可采用市政水源或自备水源。生活给水的饮用水系统、杂用水系统和热水系统的水质应满足使用要求,并应符合国家现行有关卫生标准的规定。
- 8.2.4 临时建筑的用水定额,宜根据用途、卫生器具完善程度和区域条件等因素,按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 及有关标准确定。
- **8.2.5** 生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。 当城镇管网的压力无法满足使用要求,且供水条件许可时,宜采 用管网叠压供水方式。
- **8.2.6** 市政引入管严禁与自备水源供水管道直接连接。生活饮用水管网严禁与非饮用水管网连接。严禁生活饮用水管道与大便器(或槽)直接连接。
- 8.2.7 临时建筑的生活用水和施工用水,应在引入管后分成各

自独立的给水管网,其中施工用水管网的起端应采取防回流污染措施。

- **8.2.8** 当采用非饮用水或自备水源作为施工、冲洗和浇洒等用水时,应采取防止误饮误用的措施。
- **8.2.9** 生活饮用水池(或水箱)应与其他用水的水池(或水箱) 分开设置,且应有明显的标识。生活饮用水池(或水箱)应采用 独立的结构形式,不宜埋地设置,且应采取防污染措施。
- 8.2.10 临时建筑各用水点压力应满足使用要求。各配水横管的给水压力大于 0.35MPa 时,应设置减压或调压设施。
- **8.2.11** 室内、外给水系统应采用卫生安全、耐压、耐腐蚀、连接密封性好的管材、配件和阀门,并应采取有效措施防止管网漏损现象。
- **8.2.12** 在严寒地区和寒冷地区等有可能结冻的场所,给水排水管道和设施应采取防冻措施。
- **8.2.13** 临时建筑宜设置饮水供应点,饮水供应点不得设在易被污染的场所。
- **8.2.14** 浴室等场所宜设置热水供应系统。热水供应系统热源的 选择,应根据施工现场、当地气候和自然资源条件综合确定,宜 优先利用可再生能源。
- 8.2.15 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。 当采用燃气作为热源时,除平衡式燃气热水器外,其他燃气热水器不得设置在淋浴室内,并应设置可靠的通风排气设施。
- **8.2.16** 卫生器具内无水封时,在室内排水沟与室外排水管道连接处应设置水封装置,且水封深度不得小于 50mm。
- **8.2.17** 生活饮用水储水箱(或水池)的泄水管和溢流管、开水器和热水器的排水管不得与污、废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。
- **8.2.18** 食堂内排水宜与其他排水系统分开单独设置,并应采取隔油处理措施。
- 8.2.19 化粪池距离地下水取水构筑物不得小于 30m。

- **8.2.20** 室内、外排水应有组织地排放,不得污染周边环境和水体。
- **8.2.21** 排水系统应按污水和雨水分流的原则设计。在水资源紧缺地区,宜根据施工现场和区域降雨情况,采取雨水收集回用的措施。
- **8.2.22** 排入城市下水道、明沟(或明渠)和自然水体的污、废水应根据排放要求进行处理,并应达到规定的排放标准。
- **8.2.23** 临时建筑消防给水设置应根据各类用房的性质、面积、层数等因素,按照国家现行有关防火规范执行。

#### 8.3 采暖、通风与空调

- 8.3.1 严寒地区和寒冷地区临时建筑宜设采暖设施。
- **8.3.2** 最热月平均室外气温不低于 25℃地区的临时建筑可设置空调设备。
- 8.3.3 当办公室、会议室、宿舍、文体活动室及餐厅等房间设置空调时,夏季室内设计温度不宜低于 26℃,冬季室内设计温度不宜高于 18℃。
- **8.3.4** 当公共浴室设置采暖设施时,采暖室内设计温度宜为25℃,并应有防止烫伤的措施。
- 8.3.5 临时建筑内严禁采用明火采暖。
- **8.3.6** 设置空调及采暖时,宜采用单元式空调机或多联式空调机。
- **8.3.7** 除电力充足和供电政策支持外,不应采用直接电热式采暖供热设备。
- 8.3.8 浴室、厕所、盥洗室等,当利用自然通风不能满足室内卫 生要求时,应设置机械通风,其排风换气次数不应小于10次/h。
- **8.3.9** 空调室外机应统一安装,其安装位置应统一设计。室外机应设置在通风良好、便于散热的地方,并应避开人行通道。
- **8.3.1**<sup>0</sup> 空调设备的冷凝水应有组织排放。冷凝水不应直接与污水管或雨水管连接。

#### 8.4 电 气

- 8.4.1 临时建筑的低压配电应采用交流 50Hz、220/380V。当由施工专用变压器或独立变压器供电时,低压配电系统接地形式应采用 TN 系统;当由地区共用低压电网供电时,低压配电系统接地形式应与原系统一致。
- 8.4.2 变配电室设置应符合下列规定:
- 1 应靠近电源进线侧,不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所。当无法远离多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所时,不应设在污染源的下风侧;
  - 2 不应设在有剧烈振动或有易燃易爆物的场所;
- **3** 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜与厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所贴邻。
- **8.4.3** 自备发电机电源必须与城市供电线路电源连锁,严禁并列运行。
- **8.4.4** 室外配电采用架空线路时,架空线必须采用绝缘导线。架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
- **8.4.5** 接户线的档距不宜大于 25m, 档距超过 25m 时, 宜设接户杆。
- 8.4.6 接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于 2.5m,进户线过墙处应穿管保护。接户线最小截面应符合表 8.4.6 规定。

	接户线长度	接户线截面(mm²)		
接户线架设方式	(m)	铜 线	铝 线	
架空或沿墙敷设	10~25	6, 0	10.0	
	<10	4.0	6. 0	

表 8.4.6 接户线最小截面

8.4.7 室外配电采用电缆线路时,严禁沿地面明敷。电缆线路

应采用悬挂式架空或埋地敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

- **8.4.8** 室内配线必须采用绝缘导线或电缆。木屋盖吊顶内的电线应采用金属管配线,或采用带金属保护层的绝缘导线。
- **8.4.9** 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(或塑料)夹、嵌绝缘槽、穿电工套管、金属线槽、阻燃型刚性塑料导管(或槽)或钢索敷设。
- **8.4.10** 电器和导体的选择、配电线路的保护和敷设,应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的有关规定。
- **8.4.11** 每幢临时建筑进线处应设置电源箱,并应设置具有隔离作用及短路保护、过负载保护和接地故障保护作用的电器。
- **8.4.12** 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829 和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955 的规定。
- 8.4.13 临时建筑的照明应优先采用高效光源和节能灯具。照度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定。
- 8.4.14 照明方式的确定应符合下列规定。
  - 1 工作场所应设置一般照明。
- **2** 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明。
- **3** 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不能满足要求的场所,宜采用混合照明。
- 8.4.15 照明控制方式的选择应符合下列规定:
- 1 应充分利用天然光并根据天然光的照度变化控制各分区的电气照明。
- **2** 根据照明使用特点,可采取分区控制灯光或适当增设照明开关。
- **8.4.16** 白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯及其镇流器等不应直接 安装在木构件等可燃材料上。

直接安装在可燃材料表面的灯具,应采用标有 下标志的灯具。

- 8.4.17 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(或组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(或组)。
- **8.4.18** 在照明分支回路中不应采用三相低压断路器对多个单相分支回路进行控制和保护。
- **8.4.19** 配电回路应将照明回路和插座回路分开,插座回路应有 防漏电保护措施。食堂的用电设备终端配电回路应装设剩余电流 动作保护器。
- **8.4.20** 用于插座回路和用电设备终端配电回路的剩余电流动作保护器的额定动作电流值不应大于 30mA, 额定动作时间不应大于 0.1s。

潮湿或有腐蚀介质场所配电的剩余电流动作保护器,其额定动作电流值不应大于 15mA,额定动作时间不应大于 0.1s。安装于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用防溅型产品。

- **8.4.21** 宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定,且不宜小于 1.5kW。
- 8.4.22 宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求确定,且不应 少于 2 个。电源插座不宜集中在同一面墙上设置。当居室内设置 空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等,应另设专用电源 插座。
- **8.4.23** 接地装置宜采用共用接地网,接地电阻值应按设备要求的最小值确定。
- **8.4.24** 临时建筑应设总等电位联结。有洗浴设施的卫生间应设局部等电位联结。
- **8.4.25** 临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。
- **8.4.26** 办公室应设置电话终端插座,并宜设置宽带信息插座。 文体活动室宜设电视终端插座。

# 9 施工安装

#### 9.1 一般规定

- **9.1.1** 临时建筑的构件应按设计要求制作。活动房、轻钢屋架等构件制作应在生产车间内完成,不得在施工现场进行。
- **9.1.2** 原材料、构配件和设备进场时,应提供相应的产品合格证、材质证明和检测报告;对于活动房,还应提供建筑、结构图纸和安装施工说明书及使用说明书。
- **9.1.3** 临时建筑施工前应对结构构件的质量进行检查。当结构构件的变形、缺陷超出允许偏差时,应进行处理,并应经检验合格后方可使用。
- **9.1.4** 进场的构件、设备和材料应根据施工顺序和场地情况合理布置堆放区域,分类堆放,避免挤压变形、冲击损伤,并应有防水、防火、防倾倒措施。
- 9.1.5 钢构件主梁起拱量宜为主梁跨度的 2%~3%。
- **9.1.6** 临时建筑安装施工前,应根据设计图纸和施工专项方案 对操作工人进行技术交底。
- **9.1.7** 块材、水泥、钢筋、外加剂等除应有产品的合格证书、产品性能检测报告外,尚应有材料主要性能的进场复验报告。
- 9.1.8 临时建筑的场地及基础应符合下列规定:
- 1 场地应平整、坚实,平整偏差不应大于 50mm,并应做好有组织排水;
- 2 地基承载力及地基处理应满足设计要求,并应查清基础 部位是否存在溶洞、坟墓等地下空洞;
- **3** 基础混凝土强度、预埋件的位置及标高应符合设计要求。 基础施工完成后应经过相关负责人验收;
  - 4 混凝土基础梁的质量宜符合现行国家标准《混凝土结构

工程施工质量验收规范》GB 50204 和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 的有关规定。基础定位轴线、截面尺寸、支承顶面和地脚螺栓位置允许偏差应符合表 9.1.8 的规定:

表 9.1.8 基础定位轴线、截面尺寸、支承顶面和 地脚螺栓位置允许偏差

J	页 目	允许偏差(mm)			
基础	基础梁定位轴线				
基础上	基础上柱的定位轴线				
基	<b>始截面尺寸</b>	+20, -10			
+255	标髙	±5			
支承顶面	水平度	3/1000			
	任意两螺栓中心线距离	±2			
地脚螺栓	伸出长度	+20, 0			
	螺纹长度	+20, 0			

- **5** 基础的混凝土强度应达到设计强度的 75%后,方可进行上部建筑物的施工或安装。
- 9.1.9 临时建筑的施工安装应采取安全防护措施。

### 9.2 活动房施工

- **9.2.1** 活动房原材料、构配件和设备进场时,应按下列规定进行验收:
- 1 钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀,油漆应完好。 构配件的焊接部位不得脱焊,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等 缺陷;
- 2 楼梯踏步板与外廊走道板应有防滑措施。栏杆构造和高度应符合本规范第 6.0.4 条的规定;
- **3** 彩钢夹芯板外观质量要求和尺寸允许偏差应分别符合表 9.2.1-1 和表 9.2.1-2 的规定:

表 9.2.1-1 彩钢夹芯板外观质量要求

项 目	质 量 要 求
板面	板面平整,色泽均匀,无明显凹凸、翘曲、变形、伤痕
表面	表面清洁、无胶痕与油污,表面烤漆附着量应符合相关规定
切口	切口平直,板面向内弯包
芯板	切面整齐,无剥落,接缝处无明显间隙

表 9. 2. 1-2 彩钢夹芯板尺寸允许偏差 (mm)

项目	长	度	estr estr	ांच संस	对分	角线
<b>项目</b>	€3000	>3000	宽度	厚 度	€6000	>6000
允许偏差	±3	±5	±2	±2	€4	€6

- 4 构配件验收记录应按本规范附录 A 中表 A. 0.1 执行。
- 9.2.2 安装前应对活动房的平面位置和标高等定位线进行复测,并应对基础、轴线等进行复核及验收,无误后方可进入下道工序。
- **9.2.3** 活动房的主要受力构件在安装过程中应保证其稳定,并应在安装就位后进行校正、固定。
- 9.2.4 主框架安装应符合下列规定:
- 1 安装顺序宜从山墙一端向另一端推进; 刚架在形成稳定的空间体系前, 应采用临时支撑或拉索给予固定;
- 2 梁、柱、屋架等构件之间采用螺栓连接时,接触面必须 紧贴严密,螺栓孔应无损、干净,螺栓应紧固。
- 9.2.5 墙板安装应符合下列规定:
- 1 嵌入式墙板安装,可在型钢柱安装时镶入槽内,也可在型钢柱就位后从上方滑入槽内。上、下板之间的搭接缝应采用企口缝,上板的外侧面向下搭接,搭接长度应为8mm~15mm;
  - 2 墙板不得现场裁割;
- **3** 墙板在安装过程中应轻拿轻放,不得拖拽、损坏表面及 边角。

- 9.2.6 门窗安装应符合下列规定:
- 1 门窗搬运时应选择合理的着力点,表面应用软质材料衬垫;
- 2 门窗可与墙壁板同时就位安装,并应在校正其垂直度、 平整度和固定后,在接缝处施打玻璃密封胶。安装完成后应对框 和玻璃进行成品保护。
- 9.2.7 屋面板的安装应符合下列规定:
  - 1 屋面板安装应在屋架、檩条安装固定后进行;
- 2 瓦楞形彩钢夹芯板与檩条间应采用对穿螺栓连接。屋面板的螺栓孔应在工厂内预留,不得现场打孔,孔内应设置带法兰的尼龙管,孔的位置应设置在瓦楞的顶部。螺栓应设有橡胶套圈和金属垫圈,螺栓间距不应大于500mm;
- 3 屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向应正确一致。屋面包角钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺主导风向或顺水流方向,搭接部位应符合设计要求,搭接长度不应小于100mm。屋脊引水板应用自钻钉固定在屋面板上;
- **4** 铺设屋面板时,不得集中堆荷,作业人员也不得在未固定的屋面板上行走;
  - 5 屋面板安装完毕后,应安装屋面垂直支撑。
- 9.2.8 楼板、地板安装应符合下列规定:
- 1 楼板、地板安装应在楼、地面梁和水平拉杆安装完毕后进行。楼板、地板应搁置在楼、地面梁(或桁架)上,应安装牢固平稳、锁定装置应齐全有效:
- 2 木地板、木格栅的安装质量应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206 和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209 的有关规定;
- **3** 楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密。楼板、地板与墙板之间的缝隙应采用 30mm×5mm 的压边条封边。
- 9.2.9 楼梯、栏杆安装应符合下列规定:
  - 1 结构构件安装完毕后,可立即安装楼梯。楼板铺设完毕

后,应立即安装栏杆;

- 2 楼梯的坡度应符合设计要求。楼梯与楼面梁之间应用螺 栓可靠连接,栏杆与楼面、楼梯应连接牢靠。
- 9.2.10 金属构件防锈油漆受到破坏时,应补刷相同颜色防锈漆。
- **9.2.11** 活动房钢构件与其他材料之间应防止相互腐蚀,并应符合下列规定:
  - 1 金属管线与钢构件之间应设置橡胶垫;
  - 2 墙体与基础之间应有防潮措施。
- 9.2.12 活动房应进行施工质量检查,并应按本规范附录 A 中表 A.0.2 执行。

#### 9.3 砌体建筑施工

- 9.3.1 砌体建筑施工质量宜符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的有关规定。
- **9.3.2** 砌筑砂浆应按砂浆配合比配制,并在砂浆保塑时间内使用完毕,不得使用隔夜砂浆。
- **9.3.3** 砌块(或砖)在砌筑前,应按国家现行有关标准的要求润湿。
- **9.3.4** 墙体转角处及墙体与钢筋混凝土构造柱之间必须按设计要求设置拉结钢筋。
- 9.3.5 砌体每日砌筑高度不应大于 2.4m, 每次连续砌筑高度不应大于 1.5m。
- **9.3.6** 砌体的转角处和交接处应同时砌筑,留置的临时间断处 应砌成斜梯。
- 9.3.7 砌筑时铺浆应均匀、平整,并应随铺随砌;灰缝砂浆应 饱满,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
- 9.3.8 应在砌体完成 3d 后进行屋架安装工序。
- 9.3.9 砌体的轴线及垂直度允许偏差应符合表 9.3.9 的规定。

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
项 次	项目		检验方法		
1	1 轴线		10.0	用经纬仪和尺检查	
	垂	垂 每 层		5.0	用 2m 托线板检查
2	直	全	≤10m	10.0	国际体的 日华和日本
	度	高	>10m	20.0	用经纬仪、吊线和尺检查

表 9.3.9 砌体的轴线及垂直度允许偏差

#### 9.3.10 钢木屋架制作应符合下列规定:

- 1 所用原木的材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 的有关规定;
- 2 钢木屋架下弦圆钢拉杆应平直,连接应采用双绑条焊连接,不得采用搭接焊连接;
  - 3 钢木屋架节点制作应保证钢、木接触处的正确角度;
  - 4 钢木屋架应就地卧式组装,并应有合适的组装平台。
- 9.3.11 砌体建筑屋盖施工时,应有防止屋架倾覆的措施。

### 9.4 围挡施工

- 9.4.1 砌体围挡施工除宜符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的规定外,尚应符合下列规定:
- 1 砌体基础宜符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 的有关规定;
  - 2 砌筑砂浆强度等级不应低于设计要求;
  - 3 墙体与壁柱之间应设置 246@500 的拉结筋。
- 9.4.2 彩钢板围挡构件进场验收应符合下列规定:
- 1 彩钢板的高度应满足设计要求,其波距、波高及侧向弯曲尺寸允许偏差应符合表 9.4.2 的规定;
- 2 彩钢板的基板不应有裂纹,涂层不应有肉眼可见的裂纹、 剥落等缺陷。
- 9.4.3 彩钢板围挡的施工应符合下列规定:
  - 1 彩钢板围挡的立柱设置应符合本规范第7.7.3条的规定;

表 9.4.2 彩钢板的波距、波高及侧向弯曲尺寸允许偏差 (mm)

	项 目		允许偏差
	波 距		2. 0
波高	形色区型物法	截面高度≤70	1.5
(汉、阿	彩色压型钢板	截面高度>70	2.0
侧向弯曲	在测量长度 L <sub>1</sub> 的范围内	20.	0

- 注: L<sub>1</sub>为测量长度,指板长扣除两端各 0.5m 后的实际长度(小于 10m)或扣除两端后任选的 10m 长度。
- 2 彩钢板与横梁之间应采用铆钉或螺栓连接,间距不宜大于 200mm;
  - 3 彩钢板与地面之间应保持 20mm~50mm 的间距:
- **4** 彩钢板受到损伤或油漆剥落的部位应采用防锈漆及时补刷。

### 9.5 建筑设备安装

- 9.5.1 建筑设备安装质量宜符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑工程电气施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定。
- 9.5.2 给水排水管道安装应符合下列规定:
- 1 给水管道接口应严密不渗漏,管道应进行水压试验,试验压力应为管道压力的 1.5 倍;
- **2** 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源;
- 3 给水管道在埋地时,宜在当地的冰冻线以下;当在冰冻 线以上铺设时,应采取可靠的保温措施。在无冰冻地区,埋地敷 设时,管顶的覆土厚度不得小于500mm;
- 4 给水、排水管道穿越道路时,埋深不宜小于 700mm; 当 埋深小于 700mm 时,应加钢套管进行保护;

- 5 排水管道埋设前应进行闭水试验。排水应通畅、无堵塞, 管接口应无渗漏;
  - 6 食堂的烹调、备餐部位上方,不得设置排水管道;
  - 7 配电房上方不得设置给水、排水管道。
- 9.5.3 卫生间、厨房、浴室地面坡向应正确,排水应通畅,无积水,管道穿楼板部位不得渗漏。
- 9.5.4 公共厨房设置的排气装置管道接口应严密,排气应通畅。
- 9.5.5 空调设备安装位置应满足设计要求,支架安装应牢固。
- **9.5.6** 电器配置应满足设计要求。配电箱、柜的金属框架接地应可靠,装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且应有标识。
- 9.5.7 电线、电缆敷设应符合下列规定:
  - 1 电缆进入电缆沟、配电房时,其出入口应密封;
- **2** 电线、电缆敷设后应进行绝缘电阻测试,其绝缘电阻值 应符合设计规定;
- 3 室内电器线路宜采用 PVC 管(或槽) 明敷,布线宜整齐 美观;
  - 4 线路不得有绝缘老化及接长使用的情况。
- 9.5.8 插座间的接地线不得串联连接。
- 9.5.9 接地装置应符合下列规定:
- 1 连接应采用搭接焊,焊接应牢固可靠,焊缝不应有咬肉、 夹渣、裂缝、气孔等缺陷;
- **2** 圆钢与圆钢、圆钢与扁钢连接时,焊接长度应为圆钢直径的 6 倍,并应双面施焊。扁钢与扁钢连接时,焊接长度应为扁钢宽度的 2 倍,且不得少于三面施焊;
- 3 当采用人工接地极时,垂直接地体应与地面垂直,当有两个以上接地极时,其间距应大于5m;
  - 4 接地电阻应满足设计要求。
- 9.5.10 建筑设备应进行安装质量检查,并按本规范附录 B 执行。

# 10 质量验收

### 10.1 一般规定

- 10.1.1 临时建筑官在施工安装完工后进行一次性验收。
- 10.1.2 临时建筑的质量验收应按本规范附录 C的规定执行。
- **10.1.3** 临时建筑相关技术文件和验收合格报告等验收资料应单独汇编成册,并应移交使用单位归档保管。
- 10.1.4 临时建筑应在验收合格后,方可交付使用。当临时建筑工程质量不符合要求时,可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的规定进行处理,并应在重新验收合格后交付使用。

### 10.2 活动房验收

- 10.2.1 活动房安装质量验收宜符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的有关规定。
- 10.2.2 活动房质量验收应提交下列文件资料:
  - 1 设计图纸及施工方案;
- **2** 原材料、构配件的质量合格证及进场复验报告、验收记录;
  - 3 隐蔽工程验收资料;
  - 4 混凝土及砂浆强度检验报告;
  - 5 不合格项的处理记录及验收记录。
- 10.2.3 活动房质量验收合格应符合下列规定:
  - 1 各分项工程质量均应符合质量标准;
  - 2 质量控制资料和其他资料文件应完整;

- 3 有关安全及功能的检验和复验结果应符合本规范的要求;
- 4 观感质量应符合本规范的要求。

#### 10.3 砌体建筑验收

- 10.3.1 砌体建筑质量验收宜符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209 的有关规定。
- 10.3.2 砌体建筑质量验收应提交下列文件:
  - 1 施工执行的技术标准、施工图纸及施工方案;
  - 2 原材料、构件的质量合格证及进场复验报告;
  - 3 钢筋接头的试验报告;
  - 4 混凝土及砂浆配合比报告;
  - 5 混凝土及砂浆试件抗压强度试验报告;
  - 6 混凝土工程施工记录;
  - 7 隐蔽工程验收资料。
- 10.3.3 砌体建筑质量验收合格应符合下列规定:
  - 1 有关分项、子分部工程质量验收应合格;
  - 2 质量控制资料应完整;
  - 3 观感质量验收应合格。
- 10.3.4 对有裂缝的砌体验收,应符合下列规定:
- 1 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的,应在返修或加固后进行二次验收;
- **2** 对不影响结构安全性的砌体裂缝,宜予以验收,对明显 影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理。
- **10.3.5** 对混凝土强度的检验,宜以在混凝土建筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据;也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。

### 10.4 围挡验收

- **10.4.1** 砌体围挡质量验收宜符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的有关规定。
- 10.4.2 砌体围挡质量验收应提交下列文件:
  - 1 有关部门审批文件和施工方案;
  - 2 原材料合格证;
  - 3 砂浆强度检测报告;
  - 4 施工质量检验评定表。
- 10.4.3 砌体围挡质量验收合格应符合下列规定:
  - 1 有关分项工程施工质量验收应合格;
  - 2 质量控制资料应完整;
  - 3 观感质量验收应合格。
- 10.4.4 围挡质量验收合格应符合下列规定:
  - 1 应按有关方审核确认的验收方案进行验收;
  - 2 施工质量检查、验收标准应符合相关标准的规定;
- **3** 施工质量验收的主要内容应包括围挡的基础、构件节点、 防腐蚀处理及围挡的标高、强度、尺寸等。

### 10.5 建筑设备验收

- 10.5.1 建筑设备质量验收宜符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定。
- 10.5.2 建筑设备质量验收应提交下列文件:
  - 1 有关部门审批文件和施工方案;
  - 2 建筑设备合格证;
  - 3 建筑设备检测报告;
  - 4 施工质量检验评定表。
- 10.5.3 建筑设备质量验收合格应符合下列规定:

- 1 有关分部、分项工程施工质量验收应合格;
- 2 质量控制资料应完整;
- 3 观感质量验收应符合下列规定:
  - 1) 墙板预留的水、电、空调等设施安装部位应正确;
  - 2) 给水排水管道安装应牢固、接头严密、通水后无渗漏、使用方便;
  - 3) 电气电线管槽应牢固,接头及插座等应接线牢固、 位置适宜、绝缘完善有效;
  - 4) 电气照明灯具和开关应安装牢固、位置适宜、使用 方便;
  - 5) 空调室外机安装应牢固,空调冷媒管安装应平整、 美观。

# 11 使用与维护

### 11.1 使 用

- 11.1.1 临时建筑使用单位应建立健全安全保卫、卫生防疫、消防、生活设施的使用和生活管理等各项管理制度。
- 11.1.2 活动房应按照使用说明书的规定使用。
- **11.1.3** 活动房超过设计使用年限时,应对房屋结构和围护系统进行全面检查,并应对结构安全性能进行评估,合格后方可继续使用。
- **11.1.4** 临时建筑使用单位应定期对生活区住宿人员进行安全、治安、消防、卫生防疫、环境保护等宣传教育。
- 11.1.5 临时建筑使用单位应建立临时建筑防风、防汛、防雨雪灾害等应急预案,在风暴、洪水、雨雪来临前,应组织进行全面检查,并应采取可靠的加固措施。
- **11.1.6** 临时建筑在使用过程中,不应更改原设计的使用功能。 楼面的使用荷载不宜超过设计值; 当楼面的使用荷载超过设计值 时,应对结构进行安全评估。
- **11.1.7** 临时建筑在使用过程中,不得随意开洞、打孔或对结构进行改动,不得擅自拆除隔墙和围护构件。
- 11.1.8 生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品。活动房内不得存放有腐蚀性的化学材料。
- 11.1.9 在墙体上安装吊挂件时,应满足结构受力的要求。
- **11.1.10** 严禁擅自安装、改造和拆除临时建筑内的电线、电器装置和用电设备,严禁使用电炉等大功率用电设备。
- 11.1.11 使用空调、采暖设备的临时建筑,其室内温度控制应符合本规范第8.3.3条、第8.3.4条的规定。
- 11.1.12 围挡的使用应符合下列规定:

- 严禁在彩钢板等轻体围挡或紧靠围挡架设广告或宣传标牌;
- **2** 对围挡应定期进行检查,当出现开裂、沉降、倾斜等险情时,应立即采取相应加固措施;
- 3 堆场的物品、弃土等不得紧靠围挡堆载,堆场离围挡的安全距离不应小于 1.0m;
- 4 围挡上的灯光照明设置和使用等,应符合现行行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定。

### 11.2 维 护

- **11.2.1** 临时建筑使用单位应建立健全维护管理制度,组织相关人员对临时建筑的使用情况进行定期检查、维护,并应建立相应的使用台账记录。对检查过程中发现的问题和安全隐患,应及时采取相应措施。
- **11.2.2** 周转使用规定年限内的活动房重新组装前,应对主要构件进行检查维护,达到质量要求的方可使用。
- 11.2.3 活动房构配件的维护应符合下列规定:
  - 1 承重架焊缝不得开焊,锈蚀严重的焊缝应进行除锈补焊;
  - 2 构配件的活动连接部位维修后应涂抹防锈油保护。
- 11.2.4 当构件和板材产生弯曲变形时,应及时修复或更换。
- 11.2.5 当门窗及配件出现断裂、损坏时,应及时修复或更换。

### 12 拆除与回收

### 12.1 一般规定

- **12.1.1** 临时建筑的拆除应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147 的规定。
- **12.1.2** 临时建筑的拆除应遵循"谁安装、谁拆除"的原则;当出现可能危及临时建筑整体稳定的不安全情况时,应遵循"先加固、后拆除"的原则。
- **12.1.3** 拆除施工前,施工单位应编制拆除施工方案、安全操作规程及采取相关的防尘降噪、堆放、清除废弃物等措施,并应按规定程序进行审批,对作业人员进行技术交底。
- **12.1.4** 临时建筑拆除前,应做好拆除范围内的断水、断电、断燃气等工作。拆除过程中,现场用电不得使用被拆临时建筑中的配电线。
- **12.1.5** 临时建筑的拆除应符合环保要求,拆下的建筑材料和建筑垃圾应及时清理。楼面、操作平台不得集中堆放建筑材料和建筑垃圾。建筑垃圾宜按规定清运,不得在施工现场焚烧。
- **12.1.6** 拆除区周围应设立围栏、挂警告牌,并应派专人监护, 严禁无关人员逗留。当遇到五级以上大风、大雾和雨雪等恶劣天气时,不得进行临时建筑的拆除作业。
- **12.1.7** 拆除高度在 2m 及以上的临时建筑时,作业人员应在专门搭设的脚手架上或稳固的结构部位上操作,严禁作业人员站在被拆墙体、构件上作业。
- **12.1.8** 临时建筑拆除后,场地宜及时清理干净。当没有特殊要求时,地面宜恢复原貌。

### 12.2 活动房拆卸

- **12.2.1** 活动房拆卸顺序应遵循"先安装的构件后拆卸、后安装的构件先拆卸"的原则。
- **12.2.2** 活动房的支撑杆件应逐跨、逐榀拆除,并应防止活动房整体失稳倒塌。拆卸长杆件时,应至少两人配合操作,拆卸的长杆件应放置平稳或直接传递到地面。
- **12.2.3** 拆卸有支撑(或屋)架的活动房时,应先拆卸面板与钢架之间的连接件,使面板与钢架体脱离开;拆卸无固定支撑(或屋)架的活动房时,必须对钢架采取可靠的临时固定措施。
- **12.2.4** 操作人员严禁站在构件上采用晃动、撬动或用大锤砸钢架的方法进行拆卸。
- **12.2.5** 拆下的工作面板、构件、钢丝绳等材料,应及时传至地面,不得高空抛掷。

### 12.3 砌体建筑拆除

- **12.3.1** 人工拆除砌体建筑的作业流程应按自上而下、先非承重构件、后承重构件的搭建施工逆顺序进行。
- **12.3.2** 对于存在结构安全隐患的砌体建筑应采用机械进行破坏性拆除,严禁人工进行拆除作业。
- **12.3.3** 禁止采用立体交叉方式进行拆除作业。砌体建筑确需采用倾覆法拆除的,倾覆物与相邻建(构)筑物间必须满足安全距离要求。
- 12.3.4 在高处进行拆除作业时应先设置溜放槽,体积小、重量轻的构件宜通过溜放槽溜下,体积较大或沉重的材料应用吊绳或起重机吊下,禁止向下抛掷。砌体建筑的屋架宜采用起重机配合拆卸。

### 12.4 回 收

12.4.1 拆卸周转使用的活动房时, 应采取措施避免损伤构配

- 件,构件拆卸后应分类堆放在安全区域。
- **12.4.2** 结构构件应平稳放在支撑座上,支撑座之间的距离,应以不使钢结构产生残余变形为限。屋架、桁架、梁等宜垂直堆放。
- **12.4.3** 变形和损坏的构配件应及时进行维修,并经抽样检验,性能满足要求后,方可再利用。
- **12.4.4** 活动房钢构件重新涂装的质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。
- 12.4.5 活动房构件在露天环境中存放时,应采取防腐蚀措施。

# 附录 A 活动房质量检查表

A.0.1 活动房构配件进场验收记录应符合表 A.0.1 规定的格式。

表 A. 0.1 活动房构配件进场验收记录

	76 121 01 2	(H 4)//	1-3 HC (1) XT 1-20	3 44 1V 10 4V			
工程名称				编号	٠		
构件、配件名称		·		进场日期			
材料品种		规格		进场数量			
生产企业	•			出厂批号			
验1. 2. 损破污3. 4. 生构材检建物表环包染存附产配料测筑、足。 放件企件质报、人种企件质报结, 资格证。 资格证。 医格证。 医抗原抗 化二甲基甲基	兄检査	<b>总明书、</b> (	<b>吏用说明书</b> ,				
验收意见:							
质检员:	•	材;	枓员:		年	月	日

### A.0.2 活动房质量检查记录应符合表 A.0.2 规定的格式。

表 A. 0.2 活动房质量检查记录

工程	星名称		使用单位		建筑面积	,
建设	と単位		安装单位		层数	
监理	₽単位					
		检查项目	·	检查情况		用单位 收意见
	1.	构件应提供出厂合格证				
主控项	2. 重锈	钢构件不应明显变形、 蚀	损坏和严			
		构配件的焊接部位不得 面不得有裂纹、焊瘤等6				
		主要受力构件的防火保 计要求	<b>P.护层应符</b>			
	5. 设计	基础的混凝土、砂浆强 要求	展度应符合			
Í.		楼板质量应符合设计要 应齐全有效	<b>厚求,锁定</b>			
		节点螺栓规格、数 <u>量</u> 应 ,螺栓应紧固	<b>万符合设计</b>			
		支撑体系应符合设计男 节螺栓的锁定装置应完:				
		屋面、外墙、外门窗隙 措施应符合设计要求	<b>方止雨、雪</b>			
	接制	主构件采用 2 根 C 型薄 作的,应在 C 型薄壁型 进行防水密封处理				
一般项目	0.4n	非承重的彩钢板厚度 m; 彩钢板用于屋面的 度不应小于 0.5mm				
	3. 现场	墙板应无明显变形、排 裁割	<b>员坏</b> ;不得			
		外窗气密性、水密性、 应符合设计要求	保温隔热			

续表 A. 0. 2

	检查项目	检查情况	使用单位 验收意见
	5. 嵌入式墙板安装应平整,上下搭接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭接,搭接长度8mm~15mm		
	6. 楼板、地板应安装平稳、拼缝紧 密,楼板、地板与墙板之间的缝隙应 采用 30mm×5mm 的压边条封边		
	7. 楼梯的坡度应符合设计要求。楼梯与楼面梁之间应用螺栓可靠连接, 栏杆与楼面、楼梯应连接牢靠		
一般	8. 穿透屋面螺栓处的防渗漏措施应符合设计要求。屋面板的固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等应齐全、连接可靠		
项目	9. 屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向应正确一致。屋面包角钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺主导风向或顺水流方向,搭接部位、长度应符合设计要求。屋脊引水板应固定牢固		
	10. 门窗垂直度和平整度应符合规 范要求,接缝处应用玻璃胶密封,门 窗框和玻璃应有成品保护措施		
	11. 钢构件油漆应完好,外露螺栓 应有防护措施		
	12. 活动房周边排水应通畅、无积 水		

续表 A. 0. 2

		检查项	E	允许偏差		•		检	查	记	录				使用单位 验收意见
				(mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		基础截面尺寸		+20、 -10											
		建筑特	<b>物定位轴线</b>	5								L	L.		
		基础上柱的定位轴 线		3											
•	ĺ	支承	标高	±5		L									
		顶面	水平度	3/1000					_				L		
	基础	现浇基 础地脚	任意两螺 栓中心线距 离	±2						.					
		螺栓	伸出长度	+20,0	-										
			螺纹长度	+20.0											
允		装配式 基础螺 栓孔	中心线水 平位置	5								L			
九许偏差			中心线与 顶面距离	±3 <sub>.</sub>											
		底层柱底轴线对定 位轴线的偏差		3											
	柱子	柱子定位轴线		1											
	安装	柱子	垂直度(单层)	10											
		柱子垂直度(二层, 全高)		15					İ						
	桁架	跨中	垂直度	10											
	(梁) 安装	侧向:	侧向弯曲矢高							ı					
		支承	面标高	±5											
	楼板 安装	支承	长度	±3											
		表面	平整度	5											

续表 A. 0. 2

		检查项	目	允许偏差 (mm)		_	_	检			_	_		<u> </u>	使用单位 验收意见		
				(	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	整体	主体 直度	结构的整体垂	15									İ				
	尺寸	主体 曲	结构的平面弯	20													
	檩条	棟条	可距	±5													
	安装	弯曲织	天高	5						-							
			平台标高	±15													
允	钢 及 杆 装	楼梯平台	平台柱垂 直度	10					_								
许偏差			平台梁垂 直度	10							_						
左			平台梁侧 向弯曲	10													
		楼梯段	水平度	10									-				
	<b>2</b> X		垂直度	10													
			栏杆高度	+15, -5													
				栏杆	立柱间距	5								Г			
			立柱垂直 度	5													
自相	金结论:				í	吏戶	1	单化	Ì.	金山	女力	愈	见:				
· 项目负责人: 年			月日				负责							月日			
				,													

- 注:1 主控项目必须全部符合要求;
  - 2 一般项目每项合格率达到80%才能视为合格;
  - 3 允许偏差项目最大偏差不得大于允许偏差的 1.5 倍,每项合格率达到 75% 为合格。

# 附录 B 建筑设备安装质量检查记录表

表 B 建筑设备安装质量检查记录

工利	星名称	使用单位	建筑	英面积
建设	<b>没单</b> 位	安装单位	层	层数
监理	里单位			
	检查项目		检查情况	使用单位 验收意见
	1. 原材料、配件和设 提供相应的产品合格证	备进场时,应		
	2. 自备发电机电源必 路电源连锁,严禁并列流			
	3. 室外配电采用电缆沿地面明敷,电缆线路架空或埋地敷设,并应和介质腐蚀。埋地电缆标志	应采用悬挂式 避免机械损伤		
主控项目	4. 用于插座回路和用 电回路的剩余电流动作 动作电流值不应大于 3 作时间不应大于 0.1s	保护器的额定		
	5. 向潮湿或有腐蚀介 剩余电流动作保护器, 流值不应大于 15mA, 不应大于 0. 1s。安装于 介质场所的剩余电流动 用防溅型产品	其额定动作电 额定动作时间 潮湿或有腐蚀		
	6. 绝缘电阻、接地电 要求	阻应满足设计		

### 续表 B

	——————————————————————————————————————			
	检查项目	检查情况		更用单位 2收意见
	1. 给水管道接口应严密、不渗漏			
	2. 排水管道埋设前应进行闭水试验。排水应通畅、无堵塞,管接口无 渗漏			
	3. 卫生间、厨房、浴室地面坡向应 正确、排水通畅、无积水; 管道穿楼 板部位不得渗漏			
	4. 公共厨房设置的排气装置管道接口应严密、排气通畅			
	5. 空调设备的支架安装应牢固			
_   般	6. 配电箱、柜的金属框架接地应可靠			
項目	7. 室内电器线路宜采用 PVC 管(槽)明敷,布线宜整齐美观,线路不得有绝缘老化及接长使用的情况			
	8. 防火间距、安全疏散、灭火器配 置应符合设计和规范要求,消防通道 应通畅;厨房等用火场所防火隔热措 施应有效;木地板等可燃材料宜做防 火处理			
	9. 接地装置焊接应牢固可靠			
	10. 插座间的接地线不得串联连接			
	11. 临时建筑应设总等电位联结。 有洗浴设施的卫生间应设局部等电位 联结			
   自相	金结论:	使用单位验收意见:		
项	目负责人: 年 月 日	项目负责人:	年	月日

# 附录 C 临时建筑工程质量验收记录表

表 C 临时建筑工程质量验收记录

	C 程名称						
建设单位				项目负责人			
施工总承包单位				项目经理	<del></del>		
临时建筑施工单位				项目负责人			
监理单位				总监理工程师			
临时建筑用途				临时建筑层数			
项目	质量控制资料	安全和主要使用功能	观感质量	验收结论	检(核) 査人		
地基与 基础							
主体结构							
建筑							
建筑门窗							
建筑设备							
综合验收结果:							
临时建筑施工单位:(盖章)				项目负责人	;		
生产或租赁单位: (盖章)				项目负责人	:		
使用单位: (盖章)				项目负责人: 年 月 日			

# 本规范用词说明

- 1 为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
  - 1) 表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用"必须",反面词采用"严禁"。
  - 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用"应",反面词采用"不应"或"不得"。
  - 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用"宜",反面词采用"不官"。
  - 4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采
  - 用"可"。
- **2** 条文中指明按其他有关标准执行的写法为:"应符合······的规定"或"应按······执行"。

# 引用标准名录

- 1 《建筑模数协调统—标准》GBI 2
- 2 《砌体结构设计规范》GB 50003
- 3 《木结构设计规范》GB 50005
- 4 《建筑地基基础设计规范》GB 50007
- 5 《建筑结构荷载规范》GB 50009
- 6 《混凝土结构设计规范》GB 50010
- 7 《建筑抗震设计规范》GB 50011
- 8 《建筑给水排水设计规范》GB 50015
- 9 《建筑设计防火规范》GB 50016
- 10 《钢结构设计规范》GB 50017
- 11 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018
- 12 《建筑照明设计标准》GB 50034
- 13 《低压配电设计规范》GB 50054
- 14 《建筑物防雷设计规范》GB 50057
- 15 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202
- 16 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203
- 17 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
- 18 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205
- 19 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206
- 20 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209
- 21 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210
- 22 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242
- 23 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243
- 24 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
- 25 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 26 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343
- 27 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46
- 28 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147
- 29 《碳素结构钢》GB/T 700
- 30 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591
- 31 《冷弯型钢》GB/T 6725
- 32 《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829
- 33 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955
- 34 《钢结构防火涂料》GB 14907

# 中华人民共和国行业标准

# 施工现场临时建筑物技术规范

**JGJ/T 188 - 2009** 

条文说明

# 制订说明

《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009, 经住房和城乡建设部 2009 年 10 月 30 日以第 420 号公告批准发布。

本规范制订过程中,编制组进行了建筑工程施工现场活动房使用情况的调查研究,总结了建筑工程施工现场临时建筑物实践经验和地震灾区过渡安置房建设经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,通过活动房构件的损伤性能试验,取得了活动房构件的合理周转次数等重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《施工现场临时建筑物技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

# 目次

1	总见	<b>U</b>	59
2	术证	五	60
3	基本	<b>×规定······</b>	61
4		也与总平面	63
	4.1	基地	63
	4. 2	总平面	63
5		宽设计······	64
J			64
	5.1	1X1741C	64
	5. 2	7.4/11/7	
	5. 3	土11/1///	65
6		筑防火	66
7	结构	<b>勾设计······</b>	67
	7.1	一般规定	67
	7. 2	材料	69
	7. 3	荷载与荷载效应 ·····	70
	7. 4	地基与基础 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70
	7.5	活动房设计与构造要求 ************************************	71
	7.6	砌体建筑设计与构造要求 ************************************	72
	7. 7	围挡	72
8	建金	筑设备······	74
	8.1	一般规定 ····································	74
	8. 2	给水排水	74
	8. 3	采暖、通风与空调····································	78
			79
^	8.4		
9	池.	工安装	82

—/X/X/XE	82
	82
砌体建筑施工 ************************************	83
围挡施工	83
建筑设备安装 ************************************	83
量验收	85
一般规定 ······	85
活动房验收 ************************************	85
砌体建筑验收 ************************************	85
围挡验收 ······	86
建筑设备验收 ************************************	86
用与维护	87
使用 ······	87
维护 ······	87
除与回收	88
一般规定 ······	88
活动房拆卸 ·····	88
砌体建筑拆除	88
回收	89
	活动房施工  砌体建筑施工  围挡施工  建筑设备安装  量验收  一般规定  活动房验收  围挡验收  建筑设备验收  围线设备验收  建筑设备验收  走角地  使用  维护  使用  维护  企  一般规定  活动房拆卸  砌体建筑拆除

### 1 总则

- **1.0.1** 本条是依据建设工程安全、建筑节能等有关方面的法律、法规和房屋建筑工程、市政公用工程施工现场临时建筑物的现状,确定本规范实施的目的。
- 1.0.2 本规范主要是对房屋建筑工程、市政公用工程施工现场的活动房、轻型屋面砌体建筑等临时建筑的设计、施工安装、验收、使用与维护、拆除与回收等进行规范。对于特殊环境条件下的,或其他类型的临时建筑应依据现行国家标准进行个体设计。
- **1.0.3** "四节一环保"的规定是我国的一项重要国策,临时建筑也必须落实国家相关法律的要求。
- 1.0.5 本条说明本规范与其他相关标准的关系。

# 2 术 语

本章给出了本规范使用的 6 个术语。由于本规范引用了《钢结构防火涂料》GB 14907 等 30 个规范标准,因此在相关规范标准中出现的与本规范相关的术语不再——列出。

在编写本章术语时,主要参考了《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083 - 97 等国家现行标准中的相关术语。

本标准的术语是从建筑工程施工现场临时建筑物工程质量管理的角度赋予其涵义的,但涵义不一定是术语的定义。同时,还给出了相应的推荐性英文术语,该英文术语不一定是国际上通用的术语,仅供参考。

- 2.0.5 拆卸临时建筑的主要产物为可再利用的材料或构配件。
- 2.0.6 拆除临时建筑的主要产物为建筑垃圾。

# 3 基本规定

- **3.0.1** 目前临时建筑的搭、拆随意性较强,搭、拆安全事故时有发生。因此规定临时建筑的搭、拆应由专业人员施工,专业技术人员现场监督。
- 3.0.2 本条规定了临时建筑建设场地应具备的条件。
- 3.0.3 本条规定了临时建筑及其他设施应满足的有关要求。
- **3.0.5** 本条根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 的 有关规定编制。
- 3.0.6 临时建筑结构选型需要注意以下几个方面:
- 1 临时建筑结构选型应根据地理环境、使用功能、荷载特点、工程地质、水文地质条件以及材料供应和施工条件等,按照安全可靠、经济合理和施工方便等原则,结合建筑功能、模数等因素综合分析选用相应的结构体系。
- 2 临时建筑结构设计应充分体现标准化、定型化、多样化及通用化的原则,实行工厂预制成品、现场组装,以充分适应构件标准化设计、工厂化生产、通用化应用、多样化组合的特点,以满足在正常维护条件下重复使用的要求。
- 3 由于活动房具有拆装方便、可重复利用等优点,目前在施工现场临时建筑中得到广泛的应用。此外,不少施工现场仍采用砌体结构,故本规范主要对该两种常用结构形式提出具体的设计要求(对砌体结构仅提出资源消耗较低的轻型屋面与结构形式)。
- 4 临时建筑尚可采用钢框架、钢排架、门式刚架等可循环 利用的轻钢结构承重体系并按相应的国家标准进行设计。
- 3.0.7 限制现浇钢筋混凝土楼、屋面结构主要从资源节约的角度考虑,严禁采用钢管、毛竹等搭设简易临时建筑物,则主要从

安全方面考虑,并参照了建设部建质 [2003] 186 号文件《关于预防施工工棚倒塌事故的通知》进行制定。

- 3.0.8 本条规定了临时建筑所采用的原材料、构配件和设备的品种、规格、性能等要求。同时,规定了不得违反国家政策使用已被淘汰的产品。
- **3.0.9** 为确保使用安全,本条对活动房主要承重构件的设计使用年限、周转次数和主要承重构件的标志进行了规定:
- 1 根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统—标准》GB 50068,易于替换的结构构件设计使用年限为 25 年。考虑活动房构件拆卸频繁损伤累积的因素,适当降低活动房构件的使用年限。
- 2 由于活动房主要承重构件的设计使用年限为不少于 20 年 且可多次周转使用,用于同一临时建筑的不同构件出厂时间有可 能不同,为便于管理,本规范规定了主要承重构件应有构件名 称、规格、生产企业及生产日期等标志。
- 3 根据中南大学防灾科学与安全技术研究所提供的《活动房结构构件损伤性能测试试验报告》,活动房构件周转次数不宜超过10次。
- 4 活动房构件拆卸后应及时维修保养,以延长其使用寿命, 并应抽样检验,合格后方可重复使用。
- 3.0.10 沿海地区应考虑台风影响,北方地区应考虑雪灾的影响,夏季应考虑雷击的影响等。

# 4 基地与总平面

#### 4.1 基 地

- 4.1.1 本条规定了临时建筑选址的原则。
- **4.1.2** 本条规定了临时建筑地基条件受限时需要采取措施,对结构进行加强。
- 4.1.3 本条规定了临时建筑不应影响城市既有设施和文物保护。
- **4.1.4** 在施工组织设计中应对临时建筑的选址和布局进行统一规划。

#### 4.2 总 平 面

- 4.2.1 施工现场各区域的布置需既相对独立又便于联系。
- **4.2.2** 人员较为密集的办公区、生活区应避免受施工作业产生的坠落物等潜在危险影响。因场地条件限制不能满足本条规定时,应采取设置防护网和警示标志等防护措施。
- **4.2.3** 本条规定了临时建筑的布置应确保避免外电设施对其安全的影响。
- 4.2.4 本条规定了办公区应设置的主要设施。
- **4.2.5** 为节约用地和方便管理,生活用房宜集中布置,形成相对独立的生活组团。
- **4.2.6** 厨房、厕所设置在生活区主导风向的下风侧,可减少对生活区的空气污染。

## 5 建筑设计

#### 5.1 一般规定

- 5.1.1 临时建筑的功能设置和建筑面积应与工程建设规模和现场情况相适应,在满足施工现场使用的前提下应尽可能节约投资和节省用地。
- **5.1.2** 本条规定了临时建筑的平面设计应便于标准化生产和装配式施工。
- 5.1.3 从疏散安全和结构安全角度考虑,人员密集、荷载较大的餐厅、资料室应布置在底层,会议室宜布置在底层。
- **5.1.4** 适合标准化设计和施工的办公用房、宿舍等临时建筑宜采用装配式活动房,以方便生产制作、装配施工和循环使用。
- **5.1.5** 本条规定了临时建筑的体形与平面设计应简单规整,且应满足通风、采光、卫生和节能的基本要求。
- **5.1.6** 临时建筑的外窗设置应同时满足采光、通风、防水和节能要求。
- **5.1.7** 夏热冬暖和夏热冬冷地区,由于太阳辐射原因,应在其外窗设置外遮阳,以减少太阳辐射热。严寒和寒冷地区外门应设置防寒措施,以满足保温和节能要求。
- 5.1.8 本条规定了临时建筑应与永久性建筑一样,易发生渗漏的部位不得有渗漏。
- 5.1.9 本条既是建筑地基安全的要求,也是环境卫生的需要。

## 5.2 办公用房

- 5.2.1 本条规定了办公用房功能设置的内容。
- **5.2.2、5.2.3** 本条根据现行行业标准《办公建筑设计规范》 IGJ 67 而定。

#### 5.3 生活用房

- 5.3.1 本条规定了生活用房功能设置的内容。
- **5.3.2** 本条从满足居住卫生、舒适的角度对宿舍的设计和使用作出规定:
- 1 为保证临时建筑宿舍内部必要的生活空间,本条参照现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36 和现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368,对宿舍室内净高、通道宽度、居住人数作了规定。
  - 2 本款是为满足临时建筑宿舍内部居住舒适的要求。
- **3** 本款是为保证临时建筑宿舍内部生活需求和基本卫生要求而作的规定。
- 5.3.3 本条是为保证食堂的卫生安全而定。
- 5.3.4 本条是对临时建筑的厕所、盥洗室和浴室作出的规定。厕所蹲位、盥洗池水嘴与淋浴器数量的确定是根据大量施工现场临时建筑的调研数据和参照现行行业标准《宿舍建筑设计规范》 JGJ 36 的有关规定而制定的。
- 5.3.5 大、中型项目宜单独设置文体活动室,小型项目或条件 不能满足的大、中型项目,文体活动室可与会议室合并使用。

# 6 建筑防火

- **6.0.1~6.0.4** 本条主要参数综合了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定并结合临时建筑的特点而制定。
- **6.0.5** 采用自熄性聚苯乙烯泡沫塑料或其他自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹芯板,使用温度不得超过80℃,如用作厨房灶间,则必须加设防火墙。
- **6.0.7** 临时建筑应配备灭火器等消防设施,厨房等危险场所应增加其数量。

## 7 结构设计

#### 7.1 一般规定

- 7.1.1、7.1.2 主要依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《钢结构设计规范》GB 50017 和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 等现行国家标准制定的。
- 7.1.3 临时建筑地基基础和结构设计宜根据以下要求进行:
- 1 临时建筑的地基基础设计应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的计算和构造的相关规定。
- 2 活动房的结构设计应满足现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构设计规范》GB 50017、《建筑结构荷载规范》GB 50009 等相关技术标准的规定和构造要求。
- 3 砌体建筑、砌体围挡的结构设计应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《砌体结构设计规范》GB 50003、《木结构设计规范》GB 50005、《建筑结构荷载规范》GB 50009 等技术标准的规定和构造要求。
- 4 考虑地震设防时,尚应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的要求。
- 5 在保证结构安全的前提下,可适当简化设计和构造措施。
- 7.1.4 特殊用途的临时建筑安全等级可为一级(结构重要性系数可取为 1.1)或二级(结构重要性系数可取为 1.0)。
- 7.1.5 对于特殊用途的临时建筑,可根据其重要程度适当调整 其抗震设防类别,但不得低于丁类。
- **7.1.6** 为确保临时建筑结构的计算简图能够反映实际结构的受力状况,特作此规定。
- 7.1.7 临时建筑采用标准化的结构体系设计需注意以下问题:
  - 1 临时建筑结构结构布置官对称、规则,力学模型清晰,

应避免沿高度方向的抗侧力刚度突变;

- 2 临时建筑的结构构件应合理选择截面尺寸,避免整个构件失稳或构件局部失稳而导致结构破坏,临时建筑中各结构构件之间的连接应能保证临时建筑具有良好的整体性。
- 3 钢结构临时房屋构件尺寸的划分应合理,以便于构件的制作、搬运、吊装与维护,节点设计要做到安全、可靠、耐用、通用,适应反复安装、拆卸的要求;钢结构活动房屋的结构构件在施工现场应采用螺栓连接方式。
- **7.1.9** 本条依据以下两个方面对活动房的层高、总高度、跨度进行了规定:
- 1 根据调查,目前市场上,单层活动房的层高不超过5.5m,跨度不超过9.1m;两层活动房的层高不超过3.5m;总高度不超过6.5m,跨度不超过9.1m的活动房使用量比较大,具有较成熟的施工、安装、拆卸、维护的经验。
- 2 从资源节约、施工简便、安全可靠的角度考虑,兼顾目前部分地区仍在使用砌体临时建筑的事实,本规范对高资源消耗、施工机械化水平较低的砌体结构的使用范围作了较严格的规定。
- **7.1.10** 设计上应考虑附着在临时建筑上的设施、设备支架等对主体结构的不利影响。
- **7.1.12** 活动房设计文件中对钢材的除锈、防火及防腐的要求是评价构件是否满足设计要求的依据。

活动房的钢结构构件应按设计要求进行表面处理。一般情况下除锈前钢材表面原始锈蚀等级不低于国家现行标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923 中 B 级的要求,且不论何种构件其表面原始锈蚀等级不应为 D 级。

除锈方法应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923 的要求,经过手工或喷砂处理后的钢结构基材表面不应有焊流、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

- 一般情况下,涂层干漆膜总厚度:室外不应小于  $150\mu m$ ,室内不应小于  $125\mu m$ ,其允许偏差为 $-25\mu m$ 。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为 $-5\mu m$ 。
- 7.1.13 对构件进行封闭有利于构件内部防腐。

#### 7.2 材 料

- **7.2.1** 本条依据以下几个方面对现浇混凝土、预制混凝土的强度值进行了规定:
- 1 本条主要根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 制定的。
- **2** 预制混凝土构件反复拆卸、搬运、重复使用,构件容易碰伤受损,因此预制混凝土构件的强度等级适当提高。
- **3** 根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010, 对临时建筑的混凝土结构构件,可不考虑混凝土的耐久性要求。
- 4 混凝土的强度设计值、物理性能指标应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定采用。
- 7.2.2 带肋钢筋性能指标不应低于现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499.2 中规定的 HRB335 钢筋的标准,光圆钢筋的性能指标不低于现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB 1499.1 中规定的 HPB235 钢筋的标准。
- **7.2.4** 本条主要根据现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 的有关规定制定的。
- **7.2.5** 本条主要根据现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003 制定的。

承重砌体材料的强度设计值、物理性能指标应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003 的有关规定采用。

- 7.2.7 本条主要根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《地震区过渡安置房建设技术导则》制定的。
- 7.2.8 若芯材体积密度过低,彩钢夹芯板的强度和外观质量很

难保证。且体积密度过低的泡沫在阻燃性能上不易控制。.

7.2.9 本条主要参照现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018 提出的。

#### 7.3 荷载与荷载效应

- 7.3.1 施工、检修集中荷载可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定取值。
- 7.3.2 基本风压、基本雪压按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定采用,地面粗糙度按不小于 B 类考虑;临时建筑风振系数一般情况下可取为 1.0;沿江、湖、海边的空旷地区临时建筑,在设计时应适当提高基本风压的取值。

#### 7.4 地基与基础

- 7.4.3 可依据下列情况决定是否进行地基承载力验算:
- 1 当临时建筑的层数超过 2 层或房屋总高度超过 6.5m 时, 必须根据资质单位提供的岩土工程勘察报告和现行国家标准《建 筑地基基础设计规范》GB 50007 的有关规定进行地基的承载力 和稳定性计算。
- 2 依据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的有关规定,当地基承载力特征值不小于 60kPa 时,可不进行 地基变形验算。
- **3** 有较大的地面堆载时,应根据地基承载力要求进行地基处理或加固。
- 7.4.4 本条在执行时应注意以下要求:
  - 1 活动房宜优先考虑自带基础方案。
- 2 从资源节约的角度考虑,当采用柱下钢筋混凝土独立基础或砌体条形基础时,除应根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的有关规定进行计算外,尚需设置钢筋混凝土圈梁。
  - 3 圈梁的宽度不宜小于 150mm, 高度不宜小于 120mm,

配置纵向钢筋不应小于 4¢10, 箍筋不应小于 ¢6, 钢筋间距不应大于 250mm。圈梁顶面应高出周围场地 150mm 左右。

7.4.7 湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础设计应满足现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025、《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ 112 等的规定。

#### 7.5 活动房设计与构造要求

- 7.5.2 活动房结构构件设计可依据下列规定进行:
- 1 钢排架、门式刚架、钢框架应依据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构设计规范》GB 50017 的有关规定,对临时建筑结构构件的强度、刚度、整体稳定性、局部稳定性进行计算。
- 2 活动杆件的计算长度可按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017-2003 第 5.3 节的规定采用。
- **7.5.3** 活动房的节点设计除应符合本条规定外,尚应符合以下要求。
  - 1 节点的形式和构造应遵从标准化和通用化的原则。
- 2 主梁与钢柱、主梁与次梁之间应采用连接钢板和高强度 螺栓可靠连接。
- 3 节点应根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018、《钢结构设计规范》GB 50017 的规定校核其强度和 稳定性。
- 4 有抗震设防要求的活动房节点,除应根据《钢结构设计规范》GB 50017 按最不利荷载组合效应进行弹性设计外,还应采取抗震构造措施。
- **7.5.4** 从构配件的重复利用的角度考虑,建议钢柱脚采用外露式的做法。
- 7.5.5 若杆件的轴线未汇交于节点中心,应在薄弱处增设加强 板或采取其他措施增强节点的抗剪能力和刚度。
- 7.5.9 设置条形连接件是为了抵抗向上的风吸力,增强墙体和

屋面体系的整体性,防止在飓风作用下,屋面与墙体分离。

- 7.5.11 活动房主要采用冷弯薄壁型钢作为承重构件,多次拆卸、搬运、安装后,冷弯薄壁型钢容易损伤、变形,因此主要承重构件和连接钢板的厚度应从严控制。
- 7.5.12~7.5.14 这三条主要根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构设计规范》GB 50017 的有关规定制定的。

#### 7.6 砌体建筑设计与构造要求

- **7.6.1** 本条主要根据现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 5003 制定的。
- 7.6.2 钢木屋架的设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 等相关规范的规定; 轻钢屋架的设计应符合现行国家 标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018 等相关规范的规定。
- 7.6.5 当屋盖作为砌体墙体的侧向支承时,为确保水平力的可靠传递,屋盖应有足够的承载力和刚度;沿墙体方向锚固连接的抵抗力不应小于3.0kN/m。
- **7.6.6** 为加强结构的整体性,保证支撑系统的正常工作,下列部位的檩条应与桁架上弦锚固:
  - 1 支撑的节点处(包括参加工作的檩条)。
  - 2 为保证桁架上弦侧向稳定所需的支承点。
  - 3 屋架的脊节点处。
  - 4 上弦横向支撑的斜杆应用螺栓与桁架上弦锚固。
- 7.6.7 屋架的支撑设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》 GB 50005 等相关规范的规定。

## 7.7 围 挡

7.7.1、7.7.2 主要根据原建设部文件建质 [2003] 186 号文件《建设部关于预防施工工棚倒塌事故的通知》制定的,并从安全、

资源节约的角度考虑对砌体围挡的适用范围作了严格的规定。

- 7.7.3 彩钢板围挡除应满足本规范要求外,尚需注意下列要求:
- 1 斜撑应按拉杆设计,并校核其受压稳定性;斜支撑与水平地面的夹角应大于30°,且小于60°;
- 2 当彩钢板围挡的高度小于 1.5m 时,可采用悬臂结构, 此时立柱与预制混凝土基础之间的连接应符合固定端的构造 要求;
  - 3 在保证结构安全的前提下,可适当简化设计和构造措施;
  - 4 彩钢板围挡可不考虑地震作用的影响。
- 7.7.5 砌体围挡顶部采取防止雨水渗透的目的是防止雨水渗入墙中而影响墙体的稳定性。

## 8 建筑设备

#### 8.1 一般规定

- **8.1.1** 本条是设计必须遵守的准则,而注重整体协调,是民用建筑设计的固有特性所决定的,临时建筑也不例外。设计应依据相关设计规程、规范和标准。
- **8.1.2** 防治污染、保护生态环境是我国的一项重要国策。本条是对确保周边环境安全等提出的要求。

施工单位的施工组织设计中,必须提出行之有效的控制扬尘 的技术路线和方案,并切实履行,以减少施工活动对大气环境的 污染。

施工现场应制定降噪措施,使噪声排放满足或优于现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》GB 12523 的要求。

施工工地污水排放应满足现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978 的要求。

施工场地电焊操作以及夜间作业时所使用的强照明灯光等所产生的眩光,是施工过程光污染的主要来源。施工单位应选择适当的照明方式并采取适宜的技术措施,尽量减少夜间对非照明区、周边区域环境的光污染。

**8.1.3** 本条是对设备、管材及其配件等产品选择提出要求,推 广应用节能型设备和节水型器具,是在积极落实国家节能的 国策。

## 8.2 给水排水

**8.2.1** 给水排水系统是施工现场生活的最基本条件,系统的设置应根据临时建筑的用途、文明工地的要求以及给水排水条件等综合考虑。

- 8.2.2 给水引入管设置水表有利于用水的计量和管理,有利于施工现场的节约用水。各用水点的水表可根据用户单位、临时建筑性质等具体情况按管理需要的原则设置。
- **8.2.3** 临时建筑的水源应根据建设地点、供水条件确定,当无 法采用市政供水时,可采用经处理后符合卫生标准的自备水源作 为生活饮用水,或将自备水源作为生活杂用水使用。

生活饮用水(包括热水)是指生食品的洗涤、烹饪、盥洗、 沐浴、衣物洗涤、家具擦洗、地面擦洗的用水,其水质应符合现 行国家标准《生活杂用水水质标准》CI/T 48 的要求。

- 8.2.4 临时建筑的用水定额除与区域水资源条件,当地经济发展状况、气象条件、生活习惯、节水技术政策要求等因素有关外,还需考虑到建筑的临时性,生活用水设施相对较简单以及其他条件限制等多种因素,可根据施工现场的实际情况,按相关用水定额的指标采用低值。
- 8.2.5 为了节约能源,宜充分利用市政管网的供水压力最大限度地满足节能要求和减少生活饮用水的二次污染。由于临时建筑为不超过两层的临时用房,以及轻型结构体系。因此在管网压力有限和供水条件允许时,可选用直接供水的方式,充分利用管网余压满足使用的要求。
- 8.2.6 本条系根据国家标准《室外给水设计规范》GB 50013、《建筑给水排水设计规范》GB 50015 中的有关规定编写。

结合国内发生的由于管道连接错误造成饮用水污染事故,为确保生活饮用水的安全,故作出限制。严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接,是指严禁生活饮用水管道采用普通阀门连接和控制直接冲洗大便器或大便槽。普通阀门即使阀门出口端装有虹吸破坏装置,亦不得用于大便器(槽)的直接冲洗。

8.2.7 施工现场的用水供给除临时建筑的生活用水外,尚需提供建筑工地的施工用水。由于施工现场的特殊性,工地的各用水点相对较简单和不规范,极易受到污、废水和污染物的污染(输水软管直接与施工机械连接或直接放置在地面),一旦系统管网

出现负压回流时,将污染生活供水管网和生活饮用水,产生卫生安全事故。因此将临时建筑的生活饮用水管网与施工用水管网分开独立设置,在施工供水管起端采取防回流污染措施(设置倒流防止器等),保证生活饮用水不被污染和卫生安全。

- 8.2.8 施工现场的管理、人员等情况较为复杂,因此在采用非饮用水和自备水源作为施工用水的场所,为了防止误饮误用是十分重要的和必要的。常规做法是挂牌,牌上写上"非饮用水"、"此水不能喝"等字样。如有外国人员出人的场所尚应配有英文,如"No Drinking"或"Can't drinknig water"。
- 8.2.9 主要依据《二次供水设施卫生规范》GB 17051 的规定。施工现场的施工等其他用水,由于防护条件有限,易受回流污染,因此宜将生活饮用水池(箱)单独设置。为了便于识别防止误用,宜设置明显的标识。此外,施工现场场地条件、环境相对较差,埋地水池的卫生防护及溢排水条件受限,极易受污染,影响生活饮用水水质,因此不宜埋地。
- 8.2.10 用水点压力是指在此压力下卫生器具的出流满足使用要求,卫生器具正常使用的压力为 0.20MPa~0.30MPa,从节水和满足使用舒适考虑,当配水横管给水压力大于 0.35 MPa 时,宜设置减压或调压设施,否则易损坏供水附件,也造成水的浪费。
- 8.2.11 临时建筑的室内、外管网、配水管件的跑、冒、滴、漏现象相对较为普遍,浪费了大量的水资源,因此对临时建筑中所采用的管材、配件和阀门等材料的质量要求予以强调,目的是减少漏损,节约用水。
- 8.2.12 在严寒地区和寒冷地区由于低温原因,易使给水排水管 道和设施的水体产生结冰现象和损坏,而影响使用。因此应采取 防冻技术措施,以达到保护目的。
- 8.2.13 建设工地由于条件有限,环境卫生相对较差,以及存在 粉尘等污染情况,因此宜选择卫生、安全的场所设置饮水点,保 证施工及管理人员的饮水卫生。

- 8.2.14 节约能源是我国的基本国策,从节约能源的角度出发,针对临时建筑所在地区的实际情况,综合考虑热源选择方案。在有条件的施工场所,宜优先选择建设工地的余热、废热以及其他可再生能源。
- 8.2.15 燃气热水器和电热水器的使用均存在安全性问题,因此 选用这些局部加热设备均要按其产品标准、相关安全技术通则、 安装及验收规程中的有关要求进行考虑,采取有效、可靠和保证 人身安全的必要措施。同时安装尚应符合电气等相关专业的设 计、施工要求。
- 8.2.16 构造内无水封的卫生器具,室内排水沟与室外排水管道连接处,应隔绝室外管道中有毒、有害气体、爬虫等窜入室内,污染室内环境。其形式有存水弯、水封盆、水封井等方式。水封深度系专业技术上措施统一要求。
- 8.2.18 设置单独排水系统收集处理食堂的食用油脂。食堂的食用油脂的污水排入下水道时,随着水温下降,污水挟带的油脂颗粒便开始凝固,并附着在管壁上,逐渐缩小管道断面,最后完全堵塞管道,设置隔油池是十分必要的。
- 8.2.19 根据我国现行的《生活饮用水卫生标准》GB 5749,规定分散式给水水源的卫生防护地带应符合下列要求:"……以地下水为水源时,水井周围 30m 的范围内,不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆和废渣等污染源……",化粪池的构造中虽采取抹水泥砂浆防渗处理,但不可避免有渗漏现象,故本规范取用《生活饮用水卫生标准》中规定的下限值。
- **8.2.20** 强调有组织地排放,是为了保护工程建设过程的周边环境和水体。
- **8.2.21** 排水系统应按污水和雨水分流的原则是保护水体不受污染的必要措施。我国有许多地区严重缺水,已影响城市正常生活和生产,雨水收集回用成为必然的选择。
- 8.2.22 排入城镇排水系统的污水水质,必须符合现行的《污水综合排放标准》GB 8978、《污水排入城市下水道水质标准》

- CJ 3082 等有关标准的规定。
- 8.2.23 应从防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全出发,根据临时建筑可燃物多少、火灾危险性、火灾蔓延速度等情况,配置消防给水设施。

#### 8.3 采暖、通风与空调

- **8.3.1** 严寒地区和寒冷地区的临时建筑可根据当地的具体情况确定是否设置采暖设施。
- **8.3.2** 根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的热工分区,夏热冬暖和夏热冬冷地区的主要分区指标——最热月平均温度的下限是 25℃,据此作为安装空调设备的界限。
- 8.3.3 本条文的设计温度取值是综合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 2003 第 3.1.3 条及现行国家行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67 2006 第 7.2.2 条的规定制定的。临时建筑为普通办公,按三类标准考虑。
- 8.3.4 公共浴室采暖室内设计温度取值参考全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》表 1.2.24。
- 8.3.6 由于临时建筑使用周期较短,采暖及空调采用单元式空调机或多联式空调机拆装灵活、使用方便,且通常不具备使用集中热源或气源的条件。根据我们调查的情况,除严寒地区外,目前我国临时建筑的采暖及空调基本上都是采用单元式空调机。
- 8.3.7 对于电力有富裕且电价较优惠的地区,可采用电加热设备采暖。但是一般情况下是不应采用这种方式采暖的。合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖,热效率低,运行费用高,是不合适的。
- **8.3.8** 按照本规范中建筑专业的设计要求,公共淋浴室及厕所、 盥洗室等均要求采用自然采光。当房间内无法自然形成良好的对 流通风条件,室内不能满足卫生要求时,应采用机械通风。
- 8.3.9 空调室外机随意安装将影响建筑外立面的美观,应统一

设计。

**8.3.10** 空调冷凝水随意排放影响环境卫生,应有组织排放。冷凝水不应直接与污水管或雨水管连接,以防污水或雨水管内的异味或雨水从空调机冷凝水盘外溢。

#### 8.4 电 气

- **8.4.1** 本条考虑临时建筑的用电安全,规定低压配电电压等级及系统接地形式。当由施工专用变压器或独立变压器供电时,其系统接地形式推荐采用 TN—S 系统。
- 8.4.2 变配电室若设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,或设在有剧烈振动、有易燃易爆物的场所,将严重影响变配电室的安全运行,设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方或贴邻,难于避免变配电室进水而遭淹渍,影响变配电室的安全运行。
- **8.4.3** 自备发电机电源与市电线路电源必须采取可靠措施防止并列运行,目的在于保证自备电源的专用性,防止市电线路电源系统故障时自备电源向市电线路电源系统负荷送电而失去作用。
- 8.4.4 为了安全运行,规定了导线类别;结合施工现场实际, 强调架空线路要设置专用电杆。
- **8.4.5**、**8.4.6** 低压接户线一般档距在 25m 以内,绝缘线对地距离只要人举手(或举物)碰不到,一般 2.5m 是可以的。
- **8.4.7** 本条为避免室外配电电缆线路遭受高温、水泡、干扰及外力破坏、介质腐蚀等不利因素影响而出现事故隐患或导致故障,对室外配电电缆线路敷设作出的规定。
- 8.4.8 为了安全运行,规定了导线类别;在建筑吊顶内,人员不易进入,平时不易进行观察和监视,为保证线路运行安全和防火要求,规定木屋盖吊顶内的电线,应采用金属管配线,或采用带金属保护层的绝缘导线。
- **8.4.9** 确保防火、阻燃要求,塑料导管(槽)及附件必须选用 非火焰蔓延类制品。

- **8.4.11** 考虑防间接电击保护,本条规定是为防止人身电击采取的必要措施。
- 8.4.13 在选择光源和灯具时,不单要比较其价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源和高效灯具,虽价格较高,但在同样的照度标准要求下,使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技术上可能更为合理。
- 8.4.14 本条规定了确定照明方式的原则。
- 8.4.15 本条要求合理选择照明控制方式,有利于节电。
- 8.4.16 火灾实例表明,白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯及其镇流器等直接安装在可燃构件或可燃装修材料上,容易发生火灾。直接安装在可燃材料表面的灯具,当灯具发热部件紧贴在安装表面上时,必须采用带有 V 标志的灯具,可以避免一般灯具的发热导致可燃材料的燃烧。
- **8.4.17** 本条主要是从用电安全上考虑。既兼顾控制的灵活性、方便性,又考虑用电的安全性。
- **8.4.18** 采用三相断路器时如其中一相发生故障也会引起三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。
- 8.4.19 本条是为避免插座回路故障引起照明断电所作的规定。 考虑到插座回路主要用于插接移动式电气设备,要求插座回路应 有防漏电保护措施。同时,为确保使用餐饮设施电器设备安全, 规定其终端配电回路应装设漏电电流保护电器。
- 8.4.20 本条是根据现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829、《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955,以及《电流通过人和家畜的效应 第1部分:常用部分》GB/T 13870.1的规定制定的。
- 8.4.21 本条根据现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36 的规定制定。用电负荷标准中,包括灯具和插座,其中考虑了小型电器。近年来,宿舍中使用的各种电器数量在不断增多,本条制定一个最低用电负荷标准,作为居室用电的下限值。
- 8.4.22 本条根据现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36

的规定制定。为安全用电和方便使用者,规定每居室电源插座的 最低数量,供小型移动电器使用。负荷较大的电器应另设专用电 源插座。

- **8.4.24** 建筑物的总等电位联结和局部等电位联结,是保护接地的措施,涉及用电设备和人身安全。
- **8.4.25** 临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志设计仍 应符合现行国家有关规范的规定。
- **8.4.26** 由于信息系统的快速发展,电话、电视已成为现代生活的必需品,计算机网络系统也日益普及,这条规定主要考虑方便使用。

# 9 施工安装

#### 9.1 一般规定

- **9.1.1** 如采用钢木屋架,为防止运输造成结构变形或损坏,可就地组装。
- 9.1.2 本条规定了原材料、构配件和设备的质量保证要求。
- **9.1.7** 虽然临时砌体建筑的使用时间较短,但牵涉结构安全问题的原材料还是应符合永久性建筑的相应规定。
- **9.1.8** 任何的建(构)筑物基础均十分重要,因此作出具体的规定。

#### 9.2 活动房施工

- **9.2.1** 构配件有许多技术参数,这些参数均影响到活动房的安全、功能、美观等,因此进场时应根据本条规定逐一核对。
- 9.2.2 活动房的平面位置关系到施工现场的规划和使用,应认 真进行复核。
- 9.2.3 构件的稳定关系到施工安全。
- **9.2.4** 正确的安装次序和安装方法能确保施工安全并提高施工效率。
- **9.2.6** 门窗质量关系到节能、采光、通风、防水、使用等诸多功能,应该认真执行。
- **9.2.7** 屋面板的安装较为复杂,性能要求也较多,必须按相关要求执行。
- **9.2.8** 本条规定是为了保证楼板、地板使用安全和防止板缝落灰。
- 9.2.9 本条规定是为了保证楼梯、栏杆结构和使用的安全。
- 9.2.11 本条是考虑以下原因制定的:

- 1 当金属管线与钢构件之间接触时会发生电化学腐蚀,因此有必要在两者之间增加橡胶垫圈,阻断电化学腐蚀的通道。
- 2 防潮垫一方面是为了防止基础中的湿气腐蚀钢构件,另一方面是避免钢构件与基础材料相接触导致化学物质对钢材的腐蚀。
- 9.2.12 考虑到活动房安装施工是由不同的企业进行,为便于有关单位验收使用,将本规范相关的重要规定列入表 A.0.2。

#### 9.3 砌体建筑施工

- **9.3.1** 砌体建筑施工有较成熟的经验,对在本节未列出的可执行国家现行规范的有关规定。
- 9.3.2~9.3.9 是参照现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 编制的,并对砌体所用的原材料、施工工艺、施工质量等方面的主要因素给予明确,便于检查和监控。
- **9.3.10** 构件组装工作平台应测平,并加以固定,使构件重心线 在同一水平面上。

## 9.4 围挡施工

9.4.1~9.4.3 现场围挡有多种做法,考虑到各地的经济状况、习惯做法,对其中两种较常见的围挡施工从保证围挡结构安全作出一些规定。未明确的其他做法也应按按本规范的规定编制专项方案。

### 9.5 建筑设备安装

- **9.5.1** 本条明确了临时建筑物中安装也需满足国家相应的验收规范。
- 9.5.2 给水管道经试压合格后方能保证其使用功能;给水管道 不得穿越污水井、化粪池、公共厕所等是为了保证给水管不受到 二次污染;冰冻线以下是为防止管道内流体结冻而采取的措施; 为保证穿道路的管道不被车辆等重物压坏而作的规定;隐蔽或埋

地的管道做闭水试验主要是防止排水管道本身及接口渗漏;食堂的主副食操作烹调备餐部位上方不得设置排水管是从食品安全上考虑,防止排水管道渗漏引起的污染;配电房上方不得安装给水排水管是为了防止水管渗漏引起的电气故障,保证人身及财产的安全。

- 9.5.3 使用功能上的要求。
- **9.5.4** 厨房应设置专用的排气设施或装置,并不得影响周围居民的生活。
- **9.5.6** 正常情况下,保护地线内应无电流通过,其电位与接地 装置的电位相同。各接地点连接应可靠不松动,且应标识明显。 在通电运行中,应确保人身、设备安全。
- 9.5.7 出人口密封是防止小动物进入配电设备,引起元器件短路故障的保护措施,同时也兼具防渗水的要求;电线、电缆绝缘阻值符合规范规定是保证导线的使用功能,不存在漏电隐患;临时建筑建议明敷设主要是直观、方便检修,若条件许可也可暗敷。
- **9.5.8** 若接地线串接,故障发生后,易导致其后续插座无接地线,不能保证其使用安全。
- **9.5.9** 接地装置可靠与否、阻值是否满足要求直接关系到接地系统的安全性能,故应认真检测,记录完整。
- **9.5.10** 建筑设备安装验收单独列表是考虑到设备安装常常由多个不同的企业或施工单位进行的,列表便于有关单位验收使用。

## 10 质量验收

#### 10.1 一般规定

- **10.1.1** 本条是根据调查有关省的临时建筑的建设和使用管理情况,并参照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的有关规定编制的。
- 10.1.2 临时建筑施工完成后,临时建筑施工单位的项目负责人应先组织自验,合格后向使用单位办理验收移交手续。验收移交工作应由使用单位组织临时建筑施工单位、生产或租赁等相关单位进行。
- **10.1.3** 本条根据临时建筑的使用管理情况规定了技术文件等档案的管理要求,其保存时间至临时建筑拆除。
- **10.1.4** 在保证临时建筑的使用安全的情况下,可酌情选择现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 的相应规定参照执行。

## 10.2 活动房验收

- **10.2.1** 本条规定活动房施工质量中涉及结构和使用安全的检查与验收应执行相应的验收规范。
- **10.2.2** 本条是结合临时建筑的建设情况,参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定编制的。
- **10.2.3** 本条是结合临时建筑的建设情况,参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定编制的。

### 10.3 砌体建筑验收

10.3.2 本条是结合临时建筑的建设情况,参照国家现行标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施

工质量验收规范》GB 50204 的有关规定编制的。

- **10.3.3** 本条是结合临时建筑的建设情况,参照国家现行标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定编制的。
- 10.3.4 本条是结合临时建筑的建设和使用情况,参照现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的有关规定编制的。鉴于砌体常发生裂缝,因此对有裂缝的砌体按是否有影响结构安全性的砌体裂缝区别对待,并进行相应的处理。
- **10.3.5** 本条是结合临时建筑的施工情况,参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定编制的。

### 10.4 围挡验收

- **10.4.2** 本条是结合砌体围挡的施工情况,参照现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的有关规定编制的。
- **10.4.3** 本条是结合砌体围挡的施工情况,参照现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 的有关规定编制的。
- **10.4.4** 依据审核确认的方案和参照类似结构的标准复核验收, 重点是基础稳固、节点安全可靠。

## 10.5 建筑设备验收

- **10.5.1** 本条规定建筑设备施工质量中涉及安全的检查与验收应满足国家相应的验收规范的强制性条文的规定。
- 10.5.2、10.5.3 这两条是结合临时建筑的建筑设备建设和使用情况,参照现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50303 的有关规定编制的。同时列出了建筑设备观感质量验收的主要内容。

# 11 使用与维护

## 11.1 使 用

- **11.1.2** 活动房生产企业应编制使用说明书,对活动房运输、安装、使用过程的注意事项作出规定,并在活动房出厂时提供给使用方。
- 11.1.3 活动房超过规定使用年限时,其构配件可能会有不同程度的损坏,并导致结构安全性能下降,应对房屋结构和维护系统进行全面检查,并对结构安全性能进行评估合格后方可继续使用。对超过使用年限,但不能及时拆除的活动房,使用单位应采取相应的措施加强管理,避免造成伤害事故。
- 11.1.5 临时建筑防台风、防汛、防雨雪灾害等性能相对较弱, 应采取相应的应急措施。
- **11.1.6** 临时建筑物在使用过程中,楼地面的使用荷载如超过设计限制,应由设计单位或制作企业对其结构设计进行验证。
- **11.1.12** 针对围挡使用过程中常发生的安全事故类型作出的规定。

## 11.2 维 护

**11.2.1~11.2.5** 本节对临时建筑日常使用过程中进行维护以及重复使用的构配件等进行维护作出规定。

# 12 拆除与回收

### 12.1 一般规定

- 12.1.1 本条规定了拆除工程应执行的有关标准。
- 12.1.2 本条规定了临时建筑拆除的原则。
- 12.1.3 本条规定了临时建筑拆除前应做的准备工作。
- **12.1.4** 本条规定了临时建筑拆除前应当做好拆除范围内的断水、断电、断气等工作,现场用电应另外设置配电线路。
- 12.1.5 本条规定了临时建筑拆除应当符合环保要求。
- **12.1.6** 本条规定了拆除区的安全条件,拆除作业时应满足的气候条件。
- **12.1.7** 本条规定了拆除高度在 2m 及以上的临时建筑时,作业人员应遵守的操作规程。
- 12.1.8 本条规定了拆除后场地须达到的标准。

### 12.2 活动房拆卸

- **12.2.1** 本条规定了人工拆除活动房屋作业流程应遵循的先后顺序。
- 12.2.2 本条规定了支撑杆件拆除的有关要求。
- 12.2.3 本条分别规定了拆卸有支撑架和无支撑架临时建筑的拆卸要求。
- 12.2.4 本条规定了操作人员应执行的拆卸方法。

## 12.3 砌体建筑拆除

- 12.3.1 本条规定了人工拆除砌体建筑的作业流程。
- **12.3.2** 本条规定了存在结构安全问题隐患的砌体建筑拆除的方法。