



São Paulo / SP. - Brasil

PLANILHA de CÁLCULO de CARGA do QD01

Sistema Truckvan de Gestão da Qualidade

REV.
JUNHO/2026

Frm 7.012 - 02

Cliente		BLUE HEALTH TOMOGRAFIA					Unidade	SAÚDE		Elaborado por:			DOUGLAS				Data inicial		18/06/2026	
Circu ito	Disjuntor [A]	Equipamento	Qt.	Tensão [V]	Fases	Potência [W]		Corrente Ativa [A]	Fator Pot.	FD	Potência [VA]	Corrente Total Ib(A)	Agrup.	L (m)	Queda Tensão (%)	Cabo [mm²]	CORRENTES TOTAIS DEMANDADAS			
						Unitária	Total										R	S	T	
1	10	LUMINÁRIAS SLIM	28	220	1	25	700	3,18	0,95	1	737	3,35	1,00	15,00	0,50	1,50	4,56			
		LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	2	220	1	3	6	0,03	0,95	1	6	0,03	2,00	15,00	0,04					
		LUMINÁRIAS DO MALEIRO	8	220	1	6	48	0,22	0,95	1	51	0,23		15,00	0,14					
		REFLETOR LED	4	220	1	100	400	1,82	0,95	0,5	421	1,91	1,00	15,00	0,14					
2	20	AR CONDICIONADO 1 9000 BTU	1	220	1	1500	1500	6,82	0,99	0,7	1515	6,89	1,00	15,00	0,19	6,00	4,82			
3	20	AR CONDICIONADO 2 12000 BTU	1	220	1	2240	2240	10,18	0,99	0,7	2263	10,28	1,00	15,00	0,28	6,00		7,20		
4	25	AR CONDICIONADO 3 36000 BTU	1	220	1	3770	3770	17,14	0,99	0,7	3808	17,31	1,00	15,00	0,47	6,00		12,12		
5	25	AR CONDICIONADO 4 36000 BTU	1	220	1	3770	3770	17,14	0,99	0,7	3808	17,31	1,00	15,00	0,47	6,00			12,12	
6	10	RACK	1	220	1	300	300	1,36	0,95	1	316	1,44	1,00	15,00	0,13	2,50			1,44	
7	20	TUG'S (ESPERA / USG 2)	3	220	1	300	900	4,09	0,92	1	978	4,45	1,00	15,00	0,38	2,50	4,45			
8	20	TUG'S (USG 1 / SALA DE COMANDO)	4	220	1	300	1200	5,45	0,95	1	1263	5,74	1,00	15,00	0,51	2,50	5,74			
9	16	BOMBA D'ÁGUA	1	220	1	2000	2000	9,09	0,95	1	2105	9,57	1,00	15,00	0,85	2,50		9,57		
10	20	CARREGADOR DE BATERIA	1	220	1	1000	1000	4,55	0,92	1	1087	4,94	1,00	15,00	0,43	2,50		4,94		
11	25	PAINEL DE LED - P3.9MM OUTDOOR	1	220	1	4000	4000	18,18	0,92	1	4348	19,76	1,00	15,00	0,71	6,00			19,76	
		PROCESSADORA DE VIDEO TB10 WI-FI	1	220	1	12	12	0,05	0,95	0,7	13	0,06	1,00	15,00	0,00					
12	10	RESERVA		220	1														0,00	
13	20	TUG'S SALA DE ESPERA	4	220	1	150	600	2,73	0,99	1	606	2,75	1,00	15,00	0,26	2,50	2,75			
14	10	PORTA PCD	1	220	1	1540	1540	7,00	0,99	1	1556	7,07	1,00	15,00	0,66	2,50	7,07			
15	10	RESERVA		220	1													0,00		
16	10	RESERVA		220	1													0,00		
17	10	RESERVA		220	1														0,00	
18	10	RESERVA		220	1														0,00	
19	20	TUG'S (PATOLAS / ENTRADA)	5	220	1	300	1500	6,82	0,95	0,5	1579	7,18	1,00	15,00	0,32	2,50	3,59			
20	20	TUG'S (SALA DE EXAME)	4	220	1	300	1200	5,45	0,95	0,7	1263	5,74	1,00	15,00	0,36	2,50	4,02			
21	10	RESERVA		220	1													0,00		
22	10	RESERVA		220	1													0,00		
VALORES TOTAIS				380	2		25986		0,96	0,847	26985									
OBSERVAÇÕES	DISTRIBUIÇÃO										BALANCEAMENTO DAS FASES (A)						37,01	33,83	33,31	
	DJ GERAL: 63A DR: 63A										Potência Total Demandada(VA) =						22849			
	Cabo entrada: 4 x 16mm2 EPR										QD: Corrente Total por Fase Média (A) =						34,72			
	Cabo Terra: 16mm2 EPR										Cabo de entrada do QD : (mm²) =						16,00			
											Disjuntor (A) =						63,00			
											Disjuntor DR (A) =						63,00			
											Barramento Trifásico (A)=						100,00			
											Disjuntor Geral (A) =						80			
											Contator 220V 2NA+2NF						115			
											Contator 380V 2NA+2NF						80			
											Potência Total Entrada Demandada (KVA) =						Rend. Trafo 95%		24	
											Cabo de Entrada Geral=						(1 x 40m)		25,00	
											Transformador de entrada (KVA) =						35			
											Fator Utilização Trafo (%) =						68,7%			
											Cam Lock de entrada (A) =						150			