

件名：第二対応係給湯室内における火災発生について
作成者：本橋依央利

本報告は第二対応係給湯室にて対象:伊藤ふみやが調理を行っていた際、起こした火災について記録したものである。

【概要】

発生場所：地域環境対策課・第二対応係フロア内給湯室

発生時刻：20〇〇年〇月〇日 12:02頃

発生事象：給湯室ガスコンロの火災

【観測内容】

- ・対象が給湯室に入室後、火災報知器が作動
- ・火元から天井までの火柱を確認
- ・設備内消火器にて鎮火後、調理器具の内部には炭化した残留物が見られた

【考察】

当初、怪異による発火現象の可能性も考慮されたが、現場検証の結果、対象による油温管理不足が原因であることが判明した。

なお、本件は対象者による独断での調理行為に起因するものであり、事前相談が行われていれば回避可能であったと考えられる。

【備考】

対象者は過去三回、同様の事案を発生させていることから、再発防止措置として、今後給湯室において加熱調理を行う際は事前に利用申請書を提出し、他職員の立会いのもと実施するものとする。

本措置は対象者個人に対するものではなく、過去の事例を踏まえた安全管理上の判断によるものである。