





EQUIPO	.	.	.	.
DESCRIPCION	.	.	.	.
TENSION NOMINAL (V)	380		220	
In (A)	32		.	
INTERRUPTOR TERMOMAG.	5SX.. - 3x32A		5SX.. - 2x16A	
TOMACORRIENTES SCHNEIDER	TOMAC.32A-3P+T (CODIGO:PKF32F734)		TOMAC.16A-2P+T (CODIGO: PKF16F723)	



RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rta.
Telefax:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: NOBLE ARGENTINA	
Dib.	09/02/10	J.Lovey	Timbues - Santa Fe	
Rev.	.	L.Picech	Obra: PROYECTO SOFIA	
Apr.	.	L.Picech		
Esc. S-E	Denominación: Esquema unifilar Tableros de Tomacorrientes		N° de Plano Cliente	Hoja
			N° de Obra	N°: 1
Toler.			N°Plano:	De:
Rug.			2744-91EU01	1