TTR CONSTRUCTIONS

CONSULTATION EN ÉNERGIE

QualiPAC EnR GRATUITE RGE

Numéro Agrément n° ACO / SQ 019379-001 DATE : 10/01/2023

Nom et Prénom : OLIVERIO CARL
Adresse : 23 RUE DE LA FONTAINE
Code postal : 57310 - Ville : GUELANGE
Téléphone : - Mob /Bur : 0689898883

Nomination : INDIVIDUEL
Année de construction : 2005
Puissance (Kw) : - Ampères :
Abonnement EDF : TOTAL DIRECT ENERGIE : 1680
Délesteur existant ☐ Oui ◉ Non
Chauffage actuel : CHAUDIERE GAZ PROD ECS + BALLON ELECTRIQUE

Isolation Thermique

Vitrage ☐ Simple ◉ Double Ancienneté : 2005
Isolation des murs ◉ Bonne ○ Faible ○ Aucune Ancienneté : 2005
Isolation de la toiture ◉ Bonne ○ Faible ○ Aucune Ancienneté : 2005

Nombre d'acteurs énergétiques : 4
Année d'installation : 2005
Installation Électrique ◉ Monophasé ○ Triphasé
Consommation annuelle : 2500
Habitation équipée en ENR : ○ Oui ◉ Non
Si chaudière, condensation : ○ Oui ◉ Non
Combles isolés ◉ Oui ○ Non - aménagés ◉ Oui ○ Non

Pièces	Dimensions m²	Hauteur m	Volume (en m³)	Puissance actuel	Radiateur / Stratification U	°C	Puissance a installer
CHAMBRE 1	22,35	2,45	54,76	30KW - 33KW	1RA	0	1560,0
CHAMBRE 2	11,37	2,50	28,43		1RA	0	809,8
CHAMBRE 3	13,99	2,50	34,98		1RA	0	996,4
CHAMBRE 4	11,71	2,52	29,51		1RA	0	840,7
SALLE DE BAIN	9,52	2,54	24,18		1RA	0	688,9
ENTREE	14,62	2,48	36,26		1RA	0	1033,0
BUREAU	13,88	2,48	34,42		1RA	0	980,7
CELIER	9,79	2,46	24,08		1RA	0	686,1
CUISINE	13,68	2,47	33,79		1RA	0	962,7
SALON SALLE A MANGER	39,00	2,45	95,55		3RA	0	2722,2
			0,00				0,0
			0,00				0,0
	159,91 [m²]		395,95 [m³]	-30.33 [W]	12	[°C]	11280.629745 [W]

Détermination du type de bâtiment	
Type de bâtiment (IP1, IP2, IG1, IG2, IG3) =	IG2
Détermination du K des murs	
K_{murs} =	0,5
Détermination du K des toitures	
$K_{toitures}$ =	0,5
Détermination du type de bâtiment	
$K_{plancher\ bass}$ =	0,5
Détermination du coefficient G	
G =	0,77 [W/m3°C]
Détermination de la température extérieure de base T_{ext}	
T_{ext} =	- 15 [C°]
Détermination de Δ T	
Δ T = 22 - Text	Δ T = 37 [C°]
Détermination de Δ T	
Déperdition = G x V x Δ T	Volume chauffé V = 395,95 [m³]
	Déperditions = 11280.629745 [W]

Observations : Ces estimations sont faites sur des critères et ne peuvent être considérées comme contractuelles

Comptez vous agrandir la surface de votre habitation ?
○ Oui ◉ Non
si oui, de combien ? m²

Technicien conseil : Heure d'arrivé : 10h Heure de départ :

Signature client :

■ Dépôt bureau d'étude **E-mail:** oliverio.carl@gmail.com

N° Vert 0978 364 390
Appel gratuit depuis un poste fixe