

| | | |
|---|--|---|
| Наименование подрядной организации / Name of the construction contractor: Филиал Акционерной Компании "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети" Yamata Yatirim Insaat Turizm ve Ticaret A.S. | | AKT № / ACT № YMT-NS-1233-VT-116940 |
|---|--|---|

ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ / VISUAL AND MEASUREMENT CONTROL OF WELDING JOINTS

Контроль выполнен в соответствии с технологическим документом / Testing is done in accordance with the tehnological document: ТК-ВИК-01

| № n/n / Seq n-r | Номер сварного соединения / Welded joint number | Размер свариваемых элементов / Size of welded elements, mm | Клеймо сварщика / Welder code (stamp) | Средства контроля / Inspection means | Условия проведения контроля (освещенность, шероховатость) / Conditions of inspection (lighting, roughness) | Описание выявленных дефектов / Description of detected defects | ЗАКЛЮЧЕНИЕ (годен, ремонт, вырезать) / CONCLUSION (appropriate, repair, cut off) | Примечания / Note |
|--|---|---|--|--|---|--|---|-------------------|
| 1 | F2.10RW | 60,3 x 8,74 + 60,3 x 8,74 | 8FZL | Комплект ВИК "Базовый" / VT Set "Basic" № A1007; УШС / UWТ WG-2 № 0028; Люксметр / Luximeter "ТКА-ЛЮКС" № 3313095; Образец шероховатости / Roughness sample; Зеркало телескопическое / Telescopic mirror | >500 Лк / lx; Rz-80 | дефектов не обнаружено / defects not detected | годен / appropriate | |
| Контроль провел / Checked by: | | | Бабаев Батырхан / Babaev Batirkhan | 2 уровень № 37-6405 до 19.06.2023 / 2 level № 37-6405 till 19.06.2023 | | | 17.09.2020 | |
| | | | (фамилия, инициалы / surname and initials) | (уровень квалификации, № удостоверения / qualification level, certificate №) | | | (подпись / signature) (дата / date) | |
| Начальник лаборатории / Laboratory Head | | | Киселев Е.Ю. / Kiselev E.Y. | 2 уровень № 37-6407 до 19.06.2023 / 2 level № 37-6407 till 19.06.2023 | | | 17.09.2020 | |
| | | | (фамилия, инициалы / surname and initials) | (уровень квалификации, № удостоверения / qualification level, certificate №) | | | (подпись / signature) (дата / date) | |
| Акт получил, с результатами контроля ознакомлен / I have received the act and have been familiarized with the results of the inspection | | | | | | | 17.09.2020 | |
| | | | (фамилия, инициалы / surname and initials) | (должность / position) | | | (подпись / signature) (дата / date) | |

**ИСПЕКТРОП
КОНТРОЛЬЩИК ВА
СОСНАКЕВИЧ Е.Л.**

