


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																
A	<div><div></div><div><div>Dados Painele Led Full Color 3 x3 P10</div><table><tr><td>Quantidade de gabinetes</td><td>9</td><td>Fator de potência</td><td>0,87</td></tr><tr><td>Tipo de Led</td><td>P10</td><td>Fuga à terra</td><td><36mA</td></tr><tr><td>Potência máx. do gabinete</td><td>540 W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tensão</td><td>127 V</td><td></td><td></td></tr></table></div></div>																	Quantidade de gabinetes	9	Fator de potência	0,87	Tipo de Led	P10	Fuga à terra	<36mA	Potência máx. do gabinete	540 W			Tensão	127 V																																																		
Quantidade de gabinetes	9	Fator de potência	0,87																																																																														
Tipo de Led	P10	Fuga à terra	<36mA																																																																														
Potência máx. do gabinete	540 W																																																																																
Tensão	127 V																																																																																
B																																																																																	
C																																																																																	
D	<div><div><div><div><div>Projeto:</div><div>Quadro de energia e controle para Painele Led Full Color 2x2 m</div></div><div><div>Cliente:</div><div>Mundo de Led</div></div><div><div>Responsável:</div><div>Engª Eletricista Valquiria Fenelon Pereira</div></div></div><div><table><tr><td>Revisão</td><td>Editor</td><td>Data</td><td>Descrição</td></tr><tr><td>00</td><td>Valquiria</td><td>21/05/2023</td><td>—</td></tr><tr><td>01</td><td>Valquiria</td><td>09/06/2023</td><td>dados técnicos</td></tr><tr><td>02</td><td>Valquiria</td><td>13/09/2023</td><td>Alteração da potência de P5 de 684W para 900W</td></tr><tr><td>03</td><td>Valquiria</td><td>23/09/2023</td><td>Alteração da potência de P5 de 900W para 684W</td></tr></table></div></div><div><div><div><div><div>Legenda</div><div><div><div></div><div>Disjuntor monopolar</div></div><div><div></div><div>Disjuntor tripolar</div></div><div><div></div><div>IDR tetrapolar Interruptor Diferencial Residual</div></div></div><div><div></div><div>DPS- Dispositivo de proteção de surto</div></div><div><div><div><div><div></div><div>Ex1</div></div><div></div><div>Ex1</div></div><div><div>Os conectores indicam onde está o conector correspondente. Página-Linha Coluna. Neste exemplo: Conector 1-G8 segue para:pág 1, Lin G, col 8; Conector 1-G6 vem da página 1 Lin G e col 6;</div></div></div></div></div><div><div><div>Dados técnicos quadro de energia</div><div><div>Entrada:</div><table><tr><td>Tensão de Alimentação</td><td>127 V</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Monofásico</td></tr><tr><td>Potência Máxima nominal</td><td>5,36 kW</td></tr><tr><td>Corrente (Ib)</td><td>48,51 A</td></tr></table><div>Saída</div><table><tr><td>Gabinete</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Potência</td><td>540 W</td><td>1080 W</td><td>1620 W</td></tr><tr><td>Corrente (Ib)</td><td>4,9 A</td><td>9,8 A</td><td>14,7 A</td></tr></table><table><tr><td>Proteção entrada</td><td>Qtd</td><td>Especificações</td></tr><tr><td>Disjuntor</td><td>1</td><td>monopolar, 50 A, Classe C</td></tr><tr><td>IDR</td><td>1</td><td>bipolar, 63 A, 300mA, AC</td></tr><tr><td>DPS</td><td>2</td><td>classe 2, 275V, 45kA</td></tr><tr><td>Proteção saída</td><td>Qtd</td><td>Especificações</td></tr><tr><td>Disjuntor</td><td>4</td><td>monopolar, 20 A, Classe C</td></tr><tr><td>Dimensão do quadro (AXLXP)</td><td colspan="2">A 50 x L 50 x P 20 cm</td></tr><tr><td>Proteção</td><td colspan="2">Externo >=IP54</td></tr></table></div></div></div></div></div></div></div>																	Revisão	Editor	Data	Descrição	00	Valquiria	21/05/2023	—	01	Valquiria	09/06/2023	dados técnicos	02	Valquiria	13/09/2023	Alteração da potência de P5 de 684W para 900W	03	Valquiria	23/09/2023	Alteração da potência de P5 de 900W para 684W	Tensão de Alimentação	127 V	Tipo	Monofásico	Potência Máxima nominal	5,36 kW	Corrente (Ib)	48,51 A	Gabinete	1	2	3	Potência	540 W	1080 W	1620 W	Corrente (Ib)	4,9 A	9,8 A	14,7 A	Proteção entrada	Qtd	Especificações	Disjuntor	1	monopolar, 50 A, Classe C	IDR	1	bipolar, 63 A, 300mA, AC	DPS	2	classe 2, 275V, 45kA	Proteção saída	Qtd	Especificações	Disjuntor	4	monopolar, 20 A, Classe C	Dimensão do quadro (AXLXP)	A 50 x L 50 x P 20 cm		Proteção	Externo >=IP54	
Revisão	Editor	Data	Descrição																																																																														
00	Valquiria	21/05/2023	—																																																																														
01	Valquiria	09/06/2023	dados técnicos																																																																														
02	Valquiria	13/09/2023	Alteração da potência de P5 de 684W para 900W																																																																														
03	Valquiria	23/09/2023	Alteração da potência de P5 de 900W para 684W																																																																														
Tensão de Alimentação	127 V																																																																																
Tipo	Monofásico																																																																																
Potência Máxima nominal	5,36 kW																																																																																
Corrente (Ib)	48,51 A																																																																																
Gabinete	1	2	3																																																																														
Potência	540 W	1080 W	1620 W																																																																														
Corrente (Ib)	4,9 A	9,8 A	14,7 A																																																																														
Proteção entrada	Qtd	Especificações																																																																															
Disjuntor	1	monopolar, 50 A, Classe C																																																																															
IDR	1	bipolar, 63 A, 300mA, AC																																																																															
DPS	2	classe 2, 275V, 45kA																																																																															
Proteção saída	Qtd	Especificações																																																																															
Disjuntor	4	monopolar, 20 A, Classe C																																																																															
Dimensão do quadro (AXLXP)	A 50 x L 50 x P 20 cm																																																																																
Proteção	Externo >=IP54																																																																																
E																																																																																	
F																																																																																	
G																																																																																	
H																																																																																	


	Data :	05/09/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :				Página atual :	1
	Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x3 P10	Quadro 3x3 P10 127V				Total de Páginas :	9
	Revisado :	Valquiria						Revisão :	





Data :	05/09/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :	Página atual :	1
Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x3 P10	Quadro 3x3 P10 127V	Total de Páginas :	9
Revisado :	Valquiria			Revisão :	




Data :	21/05/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :	Página atual :	2
Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x3 P10	Diagrama Multifilar	Total de Páginas :	9
Revisado :	Valquiria			Revisão :	









Data :	03/09/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :	Página atual :	5
Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x3 P10	Diagrama de ligação	Total de Páginas :	9
Revisado :	Valquiria			Revisão :	



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	<div><h1>QUADRO ENERGIA E CONTROLE</h1><p>(Para Painel Mundo de Led Full Led Color 4x2 e 3x3 m)</p><p>imagem meramente ilustrativa</p></div> <div></div>																
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
	<div></div>																

<div> <div>FDDASOLAR</div>  </div>	Data :	03/09/2023	Nome do Projeto :	Descrição da Pág :	Página atual :	7
	Nº OS :	em desenvolvimento	Quadro 3x3 P10	Imagem ilustrativa	Total de Páginas :	9
	Revisado :	Valquiria			Revisão :	

