LPA-04112026

Este listado es una recopilación de los prototipos aprobados mediante la realización de pruebas prototipo definidas en las especificaciones de CFE a los productos descritos por el fabricante. El listado se conforma de todos los prototipos vigentes a la fecha: 04 de noviembre de 2026

Documento creado: 04/11/2026 02:00:15 hrs

El presente documento ha sido generado a través del sistema de gestión de prototipos, propiedad del LAPEM

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales

Subgerencia de Gestión de la Calidad

Departamento de Control de Calidad

Todos los derechos reservados. está prohibida la reproducción parcial o total del documento sin la autorización por escrito del LAPEM

1. Componente Auxiliar

Son elementos que se incorporan a otros para hacerlos funcionar correctamente, mejorarlos o aumentar su durabilidad en conjunto.

2. Componente Crítico

Elemento o parte de un bien que, a criterio del personal calificado del LAPEM, contiene la función básica, así como soporta los esfuerzos principales del mismo (eléctricos, mecánicos, térmicos, entre otros), cuyo control garantiza la calidad, seguridad, confiabilidad o durabilidad.

3. Constancia de Evaluación de Prototipo

Documento emitido por el LAPEM mediante el cual se hace constar la evaluación del prototipo para un bien que cumple con las pruebas indicadas en las especificaciones de CFE y normas aplicables, el cual debe contener el informe de pruebas del prototipo.

4. Constancia de Evaluación de Proveedor

Documento expedido por el LAPEM que avala la calificación aprobatoria de una empresa e indica los productos aprobados y la vigencia de su calificación.

5. Informe de Evaluación de Prototipo

Documento que presenta los resultados obtenidos en todas las verificaciones y pruebas realizadas según las Especificaciones CFE o Normas Técnicas aplicables, incluyendo planos de prototipo aprobados por las EPS usuarias e información sobre la metodología en el proceso de evaluación, así como para la identificación unívoca del bien evaluado.

6. Informe de Pruebas Prototipo

Informe de ensayos de una o una serie de pruebas de prototipo realizado sobre un prototipo seleccionado, el cual debe cumplir con los requisitos indicados en la norma NMX-EC-17025-IMNC (ISO/IEC 17025) .

7. Laboratorios de Pruebas Acreditados

Son los laboratorios de pruebas aceptados para la emisión de informes y cuentan con la acreditación en la prueba específica por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), o por el organismo de acreditación respectivo, en el país de origen y éste cuenta con acuerdos de reconocimiento multilateral del International Acreditation Forum (IAF), de conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC o su equivalente en el país de origen. En caso de que fuese un organismo extranjero debe estar acreditado de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025.

8. Muestreo

Es el procedimiento mediante el cual se selecciona una o más unidades de bienes de un lote, con el objeto de realizar las inspecciones y pruebas de evaluación.

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1	CEP-00001-2024	Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72.5 a 420 kV con Accionamiento Controlado V4200-12 EDICIÓN: Octubre 2016 MARCA: IUSA MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: PANTOGRAFO-123/145	08-08-2024	08-08-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PANTOGRAFO-123/145	CUCHILLA PANTÓGRAFO DE ALCANCE VERTICAL DE ACCIONAMIENTO MOTORIZADO, MONTAJE HORIZONTAL, TENSÓN NOMINAL DE DISEÑO 123 KV Y 145 KV, N.B.A.I. 550, 650 Y 750 KV, 2000 AMPERES Y SERVICIO AL INTEMPERIE SEGUN ESPEC. CFE V4200-12 2016	TIPO PANTÓGRAFO

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2	K3111-13-E/0350	VÁLVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RÍGIDA EXTREMOS BRIDADOS DE PARA USO GEOTÉRMICO DE 203mm (8") DE DIÁMETRO DE CLASE ANSI/ASME 900 Y DE 254mm (10") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	XANOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	XANIK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VÁLVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RÍGIDA EXTREMOS BRIDADOS DE PARA USO GEOTÉRMICO DE 203mm (8") DE DIÁMETRO DE CLASE ANSI/ASME 900 Y DE 254mm (10") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, XANIK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3	K3112-19-E/470	Separador de fibra de vidrio SBT para baja tensión separador 2SBT, 3SBT, 4SBT, 5SBT y 6SBT, 2S400-90, EDICIÓN JULIO 2018, Separadores para Baja Tensión SBT	20-05-2019	09-08-2030	PLASTICOS BEGOVICH, S.A. DE C.V.	BEGOVICH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Separador de fibra de vidrio SBT para baja tensión separador 2SBT, 3SBT, 4SBT, 5SBT y 6SBT, BEGOVICH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
4	K3112-24-E/540	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 2R, CATÁLOGO IUSA P-1351, 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, Aisladores de Porcelana Tipo Carrete y Retenida / Sust. 52***-28, 29, 30, 47	30-01-2024	30-01-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 2R, CATÁLOGO IUSA P-1351, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
5	K311P-23-E/569	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 38 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 200 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica hasta 5,000 A (cubre las capacidades nominales de 2,000 A y 5,000 A) para aplicación en áreas normales, y en aéreas de contaminación y corrosión descripciones cortas CCF-38-100-200-5000 y CCF-C-38-100-200-5000, números de catálogo C31 y C38C, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	07-02-2024	07-02-2027	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 38 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 200 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica hasta 5,000 A (cubre las capacidades nominales de 2,000 A y 5,000 A) para aplicación en áreas normales, y en aéreas de contaminación y corrosión descripciones cortas CCF-38-100-200-5000 y CCF-C-38-100-200-5000, números de catálogo C31 y C38C, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
6	K3112-18-E/665	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga, 38 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 s 200 kV NBAI, modelo P-12200, descripción corta CFE CSP-200-1-1-38-1250, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga, 38 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 s 200 kV NBAI, modelo P-12200, descripción corta CFE CSP-200-1-1-38-1250, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
7	K311P-23-E/701	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 150 kV y una corriente nominal interruptiva asimétrica hasta 12,000 A (cubre las capacidades nominales de 6000A, 8,000 A y 12,000 A) para aplicación en áreas normales y en aéreas de contaminación y corrosión, descripción corta CFE CCF-27-100-150-12 000 y CCF-C-27-100-150-12 000 números de catálogo C22 y C27C, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	07-02-2024	07-02-2027	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 150 kV y una corriente nominal interruptiva asimétrica hasta 12,000 A (cubre las capacidades nominales de 6000A, 8,000 A y 12,000 A) para aplicación en áreas normales y en aéreas de contaminación y corrosión, descripción corta CFE CCF-27-100-150-12 000 y CCF-C-27-100-150-12 000 números de catálogo C22 y C27C, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
8	K3112-18-E/702	Cuchilla desconectadora, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 125 kV NBAI, descripción corta CFE CSP-125-1-15-2000, catálogo P-20125, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 125 kV NBAI, descripción corta CFE CSP-125-1-15-2000, catálogo P-20125, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
9	K311P-14-N/718	CONECTOR ESTRIBO TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO CUBRE LA FAMILIA DEL FABRICANTE XS-R, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE XS11R(2/0 ACSR), XS13R(4/0 ACSR) Y XS21R(477 ACSR), NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	10-02-2014	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR ESTRIBO TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO CUBRE LA FAMILIA DEL FABRICANTE XS-R, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE XS11R(2/0 ACSR), XS13R(4/0 ACSR) Y XS21R(477 ACSR), DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
10	K3111-15-E/806	GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA CON DOS CANASTILLAS Y AGUILÓN MODELO AN-543-MH, P0000-33, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 14,30 m	06-04-2015	09-08-2030	ALTEC INDUSTRIES, INC.	ALTEC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA CON DOS CANASTILLAS Y AGUILÓN MODELO AN-543-MH, ALTEC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
11	K311X-16-E/838	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido, D3-15-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido, D3-15-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

12	K311V-18-E/1053	Transformador de potencial inductivo, modelo VRL-17, tensión nominal de sistema 13.8 kV tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, clase de exactitud para medición 0.2 para carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo VRL-17, tensión nominal de sistema 13.8 kV tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, clase de exactitud para medición 0.2 para carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
13	K3112-15-E/1063	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga, 25.8 kV, 1250 A, 170 kV NBAI, 38.1 kA, 1 s, modelo P-12170, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga, 25.8 kV, 1250 A, 170 kV NBAI, 38.1 kA, 1 s, modelo P-12170, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
14	K3112-11-E/1064	DESCONECTADOR MONOFÁSICO PARA BANCO DE CAPACITORES SERVICIO INTEMPERIE, MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN ACEITE, 15KV, DE 200A, 95/125KV NBAI, 6KA, NIVEL DE CONTAMINACIÓN PARA ZONA NORMAL, MOD CSD, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, DESCONECTADORES PARA BANCOS DE CAPACITORES	26-07-2013	09-08-2030	MAYSTEEL, LLC.	TRINETICS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DESCONECTADOR MONOFÁSICO PARA BANCO DE CAPACITORES SERVICIO INTEMPERIE, MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN ACEITE, 15KV, DE 200A, 95/125KV NBAI, 6KA, NIVEL DE CONTAMINACIÓN PARA ZONA NORMAL, MOD CSD, TRINETICS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
15	K3112-17-E/1073	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, en potencias desde 50 kVAR hasta 300 kVAR en tensiones nominales desde 4.16 kV hasta 23 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, 125 kV, 150 kV y 200 kV, para aplicación en zonas normales o de contaminación media y alta, para extra alta contaminación solo hasta 14.4 kV, altitud de operación hasta 2500 MSNM, con una o dos boquillas de porcelana, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	06-10-2017	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS LLC.	GENERAL ELECTRIC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, en potencias desde 50 kVAR hasta 300 kVAR en tensiones nominales desde 4.16 kV hasta 23 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, 125 kV, 150 kV y 200 kV, para aplicación en zonas normales o de contaminación media y alta, para extra alta contaminación solo hasta 14.4 kV, altitud de operación hasta 2500 MSNM, con una o dos boquillas de porcelana, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
16	K3112-14-E/1083	LUMINARIOS V-2759, MODELO V, FORMAS 100 Y 200, CLASE 1, DIVISIÓN 2, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 100W A 300W, PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y CORROSIVAS, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS V-2759, MODELO V, FORMAS 100 Y 200, CLASE 1, DIVISIÓN 2, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 100W A 300W, PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y CORROSIVAS, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
17	K3112-14-E/1084	LUMINARIOS ARB-31, FORMA 100, CLASE 1, DIVISIÓN 2, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 50W A 150W, PARA USO EN ÁREAS NO PELIGROSAS, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS ARB-31, FORMA 100, CLASE 1, DIVISIÓN 2, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 50W A 150W, PARA USO EN ÁREAS NO PELIGROSAS, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
18	K3112-14-E/1085	LUMINARIOS VGR-116, SERIE VGR, FORMA 100, CLASE 1, DIVISIÓN 2, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 50W A 150W, PARA USO EN ÁREAS NO PELIGROSAS, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS VGR-116, SERIE VGR, FORMA 100, CLASE 1, DIVISIÓN 2, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 50W A 150W, PARA USO EN ÁREAS NO PELIGROSAS, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
19	K3112-14-E/1086	LUMINARIOS EVA-220, Y EVBX-215 SERIE EV, CLASE 1, GRUPOS C,D, CLASE II, GRUPOS E, F, G, LUMINARIAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 100W A 500W, PARA USO EN ÁREAS EXPLOSIVAS, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS EVA-220, Y EVBX-215 SERIE EV, CLASE 1, GRUPOS C,D, CLASE II, GRUPOS E, F, G, LUMINARIAS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, ILUMINACIÓN INCANDESCENTE DE 100W A 500W, PARA USO EN ÁREAS EXPLOSIVAS, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
20	K3112-14-E/1087	LUMINARIOS VMVC2A175GP, SERIE CHAMP VMV(BAJAS POTENCIAS), CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, CLASEII, DIVISIÓN 1,GRUPOS E,F,G, LUMINARIAS PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS,ILUMINACIÓN CON VAPOR DE SODIO, VAPOR DE MERCURIO Y ADITIVOS METÁLICOS DE 70W A 175 W, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	COOPER CROUSE-HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS VMVC2A175GP, SERIE CHAMP VMV(BAJAS POTENCIAS), CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, CLASEII, DIVISIÓN 1,GRUPOS E,F,G, LUMINARIAS PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS,ILUMINACIÓN CON VAPOR DE SODIO, VAPOR DE MERCURIO Y ADITIVOS METÁLICOS DE 70W A 175 W, COOPER CROUSE-HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
21	K3112-14-E/1088	LUMINARIOS DMVS3TW150GP/127V, SERIE CHAMP DMV (BAJAS POTENCIAS), CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D, CLASE II DIVISION 1 GRUPOS E,F,G, CLASEIII, LUMINARIAS PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS, ILUMINACIÓN CON VAPOR DE MERCURIO Y VAPOR DE SODIO DE 70W A 150W, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS DMVS3TW150GP/127V, SERIE CHAMP DMV (BAJAS POTENCIAS), CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C, D, CLASE II DIVISION 1 GRUPOS E,F,G, CLASEIII, LUMINARIAS PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS, ILUMINACIÓN CON VAPOR DE MERCURIO Y VAPOR DE SODIO DE 70W A 150W, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
22	K3112-14-E/1089	LUMINARIOS VMVS2A400GP/220V, SERIE CHAMP CUERPO ALETADO (ALTAS POTENCIAS) CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, LUMINARIAS ILUMINACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE MERCURIO Y VAPOR DE SODIO DE 250W A 400W, P/USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS VMVS2A400GP/220V, SERIE CHAMP CUERPO ALETADO (ALTAS POTENCIAS) CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, LUMINARIAS ILUMINACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE MERCURIO Y VAPOR DE SODIO DE 250W A 400W, P/USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
23	K3112-14-E/1090	LUMINARIOS DMVM2A250GP/220V, SERIE CHAMP CUERPO ALETADO (ALTAS POTENCIAS) CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, CLASE II,DIVISIÓN 1 GRUPOS E, F, G, ILUMINACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE SODIO Y VAPOR DE MERCURIO DE 150W A 250W, PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS, CALIFICA A LA FAMILIA DE LUMINARIOS DMV, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS DMVM2A250GP/220V, SERIE CHAMP CUERPO ALETADO (ALTAS POTENCIAS) CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, CLASE II,DIVISIÓN 1 GRUPOS E, F, G, ILUMINACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE SODIO Y VAPOR DE MERCURIO DE 150W A 250W, PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS Y AMBIENTES MARINOS, CALIFICA A LA FAMILIA DE LUMINARIOS DMV, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
24	K3112-14-E/1091	LUMINARIOS FMV40MW076, SERIE CHAMP CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, ILUMINACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE SODIO Y VAPOR DE MERCURIO, DE 150W A 400W, PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE LUMINARIOS FMV, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	24-01-2014	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LUMINARIOS FMV40MW076, SERIE CHAMP CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D, ILUMINACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS, VAPOR DE SODIO Y VAPOR DE MERCURIO, DE 150W A 400W, PARA USO EN ÁREAS HÚMEDAS, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE LUMINARIOS FMV, CROUSE HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

25	K3112-19-E/1130	Aislador de suspensión de vidrio templado, CFE 32SVC111CM, catálogo N-111SN, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	18-06-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión de vidrio templado, CFE 32SVC111CM, catálogo N-111SN, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
26	K3112-19-E/1155	Aislador de suspensión de vidrio templado CFE 32SVC160CC, catálogo N-160P, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	18-06-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión de vidrio templado CFE 32SVC160CC, catálogo N-160P, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
27	K3112-24-N/1226	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "T", capacidad de corriente 6 y 8 A, tensión nominal de 15 kV, 27 kV y 38 kV, NMX-J-149/2-ANCE-2016, , FUSIBLES PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN - PARTE II: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE EXPULSIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	14-02-2024	14-02-2027	ELEMENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	ELEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "T", capacidad de corriente 6 y 8 A, tensión nominal de 15 kV, 27 kV y 38 kV, ELEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
28	K311C-24-E/1332	CABLE DE CONTROL GRUPO I TIPO D, CON BLINDAJE AISLAMIENTO DE PVC, CUBIERTA DE PVC, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	05-07-2024	05-07-2027	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL GRUPO I TIPO D, CON BLINDAJE AISLAMIENTO DE PVC, CUBIERTA DE PVC, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
29	K311D-12-E/1333	CABLES DE INSTRUMENTACION 300V, PARA 75°C RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD. CON PANTALLA ELECTROSTATICA, E0000-23, EDICIÓN DICIEMBRE 1992, CABLES PARA INSTRUMENTACION	26-07-2013	09-08-2030	ELECTRÓNICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRÓNICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES DE INSTRUMENTACION 300V, PARA 75°C RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD. CON PANTALLA ELECTROSTATICA, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
30	K311P-24-E/1343	Poste de concreto reforzado sección octagonal tipo normal y contaminación (costa), PCR7-500 y PCR7C-500; PCR9-400 y PCR9C-400; PCR11-500 y PCR11C-500; PCR11-700 y PCR11C-700; PCR12-750 y PCR12C-750; PCR13-600 y PCR13C-600; PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR6013-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	23-04-2024	23-04-2027	MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.	MELQRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado sección octagonal tipo normal y contaminación (costa), PCR7-500 y PCR7C-500; PCR9-400 y PCR9C-400; PCR11-500 y PCR11C-500; PCR11-700 y PCR11C-700; PCR12-750 y PCR12C-750; PCR13-600 y PCR13C-600; PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR6013-600, MELQRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
31	K311D-13-N/1372	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H “WR” CATÁLOGOS: WR9, WR139, WR502, WR502†, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H “WR” CATÁLOGOS: WR9, WR139, WR502, WR502†, BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
32	K3111-13-N/1378	TELAS DE MEZCLILLA DE 100% ALGODON: DE MASA DE 265 G/M2 (TIPO 8),MASA DE 335 G/M2 (TIPO 3), MASA DE 363 G/M2 (TIPO 5),MASA DE 457 G/M2 (TIPO 1) Y DE MASA 497 (TIPO 1), NMX-A-003, EDICION 1976, MEZCLILLA	26-07-2013	09-08-2030	BEST EQUIPMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	KALTEX		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TELAS DE MEZCLILLA DE 100% ALGODON: DE MASA DE 265 G/M2 (TIPO 8),MASA DE 335 G/M2 (TIPO 3), MASA DE 363 G/M2 (TIPO 5),MASA DE 457 G/M2 (TIPO 1) Y DE MASA 497 (TIPO 1), KALTEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
33	K3111-14-E/1397	FAMILIA DE CONECTORES PARA CABLE DESNUDO (NEUTRO O FASE), CON DERIVACIONES PARA CABLE AISLADO (NEUTRO O FASE) FAMILIA CD: 25, 71, 72, 76, 78, 151, 152, 154, 156 Y 158, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	04-07-2014	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	FAMILIA DE CONECTORES PARA CABLE DESNUDO (NEUTRO O FASE), CON DERIVACIONES PARA CABLE AISLADO (NEUTRO O FASE) FAMILIA CD: 25, 71, 72, 76, 78, 151, 152, 154, 156 Y 158, NILED, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
34	K3112-18-E/1403	Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 15 kV, 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8, 10 y 12 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF-15-100-110-8000- PS, CCF-15-100-110-10000- PS, CCF-15-100-110-12000- PS, CCF-C-15-100-110-8000-PS, CCF-C-15-100-110-10000-PS, CCF-C-15-100-110-12000-PS, catálogos IUSA APDS-C-1508100, APDS-C-1510100 y APDS-C-1512100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 15 kV, 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8, 10 y 12 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF-15-100-110-8000- PS, CCF-15-100-110-10000- PS, CCF-15-100-110-12000- PS, CCF-C-15-100-110-8000-PS, CCF-C-15-100-110-10000-PS, CCF-C-15-100-110-12000-PS, catálogos IUSA APDS-C-1508100, APDS-C-1510100 y APDS-C-1512100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
35	K3112-18-E/1404	Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 27 kV, 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 6, 8 y 12 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF-27-100-150-6000- PS, CCF-27-100-150-8000- PS, CCF-27-100-150-12000-PS, CCF-C-27-100-150-6000-PS, CCF-C-27-100-150-8000-PS, CCF-C-27-100-150-12000-PS, catálogos IUSA APDS-C-2706100, APDS-C-2708100 y APDS-C-2712100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 27 kV, 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 6, 8 y 12 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF-27-100-150-6000- PS, CCF-27-100-150-8000- PS, CCF-27-100-150-12000-PS, CCF-C-27-100-150-6000-PS, CCF-C-27-100-150-8000-PS, CCF-C-27-100-150-12000-PS, catálogos IUSA APDS-C-2706100, APDS-C-2708100 y APDS-C-2712100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
36	K3112-21-E/1484	Cables desnudos de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS, descripción corta-designación ACSR/AS (1/0-RAVEN/AS, 3/0-PIGEON/AS, 266-PARTRIDGE/AS, 336-LINNET/AS, 477-HAWK/AS, 795-DRAKE/AS, 900-CANARY y 1113-BLUEJAY/AS) núcleo TREFINASA, E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	19-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables desnudos de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS, descripción corta-designación ACSR/AS (1/0-RAVEN/AS, 3/0-PIGEON/AS, 266-PARTRIDGE/AS, 336-LINNET/AS, 477-HAWK/AS, 795-DRAKE/AS, 900-CANARY y 1113-BLUEJAY/AS) núcleo TREFINASA, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
37	K311P-23-E/1489	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 110 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica hasta 12000 A (cubre las capacidades nominales de 8000 A, 10000 A y 12000 A) para aplicación en áreas normales y en áreas de contaminación y corrosión, descripción corta CCF-15-100-110-12000 y CCF-C-15- 100-110-12000, números de catalogo C11 y C15C, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	07-02-2024	07-02-2027	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 110 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica hasta 12000 A (cubre las capacidades nominales de 8000 A, 10000 A y 12000 A) para aplicación en áreas normales y en áreas de contaminación y corrosión, descripción corta CCF-15-100-110-12000 y CCF-C-15- 100-110-12000, números de catalogo C11 y C15C, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
38	K311V-21-E/1529	Conexiones de soldadura exotérmica para sistemas de puesta a tierra de líneas, subestaciones eléctricas y redes subterráneas de distribución y transmisión., DY700-26, ABRIL 2019, Conexiones de Soldadura Exotérmica para Sistemas de Puesta a Tierra de Líneas, Subestaciones Eléctricas y Redes Subterraneas de Distribución y Transmisión	03-05-2021	09-08-2030	PARRES EXOTEC, S.A DE C.V.	EXOTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conexiones de soldadura exotérmica para sistemas de puesta a tierra de líneas, subestaciones eléctricas y redes subterráneas de distribución y transmisión., EXOTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
39	K311D-24-E/1543	Cables monoconductores con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS, para instalaciones hasta 600 V, para 90°C, E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	24-10-2024	24-10-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	VINIKOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables monoconductores con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS, para instalaciones hasta 600 V, para 90°C, VINIKOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
40	K311D-21-E/1552	Conductores cables de aluminio desnudo (AAC), cubre rangos de calibres 1/0, 3/0 AWG, 266.8; 336.4; 477 KCMIL, E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	22-03-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores cables de aluminio desnudo (AAC), cubre rangos de calibres 1/0, 3/0 AWG, 266.8; 336.4; 477 KCMIL, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
41	K311D-21-E/1553	Conductores monopolares con aislamiento de termoplástico tipo THHW-LS, para instalaciones hasta 600 volts para 90 °C, E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	01-06-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores monopolares con aislamiento de termoplástico tipo THHW-LS, para instalaciones hasta 600 volts para 90 °C, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
42	K3112-16-E/1593	Aislador de porcelana tipo columna, CFE CP8-125-I, CP8-125-II, CP8-125-III, catálogo C-8-125-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	10-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna, CFE CP8-125-I, CP8-125-II, CP8-125-III, catálogo C-8-125-III, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
43	K3112-21-E/1594	Cable semiaislado para líneas aéreas 15 kV A 38 kV con conductor formado por aluminio concéntrico tipo (AAC) o aluminio con refuerzo de acero tipo (ACSR) o conductor de cobre (Cu), pantalla semiconductora y aislamiento cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP), compuesto (LE-0595), E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	10-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSASIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable semiaslado para líneas aéreas 15 kV A 38 kV con conductor formado por aluminio concéntrico tipo (AAC) o aluminio con refuerzo de acero tipo (ACSR) o conductor de cobre (Cu), pantalla semiconductora y aislamiento cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP), compuesto (LE-0595), IUSASIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
44	K311P-24-E/1599	Alambres y cables desnudos de cobre semiduro, con cableado AA; calibres 4 AWG hasta 500 KCM, E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	28-02-2024	28-02-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambres y cables desnudos de cobre semiduro, con cableado AA; calibres 4 AWG hasta 500 KCM, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
45	K3112-11-E/1611	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO DE PVC Y CUBIERTA DE PVC TERMOPÁSTICOS A BASE DE PVC TIPO THW-LS, HASTA 600V, PARA 75°C, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	11-11-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO DE PVC Y CUBIERTA DE PVC TERMOPÁSTICOS A BASE DE PVC TIPO THW-LS, HASTA 600V, PARA 75°C, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
46	K3112-24-E/1652	Eslabón fusible universal para distribución de velocidad de fusión tipo "F", capacidad de corriente 0.33, 0.5, 0.75, 1.25, 1.50, 2.50, 2.75 y 3.50 A, tensión nominal de 15 kV, 27 kV y 38 kV, 5GE00-01, EDICIÓN JULIO 2018, Eslabón Fusible Universal para Distribución	20-06-2024	20-06-2027	ELEMENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	ELEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal para distribución de velocidad de fusión tipo "F", capacidad de corriente 0.33, 0.5, 0.75, 1.25, 1.50, 2.50, 2.75 y 3.50 A, tensión nominal de 15 kV, 27 kV y 38 kV, ELEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
47	K3112-18-E/1657	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 125 kV NBAI, catalogo TTR6-125-2000, descripción corta CFE CSA-125-3-15-2000H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 125 kV NBAI, catalogo TTR6-125-2000, descripción corta CFE CSA-125-3-15-2000H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

48	K3112-18-E/1664	Cuchilla desconectadora monopolar, 15.5 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI, CFE CSP 125-1-15-630, catálogo P-63125, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar, 15.5 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI, CFE CSP 125-1-15-630, catálogo P-63125, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
49	K3112-18-E/1665	Cuchilla desconectadora monopolar operación sin carga 25.8 kV, 630 A, 170 kV NBAI, 25 kA 1 s, modelo P-63170, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.		MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar operación sin carga 25.8 kV, 630 A, 170 kV NBAI, 25 kA 1 s, modelo P-63170, , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
50	K311P-18-E/1709	Remate preformado PRA: CAT: PRA-5/16, PRA-3/8 y PRA-1/4, 20000-98, EDICIÓN JUNIO 2018, Remate Preformado PRA	29-10-2018	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado PRA: CAT: PRA-5/16, PRA-3/8 y PRA-1/4, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
51	K3112-21-E/1752	Cable de aluminio (AAC) desnudo duro y de sección circular para líneas aéreas, descripción corta y códigos, cables (1/0 POPPY, 3/0 PHLOX, 266.8 LAUREL, 336.4 TULIP, 477 COSMOS, 715.5 VIOLET, 900 COCKSCOMB Y 1113 MARIGOLD), E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	19-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio (AAC) desnudo duro y de sección circular para líneas aéreas, descripción corta y códigos, cables (1/0 POPPY, 3/0 PHLOX, 266.8 LAUREL, 336.4 TULIP, 477 COSMOS, 715.5 VIOLET, 900 COCKSCOMB Y 1113 MARIGOLD), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
52	K3112-21-E/1755	Conductores múltiples para distribución aérea hasta 600 V, temperatura de 75 °C, de aluminio (AAC-AAC), de cobre (Cu-Cu) y (AAC-ACSR) con aislamiento de polietileno de alta densidad tipo (DGDJ-3479 BK 9865), E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	23-04-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores múltiples para distribución aérea hasta 600 V, temperatura de 75 °C, de aluminio (AAC-AAC), de cobre (Cu-Cu) y (AAC-ACSR) con aislamiento de polietileno de alta densidad tipo (DGDJ-3479 BK 9865), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
53	K3112-22-E/1756	Alambre desnudo de aluminio 1350 temple suave, E0000-31, NOVIEMBRE 2020, Alambre de Aluminio Suave Desnudo	19-01-2022	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre desnudo de aluminio 1350 temple suave, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
54	K3112-18-E/1757	Conductores DUPLEX, con aislamiento termoplástico tipo TWD 60 °C, 600 V, descripción corta (alambre TWD 12, alambre TWD 10 y cable TWD 8), E0000-04, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2001, Conductores Dúplex con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V, para 60 °C	17-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores DUPLEX, con aislamiento termoplástico tipo TWD 60 °C, 600 V, descripción corta (alambre TWD 12, alambre TWD 10 y cable TWD 8), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
55	K3112-18-E/1761	Cuchilla desconectadora monopolar 15 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 S, 125 kV NBAI, modelo P-12125, descripción corta CFE CSP-125-1-15-1250, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar 15 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 S, 125 kV NBAI, modelo P-12125, descripción corta CFE CSP-125-1-15-1250, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
56	K3112-18-E/1762	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 25.8 kV, 1250 A, 150 kV NBAI, 31.5 kA 1 S, modelo P-12150, descripción CFE CSP-1-25.8-1250, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 25.8 kV, 1250 A, 150 kV NBAI, 31.5 kA 1 S, modelo P-12150, descripción CFE CSP-1-25.8-1250, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
57	K3112-14-E/1781	ALFILER CON APARTARRAYO DE ÓXIDO METÁLICO INTERGRADO CFE ADOM13A, (CONO 18), DIBUJO AADOM13-1A000-B, 52000-05, EDICIÓN FEBRERO 2000, Alfiler ADOM	21-02-2014	09-08-2030	MATERIALES PRODUCTOS POLIMERICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MAPPEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALFILER CON APARTARRAYO DE ÓXIDO METÁLICO INTERGRADO CFE ADOM13A, (CONO 18), DIBUJO AADOM13-1A000-B, MAPPEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
58	K3112-14-E/1782	ALFILER CON APARTARAYO DE ÓXIDO METÁLICO INTEGRADO CFE ADOM22A1 Y ADOM 22A2, DIBUJO AADOM22A-1000-B, 52000-05, EDICIÓN FEBRERO 2000, Alfiler ADOM	24-02-2014	09-08-2030	MATERIALES PRODUCTOS POLIMERICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MAPPEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALFILER CON APARTARAYO DE ÓXIDO METÁLICO INTEGRADO CFE ADOM22A1 Y ADOM 22A2, DIBUJO AADOM22A-1000-B, MAPPEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
59	K3112-14-E/1783	ALFILER CON APARTARAYO DE ÓXIDO METÁLICO INTEGRADO CFE ADOM33A, DIBUJO AADOM33A-1A000-B, 52000-05, EDICIÓN FEBRERO 2000, Alfiler ADOM	21-02-2014	09-08-2030	MATERIALES PRODUCTOS POLIMERICOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MAPPEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALFILER CON APARTARAYO DE ÓXIDO METÁLICO INTEGRADO CFE ADOM33A, DIBUJO AADOM33A-1A000-B, MAPPEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
60	K3112-16-E/1804	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE CV6-550-II, catalogo IU061226, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	14-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE CV6-550-II, catalogo IU061226, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
61	K3112-16-E/1808	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE CV6-650-II, catalogo IU061506, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	14-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE CV6-650-II, catalogo IU061506, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

62	K3112-17-E/1811	Transformador de corriente tipo SDC-36, clase de aislamiento 34.5 kV, NBAI 200 kV, clase de exactitud para medición 0,2S FS<=20, 15 VA, factor de sobrecorriente 2In, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente tipo SDC-36, clase de aislamiento 34.5 kV, NBAI 200 kV, clase de exactitud para medición 0,2S FS<=20, 15 VA, factor de sobrecorriente 2In, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
63	K3112-16-E/1813	Aislador de porcelana tipo columna, especificación corta de CFE CP8-150-II, catálogo C8-150-II, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	10-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna, especificación corta de CFE CP8-150-II, catálogo C8-150-II, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
64	K311P-16-E/1843	Poste de concreto reforzado tipo normal y contaminación (costa y zona industrial), PCR 7-500 y PCR 7C-500, PCR 9-400 y PCR 9C-400, PCR 11-500 y PCR 11C-500, PCR 11-700 y PCR 11C-700, PCR 12-750 y PCR 12C-750, PCR 13-600 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	17-05-2016	09-08-2030	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CEBSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado tipo normal y contaminación (costa y zona industrial), PCR 7-500 y PCR 7C-500, PCR 9-400 y PCR 9C-400, PCR 11-500 y PCR 11C-500, PCR 11-700 y PCR 11C-700, PCR 12-750 y PCR 12C-750, PCR 13-600 y PCR 13C-600, CEBSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
65	K3112-16-E/1877	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE CV6-1050-II, catalogo IU062336, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	14-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE CV6-1050-II, catalogo IU062336, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
66	K311X-11-E/1885	CONDUCTORES DUPLEX, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TWD, PARA INSTALACIONES HASTA 600V, 60°C, E0000-04, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2001, Conductores Dúplex con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V, para 60 °C	23-06-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CONDUCTORES DUPLEX, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TWD, PARA INSTALACIONES HASTA 600V, 60°C, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
67	K311X-16-E/1894	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-23000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-10-23000-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-23000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-10-23000-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
68	K311X-17-E/1897	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido; D1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-10-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido; D1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-15-33000-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
69	K311X-16-E/1898	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-cobre (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	28-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-cobre (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

70	K311X-17-E/1899	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal y costa: D1-25-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-33000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-33000-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-33000-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre - aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-10-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal y costa: D1-25-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-33000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-33000-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-33000-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre - aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
71	K311X-16-E/1900	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-33000YT19050-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
72	K311X-16-E/1901	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal y cálido D1-37.5-23000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37.5-23000-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal y cálido D1-37.5-23000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37.5-23000-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
73	K311X-17-E/1902	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido; D1-37.5-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37.5-33000-120/240 (±;2 X 2,5%); DA1-37.5-33000-120/240 (±;2 X 2,5%); DAC1-37.5-33000-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-10-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido; D1-37.5-33000-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37.5-33000-120/240 (±;2 X 2,5%); DA1-37.5-33000-120/240 (±;2 X 2,5%); DAC1-37.5-33000-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
74	K3111-20-E/1907	Electrodo para tierra ACE-16 en longitudes 1.5, 3 y 6 metros, 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	03-09-2020	09-08-2030	ERICO MEXICO, S.A. DE C.V.	ERICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Electrodo para tierra ACE-16 en longitudes 1.5, 3 y 6 metros, ERICO, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
75	K311P-21-E/1916	Conector derivador para línea energizada (conector tipo perico con ojo), de aleación de cobre, descripción corta de CFE Conectador LE 13, catálogo del fabricante CLW1311., 2DI00-27, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conector Derivador para Línea Energizada y Estribo	30-09-2021	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector derivador para línea energizada (conector tipo perico con ojo), de aleación de cobre, descripción corta de CFE Conectador LE 13, catálogo del fabricante CLW1311., DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
76	K3111-13-E/1931	CARRETE H, 2C400-16, EDICIÓN AGOSTO 2011, CARRETE H	26-07-2013	09-08-2030	MODELOS INDUSTRIALES PANIAGUA, S.A. DE C.V.	MIPSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CARRETE H, MIPSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
77	K311X-19-E/1950	Abrazadera U: UC,UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	29-01-2019	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera U: UC,UL, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
78	K311X-21-E/1951	Crucetas PTR: PV 75, PV 200, PV 250, PT 200, PT 250, PT 300, PR 200 Y RV200., 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	22-02-2021	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas PTR: PV 75, PV 200, PV 250, PT 200, PT 250, PT 300, PR 200 Y RV200., ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
79	K311X-12-E/1952	TIRANTE H: H1, H2, H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H: H1, H2, H3, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
80	K311X-12-E/1953	ANCLA A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, ANCLA A1	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
81	K311X-12-E/1954	PERNO DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610, 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610, 16X660, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
82	K311X-18-E/1955	Abrazaderas BS: 1BS, 2BS, 3BS, 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	16-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BS: 1BS, 2BS, 3BS, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
83	K3112-19-E/1963	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 13SHL45dG y 13SHL45eG, para zonas de alta y muy alta contaminación catálogo ASU-15, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	25-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 13SHL45dG y 13SHL45eG, para zonas de alta y muy alta contaminación catálogo ASU-15, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
84	K3112-19-E/1964	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 23SHL45dG y 23SHL45eG, catálogo ASU-25, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	25-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 23SHL45dG y 23SHL45eG, catálogo ASU-25, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
85	K3112-19-E/1965	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 34SHL4dG y 34SHL45eG, catálogo ASU-35, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 34SHL4dG y 34SHL45eG, catálogo ASU-35, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
86	K3112-17-E/1966	Apartarrayos de óxidos metálicos, clase distribución, corriente nominal de 10 kA, para servicio pesado, con envolvente de porcelana, con tensiones nominales de 10, 12, 18, 21, 27 y 30 kV, descripción corta CFE ADOM-10, 12, 18, 21, 27 y 30 y ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27 y 30 kV catálogo IUSA APMOA y APMOAC para aplicaciones normales y de contaminación, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	30-05-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos, clase distribución, corriente nominal de 10 kA, para servicio pesado, con envolvente de porcelana, con tensiones nominales de 10, 12, 18, 21, 27 y 30 kV, descripción corta CFE ADOM-10, 12, 18, 21, 27 y 30 y ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27 y 30 kV catálogo IUSA APMOA y APMOAC para aplicaciones normales y de contaminación, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
87	K311X-18-E/1969	SOPORTE CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	17-09-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CV1, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
88	K3112-18-E/1976	CARGADORES DE BATERÍAS MODELO FRAT 130/100, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES FRAT 130/300, 130/275, 130/250, 130/200, 130/150, 130/75, 130/70, 130/50, 130/35, 130/30, 130/25, 130/16, 130/12 Y 130/6, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	14-03-2018	09-08-2030	EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EMEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CARGADORES DE BATERÍAS MODELO FRAT 130/100, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES FRAT 130/300, 130/275, 130/250, 130/200, 130/150, 130/75, 130/70, 130/50, 130/35, 130/30, 130/25, 130/16, 130/12 Y 130/6, EMEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
89	K3112-18-E/1977	CARGADORES DE BATERÍAS TIPO FRAT 48/100, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES: FRAT 48/300, 48/275, 48/250, 48/200, 48/175, 48/150, 48/75, 48/60, 48/50, 48/40, 48/30, 48/25, 48/16, 48/12 Y 48/6, INCLUYE A LA FAMILIA DE CARGADORES DE MENOR CAPACIDAD, TANTO EN VOLTAJE COMO EN CORRIENTE, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	14-03-2018	09-08-2030	EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EMEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CARGADORES DE BATERÍAS TIPO FRAT 48/100, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES: FRAT 48/300, 48/275, 48/250, 48/200, 48/175, 48/150, 48/75, 48/60, 48/50, 48/40, 48/30, 48/25, 48/16, 48/12 Y 48/6, INCLUYE A LA FAMILIA DE CARGADORES DE MENOR CAPACIDAD, TANTO EN VOLTAJE COMO EN CORRIENTE, EMEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
90	K3112-18-E/1978	CARGADORES DE BATERÍAS MODELO FRAT 250/50, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES: FRAT 250/300, 250/275, 250/250, 250/200, 250/150, 250/100, 250/75, 250/35, 250/30, 250/25, 250/16, 250/12 Y 250/6, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	14-03-2018	09-08-2030	EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EMEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CARGADORES DE BATERÍAS MODELO FRAT 250/50, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE CARGADORES: FRAT 250/300, 250/275, 250/250, 250/200, 250/150, 250/100, 250/75, 250/35, 250/30, 250/25, 250/16, 250/12 Y 250/6, EMEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
91	K311V-14-E/1987	TABLILLAS DE CONEXIONES, PARA TERMINALES DE ANILLO TIPO ST-5, CORRIENTE NOMINAL DE 35 A, PARA CABLE CALIBRE 20 HASTA EL 12 AWG., 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	21-08-2014	09-08-2030	WEIDMÜLLER CONEXEL DO BRASIL CONEXÕES ELÉCTRICAS LTDA.	CONEXEL (WEIDMÜLLER)	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIONES, PARA TERMINALES DE ANILLO TIPO ST-5, CORRIENTE NOMINAL DE 35 A, PARA CABLE CALIBRE 20 HASTA EL 12 AWG., CONEXEL (WEIDMÜLLER), Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
92	K3112-21-E/1988	Alambre y cable de cobre desnudo, semiduro de sección circular descripción corta alambre 2 y 4 cable (Cu) 2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500, E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	21-04-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre y cable de cobre desnudo, semiduro de sección circular descripción corta alambre 2 y 4 cable (Cu) 2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
93	K311X-18-E/2012	Abrazaderas AG (1AG, 2AG, 3AG y 4AG), 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	16-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas AG (1AG, 2AG, 3AG y 4AG), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
94	K311X-18-E/2013	Abrazadera BD (1BD, 2BD, 3BD), 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	16-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera BD (1BD, 2BD, 3BD), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
95	K311X-19-E/2051	Grapa pua (AG 9.5), 67600-06, EDICIÓN FEBRERO 2007, Grapa Púa	02-07-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa pua (AG 9.5), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
96	K311X-11-E/2062	ABRAZADERA, AB 4 VÍAS (AB1,AB2,AB3), 2A200-60, EDICIÓN AGOSTO 2011, ABRAZADERAS, AB DE CUATRO VIAS	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA, AB 4 VÍAS (AB1,AB2,AB3), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
97	K311X-18-E/2063	Abrazaderas U (UC, UL), 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	04-12-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas U (UC, UL), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

98	K311X-12-E/2064	BASTIDOR B (B1, B2, B3 Y B4) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B (B1, B2, B3 Y B4) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
99	K311C-12-E/2109	PERNO DOBLE ROSCA 16x305, 16x356, 16x406, 16X457, 16X508, 16x560 16X610 MM, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DOBLE ROSCA 16x305, 16x356, 16x406, 16X457, 16X508, 16x560 16X610 MM, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
100	K311P-17-E/2119	Tablero blindado tipo partición de 25.8 kV, 1250 /2000A, 25 kA,125 kV NBAI modelo 8BK20, V6100-39, EDICIÓN ABRIL 2016, Tableros Blindados tipo Partición Metálica (PM) para Tensiones Nominales de 15 kV a 38 kV	03-10-2017	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero blindado tipo partición de 25.8 kV, 1250 /2000A, 25 kA,125 kV NBAI modelo 8BK20, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
101	K311D-21-E/2121	Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C con aislamiento de polietileno de alta densidad, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	23-06-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C con aislamiento de polietileno de alta densidad, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
102	K311D-12-E/2122	CABLES DE CONTROL DE 600V, CON Y SIN BLINDAJE MALLA TRENZADA O CINTA DE COBRE BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS), BAJA TOXICIDAD Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, CABLES DE CONTROL	26-07-2013	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON Y CONELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES DE CONTROL DE 600V, CON Y SIN BLINDAJE MALLA TRENZADA O CINTA DE COBRE BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS), BAJA TOXICIDAD Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS, VIAKON Y CONELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

103	K311J-17-E/2126	Poste de concreto reforzado PCR 7-500, 9-400, 11-500, 11-700,12-750, 13-600, 15-800, 7C-500, 9C-400, 11C-500, 11C-700, 12C-750 y 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	28-07-2017	09-08-2030	POSTES OCTAGONALES REFORZADOS, S.A. DE C.V.	PORSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado PCR 7-500, 9-400, 11-500, 11-700,12-750, 13-600, 15-800, 7C-500, 9C-400, 11C-500, 11C-700, 12C-750 y 13C-600, PORSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
104	K311C-24-E/2128	CABLE DE CONTROL GRUPO I TIPO D, SIN BLINDAJE, AISLAMIENTO DE PVC, CUBIERTA DE PVC, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	01-07-2024	01-07-2027	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL GRUPO I TIPO D, SIN BLINDAJE, AISLAMIENTO DE PVC, CUBIERTA DE PVC, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
105	K3111-16-E/2129	Poste de concreto reforzado, tipo normal: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700; COSTA: PCR 12-750, PCR 12-1250, PCR 13-600, PCR 14-700,PCR 15-800; costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	05-07-2016	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado, tipo normal: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700; COSTA: PCR 12-750, PCR 12-1250, PCR 13-600, PCR 14-700,PCR 15-800; costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
106	K311X-17-E/2155	Ancla A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ancla A-1	08-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla A1, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
107	K311X-19-E/2156	Soporte CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	28-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte CV1, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
108	K311X-18-E/2157	Crucetas C (C4T, C4R, C4V, C4E, C4S), 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	20-11-2018	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas C (C4T, C4R, C4V, C4E, C4S), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
109	K3112-18-E/2173	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "T" capacidad de corriente 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 A, tensión nominal de 15, 27 y 38 kV, 5GE00-01, EDICIÓN JULIO 2018, Eslabón Fusible Universal para Distribución	15-11-2018	09-08-2030	ALTA TECNOLOGIA EN FUSIBLES, S.A. DE C.V.	PROTELEC-MT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "T" capacidad de corriente 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 A, tensión nominal de 15, 27 y 38 kV, PROTELEC-MT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
110	K3112-24-E/2174	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40 y 65 A, tensión nominal de 15 y 27 kV para 38 kV, capacidad de corriente de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 20 A, 5GE00-01, EDICIÓN JULIO 2018, Eslabón Fusible Universal para Distribución	03-04-2024	03-04-2027	ALTA TECNOLOGIA EN FUSIBLES, S.A. DE C.V.	PROTELEC-MT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40 y 65 A, tensión nominal de 15 y 27 kV para 38 kV, capacidad de corriente de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 20 A, PROTELEC-MT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
111	K3112-23-E/2175	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A, 20 A, 25 A, 40 A y 65 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, para 38 kV, capacidad de corriente de 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A y 20 A, 5GE00-01, EDICIÓN JULIO 2018, Eslabón Fusible Universal para Distribución	27-11-2023	27-11-2026	ELECTRAMEX, S.A. DE C.V.	ELECTRAMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A, 20 A, 25 A, 40 A y 65 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, para 38 kV, capacidad de corriente de 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 15 A y 20 A, ELECTRAMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
112	K3112-24-E/2177	Eslabón fusible universal velocidad de fusión tipo "T", capacidad de corriente 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 85 y 100 A, tensión nominal DE 15 kV, 27 kV y 38 kV, 5GE00-01, EDICIÓN JULIO 2018, Eslabón Fusible Universal para Distribución	14-02-2024	14-02-2027	ELEMENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	ELEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal velocidad de fusión tipo "T", capacidad de corriente 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 85 y 100 A, tensión nominal DE 15 kV, 27 kV y 38 kV, ELEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
113	K3112-24-E/2178	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K", capacidad de corriente 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40 y 65 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, PARA 38 kV capacidad de corriente de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 20 A, 5GE00-01, EDICIÓN JULIO 2018, Eslabón Fusible Universal para Distribución	14-02-2024	14-02-2027	ELEMENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	ELEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K", capacidad de corriente 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 40 y 65 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, PARA 38 kV capacidad de corriente de 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 20 A, ELEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
114	K311P-19-E/2185	Aislador de suspensión sintético de hule silicón para 13.8 kV, herraje horquilla y lengua, para 45 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de hierro nodular galvanizado con descripciones cortas de CFE: 13SHL45dG y 13SHL45eG; Catálogos del Fabricante ASUS-15 y ASUS-15C, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	04-07-2019	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón para 13.8 kV, herraje horquilla y lengua, para 45 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de hierro nodular galvanizado con descripciones cortas de CFE: 13SHL45dG y 13SHL45eG; Catálogos del Fabricante ASUS-15 y ASUS-15C, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
115	K311P-19-E/2186	Aislador de suspensión sintético de hule silicón para 23 kV, herraje horquilla y lengua, para 45 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de hierro nodular galvanizado con descripciones cortas de CFE: 23SHL45dG y 23SHL45eG; Catálogo del Fabricante ASUS-27, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	04-07-2019	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón para 23 kV, herraje horquilla y lengua, para 45 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de hierro nodular galvanizado con descripciones cortas de CFE: 23SHL45dG y 23SHL45eG; Catálogo del Fabricante ASUS-27, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
116	K3112-18-E/2203	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8 kA, 10 kA y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, catálogos IUSA: CPV-C-1508100, CPV-C-1510100, CPV-C-1512100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8 kA, 10 kA y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, catálogos IUSA: CPV-C-1508100, CPV-C-1510100, CPV-C-1512100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
117	K3112-18-E/2204	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 6 kA, 8 kA y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-27-100-150-6000, CCF-C-27-100-150-8000 y CCF-C-27-100-150-12000, Catálogos IUSA: CPV-C-2706100, CPV-C-2708100 y CPV-C-2712100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	16-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 6 kA, 8 kA y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-27-100-150-6000, CCF-C-27-100-150-8000 y CCF-C-27-100-150-12000, Catálogos IUSA: CPV-C-2706100, CPV-C-2708100 y CPV-C-2712100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
118	K3112-18-E/2205	Cortacircuitos fusibles de distribución, tipo V, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva 2 y 5 kA, ASIM, descripción CFE: CCF-38-100-200-2000 y CCF-38-100-200-5000, catálogos IUSA CPV-3802100 y CPV-3805100 , V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusibles de distribución, tipo V, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva 2 y 5 kA, ASIM, descripción CFE: CCF-38-100-200-2000 y CCF-38-100-200-5000, catálogos IUSA CPV-3802100 y CPV-3805100 , IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
119	K3111-12-E/2221	CARRETE H CATÀLOGO: C6053, 2C400-16, EDICIÓN AGOSTO 2011, CARRETE H	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES ANAM, S.A. DE C.V.	MHO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CARRETE H CATÀLOGO: C6053, MHO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

120	K311X-19-E/2230	Abrazadera U (UC, UL), 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	27-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera U (UC, UL), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
121	K311X-19-E/2232	Grapa y base RB, 2B500-30, EDICIÓN JULIO 2018, Grapa y Base RB	12-03-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa y base RB, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
122	K311X-20-E/2233	Crucetas PTR (PV75, PV200, PV250, RV200, PT200, PT250, PT300 y PR200), 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	23-12-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas PTR (PV75, PV200, PV250, RV200, PT200, PT250, PT300 y PR200), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
123	K311X-20-E/2234	Placa PR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	31-08-2020	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IAHMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PR, IAHMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
124	K311X-19-E/2235	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	28-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
125	K311X-19-E/2236	Abrazadera BS (1BS, 2BS, 3BS), 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	27-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera BS (1BS, 2BS, 3BS), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
126	K311X-20-E/2237	Protector para retenida R1, 2P600-43, EDICIÓN AGOSTO 2019, Protector para Retenida R1	20-05-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Protector para retenida R1, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
127	K311X-20-E/2238	Poste de concreto reforzado sección I, J6301-53, EDICIÓN AGOSTO 2019, Postes de Concreto Reforzado Sección I	04-03-2020	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Centrifugados Mexicanos	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Poste de concreto reforzado sección I, Centrifugados Mexicanos, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
128	K3112-18-E/2245	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo sin carga 72.5 kV, 1250 A, 450 kV NBAI, 31.5 kA 1 s, catálogo DRV-450-1250, apertura central en "V" con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción corta CFE CSV-450-3-72.5-1250-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo sin carga 72.5 kV, 1250 A, 450 kV NBAI, 31.5 kA 1 s, catálogo DRV-450-1250, apertura central en "V" con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción corta CFE CSV-450-3-72.5-1250-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
129	K3112-18-E/2264	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo tipo, 38 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 200 kV NBAI, catálogo TPII-63200, descripción corta CFE CSA-200-3-38-630-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo tipo, 38 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 200 kV NBAI, catálogo TPII-63200, descripción corta CFE CSA-200-3-38-630-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
130	K3112-18-E/2267	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 25.8 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 150 kV NBAI, modelo TPII-63150, descripción corta CFE CSA-150-3-25.8-630 H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	12-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 25.8 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 150 kV NBAI, modelo TPII-63150, descripción corta CFE CSA-150-3-25.8-630 H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
131	K3112-18-E/2271	Cortacircuito fusible de distribución, tipo C tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 100 kV, capacidad interruptiva 8 kA, 10 kA y 12 kA asimétrico descripción CFE, CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000, CCF-15-100-110- 12000, catálogo IUSA APD-1508100, APD-1510100, APD-1512100 y para uso en áreas de contaminación y corrosión descripción CFE CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, catálogo IUSA APD-C- 1508100, APD-C-1510100 y APD-C-1512100 respectivamente, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	11-01-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo C tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 100 kV, capacidad interruptiva 8 kA, 10 kA y 12 kA asimétrico descripción CFE, CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000, CCF-15-100-110- 12000, catálogo IUSA APD-1508100, APD-1510100, APD-1512100 y para uso en áreas de contaminación y corrosión descripción CFE CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, catálogo IUSA APD-C- 1508100, APD-C- 1510100 y APD-C-1512100 respectivamente, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
132	K3112-18-E/2272	Cortacircuito fusible de distribución, tipo “C”, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 8 y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-27-100-150-8000 y CCF-27-100-150-12000, catalogo IUSA APD2708100 y APD -2712100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	02-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo “C”, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 8 y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-27-100-150-8000 y CCF-27-100-150-12000, catalogo IUSA APD2708100 y APD -2712100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
133	K3112-19-E/2273	Aislador de vidrio templado tipo suspensión, CFE 25SVC111 y 25SVC111C, catalogo N-12, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	18-06-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo suspensión, CFE 25SVC111 y 25SVC111C, catalogo N-12, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
134	K3112-24-E/2285	Aislador de porcelana tipo poste, Descripción corta CFE-13PDPG1 catálogo P-2025, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	11-11-2024	11-11-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, Descripción corta CFE-13PDPG1 catálogo P-2025, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
135	K3112-17-E/2286	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 22PDPG1 catálogo P-2035, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 22PDPG1 catálogo P-2035, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
136	K3112-17-E/2287	Aislador de porcelana tipo poste CFE 33PDPG1, catalogo P-2045, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE 33PDPG1, catalogo P-2045, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
137	K3112-18-E/2289	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo 25.8 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 150 kV NBAI, catálogo TTR6-150-2000, descripción corta CFE CSA-150-3-25,8-2000-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	12-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo 25.8 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 150 kV NBAI, catálogo TTR6-150-2000, descripción corta CFE CSA-150-3-25,8-2000-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
138	K3112-23-E/2297	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CFE 1C, CATÁLOGO P-1323, 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, Aisladores de Porcelana Tipo Carrete y Retenida / Sust. 52***-28, 29, 30, 47	08-01-2024	08-01-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CFE 1C, CATÁLOGO P-1323, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
139	K3112-23-E/2298	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 3R, CATÁLOGO P-1353, 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, Aisladores de Porcelana Tipo Carrete y Retenida / Sust. 52***-28, 29, 30, 47	15-01-2024	15-01-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 3R, CATÁLOGO P-1353, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
140	K3112-25-E/2299	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 4R, CATÁLOGO P-1348, 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, Aisladores de Porcelana Tipo Carrete y Retenida / Sust. 52***-28, 29, 30, 47	05-02-2025	05-02-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CFE 4R, CATÁLOGO P-1348, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
141	K3112-19-E/2301	Aislador de suspensión de vidrio templado CFE 28SVC111CC, catálogo N-120P, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	15-10-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión de vidrio templado CFE 28SVC111CC, catálogo N-120P, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
142	K3112-18-E/2313	Boquilla de porcelana especificación corta de CFE BE2N1250025, catálogo MAS0013, 15 kV, 25 A, 110/125 kV DE NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana especificación corta de CFE BE2N1250025, catálogo MAS0013, 15 kV, 25 A, 110/125 kV DE NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
143	K311J-17-E/2351	Poste de concreto reforzado 7-500, 9-400, 11-500, 11-700, 12-750, 13-600, 7C-500, 9C-400, 11C-500, 11C-700, 12C-750 y 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	13-02-2017	09-08-2030	INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL,S.A. DE C.V.	IENSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado 7-500, 9-400, 11-500, 11-700, 12-750, 13-600, 7C-500, 9C-400, 11C-500, 11C-700, 12C-750 y 13C-600, IENSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
144	K311X-18-E/2354	Crucetas C: C4E, C4S, C4T, C4V, C4R, 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	27-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas C: C4E, C4S, C4T, C4V, C4R, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
145	K311X-18-E/2355	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	20-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
146	K311X-12-E/2356	TIRANTES T (T1 y T2), 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	15-08-2016	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES T (T1 y T2), ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
147	OCBN-2437/25	CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG6 (1/4), AG8 (5/16), AG9 (3/8), AG12 (1/2)., A3300-06, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables de Acero Galvanizado	29-01-2025	29-01-2027	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V.	DEACERO EXCELENCIA EN CALIDAD	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE ACERO GALVANIZADO AG6 (1/4), AG8 (5/16), AG9 (3/8), AG12 (1/2)., DEACERO EXCELENCIA EN CALIDAD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
148	K3111-16-E/2441	Vehículo con grúa hidráulica telescópica de 6T con barrena y canastillas modelos DM45-TC y DM45-THD, P0000-45, EDICIÓN MAYO 2015, Brazo Hidráulico Telescópico con Barrena y Canastillas	08-11-2016	09-08-2030	ALTEC INDUSTRIES, INC.	ALTEC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Vehículo con grúa hidráulica telescópica de 6T con barrena y canastillas modelos DM45-TC y DM45-THD, ALTEC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
149	K311X-19-E/2442	DADO 1M HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, Dado 1M	24-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 1M HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
150	K311P-17-E/2454	Tubo de polietileno de alta densidad para sistema de cableado subterráneo tipo II, colores naranja y rojo; diámetro exterior controlado: 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm; subtipos: RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19 y RD-21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	27-04-2017	09-08-2030	MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	DURA-LINE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistema de cableado subterráneo tipo II, colores naranja y rojo; diámetro exterior controlado: 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm; subtipos: RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19 y RD-21, DURA-LINE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
151	K311D-16-E/2455	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterraneo tipo Liso, color : negro , rojo, naranja tipo II; Diámetros: 32, 38, 50, 60, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 mm; Subtipos: RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19, RD-21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	07-07-2016	09-08-2030	POLIDUCTOS, VALVULAS Y CONEXIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	FR DUCTO-PLAS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterraneo tipo Liso, color : negro , rojo, naranja tipo II; Diámetros: 32, 38, 50, 60, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 mm; Subtipos: RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19, RD-21, FR DUCTO-PLAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
152	K311P-19-E/2457	Aislador de suspensión sintético de hule silicón para 34.5 kV, herraje horquilla y lengua, para 45 kN, con nivel de contaminación alto, de hierro nodular galvanizado con descripción corta de CFE: 34SHL45dG, Catálogo del Fabricante ASUS-38, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	04-07-2019	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón para 34.5 kV, herraje horquilla y lengua, para 45 kN, con nivel de contaminación alto, de hierro nodular galvanizado con descripción corta de CFE: 34SHL45dG, Catálogo del Fabricante ASUS-38, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
153	K311D-13-E/2461	GRAPAS DE SUSPENSIÓN SAL-6 (CATÁLOGO PAS-62), SAL-13 (CATÁLOGO PAS-104), SAL-23 (CATÁLOGO PAS-139) Y SAL-32 (CATÁLOGO PAS-182); GRAPA REMATE PAL-19 (CATÁLOGO PPA-130), 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSION Y REMATE	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPAS DE SUSPENSIÓN SAL-6 (CATÁLOGO PAS-62), SAL-13 (CATÁLOGO PAS-104), SAL-23 (CATÁLOGO PAS-139) Y SAL-32 (CATÁLOGO PAS-182); GRAPA REMATE PAL-19 (CATÁLOGO PPA-130), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
154	K3112-19-E/2462	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 13SHL45dG y 13SHL45eG, para zonas alta y de muy alta contaminación, catálogo ASSI-15, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	12-08-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 13SHL45dG y 13SHL45eG, para zonas alta y de muy alta contaminación, catálogo ASSI-15, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
155	K311D-21-E/2483	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	21-07-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
156	K3112-18-E/2496	Cuchilla desconectadora tripolar operación en grupo, 38 kV, 1250 A, 31.5 kA 1s, 200 kV NBAI, catálogo TPII-12200, descripción corta CFE CSA-200-3-38-1250-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar operación en grupo, 38 kV, 1250 A, 31.5 kA 1s, 200 kV NBAI, catálogo TPII-12200, descripción corta CFE CSA-200-3-38-1250-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
157	K3112-18-E/2497	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, CFE CSA-170-3-25,8-1250-MH/V, catálogo TP-II-12170, 25.8 KV, 1250 A, 170 kV NBAI, 38.1 kA, 1 s, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.		MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, CFE CSA-170-3-25,8-1250-MH/V, catálogo TP-II-12170, 25.8 KV, 1250 A, 170 kV NBAI, 38.1 kA, 1 s, , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
158	K3112-18-E/2506	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos modelos: iKCT6-50, iKCT12-50,i KCT20-50, iKCT25-50, iKCT30-50, iKCT40-50, iKCT50-50,i KCT75-50, iKCT100-50, iKCT150-50, iKCT175-50, iKCT200-50, iKCT250-50,iKCT300-50, iKCT6-12, iKCT400-50, iKCT12-12, iKCT20-12, iKCT25-12,iKCT30-12, iKCT40-12,iKCT50-12,iKCT75-12, iKCT100-12,iKCT150-12, iKCT175-12, iKCT200-12,iKCT250-12,iKCT300-12..., V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	18-06-2018	09-08-2030	MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MEI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos modelos: iKCT6-50, iKCT12-50,i KCT20-50, iKCT25-50, iKCT30-50, iKCT40-50, iKCT50-50,i KCT75-50, iKCT100-50, iKCT150-50, iKCT175-50, iKCT200-50, iKCT250-50,iKCT300-50, iKCT6-12, iKCT400-50, iKCT12-12, iKCT20-12, iKCT25-12,iKCT30-12, iKCT40-12,iKCT50-12,iKCT75-12, iKCT100-12,iKCT150-12, iKCT175-12, iKCT200-12,iKCT250-12,iKCT300-12..., MEI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
159	K3112-18-E/2511	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKCT6-25,i KCT12-25,i KCT20-25, iKCT25-25, iKCT30-25, iKCT40-25,i KCT50-25, iKCT75-25, iKCT100-24, iKCT100-25,iKCT150-25,iKCT200-25, iKCT250-25,iKCT300-25, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	18-06-2018	09-08-2030	MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MEI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKCT6-25,i KCT12-25,i KCT20-25, iKCT25-25, iKCT30-25, iKCT40-25,i KCT50-25, iKCT75-25, iKCT100-24, iKCT100-25,iKCT150-25,iKCT200-25, iKCT250-25,iKCT300-25, MEI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
160	K3112-18-E/2512	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKFT6-260, iKFT12-260, iKFT20-260, iKFT25-260, iKFT30-260, iKFT40-260, iKFT50-260, iKFT75-260, iKFT100-260, iKFT150-260, iKFT175-260, iKFT200-260, iKFT250-260, iKFT300-260, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	18-06-2018	09-08-2030	MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MEI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKFT6-260, iKFT12-260, iKFT20-260, iKFT25-260, iKFT30-260, iKFT40-260, iKFT50-260, iKFT75-260, iKFT100-260, iKFT150-260, iKFT175-260, iKFT200-260, iKFT250-260, iKFT300-260, MEI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
161	K3112-18-E/2513	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKFT6-130,iKFT12-130, iKFT20-130, iKFT25-130, iKFT30-130,iKFT40-130, iKFT50-130, iKFT75-130, iKFT100-130,iKFT150-130, iKFT175-130, iKFT200-130, iKFT250-130, iKFT300-130, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	18-06-2018	09-08-2030	MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MEI	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cargadores rectificadores de baterías trifásicos, modelos: iKFT6-130,iKFT12-130, iKFT20-130, iKFT25-130, iKFT30-130,iKFT40-130, iKFT50-130, iKFT75-130, iKFT100-130,iKFT150-130, iKFT175-130, iKFT200-130, iKFT250-130, iKFT300-130, MEI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
162	K311X-19-E/2556	ANCLA C (ANCLA C1, ANCLA C3), 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	20-12-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	ANCLA C (ANCLA C1, ANCLA C3), CENMEX , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
163	K3112-18-E/2566	Boquilla de porcelana para distribución, descripción corta de CFE BE1C1251250, catálogo AS1423, 15 kV, 1250 A, 125 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Boquilla de porcelana para distribución, descripción corta de CFE BE1C1251250, catálogo AS1423, 15 kV, 1250 A, 125 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
164	K3112-18-E/2577	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 25,8 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 s, 150 kV NBAI, modelo TPII-12150, descripción corta CFE CSA-150-3-25.8-1250-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	17-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 25,8 kV, 1250 A, 31.5 kA 1 s, 150 kV NBAI, modelo TPII-12150, descripción corta CFE CSA-150-3-25.8-1250-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
165	K3111-16-E/2590	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO DE COLOR ROJO, NARANJA Y NEGRO EN DIÁMETROS 50 mm EN RD9, 25mm Y 38mm EN RD11,32mm, 50mm, 60 mm, 75mm,100mm, 125 mm y 150 mm EN RD 13.5, 32mm,38mm, 50mm, 60 mm, 75mm, 100mm, 125 mm Y 150mm EN RD 17, 32mm, 38 mm, 50mm, 60 mm, 75mm,100mm, 125 mm y 150 mm EN RD 19 y 32mm, 38 mm, 50mm, 60 mm, 75mm,100mm, 125 mm y 150 mm EN RD 21 PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-04-2016	09-08-2030	PLASTICOS ENRES, S.A. DE C.V.	ERNES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISO DE COLOR ROJO, NARANJA Y NEGRO EN DIÁMETROS 50 mm EN RD9, 25mm Y 38mm EN RD11,32mm, 50mm, 60 mm, 75mm,100mm, 125 mm y 150 mm EN RD 13.5, 32mm,38mm, 50mm, 60 mm, 75mm, 100mm, 125 mm Y 150mm EN RD 17, 32mm, 38 mm, 50mm, 60 mm, 75mm,100mm, 125 mm y 150 mm EN RD 19 y 32mm, 38 mm, 50mm, 60 mm, 75mm,100mm, 125 mm y 150 mm EN RD 21 PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, ERNES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
166	K3112-18-E/2594	Boquilla de porcelana descripción corta de CFE BE2C1250025, catálogo MAS0018, 15 kV, 25 A, 125 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana descripción corta de CFE BE2C1250025, catálogo MAS0018, 15 kV, 25 A, 125 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
167	K3112-18-E/2595	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE2N1500015, catálogo MAS0020, 25 kV, 15 A, 150 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE2N1500015, catálogo MAS0020, 25 kV, 15 A, 150 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
168	K311X-19-E/2623	Abrazadera UH (1UH, 2UH, 3UH), 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	28-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UH (1UH, 2UH, 3UH), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
169	K311P-24-E/2667	ANCLAS C, TIPO C1 Y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	11-09-2024	11-09-2027	MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS S.A. DE C.V.	MIT CONCRETO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLAS C, TIPO C1 Y C3, MIT CONCRETO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
170	K311D-21-E/2673	Cables de aluminio desnudo AAC para líneas aéreas, cubre rangos de calibre 1/0 AWG A 1113 KCM, E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	22-03-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cables de aluminio desnudo AAC para líneas aéreas, cubre rangos de calibre 1/0 AWG A 1113 KCM, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
171	K311D-13-E/2677	CABLE PARA INSTRUMENTACIÓN CUBRE RANGOS DE CALIBRES DEL 20 A 18AWG, E0000-23, EDICIÓN DICIEMBRE 1992, CABLES PARA INSTRUMENTACION	26-07-2013	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CABLE PARA INSTRUMENTACIÓN CUBRE RANGOS DE CALIBRES DEL 20 A 18AWG, VIAKON , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
172	K311D-21-E/2679	Alambre de Cobre Semiduro Desnudo Calibres 2, 4 AWG y Cables de Cobre Semiduro Desnudo Calibres 2, 1/0, 3/0 AWG, 250, 300, 350, 500 KCMIL., E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	06-04-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Alambre de Cobre Semiduro Desnudo Calibres 2, 4 AWG y Cables de Cobre Semiduro Desnudo Calibres 2, 1/0, 3/0 AWG, 250, 300, 350, 500 KCMIL., VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
173	K311P-24-E/2683	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, con tensiones nominales de apartarrayos de 336 y 360 kVef, corriente nominal de descarga 20 kAp, clase 4 (capacidad de alivio de presión 60 kAef) para instalar en sistema de tensión nominal de 400 kVef. con envolvente de porcelana color gris, para aplicación en zona de media, alta y extra alta contaminación, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	12-02-2024	12-02-2027	SIEMENS ENERGY GLOBAL GmbH & Co. KG	SIEMENS ENERGY	ALEMANIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, con tensiones nominales de apartarrayos de 336 y 360 kVef, corriente nominal de descarga 20 kAp, clase 4 (capacidad de alivio de presión 60 kAef) para instalar en sistema de tensión nominal de 400 kVef. con envolvente de porcelana color gris, para aplicación en zona de media, alta y extra alta contaminación, SIEMENS ENERGY, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
174	K3112-18-E/2693	Cuchilla desconectadora tripolar , de operación en grupo, sin carga, 25.8 kV, 630 A, 170 kV, de NBAI, 25 kA, 1 s, modelo TP-II-63170, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.		MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar , de operación en grupo, sin carga, 25.8 kV, 630 A, 170 kV, de NBAI, 25 kA, 1 s, modelo TP-II-63170, , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
175	K311P-17-E/2695	Tubo de polietileno de alta densidad para sistema de cableado subterráneo tipo II, colores naranja y rojo; diámetro exterior controlado: 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm; subtipos: RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19 y RD-21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	27-04-2017	09-08-2030	MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	DURA-LINE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistema de cableado subterráneo tipo II, colores naranja y rojo; diámetro exterior controlado: 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm; subtipos: RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19 y RD-21, DURA-LINE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
176	K311P-22-E/2698	Seccionador vista trifásico tipo sumergible para distribución subterránea en SF6 con extinción de arco en vacío, para 38 kV, 600 A, hasta 6 vías, 150 kV NBAI, 16 kA asimétricos, clase 1 , VM000-68, EDICIÓN FEBRERO 2007, Seccionador Tipo Sumergible para Redes Subterráneas	09-05-2022	09-08-2030	S&C ELECTRIC COMPANY	S&C	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador vista trifásico tipo sumergible para distribución subterránea en SF6 con extinción de arco en vacío, para 38 kV, 600 A, hasta 6 vías, 150 kV NBAI, 16 kA asimétricos, clase 1 , S&C, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
177	K311D-21-E/2729	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	26-07-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
178	K311P-24-E/2739	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, con tensiones nominales de apartarrayos de 12, 21, 24, 27, 30, 54, 60, 90, 96, 108, 120, 144, 180 y 192 kVef, corriente nominal de descarga 10 kAp, clase 3 (capacidad de alivio de presión 50 y 60 kAef) para instalar en sistema de tensión nominal de 13.8, 23, 34.5, 69, 85, 115, 138, 161 y 230 kVef. con envolvente de porcelana color gris, para aplicación en zona de media, alta y extra alta contaminación, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	12-02-2024	12-02-2027	SIEMENS ENERGY GLOBAL GmbH & Co. KG	SIEMENS ENERGY	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, con tensiones nominales de apartarrayos de 12, 21, 24, 27, 30, 54, 60, 90, 96, 108, 120, 144, 180 y 192 kVef, corriente nominal de descarga 10 kAp, clase 3 (capacidad de alivio de presión 50 y 60 kAef) para instalar en sistema de tensión nominal de 13.8, 23, 34.5, 69, 85, 115, 138, 161 y 230 kVef. con envolvente de porcelana color gris, para aplicación en zona de media, alta y extra alta contaminación, SIEMENS ENERGY, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
179	K311V-24-E/2744	Transformador de potencial capacitivo, modelo DDB-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 550/650 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	13-11-2024	13-11-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo DDB-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 550/650 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
180	K3112-18-E/2748	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva 6000 A, 8000 A y 12000 A, asimétrico descripción CFE: CCF-27-100-150-6000, CCF-27-100-150-8000 y CCF-27-100-150-12000, catálogos IUSA: CPV-2706100, CPV-2708100 y CPV-2712100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 27 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva 6000 A, 8000 A y 12000 A, asimétrico descripción CFE: CCF-27-100-150-6000, CCF-27-100-150-8000 y CCF-27-100-150-12000, catálogos IUSA: CPV-2706100, CPV-2708100 y CPV-2712100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

181	K3112-18-E/2749	Cortacircuito fusible de distribución, tipo "V" tensión nominal 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8 kA, 10 KA y 12 kA, ASIM, descripción CFE: CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000 y CCF 15-100-110-12000, catálogos IUSA: CPV-1508100, CPV-1510100 y CPV-1512100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo "V" tensión nominal 15 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 110 kV, capacidad interruptiva de 8 kA, 10 KA y 12 kA, ASIM, descripción CFE: CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000 y CCF 15-100-110-12000, catálogos IUSA: CPV-1508100, CPV-1510100 y CPV-1512100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
182	K3112-18-E/2759	Cuchilla desconectadora tripolar de operación con carga, 25 kV, 630 A, 16 kA 3 s, 170 kV NBAI, montaje horizontal y vertical, aisladores en V, descripción corta CFE COGC-25.8-170-V y COG-25.8-170-V, catálogos IUSA COGC-25170V-H/V y COGC-25170V-H/V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación con carga, 25 kV, 630 A, 16 kA 3 s, 170 kV NBAI, montaje horizontal y vertical, aisladores en V, descripción corta CFE COGC-25.8-170-V y COG-25.8-170-V, catálogos IUSA COGC-25170V-H/V y COGC-25170V-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
183	K3112-19-E/2766	Aislador de vidrio templado tipo suspensión, descripción corta CFE 28SVC160, 29SVC160, 28SVC160C y 29SVC160C, catálogo IUSA N-160, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	18-06-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo suspensión, descripción corta CFE 28SVC160, 29SVC160, 28SVC160C y 29SVC160C, catálogo IUSA N-160, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
184	K3111-15-E/2800	ARO DE SEGURIDAD CON PERNO CANDADO, MODELO SENTINEL 34, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	04-02-2015	09-08-2030	DEWALCH TECHNOLOGIES, INC.	DEWALCH	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ARO DE SEGURIDAD CON PERNO CANDADO, MODELO SENTINEL 34, DEWALCH, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

185	K3112-18-E/2802	Cuchilla desconectadora 25.8 kV, 630 A, 25 kA 1 s,150 kV NBAI, modelo P-63150, descripción corta CFE CSP-150-1-25,8-630, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora 25.8 kV, 630 A, 25 kA 1 s,150 kV NBAI, modelo P-63150, descripción corta CFE CSP-150-1-25,8-630, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
186	K3112-18-E/2803	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 38 kV, 630 A, 200 kV NBAI, 25 kA 1 s, modelo P-63200, descripción corta CFE CSP-200-1-38-630, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 38 kV, 630 A, 200 kV NBAI, 25 kA 1 s, modelo P-63200, descripción corta CFE CSP-200-1-38-630, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
187	K3111-18-E/2815	Tapa y aro 84A de hierro fundido para arroyo; Tapa y aro 84A de hierro dúctil para arroyo, 2DI00-37, EDICIÓN AGOSTO 2018, Tapa y Aro 84 A de Hierro Fundido o de Hierro Dúctil para Arroyo	05-11-2018	09-08-2030	RIVERA CASTREJON ELSA	ASTRA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84A de hierro fundido para arroyo; Tapa y aro 84A de hierro dúctil para arroyo, ASTRA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
188	K311X-12-E/2835	ABRAZADERA, AB-U (AB-U1,, AB-U2), 2A100-34, EDICIÓN AGOSTO 2011, ABRAZADERAS, AB-U	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA, AB-U (AB-U1,, AB-U2), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
189	K311X-12-E/2837	ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO (152, 178), 2DI00-03, EDICIÓN FEBRERO 2007, ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO (152, 178), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
190	K311X-20-E/2838	Corredera de acero galvanizado, (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 400 mm), (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 000 mm) y (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 600 mm), 2DI00-06, EDICIÓN AGOSTO 2019, Corredera de Acero Galvanizado	07-05-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Corredera de acero galvanizado, (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 400 mm), (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 000 mm) y (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 600 mm), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
191	K311X-19-E/2839	CRUCETA CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CS1	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CS1, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
192	K311X-12-E/2841	SOPORTE CABLE DE GUARDA, 2S300-82, EDICIÓN FEBRERO 2007, SOPORTE CABLE DE GUARDA	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CABLE DE GUARDA, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
193	K3112-19-E/2922	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 23SHL45dG y 23SHL45eG, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogo ASSI-25, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	29-07-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 23SHL45dG y 23SHL45eG, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogo ASSI-25, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
194	K3112-19-E/2923	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 34SHL45dG y 34SHL45eG, para zonas alta y muy alta contaminación, catálogo ASSI-35, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	29-07-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 34SHL45dG y 34SHL45eG, para zonas alta y muy alta contaminación, catálogo ASSI-35, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
195	K3112-21-E/2931	Alambre y cable de cobre desnudo, semiduro de sección circular, descripción corta, alambre Cu (2 y 4), cable Cu (2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500), E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	23-08-2021	09-08-2030	CONDULIMEX, S.A. DE C.V.	CONDULIMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre y cable de cobre desnudo, semiduro de sección circular, descripción corta, alambre Cu (2 y 4), cable Cu (2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500), CONDULIMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
196	K311X-12-E/2938	BASTIDORES B (B1, B2, B3, B4), 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDORES B (B1, B2, B3, B4), ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
197	K311X-13-E/2941	GRAPA REMATE RAL-8, HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSION Y REMATE	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA REMATE RAL-8, HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
198	K3112-16-E/2950	Cable de potencia monopolar de 5 kV a 35 kV, 100%, o 133%, conductor sellado de aluminio (ACC) o cobre (Cu), pantalla semiconductora del conductor (HFDB-0586), aislamiento XLP (HFDB-4201), pantalla semiconductora del aislamiento (HFDA-0693), pantalla electrostática de alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno (PE), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	21-07-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSASIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia monopolar de 5 kV a 35 kV, 100%, o 133%, conductor sellado de aluminio (ACC) o cobre (Cu), pantalla semiconductora del conductor (HFDB-0586), aislamiento XLP (HFDB-4201), pantalla semiconductora del aislamiento (HFDA-0693), pantalla electrostática de alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno (PE), IUSASIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

199	K3112-18-E/2951	Cable control con aislamiento de polietileno de baja densidad (PEBD-DFD-6005 NT) cubierta de PVC (PV-1525), para instalaciones hasta 1000 V, temperatura máxima 75° C, con y sin blindaje clasificación ANCE grupo II, tipo B, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	20-08-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable control con aislamiento de polietileno de baja densidad (PEBD-DFD-6005 NT) cubierta de PVC (PV-1525), para instalaciones hasta 1000 V, temperatura máxima 75° C, con y sin blindaje clasificación ANCE grupo II, tipo B, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
200	K311J-24-E/2978	Poste de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 15-800, PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	31-05-2024	31-05-2027	JAMPA, S.A. DE C.V.	JAMPA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 15-800, PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, JAMPA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
201	K311X-19-E/2996	Electrodo para tierra ACE-16, 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	12-12-2019	09-08-2030	LUIS MEXÍN S.A. DE C.V.	LUIS MEXIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Electrodo para tierra ACE-16, LUIS MEXIN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
202	K311K-17-E/3002	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados (color rojo) y de transición (color negro) : tipo II RD's 13.5 y 17 en diámetros 32, 38, 50, 75 y 100 mm Nominal; RD 21 en diámetros 32, 38, 50 y 75 mm Nominal; Tipo S corrugado doble pared en diámetros 75 y 100 mm Nominal y Doble pared con espesor controlado en diámetro 150 mm Nominal, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	01-06-2017	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados (color rojo) y de transición (color negro) : tipo II RD's 13.5 y 17 en diámetros 32, 38, 50, 75 y 100 mm Nominal; RD 21 en diámetros 32, 38, 50 y 75 mm Nominal; Tipo S corrugado doble pared en diámetros 75 y 100 mm Nominal y Doble pared con espesor controlado en diámetro 150 mm Nominal, PRODIN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

203	K3111-16-E/3003	Familia de mangas dieléctricas por moldeo clases: 1, 2, 3 y 4, tipo: 1 catálogo: 1, 2, 3 y 4, longitud R, L o XL, color B y M; mangas dieléctricas por moldeo clases 1 y 2, tipo II, catálogo: 1 y 2, longitud: R, L o XL, color BS o OS, H1000-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Mangas de Hule y sus Accesorios para Usos Dieléctricos	09-09-2016	09-08-2030	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de mangas dieléctricas por moldeo clases: 1, 2, 3 y 4, tipo: 1 catálogo: 1, 2, 3 y 4, longitud R, L o XL, color B y M; mangas dieléctricas por moldeo clases 1 y 2, tipo II, catálogo: 1 y 2, longitud: R, L o XL, color BS o OS, SALISBURY, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
204	K3111-16-E/3004	Mangas dieléctricas por inmersión clase 1, 2, 3 y 4, tipo I, catálogo D1, D2, D3 y D4, longitud: R, L y XL, color: B, Y, M; guantes dieléctricos por inmersión clase 00 y 0 TIPO II, catálogo E00 y E0, longitud: 280, 360, 4100, 460 mm, color: B, M, H1000-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Mangas de Hule y sus Accesorios para Usos Dieléctricos	09-09-2016	09-08-2030	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Mangas dieléctricas por inmersión clase 1, 2, 3 y 4, tipo I, catálogo D1, D2, D3 y D4, longitud: R, L y XL, color: B, Y, M; guantes dieléctricos por inmersión clase 00 y 0 TIPO II, catálogo E00 y E0, longitud: 280, 360, 4100, 460 mm, color: B, M, SALISBURY, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
205	K311P-21-E/3005	Amortiguadores de vibración tipo STOCKBRIDGE DOGBONE para líneas de transmisión aéreas. Catálogos del fabricante: DB2-30 rango de aplicación para cable ACSR 1113 kcmil; DB2-27 rango de aplicación para cable ACSR 795 y 900 kcmil; y DB1-21 rango de aplicación para cable ACSR 477 kcmil, 511B1-36, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Amortiguadores de Vibración para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de Operación de 69 kV hasta 400kV	19-05-2021	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Amortiguadores de vibración tipo STOCKBRIDGE DOGBONE para líneas de transmisión aéreas. Catálogos del fabricante: DB2-30 rango de aplicación para cable ACSR 1113 kcmil; DB2-27 rango de aplicación para cable ACSR 795 y 900 kcmil; y DB1-21 rango de aplicación para cable ACSR 477 kcmil, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
206	K3112-17-E/3009	Aislador de porcelana tipo columna, CFE CP8-170-I, CP8-170-II y CP8-170-III, catalogo IUSA C8-170-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	20-02-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna, CFE CP8-170-I, CP8-170-II y CP8-170-III, catalogo IUSA C8-170-III, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
207	K3112-21-E/3011	Alambre y cable de cobre, desnudo, semiduro, de sección circular, descripción corta, alambre Cu (2 Y 4), cable Cu (2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500), E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	23-08-2021	09-08-2030	ARGOS ELECTRICA, S.A. DE C.V.	ARGOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre y cable de cobre, desnudo, semiduro, de sección circular, descripción corta, alambre Cu (2 Y 4), cable Cu (2, 1/0, 3/0, 250, 300, 350 y 500), ARGOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
208	K311V-17-E/3012	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, con el siguiente alcance: Tipo de color: naranja, rojo y negro; Tipo de tubería: II Diámetros: TII-RD 11-32; TII-RD 11-38; TII-RD 11-50; TII-RD 11-75; TII-RD 11-100; TII-RD 11-150; TII-RD 11-200; TII-RD 11-250; TII-RD 13.5-32; TII-RD 13.5-38; TII-RD 13.5-50; TII-RD 13.5-75; TII-RD 13.5-100; TII-RD 13.5-150; TII-RD 13.5-200; TII-RD 13.5-250; TII-RD 13.5-300; TII-RD 17-32; TII-RD 17-38; TII-RD 17-50; TII-RD 17-75; TII-RD 17-100; TII-RD 17-150; TII-RD 17-200; TII-RD 17-250; TII-RD 19-50; TII-RD 19-75; TII-RD 19-100 y TII-RD 19-150, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	21-06-2017	09-08-2030	VALTIC, S.A. DE C.V.	VALTIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, con el siguiente alcance: Tipo de color: naranja, rojo y negro; Tipo de tubería: II Diámetros: TII-RD 11-32; TII-RD 11-38; TII-RD 11-50; TII-RD 11-75; TII-RD 11-100; TII-RD 11-150; TII-RD 11-200; TII-RD 11-250; TII-RD 13.5-32; TII-RD 13.5-38; TII-RD 13.5-50; TII-RD 13.5-75; TII-RD 13.5-100; TII-RD 13.5-150; TII-RD 13.5-200; TII-RD 13.5-250; TII-RD 13.5-300; TII-RD 17-32; TII-RD 17-38; TII-RD 17-50; TII-RD 17-75; TII-RD 17-100; TII-RD 17-150; TII-RD 17-200; TII-RD 17-250; TII-RD 19-50; TII-RD 19-75; TII-RD 19-100 y TII-RD 19-150, VALTIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
209	K3112-19-E/3017	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 13PCHL1, 13PCHG1, 13PCHL2, 13PCHG2, 13PCHL3, 13PCHG3, catálogo LPS-15, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 13PCHL1, 13PCHG1, 13PCHL2, 13PCHG2, 13PCHL3, 13PCHG3, catálogo LPS-15, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
210	K3112-19-E/3018	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 33PCHL1, 33PCHG1, 33PCHL2, 33PCHG2, 33PCHL3, 33PCHG3, catálogo LPS-35, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 33PCHL1, 33PCHG1, 33PCHL2, 33PCHG2, 33PCHL3, 33PCHG3, catálogo LPS-35, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
211	K3112-21-E/3036	Cables subterráneos para 600 V 90° conductor de aluminio o cobre concéntrico o compacto, aislamiento de polietileno de cadena cruzada tipo XLP, fase negro (PC930) y neutro blanco (LR4201S) en las construcciones unipolar, duplex, tripex, y cuadruplex, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	20-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V 90° conductor de aluminio o cobre concéntrico o compacto, aislamiento de polietileno de cadena cruzada tipo XLP, fase negro (PC930) y neutro blanco (LR4201S) en las construcciones unipolar, duplex, tripex, y cuadruplex, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
212	K3112-20-E/3040	Cortacircuito fusible de distribución 15 kV, 100 A, 110 kV NBAI, 8000A, 10000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, para zonas normales y de contaminación catálogo DHC15, descripción corta CFE: CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000, CCF-15-100-110-12000,CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	10-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución 15 kV, 100 A, 110 kV NBAI, 8000A, 10000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, para zonas normales y de contaminación catálogo DHC15, descripción corta CFE: CCF-15-100-110-8000, CCF-15-100-110-10000, CCF-15-100-110-12000,CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

213	K3112-20-E/3041	Cortacircuito fusible de distribución 27 kV, 100 A, 110 kV NBAI, 6000 A, 8000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, para zonas normales y de contaminación catálogo DHC25, descripción corta CFE: CCF-27-100-150-6000, CCF-27-100-150-8000, CCF-27-100-150-12000,CCF-C-27-100-150-6000, CCF-C-27-100-150-8000, CCF-C-27-100-150-12000, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	10-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución 27 kV, 100 A, 110 kV NBAI, 6000 A, 8000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, para zonas normales y de contaminación catálogo DHC25, descripción corta CFE: CCF-27-100-150-6000, CCF-27-100-150-8000, CCF-27-100-150-12000,CCF-C-27-100-150-6000, CCF-C-27-100-150-8000, CCF-C-27-100-150-12000, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
214	K3112-20-E/3042	Cortacircuito fusible de distribución 38 kV, 100 A, 200 kV NBAI, 2000 A, 5000 A de capacidad interruptiva, para zonas normales y de contaminación catálogo DHC35 descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000, CCF-38-100-200-5000, CCF-C-38-100-200-2000, CCF-C-38-100-200-5000, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	10-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución 38 kV, 100 A, 200 kV NBAI, 2000 A, 5000 A de capacidad interruptiva, para zonas normales y de contaminación catálogo DHC35 descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000, CCF-38-100-200-5000, CCF-C-38-100-200-2000, CCF-C-38-100-200-5000, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
215	K3112-18-E/3043	Cortacircuitos fusibles de distribución tipo “C” tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV capacidad interruptiva de 2 y 5 kA, ASIM; descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000 y CCF-38-100-200-5000, catálogo IUSA: APD3805100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	11-01-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusibles de distribución tipo “C” tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV capacidad interruptiva de 2 y 5 kA, ASIM; descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000 y CCF-38-100-200-5000, catálogo IUSA: APD3805100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
216	K3112-18-E/3044	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva de 2 y 5 kA ASIM; descripción CFE: CCF-C-38-100-200-2000 y CCF-C-38-100-200-5000, catálogos IUSA: CPV-C-3802100 y CPV-C-3805100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución, tipo V, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva de 2 y 5 kA ASIM; descripción CFE: CCF-C-38-100-200-2000 y CCF-C-38-100-200-5000, catálogos IUSA: CPV-C-3802100 y CPV-C-3805100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
217	K311D-21-E/3056	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	26-07-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
218	K311C-21-E/3060	Conductor múltiple para distribución aérea hasta 600V, para 75°C, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	12-08-2021	09-08-2030	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor múltiple para distribución aérea hasta 600V, para 75°C, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
219	K311P-18-E/3106	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE2C0450250, catálogo MAS0106, 250 A, 45 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE2C0450250, catálogo MAS0106, 250 A, 45 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
220	K311P-18-E/3107	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE2C0451250, catálogo AS1225, 1.5 kV, 1250 A, 45 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE2C0451250, catálogo AS1225, 1.5 kV, 1250 A, 45 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
221	K311P-18-E/3108	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C1701250, catálogo AS1425, 25 kV, 1250 A, 150/170 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	25-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C1701250, catálogo AS1425, 25 kV, 1250 A, 150/170 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
222	K311P-18-E/3109	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C1702000, catálogo AS1426, 25 kV, 2000 A, 150/170 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C1702000, catálogo AS1426, 25 kV, 2000 A, 150/170 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
223	K3111-12-E/3111	GRAPA REMATE DE HIERRO RRF 12 (RF3)., 2G200-30, EDICIÓN OCTUBRE 2007, GRAPAS DE HIERRO	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES ANAM, S.A. DE C.V.	MHO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA REMATE DE HIERRO RRF 12 (RF3)., MHO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
224	K311X-19-E/3114	ANCLA A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ancla A-1	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
225	K3111-14-E/3170	CONECTADORES DE DERIVACIÓN, TIPO T DE ALUMINIO EXTRUÍDO A COMPRESIÓN, SERVICIO LIGERO CLASE C, TENSIÓN MÍNIMA CLASE 3, FAMILIA DAT, CAT. NUM. DAT-336-10, DAT 336-40, DAT-336-336 , NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	14-08-2014	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES DE DERIVACIÓN, TIPO T DE ALUMINIO EXTRUÍDO A COMPRESIÓN, SERVICIO LIGERO CLASE C, TENSIÓN MÍNIMA CLASE 3, FAMILIA DAT, CAT. NUM. DAT-336-10, DAT 336-40, DAT-336-336 , ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
226	K311D-17-E/3180	Boquilla de porcelana color gris, clase 15.5 kV, 30 A, NBAI 125 kV, tipo contaminación, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana color gris, clase 15.5 kV, 30 A, NBAI 125 kV, tipo contaminación, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
227	K311D-17-E/3181	Boquilla de porcelana, color gris, clase 15.5 kV, 30 A, NBAI 125 kV tipo normal, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 15.5 kV, 30 A, NBAI 125 kV tipo normal, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
228	K311D-17-E/3182	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 500 A, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 500 A, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
229	K311D-17-E/3183	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1500 A, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1500 A, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
230	K311D-17-E/3184	Boquilla de porcelana, color gris, clase 8.7 kV, 1250 A, NBAI 75 kV, tipo contaminación, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 8.7 kV, 1250 A, NBAI 75 kV, tipo contaminación, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
231	K311D-17-E/3186	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1000 A, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1000 A, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
232	K311D-17-E/3187	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 750 A, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 750 A, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
233	K311D-17-E/3188	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1400 A, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 1400 A, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
234	K311D-17-E/3190	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 400 A, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1 kV, 400 A, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
235	K311D-21-E/3191	Herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	13-09-2021	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
236	K3112-17-E/3196	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 13PCPG2, 13PCPG3, catálogo P-2115, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 13PCPG2, 13PCPG3, catálogo P-2115, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
237	K3112-18-E/3217	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 2000 A, 550 kV NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra manual tipo AG-7, Catalogo IUSA TTR-6-550-2000, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 2000 A, 550 kV NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra manual tipo AG-7, Catalogo IUSA TTR-6-550-2000, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
238	K3112-18-E/3218	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 145 kV, 2000 A, 650 kV NBAI, 40 y 50 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra manual tipo AG-7, Catalogo IUSA TTR-6-650-2000, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 145 kV, 2000 A, 650 kV NBAI, 40 y 50 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra manual tipo AG-7, Catalogo IUSA TTR-6-650-2000, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
239	K3112-18-E/3222	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 125 kV NBAI, modelo TPII-20125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-2000H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	18-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 2000 A, 40 kA 1 s, 125 kV NBAI, modelo TPII-20125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-2000H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
240	K311D-21-E/3230	Conductores Múltiples para Distribución aérea hasta 600 V, para 75 °C, con aislamiento de polietileno de alta densidad, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	01-07-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores Múltiples para Distribución aérea hasta 600 V, para 75 °C, con aislamiento de polietileno de alta densidad, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
241	K311J-20-E/3235	ANCLA CÓNICA C1 Y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	03-01-2020	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA CÓNICA C1 Y C3, CENMEX , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
242	K3111-13-E/3242	VALVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 254 mm. (10") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 900, X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	XANOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	XANIK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 254 mm. (10") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 900, XANIK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
243	K3112-21-E/3248	Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico, tipo AAC, 1/0 AWG POPPY,3/0 AWG PHLOX,266.8 KCMIL LAUREL, 336,4 KCMIL TULIP, 477 KCMIL COSMOS,715,5 KCMIL VIOLET, 900 KCMIL COCKSCOMB , 1113 KCMIL MARIGOLD (FT-041-2012), E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	12-07-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico, tipo AAC, 1/0 AWG POPPY,3/0 AWG PHLOX,266.8 KCMIL LAUREL, 336,4 KCMIL TULIP, 477 KCMIL COSMOS,715,5 KCMIL VIOLET, 900 KCMIL COCKSCOMB , 1113 KCMIL MARIGOLD (FT-041-2012), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
244	K3112-21-E/3249	Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y alma de acero galvanizado, tipo ACSR, calibres 1/0 a 1113 (FT-019-2020), E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	16-06-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y alma de acero galvanizado, tipo ACSR, calibres 1/0 a 1113 (FT-019-2020), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
245	K3112-21-E/3250	Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta - designación ACSR/AS (1/0 ravenidas 3/0 - Pigeon/AS, 266 - Partrige/AS, 336 - Linnet/AS, 477 - Hawk/AS, 795 - Drake/AS 900 Canary/AS, 1113 Bluey/as) (FT-021-2020), E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	20-05-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta - designación ACSR/AS (1/0 ravenidas 3/0 - Pigeon/AS, 266 - Partrige/AS, 336 - Linnet/AS, 477 - Hawk/AS, 795 - Drake/AS 900 Canary/AS, 1113 Bluey/as) (FT-021-2020), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
246	K311V-25-E/3258	Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-245, tensión nominal del sistema 230 kV tensión máxima de diseño del equipo 245 kV frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 1050 KV Int./Ext., clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m, distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleracion horizontal maximo de hasta 0.5g, velocidad de viento maxima de 160 km/h, con caja metalica de aleacion de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. , VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	20-02-2025	20-02-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-245, tensión nominal del sistema 230 kV tensión máxima de diseño del equipo 245 kV frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 1050 KV Int./Ext., clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m, distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleracion horizontal maximo de hasta 0.5g, velocidad de viento maxima de 160 km/h, con caja metalica de aleacion de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO. , ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
247	K311P-24-E/3266	Cables de acero con recubrimiento de aluminio soldado (AAS), descripciones cortas de CFE Cables AAS 3 No. 8 y AAS 7 No. 8, E0000-22, EDICIÓN MARZO 2019, Cables de Guarda	07-06-2024	07-06-2027	ALUMOCLAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALUMOCLAD DE MEXICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de acero con recubrimiento de aluminio soldado (AAS), descripciones cortas de CFE Cables AAS 3 No. 8 y AAS 7 No. 8, ALUMOCLAD DE MEXICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
248	K311P-21-E/3267	Torres para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV hasta 500 kv, J1000-50 , EDICIÓN MARZO 2019, Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores	23-08-2021	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres para líneas de transmisión y subtransmisión de 69 kV hasta 500 kv, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
249	K311D-21-E/3268	Cables semiaislados con conductor de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) para tensiones de 15 kV a 38 kV, E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	26-05-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables semiaislados con conductor de aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) para tensiones de 15 kV a 38 kV, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
250	K311D-20-E/3269	Cable de potencia monopolar con cableado redondo comprimido, redondo compacto o segmental con conductores de aluminio y cobre: aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), con y sin bloqueador de humedad para tensiones de 69 a 138 kV calibre del 500 a 2000 KCM, E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 kV a 138 kV con Aislamiento de XLP	05-03-2020	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia monopolar con cableado redondo comprimido, redondo compacto o segmental con conductores de aluminio y cobre: aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), con y sin bloqueador de humedad para tensiones de 69 a 138 kV calibre del 500 a 2000 KCM, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
251	K311X-22-E/3275	Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores , J1000-50 , EDICIÓN MARZO 2019, Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores	10-03-2022	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres para Líneas de Transmisión y Subtransmisión de 69 kV y Mayores , CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
252	K311P-16-E/3278	Poste de concreto reforzado sección octagonal, tipo normal o contaminación PRC: 6-900, 7-500, 7C-500, 9-400, 9C-400, 9-600, 11-500, 11C-500, 11-700, 11C-700, 12-750, 12C-750, 13-600, 13C-600, 14-700 y 15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	06-12-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TIM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado sección octagonal, tipo normal o contaminación PRC: 6-900, 7-500, 7C-500, 9-400, 9C-400, 9-600, 11-500, 11C-500, 11-700, 11C-700, 12-750, 12C-750, 13-600, 13C-600, 14-700 y 15-800, TIM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
253	K3112-18-E/3279	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 1250/1600 A, 550 kV NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, Catálogos IUSA TTR-6-550-1250 y TTR-6-550-1600, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-550-3-123-1250 MH/MV y CSA-550-3-123-1600 MH/MV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 1250/1600 A, 550 kV NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo motorizado MO-10, Catálogos IUSA TTR-6-550-1250 y TTR-6-550-1600, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-550-3-123-1250 MH/MV y CSA-550-3-123-1600 MH/MV, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
254	K3112-18-E/3280	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 1250/1600 A, 650 kV NBAI, 40 kA 1 s, con mecanismo MO-10, catálogos IUSA TTR-6-650-1250 y TTR-6-650-1600, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, CFE CSA-650-3-123-1250 MH/MV y CSA-650-3-123-1600 MH/MV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV, 1250/1600 A, 650 kV NBAI, 40 kA 1 s, con mecanismo MO-10, catálogos IUSA TTR-6-650-1250 y TTR-6-650-1600, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, CFE CSA-650-3-123-1250 MH/MV y CSA-650-3-123-1600 MH/MV, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
255	K311X-18-E/3286	Guardacabo G2, 2R300-31, EDICIÓN JUNIO 2018, Guardacabo G2	27-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G2, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

256	K311X-12-E/3287	PLACA PL-5, 2P400-75, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-5	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-5, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
257	K3112-16-E/3295	Cables de potencia de 5 kV a 35 kV 100% y 133% nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad lineal (LLDPe) Ó polietileno retardante a la flama (PeFR) (FT-012-2013), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	12-07-2016	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia de 5 kV a 35 kV 100% y 133% nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad lineal (LLDPe) Ó polietileno retardante a la flama (PeFR) (FT-012-2013), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
258	K3111-12-E/3317	VALVULAS TIPO COMPUERTA , CUÑA RIGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO, DE 203MM 8" Y 254MM 10" DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 900, X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULAS TIPO COMPUERTA , CUÑA RIGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO, DE 203MM 8" Y 254MM 10" DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 900, WALWORTH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
259	K311C-21-E/3321	Cables monoconductores con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600V, para 90°C, E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	12-07-2021	09-08-2030	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables monoconductores con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600V, para 90°C, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
260	K3112-24-E/3328	Aislador de vidrio templado tipo suspensión, CFE 17SVH044, catálogo CT-4, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	12-09-2024	12-09-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo suspensión, CFE 17SVH044, catálogo CT-4, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
261	K311V-13-E/3329	GRAPA REMATE RECTA RAL8 (CRR-22P); GRAPA REMATE TIPO PISTOLA PAL 4 (CR-14P), PAL 8 (CR-18P), PAL 13 (CR-22P), Y PAL 19(CR-34P), GRAPA DE SUSPENSIÓN SAL 6 (CS-19P), SAL 13(CS-26P), SAL 23(CS-35P) Y SAL 32(CS-46P), 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSION Y REMATE	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	PROEESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA REMATE RECTA RAL8 (CRR-22P); GRAPA REMATE TIPO PISTOLA PAL 4 (CR-14P), PAL 8 (CR-18P), PAL 13 (CR-22P), Y PAL 19(CR-34P), GRAPA DE SUSPENSIÓN SAL 6 (CS-19P), SAL 13(CS-26P), SAL 23(CS-35P) Y SAL 32(CS-46P), PROEESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
262	K3421-14-E/3350	Cable de potencia de 5 a 35 kV, conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla del conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla del aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambres de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de policolruro de vinilo (PVC) o de polietileno (Pe), (FT-013-2011), E1000-16 , MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	12-07-2016	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 a 35 kV, conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla del conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla del aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambres de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de policolruro de vinilo (PVC) o de polietileno (Pe), (FT-013-2011), LATINCASA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
263	K311C-20-E/3351	Poste de concreto Reforzado PCR, 7-500, 9-400, 11-500, 11-700, 12-750, 13-600; Poste de concreto Reforzado GR60 PCRGR60, 7-500, 9-600, 11-700, 12-750, 13-600. Poste de concreto pretensado centrifugado PCPC 11-700, 12-750, 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	03-08-2020	09-08-2030	CONCRETO Y ENERGIA RENOVABLE, S.A. DE C.V.	ce CONCRETO Y ELECTRICIDAD	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto Reforzado PCR, 7-500, 9-400, 11-500, 11-700, 12-750, 13-600; Poste de concreto Reforzado GR60 PCRGR60, 7-500, 9-600, 11-700, 12-750, 13-600. Poste de concreto pretensado centrifugado PCPC 11-700, 12-750, 13-600, ce CONCRETO Y ELECTRICIDAD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
264	K311C-23-E/3355	Poste de concreto reforzado PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	05-12-2023	05-12-2026	JARAMILLO MONTOYA JUAN	POBELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, POBELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
265	K3112-18-E/3356	Cuchilla desconectadora tripolar 420 kV, 2000 A y 3150 A, 40 y 50 kA 1 s, 1550 kV NBAI con accionamiento motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra (mecanismo de operación manual tipo AG-9), Catalogos IUSA TTT-7-420-1550-2000 y TTT-7-420-1550-3150, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	23-03-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar 420 kV, 2000 A y 3150 A, 40 y 50 kA 1 s, 1550 kV NBAI con accionamiento motorizado MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra (mecanismo de operación manual tipo AG-9), Catalogos IUSA TTT-7-420-1550-2000 y TTT-7-420-1550-3150, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
266	K3112-19-E/3361	Cable VULCANEL 2000, conductor de Cu o Al compacto, sellado, 115 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora sobre el conductor (HFDB-0586 BK), aislamiento XLP (HFDB-4300), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586 BK), pantalla electrostática, E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 a 138 kV con Aislamiento de XLP	04-07-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable VULCANEL 2000, conductor de Cu o Al compacto, sellado, 115 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora sobre el conductor (HFDB-0586 BK), aislamiento XLP (HFDB-4300), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586 BK), pantalla electrostática, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
267	K3321-14-E/3371	SISTEMA DE DOSIFICACION DUAL DE ADITIVOS MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ NEUTRALIZANTE, DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	29-08-2014	09-08-2030	QUIMICA APOLLO, S.A. DE C.V.	MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DE DOSIFICACION DUAL DE ADITIVOS MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ NEUTRALIZANTE, MC-72 CATALIZADOR Y COALTROL MZ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
268	K3321-14-E/3372	ADITIVO PARA COMBUSTIÓN: IMA 2000 ADITIVO EN EL COMBUSTÓLEO IMA 3000 ADITIVO NEUTRALIZANTE EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN, DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	14-08-2014	09-08-2030	QUIMAE, S.A. DE C.V.	QUIMAE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ADITIVO PARA COMBUSTIÓN: IMA 2000 ADITIVO EN EL COMBUSTÓLEO IMA 3000 ADITIVO NEUTRALIZANTE EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN, QUIMAE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
269	K3112-18-E/3373	Apartarrayos de óxidos metálicos clase 3 corriente nominal 10 kA y tensiones nominales de 12 kV, 21 kV, 24 kV, 27 kV, 30 kV, 54 kV, 60 kV, 90 kV, 96 kV, 108 kV, 120 kV, 132 KV, 144 kV, 172 KV, 180 kV y 192 kV con envolvente de porcelana, para aplicación en zonas normales y de contaminación, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	20-06-2018	09-08-2030	TRIDELTA Überspannungsableiter, GmbH	TRIDELTA	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase 3 corriente nominal 10 kA y tensiones nominales de 12 kV, 21 kV, 24 kV, 27 kV, 30 kV, 54 kV, 60 kV, 90 kV, 96 kV, 108 kV, 120 kV, 132 KV, 144 kV, 172 KV, 180 kV y 192 kV con envolvente de porcelana, para aplicación en zonas normales y de contaminación, TRIDELTA, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
270	K3112-19-E/3376	Cable VULCANEL 2000, conductor de Cu o Al compacto, sellado, 115 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora sobre el conductor (HFDB-0586 BK), aislamiento XLP (LE-4244), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586BK), pantalla electrostática, E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 a 138 kV con Aislamiento de XLP	04-07-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable VULCANEL 2000, conductor de Cu o Al compacto, sellado, 115 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora sobre el conductor (HFDB-0586 BK), aislamiento XLP (LE-4244), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586BK), pantalla electrostática, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
271	K3112-21-E/3387	Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y alma de acero galvanizado, tipo ACSR, calibres 1/0 a 1113, E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	20-12-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y alma de acero galvanizado, tipo ACSR, calibres 1/0 a 1113, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

272	K311P-22-E/3388	Alambre de aluminio suave desnudo, E0000-31, NOVIEMBRE 2020, Alambre de Aluminio Suave Desnudo	10-03-2022	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre de aluminio suave desnudo, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
273	K311P-20-E/3395	Cuchilla desconectadora monopolar, tipo LOADBUSTER: CSP-125-1-15-630, apertura vertical con pértiga, 15 kV, 630 A, 115 kV NBAI, 25 kA 1 s, catálogo 4632, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	09-06-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar, tipo LOADBUSTER: CSP-125-1-15-630, apertura vertical con pértiga, 15 kV, 630 A, 115 kV NBAI, 25 kA 1 s, catálogo 4632, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
274	K311P-20-E/3396	Cuchilla desconectadora monopolar, tipo LOADBUSTER: CSP-150-125,8-630, apertura vertical con pértiga, 25,8 kV, 630 A, 150 kV NBAI, 25 kA 1 s, catálogo 4903, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	29-05-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar, tipo LOADBUSTER: CSP-150-125,8-630, apertura vertical con pértiga, 25,8 kV, 630 A, 150 kV NBAI, 25 kA 1 s, catálogo 4903, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
275	K311V-18-E/3403	Transformador de corriente, modelo CRB-17, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima de diseño del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1 s, clase de exactitud y carga nominal para medición 0.2S, FS<=20, 5 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de instalación más de 2,500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo CRB-17, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima de diseño del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1 s, clase de exactitud y carga nominal para medición 0.2S, FS<=20, 5 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de instalación más de 2,500 m, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

276	K311V-18-E/3404	Transformador de corriente modelo CRF-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38, kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1s; clase de exactitud 0.2S, FS<=20, carga nominal para medición 15 VA, distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f; altitud de instalación más de 2500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente modelo CRF-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38, kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1s; clase de exactitud 0.2S, FS<=20, carga nominal para medición 15 VA, distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f; altitud de instalación más de 2500 m, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
277	K311V-18-E/3405	Transformador de Corriente, modelo CE-034-E2; tensión nominal del sistema 34.5kV, tensión máxima del equipo 38kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1s; clase de exactitud y carga nominal para medición 0.2S FS<=20 - 15 VA, clase de exactitud y carga nominal para protección 10P20 - 50 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de operación más de 2500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de Corriente, modelo CE-034-E2; tensión nominal del sistema 34.5kV, tensión máxima del equipo 38kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, corriente térmica de corto circuito nominal 25 kA -1s; clase de exactitud y carga nominal para medición 0.2S FS<=20 - 15 VA, clase de exactitud y carga nominal para protección 10P20 - 50 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de operación más de 2500 m, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
278	K3112-12-E/3433	MEDIDOR DE ESTADO SÓLIDO, MODELO A3, CLASE DE MEDIDOR 2,5(20)A, TENSIÓN 120-480V, 60HZ, CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH´S, VARH´S DEMANDA W´S, VAR'S Y VALORES INSTANTANEOS V, A, VA, W'S, VAR'S, F.P Y HZ FORMA 9S, PARA LA APLICACIÓN DE FACTURACION A CLIENTES DE MEDIA TENSIÓN MENORES DE 750KW , G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, MEDIDORES MULTIFUNCION PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS	26-07-2013	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS, LLC.	ELSTER ELECTRICITY	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR DE ESTADO SÓLIDO, MODELO A3, CLASE DE MEDIDOR 2,5(20)A, TENSIÓN 120-480V, 60HZ, CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH´S, VARH´S DEMANDA W´S, VAR'S Y VALORES INSTANTANEOS V, A, VA, W'S, VAR'S, F.P Y HZ FORMA 9S, PARA LA APLICACIÓN DE FACTURACION A CLIENTES DE MEDIA TENSIÓN MENORES DE 750KW , ELSTER ELECTRICITY, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
279	K311V-24-E/3435	Transformador de potencial inductivo, modelo UTE-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV Int. /650 kV Ext., clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m.; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, coeficiente de aceleracion horizontal maximo de hasta 0.5g, velocidad de viento maxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metalica de aleacion de aluminio, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	28-02-2024	28-02-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo UTE-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV Int. /650 kV Ext., clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m.; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, coeficiente de aceleracion horizontal maximo de hasta 0.5g, velocidad de viento maxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metalica de aleacion de aluminio, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
280	K3112-14-E/3437	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE-CV6-1550-II, catálogo IUSA IU063356, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	15-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado tipo columna, CFE-CV6-1550-II, catálogo IUSA IU063356, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
281	K311C-16-E/3442	Poste de concreto reforzado PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR-12C-750 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	20-05-2016	09-08-2030	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A. DE C.V.	ET	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR-12C-750 y PCR 13C-600, ET, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
282	OC-3486/19	INTERCAMBIADORES AUXILIARES DE CALOR, X5200-08 , MARZO 1999, Intercambiadores Auxiliares de Calor	10-12-2019	09-08-2030	OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.	SWECOMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	INTERCAMBIADORES AUXILIARES DE CALOR, SWECOMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
283	K311V-22-E/3487	Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-420, tensión nominal del sistema: 400kV, tensión máxima de diseño del equipo: 420kV, frecuencia: 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo: 1425 kV Int./1550kV Ext., clase y carga de exactitud para medición: 0.2, 0-100 VA; altitud de operación mayor a 2500 m, distancia de fuga especifica mínima: 31 mm/kV fase-fase, nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleración horizontal máximo: 0.5g, velocidad máxima de viento: 160km/h., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	03-03-2022	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-420, tensión nominal del sistema: 400kV, tensión máxima de diseño del equipo: 420kV, frecuencia: 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo: 1425 kV Int./1550kV Ext., clase y carga de exactitud para medición: 0.2, 0-100 VA; altitud de operación mayor a 2500 m, distancia de fuga especifica mínima: 31 mm/kV fase-fase, nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleración horizontal máximo: 0.5g, velocidad máxima de viento: 160km/h., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
284	K3112-19-E/3491	Cable VULCANEL 2000, conductor bloqueado de Cu o Al compacto, sellado, 138 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora (HFDB-0800 BK BC), aislamiento XLP (HFDB-4201SC), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586 BK), pantalla electrostática formada por 22 alambres de Cu 2.62 mm2 (13 AWG) y cinta de cobre colocada helicoidalmente, sin y con elementos bloqueadores contra penetración longitudinal de agua, cinta de aluminio adherida a la cubierta, cubierta exterior de polietileno (PEAD-3664) negro con tres franjas rojas, desde 380 mm2 hasta 1010 mm2, E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 a 138 kV con Aislamiento de XLP	02-07-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable VULCANEL 2000, conductor bloqueado de Cu o Al compacto, sellado, 138 kV, 100% N.A., pantalla semiconductora (HFDB-0800 BK BC), aislamiento XLP (HFDB-4201SC), pantalla semiconductora sobre el aislamiento (HFDB-0586 BK), pantalla electrostática formada por 22 alambres de Cu 2.62 mm2 (13 AWG) y cinta de cobre colocada helicoidalmente, sin y con elementos bloqueadores contra penetración longitudinal de agua, cinta de aluminio adherida a la cubierta, cubierta exterior de polietileno (PEAD-3664) negro con tres franjas rojas, desde 380 mm2 hasta 1010 mm2, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
285	K3111-13-E/3505	VALVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RIGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 203mm (8") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	XANOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	XANIK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RIGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 203mm (8") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, XANIK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
286	K311D-12-E/3506	CONDUCTORES DUPLEX (TWD) CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 60°C, E0000-04, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2001, CONDUCTORES DUPLEX CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, PARA 60 °C	26-07-2013	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONDUCTORES DUPLEX (TWD) CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 60°C, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
287	K3321-14-E/3507	SISTEMA DUAL DE ADITIVOS: ADITIVO PENTRON 1M Y COALTROL MZ AMBOS PARA COMBUSTÓLEO, DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	29-08-2014	09-08-2030	QUIMICA APOLLO, S.A. DE C.V.	PENTRON 1M Y COALTROL MZ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DUAL DE ADITIVOS: ADITIVO PENTRON 1M Y COALTROL MZ AMBOS PARA COMBUSTÓLEO, PENTRON 1M Y COALTROL MZ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
288	K3112-20-E/3518	Cable control, con aislamiento de PVC y cubierta de PVC, tipo THW-LS, para 600 V, 75 °C, (FT-004-2019), E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	18-02-2020	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable control, con aislamiento de PVC y cubierta de PVC, tipo THW-LS, para 600 V, 75 °C, (FT-004-2019), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
289	K311C-16-E/3519	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados tipo II, color rojo y naranja liso en: RD's: 11; 13.5; 15.5; 17; 19 y 21 en diámetros 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150 y 200 mm tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados tipo s corrugado, color rojo y naranja en diámetros 75, 100, 150 y 200 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	17-05-2016	09-08-2030	DUCTOS Y RESINAS PLASTICAS, S. DE R.L. M.i	DUREPLAS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados tipo II, color rojo y naranja liso en: RD's: 11; 13.5; 15.5; 17; 19 y 21 en diámetros 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150 y 200 mm tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados tipo s corrugado, color rojo y naranja en diámetros 75, 100, 150 y 200 mm, DUREPLAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
290	K3112-18-E/3523	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV 1250 A 31.5 kA 1 s, 125 kV NBAI modelo TPII-12125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-1250H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	17-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV 1250 A 31.5 kA 1 s, 125 kV NBAI modelo TPII-12125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-1250H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
291	K3112-12-E/3527	TABLILLA DE CONEXIÓN, TIPO: M6/9.EE; M6/12.FF;M 6/12FF V0; M6/12FF1 VO M6/13FF; M6/13FF VO;M613.FF.1; M6/13.FF1VO M6/13FF2 ;M6/13FF3, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, TABLILLA DE CONEXIONES	26-07-2013	09-08-2030	ABB FRANCE	ABB ENTRELEC		Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	TABLILLA DE CONEXIÓN, TIPO: M6/9.EE; M6/12.FF;M 6/12FF V0; M6/12FF1 VO M6/13FF; M6/13FF VO;M613.FF.1; M6/13.FF1VO M6/13FF2 ;M6/13FF3, ABB ENTRELEC, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
292	K3112-18-E/3531	Cuchilla desconectadora de operación en grupo sin carga y con carga, 15 kV, 630 A, 16 kA 3S/25 kA 1 s,125 kV NBAI,, montaje horizontal y vertical, aisladores en V, catálogo IUSA COG-15-125V-H/V y COGC-15125V-H/V, descripción corta CFE COG-15-125-V Y COGC-15-125-V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	20-08-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora de operación en grupo sin carga y con carga, 15 kV, 630 A, 16 kA 3S/25 kA 1 s,125 kV NBAI,, montaje horizontal y vertical, aisladores en V, catálogo IUSA COG-15-125V-H/V y COGC-15125V-H/V, descripción corta CFE COG-15-125-V Y COGC-15-125-V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
293	K3112-18-E/3532	Cuchilla desconectadora de operación en grupo sin carga y con carga, 25.8 kV, 630 A, 16 kA 3 s, 25 kA, 1 s, 150 kV NBAI, aisladores en V, montaje horizontal y vertical, catálogo IUSA COGC-25.8-150-V-H/V y COG-25.8-150-V-H/V descripción corta CFE COG-25,8-150-V y COGC-25.8-150-V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora de operación en grupo sin carga y con carga, 25.8 kV, 630 A, 16 kA 3 s, 25 kA, 1 s, 150 kV NBAI, aisladores en V, montaje horizontal y vertical, catálogo IUSA COGC-25.8-150-V-H/V y COG-25.8-150-V-H/V descripción corta CFE COG-25,8-150-V y COGC-25.8-150-V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
294	K3111-16-E/3539	Brazo hidráulico articulado con canastilla doble modelo: RM75-100, P0000-46, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado Aislado a 345 kV con una Canastilla Doble	26-09-2016	09-08-2030	TEREX TELELECT, INC.	Telelect	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Brazo hidráulico articulado con canastilla doble modelo: RM75-100, Telelect, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
295	K3111-16-E/3540	Brazo hidráulico telescópico con barrena y canastilla, modelo XL4045TM para vehículo chasis de cabina de 15 T, P0000-45, EDICIÓN MAYO 2015, Brazo Hidráulico Telescópico con Barrena y Canastillas	13-09-2016	09-08-2030	TEREX TELELECT, INC.	Telelect	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Brazo hidráulico telescópico con barrena y canastilla, modelo XL4045TM para vehículo chasis de cabina de 15 T, Telelect, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
296	K3112-21-E/3551	Conductores con aislamiento termoplástico a base de PVC, tipo THHW-LS (FECA 158), para 600 V 90 °C, E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	23-08-2021	09-08-2030	ARGOS ELECTRICA, S.A. DE C.V.	ARGOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores con aislamiento termoplástico a base de PVC, tipo THHW-LS (FECA 158), para 600 V 90 °C, ARGOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
297	OC-3552/19	Recipientes a presión y atmosféricos no sujetos a fuego directo., XF000-05 , FEBRERO 1999, Recipientes a Presión y Atmosféricos no Sujetos a Fuego Directo	16-12-2019	09-08-2030	OPERADORA CICSA, S.A. DE C.V.	SWECOMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Recipientes a presión y atmosféricos no sujetos a fuego directo., SWECOMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
298	K3112-18-E/3569	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V 123 kV, 800/1250 A, 31.5 kA, 1 s, 550 kV NBAI, catalogo DRV-550-800 y DRV-550-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, descripción corta CFE CSV-550-3-123-800H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	17-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V 123 kV, 800/1250 A, 31.5 kA, 1 s, 550 kV NBAI, catalogo DRV-550-800 y DRV-550-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, descripción corta CFE CSV-550-3-123-800H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
299	K3112-18-E/3570	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 145 kV 800/1250 A, 31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI, catalogo DRV-650-800 y DRV-650-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, descripción corta CFE CSV-650-3-145-800H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	18-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 145 kV 800/1250 A, 31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI, catalogo DRV-650-800 y DRV-650-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, descripción corta CFE CSV-650-3-145-800H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
300	K3111-13-E/3574	VALVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RÍGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 50.8mm.(2") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	XANOR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	XANIK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULA DE TIPO COMPUERTA, CUÑA RÍGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 50.8mm.(2") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, XANIK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
301	K3112-15-E/3583	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO ESPARRAGO, MODELOS OTTA 2.5; OTTA 6; OTTA 6-T; OTTA 25 (M5) Y OTTA 25 (M6), 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	13-07-2015	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO ESPARRAGO, MODELOS OTTA 2.5; OTTA 6; OTTA 6-T; OTTA 25 (M5) Y OTTA 25 (M6), PHOENIX CONTACT, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
302	K311D-13-E/3594	GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSIÓN Y REMATE: CALIBRE ACSR RANGO 2-477 CAT: RAL-8 (PRA-88); 6-4/0 CAT: PAL-4 (PPA-46); 2/0-477 CAT: PAL-8 (PPA-86); 3/0-477 CAT: PAL-13 (PPA-112), 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSION Y REMATE	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSIÓN Y REMATE: CALIBRE ACSR RANGO 2-477 CAT: RAL-8 (PRA-88); 6-4/0 CAT: PAL-4 (PPA-46); 2/0-477 CAT: PAL-8 (PPA-86); 3/0-477 CAT: PAL-13 (PPA-112), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
303	K311X-21-E/3608	Conductores monopolares con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS, 90 °C, 600 V, calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 750 KCMIL, VINANEL XXI RoHS., E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	03-05-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores monopolares con aislamiento termoplástico tipo THHW-LS, 90 °C, 600 V, calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 750 KCMIL, VINANEL XXI RoHS., CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
304	K311J-24-E/3610	ANCLA CÓNICA C1 Y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	30-05-2024	30-05-2027	JAMPA, S.A. DE C.V.	JAMPA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA CÓNICA C1 Y C3, JAMPA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
305	K311P-21-E/3611	Varilla protectora preformada de aleación de aluminio, extremos en forma de pico de loro, para cable ACSR 1113 y ACSR 477, catálogos del fabricante AR-0144 y AR-0134, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	23-08-2021	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Varilla protectora preformada de aleación de aluminio, extremos en forma de pico de loro, para cable ACSR 1113 y ACSR 477, catálogos del fabricante AR-0144 y AR-0134, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
306	K3112-12-E/3632	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC, TIPO THW-LS (FECA 158), PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 75°C, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	07-11-2014	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC, TIPO THW-LS (FECA 158), PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 75°C, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
307	K311C-12-E/3635	ARANDELA 1PC, 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ARANDELA 1PC, 2PC, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
308	K311C-12-E/3637	CRUCETA CR1-115, CR2-115, 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETA CR	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CR1-115, CR2-115, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
309	K311C-12-E/3638	CRUCETA CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETA CS1	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CS1, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
310	K311C-12-E/3643	TIRANTE H1, TIRANTE H2, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H1, TIRANTE H2, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
311	K311C-12-E/3644	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA HA1	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
312	K311C-24-E/3665	CABLE DE CONTROL GRUPO II, TIPO B, SIN BLINDAJE, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO, CUBIERTA PVC, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	05-07-2024	05-07-2027	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL GRUPO II, TIPO B, SIN BLINDAJE, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO, CUBIERTA PVC, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
313	K311V-24-E/3666	Transformador de potencia inductivo, modelo UTE-145, tensión nominal del sistema 138 kV, tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 650 kV Int./ Ext., clase y carga exactitud para medición 0.2, 0-100 VA , altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleracion horizontal maximo de hasta 0.5g, velocidad de viento maxima de 160 km/h, con caja metalica de aleacion de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	26-01-2024	26-01-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencia inductivo, modelo UTE-145, tensión nominal del sistema 138 kV, tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 650 kV Int./ Ext., clase y carga exactitud para medición 0.2, 0-100 VA , altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación: extra alto, coeficiente de aceleracion horizontal maximo de hasta 0.5g, velocidad de viento maxima de 160 km/h, con caja metalica de aleacion de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
314	K3112-19-E/3670	CABLE VULCANEL 2000. CONDUCTOR DE COBRE 800mm2, SEGMENTAL O REDONDO COMPACTO, SELLADO, 115KV, 100-133% N.A.,PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR (HFDB-0586 BK), AISLAMIENTO XLP (HFDB-4201), PANTALLA SEMICOND.SOBRE AISLAM.(HFDB 0586 BK.) PANTALLA ELE, E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 a 138 kV con Aislamiento de XLP	27-06-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE VULCANEL 2000. CONDUCTOR DE COBRE 800mm2, SEGMENTAL O REDONDO COMPACTO, SELLADO, 115KV, 100-133% N.A.,PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR (HFDB-0586 BK), AISLAMIENTO XLP (HFDB-4201), PANTALLA SEMICOND.SOBRE AISLAM.(HFDB 0586 BK.) PANTALLA ELE, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
315	K311C-12-E/3678	ANCLA A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, ANCLA A1	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

316	K311C-12-E/3683	PERNO DE ANCLA 1PA, 2PA, 3PA., 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE ANCLA 1PA, 2PA, 3PA., PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
317	K311C-12-E/3687	TIRANTE H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H3, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
318	K311C-12-E/3688	TIRANTE CV1, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE CV1, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
319	K3112-16-E/3690	Cable de potencia de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla semiconductora sobre aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambres de cobre colocados equidistantes y helicoidalmente, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta externa de policloruro de vinilo (PVC) o de polietileno (Pe), (FT-021-2011), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	12-07-2016	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla semiconductora sobre aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambres de cobre colocados equidistantes y helicoidalmente, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta externa de policloruro de vinilo (PVC) o de polietileno (Pe), (FT-021-2011), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
320	K311F-19-E/3704	Relevadores auxiliares, modelos RD2R OP, RF4R OP, RJ8R OP, BF4R OP, BJ8R OP, TDF2 OP, TDF4 OP, TDF22 OP, TDJ8 OP y TDJ44 OP, GR94X-99, EDICIÓN FEBRERO 2001, Relevadores Auxiliares	27-02-2019	09-08-2030	ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L.	ARTECHE	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Relevadores auxiliares, modelos RD2R OP, RF4R OP, RJ8R OP, BF4R OP, BJ8R OP, TDF2 OP, TDF4 OP, TDF22 OP, TDJ8 OP y TDJ44 OP, ARTECHE, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
321	K3112-16-E/3706	Cable de potencia de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento conductor de cobre ó aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre conductor (LE 0595-BOREALIS), aislamiento de XLP-RA (LE 4212-BOREALIS) pantalla semicondutora sobre/aislam. (LE 310 MS-BOREALIS) pantalla electrostática a base de alambres de cobre colocados equidistantes y helicoidalmente, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua, cubierta de PVC (PV-1525) o polietileno (PE-6059), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	21-07-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSASIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento conductor de cobre ó aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre conductor (LE 0595-BOREALIS), aislamiento de XLP-RA (LE 4212-BOREALIS) pantalla semicondutora sobre/aislam. (LE 310 MS-BOREALIS) pantalla electrostática a base de alambres de cobre colocados equidistantes y helicoidalmente, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua, cubierta de PVC (PV-1525) o polietileno (PE-6059), IUSASIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
322	K3112-21-E/3711	Alambre de aluminio suave desnudo, descripción corta alambre 2 y 4, (FT-027-12), E0000-31, NOVIEMBRE 2020, Alambre de Aluminio Suave Desnudo	12-07-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre de aluminio suave desnudo, descripción corta alambre 2 y 4, (FT-027-12), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
323	K311C-20-E/3721	Abrazadera UC, UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	20-05-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UC, UL, TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
324	K311C-12-E/3722	PLACA 1PC, 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA 1PC, 2PC, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
325	K311C-20-E/3724	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	16-03-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
326	K311C-12-E/3725	PERNO DR-16X305, PERNO DR-16X356, PERNO DR-16X406, PERNO DR-16X457, PERNO DR-16X508, PERNO DR-16X560, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR-16X305, PERNO DR-16X356, PERNO DR-16X406, PERNO DR-16X457, PERNO DR-16X508, PERNO DR-16X560, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
327	K311C-12-E/3726	TIRANTE H1, TIRANTE H2, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H1, TIRANTE H2, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
328	K311C-16-E/3729	TIRANTE T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	08-08-2016	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE T2, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
329	K311C-15-E/3730	BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, BASTIDOR B3, BASTIDOR B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	08-07-2015	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, BASTIDOR B3, BASTIDOR B4, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
330	K311C-12-E/3733	PERNO 1PA, PERNO 2PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO 1PA, PERNO 2PA, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
331	K311C-15-E/3734	CRUCETA A4R, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	25-05-2015	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA A4R, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
332	K311C-12-E/3735	ANCLA A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, ANCLA A1	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
333	K311C-12-E/3738	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA HA1	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
334	K311C-16-E/3741	Tirante T1, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	05-08-2016	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante T1, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
335	K311P-11-E/3746	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA, TIPO SM-5 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-15-200-110-12.5, CCFP-15-200-110-16, CCFP-15-200-110-25; INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SM-5 HASTA 400A, VELOCIDAD ESTANDAR Y LENTA; 15,5 kV, HASTA 400A, 110kV NBAI, HASTA 25kA SIMÉTRICO DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 87512 (CON NUMERO DE PARTEDE FUCIBLES, 19062R2+86152R2) , V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA, TIPO SM-5 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-15-200-110-12.5, CCFP-15-200-110-16, CCFP-15-200-110-25; INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SM-5 HASTA 400A, VELOCIDAD ESTANDAR Y LENTA; 15,5 kV, HASTA 400A, 110kV NBAI, HASTA 25kA SIMÉTRICO DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 87512 (CON NUMERO DE PARTEDE FUCIBLES, 19062R2+86152R2) , S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

336	K311P-11-E/3747	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA, TIPO SM-5 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-25.8-200-150-10, CCFP-25.8-200-150-16; INCLUYE FUSIBSIBLES DE POTIPO TIPO SM-5 HASTA 300A, VELOCIDADES ESTANDAR Y LENTA; 25.8 kV, HASTA 300A, 150kV NBAI, HASTA 20kA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 87513 (CON NUMERO DE PARTE DE FUSIBLES, 190603R2+ 86153R2), V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA, TIPO SM-5 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-25.8-200-150-10, CCFP-25.8-200-150-16; INCLUYE FUSIBSIBLES DE POTIPO TIPO SM-5 HASTA 300A, VELOCIDADES ESTANDAR Y LENTA; 25.8 kV, HASTA 300A, 150kV NBAI, HASTA 20kA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 87513 (CON NUMERO DE PARTE DE FUSIBLES, 190603R2+ 86153R2), S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
337	K3112-22-E/3751	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICOS A BASE DE DE PVC, TIPO THW-LS, (FECA 158), SIN Y CON BLINDAJE, DE MALLA DE ALAMBRES Y CINTAS DE Cu, PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 75 °C, CALIBRES: 0,824 mm2 (18 AWG) al 8,37 mm2 (8 AWG) , E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	16-02-2022	09-08-2030	GRUPO RAFROS, S.A. DE C.V.	CONDELMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICOS A BASE DE DE PVC, TIPO THW-LS, (FECA 158), SIN Y CON BLINDAJE, DE MALLA DE ALAMBRES Y CINTAS DE Cu, PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 75 °C, CALIBRES: 0,824 mm2 (18 AWG) al 8,37 mm2 (8 AWG) , CONDELMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
338	K3112-18-E/3752	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 25.8 kV, 2000 A, 150 kV NBAI, 40 kA 1 s, modelo P-20150 (ANTES P-23020) descripción corta CFE CSP-150-1-25.8-2000, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	17-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar de operación sin carga 25.8 kV, 2000 A, 150 kV NBAI, 40 kA 1 s, modelo P-20150 (ANTES P-23020) descripción corta CFE CSP-150-1-25.8-2000, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
339	K3111-16-E/3757	Vehículo con brazo hidráulico articulado con 2 canastillas modelo HR-42-NOC, P0000-33, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 14,30 m	13-09-2016	09-08-2030	TEREX TELELECT, INC.	Telelect	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Vehículo con brazo hidráulico articulado con 2 canastillas modelo HR-42-NOC, Telelect, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
340	K3112-21-E/3758	Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado tipo ACSR, descripción corta: (ACSR 1/0 AWG, ACSR 3/0 AWG, ACSR 266.8 kcmil, ACSR 336.4 kcmil, ACSR 477.0 kcmil, ACSR 795.0 kcmil, ACSR 900.0 kcmil, ACSR 1113 kcmil), E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	21-04-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable desnudo de aluminio, temple duro, con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado tipo ACSR, descripción corta: (ACSR 1/0 AWG, ACSR 3/0 AWG, ACSR 266.8 kcmil, ACSR 336.4 kcmil, ACSR 477.0 kcmil, ACSR 795.0 kcmil, ACSR 900.0 kcmil, ACSR 1113 kcmil), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
341	K311P-18-E/3760	Cuchilla desconectadora de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-15-110-V, COG-15-125-V, COGC-15-110-V, COGC-15-125-V, sin carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 25 kA EN 1 segundo., catálogo 137412-L; con carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 16 kA en 3 segundos catálogo 137412, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	27-09-2018	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-15-110-V, COG-15-125-V, COGC-15-110-V, COGC-15-125-V, sin carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 25 kA EN 1 segundo., catálogo 137412-L; con carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 16 kA en 3 segundos catálogo 137412, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
342	K311P-20-E/3761	Cuchillas desconectadoras de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-25.8-150-V, COG-25.8-170-V, COGC-25.8-150-V, COGC-25.8-170-V, sin carga: 25.8 kV, 630A, 150/170 kV NBAI, 25 kA EN 1s, catálogo 137413-L, con carga 25.8 kV, 630 A, 150/170 KV NBAI, 16 KA en 3 segundos, catálogo 137413, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	09-06-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchillas desconectadoras de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-25.8-150-V, COG-25.8-170-V, COGC-25.8-150-V, COGC-25.8-170-V, sin carga: 25.8 kV, 630A, 150/170 kV NBAI, 25 kA EN 1s, catálogo 137413-L, con carga 25.8 kV, 630 A, 150/170 KV NBAI, 16 KA en 3 segundos, catálogo 137413, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
343	K311P-20-E/3762	Cuchillas desconectadoras de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-38-200-V, COG-38-250-V, COGC-38-200-V, COGC-38-250-V, sin carga: 38 kV, 630 A, 200/250 kV NBAI, 25 kA en 1 s, catálogo 137364-L CON CARGA: 38 kV, 630 A, 200/250 kV NBAI, 12,5 kA en 3 segundos catálogo 137364, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	29-05-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchillas desconectadoras de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-38-200-V, COG-38-250-V, COGC-38-200-V, COGC-38-250-V, sin carga: 38 kV, 630 A, 200/250 kV NBAI, 25 kA en 1 s, catálogo 137364-L CON CARGA: 38 kV, 630 A, 200/250 kV NBAI, 12,5 kA en 3 segundos catálogo 137364, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
344	K3111-13-E/3776	DADOS RT : 46RT Y 47RT, 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, DADOS RT	26-07-2013	09-08-2030	MODELOS INDUSTRIALES PANIAGUA, S.A. DE C.V.	MIPSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADOS RT : 46RT Y 47RT, MIPSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
345	K3111-13-E/3777	GRAPA DE ALUMINIO PARA SUSPENSIÓN Y REMATE : RAL 8, PAL 8, PAL 13 Y PAL 19, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, GRAPAS DE ALUMINIO PARA SUSPENSION Y REMATE	26-07-2013	09-08-2030	MODELOS INDUSTRIALES PANIAGUA, S.A. DE C.V.	MIPSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA DE ALUMINIO PARA SUSPENSIÓN Y REMATE : RAL 8, PAL 8, PAL 13 Y PAL 19, MIPSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
346	K3112-18-E/3788	Boquilla de porcelana para distribución, descripción corta de CFE BE1C1252000, catálogo AS1424, 15kV, 2000A, 125kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, descripción corta de CFE BE1C1252000, catálogo AS1424, 15kV, 2000A, 125kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
347	K3321-14-E/3790	SISTEMA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIÓN: ADITIVO M-39 COMO NEUTRALIZANTE EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN, ADITIVO M-27 COMO CATALIZADOR EN EL COMBUSTÓLEO Y ADITIVO ROS-70 COMO DISPERSANTE, A EMPLEAR EN GENERADORES DE VAPOR QUE EMPLEAN COMBUSTÓLEO, DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	22-10-2014	09-08-2030	SERV INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERV INTERNACIONAL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIÓN: ADITIVO M-39 COMO NEUTRALIZANTE EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN, ADITIVO M-27 COMO CATALIZADOR EN EL COMBUSTÓLEO Y ADITIVO ROS-70 COMO DISPERSANTE, A EMPLEAR EN GENERADORES DE VAPOR QUE EMPLEAN COMBUSTÓLEO, SERV INTERNACIONAL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
348	K3321-15-E/3791	ADITIVO PARA COMBUSTOLEO BAR7-186087 (MEZCLA DE COMBUSTÓLEO Y CRUDO MAYA DESPUNTADO), DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	20-01-2015	09-08-2030	BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BARDAHL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ADITIVO PARA COMBUSTOLEO BAR7-186087 (MEZCLA DE COMBUSTÓLEO Y CRUDO MAYA DESPUNTADO), BARDAHL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
349	K3111-18-E/3817	Tapa y aro 84B de hierro fundido para banqueta; Tapa y aro 84B de hierro dúctil para banqueta, 2DI00-04, EDICIÓN OCTUBRE 2018, Tapa y Aro 84B de Hierro Fundido para Banqueta	14-01-2019	09-08-2030	RIVERA CASTREJON ELSA	ASTRA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84B de hierro fundido para banqueta; Tapa y aro 84B de hierro dúctil para banqueta, ASTRA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
350	K311P-16-E/3818	Aislador de porcelana tipo poste, descripción corta de CFE 13PD PG1, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, descripción corta de CFE 13PD PG1, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
351	K3112-17-E/3828	Transformador de potencial, modelo VME-2505, servicio intemperie, tensión máxima de diseño del equipo 15 kV y/o 25.8 kV, frecuencia de 60 Hz, NBAI 110 kV y/o 150 kV, clase exactitud y carga nominal 0.2 50 VA, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial, modelo VME-2505, servicio intemperie, tensión máxima de diseño del equipo 15 kV y/o 25.8 kV, frecuencia de 60 Hz, NBAI 110 kV y/o 150 kV, clase exactitud y carga nominal 0.2 50 VA, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
352	K3112-21-E/3837	Cable semiaislado para líneas aéreas de 15 a 38 kV, conductor de aluminio (AAC) de aluminio con refuerzo de acero (ACSR) o de cobre (Cu) con pantalla semiconductora (HFDB-0586) y aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP LE-4219), E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	12-07-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable semiaislado para líneas aéreas de 15 a 38 kV, conductor de aluminio (AAC) de aluminio con refuerzo de acero (ACSR) o de cobre (Cu) con pantalla semiconductora (HFDB-0586) y aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP LE-4219), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
353	K3112-16-E/3838	Aislador de porcelana tipo columna, descripción corta de CFE CP8-200-I, CP8-200-II,CP8-200-III, catálogo C8FA-200-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	17-10-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna, descripción corta de CFE CP8-200-I, CP8-200-II,CP8-200-III, catálogo C8FA-200-III, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
354	K311J-17-E/3840	Poste de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600 PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	15-03-2017	09-08-2030	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600 PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, MULTICRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
355	K3112-18-E/3847	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 123 kV, 2000 A, 40/50 kA 1 s, 550 kV NBAI, Catálogo IUSA DRV-550-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	23-03-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 123 kV, 2000 A, 40/50 kA 1 s, 550 kV NBAI, Catálogo IUSA DRV-550-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
356	K3112-18-E/3848	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo "V" 123/145 kV, 2000 A. 40/50 kA 1 s, 650 kV NBAI, Catálogo IUSA DRV-650-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	21-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo "V" 123/145 kV, 2000 A. 40/50 kA 1 s, 650 kV NBAI, Catálogo IUSA DRV-650-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
357	K3112-18-E/3849	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 170 kV, 2000 A, 40 y 50 kA 1 s, 750 kV NBAI, catálogo IUSA DRV-750-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	01-08-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 170 kV, 2000 A, 40 y 50 kA 1 s, 750 kV NBAI, catálogo IUSA DRV-750-2000, con mecanismo motorizado tipo MO-10, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

358	K3112-19-E/3860	CABLE DE POTENCIA 230kV, CON CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CONCÉNTRICO COMPACTO DE 400mm2 A 800mm2, CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO, CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA, CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO, (FT-003-2013), E0000-28, EDICIÓN MARZO 2019, Cables de Energía Monopolares con Aislamiento Sintético para Tensiones de 150 kV hasta 500 kV	15-07-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE POTENCIA 230kV, CON CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CONCÉNTRICO COMPACTO DE 400mm2 A 800mm2, CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO, CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA, CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO, (FT-003-2013), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
359	K311P-16-E/3864	Aislador de porcelana tipo poste, cumple con una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga protegida para clasificarse con las descripciones cortas de CFE como: 13PC PG2, 13PC PG3 y 13PC PG4, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, cumple con una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga protegida para clasificarse con las descripciones cortas de CFE como: 13PC PG2, 13PC PG3 y 13PC PG4, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
360	K311P-16-E/3865	Aislador de porcelana tipo poste, para zonas con descargas atmosféricas, descripción corta de CFE 22PD PG1, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, para zonas con descargas atmosféricas, descripción corta de CFE 22PD PG1, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
361	K3111-12-E/3868	DADO 46RT, CATÁLOGO CONHECTIZA (D-165P); DADO RT 47, CATÁLOGO CONHECTIZA (D198P), 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, DADOS RT	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	PROEESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 46RT, CATÁLOGO CONHECTIZA (D-165P); DADO RT 47, CATÁLOGO CONHECTIZA (D198P), PROEESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
362	K311P-16-E/3870	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tipo II en colores naranja, rojo y negro, con diámetro exterior controlado de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125 y 150 mm subtipo RD-17; DE 32, 38, 50, 75, 100 y 150 mm subtipo RD-13.5; DE 32 y 50 mm subtipo RD-11; de 32, 38, 50, 75 y 100 mm subtipo RD-19; y DE 32, 38, 75 y 100 mm subtipo RD-21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	13-04-2016	09-08-2030	PLASTI STRETCH S.A. DE C.V.	PLASTI STRETCH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tipo II en colores naranja, rojo y negro, con diámetro exterior controlado de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125 y 150 mm subtipo RD-17; DE 32, 38, 50, 75, 100 y 150 mm subtipo RD-13.5; DE 32 y 50 mm subtipo RD-11; de 32, 38, 50, 75 y 100 mm subtipo RD-19; y DE 32, 38, 75 y 100 mm subtipo RD-21, PLASTI STRETCH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
363	K3112-20-E/3871	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 115SYB120dG y 115SYB120eG, catálogo ASU-115, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	07-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 115SYB120dG y 115SYB120eG, catálogo ASU-115, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
364	K3112-20-E/3872	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 138SYB120dG y 138SYB120eG, catálogo ASU-138, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	07-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 138SYB120dG y 138SYB120eG, catálogo ASU-138, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

365	K311P-11-E/3879	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN, CCFPR-15-200-110-12.5, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 15.5 KV 200A 110KV NBAI, 12.5KA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (14KA MÁXIMOS), CATÁLOGO 92122, V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN, CCFPR-15-200-110-12.5, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 15.5 KV 200A 110KV NBAI, 12.5KA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (14KA MÁXIMOS), CATÁLOGO 92122, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
366	K311P-11-E/3880	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CCFPR-25.8-200-150-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200 A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 25.8KV 200A 150KV NBAI, 10KA SIMETRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (12.5KA MÁXIMOS) CATÁLOGO 92123, V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CCFPR-25.8-200-150-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200 A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 25.8KV 200A 150KV NBAI, 10KA SIMETRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (12.5KA MÁXIMOS) CATÁLOGO 92123, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
367	K311P-11-E/3881	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN REDES DE DISTRTIBUCIÓN, CCFPR-38-200-200-6.3, CCFPR-38-100-200-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 38KV, 100A (200A MÁXIMOS) 200KV NBAI, HASTA 10KA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 92544, V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN REDES DE DISTRTIBUCIÓN, CCFPR-38-200-200-6.3, CCFPR-38-100-200-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 38KV, 100A (200A MÁXIMOS) 200KV NBAI, HASTA 10KA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 92544, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
368	K311P-11-E/3882	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-15-200-110-12.5, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 15.5KV 200A 110KV NBAI, 12.5 KA SIMETRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (14KA MÁXIMOS), CATÁLOGO 192222, V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-15-200-110-12.5, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 15.5KV 200A 110KV NBAI, 12.5 KA SIMETRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (14KA MÁXIMOS), CATÁLOGO 192222, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
369	K311P-11-E/3883	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-25.8-200-150-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A, VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 25.8KV, 200A, 150KVNBAI 10KA SIMETRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (12.5KA MÁXIMOS), CATÁLOGO 192223, V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-25.8-200-150-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A, VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 25.8KV, 200A, 150KVNBAI 10KA SIMETRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (12.5KA MÁXIMOS), CATÁLOGO 192223, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
370	K311P-11-E/3884	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-38-200-200-6.3, CCFP-38-100-200-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 38KV 100A (200 A MÁXIMOS), 200KV NBAI HASTA 10KA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 192504, V4100-28, EDICIÓN NOVIEMBRE 1997, CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POTENCIA DE 15,5 A 115 KV PARA USO EN SUBESTACIONES	26-07-2013	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMD-20 PARA USO EN SUBESTACIONES, CCFP-38-200-200-6.3, CCFP-38-100-200-10, INCLUYE FUSIBLES DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 1 A 200A VELOCIDADES K, ESTANDAR Y LENTA, 38KV 100A (200 A MÁXIMOS), 200KV NBAI HASTA 10KA SIMÉTRICOS DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA, CATÁLOGO 192504, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
371	K311P-20-E/3885	Cuchilla desconectadora monopolar tipo LOADBUSTER, CSP-200-1-35-630, apertura vertical con pértiga, 38 kV, 630 A, 200 kV NBAI, 25 kA en 1 s, catálogo 4794, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	29-05-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar tipo LOADBUSTER, CSP-200-1-35-630, apertura vertical con pértiga, 38 kV, 630 A, 200 kV NBAI, 25 kA en 1 s, catálogo 4794, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
372	K311C-16-E/3886	Tubo de polietileno de alta densidad tipo II liso, para cables subterráneo y de transición color rojo; RD: 13.5 diámetros nominales: 32, 38, 60, 75 y 100 mm; RD 17, en diámetros nominales: 75 y 100 mm; RD 19 en diámetros nominales: 32, 50, 60, 75 y 100 mm; RD 21; en diámetros nominales: 50 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	08-04-2016	09-08-2030	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	PYDSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad tipo II liso, para cables subterráneo y de transición color rojo; RD: 13.5 diámetros nominales: 32, 38, 60, 75 y 100 mm; RD 17, en diámetros nominales: 75 y 100 mm; RD 19 en diámetros nominales: 32, 50, 60, 75 y 100 mm; RD 21; en diámetros nominales: 50 mm, PYDSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
373	K3111-19-E/3905	Abrazadera 1BD, catálogo: HS 1BD; Abrazadera 2BD, catálogo: HS 2BD; Abrazadera 3BD, catálogo HS 3BD, 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1BD, catálogo: HS 1BD; Abrazadera 2BD, catálogo: HS 2BD; Abrazadera 3BD, catálogo HS 3BD, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
374	K3111-19-E/3906	Abrazadera 1AG CAT: HS 1AG, abrazadera 2AG CAT: HS 2AG, abrazadera 3AG CAT: HS 3AG, 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	28-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1AG CAT: HS 1AG, abrazadera 2AG CAT: HS 2AG, abrazadera 3AG CAT: HS 3AG, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
375	K3111-19-E/3908	Abrazadera UC catálogo: HS UC, abrazadera UL catálogo: HS UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UC catálogo: HS UC, abrazadera UL catálogo: HS UL, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
376	K3111-19-E/3909	Abrazadera 1UH catálogo: HS 1UH, abrazadera 2UH catalogo: HS 2UH, abrazadera 3UH catálogo: HS 3UH, 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1UH catálogo: HS 1UH, abrazadera 2UH catalogo: HS 2UH, abrazadera 3UH catálogo: HS 3UH, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
377	K3111-12-E/3910	BASTIDOR B1 CAT: HS B1, BASTIDOR B2 CAT: HS B2, BASTIDOR B3 CAT: HS B3, BASTIDOR B4 CAT: HS B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1 CAT: HS B1, BASTIDOR B2 CAT: HS B2, BASTIDOR B3 CAT: HS B3, BASTIDOR B4 CAT: HS B4, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
378	K3111-15-E/3911	Cruceta A4E Cat: HS A4E, Cruceta A4R Cat: HS A4R; Cruceta A3T 200 Cat: HS A3T 200, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	11-11-2015	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta A4E Cat: HS A4E, Cruceta A4R Cat: HS A4R; Cruceta A3T 200 Cat: HS A3T 200, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
379	K3111-12-E/3912	MÉNSULA CS25 CAT: HS CS25, MÉNSULA CS35 CAT: HS CS35, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, MENSULAS CS	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MÉNSULA CS25 CAT: HS CS25, MÉNSULA CS35 CAT: HS CS35, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
380	K3111-19-E/3913	Cruceta C4T catálogo: HS C4T, cruceta C4R catálogo: HS C4R, cruceta C4V catálogo: HS C4V, cruceta C4E catálogo: HS C4E, cruceta C4S catálogo: HS C4S, 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta C4T catálogo: HS C4T, cruceta C4R catálogo: HS C4R, cruceta C4V catálogo: HS C4V, cruceta C4E catálogo: HS C4E, cruceta C4S catálogo: HS C4S, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
381	K3111-19-E/3915	Moldura RE catálogo: HS RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE catálogo: HS RE, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
382	K3111-19-E/3916	Ojo RE catálogo: HS ORE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE catálogo: HS ORE, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
383	K3111-12-E/3917	PERNO ANCLA 1PA CAT: HS 1PA, PERNO ANCLA 2PA CAT: HS 2PA, PERNO ANCLA 3PA CAT: HS 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO ANCLA 1PA CAT: HS 1PA, PERNO ANCLA 2PA CAT: HS 2PA, PERNO ANCLA 3PA CAT: HS 3PA, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
384	K3111-12-E/3918	PERNO DR 16x305 CAT:HS DR305, 16x356 CAT:HS DR356, 16x406 CAT:HS DR406, 16x457 CAT:HS DR457, 16x508 CAT:HS DR508, 16x560 CAT:HS DR560, 16x610 CAT:HS DR610, 16x660 CAT:HS DR660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR 16x305 CAT:HS DR305, 16x356 CAT:HS DR356, 16x406 CAT:HS DR406, 16x457 CAT:HS DR457, 16x508 CAT:HS DR508, 16x560 CAT:HS DR560, 16x610 CAT:HS DR610, 16x660 CAT:HS DR660, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
385	K3111-12-E/3919	PLACA HA1 CAT: HS HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA HA1	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1 CAT: HS HA1, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
386	K3111-12-E/3920	PLACA 1PC CAT: HS 1PC, PLACA 2PC CAT: HS 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	PLACA 1PC CAT: HS 1PC, PLACA 2PC CAT: HS 2PC, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
387	K3111-19-E/3921	Soporte CV1 catálogo: HS SCV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Soporte CV1 catálogo: HS SCV1, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
388	K3111-12-E/3922	TIRANTE CV1 CAT: HS TCV1, TIRANTE CV69 CAT: HS TCV69, TIRANTE CV115 CAT: HS TCV115, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	TIRANTE CV1 CAT: HS TCV1, TIRANTE CV69 CAT: HS TCV69, TIRANTE CV115 CAT: HS TCV115, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
389	K3111-12-E/3923	TIRANTE H1 CAT: HS TH1, TIRANTE H2 CAT: HS H2, TIRANTE H3 CAT: HS H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	TIRANTE H1 CAT: HS TH1, TIRANTE H2 CAT: HS H2, TIRANTE H3 CAT: HS H3, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
390	K3111-16-E/3924	Tirante T1 catálogo: HS T1, tirante T2 catálogo: HS T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	11-07-2016	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tirante T1 catálogo: HS T1, tirante T2 catálogo: HS T2, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
391	K3111-20-E/3927	Remates preformados para cable ACSR, AAC; Varilla preformada corta para cable AAC, ACSR; Varilla preformada larga para cable ACSR, 51000-68, EDICIÓN AGOSTO 2019, Preformados	24-08-2020	09-08-2030	HELICOM, S.A. DE C.V.	HELICOM	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Remates preformados para cable ACSR, AAC; Varilla preformada corta para cable AAC, ACSR; Varilla preformada larga para cable ACSR, HELICOM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
392	K3111-20-E/3933	Remate preformado PRA 1/4; Remate preformado PRA 5/16; Remate preformado PRA 3/8, 20000-98, EDICIÓN JUNIO 2018, Remate Preformado PRA	24-08-2020	09-08-2030	HELICOM, S.A. DE C.V.	HELICOM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado PRA 1/4; Remate preformado PRA 5/16; Remate preformado PRA 3/8, HELICOM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
393	K311D-11-E/3938	ESLABÓN REDONDO (CATÁLOGO ESL-333), 2DI00-08, EDICIÓN ENERO 2007, ESLABON REDONDO	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESLABÓN REDONDO (CATÁLOGO ESL-333), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
394	K311D-11-E/3939	BOLA Y OJO LARGO (CATÁLOGO BOLA 133), 2B400-14, EDICIÓN AGOSTO 2011, BOLA Y OJO LARGO	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BOLA Y OJO LARGO (CATÁLOGO BOLA 133), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
395	K311D-11-E/3941	GANCHO BOLA LARGO (CATÁLOGO GABOLA 133), 2G100-27, EDICIÓN ENERO 2007, GANCHO BOLA LARGO	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GANCHO BOLA LARGO (CATÁLOGO GABOLA 133), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
396	K311D-11-E/3942	GRILLETE GA1 (CATÁLOGO GTE 111) Y GA2 (CATÁLOGO GTE113), 2G400-00, EDICIÓN FEBRERO 2007, GRILLETE GA	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRILLETE GA1 (CATÁLOGO GTE 111) Y GA2 (CATÁLOGO GTE113), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
397	K311K-18-E/3943	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" para ductos subterráneos y de transición (Color Rojo y Negro) en diámetros nominales de 50mm, 75mm y 100mm., DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	26-07-2018	09-08-2030	ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" para ductos subterráneos y de transición (Color Rojo y Negro) en diámetros nominales de 50mm, 75mm y 100mm., ADS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
398	K3111-21-E/3945	REMATES PREFORMADOS PRA: REMATE PRA 5/16, CATÁLOGO SHN RPRA-516-96, REMATE PRA 3/8 CATÁLOGO SHN RPRA-38-105, REMATE PRA 1/4 CATÁLOGO SHN RPRA-14-86, 20000-98, EDICIÓN JUNIO 2018, Remate Preformado PRA	22-03-2021	09-08-2030	PRODUCTORA S.H.N., S.A. DE C.V.	SHN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	REMATES PREFORMADOS PRA: REMATE PRA 5/16, CATÁLOGO SHN RPRA-516-96, REMATE PRA 3/8 CATÁLOGO SHN RPRA-38-105, REMATE PRA 1/4 CATÁLOGO SHN RPRA-14-86, SHN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
399	K3111-21-E/3946	Remate preformado para cable de acero galvanizado: remate P AG 8 catálogo SHN RAG-516-78, remate 9 catálogo SHN RAG-38-89, 51000-96, EDICIÓN AGOSTO 2019, Remate Preformado para Cable de Acero Galvanizado (AG)	26-03-2021	09-08-2030	PRODUCTORA S.H.N., S.A. DE C.V.	SHN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado para cable de acero galvanizado: remate P AG 8 catálogo SHN RAG-516-78, remate 9 catálogo SHN RAG-38-89, SHN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
400	K3111-21-E/3947	Preformados, 51000-68, EDICIÓN AGOSTO 2019, Preformados	22-03-2021	09-08-2030	PRODUCTORA S.H.N., S.A. DE C.V.	SHN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Preformados, SHN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
401	K3112-14-E/3976	CABLE CONTROL CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PARA INSTALACIONES HASTA 1 000 V,TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 75ºC , CON Y SIN BLINDAJE, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	01-04-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE CONTROL CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO PARA INSTALACIONES HASTA 1 000 V,TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 75ºC , CON Y SIN BLINDAJE, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
402	K3112-20-E/3983	Seccionador tipo sumergible de operación manual y telecontrolado, un frente muerto, medio de extinción vacío, medio aislante en gas SF6, 15.5/27 kV, 200/600 A, 12 kA, hasta 5 vías, con protección electrónica, con y sin cuchillas de puesta a tierra, modelo SP.COM, VM000-68, EDICIÓN FEBRERO 2007, Seccionador Tipo Sumergible para Redes Subterráneas	07-07-2020	09-08-2030	FABRICANTE ELÉCTRICO NACIONAL CSF, S.A. de C.V.	FEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador tipo sumergible de operación manual y telecontrolado, un frente muerto, medio de extinción vacío, medio aislante en gas SF6, 15.5/27 kV, 200/600 A, 12 kA, hasta 5 vías, con protección electrónica, con y sin cuchillas de puesta a tierra, modelo SP.COM, FEN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
403	K3112-19-E/3984	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea, 15.5 kV, NBAI 95 kV, 12 kA simétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 4 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en SF6 (arco rotatorio), operación manual y telecontrolada, con control electrónico modelo Easergy T200I y firmware 3.01.OCCCAE, sin transferencia automática, con protección eléctrica por medios electrónicos con relevador VIP 400/410, con cuchilla de puesta a tierra, modelo RM6., VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	09-07-2019	09-08-2030	SOCIETÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE ET ELECTRIQUE	SCHNEIDER ELECTRIC	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea, 15.5 kV, NBAI 95 kV, 12 kA simétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 4 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en SF6 (arco rotatorio), operación manual y telecontrolada, con control electrónico modelo Easergy T200I y firmware 3.01.OCCCAE, sin transferencia automática, con protección eléctrica por medios electrónicos con relevador VIP 400/410, con cuchilla de puesta a tierra, modelo RM6., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
404	K3112-16-E/3993	Regulador de tensión tipo distribución de 400 kVA, 19.92 kV, 200 A, rango de regulación 32 pasos, 150 kV NBAI, descripción CFE RT-1-32-19-200, RTC-1-32-19-200, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	26-07-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 400 kVA, 19.92 kV, 200 A, rango de regulación 32 pasos, 150 kV NBAI, descripción CFE RT-1-32-19-200, RTC-1-32-19-200, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
405	K3112-16-E/3994	Regulador de tensión tipo distribución de 76.2 kVA, 7.620 kV, 100 A, rango de regulación 32 pasos, 95 kV NBAI, descripción corta RT-1-32-7-100, RTC-1-32-7-100, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	26-07-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 76.2 kVA, 7.620 kV, 100 A, rango de regulación 32 pasos, 95 kV NBAI, descripción corta RT-1-32-7-100, RTC-1-32-7-100, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
406	K3112-16-E/3995	Regulador de tensión tipo distribución de 114.3 kVA, 7,620 kV, 150 A, rango de regulación 32 pasos, 95 kV NBAI, descripción corta RT-1-32-7-150, RTC-1-32-7-150, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	26-07-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 114.3 kVA, 7,620 kV, 150 A, rango de regulación 32 pasos, 95 kV NBAI, descripción corta RT-1-32-7-150, RTC-1-32-7-150, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
407	K3112-16-E/3996	Regulador de tensión tipo distribución de 333 kVA, 19.92 kV, 167 A, rango de regulación 32 pasos, 150 kV NBAI, descripción corta RT-1-32-19-167, RTC-1-32-19-167, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	26-07-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 333 kVA, 19.92 kV, 167 A, rango de regulación 32 pasos, 150 kV NBAI, descripción corta RT-1-32-19-167, RTC-1-32-19-167, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
408	K311P-19-E/3998	Aislador de Suspensión Sintético de Hule Silicón para 115 kV, Herraje Y-Clevis-Bola, para 120 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de Acero Forjado Galvanizado con descripciones cortas de CFE: 115SYB120dA y 115SYB120eA, Catálogo del Fabricante ASUS-115, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	04-07-2019	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de Suspensión Sintético de Hule Silicón para 115 kV, Herraje Y-Clevis-Bola, para 120 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de Acero Forjado Galvanizado con descripciones cortas de CFE: 115SYB120dA y 115SYB120eA, Catálogo del Fabricante ASUS-115, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
409	K311P-19-E/3999	Aislador de suspensión sintético de hule Silicón para 138 kV, herraje Y-Clevis-Bola, para 120 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de acero forjado galvanizado con descripciones cortas de CFE: 138SYB120dA y 138SYB120eA, catálogo del fabricante ASUS-138, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	04-07-2019	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule Silicón para 138 kV, herraje Y-Clevis-Bola, para 120 kN, con nivel de contaminación alto y muy alto, de acero forjado galvanizado con descripciones cortas de CFE: 138SYB120dA y 138SYB120eA, catálogo del fabricante ASUS-138, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
410	K311P-21-E/4001	SISTEMA DUAL DE ADITIVOS PARA LA COMBUSTIÓN: EES-PART Y EES-MAG, AMBOS PARA COMBUSTÓLEO, DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	19-08-2021	09-08-2030	EES MEXICANA, S.A. DE C.V.	EES-PART EES-MAG	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DUAL DE ADITIVOS PARA LA COMBUSTIÓN: EES-PART Y EES-MAG, AMBOS PARA COMBUSTÓLEO, EES-PART EES-MAG, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
411	K311D-18-E/4015	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1.2 kV, 250 y 500 A, tensión nominal DE 600 V, NBAI 45 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	29-08-2018	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana, color gris, clase 1.2 kV, 250 y 500 A, tensión nominal DE 600 V, NBAI 45 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
412	K3112-12-E/4021	DADO 1M, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, DADO 1M	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 1M, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
413	K3112-12-E/4023	CRUCETA C1-115, C2-115, 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETAS ARMADAS 115	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA C1-115, C2-115, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

414	K3112-17-E/4036	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 33PCPG2, catálogo P-2130, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 33PCPG2, catálogo P-2130, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
415	K3112-18-E/4040	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 123 kV, 800 y 1250 A, 25 kA, 1 s, 550 kV NBAI, con mecanismo motorizado tipo MO-10, Catalogo IUSA DRV-550-800/1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción de CFE CSV-550-3-123-800-H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO., V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 123 kV, 800 y 1250 A, 25 kA, 1 s, 550 kV NBAI, con mecanismo motorizado tipo MO-10, Catalogo IUSA DRV-550-800/1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción de CFE CSV-550-3-123-800-H/V y CSV-550-3-123-1250-H/V, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO., IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
416	K3112-18-E/4041	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 145 kV, 800 y 1250 A, 31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI, con mecanismo motorizado tipo MO-10, Catálogo IUSA DRV-650-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción CFE CSV-650-3-145-800-H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	21-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo V, 145 kV, 800 y 1250 A, 31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI, con mecanismo motorizado tipo MO-10, Catálogo IUSA DRV-650-1250, sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-6 (manual), descripción CFE CSV-650-3-145-800-H/V y CSV-650-3-145-1250-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
417	K311V-24-E/4043	Transformador de potencial capacitivo, modelo DFK-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050/1175 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	14-11-2024	14-11-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo DFK-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050/1175 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
418	K311V-24-E/4045	Transformador de potencial capacitivo, modelo DFK-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño 420 kV, frecuencia 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	13-11-2024	13-11-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo DFK-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño 420 kV, frecuencia 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
419	K3112-19-E/4053	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE-13PCHL4, 13PCHG4 catálogo LPS-15-IC, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE-13PCHL4, 13PCHG4 catálogo LPS-15-IC, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
420	K3112-19-E/4054	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 33PCHL4, 33PCHG4, catálogo LPS-35-IC, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 33PCHL4, 33PCHG4, catálogo LPS-35-IC, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
421	K3112-19-E/4055	Aislador de porcelana tipo poste CFE-13PDPG1, 13PDPG2, 13PDPG3, catálogo LP-1, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE-13PDPG1, 13PDPG2, 13PDPG3, catálogo LP-1, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
422	K3112-19-E/4056	Aislador de porcelana tipo poste CFE-22PDPG1, 22PDPG2, 22PDPG3, catálogo LP-2, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE-22PDPG1, 22PDPG2, 22PDPG3, catálogo LP-2, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
423	K3112-19-E/4057	Aislador de porcelana tipo poste CFE-33PDPG1, 33PDPG2, 33PDPG3, catálogo LP-3, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE-33PDPG1, 33PDPG2, 33PDPG3, catálogo LP-3, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
424	K3112-19-E/4058	Aislador de porcelana tipo poste CFE-13PCPG1, 13PCPG2, 13PCPG3, 13PCPG4, catálogo LPC-15, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE-13PCPG1, 13PCPG2, 13PCPG3, 13PCPG4, catálogo LPC-15, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
425	K3112-20-E/4059	Aislador de porcelana tipo poste CFE-22PCPG1, 22PCPG2, 22PCPG3, 22PCPG4 catálogo LPC-25, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	18-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE-22PCPG1, 22PCPG2, 22PCPG3, 22PCPG4 catálogo LPC-25, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
426	K3112-19-E/4060	Aislador de porcelana tipo poste CFE-33PCPG1, 33PCPG2, 33PCPG3, 33PCPG4, catálogo LPC-35, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE-33PCPG1, 33PCPG2, 33PCPG3, 33PCPG4, catálogo LPC-35, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
427	K311J-14-E/4062	ARO DE SEGURIDAD CON PORTAPERNO ENSAMBLADO LATERALMENTE Y/O FRONTALMENTE, DE ACERO INOXIDABLE, MODELO 1105, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	20-11-2014	09-08-2030	BK SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V.	BK SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ARO DE SEGURIDAD CON PORTAPERNO ENSAMBLADO LATERALMENTE Y/O FRONTALMENTE, DE ACERO INOXIDABLE, MODELO 1105, BK SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
428	K311P-16-E/4064	Aislador de porcelana tipo poste para zonas de contaminación, cumple una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga para clasificarse con la descripción corta de CFE 33PC PG2, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste para zonas de contaminación, cumple una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga para clasificarse con la descripción corta de CFE 33PC PG2, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
429	K311P-16-E/4066	Aislador de porcelana tipo poste, descripción corta DE CFE 33PD PG1, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, descripción corta DE CFE 33PD PG1, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
430	K311P-19-E/4068	Aislador de porcelana tipo suspensión, descripción corta CFE 28SPC111CC, catálogo del fabricante: XHP1-111, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	08-08-2019	09-08-2030	FUJIAN HOSHING PROSPER ELECTRICAL PORCELAIN, CO., LTD.	FUJIAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo suspensión, descripción corta CFE 28SPC111CC, catálogo del fabricante: XHP1-111, FUJIAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
431	K311P-19-E/4069	Aislador de porcelana tipo suspensión, descripción corta CFE 25SPC111 y 25SPC111C, catálogo del fabricante: U100BL (52-5), 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	08-08-2019	09-08-2030	FUJIAN HOSHING PROSPER ELECTRICAL PORCELAIN, CO., LTD.	FUJIAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo suspensión, descripción corta CFE 25SPC111 y 25SPC111C, catálogo del fabricante: U100BL (52-5), FUJIAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
432	K3111-15-E/4073	VEHÍCULO CON BRAZO HIDRÁULICO ARTICULADO CON UNA CANASTILLA Y AGUILÓN, MODELO HI RANGER HR40M, , P0000-52, EDICIÓN DICIEMBRE 2014, Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con una Canastilla y Aguilón	19-06-2015	09-08-2030	TEREX TELELECT, INC.	HI-RANGER	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VEHÍCULO CON BRAZO HIDRÁULICO ARTICULADO CON UNA CANASTILLA Y AGUILÓN, MODELO HI RANGER HR40M, , HI-RANGER, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
433	K3111-21-E/4076	Remate preformado PRA calibre 5/16 y 3/8, 20000-98, EDICIÓN JUNIO 2018, Remate Preformado PRA	15-10-2021	09-08-2030	PRODUCTOS ALSAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALSAN S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado PRA calibre 5/16 y 3/8, PRODUCTOS ALSAN S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
434	K3111-21-E/4078	Remate ACSR 2, 1/0, 3/0, 266, 336, 51000-68, EDICIÓN AGOSTO 2019, Preformados	25-10-2021	09-08-2030	PRODUCTOS ALSAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALSAN S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate ACSR 2, 1/0, 3/0, 266, 336, PRODUCTOS ALSAN S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
435	K3111-21-E/4079	Remate preformado para cable de acero gavanizado AG8 y AG9, 51000-96, EDICIÓN AGOSTO 2019, Remate Preformado para Cable de Acero Galvanizado (AG)	01-12-2021	09-08-2030	PRODUCTOS ALSAN, S.A. DE C.V.	HERRAJES ALSAN SA DE CV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado para cable de acero gavanizado AG8 y AG9, HERRAJES ALSAN SA DE CV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
436	K3111-21-E/4081	Varilla preformada corta para cable ACSR calibre 2, 1/0, 3/0, 266, 336 y 477, 51000-68, EDICIÓN AGOSTO 2019, Preformados	29-10-2021	09-08-2030	PRODUCTOS ALSAN, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALSAN S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Varilla preformada corta para cable ACSR calibre 2, 1/0, 3/0, 266, 336 y 477, PRODUCTOS ALSAN S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
437	K3111-21-E/4082	Varilla para cable larga ACSR 2, 1/0, 3/0, 266, 336, 477, 51000-68, EDICIÓN AGOSTO 2019, Preformados	04-11-2021	09-08-2030	PRODUCTOS ALSAN, S.A. DE C.V.	HERRAJES ALSAN SA DE CV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Varilla para cable larga ACSR 2, 1/0, 3/0, 266, 336, 477, HERRAJES ALSAN SA DE CV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
438	K311D-17-E/4089	Tubos de polietileno de alta densidad, para sistemas de cableado subterráneo, color rojo, tipo S, diametros de 75 y 100 mm., DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	07-02-2017	09-08-2030	CONDUPLASTICOS, S.A. DE C.V.	CONDUPLASTICOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad, para sistemas de cableado subterráneo, color rojo, tipo S, diametros de 75 y 100 mm., CONDUPLASTICOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
439	K311V-16-E/4127	Calzado de protección con clasificación tipo CPD para botas y borcegui; modelos 434TCF, 434BCN, 331TCF, 2324TCF, 2340TCF y 2302TCF, H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	25-11-2016	09-08-2030	CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.	DURAMAX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de protección con clasificación tipo CPD para botas y borcegui; modelos 434TCF, 434BCN, 331TCF, 2324TCF, 2340TCF y 2302TCF, DURAMAX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
440	K3112-17-E/4128	Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de distribución, CFE ADOM-10, 12, 18, 21, 27, 30; ADOMC-10, 12, 18, 21, 27, 30, CLASE 1, 10 KA, con envolvente de hule silicón, catálogo APSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30, CAT MEPSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	30-05-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de distribución, CFE ADOM-10, 12, 18, 21, 27, 30; ADOMC-10, 12, 18, 21, 27, 30, CLASE 1, 10 KA, con envolvente de hule silicón, catálogo APSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30, CAT MEPSIL-10, 12, 18, 21, 27, 30, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
441	K311P-22-E/4131	Seccionador Vista trifásico tipo pedestal y empotrable para distribución subterránea en SF6 con extinción de arco en vacío, para 38 kV, 200 y 600 A, hasta 5 vías, 150 kV NBAI 16 kA asimétricos clase 1, con y sin bus partido, telecontrolado y sin telecontrol, con y sin transferencia automática, con y sin protección eléctrica, con cuchilla de puesta a tierra, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	05-05-2022	09-08-2030	S&C ELECTRIC COMPANY	S&C	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador Vista trifásico tipo pedestal y empotrable para distribución subterránea en SF6 con extinción de arco en vacío, para 38 kV, 200 y 600 A, hasta 5 vías, 150 kV NBAI 16 kA asimétricos clase 1, con y sin bus partido, telecontrolado y sin telecontrol, con y sin transferencia automática, con y sin protección eléctrica, con cuchilla de puesta a tierra, S&C, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
442	K311D-21-E/4133	CONECTADOR U 336 CONDUCTORES 2/0 -477 ACSR MODELO PGPU-336, CONECTADOR U 795 CONDUCTORES 336-795 ACSR MODELO PGPU-795, 55000-39, EDICIÓN OCTUBRE 2016, Conectador U	24-03-2021	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR U 336 CONDUCTORES 2/0 -477 ACSR MODELO PGPU-336, CONECTADOR U 795 CONDUCTORES 336-795 ACSR MODELO PGPU-795, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
443	K311D-16-E/4174	Transformadores de distribución tipo poste DA1-50-22860YT/13200-120/240 serie DAN033, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	07-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste DA1-50-22860YT/13200-120/240 serie DAN033, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
444	K311D-16-E/4193	Transformadores de distribución tipo poste DC3-15-13200-220Y/127 serie D3P355, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste DC3-15-13200-220Y/127 serie D3P355, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

445	K311C-19-E/4216	Ancla cónica C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	16-12-2019	09-08-2030	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A. DE C.V.	ET	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla cónica C1 y C3, ET, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
446	K311D-16-E/4225	Transformadores de distribución tipo poste D3-75-33000-220Y/127 serie NH70, DC3-75-33000-220Y/127 serie NH370T, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D3-75-33000-220Y/127 serie NH70, DC3-75-33000-220Y/127 serie NH370T, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
447	K311D-20-E/4227	Apartarrayos tipo distribución de óxidos metálicos corriente nominal 10kA, para sistema de corriente alterna, servicio pesado, con envolvente de porcelana con tensiones nominales de 10, 12, 18, 21, 27 y 30kV para aplicaciones normales y de contaminación, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	01-12-2020	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos tipo distribución de óxidos metálicos corriente nominal 10kA, para sistema de corriente alterna, servicio pesado, con envolvente de porcelana con tensiones nominales de 10, 12, 18, 21, 27 y 30kV para aplicaciones normales y de contaminación, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
448	K311P-18-E/4242	Transformador de distribución Trifásico tipo Sumergible; Con y Sin Cambiador de Derivaciones; descripción corta: D3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; modelo S010 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo Sumergible; Con y Sin Cambiador de Derivaciones; descripción corta: D3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; modelo S010 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
449	K311P-21-E/4243	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 343875, DTM3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 407707, MODELO S011, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	17-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 343875, DTM3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 407707, MODELO S011, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
450	K311P-18-E/4244	Transformador de distribución Trifásico tipo Sumergible; Con y Sin Cambiador de Derivaciones; descripción corta: D3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; modelo S012 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo Sumergible; Con y Sin Cambiador de Derivaciones; descripción corta: D3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; modelo S012 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
451	K311P-24-E/4246	Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, catálogos del fabricante: GDE-3506 y GDE-4807, 51000-96, EDICIÓN AGOSTO 2019, Remate Preformado para Cable de Acero Galvanizado (AG)	09-10-2024	09-10-2027	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, catálogos del fabricante: GDE-3506 y GDE-4807, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
452	K311P-25-E/4247	Remate preformado para ACSR, remate preformado ACSR 2, remate preformado para AAC, varilla preformada corta para AAC, varilla preformada corta para ACSR, varilla preformada larga para ACSR, 51000-68, EDICIÓN AGOSTO 2019, Preformados	24-01-2025	24-01-2028	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado para ACSR, remate preformado ACSR 2, remate preformado para AAC, varilla preformada corta para AAC, varilla preformada corta para ACSR, varilla preformada larga para ACSR, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

453	K311D-13-E/4250	PERNOS DR:16x305; 16x356; 16x406; 16x457; 16x508; 16x560, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DR:16x305; 16x356; 16x406; 16x457; 16x508; 16x560, CHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
454	K311X-18-E/4285	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	27-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
455	K311X-12-E/4286	PLACA CURVA PL-1C, 2P400-72, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA CURVA PL-1C	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA CURVA PL-1C, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
456	K311X-12-E/4287	GRAPA MORDAZA, 2G200-28, EDICIÓN FEBRERO 2007, GRAPA MORDAZA	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA MORDAZA, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
457	K311X-12-E/4288	SOPORTE ANGULAR V, 2S000-54, EDICIÓN FEBRERO 2007, SOPORTE ANGULAR V	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE ANGULAR V, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
458	K311X-18-E/4289	ABRAZADERA UH (1UH, 2UH, 3UH), 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	12-09-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA UH (1UH, 2UH, 3UH), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
459	K311X-19-E/4291	CRUCETAS CR (CR1-115, CR2-115, CR3-69 Y CR4-69), 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CR	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS CR (CR1-115, CR2-115, CR3-69 Y CR4-69), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
460	K311X-12-E/4292	PLACA PL-6, 2P400-76, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-6	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-6, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
461	K311X-12-E/4293	PLACA PL-7, 2P400-77, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-7	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-7, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
462	K311X-20-E/4294	Placa PR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	14-05-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PR, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
463	K311X-19-E/4297	TIRANTES CV-1; CV 69 Y CV 115, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Tirantes CV	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES CV-1; CV 69 Y CV 115, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
464	K311X-18-E/4301	Pija 9.5 y 13, 67B00-03, EDICIÓN MARZO 2018, Pija	29-08-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pija 9.5 y 13, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
465	K311X-18-E/4303	Crucetas C (C4E, C4R, C4T, C4V, C4S), 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	29-08-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas C (C4E, C4R, C4T, C4V, C4S), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
466	K311X-19-E/4308	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa HA1	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
467	K311X-18-E/4310	Ojo OT, 20100-81, EDICIÓN JUNIO 2018, Ojo OT	27-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo OT, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
468	K311X-12-E/4311	TIRANTESH (H1, H2, H3), 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTESH (H1, H2, H3), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
469	K311X-12-E/4312	ESLABON EA, 2E100-65, EDICIÓN AGOSTO 2011, ESLABON EA	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESLABON EA, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
470	K311X-18-E/4314	Abrazadera BS (1BS, 2BS, 3BS), 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	16-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera BS (1BS, 2BS, 3BS), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
471	K311X-19-E/4315	CRUCETAS A (A4E, A4R Y A3T 200), 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS A (A4E, A4R Y A3T 200), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
472	K311X-18-E/4316	Moldura RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	27-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
473	K311X-19-E/4321	PERNO DR (16x305, 356, 406, 457, 508, 560, 610, 1660), 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR (16x305, 356, 406, 457, 508, 560, 610, 1660), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
474	K311X-12-E/4322	PLACAS PC (1PC, 2PC), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACAS PC (1PC, 2PC), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
475	K3115-14-E/4352	SERVIDOR SCADA PARA USO EN SISTEMAS DE INFORMACION Y CONTROL LOCAL DE ESTACION (SICLE),MODELO SHERPA R 5000, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	17-09-2014	09-08-2030	NUCLEO COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.	NÚCLEO CC	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SERVIDOR SCADA PARA USO EN SISTEMAS DE INFORMACION Y CONTROL LOCAL DE ESTACION (SICLE),MODELO SHERPA R 5000, NÚCLEO CC, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
476	K3115-14-E/4353	EQUIPO ELECTRONICO CON FUNCIONES DE CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL,PROTECCION Y MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD (SISCOPROMM), MODELO SHERPA R 5000, V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM)	17-09-2014	09-08-2030	NUCLEO COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.	NÚCLEO CC	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EQUIPO ELECTRONICO CON FUNCIONES DE CONTROL Y ADQUISICION DE DATOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL,PROTECCION Y MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD (SISCOPROMM), MODELO SHERPA R 5000, NÚCLEO CC, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
477	K3115-14-E/4354	SERVIDOR DE COMUNICACIONES PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL,PROTECCION, MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD (SISCORPROMM), SHERPA R 5000, V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM)	17-09-2014	09-08-2030	NUCLEO COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.	NÚCLEO CC	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SERVIDOR DE COMUNICACIONES PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL,PROTECCION, MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD (SISCORPROMM), SHERPA R 5000, NÚCLEO CC, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
478	K311K-17-E/4363	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados y de transición color rojo, negro y naranja, tipo II liso, RD´s 13.5 y 17, en diámetros 32, 38, 50, 75, 100, y 150mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-01-2017	09-08-2030	TUPSSAFLEX, S.A. DE C.V.	TUPSSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo para ductos enterrados y de transición color rojo, negro y naranja, tipo II liso, RD´s 13.5 y 17, en diámetros 32, 38, 50, 75, 100, y 150mm, TUPSSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
479	K3111-17-E/4380	CALZADO DE PROTECCIÓN: (CPC) Calzado de campo, (CPD) Calzado dieléctrico, (CPI) Calzado de impacto (Tipo Choclo Mod. R10, M10 y 300 ; Tipo Borcegui Mod. RAN, M17, 320 ; Tipo Bota Mod. R23, 358, M23, 350 y 358 ; Bota Alta Mod. 378 , Aplican a los tres tipos de calzado CPC, CPD Y CPI), H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	01-03-2017	09-08-2030	CALZADO VAN VIEN, S. A. DE C. V.	VAN VIEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CALZADO DE PROTECCIÓN: (CPC) Calzado de campo, (CPD) Calzado dieléctrico, (CPI) Calzado de impacto (Tipo Choclo Mod. R10, M10 y 300 ; Tipo Borcegui Mod. RAN, M17, 320 ; Tipo Bota Mod. R23, 358, M23, 350 y 358 ; Bota Alta Mod. 378 , Aplican a los tres tipos de calzado CPC, CPD Y CPI), VAN VIEN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
480	K3111-13-E/4394	PERNO DE OJO P1, P2, P3 Y P4, 2P200-58, EDICÓN AGOSTO 2011, PERNO DE OJO P	26-07-2013	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE OJO P1, P2, P3 Y P4, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
481	K3111-13-E/4395	PERNO 1PA, 2PA Y 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO 1PA, 2PA Y 3PA, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

482	K3111-13-E/4396	PERNO DR-16X 305, DR-16X 356, DR-16X 406, DF-16X 457, DR-16X 508, DR-16X 560, DR-16X 610 y DR-16X 660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR-16X 305, DR-16X 356, DR-16X 406, DF-16X 457, DR-16X 508, DR-16X 560, DR-16X 610 y DR-16X 660, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
483	K311P-16-E/4405	Tablero metálico blindado tipo metal clad, modelo ADVANCE / SAFEGEAR de 15 kV, 95 y 110 kV de NBAI; 1250/2000 A nominales; 25/31.5/40 kA de corto circuito; e interruptores asociados, modelos ADVAC/AMVAC de 15 kV, 95 y 110 kV de NBAI; 1250/2000 A nominales, V6100-39, EDICIÓN ABRIL 2016, Tableros Blindados tipo Partición Metálica (PM) para Tensiones Nominales de 15 kV a 38 kV	20-09-2016	09-08-2030	ABB MEXICO, S.A. DE C.V.	ABB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero metálico blindado tipo metal clad, modelo ADVANCE / SAFEGEAR de 15 kV, 95 y 110 kV de NBAI; 1250/2000 A nominales; 25/31.5/40 kA de corto circuito; e interruptores asociados, modelos ADVAC/AMVAC de 15 kV, 95 y 110 kV de NBAI; 1250/2000 A nominales, ABB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
484	K311J-17-E/4432	Perno candado para aro de seguridad para watthorimetro, modelo 1105, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	07-08-2017	09-08-2030	BK SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V.	BK SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno candado para aro de seguridad para watthorimetro, modelo 1105, BK SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
485	K3112-17-E/4434	Aislador de porcelana tipo poste CFE 22PCPG2, catálogo P-2122, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE 22PCPG2, catálogo P-2122, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
486	K311P-17-E/4439	Tablero blindado tipo partición metálica de 38 kV, 1250 A, 31.5 kA, 170 kV NBAI, modelo 8BT2, V6100-39, EDICIÓN ABRIL 2016, Tableros Blindados tipo Partición Metálica (PM) para Tensiones Nominales de 15 kV a 38 kV	25-09-2017	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero blindado tipo partición metálica de 38 kV, 1250 A, 31.5 kA, 170 kV NBAI, modelo 8BT2, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
487	K3111-20-E/4460	Poste de concreto reforzado sección I, J6301-53, EDICIÓN AGOSTO 2019, Postes de Concreto Reforzado Sección I	24-02-2020	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado sección I, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
488	K311P-18-E/4464	Tubos lisos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo; tipo II, color naranja, tubo de diámetro exterior controlado de 32, 38, 50, 75 y 100 mm en RD-17 y 32, 38, 50, 75, 100 y 150 mm en RD-13.5, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-03-2018	09-08-2030	KAN TEKNOLOGY, S.A. DE C.V.	KANTEK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos lisos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo; tipo II, color naranja, tubo de diámetro exterior controlado de 32, 38, 50, 75 y 100 mm en RD-17 y 32, 38, 50, 75, 100 y 150 mm en RD-13.5, KANTEK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
489	K3112-24-E/4500	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 13PCPG4, catálogo P-2125, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	12-09-2024	12-09-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, CFE 13PCPG4, catálogo P-2125, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
490	K311J-18-E/4507	PRODUCTOS QUIMICOS: ACIDO SULFÚRICO AL 98%, D9610-12, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Ácido Sulfúrico para Centrales Termoeléctricas	08-02-2018	09-08-2030	UNIGEL ACRILICOS, S.A. de C.V.	ACRILIACID	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PRODUCTOS QUIMICOS: ACIDO SULFÚRICO AL 98%, ACRILIACID, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
491	K3112-12-E/4509	CABLE DE CONTROL, CON AISLAMIENTO DE PVC (PVC-632) TERMOPLÁSTICOS, TIPO THW-LS HASTA 600V, 75°C, (FT-033-2012), E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	25-06-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL, CON AISLAMIENTO DE PVC (PVC-632) TERMOPLÁSTICOS, TIPO THW-LS HASTA 600V, 75°C, (FT-033-2012), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
492	K311J-17-E/4510	Transformadores monofásicos tipo pedestal de 50 KVA, 75 KVA y 100 KVA, Clase 15 KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido.(Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo pedestal de 50 KVA, 75 KVA y 100 KVA, Clase 15 KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido.(Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
493	K3112-18-E/4515	Cuchilla desconectadora tripolar 420 kV, 2000 A Y 3150 A, 1425 kV NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catalogo IUSA TTT-7-420-1425-2000 Y TTT-7-420-1425-3150 sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-9, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar 420 kV, 2000 A Y 3150 A, 1425 kV NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catalogo IUSA TTT-7-420-1425-2000 Y TTT-7-420-1425-3150 sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-9, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
494	K311P-17-E/4518	Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-500-13200YT/7620-220Y/127; modelo S015 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	28-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-500-13200YT/7620-220Y/127; modelo S015 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
495	K311V-24-E/4537	Cable de aluminio (AAC) desnudo, duro y de sección circular, para líneas aéreas, descripción corta (1/0, 3/0, 266.8, 336.4, 477, 715.5, 900 Y 1113), E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	11-09-2024	11-09-2027	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio (AAC) desnudo, duro y de sección circular, para líneas aéreas, descripción corta (1/0, 3/0, 266.8, 336.4, 477, 715.5, 900 Y 1113), GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
496	K311V-22-E/4538	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V para 90°C, Calibres del 14 AWG al 750 kcmil; Área de la sección transversal nominal (mm2) de 2.082 a 380.0, MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO., E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	20-05-2022	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V para 90°C, Calibres del 14 AWG al 750 kcmil; Área de la sección transversal nominal (mm2) de 2.082 a 380.0, MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO., GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
497	K311X-16-E/4545	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tipo II RD 13.5, RD 17 y RD 19 en las siguientes medidas 150mmØ (6"), RD 13.5, RD 17; 100mmØ (4"), RD 13.5 Y RD 17; 75mmØ (3") RD 13.5, RD 17 Y RD 19; 50mmØ (2"), RD 13.5, RD 17 Y RD 19; 38mmØ (1 1/2") RD 13.5, DR 17 Y RD 19; 32mmØ (1 1/4") RD 13.5, RD 17 Y RD 19, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	07-04-2016	09-08-2030	MANGUERAS DE JARDÍN, S.A DE C.V.	DUCTOS HECTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tipo II RD 13.5, RD 17 y RD 19 en las siguientes medidas 150mmØ (6"), RD 13.5, RD 17; 100mmØ (4"), RD 13.5 Y RD 17; 75mmØ (3") RD 13.5, RD 17 Y RD 19; 50mmØ (2"), RD 13.5, RD 17 Y RD 19; 38mmØ (1 1/2") RD 13.5, DR 17 Y RD 19; 32mmØ (1 1/4") RD 13.5, RD 17 Y RD 19, DUCTOS HECTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
498	K311C-20-E/4566	Ancla cónica C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	03-08-2020	09-08-2030	CONCRETO Y ENERGIA RENOVABLE, S.A. DE C.V.	ce CONCRETO Y ELECTRICIDAD	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla cónica C1 y C3, ce CONCRETO Y ELECTRICIDAD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
499	K3112-18-E/4569	Apartarrayos de óxidos metálicos clase 2 corriente nominal 10 kA y tensiones nominales de 12 kV, 21 kV y 30 kV, descripción CFE ASOM II-25-12, ASOM II-25-21 y ASOM-II-25-30 con envolvente de porcelana, para aplicación en zonas normales y de contaminación, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	12-06-2018	09-08-2030	TRIDELTA Überspannungsableiter, GmbH	TRIDELTA	ALEMANIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase 2 corriente nominal 10 kA y tensiones nominales de 12 kV, 21 kV y 30 kV, descripción CFE ASOM II-25-12, ASOM II- 25-21 y ASOM-II-25-30 con envolvente de porcelana, para aplicación en zonas normales y de contaminación, TRIDELTA, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
500	K311V-24-E/4571	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75°C, de aluminio (AAC-AAC), de cobre (Cu-Cu) y (AAC-ACSR) con aislamiento de polietileno de alta densidad tipo (DGDK-3479), E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	13-09-2024	13-09-2027	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75°C, de aluminio (AAC-AAC), de cobre (Cu-Cu) y (AAC-ACSR) con aislamiento de polietileno de alta densidad tipo (DGDK-3479), GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
501	K311V-12-E/4572	CABLE CONTROL CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PVC TIPO "D" THW-LS (PVC LS FECA 167 A 90°C) PARA INSTALACIONES HASTA 600V PARA 75°C GRUPO "I", SIN BLINDAJE, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, CABLES DE CONTROL	26-07-2013	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CABLE CONTROL CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PVC TIPO "D" THW-LS (PVC LS FECA 167 A 90°C) PARA INSTALACIONES HASTA 600V PARA 75°C GRUPO "I", SIN BLINDAJE, GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
502	K3112-18-E/4577	Apartarrayos de óxidos metálicos clase 4 corriente nominal 20 kA y tensiones nominales de 300 kV, 312 kV, 336 kV y 360 kV con envolvente de porcelana, para aplicación en zonas normales y de contaminación, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	26-06-2018	09-08-2030	TRIDELTA Überspannungsableiter, GmbH	TRIDELTA	ALEMANIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase 4 corriente nominal 20 kA y tensiones nominales de 300 kV, 312 kV, 336 kV y 360 kV con envolvente de porcelana, para aplicación en zonas normales y de contaminación, TRIDELTA, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
503	K311V-24-E/4582	Cables de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), descripción corta (ACSR 1/0, ACSR 3/0, ACSR 266, ACSR 336, ACSR 477, ACSR 795, ACSR 900 y ACSR 1113), E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	18-09-2024	18-09-2027	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), descripción corta (ACSR 1/0, ACSR 3/0, ACSR 266, ACSR 336, ACSR 477, ACSR 795, ACSR 900 y ACSR 1113), GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
504	K311P-22-E/4586	Interruptor de potencia en gas SF6, servicio intemperie, tipo tanque vivo de 420 kV, modelo: 3AP2 FI420 kV, 2500 A , 1425kV de NBAI, 50 kA 1s, con mecanismo de operación a resorte modelo: FA-4 por polo,, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	27-01-2022	09-08-2030	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6, servicio intemperie, tipo tanque vivo de 420 kV, modelo: 3AP2 FI420 kV, 2500 A , 1425kV de NBAI, 50 kA 1s, con mecanismo de operación a resorte modelo: FA-4 por polo,, SIEMENS ENERGY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
505	K311P-23-E/4589	Ácido sulfúrico para centrales termoeléctricas grado técnico, D9610-12, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Ácido Sulfúrico para Centrales Termoeléctricas	17-11-2023	17-11-2026	AGROGEN,S.A. DE C.V.	A-SULFURIGEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ácido sulfúrico para centrales termoeléctricas grado técnico, A-SULFURIGEN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
506	K311P-21-E/4592	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-225-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 350994, MODELO S013, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	22-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-225-13200YT/7620-220Y/127 SERIE 350994, MODELO S013, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
507	K311X-16-E/4596	Transformador de distribución tipo poste normal y cálido: D1-25-23000-120/240-(±2x2.5%); DA1-25-23000-120/240-(±2x2.5%); núcleo de acero amorfo bobinas de aluminio- aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste normal y cálido: D1-25-23000-120/240-(±2x2.5%); DA1-25-23000-120/240-(±2x2.5%); núcleo de acero amorfo bobinas de aluminio- aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
508	K3111-22-E/4599	Amortiguadores de vibración tipo STOKBRIDE para cables de guarda y cables conductores catálogos AMG 030513, AMG 050920, AMG 091526, AMG 152429, AMG 152434, 511B1-36, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Amortiguadores de Vibración para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de Operación de 69 kV hasta 400kV	10-06-2022	09-08-2030	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS	SAPREM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Amortiguadores de vibración tipo STOKBRIDE para cables de guarda y cables conductores catálogos AMG 030513, AMG 050920, AMG 091526, AMG 152429, AMG 152434, SAPREM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
509	K311C-16-E/4600	QC-5100 UTR´p unidad terminal remota tipo poste, VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	26-02-2016	09-08-2030	QUASAR CONTROLS, S.A. DE C.V.	QC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	QC-5100 UTR´p unidad terminal remota tipo poste, QC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
510	K311D-24-E/4609	Transformador de distribución tipo pedestal D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/127 serie PK465T, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	24-10-2024	24-10-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/127 serie PK465T, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

511	K311X-16-E/4612	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	28-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
512	K311A-16-E/4616	Poste de concreto reforzado con descripción corta: PCR-9C-400; PCR-11C-700; PCR-12C-750; PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	15-11-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION, S.A. DE C.V.	IEAT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado con descripción corta: PCR-9C-400; PCR-11C-700; PCR-12C-750; PCR-13C-600, IEAT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
513	K311P-22-E/4618	Interruptor de potencia tripolar en gas SF6 servicio intemperie tipo tanque vivo, modelo 3AP1 FG 245 kV, 3150 A, 1200 kV NBAI, 50 kA 1 s, con mecanismo resorte modelo FA-4,, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	27-01-2022	09-08-2030	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia tripolar en gas SF6 servicio intemperie tipo tanque vivo, modelo 3AP1 FG 245 kV, 3150 A, 1200 kV NBAI, 50 kA 1 s, con mecanismo resorte modelo FA-4,, SIEMENS ENERGY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
514	K311P-20-E/4622	Cuchillas desconectadoras tripolar de operación manual en grupo, sin carga, tipo VL, de 123 kV, corriente nominal 1250 A, 550 kV NBAI, corriente de corta duración 31.5 kA, CSV-550-3-123-1250-V, CSV-550-3-123-1250-H, CSV-550-3-123-1250-V-T, CSV-550-3-123-1250-H-T con cuchilla de puesta a tierra y sin cuchilla de puesta a tierra, catálogos 37018-VL-V, 37018-VL-H, 37018-VL-VT y 37018-VL-HT, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	09-06-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchillas desconectadoras tripolar de operación manual en grupo, sin carga, tipo VL, de 123 kV, corriente nominal 1250 A, 550 kV NBAI, corriente de corta duración 31.5 kA, CSV-550-3-123-1250-V, CSV-550-3-123-1250-H, CSV-550-3-123-1250-V-T, CSV-550-3-123-1250-H-T con cuchilla de puesta a tierra y sin cuchilla de puesta a tierra, catálogos 37018-VL-V, 37018-VL-H, 37018-VL-VT y 37018-VL-HT, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
515	K311P-18-E/4647	Seccionador trifásico en SF6 para, abrir con carga 15 kV 630 A 110 kV NBAI 12.5 kA 1 s 31.5 kA pico modelos LFG-15ERA141B (SIN SENSORES) y LFG-15ERA141B-E (con sensores integrados para ambientes de alta contaminación), VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	04-05-2018	09-08-2030	TKD CORPORATION	YASKAWA ELECTRIC CO.	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico en SF6 para, abrir con carga 15 kV 630 A 110 kV NBAI 12.5 kA 1 s 31.5 kA pico modelos LFG-15ERA141B (SIN SENSORES) y LFG-15ERA141B-E (con sensores integrados para ambientes de alta contaminación), YASKAWA ELECTRIC CO., Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
516	K311P-18-E/4648	Seccionador trifásico en SF6 para, abrir con carga 25 kV 630 A 150 kV NBAI 12.5 kA 1 s 31.5 kA pico modelos LFG-25ERA141B (sin sensores) y LFG-25ERA141B-E (con sensores integrados para ambientes de alta contaminación), VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	04-05-2018	09-08-2030	TKD CORPORATION	YASKAWA ELECTRIC CO.	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico en SF6 para, abrir con carga 25 kV 630 A 150 kV NBAI 12.5 kA 1 s 31.5 kA pico modelos LFG-25ERA141B (sin sensores) y LFG-25ERA141B-E (con sensores integrados para ambientes de alta contaminación), YASKAWA ELECTRIC CO., Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
517	K311P-18-E/4649	Seccionador trifásico en SF6 para, abrir con carga 35 kV 630 A 170 kV NBAI 12.5 kA 1 s 31.5 kA pico modelos LFG-35ERE141B (sin sensores) y LFG-35ERE141B-E (con sensores integrados para ambientes de contaminación media), VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	04-05-2018	09-08-2030	TKD CORPORATION	YASKAWA ELECTRIC CO.	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico en SF6 para, abrir con carga 35 kV 630 A 170 kV NBAI 12.5 kA 1 s 31.5 kA pico modelos LFG-35ERE141B (sin sensores) y LFG-35ERE141B-E (con sensores integrados para ambientes de contaminación media), YASKAWA ELECTRIC CO., Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

518	K311P-20-E/4661	Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para sistemas con tensiones nominales de 230 kV, con una resistencia a la tensión mecánica de 120 kN, niveles de contaminación alto y muy alto, herrajes de acero galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para instalarse en altitudes Tipo 1 desde 0 m hasta 1000 m; Tipo 2 desde 0 m hasta 1500 m y Tipo 3 desde 1501 m hasta 2500 m, 52210-47, EDICIÓN AGOSTO 2019, Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas Aéreas en Tensiones de 161 kV hasta 400 kV	14-04-2020	09-08-2030	ZIBO TAIGUANG ELECTRICAL EQUIPMENT FACTORY	innominada, con número de registro: 1545306	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para sistemas con tensiones nominales de 230 kV, con una resistencia a la tensión mecánica de 120 kN, niveles de contaminación alto y muy alto, herrajes de acero galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para instalarse en altitudes Tipo 1 desde 0 m hasta 1000 m; Tipo 2 desde 0 m hasta 1500 m y Tipo 3 desde 1501 m hasta 2500 m, innominada, con número de registro: 1545306, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
519	K311P-16-E/4662	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tipo II, colores naranja y rojo, diámetro exterior controlado de: 32, 38, 50, 75, 100, 125, 150 mm Subtipos: RD-13.5, RD-17, RD-19 y RD-21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	11-04-2016	09-08-2030	FLEXOPIPE, S.A DE C.V.	FLEXOPIPE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tipo II, colores naranja y rojo, diámetro exterior controlado de: 32, 38, 50, 75, 100, 125, 150 mm Subtipos: RD-13.5, RD-17, RD-19 y RD-21, FLEXOPIPE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
520	K311P-17-E/4663	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubo liso color negro para ductos en transiciones tipo II: tubo de diámetro exterior controlado de 50, 75 y 100 mm; subtipos: RD-13.5 y RD-17, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	27-04-2017	09-08-2030	MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	DURA-LINE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubo liso color negro para ductos en transiciones tipo II: tubo de diámetro exterior controlado de 50, 75 y 100 mm; subtipos: RD-13.5 y RD-17, DURA-LINE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
521	K311P-17-E/4664	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tubo liso color negro para ductos en transiciones tipo II: tubo de diámetro exterior controlado de 50, 75 y 100 mm; subtipos: RD-13.5 y RD-17, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	27-04-2017	09-08-2030	MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	DURA-LINE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tubo liso color negro para ductos en transiciones tipo II: tubo de diámetro exterior controlado de 50, 75 y 100 mm; subtipos: RD-13.5 y RD-17, DURA-LINE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
522	K311X-21-E/4669	Conductores monopolares con aislamiento termoplástico THHW-LS, 90 °C, 600 V, calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 750 KCMIL, VINILAT AS RoHS, E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	25-03-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conductores monopolares con aislamiento termoplástico THHW-LS, 90 °C, 600 V, calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 750 KCMIL, VINILAT AS RoHS, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
523	K311A-16-E/4676	Poste de concreto reforzado con descripción corta: PCR-6-900, PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR-12-1250, PCR-13C-600 y PCR-14-700, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	08-11-2016	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Poste de concreto reforzado con descripción corta: PCR-6-900, PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR-12-1250, PCR-13C-600 y PCR-14-700, CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
524	K311A-19-E/4677	Anclas tipo C con descripción corta ANCLAS C1, ANCLAS C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	25-11-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Anclas tipo C con descripción corta ANCLAS C1, ANCLAS C3, CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
525	K311X-11-E/4685	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 53-3 (1-C) COLOR Y ACABADO GRIS ARENA, 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE Y RETENIDA	26-07-2013	09-08-2030	MINQING LOWVOLTAGE ELECTRIC CO. LTD	ANKER ELECTRIC		Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 53-3 (1-C) COLOR Y ACABADO GRIS ARENA, ANKER ELECTRIC, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
526	K311X-11-E/4686	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 54-3 (3-R) Y 54-4 (4-R) COLOR Y ACABADO GRIS ARENA , 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE Y RETENIDA	26-07-2013	09-08-2030	MINQING LOWVOLTAGE ELECTRIC CO. LTD	ANKER ELECTRIC		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 54-3 (3-R) Y 54-4 (4-R) COLOR Y ACABADO GRIS ARENA , ANKER ELECTRIC, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
527	K311X-17-E/4687	Aislador de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas 13PDPG1, tensión máxima de diseño 15 kV, tensión nominal del sistema 13.8 kV color y acabado en gris arena grado de contenido nacional 76.84%, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	16-02-2017	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas 13PDPG1, tensión máxima de diseño 15 kV, tensión nominal del sistema 13.8 kV color y acabado en gris arena grado de contenido nacional 76.84%, ANKER ELECTRIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
528	K311X-17-E/4688	Aislador de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas 22PDPG1 tensión máxima de diseño 25.8 kV tensión nominal del sistema 23 kV color y acabado en gris arena grado de contenido nacional 79.57%, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	16-02-2017	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas 22PDPG1 tensión máxima de diseño 25.8 kV tensión nominal del sistema 23 kV color y acabado en gris arena grado de contenido nacional 79.57%, ANKER ELECTRIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
529	K311X-17-E/4689	Aislador de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas 33PDPG1 tensión máxima de diseño 38kV tensión nominal del sistema 34.5 kV color y acabado en gris arena grado de contenido nacional 83.07%, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	16-02-2017	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas 33PDPG1 tensión máxima de diseño 38kV tensión nominal del sistema 34.5 kV color y acabado en gris arena grado de contenido nacional 83.07%, ANKER ELECTRIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
530	K3111-12-E/4692	VALVULA DE TIPO COMPUERTA CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 50.8MM (2pg) DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500 , X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULA DE TIPO COMPUERTA CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 50.8MM (2pg) DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500 , WALWORTH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
531	K3111-12-E/4693	VALVULA DE TIPO COMPUERTA CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 203MM (8pg) DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500 , X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULA DE TIPO COMPUERTA CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 203MM (8pg) DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500 , WALWORTH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
532	K3111-12-E/4694	VALVULA DE TIPO COMPUERTA CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 254MM (10pg) DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500 , X0000-20, EDICIÓN ENERO 2011, ACCESORIOS DEL ARBOL GEOTERMICO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	VALVULA DE TIPO COMPUERTA CUÑA RIGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTERMICO DE 254MM (10pg) DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500 , WALWORTH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
533	K3111-12-E/4698	ARO DE SEGURIDAD Y PERNO RECEPTACULO, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	14-11-2014	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ARO DE SEGURIDAD Y PERNO RECEPTACULO, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
534	K3112-20-E/4705	Apartarrayos de óxidos metálicos con corriente nominal de 10 kA, con tensiones nominales de 10 kV hasta 30 kV con envolvente polimérico ESP (EPDM) para aplicación en zonas normales y de contaminación tipos PDV-100, PDV-100 OPTIMA, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	07-08-2020	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos con corriente nominal de 10 kA, con tensiones nominales de 10 kV hasta 30 kV con envolvente polimérico ESP (EPDM) para aplicación en zonas normales y de contaminación tipos PDV-100, PDV-100 OPTIMA, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
535	K3112-17-E/4706	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 KA , tensión nominal de 12 kV hasta 360 kV y 20 KA , tensión nominal de 27 hasta 420 KV con envolvente de porcelana para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipos VN, VL, H3, MH3, MVN,H4 y MH4, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	11-07-2017	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 KA , tensión nominal de 12 kV hasta 360 kV y 20 KA , tensión nominal de 27 hasta 420 KV con envolvente de porcelana para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipos VN, VL, H3, MH3, MVN,H4 y MH4, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
536	K311V-12-E/4718	CABLE DE CONTROL CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICO A BASE DE PVC TIPO THW-LS (PVC LS FECA 167 DE 90°C) PARA INSTALACIONES HASTA 600V PARA 75°C, GRUPO "I" CON BLINDAJE, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, CABLES DE CONTROL	26-07-2013	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICO A BASE DE PVC TIPO THW-LS (PVC LS FECA 167 DE 90°C) PARA INSTALACIONES HASTA 600V PARA 75°C, GRUPO "I" CON BLINDAJE, GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
537	K311C-12-E/4719	BASTIDOR B1, B2, B3 Y B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1, B2, B3 Y B4, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
538	K311K-17-E/4727	Poste de concreto reforzado para las siguientes medidas PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR13-600, PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	15-05-2017	09-08-2030	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado para las siguientes medidas PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR13-600, PCR-13C-600, HERROZINC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
539	K311K-20-E/4728	Ancla C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	03-04-2020	09-08-2030	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C1 y C3, HERROZINC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
540	OCBN-4734/24	Registros de concreto para media y baja tensión, pozos de visita para media y alta tensión, bases y bóvedas para transformadores y muretes Registros: RBTB-1, RBTA-1, RBTB-2, RBTA-2, RMTB-3, RMTA-3, RMTB-4, RMTA-4, RMTA-4TC RMTB-4TC. Base para transformador: BTMRMTB-3, BTTRMTB-4, BTMRR-5, BTTRR-6. Bóvedas para Transformador: BTMS13BR, BTM13SBC, BTTH225-B, BT300-B, BT300-A, BT500-B, BT500-A. Pozos de Visita Media Tensión: PVMTB-P, PVMTA-P, PVMTB-X, PVMTA-X, PVMTBTC-X, PVMTB-T, PVMTA-T, PVMTB-L, PVMTA-L Pozo de Visita Alta Tensión: PVATL, PVATP, PVATE, PVATT Muretes: CFE-EMBT112-1, CFE-EMBT112-2, CFE-EMBT-109 1SA., DCCSSUBT, ENERO 2015, Construcción de Sistemas Subterráneos	17-09-2024	17-09-2027	MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS S.A. DE C.V.	MIT CONCRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Registros de concreto para media y baja tensión, pozos de visita para media y alta tensión, bases y bóvedas para transformadores y muretes Registros: RBTB-1, RBTA-1, RBTB-2, RBTA-2, RMTB-3, RMTA-3, RMTB-4, RMTA-4, RMTA-4TC RMTB-4TC. Base para transformador: BTMRMTB-3, BTTRMTB-4, BTMRR-5, BTTRR-6. Bóvedas para Transformador: BTMS13BR, BTM13SBC, BTTH225-B, BT300-B, BT300-A, BT500-B, BT500-A. Pozos de Visita Media Tensión: PVMTB-P, PVMTA-P, PVMTB-X, PVMTA-X, PVMTBTC-X, PVMTB-T, PVMTA-T, PVMTB-L, PVMTA-L Pozo de Visita Alta Tensión: PVATL, PVATP, PVATE, PVATT Muretes: CFE-EMBT112-1, CFE-EMBT112-2, CFE-EMBT-109 1SA., MIT CONCRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
541	K311X-18-E/4738	Abrazaderas BD: 1BD, 2BD, 3BD, 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	09-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BD: 1BD, 2BD, 3BD, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

542	K311K-16-E/4739	Poste de concreto reforzado de las siguientes medidas: PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750 y PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	22-11-2016	09-08-2030	FABRICA DE POSTES YUCATAN, S.A. DE C.V.	FAPOYUC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado de las siguientes medidas: PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750 y PCR-13C-600, FAPOYUC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
543	K311D-17-E/4745	Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 50 A, NBAI 250 kV, tipo contaminación, tensión máxima de diseño 38 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 50 A, NBAI 250 kV, tipo contaminación, tensión máxima de diseño 38 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
544	K311P-21-E/4790	Separador preformado de aluminio (Catálogo: SUMS-6070), 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	23-08-2021	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Separador preformado de aluminio (Catálogo: SUMS-6070), PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
545	K311X-12-E/4797	PERNO DE ANCLA PA: 1PA, 2PA, 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE ANCLA PA: 1PA, 2PA, 3PA, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
546	K311X-18-E/4798	SOPORTE CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	16-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CV1, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
547	K311X-18-E/4799	Abrazadera UH: 1UH, 2UH, 3UH, 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	27-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UH: 1UH, 2UH, 3UH, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
548	K311X-18-E/4800	ABRAZADERA AG: 1AG, 2AG, 3AG, 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	11-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA AG: 1AG, 2AG, 3AG, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
549	K311X-12-E/4801	PLACA PC: 1PC, 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PC: 1PC, 2PC, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
550	K311X-18-E/4802	Moldura RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	16-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
551	K311X-13-E/4803	CRUCETAS A: A4E, A4R Y A3T 200, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	07-10-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS A: A4E, A4R Y A3T 200, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
552	K311X-13-E/4804	DADO 1M, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, DADO 1M	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 1M, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
553	K311X-20-E/4805	Protector para retenida R1 , 2P600-43, EDICIÓN AGOSTO 2019, Protector para Retenida R1	27-01-2020	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Protector para retenida R1 , ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
554	K311X-12-E/4806	MENSULA CS; CS-125, CS-250, CS-350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, MENSULAS CS	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MENSULA CS; CS-125, CS-250, CS-350, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
555	K311X-20-E/4807	Placa PR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	27-01-2020	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PR, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
556	K311X-12-E/4808	PLACA PL-1, 2P400-71, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-1	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-1, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
557	K311X-12-E/4809	PLACA PL-2, 2P400-73, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-2	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-2, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
558	K311X-12-E/4810	PLACA PL-3, 2P400-74, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-3	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-3, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
559	K311X-12-E/4811	PLACA PL-5, 2P400-75, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-5	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-5, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
560	K311X-12-E/4812	PLACA PL-6, 2P400-76, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-6	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-6, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
561	K311X-12-E/4813	PLACA PL-7, 2P400-77, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-7	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-7, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
562	K311X-12-E/4814	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA HA1	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
563	K311X-12-E/4815	PLACA CURVA PL-1C, 2P400-72, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA CURVA PL-1C	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA CURVA PL-1C, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
564	K311X-13-E/4816	ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO; ANILLO 152, ANILLO 178, 2DI00-03, EDICIÓN FEBRERO 2007, ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO; ANILLO 152, ANILLO 178, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
565	K311X-12-E/4817	PERNO DE OJO P: P1, P2, P3, P4, 2P200-58, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE OJO P	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE OJO P: P1, P2, P3, P4, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
566	K311X-12-E/4818	SOPORTE PARA AISLADOR, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, SOPORTE PARA AISLADOR	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE PARA AISLADOR, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
567	K311X-19-E/4819	Grapa y base RB, 2B500-30, EDICIÓN JULIO 2018, Grapa y Base RB	14-01-2019	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa y base RB, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
568	K311X-12-E/4820	CRUCETAS ARMADAS 115: C1-115, C2-115, 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETAS ARMADAS 115	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS ARMADAS 115: C1-115, C2-115, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
569	K311X-12-E/4821	CRUCETA CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETA CS1	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CS1, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
570	K311X-13-E/4822	GANCHO J, 2G100-66, EDICIÓN FEBRERO 2007, GANCHO J	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GANCHO J, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
571	K311X-12-E/4823	CRUCETA CR: CR1-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69, 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETA CR	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CR: CR1-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
572	K311X-12-E/4824	TIRANTE CV: CV1, CV69, CV115, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE CV: CV1, CV69, CV115, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
573	K311X-13-E/4825	SOPORTE ANGULAR V, 2S000-54, EDICIÓN FEBRERO 2007, SOPORTE ANGULAR V	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE ANGULAR V, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
574	K311X-12-E/4826	CRUCETA ARMADA C3-69 , 2DI00-07, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETA ARMADA C3-69	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA ARMADA C3-69 , ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
575	K311X-12-E/4827	PERNO DE OJO PO: 1PO, 2PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, PERNOS DE OJO PO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE OJO PO: 1PO, 2PO, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
576	K311X-12-E/4828	PERNO J, 2P200-77, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO J	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO J, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
577	K311X-13-E/4829	SOPORTE CABLE DE GUARDA, 2S300-82, EDICIÓN FEBRERO 2007, SOPORTE CABLE DE GUARDA	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CABLE DE GUARDA, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
578	K311X-12-E/4830	ABRAZADERA, AB-U:, AB-U1,, AB-U2, 2A100-34, EDICIÓN AGOSTO 2011, ABRAZADERAS, AB-U	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA, AB-U:, AB-U1,, AB-U2, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
579	K311X-18-E/4831	Ojo OT, 20100-81, EDICIÓN JUNIO 2018, Ojo OT	16-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo OT, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
580	K311X-12-E/4832	ESLABON EA, 2E100-65, EDICIÓN AGOSTO 2011, ESLABON EA	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESLABON EA, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
581	K311X-12-E/4833	PERNO CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, PERNO CS	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO CS, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
582	K311X-12-E/4834	ABRAZADERA, AB DE CUATRO VIAS:, AB-1,, AB-2,, AB-3, 2A200-60, EDICIÓN AGOSTO 2011, ABRAZADERAS, AB DE CUATRO VIAS	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA, AB DE CUATRO VIAS:, AB-1,, AB-2,, AB-3, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
583	K311V-17-E/4835	Cables de potencia de 5 kV a 35 kV aislamiento del 100% o 133% conductor compacto de cobre o aluminio, pantalla del conductor (XL2880BK) aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XL8080TR) con y sin retardarte a las arborescencias, pantalla de aislamiento (XL2700BK) con pantalla electroestática formada por alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de PVC (con y sin marcado CT), PeAD o LS0H, E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	31-10-2017	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia de 5 kV a 35 kV aislamiento del 100% o 133% conductor compacto de cobre o aluminio, pantalla del conductor (XL2880BK) aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XL8080TR) con y sin retardarte a las arborescencias, pantalla de aislamiento (XL2700BK) con pantalla electroestática formada por alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de PVC (con y sin marcado CT), PeAD o LS0H, GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
584	K3112-13-E/4836	DESCONECTADOR TRIFÁSICO PARA BANCO DE CAPACITORES SERVICIO INTERPERIE, MEDIO DE INTERRUPCION EN VACIO 15.5kV DE 200A HASTA 600A 110kV NBAI 20kA NIVEL DE CONTAMINACIÓN PARA ZONA NORMAL MODELO VBM CAT 3154MSN00078, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, DESCONECTADORES PARA BANCOS DE CAPACITORES	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS CORPORATION	JOSLYN	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DESCONECTADOR TRIFÁSICO PARA BANCO DE CAPACITORES SERVICIO INTERPERIE, MEDIO DE INTERRUPCION EN VACIO 15.5kV DE 200A HASTA 600A 110kV NBAI 20kA NIVEL DE CONTAMINACIÓN PARA ZONA NORMAL MODELO VBM CAT 3154MSN00078, JOSLYN, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
585	K3112-18-E/4842	Cuchilla desconectadora tripolar 245 kV, 2000 A, 1050 kV NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10 catálogo IUSA TTT-7-245-1050-2000 sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	21-03-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar 245 kV, 2000 A, 1050 kV NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10 catálogo IUSA TTT-7-245-1050-2000 sin y con cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
586	K311P-21-E/4844	Alambre y cable de acero con recubrimiento de cobre soldado (ACS) 40% de conductividad alta resistencia descripción corta de CFE Alambre 40 ACS No. 4 Cable 40 ACS 3 No. 8, Cable 40 ACS 3 No. 9, Cable 7 No. 9 (Para líneas aéreas) Alambre (ACS) de acero suave o recocido con recubrimiento de cobre soldado 40 % conductividad descripción corta de CFE Alambre ACS No. 4 (Para bajantes a tierra y neutro corrido); Cable de acero suave o recocido con recubrimiento de cobre soldado (ACS) 30 % de conductividad descripción corta de CFE Cable 30 ACS 3 No. 8, Cable 30 ACS 7 No. 6, Cable 30 ACS 7 No. 9, Cable 30 ACS 19 No. 8 y Cable 30 ACS 19 No.9 (Para líneas subterráneas) , E0000-33, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Acero con Recubrimiento de Cobre soldado (ACS)	01-07-2021	09-08-2030	COPPER CLAD, S.A. DE C.V.	COP-R COPPERCLAD	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre y cable de acero con recubrimiento de cobre soldado (ACS) 40% de conductividad alta resistencia descripción corta de CFE Alambre 40 ACS No. 4 Cable 40 ACS 3 No. 8, Cable 40 ACS 3 No. 9, Cable 7 No. 9 (Para líneas aéreas) Alambre (ACS) de acero suave o recocido con recubrimiento de cobre soldado 40 % conductividad descripción corta de CFE Alambre ACS No. 4 (Para bajantes a tierra y neutro corrido); Cable de acero suave o recocido con recubrimiento de cobre soldado (ACS) 30 % de conductividad descripción corta de CFE Cable 30 ACS 3 No. 8, Cable 30 ACS 7 No. 6, Cable 30 ACS 7 No. 9, Cable 30 ACS 19 No. 8 y Cable 30 ACS 19 No.9 (Para líneas subterráneas) , COP-R COPPERCLAD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

587	K3112-21-E/4845	Conductores monopolares con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS (PV-1933-LS) para instalaciones hasta 600 V para 90°C descripción corta cable CU THHW-LS (14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300,350, 400, 500 Y 750), E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	18-04-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores monopolares con aislamiento termoplástico a base de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS (PV-1933-LS) para instalaciones hasta 600 V para 90°C descripción corta cable CU THHW-LS (14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300,350, 400, 500 Y 750), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
588	K3111-13-E/4854	DADO 46RT , 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, DADOS RT	26-07-2013	09-08-2030	GRUPO INDUSTRIAL DE HERRAJES DE ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	GPI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 46RT , GPI , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
589	K3111-13-E/4856	GRILLETE GA1 , 2G400-00, EDICIÓN FEBRERO 2007, GRILLETE GA	26-07-2013	09-08-2030	GRUPO INDUSTRIAL DE HERRAJES DE ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	GPI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRILLETE GA1 , GPI , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
590	K3111-13-E/4857	PERNO ANCLA 1PA , 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	GRUPO INDUSTRIAL DE HERRAJES DE ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	GPI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO ANCLA 1PA , GPI , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
591	K3111-13-E/4858	PERNO DR 16x305, PERNO DR 16x356, PERNO DR 16x406, PERNO DR 16x457, PERNO DR 16x508, PERNO DR 16x560, PERNO DR 16x610, PERNO DR 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	GRUPO INDUSTRIAL DE HERRAJES DE ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	GPI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR 16x305, PERNO DR 16x356, PERNO DR 16x406, PERNO DR 16x457, PERNO DR 16x508, PERNO DR 16x560, PERNO DR 16x610, PERNO DR 16X660, GPI , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
592	K3111-13-E/4860	PLACA 1PC , 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	GRUPO INDUSTRIAL DE HERRAJES DE ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	GPI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA 1PC , GPI , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
593	K3112-12-E/4869	DADO 46RT , 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, DADOS RT	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES ANAM, S.A. DE C.V.	MHO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 46RT , MHO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
594	K311P-20-E/4871	Aisladores de Suspensión Sintético de Hule Silicón, para Sistemas con Tensiones Nominales de 115 kV y 138 kV, Herraje Y-Clevis-Bola de Acero Forjado Galvanizado, para zonas de contaminación alta y muy alta, capacidad de carga mecánica especificada 120kN, con descripciones cortas de CFE: 115YB120dA; 115YB120eA y 138SY120dA; 138SY120eA Catálogos del Fabricante 916356 y 916357., 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	18-02-2020	09-08-2030	ZIBO TAIGUANG ELECTRICAL EQUIPMENT FACTORY	ZIBO	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de Suspensión Sintético de Hule Silicón, para Sistemas con Tensiones Nominales de 115 kV y 138 kV, Herraje Y-Clevis-Bola de Acero Forjado Galvanizado, para zonas de contaminación alta y muy alta, capacidad de carga mecánica especificada 120kN, con descripciones cortas de CFE: 115YB120dA; 115YB120eA y 138SY120dA; 138SY120eA Catálogos del Fabricante 916356 y 916357., ZIBO, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
595	K311X-19-E/4874	BAYONETA 115, 2B300-87, EDICIÓN AGOSTO 2011, Bayoneta 115	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BAYONETA 115, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
596	K311X-19-E/4875	CRUCETA ARMADA C3-69, 2DI00-07, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta Armada C3-69	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA ARMADA C3-69, CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
597	K311X-19-E/4876	DADOS RT (46 RT, 47 RT) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, Dados RT	24-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADOS RT (46 RT, 47 RT) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
598	K311X-10-E/4877	ESTRIBO CN HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , 2E200-24, EDICIÓN MAYO 1993, ESTRIBO CN	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESTRIBO CN HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
599	K311X-18-E/4878	ESTRIBO ER, 2E200-67, EDICIÓN JULIO 2018, Estribo ER	07-12-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESTRIBO ER, CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
600	K311X-18-E/4879	GRAPA Y BASE RB HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , 2B500-30, EDICIÓN JULIO 2018, Grapa y Base RB	28-11-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA Y BASE RB HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
601	K311X-19-E/4880	GRILLETE GA (GA1) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , 2G400-00, EDICIÓN FEBRERO 2007, Grillete GA	03-07-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRILLETE GA (GA1) HERRAJES DE DISTRIBUCIÓN , CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
602	K311X-18-E/4881	Guardacabo G3 herrajes de distribución, 2DI00-14, EDICIÓN JULIO 2018, Guardacabo G3	06-12-2018	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G3 herrajes de distribución, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
603	K311X-12-E/4883	PERNO CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, PERNO CS	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO CS, CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
604	K311X-12-E/4884	PERNOS DE OJO PO (1PO, 2PO), 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, PERNOS DE OJO PO	26-07-2013	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DE OJO PO (1PO, 2PO), CONHESA , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
605	K311X-16-E/4886	Tirantes T (T1, T2), 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	03-06-2016	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes T (T1, T2), CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
606	K311X-14-E/4887	TORNILLOS, 67B00-04, EDICIÓN MAYO 2011, Tornillos	09-01-2014	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TORNILLOS, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
607	K311P-18-E/4888	Aislador tipo poste para una red de distribución 13.8 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 13PCHG2 y 13PCHG3; catálogos MUL-LP15 y MUL-LP15C, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-11-2018	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste para una red de distribución 13.8 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 13PCHG2 y 13PCHG3; catálogos MUL-LP15 y MUL-LP15C, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
608	K311P-18-E/4889	Aislador tipo poste para una red de distribución 23 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 22PCHG2 y 22PCHG3; catálogos MUL-LP27 y MUL-LP27C, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-11-2018	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste para una red de distribución 23 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 22PCHG2 y 22PCHG3; catálogos MUL-LP27 y MUL-LP27C, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

609	K311K-16-E/4891	Postes de concreto reforzado para las siguientes medidas : PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-9-600, PCR-9C-600, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR14-700, PCR-15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	19-09-2016	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado para las siguientes medidas : PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-9-600, PCR-9C-600, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR14-700, PCR-15-800, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
610	K311K-20-E/4892	Ancla tipo C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	06-01-2020	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla tipo C1 y C3, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
611	K311X-19-E/4897	Abrazadera AG (1AG, 2AG, 3AG), 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	25-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera AG (1AG, 2AG, 3AG), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
612	K311X-17-E/4898	Placa PC (1PC, 2PC), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	22-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PC (1PC, 2PC), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
613	K311X-17-E/4899	Perno J, 2P200-77, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno J	23-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno J, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
614	K311X-17-E/4900	Placa PL-1, 2P400-71, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-1	23-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL-1, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

615	K311X-17-E/4901	Placa curva PL-1C, 2P400-72, EDICIÓN JULIO 2011, Placa Curva PL-1C	24-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa curva PL-1C, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
616	K311X-17-E/4902	Placa PL 2, 2P400-73, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-2	24-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL 2, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
617	K311X-17-E/4903	Placa PL 3, 2P400-74, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-3	24-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL 3, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
618	K311X-17-E/4904	Placa PL 5, 2P400-75, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-5	24-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL 5, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
619	K311X-17-E/4905	Placa PL 6, 2P400-76, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-6	24-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL 6, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
620	K311X-17-E/4906	Pernos de ancla PA (1PA, 2PA, 3PA), 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	25-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pernos de ancla PA (1PA, 2PA, 3PA), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
621	K311X-17-E/4907	Pernos DR (16X305, 16X356, 16X406, 15X457, 16X508, 16X560, 16X610, 16X660), 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	25-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pernos DR (16X305, 16X356, 16X406, 15X457, 16X508, 16X560, 16X610, 16X660), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
622	K311X-19-E/4908	Moldura RE , 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	28-02-2019	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE , IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
623	K311X-17-E/4909	Placa HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa HA1	29-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa HA1, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
624	K311X-17-E/4910	Crucetas A (A-4E, A-4R), 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	29-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas A (A-4E, A-4R), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
625	K311X-17-E/4911	Cruceta CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CS1	10-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta CS1, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
626	K311X-21-E/4912	Crucetas PTR (PR-200, PT-200, PT-250, PV-75, PV-200, PV-250, RV-200), 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	13-12-2021	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas PTR (PR-200, PT-200, PT-250, PV-75, PV-200, PV-250, RV-200), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
627	K311X-17-E/4913	Crucetas CR (CR-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69), 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CR	31-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas CR (CR-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
628	K311X-17-E/4914	Crucetas armadas 115 (C1-115, C2-115, C1M-115, C2M-115), 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta Armada 115	31-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas armadas 115 (C1-115, C2-115, C1M-115, C2M-115), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
629	K311X-17-E/4915	Bastidores B (B1, B2, B3, B4), 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	31-08-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bastidores B (B1, B2, B3, B4), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
630	K311X-17-E/4916	Soporte angular V, 2S000-54, EDICIÓN FEBRERO 2007, Soporte Angular V	01-09-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte angular V, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
631	K311X-17-E/4918	Tirante H (H1, H2, H3), 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	01-09-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante H (H1, H2, H3), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
632	K311X-20-E/4919	Protector para retenida R-1, 2P600-43, EDICIÓN AGOSTO 2019, Protector para Retenida R1	31-08-2020	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IAHMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Protector para retenida R-1, IAHMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
633	K311X-17-E/4920	Tirante T (T1, T2), 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	01-09-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante T (T1, T2), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
634	K311X-17-E/4921	Tirantes CV (CV-1, CV-69, CV-115), 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Tirantes CV	01-09-2017	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes CV (CV-1, CV-69, CV-115), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
635	K311X-24-E/4922	Tapa y Aro 84 A de material polimérico para Arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	08-02-2024	08-02-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Centrifugados Mexicanos	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84 A de material polimérico para Arroyo, Centrifugados Mexicanos, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
636	K311X-24-E/4923	Tapa y Aro 84 B de material polimérico para Banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	08-02-2024	08-02-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Centrifugados Mexicanos	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84 B de material polimérico para Banqueta, Centrifugados Mexicanos, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
637	K311V-16-E/4925	Postes de Concreto Reforzado tipo normal con descripción corta: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	19-07-2016	09-08-2030	HORTENSIA VERA LOPEZ	PCVL.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de Concreto Reforzado tipo normal con descripción corta: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, PCVL., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
638	K311V-24-E/4935	Cables de cobre semiduro desnudo para los siguientes calibres: 2 AWG, 1/0 AWG, 3/0 AWG, 250 Kcmil, 300 Kcmil, 350 Kcmil, 500 Kcmil, E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	11-09-2024	11-09-2027	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de cobre semiduro desnudo para los siguientes calibres: 2 AWG, 1/0 AWG, 3/0 AWG, 250 Kcmil, 300 Kcmil, 350 Kcmil, 500 Kcmil, GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
639	K3115-18-E/4938	SISTEMA MODULAR DE FUERZA, MODELO RSM, DE 12, 24 Y 48 VCD, DE 3A HASTA 500A, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	15-03-2018	09-08-2030	EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRONICOS INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EMEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA MODULAR DE FUERZA, MODELO RSM, DE 12, 24 Y 48 VCD, DE 3A HASTA 500A, EMEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
640	K3112-14-E/4943	TABLILLA DE CONEXIÓNES TIPO OJILLO, MODELOS RSC 4: SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL 26-10AWG, TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO 800V CORRIENTE NOMINAL 32A; RSC 5:SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL 26-8AWG, TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO 800V CORRIENTE NOMINAL 57A, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	22-09-2014	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLA DE CONEXIÓNES TIPO OJILLO, MODELOS RSC 4: SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL 26-10AWG, TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO 800V CORRIENTE NOMINAL 32A; RSC 5:SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL 26-8AWG, TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO 800V CORRIENTE NOMINAL 57A, PHOENIX CONTACT, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
641	K311X-13-E/4944	MÉNSULA CS: CS 125, CS 250, CS-350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, MENSULAS CS	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MÉNSULA CS: CS 125, CS 250, CS-350, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
642	K311X-20-E/4945	Corredera de canal de acero galvanizado de: 76.2 mm X 36 mm X 4.3 mm X 1400 mm. Corredera de canal de acero galvanizado de: 76.2 mm X 36 mm X 4.3 mm X 1000 mm. Corredera de canal de acero galvanizado de: 76.2 mm X 36 mm X 4.3 mm X 600 mm. , 2DI00-06, EDICIÓN AGOSTO 2019, Corredera de Acero Galvanizado	16-03-2020	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Corredera de canal de acero galvanizado de: 76.2 mm X 36 mm X 4.3 mm X 1400 mm. Corredera de canal de acero galvanizado de: 76.2 mm X 36 mm X 4.3 mm X 1000 mm. Corredera de canal de acero galvanizado de: 76.2 mm X 36 mm X 4.3 mm X 600 mm. , PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
643	K311X-13-E/4946	PERNO CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, PERNO CS	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO CS, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
644	K311D-24-E/4951	ALAMBRE Y CABLES DE COBRE SEMIDURO DE SECCIÓN CIRCULAR DESNUDO., E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	03-07-2024	03-07-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALAMBRE Y CABLES DE COBRE SEMIDURO DE SECCIÓN CIRCULAR DESNUDO., KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
645	K3111-16-E/4954	Brazo hidráulico articulado con una canastilla para vehículo chasis cabina de 5T modelo AN32-E, P0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Una Canastilla para Vehículo Chasis Cabina de 5 t	01-12-2016	09-08-2030	ALTEC INDUSTRIES, INC.	ALTEC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Brazo hidráulico articulado con una canastilla para vehículo chasis cabina de 5T modelo AN32-E, ALTEC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
646	K311V-24-E/4958	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de alambres de acero recubiertos de aluminio soldado ACSR/AS descripción corta (1/0, 3/0, 266, 336, 477, 795, 900 Y 1113), E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	11-09-2024	11-09-2027	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de alambres de acero recubiertos de aluminio soldado ACSR/AS descripción corta (1/0, 3/0, 266, 336, 477, 795, 900 Y 1113), GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
647	K311X-25-E/4966	Abrazadera BD (1BD, 2BD, 3BD), 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	07-03-2025	07-03-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IAHMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera BD (1BD, 2BD, 3BD), IAHMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
648	K311P-16-E/4969	Aislador de porcelana tipo poste para zonas de contaminación cumple con una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga protegida para clasificarse con las descripciones cortas de CFE como: 22PCPG2, 22PCPG3, 22PCPG4, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste para zonas de contaminación cumple con una distancia específica de fuga (DEF) y una distancia de fuga protegida para clasificarse con las descripciones cortas de CFE como: 22PCPG2, 22PCPG3, 22PCPG4, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
649	K311D-17-E/4973	Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 30 A, NBAI 170 kV, tensión máxima de diseño 27 kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-11-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 30 A, NBAI 170 kV, tensión máxima de diseño 27 kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
650	K311P-24-E/4978	Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo normal y contaminación (costa), PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14-700, PCR 15-800 y PCR GR60 13-600, PCR GR60 12-750, PCR GR60 11-700, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	12-06-2024	12-06-2027	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INPOCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo normal y contaminación (costa), PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14-700, PCR 15-800 y PCR GR60 13-600, PCR GR60 12-750, PCR GR60 11-700, INPOCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
651	K3112-15-E/4981	DESCONECTADOR TRIFASICO PARA BANCO DE CAPACITORES SERVICIO INTERPERIE MEDIO DE INTERRUPCION EN VACIO 38KV DE 200(300)A 150KV NBAI, 6(12.5)KA NIVEL DE CONTAMINACIÓN PARA ZONA NORMAL MODELO VBM CATÁLOGO 3383MSN00081, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, Desconectadores para Bancos de Capacitores	26-08-2015	09-08-2030	THOMAS & BETTS CORPORATION	JOSLYN	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DESCONECTADOR TRIFASICO PARA BANCO DE CAPACITORES SERVICIO INTERPERIE MEDIO DE INTERRUPCION EN VACIO 38KV DE 200(300)A 150KV NBAI, 6(12.5)KA NIVEL DE CONTAMINACIÓN PARA ZONA NORMAL MODELO VBM CATÁLOGO 3383MSN00081, JOSLYN, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
652	K3112-21-E/4982	Cables subterráneos para 600 V 90° conductor de aluminio o cobre concéntrico o compacto, aislamiento de polietileno de cadena cruzada tipo XLP, fase negro (5630) y neutro blanco (LR4201S) en las construcciones unipolar, duplex, tripex, y cuadruplex, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	19-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V 90° conductor de aluminio o cobre concéntrico o compacto, aislamiento de polietileno de cadena cruzada tipo XLP, fase negro (5630) y neutro blanco (LR4201S) en las construcciones unipolar, duplex, tripex, y cuadruplex, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
653	K3111-24-E/4984	Aro de seguridad catálogo modelos AS101-430 y AS101-304 Perno receptáculo catálogo modelos ASS-07 y ASS-10, perno metálico sin plástico., G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	07-08-2024	07-08-2027	AS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	AS SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aro de seguridad catálogo modelos AS101-430 y AS101-304 Perno receptáculo catálogo modelos ASS-07 y ASS-10, perno metálico sin plástico., AS SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
654	K311P-21-E/4994	Tapa y marco 84A de material polimérico para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	24-02-2021	09-08-2030	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	Melqro Material y Equipo Eléctrico de Querétaro	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco 84A de material polimérico para arroyo, Melqro Material y Equipo Eléctrico de Querétaro, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
655	K311P-21-E/4995	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	24-02-2021	09-08-2030	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	Melqro Material y Equipo Eléctrico de Querétaro	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, Melqro Material y Equipo Eléctrico de Querétaro, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
656	K311P-16-E/4996	Torres armadas de acero tubular AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	14-03-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TIM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04, TIM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
657	K3111-14-E/5007	TORNILLOS MAQUINA 67BA2M3BEF, 67BA2M5E7F, 67BA2M5J4F, 67BA2M674F, 67BA117748, 67BA118748, 67BA2M6J7F, 67BA2M5N7F, 67BA2M6P9F, 67BA2M6RBF, 67BA2MM6TBG, 67BA2M6UBG, 67BA2M6VBG, 67BA2M6WBG, 67BA2M785G, 67BA1J7920, 67BA2M7J7G, 67BA2M7N7G, 67BA2M7P9G, 67BA2M7R7G, 67BA2M7YBG, 67BA2M7TBG, 67BA1117RB8, 67BA2M7VBG, 67B00-04, EDICIÓN MAYO 2011, Tornillos	23-04-2014	09-08-2030	LAMINADORA MEXICANA DE METALES, S.A. DE C.V.	PROTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TORNILLOS MAQUINA 67BA2M3BEF, 67BA2M5E7F, 67BA2M5J4F, 67BA2M674F, 67BA117748, 67BA118748, 67BA2M6J7F, 67BA2M5N7F, 67BA2M6P9F, 67BA2M6RBF, 67BA2MM6TBG, 67BA2M6UBG, 67BA2M6VBG, 67BA2M6WBG, 67BA2M785G, 67BA1J7920, 67BA2M7J7G, 67BA2M7N7G, 67BA2M7P9G, 67BA2M7R7G, 67BA2M7YBG, 67BA2M7TBG, 67BA1117RB8, 67BA2M7VBG, PROTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
658	K311X-16-E/5008	Regulador de tensión tipo distribución de 138 kVA, 13.8 kV, 100 A, rango de regulación 32 pasos, 95kV NBAI, descripción corta CFE RT-1-32-13-100; RTC-1-32-13-100, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	31-05-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 138 kVA, 13.8 kV, 100 A, rango de regulación 32 pasos, 95kV NBAI, descripción corta CFE RT-1-32-13-100; RTC-1-32-13-100, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
659	K3421-15-E/5009	Regulador de tensión tipo distribución de 276 kVA, 13.8 kV, 200 A, rango de regulación 32 pasos, 95 kV NBAI, descripción corta CFE; RT-1-32-13-200; RTC-1-32-13-200, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	31-05-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 276 kVA, 13.8 kV, 200 A, rango de regulación 32 pasos, 95 kV NBAI, descripción corta CFE; RT-1-32-13-200; RTC-1-32-13-200, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
660	K311X-16-E/5010	Regulador de tensión tipo distribución de 199 kVA, 19.92 kV, 100 A, rango de regulación 32 pasos, 150 kV NBAI, descripción corta CFE; RT-1-32-19-100; RTC-1-32-19-100, VF000-34, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Reguladores de Tensión y Autoelevadores Tipo Distribución	31-05-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Regulador de tensión tipo distribución de 199 kVA, 19.92 kV, 100 A, rango de regulación 32 pasos, 150 kV NBAI, descripción corta CFE; RT-1-32-19-100; RTC-1-32-19-100, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
661	K311D-24-E/5015	Cables con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) para 600 V, material del conductor cobre o aluminio cubriendo desde el cable 8 AWG hasta el 350 Kcmil, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	24-06-2024	24-06-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	VULCAKOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) para 600 V, material del conductor cobre o aluminio cubriendo desde el cable 8 AWG hasta el 350 Kcmil, VULCAKOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
662	K311D-24-E/5016	CONDUCTORES MÚLTIPLES PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA HASTA 600V PARA 75°C., E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	05-07-2024	05-07-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	NEUTRAKOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONDUCTORES MÚLTIPLES PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA HASTA 600V PARA 75°C., NEUTRAKOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
663	K3111-16-E/5023	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO CORRUGADO TIPO "S" DOBLE PARED PARA DUCTOS ENTERRADOS COLOR ROJO Y NARANJA Y DE TRANSICIÓN COLOR NEGRO EN DIÁMETROS NOMINALES DE 50, 75, 100, 150, 200 Y 250 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-04-2016	09-08-2030	ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO CORRUGADO TIPO "S" DOBLE PARED PARA DUCTOS ENTERRADOS COLOR ROJO Y NARANJA Y DE TRANSICIÓN COLOR NEGRO EN DIÁMETROS NOMINALES DE 50, 75, 100, 150, 200 Y 250 mm, ADS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
664	K3111-12-E/5029	TIRANTES CV: CV1 Y CV69 , 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES CV: CV1 Y CV69 , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
665	K311J-16-E/5030	TIRANTES T: T1 y T2 , 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	22-12-2016	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES T: T1 y T2 , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
666	K311J-12-E/5031	TIRANTES H: H1 , H2 y H3 , 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES H: H1 , H2 y H3 , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
667	K311J-14-E/5032	CRUCETAS A, A4E Y A4R, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	18-12-2014	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS A, A4E Y A4R, TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
668	K3111-12-E/5035	TORNILLOS: 9X14; 13X152, 203; 16X63, 76, 152, 203, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 610; 19X76, 203, 254, 305, 356, 380, 406, 457, 508 , 67B00-04, EDICIÓN MAYO 2011, TORNILLOS	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TORNILLOS: 9X14; 13X152, 203; 16X63, 76, 152, 203, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 610; 19X76, 203, 254, 305, 356, 380, 406, 457, 508 , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
669	K311J-12-E/5037	PERNOS DE OJO PO: 1PO, 2PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, PERNOS DE OJO PO	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DE OJO PO: 1PO, 2PO, TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

670	K311J-12-E/5044	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA HA1	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
671	K3112-16-E/5045	Cable de potencia monopolar de 5 a 35kV, con nivel de aislamiento de 100% y 133% conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada resistente a las arborecencias (XLP-RA), pantalla semiconductora sobre el aislamiento, con pantalla electrostática metálica formada por alambres de cobre suave, con o sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de polietileno de baja densidad (PeBD) o polietileno de alta densidad (PeAD) o polietileno resistente a la flama (PeFR), (FT-009-2015), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	25-07-2016	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia monopolar de 5 a 35kV, con nivel de aislamiento de 100% y 133% conductor de cobre o aluminio sellado, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada resistente a las arborecencias (XLP-RA), pantalla semiconductora sobre el aislamiento, con pantalla electrostática metálica formada por alambres de cobre suave, con o sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de polietileno de baja densidad (PeBD) o polietileno de alta densidad (PeAD) o polietileno resistente a la flama (PeFR), (FT-009-2015), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
672	K311V-19-E/5046	Postes de concreto con descripción corta: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	05-04-2019	09-08-2030	CONSTRUCCIONES E ILUMINACION ELIAS, S.A. DE C.V.	CEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto con descripción corta: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, CEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
673	K311V-20-E/5047	Anclas C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	26-03-2020	09-08-2030	CONSTRUCCIONES E ILUMINACION ELIAS, S.A. DE C.V.	CEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas C1 y C3, CEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
674	K3115-10-E/5049	DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CON REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM) MODELO SEL2411, V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD PARA USO EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN (SISCOPROMM)	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CON REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM) MODELO SEL2411, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
675	K311P-25-E/5050	DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CON REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM) MODELO SEL 2440, V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM)	24-02-2025	24-02-2028	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DISPOSITIVO ELECTRÓNICO INTELIGENTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CON REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM) MODELO SEL 2440, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
676	K3115-10-E/5051	EQUIPO SERVIDOR DE COMUNICACIONES PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM) MODELO SEL3530, V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD PARA USO EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN (SISCOPROMM)	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EQUIPO SERVIDOR DE COMUNICACIONES PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM) MODELO SEL3530, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
677	K3115-10-E/5052	EQUIPO SERVIDOR DE SCADA PARA USO EN SICLE, MODELO SEL3530, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL LOCAL DE ESTACIÓN (CICLE)	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EQUIPO SERVIDOR DE SCADA PARA USO EN SICLE, MODELO SEL3530, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
678	K311C-21-E/5060	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	21-06-2021	09-08-2030	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
679	K311C-24-E/5062	CABLE DE CONTROL GRUPO II, TIPO B, CON BLINDAJE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO, CUBIERTA DE PVC., E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	02-07-2024	02-07-2027	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL GRUPO II, TIPO B, CON BLINDAJE, AISLAMIENTO DE POLIETILENO, CUBIERTA DE PVC., ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
680	K3112-17-E/5064	Aislador de porcelana tipo poste, descripción CFE 22PCPG4, catálogo P-2135, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste, descripción CFE 22PCPG4, catálogo P-2135, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
681	K311P-21-E/5068	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-225-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 368035, MODELO S053, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	15-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-225-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 368035, MODELO S053, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
682	K311P-17-E/5069	Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea, normal, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SS-150-22860YT/13200-220Y/127; modelo: S052 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	28-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea, normal, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SS-150-22860YT/13200-220Y/127; modelo: S052 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
683	K311P-21-E/5070	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 365678, MODELO S055, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	15-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 365678, MODELO S055, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
684	K311J-12-E/5076	ANCLA A1 , 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, ANCLA A1	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1 , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
685	K311J-12-E/5077	PLACA PC: 1PC, 2PC , 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PC: 1PC, 2PC , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
686	K311J-12-E/5078	PERNO DE ANCLA PA: PERNO 1PA, PERNO 2PA, PERNO 3PA , 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE ANCLA PA: PERNO 1PA, PERNO 2PA, PERNO 3PA , TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
687	K311C-19-E/5080	ANCLA C1 Y ANCLA C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	29-11-2019	09-08-2030	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA C1 Y ANCLA C3, MULTICRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
688	K311J-16-E/5088	Tubo PAD de transición corrugado bicapa tipo "S" de 75 mm (3") y 100 mm (4") de diámetro interior para instalaciones eléctricas en transición de red aérea a subterránea con cople, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-04-2016	09-08-2030	POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	POLIFLEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo PAD de transición corrugado bicapa tipo "S" de 75 mm (3") y 100 mm (4") de diámetro interior para instalaciones eléctricas en transición de red aérea a subterránea con cople, POLIFLEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
689	K311P-18-E/5100	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 15 kV, NBAI 125 kV, catálogo 15CE-5287, color gris, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	16-04-2018	09-08-2030	COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 15 kV, NBAI 125 kV, catálogo 15CE-5287, color gris, CESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
690	K311P-18-E/5101	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 25 kV, NBAI 150 kV, catálogo 25CE-5971, color gris, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	16-04-2018	09-08-2030	COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 25 kV, NBAI 150 kV, catálogo 25CE-5971, color gris, CESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
691	K3112-24-E/5111	Boquilla de porcelana para distribución CFE E2C125-100, E2C125-250, catálogo P-18415-TT, 15 kV, 100 y 250 A, 125 kV NBAI, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. , 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	12-09-2024	12-09-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución CFE E2C125-100, E2C125-250, catálogo P-18415-TT, 15 kV, 100 y 250 A, 125 kV NBAI, MARCA IUSA, FABRICADO EN MÉXICO. , IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
692	K311C-16-E/5115	Postes de concreto reforzado PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR13C-600, PCR-14C-700, PCR 15C-800, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 14-700, PCR 15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	06-07-2016	09-08-2030	POSTES REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR13C-600, PCR-14C-700, PCR 15C-800, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 14-700, PCR 15-800, PORASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
693	K3112-16-E/5119	Cables control y multiconductores de energía para baja tensión, no propagadores de incendio, de baja emisión de humos y sin contenidos de halógenos, 600 V, 90°C (FT-030-2013), E0000-26, EDICIÓN ABRIL 2015, Multiconductores para Control con Aislamiento Termofijo Libre de Halógenos para 90 °C	02-06-2016	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables control y multiconductores de energía para baja tensión, no propagadores de incendio, de baja emisión de humos y sin contenidos de halógenos, 600 V, 90°C (FT-030-2013), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
694	K3112-16-E/5120	Cables control y multiconductores de energía para baja tensión, no propagadores de incendio, baja emisión de humos y sin contenido de halógenos, 600 V, 90 °C, FT-031-2013, E0000-26, EDICIÓN ABRIL 2015, Multiconductores para Control con Aislamiento Termofijo Libre de Halógenos para 90 °C	02-06-2016	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables control y multiconductores de energía para baja tensión, no propagadores de incendio, baja emisión de humos y sin contenido de halógenos, 600 V, 90 °C, FT-031-2013, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
695	K3112-15-E/5121	CABLES MONOCONDUCTORES DE ENERGIA PARA BAJA TENSION, NO PROPAGADORES DE INCENDIO, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y SIN CONTENIDOS DE HALOGENOS, 600 V, 90 °C (FT-032-2013), E0000-25, EDICIÓN MARZO 2015, CABLES MONOCUNDUCTORES CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOFIJOS SIN CONTENIDO DE HALÓGENO (LS0H) PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, 90°C	20-07-2015	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES MONOCONDUCTORES DE ENERGIA PARA BAJA TENSION, NO PROPAGADORES DE INCENDIO, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y SIN CONTENIDOS DE HALOGENOS, 600 V, 90 °C (FT-032-2013), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
696	K3112-15-E/5122	CABLES MONOCONDUCTORES DE ENERGIA PARA BAJA TENSION, NO PROPAGADORES DE INCENDIO, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y SIN CONTENIDO DE DE HALÓGENOS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, 90 °C (FT-033-2013), E0000-25, EDICIÓN MARZO 2015, CABLES MONOCUNDUCTORES CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA TERMOFIJOS SIN CONTENIDO DE HALÓGENO (LS0H) PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, 90°C	20-07-2015	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES MONOCONDUCTORES DE ENERGIA PARA BAJA TENSION, NO PROPAGADORES DE INCENDIO, DE BAJA EMISION DE HUMOS Y SIN CONTENIDO DE DE HALÓGENOS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, 90 °C (FT-033-2013), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
697	K3112-14-E/5123	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PeBD) Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), PARA INSTALACIONES HASTA 1000 V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 75 °C, CON Y SIN BLINDAJE (FT-034-2013), E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	05-08-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES CONTROL CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PeBD) Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), PARA INSTALACIONES HASTA 1000 V, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 75 °C, CON Y SIN BLINDAJE (FT-034-2013), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
698	K311V-16-E/5125	Postes de concreto reforzado tipo normal con descripción corta: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	11-07-2016	09-08-2030	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	DIECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo normal con descripción corta: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, DIECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
699	K311V-19-E/5127	Camisa y pantalón para caballero y, blusa y pantalón para dama, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	30-01-2019	09-08-2030	TOM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	BIG LEMON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa y pantalón para caballero y, blusa y pantalón para dama, BIG LEMON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
700	K311P-22-E/5128	Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico de tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 °C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	23-05-2022	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	INDIANA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico de tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 °C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), INDIANA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
701	K311P-22-E/5129	Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico de tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90°C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 279 mm2 (550 kcmil), 304 mm2 (600 kcmil), 329 mm2 (650 kcmil), 355 mm2 (700 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), 405 mm2 (800 kcmil), 456 mm2 (900 kcmil), 507 mm2 (1000 kcmil), E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	15-03-2022	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico de tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90°C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 279 mm2 (550 kcmil), 304 mm2 (600 kcmil), 329 mm2 (650 kcmil), 355 mm2 (700 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), 405 mm2 (800 kcmil), 456 mm2 (900 kcmil), 507 mm2 (1000 kcmil), VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
702	K3111-16-E/5131	Cinturón de seguridad: A) Cinturón acojinado modelo 268N, tallas de la 36 a la 48 B) Cinturón sin acojinar modelo 203N, tallas de la 36 a la 48; Bandola de seguridad: Bandola modelo 295N, longitudes 1600, 1900 y 2300 mm, 8H321-01, EDICIÓN NOVIEMBRE 2015, Cinturones y Bandolas de Seguridad	31-03-2016	09-08-2030	TOLEDO FABRICA DE CINTURONES Y BANDOLAS, S.A. DE C.V.	TOLEDO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cinturón de seguridad: A) Cinturón acojinado modelo 268N, tallas de la 36 a la 48 B) Cinturón sin acojinar modelo 203N, tallas de la 36 a la 48; Bandola de seguridad: Bandola modelo 295N, longitudes 1600, 1900 y 2300 mm, TOLEDO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
703	K311P-17-E/5137	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubo liso color negro para ductos en transiciones y ductos enterrados colores naranja y rojo, tipo II: tubo de diámetro exterior controlado DE 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm; RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19, RD-21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	17-05-2017	09-08-2030	POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.	POLICONDUCTOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubo liso color negro para ductos en transiciones y ductos enterrados colores naranja y rojo, tipo II: tubo de diámetro exterior controlado DE 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 y 300 mm; RD-11, RD-13.5, RD-15.5, RD-17, RD-19, RD-21, POLICONDUCTOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
704	K311X-16-E/5177	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio; (cuple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio; (cuple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
705	K311X-16-E/5178	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
706	K311X-16-E/5179	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
707	K311X-16-E/5180	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
708	K311X-16-E/5181	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal y costa: D1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-50-13200YT/7620-120/240-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-13200YT/7620-120/240-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-13200YT/7620-120/240-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal y costa: D1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-50-13200YT/7620-120/240-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-13200YT/7620-120/240-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-13200YT/7620-120/240-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
709	K311X-17-E/5182	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico normal, costa y cálido, D1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
710	K311K-21-E/5185	Postes de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	23-11-2021	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-15-800, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
711	K311D-16-E/5197	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-112.5-23000-220Y/127 serie D3N265, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-112.5-23000-220Y/127 serie D3N265, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
712	K311D-17-E/5198	Transformadores de distribución tipo poste D1-37.5-23000-120/240 serie DCN123, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-03-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D1-37.5-23000-120/240 serie DCN123, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
713	K3112-18-E/5200	Sistema de fuerza de C.D. N+0/50 A - 48 V + D + ACC, modelo 3+0/50 A – 48 V + 2D20XNA + 3BB, que ampara a la familia 1+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 2+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 3 + 0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 4+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 1+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, 2+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, 3 + 0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, 4+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	20-12-2018	09-08-2030	MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	EMEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de fuerza de C.D. N+0/50 A - 48 V + D + ACC, modelo 3+0/50 A – 48 V + 2D20XNA + 3BB, que ampara a la familia 1+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 2+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 3 + 0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 4+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 2BB, 1+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, 2+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, 3 + 0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, 4+0/50 A – 48 V + 1D20XNA + 3BB, EMEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
714	K3112-18-E/5201	Sistema de fuerza de C.D. serie iK, modelo 1+1/iKCT 12-50, que ampara a la familia 1+0/iKCT 25-12, 1+0/iKCT 50-25, 1+0/iKCT 12-50, 1+0/iKCT 25-50, 1+0/iKCT 50-50, 1+0i/KFT 12-130, 1+0/iKFT 25-130, 1+0/iKFT 35-130, 1+1/iKCT 25-12, 1+1/iKCT 50-25, 1+1/iKCT 12-50, 1+1/iKCT 25-50, 1+1/iKCT 50-50, 1+1/iKFT 12-130, 1+1/iKFT 25-130, 1+1/iKFT 35-130, 1+0/iKCR 6-12, 1+0/iKCR 12-12, 1+0/iKCR 25-12, 1+0/iKCR 50-12, 1+1/iKCR 6-12, 1+1/iKCR 12-12, 1+1/iKCR 25-12, 1+1/iKCR 50-12, 1+0/iKCR 6-25, 1+0/iKCR 12-25, 1+0/iKCR 25-25, 1+0/iKCR 50-25, 1+0/iKCR 6-25, 1+1/iKCR 12-25, 1+1/iKCR 25-25, 1+1/iKCR 50-25, 1+0/iKCR 6-50, 1+0/iKCR 12-50, 1+0/iKCR 25-50, 1+0/iKCR 30-50, 1+1/iKCR 50-50, 1+1/iKCR 6-50, 1+1/iKCR 12-50, 1+1/iKCR 25-50, 1+1/iKCR 30-50, 1+1/iKCR 50-50, 1+0/iKFR 6-130, 1+0/iKFR 12-130, 1+0/iKFR 25-130, 1+1/iKFR 6-130, 1+1/iKFR 12-130, 1+1/iKFR 25-130, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	19-12-2018	09-08-2030	MULTIELECTRICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MEI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de fuerza de C.D. serie iK, modelo 1+1/iKCT 12-50, que ampara a la familia 1+0/iKCT 25-12, 1+0/iKCT 50-25, 1+0/iKCT 12-50, 1+0/iKCT 25-50, 1+0/iKCT 50-50, 1+0i/KFT 12-130, 1+0/iKFT 25-130, 1+0/iKFT 35-130, 1+1/iKCT 25-12, 1+1/iKCT 50-25, 1+1/iKCT 12-50, 1+1/iKCT 25-50, 1+1/iKCT 50-50, 1+1/iKFT 12-130, 1+1/iKFT 25-130, 1+1/iKFT 35-130, 1+0/iKCR 6-12, 1+0/iKCR 12-12, 1+0/iKCR 25-12, 1+0/iKCR 50-12, 1+1/iKCR 6-12, 1+1/iKCR 12-12, 1+1/iKCR 25-12, 1+1/iKCR 50-12, 1+0/iKCR 6-25, 1+0/iKCR 12-25, 1+0/iKCR 25-25, 1+0/iKCR 50-25, 1+0/iKCR 6-25, 1+1/iKCR 12-25, 1+1/iKCR 25-25, 1+1/iKCR 50-25, 1+0/iKCR 6-50, 1+0/iKCR 12-50, 1+0/iKCR 25-50, 1+0/iKCR 30-50, 1+1/iKCR 50-50, 1+1/iKCR 6-50, 1+1/iKCR 12-50, 1+1/iKCR 25-50, 1+1/iKCR 30-50, 1+1/iKCR 50-50, 1+0/iKFR 6-130, 1+0/iKFR 12-130, 1+0/iKFR 25-130, 1+1/iKFR 6-130, 1+1/iKFR 12-130, 1+1/iKFR 25-130, MEI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
715	K3111-23-E/5226	ABRAZADERAS BD: 1BD, 2BD, 3BD, 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERAS BD: 1BD, 2BD, 3BD, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
716	K3111-23-E/5227	ABRAZADERAS BD: 1BS, 2BS, 3BS, 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERAS BD: 1BS, 2BS, 3BS, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
717	K3111-23-E/5228	ABRAZADERAS AG: 1AG, 2AG, 3AG, 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERAS AG: 1AG, 2AG, 3AG, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
718	K3111-23-E/5229	ABRAZADERAS U: UC y UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERAS U: UC y UL, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
719	K3111-23-E/5230	ABRAZADERAS UH: 2UH y 3UH, 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERAS UH: 2UH y 3UH, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
720	K3111-23-E/5231	ANCLA A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ancla A-1	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
721	K3111-23-E/5232	CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO, 2DI00-06, EDICIÓN AGOSTO 2019, Corredera de Acero Galvanizado	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
722	K3111-23-E/5233	CRUCETA : A4E, A4R, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA : A4E, A4R, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
723	K3111-23-E/5234	CRUCETAS: C4T, C4R, C4V, C4E, C4S, 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS: C4T, C4R, C4V, C4E, C4S, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
724	K3111-23-E/5235	CRUCETAS PTR: PR200, PT200, PT250, PV75, PV200 y PV250., 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS PTR: PR200, PT200, PT250, PV75, PV200 y PV250., MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
725	K3111-23-E/5236	BASTIDORES B: B1, B2, B3, B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDORES B: B1, B2, B3, B4, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
726	K3111-23-E/5237	GRAPA Y BASE RB, 2B500-30, EDICIÓN JULIO 2018, Grapa y Base RB	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA Y BASE RB, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
727	K3111-11-E/5238	DADO 1M, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, Dado 1M	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 1M, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
728	K3111-23-E/5239	MENSULA CS: CS-125, CS-250, CS-350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ménsula CS	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MENSULA CS: CS-125, CS-250, CS-350, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
729	K3111-23-E/5240	MOLDURA RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MOLDURA RE, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
730	K3111-23-E/5241	OJO RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	OJO RE, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
731	K3111-23-E/5242	PERNO CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, Perno CS	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO CS, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
732	K3111-11-E/5243	PERNO ANCLA 1PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO ANCLA 1PA, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
733	K3111-23-E/5244	PERNO DE OJO 1PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, Pernos de Ojo PO	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE OJO 1PO, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
734	K3111-11-E/5245	PERNOS DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
735	K3111-23-E/5246	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa HA1	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
736	K3111-11-E/5247	PLACA PL1, 2P400-71, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-1	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL1, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
737	K3111-23-E/5248	PLACA PR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PR, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
738	K3111-23-E/5249	PLACAS PC: 1PC, 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACAS PC: 1PC, 2PC, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
739	K3111-23-E/5250	SOPORTE CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CV1, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
740	K3111-11-E/5251	TIRANTES CV: CV1, CV69 y CV115, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Tirantes CV	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES CV: CV1, CV69 y CV115, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
741	K3111-23-E/5252	TIRANTES H: H1 y H2., 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES H: H1 y H2., MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
742	K3111-23-E/5253	TIRANTES T: T1 , T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	16-11-2023	16-11-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES T: T1 , T2, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
743	K311K-21-E/5262	Ancla tipo C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	23-11-2021	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla tipo C1 y C3, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
744	K3115-15-E/5265	EQUIPO DE ONDA PORTADORA PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (OPLAT), MODELO POWERLINK, U4000-10, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Equipo de Onda Portadora para Líneas de Alta Tensión	13-02-2015	09-08-2030	SIEMENS AG	SIEMENS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EQUIPO DE ONDA PORTADORA PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (OPLAT), MODELO POWERLINK, SIEMENS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
745	K3112-18-E/5266	Cuchilla desconectadora 15 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI CFE CSP-125-1-15-630, catálogos P63125-CC Y P-63125-SC, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	02-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora 15 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI CFE CSP-125-1-15-630, catálogos P63125-CC Y P-63125-SC, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
746	K3111-16-E/5271	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO CORRUGADO TIPO "S" PARA DUCTOS ENTERRADOS Y DE TRANSICION (COLOR ROJO, NEGRO Y NARANJA) EN DIAMETRO NOMINAL DE 50, 75, 100, 150, 200, 250 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-04-2016	09-08-2030	ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO CORRUGADO TIPO "S" PARA DUCTOS ENTERRADOS Y DE TRANSICION (COLOR ROJO, NEGRO Y NARANJA) EN DIAMETRO NOMINAL DE 50, 75, 100, 150, 200, 250 mm, ADS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
747	K311P-20-E/5304	Herrajes (preformados y atornillados) cajas de empalme y accesorios, E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	14-04-2020	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes (preformados y atornillados) cajas de empalme y accesorios, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
748	K311P-21-E/5305	Amortiguador de vibración para cable de guarda con fibras ópticas, 511B1-36, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Amortiguadores de Vibración para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de Operación de 69 kV hasta 400kV	26-05-2021	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Amortiguador de vibración para cable de guarda con fibras ópticas, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
749	K3115-15-E/5307	TABLILLA DE CONEXIONES, MODELO 9080GA6, CATÁLOGO SQUARE D (GRUPE SCHNEIDER), 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	26-01-2015	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SQUARE D	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLA DE CONEXIONES, MODELO 9080GA6, CATÁLOGO SQUARE D (GRUPE SCHNEIDER), SQUARE D, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
750	K3111-22-E/5310	Amortiguador STOCKBRIDGE para cable de guarda con fibras ópticas catálogo SAPREM AMG 050926 diámetro de aplicación 12.6 - 16.1 mm; amortiguador STOCKBRIDGE para cable de guarda con fibras ópticas AMG 091526 Diámetro de aplicación 12.9- 16.1 mm, 511B1-36, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Amortiguadores de Vibración para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de Operación de 69 kV hasta 400kV	08-06-2022	09-08-2030	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS	SAPREM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Amortiguador STOCKBRIDGE para cable de guarda con fibras ópticas catálogo SAPREM AMG 050926 diámetro de aplicación 12.6 - 16.1 mm; amortiguador STOCKBRIDGE para cable de guarda con fibras ópticas AMG 091526 Diámetro de aplicación 12.9- 16.1 mm, SAPREM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
751	K3111-12-E/5319	ARO DE SEGURIDAD Y PERNO RECEPTÁCULO PARA WATTHORIMETRO, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, AROS DE SEGURIDAD, PERNO - CANDADO Y PERNO - RECEPTÁCULO PARA WATTHORÍMETRO	26-07-2013	09-08-2030	UNISEAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	UNISEAL.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ARO DE SEGURIDAD Y PERNO RECEPTÁCULO PARA WATTHORIMETRO, UNISEAL., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
752	K3111-19-E/5323	Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios para CGFO PRYSMIAN (OPGW 37E56s) diámetro 13.7mm, de: tensión preformados, tensión atornillada, de suspensión y accesorios, E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	30-09-2019	09-08-2030	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS	SAPREM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios para CGFO PRYSMIAN (OPGW 37E56s) diámetro 13.7mm, de: tensión preformados, tensión atornillada, de suspensión y accesorios, SAPREM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

753	K311P-18-E/5344	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubo corrugado tipo "S", color rojo , diámetros de 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6"), 200 mm (8") Y 250 mm (10"), DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	07-02-2018	09-08-2030	KAN TEKNOLOGY, S.A. DE C.V.	KANTEK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubo corrugado tipo "S", color rojo , diámetros de 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6"), 200 mm (8") Y 250 mm (10"), KANTEK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
754	K311X-20-E/5349	Corredera de acero galvanizado, (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 400 mm), (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 000 mm) y (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 600 mm), 2DI00-06, EDICIÓN AGOSTO 2019, Corredera de Acero Galvanizado	27-01-2020	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Corredera de acero galvanizado, (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 400 mm), (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 1 000 mm) y (Canal de acero de 76.2 mm x 36 mm x 4.3 mm x 600 mm), ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
755	K311P-24-E/5352	Unidad Terminal Remota Para Subestaciones Eléctricas, G0000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas	23-04-2024	23-04-2027	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.	SEL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Unidad Terminal Remota Para Subestaciones Eléctricas, SEL, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
756	K3112-19-E/5356	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 22PCHL4, 22PCHG4, catálogo LPS-25-IC, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de hule silicón tipo poste, CFE 22PCHL4, 22PCHG4, catálogo LPS-25-IC, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
757	K3112-21-E/5365	Cables ECONEL semiaislado para líneas aéreas AAC, ACSR y Cu, de 15 kV a 38 kV, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), color negro, nivel de tensión de 15 a 38 kV, (FT-015-2011), E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	08-07-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cables ECONEL semiaislado para líneas aéreas AAC, ACSR y Cu, de 15 kV a 38 kV, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), color negro, nivel de tensión de 15 a 38 kV, (FT-015-2011), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
758	K311D-17-E/5374	Transformador de distribución trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PKS421; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PKS421; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
759	K311D-17-E/5376	Transformador trifásico de distribución tipo pedestal D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PK460; DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PK470, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico de distribución tipo pedestal D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PK460; DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PK470, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
760	K311D-17-E/5377	Transformador de distribución trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-22860 YT/13200-220Y/127 serie PKS461, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-22860 YT/13200-220Y/127 serie PKS461, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
761	K311D-17-E/5378	Transformador monofásico tipo poste D1-25-23000-120/240 serie DMH-022 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-23000-120/240 serie DMH-022 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
762	K311D-17-E/5379	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-10-23000-120/240 serie DMH-020; DA1-10-23000-120/240 serie DMK-020, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-10-23000-120/240 serie DMH-020; DA1-10-23000-120/240 serie DMK-020, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
763	K311D-17-E/5380	Transformador trifásico tipo poste D3-30-23000-220Y/127 serie DMN262; cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014. , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo poste D3-30-23000-220Y/127 serie DMN262; cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014. , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
764	K311D-17-E/5383	Transformador de distribución tipo poste D1-15-23000-120/240 serie DMH-021-01-001, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-15-23000-120/240 serie DMH-021-01-001, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
765	K311D-17-E/5387	Transformador de deistribución tipo poste D3-15-23000-220Y/127-(±2x2.5%) SERIE D3N261, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	27-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de deistribución tipo poste D3-15-23000-220Y/127-(±2x2.5%) SERIE D3N261, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

766	K311D-17-E/5402	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-15-13200-120/240 SERIE DMH-403; DA1-15-13200-120/240 SERIE DMK403; DC1-15-13200-120/240 SERIE DMI-403; DAC1-15-13200-120/240 SERIE DMJ-403, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-15-13200-120/240 SERIE DMH-403; DA1-15-13200-120/240 SERIE DMK403; DC1-15-13200-120/240 SERIE DMI-403; DAC1-15-13200-120/240 SERIE DMJ-403, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
767	K3112-18-E/5408	Cortacircuitos fusibles de distribución, tipo “C”, tensión nominal 27 KV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 8 y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-27-100-150-8000 y CCF-C-27-100-150-12000, catalogo IUSA: APD-C-2708100 y APD-C-2712100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	02-11-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusibles de distribución, tipo “C”, tensión nominal 27 KV, corriente nominal 100 A, NBAI 150 kV, capacidad interruptiva de 8 y 12 kA, ASIM; descripción CFE: CCF-C-27-100-150-8000 y CCF-C-27-100-150-12000, catalogo IUSA: APD-C-2708100 y APD-C-2712100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
768	K311J-19-E/5409	Anclas cónicas C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	06-12-2019	09-08-2030	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas cónicas C1 y C3, SISTELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
769	K311P-19-E/5413	Seccionador trifásico tipo pedestal con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 630 A, hasta 5 lados o vías, cuchilla interna de puesta a tierra, 1 y 2 frente, 95/125 kV NBAI, corriente interruptora de tiempo corto eficaz clase 1 , operación manual, auto transferencia y telecontrolado, modelos RPFI, LPFI, PVI, PNI, PFI, T, TFI, TNI, SPRAM, PRAM, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	26-09-2019	09-08-2030	G&W DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	G&W	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 630 A, hasta 5 lados o vías, cuchilla interna de puesta a tierra, 1 y 2 frente, 95/125 kV NBAI, corriente interruptora de tiempo corto eficaz clase 1 , operación manual, auto transferencia y telecontrolado, modelos RPFI, LPFI, PVI, PNI, PFI, T, TFI, TNI, SPRAM, PRAM, G&W, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
770	K311P-19-E/5414	Seccionador trifásico tipo sumergible con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 630 A, hasta 6 lados o vías, cuchilla interna de puesta a tierra, 1 y 2 frente, 95/125 kV NBAI, corriente interruptora de tiempo corto eficaz clase 1 , operación manual, auto transferencia y telecontrolado, modelos VRPFI, VLPFI, VPVI, VPNI, VPFI, VTFI, VTVI, VTNI, SRAM, RAM, GRAN, TRAM, VM000-68, EDICIÓN FEBRERO 2007, Seccionador Tipo Sumergible para Redes Subterráneas	26-09-2019	09-08-2030	G&W DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	G&W	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo sumergible con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 630 A, hasta 6 lados o vías, cuchilla interna de puesta a tierra, 1 y 2 frente, 95/125 kV NBAI, corriente interruptora de tiempo corto eficaz clase 1 , operación manual, auto transferencia y telecontrolado, modelos VRPFI, VLPFI, VPVI, VPNI, VPFI, VTFI, VTVI, VTNI, SRAM, RAM, GRAN, TRAM, G&W, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
771	K311P-24-E/5415	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, con tensiones nominales de apartarrayos de 12, 21 y 30 kVef, corriente nominal de descarga 10 kAp, clase 2 (capacidad de alivio de presión 20 kAef) para instalar en sistema de tensión nominal de 13.8, 23 y 34.5 kVef. con envolvente de porcelana color gris, para aplicación en zona de media, alta y extra alta contaminación, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	12-02-2024	12-02-2027	SIEMENS ENERGY GLOBAL GmbH & Co. KG	SIEMENS ENERGY	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, con tensiones nominales de apartarrayos de 12, 21 y 30 kVef, corriente nominal de descarga 10 kAp, clase 2 (capacidad de alivio de presión 20 kAef) para instalar en sistema de tensión nominal de 13.8, 23 y 34.5 kVef. con envolvente de porcelana color gris, para aplicación en zona de media, alta y extra alta contaminación, SIEMENS ENERGY, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
772	K311J-11-E/5418	POSTES OCTAGONALES PRETENSADOS DESCRIPCIONES CORTAS: PCP 7C-500, PCP 9C-400, PCP 11C-500, PCP 11C-700, PCP 12C-750 Y PCP 13C-600 , PRET-C-01, REVISION 0, ESPECIFICACIÓN TÉCNICA POSTES PRETENSADOS CFE	26-07-2013	09-08-2030	PRETENMEX, S.A. DE C.V.	PRETENMEX		Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	POSTES OCTAGONALES PRETENSADOS DESCRIPCIONES CORTAS: PCP 7C-500, PCP 9C-400, PCP 11C-500, PCP 11C-700, PCP 12C-750 Y PCP 13C-600 , PRETENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
773	K311B-20-E/5431	ANCLA CÓNICA C1 Y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	12-01-2021	09-08-2030	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V.	PYPCO	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	ANCLA CÓNICA C1 Y C3, PYPCO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
774	K311D-19-E/5435	Sistema cable-accesorios que consta de: 1) cable de potencia para 230 kV formado por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, pantalla metálica de aluminio soldada y cubierta de PE de AD, 2) juego de accesorios marca, NKT HV cables AB 245 kV, fabricado en Suecia, Que consta de dos empalmes 245 kV; uno de pantalla continua (familia JS-245, JS-A 245 C / JS-A 245 M / JS-A 245 P / JS-B 245 C) y otro de pantalla interrumpida (familia JX- 245. JX-B 245 C / JX-B-245 M / JX-B 245 P / JX-D 245 P), dos terminales tipo SF6 en arreglo back to back (APEGA 2456), dos terminales para exterior una de envolvente de tipo cerámico (APECB 2456 B) y la otra de tipo polimérico (APECB 2456 P), E0000-28, EDICIÓN MARZO 2019, Cables de Energía Monopolares con Aislamiento Sintético para Tensiones de 150 kV hasta 500 kV	30-10-2019	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Sistema cable-accesorios que consta de: 1) cable de potencia para 230 kV formado por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, pantalla metálica de aluminio soldada y cubierta de PE de AD, 2) juego de accesorios marca, NKT HV cables AB 245 kV, fabricado en Suecia, Que consta de dos empalmes 245 kV; uno de pantalla continua (familia JS- 245, JS-A 245 C / JS-A 245 M / JS-A 245 P / JS-B 245 C) y otro de pantalla interrumpida (familia JX- 245. JX-B 245 C / JX-B-245 M / JX-B 245 P / JX-D 245 P), dos terminales tipo SF6 en arreglo back to back (APEGA 2456), dos terminales para exterior una de envolvente de tipo cerámico (APECB 2456 B) y la otra de tipo polimérico (APECB 2456 P), VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
775	K311D-12-E/5437	MENSULAS CS (CS25 Y CS35), 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, MENSULAS CS	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	MENSULAS CS (CS25 Y CS35), ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
776	K311D-12-E/5438	TIRANTES H (H1, H2 Y H3), 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES H (H1, H2 Y H3), ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
777	K311D-12-E/5439	PLACA HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA HA1	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA HA1, ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
778	K311D-12-E/5440	TIRANTES CV (CV1,CV69 Y CV115), 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES CV (CV1,CV69 Y CV115), ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
779	K311D-12-E/5442	TIRANTES TS (TS2 Y TS3), 2T400-80, EDICIÓN JUNIO 2011, TIRANTES TS	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES TS (TS2 Y TS3), ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
780	K311D-12-E/5443	PLACA PL3, 2P400-74, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-3	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL3, ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
781	K311D-12-E/5444	PERNOS ANCLA PA (1PA, 2PA Y 3PA), 2P200-58, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE OJO P	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS ANCLA PA (1PA, 2PA Y 3PA), ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
782	K311D-12-E/5445	PLACAS PC (1PC Y 2PC), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC.	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACAS PC (1PC Y 2PC), ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

783	K311D-12-E/5450	PERNO DR, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	ACERO ATD, S.A. de C.V.	ATD	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR, ATD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
784	K311D-17-E/5453	Boquilla sumergible de baja tensión, corriente nominal 500 A, tensión máxima de diseño 1 kV, NBAI de 45 kV, color gris ANSI 70, distancia de fuga 70 mm, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	13-09-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla sumergible de baja tensión, corriente nominal 500 A, tensión máxima de diseño 1 kV, NBAI de 45 kV, color gris ANSI 70, distancia de fuga 70 mm, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
785	K3423-12-E/5458	TABLERO DE MEDIA TENSION AISLADO EN SF6 TIPO NXPLUS 24kV, 31.5kA (3s), 1250/2000A 3F, 3H, 60Hz CON INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MODELO 3AH15 DE 24KV, 1250A, 31.5KA, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, TABLEROS AISLADOS EN GAS SF6 PARA MEDIA TENSIÓN	26-07-2013	09-08-2030	SIEMENS AG	SIEMENS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLERO DE MEDIA TENSION AISLADO EN SF6 TIPO NXPLUS 24kV, 31.5kA (3s), 1250/2000A 3F, 3H, 60Hz CON INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MODELO 3AH15 DE 24KV, 1250A, 31.5KA, SIEMENS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
786	K311P-18-E/5460	Postes de concreto reforzado, descripción corta, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCRGR60 13-600, PCRGR60 12-750, PCRGR60 11-700, PCRGR60 9-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	27-09-2018	09-08-2030	PREFABRICADOS DRAGON, S.A. DE C.V.	PREDRAGÓN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado, descripción corta, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCRGR60 13-600, PCRGR60 12-750, PCRGR60 11-700, PCRGR60 9-600, PREDRAGÓN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

787	K311V-18-E/5464	Transformador integrado de medida, modelo KM-24, tensión nominal del sistema 23kV, tensión máxima del equipo 25.8kV, frecuencia 60Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición y carga nominal: para el TC: 0.2S FS<=20; 10 VA; para el TP: 0.2 50 VA, altura de instalación más de 2500 M.S.N.M.; distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KM-24, tensión nominal del sistema 23kV, tensión máxima del equipo 25.8kV, frecuencia 60Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición y carga nominal: para el TC: 0.2S FS<=20; 10 VA; para el TP: 0.2 50 VA, altura de instalación más de 2500 M.S.N.M.; distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
788	K311V-24-E/5465	Transformador integrado de medición, modelo KM-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-01-2024	11-01-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición, modelo KM-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
789	K3112-21-E/5466	Cables semiaislados para líneas aéreas para tensiones de 15 kV a 38 kV con conductor formado por aluminio concéntrico (AAC) o aluminio con refuerzo de acero(ACSR) con pantalla semiconductora y aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada XLP (FT-IUSA004-2012), E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	16-03-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSASIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables semiaislados para líneas aéreas para tensiones de 15 kV a 38 kV con conductor formado por aluminio concéntrico (AAC) o aluminio con refuerzo de acero(ACSR) con pantalla semiconductora y aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada XLP (FT-IUSA004-2012), IUSASIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
790	K311P-24-E/5474	MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE ESTADO SÓLIDO MODELO POWER LOGIC ION 8650, CLASE DE MEDIDOR 2,5 (20)A, TENSIÓN 120 - 480V., 3F, 4H,3E, 60HZ., CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, VARH'S, DEMANDA W'S, VAR'S, VALORES INSTANTANEOS, V, A, VA, VARS, WS, F.P. HZ, Y CALIDAD DE ENERGÍA, FORMAS 9S Y TABLERO EXTRAIBLE , G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	13-11-2024	13-11-2027	SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC.	SCHNEIDER ELECTRIC	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR MULTIFUNCIONAL DE ESTADO SÓLIDO MODELO POWER LOGIC ION 8650, CLASE DE MEDIDOR 2,5 (20)A, TENSIÓN 120 - 480V., 3F, 4H,3E, 60HZ., CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, VARH'S, DEMANDA W'S, VAR'S, VALORES INSTANTANEOS, V, A, VA, VARS, WS, F.P. HZ, Y CALIDAD DE ENERGÍA, FORMAS 9S Y TABLERO EXTRAIBLE , SCHNEIDER ELECTRIC, FABRICADO EN CANADA	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
791	K3112-21-E/5485	Cables ECONEL semiaislado para líneas aéreas AAC, ACSR y Cu, de 15 kV a 38 kV, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), color negro, nivel de tensión de 15 a 38kV, (FT-016-2011), E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	19-07-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables ECONEL semiaislado para líneas aéreas AAC, ACSR y Cu, de 15 kV a 38 kV, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), color negro, nivel de tensión de 15 a 38kV, (FT-016-2011), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
792	K3112-18-E/5490	Cuchilla desconectadora en aire monopolar de 15 kV, 25.8 kV y 38 kV, de 630 A, corriente de corta duración 25 kA y 1250 A, corriente de corta duración 31.5 kA y 2000 A, corriente de corta duración de 40 kA, montaje horizontal o vertical de operación manual sin carga, con pértiga y servicio intemperie, descripciones cortas CFE: CSP-125-1-15-630, CSP-125-1-15-1250, CSP-125-1-15-2000, CSP-150-1-25.8-630, CSP-150-1-25.8-1250, CSP-170-1-25.8-1250, CSP-150-1-25.8-2000, CSP-170-1-25.8-630, CSP-170-1-25.8-2000, CSP-200-1-38-630, CSP-250-1-38-630, CSP-200-1-38-1250, CSP-200-1-38-2000. Catálogos IUSA RP-63125, RP-12125, RP-20125, RP-63150, RP-12150, RP-12170, RP-20150, RP-63170, RP-63200, RP-63250, RP-12200, RP-20170 Y RP-20200, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	25-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora en aire monopolar de 15 kV, 25.8 kV y 38 kV, de 630 A, corriente de corta duración 25 kA y 1250 A, corriente de corta duración 31.5 kA y 2000 A, corriente de corta duración de 40 kA, montaje horizontal o vertical de operación manual sin carga, con pértiga y servicio intemperie, descripciones cortas CFE: CSP-125-1-15-630, CSP-125-1-15-1250, CSP-125-1-15-2000, CSP-150-1-25.8-630, CSP-150-1-25.8-1250, CSP-170-1-25.8-1250, CSP-150-1-25.8-2000, CSP-170-1-25.8-630, CSP-170-1-25.8-2000, CSP-200-1-38-630, CSP-250-1-38-630, CSP-200-1-38-1250, CSP-200-1-38-2000. Catálogos IUSA RP-63125, RP-12125, RP-20125, RP-63150, RP-12150, RP-12170, RP-20150, RP-63170, RP-63200, RP-63250, RP-12200, RP-20170 Y RP-20200, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
793	K3115-12-E/5492	DISPOSITIVO ELECTRONICO INTELIGENTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CON REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM), , V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD PARA USO EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN (SISCOPROMM)	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DISPOSITIVO ELECTRONICO INTELIGENTE DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES CON REGISTRO SECUENCIAL DE EVENTOS PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM), , SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
794	K3115-12-E/5493	SERVIDOR SCADA PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM), V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y MANTENIBILIDAD PARA USO EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN (SISCOPROMM)	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SERVIDOR SCADA PARA USO EN SISTEMAS INTEGRADOS (SISCOPROMM), SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
795	K311D-16-E/5494	Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV en 100% y 133% N.A. conductor de cobre o aluminio sellado con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP y XLP-RA con y sin blindaje de humedad en un rango de calibres de 8 AWG a 1000 KCM, E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	19-07-2016	09-08-2030	KOBREX, S.A. DE C.V.	ENERKOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV en 100% y 133% N.A. conductor de cobre o aluminio sellado con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP y XLP-RA con y sin blindaje de humedad en un rango de calibres de 8 AWG a 1000 KCM, ENERKOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
796	K311P-19-E/5495	Seccionador trifásico tipo pedestal con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en Vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 600 A, hasta 5 vías, 1 frente, 95/125 kV NBAI, corriente de corto circuito 19.2/19.2 kA asimétricos, modelos PG6 sin protección electrónica y PRG6 con protección electrónica, sin cuchilla interna de puesta a tierra, con aterrizajes externos, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	05-08-2019	09-08-2030	G&W DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CANADA POWER PRODUCTS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en Vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 600 A, hasta 5 vías, 1 frente, 95/125 kV NBAI, corriente de corto circuito 19.2/19.2 kA asimétricos, modelos PG6 sin protección electrónica y PRG6 con protección electrónica, sin cuchilla interna de puesta a tierra, con aterrizajes externos, CANADA POWER PRODUCTS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
797	K311P-19-E/5496	Seccionador trifásico tipo sumergible con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción de arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 600 A, hasta 6 vías, 1 frente por acceso superior, 95/125 kV NBAI, corriente de corto circuito 19.2/19.2 kA asimétricos, modelo SG6 sin protección electrónica y modelo SRG6 con protección electrónica, sin cuchilla interna de puesta a tierra, con aterrizaje externo, para redes subterráneas, VM000-68, EDICIÓN FEBRERO 2007, Seccionador Tipo Sumergible para Redes Subterráneas	05-08-2019	09-08-2030	G&W DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CANADA POWER PRODUCTS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo sumergible con aislamiento en gas SF6, medio de extinción del arco de corriente de carga en gas SF6 y vacío, medio de extinción de arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, corriente continua 600 A, hasta 6 vías, 1 frente por acceso superior, 95/125 kV NBAI, corriente de corto circuito 19.2/19.2 kA asimétricos, modelo SG6 sin protección electrónica y modelo SRG6 con protección electrónica, sin cuchilla interna de puesta a tierra, con aterrizaje externo, para redes subterráneas, CANADA POWER PRODUCTS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
798	K3112-18-E/5499	Cuchilla desconectadora tripolar con y sin carga tipo poste, montaje horizontal y vertical de 200 kV y 250 kV de NBAI, tensión máxima de diseño 38 kV, corriente de aguante de corta duración 25 kA 1 s y 12.5 kA 3 s, aisladores en V, descripción corta CFE COGC-38-200-V, COG-38-200-V, COGC-38-250-V, COG-38-250-V, catálogo IUSA COGC38200V-H/V, COG38200V-H/V, COGC38250V-H/V, COG38250V-H/V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	20-08-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar con y sin carga tipo poste, montaje horizontal y vertical de 200 kV y 250 kV de NBAI, tensión máxima de diseño 38 kV, corriente de aguante de corta duración 25 kA 1 s y 12.5 kA 3 s, aisladores en V, descripción corta CFE COGC-38-200-V, COG-38-200-V, COGC-38-250-V, COG-38-250-V, catálogo IUSA COGC38200V-H/V, COG38200V-H/V, COGC38250V-H/V, COG38250V-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
799	K311D-20-E/5501	Escalera sencilla y escalera con extensión de fibra de vidrio tipo IA modelos CFE EFV-2440, EFV-3050, EFV-3660, EFV-4270, EFV-4880, EFV-5490, EFV-6100, EFV-7300, EFV-8530, EFV-9750, EFV-10970 y EFV-12190 equivalente a los modelos CUPRUM 544-08N, 544-10N, 544-12N, 544-14N, 544-16N, 544-18N, 544-20N, 534-16N, 534-20N, 534-24N, 534-28N, 534-32N, 534-36N, 534-40N y C-3082-12CFE respectivamente, R2600-04, EDICIÓN OCTUBRE 2018, Escalera de Fibra de Vidrio	01-12-2020	09-08-2030	ESCALERAS, S. DE R.L. DE C.V.	CUPRUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Escalera sencilla y escalera con extensión de fibra de vidrio tipo IA modelos CFE EFV-2440, EFV-3050, EFV-3660, EFV-4270, EFV-4880, EFV-5490, EFV-6100, EFV-7300, EFV-8530, EFV-9750, EFV-10970 y EFV-12190 equivalente a los modelos CUPRUM 544-08N, 544-10N, 544-12N, 544-14N, 544-16N, 544-18N, 544-20N, 534-16N, 534-20N, 534-24N, 534-28N, 534-32N, 534-36N, 534-40N y C-3082-12CFE respectivamente, CUPRUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
800	K3112-19-E/5503	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 138SYB120dA y 138SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-138N y ASSI-138C, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	20-12-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 138SYB120dA y 138SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-138N y ASSI-138C, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
801	K3112-19-E/5504	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 115SYB120dA y 115SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-115N y ASSI-115C, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	17-09-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 115SYB120dA y 115SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-115N y ASSI-115C, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
802	K3111-22-E/5505	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO (INDRAK DIELECTRIC OIL 0102) ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I (INDRAK DIELECTRIC OIL 0201) ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II (INDRAK DIELECTRIC OIL 0202), D3100-19, EDICIÓN JUNIO 2021, Aceite Aislante	23-05-2022	09-08-2030	INDUSTRIAS DRANMAK, S.A. DE C.V.	INDRAK	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO (INDRAK DIELECTRIC OIL 0102) ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I (INDRAK DIELECTRIC OIL 0201) ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II (INDRAK DIELECTRIC OIL 0202), INDRAK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
803	K311B-16-E/5513	POSTES DE CONCRETO REFORZADO TIPO NORMAL Y CONTAMINACIÓN DESCRIPCIÓN CORTA: PCR-9(C)-400, PCR-12(C)-750 Y PCR-13(C)-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	26-08-2016	09-08-2030	ELÉCTRICA LUX, S.A. DE C.V.	E.LUX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	POSTES DE CONCRETO REFORZADO TIPO NORMAL Y CONTAMINACIÓN DESCRIPCIÓN CORTA: PCR-9(C)-400, PCR-12(C)-750 Y PCR-13(C)-600, E.LUX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
804	K3112-17-E/5515	Watthorimetro monofásico electrónico, modelo REX 2, clase de medidor 15 (100) A, tensión 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh`s, forma 1S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Watthorimetro monofásico electrónico, modelo REX 2, clase de medidor 15 (100) A, tensión 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh`s, forma 1S, ELSTER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
805	K3112-17-E/5516	Watthorimetro polifásico electrónico, modelo REX 2, clase de medidor 15 (100) A, tensión 120 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh`s, forma 12S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Watthorimetro polifásico electrónico, modelo REX 2, clase de medidor 15 (100) A, tensión 120 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh`s, forma 12S, ELSTER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
806	K3112-17-E/5517	Watthorimetro polifásico electrónico, modelo REX 2, clase de medidor 15 (100) A, tensión 240 V, 60 Hz, 1 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh`s, FORMA 2S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Watthorimetro polifásico electrónico, modelo REX 2, clase de medidor 15 (100) A, tensión 240 V, 60 Hz, 1 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh`s, FORMA 2S, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
807	K311C-12-E/5518	TIRANTE CV1, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE CV1, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
808	K311C-12-E/5519	DADO 1M, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, DADO 1M	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	THL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 1M, THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
809	K3111-20-E/5526	Ancla C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	04-03-2020	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Ancla C1 y C3, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
810	K3112-17-E/5547	Transformador integrado de medición tipo CME-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima de diseño del equipo 38kV NBAI INT/EXT 200 kV, clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2 RE FS<=20, carga 15 VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50VA altitud de operación hasta 2500 msnm, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador integrado de medición tipo CME-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima de diseño del equipo 38kV NBAI INT/EXT 200 kV, clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2 RE FS<=20, carga 15 VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50VA altitud de operación hasta 2500 msnm, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
811	K3112-17-E/5549	Transformador integrado de medición tipo CME-17.5 tensión nominal del sistema 13.8 kV tensión máxima de diseño del equipo 15.0 kV, NBAI INT/EXT 110 kV clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2RE FS<=20 carga 5 VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	22-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador integrado de medición tipo CME-17.5 tensión nominal del sistema 13.8 kV tensión máxima de diseño del equipo 15.0 kV, NBAI INT/EXT 110 kV clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2RE FS<=20 carga 5 VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud operación hasta 2500 m.s.n.m., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
812	K3112-17-E/5557	Equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea, modelo CMS-17, con transformadores combinado de medida modelo CMI-17, para sistema con tensión nominal de 13.8 kV, tensión máxima de diseño 15.5 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 95 kV, clase y carga de exactitud: para el transformador de corriente 0.2S FS<= 20, carga 5 VA; para el trasformador de potencial 0.2, carga 50 VA, gabinete de acero inoxidable grado 304, espesor de recubrimiento exterior del gabinete seco de 143 a 160 micrómetros, G0000-90, EDICIÓN AGOSTO 2015, Equipos de Medición en Media Tensión tipo Pedestal para Distribución Subterránea	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea, modelo CMS-17, con transformadores combinado de medida modelo CMI-17, para sistema con tensión nominal de 13.8 kV, tensión máxima de diseño 15.5 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 95 kV, clase y carga de exactitud: para el transformador de corriente 0.2S FS<= 20, carga 5 VA; para el trasformador de potencial 0.2, carga 50 VA, gabinete de acero inoxidable grado 304, espesor de recubrimiento exterior del gabinete seco de 143 a 160 micrómetros, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
813	K3111-14-E/5560	PERNO DR: PERNO DR 16 X 305 CAT. PDR-12", PERNO DR 16 X 356 CAT. PDR-14", PERNO DR 16 X 406 CAT. PDR-16", PERNO DR 16 X 457 CAT. PDR-18", PERNO DR 16 X 508 CAT. PDR-20" Y PERNO DR 16 X 560 CAT. PDR-22"., 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	23-06-2015	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR: PERNO DR 16 X 305 CAT. PDR-12", PERNO DR 16 X 356 CAT. PDR-14", PERNO DR 16 X 406 CAT. PDR-16", PERNO DR 16 X 457 CAT. PDR-18", PERNO DR 16 X 508 CAT. PDR-20" Y PERNO DR 16 X 560 CAT. PDR-22"., QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
814	K3111-12-E/5561	MENSULA CS 250; MENSULA CS 350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, MENSULAS CS	26-07-2013	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MENSULA CS 250; MENSULA CS 350, QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
815	K3111-14-E/5563	PLACA PC: PLACA 1PC CATALOGO 1PC Y PLACA 2PC CATALOGO 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	08-08-2014	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PC: PLACA 1PC CATALOGO 1PC Y PLACA 2PC CATALOGO 2PC, QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
816	K3111-12-E/5564	PERNO DE ANCLA 1 PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE ANCLA 1 PA, QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
817	K3111-16-E/5565	Familia de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito, para líneas aéreas de baja tensión: LA-BT, líneas aéreas de media tensión; LA-MT – y líneas aéreas de alta tensión; LA-AT, H1000-27, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Equipo de Puesta a Tierra y en Cortocircuito	24-02-2016	09-08-2030	FAMECA	FAMECA	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de equipos de puesta a tierra y en cortocircuito, para líneas aéreas de baja tensión: LA-BT, líneas aéreas de media tensión; LA-MT – y líneas aéreas de alta tensión; LA-AT, FAMECA, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
818	K3112-12-E/5566	WATTHORIMETRO ELECTRONICO MONOFASICO MODELO CP-12-1S, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh`s, FORMA 1S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, WATTHORÍMETROS MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE EXACTITUD 0,5	26-07-2013	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORIMETRO ELECTRONICO MONOFASICO MODELO CP-12-1S, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh`s, FORMA 1S, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
819	K3112-12-E/5567	WATTHORIMETRO ELECTRONICO POLIFASICO MODELO CP-12-12S, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120V, 60Hz, 2 ESTATORES, 2 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 3 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh`s, FORMA 12S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, WATTHORÍMETROS MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE EXACTITUD 0,5	26-07-2013	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORIMETRO ELECTRONICO POLIFASICO MODELO CP-12-12S, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120V, 60Hz, 2 ESTATORES, 2 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 3 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh`s, FORMA 12S, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

820	K3112-12-E/5568	WATTHORIMETRO ELECTRONICO POLIFASICO MODELO CP-12-16S, CLASE DE MEDIDOR 15 (100) A, 120 V, 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 4 HILOS ESTRELLA, CLASE DE EXACTITUD 0,5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh`s, FORMA 1S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, WATTHORÍMETROS MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE EXACTITUD 0,5	26-07-2013	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORIMETRO ELECTRONICO POLIFASICO MODELO CP-12-16S, CLASE DE MEDIDOR 15 (100) A, 120 V, 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 4 HILOS ESTRELLA, CLASE DE EXACTITUD 0,5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh`s, FORMA 1S, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
821	K311P-17-E/5578	Tablero blindado tipo partición metálica de 17.5 kV, 1250/2000 A, 31.5 kA, 95 kV NBAI, modelo NXAIR, V6100-39, EDICIÓN ABRIL 2016, Tableros Blindados tipo Partición Metálica (PM) para Tensiones Nominales de 15 kV a 38 kV	25-09-2017	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero blindado tipo partición metálica de 17.5 kV, 1250/2000 A, 31.5 kA, 95 kV NBAI, modelo NXAIR, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
822	K3111-12-E/5584	BASTIDORES B: B1, B2, B3 y B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDORES B: B1, B2, B3 y B4, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
823	K3111-12-E/5588	MENSULA CS: CS 125, CS 250 y CS 350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, MENSULAS CS	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MENSULA CS: CS 125, CS 250 y CS 350, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
824	K3111-12-E/5591	PERNO DE ANCLA PA: 1PA, 2PA y 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE ANCLA PA: 1PA, 2PA y 3PA, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
825	K3111-12-E/5592	PERNO DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610 y 16X660 , 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610 y 16X660 , THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
826	K3111-12-E/5593	PLACA PC: 1PC y 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PC: 1PC y 2PC, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
827	K3111-12-E/5596	TIRANTES CV: CV1, CV69, CV115, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, TIRANTES CV	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES CV: CV1, CV69, CV115, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
828	K3111-12-E/5597	TIRANTES H: H1, H2 y H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES H: H1, H2 y H3, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
829	K3111-12-E/5599	ABRAZADERA, AB DE CUATRO VIAS:, AB-1,, AB-2 y, AB-3, 2A200-60, EDICIÓN AGOSTO 2011, ABRAZADERAS, AB DE CUATRO VIAS	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA, AB DE CUATRO VIAS:, AB-1,, AB-2 y, AB-3, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
830	K3111-12-E/5600	ABRAZADERA, AB-U:, AB-U1,, AB-U2, 2A100-34, EDICIÓN AGOSTO 2011, ABRAZADERAS, AB-U	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA, AB-U:, AB-U1,, AB-U2, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

831	K3111-12-E/5601	ANCLA A1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, ANCLA A1	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A1, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
832	K3111-12-E/5602	ANILLO PARA POSTE: ANILLO 152 y ANILLO 178, 2DI00-03, EDICIÓN FEBRERO 2007, ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANILLO PARA POSTE: ANILLO 152 y ANILLO 178, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
833	K3111-12-E/5603	BAYONETA 115, 2B300-87, EDICIÓN AGOSTO 2011, BALLONETA 115	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BAYONETA 115, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
834	K3111-12-E/5605	CRUCETA CR: CRUCETA CR1-115, CRUCETA CR2-115, CRUCETA CR3-69, CRUCETA CR4-69, 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETA CR	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CR: CRUCETA CR1-115, CRUCETA CR2-115, CRUCETA CR3-69, CRUCETA CR4-69, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
835	K3111-12-E/5606	DADO M1, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, DADO 1M	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO M1, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
836	K3111-12-E/5607	ESLABON EA, 2E100-65, EDICIÓN AGOSTO 2011, ESLABON EA	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESLABON EA, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

837	K3111-12-E/5608	GANCHO J, 2G100-66, EDICIÓN FEBRERO 2007, GANCHO J	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GANCHO J, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
838	K3111-12-E/5609	GRAPA PUA, 67600-06, EDICIÓN FEBRERO 2007, GRAPA PUA	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA PUA, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
839	K3111-12-E/5612	PERNOS DE OJO PO: PERNO DE OJO 1PO y PERNO DE OJO 2PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, PERNOS DE OJO PO	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DE OJO PO: PERNO DE OJO 1PO y PERNO DE OJO 2PO, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
840	K3111-12-E/5613	PLACA PL-1, 2P400-71, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-1	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-1, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
841	K3111-12-E/5614	PLACA PL-2, 2P400-73, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-2	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-2, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
842	K3111-12-E/5615	PLACA PL-3, 2P400-74, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-3	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-3, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
843	K3111-12-E/5616	PLACA PL-5, 2P400-75, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-5	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-5, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
844	K3111-12-E/5617	PLACA PL-6, 2P400-76, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-6	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-6, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
845	K3111-12-E/5618	PLACA PL-7, 2P400-77, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA PL-7	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-7, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
846	K3111-12-E/5620	SOPORTE ANGULAR V, 2S000-54, EDICIÓN FEBRERO 2007, SOPORTE ANGULAR V	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE ANGULAR V, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
847	K3111-12-E/5621	SOPORTE CABLE DE GUARDA, 2S300-82, EDICIÓN FEBRERO 2007, SOPORTE CABLE DE GUARDA	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CABLE DE GUARDA, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
848	K3111-12-E/5622	CRUCETA ARMADA C1-115, CRUCETA ARMADA C2-115, 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, CRUCETAS ARMADAS 115	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA ARMADA C1-115, CRUCETA ARMADA C2-115, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
849	K3111-12-E/5623	PERNO CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, PERNO CS	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO CS, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
850	K3111-12-E/5624	PERNO DE OJO P: P1, P2 P3 y P4, 2P200-58, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE OJO P	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE OJO P: P1, P2 P3 y P4, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
851	K3111-12-E/5625	PLACA CURVA PL-1C, 2P400-72, EDICIÓN JULIO 2011, PLACA CURVA PL-1C	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA CURVA PL-1C, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
852	K3111-12-E/5626	PERNO J, 2P200-77, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO J	26-07-2013	09-08-2030	TROQUELADOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS H.I. HEDAB S DE R.L. DE C.V.	THE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO J, THE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
853	K311V-18-E/5630	Postes de concreto reforzado tipo normal: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 14-700, PCR 15-800; tipo costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	11-07-2018	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo normal: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, PCR 14-700, PCR 15-800; tipo costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
854	K311P-18-E/5637	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-30-23000-220Y/127, DC3-30-23000-220Y/127, modelo: N222, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-02-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-30-23000-220Y/127, DC3-30-23000-220Y/127, modelo: N222, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
855	K311P-17-E/5638	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-75-23000-220Y/127; DC3-75-23000-220Y/127; modelo N224 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-75-23000-220Y/127; DC3-75-23000-220Y/127; modelo N224 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
856	K311P-19-E/5639	Transformador de distribución trifásico tipo poste; nornal y costa; descripción corta: D3-112.5-23000-220Y/127, DC3-112.5-23000-220Y/127, modelo: N225, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; nornal y costa; descripción corta: D3-112.5-23000-220Y/127, DC3-112.5-23000-220Y/127, modelo: N225, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
857	K311P-17-E/5642	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200-120/240; DC1-37.5-13200-120/240; DA1-37.5-13200-120/240; DAC1-37.5-13200-120/240; modelo F154 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-02-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200-120/240; DC1-37.5-13200-120/240; DA1-37.5-13200-120/240; DAC1-37.5-13200-120/240; modelo F154 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
858	K3112-16-E/5646	Aislador de porcelana tipo columna CFE CP-8-250-III, catalogo C8FA-250-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	10-06-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Aislador de porcelana tipo columna CFE CP-8-250-III, catalogo C8FA-250-III, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
859	K311P-12-E/5651	RELEVADORES AUXILIARES DE DISPARO, CON BLOQUEO Y REPOSICIÓN MANUAL, TIPO ROTATIVO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSION NOMINAL DE LA BOBINA DE DISPARO: 120VCA; 240VCA; 125VCD Y 250VCD, CORRIENTE NOMINAL DE CONTACTOS: 25A, CORRIENTE MOMENTANEA: 170A (3s), TIPO DE SERVICIO: PESADO, MODELOS: 2TK25KR201010µ2; 2TK25KR1055µ2 Y 2TK25KR844µ2, G6800-59, EDICIÓN JUNIO 1998, RELEVADOR AUXILIAR DE DISPARO CON BLOQUEO Y REPOSICIÓN MANUAL TIPO ROTATIVO	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.	VOLTAMP	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	RELEVADORES AUXILIARES DE DISPARO, CON BLOQUEO Y REPOSICIÓN MANUAL, TIPO ROTATIVO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSION NOMINAL DE LA BOBINA DE DISPARO: 120VCA; 240VCA; 125VCD Y 250VCD, CORRIENTE NOMINAL DE CONTACTOS: 25A, CORRIENTE MOMENTANEA: 170A (3s), TIPO DE SERVICIO: PESADO, MODELOS: 2TK25KR201010µ2; 2TK25KR1055µ2 Y 2TK25KR844µ2, VOLTAMP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
860	K3112-12-E/5652	WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO ELECTRONICO, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, TENSIÓN 120V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 1S, MODELO CP-12-1S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, WATTHORÍMETROS MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE EXACTITUD 0,5	26-07-2013	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	WATTHORÍMETRO MONOFÁSICO ELECTRONICO, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, TENSIÓN 120V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 1S, MODELO CP-12-1S, MIAL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
861	K3112-12-E/5653	WATTHORÍMETRO POLIFASICO ELECTRONICO, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A TENSIÓN 120V, 60Hz, 2 ESTATORES, 2 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 3 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 12S, MODELO CP-12-12S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, WATTHORÍMETROS MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE EXACTITUD 0,5	26-07-2013	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORÍMETRO POLIFASICO ELECTRONICO, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A TENSIÓN 120V, 60Hz, 2 ESTATORES, 2 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 3 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 12S, MODELO CP-12-12S, MIAL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
862	K3112-12-E/5654	WATTHORÍMETRO POLIFASICO ELECTRONICO, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A TENSIÓN 120 V, 60Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 4 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 16S, MODELO CP-12-16S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, WATTHORÍMETROS MONOFÁSICOS Y POLIFÁSICOS ELECTRÓNICOS, CLASE DE EXACTITUD 0,5	26-07-2013	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORÍMETRO POLIFASICO ELECTRONICO, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A TENSIÓN 120 V, 60Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 4 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 16S, MODELO CP-12-16S, MIAL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
863	K311J-16-E/5655	Ácido sulfúrico para centrales termoeléctricas, D9610-12, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Ácido Sulfúrico para Centrales Termoeléctricas	21-04-2016	09-08-2030	FEFERMEX, S.A DE C.V.	FEFERMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ácido sulfúrico para centrales termoeléctricas, FEFERMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
864	K311X-17-E/5657	Aislador de porcelana tipo poste para zonas contaminadas 13 PCPG4, 22 PCPG1, 33 PCPG4, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	15-02-2017	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste para zonas contaminadas 13 PCPG4, 22 PCPG1, 33 PCPG4, ANKER ELECTRIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
865	K311V-18-E/5658	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 300 g/m2 y telas de mezclilla tipo 1, 2 y 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	21-02-2018	09-08-2030	KING UNIFORMES, S.A. DE C.V.	ALFA UNIFORMES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 300 g/m2 y telas de mezclilla tipo 1, 2 y 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2, ALFA UNIFORMES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
866	K311P-16-E/5662	Conectadores separables aislados de media tensión para 15 kV, 200 A catalogo: LE215xxxxxx, CC2CxxT, FECC2CxxT, LBI215, LFI215, ISB215, GSB215, LPF215x, LJ215Cxx, JBI25Cxxxxxx, LPC215x, IBWP225, BW150x, 2638372Cxx, 2603973Bxx, 2637024Cxx, GE215xx no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	22-09-2016	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión para 15 kV, 200 A catalogo: LE215xxxxxx, CC2CxxT, FECC2CxxT, LBI215, LFI215, ISB215, GSB215, LPF215x, LJ215Cxx, JBI25Cxxxxxx, LPC215x, IBWP225, BW150x, 2638372Cxx, 2603973Bxx, 2637024Cxx, GE215xx no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
867	K3111-17-E/5663	Calzado de Proteccion, H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	05-12-2017	09-08-2030	GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V.	CRUCERO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de Proteccion, CRUCERO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
868	K311X-16-E/5664	Poste de concreto reforzado seccipon octagonal, descripiones cortas: PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-9-600, PCR-9C-600, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700, PCR-15-800; Postes de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60, descripción corta: PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-400, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	27-09-2016	09-08-2030	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado seccipon octagonal, descripiones cortas: PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR- 9C-400, PCR-9-600, PCR-9C-600, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700, PCR-15-800; Postes de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60, descripción corta: PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-400, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, GEA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
869	K311X-21-E/5665	Ancla C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	01-12-2021	09-08-2030	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C3, GEA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
870	K311X-21-E/5666	Tapa y Aro 84 A de Material polimérico para Arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	18-11-2021	09-08-2030	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84 A de Material polimérico para Arroyo, GEA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
871	K311X-21-E/5667	Tapa y Aro 84B de Material polimérico para Banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	18-11-2021	09-08-2030	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84B de Material polimérico para Banqueta, GEA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
872	K311X-12-E/5668	GRILLETE GA1, 2G400-00, EDICIÓN FEBRERO 2007, GRILLETE GA	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRILLETE GA1, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
873	K3112-20-E/5677	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 650ETP, 650LT-B, 655ETP-WX-DRG, 655LRTP-WX-DRG, 650LRTPA3, 655BEA3, 650STICK-OK, 655CA-W (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	03-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 650ETP, 650LT-B, 655ETP-WX-DRG, 655LRTP-WX-DRG, 650LRTPA3, 655BEA3, 650STICK-OK, 655CA-W (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
874	K3112-20-E/5678	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: K650ETP, K650LT-B, K650LINK-OK, K655ETP-WX-DRG, K655LRTP-WX-DRG, K650LRTPA2, K655BEA2, K650STICK-OK, K650WINDOW-OK, 655CA-W (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	03-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: K650ETP, K650LT-B, K650LINK-OK, K655ETP-WX-DRG, K655LRTP-WX-DRG, K650LRTPA2, K655BEA2, K650STICK-OK, K650WINDOW-OK, 655CA-W (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
875	K3112-20-E/5679	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 60 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 755CA-W, 750CP, 750ETP, 750LT-B, 750LRTPA2, 755BEA2, 755ETP-WX-DRG, 755LRTP-WX-DRG (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	03-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 60 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 755CA-W, 750CP, 750ETP, 750LT-B, 750LRTPA2, 755BEA2, 755ETP-WX-DRG, 755LRTP-WX-DRG (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
876	K3112-20-E/5680	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	01-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
877	K3112-20-E/5681	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: K655LINK-C-LR-WX-B-DRG, K655LINK-B-LR-WX-B-DRG, K650LBM-3, K655LINK-C-LR-WX-A-DRG, K655LINK-B-LR-WX-A-DRG, K650LB, K650CAB, K655BI-LINK-C-LR-WX-DRG,K655BI-LINK-B-LR-WX-DRG, K650LK-C-VB, K650LK-C, K650CAM-OK, K655RETP, K655RLRTP, K655LR-WX, K655DLR-WX, K656LR-WX, K656DLR-WX, K655BLR, K656BLR, K655BRLR, K656BRLR, K655SR-WX, K655DSR-WX, K655BSR, K650SRA, K655BVS, 655CA-W, 655CK-WX, 655CK-WX-ARR, K655BE, K656DR, K656DRG, K650BIP, 650GP, K650SOP, K650CP, K651CP, K650RTP, K650RTW, 650VSA, 650SA, K650J2, K650J3, K650J4, K655L1, K655L2, K655VSL2, K655L3, K655VSL3, K655L4,K655VSL4, 655TCK-WX, K6561-WX, K6561-HP, K656CY-WX, K656CY-HP, K656CH-WX, K656CH-HP, K6561-BUS, K656CY-BUS, K656CH-BUS, K655YSR-WX, K655YDSR-WX, K656YDSR-WX, K655YBSR, K655YDR, 650BA, 650ARR-X, K650YBIP, 650YGP, 650GYDR, 650BAW, JX-XX-25, JX-XX-25-TMA, JX-XX-25-L, JX-XX-25-R, JX-XX-25-N, JX-XX-25-SV, JX-XX-25-SV-TMA, JX-XX-25-SV-L, JX-XX-25-SV-R, JX-XX-25-SV-N (X es el número de derivaciones, XX son las diferentes configuraciones de 200 y 600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	18-05-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: K655LINK-C-LR-WX-B-DRG, K655LINK-B-LR-WX-B-DRG, K650LBM-3, K655LINK-C-LR-WX-A-DRG, K655LINK-B-LR-WX-A-DRG, K650LB, K650CAB, K655BI-LINK-C-LR-WX-DRG,K655BI-LINK-B-LR-WX-DRG, K650LK-C-VB, K650LK-C, K650CAM-OK, K655RETP, K655RLRTP, K655LR-WX, K655DLR-WX, K656LR-WX, K656DLR-WX, K655BLR, K656BLR, K655BRLR, K656BRLR, K655SR-WX, K655DSR-WX, K655BSR, K650SRA, K655BVS, 655CA-W, 655CK-WX, 655CK-WX-ARR, K655BE, K656DR, K656DRG, K650BIP, 650GP, K650SOP, K650CP, K651CP, K650RTP, K650RTW, 650VSA, 650SA, K650J2, K650J3, K650J4, K655L1, K655L2, K655VSL2, K655L3, K655VSL3, K655L4,K655VSL4, 655TCK-WX, K6561-WX, K6561-HP, K656CY-WX, K656CY-HP, K656CH-WX, K656CH-HP, K6561-BUS, K656CY-BUS, K656CH-BUS, K655YSR-WX, K655YDSR-WX, K656YDSR-WX, K655YBSR, K655YDR, 650BA, 650ARR-X, K650YBIP, 650YGP, 650GYDR, 650BAW, JX-XX-25, JX-XX-25-TMA, JX-XX-25-L, JX-XX-25-R, JX-XX-25-N, JX-XX-25-SV, JX-XX-25-SV-TMA, JX-XX-25-SV-L, JX-XX-25-SV-R, JX-XX-25-SV-N (X es el número de derivaciones, XX son las diferentes configuraciones de 200 y 600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

878	K3112-20-E/5682	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 755LR-WX, 756LR-WX, 755DLR-WX, 756DLR-WX, 755BLR, 756BLR, 755BVS, 755CA-W, 755CK-WX, 755BE, 750BIP, 750GP, 750SOP, 750CP, 750VSA, 750SA, 750J2, 750J3, 750J4, 755L1, 755L2, 755VSL2, 755L3, 755VSL3, 755L4, 755VSL4, 750LBM-3, 750LB, 750CAB, 750LK-C, 755BEA2, 755TCK-WX, 750CAM-OK, 750LINK-OK, 750LK-C-VB, 750STICK-OP, 755LINK-C-LR-WX-B-DRG, 755LINK-B-LR-WX-B-DRG, 755LINK-C-LR-WX-A-DRG, 755LINK-B-LR-WX-A-DRG, 755BI-LINK-C-LR-WX-DRG, 755BI-LINK-B-LR-WX-DRG, 750WINDOW-OK, JX-XX-35, JX-XX-35-TMA, JX-XX-35-L, JX-XX-35-R, JX-XX-35-N, JX-XX-35-SV, JX-XX-35-SV-TMA, JX-XX-35-SV-L, JX-XX-35-SV-R, JX-XX-35-SV-N (X es el número de derivaciones, XX son las diferentes configuraciones de 200 A y 600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	26-05-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: 755LR-WX, 756LR-WX, 755DLR-WX, 756DLR-WX, 755BLR, 756BLR, 755BVS, 755CA-W, 755CK-WX, 755BE, 750BIP, 750GP, 750SOP, 750CP, 750VSA, 750SA, 750J2, 750J3, 750J4, 755L1, 755L2, 755VSL2, 755L3, 755VSL3, 755L4, 755VSL4, 750LBM-3, 750LB, 750CAB, 750LK-C, 755BEA2, 755TCK-WX, 750CAM-OK, 750LINK-OK, 750LK-C-VB, 750STICK-OP, 755LINK-C-LR-WX-B-DRG, 755LINK-B-LR-WX-B-DRG, 755LINK-C-LR-WX-A-DRG, 755LINK-B-LR-WX-A-DRG, 755BI-LINK-C-LR-WX-DRG, 755BI-LINK-B-LR-WX-DRG, 750WINDOW-OK, JX-XX-35, JX-XX-35-TMA, JX-XX-35-L, JX-XX-35-R, JX-XX-35-N, JX-XX-35-SV, JX-XX-35-SV-TMA, JX-XX-35-SV-L, JX-XX-35-SV-R, JX-XX-35-SV-N (X es el número de derivaciones, XX son las diferentes configuraciones de 200 A y 600 A) y (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto). Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
879	K3115-12-E/5691	SERVIDOR SCADA PARA SISTEMA SICLE, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL LOCAL DE ESTACIÓN (CICLE)	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SERVIDOR SCADA PARA SISTEMA SICLE, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
880	K3112-14-E/5694	CAPACITORES DE POTENCIA, CON TECNOLOGíA ALL FILM, CON TENSIONES NOMINALES DESDE 7.96 kV HASTA 19.92kV, POTENCIAS NOMINALES DESDE 50kVAR HASTA 300kVAR, FRECUENCIA 60Hz, NBAI 110 kV, 150kV Y 200kV, PARA APLICACIÓN EN ZONAS NORMALES O DE CONTAMINACIÓN MEDIA Y ALTA, EXTRA ALTA CONTAMINACIÓN SOLO HASTA 14.4 kV, PARA ALTITUD DE OPERACIÓN DE 0 A 2500 M.S.N.M., CON BOQUILLAS DE PORCELANA, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	10-04-2014	09-08-2030	SHREEM ELECTRIC LTD	SHREEM	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CAPACITORES DE POTENCIA, CON TECNOLOGíA ALL FILM, CON TENSIONES NOMINALES DESDE 7.96 kV HASTA 19.92kV, POTENCIAS NOMINALES DESDE 50kVAR HASTA 300kVAR, FRECUENCIA 60Hz, NBAI 110 kV, 150kV Y 200kV, PARA APLICACIÓN EN ZONAS NORMALES O DE CONTAMINACIÓN MEDIA Y ALTA, EXTRA ALTA CONTAMINACIÓN SOLO HASTA 14.4 kV, PARA ALTITUD DE OPERACIÓN DE 0 A 2500 M.S.N.M., CON BOQUILLAS DE PORCELANA, SHREEM, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
881	K311P-21-E/5700	Torres armadas de acero tubular: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04., J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	12-01-2021	09-08-2030	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	Melqro Material y Equipo Eléctrico de Querétaro	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04., Melqro Material y Equipo Eléctrico de Querétaro, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
882	K311B-20-E/5703	Tapa y aro 84A de material polimérico para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	28-08-2020	09-08-2030	FATUVISA, S.A. DE C.V.	FATUVISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84A de material polimérico para arroyo, FATUVISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
883	K311B-19-E/5704	TAPA Y MARCO 84B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA COLOR NEGRO Y/O NATURAL(MARFIL)., 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	04-06-2019	09-08-2030	FATUVISA, S.A. DE C.V.	FATUVISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TAPA Y MARCO 84B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA COLOR NEGRO Y/O NATURAL(MARFIL)., FATUVISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

884	K3112-12-E/5725	CONMUTADORES SELECTORES TIPO ROTATIVO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN NOMINAL: 120VCA, 240VCA, 480VCA, 125VCD Y 250VCD; CORRIENTE NOMINAL: 25A, CORRIENTE MOMENTANEA: 170A (3S), TIPO DE SERVICIO: PESADO, MODELOS: 2TB, GU600-08, EDICIÓN OCTUBRE 1999, CONMUTADORES SELECTORES TIPO ROTATIVO PARA TABLEROS	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.	VOLTAMP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONMUTADORES SELECTORES TIPO ROTATIVO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN NOMINAL: 120VCA, 240VCA, 480VCA, 125VCD Y 250VCD; CORRIENTE NOMINAL: 25A, CORRIENTE MOMENTANEA: 170A (3S), TIPO DE SERVICIO: PESADO, MODELOS: 2TB, VOLTAMP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
885	K3112-12-E/5726	RELEVADORES AUXILIARES DE DISPARO, CON BLOQUEO Y REPOSICIÓN MANUAL TIPO ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN NOMINAL: 120VCA, 240VCA, 480VCA, 125VCD Y 250VCD, CORRIENTE NOMINAL : 25A, CORRIENTE MOMENTANEA: 170A (3s), MODELOS: 2TB, G6800-59, EDICIÓN JUNIO 1998, RELEVADOR AUXILIAR DE DISPARO CON BLOQUEO Y REPOSICIÓN MANUAL TIPO ROTATIVO	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.	VOLTAMP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	RELEVADORES AUXILIARES DE DISPARO, CON BLOQUEO Y REPOSICIÓN MANUAL TIPO ROTATIVO DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN NOMINAL: 120VCA, 240VCA, 480VCA, 125VCD Y 250VCD, CORRIENTE NOMINAL : 25A, CORRIENTE MOMENTANEA: 170A (3s), MODELOS: 2TB, VOLTAMP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
886	K3111-17-E/5729	Conectador de derivación tipo perforación para cables aislados, catálogo IPC02 rango de conexión: 21.2 mm2 (4 AWG)-85 mm2 (3/0 AWG), 55100-01, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Conectadores de Derivación tipo Perforación para Cables Aislados	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador de derivación tipo perforación para cables aislados, catálogo IPC02 rango de conexión: 21.2 mm2 (4 AWG)-85 mm2 (3/0 AWG), BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
887	K311D-17-E/5730	Transformadores monofásicos de distribución tipo poste D1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMH-415; DC1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMI-415; DAC1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMJ-415 (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos de distribución tipo poste D1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMH-415; DC1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMI-415; DAC1-50-13200YT/7620-120/240 SERIE DMJ-415 (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
888	K311V-19-E/5731	Transformador de corriente: modelo CA-145 y modelo CA-145/F; tensión nominal del sistema 138 kV; tensión máxima de diseño 145 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 650 kV int /750 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA ó 63 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	09-07-2019	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente: modelo CA-145 y modelo CA-145/F; tensión nominal del sistema 138 kV; tensión máxima de diseño 145 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 650 kV int /750 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA ó 63 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
889	K311J-12-E/5736	PERNO RECEPTÁCULO PARA ARO DE SEGURIDAD, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, AROS DE SEGURIDAD, PERNO - CANDADO Y PERNO - RECEPTÁCULO PARA WATTHORÍMETRO	26-07-2013	09-08-2030	BK SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V.	BK SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO RECEPTÁCULO PARA ARO DE SEGURIDAD, BK SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

890	K311V-25-E/5737	Transformador de potencial capacitivo, modelo DDB-145, tensión nominal del sistema 138 kV tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT. 650/750 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	21-02-2025	21-02-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo DDB-145, tensión nominal del sistema 138 kV tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT. 650/750 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF ú 8800 pF, altitud de operación mayor de 2500 m s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
891	K311D-21-E/5738	Cable semiaislado con conductor de aluminio, cobre o ACSR para tensiones hasta 38 kV, con aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP) calibres – 1/0 AWG, 3/0 AWG, 266 kcmil, 336 kcmil, 477 kcmil, E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	06-04-2021	09-08-2030	KOBREX, S.A. DE C.V.	AEROKOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable semiaislado con conductor de aluminio, cobre o ACSR para tensiones hasta 38 kV, con aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP) calibres – 1/0 AWG, 3/0 AWG, 266 kcmil, 336 kcmil, 477 kcmil, AEROKOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
892	K3112-18-E/5746	Cuchilla desconectadora en aire, tripolar, de operación manual sin carga en grupo, tipo RTP: DE 15 kV, CFE CSA-125-3-15-630, catálogo: RTP-63125, 630 A y 25 kA de 15 kV, CFE CSA-125-3-15-1250, catálogo: RTP-12125, 1250 A y 31.5 kA de 15 kV, CFE CSA-125-3-15-2000, catálogo: RTP-20125, 2000 A y 40 kA de 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-630, catálogo: RTP-63150, 630 y 25 kA de 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-1250, catálogo: RTP-12150, 1250 A y 31.5 kA DE 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-2000, catálogo: RTP-20150, 2000 A y 40 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-630, catálogo: RTP-63200, 630 A y 25 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-1250, catálogo: RTP-12200, 1250 A y 31.5 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-2000, catálogo RTP-20200, 2000 A y 40 kA, CFE CSA-170-1-25.8-630, catálogo, RTP-63170 630 A y 25 kA de 25.8 kV, CFE CSA-170-1-25.8-1250, catálogo RTP-12170, 1250 A y 31.5 kA de 25.8 kV, CFE CSA-170-1-25.8-2000, catálogo RTP-20170 2000 A y 40 kA de 25.8 kV, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	08-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora en aire, tripolar, de operación manual sin carga en grupo, tipo RTP: DE 15 kV, CFE CSA-125-3-15-630, catálogo: RTP-63125, 630 A y 25 kA de 15 kV, CFE CSA-125-3-15-1250, catálogo: RTP-12125, 1250 A y 31.5 kA de 15 kV, CFE CSA-125-3-15-2000, catálogo: RTP-20125, 2000 A y 40 kA de 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-630, catálogo: RTP-63150, 630 y 25 kA de 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-1250, catálogo: RTP-12150, 1250 A y 31.5 kA DE 25.8 kV, CFE CSA-150-3-25.8-2000, catálogo: RTP-20150, 2000 A y 40 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-630, catálogo: RTP-63200, 630 A y 25 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-1250, catálogo: RTP-12200, 1250 A y 31.5 kA de 38 kV, CFE CSA-200-3-38-2000, catálogo RTP-20200, 2000 A y 40 kA, CFE CSA-170-1-25.8-630, catálogo, RTP-63170 630 A y 25 kA de 25.8 kV, CFE CSA-170-1-25.8-1250, catálogo RTP-12170, 1250 A y 31.5 kA de 25.8 kV, CFE CSA-170-1-25.8-2000, catálogo RTP-20170 2000 A y 40 kA de 25.8 kV, IUSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
893	K311X-19-E/5757	Grapa remate RAL8, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	02-07-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa remate RAL8, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
894	K3423-14-E/5759	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 30/45/50 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C, %Z = 16.8%, @ 50 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 230 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 24-7223, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-30-230-34.5/1050-200, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 30/45/50 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C, %Z = 16.8%, @ 50 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 230 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 24-7223, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-30-230-34.5/1050-200, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
895	K3423-14-E/5760	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 20/26.67/33.33 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 14%, @ 33.33 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 230 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV, CONEXIÓN ESTRELLA EN A.T. - DELTA EN B.T., N/S: 24-7327, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-20-230-34.5/1050-200, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 20/26.67/33.33 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 14%, @ 33.33 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 230 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV, CONEXIÓN ESTRELLA EN A.T. - DELTA EN B.T., N/S: 24-7327, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-20-230-34.5/1050-200, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
896	K3423-14-E/5761	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 40MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO FOA, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 65 ºC, %Z = 8%, @ 40 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5/13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 24-7248, DESCRIPCION CORTA: STC-40-115-34.5-13.8/550-200-110, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 40MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO FOA, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 65 ºC, %Z = 8%, @ 40 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5/13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 24-7248, DESCRIPCION CORTA: STC-40-115-34.5-13.8/550-200-110, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
897	K3423-14-E/5762	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 40 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO FOA, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 65 ºC, %Z = 12%, @ 40 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115-138 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5/13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 24-7299, DESCRIPCION CORTA: STC-40-138-115-34.5-13.8/650-550-200-110, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 40 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO FOA, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 65 ºC, %Z = 12%, @ 40 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115-138 kV, (±2 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5/13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 24-7299, DESCRIPCION CORTA: STC-40-138-115-34.5-13.8/650-550-200-110, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
898	K3423-14-E/5763	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 18/24/30 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 9%, @ 18 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 23.8 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1457, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-18-115-23.8/550-150, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 18/24/30 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 9%, @ 18 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 23.8 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1457, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-18-115-23.8/550-150, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
899	K3423-14-E/5764	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 12/16/20 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 9%, @ 12 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1470, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-12-115-34.5/550-200, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 12/16/20 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 9%, @ 12 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1470, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-12-115-34.5/550-200, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
900	K3423-14-E/5765	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 24/32/40 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 50 ºC/60 ºC, %Z = 9%, @ 24 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 13.8 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1493, DESCRIPCION CORTA: STC-24-115-13.8/550-150, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 24/32/40 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 50 ºC/60 ºC, %Z = 9%, @ 24 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 13.8 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1493, DESCRIPCION CORTA: STC-24-115-13.8/550-150, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

901	K3423-14-E/5766	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 30 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO FOA, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 65 ºC, %Z = 11.5%, @ 30 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5/13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1651, DESCRIPCION CORTA: STC-30-115-34.5-13.8/550-200-110, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 30 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO FOA, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 65 ºC, %Z = 11.5%, @ 30 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5/13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1651, DESCRIPCION CORTA: STC-30-115-34.5-13.8/550-200-110, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
902	K3423-14-E/5767	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 18/24/30 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55 ºC/65 ºC, %Z = 9%, @ 18 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1723, DESCRIPCION CORTA: STC-18-115-34.5/550-200, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 18/24/30 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55 ºC/65 ºC, %Z = 9%, @ 18 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 115 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 34.5 kV (±16 X 0.625%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES BAJO CARGA, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 26-1723, DESCRIPCION CORTA: STC-18-115-34.5/550-200, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

903	K3423-14-E/5768	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 5/6.25 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 9.38%, @ 6.25 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 34.5 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 25-3140, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-5-34.5-13.8/200-150, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 5/6.25 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55°C/65°C, %Z = 9.38%, @ 6.25 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 34.5 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 13.8 kV, CONEXIÓN DELTA EN A.T. - ESTRELLA EN B.T., N/S: 25-3140, DESCRIPCIÓN CORTA: STC-5-34.5-13.8/200-150, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
904	K3423-14-E/5769	AUTO TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 5/6.25/7 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55 ºC/65 ºC, %Z = 7.5%, @ 5 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 34.5 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, -23 kV (+1 -3 X 1.8%) CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 13.8/13.8 kV, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA-DELTA, N/S: 25-3552, DESCRIPCION CORTA: STC-5-34.5-13.8-13.8/200-150-150, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	15-01-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AUTO TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SUMERGIDO EN ACEITE MINERAL, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD: 5/6.25/7 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA: 55 ºC/65 ºC, %Z = 7.5%, @ 5 MVA, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN 34.5 kV, (+1 -3 X 2.5%), CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, -23 kV (+1 -3 X 1.8%) CON CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO, 13.8/13.8 kV, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA-DELTA, N/S: 25-3552, DESCRIPCION CORTA: STC-5-34.5-13.8-13.8/200-150-150, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
905	K311P-18-E/5770	Aislador tipo poste para una red de distribución 34.5 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 33PCHG2 y 33PCHG3; catálogos MUL-LP38 y MUL-LP38C., 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-11-2018	09-08-2030	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste para una red de distribución 34.5 kV, para zonas de contaminación envolvente de hule silicón con núcleo de fibra de vidrio y herraje de hierro nodular galvanizado, descripciones cortas CFE: 33PCHG2 y 33PCHG3; catálogos MUL-LP38 y MUL-LP38C., MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
906	K311P-18-E/5772	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 1.2 kV, NBAI 45 kV, catálogo 1.2CE-5101, color gris, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	16-04-2018	09-08-2030	COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 1.2 kV, NBAI 45 kV, catálogo 1.2CE-5101, color gris, CESA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
907	K311P-18-E/5773	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 34.5 kV, NBAI 250 kV, catálogo 34CE-5969, color gris, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	16-04-2018	09-08-2030	COMPONENTES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para transformador de distribución, clase 34.5 kV, NBAI 250 kV, catálogo 34CE-5969, color gris, CESA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
908	K311X-13-E/5774	PLACA PC (1PC, 2PC), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PC (1PC, 2PC), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
909	K311X-21-E/5775	Placa PR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	19-07-2021	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PR, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

910	K311X-13-E/5776	TIRANTE H (H1, H2, H3), 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS Y HERRAJES ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H (H1, H2, H3), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
911	K311X-19-E/5777	ABRAZADERA U (UC, UL), 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	05-06-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA U (UC, UL), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
912	K311X-19-E/5778	Soporte CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	24-01-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte CV1, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
913	K3112-17-E/5779	Transformador de potencia para subestación de distribución, sumergido en aceite, para servicio intemperie, capacidad 24/32/40 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, No. De fases 3, frecuencia de operación 60 Hz, elevación de temperatura 55 °C/65 °C, tensión nominal de operación A.T. 69 kV (±2 de 2.5%), B.T. 23.8 y/13.741 (±16 de 0.625%) conexión delta, estrella, número de serie 10577, descripción corta: STC-24-69-23-350/150, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	02-05-2017	09-08-2030	VOLTRAN, S.A. DE C.V.	VOLTRAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencia para subestación de distribución, sumergido en aceite, para servicio intemperie, capacidad 24/32/40 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, No. De fases 3, frecuencia de operación 60 Hz, elevación de temperatura 55 °C/65 °C, tensión nominal de operación A.T. 69 kV (±2 de 2.5%), B.T. 23.8 y/13.741 (±16 de 0.625%) conexión delta, estrella, número de serie 10577, descripción corta: STC-24-69-23-350/150, VOLTRAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
914	K311V-24-E/5780	TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD 12/16/20 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 55°/65 °C, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN A.T. 115 kV (+1, -3 DE 2.5%) B.T. 13.8 Y/7.967 kV, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, DESCRIPCIÓN CORTA ST-12-115-13.8-550/110, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	23-04-2024	23-04-2027	VOLTRAN, S.A. DE C.V.	VOLTRAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD 12/16/20 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF/ONAF, No. DE FASES 3, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz, ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 55°/65 °C, TENSIÓN NOMINAL DE OPERACIÓN A.T. 115 kV (+1, -3 DE 2.5%) B.T. 13.8 Y/7.967 kV, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, DESCRIPCIÓN CORTA ST-12-115-13.8-550/110, VOLTRAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
915	K3112-17-E/5781	Transformador de potencia para subestación de distribución, sumergido en aceite, para servicio intemperie, capacidad 18/24/30 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, No. De fases 3, frecuencia operación 60 Hz, elevación de temperatura 55°/65° C, tensión nominal de operación A.T. 115 kV, (+1-3 de 2.5%) B.T. 13.8 y/7.967 kV (±16 DE 0.625%), conexión delta-estrella, numero de serie 16521, descripción corta: STC-18-115-13.8-550-/110, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	02-05-2017	09-08-2030	VOLTRAN, S.A. DE C.V.	VOLTRAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencia para subestación de distribución, sumergido en aceite, para servicio intemperie, capacidad 18/24/30 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF/ONAF, No. De fases 3, frecuencia operación 60 Hz, elevación de temperatura 55°/65° C, tensión nominal de operación A.T. 115 kV, (+1-3 de 2.5%) B.T. 13.8 y/7.967 kV (±16 DE 0.625%), conexión delta-estrella, numero de serie 16521, descripción corta: STC-18-115-13.8-550-/110, VOLTRAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

916	K3423-13-E/5782	AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD 25/33.333 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF, No. DE FASES 1, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz. ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 55 °C, TENSIÓN NOMINAL 220X115 kV CON DEVANADO TERCIARIO 13.8 kV, NÚMERO DE SERIE 15541, SIN DESCRIPCIÓN CORTA, K0000-13, AGOSTO 2006, TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN	26-07-2013	09-08-2030	VOLTRAN, S.A. DE C.V.	VOLTRAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN, SUMERGIDO EN ACEITE, PARA SERVICIO INTEMPERIE, CAPACIDAD 25/33.333 MVA, CLASE DE ENFRIAMIENTO ONAN/ONAF, No. DE FASES 1, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 Hz. ELEVACIÓN DE TEMPERATURA 55 °C, TENSIÓN NOMINAL 220X115 kV CON DEVANADO TERCIARIO 13.8 kV, NÚMERO DE SERIE 15541, SIN DESCRIPCIÓN CORTA, VOLTRAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
917	K311P-16-E/5783	Tubos corrugados de alta densidad tipo S color naranja o rojo diámetro nominal 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 250 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	30-05-2016	09-08-2030	CONDUCTOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	CONDUTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos corrugados de alta densidad tipo S color naranja o rojo diámetro nominal 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm y 250 mm, CONDUTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
918	K311P-18-E/5784	Tubos lisos de polietileno de alta densidad tipo II, color naranja o rojo, diámetros nominales de: 60 mm en RD-11; 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm en RD-13.5; y 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200 y 250 mm en RD-17, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	26-04-2018	09-08-2030	CONDUCTOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	CONDUTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos lisos de polietileno de alta densidad tipo II, color naranja o rojo, diámetros nominales de: 60 mm en RD-11; 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm en RD-13.5; y 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200 y 250 mm en RD-17, CONDUTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
919	K3111-17-E/5785	Conectores de perforación tipo IPC: catalogo P2X95 MK2 rangos de aplicación en el principal de 16 a 95mm2 y en la derivación de 4 a 35mm2; catalogo P3X95 rangos de aplicación en el principal de 21.2 a 95mm2 y en la derivación de 21.2 a 95mm2, 55100-01, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Conectadores de Derivación tipo Perforación para Cables Aislados	15-03-2017	09-08-2030	TYCO ELECTRONICS-SIMEL S.A.S.	TYCO ELECTRONICS	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores de perforación tipo IPC: catalogo P2X95 MK2 rangos de aplicación en el principal de 16 a 95mm2 y en la derivación de 4 a 35mm2; catalogo P3X95 rangos de aplicación en el principal de 21.2 a 95mm2 y en la derivación de 21.2 a 95mm2, TYCO ELECTRONICS, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
920	K311D-17-E/5792	Boquilla de porcelana de baja tensión BT02-750, tensión nominal 600V, corriente nominal 750A, NBAI 45kV, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	03-07-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana de baja tensión BT02-750, tensión nominal 600V, corriente nominal 750A, NBAI 45kV, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
921	K3423-13-E/5794	TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO TIPO COLUMNAS, CLASE OA/FA/FA2, 18/24/30 MVA; 60 Hz; 55°C/65°C; 1000 M.S.N.M.; A.T. 138 kV; B.T. 13.8 kV; CONEXIÓN DELTA - ESTRELLA, NÚMERO DE SERIE 505, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	17-12-2013	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO TIPO COLUMNAS, CLASE OA/FA/FA2, 18/24/30 MVA; 60 Hz; 55°C/65°C; 1000 M.S.N.M.; A.T. 138 kV; B.T. 13.8 kV; CONEXIÓN DELTA - ESTRELLA, NÚMERO DE SERIE 505, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
922	K3423-13-E/5795	TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO EN ACEITE TIPO SUBESTACIÓN, CLASE ONAN/ONAF/ONAF, 18000/24000/30000/33600 kVA; 60 Hz; 55°C/65°C; 1000 M.S.N.M.; A.T. 115 kV DELTA; B.T. 23.9 GDRY/13.79 kV; NÚMERO DE SERIE T.040N.001084.02; DESCRIPCIÓN CORTA: STC-18-115-23.9/550-150, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	16-12-2013	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFÁSICO EN ACEITE TIPO SUBESTACIÓN, CLASE ONAN/ONAF/ONAF, 18000/24000/30000/33600 kVA; 60 Hz; 55°C/65°C; 1000 M.S.N.M.; A.T. 115 kV DELTA; B.T. 23.9 GDRY/13.79 kV; NÚMERO DE SERIE T.040N.001084.02; DESCRIPCIÓN CORTA: STC-18-115-23.9/550-150, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

923	K3423-13-E/5796	TREE PHASE SUBESTATION TRANSFORMER, 30/40 MVA, 65°C RISE, CLASS ONAN/ONAF, 60 Hz, HV 34500 DELTA VOLTS WITH DETC +/- 2 STEPS X 2.5%, LV GRDY/7967 VOLTS WITH LTC +/- 16 STEPS X 0.625%; SERIAL NR. T040N.001079.02, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	17-12-2013	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TREE PHASE SUBESTATION TRANSFORMER, 30/40 MVA, 65°C RISE, CLASS ONAN/ONAF, 60 Hz, HV 34500 DELTA VOLTS WITH DETC +/- 2 STEPS X 2.5%, LV GRDY/7967 VOLTS WITH LTC +/- 16 STEPS X 0.625%; SERIAL NR. T040N.001079.02, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
924	K311F-16-E/5798	Postes de concreto reforzado con descripción corta: PCR-9-400; PCR-12-750; PCR-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	17-05-2016	09-08-2030	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A DE C.V	ICECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado con descripción corta: PCR-9-400; PCR-12-750; PCR-13-600, ICECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
925	K3112-17-E/5800	Aislador de porcelana tipo poste CFE 13PDPG1, catálogo P-2025, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE 13PDPG1, catálogo P-2025, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
926	K3112-17-E/5801	Aislador de porcelana tipo poste CFE 22PDPG1, catálogo P-2035, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE 22PDPG1, catálogo P-2035, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
927	K3112-17-E/5802	Aislador de porcelana tipo poste CFE 13PCPG3, catálogo P-2115, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-03-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo poste CFE 13PCPG3, catálogo P-2115, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

928	K3112-20-E/5803	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 165LR-WX, 166LR-WX, 165LRJS-WX, 166LRJS-WX, 167ELR-WX, 168ELR-WX, 167RLR-WX, 168RLR-WZ, 167DLR-WX, 167DELR-WX, 168DELR-WX, 167LRT-WX, 1601A4, 1601EA4, 1602A3R, 160DR, 160DRG, 167DRG, 161GP, 164FT, 164FTV, 164FT2-AB, 164FT3-AB, 164FT4-AB, 161SOP, 164SOP, 166LRF, 164J2, 164J2-5, 164J3, 164J3-5, 164J4, 164J4-5, K1601WFT, K1601WFTV, 276BWP, K1601WJ2, K1601WJ2-5, K1601WJ3, K1601WJ3-5, K1601WJ4, K1601WJ4-5, 156LR-WX, 156DLR-WX, 150BA, K1501A1, K1502A1, K150DP, K150DR,K151SOP, 151GP, K1501FT, K1501J2-U, K1501J3-U, K1501J4-U, 156LRF,K151SR-WX, K151SP-WX, K150T,K150S, K151LS-WX, K151LY-WX, 150TB1, 150TB2, 150TB3, 150TB4, 150TB5, 10EP-W. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	03-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 165LR-WX, 166LR-WX, 165LRJS-WX, 166LRJS-WX, 167ELR-WX, 168ELR-WX, 167RLR-WX, 168RLR-WZ, 167DLR-WX, 167DELR-WX, 168DELR-WX, 167LRT-WX, 1601A4, 1601EA4, 1602A3R, 160DR, 160DRG, 167DRG, 161GP, 164FT, 164FTV, 164FT2-AB, 164FT3-AB, 164FT4-AB, 161SOP, 164SOP, 166LRF, 164J2, 164J2-5, 164J3, 164J3-5, 164J4, 164J4-5, K1601WFT, K1601WFTV, 276BWP, K1601WJ2, K1601WJ2-5, K1601WJ3, K1601WJ3-5, K1601WJ4, K1601WJ4-5, 156LR-WX, 156DLR-WX, 150BA, K1501A1, K1502A1, K150DP, K150DR,K151SOP, 151GP, K1501FT, K1501J2-U, K1501J3-U, K1501J4-U, 156LRF,K151SR-WX, K151SP-WX, K150T,K150S, K151LS-WX, K151LY-WX, 150TB1, 150TB2, 150TB3, 150TB4, 150TB5, 10EP-W. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
929	K3112-19-E/5809	Conmutadores selectores tipo rotativo selector de control y control de interruptor familia C038 y C064, GU600-08, EDICIÓN OCTUBRE 1999, Conmutadores Selectores Tipo Rotativo para Tableros	07-05-2019	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	EECORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conmutadores selectores tipo rotativo selector de control y control de interruptor familia C038 y C064, EECORE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
930	K3112-19-E/5810	Conmutadores selectores tipo rotativo de levas, selectores de control y control de interruptor, GU600-08, EDICIÓN OCTUBRE 1999, Conmutadores Selectores Tipo Rotativo para Tableros	13-03-2019	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	EECORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conmutadores selectores tipo rotativo de levas, selectores de control y control de interruptor, EECORE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
931	K3112-19-E/5811	Relevador auxiliar de disparo con bloqueo y reposición manual familia C086, G6800-59, EDICIÓN JUNIO 1998, Relevador Auxiliar de Disparo con Bloqueo y Reposición Manual Tipo Rotativo	14-03-2019	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	EECORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Relevador auxiliar de disparo con bloqueo y reposición manual familia C086, EECORE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
932	K3112-19-E/5812	Relevador auxiliar de disparo con bloqueo y reposición manual de levas, G6800-59, EDICIÓN JUNIO 1998, Relevador Auxiliar de Disparo con Bloqueo y Reposición Manual Tipo Rotativo	14-03-2019	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	EECORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Relevador auxiliar de disparo con bloqueo y reposición manual de levas, EECORE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
933	K311J-20-E/5821	Ancla cónica C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	20-11-2020	09-08-2030	INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL,S.A. DE C.V.	IEN INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla cónica C1 y C3, IEN INDUSTRIA ELECTRICA NACIONAL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
934	K311P-24-E/5824	CONECTOR DERIVADOR PARALELO A COMPRESIÓN DE ALUMINIO, DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE: CONECTADOR CDP 7-10/4-6; CDP 7-10/7-10; CDP 11-12/7-10 Y CDP 11-12/11-12, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE XH102; XH11; XH1311 Y XH13, 55000-98, ENERO 2020, Conectadores para las Redes Generales de Distribución	19-04-2024	19-04-2027	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR DERIVADOR PARALELO A COMPRESIÓN DE ALUMINIO, DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE: CONECTADOR CDP 7-10/4-6; CDP 7-10/7-10; CDP 11-12/7-10 Y CDP 11-12/11-12, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE XH102; XH11; XH1311 Y XH13, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
935	K3112-17-E/5825	Conectador perforación 1P-1D principal # 4 - 3/0 derivado # 4 - 3/0 catalogo NILED P-95; conectador perforación 1P-1D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-25; conectador perforación 1P-2D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-12; conectador perforación 1P-4D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-14; 1P-6D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-16; 1P-8D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-18, 55100-01, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Conectadores de Derivación tipo Perforación para Cables Aislados	15-06-2017	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador perforación 1P-1D principal # 4 - 3/0 derivado # 4 - 3/0 catalogo NILED P-95; conectador perforación 1P-1D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-25; conectador perforación 1P-2D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-12; conectador perforación 1P-4D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-14; 1P-6D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-16; 1P-8D principal # 4 - 3/0 derivado # 8 - # 4 catalogo NILED P-18, NILED, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
936	K3111-13-E/5830	PERNO DR - 16X305mm (12") Y PERNO DR - 16X356mm (14"), 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR - 16X305mm (12") Y PERNO DR - 16X356mm (14"), QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
937	K3111-13-E/5833	TIRANTE H1 Y TIRANTE H2, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H1 Y TIRANTE H2, QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
938	K3111-17-E/5834	Tirante T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	30-01-2017	09-08-2030	QUELTRO S.A. DE C.V.	QUELTRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante T2, QUELTRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
939	K3111-13-E/5835	BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, BASTIDOR B3 Y BASTIDOR B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, BASTIDOR B3 Y BASTIDOR B4, QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
940	K3112-22-E/5850	Interruptor de potencia en gas SF6 de 115/123/145 kV, hasta 3150 A, 550/650 kV de NBAI, hasta 40 kA 1s, tipo tanque vivo, modelo LTB 145 D1/B, con mecanismo de operación a resorte tipo BLK 222, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	05-04-2022	09-08-2030	HITACHI ENERGY SWEDEN AB	ABB	SUECIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6 de 115/123/145 kV, hasta 3150 A, 550/650 kV de NBAI, hasta 40 kA 1s, tipo tanque vivo, modelo LTB 145 D1/B, con mecanismo de operación a resorte tipo BLK 222, ABB, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
941	K3112-22-E/5851	Interruptor de potencia en gas SF6 de 230/245 kV, hasta 3150 A, 1050/1200 kV de NBAI, hasta 40 kA 1s, tipo tanque vivo, modelo LTB 245 E1, con mecanismo de operación a resorte tipo BLK 222, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	09-05-2022	09-08-2030	HITACHI ENERGY SWEDEN AB	ABB	SUECIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6 de 230/245 kV, hasta 3150 A, 1050/1200 kV de NBAI, hasta 40 kA 1s, tipo tanque vivo, modelo LTB 245 E1, con mecanismo de operación a resorte tipo BLK 222, ABB, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
942	K3112-22-E/5852	Interruptor de potencia en gas SF6 de 400/420 kV, hasta 4000 A, 1425/1550(+315) kV de NBAI, hasta 40 kA 1 s, tipo tanque vivo modelo LTB 420 E2/ LTB 420 TE2, con mecanismo de operación a resorte tipo BLG 1002 A, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	09-05-2022	09-08-2030	HITACHI ENERGY SWEDEN AB	ABB	SUECIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6 de 400/420 kV, hasta 4000 A, 1425/1550(+315) kV de NBAI, hasta 40 kA 1 s, tipo tanque vivo modelo LTB 420 E2/ LTB 420 TE2, con mecanismo de operación a resorte tipo BLG 1002 A, ABB, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
943	K3112-22-E/5853	Interruptor de potencia en gas SF6 de 230/245 kV, hasta 4000 A, 1050/1200 kV NBAI, hasta 63 kA, 3s, tipo tanque vivo, modelo HPL 245 B1, con mecanismo de operación a resorte tipo BLG 1002 A, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	09-05-2022	09-08-2030	HITACHI ENERGY SWEDEN AB	ABB	SUECIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6 de 230/245 kV, hasta 4000 A, 1050/1200 kV NBAI, hasta 63 kA, 3s, tipo tanque vivo, modelo HPL 245 B1, con mecanismo de operación a resorte tipo BLG 1002 A, ABB, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

944	K3112-22-E/5855	Interruptor de potencia en gas SF6 de 400/420 kV, hasta 4000 A, 1550/1550(+315) kV NBAI, hasta 50 kA, 3s, tipo tanque vivo modelo HPL 420 B2 / HPL 420 TB2, con mecanismo de operación a resorte tipo BLG 1002 A, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	09-05-2022	09-08-2030	HITACHI ENERGY SWEDEN AB	ABB	SUECIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6 de 400/420 kV, hasta 4000 A, 1550/1550(+315) kV NBAI, hasta 50 kA, 3s, tipo tanque vivo modelo HPL 420 B2 / HPL 420 TB2, con mecanismo de operación a resorte tipo BLG 1002 A, ABB, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
945	K311F-18-E/5868	Tapa y marco de material polimérico 84A para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	17-09-2018	09-08-2030	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A DE C.V	ICECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco de material polimérico 84A para arroyo, ICECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
946	K311F-18-E/5869	TAPA Y MARCO DE MATERIAL POLIMÉRICO 84B PARA BANQUETA, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	17-09-2018	09-08-2030	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A DE C.V	ICECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TAPA Y MARCO DE MATERIAL POLIMÉRICO 84B PARA BANQUETA, ICECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
947	K311B-19-E/5872	Postes de concreto reforzado tipo normal y contaminación, descripción corta: PCR-9(C)-400, PCR-12(C)-750, PCR-13(C)-600 y PCR-14-700 , Postes de Concreto Reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600) , J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	18-12-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo normal y contaminación, descripción corta: PCR-9(C)-400, PCR-12(C)-750, PCR-13(C)-600 y PCR-14-700 , Postes de Concreto Reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600) , CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
948	K311B-19-E/5873	ANCLAS C , ANCLA CÓNICA C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	18-12-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLAS C , ANCLA CÓNICA C3, CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
949	K311P-24-E/5876	Tapa y marco 84A de material polimérico, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	26-08-2024	26-08-2027	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INPOCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco 84A de material polimérico, INPOCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
950	K3112-17-E/5883	Equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea, modelo CMS-24, con transformadores combinados de medida, modelo CMI-24, para sistemas con tensión nominal de 23 kV, tensión máxima de diseño del equipo 27 kV, frecuencia 60 HZ, NBAI (TAIR) 125 kV, clase y carga de exactitud: para el transformador de corriente 0.2S FS<= 20, carga 10 VA; para el trasformador de potencial 0.2, carga 50 VA gabinete de acero inoxidable grado 304, espesor del recubrimiento anticorrosivo del gabinete exterior 148 a 160 micrómetros, G0000-90, EDICIÓN AGOSTO 2015, Equipos de Medición en Media Tensión tipo Pedestal para Distribución Subterránea	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea, modelo CMS-24, con transformadores combinados de medida, modelo CMI-24, para sistemas con tensión nominal de 23 kV, tensión máxima de diseño del equipo 27 kV, frecuencia 60 HZ, NBAI (TAIR) 125 kV, clase y carga de exactitud: para el transformador de corriente 0.2S FS<= 20, carga 10 VA; para el trasformador de potencial 0.2, carga 50 VA gabinete de acero inoxidable grado 304, espesor del recubrimiento anticorrosivo del gabinete exterior 148 a 160 micrómetros, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
951	K3112-18-E/5884	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C2501250, catálogo AS1462, 38 kV, 1250 A, 250 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C2501250, catálogo AS1462, 38 kV, 1250 A, 250 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
952	K3112-18-E/5885	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C2502000, catálogo AS1462, 38 kV, 2000 A, 250 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	25-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C2502000, catálogo AS1462, 38 kV, 2000 A, 250 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
953	K311D-13-E/5890	PERNO ANCLA 1PA, 2PA, 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	ACEROMEX, S.A. DE C.V.	AOMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO ANCLA 1PA, 2PA, 3PA, AOMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
954	K311D-13-E/5891	BASTIDOR B1, B2, B3, B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, BASTIDORES B	26-07-2013	09-08-2030	ACEROMEX, S.A. DE C.V.	AOMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1, B2, B3, B4, AOMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
955	K311D-13-E/5892	PERNO DR 16/305, 16/356, 16/406, 16/457, 16/508, 16/560, 16/610 16/660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DR	26-07-2013	09-08-2030	ACEROMEX, S.A. DE C.V.	AOMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR 16/305, 16/356, 16/406, 16/457, 16/508, 16/560, 16/610 16/660, AOMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
956	K311D-13-E/5893	SOPORTE PARA AISLADOR (SOPORTE SPA), 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, SOPORTE PARA AISLADOR	26-07-2013	09-08-2030	ACEROMEX, S.A. DE C.V.	AOMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE PARA AISLADOR (SOPORTE SPA), AOMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
957	K311D-13-E/5895	PLACAS 1PC Y 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	ACEROMEX, S.A. DE C.V.	AOMX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACAS 1PC Y 2PC, AOMX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
958	K3115-13-E/5911	TABLILLAS DE CONEXIÓN TERMINALES CPB-6, CPB-6B Y WGO-PB6, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, TABLILLA DE CONEXIONES	26-07-2013	09-08-2030	KLEMSAN ELECTRIK AND ELEKTRONIK SAN. TIC. A.S.	KLEMSAN		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIÓN TERMINALES CPB-6, CPB-6B Y WGO-PB6, KLEMSAN, Fabricado en Turquía	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
959	K311P-16-E/5913	Conectadores separables aislados de media tensión para 25 kV, 200 A catálogos: LE225xxxxxx, CC2xxT, FECC2CxxT, LBI225, LFI225, ISB225, GSB225, LPF225x, LJ225Cxx, JBI25Cxxxxx, LPC225x, IBWP225, BW150x, 2638372Cxx, 2603973Bxx, 2637024Cxx, GE225CSxx, SAxx, JBX25Cxxx, SP25xxxx, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	22-09-2016	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión para 25 kV, 200 A catálogos: LE225xxxxxx, CC2xxT, FECC2CxxT, LBI225, LFI225, ISB225, GSB225, LPF225x, LJ225Cxx, JBI25Cxxxxx, LPC225x, IBWP225, BW150x, 2638372Cxx, 2603973Bxx, 2637024Cxx, GE225CSxx, SAxx, JBX25Cxxx, SP25xxxx, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
960	K311P-16-E/5914	Conectadores separables aislados de media tensión para 15 kV, 600 A catálogos: DT625x, DIP625xx, CC6xxxx, CA625xx, DCP625x, DBE625, BLRTP615xx, LRTP615, ISB625x, DJ625xxx, DPC625x, 2637019Bxx, 2637459Cxx, 2637604Cxx, BT625xx, BTP615xx, TP615xx, POP615xx, UOP625xx, DBA615, PDBA615, DIPCAP, STUD-x, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	22-09-2016	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión para 15 kV, 600 A catálogos: DT625x, DIP625xx, CC6xxxx, CA625xx, DCP625x, DBE625, BLRTP615xx, LRTP615, ISB625x, DJ625xxx, DPC625x, 2637019Bxx, 2637459Cxx, 2637604Cxx, BT625xx, BTP615xx, TP615xx, POP615xx, UOP625xx, DBA615, PDBA615, DIPCAP, STUD-x, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
961	K311P-16-E/5915	Conectadores separables aislados de media tensión para 25 kV, 600 A catalogo: DT625x, DIP625xx, CC6Axxx, CA625xx, DCP625x, DBE625, BLRTP615x, LRTP615x, ISB625x, DJ625Axx, DPC625, 2637019Bxx, 2637459Cxx, 2637604Cxx, BTP625xx, TP625xx, POP625xx, DBA625, PDBA625, PISB625, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	22-09-2016	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión para 25 kV, 600 A catalogo: DT625x, DIP625xx, CC6Axxx, CA625xx, DCP625x, DBE625, BLRTP615x, LRTP615x, ISB625x, DJ625Axx, DPC625, 2637019Bxx, 2637459Cxx, 2637604Cxx, BTP625xx, TP625xx, POP625xx, DBA625, PDBA625, PISB625, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
962	K3112-19-E/5935	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 69SYB120dA y 69SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-69N y ASSI-69C, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	17-09-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de hule silicón, CFE 69SYB120dA y 69SYB120eA, para zonas de alta y muy alta contaminación, catálogos ASSI-69N y ASSI-69C, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
963	K311V-15-E/5936	Torres armadas de acero tubular con descripción corta: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	19-10-2015	09-08-2030	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.	DIECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular con descripción corta: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04, DIECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
964	K311V-18-E/5937	Torres armadas de acero tubular con descripción corta: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	19-12-2018	09-08-2030	CONSTRUCCIONES E ILUMINACION ELIAS, S.A. DE C.V.	CEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular con descripción corta: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04, CEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
965	K3115-13-E/5938	CONTROL DIGITAL PARA BANCO DE CAPACITORES, MODELO M-6280A (MONOFASICO), V8000-33, EDICIÓN FEBRERO 2001, CONTROL PARA CONDENSADORES ELECTRICOS	26-07-2013	09-08-2030	BECKWITH ELECTRIC CO., INC.	BECKWITH	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONTROL DIGITAL PARA BANCO DE CAPACITORES, MODELO M-6280A (MONOFASICO), BECKWITH, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
966	K3115-13-E/5939	CONTROL DIGITAL PARA BANCO DE CAPACITORES, MODELO M-6283A (TRIFASICO), V8000-33, EDICIÓN FEBRERO 2001, CONTROL PARA CONDENSADORES ELECTRICOS	26-07-2013	09-08-2030	BECKWITH ELECTRIC CO., INC.	BECKWITH	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONTROL DIGITAL PARA BANCO DE CAPACITORES, MODELO M-6283A (TRIFASICO), BECKWITH, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
967	K311P-17-E/5941	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F153 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-02-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F153 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
968	K311P-17-E/5945	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H056 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-04-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H056 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
969	K311P-16-E/5946	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-13200-220Y/127; DC3-45-13200-220Y/127; modelo H057 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-13200-220Y/127; DC3-45-13200-220Y/127; modelo H057 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

970	K311P-20-E/5947	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-13200-220Y/127; DC3-75-13200-220Y/127; modelo H058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-01-2020	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. Irapuato	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-13200-220Y/127; DC3-75-13200-220Y/127; modelo H058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. Irapuato, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
971	K311P-18-E/5951	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-45-23000-220Y/127, DC3-45-23000-220Y/127, modelo: N223, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-02-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-45-23000-220Y/127, DC3-45-23000-220Y/127, modelo: N223, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
972	K311P-21-E/5956	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-37.5-22860YT/13200-120/240 SERIE 388282, MODELO K102, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-07-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-37.5-22860YT/13200-120/240 SERIE 388282, MODELO K102, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
973	K311P-18-E/5957	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, descripción corta: D3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127; D3SPCA-112.5-33000YT/19050-220Y/127; DTM3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127; DTM3SPCA-112.5-33000YT/19050-220Y/127; modelo: Y042 .(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, descripción corta: D3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127; D3SPCA-112.5-33000YT/19050-220Y/127; DTM3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127; DTM3SPCA-112.5-33000YT/19050-220Y/127; modelo: Y042 .(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
974	K311P-18-E/5966	Transformadore de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-150-23000-220Y/127, DC3-150-23000-220Y/127, modelo: N226, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-02-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadore de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-150-23000-220Y/127, DC3-150-23000-220Y/127, modelo: N226, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
975	K3112-23-E/5982	Restaurador trifásico EPR-1 con aislamiento de resina epóxica ciclo-alifática de tensión máxima de diseño 15.5 kV, corriente continua 800/630 A, capacidad interruptiva 16 kA, NBAI 110 kV , nivel de contaminación media ,con gabinete de control microprocesado ETR 300-R, con descripción corta CFE RPM-110-15.5-560-12000, VH000-11, EDICIÓN JUNIO 2022, Restauradores	30-11-2023	30-11-2026	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Restaurador trifásico EPR-1 con aislamiento de resina epóxica ciclo-alifática de tensión máxima de diseño 15.5 kV, corriente continua 800/630 A, capacidad interruptiva 16 kA, NBAI 110 kV , nivel de contaminación media ,con gabinete de control microprocesado ETR 300-R, con descripción corta CFE RPM-110-15.5-560-12000, ENTEC, Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
976	K311P-21-E/5983	Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 392841, MODELO Q101, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	17-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 392841, MODELO Q101, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
977	K311X-19-E/5992	Abrazaderas BS (1BS, 2BS, 3BS), 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	07-02-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BS (1BS, 2BS, 3BS), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
978	K311X-19-E/5993	Abrazaderas BD (1BD, 2BD, 3BD), 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	08-01-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BD (1BD, 2BD, 3BD), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
979	K311X-21-E/5994	Crucetas PTR (PV-75, PV-200, PV-250, RV-200, PT-200, PT-250, PT-300, Y PR-200), 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	12-07-2021	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas PTR (PV-75, PV-200, PV-250, RV-200, PT-200, PT-250, PT-300, Y PR-200), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
980	K311X-18-E/5997	Abrazadera UH (2UH), 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	19-12-2018	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UH (2UH), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
981	K311X-19-E/5998	Moldura RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	18-01-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
982	K3111-17-E/6011	Grapa de aluminio para remate RAL - 8 catálogo del fabricante CUW37REMG1, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa de aluminio para remate RAL - 8 catálogo del fabricante CUW37REMG1, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
983	K311X-16-E/6014	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido: D3-45-13200-220Y//127 (±2 X 2.5%); DC3-45-13200-220Y//127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido: D3-45-13200-220Y//127 (±2 X 2.5%); DC3-45-13200-220Y//127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
984	K311X-16-E/6020	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%); DC1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%); DA1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%); DAC1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%); DC1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%); DA1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%); DAC1-15-22860YT/13200-120240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
985	K3112-14-E/6023	MEDIDOR MULTIFUNCION DE ESTADO SÓLIDO, MODELO DM9300 TIPO TABLERO EXTRAIBLE Y NO EXTRAIBLE, CLASE DE MEDIDOR 2,5(20)A, 120-480V, 60Hz, 3 FASES, 4 HILOS, 3 ESTATORES, CLASE DE EXACTITUD 0.2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, varh´s, DEMANDAS W'S Y VAR'S, VALORES INSTANTANEOS V, A, W'S, VAR'S, VA'S, Hz Y FP, CALIDAD DE ENERGIA TIPO S Y COMPENSACION REACTIVA, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	29-01-2014	09-08-2030	ARTECHE MEDICION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR MULTIFUNCION DE ESTADO SÓLIDO, MODELO DM9300 TIPO TABLERO EXTRAIBLE Y NO EXTRAIBLE, CLASE DE MEDIDOR 2,5(20)A, 120-480V, 60Hz, 3 FASES, 4 HILOS, 3 ESTATORES, CLASE DE EXACTITUD 0.2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, varh´s, DEMANDAS W'S Y VAR'S, VALORES INSTANTANEOS V, A, W'S, VAR'S, VA'S, Hz Y FP, CALIDAD DE ENERGIA TIPO S Y COMPENSACION REACTIVA, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

986	K3115-13-E/6025	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ARCO, MODELO VAMP312, G0100-08, EDICIÓN AGOSTO 2012, SISTEMA PARA DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL FENÓMENO DE ARCO ELÉCTRICO EN TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	26-07-2013	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC FINLAND Oy	SCHNEIDER		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ARCO, MODELO VAMP312, SCHNEIDER, Fabricado en Finlandia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
987	K311C-20-E/6030	Ancla C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	24-06-2020	09-08-2030	JARAMILLO MONTOYA JUAN	POBELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C1 y C3, POBELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
988	K311X-16-E/6034	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
989	K311X-16-E/6035	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	28-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

990	K311X-16-E/6041	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
991	K311X-16-E/6046	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido; D1-50-23000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-50-23000-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido; D1-50-23000-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-50-23000-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
992	K311X-16-E/6048	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido, D3-45-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	15-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido, D3-45-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
993	K311X-16-E/6049	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido, D3-75-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido, D3-75-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
994	K311X-16-E/6050	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido D3-112.5-23000-220Y/127 ±2 X 2,5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido D3-112.5-23000-220Y/127 ±2 X 2,5%); núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
995	K311D-13-E/6056	PERNO ANCLA 1PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, PERNO DE ANCLA PA	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO ANCLA 1PA, CHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
996	K311D-13-E/6057	PLACA: 1PC Y 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, PLACA PC	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA: 1PC Y 2PC, CHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
997	K311D-13-E/6060	SOPORTE SPA, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, SOPORTE PARA AISLADOR	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE SPA, CHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
998	K311D-13-E/6061	TIRANTE H2, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, TIRANTES H	26-07-2013	09-08-2030	CONECTORES Y HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE H2, CHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

999	K311P-18-E/6064	Aislador soporte tipo columna de porcelana, de núcleo sólido con herrajes de sujeción externos, descripción corta de CFE CP-8-125-I / CP-8-125-II / CP-8-125-III; CP-8-150-I / CP-8-150-II / CP-8-150-III; CP-8-200-I / CP-8-200-II / CP-8-200-III y CP-8-250-I / CP-8-250-II / CP-8-250-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	05-03-2018	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte tipo columna de porcelana, de núcleo sólido con herrajes de sujeción externos, descripción corta de CFE CP-8-125-I / CP-8-125-II / CP-8-125-III; CP-8-150-I / CP-8-150-II / CP-8-150-III; CP-8-200-I / CP-8-200-II / CP-8-200-III y CP-8-250-I / CP-8-250-II / CP-8-250-III, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1000	K3112-18-E/6065	Tablilla de pruebas para equipos de medición, 10 polos, 30 A, 0.6 kV, catálogo 11054580-12NLF, 54000-56, EDICIÓN MARZO 2017, Tablillas de Prueba Utilizadas en Equipos de Medición	11-06-2018	09-08-2030	E.J. BROOKS COMPANY	BROOKS UTILITY PRODUCTS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablilla de pruebas para equipos de medición, 10 polos, 30 A, 0.6 kV, catálogo 11054580-12NLF, BROOKS UTILITY PRODUCTS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1001	K3112-17-E/6082	Aislador sintético tipo poste de 13.8kV, descripción corta CFE 13PCHG3, 13PCHL3, catalogo IUSA SP-2025, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	15-05-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador sintético tipo poste de 13.8kV, descripción corta CFE 13PCHG3, 13PCHL3, catalogo IUSA SP-2025, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1002	K311F-20-E/6083	Electrodos de puesta a tierra (ACE-16 de 1.5 y 3.0 m), 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	24-11-2020	09-08-2030	JULIO CESAR CARRILLO RODRÍGUEZ	ACA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Electrodos de puesta a tierra (ACE-16 de 1.5 y 3.0 m), ACA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1003	K311B-19-E/6090	Poste de concreto reforzado PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700, PCR-15-800; Postes de Concreto Reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60) PCRGR60-13-600 y PCRGR60-12-750., J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	12-12-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Poste de concreto reforzado PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700, PCR-15-800; Postes de Concreto Reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60) PCRGR60-13-600 y PCRGR60-12-750., CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1004	K311B-19-E/6091	ANCLA CÓNICA C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	12-12-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	ANCLA CÓNICA C3, CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1005	K311X-16-E/6096	Transformador de distribución tipo sumergible monofásico, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SS-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2.5%); DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	16-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo sumergible monofásico, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SS-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2.5%); DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1006	K311P-21-E/6107	Conectador derivador de aluminio a compresión 180° (T), para cables de aluminio desde 4.0 mm hasta 22.4 mm de diámetro, descripciones cortas de CFE CD99 9-12/4-8, CD99 9-12/9-12, CD99 14-22/14-8, CD99 14-22/9-12 y CD99 14-22/14-22; catálogos del fabricante XT13R10R, XT13R13R, XT20R10R, XT20R13R y XT20R20R., 55000-98 , ENERO 2020, Conectadores para las Redes Generales de Distribución	20-09-2021	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectador derivador de aluminio a compresión 180° (T), para cables de aluminio desde 4.0 mm hasta 22.4 mm de diámetro, descripciones cortas de CFE CD99 9-12/4-8, CD99 9-12/9-12, CD99 14-22/14-8, CD99 14-22/9-12 y CD99 14-22/14-22; catálogos del fabricante XT13R10R, XT13R13R, XT20R10R, XT20R13R y XT20R20R., DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1007	K311D-17-E/6111	Transformador trifásico tipo poste D3-45-23000-220Y/127 número de serie DMN363-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo poste D3-45-23000-220Y/127 número de serie DMN363-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1008	K311D-17-E/6112	Transformador trifásico tipo poste D3-75-23000-220Y/127 NO. DE SERIE DMN364-01-001,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo poste D3-75-23000-220Y/127 NO. DE SERIE DMN364-01-001,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1009	K3112-21-E/6113	Conductores múltiples para distribución aérea hasta 600 V,para 75 °C, de aluminio (aac-aac), de cobre (cu-cu), y (aac-acsr) con aislamiento de polietileno de alta densidad, compuesto (HE-6062), E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	19-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conductores múltiples para distribución aérea hasta 600 V,para 75 °C, de aluminio (aac-aac), de cobre (cu-cu), y (aac-acsr) con aislamiento de polietileno de alta densidad, compuesto (HE-6062), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1010	K311C-16-E/6116	Seccionador trifásico en SF6 para abrir con carga 15/25 kV, 630 A, 95/125 kV NBAI, 12.5 kA 1 s, 32.5 kA pico, modelo QC-6210 LBS 15/ QC-6220 LBS 25, con sensores integrados para ambientes normal y de alta contaminación, altitud de operación de 2200 M.S.N.M., VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	12-01-2016	09-08-2030	QUASAR CONTROLS, S.A. DE C.V.	QC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Seccionador trifásico en SF6 para abrir con carga 15/25 kV, 630 A, 95/125 kV NBAI, 12.5 kA 1 s, 32.5 kA pico, modelo QC-6210 LBS 15/ QC-6220 LBS 25, con sensores integrados para ambientes normal y de alta contaminación, altitud de operación de 2200 M.S.N.M., QC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1011	K3111-14-E/6124	GRAPA TIPO R, GRAPA REMATE RAL 8, CATALOGO: CR8, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	15-07-2014	09-08-2030	COM FOUNDRY, S. DE R. L. DE C. V.	COM FOUNDRY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	GRAPA TIPO R, GRAPA REMATE RAL 8, CATALOGO: CR8, COM FOUNDRY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1012	K311P-17-E/6127	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240; modelo F155 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	15-02-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240; modelo F155 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1013	K311P-19-E/6128	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F156 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F156 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1014	K311P-17-E/6130	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200YT/7620-120/240; DC1-50-13200YT/7620-120/240; modelo F158 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	04-04-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200YT/7620-120/240; DC1-50-13200YT/7620-120/240; modelo F158 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1015	K311P-16-E/6135	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-23000-120/240; DC1-25-23000-120/240; DA1-25-23000-120/240; DAC1-25-23000-120/240; modelo K091 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-23000-120/240; DC1-25-23000-120/240; DA1-25-23000-120/240; DAC1-25-23000-120/240; modelo K091 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1016	K311P-17-E/6136	Transformador de distribución monofásico tipo poste normal y autoprotegido normal; descripción corta: D1-37.5-23000-120/240; DA1-37.5-23000-120/240; modelo: K092 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	21-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste normal y autoprotegido normal; descripción corta: D1-37.5-23000-120/240; DA1-37.5-23000-120/240; modelo: K092 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1017	K311X-13-E/6146	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 53-3 (1-C) Y AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE 54-3 (3 R), 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, AISLADORES DE PORCELANA TIPO CARRETE Y RETENIDA	26-07-2013	09-08-2030	BONLE MINQING LOW VOLTAGE ELECTRIC CO.,, LTD.	AIMX		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE CLASE 53-3 (1-C) Y AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE 54-3 (3 R), AIMX, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1018	K3423-15-E/6153	Tablero de media tensión aislado en gas SF6 tipo NXPLUS C, de 15.5/24 kV, 1250/2000 A, 31.5/25 kA, 95/125 kV de NBAI, 3 fases, 60 Hz, con interruptor de potencia en vacío tripolar modelo 3AH, con botella de vacío VS-25016, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión	09-09-2015	09-08-2030	SIEMENS AG	SIEMENS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de media tensión aislado en gas SF6 tipo NXPLUS C, de 15.5/24 kV, 1250/2000 A, 31.5/25 kA, 95/125 kV de NBAI, 3 fases, 60 Hz, con interruptor de potencia en vacío tripolar modelo 3AH, con botella de vacío VS-25016, SIEMENS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1019	K3112-17-E/6166	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea 15.5/27kV, NBAI de 95/125 kV, 19.2 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 5 lados (VIAS), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en vacío, operación manual y telecontrolado, control electrónico modelos: ekor.RPS firmware BZJ, ekor.BAT, ekor.CCP, ekor.RPA firmware 1.1.15.jvn11, ekor.RPG firmware 1.1.15.jvn31 y ekor.RCI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo COSMOS, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	11-07-2017	09-08-2030	ORMAZABAL Y COMPAÑIA SL	ORMAZABAL	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea 15.5/27kV, NBAI de 95/125 kV, 19.2 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 5 lados (VIAS), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en vacío, operación manual y telecontrolado, control electrónico modelos: ekor.RPS firmware BZJ, ekor.BAT, ekor.CCP, ekor.RPA firmware 1.1.15.jvn11, ekor.RPG firmware 1.1.15.jvn31 y ekor.RCI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo COSMOS, ORMAZABAL, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1020	K3112-17-E/6167	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea 38 kV, NBAI 150 kV, 16 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 5 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en vacío, operación manual y telecontrolado, control electrónico modelos: ekor.RPS firmware BZJ, ekor.BAT, ekor.CCP, ekor.RPA firmware 1.1.15.jvn11, ekor.RPG firmware 1.1.15.jvn31 y ekor.RCI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CGM3, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	11-07-2017	09-08-2030	ORMAZABAL Y COMPAÑIA SL	ORMAZABAL	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea 38 kV, NBAI 150 kV, 16 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 5 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en vacío, operación manual y telecontrolado, control electrónico modelos: ekor.RPS firmware BZJ, ekor.BAT, ekor.CCP, ekor.RPA firmware 1.1.15.jvn11, ekor.RPG firmware 1.1.15.jvn31 y ekor.RCI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CGM3, ORMAZABAL, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1021	K311P-21-E/6169	Conectador mecánico para varilla de tierra a cable, descripción corta de CFE CONECTADOR MET-16; catálogo del fabricante conectador TJ555 , 2DI00-25, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conectador Mecánico para Tierra	30-09-2021	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico para varilla de tierra a cable, descripción corta de CFE CONECTADOR MET-16; catálogo del fabricante conectador TJ555 , DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1022	K3115-14-E/6178	MODULO DE CONTROL DE SALIDAS DIGITALES, ENTRADAS DIGITALES Y ANALOGICAS, PARA SISTEMA SICLE, MODELO D25, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	17-02-2014	09-08-2030	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GENERAL ELECTRIC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MODULO DE CONTROL DE SALIDAS DIGITALES, ENTRADAS DIGITALES Y ANALOGICAS, PARA SISTEMA SICLE, MODELO D25, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1023	K3115-14-E/6179	SERVIDOR SCADA PARA SISTEMA SICLE, MODELO D400, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	22-01-2014	09-08-2030	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GENERAL ELECTRIC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SERVIDOR SCADA PARA SISTEMA SICLE, MODELO D400, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1024	K3112-14-E/6195	TABLILLAS DE CONEXIÓN ATORNILLADA, MODELOS RBO 5; RBO 5-T Y RBO 6 , DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO: 800 V. CORRIENTE NOMINAL : 50/57/125 A, RESPECTIVAMENTE. CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA MODELO RBO 5: 50 A (CON CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10 mm²) MODELO RBO 5-T: 57 A (CON CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE10mm²) MODELO RBO 6: 125 A (CON CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL DE 35mm²) , 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	26-05-2014	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIÓN ATORNILLADA, MODELOS RBO 5; RBO 5-T Y RBO 6 , DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO: 800 V. CORRIENTE NOMINAL : 50/57/125 A, RESPECTIVAMENTE. CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA MODELO RBO 5: 50 A (CON CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE 10 mm²) MODELO RBO 5-T: 57 A (CON CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE10mm²) MODELO RBO 6: 125 A (CON CONDUCTOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL DE 35mm²) , PHOENIX CONTACT, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1025	K311D-21-N/45	CONDUCTORES-ALAMBRE DE COBRE SUAVE PARA USO ELECTRICO, NMX-J-036-ANCE-2018, EDICIÓN 2018, Conductores - Alambre de Cobre suave para usos eléctricos	24-11-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONDUCTORES-ALAMBRE DE COBRE SUAVE PARA USO ELECTRICO, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1026	K311D-21-N/48	CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, NMX-J-027-ANCE-2020, EDICIÓN 2020, CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS	23-12-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE DURO PARA USOS ELÉCTRICOS, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1027	K311P-17-N/266	Conector mecánico tipo "T" de cobre, para conectar dos tubos de cobre, cubre las familias del fabricante HT y HE, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	02-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico tipo "T" de cobre, para conectar dos tubos de cobre, cubre las familias del fabricante HT y HE, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1028	K311P-17-N/385	Conector terminal de bronce tipo GRAPA, para conectar cable de cobre a superficie plana, cubre familia del fabricante AAZ; conector terminal de bronce que conecta cable de cobre a superficie plana, cubre familia del fabricante HZR; conector de bronce en T para unir cable de cobre en la línea y en la derivación, cubre la familia del fabricante ATT, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	30-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector terminal de bronce tipo GRAPA, para conectar cable de cobre a superficie plana, cubre familia del fabricante AAZ; conector terminal de bronce que conecta cable de cobre a superficie plana, cubre familia del fabricante HZR; conector de bronce en T para unir cable de cobre en la línea y en la derivación, cubre la familia del fabricante ATT, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1029	K3112-13-N/463	CONECTADORES MÚLTIPLES AISLADOS PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE 3, 4, 5, 6, 8, 9 Y 10 VIAS HASTA 600V CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	08-01-2014	09-08-2030	ILSCO, INC.	ILSCO		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES MÚLTIPLES AISLADOS PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE 3, 4, 5, 6, 8, 9 Y 10 VIAS HASTA 600V CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ILSCO, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1030	K3111-17-N/599	Conectadores empalme de aluminio preaislados a compresión, Familia ES, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores empalme de aluminio preaislados a compresión, Familia ES, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1031	K3111-17-N/600	Conectadores empalme de aluminio tipo compresión familia YSU, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores empalme de aluminio tipo compresión familia YSU, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1032	K3111-17-N/601	Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YP, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YP, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1033	K3111-17-N/602	Conectadores derivadores de aluminio a compresión, familia YPC, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores derivadores de aluminio a compresión, familia YPC, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1034	K3111-17-N/603	Conectadores empalmes de aluminio tipo compresión familia YCS, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores empalmes de aluminio tipo compresión familia YCS, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1035	K3111-17-N/605	Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YHO, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YHO, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1036	K3111-17-N/606	Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YHD, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores derivadores de aluminio tipo compresión familia YHD, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1037	K311P-14-N/718	CONECTOR ESTRIBO TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO CUBRE LA FAMILIA DEL FABRICANTE XS-R, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE XS11R(2/0 ACSR), XS13R(4/0 ACSR) Y XS21R(477 ACSR), NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	10-02-2014	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR ESTRIBO TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO CUBRE LA FAMILIA DEL FABRICANTE XS-R, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE XS11R(2/0 ACSR), XS13R(4/0 ACSR) Y XS21R(477 ACSR), DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1038	K3111-14-N/739	PÉRTIGAS AISLANTES CON NÚCLEO DE ESPUMA, UTILIZADAS EN LAS HERRAMIENTAS AISLADAS DE LOS TIPOS: ESCOPETA, DESCONECTADORA, UNIVERSAL, ESLABÓN, AJUSTABLES, PORTA CONDUCTORES, TENAZAS PARA CONDUCTOR, Y TRAMOS SENCILLOS. DE DIÁMETROS NOMINALES DE 31.75 mm (1-1/4"), 38.10 mm (1-1/2"), 50.80 mm (2"), 63.50 mm (2-1/2"), Y 76.20 mm (3")., IEC 60832-1, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working – Insulating Sticks and Attachable devices – part 01 Insulating Sticks	21-02-2014	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PÉRTIGAS AISLANTES CON NÚCLEO DE ESPUMA, UTILIZADAS EN LAS HERRAMIENTAS AISLADAS DE LOS TIPOS: ESCOPETA, DESCONECTADORA, UNIVERSAL, ESLABÓN, AJUSTABLES, PORTA CONDUCTORES, TENAZAS PARA CONDUCTOR, Y TRAMOS SENCILLOS. DE DIÁMETROS NOMINALES DE 31.75 mm (1-1/4"), 38.10 mm (1-1/2"), 50.80 mm (2"), 63.50 mm (2-1/2"), Y 76.20 mm (3")., CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1039	K311P-17-N/791	Conector mecánico de aluminio tipo "T" para conectar cables conductores, cubre la familia HHTR-A, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	02-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico de aluminio tipo "T" para conectar cables conductores, cubre la familia HHTR-A, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1040	K311P-17-N/792	Conector terminal de aluminio con tornillos para conectar cable conductor a superficies planas, cubre la familia HZR-A, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	02-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector terminal de aluminio con tornillos para conectar cable conductor a superficies planas, cubre la familia HZR-A, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1041	K3112-18-N/817	Alambres y cables aislados con polietileno, (Pe-3479), para instalaciones tipo intemperie, NMX-J-054-ANCE-2015, EDICIÓN OCTUBRE 2015, CONDUCTORES - ALAMBRES Y CABLES AISLADOS CON POLIETILENO, PARA INSTALACIONES TIPO INTERPERIE - ESPECIFICACIONES	24-01-2018	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambres y cables aislados con polietileno, (Pe-3479), para instalaciones tipo intemperie, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1042	K311P-17-N/835	Conector grapa paralela para conectar dos cables de aluminio, cubre la familia GP-A, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	05-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector grapa paralela para conectar dos cables de aluminio, cubre la familia GP-A, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1043	K311P-17-N/836	Conector U, grapa paralela de aleación de aluminio para cable de aluminio/cobre, cubre la familia MP-R, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	05-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector U, grapa paralela de aleación de aluminio para cable de aluminio/cobre, cubre la familia MP-R, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1044	K311P-23-N/876	TERMINAL DE MEDIA TENSIÓN, CONTRÁCTIL EN FRÍO, CLASE 1A, PARA USARSE EN CABLE CON AISLAMIENTO EXTRUÍDO, TIPO QT-III, PARA INTERIOR Y EXTERIOR, NIVELES DE TENSIÓN: 5, 8, 15, 25 Y 35 kV EN CORRIENTE ALTERNA, NMX-J-199-ANCE-2020, EDICIÓN 2020, TERMINALES-TERMINALES PARA CABLE AISLADO CON PANTALLA DE 2,5 kV HASTA 115 kV, EN CORRIENTE ALTERNA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	14-05-2023	09-08-2030	3M COMPANY	3M COMPANY	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TERMINAL DE MEDIA TENSIÓN, CONTRÁCTIL EN FRÍO, CLASE 1A, PARA USARSE EN CABLE CON AISLAMIENTO EXTRUÍDO, TIPO QT-III, PARA INTERIOR Y EXTERIOR, NIVELES DE TENSIÓN: 5, 8, 15, 25 Y 35 kV EN CORRIENTE ALTERNA, 3M COMPANY, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1045	K3111-012-N/0907	GRAPA DE TENSIÓN RECTA DE ALUMINIO PRA 51, IEC-61284, , OVERHEAD LINES - REQURIMENTS AND TEST FOR FITTINGS	26-07-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA DE TENSIÓN RECTA DE ALUMINIO PRA 51, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1046	K311P-17-N/919	Conector terminal de bronce, para conectar tubo de cobre IPS a superficie plana con 2 o 4 perforaciones, cubre la familia del fabricante HZ, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	05-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector terminal de bronce, para conectar tubo de cobre IPS a superficie plana con 2 o 4 perforaciones, cubre la familia del fabricante HZ, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1047	K311D-21-N/933	CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE SUAVE, PARA USOS ELÉCTRICOS, NMX-J-509-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE SUAVE, PARA USOS ELÉCTRICOS	23-12-2021	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONDUCTORES - ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 1350 EN TEMPLE SUAVE, PARA USOS ELÉCTRICOS, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1048	K311P-25-N/938	Cable óptico dieléctrico, para acometida, hasta 72 fibras ópticas, con elemento central de fibra de vidrio reforzada con polímero, protección secundaria de las fibras a base de tubos holgados, cubierta exterior de polietileno, NMX-I-274-NYCE-2021, EDICIÓN 2021, TELECOMUNICACIONES-CABLES-CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS PARA USO EXTERIOR-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	13-03-2025	13-03-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable óptico dieléctrico, para acometida, hasta 72 fibras ópticas, con elemento central de fibra de vidrio reforzada con polímero, protección secundaria de las fibras a base de tubos holgados, cubierta exterior de polietileno, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1049	K3112-10-N/0956	TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE C.A. Y C.D. T2FCA (TABLEROS DE C.A.) T3FCA (TABLEROS DE C.A.) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL REVERSO DE LA CONSTANCIA., NMX-J-118/2-ANCE-2007, EDICIÓN 2007, PRODUCTOS ELÉCTRICOS-TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA EN BAJA TENSIÓN-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE C.A. Y C.D. T2FCA (TABLEROS DE C.A.) T3FCA (TABLEROS DE C.A.) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL REVERSO DE LA CONSTANCIA., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1050	K311P-24-N/982	Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico PVC THWN, para instalaciones hasta 600 V, 75°C y THWN-2 / THHN para instalaciones hasta 600 V, 90°C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 279 mm2 (550 kcmil), 304 mm2 (600 kcmil), 329 mm2 (650 kcmil), 355 mm2 (700 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), 405 mm2 (800 kcmil), 456 mm2 (900 kcmil), 507 mm2 (1000 kcmil) , NMX-J-010-ANCE-2018, EDICIÓN 2018, Conductores-Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V-Especificaciones	13-06-2024	13-06-2027	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor monopolar de cobre con aislamiento termoplástico PVC THWN, para instalaciones hasta 600 V, 75°C y THWN-2 / THHN para instalaciones hasta 600 V, 90°C, designaciones 2.08 mm2 (14 AWG), 3.31 mm2 (12 AWG), 5.26 mm2 (10 AWG), 8.37 mm2 (8 AWG), 13.3 mm2 (6 AWG), 21.2 mm2 (4 AWG), 33.6 mm2 (2 AWG), 53.5 mm2 (1/0 AWG), 67.4 mm2 (2/0 AWG), 85 mm2 (3/0 AWG), 107 mm2 (4/0 AWG), 127 mm2 (250 kcmil), 152 mm2 (300 kcmil), 177 mm2 (350 kcmil), 203 mm2 (400 kcmil), 253 mm2 (500 kcmil), 279 mm2 (550 kcmil), 304 mm2 (600 kcmil), 329 mm2 (650 kcmil), 355 mm2 (700 kcmil), 380 mm2 (750 kcmil), 405 mm2 (800 kcmil), 456 mm2 (900 kcmil), 507 mm2 (1000 kcmil) , VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1051	K3111-16-N/989	Familia de cubiertas: Cubiertas para aislador clase: 2, tipo: II, catálogo: OFRG, OJRG; Cubiertas para aislador clase: 3, tipo: II, catálogo: OKRG; Cubiertas protectoras de remate clase: 2, tipo: II, catálogo: OR101; Cubiertas protectoras de remate clase: 3, tipo: II, catálogo: OR114, OR124; Cubiertas para crucetas clase: 2, tipo: II, catálogo: 145; Cubiertas para crucetas clase: 4, tipo: II, catálogo: 1186; Cubiertas para corta circuito clase: 2, tipo: II, catálogo: CC24; Cubiertas protectoras de línea de labios extendidos clase: 4, tipo: II, catálogos: SU150-3, SU150-45, SU150-6, SU200-3, SU200-45, SU200-6, SU250-3, SU250-45, SU250-6; Cubiertas protectoras de línea con conector terminal clase: 4, tipo: II, catálogo: SU150-3C, SU150-45C, SU150-6C; Conectores para cubiertas protectoras de línea de labios extendidos clase: 4, tipo: II, catálogos: UC, UC2; Protectores de terminales clase: 3, tipo: II, catálogo: U110; Cubiertas para aisladores clase: 3, tipo: II, catálogo: UH; Cubiertas para aislador clase: 4, tipo: II, catálogo: LRG, MRG, PTHL, PTHS, USC; Cubiertas para terminales clase: 2, tipo: II, catálogo: SC4, IEC 61479, EDICIÓN 1.0, Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material	09-09-2016	09-08-2030	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY BY HONEYWELL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de cubiertas: Cubiertas para aislador clase: 2, tipo: II, catálogo: OFRG, OJRG; Cubiertas para aislador clase: 3, tipo: II, catálogo: OKRG; Cubiertas protectoras de remate clase: 2, tipo: II, catálogo: OR101; Cubiertas protectoras de remate clase: 3, tipo: II, catálogo: OR114, OR124; Cubiertas para crucetas clase: 2, tipo: II, catálogo: 145; Cubiertas para crucetas clase: 4, tipo: II, catálogo: 1186; Cubiertas para corta circuito clase: 2, tipo: II, catálogo: CC24; Cubiertas protectoras de línea de labios extendidos clase: 4, tipo: II, catálogos: SU150-3, SU150-45, SU150-6, SU200-3, SU200-45, SU200-6, SU250-3, SU250-45, SU250-6; Cubiertas protectoras de línea con conector terminal clase: 4, tipo: II, catálogo: SU150-3C, SU150-45C, SU150-6C; Conectores para cubiertas protectoras de línea de labios extendidos clase: 4, tipo: II, catálogos: UC, UC2; Protectores de terminales clase: 3, tipo: II, catálogo: U110; Cubiertas para aisladores clase: 3, tipo: II, catálogo: UH; Cubiertas para aislador clase: 4, tipo: II, catálogo: LRG, MRG, PTHL, PTHS, USC; Cubiertas para terminales clase: 2, tipo: II, catálogo: SC4, SALISBURY BY HONEYWELL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1052	K3111-16-N/990	Familia de mantas, IEC 61112, EDICIÓN ABRIL 2009, Live working – Electrical insulating blankets	22-09-2016	09-08-2030	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY BY HONEYWELL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de mantas, SALISBURY BY HONEYWELL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1053	K3111-16-N/991	Familia de protectores: protectores para postes clase: 4, tipo: I ABS, catálogo: 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 1385, 1386, 1356, 1357, 2496, 2461, 2462, 2464, 2466, 21837, 21936; Protectores para postes clase: 5, tipo: I ABS, catálogo: 4460, 2486, 2474, 2478; Protectores de conductor clase 4, tipo: I ABS, catálogo: 1686, 1687, 1688; Protectores de conductor clase: 4, tipo: III PPO catálogo: 2373, 2377, 2378, 2389, 2689; Protectores de conductor clase: 6, tipo: I ABS, catálogo: 1680, 1681, 1682; Protectores de conductor clase: 6, tipo: III PPO, catálogo: 2475, 2476, 2477; Conectores en T clase: 6, tipo: I, catálogo: 2224; conectores en T clase: 5, tipo: 1, catálogo 2884; Cubiertas de conductor ligeras clase: 3, tipo: I, catálogo: 21172, 21173, 2131!3, 21234; Cubiertas de conductor ligeras clase: 4, tipo: I, catálogo: 21826; Protectores de crucetas clase: 4, tipo: I ABS, catálogo: 1370, 1371, 736PH; Protector de barra clase tipo: I ABS, catálogo: 1374; Protectores de barra en T clase: 4, tipo: I ABS, catálogo: 1375; Protector extremo de barra clase: 3, tipo: I ABS, catálogo: 9992; Protectores para distribución subterránea clase: 3, tipo: I, catálogo: 4314, IEC 61229:1993+AMD1:1998+AMD2:2002 CSV Consolidated Version, EDICIÓN 1:1993, Rigid protective covers for live working on a.c. installations	09-09-2016	09-08-2030	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY BY HONEYWELL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de protectores: protectores para postes clase: 4, tipo: I ABS, catálogo: 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 1385, 1386, 1356, 1357, 2496, 2461, 2462, 2464, 2466, 21837, 21936; Protectores para postes clase: 5, tipo: I ABS, catálogo: 4460, 2486, 2474, 2478; Protectores de conductor clase 4, tipo: I ABS, catálogo: 1686, 1687, 1688; Protectores de conductor clase: 4, tipo: III PPO catálogo: 2373, 2377, 2378, 2389, 2689; Protectores de conductor clase: 6, tipo: I ABS, catálogo: 1680, 1681, 1682; Protectores de conductor clase: 6, tipo: III PPO, catálogo: 2475, 2476, 2477; Conectores en T clase: 6, tipo: I, catálogo: 2224; conectores en T clase: 5, tipo: 1, catálogo 2884; Cubiertas de conductor ligeras clase: 3, tipo: I, catálogo: 21172, 21173, 2131!3, 21234; Cubiertas de conductor ligeras clase: 4, tipo: I, catálogo: 21826; Protectores de crucetas clase: 4, tipo: I ABS, catálogo: 1370, 1371, 736PH; Protector de barra clase tipo: I ABS, catálogo: 1374; Protectores de barra en T clase: 4, tipo: I ABS, catálogo: 1375; Protector extremo de barra clase: 3, tipo: I ABS, catálogo: 9992; Protectores para distribución subterránea clase: 3, tipo: I, catálogo: 4314, SALISBURY BY HONEYWELL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1054	K3111-16-N/995	Protectores de línea SALCOR clase 2, tipo II, catálogo: OR100-3, OR100-45, OR100-6, OR125-3, OR125-45, OR125-6; Protectores de línea SALCOR clase 3, tipo II, catálogo: OR150-3, OR150-45, OR150-6, OR200-3, OR200-45, OR200-6, OR250-3, OR250-45, OR250-6; Protectores de línea extremo conector SALCOR clase: 3, tipo: II, catálogo: OR150-3C, OR150-45C, OR150-6C; Conector para protectores de línea clase: 2, tipo: II, catálogo: ORC100, ORC125; Conectores para protectores de línea clase: 3, tipo: 2, catálogo: ORC150; Protectores terminales para línea clase: 4, tipo: II, catálogo: OR134, OR134E, IEC 61479, EDICIÓN 1.0, Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material	09-09-2016	09-08-2030	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY BY HONEYWELL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Protectores de línea SALCOR clase 2, tipo II, catálogo: OR100-3, OR100-45, OR100-6, OR125-3, OR125-45, OR125-6; Protectores de línea SALCOR clase 3, tipo II, catálogo: OR150-3, OR150-45, OR150-6, OR200-3, OR200-45, OR200-6, OR250-3, OR250-45, OR250-6; Protectores de línea extremo conector SALCOR clase: 3, tipo: II, catálogo: OR150-3C, OR150-45C, OR150-6C; Conector para protectores de línea clase: 2, tipo: II, catálogo: ORC100, ORC125; Conectores para protectores de línea clase: 3, tipo: 2, catálogo: ORC150; Protectores terminales para línea clase: 4, tipo: II, catálogo: OR134, OR134E, SALISBURY BY HONEYWELL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1055	K311X-11-N/0996	CONECTADOR MÚLTIPLES SELLADO PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE 4, 6, 8 Y 10 VÍAS 600V, PARA CALIBRES DE 6AWG HASTA 350KCM Y SU RESPECTIVO CONJUNTO DE CONEXIÓN FORMADO POR ZAPATA, TORNILLO, ARANDELA Y MANGA TERMOCONTRÁCTIL, NMX-J-519-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	G.L. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.	GL		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR MÚLTIPLES SELLADO PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE 4, 6, 8 Y 10 VÍAS 600V, PARA CALIBRES DE 6AWG HASTA 350KCM Y SU RESPECTIVO CONJUNTO DE CONEXIÓN FORMADO POR ZAPATA, TORNILLO, ARANDELA Y MANGA TERMOCONTRÁCTIL, GL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1056	K311C-14-N/1009	CONECTADORES DERIVADORES MECÁNICOS (LATÓN) A PRESION TIPO CUÑA CATALOGO AMP: UDC TIPO-1 (GRIS) 0-0881781-1,TIPO II (VERDE) 0-0881783-1, TIPO III (ROJO) 0-0881785-1, TIPO IV (AZUL) 0-0881787-1, TIPO A (VIOLETA) 0-0688652-1, TIPO B (NARANJA) 0-0688653-1, TIPO C (CAFÉ) 0-0688654-1, TIPO D (BLANCO) 0-0688655-1, TIPO J (CAFÉ / AZUL) 0-0688611-1, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	13-05-2014	09-08-2030	RAYCHEM JUAREZ, S.A. DE C.V.	AMP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES DERIVADORES MECÁNICOS (LATÓN) A PRESION TIPO CUÑA CATALOGO AMP: UDC TIPO-1 (GRIS) 0-0881781-1,TIPO II (VERDE) 0-0881783-1, TIPO III (ROJO) 0-0881785-1, TIPO IV (AZUL) 0-0881787-1, TIPO A (VIOLETA) 0-0688652-1, TIPO B (NARANJA) 0-0688653-1, TIPO C (CAFÉ) 0-0688654-1, TIPO D (BLANCO) 0-0688655-1, TIPO J (CAFÉ / AZUL) 0-0688611-1, AMP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1057	K311P-17-N/1015	Conector mecánico tipo subestación de aleación de cobre, para birlo liso o roscado de bronce con derivación para cable, tubo o barra, con ejes paralelos 0 a 90°, cubre la familia HPR, catálogos del fabricante: HPR5828C12, HPR5928C12 y HPR59528C12, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	05-06-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico tipo subestación de aleación de cobre, para birlo liso o roscado de bronce con derivación para cable, tubo o barra, con ejes paralelos 0 a 90°, cubre la familia HPR, catálogos del fabricante: HPR5828C12, HPR5928C12 y HPR59528C12, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1058	K3111-18-N/1018	Conectador múltiple aislado tipo pulpo, para distribución subterránea, 600 V, de 4, 6, 8 y 10 vías, catálogos BS-44, BS-66, BS-88 y BS-100, con accesorios de conexión, catálogos, PE-4, PE-6, PE-8, PE-10, YAL-182, YAL-1350, YAL-11030, M-1, M-2, M-3, MT-30/6, TAP600, PIF-TORCN y PIF-ARPRE, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	12-04-2018	09-08-2030	ELASTOTECNICA S.A DE C.V	ELASTOTÉCNICA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador múltiple aislado tipo pulpo, para distribución subterránea, 600 V, de 4, 6, 8 y 10 vías, catálogos BS-44, BS-66, BS-88 y BS-100, con accesorios de conexión, catálogos, PE-4, PE-6, PE-8, PE-10, YAL-182, YAL-1350, YAL-11030, M-1, M-2, M-3, MT-30/6, TAP600, PIF-TORCN y PIF-ARPRE, ELASTOTÉCNICA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1059	K311J-12-N/1022	DESIGNACIÓN DE TUBO TIPO A CORRUGADO 12(3/8), 16(1/2), 19(5/8), 21(3/4), 27(1), 35 (1 1/4), 41(1 1/2), NMX-J-542-ANCE-2006, EDICION MAYO 2006, TUBO CORRUGADO (FLEXIBLE) NO METALICO PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS ESPECIFICACIÓNES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	POLIFEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DESIGNACIÓN DE TUBO TIPO A CORRUGADO 12(3/8), 16(1/2), 19(5/8), 21(3/4), 27(1), 35 (1 1/4), 41(1 1/2), POLIFEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1060	K311P-24-N/1025	EMPALME TERMOCONTRÁCTIL PARA CABLE CON AISLAMIENTO EXTRUIDO DE MEDIA TENSIÓN PARA 15KV, FAMILIA HVS, USO INTERIOR Y EXTERIOR No. Certificado NOM: No Aplica., NMX-J-158-ANCE-2021 , JULIO 2021, EMPALMES PARA CABLES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN DE 5 kV HASTA 115 kV ESPECIFICACIONES	09-07-2024	09-07-2027	TYCO ELECTRONICS CO.	TE CONNECTIVITY	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	EMPALME TERMOCONTRÁCTIL PARA CABLE CON AISLAMIENTO EXTRUIDO DE MEDIA TENSIÓN PARA 15KV, FAMILIA HVS, USO INTERIOR Y EXTERIOR No. Certificado NOM: No Aplica., TE CONNECTIVITY, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1061	K3111-14-N/1043	CONECTADORES DE ALUMINIO A COMPRESION FAMILIA DC: TIPO "H" y TIPO "3", NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	15-07-2014	09-08-2030	ELECTRICA AURE, S.A. DE C.V.	AURE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CONECTADORES DE ALUMINIO A COMPRESION FAMILIA DC: TIPO "H" y TIPO "3", AURE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1062	K3111-12-N/1080	CONECTADORES CON GEL PARA REDES SECUNDARIAS SUMERGIBLES (GEL PORT), TIPO MECÁNICO DE ALUMINIO CON GEL 3 12-350 4-150 GPRT-350-3P; GEL 4 GPRT-350-4P; GEL 5 GPRT-350-5P; GEL 6 GPRT-350-6P; GEL 8 GPRT-350-8P, NMX-J-519-ANCE-2011 , , CONECTORES - CONECTORES SELLADOS - ESPECIFICACIÓN Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	TYCO ELECTRONICS CO.	RAYCHEM	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CONECTADORES CON GEL PARA REDES SECUNDARIAS SUMERGIBLES (GEL PORT), TIPO MECÁNICO DE ALUMINIO CON GEL 3 12-350 4-150 GPRT-350-3P; GEL 4 GPRT-350-4P; GEL 5 GPRT-350-5P; GEL 6 GPRT-350-6P; GEL 8 GPRT-350-8P, RAYCHEM, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1063	K311X-19-N/1082	Conductores con aislamiento termoplástico (THHW/THW-LS) 600V, 90°C calibres de 14 hasta 4/0 AWG y de 250 A 1000 KCMIL, NMX-J-010-ANCE-2018, EDICIÓN FEBRERO 2019, Conductores-Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V-Especificaciones	10-10-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conductores con aislamiento termoplástico (THHW/THW-LS) 600V, 90°C calibres de 14 hasta 4/0 AWG y de 250 A 1000 KCMIL, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1064	K311C-16-N/1126	Tablero de distribución POW-R-LINE C tipo 1, 220/127 VCA, 800 A, 3 fases, 4 hilos, 60Hz, tipo SWITCH BOARD, NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	15-07-2016	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de distribución POW-R-LINE C tipo 1, 220/127 VCA, 800 A, 3 fases, 4 hilos, 60Hz, tipo SWITCH BOARD, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1065	K311D-12-N/1138	CLORO LÍQUIDO, NMX-K-065-1968, , CLORO LIQUIDO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	IQUISA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CLORO LÍQUIDO, IQUISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1066	K311D-12-N/1139	ÁCIDO CLORHIDRICO, NMX-K-009-1984, , ACIDO CLORIDRICO	26-07-2013	09-08-2030	INDUSTRIA QUIMICA DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	IQUISA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ÁCIDO CLORHIDRICO, IQUISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1067	K3111-17-N/1142	Conectadores mecánicos para varilla de tierra, Familia GRC, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores mecánicos para varilla de tierra, Familia GRC, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1068	K311D-13-N/1149	CONECTOR MECÁNICO TIPO U DE ALUMINIO 356 CATÁLOGO PARTALUM PGPU-1113, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	26-11-2013	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR MECÁNICO TIPO U DE ALUMINIO 356 CATÁLOGO PARTALUM PGPU-1113, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1069	K3112-14-N/1150	BATERIAS TIPO PLOMO-ACIDO DE VALVULA REGULADA, MODELOS 6 OPzV 300, 12 OPzV 1200 Y 24 OPzV 3000, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE BATERIAS TIPO OPzV: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000 Y 20 OPzV 2500, IEC 60896-21, EDITION 2004-02, STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES PART. 21 VALVE REGULATED TYPES-METHODES OF TEST	05-05-2014	09-08-2030	BAE BATTERIEN, GMBH	BAE	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BATERIAS TIPO PLOMO-ACIDO DE VALVULA REGULADA, MODELOS 6 OPzV 300, 12 OPzV 1200 Y 24 OPzV 3000, QUE CALIFICA A LA FAMILIA DE BATERIAS TIPO OPzV: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000 Y 20 OPzV 2500, BAE, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1070	K3112-10-N/1151	TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE C.A. Y C.D. DCA, CDCA, CCAE, CCAC (TABLEROS DE C.A.) FCCDA, DCD, CDCD-A, CDCD-S, CCCD (TABLEROS DE C.D.) TFCD (TRANSFERENCIAS C.A. Y C.D.) VER INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL REVERSO DE LA CONSTANCIA. , NMX-J-118/2-ANCE-2007, EDICIÓN 2007, PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA EN BAJA TENSIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE C.A. Y C.D. DCA, CDCA, CCAE, CCAC (TABLEROS DE C.A.) FCCDA, DCD, CDCD-A, CDCD-S, CCCD (TABLEROS DE C.D.) TFCD (TRANSFERENCIAS C.A. Y C.D.) VER INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL REVERSO DE LA CONSTANCIA. , SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1071	K311D-16-N/1164	Sistemas de soportes metálicos tipo charola, NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	05-01-2016	09-08-2030	MANCILLA GRUPO, S.A. DE C.V.	CHAROFIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistemas de soportes metálicos tipo charola, CHAROFIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1072	K3112-12-N/1165	ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO (ACS) CORRESPONDIENTES A 30 Y 40% DE CONDUCTIVIDAD, ALAMBRE No. 2, ALAMBRE No.6, CABLE 7 No.10, CABLE 7 No. 8, CABLE 7 No. 7, CABLE 7 No. 5, CABLE 7 No. 4, CABLE 19 No. 7, CABLE 19 No. 6, CABLE 19 No. 5., NMX-J-395-ANCE-2005 CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ESPECIFICACIÓN Y METODOS DE PRUEBA, 2004, 2004, 2006, NMX-J-395-ANCE-2005 CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ESPECIFICACIÓN Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	FCI ELECTRICAL PRODUCTS MÉXICO, S.A. DE C.V.	COPPERWELD		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO (ACS) CORRESPONDIENTES A 30 Y 40% DE CONDUCTIVIDAD, ALAMBRE No. 2, ALAMBRE No.6, CABLE 7 No.10, CABLE 7 No. 8, CABLE 7 No. 7, CABLE 7 No. 5, CABLE 7 No. 4, CABLE 19 No. 7, CABLE 19 No. 6, CABLE 19 No. 5., COPPERWELD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1073	K3111-12-N/1167	CHAROLAS PARA CONDUCTORES ELECTRICOS, TIPO ESCALERA, DE ALUMINIO Y ACERO GALVANIZADO, PARA LA CLASE 8C, NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTE PARA CONDUCTORES ELECTRICOS - SISTEMA DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA PARA CABLES - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	CORPORACION MANDRINKA, S.A. DE C.V.	CROSS LINE		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAROLAS PARA CONDUCTORES ELECTRICOS, TIPO ESCALERA, DE ALUMINIO Y ACERO GALVANIZADO, PARA LA CLASE 8C, CROSS LINE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1074	K311P-12-N/1218	REMATE PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 6.35mm (1/4") CAT GDE-1104 Y EMPALME PREFORMADO PARA CABLE DE CERO 6.35mm (1/4") CAT GLS-2104, NMX-I-123-NYCE-2006, EDICIÓN NOVIEMBRE 2006, TELECOMUNICACIONES - ACCESORIOS - REMATE Y EMPALME PARA CABLE DE ACERO	26-07-2013	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	REMATE PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 6.35mm (1/4") CAT GDE-1104 Y EMPALME PREFORMADO PARA CABLE DE CERO 6.35mm (1/4") CAT GLS-2104, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1075	K3111-13-N/1223	TUBOS METÁLICOS RIGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO DESIGNACIÓN 16, 21, 27, 35, 41, 53, 63, 78, 91 Y 103, NMX-J-535-ANCE-2008, EDICIÓN 2008, TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES, ESPECIFICACIÓN Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO, S.A. DE C.V.	JUPITER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBOS METÁLICOS RIGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO DESIGNACIÓN 16, 21, 27, 35, 41, 53, 63, 78, 91 Y 103, JUPITER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1076	K3112-24-N/1227	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K", capacidad de corriente 30, 50, 80 y 100 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, para 38 kV capacidad de corriente de 30, 50, 65, 80 y 100 A, NMX-J-149/2-ANCE-2016, , FUSIBLES PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN - PARTE II: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE EXPULSIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	14-02-2024	14-02-2027	ELEMENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	ELEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K", capacidad de corriente 30, 50, 80 y 100 A, tensión nominal de 15 kV y 27 kV, para 38 kV capacidad de corriente de 30, 50, 65, 80 y 100 A, ELEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1077	K3112-12-N/1228	CABLE DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCENTRICO SOPORTADO CON ALMA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO ACSS/AW O ALMA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE HASTA 1113Kcmil, ASTM B856-03 , , CONDUCTORES DE ALUMINIO CON CALBLEADO CONCENTRICO SOPORTADO CON ACERO RECUBIERTO ACSS	26-07-2013	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCENTRICO SOPORTADO CON ALMA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO ACSS/AW O ALMA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE HASTA 1113Kcmil, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1078	K3112-12-N/1231	INDICADOR DE FALLA (50-1200) MODELOS AR4-OH Y AR4-OH-360, RANGO DE TENSION 4160V A 69KV RANGO DE DISPARO 50A A 1200A, IEEE-STD-495-2007 GUIDE FOR TESTING FAULTED CIRCUIT INDICATORS EDICIÓN DICIEMBRE 2007, EDICIÓN DICIEMBRE 2007, GUIDE FOR TESTING FAULTED CIRCUIT INDICATORS	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	INDICADOR DE FALLA (50-1200) MODELOS AR4-OH Y AR4-OH-360, RANGO DE TENSION 4160V A 69KV RANGO DE DISPARO 50A A 1200A, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1079	K3115-12-N/1232	EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN ANALÓGICO/DIGITAL MODELO TPU, IEC-60834-1, EDICIÓN 1999, EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN DE REDES ELECTRICAS	26-07-2013	09-08-2030	DIMAT	DIMAT-ZIV		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN ANALÓGICO/DIGITAL MODELO TPU, DIMAT-ZIV, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1080	K3112-21-N/1233	CABLE DE POTENCIA PARA 115 KV 100 % Y 133 % NINEL DE AISLAMIENTO, CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA (XLP) SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLPE, PANTALLA SEMICONDUCTORA (XLP) SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CINTA DE COBRE CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACION LONGITUDINAL DE AGUA, CUBIERTA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON O SIN CAPA SEMICONDUCTORA EXTRUIDA SOBRE LA CUBIERTA,(FT-005-2020) ., IEC 60840-2020, EDICION MAYO 2020, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) - Test methods and requirements	18-08-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE POTENCIA PARA 115 KV 100 % Y 133 % NINEL DE AISLAMIENTO, CONDUCTOR DE COBRE O ALUMINIO CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA (XLP) SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLPE, PANTALLA SEMICONDUCTORA (XLP) SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CINTA DE COBRE CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACION LONGITUDINAL DE AGUA, CUBIERTA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON O SIN CAPA SEMICONDUCTORA EXTRUIDA SOBRE LA CUBIERTA,(FT-005-2020) ., CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1081	K311X-19-N/1236	Conductores con aslamiento termoplástico (THHW/THW-LS) 600V, 90°C calibres de 14 hasta 4/0AWG y de 250 a 1000 KCMIL, NMX-J-010-ANCE-2018, EDICIÓN FEBRERO 2019, Conductores-Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V-Especificaciones	10-10-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores con aslamiento termoplástico (THHW/THW-LS) 600V, 90°C calibres de 14 hasta 4/0AWG y de 250 a 1000 KCMIL, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1082	K3112-17-N/1238	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA con tensiones nominales de 12 kV hasta 420 kV, con envolvente hule silicón para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipos SVN y PH3, IEC 60099-4, EDICION 2014, METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS FOR A.C. SYSTEMS	15-03-2017	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA con tensiones nominales de 12 kV hasta 420 kV, con envolvente hule silicón para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipos SVN y PH3, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1083	K3112-17-N/1239	Apartarrayos de óxidos metálicos clase IV con corriente nominal de 20 kA ,tensión nominal de 27 kV hasta 420 kV con envolvente de hule silicón para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipo PH4, IEC 60099-4, EDICION 2014, METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS FOR A.C. SYSTEMS	15-03-2017	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase IV con corriente nominal de 20 kA ,tensión nominal de 27 kV hasta 420 kV con envolvente de hule silicón para aplicaciones en zonas normales y contaminación tipo PH4, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1084	K3112-17-N/1240	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III, IV, corriente nominal 10 kA, tensión nominal de 12 kV hasta 144 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales tipos PVI, PVI-LP, IEC 60099-4, EDICION 2014, METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS FOR A.C. SYSTEMS	15-03-2017	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III, IV, corriente nominal 10 kA, tensión nominal de 12 kV hasta 144 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales tipos PVI, PVI-LP, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1085	K3112-17-N/1241	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV, corriente nominal 10 kA, tensión nominal de 12 kV hasta 228 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales, tipo PVN y EVP, IEC 60099-4, EDICION 2014, METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS FOR A.C. SYSTEMS	15-03-2017	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV, corriente nominal 10 kA, tensión nominal de 12 kV hasta 228 kV, con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales, tipo PVN y EVP, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1086	K3112-18-N/1242	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA, tensión nominal de 69 kV hasta 138 kV con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales tipo PROTECTA*LITE, IEC 60099-4, EDICION 2014, METAL OXIDE SURGE ARRESTERS WITHOUT GAPS FOR A.C. SYSTEMS	26-02-2018	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA, tensión nominal de 69 kV hasta 138 kV con envolvente de ESP (EPDM) para aplicaciones en zonas normales tipo PROTECTA*LITE, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1087	K3112-18-N/1243	Apartarrayos de óxidos metálicos con corriente nominal de 10 kA, tensión nominal de 10 kV, hasta 30 kV, con envolvente polimérico ESP, para aplicaciones en zonas normales y de contaminación para transición aérea - subterránea, tipo PVR, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	08-01-2018	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos con corriente nominal de 10 kA, tensión nominal de 10 kV, hasta 30 kV, con envolvente polimérico ESP, para aplicaciones en zonas normales y de contaminación para transición aérea - subterránea, tipo PVR, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1088	K3112-13-N/1247	CONECTADOR MULTIPLE TIPO MECÁNICO PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA DE 600V, DE 4,6, 8 Y 10 VIAS CATALOGOS BZ-44, BZ-66, BZ-88 Y BZ100 CON ACCESORIOS DE CONEXION, NMX-J-519-ANCE-2011, EDICIÓN MARZO 2011, CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS-ESPECIDICACIÓNES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	ELASTOTECNICA S.A DE C.V	ELASTOTECNICA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR MULTIPLE TIPO MECÁNICO PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA DE 600V, DE 4,6, 8 Y 10 VIAS CATALOGOS BZ-44, BZ-66, BZ-88 Y BZ100 CON ACCESORIOS DE CONEXION, ELASTOTECNICA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1089	K3111-17-N/1251	Conectador derivador subterráneo múltiple de aluminio familias RDM y RYA , NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador derivador subterráneo múltiple de aluminio familias RDM y RYA , BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1090	K3112-24-N/1252	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 6 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A, y 100 A, tensión nominal DE 15 kV, 27 kV y 38 kV, NMX-J-149/2-ANCE-2016, , FUSIBLES PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN - PARTE II: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE EXPULSIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	02-02-2024	02-02-2027	ELECTRAMEX, S.A. DE C.V.	ELECTRAMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible universal, velocidad de fusión tipo "K" capacidad de corriente 6 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 50 A, 65 A, 80 A, y 100 A, tensión nominal DE 15 kV, 27 kV y 38 kV, ELECTRAMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1091	K3111-10-N/1256	CONECTADORES MECÁNICOS BIPARTIDOS DE COBRE FAMILIA KS Y KSU , NMX-J-383-ANCE-2004, EDICION 2004, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECÁNICO PARA LINEAS AEREAS-ESPEFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	BURNDY PRODUCTS MEXICO, S.A. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES MECÁNICOS BIPARTIDOS DE COBRE FAMILIA KS Y KSU , BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1092	K311D-15-N/1259	FAMILIAS DE PERTIGAS DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, IEC 62193, EDICIÓN MAYO 2003, LIVE WORKING TELESCOPIC STICKS AND TELESCOPIC MEASURING STICKS	02-09-2015	09-08-2030	HASTINGS FIBERGLASS PRODUCTS INC.	HASTINGS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIAS DE PERTIGAS DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, HASTINGS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1093	K3112-25-N/1261	CABLE DE POTENCIA PARA 115 KV 100 % Y 133 % NIVEL DE AISLAMIENTO, CONDUCTOR DE COBRE CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE o ALUMINIO Y CINTA DE COBRE o ALUMINIO CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACION LONGITUDINAL DE AGUA, CUBIERTA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON O SIN CAPA SEMICONDUCTORA SOBRE LA CUBIERTA,(FT-004-2020), IEC 60840-2020, EDICION JUNIO 2023, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) - Test methods and requirements	03-01-2025	03-01-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE POTENCIA PARA 115 KV 100 % Y 133 % NIVEL DE AISLAMIENTO, CONDUCTOR DE COBRE CON O SIN ELEMENTO BLOQUEADOR, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE o ALUMINIO Y CINTA DE COBRE o ALUMINIO CON O SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE ALUMINIO APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON O SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACION LONGITUDINAL DE AGUA, CUBIERTA EXTERNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON O SIN CAPA SEMICONDUCTORA SOBRE LA CUBIERTA,(FT-004-2020), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1094	K311P-14-N/1266	CHAROLAS PARA CABLES TIPO MALLA ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO ELECTROLÍTICO (EZ) Y DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE (GC), NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	19-09-2014	09-08-2030	BTICINO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CABLOFIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAROLAS PARA CABLES TIPO MALLA ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO DE GALVANIZADO ELECTROLÍTICO (EZ) Y DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE (GC), CABLOFIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1095	K311X-14-N/1271	CLORO LIQUIDO, NMX-K-065-1968, 1968, CLORO LIQUIDO	29-09-2014	09-08-2030	MEXICHEM DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MEXICHEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CLORO LIQUIDO, MEXICHEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1096	K311X-14-N/1272	ACIDO CLORHIDRICO, NMX-K-009-1984, 1984, ACIDO CLORHÍDRICO	20-10-2014	09-08-2030	MEXICHEM DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MEXICHEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ACIDO CLORHIDRICO, MEXICHEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1097	K3112-19-N/1277	Cable de aluminio suave con núcleo de acero soldado de aluminio (ACSS-AW), ASTM-B-856-03-2018, EDICIÓN 2018, CONCENTRIC-LAY-STRANDED ALUMINUM CONDUCTORS, COATED STEEL SUPPORTED (ACSS).	11-02-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio suave con núcleo de acero soldado de aluminio (ACSS-AW), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1098	K3112-19-N/1279	Cable de aluminio suave con núcleo de acero galvanizado tipo A (ACSS-GA), ASTM-B-856-03-2018, EDICIÓN 2018, CONCENTRIC-LAY-STRANDED ALUMINUM CONDUCTORS, COATED STEEL SUPPORTED (ACSS).	11-02-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio suave con núcleo de acero galvanizado tipo A (ACSS-GA), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1099	K3112-15-N/1284	Conectador múltiple aislado para distribución subterránea de 4, 6, 8 y 10 vías, hasta 600 V, con accesorios de conexión, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	14-10-2015	09-08-2030	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.	CEE POWER SYSTEMS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador múltiple aislado para distribución subterránea de 4, 6, 8 y 10 vías, hasta 600 V, con accesorios de conexión, CEE POWER SYSTEMS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1100	K3111-17-N/1285	Conectadores tipo compresión familias, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores tipo compresión familias, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1101	K311P-24-N/1288	EMPALMES TERMOCONTRACTILES,FAMILIA HVS,PARA CABLES EXTRUIDOS CLASE 1A,NIVEL DE TENSION 25 KV,, NMX-J-158-ANCE-2021 , JULIO 2021, EMPALMES PARA CABLES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN DE 5 kV HASTA 115 kV ESPECIFICACIONES	09-07-2024	09-07-2027	TYCO ELECTRONICS CO.	TE CONNECTIVITY	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EMPALMES TERMOCONTRACTILES,FAMILIA HVS,PARA CABLES EXTRUIDOS CLASE 1A,NIVEL DE TENSION 25 KV,, TE CONNECTIVITY, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1102	K311X-15-N/1289	Charolas de aluminio para cables conductores tipo escalera clase 8C y 12A descritas al reverso de la constancia. , NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	21-12-2015	09-08-2030	TECNOTRAY, S.A. DE C.V.	TECNOTRAY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Charolas de aluminio para cables conductores tipo escalera clase 8C y 12A descritas al reverso de la constancia. , TECNOTRAY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1103	K311P-15-N/1290	CHAROLAS DE ALUMINIO PARA CABLES CONDUCTORES TIPO ESCALERA, CLASES: 8A, 8B, 8C Y 12A, NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	25-08-2015	09-08-2030	BTICINO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BTICINO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAROLAS DE ALUMINIO PARA CABLES CONDUCTORES TIPO ESCALERA, CLASES: 8A, 8B, 8C Y 12A, BTICINO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1104	K3112-20-N/1295	Cortacircuito fusible de distribución 15 kV, 100 A, 110 kV de NBAI, 8000 A, 10000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, con aislamiento de hule silicón, herrajes de acero galvanizado y acero inoxidable, catálogo DHCSI-15, descripción corta CFE: CCF-15-100-110-8000-PS; CCF-15-100-110-10000-PS, CCF-15-100-110-12000-PS, CCF-C-15-100-110-8000-PS; CCF-C-15-100-110-10000-PS, CCF-C-15-100-110-12000-PS, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	18-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución 15 kV, 100 A, 110 kV de NBAI, 8000 A, 10000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, con aislamiento de hule silicón, herrajes de acero galvanizado y acero inoxidable, catálogo DHCSI-15, descripción corta CFE: CCF-15-100-110-8000-PS; CCF-15-100-110-10000-PS, CCF-15-100-110-12000-PS, CCF-C-15-100-110-8000-PS; CCF-C-15-100-110-10000-PS, CCF-C-15-100-110-12000-PS, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1105	K3112-20-N/1296	Cortacircuito fusible de distribución 27 kV, 100 A, 150 kV de NBAI, 6000 A, 8000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, con aislamiento de hule silicón, herrajes de acero galvanizado y acero inoxidable, catálogo DHCSI-25, descripción corta CFE: CCF-27-100-150-6000-PS; CCF-27-100-150-8000-PS, CCF-27-100-150-12000-PS, CCF-C-27-100-150-6000-PS; CCF-C-27-100-150-10000-PS, CCF-C-27-100-150-12000-PS, CCFHS-C-27-100-150-6000-PS, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	10-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución 27 kV, 100 A, 150 kV de NBAI, 6000 A, 8000 A y 12000 A de capacidad interruptiva, con aislamiento de hule silicón, herrajes de acero galvanizado y acero inoxidable, catálogo DHCSI-25, descripción corta CFE: CCF-27-100-150-6000-PS; CCF-27-100-150-8000-PS, CCF-27-100-150-12000-PS, CCF-C-27-100-150-6000-PS; CCF-C-27-100-150-10000-PS, CCF-C-27-100-150-12000-PS, CCFHS-C-27-100-150-6000-PS, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1106	K3112-20-N/1297	Cortacircuito fusible de distribución 38 kV, 100 A, 200 kV de NBAI, 2000 A, y 5000 A de capacidad interruptiva, con aislamiento de hule silicón, herrajes de acero galvanizado y acero inoxidable, catálogo DHCSI-38, descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000-PS; CCF-38-100-200-5000-PS, CCF-C-38-100-200-2000-PS; CCF-C-38-100-200-5000-PS, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	18-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuito fusible de distribución 38 kV, 100 A, 200 kV de NBAI, 2000 A, y 5000 A de capacidad interruptiva, con aislamiento de hule silicón, herrajes de acero galvanizado y acero inoxidable, catálogo DHCSI-38, descripción corta CFE: CCF-38-100-200-2000-PS; CCF-38-100-200-5000-PS, CCF-C-38-100-200-2000-PS; CCF-C-38-100-200-5000-PS, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1107	K3115-15-E/1298	EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN, MODELO SWT-3000, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN ALEMANIA., CFE: U1100-28, DICIEMRE 2013, EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS	26-07-2013	09-08-2030	SIEMENS AG	SIEMENS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN, MODELO SWT-3000, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN ALEMANIA., SIEMENS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1108	K311D-18-N/1309	Grapa paralela de aluminio catalogo PARTALUM PCPA-1113, PCPA-1113-EAT; separador mecánico de aluminio catalogo PARTALUM SEP-200-1113-EAT, SEP-450-1113-EAT, zapatas mecánicas para cable catalogo PARTALUM PMZA-477-2N, PMZA-477-4N, PMZA-1113-2N Y PMZA-1113-4N y conectador de aluminio tipo t mecánico catalogo PARTALUM PMTA-477, PMTA-795 y PMTA-1113, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	13-08-2018	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa paralela de aluminio catalogo PARTALUM PCPA-1113, PCPA-1113-EAT; separador mecánico de aluminio catalogo PARTALUM SEP-200-1113-EAT, SEP-450-1113-EAT, zapatas mecánicas para cable catalogo PARTALUM PMZA-477-2N, PMZA-477-4N, PMZA-1113-2N Y PMZA-1113-4N y conectador de aluminio tipo t mecánico catalogo PARTALUM PMTA-477, PMTA-795 y PMTA-1113, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1109	K3112-25-N/1310	CABLE DE POTENCIA 138 kV, COND. CONCENTRICO O SEG. (MILLIKEN), DE Cu DE 400 mm2 A 2 500 mm2, CON Ó SIN ELEMENTO BLOQ. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCORA SOBRE EL AISLANTE PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE Cu Y CINTA DE Cu Ó PANTALLA DE METÁL SOLDADA DE Al LISA, CON Ó SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE Al APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON Ó SIN ELEMENTOS BLOQUEO A LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPe), CON Ó SIN PANTALLA SEMICONDUCORA SOBRE CUBIERTA (FT-027-2013), IEC 60840-2020, EDICION JUNIO 2023, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) - Test methods and requirements	03-01-2025	03-01-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE POTENCIA 138 kV, COND. CONCENTRICO O SEG. (MILLIKEN), DE Cu DE 400 mm2 A 2 500 mm2, CON Ó SIN ELEMENTO BLOQ. PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR, AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCORA SOBRE EL AISLANTE PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE Cu Y CINTA DE Cu Ó PANTALLA DE METÁL SOLDADA DE Al LISA, CON Ó SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE Al APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA CON Ó SIN ELEMENTOS BLOQUEO A LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPe), CON Ó SIN PANTALLA SEMICONDUCORA SOBRE CUBIERTA (FT-027-2013), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1110	K3112-21-N/1311	Sistema de Potencia para 138 KV, compuesto por Cable de Potencia 138 KV descrito en la ficha técnica FT-027-2013 marca Condumex, fabricado en México. Terminales tipo composite, de porcelana y de SF6, tipo exterior, marca Brugg, fabricadas en Suiza y Empalmes de continuidad e interrupción, tipo cross-bonding y back to back, marca Brugg, fabricados en suiza. el Sistema de Potencia es, IEC 60840-2020, EDICION MAYO 2020, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) - Test methods and requirements	13-01-2022	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de Potencia para 138 KV, compuesto por Cable de Potencia 138 KV descrito en la ficha técnica FT-027-2013 marca Condumex, fabricado en México. Terminales tipo composite, de porcelana y de SF6, tipo exterior, marca Brugg, fabricadas en Suiza y Empalmes de continuidad e interrupción, tipo cross-bonding y back to back, marca Brugg, fabricados en suiza. el Sistema de Potencia es, CONDUMEX, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1111	K3111-16-N/1321	Familia de pertigas telescopicas aislantes, Ref: TR, CAT: TR245, TR276, TR2225, TR2245, TR2330, TR3220, TR3300, TR3450, TR3500, TR3600 y Familia de pértiga pentagonal telescópicas aislantes PPOL3/0350, PPOL4/0500, PPOL5/0600, PPOL6/0750, PPOL7/0900, PPOL8/1050, PPOL9/1200, IEC 62193, EDICIÓN MAYO 2003, LIVE WORKING TELESCOPIC STICKS AND TELESCOPIC MEASURING STICKS	28-03-2016	09-08-2030	FAMECA	FAMECA	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de pertigas telescopicas aislantes, Ref: TR, CAT: TR245, TR276, TR2225, TR2245, TR2330, TR3220, TR3300, TR3450, TR3500, TR3600 y Familia de pértiga pentagonal telescópicas aislantes PPOL3/0350, PPOL4/0500, PPOL5/0600, PPOL6/0750, PPOL7/0900, PPOL8/1050, PPOL9/1200, FAMECA, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1112	K311P-12-N/1323	CONECTOR DERIVADOR MECÁNICO TIPO PERICO PARA LÍNEA VIVA, DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE CLW1110 Y CLW1713, NMX-J-383-ANCE-2004, EDICION 2004, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECÁNICO PARA LÍNEAS AÉREAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR DERIVADOR MECÁNICO TIPO PERICO PARA LÍNEA VIVA, DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE CLW1110 Y CLW1713, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1113	K311V-15-N/1329	CAMISOLA Y PANTALÓN CONSTITUIDOS CON TELAS MARCA KALTEX DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 269g/m2 (7.5oz); 366g/m2 (10.5oz); 401g/m2 (12.0oz); 469g/m2 (13.5oz) y 471g/m2 (14.75oz) ELABORADO POR LA EMPRESA CON, NMX-A-003-1976, EDICIÓN ABRIL 1976, MEZCLILLA	18-03-2015	09-08-2030	COMERCIALIZADORA HAGRE, S.A. DE C.V.	COMERCIALIZADORA HAGRE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CAMISOLA Y PANTALÓN CONSTITUIDOS CON TELAS MARCA KALTEX DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 269g/m2 (7.5oz); 366g/m2 (10.5oz); 401g/m2 (12.0oz); 469g/m2 (13.5oz) y 471g/m2 (14.75oz) ELABORADO POR LA EMPRESA CON, COMERCIALIZADORA HAGRE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1114	K311V-15-N/1330	CAMISOLA Y PANTALÓN CONSTITUIDOS CON TELAS MARCA KALTEX DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 266g/m2 (7.5oz), 365g/m2 (10.5oz), 403g/m2 (12.0oz), 470g/m2 (13.5oz) Y 475g/m2 (14.75oz), ELABORADO POR LA EMPRESA CON , NMX-A-003-1976, EDICIÓN ABRIL 1976, MEZCLILLA	11-03-2015	09-08-2030	KING UNIFORMES, S.A. DE C.V.	KING UNIFORMES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CAMISOLA Y PANTALÓN CONSTITUIDOS CON TELAS MARCA KALTEX DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 266g/m2 (7.5oz), 365g/m2 (10.5oz), 403g/m2 (12.0oz), 470g/m2 (13.5oz) Y 475g/m2 (14.75oz), ELABORADO POR LA EMPRESA CON , KING UNIFORMES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1115	K3111-13-N/1334	TELAS DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 278G/M2 (TIPO 8), 350G/M2 (TIPO 5), 414G/M2 (TIPO 2) Y497G/M2 (TIPO 1), NMX-A-003-1976, EDICIÓN 1976, MEZCLILLA	26-07-2013	09-08-2030	UNIFORMES INDUSTRIALES COMANDO, S.A. DE C.V.	KALTEX		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TELAS DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 278G/M2 (TIPO 8), 350G/M2 (TIPO 5), 414G/M2 (TIPO 2) Y497G/M2 (TIPO 1), KALTEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1116	K3111-13-N/1335	TELAS DE MAZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 274G/M2 (TIPO 8), 349G/M2 (TIPO 5), 414G/M2 (TIPO 2) Y 498G/M2 (TIPO 1), NMX-A-003-1976, EDICIÓN 1976, MEZCLILLA	26-07-2013	09-08-2030	MEGRACUMU, S.A. DE C.V.	KALTEX		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TELAS DE MAZCLILLA 100% ALGODÓN DE MASA: 274G/M2 (TIPO 8), 349G/M2 (TIPO 5), 414G/M2 (TIPO 2) Y 498G/M2 (TIPO 1), KALTEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1117	K3111-17-N/1336	Grapa mecánica paralela de CU p/varilla 12.7mm - 19.05 mm (1/2"-3/4") ; cable 6 SOL-2AWG catálogo del fabricante UC2W32L, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	20-12-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa mecánica paralela de CU p/varilla 12.7mm - 19.05 mm (1/2"-3/4") ; cable 6 SOL-2AWG catálogo del fabricante UC2W32L, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1118	K3111-17-N/1337	Conector estribo de aluminio a compresión., NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector estribo de aluminio a compresión., BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1119	K3111-15-N/1346	CONECTORES A COMPRESION TIPO CUÑA, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	15-06-2015	09-08-2030	FG ELECTRICAL REPRESENTATIVES, S.A. DE C.V.	FG ELECTRICAL REPRESENTATIVES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTORES A COMPRESION TIPO CUÑA, FG ELECTRICAL REPRESENTATIVES, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1120	K3112-23-N/1347	CABLE DE POTENCIA 230kV, CONDUCTOR CONCÉNTRICO COMPACTO Ó SEGMENTADO (MILLIKEN), DE Cu Ó Al, DE 400 mm² A 2 500 mm², CON Ó SIN ELEMENTO BLOQUEADOR PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR DE AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE Cu Y CINTA DE Cu, CON Ó SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE Al APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA Ó PANTALLA METÁLICA SOLDADA DE Al LISA, CON Ó SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPe), CON Ó SIN PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE CUBIERTA, FT-026-2022, IEC 62067, EDICIÓN 2022, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) - Test methods and requirements	15-11-2023	15-11-2026	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE POTENCIA 230kV, CONDUCTOR CONCÉNTRICO COMPACTO Ó SEGMENTADO (MILLIKEN), DE Cu Ó Al, DE 400 mm² A 2 500 mm², CON Ó SIN ELEMENTO BLOQUEADOR PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR DE AISLAMIENTO DE XLP, PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO PANTALLA ELECTROSTATICA A BASE DE ALAMBRES DE Cu Y CINTA DE Cu, CON Ó SIN BARRERA RADIAL DE CINTA DE Al APLICADA LONGITUDINALMENTE TRASLAPADA, SELLADA Y ADHERIDA FIRMEMENTE A LA CUBIERTA Ó PANTALLA METÁLICA SOLDADA DE Al LISA, CON Ó SIN ELEMENTOS BLOQUEADORES CONTRA LA PENETRACIÓN LONGITUDINAL DE AGUA Y CUBIERTA EXTERIOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPe), CON Ó SIN PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE CUBIERTA, FT-026-2022, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1121	K311P-12-N/1351	CONECTOR MECÁNICO PARA UNIR VARILLA DE TIERRA A CABLE, DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGO TGP562T, NMX-J-383-ANCE-2004, EDICIÓN 2004, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECÁNICO PARA LÍNEAS AÉREAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR MECÁNICO PARA UNIR VARILLA DE TIERRA A CABLE, DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGO TGP562T, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1122	K311D-23-N/1353	Cables de Potencia para hasta 138 Kv, 100% nivel de aislamiento, conductor de cobre suave de hasta 2,000 mm2, con o sin elemento sellador, cinta y pantalla semiconductora sobre el conductor, asilamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, cinta semiconductora bloqueadora de humedad sobre pantalla semiconductora del aislamiento, con pantalla metálica de aluminio lisa soldada o pantalla metálica formada por alambres de Cu y cinta de cobre, con o sin barreras bloquead oras de humedad, cubierta metálica de aluminio continua, lisa, traslapada y sellada, cubierta exterior negra de polietileno de alta densidad PEAD., IEC 60840-2020, EDICION MAYO 2020, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) - Test methods and requirements	19-12-2023	19-12-2026	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de Potencia para hasta 138 Kv, 100% nivel de aislamiento, conductor de cobre suave de hasta 2,000 mm2, con o sin elemento sellador, cinta y pantalla semiconductora sobre el conductor, asilamiento de polietileno de cadena cruzada XLP, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, cinta semiconductora bloqueadora de humedad sobre pantalla semiconductora del aislamiento, con pantalla metálica de aluminio lisa soldada o pantalla metálica formada por alambres de Cu y cinta de cobre, con o sin barreras bloquead oras de humedad, cubierta metálica de aluminio continua, lisa, traslapada y sellada, cubierta exterior negra de polietileno de alta densidad PEAD., VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1123	K3111-12-N/1355	FAMILIA DE CONECTORES “MET” DESNUDO TIPO EMPALME MECÁNICO (MANGUITOS) CON TUERCA FUSIBLE DE ALUMINIO Ó COBRE ESTAÑADO, PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN: CATALOGO MET–50, MET–50C PARA 6–50 MM2 (#10 – #1); CATALOGO MET–95, MET–95C PARA 25–95 MM2 (#4–3/0); CATALOGO MET–150, MET–150C PARA 50 –150 MM2 (1/0 – 250); CATALOGO MET– 240, MET–240C PARA 95–240 MM2 (4/0–400); CATALOGO MET–400, MET–400C PARA 240–400 MM2 (500–750) CATALOGO MET–630, MET–630C PARA 400–630 MM2 (800-1000) CATALOGO MET–800, MET–800C PARA 630–800 MM2 (1250–1500) CATALOGO MET–1000, MET–1000C PARA 800–1000 MM2 (1600-2000) (C=COBRE); FAMILIA DE CONECTORES TIPO TERMINAL ZAPATA “TTA” MECÁNICO (MANGUITOS) CON TUERCA FUSIBLE DE ALUMINIO PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN NEMA 1:CATALOGO TTA–50 PARA 6–50 MM2 (#10–#1); CATALOGO TTA–95 PARA 25–95 MM2 (#4–3/0); CATALOGO TTA–150 PARA 50–150 MM2 (1/0–250); CATALOGO TTA–240 PARA 95–240 MM2 (4/0–400); CATALOGO TTA – 400 PARA 240 – 400 MM2 (500 – 750); CATALOGO TTA – 95 P2 PARA 16 – 95 MM2 (#4 – 3/0); CATALOGO TTA – 150 P2PARA 50 – 150 MM2 (1/0 – 250); CATALOGO TTA – 240 P2PARA 95 – 240 MM2 (4/0 – 400); CATALOGO TTA – 400 P2 PARA 240 – 400 MM2 (500 – 750); (P2= CONEXIÓN NEMA2); FAMILIA DE CONECTORES TIPO EMPALME MECÁNICO (MANGUITOS) PREAISLADOS “MTP” DE ALUMINIO CON TUERCA FUSIBLE CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, PARA REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN Y CABLES UNIPOLARES: CATALOGO MTP – 50 PARA 25 – 50 MM2 (#3 – #1); CATALOGO MTP – 95 PARA 50 – 95 MM2 (1/0 – 3/0); CATALOGO MTP – 150 PARA 95 – 150 MM2 (4/0 – 300); CATALOGO MTP – 240 PARA 150 – 240 MM2 (300 – 400); CATALOGO MTP – 300 PARA 240 - 300 MM2 (500 – 600); CATALOGO MTP – 400 PARA 300 – 400 MM2 (600 – 750); FAMILIA DE CONECTORES PREAISLADOS "RS", PARA DERIVACIÓN DE PERFORACIÓN SIMULTANEA CON TUERCA FUSIBLE PARA CABLES SUBTERRÁNEOS AISLADOS EN BAJA TENSIÓN PARA COBRE Y ALUMINIO: CATALOGO RS – 6 PRINCIPAL 6 – 95 MM2 (#8 - 3/0) DERIVADO 1,5 – 6 MM2 (#14 - #10); CATALOGO RS – 16 PRINCIPAL 6 – 95 MM2 (#8 - 3/0) DERIVADO 1,5 – 16 MM2 (#14 - #6); CATALOGO RS – 25/4 PRINCIPAL 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0) DERIVADO 16 – 50 MM2 (#6 - #2): CATALOGO RS – 25/5 PRINCIPAL 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0) DERIVADO 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0); CATALOGO RS – 50/1PRINCIPAL 120 - 240 MM2 (250 – 500) DERIVADO 16 – 50 MM2 (#6 - #2): CATALOGO RS – 95/1	26-07-2013	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

		PRINCIPAL 120 - 240 MM2 (250 – 500) DERIVADO 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0); CATALOGO RS – 240/1PRINCIPAL 120 – 240 MM2 (250 - 500) DERIVADO MM2 120 - 240 (250- 500); CATALOGO RS – 300/1 PRINCIPAL 300 – 400 MM2 (#500-750) DERIVADO 185-300 MM2 (#500-600); CATALOGO RS – 400/1 PRINCIPAL 300 – 400 MM2 (#500-750) DERIVADO 300-400 MM2 (#700-750); FAMILIA DE CONECTORES TERMINALES MECÁNICOS TIPO ZAPATA. “TTP” DE ALUMINIO ESTAÑADO PREAISLADOS CON TUERCA FUSIBLE, PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE CABLE AISLADO EN BAJA TENSIÓN: CATALOGO TTP – 50 PARA 16 – 50 MM2 (#4 – #1); CATALOGO TTP – 95 PARA 50 – 95 MM2 (#1 – 2/0); CATALOGO TTP – 150 PARA 95 – 150 MM2 (3/0 – 250); CATALOGO TTP – 240 PARA 150 – 240 MM2 (300 – 400); CATALOGO TTP – 300 PARA 240 – 300 MM2 (500 – 600); CATALOGO TTP – 400 PARA 300 – 400 MM2 (700 – 750);, IEC 61238 - 1, , MÉTODOS DE PRUEBA Y REQUERIMIENTOS PARA CONECTORES MECÁNICOS Y A COMPRESIÓN PARA VOLTAGE HASTA 30KV						

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES “MET” DESNUDO TIPO EMPALME MECÁNICO (MANGUITOS) CON TUERCA FUSIBLE DE ALUMINIO Ó COBRE ESTAÑADO, PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN: CATALOGO MET–50, MET–50C PARA 6–50 MM2 (#10 – #1); CATALOGO MET–95, MET–95C PARA 25–95 MM2 (#4–3/0); CATALOGO MET–150, MET–150C PARA 50 –150 MM2 (1/0 – 250); CATALOGO MET– 240, MET– 240C PARA 95–240 MM2 (4/0–400); CATALOGO MET–400, MET–400C PARA 240–400 MM2 (500–750) CATALOGO MET–630, MET–630C PARA 400–630 MM2 (800-1000) CATALOGO MET–800, MET–800C PARA 630–800 MM2 (1250–1500) CATALOGO MET–1000, MET–1000C PARA 800–1000 MM2 (1600-2000) (C=COBRE); FAMILIA DE CONECTORES TIPO TERMINAL ZAPATA “TTA” MECÁNICO (MANGUITOS) CON TUERCA FUSIBLE DE ALUMINIO PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN CONEXIÓN EN NEMA 1:CATALOGO TTA–50 PARA 6–50 MM2 (#10–#1); CATALOGO TTA–95 PARA 25–95 MM2 (#4–3/0); CATALOGO TTA–150 PARA 50–150 MM2 (1/0–250); CATALOGO TTA–240 PARA 95–240 MM2 (4/0–400); CATALOGO TTA – 400 PARA 240 – 400 MM2 (500 – 750); CATALOGO TTA – 95 P2 PARA 16 – 95 MM2 (#4 – 3/0); CATALOGO TTA – 150 P2PARA 50 – 150 MM2 (1/0 – 250); CATALOGO TTA – 240 P2PARA 95 – 240 MM2 (4/0 – 400); CATALOGO TTA – 400 P2 PARA 240 – 400 MM2 (500 – 750); (P2= CONEXIÓN NEMA2); FAMILIA DE CONECTORES TIPO EMPALME MECÁNICO (MANGUITOS) PREAISLADOS “MTP” DE ALUMINIO CON TUERCA FUSIBLE CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, PARA REDES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN Y CABLES UNIPOLARES: CATALOGO MTP – 50 PARA 25 – 50 MM2 (#3 – #1); CATALOGO MTP – 95 PARA 50 – 95 MM2 (1/0 – 3/0); CATALOGO MTP – 150 PARA 95 – 150 MM2 (4/0 – 300); CATALOGO MTP – 240 PARA 150 – 240 MM2 (300 – 400); CATALOGO MTP – 300 PARA 240 - 300 MM2 (500 – 600); CATALOGO MTP – 400 PARA 300 – 400 MM2 (600 – 750); FAMILIA DE CONECTORES PREAISLADOS "RS", PARA DERIVACIÓN DE PERFORACIÓN SIMULTANEA CON TUERCA FUSIBLE PARA CABLES SUBTERRÁNEOS AISLADOS EN BAJA TENSIÓN PARA COBRE Y ALUMINIO: CATALOGO RS – 6 PRINCIPAL 6 – 95 MM2 (#8 - 3/0) DERIVADO 1,5 – 6 MM2 (#14 - #10); CATALOGO RS – 16 PRINCIPAL 6 – 95 MM2 (#8 - 3/0) DERIVADO 1,5 – 16 MM2 (#14 - #6); CATALOGO RS – 25/4 PRINCIPAL 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0) DERIVADO 16 – 50 MM2 (#6 - #2): CATALOGO RS – 25/5 PRINCIPAL 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0) DERIVADO 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0); CATALOGO RS – 50/1PRINCIPAL 120 - 240 MM2 (250 – 500) DERIVADO 16 – 50 MM2 (#6 - #2): CATALOGO RS – 95/1 PRINCIPAL 120 - 240 MM2 (250 – 500) DERIVADO 35 – 95 MM2 (#2 - 3/0); CATALOGO RS – 240/1PRINCIPAL 120 – 240 MM2 (250 - 500) DERIVADO MM2 120 - 240 (250- 500); CATALOGO RS – 300/1 PRINCIPAL 300 – 400 MM2 (#500-750) DERIVADO 185-300 MM2 (#500-600); CATALOGO RS – 400/1 PRINCIPAL 300 – 400 MM2 (#500-750) DERIVADO 300-400 MM2 (#700-750); FAMILIA DE CONECTORES TERMINALES MECÁNICOS TIPO ZAPATA. “TTP” DE ALUMINIO ESTAÑADO PREAISLADOS CON TUERCA FUSIBLE, PARA LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE CABLE AISLADO EN BAJA TENSIÓN: CATALOGO TTP – 50 PARA 16 – 50 MM2 (#4 – #1); CATALOGO TTP – 95 PARA 50 – 95 MM2 (#1 – 2/0); CATALOGO TTP – 150 PARA 95 – 150 MM2 (3/0 – 250); CATALOGO TTP – 240 PARA 150 – 240 MM2 (300 – 400); CATALOGO TTP – 300 PARA 240 – 300 MM2 (500 – 600); CATALOGO TTP – 400 PARA 300 – 400 MM2 (700 – 750);, NILED, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1124	K3111-12-N/1356	FAMILIA DE CONECTORES MJPT A COMPRESIÓN TIPO EMPALME CILÍNDRICOS (MANGUITOS) PREAISLADOS CON CUERPO DE ALUMINIO, Y AROS DE ESTANQUEIDAD, PARA LÍNEAS AÉREAS AISLADAS EN BAJA TENSIÓN CONFORMADO POR: CATALOGO MJPT–25 PARA 21,2MM2 (# 4), CATALOGO MJPT–35 PARA 33.6MM2 (# 2), CATALOGO MJPT – 54 PARA 53.5MM2 (1/0), CATALOGO MJPT–95 PARA 85.0MM2 (# 3/0), CATALOGO MJPT–25N PARA 21.2MM2 (# 4), CATALOGO MJPT–35N PARA 33.6MM2 (# 2), CATALOGO MJPT – 54N PARA 53.5MM2 (1/0) (N= NEUTRO); FAMILIA DE CONECTORES MJPB A COMPRESIÓN TIPO EMPALME CILÍNDRICOS (MANGUITOS) PREAISLADOS CON CUERPO DE ALUMINIO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD, PARA ACOMETIDAS AÉREA EN BAJA TENSIÓN CONFORMADO POR: CATALOGO MJPB–6 PARA 5.3MM2 (# 6), CATALOGO MJPB–10 PARA 8.4MM2 (# 8), CATALOGO MJPB–10/6 PARA 8.4/5.3MM2 (#8 / #10), CATALOGO MJPB–16 PARA 13.3MM2 (# 6), CATALOGO MJPB–16/10 PARA 13.3 / 8.4MM2 (# 6/ #8); FAMILIA DE CONECTORES CPTA A COMPRESIÓN TIPO TERMINAL ZAPATA FABRICADOS EN ALUMINIO ESTAÑADO Y PREAISLADOS MEDIANTE MATERIAL SINTÉTICO; CATALOGO CPTA–16 PARA 13.3MM2 (# 6), CATALOGO CPTA–25 PARA 21.2MM2 (# 4), CATALOGO CPTA–35 PARA 33.6MM2 (#2), CATALOGO CPTA–54 PARA 53.5MM2 (# 1/0), CATALOGO CPTA–70 PARA 70MM2 (# 2/0), CATALOGO CPTA 95 PARA 85MM2 (#3/0), CATALOGO CPTA 120 PARA 120MM2 (# 4/0), CATALOGO CPTA 150 PARA 150MM2 (# 250), NFC 33-021, , CABLES AISLADOS Y SUS ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE POTENCIA - PRE AISLADOS PARA CONEXIÓN TIPO COMPRESION PARA LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS DE TENSIÓN ASIGNADA 0.6/1 KV	26-07-2013	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES MJPT A COMPRESIÓN TIPO EMPALME CILÍNDRICOS (MANGUITOS) PREAISLADOS CON CUERPO DE ALUMINIO, Y AROS DE ESTANQUEIDAD, PARA LÍNEAS AÉREAS AISLADAS EN BAJA TENSIÓN CONFORMADO POR: CATALOGO MJPT–25 PARA 21,2MM2 (# 4), CATALOGO MJPT–35 PARA 33.6MM2 (# 2), CATALOGO MJPT – 54 PARA 53.5MM2 (1/0), CATALOGO MJPT–95 PARA 85.0MM2 (# 3/0), CATALOGO MJPT–25N PARA 21.2MM2 (# 4), CATALOGO MJPT–35N PARA 33.6MM2 (# 2), CATALOGO MJPT – 54N PARA 53.5MM2 (1/0) (N= NEUTRO); FAMILIA DE CONECTORES MJPB A COMPRESIÓN TIPO EMPALME CILÍNDRICOS (MANGUITOS) PREAISLADOS CON CUERPO DE ALUMINIO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD, PARA ACOMETIDAS AÉREA EN BAJA TENSIÓN CONFORMADO POR: CATALOGO MJPB–6 PARA 5.3MM2 (# 6), CATALOGO MJPB–10 PARA 8.4MM2 (# 8), CATALOGO MJPB–10/6 PARA 8.4/5.3MM2 (#8 / #10), CATALOGO MJPB–16 PARA 13.3MM2 (# 6), CATALOGO MJPB–16/10 PARA 13.3 / 8.4MM2 (# 6/ #8); FAMILIA DE CONECTORES CPTA A COMPRESIÓN TIPO TERMINAL ZAPATA FABRICADOS EN ALUMINIO ESTAÑADO Y PREAISLADOS MEDIANTE MATERIAL SINTÉTICO; CATALOGO CPTA–16 PARA 13.3MM2 (# 6), CATALOGO CPTA–25 PARA 21.2MM2 (# 4), CATALOGO CPTA–35 PARA 33.6MM2 (#2), CATALOGO CPTA–54 PARA 53.5MM2 (# 1/0), CATALOGO CPTA–70 PARA 70MM2 (# 2/0), CATALOGO CPTA 95 PARA 85MM2 (#3/0), CATALOGO CPTA 120 PARA 120MM2 (# 4/0), CATALOGO CPTA 150 PARA 150MM2 (# 250), NILED, Fabricado en España	

1125	K311D-13-N/1362	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H “WR” CATÁLOGOS: WR149, WR159, WR179, WR189, WR199, WR1010, WR259, WR279, WR289, WR299, WR219, WR239, WR229, WR269, WR319, WR339, WR359, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H “WR” CATÁLOGOS: WR149, WR159, WR179, WR189, WR199, WR1010, WR259, WR279, WR289, WR299, WR219, WR239, WR229, WR269, WR319, WR339, WR359, BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1126	K3111-12-N/1365	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS TRENZADAS DE DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PINZA DE SUSPENSIÓN MOD. PS-1500N (DESNUDO) Y PS-1500 (AISLADO) PARA CABLE CALIBRES DE #2-1/0 CARGA MÍNIMA DE ROTURA 12000 N; SOPORTE DE SUSPENSIÓN "CS-14"; SOPORTE DE FACHADA PARA LÍNEA TRENZADA O PARA ACOMETIDA CATALOGO SF 10 PARA 2C/1N (#8-#8) Y 3C/1N (#4-#4); SF–20 PARA 3C/1N (#2-#4), 3C/1N (3/0-1/0) Y SF–50 PARA 3C/1N (#2-#4), 3C/1N (3/0-1/0) [C=CONDUCTOR, N=NEUTRO], NFC 33-040 , , MATERIALES DE SOPORTE PARA REDES AÉREAS DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV EN CONDUCTORES AISLADOS TRENZADOS.	26-07-2013	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS TRENZADAS DE DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PINZA DE SUSPENSIÓN MOD. PS-1500N (DESNUDO) Y PS-1500 (AISLADO) PARA CABLE CALIBRES DE #2-1/0 CARGA MÍNIMA DE ROTURA 12000 N; SOPORTE DE SUSPENSIÓN "CS-14"; SOPORTE DE FACHADA PARA LÍNEA TRENZADA O PARA ACOMETIDA CATALOGO SF 10 PARA 2C/1N (#8-#8) Y 3C/1N (#4-#4); SF–20 PARA 3C/1N (#2-#4), 3C/1N (3/0-1/0) Y SF–50 PARA 3C/1N (#2-#4), 3C/1N (3/0-1/0) [C=CONDUCTOR, N=NEUTRO], NILED, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1127	K3111-12-N/1366	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS TRENZADAS DE DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN PARA POSTE O FACHADA QUE ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PINZAS DE ANCLAJE MOD. "DN": DN–350 CALIBRES DE #2-1/0 CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 10 000N Y DN–540 CALIBRES DE #2-1/0 CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 15 000N; SOPORTES DE ALUMINIO CS-10, SIMPLE SOBRE POSTE CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 12000N CS–10 A SIMPLE/ DOBLE SOBRE POSTE CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 17400N CS–10 F SIMPLE/ DOBLE EN FACHADA CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 17400 N., NFC 33-041 , , CABLES AISLADOS Y SUS ACCESORIOS PARA REDES DE ENERGÍA MATERIALES DE ANCLAJE PARA ACOMETIDAS AÉREAS EN CONDUCTORES AISLADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV	26-07-2013	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS TRENZADAS DE DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN PARA POSTE O FACHADA QUE ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PINZAS DE ANCLAJE MOD. "DN": DN–350 CALIBRES DE #2-1/0 CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 10 000N Y DN–540 CALIBRES DE #2-1/0 CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 15 000N; SOPORTES DE ALUMINIO CS-10, SIMPLE SOBRE POSTE CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 12000N CS–10 A SIMPLE/ DOBLE SOBRE POSTE CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 17400N CS–10 F SIMPLE/ DOBLE EN FACHADA CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 17400 N., NILED, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1128	K3111-12-N/1367	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA ACOMETIDAS PARA BAJA TENSIÓN PARA FACHADA O POSTE QUE ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PINZAS DE ANCLAJE MOD. "DN": DN–414 CALIBRES DE #8-#1CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 2 000N Y DN–123 CALIBRES DE 2X(#8)–4X(#4)CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 2 000N; SOPORTES DE ALUMINIO CS-2, ANCLAJE DE ACOMETIDAS EN REDES AÉREAS DE B.T. TENDIDAS SOBRE FACHADAS O POSTES.CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 2000N, NFC 33-042, , CABLES AISLADOS Y SUS ACCESORIOS PARA REDES DE ENERGÍA MATERIALES DE ANCLAJE PARA ACOMETIDAS AÉREAS Y AEROSUBTERRÁNEAS EN CONDUCTORES AISLADOS, DE TENSIÓN ASIGNADA 0,6/1KV	26-07-2013	09-08-2030	NILED, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	NILED	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA ACOMETIDAS PARA BAJA TENSIÓN PARA FACHADA O POSTE QUE ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: PINZAS DE ANCLAJE MOD. "DN": DN–414 CALIBRES DE #8-#1CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 2 000N Y DN–123 CALIBRES DE 2X(#8)–4X(#4)CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 2 000N; SOPORTES DE ALUMINIO CS-2, ANCLAJE DE ACOMETIDAS EN REDES AÉREAS DE B.T. TENDIDAS SOBRE FACHADAS O POSTES.CARGA DE ROTURA MÍNIMA DE 2000N, NILED, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1129	K311P-13-N/1368	CONECTOR TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANA, CUBRE LA FAMILIA XZ, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE CAÑON CORTO: XZC6, XZC4, XZC2, XZC10, XZC10N, XZC10-2N, XZC20, XZC20N, XZC20-2N, XZC40, XZC40T, XZC40-2N, XZC250, XZC250-2N, XZC350, XZC350-2N, XZC500, XZC500N, XZC500-2N Y CAÑON LARGO: XZ6, XZ4, XZ2, XZ10, XZ10N, XZ10-2N, XZ20, XZ20N, XZ20-2N, XZ40, XZ40T, XZ40-2N, XZ250, XZ250-2N, XZ350, XZ350-2N, XZ500, XZ500N, XZ500-2N, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS ÁEREAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTOR TERMINAL DE COBRE A COMPRESIÓN PARA CONECTAR CABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANA, CUBRE LA FAMILIA XZ, CATÁLOGOS DEL FABRICANTE CAÑON CORTO: XZC6, XZC4, XZC2, XZC10, XZC10N, XZC10-2N, XZC20, XZC20N, XZC20-2N, XZC40, XZC40T, XZC40-2N, XZC250, XZC250-2N, XZC350, XZC350-2N, XZC500, XZC500N, XZC500-2N Y CAÑON LARGO: XZ6, XZ4, XZ2, XZ10, XZ10N, XZ10-2N, XZ20, XZ20N, XZ20-2N, XZ40, XZ40T, XZ40-2N, XZ250, XZ250-2N, XZ350, XZ350-2N, XZ500, XZ500N, XZ500-2N, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1130	K311D-13-N/1369	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR369, WR369†, WR379, WR389, WR389†, WR399, WR419, WR699, WR715, WR719, WR739, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR369, WR369†, WR379, WR389, WR389†, WR399, WR419, WR699, WR715, WR719, WR739, BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1131	K311D-13-N/1370	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR775, WR779, WR799, WR815, WR819, WR835, WR839, WR875†, W79†, WR885, WR889, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR775, WR779, WR799, WR815, WR819, WR835, WR839, WR875†, W79†, WR885, WR889, BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1132	K311D-13-N/1371	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR909, WR929, WR949, WR969, WR989, WR999., NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR909, WR929, WR949, WR969, WR989, WR999., BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1133	K311D-13-N/1372	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR9, WR139, WR502, WR502†, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H "WR" CATÁLOGOS: WR9, WR139, WR502, WR502†, BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1134	K311D-13-N/1373	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H: "UB" CATÁLOGO: UB 214; "OB" CATÁLOGOS: OB 2014, OB 44 (OB1), OB 22, OB 101 (OB 2), OB 103, OB 1010, "DB" CATÁLOGOS: DB 202 (DB 3), DB 2020, DB 404 (DB5), DB 4020 (DB 6), DB 4040 (DB 7), "NB" CATÁLOGOS: NB 500, NB 50040, NB 60020, y "ZB" CATÁLOGOS: ZB 954, ZB 95440, ZB 95410, NMX-J-170-ANCE-2002, , CONECTADORES - CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	THOMAS & BETTS MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BLACKBURN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DERIVADORES A COMPRESIÓN TIPO H: "UB" CATÁLOGO: UB 214; "OB" CATÁLOGOS: OB 2014, OB 44 (OB1), OB 22, OB 101 (OB 2), OB 103, OB 1010, "DB" CATÁLOGOS: DB 202 (DB 3), DB 2020, DB 404 (DB5), DB 4020 (DB 6), DB 4040 (DB 7), "NB" CATÁLOGOS: NB 500, NB 50040, NB 60020, y "ZB" CATÁLOGOS: ZB 954, ZB 95440, ZB 95410, BLACKBURN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1135	K3112-17-N/1374	Transformador de corriente tipo SDC-24, clase de aislamiento 24 kV, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición 0.2S, FS <=020, 10 VA, y protección 12.5 VA, 10 P20, factor de sobrecorriente 2In, VE100-13, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente tipo SDC-24, clase de aislamiento 24 kV, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición 0.2S, FS <=020, 10 VA, y protección 12.5 VA, 10 P20, factor de sobrecorriente 2In, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1136	K3111-13-N/1376	TUBO RÍGIDO DE ACERO TIPO SEMIPESADO DIÁMETROS 16,(1/2"), 21(3/4"), 27(1"), 35(1 1/4"), 41(1 1/2"), 53(2"), 63(2 1/2"), 78(3") , 91(3 1/2) Y 103(4"9), NMX-J- 535-ANCE 2008 , EDICION 2008, TUBOS RIGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y PRODUCTOS DE ALAMBRE, S.A. DE C.V.	CATUSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBO RÍGIDO DE ACERO TIPO SEMIPESADO DIÁMETROS 16,(1/2"), 21(3/4"), 27(1"), 35(1 1/4"), 41(1 1/2"), 53(2"), 63(2 1/2"), 78(3") , 91(3 1/2) Y 103(4"9), CATUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1137	K3111-13-N/1377	TUBO METÁLICO RÍGIDO DE ACERO TIPO LIGERO 16,(1/2"), 21(3/4"), 27(1"), 35(1 1/4"), 41(1 1/2"), 53(2"), NMX-J- 536-ANCE 2008 , EDICION 2008, TUBOS METALICOS RIGIDOS DE ACERO TIPO LIGERO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCION DE CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE P	26-07-2013	09-08-2030	TUBOS Y PRODUCTOS DE ALAMBRE, S.A. DE C.V.	CATUSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBO METÁLICO RÍGIDO DE ACERO TIPO LIGERO 16,(1/2"), 21(3/4"), 27(1"), 35(1 1/4"), 41(1 1/2"), 53(2"), CATUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1138	K3111-13-N/1378	TELAS DE MEZCLILLA DE 100% ALGODON: DE MASA DE 265 G/M2 (TIPO 8),MASA DE 335 G/M2 (TIPO 3), MASA DE 363 G/M2 (TIPO 5),MASA DE 457 G/M2 (TIPO 1) Y DE MASA 497 (TIPO 1), NMX-A-003, EDICION 1976, MEZCLILLA	26-07-2013	09-08-2030	BEST EQUIPMENT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	KALTEX		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TELAS DE MEZCLILLA DE 100% ALGODON: DE MASA DE 265 G/M2 (TIPO 8),MASA DE 335 G/M2 (TIPO 3), MASA DE 363 G/M2 (TIPO 5),MASA DE 457 G/M2 (TIPO 1) Y DE MASA 497 (TIPO 1), KALTEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1139	K311P-13-N/1379	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION, MODELO BTPLUG; GRADO DE PROTECCION: NEMA 1; TENSION NOMINAL: 120/240V CA; CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO MAXIMA ADMISIBLE: 10kA; SERVICIO: 3F-4H; ACOMETIDA: ZAPATAS PRINCIPALES O INTERRUPTOR PRINCIPAL; CAPACIDAD DE LAS ZAPATAS PRINCIPALES: 160/250A; CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL: 40, 63, 80, 100, 125, 160, 250A; CAPACIDAD DE LAS BARRAS PRINCIPALES 160/250A; USO COMERCIAL/INDUSTRIAL; NUMERO DE POLOS: 12, 24, 30, 42; TIPO DE MONTAJE: EMPOTRAR/SOBREPONER, NMX-J-118/1-ANCE-2000, EDICIÓN 2000, PRODUCTOS ELECTRICOS-TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION EN BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-07-2013	09-08-2030	BTICINO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BTICINO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION, MODELO BTPLUG; GRADO DE PROTECCION: NEMA 1; TENSION NOMINAL: 120/240V CA; CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO MAXIMA ADMISIBLE: 10kA; SERVICIO: 3F-4H; ACOMETIDA: ZAPATAS PRINCIPALES O INTERRUPTOR PRINCIPAL; CAPACIDAD DE LAS ZAPATAS PRINCIPALES: 160/250A; CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL: 40, 63, 80, 100, 125, 160, 250A; CAPACIDAD DE LAS BARRAS PRINCIPALES 160/250A; USO COMERCIAL/INDUSTRIAL; NUMERO DE POLOS: 12, 24, 30, 42; TIPO DE MONTAJE: EMPOTRAR/SOBREPONER, BTICINO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1140	K3111-13-N/1380	FAMILIA DE PÉRTIGAS TELESCÓPICAS AISLANTES, CON TUBO SUPERIOR RELLENO DE ESPUMA CAT: PT-24, PT-37, PT-49, PT-65, PT-78, PT-93 Y PT-107, IEC 62193, 2003-05, PÉRTIGAS TELESCÓPICAS	26-07-2013	09-08-2030	HERRAMIENTAS TÉCNICAS S.A.	HETSA		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE PÉRTIGAS TELESCÓPICAS AISLANTES, CON TUBO SUPERIOR RELLENO DE ESPUMA CAT: PT-24, PT-37, PT-49, PT-65, PT-78, PT-93 Y PT-107, HETSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1141	K3111-13-N/1382	CLORO LIQUIDO, NMX-K-065-1968, EDICIÓN 1968, CLORO LIQUIDO	26-07-2013	09-08-2030	MEXICHEM DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MEXICHEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CLORO LIQUIDO, MEXICHEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1142	K3115-13-N/1384	INDICADORES DE FALLA TIPO 1TPRV0200IRJ , IEEE-495-2007, EDICIÓN 2007, GUIDE FOR TESTING FAULTED CIRCUIT INDICATORS	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.	SEL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	INDICADORES DE FALLA TIPO 1TPRV0200IRJ , SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1143	K3115-13-N/1385	INDICADORES DE FALLA TIPO 1ARUV0Y2 , IEEE-495-2007, EDICIÓN 2007, GUIDE FOR TESTING FAULTED CIRCUIT INDICATORS	26-07-2013	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A. DE C.V.	SEL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	INDICADORES DE FALLA TIPO 1ARUV0Y2 , SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1144	K3111-17-N/1398	Conector zapata terminal a 90° de compresión para cable calibre 6-8 catalogo del fabricante YBM6CLA, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector zapata terminal a 90° de compresión para cable calibre 6-8 catalogo del fabricante YBM6CLA, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1145	K3111-14-E/6223	PÉRTIGAS TELESCÓPICAS AISLANTES, IEC 62193, EDICIÓN MAYO 2003, LIVE WORKING TELESCOPIC STICKS AND TELESCOPIC MEASURING STICKS	26-03-2014	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PÉRTIGAS TELESCÓPICAS AISLANTES, CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1146	K311P-18-E/6218	Cuchilla desconectadora monopolar para operación con pértiga montaje vertical-horizontal para sistemas de 15 kV descripción corta CSP-125-1-15-630, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	27-09-2018	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar para operación con pértiga montaje vertical- horizontal para sistemas de 15 kV descripción corta CSP-125-1-15-630, EPRECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1147	K3112-15-E/6230	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 15 KV 600 AMP,CATALOGOS; CEE TT-15/600-2; CEE TT-15/600-1/0; CEE TT-15/600-2/0; CEE TT-15/600-3/0; CEE TT-15/600-4/0; CEE TT-15/600-250; CEE TT-15/600-350; CEE TT-15/600-500; CEE TT-15/600-600; CEE TT-15/600-700; CEE TT-15/600-750; CEE JYS-15/600; CEE YLZ-A-15/600; CEE YLZ-B-15/600; CEE YLZ-C-15/600; CEE YLZ-D-15/600; CEE YLZ-E-15/600; CEE YLZ-F-15/600; CEE YLZ-G-15/600; CEE YLZ-H-15/600; CEE YLZ-I-15/600; CEE YLZ-J-15/600; CEE DBL-2; CEE DBL-1/0; CEE DBL-2/0; CEE DBL-3/0; CEE DBL-4/0; CEE DBL-250; CEE DBL-350; CEE DBL-500; CEE DBL-600; CEE DBL-700; CEE DBL-750; CEE TTL-15/600; CEE DBG-15/600; CEE JYM-15/600; CEE ZHT-15/600-200; CEE YCG-15/600; CEE MP2-15/600; CEE MP3-15/600; CEE MP4-15/600; CEE HMP-15/600; CEE MPJ2-15/2-6; CEE MPJ3-15/2-6-6; CEE MPJ4-15/2-2-6-6; CEE MPJ5-15/2-2-2-6-6; CEE YTGZA-15/600; CEE YTGZB-15/600, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	06-10-2015	09-08-2030	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.	CEE POWER SYSTEMS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 15 KV 600 AMP,CATALOGOS; CEE TT-15/600-2; CEE TT-15/600-1/0; CEE TT-15/600-2/0; CEE TT-15/600-3/0; CEE TT-15/600-4/0; CEE TT-15/600-250; CEE TT-15/600-350; CEE TT-15/600-500; CEE TT-15/600-600; CEE TT-15/600-700; CEE TT-15/600-750; CEE JYS-15/600; CEE YLZ-A-15/600; CEE YLZ-B-15/600; CEE YLZ-C-15/600; CEE YLZ-D-15/600; CEE YLZ-E-15/600; CEE YLZ-F-15/600; CEE YLZ-G-15/600; CEE YLZ-H-15/600; CEE YLZ-I-15/600; CEE YLZ-J-15/600; CEE DBL-2; CEE DBL-1/0; CEE DBL-2/0; CEE DBL-3/0; CEE DBL-4/0; CEE DBL-250; CEE DBL-350; CEE DBL-500; CEE DBL-600; CEE DBL-700; CEE DBL-750; CEE TTL-15/600; CEE DBG-15/600; CEE JYM-15/600; CEE ZHT-15/600-200; CEE YCG-15/600; CEE MP2-15/600; CEE MP3-15/600; CEE MP4-15/600; CEE HMP-15/600; CEE MPJ2-15/2-6; CEE MPJ3-15/2-6-6; CEE MPJ4-15/2-2-6-6; CEE MPJ5-15/2-2-2-6-6; CEE YTGZA-15/600; CEE YTGZB-15/600, CEE POWER SYSTEMS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1148	K3112-15-E/6231	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS PARA 25 KV 600 AMP. CATALOGOS; CEE TT-25/600-2; CEE TT-25/600-1/0; CEE TT-25/600-2/0; CEE TT-25/600-3/0; CEE TT-25/600-4/0; CEE TT-25/600-250; CEE TT-25/600-350; CEE TT-25/600-500; CEE TT-25/600-600; CEE TT-25/600-700; CEE TT-25/600-750; CEE JYS-25/600; CEE YLZ-A-25/600; CEE YLZ-B-25/600; CEE YLZ-C-25/600; CEE YLZ-D-25/600; CEE YLZ-E-25/600; CEE YLZ-F-25/600; CEE YLZ-G-25/600; CEE YLZ-H-25/600; CEE YLZ-I-25/600; CEE YLZ-J-25/600; CEE TTL-25/600; CEE DBG-25/600; CEE JYM-25/600; CEE ZHT-25/600-200; CEE YCG-25/600; CEE MP2-25/600; CEE MP3-25/600; CEE MP4-25/600; CEE HMP-25/600; CEE MPJ2-25/2-6; CEE MPJ3-25/2-6-6; CEE MPJ4-25/2-2-6-6; CEE MPJ5-25/2-2-2-6-6; CEE YTGZA-25/600; CEE YTGZB-25/600, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	06-10-2015	09-08-2030	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.	CEE POWER SYSTEMS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS PARA 25 KV 600 AMP. CATALOGOS; CEE TT-25/600-2; CEE TT-25/600-1/0; CEE TT-25/600-2/0; CEE TT-25/600-3/0; CEE TT-25/600-4/0; CEE TT-25/600-250; CEE TT-25/600-350; CEE TT-25/600-500; CEE TT-25/600-600; CEE TT-25/600-700; CEE TT-25/600-750; CEE JYS-25/600; CEE YLZ-A-25/600; CEE YLZ-B-25/600; CEE YLZ-C-25/600; CEE YLZ-D-25/600; CEE YLZ-E-25/600; CEE YLZ-F-25/600; CEE YLZ-G-25/600; CEE YLZ-H-25/600; CEE YLZ-I-25/600; CEE YLZ-J-25/600; CEE TTL-25/600; CEE DBG-25/600; CEE JYM-25/600; CEE ZHT-25/600-200; CEE YCG-25/600; CEE MP2-25/600; CEE MP3-25/600; CEE MP4-25/600; CEE HMP-25/600; CEE MPJ2-25/2-6; CEE MPJ3-25/2-6-6; CEE MPJ4-25/2-2-6-6; CEE MPJ5-25/2-2-2-6-6; CEE YTGZA-25/600; CEE YTGZB-25/600, CEE POWER SYSTEMS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1149	K3112-15-E/6232	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 15 KV, 200 AMP, CATALOGOS CEE-ZT-15/200, CEE-MP2-15/200, CEE-MP3-15/200, CEE-MP4-15/200, CEE-MPJ5-15/22222, CEE-MPJ6-15/22222, CEE-DTT-15/200, CEE-STT-15/200, CEE DBG-15/200, CEE-STG-15/200, CEE-ZTH-15/600/200, CEE-TGZ-15/200, CEE-JYM-15/200, CEE-DRSJ-15, CEE-DRSJ-18, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-10-2015	09-08-2030	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.	CEE POWER SYSTEMS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 15 KV, 200 AMP, CATALOGOS CEE-ZT-15/200, CEE-MP2-15/200, CEE-MP3-15/200, CEE-MP4-15/200, CEE-MPJ5-15/22222, CEE-MPJ6-15/22222, CEE-DTT-15/200, CEE-STT-15/200, CEE DBG-15/200, CEE-STG-15/200, CEE-ZTH-15/600/200, CEE-TGZ-15/200, CEE-JYM-15/200, CEE-DRSJ-15, CEE-DRSJ-18, CEE POWER SYSTEMS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1150	K3112-15-E/6233	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 25 KV,200 AMP., CATALOGOS CEE-ZT-25/200, CEE-MPJ4-25/22222, CEE-MPJ6-25/22222, CEE-DTT-25/200, CEE-DBG-25/200, CEE-STG25/200, CEE-STT-25/200; CEE-JYM-25/200, CEE-DRSJ-20, CEE-DRSJ-23 NO INCLUYE CODO; PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	06-10-2015	09-08-2030	FUJIAN CEE INSTALLATIONS CO., LTD.	CEE POWER SYSTEMS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 25 KV,200 AMP., CATALOGOS CEE-ZT-25/200, CEE-MPJ4-25/22222, CEE-MPJ6-25/22222, CEE-DTT-25/200, CEE-DBG-25/200, CEE-STG25/200, CEE-STT-25/200; CEE-JYM-25/200, CEE-DRSJ-20, CEE-DRSJ-23 NO INCLUYE CODO; PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, CEE POWER SYSTEMS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1151	K3112-17-E/6235	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, con tensiones nominales DE 7.96 kV, 12.27 kV, 13.28 kV, 13.8 kV y 14.4 kV, 19.92 kV para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alto y extra alto, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR y 50 kVAR, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, 150 kV y 200 kV, con una y dos boquillas y para una altitud de operación de 0 a 2500 MSNM, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	15-05-2017	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS, S.A DE .CV.	GENERAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, con tensiones nominales DE 7.96 kV, 12.27 kV, 13.28 kV, 13.8 kV y 14.4 kV, 19.92 kV para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alto y extra alto, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR y 50 kVAR, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, 150 kV y 200 kV, con una y dos boquillas y para una altitud de operación de 0 a 2500 MSNM, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1152	K311A-19-E/6244	Ancla C con descripción corta: Ancla C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	03-12-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION, S.A. DE C.V.	IEAT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C con descripción corta: Ancla C3, IEAT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1153	K311X-16-E/6236	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal costa y cálido: D3-30-13200-220Y/127-(±2X2,5%); DC3-30-13200-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero amorfo y bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal costa y cálido: D3-30-13200-220Y/127-(±2X2,5%); DC3-30-13200-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero amorfo y bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1154	K311B-16-E/6250	Poste de concreto tipo normal y contaminación descripción corta PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14 700, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	15-07-2016	09-08-2030	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V.	PYPCO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto tipo normal y contaminación descripción corta PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14 700, PYPCO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1155	K311D-22-E/6259	Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución., V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	20-05-2022	09-08-2030	DIRAM, S.A. DE C.V.	DIRAM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución., DIRAM, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1156	K311D-18-E/6260	Bancos de capacitores de 115 kV para subestaciones, utilizando unidades capacitivas marca SHREEM, GENERAL ELECTRIC, EATON, CRIMSA y ABB, fusibles externos marca ELECTRAMEX y ELEMSA, aisladores columna marca IUSA y EPRECSA, dispositivo de potencial resistivo marca S&C, cuchilla monopolar marca S&C, IUSA y EPRECSA, estructura galvanizada marca DIRAM, el banco de capacitores es, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	16-01-2018	09-08-2030	DIRAM, S.A. DE C.V.	DIRAM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 115 kV para subestaciones, utilizando unidades capacitivas marca SHREEM, GENERAL ELECTRIC, EATON, CRIMSA y ABB, fusibles externos marca ELECTRAMEX y ELEMSA, aisladores columna marca IUSA y EPRECSA, dispositivo de potencial resistivo marca S&C, cuchilla monopolar marca S&C, IUSA y EPRECSA, estructura galvanizada marca DIRAM, el banco de capacitores es, DIRAM, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1157	K311V-18-E/6262	Bancos de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV. Para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca GE, CRIMSA y SHREEM, desconectador trifásico marca THOMAS & BETTS (JOSLYN) y YASKAWA, cortacircuito fusible marca IUSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y PROTELEC, apartarrayos marca IUSA, controlador de fp marca BECKWITH y CG AUTOMATION SOLUTION USA INC, sensor de voltaje y corriente marca LINDSEY, el producto es, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	24-07-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV. Para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca GE, CRIMSA y SHREEM, desconectador trifásico marca THOMAS & BETTS (JOSLYN) y YASKAWA, cortacircuito fusible marca IUSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y PROTELEC, apartarrayos marca IUSA, controlador de fp marca BECKWITH y CG AUTOMATION SOLUTION USA INC, sensor de voltaje y corriente marca LINDSEY, el producto es, ARTECHE, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1158	K311V-19-E/6264	Bancos de capacitores de 69 hasta 161 kV, para subestaciones, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca GE, CRIMSA, COOPER y SHREEM, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y PROTELEC, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE o transformador de potencial resistivo marca S&C, aisladores soporte tipo columna marca IUSA, CLD y LILING YANGDONG, el banco es, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	02-12-2019	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 69 hasta 161 kV, para subestaciones, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca GE, CRIMSA, COOPER y SHREEM, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y PROTELEC, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE o transformador de potencial resistivo marca S&C, aisladores soporte tipo columna marca IUSA, CLD y LILING YANGDONG, el banco es, ARTECHE, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1159	K311V-25-E/6265	Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución, potencia nominal desde 600 kvar hasta 3600 kvar, unidades capacitivas marca CRIMSA y GENERAL ELECTRIC, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, cortacircuito fusible de potencia marca S&C, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, desconectador trifásico marca JOSLYN y YASKAWA, apartarrayos marca OHIO BRASS y ABB, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, cuchilla tetrapolar marca KONNEKT (15/25 kV), relevador de protección marca INGETEAM y SIEMENS, aisladores soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA CLD, estructura galvanizada marca INMERMEK, V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	14-01-2025	14-01-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución, potencia nominal desde 600 kvar hasta 3600 kvar, unidades capacitivas marca CRIMSA y GENERAL ELECTRIC, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, cortacircuito fusible de potencia marca S&C, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, desconectador trifásico marca JOSLYN y YASKAWA, apartarrayos marca OHIO BRASS y ABB, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, cuchilla tetrapolar marca KONNEKT (15/25 kV), relevador de protección marca INGETEAM y SIEMENS, aisladores soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA CLD, estructura galvanizada marca INMERMEK, ARTECHE, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1160	K3112-17-E/6267	Bancos de capacitores de 69 hasta 161 kV, para subestaciones, potencias nominales de 4.15 MVAR hasta 36 MVAR, con sus accesorios principales como capacitores GE, CUCHILLA desconectadora monopolar IUSA y S&C, fusible externo PROTELEC y ELECTRAMEX, reactores GE, transformador de instrumento inductivo SCHNEIDER y T Y T, divisor de potencial resistivo S&C, aisladores soporte tipo columna IUSA, LAPP y LILING YANGDONG. Los bancos de capacitores son, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	08-08-2017	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS, S.A DE .CV.	GENERAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 69 hasta 161 kV, para subestaciones, potencias nominales de 4.15 MVAR hasta 36 MVAR, con sus accesorios principales como capacitores GE, CUCHILLA desconectadora monopolar IUSA y S&C, fusible externo PROTELEC y ELECTRAMEX, reactores GE, transformador de instrumento inductivo SCHNEIDER y T Y T, divisor de potencial resistivo S&C, aisladores soporte tipo columna IUSA, LAPP y LILING YANGDONG. Los bancos de capacitores son, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1161	K3112-18-E/6268	Medidor multifunción de estado sólido, modelo ION 7550, tipo tablero no extraíble, clase de medidor 2.5(20), tension 120-480V, 60 Hz, 3 fases, 4 hilos, 3 estatores, clase de exactitud 0.2, para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V, A, W´s, VAR´s, VA´s, Hz, F.P., calidad de energía y compensación reactiva, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	23-01-2018	09-08-2030	POWER MEASUREMENT, LTD.	SCHNEIDER ELECTRIC	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor multifunción de estado sólido, modelo ION 7550, tipo tablero no extraíble, clase de medidor 2.5(20), tension 120-480V, 60 Hz, 3 fases, 4 hilos, 3 estatores, clase de exactitud 0.2, para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V, A, W´s, VAR´s, VA´s, Hz, F.P., calidad de energía y compensación reactiva, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1162	K3111-13-E/6261	tubos metálicos rígidos de acero tipo semipesado recubrimiento exterior inmersión de zinc y interior orgánico designación 16, 21, 27, 35, 41, 53, 63, 78, 91 y 103, NMX-J-535-ANCE, EDICION 2008, TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ESPECIFICACIÓN Y MÉTODOS DE PRUEBA	07-11-2013	09-08-2030	CONDUIT, S.A. DE C.V.	RYMCO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	tubos metálicos rígidos de acero tipo semipesado recubrimiento exterior inmersión de zinc y interior orgánico designación 16, 21, 27, 35, 41, 53, 63, 78, 91 y 103, RYMCO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1163	K311X-16-E/6288	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM con tensiones de 19.92 kV, 14.4 kV, 13.8 kV, 13.28 kV,12.27 kV y 7.96 kV, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR Y 50 kVAR, frecuencia de 60 Hz, NBAI 110 kV, 125 kV, 150 kV Y 200 kV, para aplicación en zonas de contaminación medio, alto y extra alta contaminación para altitudes de operación de 0 A 2500 M.S.N.M, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	31-05-2016	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM con tensiones de 19.92 kV, 14.4 kV, 13.8 kV, 13.28 kV,12.27 kV y 7.96 kV, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR Y 50 kVAR, frecuencia de 60 Hz, NBAI 110 kV, 125 kV, 150 kV Y 200 kV, para aplicación en zonas de contaminación medio, alto y extra alta contaminación para altitudes de operación de 0 A 2500 M.S.N.M, EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1164	K311K-16-E/6241	Conectadores separables aislados de media tensión de 15 KV, 200 AMP OPC, catálogos CEE ZT-15/200 C 1/0,C 3/0 CEE-JDT-15/200, CEE-MP2-15/200, CEE MP3-15/200, CEE-MP4-15/200, CEE-MPJ5-15/22222, CEE-MPJ6-15/222222, CEE-DTT-15/200, CEE-STT-15/200, CEE-DBG-15/200, CEE-STG-15/200, CEE-ZHT-15/200, CEE YCG-15/200, CEE-TGZ-15/200, accesorios combinados CEE-JYM-15/200,CEE-MPJ3-15/626, CEE-MPJ4-15/6662, CEE-MPJ4-15/6226, CEE-MPH32-15/600, CEE-MPH43-15/600, CEE-MPJ5-66222, CEE-MPJ6-15/662222, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	12-02-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión de 15 KV, 200 AMP OPC, catálogos CEE ZT-15/200 C 1/0,C 3/0 CEE-JDT-15/200, CEE-MP2-15/200, CEE MP3-15/200, CEE-MP4-15/200, CEE-MPJ5-15/22222, CEE-MPJ6-15/222222, CEE-DTT-15/200, CEE-STT-15/200, CEE-DBG-15/200, CEE-STG-15/200, CEE-ZHT-15/200, CEE YCG-15/200, CEE-TGZ-15/200, accesorios combinados CEE-JYM-15/200,CEE-MPJ3-15/626, CEE-MPJ4-15/6662, CEE-MPJ4-15/6226, CEE-MPH32-15/600, CEE-MPH43-15/600, CEE-MPJ5-66222, CEE-MPJ6-15/662222, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1165	K311K-16-E/6242	Conectadores separables aislados de media tensión de 25kV, 200AMP OPC, catálogos CEE-ZT-25/200 C 1/0, CEE-ZT-25/200C 3/0, CEE-JDT-25/200; CEE-MPJ4-25/2222; CEE-MPJ6-25/222222; CEE-DTT-25/200; CEE-DBG-25/200; CEE-STG 25/200; CEE-STT-25/200; CEE-JYM-25/200; CEE-DRST-25/200, Accesorios Combinados: CEE-MPJ3-15/626; CEE-MPJ4-15/6662; CEE-MPJ4-15/6226; CEE-MPH32-15/600; CEE-MPH43-15/600; CEE-MPJ5-66222; CEE-MPJ6-15/662222, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	12-02-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión de 25kV, 200AMP OPC, catálogos CEE-ZT-25/200 C 1/0, CEE-ZT-25/200C 3/0, CEE-JDT-25/200; CEE-MPJ4-25/2222; CEE-MPJ6-25/222222; CEE-DTT-25/200; CEE-DBG-25/200; CEE-STG 25/200; CEE-STT-25/200; CEE-JYM-25/200; CEE-DRST-25/200, Accesorios Combinados: CEE-MPJ3-15/626; CEE-MPJ4-15/6662; CEE-MPJ4-15/6226; CEE-MPH32-15/600; CEE-MPH43-15/600; CEE-MPJ5-66222; CEE-MPJ6-15/662222, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1166	K311K-16-E/6240	Conectadores separables aislados de media tensión de 15kV. 600 AMP, OSC, catálogos CEE-T2T-15/600 1000 KCM,CEETT-15/600 500KCM,CEETT-15/600 750 KCM,CEE-TT-15/600 1000KCM,CEE-TT-15/600 3/0 KCM,CEE-TTL-15/600,CEE-YCG-15/600,CEE-ZHT-15/600/200,CEE-DBG-15/600,CEE-JYM-15/600,CEE-MP2-15/600,CEE-MP4-15/600,CEE-MPJ4-15/6622,CEE-MPJ4-15/6662,CEE-MPJ6-15/600,CEE-T2-15/600 KCM,CEE-T2T-15/600 750 KCM,CEE-ZTT-15/600 500 KCM,CEE-ZTT-15/600 750 KCM,CEE-ZTT-15/600 1000KCM, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	12-02-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión de 15kV. 600 AMP, OSC, catálogos CEE-T2T-15/600 1000 KCM,CEETT-15/600 500KCM,CEETT-15/600 750 KCM,CEE-TT-15/600 1000KCM,CEE-TT-15/600 3/0 KCM,CEE-TTL-15/600,CEE-YCG-15/600,CEE-ZHT-15/600/200,CEE-DBG-15/600,CEE-JYM-15/600,CEE-MP2-15/600,CEE-MP4-15/600,CEE-MPJ4-15/6622,CEE-MPJ4-15/6662,CEE-MPJ6-15/600,CEE-T2-15/600 KCM,CEE-T2T-15/600 750 KCM,CEE-ZTT-15/600 500 KCM,CEE-ZTT-15/600 750 KCM,CEE-ZTT-15/600 1000KCM, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1167	K311K-16-E/6243	Conectadores separables aislados de media tensión de 25kV, 600 AMP, OSC, catálogos CEE-TT-25/600 500KCM,CEE-TT-25/600 750 KCM,CEE-JYM-25/600,CEE-MP2-15/600,MP2-25/600,CEE-MMP-25/600,CEE-BTF2,CEE-BTF4, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	12-02-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión de 25kV, 600 AMP, OSC, catálogos CEE-TT-25/600 500KCM,CEE-TT-25/600 750 KCM,CEE-JYM-25/600,CEE-MP2-15/600,MP2-25/600,CEE-MMP-25/600,CEE-BTF2,CEE-BTF4, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1168	K311D-16-E/6289	Equipo de puesta a tierra para líneas aéreas de baja tensión de 0 a 1000 volts catálogo MT-404, MT-405 y para líneas aéreas de media tensión catálogos MT-608/A2K, MT-608/UEE, MT-608/UEE-NRF, MT-608/2 y MT608/U2, H1000-27, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito	02-03-2016	09-08-2030	CATU, S.A.	CATU	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de puesta a tierra para líneas aéreas de baja tensión de 0 a 1000 volts catálogo MT-404, MT-405 y para líneas aéreas de media tensión catálogos MT-608/A2K, MT-608/UEE, MT-608/UEE-NRF, MT-608/2 y MT608/U2, CATU, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1169	K311P-17-E/6294	Chamarra de cuero modelo "Texas" , H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	14-03-2017	09-08-2030	BORDADOS MICHEL, S.A. DE. C.V.	MICHAEL ALLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Chamarra de cuero modelo "Texas" , MICHAEL ALLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1170	K311P-17-E/6297	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; modelo F163 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-04-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; modelo F163 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1171	K3112-18-E/6303	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C2501250, catálogo AS1816, 38 kV, 1250 A, 250 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-09-2018	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana para distribución, CFE BE1C2501250, catálogo AS1816, 38 kV, 1250 A, 250 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1172	K311P-22-E/6309	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	04-05-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1173	K311P-22-E/6310	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	08-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1174	K3112-19-E/6311	Aislador tipo poste de 115 kV y 138 kV descripción corta CFE 115 y 138 PMHG1, 138PMHG2, 138PMHG3, 138PMCHG1, 138PMCHG2, 138PMCHG3, 138PADHG1, 138PAHG2, 138PAHG3, 138PACHG1, 138PACHG2, 138PACHG3, 138PAHL1, 138PAHL2, 138PAHL3, 115PMHG1, 115PMHG2, 115PMHG3, 115PMCHG1, 115PMCHG2, 115PMCHG3, 115 PAHG1, 115PAHG2, 115PAHG3, 115PACHG1, 115PACHG2, 115PACHG3, 115PAHL1, 115PAHL2, 115PAHL3, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste de 115 kV y 138 kV descripción corta CFE 115 y 138 PMHG1, 138PMHG2, 138PMHG3, 138PMCHG1, 138PMCHG2, 138PMCHG3, 138PADHG1, 138PAHG2, 138PAHG3, 138PACHG1, 138PACHG2, 138PACHG3, 138PAHL1, 138PAHL2, 138PAHL3, 115PMHG1, 115PMHG2, 115PMHG3, 115PMCHG1, 115PMCHG2, 115PMCHG3, 115 PAHG1, 115PAHG2, 115PAHG3, 115PACHG1, 115PACHG2, 115PACHG3, 115PAHL1, 115PAHL2, 115PAHL3, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1175	K3112-20-E/6313	Aisladores de suspensión sintéticos para líneas de transmisión en tensiones de 161 kV a 400 kV, 52210-47, EDICIÓN AGOSTO 2019, Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas Aéreas en Tensiones de 161 kV hasta 400 kV	04-07-2020	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de suspensión sintéticos para líneas de transmisión en tensiones de 161 kV a 400 kV, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1176	K311X-19-E/6304	CRUCETAS C (C4T, C4R, C4V, C4E Y C4S), 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	05-06-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS C (C4T, C4R, C4V, C4E Y C4S), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1177	K311X-14-E/6319	CRUCETA CR (CR1-115, CR2-115, CR3-69 Y CR4-69), 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CR	15-01-2014	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CR (CR1-115, CR2-115, CR3-69 Y CR4-69), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1178	K3112-18-N/6306	Cuchilla desconectadora tripolar , tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 38 kV, N.B.A.I. 200 kV, montaje horizontal con aisladores sintéticos en V, corriente nominal 630 A, catálogos IUSA COGCS38200V-H/V, COGS38200V-H/V, COGCS38250V-H/V y COGS38250V-H/V, descripción corta CFE COGC-38-200-V-PS, COG-38-200-V-PS, COGC-38-250-V-PS y COG-38-250-V-PS, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar , tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 38 kV, N.B.A.I. 200 kV, montaje horizontal con aisladores sintéticos en V, corriente nominal 630 A, catálogos IUSA COGCS38200V-H/V, COGS38200V-H/V, COGCS38250V-H/V y COGS38250V-H/V, descripción corta CFE COGC-38-200-V-PS, COG-38-200-V-PS, COGC-38-250-V-PS y COG-38-250-V-PS, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1179	K311D-18-E/6329	Cargadores trifásicos, modelos: CSF 12-3-12, CSF 12-3-25, CSF 12-3-50, CSF 12-3-75, CSF 12-3-100 CSF 24-3-12, CSF 24-3-25, CSF 24-3-50, CSF 24-3-75, CSF 24-3-100, CSF 48-3-12, CSF 48-3-25, CSF 48-3-50, CSF 48-3-75, CSF 48-3-100, CSF 48-3-150, CSF 48-3-200, CSF 130-3-25, CSF130-3-30, CSF 130-3-50, CSF 130-3-75, CSF 130-3-100, CSF 130-3-150, CSF 130-3-200, CSF 130-3-250, CSF 130-3-300, CSF 250-3-25, CSF 250-3-50, CSF 250-3-75, CSF 250-3-100, CSF 250-3-150, CSF 250-3-200, CSF 250-3-250, CSF 250-3-300, V7200-48, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Cargador de Baterías	02-10-2018	09-08-2030	OPCIONES EN ENERGIA, S.A. DE C.V.	OPCIONES EN ENERGIA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cargadores trifásicos, modelos: CSF 12-3-12, CSF 12-3-25, CSF 12-3-50, CSF 12-3-75, CSF 12-3-100 CSF 24-3-12, CSF 24-3-25, CSF 24-3-50, CSF 24-3-75, CSF 24-3-100, CSF 48-3-12, CSF 48-3-25, CSF 48-3-50, CSF 48-3-75, CSF 48-3-100, CSF 48-3-150, CSF 48-3-200, CSF 130-3-25, CSF130-3-30, CSF 130-3-50, CSF 130-3-75, CSF 130-3-100, CSF 130-3-150, CSF 130-3-200, CSF 130-3-250, CSF 130-3-300, CSF 250-3-25, CSF 250-3-50, CSF 250-3-75, CSF 250-3-100, CSF 250-3-150, CSF 250-3-200, CSF 250-3-250, CSF 250-3-300, OPCIONES EN ENERGIA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1180	K3112-17-E/6324	Aislador tipo poste CFE 13PCHG4, 13.8 KV, catálogo IUSA PH-2125, para zonas de contaminación, con envolvente de hule silicón y núcleo de porcelana, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	15-05-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste CFE 13PCHG4, 13.8 KV, catálogo IUSA PH-2125, para zonas de contaminación, con envolvente de hule silicón y núcleo de porcelana, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1181	K3112-23-E/6325	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible para distribución subterráneas, con Aislamiento Sólido ; Medio de Extinción del arco Eléctrico, en vacío ; Tensión máxima de diseño 15,5/27 kV ; Tensión de aguante al impulso por rayo NBAI de 95/125 kV ; Corriente nominal continua de los lados (vías), 200/600 A ; Corriente de corto circuito 12.5 kA simétricos ; Un frente, hasta 6 lados (vías) ; Con y sin bus partido ; Con cuchilla de puesta a tierra PT ; Operación manual con protección digital, modelo ETR 102-04 ; Telecontrolado o transferencia automática, con control electrónico modelo ETCCU104 (hasta 4 vías) y ETR 306 (hasta 6 vías) ; Y con control electrónico modelo ETR 606 (de 2 hasta 6 lados con protocolo de comunicaciones IEC 61850; con y sin transferencia automática) , VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	21-12-2023	21-12-2026	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD.	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible para distribución subterráneas, con Aislamiento Sólido ; Medio de Extinción del arco Eléctrico, en vacío ; Tensión máxima de diseño 15,5/27 kV ; Tensión de aguante al impulso por rayo NBAI de 95/125 kV ; Corriente nominal continua de los lados (vías), 200/600 A ; Corriente de corto circuito 12.5 kA simétricos ; Un frente, hasta 6 lados (vías) ; Con y sin bus partido ; Con cuchilla de puesta a tierra PT ; Operación manual con protección digital, modelo ETR 102-04 ; Telecontrolado o transferencia automática, con control electrónico modelo ETCCU104 (hasta 4 vías) y ETR 306 (hasta 6 vías) ; Y con control electrónico modelo ETR 606 (de 2 hasta 6 lados con protocolo de comunicaciones IEC 61850; con y sin transferencia automática) , ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD., Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1182	K3112-14-E/6321	TABLILLA DE CONEXIONES, MODELO VBSTB 4-FS (6-2, 8-0, 8), PARA MONTAJE SOBRE RIEL, CON ENCHUFES PLANOS PARTIDOS DE 6.3/2.8mm, PARA CONEXIÓN DE POTENCIAL A TRAVÉS DE 2 BORNES (8,12, 20 Y 40 PUESTOS ENCHUFABLES), 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	22-01-2014	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLA DE CONEXIONES, MODELO VBSTB 4-FS (6-2, 8-0, 8), PARA MONTAJE SOBRE RIEL, CON ENCHUFES PLANOS PARTIDOS DE 6.3/2.8mm, PARA CONEXIÓN DE POTENCIAL A TRAVÉS DE 2 BORNES (8,12, 20 Y 40 PUESTOS ENCHUFABLES), PHOENIX CONTACT, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1183	K3112-15-E/6330	Tablillas de conexiones, con terminales de neutro seccionable, modelos: UK 2,5 N, UK 5 N, UK 6 N y UK 10 N, con un tornillo para conexión del conductor y un patin del elemento deslizante para una desconecion directa de la barra conectadora, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	26-10-2015	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablillas de conexiones, con terminales de neutro seccionable, modelos: UK 2,5 N, UK 5 N, UK 6 N y UK 10 N, con un tornillo para conexión del conductor y un patin del elemento deslizante para una desconecion directa de la barra conectadora, PHOENIX CONTACT, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1184	K3115-14-E/6335	Controlador para Banco de Capacitores Modelo e CAP II , V8000-33, EDICIÓN FEBRERO 2001, Control para Condensadores Eléctricos	28-01-2014	09-08-2030	CG AUTOMATION SOLUTIONS USA INC	CG AUTOMATION SOLUTION USA INC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Controlador para Banco de Capacitores Modelo e CAP II , CG AUTOMATION SOLUTION USA INC, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1185	K311D-15-E/6326	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION 25KV, 600AMP, OSC, CATALOGOS APP-TT-25/600, APP-T2T-25/600, APP-CD-25/600, APP-BR-25/600/200, APP-BE-25/600, APP-CUE-25/600, APP-TA-25/600, APP-M2-25/600, APP-M3-25/600, APP-M4-25/600, APP-M5-25/600, APP-M6-25/600, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	22-04-2015	09-08-2030	GARDY SILICON FZCO	APP	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION 25KV, 600AMP, OSC, CATALOGOS APP-TT-25/600, APP-T2T-25/600, APP-CD-25/600, APP-BR-25/600/200, APP-BE-25/600, APP-CUE-25/600, APP-TA-25/600, APP-M2-25/600, APP-M3-25/600, APP-M4-25/600, APP-M5-25/600, APP-M6-25/600, APP, Fabricado en Emiratos Arabes Unidos	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1186	K311D-15-E/6338	CONECTADORES SEPARABLES DE MEDIA TENSION 15 KV, 200AMP OCC, CATALOGOS APP-BDT-15/200, APP-M2-15/200, APP-M3-15/200, APP-CTC-15/200, APP-BTI-15/200, APP-DRSJ-15, APP-DRS-18, APP-M4-15/200, APP-TA-15/200, APP-BES-15/200, APP-BED-15/200,APP-M4-15/2222, APP-M6-15/2222, NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	23-04-2015	09-08-2030	GARDY SILICON FZCO	APP	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES DE MEDIA TENSION 15 KV, 200AMP OCC, CATALOGOS APP-BDT-15/200, APP-M2-15/200, APP-M3-15/200, APP-CTC-15/200, APP-BTI-15/200, APP-DRSJ-15, APP-DRS-18, APP-M4-15/200, APP-TA-15/200, APP-BES-15/200, APP-BED-15/200,APP-M4-15/2222, APP-M6-15/2222, NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, APP, Fabricado en Emiratos Arabes Unidos	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1187	K3111-14-N/6222	MANTAS AISLANTES, CLASE: 4; TIPO: SIN RANURAR CAT: C4060346 y RANURADA CAT: C4060348, IEC 61112, EDICIÓN ABRIL 2009, Live working – Electrical insulating blankets	28-01-2014	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MANTAS AISLANTES, CLASE: 4; TIPO: SIN RANURAR CAT: C4060346 y RANURADA CAT: C4060348, CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1188	K311X-14-E/6332	ANCLA A-1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ancla A-1	24-01-2014	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA A-1, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1189	K311X-15-E/6334	CRUCETAS A (A4E, A4R Y A3T 200), 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	21-12-2015	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETAS A (A4E, A4R Y A3T 200), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1190	K311P-20-E/6349	Cuchillas desconectadoras de operación en grupo de apertura con carga tipo OMNIRUTPER de 25.8 kV, nominales, 150 kV de NBAI, 630 A nominales, para altitud de operación de 0-1000 m.s.n.m., apertura lateral, catálogo 147413R4, descripción corta, COGC-25.8-150-V90, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	09-06-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchillas desconectadoras de operación en grupo de apertura con carga tipo OMNIRUTPER de 25.8 kV, nominales, 150 kV de NBAI, 630 A nominales, para altitud de operación de 0-1000 m.s.n.m., apertura lateral, catálogo 147413R4, descripción corta, COGC-25.8-150-V90, S&C ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1191	K311P-20-E/6348	Cuchilla desconectadora de operación en grupo de apertura con carga tipo omnirupter de 15 kV nominales, 110/125 kV de NBAI, 630 A nominales, para altitudes de operación de 0-1000/1001-2500 m.s.n.m. apertura lateral, catálogo 147412R4 descripciones cortas: COGC-15-110-V90, COGC-15-125-V90, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	09-06-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora de operación en grupo de apertura con carga tipo omnirupter de 15 kV nominales, 110/125 kV de NBAI, 630 A nominales, para altitudes de operación de 0-1000/1001-2500 m.s.n.m. apertura lateral, catálogo 147412R4 descripciones cortas: COGC-15-110-V90, COGC-15-125-V90, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1192	K311X-14-E/6347	DADO 1M, 2DI00-35, EDICIÓN JUNIO 2006, Dado 1M	05-02-2014	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 1M, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1193	K311X-14-E/6346	SOPORTE PARA AISLADOR , 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	05-02-2014	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE PARA AISLADOR , PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1194	K311X-14-E/6345	PLACA PL-1, 2P400-71, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-1	05-02-2014	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-1, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1195	K3112-21-E/6359	Base circular metálica de aleación de aluminio para medidor tipo enchufe "S", de 4 y 5 terminales, Tensión nominal 600 V, Corriente nominal 100 A, Mordaza-conectador de aleación de cobre, Catálogos IUSA BW-4T y BW-5T, GWH00-11, EDICIÓN JULIO 2020, Bases para Medidores Tipo Enchufe "S"	25-08-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Base circular metálica de aleación de aluminio para medidor tipo enchufe "S", de 4 y 5 terminales, Tensión nominal 600 V, Corriente nominal 100 A, Mordaza-conectador de aleación de cobre, Catálogos IUSA BW-4T y BW-5T, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1196	K311X-14-E/6362	PERNO DE ANCLA PA (1PA,2PA Y 3PA), 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	13-02-2014	09-08-2030	FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO CORA, S. DE R.L. DE C.V.	FHEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DE ANCLA PA (1PA,2PA Y 3PA), FHEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1197	K311X-14-E/6364	PERNO DR (16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508 Y 16X560), 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	13-02-2014	09-08-2030	FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO CORA, S. DE R.L. DE C.V.	FHEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR (16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508 Y 16X560), FHEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1198	K311X-14-E/6363	PLACA PC (1PC, 2PC), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	13-02-2014	09-08-2030	FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO CORA, S. DE R.L. DE C.V.	FHEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PC (1PC, 2PC), FHEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1199	K311X-14-E/6365	TIRANTES H (H1, H2 Y H3), 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	13-02-2014	09-08-2030	FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRICO CORA, S. DE R.L. DE C.V.	FHEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTES H (H1, H2 Y H3), FHEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1200	K311D-15-E/6342	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION 15 KV, 600 AMP, OSC, CATALOGOS: APP-TT-15/600, APP-T2T-15/600, APP-CD-15/600, APP-BR/600/200, APP-BE-15/600 APP-CUE-15/600, APP-TA-15/600, APP-M2-15/600, APP-M3-15/600, APP-M4-15/600, APP-M5-15/600, APP-M6-15/600, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	22-04-2015	09-08-2030	GARDY SILICON FZCO	APP	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION 15 KV, 600 AMP, OSC, CATALOGOS: APP-TT-15/600, APP-T2T-15/600, APP-CD-15/600, APP-BR/600/200, APP-BE-15/600 APP-CUE-15/600, APP-TA-15/600, APP-M2-15/600, APP-M3-15/600, APP-M4-15/600, APP-M5-15/600, APP-M6-15/600 , APP, Fabricado en Emiratos Arabes Unidos	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1201	K311D-15-E/6343	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS 25KV 200 AMP, OCC, CATALOGOS APP-TC-15/200, APP-BTI-25/200, APP-DRSJ-21, APP-DRSJ-23, APP-BDTI-25/200, APP-M2-25/200, APP-M3-25/200, APP-M4-25/200, APP-TA- 25/200, APP-BES-25/200, APP-BED-25/200, APP-M4P-25/2222, APP-M6P-25/2222, NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	23-04-2015	09-08-2030	GARDY SILICON FZCO	APP	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS 25KV 200 AMP, OCC, CATALOGOS APP-TC-15/200, APP-BTI-25/200, APP-DRSJ-21, APP-DRSJ-23, APP-BDTI-25/200, APP-M2-25/200, APP-M3-25/200, APP-M4-25/200, APP-TA- 25/200, APP-BES-25/200, APP-BED-25/200, APP-M4P-25/2222, APP-M6P-25/2222, NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO, APP, Fabricado en Emiratos Arabes Unidos	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1202	K311X-16-E/6358	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%); DC1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%); DA1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%); DAC1-37,5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1203	K311V-18-E/6370	Tapa y marco 84A de hierro fundido para arroyo, 2DI00-37, EDICIÓN AGOSTO 2018, Tapa y Aro 84 A de Hierro Fundido o de Hierro Dúctil para Arroyo	19-12-2018	09-08-2030	CONSTRUCCIONES E ILUMINACION ELIAS, S.A. DE C.V.	CEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco 84A de hierro fundido para arroyo, CEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1204	K311P-21-E/6379	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 369249, DTM3SS-112.5-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 414246, MODELO S051, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	17-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-112.5-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 369249, DTM3SS-112.5-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 414246, MODELO S051, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1205	K311D-17-E/6369	Transformador de Distribución tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DMH504-01-001; DC1-25-13200-120/240 serie DMI504-01-001; DA1-25-13200-120/240 serie DMK504-01-001; DAC1-25-13200-120/240 serie DMJ504-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de Distribución tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DMH504-01-001; DC1-25-13200-120/240 serie DMI504-01-001; DA1-25-13200-120/240 serie DMK504-01-001; DAC1-25-13200-120/240 serie DMJ504-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1206	K311D-17-E/6381	Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DMH505; DC1-37.5-13200-120/240 serie DMI505; DA1-37.5-13200-120/240 serie DMK505; DAC1-37.5-13200-120/240 serie DMJ505 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DMH505; DC1-37.5-13200-120/240 serie DMI505; DA1-37.5-13200-120/240 serie DMK505; DAC1-37.5-13200-120/240 serie DMJ505 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1207	K311D-17-E/6366	Transformador de distribución tipo poste: D1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMH512; DC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMI512; DA1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMK512; DAC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMJ512 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste: D1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMH512; DC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMI512; DA1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMK512; DAC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DMJ512 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1208	K311D-17-E/6382	Transformador de distribución tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DMH506; DC1-50-13200-120/240 serie DMI506; DA1-50-13200-120/240 serie DMK506 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DMH506; DC1-50-13200-120/240 serie DMI506; DA1-50-13200-120/240 serie DMK506 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1209	K311D-17-E/6367	Transformador de distribución tipo poste: D1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMH513; DC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMI513; DA1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMK513; DAC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMJ513 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste: D1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMH513; DC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMI513; DA1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMK513; DAC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DMJ513 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1210	K311D-17-E/6368	Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMH514-01-001; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMI514-01-001; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMK514-01-001; DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMJ514-01-001 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMH514-01-001; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMI514-01-001; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMK514-01-001; DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DMJ514-01-001 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1211	K311D-17-E/6384	Transformador de distribución tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie DMN257; DC3-45-13200-220Y/127 serie DMC257 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie DMN257; DC3-45-13200-220Y/127 serie DMC257 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1212	K311D-17-E/6383	Transformador de distribución tipo poste D3-30-13200-220Y/127 serie DMN256; DC3-30-13200-220Y/127 serie DMC256 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-30-13200-220Y/127 serie DMN256; DC3-30-13200-220Y/127 serie DMC256 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1213	K311D-17-E/6385	Transformador de distribución tipo POSTE D3-75-13200-220Y/127 serie DMN258; DC3-75-13200-220Y/127 serie DMC258 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo POSTE D3-75-13200-220Y/127 serie DMN258; DC3-75-13200-220Y/127 serie DMC258 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1214	K311D-17-E/6389	Transformador de distribución tipo poste D3-112.5-23000-220Y/127 serie DMN365 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-112.5-23000-220Y/127 serie DMN365 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1215	K311P-17-E/6388	Tablero blindado tipo partición metálica, de 15.5 kV; 1700/2000 A, 31.5/40 kA; 95 kV NBAI, modelo 8BK20, V6100-39, EDICIÓN ABRIL 2016, Tableros Blindados tipo Partición Metálica (PM) para Tensiones Nominales de 15 kV a 38 kV	25-09-2017	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero blindado tipo partición metálica, de 15.5 kV; 1700/2000 A, 31.5/40 kA; 95 kV NBAI, modelo 8BK20, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1216	K3112-23-E/6350	Restaurador trifásico EPR-2 con aislamiento de resina epóxica ciclo-alifática de tensión máxima de diseño 27 kV, corriente continua 800/ 630 A, capacidad interruptiva 16 kA, NBAI 150 kV , nivel de contaminación media, con gabinete de control microprocesado ETR 300-R, con descripción corta CFE RPM-150-27-560-12000. , VH000-11, EDICIÓN JUNIO 2022, Restauradores	30-11-2023	30-11-2026	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Restaurador trifásico EPR-2 con aislamiento de resina epóxica ciclo-alifática de tensión máxima de diseño 27 kV, corriente continua 800/ 630 A, capacidad interruptiva 16 kA, NBAI 150 kV , nivel de contaminación media, con gabinete de control microprocesado ETR 300-R, con descripción corta CFE RPM-150-27-560-12000. , ENTEC, Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1217	K311P-21-E/6371	Conjunto de suspensión vertical para un conductor por fase para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 110); Conjunto de suspensión en “V” para un conductor por fase para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 111); Conjunto de tensión a compresión para un conductor por fase con doble cadena de aisladores para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 112); Conjunto de tensión a compresión para un conductor por fase con una cadena de aisladores para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 113), 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	17-01-2022	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conjunto de suspensión vertical para un conductor por fase para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 110); Conjunto de suspensión en “V” para un conductor por fase para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 111); Conjunto de tensión a compresión para un conductor por fase con doble cadena de aisladores para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 112); Conjunto de tensión a compresión para un conductor por fase con una cadena de aisladores para tensiones de 69 kV a 161 kV (figura 113), PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1218	K3111-14-N/6376	CONECTADORES RECTOS AISLADOS DE ALUMINIO FAMILIA EAA-TM, COMPUESTA POR: EAA-6-6, EAA-6-8, EAA-8-8, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	24-02-2014	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES RECTOS AISLADOS DE ALUMINIO FAMILIA EAA-TM, COMPUESTA POR: EAA-6-6, EAA-6-8, EAA-8-8, ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1219	K3112-19-N/6392	Cubiertas rígidas aisladas de los tipos: cubierta para terminales polietileno catálogo: C4060164; cubiertas para conductores y aisladores polietileno catálogo: C4060181, P4060184, C4060181GA, PSC4032879, C4060182, P4060185, C4060182L, P4060186, C4060514GA, C4060557, C4060557L, C4060537; cubiertas para postes polietileno catálogo: C4060550, C4060551, M49371, M49372, M49374, M49376, C4060029, C4060030, C4060000, C4060547, C4060564; cubiertas para crucetas polietileno catálogo: C4060504, M4933, M4931, C4060046; cubierta para corta circuitos abs catálogo: C4060009; cubiertas para crucetas aisladores y de espiral abs catálogo: C4060002, C4060097, C4060102, C4060091, C4060092, C4060082, C40600826, C4060082GA, C4060084, C40600846, C4060084GA, IEC 61229:1993+AMD1:1998+AMD2:2002 CSV Consolidated Version, EDICIÓN 1:1993, Rigid protective covers for live working on a.c. installations	09-12-2019	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cubiertas rígidas aisladas de los tipos: cubierta para terminales polietileno catálogo: C4060164; cubiertas para conductores y aisladores polietileno catálogo: C4060181, P4060184, C4060181GA, PSC4032879, C4060182, P4060185, C4060182L, P4060186, C4060514GA, C4060557, C4060557L, C4060537; cubiertas para postes polietileno catálogo: C4060550, C4060551, M49371, M49372, M49374, M49376, C4060029, C4060030, C4060000, C4060547, C4060564; cubiertas para crucetas polietileno catálogo: C4060504, M4933, M4931, C4060046; cubierta para corta circuitos abs catálogo: C4060009; cubiertas para crucetas aisladores y de espiral abs catálogo: C4060002, C4060097, C4060102, C4060091, C4060092, C4060082, C40600826, C4060082GA, C4060084, C40600846, C4060084GA, CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1220	K3111-14-N/6224	ESCALERAS AISLADAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, TIPOS: ESCALERAS CON GANCHO USO REGULAR (DIÁMETRO DE 50,8 mm) CAT: H49048, H490410, H490412, H490414 Y H490416; ESCALERAS CON GANCHO USO PESADO (DIÁMETRO DE 63,5 mm) CAT: H49058; H490510, H490512, H490514, H490516, H490518 Y H490520; ESCALERAS CON GANCHO USO PESADO (DIÁMETRO DE 63,5 mm) CAT: C4020482, C4020402, C4020404, C4020407, C4020411, T4020423, C4020418, C4020421, C4020422; ESCALERAS DE LONGITUD FIJA CAT: C4020119; ESCALERAS AJUSTABLES CAT: C4020512, C4020513, C4020514; ESCALERAS PLATAFORMA SIN GANCHO CAT: C4020276; ADITAMENTOS DE SOPORTE PARA ESCALERAS CAT: E4020525, E4020087, E4020526, E4020568, E4020099, E4020138, E4020141 Y E4020092; ESCALERAS DE GANCHO AJUSTABLES CAT: H49041, H49051, H49241, H49251 Y H49451; ESCALERAS DE SERVICIO CAT: H4903M10 Y H4903M12, IEC 61478, EDICIÓN MARZO 2003, Live working - Ladders of insulating material	08-09-2014	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ESCALERAS AISLADAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, TIPOS: ESCALERAS CON GANCHO USO REGULAR (DIÁMETRO DE 50,8 mm) CAT: H49048, H490410, H490412, H490414 Y H490416; ESCALERAS CON GANCHO USO PESADO (DIÁMETRO DE 63,5 mm) CAT: H49058; H490510, H490512, H490514, H490516, H490518 Y H490520; ESCALERAS CON GANCHO USO PESADO (DIÁMETRO DE 63,5 mm) CAT: C4020482, C4020402, C4020404, C4020407, C4020411, T4020423, C4020418, C4020421, C4020422; ESCALERAS DE LONGITUD FIJA CAT: C4020119; ESCALERAS AJUSTABLES CAT: C4020512, C4020513, C4020514; ESCALERAS PLATAFORMA SIN GANCHO CAT: C4020276; ADITAMENTOS DE SOPORTE PARA ESCALERAS CAT: E4020525, E4020087, E4020526, E4020568, E4020099, E4020138, E4020141 Y E4020092; ESCALERAS DE GANCHO AJUSTABLES CAT: H49041, H49051, H49241, H49251 Y H49451; ESCALERAS DE SERVICIO CAT: H4903M10 Y H4903M12, CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1221	K3111-14-E/6402	CONECTADOR MECANICO TIPO EMPALME AUTOMATICO DE ALUMINIO DESCRITOS AL REVERSO DE ESTA CONSTANCIA, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-12-2014	09-08-2030	CONNECTOR PRODUCTS INC.	CONNECTOR PRODUCTS INC.	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR MECANICO TIPO EMPALME AUTOMATICO DE ALUMINIO DESCRITOS AL REVERSO DE ESTA CONSTANCIA, CONNECTOR PRODUCTS INC., Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1222	K3111-14-E/6336	CONECTADORES MECANICOS TIPO CUÑA DE COBRE Y ALUMINIO, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-12-2014	09-08-2030	CONNECTOR PRODUCTS INC.	CONNECTOR PRODUCTS INC.	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES MECANICOS TIPO CUÑA DE COBRE Y ALUMINIO, CONNECTOR PRODUCTS INC., Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1223	K3111-14-E/6396	CONECTADOR MECANICO TIPO CUÑA DE ALUMINIO CON PLANCHUELA DERIVADORA, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-12-2014	09-08-2030	CONNECTOR PRODUCTS INC.	CONNECTOR PRODUCTS INC.	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR MECANICO TIPO CUÑA DE ALUMINIO CON PLANCHUELA DERIVADORA, CONNECTOR PRODUCTS INC., Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1224	K3111-14-E/6399	CONECTADOR MECANICO TIPO CUÑA DE ALUMINIO Y COBRE CON ESTRIBO, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-12-2014	09-08-2030	CONNECTOR PRODUCTS INC.	CONNECTOR PRODUCTS INC.	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR MECANICO TIPO CUÑA DE ALUMINIO Y COBRE CON ESTRIBO, CONNECTOR PRODUCTS INC., Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1225	K3111-14-E/6400	CONECTADOR MECANICO PARA LINEA ENERGIZADA DE ALUMINIO, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-12-2014	09-08-2030	CONNECTOR PRODUCTS INC.	CONNECTOR PRODUCTS INC.	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADOR MECANICO PARA LINEA ENERGIZADA DE ALUMINIO, CONNECTOR PRODUCTS INC., Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1226	K311P-19-E/6408	Tapa y aro de material polimérico para banqueta, descripción corta de CFE 84B, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	25-09-2019	09-08-2030	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro de material polimérico para banqueta, descripción corta de CFE 84B, MBO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1227	K3413-14-E/6407	Trampa de Onda 400 kV, 2000 A, ancho de banda de 65 kHz a 180 kHz, marca Trench Limited, U4101-02, EDICIÓN ENERO 2011, Trampas de Onda	18-03-2014	09-08-2030	TRENCH, LTD.	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Trampa de Onda 400 kV, 2000 A, ancho de banda de 65 kHz a 180 kHz, marca Trench Limited, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1228	K311D-17-E/6410	Soporte SPA, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	24-03-2017	09-08-2030	MAXIMA ACERO, S.A. DE C.V.	JDR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte SPA, JDR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1229	K3112-14-E/6413	Trampa de Onda 400 kV, 2000 A, ancho de banda 80 kHz a 350 kHz, U4101-02, EDICIÓN ENERO 2011, Trampas de Onda	24-03-2014	09-08-2030	TRENCH, LTD.	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Trampa de Onda 400 kV, 2000 A, ancho de banda 80 kHz a 350 kHz, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1230	K3112-14-E/6415	Trampa de Onda 400 kV, 2000 A, ancho de banda 250 kHz a 500 kHz, U4101-02, EDICIÓN ENERO 2011, Trampas de Onda	24-03-2014	09-08-2030	TRENCH, LTD.	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Trampa de Onda 400 kV, 2000 A, ancho de banda 250 kHz a 500 kHz, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1231	K311D-17-E/6412	Bastidores B1, B2, B3 y B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	27-03-2017	09-08-2030	MAXIMA ACERO, S.A. DE C.V.	JDR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bastidores B1, B2, B3 y B4, JDR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1232	K311D-17-E/6419	Perno ancla 1PA, 2PA, 3PA , 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	24-03-2017	09-08-2030	MAXIMA ACERO, S.A. DE C.V.	JDR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno ancla 1PA, 2PA, 3PA , JDR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1233	K311D-17-E/6424	Placa 1PC y 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	22-03-2017	09-08-2030	MAXIMA ACERO, S.A. DE C.V.	JDR	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Placa 1PC y 2PC, JDR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1234	K311D-17-E/6425	Perno DR - 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610 y 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	22-03-2017	09-08-2030	MAXIMA ACERO, S.A. DE C.V.	JDR	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Perno DR - 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610 y 16X660, JDR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1235	K3112-18-E/6421	Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 38 kV, 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva de 2 y 5 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF-38-100-200-2000- PS, CCF-38-100-200-5000- PS, CCF-C-38-100-200-2000-PS, CCF-C-38-100-200-5000-PS catálogos IUSA APDS-C-3802100 Y APDS-C-3805100, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cortacircuito fusible polimérico hule silicón de distribución de 38 kV, 100 A, NBAI 200 kV, capacidad interruptiva de 2 y 5 kA asimétricos, para contaminación y corrosión, herrajes de acero inoxidable y acero galvanizado, descripción corta de CFE CCF-38-100-200-2000- PS, CCF-38-100-200-5000- PS, CCF-C-38-100-200-2000-PS, CCF-C-38-100-200-5000-PS catálogos IUSA APDS-C-3802100 Y APDS-C-3805100, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1236	K311P-19-E/6427	Tapa y Aro de concreto polimérico para arroyo, descripción corta de CFE 84A, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	19-08-2019	09-08-2030	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tapa y Aro de concreto polimérico para arroyo, descripción corta de CFE 84A, MBO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1237	K3112-18-E/6431	Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo tipo V 90, montaje horizontal y vertical, con y sin carga, tensión nominal de diseño de 15 kV, corriente nominal de 630 A y 125 kV de NBAI, descripción corta CFE COGC-15-125-V 90, COG-15-125-V 90, catálogo IUSA COGC-II-15125H-H/V, COG-II-15125H-H/V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo tipo V 90, montaje horizontal y vertical, con y sin carga, tensión nominal de diseño de 15 kV, corriente nominal de 630 A y 125 kV de NBAI, descripción corta CFE COGC-15-125-V 90, COG-15-125-V 90, catálogo IUSA COGC-II-15125H-H/V, COG-II-15125H-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1238	K3112-20-E/6432	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100% o 133% nivel de aislamiento, conductor de cobre o aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias, (XLP - RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de alta densidad (HDPe), o polietileno de baja densidad (LDPe), o polietileno retardante a la flama(PeFR), (FT-008-19), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	09-03-2020	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100% o 133% nivel de aislamiento, conductor de cobre o aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias, (XLP - RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de alta densidad (HDPe), o polietileno de baja densidad (LDPe), o polietileno retardante a la flama(PeFR), (FT-008-19), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1239	K311C-20-E/6437	Conectadores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operación con carga y accesorios catálogos: ELB-15-200-FTI, ELB-15-210-W-X, ELB-15-210-W-X-ES, ELB-15-200-BI, ELB-15-200-BI, ELB-15-200-BI-IND, ELB-15-200-IC, ELB-15/28-200-LRTP15, ELB-15/28-200-ETP15, ELB-15-200-GRD, ELB-15-210-PROBE, ELB-15-200-JZ, ELB-15-200-JZ-ADJ donde Z es el número de derivaciones, ELB-15-210-W-BODY, ELB-15-210-W-BODY-ES, BCM2E-X donde "W" es el tamaño del cable y "X" es el tamaño del conductor, no se incluyen codo portafusible y fusibles, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	23-11-2020	09-08-2030	RAYCHEM JUAREZ, S.A. DE C.V.	TE Connectivity	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operación con carga y accesorios catálogos: ELB-15-200-FTI, ELB-15-210-W-X, ELB-15-210-W-X-ES, ELB-15-200-BI, ELB-15-200-BI, ELB-15-200-BI-IND, ELB-15-200-IC, ELB-15/28-200-LRTP15, ELB-15/28-200-ETP15, ELB-15-200-GRD, ELB-15-210-PROBE, ELB-15-200-JZ, ELB-15-200-JZ-ADJ donde Z es el número de derivaciones, ELB-15-210-W-BODY, ELB-15-210-W-BODY-ES, BCM2E-X donde "W" es el tamaño del cable y "X" es el tamaño del conductor, no se incluyen codo portafusible y fusibles, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, TE Connectivity, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1240	K3112-14-E/6459	TABLILLA DE CONEXIÓN MODULAR CON CONEXIÓN INTERFACIAL HÍBRIDA, MEDIANTE TORNILLO Y TERMINACIÓN DE CONEXIÓN RAPIDA PLANA Y MODULO CONECTOR, MODELO VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)., 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	02-05-2014	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	POLONIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLA DE CONEXIÓN MODULAR CON CONEXIÓN INTERFACIAL HÍBRIDA, MEDIANTE TORNILLO Y TERMINACIÓN DE CONEXIÓN RAPIDA PLANA Y MODULO CONECTOR, MODELO VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)., PHOENIX CONTACT, FABRICADA EN POLONIA.	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1241	K3112-14-E/6460	TABLILLA DE CONEXIÓN SECCIONABLE PARA PRUEBA DE TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN, MODELOS UTME 4; UTMED 4; UTME 6; UTMED 6; UTMED 6-PE, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	02-05-2014	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	POLONIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLA DE CONEXIÓN SECCIONABLE PARA PRUEBA DE TRANSDUCTORES DE MEDICIÓN, MODELOS UTME 4; UTMED 4; UTME 6; UTMED 6; UTMED 6-PE, PHOENIX CONTACT, FABRICADA EN POLONIA.	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1242	K3112-20-E/6454	Cuchillla desconectadora tipo pantografo, operación por polo, monopolar, tipo pantografo, 420 kV, 4000 A, 50 kA 1s, 1425 kV de NBAI, con mecanismo motorizado tipo CMM/800, sin y con cuchilla de puesta a tierra con mecanismo manual tipo CMH, CAT SX Y SXT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-03-2020	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GE	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchillla desconectadora tipo pantografo, operación por polo, monopolar, tipo pantografo, 420 kV, 4000 A, 50 kA 1s, 1425 kV de NBAI, con mecanismo motorizado tipo CMM/800, sin y con cuchilla de puesta a tierra con mecanismo manual tipo CMH, CAT SX Y SXT, GE, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1243	K3112-20-E/6452	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo doble apertura lateral, 245 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 1050 kV de NBAI, con mecanismo motorizado tipo CMM/800, sin y con cuchilla de puesta a tierra con mecanismo manual tipo CML, Modelos S3C y S3CT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-03-2020	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GE	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo doble apertura lateral, 245 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 1050 kV de NBAI, con mecanismo motorizado tipo CMM/800, sin y con cuchilla de puesta a tierra con mecanismo manual tipo CML, Modelos S3C y S3CT, GE, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1244	K3112-20-E/6453	Cuchilla desconectadora tipo pantógrafo, con y sin cuchilla de puesta a tierra, operación por polo, monopolar de 245 kV, 2000 A, 1050 kV de NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo de operación motorizado tipo CMM/800 para cuchilla principal y mecanismo manual tipo CMH para cuchilla de puesta a tierra, modelo SXT y SX, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-03-2020	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GE	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tipo pantógrafo, con y sin cuchilla de puesta a tierra, operación por polo, monopolar de 245 kV, 2000 A, 1050 kV de NBAI, 40 kA 1 s, mecanismo de operación motorizado tipo CMM/800 para cuchilla principal y mecanismo manual tipo CMH para cuchilla de puesta a tierra, modelo SXT y SX, GE, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1245	K3112-18-E/6461	Seccionadores tipo pantógrafo de alcance vertical de doble brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal de 123 kV, 650 kV de NBAI, de 2000 A, Catálogo IUSA SP-123-650, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	29-06-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionadores tipo pantógrafo de alcance vertical de doble brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal de 123 kV, 650 kV de NBAI, de 2000 A, Catálogo IUSA SP-123-650, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1246	K3112-14-E/6390	ADAPTADOR PARA ATERRIZAR PANTALLAS, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	05-05-2014	09-08-2030	ELASTOTECNICA S.A DE C.V	ELASTOTÉCNICA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ADAPTADOR PARA ATERRIZAR PANTALLAS, ELASTOTÉCNICA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1247	K3112-19-E/6463	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 245 kV, clase I, II y III descripción corta CFE CP-6-1300-I, CP-6-1300-II y CP-6-1300-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	18-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 245 kV, clase I, II y III descripción corta CFE CP-6-1300-I, CP-6-1300-II y CP-6-1300-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1248	K3112-19-E/6464	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV clase I y II descripción corta CFE CP-6-1300-I y CP-6-1300-II, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	11-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV clase I y II descripción corta CFE CP-6-1300-I y CP-6-1300-II, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1249	K3112-19-E/6465	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV CLASE I y II descripción corta CFE CP-6-1425-I y CP-6-1425-II, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	11-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV CLASE I y II descripción corta CFE CP-6-1425-I y CP-6-1425-II, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1250	K311D-21-E/6441	Bancos de capacitores tipo poste, fijo o automático de 13.8kV, 23kV y 34.5kV para redes de distribución. , V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	24-11-2021	09-08-2030	DIRAM, S.A. DE C.V.	DIRAM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores tipo poste, fijo o automático de 13.8kV, 23kV y 34.5kV para redes de distribución. , DIRAM, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1251	K3112-19-E/6466	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV, clase I y II descripción corta CFE CP-6-1550-I y CP-6-1550-II, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	11-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV, clase I y II descripción corta CFE CP-6-1550-I y CP-6-1550-II, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1252	K3111-14-E/6457	PLACAS PC: 1PC, 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	30-04-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACAS PC: 1PC, 2PC, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1253	K311J-14-E/6469	PERNO RECEPTÁCULO PARA ARO DE SEGURIDAD MODELO: PR-109, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	12-05-2014	09-08-2030	BK SYSTEM, S. DE R.L. DE C.V.	BK SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO RECEPTÁCULO PARA ARO DE SEGURIDAD MODELO: PR-109, BK SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1254	K3112-19-E/6472	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 170 kV clase I, II y III, descripción corta CFE CP-6-950-I, CP-6-950-II, CP-6-950-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	15-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 170 kV clase I, II y III, descripción corta CFE CP-6-950-I, CP-6-950-II, CP-6-950-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1255	K3112-19-E/6473	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 245 kV, clase I, II, y III, descripción corta CFE CP-6-1050-I, CP-6-1050-II y CP-6-1050-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	11-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 245 kV, clase I, II, y III, descripción corta CFE CP-6-1050-I, CP-6-1050-II y CP-6-1050-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1256	K3112-19-E/6474	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 245 kV, clase I, II y III, descripción corta CFE CP-6-1175-I, CP-6-1175-II y CP-6-1175-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	11-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 245 kV, clase I, II y III, descripción corta CFE CP-6-1175-I, CP-6-1175-II y CP-6-1175-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1257	K3112-18-E/6475	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 123 kV, clase III, descripción corta CFE CP-6-550-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	30-10-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 123 kV, clase III, descripción corta CFE CP-6-550-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1258	K3112-17-E/6476	Transformador de potencial inductivo tipo UPE-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima de diseño del equipo 38 kV, NBAI INT/EXT 200 kV, clase de exactitud para medición: 0.2, carga 50 VA, y/o clase de exactitud: 0.3, cargas WXY, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo tipo UPE-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima de diseño del equipo 38 kV, NBAI INT/EXT 200 kV, clase de exactitud para medición: 0.2, carga 50 VA, y/o clase de exactitud: 0.3, cargas WXY, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1259	K3112-21-E/6477	Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo, con y sin carga, tensión nominal de diseño 15 kV, corriente nominal de 630 A y 125 kV NBAI, con aisladores de porcelana en V, montaje horizontal y vertical, descripción corta CFE COGC-15-125-V, COG-15-125-V, catálogo IUSA COGC-II-15125V-H/V, COG-II-15125V-H/V,, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	18-08-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo, con y sin carga, tensión nominal de diseño 15 kV, corriente nominal de 630 A y 125 kV NBAI, con aisladores de porcelana en V, montaje horizontal y vertical, descripción corta CFE COGC-15-125-V, COG-15-125-V, catálogo IUSA COGC-II-15125V-H/V, COG-II-15125V-H/V,, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1260	K3112-20-E/6487	Tablero de Media Tensión aislados en gas SF6, de 15.5/27/38 kV, 1250/2000 A, 25/31,5 kA, y 95/125/150/170 kV de NBAI, modelo CPG.0, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión	01-12-2020	09-08-2030	ORMAZABAL DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, S.L.U.	ORMAZABAL	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de Media Tensión aislados en gas SF6, de 15.5/27/38 kV, 1250/2000 A, 25/31,5 kA, y 95/125/150/170 kV de NBAI, modelo CPG.0, ORMAZABAL, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1261	K3423-14-E/6488	Tablero de media tensión aislado en gas SF6 para media tensión de 15.5/27/38 kV, 1250/2000 A, 25/31.5 kA , 95/125/150/170 kV de NBAI, modelo CPG.1, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión	08-10-2014	09-08-2030	ORMAZABAL DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, S.L.U.	ORMAZABAL	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de media tensión aislado en gas SF6 para media tensión de 15.5/27/38 kV, 1250/2000 A, 25/31.5 kA , 95/125/150/170 kV de NBAI, modelo CPG.1, ORMAZABAL, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1262	K3112-18-E/6492	Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo, con y sin carga, tensión nominal de diseño de 25 kV, corriente de 630 A, 170 kV NBAI, con aisladores de porcelana en V, montaje horizontal y vertical, descripción corta CFE COGC-25.8-170-V, COG-25.8-170-V, catalogo IUSA COG-II-25170V-H/V, COGC-II-25170V-H/V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tipo poste de operación en grupo, con y sin carga, tensión nominal de diseño de 25 kV, corriente de 630 A, 170 kV NBAI, con aisladores de porcelana en V, montaje horizontal y vertical, descripción corta CFE COGC-25.8-170-V, COG-25.8-170-V, catalogo IUSA COG-II-25170V-H/V, COGC-II-25170V-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1263	K3111-14-E/6482	BASTIDORES B: B1, B2, B3, B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	21-05-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDORES B: B1, B2, B3, B4, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1264	K3111-14-E/6493	Grapas remate rectas RC-14 (WDA-3) y RC-23 (WDA-4), 2C000-53, EDICIÓN ABRIL 2014, Grapa Remate RC	22-07-2014	09-08-2030	GLOBAL FIRST	EDII	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapas remate rectas RC-14 (WDA-3) y RC-23 (WDA-4), EDII, Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1265	K3112-17-E/6501	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, con tensiones nominales de 7.96 kV, 12.27 kV, 13.28 kV, 13.8 kV, 14.4 kV y 19.92 kV para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alto y extra alto, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR y 50 kVAR, frecuencia 60 HZ, NBAI 110 kV, 150 kV y 200kV con una y dos boquillas de porcelana y para una altitud de operación de 0 a 2500 msnm, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	22-05-2017	09-08-2030	ABB XÍAN POWER CAPACITOR CO. LTD	ABB	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, con tensiones nominales de 7.96 kV, 12.27 kV, 13.28 kV, 13.8 kV, 14.4 kV y 19.92 kV para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alto y extra alto, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR y 50 kVAR, frecuencia 60 HZ, NBAI 110 kV, 150 kV y 200kV con una y dos boquillas de porcelana y para una altitud de operación de 0 a 2500 msnm, ABB, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1266	K3111-14-E/6502	PERNOS DE OJO: PERNO DE OJO 1PO, PERNO DE 2PO, CATÁLOGO FHISA 1PO, 2PO RESPECTIVAMENTE., 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, Pernos de Ojo PO	24-06-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DE OJO: PERNO DE OJO 1PO, PERNO DE 2PO, CATÁLOGO FHISA 1PO, 2PO RESPECTIVAMENTE., FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1267	K3111-14-E/6496	ABRAZADERA AB-U: AB-U1 CATALOGO FHISA ABU1, AB-U2 CATALOGO FHISA ABU2, 2A100-34, EDICIÓN AGOSTO 2011, Abrazadera AB-U	24-06-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ABRAZADERA AB-U: AB-U1 CATALOGO FHISA ABU1, AB-U2 CATALOGO FHISA ABU2, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1268	K3111-14-E/6505	Anillo para poste de Concreto: A152, A178, 2DI00-03, EDICIÓN FEBRERO 2007, Anillo para Poste de Concreto	24-06-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anillo para poste de Concreto: A152, A178, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1269	K311P-24-E/6508	DADO 46-RT, 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, Dados RT	13-06-2024	13-06-2027	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PLP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	DADO 46-RT, PLP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1270	K311P-14-E/6509	GRAPA REMATE RAL-8, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	09-09-2014	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GRAPA REMATE RAL-8, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1271	K3111-14-E/6497	CRUCETA CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CS1	25-06-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA CS1, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1272	K311P-18-E/6494	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en SF6 voltaje máximo 27 kV de 200 A hasta 600 A, NBAI de 150 kV, corriente de corta duración 12.5 kA, corriente pico 32.5 kA, para zonas de contaminación, modelo LFG-25ERA18B-K, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, Desconectadores para Bancos de Capacitores	04-05-2018	09-08-2030	TKD CORPORATION	YASKAWA ELECTRIC CO.	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en SF6 voltaje máximo 27 kV de 200 A hasta 600 A, NBAI de 150 kV, corriente de corta duración 12.5 kA, corriente pico 32.5 kA, para zonas de contaminación, modelo LFG-25ERA18B-K, YASKAWA ELECTRIC CO., Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1273	K311P-18-E/6498	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en SF6 voltaje máximo 38 kV de 200 A hasta 600 A, NBAI de 200 kV, corriente de corta duración 12.5 kA, corriente pico 32.5 kA, nivel de contaminación alto 25 mm /kV, modelo LFG-35ERE18-BK, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, Desconectadores para Bancos de Capacitores	10-04-2018	09-08-2030	TKD CORPORATION	YASKAWA ELECTRIC CO.	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en SF6 voltaje máximo 38 kV de 200 A hasta 600 A, NBAI de 200 kV, corriente de corta duración 12.5 kA, corriente pico 32.5 kA, nivel de contaminación alto 25 mm /kV, modelo LFG-35ERE18-BK, YASKAWA ELECTRIC CO., Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1274	K3111-14-E/6499	PLACA PL-2, CATÁLOGO FHISA PL2, 2P400-73, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-2	25-06-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA PL-2, CATÁLOGO FHISA PL2, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1275	K3111-14-E/6504	PERNO J, CATÁLOGO FHISA PJ, 2P200-77, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno J	25-06-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO J, CATÁLOGO FHISA PJ, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1276	K3112-14-E/6514	WATTHORIMETRO POLIFASICO ELECTRONICO, MARCA ELSTER, MODELO ALPHA A3, TIPO ENCHUFE CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 HZ, 3F 4H 3E, CLASE DE EXACTITUD 0,5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, FORMA 16S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	08-07-2014	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS, LLC.	ELSTER	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORIMETRO POLIFASICO ELECTRONICO, MARCA ELSTER, MODELO ALPHA A3, TIPO ENCHUFE CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 HZ, 3F 4H 3E, CLASE DE EXACTITUD 0,5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, FORMA 16S, ELSTER, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1277	K3111-14-E/6503	MÉNSULA CS: MÉNSULA CS 350, MÉNSULA CS 250, MÉNSULA CS 125 CATÁLOGO FHISA MCS350, MCS250, MCS125, RESPECTIVAMENTE, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ménsula CS	15-07-2014	09-08-2030	FABRICANTES DE HERRAJES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FHISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MÉNSULA CS: MÉNSULA CS 350, MÉNSULA CS 250, MÉNSULA CS 125 CATÁLOGO FHISA MCS350, MCS250, MCS125, RESPECTIVAMENTE, FHISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1278	K3111-14-N/6225	CUNAS AISLADAS PARA CADENAS DE AISLADORES CAT: H18406, H18408, H184010, H19509, C4010015, H195090, HG42301, C6000000, C4010354, C4010355, C4010356, C4010357, C4010358, C4010359, C4010361, C4010362, C4010455, CUMPLE TAMBIEN CON LA IEC 60832-2, IEC 60832-1, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working - Insulating Sticks and Attachable devices - part 01 Insulating Sticks	23-09-2014	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUNAS AISLADAS PARA CADENAS DE AISLADORES CAT: H18406, H18408, H184010, H19509, C4010015, H195090, HG42301, C6000000, C4010354, C4010355, C4010356, C4010357, C4010358, C4010359, C4010361, C4010362, C4010455, CUMPLE TAMBIEN CON LA IEC 60832-2, CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1279	K3112-14-E/6511	CONECTORES SEPARABLES AISLADOS DE FRENTE MUERTO DE 15/25KV, 600AMP, PARA OPERAR SIN CARGA TIPOS: BT625, BTP625, BIP650, BIP900, ECP650, ECP900, RTW650, RTW900, EGP650, EGP900, ESOP650, ESOP900, ETP15650, ETP15900, ETP25650, ETP25900, E650, E900, EDR650, EDR900, 655CA-X, 03700XXX, 03700XXXC, STUD25885, STUD25885C, D2650(A Ó F}, D2900(A Ó F) D3650(A Ó F), D3900(A ó F), D4650(A Ó F), D4900 (A ó F), DX-X-XXXXXX-XX-X, DCuX-X-XXXXXX-XX-X, BW150F, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	23-07-2014	09-08-2030	ELASTOTECNICA S.A DE C.V	ELASTOTÉCNICA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTORES SEPARABLES AISLADOS DE FRENTE MUERTO DE 15/25KV, 600AMP, PARA OPERAR SIN CARGA TIPOS: BT625, BTP625, BIP650, BIP900, ECP650, ECP900, RTW650, RTW900, EGP650, EGP900, ESOP650, ESOP900, ETP15650, ETP15900, ETP25650, ETP25900, E650, E900, EDR650, EDR900, 655CA-X, 03700XXX, 03700XXXC, STUD25885, STUD25885C, D2650(A Ó F}, D2900(A Ó F) D3650(A Ó F), D3900(A ó F), D4650(A Ó F), D4900 (A ó F), DX-X-XXXXXX-XX-X, DCuX-X-XXXXXX-XX-X, BW150F, ELASTOTÉCNICA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1280	K3111-14-E/6523	PLACA 1PC (Cat. FIPPC-1), PLACA 2PC (Cat. FIPPC-2), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	30-09-2014	09-08-2030	FIJACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FIJACIONES INDUSTRIALES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA 1PC (Cat. FIPPC-1), PLACA 2PC (Cat. FIPPC-2), FIJACIONES INDUSTRIALES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1281	K3111-14-E/6543	Placa 1PC CATALOGO SM1pc y Placa 2PC CATALOGO SM2pc, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	05-08-2014	09-08-2030	SMETING S.A. DE C.V.	SMETING	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa 1PC CATALOGO SM1pc y Placa 2PC CATALOGO SM2pc, SMETING, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1282	K3111-19-N/6539	Conectadores de derivación tipo paralelo H de aluminio extruido a compresión servicio ligero, clase C, tensión mínima clase 3, de la familia AC: AC-501, AC-502, AC-503, AC-504, AC-505, AC-506, AC-507 y AC-508, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	18-07-2019	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores de derivación tipo paralelo H de aluminio extruido a compresión servicio ligero, clase C, tensión mínima clase 3, de la familia AC: AC-501, AC-502, AC-503, AC-504, AC-505, AC-506, AC-507 y AC-508, ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1283	K3112-14-E/6527	Autotransformador de potencia acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio intemperie, capacidad: 25/33.3 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Monofásico. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura: 55/65 &·176.,C. %Z H-X = 5.36 @ 33.3 MVA, %Z H-Y = 23.86 @ 33.3 MVA, %Z X-Y = 17.06 @ 33.3 MVA, Tensión nominal de operación en AT: 230/v3kV (±10% en ±10 pasos del 1.0% con cambiador de derivaciones bajo carga). En BT: 138/v3kV. En TT: 13.8kV. Conexión en banco trifásico estrella-estrella-delta. Número de serie: 24-7426, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	18-08-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Autotransformador de potencia acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio intemperie, capacidad: 25/33.3 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Monofásico. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura: 55/65 &·176.,C. %Z H-X = 5.36 @ 33.3 MVA, %Z H-Y = 23.86 @ 33.3 MVA, %Z X-Y = 17.06 @ 33.3 MVA, Tensión nominal de operación en AT: 230/v3kV (±10% en ±10 pasos del 1.0% con cambiador de derivaciones bajo carga). En BT: 138/v3kV. En TT: 13.8kV. Conexión en banco trifásico estrella-estrella-delta. Número de serie: 24-7426, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1284	K3111-14-E/6558	Perno CS Catalogo PCS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, Perno CS	18-08-2014	09-08-2030	QUELTRO S.A DE C.V.	QUELTRO Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno CS Catalogo PCS, QUELTRO Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1285	K311P-18-E/6548	Chamarra de piel, modelo 027, tipo OSCARIA, H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	13-04-2018	09-08-2030	JHONATAN ACEVEDO DIEGO	ELITE PIEL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Chamarra de piel, modelo 027, tipo OSCARIA, ELITE PIEL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1286	K311P-18-E/6549	Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	17-09-2018	09-08-2030	ALEJANDRO FLORES CORTES	CYVSE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo, CYVSE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1287	K3112-14-E/6525	Autotransformador de potencia acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio intemperie, capacidad: 25/33.3 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Monofásico. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura: 55/65 C° %Z H-X = 4.72 @ 33.3 MVA, %Z H-Y = 33.73 @ 33.3 MVA, %Z X-Y = 36.35 @ 33.3 MVA, Tensión nominal de operación en AT: 230/v3kV (±10% en ±8 pasos del 1.25% con cambiador de derivaciones bajo carga). En BT: 115/v3kV. En TT: 13.8kV. Conexión en banco trifásico estrella-estrella-delta. Número de serie: 24-7425, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	14-08-2014	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	IEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Autotransformador de potencia acorazado, sumergido en aceite mineral, para servicio intemperie, capacidad: 25/33.3 MVA, clase de enfriamiento ONAN/ONAF. Monofásico. Frecuencia de operación 60 Hz. Elevación de temperatura: 55/65 C° %Z H-X = 4.72 @ 33.3 MVA, %Z H-Y = 33.73 @ 33.3 MVA, %Z X-Y = 36.35 @ 33.3 MVA, Tensión nominal de operación en AT: 230/v3kV (±10% en ±8 pasos del 1.25% con cambiador de derivaciones bajo carga). En BT: 115/v3kV. En TT: 13.8kV. Conexión en banco trifásico estrella-estrella-delta. Número de serie: 24-7425, IEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1288	K3321-14-E/6565	SISTEMA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIÓN: BYCOSIN DP 98014 (D) EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN Y BYCOSIN DP 98014 (F) COMO CATALIZADOR EN EL COMBUSTÓLEO, A EMPLEAR EN GENERADORES DE VAPOR QUE EMPLEAN COMBUSTÓLEO, DU100-05, EDICIÓN JULIO 2014, Aditivos para la Combustión	07-10-2014	09-08-2030	BYCOSIN LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	BYCOSIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DE ADITIVOS PARA COMBUSTIÓN: BYCOSIN DP 98014 (D) EN LOS GASES DE COMBUSTIÓN Y BYCOSIN DP 98014 (F) COMO CATALIZADOR EN EL COMBUSTÓLEO, A EMPLEAR EN GENERADORES DE VAPOR QUE EMPLEAN COMBUSTÓLEO, BYCOSIN, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1289	K3112-17-E/6563	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1290	K311V-18-E/6569	Adaptador para aterrizar pantallas S-AST, modelos SAST-40-16, SAST 53-23 y SAST-70-31, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	06-07-2018	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Adaptador para aterrizar pantallas S-AST, modelos SAST-40-16, SAST 53-23 y SAST-70-31, SIGTRONIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1291	K311V-24-N/6570	Terminales de media tensión de hule silicón contractil en frío 15, 25 y 35 kV para calibres desde 2 hasta 1,250 KCM, clase 1A, alta contaminación, para uso interior y exterior Familia STC, modelos STC-XY-Z done “X” es el nivel de tensión (15, 25 o 35 kV), “Y” es su uso “I” para Interior y “E” para exterior y “Z” es la terminación para su selección en calibres la cual puede ser B0 hasta B5,, NMX-J-199-ANCE-2020, EDICIÓN 2020, TERMINALES-TERMINALES PARA CABLE AISLADO CON PANTALLA DE 2,5 kV HASTA 115 kV, EN CORRIENTE ALTERNA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	23-04-2024	23-04-2027	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminales de media tensión de hule silicón contractil en frío 15, 25 y 35 kV para calibres desde 2 hasta 1,250 KCM, clase 1A, alta contaminación, para uso interior y exterior Familia STC, modelos STC-XY-Z done “X” es el nivel de tensión (15, 25 o 35 kV), “Y” es su uso “I” para Interior y “E” para exterior y “Z” es la terminación para su selección en calibres la cual puede ser B0 hasta B5,, SIGTRONIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1292	K311C-14-E/6572	SOPORTE PARA AISLADOR SPA, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	10-09-2014	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE PARA AISLADOR SPA, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1293	K311X-16-E/6571	Tubería de polietileno de alta densidad lisa color naranja tipo II: diámetro: 32mm (1 ¼”) RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 38 mm (1 ½”) RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 50 mm (2”) RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 60 mm (2 ½”) RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 75 mm (3”) RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 100 mm (4”) RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21. Color negra tipo II: diámetro: 75 mm (3”) RD 13.5 y RD 19; diámetro: 100 mm (4”) RD 13.5 y RD 17, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	28-07-2016	09-08-2030	PLYMSCO S.A. DE C.V	POLYMANGUERAS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubería de polietileno de alta densidad lisa color naranja tipo II: diámetro: 32mm (1 ¼") RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 38 mm (1 ½") RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 50 mm (2") RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 60 mm (2 ½") RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 75 mm (3") RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21; diámetro: 100 mm (4") RD 13.5, RD 17, RD 19 y RD 21. Color negra tipo II: diámetro: 75 mm (3") RD 13.5 y RD 19; diámetro: 100 mm (4") RD 13.5 y RD 17, POLYMANGUERAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1294	K3112-14-E/5267	WATTHORIMETRO MONOFASICO ELECTRONICO, MODELO EM102-1, MARCA ELECTROMETER, CLASE DE MEDIDOR 15(100) A., 120 V., 60 Hz., 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 1S, FIRMWERE No. 5.1.55, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	12-09-2014	09-08-2030	ELECTROMETER DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.	ELECTROMETER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	WATTHORIMETRO MONOFASICO ELECTRONICO, MODELO EM102-1, MARCA ELECTROMETER, CLASE DE MEDIDOR 15(100) A., 120 V., 60 Hz., 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, FORMA 1S, FIRMWERE No. 5.1.55, ELECTROMETER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1295	K311X-17-N/1896	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-cobre, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-33000YT19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-cobre, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1296	K311K-17-E/6579	Tubos corrugados tipo "S" diámetro de 75 y 100 mm de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo de color rojo, naranja y negro, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-01-2017	09-08-2030	TUPSSAFLEX, S.A. DE C.V.	TUPSSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos corrugados tipo "S" diámetro de 75 y 100 mm de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo de color rojo, naranja y negro, TUPSSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1297	K311P-18-E/6585	Medidor electrónico monofásico de energía eléctrica para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo MEI-1F 120 V, clase de medidor 15 (100) A, 60Hz, 1F, 2 hilos, 1 elemento, 1 circuito de corriente, kh 1, clase de exactitud 0.5%, para valores integrados Wh`s, varh`s, demanda W`s, valores instantáneos Wh´s, var´s, v, a, Hz, F.P., forma 1S, tipo enchufe, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	21-03-2018	09-08-2030	PROTECSA INGENIERIA, S.A DE C.V.	PROTECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico monofásico de energía eléctrica para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo MEI-1F 120 V, clase de medidor 15 (100) A, 60Hz, 1F, 2 hilos, 1 elemento, 1 circuito de corriente, kh 1, clase de exactitud 0.5%, para valores integrados Wh`s, varh`s, demanda W`s, valores instantáneos Wh´s, var´s, v, a, Hz, F.P., forma 1S, tipo enchufe, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, PROTECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1298	K3112-21-E/6588	Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta - designación ASCR/AS (1/0 RAVEN/AS 3/0 - PIGEON/AS, 266 - PARTRIGE/AS, 336 - LINNET/AS, 477 - HAWK/AS, 795-DRAKE/AS, 900 - CANARY/AS, 1113 - BLUEJAY/AS), (FT-014-2014) El núcleo es marca ALUMOCLAD y el cable, E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	15-07-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable desnudo de aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta - designación ASCR/AS (1/0 RAVEN/AS 3/0 - PIGEON/AS, 266 - PARTRIGE/AS, 336 - LINNET/AS, 477 - HAWK/AS, 795-DRAKE/AS, 900 - CANARY/AS, 1113 - BLUEJAY/AS), (FT-014-2014) El núcleo es marca ALUMOCLAD y el cable, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1299	K3112-21-E/6586	Cable desnudo de Aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta designación ACSR/AS (1/0 RAVEN/AS 3/0 - PIGEON/AS, 266 - PARTRIGE/AS, 366 - LINNET/AS, 477 - HAWK/AS, 795 - DRAKE/AS, 900 - CANARY/AS, 1113 - BLUEJAY/AS) (FT-023-2020), , E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	03-05-2021	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cable desnudo de Aluminio, temple duro, cableado concéntrico y núcleo de acero con recubrimiento de aluminio soldado, tipo ACSR/AS descripción corta designación ACSR/AS (1/0 RAVEN/AS 3/0 - PIGEON/AS, 266 - PARTRIGE/AS, 366 - LINNET/AS, 477 - HAWK/AS, 795 - DRAKE/AS, 900 - CANARY/AS, 1113 - BLUEJAY/AS) (FT-023-2020), , CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1300	K311P-18-E/6590	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en SF6, 15.5 kV, 200 AMP hasta 600 AMP, NBAI 110 kV, corriente interruptiva 20 kA, para zonas normales y de contaminación modelo LFG-15ERA18B-K, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, Desconectadores para Bancos de Capacitores	04-05-2018	09-08-2030	TKD CORPORATION	YASKAWA ELECTRIC CO.	JAPÓN	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en SF6, 15.5 kV, 200 AMP hasta 600 AMP, NBAI 110 kV, corriente interruptiva 20 kA, para zonas normales y de contaminación modelo LFG-15ERA18B-K, YASKAWA ELECTRIC CO., Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1301	K311D-15-E/6594	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICION MODELO S4x, CLASE DE MEDIDOR 2.5(20)A, 120-480V., 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 4 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.2 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, varh´s, DEMANDA W´s , VAR´s, VALORES INSTANTANEOS W, VAR, VA, V, A, FP, Y Hz, FORMA 9S, CON RADIOFRECUENCIA, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	13-07-2015	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICION MODELO S4x, CLASE DE MEDIDOR 2.5(20)A, 120-480V., 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE, 4 HILOS, CLASE DE EXACTITUD 0.2 PARA VALORES INTEGRADOS Wh´s, varh´s, DEMANDA W´s , VAR´s, VALORES INSTANTANEOS W, VAR, VA, V, A, FP, Y Hz, FORMA 9S, CON RADIOFRECUENCIA, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1302	K3112-17-E/6595	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estatores, 1 circuitos de corriente. 2 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estatores, 1 circuitos de corriente. 2 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1303	K3112-17-E/6596	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120-208 Vf-f, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente. 3 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120-208 Vf-f, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente. 3 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1304	K311D-15-E/6597	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO S4x, CLASE DE MEDIDOR 30(200)A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE. 4 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.2 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's. VAR's, VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 16S, SIN DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, CON RADIOFRECUENCIA, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	14-07-2015	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO S4x, CLASE DE MEDIDOR 30(200)A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE. 4 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.2 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's. VAR's, VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 16S, SIN DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, CON RADIOFRECUENCIA, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1305	K3112-17-E/6591	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo A3, clase de medidor 30 (200) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR´s, valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo A3, clase de medidor 30 (200) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR´s, valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1306	K3112-17-E/6605	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo A3, clase de medidor 15 (100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	03-11-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo A3, clase de medidor 15 (100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. VAR's, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1307	K3111-14-E/6599	Ancla A-1 CAT. (ANCLA A1), 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ancla A-1	29-10-2014	09-08-2030	SOPORTV S.A. DE C.V.	SOPORTV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla A-1 CAT. (ANCLA A1), SOPORTV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1308	K3112-18-E/6592	Cuchilla pantógrafo de alcance vertical y doble brazo montaje horizontal, catálogo IUSA SP-245-1050 y SP-245-1175, tensión máxima de diseño de 245 kV, NBAI a tierra 1050 kV y 1175 kV, corriente nominal 2000 A, corriente aguante de corta duración 50 kA 1s, servicio intemperie, con aislador soporte tipo columna de 245 kV marca SUZHOU. La cuchilla es , V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	28-06-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla pantógrafo de alcance vertical y doble brazo montaje horizontal, catálogo IUSA SP-245-1050 y SP-245-1175, tensión máxima de diseño de 245 kV, NBAI a tierra 1050 kV y 1175 kV, corriente nominal 2000 A, corriente aguante de corta duración 50 kA 1s, servicio intemperie, con aislador soporte tipo columna de 245 kV marca SUZHOU. La cuchilla es , IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1309	K311P-24-E/6609	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 15kV, 200 AMP. CATALOGOS 15-LE200, 15-LE200UWXYZ, 15-LFTI, 15-LFTIR, 15-LBI200, 15-LJ200F2, 15-LJ200F3, 15-LJ200F4, 15-LJ200F2SS, 15-LJ200F3SS, 15-LJ200F4SS, 15-LIC200, 15-GLE200, 15-LRTP600, 15-ETP600, 15-RTW600, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 15-LIB130 M103SS, 15-LIB185 M103SS, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ, , 15-SOB200, 15-SOB200F2, 25-CGS600, 200BMC01, 200BMC02, 200BMC03, 200BMC04, 200BMC05, 200BMC06, 200BMC07, 200BMC08, 200BMC09, 200BMC10, 200CC01, 200CC02, 200CC03, 200CC04, 200CC05, 200CC06, 200CC07, 200CC08, 200CC09, 200CC10. NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	25-06-2024	25-06-2027	CHARDON TAIWAN CORPORATION	CHARDON	TAIWÁN	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION PARA 15kV, 200 AMP. CATALOGOS 15-LE200, 15-LE200UWXYZ, 15-LFTI, 15-LFTIR, 15-LBI200, 15-LJ200F2, 15-LJ200F3, 15-LJ200F4, 15-LJ200F2SS, 15-LJ200F3SS, 15-LJ200F4SS, 15-LIC200, 15-GLE200, 15-LRTP600, 15-ETP600, 15-RTW600, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 15-LIB130 M103SS, 15-LIB185 M103SS, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ, , 15-SOB200, 15-SOB200F2, 25-CGS600, 200BMC01, 200BMC02, 200BMC03, 200BMC04, 200BMC05, 200BMC06, 200BMC07, 200BMC08, 200BMC09, 200BMC10, 200CC01, 200CC02, 200CC03, 200CC04, 200CC05, 200CC06, 200CC07, 200CC08, 200CC09, 200CC10. NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, CHARDON, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1310	K3111-14-E/6601	Bastidor B1 CAT. (B1);Bastidor B2 CAT. (B2);Bastidor B3 CAT. (B3);Bastidor B4 CAT. (B4), 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	12-11-2015	09-08-2030	SOPORTV S.A. DE C.V.	SOPORTV	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Bastidor B1 CAT. (B1);Bastidor B2 CAT. (B2);Bastidor B3 CAT. (B3);Bastidor B4 CAT. (B4), SOPORTV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1311	K311P-23-E/6550	Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	16-02-2024	16-02-2027	ALEJANDRO FLORES CORTES	CYVSE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta, CYVSE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1312	K3111-15-N/6593	FAMILIA DE CONECTORES TIPO CUÑA DE ALEACIÓN DE COBRE ASIMETRICOS Y SIMETRICOS KARA, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	22-01-2015	09-08-2030	KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	KRJ	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES TIPO CUÑA DE ALEACIÓN DE COBRE ASIMETRICOS Y SIMETRICOS KARA, KRJ, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1313	K311C-16-E/6607	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tipo II pared lisa colores rojo o naranja y negro en diámetros nominal 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200 mm, en RD´S 11, 13.5, 15.5, 17, 19 y 21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	31-03-2016	09-08-2030	ESTEBAN ENRIQUE GONZALEZ RUBIO	KOOP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tipo II pared lisa colores rojo o naranja y negro en diámetros nominal 32, 38, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200 mm, en RD´S 11, 13.5, 15.5, 17, 19 y 21, KOOP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1314	K311P-16-E/6617	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubería lisa, color naranja, diámetros 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2"), 60 mm (2 ½"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6"), EN RD 11, 13.5, 17, 19 Y 21, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	06-06-2016	09-08-2030	TECNOPIPES MEXICO S.A. DE C.V.	TECNOPIPES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubería lisa, color naranja, diámetros 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2"), 60 mm (2 ½"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6"), EN RD 11, 13.5, 17, 19 Y 21, TECNOPIPES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1315	K3111-14-N/6624	FAMILIA DE CONECTORES TIPO CUÑA DE ALUMINIO IDENTIFICADA COMO PT, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	08-12-2014	09-08-2030	KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	KRJ	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES TIPO CUÑA DE ALUMINIO IDENTIFICADA COMO PT, KRJ, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1316	K311P-23-E/6610	SISTEMA DE CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION DE 25 KV,200 AMP. CATALOGOS, 25-LE200, 25-LE200UWXYZ,25-LFTI, 25-LFTIR, 25-LBI200, 25-LJ200F2, 25-LJ200F3, 25-LJ200F4, 25-LJ200F2SS, 25-LJ200F3SS, 25-LJ200F4SS, 25-LIC200, 25-GLE200, 25-LRTP600, 25-ETP600, 25-RTW600, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 25-LIB130 M103SS, 25-LIB185 M103SS, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ, , 25-SOB200, 25-SOB200F2, 25-CGS600, 200BMC01, 200BMC02, 200BMC03, 200BMC04, 200BMC05, 200BMC06, 200BMC07, 200BMC08, 200BMC09, 200BMC10, 200CC01, 200CC02, 200CC03, 200CC04, 200CC05, 200CC06, 200CC07, 200CC08, 200CC09, 200CC10.NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE,CODO APARTARRAYOS E INSERTO APARTARRAYO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	04-12-2023	04-12-2026	CHARDON TAIWAN CORPORATION	CHARDON	TAIWÁN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DE CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSION DE 25 KV,200 AMP. CATALOGOS, 25-LE200, 25-LE200UWXYZ,25-LFTI, 25-LFTIR, 25-LBI200, 25-LJ200F2, 25-LJ200F3, 25-LJ200F4, 25-LJ200F2SS, 25-LJ200F3SS, 25-LJ200F4SS, 25-LIC200, 25-GLE200, 25-LRTP600, 25-ETP600, 25-RTW600, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 25-LIB130 M103SS, 25-LIB185 M103SS, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ, , 25-SOB200, 25-SOB200F2, 25-CGS600, 200BMC01, 200BMC02, 200BMC03, 200BMC04, 200BMC05, 200BMC06, 200BMC07, 200BMC08, 200BMC09, 200BMC10, 200CC01, 200CC02, 200CC03, 200CC04, 200CC05, 200CC06, 200CC07, 200CC08, 200CC09, 200CC10.NO INCLUYE CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE,CODO APARTARRAYOS E INSERTO APARTARRAYO, CHARDON, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1317	K311P-23-E/6618	Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo normal y contaminación (costa y zona industrial), descripción corta de CFE; PCR: 7-500 y 7C-500; 9-400 y 9C-400; 11-500 y 11C-500; 11-700 y 11C-700; 12-750 y 12C-750; 13-600 y 13C-600; 12-1250; 14-700 y 15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	03-01-2024	03-01-2027	MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS S.A. DE C.V.	MIT CONCRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo normal y contaminación (costa y zona industrial), descripción corta de CFE; PCR: 7-500 y 7C-500; 9-400 y 9C-400; 11-500 y 11C-500; 11-700 y 11C-700; 12-750 y 12C-750; 13-600 y 13C-600; 12-1250; 14-700 y 15-800, MIT CONCRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1318	K3111-14-N/6625	FAMILIA DE CONECTORES MECANICOS DE ALUMINIO TIPO TERMINAL KLOK, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	09-12-2014	09-08-2030	KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	KRJ	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES MECANICOS DE ALUMINIO TIPO TERMINAL KLOK, KRJ, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1319	K311D-14-N/6623	TUBOS RIGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO PARA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, DESIGNACION 16(1/2), 21(3/4), 27(1), 35(1 1/4), 41(1 1/2), 53(2), 63(2 1/2), 78(3), 91(3 1/2) Y 103(4)., NMX-J-535-ANCE, EDICION 2008, TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO Y SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ESPECIFICACIÓN Y MÉTODOS DE PRUEBA	15-12-2014	09-08-2030	PERFILES Y HERRAJES L.M. S.A. DE C.V.	LM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBOS RIGIDOS DE ACERO TIPO SEMIPESADO PARA PROTECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS, DESIGNACION 16(1/2), 21(3/4), 27(1), 35(1 1/4), 41(1 1/2), 53(2), 63(2 1/2), 78(3), 91(3 1/2) Y 103(4)., LM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1320	K311D-16-E/6633	Bandola de liniero de banda de 6 capas modelo 5295-D (tallas 16, 19 Y 23), cinturón de liniero estándar modelo 5203 (tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 Y 52), cinturón de liniero estándar con cojín de oscaria modelo 5268 (tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 y 52), 8H321-01, EDICIÓN NOVIEMBRE 2015, Cinturones y Bandolas de Seguridad	15-03-2016	09-08-2030	KLEIN TOOLS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	TULMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bandola de liniero de banda de 6 capas modelo 5295-D (tallas 16, 19 Y 23), cinturón de liniero estándar modelo 5203 (tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 Y 52), cinturón de liniero estándar con cojín de oscaria modelo 5268 (tallas 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 y 52), TULMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1321	K311P-23-E/6627	Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión para 15/25 Kv, 600 amp. catalogos: 25-ADP,15-LRTP600, 15-ETP600, 15-RTW600, 25-LRTP600, 25-ETP600, 25-RTW600, 25-DBE600, 25-DCP600, 25-STUD600, 25-DCP600S, 25-IPB600, 25-IP600, 25-IP600C, IP600C, 25-DJ600F2, 25-DJ600F3, 25-DJ600F4, 25-DJ600F2SS, 25-DJ600F3SS, 25-DJ600F4SS, 15/25-TB600, 15/25-TB600T, 15/25-AB600, 25-DIC600, 25-DIC600K, 25-SOB600, 25-SOB600F2, 25-GB600 , 25-CGS600, 600BMC0002, 600BMC0001, 600BMC0010, 600BMC0020, 600BMC0030, 600BMC0040, 600BMC0250, 600BMC0300, 600BMC0350, 600BMC0400, 600BMC0450, 600BMC0500, 600BMC0550, 600BMC0600, 600BMC0650, 600BMC0750, 600BMC0800, 600BMC0900, 600BMC1000, 600AC0002, 600AC0001, 600AC0010, 600AC0020, 600AC0030, 600AC0040, 600AC0250, 600AC0300, 600AC0350, 600AC0400, 600AC0450, 600AC0500, 600AC0550, 600AC0600, 600AC0650, 600AC0750, 600AC0800, 600AC0900, 600AC1000, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ.., 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	04-12-2023	04-12-2026	CHARDON TAIWAN CORPORATION	CHARDON	TAIWÁN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión para 15/25 Kv, 600 amp. catalogos: 25-ADP,15-LRTP600, 15-ETP600, 15-RTW600, 25-LRTP600, 25-ETP600, 25-RTW600, 25-DBE600, 25-DCP600, 25-STUD600, 25-DCP600S, 25-IPB600, 25-IP600, 25-IP600C, IP600C, 25-DJ600F2, 25-DJ600F3, 25-DJ600F4, 25-DJ600F2SS, 25-DJ600F3SS, 25-DJ600F4SS, 15/25-TB600, 15/25-TB600T, 15/25-AB600, 25-DIC600, 25-DIC600K, 25-SOB600, 25-SOB600F2, 25-GB600 , 25-CGS600, 600BMC0002, 600BMC0001, 600BMC0010, 600BMC0020, 600BMC0030, 600BMC0040, 600BMC0250, 600BMC0300, 600BMC0350, 600BMC0400, 600BMC0450, 600BMC0500, 600BMC0550, 600BMC0600, 600BMC0650, 600BMC0750, 600BMC0800, 600BMC0900, 600BMC1000, 600AC0002, 600AC0001, 600AC0010, 600AC0020, 600AC0030, 600AC0040, 600AC0250, 600AC0300, 600AC0350, 600AC0400, 600AC0450, 600AC0500, 600AC0550, 600AC0600, 600AC0650, 600AC0750, 600AC0800, 600AC0900, 600AC1000, MPJ2-XX-15/25, MPJ3-XXX-15/25, MPJ4-XXXX-15/25, MPJ5-XXXXX-15/25, MPJ6-XXXXXX-15/25, MPJ2-XX-15/25YZ, MPJ3-XXX-15/25YZ, MPJ4-XXXX-15/25YZ, MPJ5-XXXXX-15/25YZ, MPJ6-XXXXXX-15/25YZ.., CHARDON, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1322	K3111-18-E/6636	Camisola y pantalón, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	24-01-2018	09-08-2030	ANAEL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ANAEL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y pantalón, ANAEL DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1323	K311D-24-N/6637	Sistema - cable y accesorios que consta de: 1) cables de potencia para 138 kV formados por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, cubierta de PE DE AD Y a) pantalla metálica de aluminio soldada ; b) pantalla de alambres de cobre y cinta de aluminio, marca VIAKON, fabricado en México, 2) juegos de accesorios marca NKT HV cables ABB para 145 kV fabricado en Suecia que consta de: a) empalmes de pantalla continua (familia SMPGB 145, SMPGB 145 C / SMPGB 145 M / SMPGB 145 P), y de pantalla interrumpida (familia SMPGB C 145, SMPGB-C 145 M / SMPGB-C 145 P), b) terminal exterior cerámica tipo húmeda APECB 1452 B, c) terminal exterior polimérica tipo húmeda APECB 1452 P, d) terminal exterior polimérica tipo seca TD 145, e) terminal para subestación encapsulada (GIS/TRF) tipo seco CD20, f) terminal para subestación encapsulada (GIS/TRF) tipo húmeda APEGA 1703, IEC 60840-2020, EDICION MAYO 2020, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um= 170 kV) - Test methods and requirements	24-04-2024	24-04-2027	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema - cable y accesorios que consta de: 1) cables de potencia para 138 kV formados por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, cubierta de PE DE AD Y a) pantalla metálica de aluminio soldada ; b) pantalla de alambres de cobre y cinta de aluminio, marca VIAKON, fabricado en México, 2) juegos de accesorios marca NKT HV cables ABB para 145 kV fabricado en Suecia que consta de: a) empalmes de pantalla continua (familia SMPGB 145, SMPGB 145 C / SMPGB 145 M / SMPGB 145 P), y de pantalla interrumpida (familia SMPGB C 145, SMPGB-C 145 M / SMPGB-C 145 P), b) terminal exterior cerámica tipo húmeda APECB 1452 B, c) terminal exterior polimérica tipo húmeda APECB 1452 P, d) terminal exterior polimérica tipo seca TD 145, e) terminal para subestación encapsulada (GIS/TRF) tipo seco CD20, f) terminal para subestación encapsulada (GIS/TRF) tipo húmeda APEGA 1703, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1324	K311C-16-E/6640	Tubo de Polietileno de Alta Densidad para Sistema de Cableado Subterraneo. Tipo II Liso, color rojo. RD: 13.5 D.N. 50 mm. RD: 17 D.N. 32 mm, 38 mm, 50 mm, 60mm. RD: 19 D.N. 38 mm. RD: 21 D.N. 32 mm, 38 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	08-04-2016	09-08-2030	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	PYDSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de Polietileno de Alta Densidad para Sistema de Cableado Subterraneo. Tipo II Liso, color rojo. RD: 13.5 D.N. 50 mm. RD: 17 D.N. 32 mm, 38 mm, 50 mm, 60mm. RD: 19 D.N. 38 mm. RD: 21 D.N. 32 mm, 38 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm, PYDSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1325	K311V-24-E/6651	Transformador reductor para servicios propios y auxiliares UTP-245, monofásico de 100 kVA, tensión nominal del equipo 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, tensión nominal fase-tierra 138 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal secundaria (hasta 2 secundarios de potencia) 127-127 V; NBAI AT INT/EXT 1050/1175 kV, NBAI BT 30 kV, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g. MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO, K0000-26 , EDICIÓN JUNIO 2012, Transformadores Reductores para Servicios Propios y Auxiliares	02-09-2024	02-09-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador reductor para servicios propios y auxiliares UTP-245, monofásico de 100 kVA, tensión nominal del equipo 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, tensión nominal fase-tierra 138 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal secundaria (hasta 2 secundarios de potencia) 127-127 V; NBAI AT INT/EXT 1050/1175 kV, NBAI BT 30 kV, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g. MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1326	K3112-19-E/6641	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 170 kV clase I, II y III, descripción corta CFE CP-6-750-I, CP-6-750-II y CP-6-750-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	11-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 170 kV clase I, II y III, descripción corta CFE CP-6-750-I, CP-6-750-II y CP-6-750-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1327	K3112-18-E/6642	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 145 kV clase III descripción corta CFE CP-6-750-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	30-10-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 145 kV clase III descripción corta CFE CP-6-750-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1328	K3112-19-E/6653	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea, 27 kV, NBAI 125 kV, 12 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 4 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en SF6 (arco rotatorio), operación manual y telecontrolada con control electrónico modelo Easergy T200I y firmware 03.01.0CCCAE, sin transferencia automática, con protección eléctrica por medios electrónicos con relevador VIP 400/410, con cuchilla de puesta a tierra, modelo RM6, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	27-03-2019	09-08-2030	SOCIETÉ FRANÇAISE DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE ET ELECTRIQUE	SCHNEIDER ELECTRIC	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionadores tipo pedestal para distribución subterránea, 27 kV, NBAI 125 kV, 12 kA asimétricos, 200/600 A corriente nominal, un frente, hasta 4 lados (vías), medio aislante en SF6 con extinción de arco de corto circuito en SF6 (arco rotatorio), operación manual y telecontrolada con control electrónico modelo Easergy T200I y firmware 03.01.0CCCAE, sin transferencia automática, con protección eléctrica por medios electrónicos con relevador VIP 400/410, con cuchilla de puesta a tierra, modelo RM6, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1329	K3112-18-E/6646	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 27 kV clase III, descripción corta CFE CP-8-170-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	16-11-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 27 kV clase III, descripción corta CFE CP-8-170-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1330	K3112-18-E/6650	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 38 kV, clase III, descripción corta CFE CP-8-250-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	30-10-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 38 kV, clase III, descripción corta CFE CP-8-250-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1331	K3112-19-E/6649	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 38 kV clase I, III, descripción corta CFE CP-8-200-I, CP-8-200-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	18-02-2019	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 38 kV clase I, III, descripción corta CFE CP-8-200-I, CP-8-200-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1332	K3112-18-E/6643	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 145 kV clase III, descripción corta CFE CP-6-650-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	30-10-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 145 kV clase III, descripción corta CFE CP-6-650-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1333	K3112-18-E/6644	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 123 kV clase III, descripción corta CFE CP-6-650-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	30-10-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 123 kV clase III, descripción corta CFE CP-6-650-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1334	K3112-15-E/6645	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 27 kV clase I, II, III, descripción corta CFE CP-8-150-I, CP-8-150-II y CP-8-150-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	04-12-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 27 kV clase I, II, III, descripción corta CFE CP-8-150-I, CP-8-150-II y CP-8-150-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1335	K3112-18-E/6647	AISLADOR SOPORTE DE PORCELANA TIPO COLUMNA DE 15.5 KV CLASE I, II, III, DESCRIPCION CORTA CFE CP-8-125-I, CP-8-125-II, CP-8-125-III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	17-09-2018	09-08-2030	ADITYA BIRLA INSULATORS	ADITYA BIRLA	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AISLADOR SOPORTE DE PORCELANA TIPO COLUMNA DE 15.5 KV CLASE I, II, III, DESCRIPCION CORTA CFE CP-8-125-I, CP-8-125-II, CP-8-125-III, ADITYA BIRLA, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1336	K311V-17-E/6654	Calzado de protección contra impacto (CPI): tipo: choclo (80 mm), borceguí (140 mm) y bota (210 mm y 360 mm); suela: hule, Pu-Hule y PVC; puntera: polimérico no metálico; modelos: PP+D-CP3-CH-I; PP+D-CP3-BOR-I; PP+D-CP3-MB-I; PP+D-CP3-B-I; PP+D-CP3-CH-W; PP+D-CP3-BOR-W; PP+D-CP3-MB-W; PP+D-CP3-B-W; PP+D-CP3-CH-V; PP+D-CP3-BOR-V; PP+D-CP3-MB-V; PP+D-CP3-B-V; PP+D-CP3-CH-WPVC; PP+D-CP3-BOR-WPVC; PP+D-CP3-MB-WPVC; PP+D-CP3-B-WPVC. Descripciones: tipo de color = Negro/Café; D = dieléctrico; CH = choclo; BOR = borceguí; BM = media bota; B = bota; I = inyección directa al corte de poliuretano con patín de hule; W = suela Good Year Welt de hule; WPVC = suela Good Year Welt de PVC; V = vulcanizado directo al corte con suela de hule; PP = puntera de protección; CP3 = calzado con puntera de protección no metálica, H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	19-10-2017	09-08-2030	ELMECA, S.A. DE C.V.	Ten-Pac	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de protección contra impacto (CPI): tipo: choclo (80 mm), borceguí (140 mm) y bota (210 mm y 360 mm); suela: hule, Pu-Hule y PVC; puntera: polimérico no metálico; modelos: PP+D-CP3-CH-I; PP+D-CP3-BOR-I; PP+D-CP3-MB-I; PP+D-CP3-B-I; PP+D-CP3-CH-W; PP+D-CP3-BOR-W; PP+D-CP3-MB-W; PP+D-CP3-B-W; PP+D-CP3-CH-V; PP+D-CP3-BOR-V; PP+D-CP3-MB-V; PP+D-CP3-B-V; PP+D-CP3-CH-WPVC; PP+D-CP3-BOR-WPVC; PP+D-CP3-MB-WPVC; PP+D-CP3-B-WPVC. Descripciones: tipo de color = Negro/Café; D = dieléctrico; CH = choclo; BOR = borceguí; BM = media bota; B = bota; I = inyección directa al corte de poliuretano con patín de hule; W = suela Good Year Welt de hule; WPVC = suela Good Year Welt de PVC; V = vulcanizado directo al corte con suela de hule; PP = puntera de protección; CP3 = calzado con puntera de protección no metálica, Ten-Pac, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1337	K311V-17-E/6656	Calzado de protección de campo (CPC): Tipo: choclo (80 mm), borceguí (140 mm) y bota (210 mm y 360 mm); suela: hule, Pu-HULE y PVC; Puntera: fibra de poliéster; modelos: O-CP1-CH-I; O-CP1-BOR-I; O-CP1-MB-I; O-CP1-B-I; O-CP1-CH-W; O-CP1-BOR-W; O-CP1-MB-W; O-CP1-B-W; O-CP1-CH-V; O-CP1-BOR-V; O-CP1-MB-V; O-CP1-B-V; O-CP1-CH-WPVC; O-CP1-BOR-WPVC; O-CP1-MB-WPVC; O-CP1-B-WPVC. Descripciones: tipo de color = Negro/Café; O = ocupacional; CH = choclo; BOR = borceguí; BM = media bota; B = bota; I = inyección directa al corte de poliuretano con patín de hule; W = suela Good Year Welt de hule; WPVC = suela Good Year Welt de PVC; V = vulcanizado directo al corte con suela de hule; CP1 = calzado sin puntera de protección, H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	17-10-2017	09-08-2030	ELMECA, S.A. DE C.V.	Ten-Pac	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de protección de campo (CPC): Tipo: choclo (80 mm), borceguí (140 mm) y bota (210 mm y 360 mm); suela: hule, Pu-HULE y PVC; Puntera: fibra de poliéster; modelos: O-CP1-CH-I; O-CP1-BOR-I; O-CP1-MB-I; O-CP1-B-I; O-CP1-CH-W; O-CP1-BOR-W; O-CP1-MB-W; O-CP1-B-W; O-CP1-CH-V; O-CP1-BOR-V; O-CP1-MB-V; O-CP1-B-V; O-CP1-CH-WPVC; O-CP1-BOR-WPVC; O-CP1-MB-WPVC; O-CP1-B-WPVC. Descripciones: tipo de color = Negro/Café; O = ocupacional; CH = choclo; BOR = borceguí; BM = media bota; B = bota; I = inyección directa al corte de poliuretano con patín de hule; W = suela Good Year Welt de hule; WPVC = suela Good Year Welt de PVC; V = vulcanizado directo al corte con suela de hule; CP1 = calzado sin puntera de protección, Ten-Pac, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1338	K311V-17-E/6657	Calzado de protección dieléctrico (CPD): Tipo: choclo (80mm), borceguí (140mm) y bota (210 mm y 360 mm); suela: hule, PU-HULE y PVC; puntera: fibra de poliéster; modelos: D-CP1-CH-I; D-CP1-BOR-I; D-CP1-MB-I; D-CP1-B-I; D-CP1-CH-W; D-CP1-BOR-W; D-CP1-MB-W; D-CP1-B-W; D-CP1-CH-V; D-CP1-BOR-V; D-CP1-MB-V; D-CP1-B-V; D-CP1-CH-WPVC; D-CP1-BOR-WPVC; D-CP1-MB-WPVC; D-CP1-B-WPVC.Descripciones: tipo de color = Negro/Café; D = dieléctrico; CH = choclo; BOR = borceguí; BM = media bota; B = bota; I = inyección directa al corte de poliuretano con patín de hule; W = suela Good Year Welt de hule; WPVC = suela Good Year Welt de PVC; V = vulcanizado directo al corte con suela de hule; CP1 = calzado sin puntera de protección, H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	17-10-2017	09-08-2030	ELMECA, S.A. DE C.V.	Ten-Pac	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de protección dieléctrico (CPD): Tipo: choclo (80mm), borceguí (140mm) y bota (210 mm y 360 mm); suela: hule, PU-HULE y PVC; puntera: fibra de poliéster; modelos: D-CP1-CH-I; D-CP1-BOR-I; D-CP1-MB-I; D-CP1-B-I; D-CP1-CH-W; D-CP1-BOR-W; D-CP1-MB-W; D-CP1-B-W; D-CP1-CH-V; D-CP1-BOR-V; D-CP1-MB-V; D-CP1-B-V; D-CP1-CH-WPVC; D-CP1-BOR-WPVC; D-CP1-MB-WPVC; D-CP1-B-WPVC.Descripciones: tipo de color = Negro/Café; D = dieléctrico; CH = choclo; BOR = borceguí; BM = media bota; B = bota; I = inyección directa al corte de poliuretano con patín de hule; W = suela Good Year Welt de hule; WPVC = suela Good Year Welt de PVC; V = vulcanizado directo al corte con suela de hule; CP1 = calzado sin puntera de protección, Ten-Pac, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1339	K311J-15-E/6663	CRUCETA A3T 200, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	28-01-2015	09-08-2030	TMI HERRAJES, S.A. DE C.V.	TMI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA A3T 200, TMI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1340	K311F-19-E/6658	Equipo de tele protección, modelo GARD8000, U1100-28, DICIEMBRE 2013, Equipos de Teleprotección	20-02-2019	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	HUBBELL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de tele protección, modelo GARD8000, HUBBELL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1341	K3111-15-N/6614	Accesorios para pértigas, IEC 60832-2, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working – Insulating Sticks and Attachable devices – part 02 Attachable devices	29-01-2015	09-08-2030	HASTINGS FIBERGLASS PRODUCTS INC.	HASTINGS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Accesorios para pértigas, HASTINGS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1342	K311V-24-E/6673	Transformador integrado de medición, modelo KM-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h , VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	10-01-2024	10-01-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición, modelo KM-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 200 kV, relación de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal: para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS <=20; 15 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 20125:115 V (175:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h , ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1343	K311V-18-E/6675	Transformador integrado de medida, modelo KM-24, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición y carga nominal: para el TC: 0.2 s FS<=20; 10 VA; para el TP: 0.2 50 VA, altura de instalación más de 2500 m.s.n.m.; distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KM-24, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición y carga nominal: para el TC: 0.2 s FS<=20; 10 VA; para el TP: 0.2 50 VA, altura de instalación más de 2500 m.s.n.m.; distancia de fuga especifica 25 mm/kVf-f, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1344	K3111-19-E/6662	Conjuntos de herrajes para CGFO para la marca TAIHAN TEC-OPT02-8733A(R5) de diámetro 14.5 mm, E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	06-08-2019	09-08-2030	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS	SAPREM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conjuntos de herrajes para CGFO para la marca TAIHAN TEC-OPT02-8733A(R5) de diámetro 14.5 mm, SAPREM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1345	K3112-17-E/6677	Transformador integrado de medición tipo CME-17.5 tensión nominal del sistema 13.8 kV tensión máxima de diseño del equipo 15.0 kV, NBAI INT/EXT 110 kV clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2RE FS<=20 carga 5VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud operación hasta 2,500 msnm, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición tipo CME-17.5 tensión nominal del sistema 13.8 kV tensión máxima de diseño del equipo 15.0 kV, NBAI INT/EXT 110 kV clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2RE FS<=20 carga 5VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud operación hasta 2,500 msnm, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1346	K3112-20-E/6679	Cuchilla desconectadora operación por polo, tipo pantógrafo, 123 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 550 kV de NBAI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, mecanismo de operación motorizado tipo CMM/800, para cuchilla principal y mecanismo manual tipo CMH para cuchilla puesta atierra catálogo SXT y SX, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-03-2020	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GE	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora operación por polo, tipo pantógrafo, 123 kV, 2000 A, 40 kA 1s, 550 kV de NBAI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, mecanismo de operación motorizado tipo CMM/800, para cuchilla principal y mecanismo manual tipo CMH para cuchilla puesta atierra catálogo SXT y SX, GE, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1347	K3112-20-E/6680	Cuchilla desconectadora tipo pantógrafo, con y sin puesta a tierra, operación por polo monopolar de 420 kV, 2000 A, 1550 kV de NBAI, para nivel de contaminación Alto, 40 KA 3 s, mecanismo de operación motorizado tipo CMM/800 para la cuchilla principal y mecanismo manual tipo CMH para cuchilla de puesta a tierra, modelo SX y SXT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-03-2020	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GE	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tipo pantógrafo, con y sin puesta a tierra, operación por polo monopolar de 420 kV, 2000 A, 1550 kV de NBAI, para nivel de contaminación Alto, 40 KA 3 s, mecanismo de operación motorizado tipo CMM/800 para la cuchilla principal y mecanismo manual tipo CMH para cuchilla de puesta a tierra, modelo SX y SXT, GE, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1348	K3111-15-N/6671	FAMILIA DE CONECTORES DE PERFORACIÓN CON SALIDA PARA CONSUMIDORES, NMX-J-543-ANCE-2013, 2013, CONECTADORES - CONECTADORES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE UTILIZACIÓN HASTA 35kV. - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	09-02-2015	09-08-2030	KRJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	KRJ	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	FAMILIA DE CONECTORES DE PERFORACIÓN CON SALIDA PARA CONSUMIDORES, KRJ, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1349	K3112-17-E/6683	Transformador integrado de medición tipo CME-24 tensión nominal del sistema 23 kV tensión máxima de diseño del equipo 25.8 kV, NBAI INT/EXT 150 kV clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2RE, FS<=20 carga 10VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	22-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición tipo CME-24 tensión nominal del sistema 23 kV tensión máxima de diseño del equipo 25.8 kV, NBAI INT/EXT 150 kV clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2RE, FS<=20 carga 10VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud operación hasta 2500 m.s.n.m., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1350	K3112-17-E/6684	Transformador integrado de medición tipo CME-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima de diseño del equipo 38 kV NBAI INT/EXT 200 kV, clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2 RE FS<=20, carga 15 VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición tipo CME-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima de diseño del equipo 38 kV NBAI INT/EXT 200 kV, clase de exactitud para medición del transformador de corriente 0.2, 0.5, 0.2 s, 0.2 RE FS<=20, carga 15 VA y clase de exactitud para medición del transformador potencial 0.2 carga 50 VA altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1351	K3111-15-E/6638	CHAROLAS DE ALUMINIO, PARA CABLES CONDUCTORES, TIPO ESCALERA, CLASE 12 A Y 8C, , NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	20-04-2015	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S.A. DE C.V.	COOPER CROUSE-HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAROLAS DE ALUMINIO, PARA CABLES CONDUCTORES, TIPO ESCALERA, CLASE 12 A Y 8C, , COOPER CROUSE-HINDS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1352	K311C-15-E/6670	CABLE DE CONTROL CON Y SIN BLINDAJE CON CONDUCTORES DE COBRE Y AISLAMIENTO DE PVC-LS,RESISTENTE A LA PROPAGACION DE INCENDIOS ,BAJA EMISION DE GAS ACIDOS Y HUMOS PARA TENSION DE 600 V Y TEMPERATURA MAXIMA DE 75°C, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	09-02-2015	09-08-2030	LEONI CABLE S.A DE C.V	LEONI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE CONTROL CON Y SIN BLINDAJE CON CONDUCTORES DE COBRE Y AISLAMIENTO DE PVC-LS,RESISTENTE A LA PROPAGACION DE INCENDIOS ,BAJA EMISION DE GAS ACIDOS Y HUMOS PARA TENSION DE 600 V Y TEMPERATURA MAXIMA DE 75°C, LEONI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1353	K311X-15-N/6689	Cinchos y Taquetes Modelo Catálogo 22 y 25, IEC 62275, EDICION 2.0, Cable management systems – Cable ties for electrical installations	19-02-2015	09-08-2030	UNEX APARELLAJE ELECTRICO, S.L.	UNEX	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cinchos y Taquetes Modelo Catálogo 22 y 25, UNEX, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1354	K311C-19-E/6691	Ancla C1 y Ancla C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	04-12-2019	09-08-2030	POSTES REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C1 y Ancla C3, PORASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1355	K3112-19-E/6702	Cable guarda con fibra óptica (CGFO) designación 37E56s, capacidad hasta 48 fibras, corona exterior formada por 10 hilos de acero recubiertos de aluminio soldado y diámetro del cable de 13.7 mm, clasificado como clase 1(100 Coulomb) para descarga atmosférica y categoría A (85 kA2s) para capacidad de disipación térmica, E1000-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Cable de Guarda con Fibras Ópticas	09-09-2019	09-08-2030	PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.	PRYSMIAN	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable guarda con fibra óptica (CGFO) designación 37E56s, capacidad hasta 48 fibras, corona exterior formada por 10 hilos de acero recubiertos de aluminio soldado y diámetro del cable de 13.7 mm, clasificado como clase 1(100 Coulomb) para descarga atmosférica y categoría A (85 kA2s) para capacidad de disipación térmica, PRYSMIAN, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1356	K311P-24-E/6708	Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (cables ACSR), cables ACSR 1/0 (RAVEN) ACSR 3/0 (PIGEON), E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	05-03-2024	05-03-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (cables ACSR), cables ACSR 1/0 (RAVEN) ACSR 3/0 (PIGEON), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1357	K311P-24-E/6709	Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (cables ACSR), cables ACSR 1/0 (RAVEN) ACSR 3/0 (PIGEON) , E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	28-02-2024	28-02-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores de aluminio con núcleo de acero galvanizado (cables ACSR), cables ACSR 1/0 (RAVEN) ACSR 3/0 (PIGEON) , LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1358	K311D-15-E/6713	BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, BASTIDOR B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	17-03-2015	09-08-2030	DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	DELTA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, BASTIDOR B4, DELTA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1359	K311D-15-E/6714	CRUCETA A4R, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	17-03-2015	09-08-2030	DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	DELTA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA A4R, DELTA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1360	K311D-15-E/6717	PERNO DR 16X457, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	17-03-2015	09-08-2030	DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	DELTA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO DR 16X457, DELTA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1361	K311D-15-E/6718	PERNO ANCLA 1PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	17-03-2015	09-08-2030	DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	DELTA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNO ANCLA 1PA, DELTA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1362	K311D-15-E/6719	PLACA 1PC, PLACA 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	17-03-2015	09-08-2030	DELTA TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	DELTA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PLACA 1PC, PLACA 2PC, DELTA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1363	K311P-24-E/6704	Alambres y cables desnudos de cobre semiduro, con cableado AA; calibres 4 AWG hasta 500 KCM, E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	27-02-2024	27-02-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambres y cables desnudos de cobre semiduro, con cableado AA; calibres 4 AWG hasta 500 KCM, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1364	K311P-24-E/6706	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada: Cables unipolares, cables dúplex, cables triplex y cable cuádruplex, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	19-04-2024	19-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada: Cables unipolares, cables dúplex, cables triplex y cable cuádruplex, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1365	K311F-24-E/6700	Postes de concreto reforzado tipo PCR 9-400; PCR 12-750 y PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	15-02-2024	15-02-2027	ARMADOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	AC ARCON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo PCR 9-400; PCR 12-750 y PCR 13-600, AC ARCON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1366	K3112-15-E/6686	Bancos de capacitores en estrella con neutro flotante, con tensiones nominales de 13.8 kV, 23.0 kV y 34.5 kV; potencias nominales de 600 kVAR a 2400 kVAR, Frecuencia 60 Hz, NBAI de 110 kV, 150 kV y 200 kV, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto, para altitudes de operación hasta 2500 m.s.n.m. con sus accesorios principales como unidades capacitivas EATON, desconectador trifásico THOMAS & BETTS y YASKAWA, transformadores de potencial inductivo ARTECHE, eslabón fusible ELECTRAMEX, apartarrayos HUBBELL, aisladores IUSA, cuchilla TETRAPOLAR KONECT y ALSTOM, CORTACIRCUITOS de potencia S&C zonas de contaminación normales, alta y extra alta contaminación, cuchilla desconectadora IUSA S&C, relevador ARTECHE y SEL aisladores de suspensión IUSA. Los bancos son, V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	16-06-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores en estrella con neutro flotante, con tensiones nominales de 13.8 kV, 23.0 kV y 34.5 kV; potencias nominales de 600 kVAR a 2400 kVAR, Frecuencia 60 Hz, NBAI de 110 kV, 150 kV y 200 kV, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto, para altitudes de operación hasta 2500 m.s.n.m. con sus accesorios principales como unidades capacitivas EATON, desconectador trifásico THOMAS & BETTS y YASKAWA, transformadores de potencial inductivo ARTECHE, eslabón fusible ELECTRAMEX, apartarrayos HUBBELL, aisladores IUSA, cuchilla TETRAPOLAR KONECT y ALSTOM, CORTACIRCUITOS de potencia S&C zonas de contaminación normales, alta y extra alta contaminación, cuchilla desconectadora IUSA S&C, relevador ARTECHE y SEL aisladores de suspensión IUSA. Los bancos son, EATON, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1367	K311X-17-E/6687	Bancos de capacitores tipo poste fijo o automático de 13,8 kV, 23 kV y 34,5 kV para redes de distribución, potencias nominales 150 kVAr, 300 kVAr, 600 kVAr y 900 kVAr con sus accesorios principales como unidades capacitivas EATON, desconectador trifásico THOMAS & BETTS o YASKAWA, cortacircuitos fusible IUSA o Multico, transformador de potencial inductivo ARTECHE o SCHNEIDER, eslabón fusible ELECTRAMEX, apartarrayos EATON u OHIO Brass o IUSA, controlador trifásico de banco CG Automation o BECKWITH, sensor de corriente LINDSEY o THOMAS & BETTS, transformador de corriente ARTECHE o SCHNEIDER; para zonas de contaminación normales, alta y extra alta contaminación. Los bancos son, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	09-11-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores tipo poste fijo o automático de 13,8 kV, 23 kV y 34,5 kV para redes de distribución, potencias nominales 150 kVAr, 300 kVAr, 600 kVAr y 900 kVAr con sus accesorios principales como unidades capacitivas EATON, desconectador trifásico THOMAS & BETTS o YASKAWA, cortacircuitos fusible IUSA o Multico, transformador de potencial inductivo ARTECHE o SCHNEIDER, eslabón fusible ELECTRAMEX, apartarrayos EATON u OHIO Brass o IUSA, controlador trifásico de banco CG Automation o BECKWITH, sensor de corriente LINDSEY o THOMAS & BETTS, transformador de corriente ARTECHE o SCHNEIDER; para zonas de contaminación normales, alta y extra alta contaminación. Los bancos son, EATON, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1368	K311P-18-E/6669	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubería corrugada tipo "S" 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4") y 150 mm (6") en colores rojo, naranja y negro, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	26-02-2018	09-08-2030	PLASTI STRETCH S.A. DE C.V.	PLASTI STRETCH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tubería corrugada tipo "S" 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4") y 150 mm (6") en colores rojo, naranja y negro, PLASTI STRETCH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1369	K3115-15-E/6703	SERVIDOR SCADA PARA USO EN SISTEMA SICLE, MODELO SEL3355, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	12-03-2015	09-08-2030	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SERVIDOR SCADA PARA USO EN SISTEMA SICLE, MODELO SEL3355, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1370	K3423-15-E/6723	Reactores limitaros de corriente con nucleo de aire para niveles de tensión de 69 kV a 400 kV, con aisladores soporte, V0000-60, AGOSTO 1999, Reactores Limitadores de Corriente	19-03-2015	09-08-2030	ALSTOM GRID OY	ALSTOM	FINLANDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Reactores limitaros de corriente con nucleo de aire para niveles de tensión de 69 kV a 400 kV, con aisladores soporte, ALSTOM, Fabricado en Finlandia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1371	K3112-18-E/6727	Cuchilla tipo pantógrafo de alcance vertical y doble brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal, sin puesta a tierra, tensión máxima de diseño 420 kV, NBAI 1425 kV y 1550 kV, corriente nominal 2000 A, corriente de corta duración 50 kA, 1 s, servicio intemperie, con columna de aislador soporte de porcelana, marca IUSA, catálogos IUSA SP-420-1425 y SP-420-1550, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	21-05-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla tipo pantógrafo de alcance vertical y doble brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal, sin puesta a tierra, tensión máxima de diseño 420 kV, NBAI 1425 kV y 1550 kV, corriente nominal 2000 A, corriente de corta duración 50 kA, 1 s, servicio intemperie, con columna de aislador soporte de porcelana, marca IUSA, catálogos IUSA SP-420-1425 y SP-420-1550, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1372	K311X-17-E/6694	Transformador monofásico tipo sumergible, con y sin cambiador de derivaciones, D1SS-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%); DTM1SS-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	25-10-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible, con y sin cambiador de derivaciones, D1SS-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%); DTM1SS-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1373	K3423-16-E/6710	Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo ZX2, de 17.5/24 kV, 630/1250/2000 A, 20/25/31.5 kA, 60 Hz, 95/125 kV de NBAI, con clasificación IAC AFLR 31.5 kA, 1s, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión	18-01-2016	09-08-2030	ABB AG	ABB	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo ZX2, de 17.5/24 kV, 630/1250/2000 A, 20/25/31.5 kA, 60 Hz, 95/125 kV de NBAI, con clasificación IAC AFLR 31.5 kA, 1s, ABB, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1374	K3112-18-E/6728	Cuchilla desconectadora tripolar 245 kV, 2000 A ,1175 kV de NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catálogo IUSA TTT-7-245-1175-2000 con y sin cuchilla de puesta a tierra TIPO AG-9, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	21-03-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar 245 kV, 2000 A ,1175 kV de NBAI, 50 kA 1 s con mecanismo MO-10, catálogo IUSA TTT-7-245-1175-2000 con y sin cuchilla de puesta a tierra TIPO AG-9, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1375	K311C-15-E/6726	TIRANTE CV115 MARCA PROMESA FABRICADO EN MEXICO , ESPECIFICACION CFE 2T400-17, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Tirantes CV	27-03-2015	09-08-2030	PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	PROMESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TIRANTE CV115 MARCA PROMESA FABRICADO EN MEXICO , ESPECIFICACION CFE 2T400-17, PROMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1376	K311J-16-E/6731	Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA para Distribución Subterranea Descripción Corta: D3SP-300-22 860YT/13 200-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	24-11-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA para Distribución Subterranea Descripción Corta: D3SP-300-22 860YT/13 200-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1377	K311F-24-E/6729	ANCLA CÓNICA TIPO C-3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	15-02-2024	15-02-2027	ARMADOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	AC ARCON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA CÓNICA TIPO C-3, AC ARCON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1378	K311J-16-E/6732	Transformadores trifásicos tipo pedestal hasta 225 kVA para distribución subterránea con descripción corta D3SP-150-13 200YT/7 620-220Y/127,DTM3SP-150-13 200YT/7 620-220Y/127, D3SPCA-150-13 200YT/7 620-220Y/127 y DTM3SPCA-150-13 200YT/7 620-220Y/127. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	04-11-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores trifásicos tipo pedestal hasta 225 kVA para distribución subterránea con descripción corta D3SP-150-13 200YT/7 620-220Y/127,DTM3SP-150-13 200YT/7 620-220Y/127, D3SPCA-150-13 200YT/7 620-220Y/127 y DTM3SPCA-150-13 200YT/7 620-220Y/127. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1379	K3112-15-N/6730	CONECTADORES MULTIPLES SUMERGIBLES AISLADOS MODELO LRTR DE 4 A 8 VIAS EN EPDM,FTH DE 4 A 10 VIAS EN PVC Y FTUH DE 4 A 8 VIAS EN PVC, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	09-04-2015	09-08-2030	THOMAS & BETTS HOMAC, CO.	HOMAC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES MULTIPLES SUMERGIBLES AISLADOS MODELO LRTR DE 4 A 8 VIAS EN EPDM,FTH DE 4 A 10 VIAS EN PVC Y FTUH DE 4 A 8 VIAS EN PVC, HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1380	K311P-24-E/6733	Alambre y cable de acero con recubrimiento de aluminio soldado A AS 7#8 Y 3#8, A1000-01, AGOSTO 2019, ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO (A AS)	12-06-2024	12-06-2027	ALUMOCLAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALUMOCLAD DE MEXICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre y cable de acero con recubrimiento de aluminio soldado A AS 7#8 Y 3#8, ALUMOCLAD DE MEXICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1381	K311X-21-E/6734	Postes de concreto reforzado sección I, J6301-53, EDICIÓN AGOSTO 2019, Postes de Concreto Reforzado Sección I	17-01-2022	09-08-2030	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado sección I, GEA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1382	K311X-17-E/6697	Transformador monofásico tipo sumergible, con y sin cambiador de derivaciones, D1SS-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%); DTM1SS-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA EMSA, FABRICADO EN MÉXICO., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	29-10-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible, con y sin cambiador de derivaciones, D1SS-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%); DTM1SS-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA EMSA, FABRICADO EN MÉXICO., EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1383	K311C-20-E/6740	Abrazadera 1 BS, 2 BS, 3 BS, 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	15-01-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1 BS, 2 BS, 3 BS, TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1384	K311F-20-E/6742	Abrazadera 1BD, 2BD y 3BD, 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	27-04-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1BD, 2BD y 3BD, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1385	K311F-15-E/6743	BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, BASTIDOR B3 Y BASTIDOR B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	27-04-2015	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDOR B1, BASTIDOR B2, BASTIDOR B3 Y BASTIDOR B4, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1386	K311D-17-E/6737	Transformador monofásico tipo POSTE D1-10-23000-120/240 serie DCN-620, DA1-10-23000-120/240 serie DAN-620, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo POSTE D1-10-23000-120/240 serie DCN-620, DA1-10-23000-120/240 serie DAN-620, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1387	K311D-17-E/6736	Transformador monofásico tipo poste D1-15-23000-120/240 serie DCN-621, DA1-15-23000-120/240 serie DAN-621, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-23000-120/240 serie DCN-621, DA1-15-23000-120/240 serie DAN-621, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1388	K311D-17-E/6735	Transformador monofásico tipo poste D1-50-23000-120/240 serie DCN-624, DA1-50-23000-120/240 serie DAN-624, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-50-23000-120/240 serie DCN-624, DA1-50-23000-120/240 serie DAN-624, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1389	K311J-16-E/6757	Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA para Distribución Subterránea con Descripción Corta D3SP-300-13 200YT/7 620-220Y/127 Y D3SPCA-300-13 200YT/7 620-220Y/127. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	24-11-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA para Distribución Subterránea con Descripción Corta D3SP-300-13 200YT/7 620-220Y/127 Y D3SPCA-300-13 200YT/7 620-220Y/127. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1390	K311P-25-E/3749	Cable guarda con fibra óptica (CGFO) hasta 48 fibras monomodo, con designación 69198481DF, corona exterior formada con 12 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado y diámetro del cable de 14.5 ± 0.2 mm, clasificado como clase 0 para descarga atmosférica y categoría A para capacidad de disipación térmica, E1000-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Cable de Guarda con Fibras Ópticas	13-03-2025	13-03-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable guarda con fibra óptica (CGFO) hasta 48 fibras monomodo, con designación 69198481DF, corona exterior formada con 12 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado y diámetro del cable de 14.5 ± 0.2 mm, clasificado como clase 0 para descarga atmosférica y categoría A para capacidad de disipación térmica, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1391	K311F-20-E/6756	Anclas C-3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	23-03-2020	09-08-2030	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A DE C.V	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL CENTRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas C-3, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL CENTRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1392	K311D-24-N/6777	Sistema cable-accesorios que consta de: 1) cable de potencia para 230 kV formado por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, pantalla metálica de aluminio soldada o pantalla de alambres de Cu Y con fibras ópticas y cinta de aluminio liso pegado y traslapado firmemente adherida a la cubierta de PEAD o PEAD LS0H con y sin cubierta semiconductora, ambas retardantes y resistentes a la flama, baja emisión de humos y libre o baja emisión de halógenos, marca VIAKON 2) juego de accesorios marca, NKT HV CABLES AB 245 kV, fabricado en Suecia, que consta de dos empalmes 245 kV; uno de pantalla continua (familia JS- 245, JS-A 245 C / JS-A 245 M / JS-A 245 P / JS-B 245 C) y otro de pantalla interrumpida (familia JX- 245. JX-B 245 C / JX-B 245 M / JX-B 245 P / JX-D 245 P), dos Terminales tipo SF6 en arreglo back to back (APEGA 2456), dos terminales para exterior una de envolvente de tipo cerámico (APECB 2456 B) y la otra de tipo polimérico (APECB 2456 P), IEC 62067, EDICIÓN 2022, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) - Test methods and requirements	17-06-2024	17-06-2027	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema cable-accesorios que consta de: 1) cable de potencia para 230 kV formado por un conductor de cobre suave segmentado, calibre 2000 mm2 con bloqueador de humedad y aislamiento de XLPE, pantalla metálica de aluminio soldada o pantalla de alambres de Cu Y con fibras ópticas y cinta de aluminio liso pegado y traslapado firmemente adherida a la cubierta de PEAD o PEAD LS0H con y sin cubierta semiconductora, ambas retardantes y resistentes a la flama, baja emisión de humos y libre o baja emisión de halógenos, marca VIAKON 2) juego de accesorios marca, NKT HV CABLES AB 245 kV, fabricado en Suecia, que consta de dos empalmes 245 kV; uno de pantalla continua (familia JS- 245, JS-A 245 C / JS-A 245 M / JS-A 245 P / JS-B 245 C) y otro de pantalla interrumpida (familia JX- 245. JX-B 245 C / JX-B 245 M / JX-B 245 P / JX-D 245 P), dos Terminales tipo SF6 en arreglo back to back (APEGA 2456), dos terminales para exterior una de envolvente de tipo cerámico (APECB 2456 B) y la otra de tipo polimérico (APECB 2456 P), VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1393	K3111-15-E/6755	PASAMUROS MULTIDIÁMETRO, LINEA C (COMPACTA), LINEA R (REGULAR), LINEAS C (COMPACTA) Y R (REGULAR) EMC LINEAS C, (COMPACTA) Y R (REGULAR) EEx, D5000-31, EDICIÓN MAYO 2014, SISTEMAS DE SELLADO PARA ABERTURAS Y ACCESOS DE CABLES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	18-05-2015	09-08-2030	ROXTEC INTERNATIONAL, AB	ROXTEC	SUECIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PASAMUROS MULTIDIÁMETRO, LINEA C (COMPACTA), LINEA R (REGULAR), LINEAS C (COMPACTA) Y R (REGULAR) EMC LINEAS C, (COMPACTA) Y R (REGULAR) EEx, ROXTEC, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1394	K311J-16-E/6780	Transformadores trifásicos tipo pedestal hasta 225 kVA para distribución subterránea con descripción corta D3SP-225-13 200YT/7 620-220Y/127 Y D3SPCA-225-13 200YT/7 620-220Y/127, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	07-11-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores trifásicos tipo pedestal hasta 225 kVA para distribución subterránea con descripción corta D3SP-225-13 200YT/7 620-220Y/127 Y D3SPCA-225-13 200YT/7 620-220Y/127, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1395	K3111-24-E/6778	Ménsulas CS: 250 y 350. Catálogos M-25 y M-35., 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ménsula CS	01-11-2024	01-11-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ménsulas CS: 250 y 350. Catálogos M-25 y M-35., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1396	K311C-15-E/6790	CABLES PARA INSTRUMENTACION CON CONDUCTORES DE COBRE Y AISLAMIENTO NDE PVC-LS,RESITENTE A LA PROPOAGACION DE INCENDIOS ,BAJA EMISION DE GAS ACIDO Y HUMOS PARA TENSION DE 300 V, Y TEMPERATURA MAXIMA DE 75 ° C, E0000-23, EDICIÓN DICIEMBRE 1992, Cables para Instrumentación	10-06-2015	09-08-2030	LEONI CABLE S.A DE C.V	LEONI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES PARA INSTRUMENTACION CON CONDUCTORES DE COBRE Y AISLAMIENTO NDE PVC-LS,RESITENTE A LA PROPOAGACION DE INCENDIOS ,BAJA EMISION DE GAS ACIDO Y HUMOS PARA TENSION DE 300 V, Y TEMPERATURA MAXIMA DE 75 ° C, LEONI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1397	K311F-20-E/6749	Abrazadera UC y UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UC y UL, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1398	K311F-20-E/6746	Abrazadera 1BS, 2BS y 3BS, 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1BS, 2BS y 3BS, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1399	K311F-20-E/6744	Cruceta C4R, C4T y C4V , 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	27-04-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta C4R, C4T y C4V , HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1400	K311F-20-E/6752	Soporte CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte CV1, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1401	K311F-20-E/6753	Tirante T1 y T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante T1 y T2, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1402	K311F-20-E/6747	Abracadera 1UH, 2UH y 3UH, 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abracadera 1UH, 2UH y 3UH, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1403	K311F-20-E/6745	Abrazadera 1AG, 2AG y 3AG, 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera 1AG, 2AG y 3AG, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1404	K3111-15-E/6793	Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con una Canastilla y Aguilón Modelo L37M, P0000-52, EDICIÓN DICIEMBRE 2014, Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con una Canastilla y Aguilón	19-06-2015	09-08-2030	ALTEC INDUSTRIES, INC.	ALTEC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con una Canastilla y Aguilón Modelo L37M, ALTEC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1405	K311X-16-E/6798	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido D3-30-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido D3-30-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1406	K311X-16-E/6799	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido D3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), DC3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido D3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), DC3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1407	K311X-16-E/6800	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1408	K311X-16-E/6801	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-37,5-13200-120/240 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1409	K311X-16-E/6802	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1410	K311X-16-E/6803	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-25 13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-25 13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1411	K311X-16-E/6804	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-37,5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1412	K311X-16-E/6805	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1413	K311X-16-E/6807	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	19-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1414	K311X-17-E/6808	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	09-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1415	K311X-16-E/6809	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	19-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero amorfo, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1416	K311P-16-E/6545	Postes de concreto reforzado, PCR tipo contaminación 12C-750, 13C-600, 11C-700, 11C-500, 9C-400 y 7C-500, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	23-08-2016	09-08-2030	MUNDO ELECTRICO 2000, S.A. DE C.V.	MEDOSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado, PCR tipo contaminación 12C-750, 13C-600, 11C-700, 11C-500, 9C-400 y 7C-500, MEDOSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1417	K311P-20-E/6812	Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para sistemas con tensiones nominales de 400 kV, con una resistencia a la tensión mecánica de 120 kN y 160 kN, niveles de contaminación alto y muy alto, herrajes de acero galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para instalarse en altitudes de operación Tipo 2 desde 0 m hasta 1500 m y Tipo 3 desde 1501 m hasta 2500 m, 52210-47, EDICIÓN AGOSTO 2019, Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas Aéreas en Tensiones de 161 kV hasta 400 kV	14-04-2020	09-08-2030	ZIBO TAIGUANG ELECTRICAL EQUIPMENT FACTORY	innominada, con número de registro: 1545306	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para sistemas con tensiones nominales de 400 kV, con una resistencia a la tensión mecánica de 120 kN y 160 kN, niveles de contaminación alto y muy alto, herrajes de acero galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para instalarse en altitudes de operación Tipo 2 desde 0 m hasta 1500 m y Tipo 3 desde 1501 m hasta 2500 m, innominada, con número de registro: 1545306, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1418	K311P-22-E/6810	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 1S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	04-05-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 1S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1419	K311P-22-E/6811	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 12S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	20-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo A3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 12S, con o sin puerto de comunicación Ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1420	K3112-15-E/6788	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO CP-14-16SA MARCA IUSA, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE. 4 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's, VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 16S, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	08-07-2015	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO CP-14-16SA MARCA IUSA, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 Hz, 3 ESTATORES, 3 CIRCUITOS DE CORRIENTE. 4 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's, VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 16S, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1421	K3112-15-E/6789	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO CP-14-1SA MARCA IUSA, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 Hz, 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE. 2 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's. VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 1S, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, CON COMUNICACION POR RADIOFRECUENCIA, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	04-08-2015	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO CP-14-1SA MARCA IUSA, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 Hz, 1 ESTATOR, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE. 2 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's. VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 1S, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, CON COMUNICACION POR RADIOFRECUENCIA, IUSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1422	K3111-17-E/6776	Conector múltiple 6 y 12 salidas A, 2 nema para líneas subterráneas, catálogos: RDM6282N y RDM12282N con rangos de conexión 6 AWG - 350 MCM para cobre y aluminio, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector múltiple 6 y 12 salidas A, 2 nema para líneas subterráneas, catálogos: RDM6282N y RDM12282N con rangos de conexión 6 AWG - 350 MCM para cobre y aluminio, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1423	K3112-18-E/6786	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo CP-14-9SAI, clase de medidor 2.5(20) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VARS y valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	16-03-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo CP-14-9SAI, clase de medidor 2.5(20) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VARS y valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1424	K3111-17-E/6814	Conectores múltiples no reutilizables de 6 (CAT: RDM6282N) y 12 (CAT:RDM12282N) salidas a 2 nema para líneas subterráneas, con rango de conexión: 6 AWG - 350 MCM para conectar cobre y/o aluminio, NMX-J-670-ANCE-2013, EDICION 2013, CONECTADORES - SISTEMA DE CONECTADOR SUBTERRANEO CON AISLAMIENTO SELLADO, PARA INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON TENSIONES HASTA V- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores múltiples no reutilizables de 6 (CAT: RDM6282N) y 12 (CAT:RDM12282N) salidas a 2 nema para líneas subterráneas, con rango de conexión: 6 AWG - 350 MCM para conectar cobre y/o aluminio, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1425	K3112-18-E/6787	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo CP-14-16SAI, clase de medidor 30(200) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VARS y valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 16s, sin dispositivo de desconexión/reconexión, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	16-03-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo CP-14-16SAI, clase de medidor 30(200) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente. 4 hilos clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, VARS y valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 16s, sin dispositivo de desconexión/reconexión, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1426	K3112-18-E/6741	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo CP-14-12SA, clase de medidor 15 (100) A, 120 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente. 3 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. Valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	16-03-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo CP-14-12SA, clase de medidor 15 (100) A, 120 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente. 3 hilos clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. Valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1427	K3115-15-E/6819	Unidad central Maestra Advanced Control Systems, Inc (ACS) modelo SEL-3355, tercera-generación Intel® Core™ i7 multicore procesador, cuenta con 2.5 GHz (dual core) y 2.1 GHz (core cuatro) procesador de poder, Alta-velocidad SLC SSD, con Software PRISM 10.1 elaborado en EUA que incluye lo siguiente: Interface grafica del operador (GOI), Información grafico, interpretación de comandos, PRISM Webportal, ICCP; La unidad central es, G0100-14 , , Unidades Centrales Maestras para Centros de Control del CENACE	13-07-2015	09-08-2030	ADVANCED CONTROL SYSTEMS, INC.	ACS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Unidad central Maestra Advanced Control Systems, Inc (ACS) modelo SEL-3355, tercera-generación Intel® Core™ i7 multicore procesador, cuenta con 2.5 GHz (dual core) y 2.1 GHz (core cuatro) procesador de poder, Alta-velocidad SLC SSD, con Software PRISM 10.1 elaborado en EUA que incluye lo siguiente: Interface grafica del operador (GOI), Información grafico, interpretación de comandos, PRISM Webportal, ICCP; La unidad central es, ACS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1428	K311D-18-E/6838	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo FOCUS RXRe-SD corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente. 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's (0°,60° y 300°). var's (30°, 90°, 270° y 330°), valores instantáneos W's, var's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia modular o integrada, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	06-07-2018	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo FOCUS RXRe-SD corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente. 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's (0°,60° y 300°). var's (30°, 90°, 270° y 330°), valores instantáneos W's, var's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia modular o integrada, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1429	K311D-15-E/6837	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO FOCUS RXRe-SD, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 Hz, 2 ESTATORES, 2 CIRCUITOS DE CORRIENTE. 3 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's (0°, 60° Y 300°). VAR's (30°, 90°, 270° Y 330°), VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 12S, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, CON RADIOFRECUENCIA, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	22-09-2015	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	MEDIDOR PARA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA AVANZADA DE MEDICIÓN MODELO FOCUS RXRe-SD, CLASE DE MEDIDOR 15(100)A, 120 V, 60 Hz, 2 ESTATORES, 2 CIRCUITOS DE CORRIENTE. 3 HILOS CLASE DE EXACTITUD 0.5 PARA VALORES INTEGRADOS Wh's, varh's, DEMANDA W's (0°, 60° Y 300°). VAR's (30°, 90°, 270° Y 330°), VALORES INSTANTANEOS W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., FORMA 12S, CON DISPOSITIVO DE DESCONEXION/RECONEXIÓN, CON RADIOFRECUENCIA, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1430	K3112-15-E/6824	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN, DE FRENTE MUERTO DE 35 KV, 600 A, PARA OPERACIÓN SIN CARGA, CATÁLOGOS: 63LCN/T, P635HIP, P63CP, P635BE, P625IC/N, P635IPB, P635GB, 635CA-SERIES, P6AL-SERIES, P7ACU-SERIES, 63CBN/T-SERIES, NO SE INCLUYEN CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLES, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	13-07-2015	09-08-2030	RICHARDS MANUFACTURING, CO.	RICHARDS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN, DE FRENTE MUERTO DE 35 KV, 600 A, PARA OPERACIÓN SIN CARGA, CATÁLOGOS: 63LCN/T, P635HIP, P63CP, P635BE, P625IC/N, P635IPB, P635GB, 635CA-SERIES, P6AL-SERIES, P7ACU-SERIES, 63CBN/T-SERIES, NO SE INCLUYEN CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLES, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, RICHARDS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1431	K3112-15-E/6825	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN, DE FRENTE MUERTO DE 15/25 KV, 600 A, PARA OPERACIÓN SIN CARGA Y ACCESORIOS CATÁLOGOS: 62LCN/T, 62CLCN/T, 62CBN/T, 618 (F/M/G/N)(N/T), 628 (F/M/G/N)(N/T), P625HIP, P625CP, P625RTP, P625RTP, P625BE, 618BEF, 628BEF, P625IC/N, P615ETP, P625ETP, P615LRTP, P625IPB, P625GB, P625CA-SERIES, PCRK005-SERIES, PRCK001-SERIES, 10TL-SERIES, P6AL-SERIES, P7ACU-SERIES, P625HIP-STUD, P915DL, P625JD-SERIES, P625AB-SERIES , NO SE INCLUYEN CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLES, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	13-07-2015	09-08-2030	RICHARDS MANUFACTURING, CO.	RICHARDS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN, DE FRENTE MUERTO DE 15/25 KV, 600 A, PARA OPERACIÓN SIN CARGA Y ACCESORIOS CATÁLOGOS: 62LCN/T, 62CLCN/T, 62CBN/T, 618 (F/M/G/N)(N/T), 628 (F/M/G/N)(N/T), P625HIP, P625CP, P625RTP, P625RTP, P625BE, 618BEF, 628BEF, P625IC/N, P615ETP, P625ETP, P615LRTP, P625IPB, P625GB, P625CA-SERIES, PCRK005-SERIES, PRCK001-SERIES, 10TL-SERIES, P6AL-SERIES, P7ACU-SERIES, P625HIP-STUD, P915DL, P625JD-SERIES, P625AB-SERIES , NO SE INCLUYEN CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLES, CODO APARTARRAYO E INSERTO APARTARRAYO, RICHARDS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1432	K311D-23-E/6762	Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DCN606, DC1-50-13200-120/240 serie DCC606, DA1-50-13200-120/240 serie DAN606, DAC1-50-13200-120/240 serie DAC606, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DCN606, DC1-50-13200-120/240 serie DCC606, DA1-50-13200-120/240 serie DAN606, DAC1-50-13200-120/240 serie DAC606, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1433	K311D-17-E/6771	Transformador monofásico tipo poste D1-75-13200-120/240 serie DCN607, DC1-75-13200-120/240 serie DCC607 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-75-13200-120/240 serie DCN607, DC1-75-13200-120/240 serie DCC607 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1434	K311D-23-E/6768	Transformador monofásico tipo poste D1-10-13200YT/7620-120/240 serie DCN611, DC1-10-13200YT/7620-120/240 serie DCC611, DA1-10-13200YT/7620-120/240 serie DAN611, DAC1-10-13200YT/7620-120/240 serie DAC611 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-10-13200YT/7620-120/240 serie DCN611, DC1-10-13200YT/7620-120/240 serie DCC611, DA1-10-13200YT/7620-120/240 serie DAN611, DAC1-10-13200YT/7620-120/240 serie DAC611 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1435	K3112-23-E/6839	Restaurador trifásico EPR-3 con aislamiento de resina epóxica ciclo-alifática de Tensión máxima de diseño 38 kV, corriente continua 800/630 A, capacidad interruptiva 16 kA, NBAI 170 kV de NBAI, para contaminación media , con gabinete de control microprocesado ETR 300-R, con descripción corta CFE RPM-170-38-560-12000, , VH000-11, EDICIÓN JUNIO 2022, Restauradores	04-12-2023	04-12-2026	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD.	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Restaurador trifásico EPR-3 con aislamiento de resina epóxica ciclo-alifática de Tensión máxima de diseño 38 kV, corriente continua 800/630 A, capacidad interruptiva 16 kA, NBAI 170 kV de NBAI, para contaminación media , con gabinete de control microprocesado ETR 300-R, con descripción corta CFE RPM-170-38-560-12000, , ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD., Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1436	K311J-15-E/6820	Transformadores Trifasicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea con descripción corta D3SP-225-22 860YT/13 200-220Y/127 y D3SPCA-225-22 860YT/13 200-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	18-11-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores Trifasicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea con descripción corta D3SP-225-22 860YT/13 200-220Y/127 y D3SPCA-225-22 860YT/13 200-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1437	K311P-24-E/6841	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, (AAC-AAC); de cobre(CuCu); (AAC-ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: PE HD HE 6062 BOREALIS y PE DGDA 1310 BK DOW CHEMICAL COMPANY, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	08-04-2024	08-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, (AAC-AAC); de cobre(CuCu); (AAC-ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: PE HD HE 6062 BOREALIS y PE DGDA 1310 BK DOW CHEMICAL COMPANY, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1438	K311P-24-E/6840	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, (AAC-AAC); de cobre (CuCu); (AAC-ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: PE HD HE 6062 BOREALIS y PE DGDA 1310 BK DOW CHEMICAL COMPANY, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	08-04-2024	08-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, (AAC-AAC); de cobre (CuCu); (AAC-ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: PE HD HE 6062 BOREALIS y PE DGDA 1310 BK DOW CHEMICAL COMPANY, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1439	K311D-23-E/6770	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200YT/7620-120/240 serie DCN612, DC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DCC612, DA1-15-13200YT/7620-120/240 serie DAN612, DAC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DAC612, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200YT/7620-120/240 serie DCN612, DC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DCC612, DA1-15-13200YT/7620-120/240 serie DAN612, DAC1-15-13200YT/7620-120/240 serie DAC612, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1440	K311C-15-N/6818	TUBO CONDUIT METALICO RIGIDO TIPO PESADO EN 16 (1/2), 21 (3/4), 27(1), 35 (1 1/4), 41 (1 1/2), 53 (2), 63 /2 1/2), 78 (3), 91 (3 1/2), 103 (4), 129 (5) y 155 (6) CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR POR IMERSIÓN DE ZINC , NMX-J-534-ANCE-2013, , Tubos Metálicos Rígidos de Acero Tipo Pesado y Sus Accesorios Para la Protección de Conductores - Especificaciones y Métodos de Prueba	20-07-2015	09-08-2030	CONDUIT, S.A. DE C.V.	RYMCO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TUBO CONDUIT METALICO RIGIDO TIPO PESADO EN 16 (1/2), 21 (3/4), 27(1), 35 (1 1/4), 41 (1 1/2), 53 (2), 63 /2 1/2), 78 (3), 91 (3 1/2), 103 (4), 129 (5) y 155 (6) CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR POR IMERSIÓN DE ZINC , RYMCO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1441	K311D-19-E/6769	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200YT/7620-120/240 serie DCN613, DC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DCC613, DA1-25-13200YT/7620-120/240 serie DAN613, DAC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DAC613, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200YT/7620-120/240 serie DCN613, DC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DCC613, DA1-25-13200YT/7620-120/240 serie DAN613, DAC1-25-13200YT/7620-120/240 serie DAC613, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1442	K311D-23-E/6764	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DCN604, DC1-25-13200-120/240 serie DCC604, DA1-25-13200-120/240 serie DAN604, DAC1-25-13200-120/240 serie DAC604, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DCN604, DC1-25-13200-120/240 serie DCC604, DA1-25-13200-120/240 serie DAN604, DAC1-25-13200-120/240 serie DAC604, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1443	K311D-23-E/6763	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200-120/240 serie DCN603, DC1-15-13200-120/240 serie DCC603, DA1-15-13200-120/240 serie DAN603, DAC1-15-13200-120/240 serie DAC603, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200-120/240 serie DCN603, DC1-15-13200-120/240 serie DCC603, DA1-15-13200-120/240 serie DAN603, DAC1-15-13200-120/240 serie DAC603, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1444	K311D-17-E/6760	Transformador monofásico tipo poste D1-25-23000-120/240 serie DCN622, DA1-25-23000-120/240 serie DAN622, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-23000-120/240 serie DCN622, DA1-25-23000-120/240 serie DAN622, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1445	K311D-17-E/6767	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-23000-120/240 serie DCN623, DA1-37.5-23000-120/240 serie DAN623, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-23000-120/240 serie DCN623, DA1-37.5-23000-120/240 serie DAN623, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1446	K311D-23-E/6761	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DCN614, DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DCC614, DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DAN614, DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DAC614, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DCN614, DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DCC614, DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DAN614, DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 serie DAC614, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1447	K3112-15-E/6830	SECCIONADOR AEREO PARA DISTRIBUCIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NOMINALES : 3 FASES, TENSIÓN 25.8 kV, CORRIENTE : 630 A, CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN : 12.5 kA-1s, NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO AL IMPULSO : 150 kV. DESIGNACIÓN : ECS-A6, VM000-63, NOVIEMBRE 2003, Seccionador Aéreo para Distribución	24-07-2015	09-08-2030	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD.	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SECCIONADOR AEREO PARA DISTRIBUCIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NOMINALES : 3 FASES, TENSIÓN 25.8 kV, CORRIENTE : 630 A, CORRIENTE DE CORTA DURACIÓN : 12.5 kA-1s, NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO AL IMPULSO : 150 kV. DESIGNACIÓN : ECS-A6, ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD., Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1448	K311D-16-E/6851	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo FOCUS RXRe-SD, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W´s (0°, 60° Y 300°). VAR´s (30°,90°,270° Y 330°), valores instantáneos W´s, VAR´s, VA's, V, A, F.P., Hz, forma 16s, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	06-01-2016	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición modelo FOCUS RXRe-SD, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W´s (0°, 60° Y 300°). VAR´s (30°,90°,270° Y 330°), valores instantáneos W´s, VAR´s, VA's, V, A, F.P., Hz, forma 16s, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1449	K311X-19-E/6850	Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para zonas de alta contaminación, descripción corta: CFE13SHL45dG, CFE 13SHL45dA, CFE 13SHL45dL, CFE 23SHL45dG, CFE 23SHL45dA, CFE 23SHL45dL, CFE 34SHL45dG, CFE 34SHL45dA, CFE 34SHL45dL, CFE 115SYB120dG, CFE 115SYB120dA, CFE 138SYB120dG, CFE 138SYB120dA, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	25-10-2019	09-08-2030	INDUSTRIA REAL, S.A. DE C.V.	ANKER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de suspensión sintéticos de hule silicón para zonas de alta contaminación, descripción corta: CFE13SHL45dG, CFE 13SHL45dA, CFE 13SHL45dL, CFE 23SHL45dG, CFE 23SHL45dA, CFE 23SHL45dL, CFE 34SHL45dG, CFE 34SHL45dA, CFE 34SHL45dL, CFE 115SYB120dG, CFE 115SYB120dA, CFE 138SYB120dG, CFE 138SYB120dA, ANKER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1450	K311V-15-E/6847	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO ST5P, CORRIENTE NOMINAL DE 45A/600V PARA CABLES CON CALIBRES DE 20 HASTA 10 AWG, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	29-07-2015	09-08-2030	WEIDMÜLLER CONEXEL DO BRASIL CONEXÕES ELÉCTRICAS LTDA.	CONEXEL (WEIDMÜLLER)	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO ST5P, CORRIENTE NOMINAL DE 45A/600V PARA CABLES CON CALIBRES DE 20 HASTA 10 AWG, CONEXEL (WEIDMÜLLER), Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1451	K311V-15-E/6844	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO ST5P1-V2, CORRIENTE NOMINAL DE 46A/300V PARA CABLES CON CALIBRES DE 20 HASTA 10 AWG, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	29-07-2015	09-08-2030	WEIDMÜLLER CONEXEL DO BRASIL CONEXÕES ELÉCTRICAS LTDA.	CONEXEL (WEIDMÜLLER)	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO ST5P1-V2, CORRIENTE NOMINAL DE 46A/300V PARA CABLES CON CALIBRES DE 20 HASTA 10 AWG, CONEXEL (WEIDMÜLLER), Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1452	K311V-15-E/6845	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO WTL, CORRIENTE NOMINAL DE 30A/600V PARA CABLES CON CALIBRES DE 26 HASTA 10 AWG.,, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	29-07-2015	09-08-2030	WEIDMÜLLER CONEXEL DO BRASIL CONEXÕES ELÉCTRICAS LTDA.	CONEXEL (WEIDMÜLLER)	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO WTL, CORRIENTE NOMINAL DE 30A/600V PARA CABLES CON CALIBRES DE 26 HASTA 10 AWG.,, CONEXEL (WEIDMÜLLER), Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1453	K311V-15-E/6846	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO WTD, CORRIENTE NOMINAL DE 30A/600V PARA CABLES CON CALIBRES DE 26 HASTA 10 AWG, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	29-07-2015	09-08-2030	WEIDMÜLLER CONEXEL DO BRASIL CONEXÕES ELÉCTRICAS LTDA.	CONEXEL (WEIDMÜLLER)	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLILLAS DE CONEXIONES TIPO WTD, CORRIENTE NOMINAL DE 30A/600V PARA CABLES CON CALIBRES DE 26 HASTA 10 AWG, CONEXEL (WEIDMÜLLER), Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1454	K311P-17-E/6852	Banco de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13,8 kV, 23 kV y 34,5 kV con potencias nominales de 150, 300, 600 y 900 kVAr para redes de Distribución marca ABB, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca ABB y SHREEM, desconectador trifásico marca THOMAS AND BETTS y YASKAWA, cortacircuitos fusibles marca S&C, IUSA y MULTICO, transformador de potencial marca SCHNEIDER y ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y ELEMSA, apartarrayos marca OHIO BRASS, IUSA, control para banco marca BECKWITH y CG AUTOMATION, sensor de voltaje / corriente marca THOMAS & BETTS y LINDSAY, transformador de potencial marca ARTECHE, estructura galvanizada marca ABB, para zonas de contaminación normales, alta y extra alta. El banco de capacitores es, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	02-11-2017	09-08-2030	ABB MEXICO, S.A. DE C.V.	ABB	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Banco de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13,8 kV, 23 kV y 34,5 kV con potencias nominales de 150, 300, 600 y 900 kVAr para redes de Distribución marca ABB, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca ABB y SHREEM, desconectador trifásico marca THOMAS AND BETTS y YASKAWA, cortacircuitos fusibles marca S&C, IUSA y MULTICO, transformador de potencial marca SCHNEIDER y ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y ELEMSA, apartarrayos marca OHIO BRASS, IUSA, control para banco marca BECKWITH y CG AUTOMATION, sensor de voltaje / corriente marca THOMAS & BETTS y LINDSAY, transformador de potencial marca ARTECHE, estructura galvanizada marca ABB, para zonas de contaminación normales, alta y extra alta. El banco de capacitores es, ABB, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1455	K311P-21-E/6856	Herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	19-07-2021	09-08-2030	ISELFA MORSETTERIA, S.R.L.	ISELFA	ITALIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Herrajes y conjuntos de herrajes para líneas de transmisión aéreas con tensiones de 69 kV a 400 kV, ISELFA, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1456	K3112-19-E/6857	Aislador de hule silicón tipo poste descripción corta CFE 22PCHL1, 22PCHG1, 22PCHL2, 22PCHG2, 22PCHL3, 22PCHG3, catalogo LPS-25, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	28-10-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	DDK	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Aislador de hule silicón tipo poste descripción corta CFE 22PCHL1, 22PCHG1, 22PCHL2, 22PCHG2, 22PCHL3, 22PCHG3, catalogo LPS-25, DDK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1457	K311D-19-E/6772	Transformador monofásico tipo poste D1-10-22860YT/13200-120/240 serie DCN629 ; DA1-10-22860YT/13200-120/240 serie DAN629(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-09-2019	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-10-22860YT/13200-120/240 serie DCN629 ; DA1-10-22860YT/13200-120/240 serie DAN629(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1458	K311D-23-E/6773	Transformador monofásico tipo poste D1-25-33000-120/240 serie DCN640, DA1-25-33000-120/240 serie DAN640, DC1-25-33000-120/240 serie DCC640, DAC1-25-33000-120/240 serie DAC640, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-33000-120/240 serie DCN640, DA1-25-33000-120/240 serie DAN640, DC1-25-33000-120/240 serie DCC640, DAC1-25-33000-120/240 serie DAC640, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1459	K311D-23-E/6774	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-33000-120/240 serie DCN641, DA1-37.5-33000-120/240 serie DAN641, DC1-37.5-33000-120/240 serie DCC641, DAC1-37.5-33000-120/240 serie DAC641 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-33000-120/240 serie DCN641, DA1-37.5-33000-120/240 serie DAN641, DC1-37.5-33000-120/240 serie DCC641, DAC1-37.5-33000-120/240 serie DAC641 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1460	K311D-19-E/6775	Transformador monofásico tipo poste D1-50-33000-120/240 serie DCN642, DA1-50-33000-120/240 serie DAN642, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-50-33000-120/240 serie DCN642, DA1-50-33000-120/240 serie DAN642, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque: Acero al Carbón (Of. OC-437/16), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1461	K311D-23-E/6766	Transformador monofásico tipo poste D1-10-13200-120/240 serie DCN602, DA1-10-13200-120/240 serie DAN602, DAC1-10-13200-120/240 serie DAC602, DC1-10-13200-120/240 serie DCC602, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-10-13200-120/240 serie DCN602, DA1-10-13200-120/240 serie DAN602, DAC1-10-13200-120/240 serie DAC602, DC1-10-13200-120/240 serie DCC602, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1462	K311D-23-E/6765	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DCN605, DC1-37.5-13200-120/240 serie DCC605, DA1-37.5-13200-120/240 serie DAN605, DAC1-37.5-13200-120/240 serie DAC605, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DCN605, DC1-37.5-13200-120/240 serie DCC605, DA1-37.5-13200-120/240 serie DAN605, DAC1-37.5-13200-120/240 serie DAC605, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1463	K3112-19-E/6822	Tablillas de conexion CORE familias R15, R20, R30, CR (cortocircuitable), NR y NE, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	01-04-2019	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	EECORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablillas de conexion CORE familias R15, R20, R30, CR (cortocircuitable), NR y NE, EECORE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1464	K311P-17-E/6867	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-15-23000-220Y/127; DC3-15-23000-220Y/127; modelo N227 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-15-23000-220Y/127; DC3-15-23000-220Y/127; modelo N227 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1465	K3112-15-E/6833	Seccionador trifásico tipo sumergible 15 kV, para sistema de distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 y medio de extinción en vacío, 12.5 kA, corriente nominal 600 A y NBAI 95 kV, modelo G3100, tanque y gabinete de control en acero inoxidable grado marino 304, VM000-68, EDICIÓN FEBRERO 2007, Seccionador Tipo Sumergible para Redes Subterráneas	03-09-2015	09-08-2030	TRAYER ENGINEERING, CO.	TRAYER	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo sumergible 15 kV, para sistema de distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 y medio de extinción en vacío, 12.5 kA, corriente nominal 600 A y NBAI 95 kV, modelo G3100, tanque y gabinete de control en acero inoxidable grado marino 304, TRAYER, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1466	K3112-15-E/6834	Seccionador trifásico tipo sumergible 27 kV, para sistema de distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 y medio de extinción en vacío, 12.5 kA, corriente nominal 600 A y NBAI 125 kV, modelo G3110, tanque y gabinete de control en acero inoxidable grado marino 304, VM000-68, EDICIÓN FEBRERO 2007, Seccionador Tipo Sumergible para Redes Subterráneas	03-09-2015	09-08-2030	TRAYER ENGINEERING, CO.	TRAYER	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo sumergible 27 kV, para sistema de distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 y medio de extinción en vacío, 12.5 kA, corriente nominal 600 A y NBAI 125 kV, modelo G3110, tanque y gabinete de control en acero inoxidable grado marino 304, TRAYER, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1467	K311P-16-E/6816	Postes de concreto reforzado tipo normal, 7-500, 9-400, 11-500, 11-700, 12-750, 13-600, 14-700, 15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	23-05-2016	09-08-2030	POSTES Y PRECOLADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PPINSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo normal, 7-500, 9-400, 11-500, 11-700, 12-750, 13-600, 14-700, 15-800, PPINSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1468	K311P-15-E/6815	TORRES ARMADAS DE ACERO TUBULAR DESCRIPCION CORTA DE CFE, AT-S12-04, AT-D12-04, AT-S13-04, AT-D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	17-09-2015	09-08-2030	POSTES Y PRECOLADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PPINSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TORRES ARMADAS DE ACERO TUBULAR DESCRIPCION CORTA DE CFE, AT-S12-04, AT-D12-04, AT-S13-04, AT-D13-04, PPINSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1469	K3111-24-E/6869	Aceite Aislante No Inhibido (TRANSFORMER OIL NO INHIBIDO), D3100-19, EDICIÓN JUNIO 2021, Aceite Aislante	06-08-2024	06-08-2027	BARDAHL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BARDAHL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aceite Aislante No Inhibido (TRANSFORMER OIL NO INHIBIDO), BARDAHL, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1470	K311D-18-E/6870	Medidor de estado sólido, modelo S4x, forma 9S, corriente nominal 2.5 A, clase de medidor 20 A, tensión de operación 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2, para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, var´s y valores instantáneos V, A, VA, W's, var´s, F.P. y Hz, con ó sin comunicación ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores a 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	11-04-2018	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo S4x, forma 9S, corriente nominal 2.5 A, clase de medidor 20 A, tensión de operación 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2, para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, var´s y valores instantáneos V, A, VA, W's, var´s, F.P. y Hz, con ó sin comunicación ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores a 750 kW, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1471	K311D-15-N/6858	PÉRTIGAS AISLANTES Y DISPOSITIVOS ADAPTABLES, IEC 60832-1, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working - Insulating Sticks and Attachable devices - part 01 Insulating Sticks	23-09-2015	09-08-2030	HASTINGS FIBERGLASS PRODUCTS INC.	HASTINGS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PÉRTIGAS AISLANTES Y DISPOSITIVOS ADAPTABLES, HASTINGS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1472	K311P-24-E/6843	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable CU-XLP 1C (4), Cable CU-XLP 1C (2), Cable CU-XLP 1C (1/0), Cable CU-XLP 1C (3/0), Cable CU-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cables triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2), Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4), Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuádruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	19-04-2024	19-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable CU-XLP 1C (4), Cable CU-XLP 1C (2), Cable CU-XLP 1C (1/0), Cable CU-XLP 1C (3/0), Cable CU-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cables triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2), Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4), Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuádruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1473	K311D-18-E/6871	Medidor de estado sólido, modelo S4x, forma 16S, corriente nominal 30 A, clase de medidor 200 A, de tensión de operación de 120-48 0V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2, para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, var´s y valores instantáneos V, A, VA, W's, var´s, F.P. y Hz, con ó sin comunicación ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores a 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	11-04-2018	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo S4x, forma 16S, corriente nominal 30 A, clase de medidor 200 A, de tensión de operación de 120-48 0V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2, para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, var´s y valores instantáneos V, A, VA, W's, var´s, F.P. y Hz, con ó sin comunicación ethernet, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores a 750 kW, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1474	K311C-16-E/6874	Postes de concreto reforzado PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-9C600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR13C-600, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600,PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	27-10-2016	09-08-2030	GP PREFABRICADOS, S.A. DE C.V.	GP PREFABRICADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-9C600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR13C-600, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600,PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600, GP PREFABRICADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1475	K3112-20-E/6872	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío utilizando módulos MVI y MVS, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, con y sin transferencia automática, el modelo se construye utilizando las siguientes letras: ES, AT, AF, MD, MP, MV, MT, MS, TD, TP, TV, TT, TS, FD, FP, FV, FT, FS, LD, LP, LV, LT Y LS; letras adicionales son de acuerdo a los diferentes tipos de montaje y configuraciones, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	10-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío utilizando módulos MVI y MVS, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, con y sin transferencia automática, el modelo se construye utilizando las siguientes letras: ES, AT, AF, MD, MP, MV, MT, MS, TD, TP, TV, TT, TS, FD, FP, FV, FT, FS, LD, LP, LV, LT Y LS; letras adicionales son de acuerdo a los diferentes tipos de montaje y configuraciones, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1476	K3112-16-E/6888	Transformador de potencia trifásico 18 / 24 / 30 MVA,115-34.5 kV ONAN / ONAF / ONAF2, 60 Hz, K0000-13, EDICIÓN AGOSTO 2006, Transformadores y Autotransformadores de Potencia para Subestaciones de Distribución	27-06-2016	09-08-2030	ABB COLOMBIA, LTDA	ABB	COLOMBIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencia trifásico 18 / 24 / 30 MVA,115-34.5 kV ONAN / ONAF / ONAF2, 60 Hz, ABB, Fabricado en Colombia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1477	K311P-20-E/6881	Medidor electrónico monofásico para sistema interactivo de medición de energía eléctrica, bidireccional, modelo: CP-16-1S; tipo "S" (socket), autocontenido, forma de medidor 1S, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5; para valores integrados kWh, kvarh, demanda en kW y valores instantáneos V, A, W, var, Hz y F.P.; comunicación RFID-NFC y opcional Bluetooth, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	20-03-2020	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico monofásico para sistema interactivo de medición de energía eléctrica, bidireccional, modelo: CP-16-1S; tipo "S" (socket), autocontenido, forma de medidor 1S, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5; para valores integrados kWh, kvarh, demanda en kW y valores instantáneos V, A, W, var, Hz y F.P.; comunicación RFID-NFC y opcional Bluetooth, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1478	K311F-15-E/6751	Perno DR 16X305, perno DR 16X356, perno DR 16X406, perno DR 16X457, perno DR 16X508, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	14-12-2015	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno DR 16X305, perno DR 16X356, perno DR 16X406, perno DR 16X457, perno DR 16X508, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1479	K311X-15-N/6879	CONECTADORES MÚLTIPLES (4, 6, 8 Y 10 VÍAS) , SUS COMPONENTES AISLANTES Y DE SELLADO ASOCIADO, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE 200 AMP, 600 V; CATÁLOGOS KT-4, KT-6, KT-8, KT-10, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	29-09-2015	09-08-2030	KTECH SUBTERRANEOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	K-TECH ELECTRICA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES MÚLTIPLES (4, 6, 8 Y 10 VÍAS) , SUS COMPONENTES AISLANTES Y DE SELLADO ASOCIADO, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA DE 200 AMP, 600 V; CATÁLOGOS KT-4, KT-6, KT-8, KT-10, K-TECH ELECTRICA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1480	K311P-20-E/6880	Medidor electrónico trifásico para sistema interactivo de medición de energía eléctrica, marca IUSA, modelo: CP-16-16S; tipo "S" (socket), autocontenido, forma de medidor 16S, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase exactitud 0.5, para valores integrados kWh, kvarh, demanda en kW y valores instantáneos V, A, W, var, Hz Y F.P.; comunicación RFID-NFC y opcional Bluetooth, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	20-03-2020	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico para sistema interactivo de medición de energía eléctrica, marca IUSA, modelo: CP-16-16S; tipo "S" (socket), autocontenido, forma de medidor 16S, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase exactitud 0.5, para valores integrados kWh, kvarh, demanda en kW y valores instantáneos V, A, W, var, Hz Y F.P.; comunicación RFID-NFC y opcional Bluetooth, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1481	K311F-20-E/6884	Corredera CS-1400, 2DI00-06, EDICIÓN AGOSTO 2019, Corredera de Acero Galvanizado	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Corredera CS-1400, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1482	K311F-20-E/6887	Guardacabo G3, 2DI00-14, EDICIÓN JULIO 2018, Guardacabo G3	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G3, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1483	K3111-19-E/6898	Guardacabo G2, 2R300-31, EDICIÓN JUNIO 2018, Guardacabo G2	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G2, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1484	K3111-15-E/6899	Soporte para aislador, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	07-10-2015	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte para aislador, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1485	K3111-15-E/6900	Perno CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, Perno CS	07-10-2015	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno CS, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1486	K3111-19-E/6901	Guardacabo G3, 2DI00-14, EDICIÓN JULIO 2018, Guardacabo G3	29-01-2019	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G3, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1487	K311D-24-E/6875	Postes de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 12-1250, PCR 14-700 y PCR 15-800. Poste de concreto reforzado con varilla grado 60, PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR60 13-600 , J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	06-05-2024	06-05-2027	MULTIELÉCTRICA Y PREFABRICADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MULTIPREN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 12-1250, PCR 14-700 y PCR 15-800. Poste de concreto reforzado con varilla grado 60, PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR60 13-600 , MULTIPREN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1488	K311F-15-E/6885	Ménsula CS 250 (Cruceta ménsula CS 250) y ménsula CS 350 (cruceta ménsula CS 350), 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ménsula CS	12-10-2015	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ménsula CS 250 (Cruceta ménsula CS 250) y ménsula CS 350 (cruceta ménsula CS 350), HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1489	K3112-20-E/6891	Aislador de vidrio templado CFE 28SVC160, 28SVC160C, 29SVC160, 29SVC160C, catálogo N 160 / 146, N 160/146 DC, N 160-1 7 146, N 160-1/146 DC, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	10-08-2020	09-08-2030	SEDIVER INSULATORS (SHANGHAI), CO., LTD	SEDIVER	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado CFE 28SVC160, 28SVC160C, 29SVC160, 29SVC160C, catálogo N 160 / 146, N 160/146 DC, N 160-1 7 146, N 160-1/146 DC, SEDIVER, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1490	K3112-20-E/6892	Aislador de vidrio templado CFE 32SVC160CC, catálogo N160P/171 DC, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	20-11-2020	09-08-2030	SEDIVER INSULATORS (SHANGHAI), CO., LTD	SEDIVER	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado CFE 32SVC160CC, catálogo N160P/171 DC, SEDIVER, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1491	K3112-20-E/6890	Aislador de vidrio templado CFE 25SVC111 y 25SVC111C catálogo N 12 / 146 y N 12 / 146 DC, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	20-11-2020	09-08-2030	SEDIVER INSULATORS (SHANGHAI), CO., LTD	SEDIVER	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado CFE 25SVC111 y 25SVC111C catálogo N 12 / 146 y N 12 / 146 DC, SEDIVER, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1492	K3112-20-E/6889	Aislador de vidrio templado CFE 28SVC111CC, catálogo N 120 P/146 DC, 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	23-11-2020	09-08-2030	SEDIVER INSULATORS (SHANGHAI), CO., LTD	SEDIVER	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de vidrio templado CFE 28SVC111CC, catálogo N 120 P/146 DC, SEDIVER, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1493	K3112-16-E/6909	Transformador de corriente, tipo ventana, para facturación (relación ampliada), modelo DCCW,. tensión máxima de diseño del equipo 0.72 kV, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 400:5A, 800:5A, clase y carga de exactitud 0.2S / 5VA, factor de seguridad FS<=20, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	22-03-2017	09-08-2030	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, INC.	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, tipo ventana, para facturación (relación ampliada), modelo DCCW,. tensión máxima de diseño del equipo 0.72 kV, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 400:5A, 800:5A, clase y carga de exactitud 0.2S / 5VA, factor de seguridad FS<=20, RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1494	K3111-17-N/6904	Conectador derivador tipo estribo de aluminio a compresión, catálogos: CESTA 20, CESTA 40 y CESTA 500, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	16-05-2017	09-08-2030	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact Connectors	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador derivador tipo estribo de aluminio a compresión, catálogos: CESTA 20, CESTA 40 y CESTA 500, Valmact Connectors , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1495	K311F-20-E/6908	Moldura RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1496	K311F-20-E/6907	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	14-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1497	K3111-17-N/6903	Conectador derivados linea viva de aleación de cobre estañado, calibres: linea principal 8 SOL-2/0 STR, derivación 6 SOL-1/0, catálogo: CDLV 2010, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-05-2017	09-08-2030	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact Connectors	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador derivados linea viva de aleación de cobre estañado, calibres: linea principal 8 SOL-2/0 STR, derivación 6 SOL-1/0, catálogo: CDLV 2010, Valmact Connectors , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1498	K3111-15-E/6910	Pernos de ojo PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, Pernos de Ojo PO	19-10-2015	09-08-2030	HERRAJES SEISA, S.A. DE C.V.	SEISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pernos de ojo PO, SEISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1499	K3112-19-E/6916	"Cable de guarda con fibras ópticas, designación 69198A15CF, capacidad hasta 48 fibras ópticas monomodo, en cuatro tubos holgados con corona exterior formada con 10 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado, diámetro total del cable 14.4 mm, clasificado como clase 1, 100 coulombs para descarga atmosférica y categoría B, 100 KAV 2s para capacidad de disipación térmica,, E1000-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Cable de Guarda con Fibras Ópticas	24-06-2019	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	"Cable de guarda con fibras ópticas, designación 69198A15CF, capacidad hasta 48 fibras ópticas monomodo, en cuatro tubos holgados con corona exterior formada con 10 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado, diámetro total del cable 14.4 mm, clasificado como clase 1, 100 coulombs para descarga atmosférica y categoría B, 100 KAV 2s para capacidad de disipación térmica,, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1500	K311F-15-E/6911	Perno ojo 1PO y perno ojo 2PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, Pernos de Ojo PO	19-10-2015	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno ojo 1PO y perno ojo 2PO, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1501	K311F-15-E/6913	Placa 1PC y placa 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	19-10-2015	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa 1PC y placa 2PC, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1502	K311F-20-E/6914	Placa PR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	08-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PR, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1503	K311F-15-E/6915	Tirante H1, H2 Y H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	20-10-2015	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante H1, H2 Y H3, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1504	K3112-17-E/6886	Transformador de potencial inductivo tipo VME-1505, tensión nominal del sistema 13.8kV, tensión máxima de diseño del equipo 15.0 kV, tensión de aguante de impulso por rayo int/ext 110 kV, clase de exactitud 0.2/0.3 cargas 50VA/W,X,Y (75 VA), capacidad térmica 500 VA, altitud de operación hasta 2500 M.S.N.M., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-05-2017	09-08-2030	SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO, S.A. DE C.V.	SCHNEIDER ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo tipo VME-1505, tensión nominal del sistema 13.8kV, tensión máxima de diseño del equipo 15.0 kV, tensión de aguante de impulso por rayo int/ext 110 kV, clase de exactitud 0.2/0.3 cargas 50VA/W,X,Y (75 VA), capacidad térmica 500 VA, altitud de operación hasta 2500 M.S.N.M., SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1505	K3111-16-E/6917	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" para ductos enterrados y de transición (color rojo, negro y naranja) en diametro nominal de 300 mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	20-04-2016	09-08-2030	ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" para ductos enterrados y de transición (color rojo, negro y naranja) en diametro nominal de 300 mm, ADS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1506	K311P-21-E/6919	Figura 420.- Conjunto de suspensión vertical para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV; Figura 421.- Conjunto de suspensión en “V” para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400kV; Figura 422.- Conjunto de tensión para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	23-08-2021	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Figura 420.- Conjunto de suspensión vertical para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV; Figura 421.- Conjunto de suspensión en “V” para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400kV; Figura 422.- Conjunto de tensión para dos conductores por fase para tensiones de 230 kV y 400 kV, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1507	K3111-15-E/6931	Tirante H1 y H2, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	11-11-2015	09-08-2030	SOPORTV S.A. DE C.V.	SOPORTV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante H1 y H2, SOPORTV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1508	K311X-21-E/6925	Tapa y Aro 84 A de Material Polimérico para Arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	04-10-2021	09-08-2030	MAYOREO DE CONCRETO Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MACODE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84 A de Material Polimérico para Arroyo, MACODE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1509	K311X-19-E/6924	Grapa y base RB, 2B500-30, EDICIÓN JULIO 2018, Grapa y Base RB	17-01-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa y base RB, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1510	K3111-15-E/6947	Placa 1PC y placa 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	20-11-2015	09-08-2030	SOPORTV S.A. DE C.V.	SOPORTV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa 1PC y placa 2PC, SOPORTV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1511	K3111-15-E/6948	Perno ancla 1PA; Perno ancla 2PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	20-11-2015	09-08-2030	SOPORTV S.A. DE C.V.	SOPORTV	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Perno ancla 1PA; Perno ancla 2PA, SOPORTV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1512	K3112-15-E/6928	Conectores separables aislados de media tension de frente muerto 15 KV 200 A, para operar con carga y accesorios, modelos 21LBN/T-SERIES (15 Kv), 21LBJN/T-SERIES (15 Kv), 21LBI (15kV), 22LBI (25kV), 21LBICG (15 Kv), 22LBICG (25 Kv), 21LGN, 21LGN, 21LBJB-SERIES, 22LBJB-SERIES, 21LBPB, 21LBGB, P2ALCU-X-SERIES, P2CU-X-SERIES, P2100EP (15 Kv), P625RTW-(15/25 kV), 21LBBW(15/25kV), PCRK005-SERIES, PCRK001-SERIES, No se incluyen codos apartarrayos ni codos portafusibles, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	17-11-2015	09-08-2030	RICHARDS MANUFACTURING, CO.	RICHARDS	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectores separables aislados de media tension de frente muerto 15 KV 200 A, para operar con carga y accesorios, modelos 21LBN/T-SERIES (15 Kv), 21LBJN/T-SERIES (15 Kv), 21LBI (15kV), 22LBI (25kV), 21LBICG (15 Kv), 22LBICG (25 Kv), 21LGN, 21LGN, 21LBJB-SERIES, 22LBJB-SERIES, 21LBPB, 21LBGB, P2ALCU-X-SERIES, P2CU-X-SERIES, P2100EP (15 Kv), P625RTW-(15/25 kV), 21LBBW(15/25kV), PCRK005-SERIES, PCRK001-SERIES, No se incluyen codos apartarrayos ni codos portafusibles, RICHARDS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1513	K311P-22-E/6937	Interruptor de potencia en gas SF6 servicio intemperie, tipo: tanque vivo de 145 kV, 3150 A, NBAI 650/750 kV, con corriente de corto circuito 40 kA 1s, Modelo: 3AP1 FG 145 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA-2S, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	28-01-2022	09-08-2030	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Interruptor de potencia en gas SF6 servicio intemperie, tipo: tanque vivo de 145 kV, 3150 A, NBAI 650/750 kV, con corriente de corto circuito 40 kA 1s, Modelo: 3AP1 FG 145 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA-2S, SIEMENS ENERGY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1514	K3112-17-E/6950	Conectador mecánico bipartido de cobre estañado, familia KSU, 51200-84 , OCTUBRE 2016, Conectador Bipartido	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectador mecánico bipartido de cobre estañado, familia KSU, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1515	K3111-17-E/6949	Conectador mecánico bipartido de cobre familia KSU catálogo: KS 20, KS 26, KS 29, KS 31 y KS 34, 51200-84 , OCTUBRE 2016, Conectador Bipartido	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectador mecánico bipartido de cobre familia KSU catálogo: KS 20, KS 26, KS 29, KS 31 y KS 34, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1516	K311D-20-E/6951	Poste de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PCR-13-600; Poste de concreto reforzado tipo costa PCR-7C-500, PCR-9C-400, 9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR-13C-600; Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	20-11-2020	09-08-2030	CONCRETO Y ENERGIA RENOVABLE, S.A. DE C.V.	ce CONCRETO Y ELECTRICIDAD	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Poste de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PCR-13-600; Poste de concreto reforzado tipo costa PCR-7C-500, PCR-9C-400, 9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR-13C-600; Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, ce CONCRETO Y ELECTRICIDAD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1517	K311P-17-E/6952	Banco de capacitores tipo subestacion de 69 a 161 kV con sus elementos principales: Unidades Capacitivas Marca ABB y SHREEM, Fusibles Marca ELECTRAMEX, Cuchillas Monopolares Marca IUSA y S&C, Transformador de Potencial inductivo Marca ARTECHE, Aisladores Soporte tipo columna Marca IUSA y EPRECSA, Gabinete de control Marca ABB; El banco de capacitores es, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	04-04-2017	09-08-2030	ABB MEXICO, S.A. DE C.V.	ABB	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Banco de capacitores tipo subestacion de 69 a 161 kV con sus elementos principales: Unidades Capacitivas Marca ABB y SHREEM, Fusibles Marca ELECTRAMEX, Cuchillas Monopolares Marca IUSA y S&C, Transformador de Potencial inductivo Marca ARTECHE, Aisladores Soporte tipo columna Marca IUSA y EPRECSA, Gabinete de control Marca ABB; El banco de capacitores es, ABB, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1518	K311C-20-E/6953	Ancla cónica C1 y C3 , 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	23-11-2020	09-08-2030	GP PREFABRICADOS, S.A. DE C.V.	GPPREFABRICADOS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Ancla cónica C1 y C3 , GPPREFABRICADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1519	K3111-20-E/6954	Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, 51000-96, EDICIÓN AGOSTO 2019, Remate Preformado para Cable de Acero Galvanizado (AG)	24-08-2020	09-08-2030	HELICOM, S.A. DE C.V.	HELICOM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, HELICOM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1520	K3112-16-E/6868	Medidor multifunción de estado sólido, modelo DM9300 tipo tablero extraíble y no extraíble, clase de medidor 2,5(20) A, 120-480 V, 60Hz, 3 fases, 4 hilos, 3 estatores, clase de exactitud 0.2 para valores integrados WH's, varh's, demandas W's Y VAR's, valores instantáneos V, A, W's, VAR's, VA's, Hz Y FP, calidad de energía tipo S y compensación reactiva, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	08-02-2016	09-08-2030	ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID, S.L.	ARTECHE	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor multifunción de estado sólido, modelo DM9300 tipo tablero extraíble y no extraíble, clase de medidor 2,5(20) A, 120-480 V, 60Hz, 3 fases, 4 hilos, 3 estatores, clase de exactitud 0.2 para valores integrados WH's, varh's, demandas W's Y VAR's, valores instantáneos V, A, W's, VAR's, VA's, Hz Y FP, calidad de energía tipo S y compensación reactiva, ARTECHE, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1521	K3112-17-E/6956	Transformador de potencial inductivo para sistemas con tensiones nominales de 13.8 kV, para niveles de contaminación alto, relación de transformación 8400/120 V, descripción corta de CFE: TP-110-13.8C-8400/120, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-09-2017	09-08-2030	NOJA POWER SWITCHGEAR PTY, LTD.	NOJA POWER	AUSTRALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo para sistemas con tensiones nominales de 13.8 kV, para niveles de contaminación alto, relación de transformación 8400/120 V, descripción corta de CFE: TP-110-13.8C-8400/120, NOJA POWER, Fabricado en Australia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1522	K3112-17-E/6958	Transformador de potencial inductivo para sistemas nominales de 34.5 kV, para niveles de contaminación alto, relación de transformación de 20125/115 V, descripción corta CFE TP-200-34.5C-20125/115, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-09-2017	09-08-2030	NOJA POWER SWITCHGEAR PTY, LTD.	NOJA POWER	AUSTRALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo para sistemas nominales de 34.5 kV, para niveles de contaminación alto, relación de transformación de 20125/115 V, descripción corta CFE TP-200-34.5C-20125/115, NOJA POWER, Fabricado en Australia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1523	K3112-17-E/6957	Transformador de potencial inductivo para sistemas con tensiones nominales de 23 kV, para niveles de contaminación alto, relación de transformación de 14400/120 V, descripción corta de CFE TP-150-23C-14400/120, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-09-2017	09-08-2030	NOJA POWER SWITCHGEAR PTY, LTD.	NOJA POWER	AUSTRALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo para sistemas con tensiones nominales de 23 kV, para niveles de contaminación alto, relación de transformación de 14400/120 V, descripción corta de CFE TP-150-23C-14400/120, NOJA POWER, Fabricado en Australia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1524	K311V-25-E/6959	Transformador reductor para servicios propios y auxiliares UTP-123, monofásico de 100 kVA, Tensión nominal del equipo 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, tensión nominal primaria fase-tierra 69 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal secundaria (2 secundarios de potencia) 127-127 V, NBAI AT INT/EXT 550/650 kV, NBAI BT 30 kV, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; altitud de operación mayor de 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g. MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., K0000-26 , EDICIÓN JUNIO 2012, Transformadores Reductores para Servicios Propios y Auxiliares	20-01-2025	20-01-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador reductor para servicios propios y auxiliares UTP-123, monofásico de 100 kVA, Tensión nominal del equipo 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, tensión nominal primaria fase-tierra 69 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal secundaria (2 secundarios de potencia) 127-127 V, NBAI AT INT/EXT 550/650 kV, NBAI BT 30 kV, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; distancia específica mínima de fuga 31 mm/kV fase a fase; altitud de operación mayor de 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g. MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1525	K311J-16-E/6955	Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA, con descripción corta: D1SP-100-22 860YT/13200-240/120; D1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120 y DTM1SPCA-100-22860YT/13 200-240/120, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-11-2016	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA, con descripción corta: D1SP-100-22 860YT/13200-240/120; D1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120 y DTM1SPCA-100-22860YT/13 200-240/120, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1526	K311J-16-E/6912	Tubo PAD corrugado tipo S de 32 mm (1 1/4") y 38 mm (1 1/2") de diámetro interior para instalaciones eléctricas subterráneas colores naranja y rojo y tubo PAD corrugado tipo S de 32 mm (1 1/4") y 38 mm (1 1/2") de diámetro interior para instalaciones eléctricas de transición color negro, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	14-04-2016	09-08-2030	POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	POLIFLEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo PAD corrugado tipo S de 32 mm (1 1/4") y 38 mm (1 1/2") de diámetro interior para instalaciones eléctricas subterráneas colores naranja y rojo y tubo PAD corrugado tipo S de 32 mm (1 1/4") y 38 mm (1 1/2") de diámetro interior para instalaciones eléctricas de transición color negro, POLIFLEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1527	K311P-23-E/6962	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 110 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 8000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-15-100-110-8000, número de catalogo MUL15-3D., V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	07-02-2024	07-02-2027	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 15 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 110 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 8000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-15-100-110-8000, número de catalogo MUL15-3D., MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1528	K311P-23-E/6961	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 150 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 6000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-27-100-150-6000, número de catálogo MUL27-3D, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	07-02-2024	07-02-2027	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 27 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 150 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 6000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-27-100-150-6000, número de catálogo MUL27-3D, MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1529	K311P-23-E/6960	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 38 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 200 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 2000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-38-100-200-2000, número de catálogo MUL38-3D., V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	07-02-2024	07-02-2027	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de distribución, con tensión nominal de 38 kV, corriente nominal 100 A, nivel básico de aislamiento al impulso 200 kV y una corriente interruptiva nominal asimétrica de hasta 2000 A, para aplicación en áreas normales, descripción corta CCF(3D)-38-100-200-2000, número de catálogo MUL38-3D., MULTICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1530	K311X-21-E/6964	Tapa y Aro 84 B de Material Polímero para Banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	04-10-2021	09-08-2030	MAYOREO DE CONCRETO Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MACODE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y Aro 84 B de Material Polímero para Banqueta, MACODE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1531	K311P-25-E/6971	Servidor SCADA Modelo SEL 3555, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	07-02-2025	07-02-2028	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA Modelo SEL 3555, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1532	K311X-19-E/6968	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	18-01-2019	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1533	K311X-15-E/6969	BASTIDORES B (B1 , B3), 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	21-12-2015	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BASTIDORES B (B1 , B3), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1534	K3112-16-E/6974	Cable de control de cobre suave, con aislamiento y cubierta protectora a base de PVC-LS (PV-1933-LS), con o sin blindaje (cinta de cobre), para instalaciones hasta 600 V, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	04-01-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de control de cobre suave, con aislamiento y cubierta protectora a base de PVC-LS (PV-1933-LS), con o sin blindaje (cinta de cobre), para instalaciones hasta 600 V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1535	K3115-15-E/6973	Block de Pruebas Marca Phoenix Contact Modelos UTWE 6-2, de 9, 18 y 22 polos, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	24-12-2015	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Block de Pruebas Marca Phoenix Contact Modelos UTWE 6-2, de 9, 18 y 22 polos, PHOENIX CONTACT, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1536	K3112-18-E/6977	Cable de potencia monopolar de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento, conductor sellado de aluminio (AAC) ó cobre (Cu), pantalla semiconductora sobre el conductor , aislamiento de polietileno de cadena cruzada resistente a las arborescencias (xlp-ra), pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática de alambres de cobre suave con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de baja densidad (PeBD) color negro con franjas rojas, E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	08-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSASIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia monopolar de 5 a 35 kV, 100% y 133% nivel de aislamiento, conductor sellado de aluminio (AAC) ó cobre (Cu), pantalla semiconductora sobre el conductor , aislamiento de polietileno de cadena cruzada resistente a las arborescencias (xlp-ra), pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática de alambres de cobre suave con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de baja densidad (PeBD) color negro con franjas rojas, IUSASIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1537	K3112-20-E/6989	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV,200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 26XLR-WX, 26XLRJS-WX, 273ELR-WX, 274ELR-WX, 273RLR-WX, 273DLR-WX, 273DELR-WX, 274DELR-WX, 2701A4, 2701EA4, 2702A1, 273DRG, 274DRG, 272GP, 370GLR, 274FT, 274FTV, 274FT2-AB, 274FT3-AB, 274FT4-AB, 272SOP, 274SOP, 274LRF, 274J2, 274J2-5, 274J3, 274J3-5, 274J4, 274J4-5, (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	03-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 25 kV,200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 26XLR-WX, 26XLRJS-WX, 273ELR-WX, 274ELR-WX, 273RLR-WX, 273DLR-WX, 273DELR-WX, 274DELR-WX, 2701A4, 2701EA4, 2702A1, 273DRG, 274DRG, 272GP, 370GLR, 274FT, 274FTV, 274FT2-AB, 274FT3-AB, 274FT4-AB, 272SOP, 274SOP, 274LRF, 274J2, 274J2-5, 274J3, 274J3-5, 274J4, 274J4-5, (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1538	K3112-20-E/6980	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos:16XLR-WX, 16XLRJS-WX, 167ELR-WX, 168ELR-WX, 167RLR-WX, 168RLR-WX, 167DLR-WX, 167DELR-WX, 168DELR-WX, 167LRT-WX, 1601A4, 1601EA4, 1602A3R, 160DR,160DRG, 167DRG, 168DRG, 160GLR, 161GP, 164FT, 164FTV, 164FT2-AB, 164FT3-AB, 164FT4-AB, 161SOP, 164SOP, 166LRF, 164J2, 164J2-5,164J3, 164J3-5, 164J4, 164J4-5, K1601WFT, K1601WFTV, 276BWP, K1601WJ2, K1601WJ2-5, K1601WJ3, K1601WJ3-5,K1601WJ4, K1601WJ4-5, 156LR-WX, 156DLR-WX, 150BA, K1501A1, K1502A1, K150DP, K150DR, K151SOP, 151GP,K1501FT, K1501J2-U, K1501J3-U, K1501J4-U, 156LRF, K151SR-WX, K151SP-WX, K150T,K150S, K151LS-WX, K151LY-WX,150TB1, 150TB2, 150TB3, 150TB4, 150TB5, 10EP-W, 152EA-W,160CA-W. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codo apartarrayos y fusibles (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	08-07-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos:16XLR-WX, 16XLRJS-WX, 167ELR-WX, 168ELR-WX, 167RLR-WX, 168RLR-WX, 167DLR-WX, 167DELR-WX, 168DELR-WX, 167LRT-WX, 1601A4, 1601EA4, 1602A3R, 160DR,160DRG, 167DRG, 168DRG, 160GLR, 161GP, 164FT, 164FTV, 164FT2-AB, 164FT3-AB, 164FT4-AB, 161SOP, 164SOP, 166LRF, 164J2, 164J2-5,164J3, 164J3-5, 164J4, 164J4-5, K1601WFT, K1601WFTV, 276BWP, K1601WJ2, K1601WJ2-5, K1601WJ3, K1601WJ3-5,K1601WJ4, K1601WJ4-5, 156LR-WX, 156DLR-WX, 150BA, K1501A1, K1502A1, K150DP, K150DR, K151SOP, 151GP,K1501FT, K1501J2-U, K1501J3-U, K1501J4-U, 156LRF, K151SR-WX, K151SP-WX, K150T,K150S, K151LS-WX, K151LY-WX,150TB1, 150TB2, 150TB3, 150TB4, 150TB5, 10EP-W, 152EA-W,160CA-W. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codo apartarrayos y fusibles (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1539	K311F-16-E/6981	Tirante CV1, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Tirantes CV	12-01-2016	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante CV1, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1540	K311F-16-E/6983	Placa HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa HA1	13-01-2016	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa HA1, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1541	K311F-16-E/6985	Cruceta A4E y cruceta A4R, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	13-01-2016	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta A4E y cruceta A4R, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1542	K311F-16-E/6986	Perno ancla 1PA, 2PA y 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	13-01-2016	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno ancla 1PA, 2PA y 3PA, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1543	K311X-16-E/6987	Postes de compuestos reforzado de fibra de vidrio pultruidos de sección octagonal constante de una y dos secciones, postes de compuestos reforzado de fibra de vidrio pultruidos de sección circular constante de una y dos secciones, JA100-67, EDICION SEPTIEMBRE 2015, Postes de Compuestos Reforzado con Fibra de Vidrio	15-04-2016	09-08-2030	CREATIVE PULTRUSIONS, INC.	CREATIVE PULTRUSIONS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de compuestos reforzado de fibra de vidrio pultruidos de sección octagonal constante de una y dos secciones, postes de compuestos reforzado de fibra de vidrio pultruidos de sección circular constante de una y dos secciones, CREATIVE PULTRUSIONS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1544	K311F-16-E/6979	Control para banco de capacitores modelo: eCAP-9450, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	08-01-2016	09-08-2030	CG AUTOMATION SOLUTIONS USA INC	CG AUTOMATION SOLUTION USA INC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Control para banco de capacitores modelo: eCAP-9450, CG AUTOMATION SOLUTION USA INC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1545	K311F-23-E/6972	Servidor de Comunicaciones Modelo SEL 3555, V6700-55, EDICIÓN MARZO 2007, Sistemas Integrados de Control, Protección, Medición y Mantenibilidad para Uso en Subestaciones de Distribución (SISCOPROMM)	16-11-2023	16-11-2026	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor de Comunicaciones Modelo SEL 3555, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1546	K311P-16-E/6996	Banco de capacitores de 13.8 A 34.5 kV para subestaciones de distribución con sus componentes principales: unidades capacitivas marca ABB y SHREEM, fusibles tipo expulsión marca ELECTRAMEX, desconectador trifásico marca JOSLYN, cuchillas monopolares marca IUSA y S&C, cortacircuitos fusible de potencia marca S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE y SCHNEIDER, apartarrayos marca OHIO BRASS, cuchilla tetrapolar de puesta a tierra marca KONNECT, aisladores soporte marca IUSA y CLD, dispositivo de protección y control marca ZIV, SIEMENS, SEL, INGETEAM, ABB, BECKWITH, aisladores tipo suspensión marca IUSA, gabinete de control marca ABB. El banco de capacitores es, V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	02-02-2016	09-08-2030	ABB MEXICO, S.A. DE C.V.	ABB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores de 13.8 A 34.5 kV para subestaciones de distribución con sus componentes principales: unidades capacitivas marca ABB y SHREEM, fusibles tipo expulsión marca ELECTRAMEX, desconectador trifásico marca JOSLYN, cuchillas monopolares marca IUSA y S&C, cortacircuitos fusible de potencia marca S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE y SCHNEIDER, apartarrayos marca OHIO BRASS, cuchilla tetrapolar de puesta a tierra marca KONNECT, aisladores soporte marca IUSA y CLD, dispositivo de protección y control marca ZIV, SIEMENS, SEL, INGETEAM, ABB, BECKWITH, aisladores tipo suspensión marca IUSA, gabinete de control marca ABB. El banco de capacitores es, ABB, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1547	K3112-20-E/6997	Codos portafusibles modelos 168FLRX/168FLRX-X5X, 274FLRX/274FLRX-X5X donde la primera X es el tamaño de la envolvente del fusible, la segunda X es el diámetro del cable y la tercera X es el tamaño del cable, fusibles limitadores de corriente catalogo EFXYYYAAA-E donde Y es el voltaje y A es la corriente del fusible, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	10-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Codos portafusibles modelos 168FLRX/168FLRX-X5X, 274FLRX/274FLRX-X5X donde la primera X es el tamaño de la envolvente del fusible, la segunda X es el diámetro del cable y la tercera X es el tamaño del cable, fusibles limitadores de corriente catalogo EFXYYYAAA-E donde Y es el voltaje y A es la corriente del fusible, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1548	K311K-16-E/7001	Apartarrayo tipo codo clase 25 kV, 200 A, Catalogo CEE-BLQ-10/25, Apartarrayo tipo inserto clase 25 kV, 200 A, Catalogo CEE-DTTBQ-10/25, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	12-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayo tipo codo clase 25 kV, 200 A, Catalogo CEE-BLQ-10/25, Apartarrayo tipo inserto clase 25 kV, 200 A, Catalogo CEE-DTTBQ-10/25, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1549	K311K-16-E/7002	Apartarrayo tipo codo clase 15 kV, 200 A, Catalogo CEE-BLQ-10/15, Apartarrayo tipo inserto clase 15 kV, 200 A, Catalogo CEE-DTTBQ-10/15, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	11-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayo tipo codo clase 15 kV, 200 A, Catalogo CEE-BLQ-10/15, Apartarrayo tipo inserto clase 15 kV, 200 A, Catalogo CEE-DTTBQ-10/15, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1550	K3111-17-E/7000	Conectador mecánico bipartido de cobre estañado, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico bipartido de cobre estañado, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1551	K3111-24-E/6982	Conectador derivador de cobre estañado para linea viva, 2DI00-27, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conector Derivador para Línea Energizada y Estribo	30-09-2024	30-09-2027	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador derivador de cobre estañado para linea viva, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1552	K3111-20-E/6984	Conectador mecánico para tierra, rango de conexión varilla 15.875 mm (5/8") / 5.26 mm² (10 SOL)- 42.41 mm² (1 TRE), Conectador MET-16 catalogo: GKP635, 2DI00-25, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conectador Mecánico para Tierra	26-08-2020	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico para tierra, rango de conexión varilla 15.875 mm (5/8") / 5.26 mm² (10 SOL)- 42.41 mm² (1 TRE), Conectador MET-16 catalogo: GKP635, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1553	K311X-16-E/6991	Tirantes T (T1 y T2), 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	26-09-2016	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes T (T1 y T2), PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1554	K311V-16-E/6993	Postes de concreto reforzado tipo normal con descripción corta: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 12- 1250, PCR 13-600, PCR 14-700 y PCR 15-800, tipo contaminación con descripción corta: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	01-07-2016	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo normal con descripción corta: PCR 6-900, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 12- 1250, PCR 13-600, PCR 14-700 y PCR 15-800, tipo contaminación con descripción corta: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1555	K3423-16-E/6995	Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo ZX0.2 de 17.5/24 kV, 630/1250/2000 A, 20/25/31.5 kA, 60 Hz, 95/125 kV de NBAI, con clasificación IAC AFLR 31.5kA, 1s, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión	02-02-2016	09-08-2030	ABB AG	ABB	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo ZX0.2 de 17.5/24 kV, 630/1250/2000 A, 20/25/31.5 kA, 60 Hz, 95/125 kV de NBAI, con clasificación IAC AFLR 31.5kA, 1s, ABB, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1556	K311K-16-E/7009	Conectores separables de media tensión de 35 kV, 200 AMP, OPC, catálogos CEE-DBG-35/200, CEE-DTT-35/200, CEE-JYM-35/200, CEE-MPJ2-35/200, CEE-MPJ3-35/200, CEE-MPJ4-35/200, CEE-STT-35/200, CEE-ZT-35/200 C 1/0, CEE-ZT-35/200 C 3/0, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	11-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables de media tensión de 35 kV, 200 AMP, OPC, catálogos CEE-DBG-35/200, CEE-DTT-35/200, CEE-JYM-35/200, CEE-MPJ2-35/200, CEE-MPJ3-35/200, CEE-MPJ4-35/200, CEE-STT-35/200, CEE-ZT-35/200 C 1/0, CEE-ZT-35/200 C 3/0, PRODIN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1557	K311K-16-E/7010	Adaptador para aterrizar pantallas catálogo CEE-DRSJ-15 C 1/0, CEE-DRSJ-18 C 3/0, CEE-DRSJ-20 C 1/0, CEE-DRSJ-23 C 3/0, CEE-DRSJ-26 C 1/0, CEE-DRSJ-29 C 3/0, CEE-DRSJ-31 C 500 KCM, CEE-DRSJ-33 C 750 KCM, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	08-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Adaptador para aterrizar pantallas catálogo CEE-DRSJ-15 C 1/0, CEE-DRSJ-18 C 3/0, CEE-DRSJ-20 C 1/0, CEE-DRSJ-23 C 3/0, CEE-DRSJ-26 C 1/0, CEE-DRSJ-29 C 3/0, CEE-DRSJ-31 C 500 KCM, CEE-DRSJ-33 C 750 KCM, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1558	K311K-16-E/7011	Apartarrayo tipo codo clase 35 kV, 200 A, catálogo CEE-BLQ-10/34.5, apartarrayo tipo inserto clase 35 kV, 200 A, catálogo CEE-DTTBQ-10/34.5 , 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayo tipo codo clase 35 kV, 200 A, catálogo CEE-BLQ-10/34.5, apartarrayo tipo inserto clase 35 kV, 200 A, catálogo CEE-DTTBQ-10/34.5 , PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1559	K311K-16-E/7018	Conectadores separables aislados de media tensión de 35 kV,600 AMP OPSC catálogos CEE-JYM-35/600, CEE-TT-35/600, CEE-TTL-35/600, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión de 35 kV,600 AMP OPSC catálogos CEE-JYM-35/600, CEE-TT-35/600, CEE-TTL-35/600, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1560	K311K-16-E/7019	Conector separable aislado de media tensión codo portafusible y fusible catalogo CEE-ZTRA-15/200 CAL. 2, 5, 8, 12, 18, 20, 30 a 1/0, 3/0 y 500 KCM y fusible XRNT2-2, 5, 8, 12, 18, 20 y 30, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	08-04-2016	09-08-2030	PRODIN TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	PRODIN POWER SYSTEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector separable aislado de media tensión codo portafusible y fusible catalogo CEE-ZTRA-15/200 CAL. 2, 5, 8, 12, 18, 20, 30 a 1/0, 3/0 y 500 KCM y fusible XRNT2-2, 5, 8, 12, 18, 20 y 30, PRODIN POWER SYSTEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1561	K311P-19-E/7027	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200YT/7620-120/240; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240; modelo F157 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200YT/7620-120/240; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240; modelo F157 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1562	K311P-18-E/7028	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200YT/7620-120/240, DC1-10-13200YT/7620-120/240, modelo: F167 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200YT/7620-120/240, DC1-10-13200YT/7620-120/240, modelo: F167 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1563	K311P-19-E/7029	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; modelo F164 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	14-05-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; modelo F164 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1564	K311P-19-E/7030	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; modelo F168 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; modelo F168 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1565	K311P-16-E/7031	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200-120/240, DC1-10-13200-120/240, DA1-10-13200-120/240, DAC1-10-13200-120/240, modelo F171 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	03-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-10-13200-120/240, DC1-10-13200-120/240, DA1-10-13200-120/240, DAC1-10-13200-120/240, modelo F171 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1566	K311P-16-E/7032	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; modelo F172 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	03-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; modelo F172 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1567	K311P-16-E/7033	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F173 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	04-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F173 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1568	K311P-16-E/7034	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200-120/240; DC1-37.5-13200-120/240; DA1-37.5-13200-120/240; DAC1-37.5-13200-120/240; modelo F174 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	04-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200-120/240; DC1-37.5-13200-120/240; DA1-37.5-13200-120/240; DAC1-37.5-13200-120/240; modelo F174 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1569	K311P-16-E/7035	Transformador de distribución monofásico tipo poste normal, costa, autoprotegido normal y autoprotegido costa; descripción corta: D1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; modelo F178 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste normal, costa, autoprotegido normal y autoprotegido costa; descripción corta: D1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; modelo F178 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1570	K311P-16-E/7036	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; modelo F179 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; modelo F179 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1571	K311P-16-E/7037	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F180 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F180 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1572	K311P-16-E/7038	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200YT/7620-120/240; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240; DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240; modelo F181 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-13200YT/7620-120/240; DC1-37.5-13200YT/7620-120/240; DA1-37.5-13200YT/7620-120/240; DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240; modelo F181 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1573	K311P-17-E/7039	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-150-13200-220Y/127; DC3-150-13200-220Y/127; modelo H060 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-150-13200-220Y/127; DC3-150-13200-220Y/127; modelo H060 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1574	K311P-17-E/7040	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-13200-220Y/127; DC3-112,5-13200-220Y/127; modelo H059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-13200-220Y/127; DC3-112,5-13200-220Y/127; modelo H059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1575	K311P-16-E/7041	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido norma, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200YT/7620-120/240; DC1-50-13200YT/7620-120/240; DA1-50-13200YT/7620-120/240; DAC1-50-13200YT/7620-120/240; modelo F182 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido norma, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200YT/7620-120/240; DC1-50-13200YT/7620-120/240; DA1-50-13200YT/7620-120/240; DAC1-50-13200YT/7620-120/240; modelo F182 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1576	K311P-16-E/7042	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240; DA1-50-13200-120/240, DAC1-50-13200-120/240; modelo F199 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240; DA1-50-13200-120/240, DAC1-50-13200-120/240; modelo F199 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1577	K311P-19-E/7048	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-33000-120/240; DC1-10-33000-120/240; DA1-10-33000-120/240; DAC1-10-33000-120/240; modelo O058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-06-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-33000-120/240; DC1-10-33000-120/240; DA1-10-33000-120/240; DAC1-10-33000-120/240; modelo O058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1578	K311P-16-E/7043	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-15-13200-220Y/127; DC3-15-13200-220Y/127; modelo H037 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-15-13200-220Y/127; DC3-15-13200-220Y/127; modelo H037 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1579	K311P-16-E/7045	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-13200-220Y/127; DC3-75-13200-220Y/127; modelo H064 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-13200-220Y/127; DC3-75-13200-220Y/127; modelo H064 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1580	K311P-16-E/7044	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H062 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H062 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1581	K311P-16-E/7046	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-112,5-13200-220Y/127; DC3-112,5-13200-220Y/127; modelo H065 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-112,5-13200-220Y/127; DC3-112,5-13200-220Y/127; modelo H065 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1582	K311P-16-E/7047	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-150-13200-220Y/127; DC3-150-13200-220Y/127; modelo H066 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-150-13200-220Y/127; DC3-150-13200-220Y/127; modelo H066 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1583	K311P-17-E/7049	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido nornal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-33000-120/240; DC1-15-33000-120/240; DA1-15-33000-120/240; DAC1-15-33000-120/240; modelo O059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido nornal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-15-33000-120/240; DC1-15-33000-120/240; DA1-15-33000-120/240; DAC1-15-33000-120/240; modelo O059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1584	K311P-17-E/7050	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000YT/19050-120/240, DC1-25-33000YT/19050-120/240, DA1-25-33000YT/19050-120/240, DAC1-25-33000YT/19050-120/240, modelo O064 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000YT/19050-120/240, DC1-25-33000YT/19050-120/240, DA1-25-33000YT/19050-120/240, DAC1-25-33000YT/19050-120/240, modelo O064 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1585	K311P-17-E/7051	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-33000YT/19050-120/240; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240; modelo O065 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-33000YT/19050-120/240; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240; modelo O065 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1586	K311P-19-E/7052	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000-120/240; DC1-25-33000-120/240; DA1-25-33000-120/240; DAC1-25-33000-120/240; modelo O067 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-06-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000-120/240; DC1-25-33000-120/240; DA1-25-33000-120/240; DAC1-25-33000-120/240; modelo O067 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1587	K311P-17-E/7053	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-33000YT/19050-120/240; DC1-10-33000YT/19050-120/240; DA1-10-33000YT/19050-120/240; DAC1-10-33000YT/19050-120/240;modelo O082 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-10-33000YT/19050-120/240; DC1-10-33000YT/19050-120/240; DA1-10-33000YT/19050-120/240; DAC1-10-33000YT/19050-120/240;modelo O082 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1588	K311P-17-E/7054	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-15-33000YT/19050-120/240; DA1-15-33000YT/19050-120/240, DAC1-15-33000YT/19050-120/240, DC1-15-33000YT/19050-120/240; modelo O083 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido y clima cálido; descripción corta: D1-15-33000YT/19050-120/240; DA1-15-33000YT/19050-120/240, DAC1-15-33000YT/19050-120/240, DC1-15-33000YT/19050-120/240; modelo O083 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1589	K311P-18-E/7055	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-33000YT/19050-120/240; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240; DA1-37.5-33000YT/19050-120/240; DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240; modelo O085 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37.5-33000YT/19050-120/240; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240; DA1-37.5-33000YT/19050-120/240; DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240; modelo O085 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1590	K311P-19-E/7056	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-33000-220Y/127; DC3-30-33000-220Y/127; modelo R221 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	04-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución Trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-33000-220Y/127; DC3-30-33000-220Y/127; modelo R221 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1591	K311P-17-E/7057	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-33000-220Y/127; DC3-30-33000-220Y/127; ; modelo R228 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-07-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-33000-220Y/127; DC3-30-33000-220Y/127; ; modelo R228 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1592	K311P-17-E/7061	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120; modelo U044 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-07-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120; modelo U044 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1593	K311P-17-E/7059	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; DT1SP-25-13200YT/7620-240/120; DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; modelo U041 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; DT1SP-25-13200YT/7620-240/120; DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; modelo U041 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1594	K311P-17-E/7060	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-37,5-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-37,5-13200YT/7620-240/120 modelo U042,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-37,5-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-37,5-13200YT/7620-240/120 modelo U042,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1595	K311P-20-E/7062	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; modelo U045 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	20-01-2020	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. Irapuato	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; modelo U045 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. Irapuato, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1596	K311P-16-E/7063	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200-120/240; DC1-75-13200-120/240; modelo F176 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	04-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200-120/240; DC1-75-13200-120/240; modelo F176 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1597	K311X-16-E/7020	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1598	K311X-16-E/7022	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido, D3-15-13200-1220Y/127(±2 X 2.5%); DC3-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido, D3-15-13200-1220Y/127(±2 X 2.5%); DC3-15-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1599	K311X-16-E/7025	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10- 13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1600	K311X-16-E/7024	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-50-13200-1220/127(±2 X 2.5%); DC1-50-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-50-13200-1220/127(±2 X 2.5%); DC1-50-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1601	K311X-16-E/7023	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio - aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	21-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio - aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1602	K3112-16-E/7064	Bancos de capacitores de 69 kV hasta 161 kV, para subestaciones , potencias nominales de 4.15 MVAR hasta 36 MVAR, frecuencia 60 Hz; tension de aguante al impulso por rayo 350 KV hasta 750 kV; para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto para altitudes de operación hasta 2500 m.s.n.m. con sus accesorios principales como: unidades capacitivas marca EATON; cuchilla desconectadora monopolar marca S&C y IUSA; fusible externo marca ELECTRAMEX; transformador de instrumento inductivo marca ARTECHE o ALSTOM; aisladores soporte tipo columna marca IUSA o LAPP, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	08-09-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 69 kV hasta 161 kV, para subestaciones , potencias nominales de 4.15 MVAR hasta 36 MVAR, frecuencia 60 Hz; tension de aguante al impulso por rayo 350 KV hasta 750 kV; para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto para altitudes de operación hasta 2500 m.s.n.m. con sus accesorios principales como: unidades capacitivas marca EATON; cuchilla desconectadora monopolar marca S&C y IUSA; fusible externo marca ELECTRAMEX; transformador de instrumento inductivo marca ARTECHE o ALSTOM; aisladores soporte tipo columna marca IUSA o LAPP, EATON, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1603	K311X-16-E/7065	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1604	K311X-16-E/7066	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	25-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido: D1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1605	K311P-18-E/7006	Aislador soporte tipo columna de porcelana de núcleo sólido con herrajes de sujeción externos, para operar en sistemas eléctricos con tensiones nominales de 115 kV, 138 kV y 230 kV, descripciones cortas de CFE CP-6-550 tipos I, II y III; CP-6-650 tipos I, II y III y CP-6-1050 tipos I,II y III, catálogos del fabricante CP-6-550, CP-6-650 y CP-6-1050, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	18-06-2018	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte tipo columna de porcelana de núcleo sólido con herrajes de sujeción externos, para operar en sistemas eléctricos con tensiones nominales de 115 kV, 138 kV y 230 kV, descripciones cortas de CFE CP-6-550 tipos I, II y III; CP-6-650 tipos I, II y III y CP-6-1050 tipos I,II y III, catálogos del fabricante CP-6-550, CP-6-650 y CP-6-1050, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1606	K3112-17-E/7069	Transformador de corriente, modelo IOSK-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de corriente nominal, corriente térmica de corto circuito nominal 50 kA 1 s, clase de exactitud para medición 0.2 s FS<=20, para carga nominal de 30 VA; clase de exactitud para protección 10P20, para carga nominal de 100 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, altitud de instalación hasta 2,500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo IOSK-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de corriente nominal, corriente térmica de corto circuito nominal 50 kA 1 s, clase de exactitud para medición 0.2 s FS<=20, para carga nominal de 30 VA; clase de exactitud para protección 10P20, para carga nominal de 100 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, altitud de instalación hasta 2,500 m, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1607	K3112-17-E/7070	Transformador de corriente, modelo IOSK-145, tensión nominal del sistema 138 kV, tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 650/650 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de corriente nominal, corriente térmica de corto circuito nominal 40 kA 1 s, clase de exactitud para medición 0.2 s FS<=20, para carga nominal de 30 VA; clase de exactitud para protección 10P20, para carga nominal de 100 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, altitud de instalación más de 2,500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo IOSK-145, tensión nominal del sistema 138 kV, tensión máxima de diseño del equipo 145 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 650/650 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de corriente nominal, corriente térmica de corto circuito nominal 40 kA 1 s, clase de exactitud para medición 0.2 s FS<=20, para carga nominal de 30 VA; clase de exactitud para protección 10P20, para carga nominal de 100 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, altitud de instalación más de 2,500 m, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1608	K3112-17-E/7071	Transformador de potencial inductivo, modelo VEOTA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60Hz, NBAI int/ext 1050 kV/1050 kV , relación de transformación 138000/115-69 V, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 100 VA, capacidad térmica 1500VA, altitud de operación hasta 2,500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, nivel de contaminación: extra alto, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo VEOTA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60Hz, NBAI int/ext 1050 kV/1050 kV , relación de transformación 138000/115-69 V, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 100 VA, capacidad térmica 1500VA, altitud de operación hasta 2,500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, nivel de contaminación: extra alto, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1609	K3112-17-E/7072	Transformador de corriente, modelo IOSK-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050 kV /1050 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de corriente nominal, corriente térmica de corto circuito nominal 50 kA 1 s, clase de exactitud para medición 0.2 s FS<=20, para carga nominal de 30 VA; clase de exactitud para protección 10P20, para carga nominal de 100 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, altitud de instalación hasta 2,500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo IOSK-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050 kV /1050 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de corriente nominal, corriente térmica de corto circuito nominal 50 kA 1 s, clase de exactitud para medición 0.2 s FS<=20, para carga nominal de 30 VA; clase de exactitud para protección 10P20, para carga nominal de 100 VA, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, altitud de instalación hasta 2,500 m, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1610	K3112-17-E/7073	Transformador de potencial inductivo, modelo VEOTA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI int/ext 550 kV/550 kV, relación de transformación 69000/115-69 V, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 100 VA, capacidad térmica 1500 VA, altitud de operación hasta 2,500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, nivel de contaminación: alto, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo VEOTA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI int/ext 550 kV/550 kV, relación de transformación 69000/115-69 V, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 100 VA, capacidad térmica 1500 VA, altitud de operación hasta 2,500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, nivel de contaminación: alto, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1611	K3111-17-E/7067	Conector mecánico bipartido, familia KS, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico bipartido, familia KS, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1612	K3111-17-E/7068	Conectador mecánico aéreo, familia UCT, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico aéreo, familia UCT, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1613	K311D-16-E/7081	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-22860YT/13200-120/240 serie DCN632, DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 serie DAN632, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	30-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-22860YT/13200-120/240 serie DCN632, DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 serie DAN632, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1614	K311D-16-E/7074	Transformador monofásico tipo poste D1-75-13200YT/7620-120/240 serie DCN616 ; DC1-75-13200YT/7620-120/240 serie DCC616 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-75-13200YT/7620-120/240 serie DCN616 ; DC1-75-13200YT/7620-120/240 serie DCC616 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1615	K311D-17-E/7075	Transformador monofásico tipo poste D1-10-33000-120/240 serie DCN638, DA1-10-33000-120/240 serie DAN638, DC1-10-33000-120/240 serie DCC638 y DAC1-10-33000-120/240 serie DAC638, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-10-33000-120/240 serie DCN638, DA1-10-33000-120/240 serie DAN638, DC1-10-33000-120/240 serie DCC638 y DAC1-10-33000-120/240 serie DAC638, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1616	K311D-23-E/7076	Transformador monofásico tipo poste D1-15-33000-120/240 serie DCN639; DA1-15-33000-120/240 serie DAN639; DC1-15-33000-120/240 serie DCC639; DAC1-15-33000-120/240 serie DAC639, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-33000-120/240 serie DCN639; DA1-15-33000-120/240 serie DAN639; DC1-15-33000-120/240 serie DCC639; DAC1-15-33000-120/240 serie DAC639, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1617	K311D-16-E/7077	Transformador monofásico tipo poste D1-15-33000YT/19050-120/240 serie DCN648, DA1-15-33000YT/19050-120/240 serie DAN648, DC1-15-33000YT/19050-120/240 serie DCC648, DAC1-15-33000YT/19050-120/240 serie DAC648, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-33000YT/19050-120/240 serie DCN648, DA1-15-33000YT/19050-120/240 serie DAN648, DC1-15-33000YT/19050-120/240 serie DCC648, DAC1-15-33000YT/19050-120/240 serie DAC648, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1618	K311D-19-E/7078	Transformador monofásico tipo poste D1-15-22860YT/13200-120/240 serie DCN630 ; DA1-15-22860YT/13200-120/240 serie DAN630 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-22860YT/13200-120/240 serie DCN630 ; DA1-15-22860YT/13200-120/240 serie DAN630 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1619	K311D-19-E/7079	Transformador monofásico tipo poste D1-25-22860YT/13200-120/240 serie DCN631 ; DA1-25-22860YT/13200-120/240 serie DAN631 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-09-2019	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-22860YT/13200-120/240 serie DCN631 ; DA1-25-22860YT/13200-120/240 serie DAN631 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1620	K311D-16-E/7080	Transformador monofásico tipo poste D1-25-33000YT/19050-120/240 serie DCN649, DA1-25-33000YT/19050-120/240 serie DAN649, DC1-25-33000YT/19050-120/240 serie DCC649, DAC1-25-33000YT/19050-120/240 serie DAC649, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	30-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-33000YT/19050-120/240 serie DCN649, DA1-25-33000YT/19050-120/240 serie DAN649, DC1-25-33000YT/19050-120/240 serie DCC649, DAC1-25-33000YT/19050-120/240 serie DAC649, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1621	K3112-17-E/7083	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, INT/EXT 550/550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF Ú 8800pF, altitud de instalación hasta 2,500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, INT/EXT 550/550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF Ú 8800pF, altitud de instalación hasta 2,500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1622	K3112-17-E/7084	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050/1050 kV EXT, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF, altitud de instalación hasta 2500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f., VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1050/1050 kV EXT, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF, altitud de instalación hasta 2500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f., TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1623	K3112-17-E/7085	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT./EXT. 1050 kV /1050 kV , clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 8800pF, altitud de instalación hasta 2500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT./EXT. 1050 kV /1050 kV , clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 8800pF, altitud de instalación hasta 2500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1624	K3112-17-E/7086	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, PARA cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF, altitud de instalación hasta 2500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, PARA cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF, altitud de instalación hasta 2500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1625	K3112-17-E/7087	Transformador de potencial capacitivo, modelo TEHMP 400A, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 8800pF, aceleración sísmica 0.5 G, altitud de instalación hasta 2500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TEHMP 400A, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 8800pF, aceleración sísmica 0.5 G, altitud de instalación hasta 2500 m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1626	K311X-17-E/7089	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, normal, descripción corta CFE: D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	10-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, normal, descripción corta CFE: D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1627	K311C-19-E/7088	Poste de concreto reforzado sección I, J6301-53, EDICIÓN AGOSTO 2019, Postes de Concreto Reforzado Sección I	10-12-2019	09-08-2030	POSTES REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado sección I, PORASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1628	K311J-16-E/7003	Transformador Trifásico tipo Pedestal de 75 KVA, clase 15KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido (Cumpliendo con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	02-02-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Trifásico tipo Pedestal de 75 KVA, clase 15KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido (Cumpliendo con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1629	K3112-17-E/7091	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 8800pF, altitud de instalación hasta 2500 m, DISTANCIA de fuga especifica 31 mm/kVf-f, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	08-03-2017	09-08-2030	TRENCH LIMITED	TRENCH	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TCVT-420, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA a 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 8800pF, altitud de instalación hasta 2500 m, DISTANCIA de fuga especifica 31 mm/kVf-f, TRENCH, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1630	K311J-17-E/7090	Transformadores monofásicos tipo Poste de 10 KVA, 15 KVA Y 25 KVA, clase 15 KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido, Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo Poste de 10 KVA, 15 KVA Y 25 KVA, clase 15 KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido, Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1631	K311P-17-E/7092	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-15-23000-120/240; DA1-15-23000-120/240; modelo: K116 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-15-23000-120/240; DA1-15-23000-120/240; modelo: K116 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1632	K311D-16-E/7098	Transformador de distribución tipo poste D1-75-33000YT/19050-120/240 serie DCN652, DC1-75-33000YT/19050-120/240 serie DCC652, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-75-33000YT/19050-120/240 serie DCN652, DC1-75-33000YT/19050-120/240 serie DCC652, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1633	K311D-16-E/7099	Transformador de distribución tipo poste D1-50-22860YT/13200-120/240 serie DCN633, DA1-50-22860YT/13200-120/240 serie DAN633, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-50-22860YT/13200-120/240 serie DCN633, DA1-50-22860YT/13200-120/240 serie DAN633, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1634	K3153-16-E/7017	Medidor electrónico trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 30(200) A, 120 V - 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantaneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	08-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 30(200) A, 120 V - 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantaneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1635	K3153-16-E/7013	Medidor electrónico monofásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM1S), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz., 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1 s, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	08-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico monofásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM1S), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz., 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1 s, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1636	K3153-16-E/7016	Medidor electrónico trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	08-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1637	K3153-16-E/7014	Medidor electrónico bifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM12S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 elementos, 3 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	08-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico bifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM12S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 elementos, 3 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1638	K3153-16-E/7015	Medidor electrónico trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 2.5(20) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P. , tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 9S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	08-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 2.5(20) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P. , tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 9S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1639	K311P-17-E/7105	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; autoprotegido; descripción corta: D1-15-22860YT/13200-120/240; DC1-15-22860YT/13200-120/240; DA1-15-22860YT/13200-120/240; DAC1-15-22860YT/13200-120/240; modelo K109; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; autoprotegido; descripción corta: D1-15-22860YT/13200-120/240; DC1-15-22860YT/13200-120/240; DA1-15-22860YT/13200-120/240; DAC1-15-22860YT/13200-120/240; modelo K109; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1640	K311X-16-E/7104	Transformador de Distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio- aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de Distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio- aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1641	K3112-18-E/7108	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 y DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	28-06-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 y DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1642	K3112-18-N/7093	Eslabón fusible tipo T, capacidad de 6 A y 8 A, para tensiones 15 kV, 27 kV y 38 kV, NMX-J-149/2-ANCE-2016, , FUSIBLES PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN - PARTE II: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE EXPULSIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	15-11-2018	09-08-2030	ALTA TECNOLOGIA EN FUSIBLES, S.A. DE C.V.	PROTELEC-MT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible tipo T, capacidad de 6 A y 8 A, para tensiones 15 kV, 27 kV y 38 kV, PROTELEC-MT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1643	K3112-24-N/7094	Eslabón fusible tipo K, capacidad de 30 A, 50 A, 80 A y 100 A, para tensiones 15 kV, 27 kV y 38 kV, NMX-J-149/2-ANCE-2016, , FUSIBLES PARA MEDIA Y ALTA TENSIÓN - PARTE II: CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE EXPULSIÓN - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	03-04-2024	03-04-2027	ALTA TECNOLOGIA EN FUSIBLES, S.A. DE C.V.	PROTELEC-MT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón fusible tipo K, capacidad de 30 A, 50 A, 80 A y 100 A, para tensiones 15 kV, 27 kV y 38 kV, PROTELEC-MT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1644	K3112-18-E/7119	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido; D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 y DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%) con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	28-06-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido; D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 y DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%) con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1645	K3112-16-E/7120	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido; D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	07-12-2016	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido; D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2.5%); con y sin cambiador de derivaciones núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1646	K311P-17-E/7106	Capacitor de potencia (unidad capacitiva), sin fusible interno, para servicio intemperie, con tensiones nominales de 7.96kV y 13.28kV, con potencias de 50kVAr, 100kVAr, 150kVAr y 200kVAr, 60Hz, con resistor interno de descarga, diseñados para instalarse en niveles de contaminación medio, alto y extra alto, para montaje horizontal y vertical, con boquillas en porcelana gris de 110kV y 150kV NBAI, para una altitud de operación hasta 2500m.s.n.m., descripciones cortas de CFE: CP2M-7.96-50-110, CP2M-7.96-100-110, CP2M-7.96-150-110, CP2M-7.96-200-110, CP2A-7.96-50-110, CP2A-7.96-100-110, CP2A-7.96-150-110, CP2A-7.96-200-110, CP2E-7.96-50-110, CP2E-7.96-100-110, CP2E-7.96-150-110, CP2E-7.96-200-110, CP2M-13.28-50-150, CP2M-13.28-100-150, CP2M-13.28-150-150, CP2M-13.28-200-150, CP2A-13.28-50-150, CP2A-13.28-100-150, CP2A-13.28-150-150, CP2A-13.28-200-150, CP2E-13.28-50-150, CP2E-13.28-100-150, CP2E-13.28-150-150 y CP2E-13.28-200-150, respectivamente, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	28-03-2017	09-08-2030	HERONG ELECTRIC CO.,LTD	HERONG	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitor de potencia (unidad capacitiva), sin fusible interno, para servicio intemperie, con tensiones nominales de 7.96kV y 13.28kV, con potencias de 50kVAr, 100kVAr, 150kVAr y 200kVAr, 60Hz, con resistor interno de descarga, diseñados para instalarse en niveles de contaminación medio, alto y extra alto, para montaje horizontal y vertical, con boquillas en porcelana gris de 110kV y 150kV NBAI, para una altitud de operación hasta 2500m.s.n.m., descripciones cortas de CFE: CP2M-7.96-50-110, CP2M-7.96-100-110, CP2M-7.96-150-110, CP2M-7.96-200-110, CP2A-7.96-50-110, CP2A-7.96-100-110, CP2A-7.96-150-110, CP2A-7.96-200-110, CP2E-7.96-50-110, CP2E-7.96-100-110, CP2E-7.96-150-110, CP2E-7.96-200-110, CP2M-13.28-50-150, CP2M-13.28-100-150, CP2M-13.28-150-150, CP2M-13.28-200-150, CP2A-13.28-50-150, CP2A-13.28-100-150, CP2A-13.28-150-150, CP2A-13.28-200-150, CP2E-13.28-50-150, CP2E-13.28-100-150, CP2E-13.28-150-150 y CP2E-13.28-200-150, respectivamente, HERONG, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1647	K311X-16-E/7121	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-13200-120/240 (±2 X2.5%); DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-13200-120/240 (±2 X2.5%); DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1648	K311X-16-E/7122	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1649	K311X-16-E/7125	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido, D3-30-13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); DC3-30-13200-220Y/127 (±2 X 2.5) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido, D3-30-13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); DC3-30-13200-220Y/127 (±2 X 2.5) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1650	K3112-24-E/7096	Capacitor de potencia monofásico de una y dos boquillas con tensiones de 7.96, 12.27, 13.28, 13.8, 14.40 y 19.92 kV, con potencias de 50, 100, 150, 200 y 300 kVAR, nivel de contaminación de acuerdo a los planos aprobados CMP1B-FR-AFSI-1-14 y CMP2B-FR-AFSI-1-14, modelo FR-AFSI-1-14 una y dos boquillas, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	30-01-2024	30-01-2027	COMPENSACION REACTIVA INGENIERIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CRIMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitor de potencia monofásico de una y dos boquillas con tensiones de 7.96, 12.27, 13.28, 13.8, 14.40 y 19.92 kV, con potencias de 50, 100, 150, 200 y 300 kVAR, nivel de contaminación de acuerdo a los planos aprobados CMP1B-FR-AFSI-1-14 y CMP2B-FR-AFSI-1-14, modelo FR-AFSI-1-14 una y dos boquillas, CRIMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1651	K311X-16-E/7124	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	24-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1652	K311X-16-E/7126	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido, D3-45-13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); DC3-45-13200-220Y/127 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido, D3-45-13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); DC3-45-13200-220Y/127 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1653	K311X-16-E/7127	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5); DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5); DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1654	K311X-16-E/7128	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, D3SS-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	19-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, D3SS-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1655	K311X-16-E/7129	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido D1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1656	K311X-16-E/7130	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1657	K311X-16-E/7131	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-75-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-75-13200-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-75-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-75-13200-120/240 (±2 X 2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1658	K311X-16-E/7134	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1659	K311X-16-E/7132	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y costa D3-150-33000-220Y/127 (±2 X 2.5%); DC3-150-33000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y costa D3-150-33000-220Y/127 (±2 X 2.5%); DC3-150-33000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1660	K311X-16-E/7133	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido D3-112.5-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal y cálido D3-112.5-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1661	K311D-23-E/7135	Transformador de distribución tipo poste D1-50-13200YT/7620-120/240 serie DCN615; DC1-50-13200YT/7620-120/240 serie DCC615; DA1-50-13200YT/7620-120/240 serie DAN615, DAC1-50-13200YT/7620-120/240 serie DAC615, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-50-13200YT/7620-120/240 serie DCN615; DC1-50-13200YT/7620-120/240 serie DCC615; DA1-50-13200YT/7620-120/240 serie DAN615, DAC1-50-13200YT/7620-120/240 serie DAC615, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1662	K311D-16-E/7136	Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DCN650; DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DAN650 ; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DCC650; DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DAC650 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DCN650; DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DAN650 ; DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DCC650; DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 serie DAC650 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1663	K311D-16-E/7137	Transformador de distribución tipo poste D1-10-33000YT/19050-120/240 serie DCN647, DA1-10-33000YT/19050-120/240 serie DAN647, DC1-10-33000YT/19050-120/240 serie DCC647, DAC1-10-33000YT/19050-120/240 serie DAC647 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	30-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D1-10-33000YT/19050-120/240 serie DCN647, DA1-10-33000YT/19050-120/240 serie DAN647, DC1-10-33000YT/19050-120/240 serie DCC647, DAC1-10-33000YT/19050-120/240 serie DAC647 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1664	K311P-16-E/7143	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa; descripción corta: D1-100-13200-120/240; DC1-100-13200-120/240; modelo F177 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa; descripción corta: D1-100-13200-120/240; DC1-100-13200-120/240; modelo F177 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1665	K311P-17-E/7144	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-10-22860YT/13200-120/240; DC1-10-22860YT/13200-120/240; DA1-10-22860YT/13200-120/240; DAC1-10-22860YT/13200-120/240; modelo K108 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-10-22860YT/13200-120/240; DC1-10-22860YT/13200-120/240; DA1-10-22860YT/13200-120/240; DAC1-10-22860YT/13200-120/240; modelo K108 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1666	K311P-17-E/7150	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-45-23000-220Y/127; DC3-45-23000-220Y/127; modelo N229 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-45-23000-220Y/127; DC3-45-23000-220Y/127; modelo N229 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1667	K311P-16-E/7145	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200YT/7620-120/240; DC1-75-13200YT/7620-120/240; modelo F183 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	19-10-2016	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200YT/7620-120/240; DC1-75-13200YT/7620-120/240; modelo F183 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1668	K311P-17-E/7146	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-25-22860YT/13200-120/240; DC1-25-22860YT/13200-120/240; DA1-25-22860YT/13200-120/240; DAC1-25-22860YT/13200-120/240; modelo K110 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-25-22860YT/13200-120/240; DC1-25-22860YT/13200-120/240; DA1-25-22860YT/13200-120/240; DAC1-25-22860YT/13200-120/240; modelo K110 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1669	K311P-17-E/7147	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-10-23000-120/240; DC1-10-23000-120/240; DA1-10-23000-120/240; DAC1-10-23000-120/240; modelo K115 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-10-23000-120/240; DC1-10-23000-120/240; DA1-10-23000-120/240; DAC1-10-23000-120/240; modelo K115 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1670	K311P-18-E/7148	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-23000-120/240; DC1-25-23000-120/240; DA1-25-23000-120/240; DAC1-25-23000-120/240; modelo K117 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-23000-120/240; DC1-25-23000-120/240; DA1-25-23000-120/240; DAC1-25-23000-120/240; modelo K117 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1671	K311P-17-E/7149	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-30-23000-220Y/127; DC3-30-23000-220Y/127; modelo N228 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-30-23000-220Y/127; DC3-30-23000-220Y/127; modelo N228 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1672	K311P-17-E/7151	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-112,5-23000-220Y/127; DC3-112,5-23000-220Y/127; modelo N231 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-112,5-23000-220Y/127; DC3-112,5-23000-220Y/127; modelo N231 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1673	K311P-17-E/7152	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-25-33000-120/240; DC1-25-33000-120/240; DA1-25-33000-120/240; DAC1-25-33000-120/240; modelo O078 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa, clima cálido y autoprotegido; descripción corta: D1-25-33000-120/240; DC1-25-33000-120/240; DA1-25-33000-120/240; DAC1-25-33000-120/240; modelo O078 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1674	K311P-17-E/7153	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y autoprotegido; descripción corta: D1-37,5-33000-120/240; DC1-37,5-33000-120/240; DA1-37,5-33000-120/240; DAC1-37,5-33000-120/240; modelo O079 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y autoprotegido; descripción corta: D1-37,5-33000-120/240; DC1-37,5-33000-120/240; DA1-37,5-33000-120/240; DAC1-37,5-33000-120/240; modelo O079 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1675	K311P-17-E/7154	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y autoprotegido; descripción corta: D1-50-33000-120/240; DC1-50-33000-120/240; DA1-50-33000-120/240; DAC1-50-33000-120/240; modelo O080 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y autoprotegido; descripción corta: D1-50-33000-120/240; DC1-50-33000-120/240; DA1-50-33000-120/240; DAC1-50-33000-120/240; modelo O080 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1676	K311P-17-E/7155	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y tipo costa; descripción corta: D1-75-33000-120/240; DC1-75-33000-120/240; modelo O081 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y tipo costa; descripción corta: D1-75-33000-120/240; DC1-75-33000-120/240; modelo O081 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1677	K311P-17-E/7156	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y tipo costa; descripción corta: D1-50-33000YT/19050-120/240; DC1-50-33000YT/19050-120/240; modelo O086 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-07-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y tipo costa; descripción corta: D1-50-33000YT/19050-120/240; DC1-50-33000YT/19050-120/240; modelo O086 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1678	K311P-17-E/7157	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-33000YT/19050-120/240; DC1-75-33000YT/19050-120/240; modelo O087 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-07-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-33000YT/19050-120/240; DC1-75-33000YT/19050-120/240; modelo O087 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1679	K311P-17-E/7159	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-100-33000YT/19050-240/120; modelo Q109 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-100-33000YT/19050-240/120; modelo Q109 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1680	K311P-19-E/7160	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-33000-220Y/127; DC3-75-33000-220Y/127; modelo R223 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-75-33000-220Y/127; DC3-75-33000-220Y/127; modelo R223 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1681	K311P-17-E/7161	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R229 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R229 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1682	K311P-17-E/7162	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-33000-220Y/127; DC3-112,5-33000-220Y/127; modelo R231 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	21-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-33000-220Y/127; DC3-112,5-33000-220Y/127; modelo R231 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1683	K311P-17-E/7163	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; modelo U043 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; modelo U043 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1684	K311B-19-E/7165	Tapa y aro 84A de material polimérico para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	23-07-2019	09-08-2030	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V.	PYPCO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84A de material polimérico para arroyo, PYPCO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1685	K3111-25-E/7109	Abrazaderas AG: 1 AG, 2 AG, 3 AG, 4AG. Catálogos: AAG-1, AAG-2, AAG-3, AAG-4., 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	18-02-2025	18-02-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas AG: 1 AG, 2 AG, 3 AG, 4AG. Catálogos: AAG-1, AAG-2, AAG-3, AAG-4., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1686	K311B-19-E/7166	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	23-07-2019	09-08-2030	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V.	PYPCO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, PYPCO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1687	K3111-24-E/7110	Abrazaderas BS: 1 BS, 2 BS, 3 BS. Catálogos: ABS-1, ABS-2 y ABS-3., 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	26-09-2024	26-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BS: 1 BS, 2 BS, 3 BS. Catálogos: ABS-1, ABS-2 y ABS-3., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1688	K3111-24-E/7111	Abrazaderas BD: 1BD, 2BD y 3BD. Catálogos ABD-1, ABD-2 y ABD-3, 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	26-09-2024	26-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BD: 1BD, 2BD y 3BD. Catálogos ABD-1, ABD-2 y ABD-3, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1689	K3111-24-E/7112	Placa PR. Catálogo: PPR, 2C900-89, EDICIÓN AGOSTO 2019, Placa PR	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PR. Catálogo: PPR, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1690	K3111-24-E/7113	Placa PC: 1PC y 2PC. Catálogos: PPC-1 y PPC-2, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PC: 1PC y 2PC. Catálogos: PPC-1 y PPC-2, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1691	K3111-24-E/7114	Ojo RE. Catálogo: ORE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE. Catálogo: ORE, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1692	K3111-24-E/7116	Tirantes H: H1, H2 y H3. Catálogos: TH-1, TH-2 y TH-3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes H: H1, H2 y H3. Catálogos: TH-1, TH-2 y TH-3, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1693	K3111-24-E/7115	Moldura RE. Catálogo: MRE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Moldura RE. Catálogo: MRE, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1694	K3111-24-E/7117	Soporte CV1. Catálogo: SCV-1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Soporte CV1. Catálogo: SCV-1, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1695	K311X-16-E/7167	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	20-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1696	K311P-16-E/7168	Módulo fotovoltaico de silicio policristalino de 255 W, de 60 celdas (6x10), tensión de circuito abierto 36.4 Vcd, tensión de operación óptima (Vmpp) 30.70 Vcd, corriente de corto circuito (Isc) 8.80 A, corriente de operación óptima (Impp) 8.30 A, temperatura de operación -40 a +90 °C, tensión máxima del sistema 600 Vcd, clasificación de fuego: clase C, dimensiones del módulo 1640 x 992 x 40 mm, masa aproximada 18.5 kg, modelo S60PC-255, G0100-30, EDICIÓN OCTUBRE 2015, Pruebas a Modulos Fotovoltaicos	22-04-2016	09-08-2030	SOLARTEC, S.A.P.I. DE C.V.	SOLARTEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Módulo fotovoltaico de silicio policristalino de 255 W, de 60 celdas (6x10), tensión de circuito abierto 36.4 Vcd, tensión de operación óptima (Vmpp) 30.70 Vcd, corriente de corto circuito (Isc) 8.80 A, corriente de operación óptima (Impp) 8.30 A, temperatura de operación -40 a +90 °C, tensión máxima del sistema 600 Vcd, clasificación de fuego: clase C, dimensiones del módulo 1640 x 992 x 40 mm, masa aproximada 18.5 kg, modelo S60PC-255, SOLARTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1697	K3112-20-E/7170	Apartarrayos de óxidos metálicos, clase 1,corriente nominal 10 kA y tensiones nominales de 10 kV, 12 kV, 18 kV, 21 kV, 27 kV y 30 kV descripción corta CFE: ADOM-10,ADOM-12, ADOM-18, ADOM-21, ADOM-27, ADOM-30, ADOM-C-10, ADOM-C-12, ADOM-C-18, ADOM-C-21, ADOM-C-27, ADOM-C-30 con envolvente polimérica de hule silicón para aplicaciones en zonas normales y de contaminación, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	18-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	APP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos, clase 1,corriente nominal 10 kA y tensiones nominales de 10 kV, 12 kV, 18 kV, 21 kV, 27 kV y 30 kV descripción corta CFE: ADOM-10,ADOM-12, ADOM-18, ADOM-21, ADOM-27, ADOM-30, ADOM-C-10, ADOM-C-12, ADOM-C-18, ADOM-C-21, ADOM-C-27, ADOM-C-30 con envolvente polimérica de hule silicón para aplicaciones en zonas normales y de contaminación, APP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1698	K3115-17-E/7171	Equipo de onda portadora para linea de alta tensión (OPLAT), modelo e-terragridcom T390, U4000-10, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Equipo de Onda Portadora para Líneas de Alta Tensión	28-08-2017	09-08-2030	GRID SOLUTIONS SAS	ALSTOM	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de onda portadora para linea de alta tensión (OPLAT), modelo e-terragridcom T390, ALSTOM, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1699	K3112-18-E/7172	Medidor multifunción modelo CP-14-16SAI, clase de medidor 30 (200) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 4 hilos, 3 elementos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, Hz, F.P. con medición en puntos de compensación reactiva, para facturación clientes media tensión menor que 750 kW, sin calidad de energía, con puerto de comunicación Ethernet (opcional), forma 16S, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	16-03-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor multifunción modelo CP-14-16SAI, clase de medidor 30 (200) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 4 hilos, 3 elementos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, Hz, F.P. con medición en puntos de compensación reactiva, para facturación clientes media tensión menor que 750 kW, sin calidad de energía, con puerto de comunicación Ethernet (opcional), forma 16S, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1700	K311P-19-E/7169	Aislador tipo poste para sistemas con tensiones nominales de 115 kV y 138 kV; para montaje en poste de acero y madera, para zonas de contaminación, con envolvente de hule silicón, núcleo de fibra de vidrio, herraje de acero galvanizado y con distancia especifica de fuga igual o mayor a 31 mm/kV. Descripciones cortas de CFE: 115PAHG1, 115PAHG2, 115PAHG3, 115PMHG1, 115PMHG2, 115PMHG3,138PAHG1, 138PAHG2, 138PAHG3, 138PMHG1, 138PMHG2 y 138PMHG3, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	31-05-2019	09-08-2030	ZIBO TAIGUANG ELECTRICAL EQUIPMENT FACTORY	ZIBO	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste para sistemas con tensiones nominales de 115 kV y 138 kV; para montaje en poste de acero y madera, para zonas de contaminación, con envolvente de hule silicón, núcleo de fibra de vidrio, herraje de acero galvanizado y con distancia especifica de fuga igual o mayor a 31 mm/kV. Descripciones cortas de CFE: 115PAHG1, 115PAHG2, 115PAHG3, 115PMHG1, 115PMHG2, 115PMHG3,138PAHG1, 138PAHG2, 138PAHG3, 138PMHG1, 138PMHG2 y 138PMHG3, ZIBO, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1701	K3112-18-E/7173	Medidor multifunción modelo CP-14-9SAI, clase de medidor 2.5 (20)A, 120-480V, 60 Hz, 3 estatores, 4 hilos, 3 elementos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, Hz, F.P. con medición en puntos de compensación reáctica, facturación clientes de media tensión menores a 750 kW, sin calidad de energía, con puerto de comunicación Ethernet (opcional), forma 9S, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	16-03-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor multifunción modelo CP-14-9SAI, clase de medidor 2.5 (20)A, 120-480V, 60 Hz, 3 estatores, 4 hilos, 3 elementos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, Hz, F.P. con medición en puntos de compensación reáctica, facturación clientes de media tensión menores a 750 kW, sin calidad de energía, con puerto de comunicación Ethernet (opcional), forma 9S, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1702	K3111-16-E/7178	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" para ductos enterrados y de transición en diámetro nominal de 300 mm color rojo, negro y naranja, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	09-05-2016	09-08-2030	ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADS MEXICANA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" para ductos enterrados y de transición en diámetro nominal de 300 mm color rojo, negro y naranja, ADS MEXICANA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1703	K3111-17-E/7179	Conectador mecánico aéreo con rango de conexión principal 33.62 - 126.8 mm2 (2 - 250 AWG) y derivación 5.26 - 21.15 mm2 (10 - 4 AWG), catálogo MT4PC, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico aéreo con rango de conexión principal 33.62 - 126.8 mm2 (2 - 250 AWG) y derivación 5.26 - 21.15 mm2 (10 - 4 AWG), catálogo MT4PC, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1704	K3111-17-E/7180	Conectador mecánico aéreo con rango de conexión 8.37 - 21.15 mm2 (8 - 4 SOL) 8.37 - 13.30 mm2 (8 - 6 TRE) catalogo: IPC01P2B, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico aéreo con rango de conexión 8.37 - 21.15 mm2 (8 - 4 SOL) 8.37 - 13.30 mm2 (8 - 6 TRE) catalogo: IPC01P2B, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1705	K3112-17-E/7182	Transformador de potencial inductivo, modelo EOF123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 550 kV INT. / 650 kV EXT., clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, capacidad térmica 1500 VA, factor de sobretensión 1.2 Vn permanente y 1.9 Vn 60 s, distancia especifica mínima de fuga 31 mm/kV fase-fase, nivel de contaminación ALTO, altitud de instalación más de 2,500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	27-03-2017	09-08-2030	PFIFFNER INSTRUMENT TRANSFORMERS, LTD	PFIFFNER	SUIZA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo EOF123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 550 kV INT. / 650 kV EXT., clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, capacidad térmica 1500 VA, factor de sobretensión 1.2 Vn permanente y 1.9 Vn 60 s, distancia especifica mínima de fuga 31 mm/kV fase-fase, nivel de contaminación ALTO, altitud de instalación más de 2,500 m.s.n.m., PFIFFNER, Fabricado en Suiza	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1706	K311F-16-E/7183	Equipo inversor modelos INGECON SUN 2.5 TLM, 3.68 TLM, 4.6 TLM, 5.0 TLM, 6.0 TLM, 2.7 TLM, 3.0 TLM, 3.3 TLM Y 5.5 TLM. Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior, U0000-30, SEPTIEMBRE 2015, Pruebas a Inversores de Baja Tensión con Capacidad hasta 30 kW para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados	16-05-2016	09-08-2030	INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	INGETEAM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo inversor modelos INGECON SUN 2.5 TLM, 3.68 TLM, 4.6 TLM, 5.0 TLM, 6.0 TLM, 2.7 TLM, 3.0 TLM, 3.3 TLM Y 5.5 TLM. Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior, INGETEAM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1707	K311V-16-E/7185	Módulos fotovoltaicos de silicio policristalino, tipo PLM-255P-60, potencia nominal (Pmax) 255 W, tensión a circuito abierto (Voc) 38.59 V, tensión de potencia máxima (VPmax) 31.18 V, corriente de corto circuito (Isc) 8.72 A, corriente máxima de potencia (IPmax) 8.18 A , rango de tolerancia de la potencia + 3 %, tensión máxima de sistema (c.d.) 1000 V, resistencia al viento 2400 Pa, masa 18.5 kg, dimensión del módulo 1640 X 990 X 45 mm, dimensión de celda 156 x 156 mm, clase de aplicación “A”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25 ºC, número de celdas 60, G0100-30, EDICIÓN OCTUBRE 2015, Pruebas a Modulos Fotovoltaicos	18-05-2016	09-08-2030	SOLAREVER TECNOLOGÍA DE AMÉRICA, S.A DE C.V.	MASE ENERGY y Diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulos fotovoltaicos de silicio policristalino, tipo PLM-255P-60, potencia nominal (Pmax) 255 W, tensión a circuito abierto (Voc) 38.59 V, tensión de potencia máxima (VPmax) 31.18 V, corriente de corto circuito (Isc) 8.72 A, corriente máxima de potencia (IPmax) 8.18 A , rango de tolerancia de la potencia + 3 %, tensión máxima de sistema (c.d.) 1000 V, resistencia al viento 2400 Pa, masa 18.5 kg, dimensión del módulo 1640 X 990 X 45 mm, dimensión de celda 156 x 156 mm, clase de aplicación “A”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25 ºC, número de celdas 60, MASE ENERGY y Diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1708	K3111-16-E/7191	Adaptador de tierra para cable, clase 1A, código H00 a H09, catálogo GD1, con ingeniería proporcionada por ARDRY TRADING CO, INC., 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	29-06-2016	09-08-2030	TAIMOLD ELECTRICAL, LTD.	CABLEMATE	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Adaptador de tierra para cable, clase 1A, código H00 a H09, catálogo GD1, con ingeniería proporcionada por ARDRY TRADING CO, INC., CABLEMATE, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1709	K3111-16-E/7200	Vehiculo con Grúa Hidráulica Articulada de 3t, Modelo F85B.0.23, P0000-36 , EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Vehículo con Grúa Hidráulica Articulada de 3t	30-05-2016	09-08-2030	Fassi Gru S.P.A.	FASSI	ITALIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Vehiculo con Grúa Hidráulica Articulada de 3t, Modelo F85B.0.23, FASSI, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1710	K311D-16-E/7189	UTR´p Unidad terminal remota tipo poste modelos MUTR8E6C3A y MUTR16E12C12A, VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	06-10-2016	09-08-2030	SCADATEK S.A. DE C.V.	SCADATEK	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	UTR´p Unidad terminal remota tipo poste modelos MUTR8E6C3A y MUTR16E12C12A, SCADATEK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1711	K311D-16-E/7188	UTR´p unidad terminal remota tipo poste modelos MUTR8E6C3A y MUTR16E12C12A (con seccionador trifásico en SF6 para abrir con carga, modelos: LFG-15ERA141B, LFG-15ERA141B-E, LFG-25ERA141B, LFG-25ERA141B-E, LFG-35ERE141B y LFG-35ERE141B-E, marca YASKAWA), VP000-59, EDICIÓN DICIEMBRE 2000, Equipos de Seccionamiento Automático para Redes de Distribución (SSAD)	06-10-2016	09-08-2030	SCADATEK S.A. DE C.V.	SCADATEK	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	UTR´p unidad terminal remota tipo poste modelos MUTR8E6C3A y MUTR16E12C12A (con seccionador trifásico en SF6 para abrir con carga, modelos: LFG-15ERA141B, LFG-15ERA141B-E, LFG-25ERA141B, LFG-25ERA141B-E, LFG-35ERE141B y LFG-35ERE141B-E, marca YASKAWA), SCADATEK, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1712	K3112-17-E/7194	Transformador de corriente: modelo JOF-123; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; NBAI INT./EXT. 550/650 kV; corriente térmica permanente 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1S; clase y carga de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	27-03-2017	09-08-2030	PFIFFNER INSTRUMENT TRANSFORMERS, LTD	PFIFFNER	SUIZA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de corriente: modelo JOF-123; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; NBAI INT./EXT. 550/650 kV; corriente térmica permanente 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1S; clase y carga de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m., PFIFFNER, Fabricado en Suiza	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1713	K3111-16-E/7196	Vehiculo con grúa Hidráulica Articulada de 6t Modelos: F155A.0.23 y F155A.2.23, P0000-44 , EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Vehículo con Grúa Hidráulica Articulada de 6 t	25-05-2016	09-08-2030	Fassi Gru S.P.A.	FASSI	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Vehiculo con grúa Hidráulica Articulada de 6t Modelos: F155A.0.23 y F155A.2.23, FASSI, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1714	K3111-16-E/7197	Charola de aluminio aleación T6063 tramos recto soporte tipo escalera clasificación12A. CATALOGO BASOR, TR ZMX 6X4.1/2-9-144 CODIGO. 2/8266, Ancho 152.4mm (6") Peralte 114.3mm (4 ½) Longitud 3660 mm Espaciamiento entre peldaños 228.6 mm (9"); TR ZMX 12X4-1/2-9-144 AL CÓDIGO 2/8268; Ancho 304.8mm (12") Peralte 114.3mm (4 ½) Longitud 3660 mm Espaciamiento entre peldaños 228.6 mm (9"); TR ZMX 24X4 , 1/2-9--144 AL CODIGO 2/8272, Ancho 609.6mm (24") Peralte 114.3mm (4 ½) Longitud 3660 mm Espaciamiento entre peldaños 228.6 mm (9"), 57000-59, EDICIÓN AGOSTO 1996, Charolas para Cables Conductores de Fuerza y Control	26-05-2016	09-08-2030	BASOR MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	BE BASOR ELECTRC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Charola de aluminio aleación T6063 tramos recto soporte tipo escalera clasificación12A. CATALOGO BASOR, TR ZMX 6X4.1/2-9-144 CODIGO. 2/8266, Ancho 152.4mm (6") Peralte 114.3mm (4 ½) Longitud 3660 mm Espaciamiento entre peldaños 228.6 mm (9"); TR ZMX 12X4-1/2-9-144 AL CÓDIGO 2/8268; Ancho 304.8mm (12") Peralte 114.3mm (4 ½) Longitud 3660 mm Espaciamiento entre peldaños 228.6 mm (9"); TR ZMX 24X4 , 1/2-9--144 AL CODIGO 2/8272, Ancho 609.6mm (24") Peralte 114.3mm (4 ½) Longitud 3660 mm Espaciamiento entre peldaños 228.6 mm (9"), BE BASOR ELECTRC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1715	K311D-17-E/7206	Transformador trifásico tipo sumergible de 300 kVA para distribución subterránea D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127, Orden PKS663 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Material del tanque: acero al carbon (oficio OC-655/16) , K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	24-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible de 300 kVA para distribución subterránea D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127, Orden PKS663 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), Material del tanque: acero al carbon (oficio OC-655/16) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1716	K311D-22-E/7208	Transformador Monofásico Tipo Pedestal para Distribución Subterránea D1SP-100-33000YT/19050-240/120. Orden PCL634, DTM1SP-100-33000YT/19050-240/120. Orden PAL634 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16). , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Monofásico Tipo Pedestal para Distribución Subterránea D1SP-100-33000YT/19050-240/120. Orden PCL634, DTM1SP-100-33000YT/19050-240/120. Orden PAL634 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16). , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1717	K311D-23-E/7209	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-13200YT/7620-240/120, orden PCL650, DT1SP-25-13200YT/7620-240/120, orden PAL650 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-13200YT/7620-240/120, orden PCL650, DT1SP-25-13200YT/7620-240/120, orden PAL650 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1718	K311D-23-E/7210	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120, orden PCL651; DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120, Orden PAL651, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120, orden PCL651; DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120, Orden PAL651, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1719	K311D-23-E/7211	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-13200YT/7620-240/120, orden PCL652; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120, orden PAL652, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-13200YT/7620-240/120, orden PCL652; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120, orden PAL652, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1720	K311D-22-E/7212	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-22860YT/13200-240/120 serie PCL672, DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 serie PAL672 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-22860YT/13200-240/120 serie PCL672, DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 serie PAL672 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1721	K311D-22-E/7213	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-33000YT/19050-240/120, orden PCL632, DTM1SP-50-33000YT/19050-240/120. Orden PAL632 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-33000YT/19050-240/120, orden PCL632, DTM1SP-50-33000YT/19050-240/120. Orden PAL632 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1722	K311D-22-E/7215	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-22860YT/13200-240/120. serie PCL674, DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120. serie PAL674; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-22860YT/13200-240/120. serie PCL674, DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120. serie PAL674; (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1723	K311D-22-E/7214	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-33000YT/19050-240/120. Orden PCL630, DT1SP-25-33000YT/19050-240/120. Orden PAL630 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-33000YT/19050-240/120. Orden PCL630, DT1SP-25-33000YT/19050-240/120. Orden PAL630 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1724	K3112-18-N/7205	Cable de potencia hasta 30 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio con ó sin elemento bloqueador hasta 630 mm2, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR 105 °C) alto modulo, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre y cinta de cobre, con ó sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua, cubierta externa de polietileno alta densidad, IEC 60502-2, EDITION 3.0 2014, POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1kV (Um=1.2kV) UP TO 30kV (Um=36kV) PART 2: CABLES FOR RATED VOLTAGES FROM 6kV (Um=7.2kV) UP TO 30kV (Um=36kV)	24-01-2018	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cable de potencia hasta 30 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio con ó sin elemento bloqueador hasta 630 mm2, pantalla semiconductora sobre el conductor, aislamiento de etileno propileno de alto gradiente (HEPR 105 °C) alto modulo, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre y cinta de cobre, con ó sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua, cubierta externa de polietileno alta densidad, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1725	K3112-16-E/7203	Reactor limitador de corriente con núcleo de aire para niveles de tensión de 2.4 kV A 800 kV, con aisladores soporte, V0000-60, AGOSTO 1999, Reactores Limitadores de Corriente	31-05-2016	09-08-2030	ALSTOM GRID ENERGIA, LTDA .	ALSTOM	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Reactor limitador de corriente con núcleo de aire para niveles de tensión de 2.4 kV A 800 kV, con aisladores soporte, ALSTOM, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1726	K311D-22-E/7216	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120. Orden PCL631, DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120. Orden PAL631 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120. Orden PCL631, DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120. Orden PAL631 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16), PROLEC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1727	K311D-22-E/7217	Transformador Monofásico Tipo Pedestal para Distribución Subterránea D1SP-75-33000YT/19050-240/120. Orden PCL633, DTM1SP-75-33000YT/19050-240/120. Orden PAL633 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16). , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	15-03-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Monofásico Tipo Pedestal para Distribución Subterránea D1SP-75-33000YT/19050-240/120. Orden PCL633, DTM1SP-75-33000YT/19050-240/120. Orden PAL633 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). Material del tanque y gabinete Sustrato: Acero al Carbón (Of. OC-433/16). , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1728	K311D-17-E/7218	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-13200YT/7620-240/120, orden PCL654;DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120, orden PAL654, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	27-02-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-13200YT/7620-240/120, orden PCL654;DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120, orden PAL654, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1729	K311P-19-N/7227	Accesorios de aluminio, bronce y acero para herramientas aisladas o línea viva para los tipos escopeta, desconcertadora, universal, ajustables, portaconductores y pértigas telescópicas, IEC 60832-2, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working – Insulating Sticks and Attachable devices – part 02 Attachable devices	09-09-2019	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	CHANCE	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Accesorios de aluminio, bronce y acero para herramientas aisladas o línea viva para los tipos escopeta, desconcertadora, universal, ajustables, portaconductores y pértigas telescópicas, CHANCE, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1730	K311C-16-E/7221	Poste de concreto reforzado, normal, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600. Poste de concreto reforzado, tipo costa, PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600. Poste de concreto reforzado, grado 60, PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR60 13-600. , J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	13-06-2016	09-08-2030	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado, normal, PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 9-600, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600. Poste de concreto reforzado, tipo costa, PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 9C-600, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600. Poste de concreto reforzado, grado 60, PCRGR60 7-500, PCRGR60 9-600, PCRGR60 11-700, PCRGR60 12-750, PCRGR60 13-600. , MULTICRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1731	K3115-16-E/7219	Modulo de control y daquisición de datos MCAD modelo INGEPAC CD y MD de la familia EF, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	10-06-2016	09-08-2030	INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	INGETEAM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Modulo de control y daquisición de datos MCAD modelo INGEPAC CD y MD de la familia EF, INGETEAM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1732	K3115-16-E/7220	Servidor SCADA modelo INGESAS IC3, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	10-06-2016	09-08-2030	INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	INGETEAM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA modelo INGESAS IC3, INGETEAM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1733	K311J-17-E/7224	Transformador trifasico tipo pedestal de 150 kVA, Clase 15 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifasico tipo pedestal de 150 kVA, Clase 15 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1734	K311P-21-E/7229	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-50-22860YT/13200-120/240 SERIE 451399, DA1-50-22860YT/13200-120/240 SERIE 465167, MODELO K112, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-08-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-50-22860YT/13200-120/240 SERIE 451399, DA1-50-22860YT/13200-120/240 SERIE 465167, MODELO K112, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1735	K3153-16-E/7230	Watthorímetro monofásico electrónico para sistemas interactivos de medición de energía eléctrica, modelo EM102-2, clase del medidor 15(100) A, tensión 120 V, 60 Hz, 1 circuito de corriente, 2 hilos, 1 estator, clase de exactitud 0,5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos W, var, V, A, Hz, y F.P., Multi Payment System, tipo socket, forma 1 S, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	21-06-2016	09-08-2030	ELECTROMETER DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.	ELECTROMETER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Watthorímetro monofásico electrónico para sistemas interactivos de medición de energía eléctrica, modelo EM102-2, clase del medidor 15(100) A, tensión 120 V, 60 Hz, 1 circuito de corriente, 2 hilos, 1 estator, clase de exactitud 0,5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos W, var, V, A, Hz, y F.P., Multi Payment System, tipo socket, forma 1 S, ELECTROMETER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1736	K311P-17-E/7222	Postes de concreto reforzado: PCR 7-500, PCR 7C-500; PCR 9-400, PCR 9C-400; PCR 11-700, PCR 11C-700; PCR 11-500, PCR 11C-500; PCR-12-750, PCR 12C-750; PCR 13-600, PCR 13C-600; PCR-14-700, PCR-15-800, PCR GR60 7-500, PCR GR60 9-600, PCR GR60 11-700, PCR GR60 12-750 Y PCR GR60 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	25-09-2017	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado: PCR 7-500, PCR 7C-500; PCR 9-400, PCR 9C-400; PCR 11-700, PCR 11C-700; PCR 11-500, PCR 11C-500; PCR-12-750, PCR 12C-750; PCR 13-600, PCR 13C-600; PCR-14-700, PCR-15-800, PCR GR60 7-500, PCR GR60 9-600, PCR GR60 11-700, PCR GR60 12-750 Y PCR GR60 13-600, CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1737	K311J-17-E/7231	Transformador trifasico tipo pedestal de 300 kVA, clase 15 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifasico tipo pedestal de 300 kVA, clase 15 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1738	K311J-17-E/7232	Transformador Trifasico tipo Pedestal de 112.5 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Trifasico tipo Pedestal de 112.5 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1739	K3112-19-E/7247	Transformador de corriente tipo bushing, para clase de tensión máxima de operación 0.72 kV, nivel de aislamiento 10 kV, relación de transformación 600:5 /3000:5, clase de exactitud para para protección 10P20 50 VA / 10P20 200 y para medición 0.2 30 VA/ 0.2 50 VA, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	01-04-2019	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	EECORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente tipo bushing, para clase de tensión máxima de operación 0.72 kV, nivel de aislamiento 10 kV, relación de transformación 600:5 /3000:5, clase de exactitud para para protección 10P20 50 VA / 10P20 200 y para medición 0.2 30 VA/ 0.2 50 VA, EECORE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1740	K3153-18-E/7225	Medidor polifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-16SAI, clase de medidor 30(200) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, Demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 16 s, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o ethernet, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	02-11-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor polifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-16SAI, clase de medidor 30(200) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, Demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 16 s, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o ethernet, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1741	K3112-16-E/7202	Medidor monofasico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-1SA, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 1S, con dispositivo de desconección/reconección, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	15-11-2016	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor monofasico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-1SA, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 1S, con dispositivo de desconección/reconección, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1742	K3112-16-E/7201	Medidor trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-16SA, clase de Medidor 15(100) A, 120V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 16 s, con dispositivo de desconexicón/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	15-11-2016	09-08-2030	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-16SA, clase de Medidor 15(100) A, 120V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 16 s, con dispositivo de desconexicón/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1743	K3153-18-E/7226	Medidor polifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-9SAI, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet., G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	02-11-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor polifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-9SAI, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet., MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1744	K3153-18-E/7240	Medidor bifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-12SA, clase de Medidor 15(100)A, 120V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 12s, con dispositivo de desconexión/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	02-11-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor bifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición, modelo CP-14-12SA, clase de Medidor 15(100)A, 120V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 12s, con dispositivo de desconexión/reconexión, con comunicación por radiofrecuencia o Ethernet, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1745	K311V-18-N/7239	Conector de compresión modelo SC-90 de servicio ligero clase "C" con tensión tipo clase 3 para los rangos de conexión 6 a 8 AWG en Cu/Al para campo de aplicación hasta 600 V, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	05-07-2018	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conector de compresión modelo SC-90 de servicio ligero clase "C" con tensión tipo clase 3 para los rangos de conexión 6 a 8 AWG en Cu/Al para campo de aplicación hasta 600 V, SIGTRONIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1746	K311P-16-E/7250	Medidor electrónico monofásico de energía eléctrica para sistemas de infraestructura avanzada de medición tipo gabinete, modelo MCR-3G, clase 15 (100) A, 60 Hz, 1F. 2 hilos, 1 elemento, kh 1, clase de exactitud 0.5%, para valores instantáneos h, VarH, demanda, valores instantáneos h, Varh, V, I, Hz, P.F., con dispositivo de desconexión/reconexión , G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	06-08-2018	09-08-2030	PROTECSA INGENIERIA, S.A DE C.V.	PROTECSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor electrónico monofásico de energía eléctrica para sistemas de infraestructura avanzada de medición tipo gabinete, modelo MCR-3G, clase 15 (100) A, 60 Hz, 1F. 2 hilos, 1 elemento, kh 1, clase de exactitud 0.5%, para valores instantáneos h, VarH, demanda, valores instantáneos h, Varh, V, I, Hz, P.F., con dispositivo de desconexión/reconexión , PROTECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1747	K3153-16-E/7251	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo AM 300 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 2.5 (20) A, 120 V -480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz Y F.P. , tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 9S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNET para facturación clientes en media tensión con demanda menor que 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	09-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo AM 300 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 2.5 (20) A, 120 V -480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz Y F.P. , tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 9S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNET para facturación clientes en media tensión con demanda menor que 750 kW, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1748	K3153-16-E/7252	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 30 (200) A, 120 V - 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNET para facturación clientes en media tensión con demanda menor que 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	09-09-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 30 (200) A, 120 V - 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNET para facturación clientes en media tensión con demanda menor que 750 kW, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1749	K3111-16-E/7249	Aros de seguridad y perno receptáculo para watthorimetro, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	30-08-2016	09-08-2030	PROTECTOSEAL S.A DE C.V	PROTECTOSEAL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aros de seguridad y perno receptáculo para watthorimetro, PROTECTOSEAL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1750	K311J-16-E/7253	Tuberia Lisa de Polietileno de Alta Densidad Tipo II RD 17 y RD 19 de 32mm (1 1/4 pulgadas), 38mm (1 1/2 pugaldas), 50mm (2 pulgadas), 75mm (3 pulgadas), y 100mm (4 pulgadas) de diametro nominal color naranja, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	18-07-2016	09-08-2030	Poliductos y PVC del Sureste S.A. de C.V.	POLISUR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tuberia Lisa de Polietileno de Alta Densidad Tipo II RD 17 y RD 19 de 32mm (1 1/4 pulgadas), 38mm (1 1/2 pugaldas), 50mm (2 pulgadas), 75mm (3 pulgadas), y 100mm (4 pulgadas) de diametro nominal color naranja, POLISUR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1751	K3111-17-E/7256	Conectadores derivadores de aluminio a compresión tipo H bimetálicos clase A, catálogos: CDH 214, CDH 101, CDH 1010, CDH 202, CDH 2020, CDH 44, CDH 404, CDH 4020 y CDH 4040., NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	16-05-2017	09-08-2030	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact Connectors	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores derivadores de aluminio a compresión tipo H bimetálicos clase A, catálogos: CDH 214, CDH 101, CDH 1010, CDH 202, CDH 2020, CDH 44, CDH 404, CDH 4020 y CDH 4040., Valmact Connectors , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1752	K311P-17-E/7264	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000YT/19050-120/240; DC1-25-33000YT/19050-120/240; DA1-25-33000YT/19050-120/240; DAC1-25-33000YT/19050-120/240; modelo O084 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-33000YT/19050-120/240; DC1-25-33000YT/19050-120/240; DA1-25-33000YT/19050-120/240; DAC1-25-33000YT/19050-120/240; modelo O084 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1753	K3153-18-E/7258	Medidor para gabinete insertable monofasico para sistema de infraestructura avanzada de medicion, modelo CP-14-GA1, clase de medidor 15(100)A, 120V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantaneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, tipo gabinete, con dispositivo de desconexión/reconexión y gabinete modelo CP-14-CA1 para 12 y 24 medidores e indicadores de consumo modelo CP-14-IA1, con comunicación del sistema por RF y el indicador de consumo por PLC, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	11-11-2018	09-08-2030	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para gabinete insertable monofasico para sistema de infraestructura avanzada de medicion, modelo CP-14-GA1, clase de medidor 15(100)A, 120V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantaneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, tipo gabinete, con dispositivo de desconexión/reconexión y gabinete modelo CP-14-CA1 para 12 y 24 medidores e indicadores de consumo modelo CP-14-IA1, con comunicación del sistema por RF y el indicador de consumo por PLC, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1754	K3112-17-E/7195	Transformador de corriente, modelo JOF420G, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal, corriente térmica de cortocircuito 63 kA, 1s, clase y carga de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga de exactitud para protección 10P20, 100 VA, distancia de fuga 31 mm/kV fase a fase, altitud de instaleción hasta 2,500 m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	27-03-2017	09-08-2030	PFIFFNER INSTRUMENT TRANSFORMERS, LTD	PFIFFNER	SUIZA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo JOF420G, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño del equipo 420 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI INT/EXT 1425 kV, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal, corriente térmica de cortocircuito 63 kA, 1s, clase y carga de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga de exactitud para protección 10P20, 100 VA, distancia de fuga 31 mm/kV fase a fase, altitud de instaleción hasta 2,500 m, PFIFFNER, Fabricado en Suiza	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1755	K3111-16-N/7243	Batería tipo plomo-acido de válvula regulada, modelos: FT 12-100, FT 12-150 y FT 12-180, IEC 60896-21, EDITION 2004-02, STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES PART. 21 VALVE REGULATED TYPES-METHODES OF TEST	22-07-2016	09-08-2030	ANHUI LEOCH POWER SUPPLY CORP	LEOCH	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Batería tipo plomo-acido de válvula regulada, modelos: FT 12-100, FT 12-150 y FT 12-180, LEOCH, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1756	K3111-16-N/7242	Batería tipo plomo-acido de valvula regulada, modelos: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 OPzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500 Y 24 OPzV 3000, IEC 60896-21, EDITION 2004-02, STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES PART. 21 VALVE REGULATED TYPES-METHODES OF TEST	22-07-2016	09-08-2030	ANHUI LEOCH POWER SUPPLY CORP	LEOCH	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Batería tipo plomo-acido de valvula regulada, modelos: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 OPzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 7 OPzV 490, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500 Y 24 OPzV 3000, LEOCH, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1757	K311D-17-E/7271	Transformadores trifásicos tipo sumergible D3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; serie PKS622 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformadores trifásicos tipo sumergible D3SS-150-13200YT/7620-220Y/127; serie PKS622 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1758	K311D-17-E/7272	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120; serie PCL653, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120; serie PAL653 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120; serie PCL653, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120; serie PAL653 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1759	K311D-17-E/7273	Transformador trifásicos tipo sumergible D3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PKS620 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásicos tipo sumergible D3SS-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PKS620 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1760	K311D-16-E/7274	Transformadores de distribución tipo poste D1-50-33000YT/19050-120/240, serie DCN651; DA1-50-33000YT/19050-120/240, serie DAN651; DC1-50-33000YT/19050-120/240, serie DCC651; DAC1-50-33000YT/19050-120/240, serie DAC651; cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-06-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D1-50-33000YT/19050-120/240, serie DCN651; DA1-50-33000YT/19050-120/240, serie DAN651; DC1-50-33000YT/19050-120/240, serie DCC651; DAC1-50-33000YT/19050-120/240, serie DAC651; cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1761	K311D-17-E/7275	Transformador monofásicos tipo pedestal D1SP-25-22860YT/13200-240/120, serie PCL670, DTM1SP-25-22860YT/13200-240/120, serie PAL670 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásicos tipo pedestal D1SP-25-22860YT/13200-240/120, serie PCL670, DTM1SP-25-22860YT/13200-240/120, serie PAL670 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1762	K311D-17-E/7276	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 serie PCL671 ; DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 serie PAL671 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 serie PCL671 ; DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 serie PAL671 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1763	K311D-16-E/7283	Transformador de distribución tipo poste D3-112.5-13200-220Y/127; serie D3N659, DC3-112.5-13200-220Y/127; serie D3C659, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-112.5-13200-220Y/127; serie D3N659, DC3-112.5-13200-220Y/127; serie D3C659, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1764	K311D-16-E/7279	Transformador de distribución tipo poste D3-15-13200-220Y/127; serie D3N655 ; DC3-15-13200-220Y/127; serie D3C655 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-15-13200-220Y/127; serie D3N655 ; DC3-15-13200-220Y/127; serie D3C655 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1765	K311D-17-E/7280	Transformador de distribución tipo poste D3-30-13200-220Y/127; serie D3N656, DC3-30-13200-220Y/127; serie D3C656 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-30-13200-220Y/127; serie D3N656, DC3-30-13200-220Y/127; serie D3C656 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1766	K311D-16-E/7281	Transformador de distribución tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie D3N657 ; DC3-45-13200-220Y/127 serie D3C657 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie D3N657 ; DC3-45-13200-220Y/127 serie D3C657 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1767	K311D-16-E/7282	Transformador de distribución tipo poste D3-75-13200-220Y/127 serie D3N658 ; DC3-75-13200-220Y/127 serie D3C658 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste D3-75-13200-220Y/127 serie D3N658 ; DC3-75-13200-220Y/127 serie D3C658 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1768	K311D-17-E/7291	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-22860YT/13200-240/120; serie PCL673, DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120; serie PAL673; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-22860YT/13200-240/120; serie PCL673, DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120; serie PAL673; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1769	K311D-24-E/7294	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PK621, DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PK631; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PK621, DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 serie PK631; (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1770	K311X-16-E/7284	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	28-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-37.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1771	K311X-16-E/7285	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	16-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1772	K311X-16-E/7286	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1773	K311D-24-E/7290	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127 serie PK661; DTM3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127 serie PK671 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127 serie PK661; DTM3SPCA-112.5-22860YT/13200-220Y/127 serie PK671 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1774	K3112-16-E/7288	Microinversor, modelo MI-01-250 W. (El equipo se evaluó para uso interior), U0000-30, SEPTIEMBRE 2015, Pruebas a Inversores de Baja Tensión con Capacidad hasta 30 kW para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados	29-08-2016	09-08-2030	IUSASOL, S.A. DE C.V.	IUSASOL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Microinversor, modelo MI-01-250 W. (El equipo se evaluó para uso interior), IUSASOL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1775	K3111-16-E/7265	Poste de concreto reforzado tipo normal y contaminación grado 42: PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750,PCR 12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700 y PCR-15-800, poste de concreto reforzado grado 60: PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600 , J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto Reforzado	12-08-2016	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado tipo normal y contaminación grado 42: PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750,PCR 12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700 y PCR-15-800, poste de concreto reforzado grado 60: PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600 , CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1776	K3111-20-E/7267	Ancla C (C1 y C3) , 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	24-06-2020	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Centrifugados Mexicanos	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C (C1 y C3) , Centrifugados Mexicanos, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1777	K311P-21-E/7292	Subestación encapsulada en SF6, tensión nominal de 72.5 kV hasta 145 kV, corriente nominal hasta 3150 A y corto circuito hasta 40 kA, modelo 8DN8, VY200-40, EDICIÓN OCTUBRE 2018, Subestaciones Blindadas en Gas SF6 de 72.5 kV a 420 kV	20-05-2021	09-08-2030	SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG	SIEMENS ENERGY	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Subestación encapsulada en SF6, tensión nominal de 72.5 kV hasta 145 kV, corriente nominal hasta 3150 A y corto circuito hasta 40 kA, modelo 8DN8, SIEMENS ENERGY, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1778	K311P-16-N/7245	Familia de charolas ligera, estándar peralte especial P4, Peralte especial P5, Peralte especial P6 , NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	22-08-2016	09-08-2030	BTICINO DE MEXICO S.A. DE C.V.	BTICINO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de charolas ligera, estándar peralte especial P4, Peralte especial P5, Peralte especial P6 , BTICINO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1779	K311P-16-E/7241	Torres armadas de acero tubular AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D12-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	18-07-2016	09-08-2030	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CEBSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D12-04, CEBSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1780	K311C-16-E/7297	Perno DR - 16X356, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	23-08-2016	09-08-2030	ALTEN, S.A. DE C.V.	ALTEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno DR - 16X356, ALTEN , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1781	K311C-16-E/7293	Cruceta A3T 200, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	19-08-2016	09-08-2030	ALTEN, S.A. DE C.V.	ALTEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta A3T 200, ALTEN , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1782	K311C-16-E/7296	Tirante T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	23-08-2016	09-08-2030	ALTEN, S.A. DE C.V.	ALTEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante T2, ALTEN , Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1783	K3112-17-E/7277	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27/38 kV, 95/125/150 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, modelos VS, VL, VLS, VLT, VT, PS, PL, PLS, PLT y PT, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	13-06-2017	09-08-2030	G&W ELECTRIC, CO.	G&W	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27/38 kV, 95/125/150 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, modelos VS, VL, VLS, VLT, VT, PS, PL, PLS, PLT y PT, G&W, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1784	K311V-24-E/7313	Transformador de potencial inductivo modelo VRJ-24, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 14400:120V (120:1), FST 1.2 en forma permanente, distancia de fuga especifica 31 mm/kV f-f; altitud de instalación más de 2500 m s.n.m, velocidad de viento máxima de 160 km/h, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	29-10-2024	29-10-2027	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo modelo VRJ-24, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud para medición 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 14400:120V (120:1), FST 1.2 en forma permanente, distancia de fuga especifica 31 mm/kV f-f; altitud de instalación más de 2500 m s.n.m, velocidad de viento máxima de 160 km/h, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1785	K3112-16-E/7303	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	12-09-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1786	K3101-16-E/7299	Módulo Fotovoltaico de Silicio Policristalino, tipo JKM320PP-72, potencia nominal (Pmax) 320 W, tensión máxima (Vpm) 37.4 V, corriente máxima (Ipm) 8.56 A , tensión a circuito abierto (Voc) 46.4 V, corriente de corto circuito (Isc) 9.05 A, tolerancia de la potencia +3%, tensión máxima de sistema 1000 VCD, peso 26.5 kg, dimensión del módulo 1956 X 992 X 40 mm, clase de aplicación “A”, resistencia al fuego clase “C”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25°C, número de celdas 72, G0100-30, EDICIÓN OCTUBRE 2015, Pruebas a Modulos Fotovoltaicos	08-09-2016	09-08-2030	Jinko Solar Co., Ltd.	Jinko Solar	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulo Fotovoltaico de Silicio Policristalino, tipo JKM320PP-72, potencia nominal (Pmax) 320 W, tensión máxima (Vpm) 37.4 V, corriente máxima (Ipm) 8.56 A , tensión a circuito abierto (Voc) 46.4 V, corriente de corto circuito (Isc) 9.05 A, tolerancia de la potencia +3%, tensión máxima de sistema 1000 VCD, peso 26.5 kg, dimensión del módulo 1956 X 992 X 40 mm, clase de aplicación “A”, resistencia al fuego clase “C”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25°C, número de celdas 72, Jinko Solar, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1787	K3101-16-E/7300	Módulo Fotovoltaico de Silicio Policristalino, tipo JKM310PP-72, potencia nominal (Pmax) 310 W, tensión máxima (Vpm) 37.0 V, corriente máxima (Ipm) 8.38 A , tensión a circuito abierto (Voc) 45.9 V, corriente de corto circuito (Isc) 8.96 A, tolerancia de la potencia +3 %, tensión máxima de sistema 1000 VCD, peso 26.5 kg, dimensión del módulo 1956 X 992 X 40 mm, clase de aplicación “A”, resistencia al fuego clase “C”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25°C, número de celdas 72, G0100-30, EDICIÓN OCTUBRE 2015, Pruebas a Modulos Fotovoltaicos	08-09-2016	09-08-2030	Jinko Solar Co., Ltd.	Jinko Solar	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulo Fotovoltaico de Silicio Policristalino, tipo JKM310PP-72, potencia nominal (Pmax) 310 W, tensión máxima (Vpm) 37.0 V, corriente máxima (Ipm) 8.38 A , tensión a circuito abierto (Voc) 45.9 V, corriente de corto circuito (Isc) 8.96 A, tolerancia de la potencia +3 %, tensión máxima de sistema 1000 VCD, peso 26.5 kg, dimensión del módulo 1956 X 992 X 40 mm, clase de aplicación “A”, resistencia al fuego clase “C”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25°C, número de celdas 72, Jinko Solar, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1788	K3101-16-E/7301	Módulo Fotovoltaico de Silicio Policristalino, tipo JKM265P-60, potencia nominal (Pmax) 265 W, tensión máxima (Vpm) 31.4 V, corriente máxima (Ipm) 8.44 A , tensión a circuito abierto (Voc) 38.6 V, corriente de corto circuito (Isc) 9.03 A, tolerancia de la potencia + 3 %, tensión máxima de sistema 1000 VCD, peso 19 kg, dimensión del módulo 1650 X 992 X 40 mm, clase de aplicación “A”, resistencia al fuego clase “C”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25°C, número de celdas 60, G0100-30, EDICIÓN OCTUBRE 2015, Pruebas a Modulos Fotovoltaicos	08-09-2016	09-08-2030	Jinko Solar Co., Ltd.	Jinko Solar	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulo Fotovoltaico de Silicio Policristalino, tipo JKM265P-60, potencia nominal (Pmax) 265 W, tensión máxima (Vpm) 31.4 V, corriente máxima (Ipm) 8.44 A , tensión a circuito abierto (Voc) 38.6 V, corriente de corto circuito (Isc) 9.03 A, tolerancia de la potencia + 3 %, tensión máxima de sistema 1000 VCD, peso 19 kg, dimensión del módulo 1650 X 992 X 40 mm, clase de aplicación “A”, resistencia al fuego clase “C”, irradiancia 1000 W/m2 , temperatura 25°C, número de celdas 60, Jinko Solar, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1789	K3112-16-E/7305	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones; D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	19-09-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones; D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1790	K3112-16-E/7308	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	19-09-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , MCE, FABRICADA EN MEXICO	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1791	K3112-16-E/7306	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	25-09-2018	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-225-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, FABRICADA EN MEXICO	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1792	K3112-16-E/7307	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de Acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	12-09-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de Acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, FABRICADA EN MEXICO	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1793	K3112-16-E/7309	Transformador de distribución tipo poste, normal y cálido, D3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DC3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-09-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, normal y cálido, D3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DC3-75-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1794	K3112-16-E/7311	Transformador de distribución tipo poste, normal y cálido, D3-112.5-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DC3-112.5-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-09-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, normal y cálido, D3-112.5-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); DC3-112.5-13200-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, FABRICADA EN MEXICO	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1795	K311X-21-E/7322	Postes de concreto reforzado PCR-6-900, PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 9-600, PCR 9C-600, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 12-1250,, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14-700 y PCR 15-800., J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	04-10-2021	09-08-2030	MAYOREO DE CONCRETO Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MACODE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado PCR-6-900, PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 9-600, PCR 9C-600, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 11-700, PCR 11C-700, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 12-1250,, PCR 13-600, PCR 13C-600, PCR 14-700 y PCR 15-800., MACODE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1796	K311K-17-E/7318	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, corrugado tipo "S" diámetro 50 mm color rojo, naranja y negro , DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	18-01-2017	09-08-2030	TUPSSAFLEX, S.A. DE C.V.	TUPSSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, corrugado tipo "S" diámetro 50 mm color rojo, naranja y negro , TUPSSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1797	K311X-21-E/7324	ANCLAS C (ANCLA C1 Y ANCLA C3) , 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	30-09-2021	09-08-2030	MAYOREO DE CONCRETO Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	MACODE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLAS C (ANCLA C1 Y ANCLA C3) , MACODE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1798	K311P-21-E/7316	Conjunto de suspensión vertical para un conductor por fase para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, (Figura 210). Conjunto de suspensión en "V" para un conductor por fase para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, (Figura 211). Conjunto de tensión para un conductor por fase con una cadena de aisladores para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, (Figura 215), 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	17-01-2022	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conjunto de suspensión vertical para un conductor por fase para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, (Figura 210). Conjunto de suspensión en "V" para un conductor por fase para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, (Figura 211). Conjunto de tensión para un conductor por fase con una cadena de aisladores para una tensión de 230 kV con anillo equipotencial, (Figura 215), PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1799	K311P-18-N/7254	Indicador de falla GCUIO-68, GCUIB200, GCUIB400, GCUIB600 y GCUIB800, catálogos: STLOXX-STHIXX, STVT, SCLOXX-SCHIXX, SCVT, SELOXX-SEHIXX, SLLOXX-SLHIXX, STHL y SFOC, GCUI0-68, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Indicador de Falla	29-10-2018	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Indicador de falla GCUIO-68, GCUIB200, GCUIB400, GCUIB600 y GCUIB800, catálogos: STLOXX-STHIXX, STVT, SCLOXX-SCHIXX, SCVT, SELOXX-SEHIXX, SLLOXX-SLHIXX, STHL y SFOC, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1800	K3112-16-E/7327	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	17-10-2016	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1801	K3111-20-E/7321	Conexiones de soldadura exotérmica para sistemas de puesta a tierra de líneas, subestaciones eléctricas y redes subterráneas de distribución y transmisión, DY700-26, ABRIL 2019, Conexiones de Soldadura Exotérmica para Sistemas de Puesta a Tierra de Líneas, Subestaciones Eléctricas y Redes Subterraneas de Distribución y Transmisión	07-12-2020	09-08-2030	ERICO MEXICO, S.A. DE C.V.	ERICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conexiones de soldadura exotérmica para sistemas de puesta a tierra de líneas, subestaciones eléctricas y redes subterráneas de distribución y transmisión, ERICO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1802	K311K-21-E/7334	Poste de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60: PCRGR60-7-500; PCRGR60-9-600; PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	23-11-2021	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60: PCRGR60-7-500; PCRGR60-9-600; PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1803	K311P-20-E/7336	Cable de guarda A AS 7 # 8, A1000-01, AGOSTO 2019, ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO (A AS)	24-03-2020	09-08-2030	TREFINASA DE MEXICO, S.A DE C.V.	TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de guarda A AS 7 # 8, TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1804	K311P-20-E/7337	Cable de guarda 7#8, E0000-22, EDICIÓN MARZO 2019, Cables de Guarda	25-03-2020	09-08-2030	TREFINASA DE MEXICO, S.A DE C.V.	TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de guarda 7#8, TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1805	K311X-16-E/7339	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DT1SP-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	28-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido, con y sin cambiador de derivaciones D1SP-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DT1SP-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1806	K3153-16-E/7345	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI trifásico modelo S4x, clase de medidor 30(200) A, 120-480Vf-f, 60Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos W´s,VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	13-12-2016	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI trifásico modelo S4x, clase de medidor 30(200) A, 120-480Vf-f, 60Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos W´s,VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1807	K3153-18-E/7346	Medidor monofásico para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI), modelo FOCUS AXe-SD, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente. 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. var's, valores instantáneos W's, var's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia modular o integrada, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	06-07-2018	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor monofásico para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI), modelo FOCUS AXe-SD, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente. 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's. var's, valores instantáneos W's, var's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia modular o integrada, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1808	K3153-16-E/7347	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI trifásico modelo S4x, CLASE de medidor 2.5 (20) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores,3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para volares integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos W,VAR, VA, V, A, FP, Y Hz, forma 9S, con radiofrecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	13-12-2016	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI trifásico modelo S4x, CLASE de medidor 2.5 (20) A, 120-480 V, 60 Hz, 3 estatores,3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para volares integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos W,VAR, VA, V, A, FP, Y Hz, forma 9S, con radiofrecuencia, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1809	K311X-16-E/7348	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	16-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1810	K3153-16-E/7350	Medidor trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI modelo FOCUS AXe-SD, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos W´s, VAR´s, VA's, V, A, F.P., Hz, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	09-12-2016	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor trifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI modelo FOCUS AXe-SD, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estatores, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos W´s, VAR´s, VA's, V, A, F.P., Hz, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1811	K311P-22-E/7352	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	20-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1812	K3153-17-E/7351	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo mREX2 tipo gabinete, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V y A, forma 1G, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, indicador de consumo marca Tecnologías EOS POR PLC y gabinete de 12 y 24 posiciones marca Tecnologías EOS, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	09-03-2017	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo mREX2 tipo gabinete, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantáneos V y A, forma 1G, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, indicador de consumo marca Tecnologías EOS POR PLC y gabinete de 12 y 24 posiciones marca Tecnologías EOS, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1813	K311P-22-E/7353	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	20-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 2.5 (20) A, 120-480 Vf-f, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 9S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1814	K311P-22-E/7354	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 30(200) A, 120-480V, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	20-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 30(200) A, 120-480V, 60 Hz, 3 estator, 3 circuito de corriente, 4 hilos, clase de exactitud 0.2 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 16S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1815	K311P-22-E/7355	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120-208 Vf-f, 60 Hz, 2 estator, 2 circuito de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantaneos V y A, forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	04-05-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120-208 Vf-f, 60 Hz, 2 estator, 2 circuito de corriente, 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantaneos V y A, forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1816	K311P-22-E/7356	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantaneos V y A, forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	20-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo REX2, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 estator, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s, valores instantaneos V y A, forma 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1817	K311X-16-E/7357	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-75-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-75-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-75-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-75-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1818	K311X-16-E/7358	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1819	K311X-16-E/7359	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	29-11-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014). , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1820	K311K-21-E/7335	Poste de concreto reforzado con varilla grado 60: PCRGR60-7-500; PCRGR60-9-600; PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	19-10-2021	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado con varilla grado 60: PCRGR60-7-500; PCRGR60-9-600; PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1821	K3153-16-E/7349	Medidor bifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI modelo FOCUS AXe-SD, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente. 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's VAR's, valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	09-12-2016	09-08-2030	LANDIS & GYR, S.A. DE C.V.	LANDIS + GYR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor bifásico para sistema de infraestructura avanzada de medición AMI modelo FOCUS AXe-SD, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 estatores, 2 circuitos de corriente. 3 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's VAR's, valores instantáneos W's, VAR's, VA's, V. A, F.P., Hz., forma 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, con radiofrecuencia, LANDIS + GYR, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1822	K3153-16-E/7360	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico monofásico, modelo PM 120 (FM1G), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz., 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores integrados Wh's, varh´s, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo gabinete, forma de medidor insertable en gabinete, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, incluye dispositivo indicador de consumo (display) y gabinete que cumple la especificación DCMIARAS versión 2013, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	07-12-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico monofásico, modelo PM 120 (FM1G), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz., 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores integrados Wh's, varh´s, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo gabinete, forma de medidor insertable en gabinete, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, incluye dispositivo indicador de consumo (display) y gabinete que cumple la especificación DCMIARAS versión 2013, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1823	K3153-16-E/7361	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico trifásico, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 30(200) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2%, para valores integrados Wh´s, varh's, demanda en W's y valores instantaneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	05-12-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico trifásico, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 30(200) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2%, para valores integrados Wh´s, varh's, demanda en W's y valores instantaneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1824	K3153-16-E/7362	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico monofásico, modelo AM 300 (FM1S), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores íntegrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	05-12-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico monofásico, modelo AM 300 (FM1S), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores íntegrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1825	K3153-16-E/7363	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico trifásico, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15 (100) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET , G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	05-12-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico trifásico, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15 (100) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET , SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1826	K3153-16-E/7364	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico bifásico, modelo AM 300 (FM12S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 elementos, 3 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET , G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	05-12-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico bifásico, modelo AM 300 (FM12S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 elementos, 3 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5%, para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET , SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1827	K3153-16-E/7365	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico trifásico, modelo AM 300 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 2.5(20) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2%, para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 9S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET , G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	05-12-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica con medidor electrónico trifásico, modelo AM 300 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 2.5(20) A, 120 V-480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2%, para valores integrados Wh's, varh's, demanda en W's y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 9S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET , SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1828	K311D-24-E/7366	Transformdor de distribución trifásico subterráneo pedestal D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PK662, DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PK672, (Cumple con NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformdor de distribución trifásico subterráneo pedestal D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PK662, DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PK672, (Cumple con NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1829	K311J-16-E/7367	Poste de concreto armado y reforzado con varilla grado 60 tipo PCR GR60 7-500, PCR GR60 9-600, PCR GR60 11-700, PCR GR60 12-750, PCR GR60 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	18-10-2016	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto armado y reforzado con varilla grado 60 tipo PCR GR60 7-500, PCR GR60 9-600, PCR GR60 11-700, PCR GR60 12-750, PCR GR60 13-600, CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1830	K311D-21-E/7278	Cables monoconductores con aislamiento termoplástico, tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 °C , E0000-03, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico, tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600 V, para 90 °C	03-06-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables monoconductores con aislamiento termoplástico, tipo THHW-LS para instalaciones hasta 600 V, para 90 °C , CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1831	K311X-16-E/7368	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	16-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1832	K3111-17-E/7372	Conector de perforación de aislamiento para línea y neutro con rango de conexión principal y derivación 13.30-85.01 mm2 (6-3/0 AWG) catalogo IPC02N, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector de perforación de aislamiento para línea y neutro con rango de conexión principal y derivación 13.30-85.01 mm2 (6-3/0 AWG) catalogo IPC02N, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1833	K3112-18-E/7329	Aislador tipo poste de hule silicón 69, 115 y 138 kV, descripción corta CFE 69PACHG2, 115PACHG2, 138PACHG2, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	10-07-2018	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste de hule silicón 69, 115 y 138 kV, descripción corta CFE 69PACHG2, 115PACHG2, 138PACHG2, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1834	K3111-17-E/7371	Conector mecánico de aluminio para cable neutro con rango de conexión principal 53.48-85.01 mm2 (1/0-3/0 AWG) derivación 8.37-13.30 mm2 (8-6 AWG) catalogo IPCN288C, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico de aluminio para cable neutro con rango de conexión principal 53.48-85.01 mm2 (1/0-3/0 AWG) derivación 8.37-13.30 mm2 (8-6 AWG) catalogo IPCN288C, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1835	K311D-17-E/7381	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PK620; DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PK630 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PK620; DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; serie PK630 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1836	K311D-17-E/7382	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127; serie PK664 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	10-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127; serie PK664 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1837	K311D-17-E/7383	Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-25-13200YT/7620-240/120; serie SST650; DMT1SS-25-13200YT/7620-240/120; serie SBT650 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	26-01-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-25-13200YT/7620-240/120; serie SST650; DMT1SS-25-13200YT/7620-240/120; serie SBT650 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1838	K311P-18-E/7380	Postes de concreto reforzado octagonal tipo normal, descripción corta, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PRC-13-600, PCRGR60 12-750, PCRGR60-13-600., J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	13-07-2018	09-08-2030	PREFABRICADOS C.E. OMEGA, S.A. DE C.V.	C. E. O.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado octagonal tipo normal, descripción corta, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PRC-13-600, PCRGR60 12-750, PCRGR60-13-600., C. E. O., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1839	K311K-16-E/7393	Postes de concreto reforzado de sección octogonal (PCR) ambiente normal y de contaminación (costa): descripción corta CFE: PCR-7 y 7C-500, 9 y 9C-400, 11 y 11C-500, 11 y 11C-700, 12 y 12C-750, 12 y 12C-1250, 13 y 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	18-11-2016	09-08-2030	VÁSQUEZ RODRÍGUEZ ADOLFO RUFINO	AVR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado de sección octogonal (PCR) ambiente normal y de contaminación (costa): descripción corta CFE: PCR-7 y 7C-500, 9 y 9C-400, 11 y 11C-500, 11 y 11C-700, 12 y 12C-750, 12 y 12C-1250, 13 y 13C-600, AVR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1840	K311D-16-E/7395	Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127 serie PK624, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	18-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127 serie PK624, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1841	K311D-16-E/7394	Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/127 serie PK623, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	18-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-300-13200YT/7620-220Y/127 serie PK623, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1842	K311J-17-E/7391	Transformador monofásico tipo poste de 37.5 kVA, clase 15 kV con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido con descripciones cortas: D1-37.5-13200-120/240, DC1-37.5-13200-120/240, DA1-37.5-13200-120/240 y DAC1-37.5-13200-120/240 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste de 37.5 kVA, clase 15 kV con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido con descripciones cortas: D1-37.5-13200-120/240, DC1-37.5-13200-120/240, DA1-37.5-13200-120/240 y DAC1-37.5-13200-120/240 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1843	K311J-17-E/7392	Transformador trifasico pedestal de 225 kVA clase 15 KV con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) descripción corta: D3SP-225-13200YT/7620-220/127 y D3SPCA-225-13200YT/7620/127, K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifasico pedestal de 225 kVA clase 15 KV con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) descripción corta: D3SP-225-13200YT/7620-220/127 y D3SPCA-225-13200YT/7620/127, TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1844	K311C-16-E/7373	Postes de compuesto reforzado con fibra de vidrio: De 1 sección: PCRFV-7-500-CTC, PCRFV-9-500-CTC, PCRFV-12-750-CTC, PCRFV-12-1088-CTC, PCRFV-13-750-CTC, PCRFV-14-1088-CTC. De 2 secciones: PCRFV-12-750-CTC, PCRFV-12-1088-CTC, PCRFV-13-750-CTC, PCRFV-14-1088-CTC, PCRFV-16-1088-CTC, PCRFV-18-1678-CTC, PCRFV-21-1678-CTC , JA100-67, EDICION SEPTIEMBRE 2015, Postes de Compuestos Reforzado con Fibra de Vidrio	22-11-2016	09-08-2030	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de compuesto reforzado con fibra de vidrio: De 1 sección: PCRFV-7-500-CTC, PCRFV-9-500-CTC, PCRFV-12-750-CTC, PCRFV-12-1088-CTC, PCRFV-13-750-CTC, PCRFV-14-1088-CTC. De 2 secciones: PCRFV-12-750-CTC, PCRFV-12-1088-CTC, PCRFV-13-750-CTC, PCRFV-14-1088-CTC, PCRFV-16-1088-CTC, PCRFV-18-1678-CTC, PCRFV-21-1678-CTC , MULTICRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1845	K3111-17-E/7384	Terminal mecánica de cobre, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminal mecánica de cobre, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1846	K311D-16-E/7388	Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE SST654, DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE SBT654 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	25-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE SST654, DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE SBT654 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1847	K311D-16-E/7386	Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-37.5-13200YT/7620-240/120 serie SST651, DTM1SS-37.5-13200YT/7620-240/120 serie SBT651 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	25-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-37.5-13200YT/7620-240/120 serie SST651, DTM1SS-37.5-13200YT/7620-240/120 serie SBT651 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1848	K311D-24-E/7385	Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y-127 serie PK622, DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y-127 serie PK632 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución subterránea D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y-127 serie PK622, DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y-127 serie PK632 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1849	K311D-16-E/7387	Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-50-13200YT/7620-240/120 SERIE SST652, DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 SERIE SBT652 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	25-11-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo sumergible para distribucion subterránea D1SS-50-13200YT/7620-240/120 SERIE SST652, DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 SERIE SBT652 (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1850	K311J-17-E/7400	Transformador trifásico de distribución subterránea tipo pedestal 75 kVA 13200YT/7620-220Y/127 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	21-02-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución subterránea tipo pedestal 75 kVA 13200YT/7620-220Y/127 (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1851	K3111-19-E/7403	Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios, para cable de guarda con fibra óptica MARCA ZTT 48B1-108. Los herrajes son, E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	05-08-2019	09-08-2030	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS	SAPREM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios, para cable de guarda con fibra óptica MARCA ZTT 48B1-108. Los herrajes son, SAPREM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1852	K311D-16-E/7404	Transformador de distribución tipo poste D3-150-33000-220Y/127 serie D3N172, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste D3-150-33000-220Y/127 serie D3N172, cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1853	K3112-16-E/7396	Medidor electrónico trifásico de energía eléctrica, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	22-11-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor electrónico trifásico de energía eléctrica, modelo AM 300 (FM16S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 16S, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1854	K3112-16-E/7397	Medidor electrónico bifásico de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM12S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 elementos, 3 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	22-11-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor electrónico bifásico de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM12S) con alimentación redundante por fase, clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 2 elementos, 3 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1855	K3112-16-E/7398	Medidor electrónico monofásico de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM1S), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz., 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1 s, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	22-11-2016	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico monofásico de energía eléctrica , modelo AM 300 (FM1S), clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz., 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.5, para valores integrados WH`S, VARH`S, demanda en W`S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1 s, con dispositivo de desconexión/reconexión, para comunicación con radio frecuencia, GPRS, PLC o ETHERNET, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1856	K311J-17-E/7408	Transformador monofasico tipo poste de 15 kVA, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofasico tipo poste de 15 kVA, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1857	K311D-16-E/7415	Transformadores de distribución tipo poste D1-100-13200-120/240 serie DCN608, DC1-100-13200-120/240 serie DCC608, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D1-100-13200-120/240 serie DCN608, DC1-100-13200-120/240 serie DCC608, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1858	K311D-16-E/7417	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-300-13200YT/7620-220Y/127 serie PKS623, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	12-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-300-13200YT/7620-220Y/127 serie PKS623, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1859	K311X-16-E/7412	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	12-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-25-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1860	K311X-16-E/7414	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	12-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1861	K311X-16-E/7416	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	12-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones D1SP-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1862	K311X-16-E/7418	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal costa y cálido: D3-75-13200-220Y/127-(±2X2,5%); DC3-75-13200-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal costa y cálido: D3-75-13200-220Y/127-(±2X2,5%); DC3-75-13200-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1863	K3112-21-E/7419	Banco de capacitores tipo poste fijo y automático de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca CRIMSA, cortacircuitos fusibles marca IUSA y MULTICO, eslabón Fusible marca ELECTRAMEX y ELEMSA, apartarrayos marca IUSA. EPRECSA y OHIO BRASS, desconectador trifásico marca JOSLYN y YASKAWA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE y NOJA, control para banco de capacitores marca BECKWITH, estructura galvanizada diseño CRIMSA, el banco de capacitores es, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	21-06-2021	09-08-2030	COMPENSACION REACTIVA INGENIERIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CRIMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores tipo poste fijo y automático de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca CRIMSA, cortacircuitos fusibles marca IUSA y MULTICO, eslabón Fusible marca ELECTRAMEX y ELEMSA, apartarrayos marca IUSA. EPRECSA y OHIO BRASS, desconectador trifásico marca JOSLYN y YASKAWA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE y NOJA, control para banco de capacitores marca BECKWITH, estructura galvanizada diseño CRIMSA, el banco de capacitores es, CRIMSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1864	K3112-17-E/7421	Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo CBGS-0, de tensión nominal 17.5/24/36 kV; corriente nominal en servicio continuo de 630, 1250, 1600, 2000 A; corriente soportada de corta duración de 25/31.5 kA-3s; frecuencia 60 Hz; 95/125/170 kV de NBAI; con clasificación IAC-AFLR; con interruptor de potencia modelo SF1G/SF1P; clase E2, C2, M2, S1, V6700-71, EDICIÓN MARZO 2011, Tableros Aislados en Gas SF6 para Media Tensión	10-01-2017	09-08-2030	MANUFACTURAS ELECTRICAS SA	SCHNEIDER ELECTRIC	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de media tensión encapsulado en gas SF6, modelo CBGS-0, de tensión nominal 17.5/24/36 kV; corriente nominal en servicio continuo de 630, 1250, 1600, 2000 A; corriente soportada de corta duración de 25/31.5 kA-3s; frecuencia 60 Hz; 95/125/170 kV de NBAI; con clasificación IAC-AFLR; con interruptor de potencia modelo SF1G/SF1P; clase E2, C2, M2, S1, SCHNEIDER ELECTRIC, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1865	K311J-17-E/7409	Transformador monofasico tipo poste de 10 kVA con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofasico tipo poste de 10 kVA con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1866	K311J-17-E/7402	Transformador trifasico tipo pedestal de 75 kVA 22860YT/13200-220Y/127 para distribución subterranea, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	21-02-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifasico tipo pedestal de 75 kVA 22860YT/13200-220Y/127 para distribución subterranea, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1867	K311D-19-E/7420	Transformadores de distribución tipo poste DC1-50-33000-120/240 serie DCC642, DAC1-50-33000-120/240 serie DAC642, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-09-2019	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste DC1-50-33000-120/240 serie DCC642, DAC1-50-33000-120/240 serie DAC642, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1868	K311D-16-E/7432	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PKS662, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	13-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-150-22860YT/13200-220Y/127 serie PKS662, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1869	K311X-16-E/7423	Transformador de distribución tipo poste, trifásico y normal costa : D3-150-13200-220Y/127-(±2X2,5%); DC3- 150-13200-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, trifásico y normal costa : D3-150-13200-220Y/127-(±2X2,5%); DC3-150-13200-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1870	K311X-16-E/7424	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-150-33000YT/19050-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-33000YT/19050-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	13-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-150-33000YT/19050- 220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-33000YT/19050-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1871	K311X-16-E/7425	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	13-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible trifásico, D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1872	K311X-16-E/7427	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal y cálido: D3-15-23000-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre - aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal y cálido: D3-15-23000-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre - aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1873	K3111-18-E/7436	Camisola y pantalón, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	24-01-2018	09-08-2030	FRENCH CHIC, S.A DE C.V.	FRENCH CHIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y pantalón, FRENCH CHIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1874	K311X-17-E/7422	Transformador monofásico tipo sumergible, con y sin cambiador de derivaciones, D1SS-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%); DTM1SS-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA EMSA, FABRICADO EN MÉXICO., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	29-10-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible, con y sin cambiador de derivaciones, D1SS-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%); DTM1SS-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X2.5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA EMSA, FABRICADO EN MÉXICO., EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1875	K311X-16-E/7437	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal y cálido: D3-30-23000-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	15-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste, trifásico, normal y cálido: D3-30-23000-220Y/127-(±2X2,5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1876	K311X-16-E/7439	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal y cálido D1-15-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15- 23000-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	15-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal y cálido D1-15-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15- 23000-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1877	K311X-16-E/7413	Transformador de distribución tipo poste monofásico y normal, costa D1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50- 22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico y normal, costa D1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-50-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1878	K311D-23-E/7426	Transformadores de distribución tipo poste D1-75-33000-120/240 serie DCN043, DC1-75-33000-120/240 serie DCC343, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D1-75-33000-120/240 serie DCN043, DC1-75-33000-120/240 serie DCC343, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1879	K311D-17-E/7428	Transformadores de distribución tipo poste D3-112.5-33000-220Y/127 serie NH71; DC3-112.5-33000-220Y/127 serie NH371T, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	03-10-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D3-112.5-33000-220Y/127 serie NH71; DC3-112.5-33000-220Y/127 serie NH371T, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1880	K311D-16-E/7438	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-75-23000-220Y/127 serie D3N264 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	15-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-75-23000-220Y/127 serie D3N264 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1881	K311D-17-E/7431	Transformadores monofásicos tipo sumergible D1SS-75-13200YT/7620-240/120 serie SST653, DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 serie SBT653, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	17-03-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo sumergible D1SS-75-13200YT/7620-240/120 serie SST653, DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 serie SBT653, (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1882	K311D-16-E/7430	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-30-23000-220Y/127 serie D3N162 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-30-23000-220Y/127 serie D3N162 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1883	K311D-16-E/7441	Transformador de distribución tipo sumergible D3SS-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PKS460T (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	22-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible D3SS-75-22860YT/13200-220Y/127 serie PKS460T (cumple con los valores de la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1884	K311D-16-E/7433	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-45-23000-220Y/127 serie D3N163 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	14-12-2016	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste D3-45-23000-220Y/127 serie D3N163 (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1885	K311X-16-E/7429	CFE 2A600-11 Placa PC (Placa 1PC), 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	15-12-2016	09-08-2030	Tecnología y Accesorios de Occidente S.A. de C.V.	TAOSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CFE 2A600-11 Placa PC (Placa 1PC), TAOSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1886	K311X-16-E/7435	Perno DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610 y 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	15-12-2016	09-08-2030	Tecnología y Accesorios de Occidente S.A. de C.V.	TAOSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610 y 16X660, TAOSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1887	K311P-20-E/7401	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	27-07-2020	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1888	K311J-17-E/7445	Transformador monofásico tipo poste de 37.5 kVA clase 15 KV con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste de 37.5 kVA clase 15 KV con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1889	K311J-17-E/7444	Transformador monofásico tipo poste de 25 kVA clase 15 kV con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-01-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste de 25 kVA clase 15 kV con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1890	K311X-16-E/7449	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	20-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1891	K311X-16-E/7448	Transformador de distribución tipo sumergible monofásico, con y sin cambiador de derivaciones D1SS-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	20-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible monofásico, con y sin cambiador de derivaciones D1SS-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1892	K311X-16-E/7447	Transformador de distribución tipo sumergible monofásico, con y sin cambiador de derivaciones D1SS-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	20-12-2016	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo sumergible monofásico, con y sin cambiador de derivaciones D1SS-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., EMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1893	K311X-17-E/7455	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	09-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1894	K311X-17-E/7454	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, D3-150-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	31-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, D3-150-23000-220Y/127 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1895	K311X-17-E/7453	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	31-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1896	K311X-17-E/7452	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	09-01-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1897	K3111-24-E/7446	Crucetas PTR: PV 75, PV 200, PV 250, RV 200, PT 200, PT 250 y PR 200. Catálogos: CPV-.75 (PV 75), CPV-2.0 (PV 200), CPV-2.5 (PV 250). CRV2.0 (RV 200), CPT-2.0 (PT 200), CPT-2.5 (PT 250) y CPR-2.0 (PR 200)., 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	01-11-2024	01-11-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas PTR: PV 75, PV 200, PV 250, RV 200, PT 200, PT 250 y PR 200. Catálogos: CPV-.75 (PV 75), CPV-2.0 (PV 200), CPV-2.5 (PV 250). CRV2.0 (RV 200), CPT-2.0 (PT 200), CPT-2.5 (PT 250) y CPR-2.0 (PR 200)., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1898	K3111-18-E/7450	Camisola y pantalón, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	08-02-2018	09-08-2030	CONFECCIONES EPILEF, S.A DE C.V.	CONFECCIONES EPILEF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y pantalón, CONFECCIONES EPILEF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1899	K311P-20-E/7456	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	27-07-2020	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1900	K3111-18-E/7451	Camisola y pantalón, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	24-01-2018	09-08-2030	MEGRACUMU, S.A DE C.V.	MEGRACUMU	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y pantalón, MEGRACUMU, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1901	K3111-17-E/7472	Chamarras, H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	30-01-2017	09-08-2030	FRENCH CHIC, S.A DE C.V.	FRENCH CHIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Chamarras, FRENCH CHIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1902	K3112-17-E/7407	Equipo inversor serie Jupiter modelos SE9K, SE10K, SE14.4K, SE20K, SE30K con power optimizer incluido. Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior/exterior, U0000-30, SEPTIEMBRE 2015, Pruebas a Inversores de Baja Tensión con Capacidad hasta 30 kW para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados	30-01-2017	09-08-2030	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	ISRAEL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo inversor serie Jupiter modelos SE9K, SE10K, SE14.4K, SE20K, SE30K con power optimizer incluido. Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior/exterior, SOLAREDGE TECHNOLOGIES, Fabricado en Israel	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1903	K311F-17-E/7406	Equipo inversor serie Venus HD modelos SE3000H 3 kW, SE3800H 3.8 kW, SE5000H 5kW, SE6000H 6kW y SE 7600H 7.6 kW con power optimazer Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior/exterior, U0000-30, SEPTIEMBRE 2015, Pruebas a Inversores de Baja Tensión con Capacidad hasta 30 kW para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados	23-01-2017	09-08-2030	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	ISRAEL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo inversor serie Venus HD modelos SE3000H 3 kW, SE3800H 3.8 kW, SE5000H 5kW, SE6000H 6kW y SE 7600H 7.6 kW con power optimazer Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior/exterior, SOLAREDGE TECHNOLOGIES, Fabricado en Israel	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1904	K311F-17-E/7405	Equipo inversor serie Venus modelos: SE3000A 3kW, SE3800A 3.8 kW, SE5000A 5 kW, SE6000A 6 kW, SE7600A 7.6 kW, SE10000A 10 kW y SE11400A 11.4 kW con power optimizer. Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior/exterior, U0000-30, SEPTIEMBRE 2015, Pruebas a Inversores de Baja Tensión con Capacidad hasta 30 kW para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados	23-01-2017	09-08-2030	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	ISRAEL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo inversor serie Venus modelos: SE3000A 3kW, SE3800A 3.8 kW, SE5000A 5 kW, SE6000A 6 kW, SE7600A 7.6 kW, SE10000A 10 kW y SE11400A 11.4 kW con power optimizer. Nota: los equipos mencionados se evaluaron para uso en interior/exterior, SOLAREDGE TECHNOLOGIES, Fabricado en Israel	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1905	K311J-17-E/7470	Transformador monofásico tipo pedestal de 75 kVA para distribución subterránea, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	21-02-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal de 75 kVA para distribución subterránea, (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1906	K311J-17-E/7473	Transformador trifásico tipo pedestal de 112.5 kVA (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	21-02-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 112.5 kVA (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1907	K311J-17-E/7471	Transformador trifásico tipo pedestal de 150 kVA (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	02-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 150 kVA (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1908	K311P-22-E/7468	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 30(200) A, 120-480V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 1S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	20-04-2022	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	HONEYWELL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor para sistema de infraestructura avanzada de medición (AMI) modelo A3, clase de medidor 30(200) A, 120-480V, 60Hz, 1 ESTATOR, 1 circuito de corriente, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demanda W´s, VAR´s y valores instantáneos V, A, VA, W´s, VAR´s, F.P. y Hz, forma 1S, sin dispositivo de desconexión/reconexión, con radio frecuencia, HONEYWELL, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1909	K311P-17-E/7463	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-10-23000-120/240, DC1-10-23000-120/24, DA1-10-23000-120/240, DAC1-10-23000-120/240, modelo: K106 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-10-23000-120/240, DC1-10-23000-120/24, DA1-10-23000-120/240, DAC1-10-23000-120/240, modelo: K106 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1910	K311P-17-E/7462	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200YT/7620-120/240, DC1-75-13200YT/7620-120/240, modelo: F169 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200YT/7620-120/240, DC1-75-13200YT/7620-120/240, modelo: F169 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1911	K311P-17-E/7464	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-15-23000-120/240, DC1-15-23000-120/240, DA1-15-23000-120/240, DAC1-15-23000-120/240, modelo: K107(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, autoprotegido normal, autoprotegido costa; descripción corta: D1-15-23000-120/240, DC1-15-23000-120/240, DA1-15-23000-120/240, DAC1-15-23000-120/240, modelo: K107(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1912	K311P-17-E/7467	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-33000-120/240, DC1-50-33000-120/240, modelo: O069 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	23-01-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-33000-120/240, DC1-50-33000-120/240, modelo: O069 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1913	K311P-20-E/7457	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	06-07-2020	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1914	K311P-20-E/7459	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-25-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	27-07-2020	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-25-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1915	K311P-20-E/7458	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-37,5-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	27-07-2020	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea con y sin termomagnético, descripción corta: DTM1SS-37,5-13200YT/7620-240/120 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TRANSFORMADORES BUENDIA y diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1916	K311D-17-E/7475	Boquillas de porcelana para transformadores de distribución de tensiones nominales 15kV (modelo 35287) y 27kV (35979), tipo normal y contaminación, descripciones cortas CFE: E2N125-55, E2C125-55, E2N150-55 y E2C150-55, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	07-11-2017	09-08-2030	ELECTRO PORCELANA GAMMA, S.A.S.	GAMMA	COLOMBIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquillas de porcelana para transformadores de distribución de tensiones nominales 15kV (modelo 35287) y 27kV (35979), tipo normal y contaminación, descripciones cortas CFE: E2N125-55, E2C125-55, E2N150-55 y E2C150-55, GAMMA, Fabricado en Colombia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1917	K311C-17-E/7481	Conectadores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15/25 kV, 600 A, para operación sin carga y accesorios catálogos: ELB-15/28-600-W-X, ELB-15/28-610-W-X, ELB-15/28-600-W-X-ESA, ELB-15/28-610-W-X-ESA, ELB-15/28-600-W-X-GES, ELB-15/28-610-W-X-GES, ELB-15/28-600-SP, ELB-15/28-600-IC, ELB-15/28-600-CP-AL, ELB-15/28-600-CP-CU, ELB-15/28-600-JZ-AL, ELB-15/28-900-JZ-CU, ELB-15/28-600-JZ-AL-STD, ELB-15/28-900-JZ-CU-STD, ELB-15/28-600-JZ-AL-ADJ, ELB-15/28-900-JZ-CU-ADJ, ELB-15/28-600-TZWAY, ELB-15/28-610-TZWAY,ELB-15/28-600-T-BODYTP, ELB-15/28-610-BODYKIT, ELB-15/28-600-AL-IP+CAP, ELB-15/28-600-CA-W, ELB-600-25-AL-STUD, ELB-900-25-CU-STUD, ELB-CONN-ACME-X, ELB-600-CONN-A-X ,ELB-600-CONN-C-X , donde "W" es el tamaño del cable, "X" es el tamaño del conductor y "Z" es el número de derivaciones, no se incluyen codos portafusibles y fusibles, codos apartarrayos e insertos apartarrayos, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	18-07-2017	09-08-2030	RAYCHEM JUAREZ, S.A. DE C.V.	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15/25 kV, 600 A, para operación sin carga y accesorios catálogos: ELB-15/28-600-W-X, ELB-15/28-610-W-X, ELB-15/28-600-W-X-ESA, ELB-15/28-610-W-X-ESA, ELB-15/28-600-W-X-GES, ELB-15/28-610-W-X-GES, ELB-15/28-600-SP, ELB-15/28-600-IC, ELB-15/28-600-CP-AL, ELB-15/28-600-CP-CU, ELB-15/28-600-JZ-AL, ELB-15/28-900-JZ-CU, ELB-15/28-600-JZ-AL-STD, ELB-15/28-900-JZ-CU-STD, ELB-15/28-600-JZ-AL-ADJ, ELB-15/28-900-JZ-CU-ADJ, ELB-15/28-600-TZWAY, ELB-15/28-610-TZWAY,ELB-15/28-600-T-BODYTP, ELB-15/28-610-BODYKIT, ELB-15/28-600-AL-IP+CAP, ELB-15/28-600-CA-W, ELB-600-25-AL-STUD, ELB-900-25-CU-STUD, ELB-CONN-ACME-X, ELB-600-CONN-A-X ,ELB-600-CONN-C-X , donde "W" es el tamaño del cable, "X" es el tamaño del conductor y "Z" es el número de derivaciones, no se incluyen codos portafusibles y fusibles, codos apartarrayos e insertos apartarrayos, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1918	K3112-18-E/7479	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA (clase III) y 20 kA (clase IV) y tensión nominal de 12 kV hasta 360 kV con envolvente de porcelana para aplicación en zonas normales y de alta contaminación, modelos EXLIM-Q y EXLIM-P, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	15-05-2018	09-08-2030	ABB, INC.	ABB	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos clase III y IV con corriente nominal de 10 kA (clase III) y 20 kA (clase IV) y tensión nominal de 12 kV hasta 360 kV con envolvente de porcelana para aplicación en zonas normales y de alta contaminación, modelos EXLIM-Q y EXLIM-P, ABB, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1919	K311C-17-E/7478	Conectadores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 600 A, para operación sin carga y accesorios catálogos: ELB-35-600-W-X, ELB-35-610-W-X, ELB-35-600-W-X-ESA, ELB-35-610-W-X-ESA, ELB-35-600-W-X-GES, ELB-35-610-W-X-GES, ELB-35-600-SP, ELB-35-600-GRDX, ELB-35-600-CP-AL, ELB-35-600-CP-CU, ELB-35-200-IC-21, ELB-35-200-LRTP21, ELB-35-200-ETP21, ELB-35-200-GRD21, ELB-35-600-JZ-AL, ELB-35-900-JZ-CU, ELB-35-600-JZ-AL-STD, ELB-35-900-JZ-CU-STD, ELB-35-600-JZ-AL-ADJ, ELB-35-900-JZ-CU-ADJ, ELB-35-600-TZWAY, ELB-35-610-TZWAY, ELB-35-600-T-BODYTP, ELB-35-610-BODYKIT, ELB-35-600-AL-IP+CAP, ELB-35-600-CA-W, ELB-600-35-AL-STUD, ELB-900-35-CU-STUD, ELB-CONN-ACME-X, ELB-600-CONN-A-X ,ELB-600-CONN-C-X ,donde "W" es el tamaño del cable, "X" es el tamaño del conductor y "Z" es el número de derivaciones, no se incluyen codos portafusibles y fusibles, codos apartarrayos e insertos apartarrayos, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	18-07-2017	09-08-2030	RAYCHEM JUAREZ, S.A. DE C.V.	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 35 kV, 600 A, para operación sin carga y accesorios catálogos: ELB-35-600-W-X, ELB-35-610-W-X, ELB-35-600-W-X-ESA, ELB-35-610-W-X-ESA, ELB-35-600-W-X-GES, ELB-35-610-W-X-GES, ELB-35-600-SP, ELB-35-600-GRDX, ELB-35-600-CP-AL, ELB-35-600-CP-CU, ELB-35-200-IC-21, ELB-35-200-LRTP21, ELB-35-200-ETP21, ELB-35-200-GRD21, ELB-35-600-JZ-AL, ELB-35-900-JZ-CU, ELB-35-600-JZ-AL-STD, ELB-35-900-JZ-CU-STD, ELB-35-600-JZ-AL-ADJ, ELB-35-900-JZ-CU-ADJ, ELB-35-600-TZWAY, ELB-35-610-TZWAY, ELB-35-600-T-BODYTP, ELB-35-610-BODYKIT, ELB-35-600-AL-IP+CAP, ELB-35-600-CA-W, ELB-600-35-AL-STUD, ELB-900-35-CU-STUD, ELB-CONN-ACME-X, ELB-600-CONN-A-X ,ELB-600-CONN-C-X ,donde "W" es el tamaño del cable, "X" es el tamaño del conductor y "Z" es el número de derivaciones, no se incluyen codos portafusibles y fusibles, codos apartarrayos e insertos apartarrayos, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1920	K311D-23-E/7476	Transformador trifásico tipo sumergible de distribución subterránea D3SS-500-13200YT/7620-220Y/127, No. de serie PKS624, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	28-11-2023	28-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible de distribución subterránea D3SS-500-13200YT/7620-220Y/127, No. de serie PKS624, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1921	K3153-17-E/7486	Medidor multifunción de estado sólido modelo EXpertmeter EM920, Marca SATEC, clase de medidor 2,5 (20)A, tensión 120-480 V., 3F, 4H, 3E, 60 Hz., clase de exactitud 0,2 para valores integrados Whs, VArhs, demanda Ws, VArs, valores instantáneos V, A, VA, VARs, Ws, F.P. Hz y calidad de energía, bidireccional, formas 9S y tablero extraíble, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	08-03-2017	09-08-2030	SATEC LTD.	SATEC	ISRAEL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor multifunción de estado sólido modelo EXpertmeter EM920, Marca SATEC, clase de medidor 2,5 (20)A, tensión 120-480 V., 3F, 4H, 3E, 60 Hz., clase de exactitud 0,2 para valores integrados Whs, VArhs, demanda Ws, VArs, valores instantáneos V, A, VA, VARs, Ws, F.P. Hz y calidad de energía, bidireccional, formas 9S y tablero extraíble, SATEC, Fabricado en Israel	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1922	K3112-20-E/6872	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío utilizando módulos MVI y MVS, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, con y sin transferencia automática, el modelo se construye utilizando las siguientes letras: ES, AT, AF, MD, MP, MV, MT, MS, TD, TP, TV, TT, TS, FD, FP, FV, FT, FS, LD, LP, LV, LT Y LS; letras adicionales son de acuerdo a los diferentes tipos de montaje y configuraciones, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	10-06-2020	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, 12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío utilizando módulos MVI y MVS, hasta 6 vías, operación manual o telecontrolado, con y sin transferencia automática, el modelo se construye utilizando las siguientes letras: ES, AT, AF, MD, MP, MV, MT, MS, TD, TP, TV, TT, TS, FD, FP, FV, FT, FS, LD, LP, LV, LT Y LS; letras adicionales son de acuerdo a los diferentes tipos de montaje y configuraciones, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1923	K311J-17-E/7496	Transformador de Distribucion Trifasico para 112.5 k VA (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	17-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de Distribucion Trifasico para 112.5 k VA (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1924	K311J-17-E/7490	Transformador tipo pedestal monofásico de 100 kVA, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador tipo pedestal monofásico de 100 kVA, (cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1925	K311J-17-E/7491	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico 50 kVA, (cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico 50 kVA, (cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1926	K311J-17-E/7492	Transformador de distribución monofásico para 75 kVA (cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico para 75 kVA (cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1927	K311V-18-E/7494	Conector mecánico bipartido de cobre, descripciones cortas: CMBST-6 con No. de modelo SBKS22, CMBST-13 con No. de modelo SBKS25 y CMBST-15 con No. de modelo SBKS26, 51200-84 , OCTUBRE 2016, Conectador Bipartido	04-07-2018	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico bipartido de cobre, descripciones cortas: CMBST-6 con No. de modelo SBKS22, CMBST-13 con No. de modelo SBKS25 y CMBST-15 con No. de modelo SBKS26, SIGTRONIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1928	K311P-17-E/7493	Apartarrayos de óxidos metálicos, clase 1, tipo intemperie con envolvente polimérica, para uso en redes aéreas de distribución con tensiones nominales desde 13.8kV hasta 34.5kV y aplicación en zonas de contaminación, descripciones cortas de CFE: ADOM-10, ADOM-12, ADOM-18, ADOM-21, ADOM-27, ADOM-30, ADOM-C-10, ADOM-C-12, ADOM-C-18, ADOM-C-21, ADOM-C-27, ADOM-C-30, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	15-03-2017	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos, clase 1, tipo intemperie con envolvente polimérica, para uso en redes aéreas de distribución con tensiones nominales desde 13.8kV hasta 34.5kV y aplicación en zonas de contaminación, descripciones cortas de CFE: ADOM-10, ADOM-12, ADOM-18, ADOM-21, ADOM-27, ADOM-30, ADOM-C-10, ADOM-C-12, ADOM-C-18, ADOM-C-21, ADOM-C-27, ADOM-C-30, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1929	K3111-17-E/7500	Tornillo de máquina 16 X 63, 16 X 76, 16 X 152 y 16 X 203, 67B00-04, EDICIÓN MAYO 2011, Tornillos	22-03-2017	09-08-2030	QUELTRO S.A. DE C.V.	QUELTRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tornillo de máquina 16 X 63, 16 X 76, 16 X 152 y 16 X 203, QUELTRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1930	K311J-17-E/7497	Transformador Trifasico Tipo Pedestal de 500 kVA, Con y Sin Autoprotección Tipo Normal y Tipo Cálido (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	21-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Trifasico Tipo Pedestal de 500 kVA, Con y Sin Autoprotección Tipo Normal y Tipo Cálido (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1931	K311J-17-E/7498	Transformador monofásico tipo pedestal de 25 kVA, clase 15 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	22-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal de 25 kVA, clase 15 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1932	K311J-17-E/7502	Transformador monofásico tipo pedestal de 37.5 kVA, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	23-03-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal de 37.5 kVA, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1933	K311P-17-N/7503	Conectador derivador de bronce, para cables de cobre desde 4.7 mm hasta 20.7 mm de diámetro, catálogos del fabricante PT20, PT40 y PT500, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	24-03-2017	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador derivador de bronce, para cables de cobre desde 4.7 mm hasta 20.7 mm de diámetro, catálogos del fabricante PT20, PT40 y PT500, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1934	K311D-17-E/7510	Transformador Trifásico Tipo Pedestal D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127, No. Serie PK625, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	03-04-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Trifásico Tipo Pedestal D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127, No. Serie PK625, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1935	K311C-17-E/7511	Postes de concreto reforzado octagonal con varilla grado 60, tipo normal PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	03-04-2017	09-08-2030	POSTES REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado octagonal con varilla grado 60, tipo normal PCRGR60-7-500, PCRGR60-9-600, PCRGR60-11-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, PORASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1936	K311P-20-E/7521	Banco de capacitores tipo poste fijo para redes de distribución con tensiones nominales de 13.8 y 23 kV, descripciones cortas de CFE: BCFM, BCFA, BCFE-(13.8, 23)-(150, 300, 600), con sus accesorios principales. Unidades capacitivas marca: HERONG descripciones cortas de CFE: CP2M, CP2A, CP2E-(7.96, 13.28)-(50, 100,150, 200)-(110, 150); Cortacircuito fusible marca: MULTICO, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-12000, CCF-C-15-100-110-12000, CFE-CCF-27-100-150-12000 y CCF-C-27-100- 150-12000; cortacircuito fusible marca: IUSA, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS y CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS; Eslabón fusible marca: ELECTRAMEX; Apartarrayos marca: EPRECSA descripciones cortas de CFE: ADOM-10,12,18, 21, 27,30; ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27, 30, estructura galvanizada diseño EPRECSA, para instalarse en niveles medio, alto y extra alta contaminación potencias de150, 300 y 600 kVAr, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	14-08-2020	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores tipo poste fijo para redes de distribución con tensiones nominales de 13.8 y 23 kV, descripciones cortas de CFE: BCFM, BCFA, BCFE-(13.8, 23)-(150, 300, 600), con sus accesorios principales. Unidades capacitivas marca: HERONG descripciones cortas de CFE: CP2M, CP2A, CP2E-(7.96, 13.28)-(50, 100,150, 200)-(110, 150); Cortacircuito fusible marca: MULTICO, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-12000, CCF-C-15-100-110-12000, CFE-CCF-27-100-150-12000 y CCF-C-27-100- 150-12000; cortacircuito fusible marca: IUSA, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS y CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS; Eslabón fusible marca: ELECTRAMEX; Apartarrayos marca: EPRECSA descripciones cortas de CFE: ADOM-10,12,18, 21, 27,30; ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27, 30, estructura galvanizada diseño EPRECSA, para instalarse en niveles medio, alto y extra alta contaminación potencias de150, 300 y 600 kVAr, EPRECSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1937	K3111-17-E/7518	Soporte para aislador SPA, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	03-04-2017	09-08-2030	QUELTRO S.A. DE C.V.	QUELTRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte para aislador SPA, QUELTRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1938	K311P-17-E/7535	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-112,5-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-112,5-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SP-112,5-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SPCA-112,5-22860YT/13200-220Y/127; modelo X074 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	22-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	IG	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-112,5-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-112,5-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SP-112,5-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SPCA-112,5-22860YT/13200-220Y/127; modelo X074 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IG, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1939	K311D-17-E/7512	Bastidores B: B1, B2, B3 y B4, 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	03-04-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bastidores B: B1, B2, B3 y B4, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1940	K311D-17-E/7514	Perno de ancla PA: 1PA, 2PA y 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	03-04-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno de ancla PA: 1PA, 2PA y 3PA, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1941	K311D-17-E/7513	Placa PC: 1PC y 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	03-04-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PC: 1PC y 2PC, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1942	K311D-17-E/7517	Perno DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X506, 16X560, 16X610 y 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	03-04-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno DR: 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X506, 16X560, 16X610 y 16X660, HV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1943	K3111-17-E/7540	Conectador Derivador de Cobre a Compresión Familia YGHC, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador Derivador de Cobre a Compresión Familia YGHC, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1944	K311P-17-E/7516	Cruceta C1-115, Cruceta C2-115, 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta Armada 115	03-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta C1-115, Cruceta C2-115, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1945	K311P-17-E/7520	Cruceta A4E y A4R, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	04-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta A4E y A4R, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1946	K311P-17-E/7524	Cruceta CR1-115, CR2-115, CR3-69 y CR4-69, 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CR	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta CR1-115, CR2-115, CR3-69 y CR4-69, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1947	K311P-17-E/7525	Ancla A-1, 2A400-09, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ancla A-1	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla A-1, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1948	K311P-17-E/7526	Placa PC 1 y 2, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PC 1 y 2, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1949	K311P-17-E/7527	Cruceta A3T-200, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cruceta A3T-200, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1950	K311P-17-E/7528	Cruceta CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CS1	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cruceta CS1, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1951	K311P-17-E/7530	Placa PL-1, 2P400-71, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-1	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Placa PL-1, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1952	K311P-17-E/7532	Placa PL-2, 2P400-73, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-2	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Placa PL-2, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1953	K311P-17-E/7536	Placa PL-3, 2P400-74, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-3	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Placa PL-3, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1954	K311P-17-E/7533	Tirantes H1, H2 y H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tirantes H1, H2 y H3, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1955	K311P-17-E/7537	Placa PL-5, 2P400-75, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-5	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Placa PL-5, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1956	K311P-17-E/7538	Placa PL-6, 2P400-76, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-6	05-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL-6, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1957	K311P-17-E/7539	Placa PL-7, 2P400-77, EDICIÓN JULIO 2011, Placa PL-7	07-04-2017	09-08-2030	CONSTRUCCIONES METALICAS MEXICANAS COMEMSA, S.A. DE C.V.	COMEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PL-7, COMEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1958	K311D-17-E/7543	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 No. de serie PKS664 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	26-04-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible D3SS-500-22860YT/13200-220Y/127 No. de serie PKS664 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1959	K311X-20-E/7531	Protector para retenida R1, 2P600-43, EDICIÓN AGOSTO 2019, Protector para Retenida R1	27-03-2020	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Protector para retenida R1, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1960	K311X-17-E/7519	Grapa remate: RAL8-CRR22P, RAL8-PHE, PAL4, PAL8 y PAL13 Grapa Suspensión: SAL13 y SAL23, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	27-04-2017	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa remate: RAL8-CRR22P, RAL8-PHE, PAL4, PAL8 y PAL13 Grapa Suspensión: SAL13 y SAL23, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1961	K3112-17-N/7487	Batería de válvula regulada OPzV, modelo 7 OPzV 490, que valida a la familia OPzV: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 OPzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500 y 24 OPzV 3000, IEC 60896-21, EDITION 2004-02, STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES PART. 21 VALVE REGULATED TYPES-METHODES OF TEST	06-04-2017	09-08-2030	EXIDE TECHNOLOGIES GmbH	EXIDE	ALEMANIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Batería de válvula regulada OPzV, modelo 7 OPzV 490, que valida a la familia OPzV: 4 OPzV 200, 5 OPzV 250, 6 OPzV 300, 5 OPzV 350, 6 OPzV 420, 6 OPzV 600, 8 OPzV 800, 10 OPzV 1000, 12 OPzV 1200, 12 OPzV 1500, 16 OPzV 2000, 20 OPzV 2500 y 24 OPzV 3000, EXIDE, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1962	K3112-17-E/7546	Tablillas de conexión familia UK 16 N , 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	08-05-2017	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tablillas de conexión familia UK 16 N , PHOENIX CONTACT, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1963	K3112-17-E/7547	Tablillas de conexiones de la familia TB I. Descripción: TB 2,5 I / TB 2,5 B I / TB 2,5 B I BU; TB 3 I / TB 3 I BU; TB 4 I / TB 4 I BU; TB 6 I / TB 6 I BU; TB 10 I / TB 10 I BU; TB 16 I / TB 16 CH I / TB 16 CH I BU, 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	08-05-2017	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tablillas de conexiones de la familia TB I. Descripción: TB 2,5 I / TB 2,5 B I / TB 2,5 B I BU; TB 3 I / TB 3 I BU; TB 4 I / TB 4 I BU; TB 6 I / TB 6 I BU; TB 10 I / TB 10 I BU; TB 16 I / TB 16 CH I / TB 16 CH I BU, PHOENIX CONTACT, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1964	K3112-17-E/7549	Tablillas de Conexiones de la Familia TB Modelos TB 35 I / TB 35 CH I / TB 35 CH I BU, TB 50 I / TB 50 I BU, TB 70 I / TB 70 I BU , 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	08-05-2017	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tablillas de Conexiones de la Familia TB Modelos TB 35 I / TB 35 CH I / TB 35 CH I BU, TB 50 I / TB 50 I BU, TB 70 I / TB 70 I BU , PHOENIX CONTACT, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1965	K3112-17-E/7548	Tablillas de Conexiones de la Familia TB Modelos TB 95 I / TB 95 I BU, TB 150 I / TB 150 I BU, TB 240 I / TB 240 I BU , 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	08-05-2017	09-08-2030	PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG	PHOENIX CONTACT	INDIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tablillas de Conexiones de la Familia TB Modelos TB 95 I / TB 95 I BU, TB 150 I / TB 150 I BU, TB 240 I / TB 240 I BU , PHOENIX CONTACT, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1966	K311P-20-E/7550	Banco de capacitores tipo poste automático, para redes de distribución con tensiones nominales de 13.8 y 23 kV, para capacidades de 150 kVAr, 300 kVAr y 600 kVAr, para niveles de contaminación medio, alto y extra alto, con descripciones cortas de CFE: BCAM, BCAA, BCAE-13.8 y 23 kV-150, 300 y 600 kVAr, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca: HERONG descripciones cortas de CFE: CP2M, CP2A, CP2E-(7.96, 13.28)-(50, 100,150, 200)-(110, 150); cortacircuito fusible marca: MULTICO, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-12000, CCF-C-15-100-110-12000, CCF-27-100-150-12000 y CCF-C-27-100- 150-12000;cortacircuito fusible marca: IUSA, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS y CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS; eslabón fusible marca: ELECTRAMEX; apartarrayos marca: EPRECSA descripciones cortas de CFE: ADOM-10,12,18, 21, 27,30; ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27, 30; sensores de corriente y voltaje marca: LINDSEY; transformador de potencial marca: NOJA POWER; control para banco de capacitores marca: BECKWITH,y/o EPRECSA-NOJA POWER; desconectadores marca: JOSLYN , YASKAWA y/o NOJA POWER ; estructura galvanizada diseño EPRECSA, el banco de capacitores es , V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	14-08-2020	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores tipo poste automático, para redes de distribución con tensiones nominales de 13.8 y 23 kV, para capacidades de 150 kVAr, 300 kVAr y 600 kVAr, para niveles de contaminación medio, alto y extra alto, con descripciones cortas de CFE: BCAM, BCAA, BCAE-13.8 y 23 kV-150, 300 y 600 kVAr, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca: HERONG descripciones cortas de CFE: CP2M, CP2A, CP2E-(7.96, 13.28)-(50, 100,150, 200)-(110, 150); cortacircuito fusible marca: MULTICO, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-12000, CCF-C-15-100-110-12000, CCF-27-100-150-12000 y CCF-C-27-100- 150-12000;cortacircuito fusible marca: IUSA, descripciones cortas de CFE: CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000), CCF-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-C-15-100-110-(8000 o 10000 o 12000)-PS, CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000), CCF-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS y CCF-C-27-100-150-(6000 o 8000 o 12000)-PS; eslabón fusible marca: ELECTRAMEX; apartarrayos marca: EPRECSA descripciones cortas de CFE: ADOM-10,12,18, 21, 27,30; ADOM-C-10, 12, 18, 21, 27, 30; sensores de corriente y voltaje marca: LINDSEY; transformador de potencial marca: NOJA POWER; control para banco de capacitores marca: BECKWITH,y/o EPRECSA-NOJA POWER; desconectadores marca: JOSLYN , YASKAWA y/o NOJA POWER ; estructura galvanizada diseño EPRECSA, el banco de capacitores es , EPRECSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1967	K311J-17-E/7551	Transformador tipo pedestal monofasico de 37.5 kVA (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	10-05-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador tipo pedestal monofasico de 37.5 kVA (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1968	K311J-17-E/7552	Transformador tipo pedestal monofasico de 25 kVA. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	10-05-2017	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador tipo pedestal monofasico de 25 kVA. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1969	K311P-21-E/7545	Núcleos terminados de alambre de acero recubierto de aluminio soldado(A AS) para cables ACSR/AS, descripciones cortas de CFE y designación: ACSR/AS 1113 BLUE JAY/AS, ACSR/AS 477 HAWK/AS, ACSR/AS 336 LINNET/AS, ACSR/AS 900 CANARY/AS, ACSR/AS 266 PARTRIDGE/AS, ACSR/AS 795 DRAKE/AS, ACSR/AS 3/0 PIGEON/AS Y ACSR/AS 1/0 RAVEN, E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	22-12-2021	09-08-2030	TREFINASA DE MEXICO, S.A DE C.V.	TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V. y Diseño	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Núcleos terminados de alambre de acero recubierto de aluminio soldado(A AS) para cables ACSR/AS, descripciones cortas de CFE y designación: ACSR/AS 1113 BLUE JAY/AS, ACSR/AS 477 HAWK/AS, ACSR/AS 336 LINNET/AS, ACSR/AS 900 CANARY/AS, ACSR/AS 266 PARTRIDGE/AS, ACSR/AS 795 DRAKE/AS, ACSR/AS 3/0 PIGEON/AS Y ACSR/AS 1/0 RAVEN, TREFINASA DE MEXICO S.A. DE C.V. y Diseño, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1970	K3112-17-E/7553	Capacitores de potencia con tensiones nominales para una boquilla: 7.96; 12.27; 13.28; 13.8; 14.4 y 19.92 kV para dos boquillas: 7.96; 13.28 y 19.92 kV, para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alta y extra alta; potencias nominales 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR; 100 kVAR y 50 kVAR, para una altitud de operación de 0 hasta 2500 m.s.n.m, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	29-05-2017	09-08-2030	TECNICA SALGAR S.A DE C.V.	ISKRA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitores de potencia con tensiones nominales para una boquilla: 7.96; 12.27; 13.28; 13.8; 14.4 y 19.92 kV para dos boquillas: 7.96; 13.28 y 19.92 kV, para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alta y extra alta; potencias nominales 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR; 100 kVAR y 50 kVAR, para una altitud de operación de 0 hasta 2500 m.s.n.m, ISKRA, Fabricado en Eslovenia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1971	K3112-17-E/7554	Batería abierta OPzS, modelo 6 OPzS 600, que valida a la familia OPzS: 2 OPzS 100, 3 OPzS 150, 4 OPzS 200, 5 OPzS 250, 6 OPzS 300, 5 OPzS 350, 6 OPzS 420, 7 OPzS 490, 7 OPzS 700, 8 OPzS 800, 9 OPzS 900, 10 OPzS 1000, 12 OPzS 1200, 12 OPzS 1500, 14 OPzS 1750, 16 OPzS 2000, 18 OPzS 2250, 20 OPzS 2500, 22 OPzS 2750 y 24 OPzS 3000, IEC 60896-11:2002, 2002, Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests	09-10-2017	09-08-2030	EXIDE TECHNOLOGIES SAS	EXIDE	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Batería abierta OPzS, modelo 6 OPzS 600, que valida a la familia OPzS: 2 OPzS 100, 3 OPzS 150, 4 OPzS 200, 5 OPzS 250, 6 OPzS 300, 5 OPzS 350, 6 OPzS 420, 7 OPzS 490, 7 OPzS 700, 8 OPzS 800, 9 OPzS 900, 10 OPzS 1000, 12 OPzS 1200, 12 OPzS 1500, 14 OPzS 1750, 16 OPzS 2000, 18 OPzS 2250, 20 OPzS 2500, 22 OPzS 2750 y 24 OPzS 3000, EXIDE, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1972	K3111-24-N/7555	Conectadores derivadores a 90º, familias YLU, YTU y YOT., NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	30-09-2024	30-09-2027	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores derivadores a 90º, familias YLU, YTU y YOT., BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1973	K3112-21-E/7559	Cables subterráneos para 600 V, de cobre o aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	21-04-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, de cobre o aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1974	K311D-17-E/7556	Cables control con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), para instalaciones hasta 1000 V, temperatura máxima de operación 75 °C, sin blindaje, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	22-05-2017	09-08-2030	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables control con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), para instalaciones hasta 1000 V, temperatura máxima de operación 75 °C, sin blindaje, KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1975	K3111-20-E/7558	Conectador estribo de aluminio a compresión, familia YCB, 2DI00-27, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conector Derivador para Línea Energizada y Estribo	24-06-2020	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador estribo de aluminio a compresión, familia YCB, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1976	K3111-17-N/7564	Conectadores de compresión de cobre y aluminio, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	01-09-2017	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM RPG	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores de compresión de cobre y aluminio, RAYCHEM RPG, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1977	K311P-21-E/6865	Conector derivador a compresión tipo estribo de aluminio, para cables de aluminio desde 4.7 mm hasta 21.8 mm de diámetro, descripciones cortas de CFE Conectador CDE 10 (1/0), CDE 13 (3/0) y CDE 22 (477) en catálogos del fabricante XSS11R, XSS13R y XSS21R, 2DI00-27, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conector Derivador para Línea Energizada y Estribo	30-09-2021	09-08-2030	DELTA CONECTORES, S.A. DE C.V.	DELTA CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conector derivador a compresión tipo estribo de aluminio, para cables de aluminio desde 4.7 mm hasta 21.8 mm de diámetro, descripciones cortas de CFE Conectador CDE 10 (1/0), CDE 13 (3/0) y CDE 22 (477) en catálogos del fabricante XSS11R, XSS13R y XSS21R, DELTA CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1978	K3111-24-N/7569	Conectador derivador para linea energizada familia HTES, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	30-09-2024	30-09-2027	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectador derivador para linea energizada familia HTES, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1979	K3111-17-E/7570	Sistema de sellado a base de bloques o módulos a compresión "sistema de sellado hermético a base de marcos rectangulares y cilíndricos, en su interior bloques modulares unitarios fabricados con polímero LYCRON, para cable de control, comunicaciones o potencia, D5000-31, EDICIÓN MAYO 2014, SISTEMAS DE SELLADO PARA ABERTURAS Y ACCESOS DE CABLES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	25-07-2017	09-08-2030	MCT Brattberg AB	MCT BRATTBERG	SUECIA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Sistema de sellado a base de bloques o módulos a compresión "sistema de sellado hermético a base de marcos rectangulares y cilíndricos, en su interior bloques modulares unitarios fabricados con polímero LYCRON, para cable de control, comunicaciones o potencia, MCT BRATTBERG, Fabricado en Suecia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1980	K3111-17-E/7571	Conector a perforación de aislamiento, con rango de conexión 21.15 mm2 (4 AWG)-85.01 mm2 (3/0 AWG) principal y derivación con catalogo: IPC02, NMX-J-687-ANCE-2013, PRIMERA EDICIÓN, Conectadores-Conectadores de perforación del aislamiento, con asignación de 600 V o menos (cables multiconductores para distribución aérea en baja tensión)-Especificaciones y método de prueba	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conector a perforación de aislamiento, con rango de conexión 21.15 mm2 (4 AWG)- 85.01 mm2 (3/0 AWG) principal y derivación con catalogo: IPC02, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1981	K3111-17-E/7572	CHAMARRAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	29-06-2017	09-08-2030	ANAEL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ANAEL DEL NOROESTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAMARRAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA, ANAEL DEL NOROESTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1982	K3111-17-E/7576	Conector mecánico de cobre para varilla de tierra rango de conexión: 5/8 a cable 5.26-42.41 mm2 (10-1 AWG) catalogo: GKP635, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico de cobre para varilla de tierra rango de conexión: 5/8 a cable 5.26-42.41 mm2 (10-1 AWG) catalogo: GKP635, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1983	K311D-23-E/7577	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120 serie PCL753; DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 serie PAL753, cumple con Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014., K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120 serie PCL753; DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 serie PAL753, cumple con Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014., PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1984	K311D-22-E/7578	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal D1SP-75-22860YT/13200-240/120 serie PCL773; DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120 serie PAL773, cumple con Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014., K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	05-05-2022	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal D1SP-75-22860YT/13200-240/120 serie PCL773; DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120 serie PAL773, cumple con Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014., PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1985	K3111-17-E/7575	Terminal mecánica de aluminio, familia NAR-A, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	16-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminal mecánica de aluminio, familia NAR-A, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1986	K311P-17-E/7584	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-100-33000YT/19050-240/120; modelo W153,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-100-33000YT/19050-240/120; modelo W153,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1987	K311P-17-E/7582	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-50-33000YT/19050-240/120; modelo W151, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-50-33000YT/19050-240/120; modelo W151, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1988	K311P-18-E/7583	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-75-33000YT/19050-240/120; DTM1SP-75-33000YT/19050-240/120; DTM1SPCA-75-33000YT/19050-240/120; modelo W152,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-33000YT/19050-240/120; D1SPCA-75-33000YT/19050-240/120; DTM1SP-75-33000YT/19050-240/120; DTM1SPCA-75-33000YT/19050-240/120; modelo W152,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1989	K311P-17-E/7574	Software SURVALENT CLIENT SERVER Y SMARTVU. Con el servidor SCADA marca SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES modelo SEL3355, G0100-14 , EDICIÓN OCTUBRE 2016, Unidades Centrales Maestras para Centros de Control de Distribución y Transmisión	04-07-2017	09-08-2030	SURVALENT TECHNOLOGY CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.	SURVALENT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Software SURVALENT CLIENT SERVER Y SMARTVU. Con el servidor SCADA marca SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES modelo SEL3355, SURVALENT, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1990	K311D-21-E/7588	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado con aluminio soldado (ACSR/AS) calibre 1113 kcmil "BLUEJAY", calibre 795 kcmil "DRAKE" y calibre 477 kcmil "HAWK", E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	09-04-2021	09-08-2030	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado con aluminio soldado (ACSR/AS) calibre 1113 kcmil "BLUEJAY", calibre 795 kcmil "DRAKE" y calibre 477 kcmil "HAWK", KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1991	K3153-17-E/7608	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo libra-3 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase del medidor 2.5 (20) A, 120 V- 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados Wh´s, Varh´s, demanda en W´s y valores instantáneos, V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma del medidor 9S, para comunicación por radio frecuencia, NB-IOT, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNETpara facturacion de clientes en media tension con demanda menor que 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	09-08-2017	09-08-2030	Wasion Group LTD	WASION	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo libra-3 (FM9S) con alimentación redundante por fase, clase del medidor 2.5 (20) A, 120 V- 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados Wh´s, Varh´s, demanda en W´s y valores instantáneos, V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma del medidor 9S, para comunicación por radio frecuencia, NB-IOT, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNETpara facturacion de clientes en media tension con demanda menor que 750 kW, WASION, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1992	K311D-17-E/7580	Transformador Trifásico Tipo Pedestal D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127, No. de serie PK663 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Trifásico Tipo Pedestal D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127, No. de serie PK663 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1993	K311P-21-E/7593	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-75-22860YT/13200-120/240 SERIE 443527, MODELO K113, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-07-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-75-22860YT/13200-120/240 SERIE 443527, MODELO K113, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1994	K311D-23-E/7600	Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-13200YT/7620-240/120 serie PCL754-02-001, DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120 serie PAL754-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	14-11-2023	14-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-100-13200YT/7620-240/120 serie PCL754-02-001, DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120 serie PAL754-01-001, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1995	K311C-17-E/7618	Poste de concreto reforzado PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PCR-13-600. Poste de concreto reforzado tipo costa PCR-12C-750, PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	21-08-2017	09-08-2030	FORESTAL LA REFORMA, S.A. DE C.V.	FLR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PCR-13-600. Poste de concreto reforzado tipo costa PCR-12C-750, PCR-13C-600, FLR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1996	K311V-18-E/7615	Conectador de Perforación 1P-1D, rangos de calibre para SIPC-1 (PRINCIPAL 4 AWG a 3/0 AWG – DERIVACIÓN 4 AWG a 3/0 AWG); 1P-1D, rangos de calibre para SIPC-01 (PRINCIPAL 4 AWG a 3/0 AWG – DERIVACIÓN 10 AWG a 4 AWG); 1P-6D, rangos de calibre para FAMILIA SKMC (PRINCIPAL 4 AWG a 3/0 AWG – DERIVACIÓN 8 AWG a 4 AWG), 55100-01, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Conectadores de Derivación tipo Perforación para Cables Aislados	04-07-2018	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador de Perforación 1P-1D, rangos de calibre para SIPC-1 (PRINCIPAL 4 AWG a 3/0 AWG – DERIVACIÓN 4 AWG a 3/0 AWG); 1P-1D, rangos de calibre para SIPC-01 (PRINCIPAL 4 AWG a 3/0 AWG – DERIVACIÓN 10 AWG a 4 AWG); 1P-6D, rangos de calibre para FAMILIA SKMC (PRINCIPAL 4 AWG a 3/0 AWG – DERIVACIÓN 8 AWG a 4 AWG), SIGTRONIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1997	K311V-18-N/7621	Cubierta SOHL manga elastomérica para líneas de distribución modelos: SOHL 23 (hasta 170.5 mm2), hasta 366.4 designación en MCM para conductores ACSR diámetro interno "A" 23 mm; SOHL 31 (desde 170.5 mm2 hasta 322.3 mm2), desde 366.4 hasta 636 designación en MCM para conductores ACSR diámetro interno "A" 31 mm; SOHL 38 (desde 402.8 mm2 hasta 644.5 mm2). desde 795 hasta 1,272 designación en MCM para conductores ACSR diámetro interno "A" 38 mm, para clase 3 estilo E clásificacion Z, IEC 61479, EDICIÓN 1.0, Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material	04-07-2018	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cubierta SOHL manga elastomérica para líneas de distribución modelos: SOHL 23 (hasta 170.5 mm2), hasta 366.4 designación en MCM para conductores ACSR diámetro interno "A" 23 mm; SOHL 31 (desde 170.5 mm2 hasta 322.3 mm2), desde 366.4 hasta 636 designación en MCM para conductores ACSR diámetro interno "A" 31 mm; SOHL 38 (desde 402.8 mm2 hasta 644.5 mm2). desde 795 hasta 1,272 designación en MCM para conductores ACSR diámetro interno "A" 38 mm, para clase 3 estilo E clásificacion Z, SIGTRONIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
1998	K311P-21-E/7595	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-37.5-23000-120/240 SERIE 441726, DA1-37.5-23000-120/240 SERIE 465179, MODELO K118, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-07-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-37.5-23000-120/240 SERIE 441726, DA1-37.5-23000-120/240 SERIE 465179, MODELO K118, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

1999	K3111-17-N/7607	Familia de conectores tipo cuña de cobre estañado, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	10-08-2017	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de conectores tipo cuña de cobre estañado, ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2000	K3111-18-E/7630	Fleje de acero inoxidable FAI 16-316 y grapa de acero inoxidable GAI 16-316, 2G000-97, EDICIÓN MARZO 2016, Fleje y Grapa de Acero Inoxidable	03-09-2018	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM RPG	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Fleje de acero inoxidable FAI 16-316 y grapa de acero inoxidable GAI 16-316, RAYCHEM RPG, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2001	K311D-17-E/7633	Abrazaderas AB-U: AB-U1, AB-U2, 2A100-34, EDICIÓN AGOSTO 2011, Abrazadera AB-U	01-09-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas AB-U: AB-U1, AB-U2, HV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2002	K311P-18-E/7592	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; modelo V140,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	11-04-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-75-13200YT/7620-220Y/127; modelo V140,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2003	K311P-20-E/7620	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-150-23000-220Y/127; DC3-150-23000-220Y/127; modelo N232 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-01-2020	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. Irapuato	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-150-23000-220Y/127; DC3-150-23000-220Y/127; modelo N232 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. Irapuato, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2004	K311P-17-E/7617	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-75-23000-220Y/127; DC3-75-23000-220Y/127; modelo N230 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal; descripción corta: D3-75-23000-220Y/127; DC3-75-23000-220Y/127; modelo N230 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2005	K311P-21-E/7589	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-13200-220Y/127; DC3-45-13200-220Y/127; modelo H063, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-07-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-13200-220Y/127; DC3-45-13200-220Y/127; modelo H063, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2006	K3112-17-E/7625	Transformador de potencial capacitivo, modelo OTCF-123.II, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, Tensión nominal de aguante al impulso por rayo: Int./Ext. 550/550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF Ú 8800pF, altitud de instalación hasta 2,500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f , VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	28-08-2017	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS LLC.	GENERAL ELECTRIC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo OTCF-123.II, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño 123 kV, frecuencia 60 Hz, Tensión nominal de aguante al impulso por rayo: Int./Ext. 550/550 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF Ú 8800pF, altitud de instalación hasta 2,500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f , GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2007	K311P-17-E/7594	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127; modelo V142. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127; modelo V142. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2008	K311P-19-E/7591	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-112,5-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-112,5-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-112,5-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-112,5-13200YT/7620-220Y/127;modelo V141. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	28-10-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-112,5-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-112,5-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SP-112,5-13200YT/7620-220Y/127; DTM3SPCA-112,5-13200YT/7620-220Y/127;modelo V141. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2009	K3111-17-E/7636	Conector tipo zapata a compresión, 55000-41 , , Conectador Zapata a Compresión	04-09-2017	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM RPG	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector tipo zapata a compresión, RAYCHEM RPG, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2010	K3111-17-E/7635	Conectador bipartido CMBST-6, CMBST-13, CMBST-15, CMBST-21, CMBST-30, 51200-84 , OCTUBRE 2016, Conectador Bipartido	01-09-2017	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM RPG	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador bipartido CMBST-6, CMBST-13, CMBST-15, CMBST-21, CMBST-30, RAYCHEM RPG, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2011	K3112-17-E/7627	Transformador de potencial capacitivo, modelo OTCF-420.ER, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño 420 kV, frecuencia 60 Hz, tensión nominal de aguante al impulso por rayo Int./Ext.1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF, altitud de instalación hasta 2.500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f , VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	28-08-2017	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS LLC.	GENERAL ELECTRIC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo OTCF-420.ER, tensión nominal del sistema 400 kV, tensión máxima de diseño 420 kV, frecuencia 60 Hz, tensión nominal de aguante al impulso por rayo Int./Ext.1425/1425 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400 pF, altitud de instalación hasta 2.500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f , GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2012	K3112-17-E/7626	Transformador de potencial capacitivo: modelo OTCF-245.II, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal de aguante al impulso por rayo: Int./Ext. 1050/1050 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF, altitud de instalación hasta 2,500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f , VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	28-08-2017	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS LLC.	GENERAL ELECTRIC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo: modelo OTCF-245.II, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima de diseño 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión nominal de aguante al impulso por rayo: Int./Ext. 1050/1050 kV, clase de exactitud para medición 0.2, para cargas de 0 VA A 100 VA total (0.2 50 VA + 0.2 50 VA), capacitancia nominal 4400pF, altitud de instalación hasta 2,500 m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f , GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2013	K3112-24-E/7606	Aislador tipo poste de porcelana para una red de distribución de 34.5 kV, descripción corta CFE 33PCPG4, catalogo IUSA P-2145, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	11-09-2024	11-09-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste de porcelana para una red de distribución de 34.5 kV, descripción corta CFE 33PCPG4, catalogo IUSA P-2145, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2014	K3112-17-E/7624	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15/25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: TDD0-Hxx-Axx / Cxx, TDD1-Hxx-Axx / Cxx, TDD0H, TDD1H, TDDSA, TDDSC, TDCAxx, TDCCxx, TDPA, TDPC, TDAHxx, TDBAS, TDBCS, donde “xx” son códigos numéricos variables de acuerdo a las dimensiones del cable, con ingeniería proporcionada por ARDRY TRADING Co. Inc., 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	28-08-2017	09-08-2030	TAIMOLD ELECTRICAL, LTD.	CABLEMATE	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15/25 kV, 600 A, para operar sin carga y accesorios catálogos: TDD0-Hxx-Axx / Cxx, TDD1-Hxx-Axx / Cxx, TDD0H, TDD1H, TDDSA, TDDSC, TDCAxx, TDCCxx, TDPA, TDPC, TDAHxx, TDBAS, TDBCS, donde “xx” son códigos numéricos variables de acuerdo a las dimensiones del cable, con ingeniería proporcionada por ARDRY TRADING Co. Inc., CABLEMATE, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2015	K311P-17-E/7614	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; modelo W087, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-100-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120; modelo W087, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2016	K311P-17-E/7604	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-75-33000-220Y/127; DC3-75-33000-220Y/127; modelo R230, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal y costa; descripción corta: D3-75-33000-220Y/127; DC3-75-33000-220Y/127; modelo R230, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2017	K311P-17-E/7598	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-25-22860YT/13200-240/120; DT1SP-25-22860YT/13200-240/120; DT1SPCA-25-22860YT/13200-240/120; modelo W083. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-25-22860YT/13200-240/120; DT1SP-25-22860YT/13200-240/120; DT1SPCA-25-22860YT/13200-240/120; modelo W083. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2018	K311P-17-E/7599	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-37,5-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-37,5-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-37,5-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-37,5-22860YT/13200-240/120; modelo W084. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-37,5-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-37,5-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-37,5-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-37,5-22860YT/13200-240/120; modelo W084. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2019	K311P-17-E/7602	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; modelo W085,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120; modelo W085,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2020	K311P-17-E/7596	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127; modelo V143. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	24-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-225-13200YT/7620-220Y/127; modelo V143. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2021	K311P-17-E/7597	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127; modelo V145. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	24-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127; D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127; modelo V145. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2022	K311P-17-E/7603	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; modelo W086, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	24-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-75-22860YT/13200-240/120; D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120; modelo W086, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2023	K311P-21-E/7605	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-50-23000-120/240 SERIE 443528, DA1-50-23000-120/240 SERIE 469682, MODELO K119, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-07-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución tipo poste D1-50-23000-120/240 SERIE 443528, DA1-50-23000-120/240 SERIE 469682, MODELO K119, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2024	K311P-17-E/7622	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127; modelo X075,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	25-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127; modelo X075,(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2025	K311P-17-E/7623	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-37,5-13200YT/7620-240/120; modelo Q012, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	25-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-37,5-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-37,5-13200YT/7620-240/120; modelo Q012, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2026	K311F-17-E/7637	Microinversor, modelo MI-01-250. (El equipo se evaluó interior/exterior), U0000-30, SEPTIEMBRE 2015, Pruebas a Inversores de Baja Tensión con Capacidad hasta 30 kW para Sistemas Fotovoltaicos Interconectados	12-09-2017	09-08-2030	IUSASOL, S.A. DE C.V.	IUSASOL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Microinversor, modelo MI-01-250. (El equipo se evaluó interior/exterior), IUSASOL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2027	K311D-24-E/7628	Alambre de aluminio suave desnudo, alambre 4, E0000-31, NOVIEMBRE 2020, Alambre de Aluminio Suave Desnudo	05-07-2024	05-07-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Alambre de aluminio suave desnudo, alambre 4, KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2028	K3112-17-E/7638	Familia de conectores tipo empalme de cobre tensión minina catálogos: CU ST A5-4, CU ST A7-4, CU ST C8-2, CU ST C10-1/0, CU ST C13- 3/0, CU ST C15-250 tensión completa catálogos: CU CT A5-4, CU CT A7-2, CU CT C8-2, CU CT C10-1/0, CU CT C13- 3/0 y CU CT C15-250, 55000-98 , , Conectador Empalme de Cobre	13-09-2017	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de conectores tipo empalme de cobre tensión minina catálogos: CU ST A5-4, CU ST A7-4, CU ST C8-2, CU ST C10-1/0, CU ST C13- 3/0, CU ST C15-250 tensión completa catálogos: CU CT A5-4, CU CT A7-2, CU CT C8-2, CU CT C10-1/0, CU CT C13- 3/0 y CU CT C15-250, RAYCHEM, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2029	K311C-17-E/7644	Ácido Sulfúrico para Centrales Termoeléctricas, D9610-12, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Ácido Sulfúrico para Centrales Termoeléctricas	26-09-2017	09-08-2030	METALURGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A DE C.V.	PEÑOLES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ácido Sulfúrico para Centrales Termoeléctricas, PEÑOLES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2030	K3112-17-E/7601	Baterías EXIDE-GNB CLASSIC FLOODED OPzS Solar de 2 V; OPzS Solar 190; OPzS Solar 245; OPzS Solar 305; OPzS Solar 380; OPzS Solar 450; OPzS Solar 550; OPzS Solar 660; OPzS Solar 765; OPzS Solar 985; OPzS Solar 1080; OPzS Solar 1320; OPzS Solar 1410; OPzS Solar 1650; OPzS Solar 1990; OPzS Solar 2350; OPzS Solar 2500; OPzS Solar 3100; OPzS Solar 3350; OPzS Solar 3850; OPzS Solar 4100; OPzS Solar 4600, IEC 60896-11:2002, 2002, Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests	25-10-2017	09-08-2030	EXIDE TECHNOLOGIES SAS	EXIDE	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Baterías EXIDE-GNB CLASSIC FLOODED OPzS Solar de 2 V; OPzS Solar 190; OPzS Solar 245; OPzS Solar 305; OPzS Solar 380; OPzS Solar 450; OPzS Solar 550; OPzS Solar 660; OPzS Solar 765; OPzS Solar 985; OPzS Solar 1080; OPzS Solar 1320; OPzS Solar 1410; OPzS Solar 1650; OPzS Solar 1990; OPzS Solar 2350; OPzS Solar 2500; OPzS Solar 3100; OPzS Solar 3350; OPzS Solar 3850; OPzS Solar 4100; OPzS Solar 4600, EXIDE, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2031	K3112-17-E/7579	Batería abierta OGI, modelo 12 OGI 620, que valida a la familia OGI: 2 OGI 50, 3 OGI 75, 4 OGI 100, 6 OGI 150, 8 OGI 200, 10 OGI 250, 4 OGI 260, 5 OGI 325, 6 OGI 370, 7 OGI 410, 8 OGI 440, 9 OGI 470, 10 OGI 530, 11 OGI 580, 12 OGI 730, 14 OGI 800, 16 OGI 880, 19 OGI 1000, 16 OGI 1260, 18 OGI 1340, 20 OGI 1520 y 22 OGI 1600, IEC 60896-11:2002, 2002, Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests	28-09-2017	09-08-2030	EXIDE TECHNOLOGIES SAS	EXIDE	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Batería abierta OGI, modelo 12 OGI 620, que valida a la familia OGI: 2 OGI 50, 3 OGI 75, 4 OGI 100, 6 OGI 150, 8 OGI 200, 10 OGI 250, 4 OGI 260, 5 OGI 325, 6 OGI 370, 7 OGI 410, 8 OGI 440, 9 OGI 470, 10 OGI 530, 11 OGI 580, 12 OGI 730, 14 OGI 800, 16 OGI 880, 19 OGI 1000, 16 OGI 1260, 18 OGI 1340, 20 OGI 1520 y 22 OGI 1600, EXIDE, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2032	K311P-22-E/7640	Subestación encapsulada en SF6, tensión nominal 245 kV, corriente nominal 2500 A y corto circuito 50 kA, modelo 8DN9,, VY200-40, EDICIÓN OCTUBRE 2018, Subestaciones Blindadas en Gas SF6 de 72.5 kV a 420 kV	17-06-2022	09-08-2030	SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO. KG	SIEMENS ENERGY	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Subestación encapsulada en SF6, tensión nominal 245 kV, corriente nominal 2500 A y corto circuito 50 kA, modelo 8DN9,, SIEMENS ENERGY, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2033	K311X-18-E/7645	Abrazaderas AG, 2A100-03, EDICIÓN JULIO 2018, Abrazaderas AG	20-12-2018	09-08-2030	PROHELSA S. DE R.L. DE C.V.	PROHELSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas AG, PROHELSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2034	K3112-21-E/7648	Cables subterráneos para 600 V, de cobre o aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	13-04-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, de cobre o aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2035	K311P-21-E/7649	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120 SERIE 491215, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 SERIE497537, MODELO U051, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	06-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-75-13200YT/7620-240/120 SERIE 491215, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 SERIE497537, MODELO U051, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2036	K311P-21-E/7653	Figura 1002 - Empalme a compresión para conductor-conductor, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	01-07-2021	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Figura 1002 - Empalme a compresión para conductor-conductor, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2037	K311P-24-E/7651	Tubo de Polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II, PEAD Liso en: RD 11 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 13.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 15.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 17 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 19 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; y RD 21 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; en tubo y RD 11 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 13.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 15.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 17 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 19 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; y RD 21 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; en rollo; en color rojo y naranja, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	31-05-2024	31-05-2027	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PTM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de Polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II, PEAD Liso en: RD 11 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 13.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 15.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 17 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; RD 19 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; y RD 21 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 y 300 mm; en tubo y RD 11 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 13.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 15.5 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 17 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; RD 19 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; y RD 21 en diámetros de 32, 38, 50, 60, 75, 100 mm; en rollo; en color rojo y naranja, PTM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2038	K311V-19-N/7652	Barras multiderivadoras de fase y neutro, en Cu o en Al, para baja o media tensión Familia SMC. Modelos: SMC (por opresor) y SMC-QC (por resorte) desde 2 hasta 36 derivadas en 12 hasta 2 AWG y alimentación hasta 3/0., NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	03-01-2019	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Barras multiderivadoras de fase y neutro, en Cu o en Al, para baja o media tensión Familia SMC. Modelos: SMC (por opresor) y SMC-QC (por resorte) desde 2 hasta 36 derivadas en 12 hasta 2 AWG y alimentación hasta 3/0., SIGTRONIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2039	K3112-17-N/7655	BATERIAS EXIDE-GNB: Sonnenschein OPzV de 2 V– Sonnenschein Solar OPzV; A602/295 SOLAR(4 OPzV 240 Solar); A602/370 SOLAR(5 OPzV 300 Solar); A602/440 SOLAR(6 OPzV 360 Solar); A602/520 SOLAR(5 OPzV 400 Solar); A602/625 SOLAR(6 OPzV 500 Solar); A602/750 SOLAR(7 OPzV 600 Solar); A602/850 SOLAR(6 OPzV 720 Solar); A602/1130 SOLAR(8 OPzV 960 Solar); A602/1415 SOLAR(10 OPzV 1200 Solar); A602/1695 SOLAR(12 OPzV 1400 Solar); A602/1960C SOLAR(12 OPzV 1700 Solar); A602/2600 SOLAR(16 OPzV 2300 Solar) A602/3270 SOLAR(16 OPzV 2300 Solar); A602/3920 SOLAR(24 OPzV 3500 Solar), IEC 60896-21, EDITION 2004-02, STATIONARY LEAD-ACID BATTERIES PART. 21 VALVE REGULATED TYPES-METHODES OF TEST	02-11-2017	09-08-2030	EXIDE TECHNOLOGIES GmbH	EXIDE – GNB	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BATERIAS EXIDE-GNB: Sonnenschein OPzV de 2 V– Sonnenschein Solar OPzV; A602/295 SOLAR(4 OPzV 240 Solar); A602/370 SOLAR(5 OPzV 300 Solar); A602/440 SOLAR(6 OPzV 360 Solar); A602/520 SOLAR(5 OPzV 400 Solar); A602/625 SOLAR(6 OPzV 500 Solar); A602/750 SOLAR(7 OPzV 600 Solar); A602/850 SOLAR(6 OPzV 720 Solar); A602/1130 SOLAR(8 OPzV 960 Solar); A602/1415 SOLAR(10 OPzV 1200 Solar); A602/1695 SOLAR(12 OPzV 1400 Solar); A602/1960C SOLAR(12 OPzV 1700 Solar); A602/2600 SOLAR(16 OPzV 2300 Solar) A602/3270 SOLAR(16 OPzV 2300 Solar); A602/3920 SOLAR(24 OPzV 3500 Solar), EXIDE – GNB, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2040	K311D-17-E/7682	Transformador trifásico tipo poste D3-45-33000-220Y/127 serie D3N669, DC3-45-33000-220Y/127 serie D3C669, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-11-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo poste D3-45-33000-220Y/127 serie D3N669, DC3-45-33000-220Y/127 serie D3C669, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2041	K311P-24-E/7684	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada POLIRET 5630: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (3/0), Cable Cu-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) , Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) , Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	22-04-2024	22-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada POLIRET 5630: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (3/0), Cable Cu-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) , Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) , Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0), CONDUMEX, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2042	K311P-24-E/7685	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada POLIRET 5630: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (3/0), Cable Cu-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cables triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) , Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) , Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0)., E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	22-04-2024	22-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada POLIRET 5630: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (8), Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Al-XLP 1C (3/0), Cable Al-XLP 1C (350), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (3/0), Cable Cu-XLP 1C (350); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cables triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 2C/1N (3/0-1/0) , Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2) , Cable Cu-XLP 2C/1N (3/0-1/0); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Al-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Al-XLP 3C/1N (350-4/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (3/0-1/0), Cable Cu-XLP 3C/1N (350-4/0)., LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2043	K3111-19-E/7654	Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios para cable CGFO CONDUMEX tipos: 69198361DF y 69198481DF Clase 0 DE Ø 14.5 ± 0.2 mm.; 69198361EF y 69198A15CF Clase 1 de Ø 14.4 ± 0.2 mm., de: Tensión atornillado y preformado, de suspensión y sus accesorios, E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	05-08-2019	09-08-2030	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREFORMADOS METÁLICOS	SAPREM	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes, conjuntos de herrajes y accesorios para cable CGFO CONDUMEX tipos: 69198361DF y 69198481DF Clase 0 DE Ø 14.5 ± 0.2 mm.; 69198361EF y 69198A15CF Clase 1 de Ø 14.4 ± 0.2 mm., de: Tensión atornillado y preformado, de suspensión y sus accesorios, SAPREM, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2044	K311J-17-E/7683	Tubo PAD de transición corrugado bicapa tipo "S" de 50 mm (2") de diámetro interior para instalaciones eléctricas en transición de red aérea a subterránea con cople, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	13-11-2017	09-08-2030	POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	POLIFLEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo PAD de transición corrugado bicapa tipo "S" de 50 mm (2") de diámetro interior para instalaciones eléctricas en transición de red aérea a subterránea con cople, POLIFLEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2045	K311D-17-E/7657	Abrazadera AB de cuatro vías: AB-1, AB-2, AB-3, 2A200-60, EDICIÓN AGOSTO 2011, Abrazadera AB de Cuatro Vías	07-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera AB de cuatro vías: AB-1, AB-2, AB-3, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2046	K311D-17-E/7659	Cruceta armada C1-115, C2-115, 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta Armada 115	07-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta armada C1-115, C2-115, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2047	K311D-17-E/7660	Cruceta CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CS1	07-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta CS1, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2048	K311D-17-E/7669	Ménsula CS: 125, 250, 350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ménsula CS	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ménsula CS: 125, 250, 350, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2049	K311D-17-E/7672	Pernos de ojo PO: 1PO, 2PO, 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, Pernos de Ojo PO	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pernos de ojo PO: 1PO, 2PO, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2050	K311D-17-E/7661	Crucetas CR: CR1-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69, 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CR	07-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas CR: CR1-115, CR2-115, CR3-69, CR4-69, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2051	K311D-17-E/7658	Crucetas A: A4R, A4E, A3T200, 2C900-18, EDICIÓN JULIO 2013, Crucetas A	07-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas A: A4R, A4E, A3T200, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2052	K311D-17-E/7677	Soporte para aislador, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte para aislador, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2053	K311D-17-E/7673	Placa HA1, 2P400-41, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa HA1	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa HA1, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2054	K311D-17-E/7674	Tornillos: 9X114, 13X152, 13X203, 16X63, 16X76, 16X152, 16X203, 16X254, 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X610, 19X76, 19X89, 19X203, 19X254, 19X305, 19X356, 19X380, 19X406, 19X457, 19X508, 67B00-04, EDICIÓN MAYO 2011, Tornillos	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tornillos: 9X114, 13X152, 13X203, 16X63, 16X76, 16X152, 16X203, 16X254, 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X610, 19X76, 19X89, 19X203, 19X254, 19X305, 19X356, 19X380, 19X406, 19X457, 19X508, HV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2055	K311D-17-E/7681	Tirantes CV: CV1, CV69, CV115, 2T400-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Tirantes CV	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes CV: CV1, CV69, CV115, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2056	K311D-17-E/7679	Tirantes H: H1, H2, H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes H: H1, H2, H3, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2057	K311D-17-E/7680	Tirantes T: T1, T2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	08-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes T: T1, T2, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2058	K311X-18-E/7690	Sistema de sellado a base de bloques o módulos a compresión, sello interno para conductor catálogos: SEI-50-XX, SEI-76-XX, SEI-101-XX, SEI-127-XX, SEI-152-XX, SEI-177-XX, SEI-203-XX, SEI-228-XX, SEI-254-XX, D5000-31, EDICIÓN MAYO 2014, SISTEMAS DE SELLADO PARA ABERTURAS Y ACCESOS DE CABLES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	16-02-2018	09-08-2030	CECOHESA, S.A. DE C.V.	CECOHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de sellado a base de bloques o módulos a compresión, sello interno para conductor catálogos: SEI-50-XX, SEI-76-XX, SEI-101-XX, SEI-127-XX, SEI-152-XX, SEI-177-XX, SEI-203-XX, SEI-228-XX, SEI-254-XX, CECOHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2059	K311V-20-E/7695	Anclas de concreto tipo: C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	08-05-2020	09-08-2030	HORTENSIA VERA LOPEZ	PCVL.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas de concreto tipo: C1 y C3, PCVL., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2060	K311D-17-E/7686	Cruceta armada C3-69, 2DI00-07, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta Armada C3-69	16-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta armada C3-69, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2061	K311D-17-E/7687	Eslabón EA, 2E100-65, EDICIÓN AGOSTO 2011, Eslabón EA	16-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Eslabón EA, HV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2062	K311D-17-E/7688	Perno de ojo P: P1, P2, P3, P4, 2P200-58, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ojo P	16-11-2017	09-08-2030	HERRAJES VISION, S.A. DE C.V.	HERRAJES VISION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno de ojo P: P1, P2, P3, P4, HERRAJES VISION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2063	K311P-18-E/7694	Tubo corrugado de polietileno de 100, 150, 200 y 250 mm de diámetro, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	21-02-2018	09-08-2030	MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	DURA-LINE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo corrugado de polietileno de 100, 150, 200 y 250 mm de diámetro, DURA-LINE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2064	K311P-21-E/7693	Figura 440.- Conjunto de suspensión vertical para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV; Figura 441.- Conjunto de suspensión en “V” para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV; Figura 442.- Conjunto de tensión para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	17-01-2022	09-08-2030	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Figura 440.- Conjunto de suspensión vertical para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV; Figura 441.- Conjunto de suspensión en “V” para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV; Figura 442.- Conjunto de tensión para cuatro conductores por fase para una tensión de 400 kV, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2065	K311X-23-N/7696	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS PROPIOS DE CA Y CD, MODELOS SP-T3FCA-ESU, SP-T2FCA-ESU, SP-DCA-ESU, SP-CDCA-A-ESU, SP-CDCA-S-ESU, SP-TFCD-ESU, SP-DCD-ESU, SP-CDCD-A-ESU, SP-CDCD-S-ESU, SP-FCCD-A-ESU. , NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	19-12-2023	19-12-2026	ELECTRICAL SUPPORT S.A DE C.V.	ELECTRICAL SUPPORT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS PROPIOS DE CA Y CD, MODELOS SP-T3FCA-ESU, SP-T2FCA-ESU, SP-DCA-ESU, SP-CDCA-A-ESU, SP-CDCA-S-ESU, SP-TFCD-ESU, SP-DCD-ESU, SP-CDCD-A-ESU, SP-CDCD-S-ESU, SP-FCCD-A-ESU. , ELECTRICAL SUPPORT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2066	K311C-17-E/7704	Poste de concreto reforzado, características nominales CFE PCR 9-400, CFE PCR 12-750; postes de concreto con acero de refuerzo grado 60: CFE PCRGR60-7-500, CFE PCRGR60-9-600, CFE PCRGR60-11-700, CFE PCRGR60-12-750, CFE PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	27-11-2017	09-08-2030	ELECTRO TABLEROS DE CONTROL, S.A. DE C.V.	ET	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado, características nominales CFE PCR 9-400, CFE PCR 12-750; postes de concreto con acero de refuerzo grado 60: CFE PCRGR60-7-500, CFE PCRGR60-9-600, CFE PCRGR60-11-700, CFE PCRGR60-12-750, CFE PCRGR60-13-600, ET, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2067	K3111-17-E/7702	Conectador tipo zapata de cobre a compresión familia YA, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	27-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador tipo zapata de cobre a compresión familia YA, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2068	K3111-17-E/7703	Terminal mecánica de aleación de cobre familia NAR y terminal mecánica de aleación de cobre estañado familia NAR-W, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	27-11-2017	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminal mecánica de aleación de cobre familia NAR y terminal mecánica de aleación de cobre estañado familia NAR-W, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2069	K311J-17-N/7712	Cloro liquido, NMX-K-065-1968, 1968, CLORO LIQUIDO	12-12-2017	09-08-2030	PETROQUIMICA MEXICANA DE VINILO, S.A. DE C.V.	PMV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cloro liquido, PMV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2070	K311D-17-E/7710	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-100-22860YT/13200-240/120, número de serie PCL774, DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120, número de serie PAL774, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	11-12-2017	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-100-22860YT/13200-240/120, número de serie PCL774, DTM1SP-100-22860YT/13200-240/120, número de serie PAL774, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2071	K3111-24-E/7697	Abrazaderas U: UC y UL. Catálogos: AUC y AUL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	25-09-2024	25-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas U: UC y UL. Catálogos: AUC y AUL, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2072	K3111-24-E/7698	Abrazaderas UH: 1UH, 2UH y 3UH. Catálogos: AUH1, AUH2 y AUH3, 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	26-09-2024	26-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas UH: 1UH, 2UH y 3UH. Catálogos: AUH1, AUH2 y AUH3, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2073	K3111-24-E/7699	Perno de ancla PA: 1PA y 2PA. Catálogos: P1PA y P2PA., 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	01-11-2024	01-11-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno de ancla PA: 1PA y 2PA. Catálogos: P1PA y P2PA., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2074	K3111-24-E/7700	Tirantes T: T1 y T2. Catálogos: TT1 y TT2, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	02-10-2024	02-10-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes T: T1 y T2. Catálogos: TT1 y TT2, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2075	K3111-24-E/7701	Perno CS. Catalogo: PCS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, Perno CS	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno CS. Catalogo: PCS, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2076	K3111-24-E/7705	Correderas de acero galvanizado: 600, 1000 y 1400. Catálogos: CC6, CC10 y CC14., 2DI00-06, EDICIÓN AGOSTO 2019, Corredera de Acero Galvanizado	26-09-2024	26-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Correderas de acero galvanizado: 600, 1000 y 1400. Catálogos: CC6, CC10 y CC14., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2077	K311X-17-E/7716	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido D3-45-33000-220Y/127 (±2 X 2,5%), DC3-45-33000-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	18-12-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo poste trifásico, normal, costa y cálido D3-45-33000-220Y/127 (±2 X 2,5%), DC3-45-33000-220Y/127 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2078	K311X-17-E/7717	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	18-12-2017	09-08-2030	ELECTROMANUFACTURAS, S. DE R. L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127 (±2 X 2,5%) núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2079	K3111-24-E/7709	Pernos DR: 16x305, 16x356, 16x406, 16x457, 16x508, 16x560, 16x610 y 16x660. Catálogos: PDR12 (PERNO DR 16x305), PDR14 (PERNO DR 16x356), PDR16 (PERNO DR 16x406), PDR18 (PERNO DR 16x457), PDR20 (PERNO DR 16x508), PDR22 (PERNO DR 16x560), PDR24 (PERNO DR 16x610) y PDR26 (PERNO DR 16x660)., 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pernos DR: 16x305, 16x356, 16x406, 16x457, 16x508, 16x560, 16x610 y 16x660. Catálogos: PDR12 (PERNO DR 16x305), PDR14 (PERNO DR 16x356), PDR16 (PERNO DR 16x406), PDR18 (PERNO DR 16x457), PDR20 (PERNO DR 16x508), PDR22 (PERNO DR 16x560), PDR24 (PERNO DR 16x610) y PDR26 (PERNO DR 16x660)., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2080	K3111-19-E/7714	Postes de compuesto reforzado con fibra de vidrio sección octagonal PCRFV-7-500-OCC, 9-500-OCC, 12-750-OCC (1 y 2 SECC.), 12-1088-OCC (1 y 2 SECC.), 13-750-OCC (1 y 2 SECC.), 14-1088-OCC (1 y 2 SECC.), 16-1088-OCC, 18-1678-OCC, 21-1678-OCC, 26-1678-OCC, JA100-67, EDICION SEPTIEMBRE 2015, Postes de Compuestos Reforzado con Fibra de Vidrio	01-02-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS MENDALVAR, S.A DE C.V.	SUMTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de compuesto reforzado con fibra de vidrio sección octagonal PCRFV-7-500-OCC, 9-500-OCC, 12-750-OCC (1 y 2 SECC.), 12-1088-OCC (1 y 2 SECC.), 13-750-OCC (1 y 2 SECC.), 14-1088-OCC (1 y 2 SECC.), 16-1088-OCC, 18-1678-OCC, 21-1678-OCC, 26-1678-OCC, SUMTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2081	K3112-18-E/7706	Cuchilla Monopolar de operacion en aire de 25.8 kV, 630 A, montaje vertical de operación manual con pértiga sin carga, de un solo aislador polimérico, catalogo IUSA CSP-63150, descripción corta de CFE COP-25.8-150, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	03-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla Monopolar de operacion en aire de 25.8 kV, 630 A, montaje vertical de operación manual con pértiga sin carga, de un solo aislador polimérico, catalogo IUSA CSP-63150, descripción corta de CFE COP-25.8-150, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2082	K3112-17-E/7708	Aislador tipo poste para contaminación de 23 kV con envolvente de hule silicón y núcleo de porcelana , descripción CFE 22PCHG4, Catálogo IUSA PH-2135, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	05-12-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste para contaminación de 23 kV con envolvente de hule silicón y núcleo de porcelana , descripción CFE 22PCHG4, Catálogo IUSA PH-2135, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2083	K3112-17-E/7707	Aislador tipo poste para zonas de contaminación de 34, 5 kV, con envolvente hule silicón y núcleo de porcelana, descripción CFE 33PCHG4, Catalogo IUSA PH-2145, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	04-12-2017	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste para zonas de contaminación de 34, 5 kV, con envolvente hule silicón y núcleo de porcelana, descripción CFE 33PCHG4, Catalogo IUSA PH-2145, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2084	K311V-23-E/7725	Ancla cónica C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	22-01-2024	22-01-2027	VOLT DISTRIBUIDORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	VOLT ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla cónica C3, VOLT ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2085	K311D-24-E/7726	Familia de Guantes de Hule para usos Dieléctricos Categoria R. Catalogo: E y NG, Clases: 00, 0, 2, 3, 4, Longitudes: 11” (280mm), 14” (360mm), 16” (410mm), 18” (460mm). Estilos: Recto, BC acampanado, C diagonal, Colores: B Negro, Y Amarillo, R Rojo, YB o BY Negro/Amarillo, RB o BR Negro/Rojo, BL Azul, BLO Naranja/Azul, Tallas: 7, 8, 8 1/2 (8H), 9, 9 1/2 (9H), 10, 10 1/2 (10H), 11, 11 1/2 (11H) y 12. , 8H351-04, EDICIÓN AGOSTO 2023, Guantes de Hule para Usos Dieléctricos	23-04-2024	23-04-2027	SALISBURY ELECTRICAL SAFETY, LLC.	SALISBURY BY HONEYWELL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de Guantes de Hule para usos Dieléctricos Categoria R. Catalogo: E y NG, Clases: 00, 0, 2, 3, 4, Longitudes: 11” (280mm), 14” (360mm), 16” (410mm), 18” (460mm). Estilos: Recto, BC acampanado, C diagonal, Colores: B Negro, Y Amarillo, R Rojo, YB o BY Negro/Amarillo, RB o BR Negro/Rojo, BL Azul, BLO Naranja/Azul, Tallas: 7, 8, 8 1/2 (8H), 9, 9 1/2 (9H), 10, 10 1/2 (10H), 11, 11 1/2 (11H) y 12. , SALISBURY BY HONEYWELL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2086	K3112-20-E/7718	Transformador trifásico tipo poste 30 kVA, CFE D3-30-13200-220Y/127 normal, DC3-30-13200-220Y/127 costa y clima cálido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014),, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-04-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo poste 30 kVA, CFE D3-30-13200-220Y/127 normal, DC3-30-13200-220Y/127 costa y clima cálido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014),, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2087	K3112-20-E/7719	Transformador trifásico tipo poste 75 kVA, CFE D3-75-13200-220Y/127 normal y DC3-75-13200-220Y/127 cálido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014),, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-04-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo poste 75 kVA, CFE D3-75-13200-220Y/127 normal y DC3-75-13200-220Y/127 cálido (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014),, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2088	K3112-19-E/7720	Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de distribución, CFE ADOM-10,12, 18, 21, 27, 30; ADOMC-10,12, 18, 21, 27, 30, CLASE 1, 10 KA, con envolvente de hule silicón, catálogos IUSA APSILN- 10,12, 18, 21, 27, 30 y MEPSILN-10,12, 18, 21, 27 y 30, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	06-05-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos para redes de distribución, CFE ADOM-10,12, 18, 21, 27, 30; ADOMC-10,12, 18, 21, 27, 30, CLASE 1, 10 KA, con envolvente de hule silicón, catálogos IUSA APSILN- 10,12, 18, 21, 27, 30 y MEPSILN-10,12, 18, 21, 27 y 30, IUSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2089	K311P-17-E/7711	Aislador soporte tipo columna de porcelana, con núcleo sólido y herrajes de sujeción externos, para operar en sistemas eléctricos con tensiones nominales de 400 kV, descripciones cortas de CFE: CP-6-1425 tipo I, II y III; y CP-6-1550 tipos I, II y III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	12-12-2017	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte tipo columna de porcelana, con núcleo sólido y herrajes de sujeción externos, para operar en sistemas eléctricos con tensiones nominales de 400 kV, descripciones cortas de CFE: CP-6-1425 tipo I, II y III; y CP-6-1550 tipos I, II y III, EPRECSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2090	K311F-24-E/7730	Tapa y marco de material polimérico 84B para banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	28-02-2024	28-02-2027	COMMERCE WORLD CIDSER S.A DE C.V	CWC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco de material polimérico 84B para banqueta, CWC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2091	K311F-23-E/7731	Tapa y marco de material polimérico 84A para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	07-02-2024	07-02-2027	COMMERCE WORLD CIDSER S.A DE C.V	CWC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco de material polimérico 84A para arroyo, CWC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2092	K3153-18-E/7733	Sistema de medición centralizada (CMS) en gabinete para implementarse en sistemas de infraestructura avanzada de medición (AMI) gestionado mediante el sistema informático de gestión (HES) itron CMS, compuesto por medidores monofásicos tipo gabinete, FM 1G, 120V, 60Hz, 15(100)A, 1F, 2H, 1E, clase de exactitud 0.5%, con dispositivo dedesconexión/reconexión, para valores integrados kWh, kvarh, demanda en kW, kvar, kVA y valores instantáneos V, A, PF, Hz, con módulo de comunicación RF, PLC, WiFi con tecnología Itron Riva , alojado en gabinete de 12 (modelo CMCMX12) o 24 (modelo CMCMX24) medidores e incluye instrumento indicador de consumo (display) con comunicación PLC, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	18-01-2018	09-08-2030	Wasion Group LTD	WASION	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de medición centralizada (CMS) en gabinete para implementarse en sistemas de infraestructura avanzada de medición (AMI) gestionado mediante el sistema informático de gestión (HES) itron CMS, compuesto por medidores monofásicos tipo gabinete, FM 1G, 120V, 60Hz, 15(100)A, 1F, 2H, 1E, clase de exactitud 0.5%, con dispositivo dedesconexión/reconexión, para valores integrados kWh, kvarh, demanda en kW, kvar, kVA y valores instantáneos V, A, PF, Hz, con módulo de comunicación RF, PLC, WiFi con tecnología Itron Riva , alojado en gabinete de 12 (modelo CMCMX12) o 24 (modelo CMCMX24) medidores e incluye instrumento indicador de consumo (display) con comunicación PLC, WASION, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2093	K3112-21-E/7734	Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución, potencias nominales 600 kVAr, 900 kVAr, 1200 kVAr, 1800 kVAr, 2400 kVAr y 3600 kVAr, con sus componentes principales: unidades capacitivas marca CRIMSA, juego canilla porta fusible-resorte marca CRIMSA, fusible externo marca ELECTRAMEX, cuchilla desconectadora monopolar marca IUSA y S&C, desconectador trifásico marca YASKAWA y ABB/THOMAS AND BETTS, cortacircuitos fusible de potencia marca S&C, apartarrayos marca OHIO BRASS, cuchilla tetrapolar marca GE (Solo para 34,5 kV) y KONNECT, transformador de potencial inductivo marca SCHENEIDER y ARTECHE, relevador de protección marca INGETEAM, aisladores soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA CLD, aisladores tipo suspensión marca IUSA, estructura galvanizada marca CRIMSA, los bancos de capacitores son:, V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	22-02-2021	09-08-2030	COMPENSACION REACTIVA INGENIERIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CRIMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución, potencias nominales 600 kVAr, 900 kVAr, 1200 kVAr, 1800 kVAr, 2400 kVAr y 3600 kVAr, con sus componentes principales: unidades capacitivas marca CRIMSA, juego canilla porta fusible-resorte marca CRIMSA, fusible externo marca ELECTRAMEX, cuchilla desconectadora monopolar marca IUSA y S&C, desconectador trifásico marca YASKAWA y ABB/THOMAS AND BETTS, cortacircuitos fusible de potencia marca S&C, apartarrayos marca OHIO BRASS, cuchilla tetrapolar marca GE (Solo para 34,5 kV) y KONNECT, transformador de potencial inductivo marca SCHENEIDER y ARTECHE, relevador de protección marca INGETEAM, aisladores soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA CLD, aisladores tipo suspensión marca IUSA, estructura galvanizada marca CRIMSA, los bancos de capacitores son:, CRIMSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2094	K3112-21-E/7735	Bancos de capacitores de 115 KV, para subestaciones, potencias nominales de 7.60 MVAr hasta 30.60 MVAr, con sus componentes principales como: unidades capacitivas marca CRIMSA, juego canilla porta fusible-resorte marca CRIMSA, fusible externo marca ELECTRAMEX, cuchilla desconectadora monopolar marca S&C, EPRECSA y IUSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE y PFIFFNER, divisor de potencial resistivo marca S&C, aisladores soporte tipo columna marca IUSA, EPRECSA CLD y ADITYA BIRLA, estructura de acero galvanizada marca CRIMSA, los bancos de capacitores son, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	03-05-2021	09-08-2030	COMPENSACION REACTIVA INGENIERIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CRIMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de capacitores de 115 KV, para subestaciones, potencias nominales de 7.60 MVAr hasta 30.60 MVAr, con sus componentes principales como: unidades capacitivas marca CRIMSA, juego canilla porta fusible-resorte marca CRIMSA, fusible externo marca ELECTRAMEX, cuchilla desconectadora monopolar marca S&C, EPRECSA y IUSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE y PFIFFNER, divisor de potencial resistivo marca S&C, aisladores soporte tipo columna marca IUSA, EPRECSA CLD y ADITYA BIRLA, estructura de acero galvanizada marca CRIMSA, los bancos de capacitores son, CRIMSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2095	K3112-20-E/7738	Conectadores separables aislados 25kV 200 AMP, OCC, catálogos APP-TC-15/200, APP-BTI-25/200, APP-DRSJ-21, APP-DRSJ-23, APP-BDTI-25/200, APP-M2-25/200, APP-M3-25/200, APP-M4-25/200, APP-TA- 25/200, APP-BES-25/200, APP-BED-25/200, APP-M4P-25/2222, APP-M6P-25/2222,no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	05-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	APP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados 25kV 200 AMP, OCC, catálogos APP-TC-15/200, APP-BTI-25/200, APP-DRSJ-21, APP-DRSJ-23, APP-BDTI-25/200, APP-M2-25/200, APP-M3-25/200, APP-M4-25/200, APP-TA-25/200, APP-BES-25/200, APP-BED-25/200, APP-M4P-25/2222, APP-M6P-25/2222,no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto, APP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2096	K3112-20-E/7741	Conectadores separables aislados de media tensión 25kV, 600AMP, OSC, catálogos APP-TT-25/600, APP-T2T-25/600, APP-CD-25/600, APP-BR-25/600/200, APP-BE-25/600, APP-CUE-25/600, APP-TA-25/600, APP-M2-25/600, APP-M3-25/600, APP-M4-25/600, APP-M5-25/600, APP-M6-25/600, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	05-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	APP INSULATORS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables aislados de media tensión 25kV, 600AMP, OSC, catálogos APP-TT-25/600, APP-T2T-25/600, APP-CD-25/600, APP-BR-25/600/200, APP-BE-25/600, APP-CUE-25/600, APP-TA-25/600, APP-M2-25/600, APP-M3-25/600, APP-M4-25/600, APP-M5-25/600, APP-M6-25/600, APP INSULATORS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2097	K3112-20-E/7740	Conectadores separables de media tensión 15 kV, 200AMP OCC, catálogos APP-BDT-15/200, APP-M2-15/200, APP-M3-15/200, APP-CTC-15/200, APP-BTI-15/200, APP-DRSJ-15, APP-DRS-18, APP-M4-15/200, APP-TA-15/200, APP-BES-15/200, APP-BED-15/200,APP-M4-15/2222, APP-M6-15/2222, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	05-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	APP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores separables de media tensión 15 kV, 200AMP OCC, catálogos APP-BDT-15/200, APP-M2-15/200, APP-M3-15/200, APP-CTC-15/200, APP-BTI-15/200, APP-DRSJ-15, APP-DRS-18, APP-M4-15/200, APP-TA-15/200, APP-BES-15/200, APP-BED-15/200,APP-M4-15/2222, APP-M6-15/2222, no incluye codo portafusible y fusible, codo apartarrayo e inserto apartarrayo, APP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2098	K3112-20-E/7739	Conectores separables aislados de media tensión 5 kV, 600 AMP, OSC, catálogos: APP-TT-15/600, APP-T2T-15/600, APP-CD-15/600, APP-BR/600/200, APP-BE-15/600 APP-CUE-15/600, APP-TA-15/600, APP-M2-15/600, APP-M3-15/600, APP-M4-15/600, APP-M5-15/600, APP-M6-15/600 , 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	05-02-2020	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	APP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión 5 kV, 600 AMP, OSC, catálogos: APP-TT-15/600, APP-T2T-15/600, APP-CD-15/600, APP-BR/600/200, APP-BE-15/600 APP-CUE-15/600, APP-TA-15/600, APP-M2-15/600, APP-M3-15/600, APP-M4-15/600, APP-M5-15/600, APP-M6-15/600 , APP, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2099	K311V-18-E/7736	Calzado de protección contra impacto (CPI), H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	24-01-2018	09-08-2030	CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.	DURAMAX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Calzado de protección contra impacto (CPI), DURAMAX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2100	K3111-18-E/7737	Poste de Concreto Reforzado tipo normal y contaminación PCR-6-900 PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-9-600, PCR 9C-600, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750,PCR-12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700 y PCR-15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	24-01-2018	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Poste de Concreto Reforzado tipo normal y contaminación PCR-6-900 PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-9-600, PCR 9C-600, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750,PCR-12-1250, PCR-13-600, PCR-13C-600, PCR-14-700 y PCR-15-800, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2101	K311V-18-E/7012	Postes de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	06-02-2018	09-08-2030	POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS, S.A. DE C.V.	PEMSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Postes de concreto reforzado PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, PEMSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2102	K3112-21-E/7744	Base circular polimérica para medidor tipo enchufe "S" de 4 y 5 terminales, Tensión nominal 600 VCA, Corriente nominal 100 A, Mordaza-conectador de aleación de cobre, Catálogos IUSA BW-4TX y BW-5TX, GWH00-11, EDICIÓN JULIO 2020, Bases para Medidores Tipo Enchufe "S"	25-08-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Base circular polimérica para medidor tipo enchufe "S" de 4 y 5 terminales, Tensión nominal 600 VCA, Corriente nominal 100 A, Mordaza-conectador de aleación de cobre, Catálogos IUSA BW-4TX y BW-5TX, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2103	K311X-18-E/7747	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-500-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-500-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	08-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-500-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-500-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2104	K311X-18-E/7746	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2105	K311X-18-E/7745	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico con y sin cambiador de derivaciones, D1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SP-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM1SPCA-37.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%) núcleo de acero silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2106	K3112-18-E/7753	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido, descripción corta CFE D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 y DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	12-02-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico, normal y cálido, descripción corta CFE D3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127 y DTM3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2107	K311P-18-E/7749	Estructuras de acero usadas en centrales termoeléctricas, JA100-04 , JUNIO 1986, Estructuras de Acero	12-02-2018	09-08-2030	ESTRUCTURAS Y MAQUILAS DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.	EMISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Estructuras de acero usadas en centrales termoeléctricas, EMISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2108	K311P-19-E/7750	Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones hasta 400 kV., JA100-57, AGOSTO 2011, Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones	01-02-2019	09-08-2030	ESTRUCTURAS Y MAQUILAS DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.	EMISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones hasta 400 kV., EMISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2109	K311J-18-E/7751	Transformador trifásico tipo pedestal de 225 kVA, clase 18 KV con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	12-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 225 kVA, clase 18 KV con y sin autoprotección, tipo normal y tipo calido. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2110	K311J-18-E/7752	Transformador trifasico tipo pedestal de 300 kvA, Clase 18 kV, con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	12-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifasico tipo pedestal de 300 kvA, Clase 18 kV, con y sin autoprotección tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2111	K311J-18-E/7756	Transformador tipo pedestal monofasico para distribución subterranea con capacidad de 37.5 KVA Cumple con los valores de eficiencia de acuerdo a NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	15-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador tipo pedestal monofasico para distribución subterranea con capacidad de 37.5 KVA Cumple con los valores de eficiencia de acuerdo a NOM-002-SEDE/ENER-2014, DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2112	K311X-18-E/7758	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	16-02-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-75-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2113	K3112-18-E/7727	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construido en una sola pieza, modelo KIVF15, servicio exterior, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 15 kV, para usarse en un sistema de 13.8 kV, NBAI 110 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A, y de potencial 8400:120 V, y exactitud y carga 0.2s Fs<20/5 VA, para transformador de corriente; 0,2/50 VA para transformador de potencial, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	19-02-2018	09-08-2030	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, GmbH.	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construido en una sola pieza, modelo KIVF15, servicio exterior, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 15 kV, para usarse en un sistema de 13.8 kV, NBAI 110 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A, y de potencial 8400:120 V, y exactitud y carga 0.2s Fs<20/5 VA, para transformador de corriente; 0,2/50 VA para transformador de potencial, RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2114	K3112-18-E/7728	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construidos en una sola pieza, modelo KIVF15, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 15 kV, para usarse en sistema de 13.8 kV, NBAI 110 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente de 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A y de potencial 8400;120 V, exactitud y carga 0.2s Fs<20 /5 VA para transformador de corriente y 0.2 /50 VA para transformador de potencial , VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	19-02-2018	09-08-2030	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, GmbH.	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construidos en una sola pieza, modelo KIVF15, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 15 kV, para usarse en sistema de 13.8 kV, NBAI 110 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente de 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A y de potencial 8400;120 V, exactitud y carga 0.2s Fs<20 /5 VA para transformador de corriente y 0.2 /50 VA para transformador de potencial , RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2115	K3112-18-E/7729	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construidos en una sola pieza, modelo KIVF25, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 25.8 kV, para usarse en sistema de 23 kV, NBAI 150 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente DE 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A y de potencial 14400:120 V, exactitud y carga 0.2s Fs<20 /10 VA para transformador de corriente y 0.2 /50 VA para transformador de potencial, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	19-02-2018	09-08-2030	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, GmbH.	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construidos en una sola pieza, modelo KIVF25, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 25.8 kV, para usarse en sistema de 23 kV, NBAI 150 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente DE 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A y de potencial 14400:120 V, exactitud y carga 0.2s Fs<20 /10 VA para transformador de corriente y 0.2 /50 VA para transformador de potencial, RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2116	K3112-18-E/7754	CUCHILLA DESCONECTADORA DE DOBLE APERTURA LATERAL DE 420 KV, 2000 A, 1425 KV NBAI, 50 KA 1 S, MONTAJE HORIZONTAL CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA,CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA DE 25 Ó 31 MM/KV F-F, MODELO RJDBR-420, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	20-03-2018	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA DESCONECTADORA DE DOBLE APERTURA LATERAL DE 420 KV, 2000 A, 1425 KV NBAI, 50 KA 1 S, MONTAJE HORIZONTAL CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA,CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA DE 25 Ó 31 MM/KV F-F, MODELO RJDBR-420, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2117	K3112-18-E/7755	CUCHILLA DESCONECTADORA DE DOBLE APERTURA LATERAL DE 245 KV, 2000 A, 1050 KV NBAI, 50 KA 1 S, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL, CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA DE 25 Ó 31 MM/KV F-F, MODELO RJDBR-245, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	20-03-2018	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA DESCONECTADORA DE DOBLE APERTURA LATERAL DE 245 KV, 2000 A, 1050 KV NBAI, 50 KA 1 S, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL, CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, DISTANCIA MÍNIMA DE FUGA DE 25 Ó 31 MM/KV F-F, MODELO RJDBR-245, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2118	K3112-18-E/7759	Aislador de Vidrio Templado Tipo Suspension de 210 kN para Uso en Sistemas de Corriente Directa, Clase IEC U210BP, Catalogo IUSA N-210 DC., IEC 61325, FIRST EDITION1995-03, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V – Ceramic or glass insulator units for d.c. systems –Definitions, test methods and acceptance criteria	16-02-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de Vidrio Templado Tipo Suspension de 210 kN para Uso en Sistemas de Corriente Directa, Clase IEC U210BP, Catalogo IUSA N-210 DC., IUSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2119	K3112-18-E/7760	Aislador de Vidrio Templado Tipo Suspensión de 300 kN para Uso en Sistemas de Corriente Directa, Catálogo IEC U300BP, Catalogo IUSA N-300-DC., IEC 61325, FIRST EDITION1995-03, Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V – Ceramic or glass insulator units for d.c. systems –Definitions, test methods and acceptance criteria	16-02-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de Vidrio Templado Tipo Suspensión de 300 kN para Uso en Sistemas de Corriente Directa, Catálogo IEC U300BP, Catalogo IUSA N-300-DC., IUSA, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2120	K311A-18-E/7766	Registros de baja y media tensión, Pozos de Visita para media tensión, Bóvedas para transformador, Muretes y Bases para transformador de concreto bajo especificación CFE DCCSSUBT Rev. 140228 'Construcción de Sistemas Subterráneos', DCCSSUBT, ENERO 2015, Construcción de Sistemas Subterráneos	26-02-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION, S.A. DE C.V.	IEAT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Registros de baja y media tensión, Pozos de Visita para media tensión, Bóvedas para transformador, Muretes y Bases para transformador de concreto bajo especificación CFE DCCSSUBT Rev. 140228 'Construcción de Sistemas Subterráneos', IEAT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2121	K311X-18-E/7767	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	01-03-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2122	K311X-18-E/7768	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	02-03-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-150-13200YT/7620-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2123	K311X-18-E/7769	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	02-03-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-112.5-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2124	K311P-18-E/7763	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200-120/240, DC1-75-13200-120/240, modelo: F165, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	26-02-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-75-13200-120/240, DC1-75-13200-120/240, modelo: F165, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2125	K3112-18-E/7762	Equipo de Teleprotección modelo e-terragridcom DIP.net, U1100-28, DICIEMBRE 2013, Equipos de Teleprotección	21-02-2018	09-08-2030	GRID SOLUTIONS SAS	GENERAL ELECTRIC	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de Teleprotección modelo e-terragridcom DIP.net, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2126	K311P-19-E/7761	Aislador tipo suspensión de vidrio templado, con herrajes calavera-bola, resistencia mecánica a la tensión de 111 kN y 160 kN, para aplicación en zonas normales, zonas de corrosión y zonas de contaminación, descripciones cortas de CFE: 25SVC111, 25SVC111C; 28SVC111CC, y 28SVC160, 28SVC160C, 29SVC160, 29SVC160C; catálogos del fabricante: U120B; U120BP y U160BS , 52210-02, EDICIÓN ABRIL 2019, Aisladores tipo Suspensión de Porcelana o de Vidrio Templado	08-08-2019	09-08-2030	ZHEJIANG TAILUN INSULATOR CO., LTD	FEIJIAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo suspensión de vidrio templado, con herrajes calavera-bola, resistencia mecánica a la tensión de 111 kN y 160 kN, para aplicación en zonas normales, zonas de corrosión y zonas de contaminación, descripciones cortas de CFE: 25SVC111, 25SVC111C; 28SVC111CC, y 28SVC160, 28SVC160C, 29SVC160, 29SVC160C; catálogos del fabricante: U120B; U120BP y U160BS , FEIJIAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2127	K311X-18-E/7770	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	05-03-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES DE JARDIN, S.A. DE C.V.	TJ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifásico con y sin cambiador de derivaciones, D3SP-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), D3SPCA-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SP-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), DTM3SPCA-150-22860YT/13200-240/120 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de cobre-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TJ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2128	K311P-18-E/7765	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido: descripción corta: D1-50-33000YT/19050-120/240, DC1-50-33000YT/19050-120/240, modelo: O066, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	26-02-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido: descripción corta: D1-50-33000YT/19050-120/240, DC1-50-33000YT/19050-120/240, modelo: O066, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2129	K311P-18-E/7764	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, clima cálido y autoprotegido: descripción corta: D1-25-22860YT/13200-120/240, DC1-25-22860YT/13200-120/240, DA1-25-22860YT/13200-120/240, DAC1-25-22860YT/13200-120/240, modelo: K101, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	26-02-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa, clima cálido y autoprotegido: descripción corta: D1-25-22860YT/13200-120/240, DC1-25-22860YT/13200-120/240, DA1-25-22860YT/13200-120/240, DAC1-25-22860YT/13200-120/240, modelo: K101, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2130	K3112-24-E/7772	Medidor Electrónico Monofásico para suministro en baja tensión, modelo CP-20SE-1S, Bidireccional, autocontenido, forma 1S, tipo “S” (socket), tensión nominal 120 Volts, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, 1 circuito de corriente, 2 hilos, 1 elemento, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh totales y kvarh totales en los 4 cuadrantes, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.8.39.MSE1N.FQG, GWH00-34, AGOSTO 2023, Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con corte y reconexión para suministros en baja tensión	10-04-2024	10-04-2027	IUSA-GE, S. DE R.L. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor Electrónico Monofásico para suministro en baja tensión, modelo CP-20SE-1S, Bidireccional, autocontenido, forma 1S, tipo “S” (socket), tensión nominal 120 Volts, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, 1 circuito de corriente, 2 hilos, 1 elemento, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh totales y kvarh totales en los 4 cuadrantes, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.8.39.MSE1N.FQG, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2131	K311D-18-E/7775	Boquilla de alta tensión, clase 15.5 kV, 55 A, NBAI 125 kV, tipo contaminación, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-03-2018	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de alta tensión, clase 15.5 kV, 55 A, NBAI 125 kV, tipo contaminación, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2132	K311D-18-E/7776	Boquilla de alta tensión, clase 27 kV, 100 A, NBAI 170 kV, tipo contaminación, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	21-03-2018	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de alta tensión, clase 27 kV, 100 A, NBAI 170 kV, tipo contaminación, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2133	K311V-21-E/7781	Base para medidor tipo enchufe "S", circular, polimérica, color negro, de 4 y 5 terminales, modelos BP-4100 y BP-5100; 600 V, 100 A, mordaza-conectador de una sola pieza de aleación de cobre, GWH00-11, EDICIÓN JULIO 2020, Bases para Medidores Tipo Enchufe "S"	15-10-2021	09-08-2030	SUMINISTROS MEXICANOS TÉCNICOS S. DE R.L. DE C.V.	SUMTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Base para medidor tipo enchufe "S", circular, polimérica, color negro, de 4 y 5 terminales, modelos BP-4100 y BP-5100; 600 V, 100 A, mordaza-conectador de una sola pieza de aleación de cobre, SUMTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2134	K311P-18-E/7788	Watthorimetro polifásico electrónico, modelo ALPHA A3, tipo enchufe clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3F 4H 3E, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, forma 16S, GWH00-78, EDICIÓN ENERO 2006, Watthorímetros Monofásicos y Polifásicos Electrónicos, Clase de Exactitud 0,5	17-04-2018	09-08-2030	ELSTER SOLUTIONS S.A DE C.V.	ELSTER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Watthorimetro polifásico electrónico, modelo ALPHA A3, tipo enchufe clase de medidor 15(100) A, 120 V, 60 Hz, 3F 4H 3E, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh's, forma 16S, ELSTER, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2135	K311P-22-E/7779	Interruptor de potencia en gas SF6, tipo tanque vivo, servicio intemperie, de 420 kV, 2500 A, 1425 kV de NBAI, 50 kA 1s, modelo: 3AP2/3AP3 FI-420 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA5 y resistencias de preinserción para 3AP3 FI 420 kV,, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	28-01-2022	09-08-2030	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6, tipo tanque vivo, servicio intemperie, de 420 kV, 2500 A, 1425 kV de NBAI, 50 kA 1s, modelo: 3AP2/3AP3 FI-420 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA5 y resistencias de preinserción para 3AP3 FI 420 kV,, SIEMENS ENERGY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2136	K311P-18-E/7783	Transformador sumergible trifásico, descripción corta; DTM3SS-150-13200YT/7620-220Y/127. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-22, EDICIÓN JULIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	16-04-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	BUENDIA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador sumergible trifásico, descripción corta; DTM3SS-150-13200YT/7620-220Y/127. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), BUENDIA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2137	K311P-20-E/7790	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR EN AIRE, APERTURA LATERAL CENTRAL TIPO V, TENSIÓN NOMINAL 145 KV, CORRIENTE NOMINAL1600 A, 650 KV TENSIÓN NOMINAL DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO, CORRIENTE DE AGUANTE DE CORTA DURACIÓN 40 KA 1 S, DISTANCIA ESPECIFICA MINIMA DE FUGA DE 25 Y 31 MM/KV F-F, CON ACCIONAMIENTO MANUAL, CON Y SIN PUESTA A TIERRA, MODELO CDJV-145-CPT/SPT, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	04-03-2020	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR EN AIRE, APERTURA LATERAL CENTRAL TIPO V, TENSIÓN NOMINAL 145 KV, CORRIENTE NOMINAL1600 A, 650 KV TENSIÓN NOMINAL DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO, CORRIENTE DE AGUANTE DE CORTA DURACIÓN 40 KA 1 S, DISTANCIA ESPECIFICA MINIMA DE FUGA DE 25 Y 31 MM/KV F-F, CON ACCIONAMIENTO MANUAL, CON Y SIN PUESTA A TIERRA, MODELO CDJV-145-CPT/SPT, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2138	K3112-19-E/7784	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, descripción corta normal D3SP-500-22860YT/13200-220/127 con y sin cambiador de derivaciones (cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	15-05-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, SA DE CV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, descripción corta normal D3SP-500-22860YT/13200-220/127 con y sin cambiador de derivaciones (cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014), MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, SA DE CV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2139	K3112-18-E/7785	Transformador trifásico de distribución tipo poste con cambiador de derivaciones D3-30-23000-220Y/127.serie N° 4003-100729. (±2 X 2,5) y DC3-30-23000-220Y/127 (±2 X 2,5), serie N° 4003-100729, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-04-2018	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, SA DE CV	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución tipo poste con cambiador de derivaciones D3-30-23000-220Y/127.serie N° 4003-100729. (±2 X 2,5) y DC3-30-23000-220Y/127 (±2 X 2,5), serie N° 4003-100729, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, SA DE CV, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2140	K3111-20-E/7780	Terminal de aluminio a compresión, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	24-06-2020	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminal de aluminio a compresión, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2141	K311P-20-E/7789	Cuchilla desconectadora tripolar en aire, apertura central tipo V, tensión nominal 123 kV, corriente nominal 1250 A, tensión de aguante al impulso de rayo 550 kV, corriente de aguante de corta duración 31.5 kA, distancia especifica mínima de fuga de 25 y 31 mm/KV F-F, con y sin cuchilla de puesta a tierra, con accionamiento manual, modelo CDJV-123.1250 CPT/SPT, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	04-03-2020	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar en aire, apertura central tipo V, tensión nominal 123 kV, corriente nominal 1250 A, tensión de aguante al impulso de rayo 550 kV, corriente de aguante de corta duración 31.5 kA, distancia especifica mínima de fuga de 25 y 31 mm/KV F-F, con y sin cuchilla de puesta a tierra, con accionamiento manual, modelo CDJV-123.1250 CPT/SPT, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2142	K311X-23-E/7791	Tuberia de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tipo II, 32 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 38 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 50 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 60 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 75 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 100 mm Ø naranja RD 11, RD 13.5, RD 17 y RD 19; 125 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 150 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 200 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19, 75 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 y RD 19; 100 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 y RD 19; 125 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 Y RD 19; 150 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 y RD 19; 200 mm Ø, negro RD 13.5, RD 17 y RD 19, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	19-12-2023	19-12-2026	SALEIKO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	DUCTOPLAS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tuberia de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo tipo II, 32 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 38 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 50 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 60 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 75 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 100 mm Ø naranja RD 11, RD 13.5, RD 17 y RD 19; 125 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 150 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19; 200 mm Ø naranja RD 13.5, RD 17 y RD 19, 75 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 y RD 19; 100 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 y RD 19; 125 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 Y RD 19; 150 mm Ø negro RD 13.5, RD 17 y RD 19; 200 mm Ø, negro RD 13.5, RD 17 y RD 19, DUCTOPLAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2143	K311P-18-E/7792	Transformador pedestal monofásico, descripción corta; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	02-05-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	BUENDIA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador pedestal monofásico, descripción corta; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), BUENDIA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2144	K311X-18-N/7796	Pértigas Aislantes y Dispositivos Adaptables Marca FAMECA, IEC 60832-1, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working - Insulating Sticks and Attachable devices - part 01 Insulating Sticks	11-05-2018	09-08-2030	FAMECA	FAMECA	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pértigas Aislantes y Dispositivos Adaptables Marca FAMECA, FAMECA, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2145	K311X-18-N/7797	Accesorios para Pértigas Marca FAMECA, IEC 60832-2, EDICIÓN FEBRERO 2010, Live working – Insulating Sticks and Attachable devices – part 02 Attachable devices	11-05-2018	09-08-2030	FAMECA	FAMECA	FRANCIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Accesorios para Pértigas Marca FAMECA, FAMECA, Fabricado en Francia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2146	K311P-18-E/7794	Torres armadas de acero tubular, designación de CFE poste armado AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	09-05-2018	09-08-2030	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular, designación de CFE poste armado AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04 y AT D13-04, MBO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2147	K311P-22-E/7795	Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo costa o contaminación y no costa o normal , descripción corta de CFE PCR 7C-500 y PCR 7-500; PCR 9C-400 y PCR 9-400; PCR 11C-500 y PCR 11-500; PCR 11C-700 y PCR 11-700; PCR 12C-750 y PCR 12-750; PCR 13C-600 y PCR 13-600; PCR 14-700 y PCR 15-800, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	16-02-2022	09-08-2030	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado de sección octagonal tipo costa o contaminación y no costa o normal , descripción corta de CFE PCR 7C-500 y PCR 7-500; PCR 9C-400 y PCR 9-400; PCR 11C-500 y PCR 11-500; PCR 11C-700 y PCR 11-700; PCR 12C-750 y PCR 12-750; PCR 13C-600 y PCR 13-600; PCR 14-700 y PCR 15-800, MBO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2148	K311C-16-N/1143	Tablero de distribución POW-R-LINE C tipo 1, 125 VCD, 600A, 1 fase, 2 hilos, 14KA, 60Hz, tipo SWITCH BOARD, MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO., NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	15-07-2016	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON		Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de distribución POW-R-LINE C tipo 1, 125 VCD, 600A, 1 fase, 2 hilos, 14KA, 60Hz, tipo SWITCH BOARD, MARCA EATON, FABRICADO EN MÉXICO., EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2149	K311D-24-E/7802	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK725. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK725. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2150	K311P-18-E/7801	Transformador pedestal trifásico, descripción corta; DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	24-05-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES BUENDIA, S.A. DE C.V.	BUENDIA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador pedestal trifásico, descripción corta; DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), BUENDIA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2151	K311D-21-E/7803	Aro de seguridad y perno receptáculo conformado por perno metálico y piezas de inyección de plástico cubierta transparente e inserto de color. Aro modelo RONDADOR catálogos 441PRA-CS 304PRA-CS, 201PRA-CS y perno receptáculo modelo PRAEBOLT catálogos PRAEBOLT1MP y PRAEBOLT2-MPP, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	18-04-2021	09-08-2030	PRAECINCTUS, S.A.P.I. DE C.V.	PRAECINCTUS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aro de seguridad y perno receptáculo conformado por perno metálico y piezas de inyección de plástico cubierta transparente e inserto de color. Aro modelo RONDADOR catálogos 441PRA-CS 304PRA-CS, 201PRA-CS y perno receptáculo modelo PRAEBOLT catálogos PRAEBOLT1MP y PRAEBOLT2-MPP, PRAECINCTUS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2152	K311V-18-E/7810	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 328 g/m2 y telas de mezclilla LUCKY y MCALLEN con masa de la tela (acabado) de 271 g/m2 y 466 g/m2 , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	07-06-2018	09-08-2030	PILU DISE&OS Y PROMOCIONES, S.A DE C.V.	PILU DISEÑOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 328 g/m2 y telas de mezclilla LUCKY y MCALLEN con masa de la tela (acabado) de 271 g/m2 y 466 g/m2 , PILU DISEÑOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2153	K311P-18-E/7807	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, tipo intemperie clase 3, con envolvente de porcelana color gris, para sistemas con tensiones nominales de 85 kV, 115 kV, 138 kV, 161 kV, 230 kV, para instalarse en niveles de contaminación medio, alto y extra alto. Descripción cotas de CFE ASOM-III-20-90, ASOM-III-25-90, ASOM-III-20-96, ASOM-III-25-96, ASOM-III-20-108, ASOM-III-25-108, ASOM-III-20-120, ASOM-III-25-120, ASOM-III-20-132, ASOM-III-25-132, ASOM-III-20-144, ASOM-III-25-144, ASOM-III-20-172, ASOM-III-25-172, ASOM-III-20-180, ASOM-III-25-180, ASOM-III-20-192, ASOM-III-25-192, VA410-17, EDICIÓN NOVIEMBRE 2016, Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Subestaciones	10-10-2018	09-08-2030	HANGZHOU YONGDE ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD	YONGDE	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de óxidos metálicos para subestaciones, tipo intemperie clase 3, con envolvente de porcelana color gris, para sistemas con tensiones nominales de 85 kV, 115 kV, 138 kV, 161 kV, 230 kV, para instalarse en niveles de contaminación medio, alto y extra alto. Descripción cotas de CFE ASOM-III-20-90, ASOM-III-25-90, ASOM-III-20-96, ASOM-III-25-96, ASOM-III-20-108, ASOM-III-25-108, ASOM-III-20-120, ASOM-III-25-120, ASOM-III-20-132, ASOM-III-25-132, ASOM-III-20-144, ASOM-III-25-144, ASOM-III-20-172, ASOM-III-25-172, ASOM-III-20-180, ASOM-III-25-180, ASOM-III-20-192, ASOM-III-25-192, YONGDE, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2154	K311D-24-E/7809	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127. Orden PK760T, DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127. Orden PK770T, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127. Orden PK760T, DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127. Orden PK770T, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2155	K311V-18-E/7814	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 300 g/m2 y telas de mezclilla tipo 1, 2 y 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	13-06-2018	09-08-2030	JULIO ADRIAN COYOLT CONTRERAS	UNI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 300 g/m2 y telas de mezclilla tipo 1, 2 y 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2, UNI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2156	K3112-18-E/7805	Cuchilla desconectadora en aire tipo apertura vertical de 123 KV, 2000 A, 40 kA 1 s, 550/650 kV NBAI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, con mecanismo de operación a motor cmm, modelo S3CV/S3CVT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	11-06-2018	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GENERAL ELECTRIC	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora en aire tipo apertura vertical de 123 KV, 2000 A, 40 kA 1 s, 550/650 kV NBAI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, con mecanismo de operación a motor cmm, modelo S3CV/S3CVT, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2157	K3112-18-E/7804	Cuchilla desconectadora en aire tipo V de 123/145 kV, 2000 A, 40 kA 1 S, 550/650 kV NBAI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, con mecanismo de operación a motor CMM, modelo VCB/VCBT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	11-06-2018	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GENERAL ELECTRIC	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora en aire tipo V de 123/145 kV, 2000 A, 40 kA 1 S, 550/650 kV NBAI, con y sin cuchilla de puesta a tierra, con mecanismo de operación a motor CMM, modelo VCB/VCBT, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2158	K311D-24-E/7808	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK720, DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK730, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea D3SP-75-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK720, DTM3SP-75-13200YT/7620-220Y/127. Orden PK730, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2159	K311D-18-E/7821	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA. D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, No. de Serie PK764. De conformidad con la Norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	18-06-2018	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 KVA. D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, No. de Serie PK764. De conformidad con la Norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2160	K311F-24-E/7823	Postes de concreto reforzado; PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400,PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	25-04-2024	25-04-2027	SIGMA PRECOLADOS, S.A. DE C.V.	SIPRESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado; PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400,PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR-13-600, PCR-13C-600, SIPRESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2161	K311F-24-E/7815	ANCLA CÓNICA TIPO C-3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	30-04-2024	30-04-2027	SIGMA PRECOLADOS, S.A. DE C.V.	SIPRESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA CÓNICA TIPO C-3, SIPRESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2162	K3112-18-E/7822	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construidos en una sola pieza, modelo KIVF25, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 25.8 kV, para usarse en sistema de 23 kV, NBAI 150 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente de 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A y de potencial 14400:120 V, exactitud y carga 0.2s Fs<20 /10 VA para transformador de corriente y 0.2 /50 VA para transformador de potencial, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	04-08-2018	09-08-2030	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, GmbH.	RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS	ALEMANIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición formado por un transformador de corriente y un transformador de potencial inductivo construidos en una sola pieza, modelo KIVF25, aislamiento tipo seco, frecuencia 60 Hz, clase de aislamiento 25.8 kV, para usarse en sistema de 23 kV, NBAI 150 kV, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., con relaciones de corriente de 10:5 A, 50:5 A, 200:5 A y de potencial 14400:120 V, exactitud y carga 0.2s Fs<20 /10 VA para transformador de corriente y 0.2 /50 VA para transformador de potencial, RITZ INSTRUMENT TRANSFORMERS, Fabricado en Alemania	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2163	K3111-18-E/7820	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterraneo corrugado de 38 mm (nominal) color rojo, naranja y negro (transición), DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	18-06-2018	09-08-2030	ADS MEXICANA, S.A. DE C.V.	ADS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterraneo corrugado de 38 mm (nominal) color rojo, naranja y negro (transición), ADS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2164	K3112-18-E/7816	Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino vidrio - vidrio, potencia 245 a 275 W, tensión 0-600 V, corriente 0.15 A, modelo IUSASOL-PV-01-240/275, G0100-30, EDICIÓN OCTUBRE 2015, Pruebas a Modulos Fotovoltaicos	13-06-2018	09-08-2030	IUSASOL, S.A. DE C.V.	IUSASOL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino vidrio - vidrio, potencia 245 a 275 W, tensión 0-600 V, corriente 0.15 A, modelo IUSASOL-PV-01-240/275, IUSASOL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2165	K311K-20-E/7825	Ancla tipo C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	06-01-2020	09-08-2030	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla tipo C1 y C3, SISTELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2166	K311K-18-E/7826	Poste de concreto reforzado (PCR) tipo normal y ambiente contaminación: 7-500, 7C-500, 9-400, 9C-400, 11-500, 11C-500, 11-700, 11C-700, 12-750, 12C-750, 13-600 Y 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	27-06-2018	09-08-2030	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado (PCR) tipo normal y ambiente contaminación: 7-500, 7C-500, 9-400, 9C-400, 11-500, 11C-500, 11-700, 11C-700, 12-750, 12C-750, 13-600 Y 13C-600, SISTELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2167	K3112-18-E/6863	Cuchilla pantógrafo de alcance vertical y triple brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal de 123 kV, 550 kV NBAI de 2000 A, servicio a la intemperie, Catálogo IUSA SP-123-550, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	28-06-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla pantógrafo de alcance vertical y triple brazo de accionamiento motorizado sin carga, montaje horizontal de 123 kV, 550 kV NBAI de 2000 A, servicio a la intemperie, Catálogo IUSA SP-123-550, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2168	K311V-18-E/7828	Conectador de perforación 1P1D, modelo SIPC-1 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 4-3/0 AWG); 1P1D, modelo SIPC-01 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 10-4 AWG); 1P2D, modelo SIPC-01 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG); 1P4D, modelos SKMC-4, SKMR-4 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG); 1P6D, modelo SKMC-6, (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG); 1P8D, modelo SKMC-8 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG), 55100-01, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Conectadores de Derivación tipo Perforación para Cables Aislados	06-07-2018	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador de perforación 1P1D, modelo SIPC-1 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 4-3/0 AWG); 1P1D, modelo SIPC-01 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 10-4 AWG); 1P2D, modelo SIPC-01 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG); 1P4D, modelos SKMC-4, SKMR-4 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG); 1P6D, modelo SKMC-6, (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG); 1P8D, modelo SKMC-8 (Principal 4-3/0 AWG)-(Derivado 8-4 AWG), SIGTRONIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2169	K311X-18-E/7830	Aisladores de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas, descripción corta CFE: 13PDPG1; 22 PDPG1; 33 PDPG1, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	11-07-2018	09-08-2030	BONLE (MINQING) LOW VOLTAGE ELECTRIC CO.,LTD.	AIMX	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de porcelana tipo poste para zonas con descargas atmosféricas, descripción corta CFE: 13PDPG1; 22 PDPG1; 33 PDPG1, AIMX, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2170	K311D-18-E/7831	Abrazaderas 1BD, 2BD, 2A100-02, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BD	29-11-2018	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas 1BD, 2BD, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2171	K311D-19-E/7832	Placa PC 1PC, 2PC, 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa PC 1PC, 2PC, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2172	K311D-18-E/7833	Perno de ancla PA 1PA, 2PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	29-11-2018	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno de ancla PA 1PA, 2PA, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2173	K311D-21-E/7834	Crucetas PTR PV75, PV200, PV250, RV200, PT200, PT250, PR200, 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	23-02-2021	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas PTR PV75, PV200, PV250, RV200, PT200, PT250, PR200, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2174	K311D-18-E/7835	Abrazaderas BS 1BS, 2BS, 2A100-04, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazaderas BS	29-11-2018	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas BS 1BS, 2BS, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2175	K311D-18-E/7836	Abrazaderas U UC, UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	29-11-2018	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazaderas U UC, UL, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2176	K311D-18-E/7837	Perno DR 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610, 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	29-11-2018	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno DR 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X560, 16X610, 16X660, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2177	K311D-18-E/7838	Soporte para aislador SPA , 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	29-11-2018	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte para aislador SPA , CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2178	K3112-19-E/7811	Equipo de teleprotección modelo TPU-1R, U1100-28, DICIEMBRE 2013, Equipos de Teleprotección	19-09-2019	09-08-2030	ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.	DIMAT-ZIV	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de teleprotección modelo TPU-1R, DIMAT-ZIV, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2179	K3111-18-E/7839	Conectador mecánico de aleación de cobre, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	20-07-2018	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico de aleación de cobre, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2180	K3112-20-E/7843	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral,DAL, Modelo GW7B-420, tensión de diseño 420 kV, corriente nominal hasta 4000 A, corriente de aguante de corta duración máxima 63 kA, 2s (Valor eficacaz) y 164 kA, 1s (Valor cresta) tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1425 kV, 60 Hz, montaje horizontal, con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo de operación por polo a motor, tensión de control 125 VCD, tensión de fuerza y calefacción 220/127 VCA. Distancia de fuga maxima 31 mm/kVf-f, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	30-04-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral,DAL, Modelo GW7B-420, tensión de diseño 420 kV, corriente nominal hasta 4000 A, corriente de aguante de corta duración máxima 63 kA, 2s (Valor eficacaz) y 164 kA, 1s (Valor cresta) tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1425 kV, 60 Hz, montaje horizontal, con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo de operación por polo a motor, tensión de control 125 VCD, tensión de fuerza y calefacción 220/127 VCA. Distancia de fuga maxima 31 mm/kVf-f, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2181	K3112-20-E/7844	Transformador de corriente tipo devanado, modelo LVB-115, tensión nominal de 123kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 550/650kV, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal, corriente térmica de corta duración 40kA, clase de exactitud de medición 0.2, 0.5, 0.2s Y 0.2RE FS <= 20, carga nominal 50VA, clase de exctitud de protección 100VA 5P20; distancia de fuga maxima a tierra: 31mm/kVf-f, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente tipo devanado, modelo LVB-115, tensión nominal de 123kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 550/650kV, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal, corriente térmica de corta duración 40kA, clase de exactitud de medición 0.2, 0.5, 0.2s Y 0.2RE FS <= 20, carga nominal 50VA, clase de exctitud de protección 100VA 5P20; distancia de fuga maxima a tierra: 31mm/kVf-f, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2182	K3112-20-E/7845	Transformador de corriente tipo devanado, modelo LVB-420, tensión nominal de 420kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550kV, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal, corriente térmica de corta duración 63kA, clase de exactitud de medición 0.2, 0.5, 0.2s y 0.2RE FS <= 20, carga nominal 50VA, clase de exctitud de protección 100VA 5P20; distancia de fuga maxima a tierra: 31mm/kVf-f, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente tipo devanado, modelo LVB-420, tensión nominal de 420kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550kV, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal, corriente térmica de corta duración 63kA, clase de exactitud de medición 0.2, 0.5, 0.2s y 0.2RE FS <= 20, carga nominal 50VA, clase de exctitud de protección 100VA 5P20; distancia de fuga maxima a tierra: 31mm/kVf-f, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2183	K3112-20-E/7846	Transformador de potencial capacitivo, modelo TYD-420, tensión nominal de 420kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 0-100VA, capacitancia total 4400pF ú 8800pF, distancia de fuga máxima a tierra: 31mm/kVf-f, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	14-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TYD-420, tensión nominal de 420kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 0-100VA, capacitancia total 4400pF ú 8800pF, distancia de fuga máxima a tierra: 31mm/kVf-f, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2184	K3112-20-E/7847	Transformador de potencial inductivo, modelo JDCF-420, tensión nominal de 420kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 0-100VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kVf-f, altitud de instalación más de 2500 M.S.N.M., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo JDCF-420, tensión nominal de 420kV, 60Hz, NBAI INT/EXT 1425/1550kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 0-100VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kVf-f, altitud de instalación más de 2500 M.S.N.M., SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2185	K311D-20-E/7841	Apartarrayos de oxido metálicos para distribución con envolvente polimérico, incluyendo apartarrayos de transición clase riser-pole, tensiones nominales 10 kV, 12 kV, 18 kV, 21 kV, 27 kV y 30 kV, corriente nominal 10 kA, para aplicaciones normales y contaminación, VA410-43, MARZO 2016, APARTARRAYOS DE OXIDOS METALICOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	14-06-2020	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Apartarrayos de oxido metálicos para distribución con envolvente polimérico, incluyendo apartarrayos de transición clase riser-pole, tensiones nominales 10 kV, 12 kV, 18 kV, 21 kV, 27 kV y 30 kV, corriente nominal 10 kA, para aplicaciones normales y contaminación, CELECO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2186	K3112-18-E/7856	Cortacircuito fusible de porcelana: 110 kV BIL, 12 kA, 15 kV nominal, descripción corta CFE ID CCF-15-100-110-12000, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	04-12-2018	09-08-2030	BEL MANUFACTURERA S. DE R.L. DE C.V.	CHANCE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cortacircuito fusible de porcelana: 110 kV BIL, 12 kA, 15 kV nominal, descripción corta CFE ID CCF-15-100-110-12000, CHANCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2187	K311D-18-E/7857	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, Serie PK723, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2018	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, Serie PK723, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2188	K311D-24-E/7858	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127, serie PK781 y DTM3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127, serie PK791, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	20-08-2024	20-08-2027	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127, serie PK781 y DTM3SP-112.5-33000YT/19050-220Y/127, serie PK791, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2189	K3112-20-E/7864	Cuchilla desconectadora tripolar, tipo pantógrafo, con y sin puesta a tierra, modelo GW6B-252D(G.W), tensión nominal 245 kV, corriente nominal hasta 5000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 63 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 160 kA, NBAI máxima 1200/1050 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar, tipo pantógrafo, con y sin puesta a tierra, modelo GW6B-252D(G.W), tensión nominal 245 kV, corriente nominal hasta 5000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 63 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 160 kA, NBAI máxima 1200/1050 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2190	K3112-20-E/7865	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW7B-252D(G.W), tensión nominal 245 kV, corriente nominal hasta 4000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración (valor eficaz) máxima 63 kA 3s, corriente de aguante de corta duración (valor cresta) máxima164 kA 3s, NBAI máxima 1200/1050, mecanismo grado M1 (SRCJ3), distancia máxima de fuga 31 mm/kV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW7B-252D(G.W), tensión nominal 245 kV, corriente nominal hasta 4000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración (valor eficaz) máxima 63 kA 3s, corriente de aguante de corta duración (valor cresta) máxima164 kA 3s, NBAI máxima 1200/1050, mecanismo grado M1 (SRCJ3), distancia máxima de fuga 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2191	K311P-25-E/7861	Indicadores de Falla tipo 1CRV0200IR con una corriente de disparo de 200 A, GCUI0-68, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Indicador de Falla	21-01-2025	21-01-2028	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Indicadores de Falla tipo 1CRV0200IR con una corriente de disparo de 200 A, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2192	K3111-18-E/7860	Conector mecánico de aleación de cobre para birlo a superficie plana familia FD y Conector mecánico de aleación de cobre estañado para birlo a superficie plana familia FD-W, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	27-08-2018	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector mecánico de aleación de cobre para birlo a superficie plana familia FD y Conector mecánico de aleación de cobre estañado para birlo a superficie plana familia FD-W, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2193	K3112-18-E/7866	Cuchilla desconectadora servicio intemperie tripolar, tipo Pantógrafo, modelo GW54-252, tensión de diseño de 252 kV, corriente nominal hasta 3150 A, corriente de aguante de corta duración 40 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1050 kV/1200 kV, 60 Hz, con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo de operación a motor, operación monopolar y/o tripolar. Distancia de fuga hasta 31 mm/kV, modelo GW54-252, y modelo GW54-252D, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	17-09-2018	09-08-2030	ABB HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR CO. LTD	ABB	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora servicio intemperie tripolar, tipo Pantógrafo, modelo GW54-252, tensión de diseño de 252 kV, corriente nominal hasta 3150 A, corriente de aguante de corta duración 40 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1050 kV/1200 kV, 60 Hz, con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo de operación a motor, operación monopolar y/o tripolar. Distancia de fuga hasta 31 mm/kV, modelo GW54-252, y modelo GW54-252D, ABB, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2194	K3112-18-E/7867	Cuchilla desconectadora servicio intemperie tripolar, tipo doble apertura lateral (DAL), tensión de diseño de 252 kV, corriente nominal hasta 4000 A, corriente de aguante de corta duración 40 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1050 kV/1200 kV, 60 Hz, con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo de operación a motor, operación monopolar y/o tripolar. Distancia de fuga hasta 31 mm/kV, .modelo GW56-252 y modelo GW56-252D, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	17-09-2018	09-08-2030	ABB HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR CO. LTD	ABB	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora servicio intemperie tripolar, tipo doble apertura lateral (DAL), tensión de diseño de 252 kV, corriente nominal hasta 4000 A, corriente de aguante de corta duración 40 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1050 kV/1200 kV, 60 Hz, con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo de operación a motor, operación monopolar y/o tripolar. Distancia de fuga hasta 31 mm/kV, .modelo GW56-252 y modelo GW56-252D, ABB, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2195	K3112-18-E/6305	Cuchilla desconectadora tripolar tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 15 kV, N.B.A.I. 125 kV, montaje horizontal con aisladores sintéticos en V, corriente nominal 630 A, CFE COGC-15-125-V-PS y COG-15-125-V-PS catálogos IUSA COGCS-II-15125V- H/V y COGS-II-15125V- H/V, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	12-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 15 kV, N.B.A.I. 125 kV, montaje horizontal con aisladores sintéticos en V, corriente nominal 630 A, CFE COGC-15-125-V-PS y COG-15-125-V-PS catálogos IUSA COGCS-II-15125V- H/V y COGS-II-15125V- H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2196	K3112-18-E/6377	Cuchilla desconectadora tripolar tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 25.8 kV, N.B.A.I. 150 kV, montaje horizontal o vertical con aisladores sintéticos en H, corriente nominal 630 A, catálogos IUSA COGCS25150H-H/V y COGS25150H-H/V, descripción corta CFE COG-25,8-150-V 90-PS y COGC-25,8-150-V 90-PS, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	12-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar tipo poste de operación en grupo con y sin carga, tensión nominal 25.8 kV, N.B.A.I. 150 kV, montaje horizontal o vertical con aisladores sintéticos en H, corriente nominal 630 A, catálogos IUSA COGCS25150H-H/V y COGS25150H-H/V, descripción corta CFE COG-25,8-150-V 90-PS y COGC-25,8-150-V 90-PS, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2197	K3112-20-E/7874	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW7B-145D (G.W), tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 2000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 40 kA, 3 s, corriente sostenida de corta duración valor cresta máxima 104 kA, 3s, NBAI máxima 750/650 kV, distancia máxima de fuga máxima 31 mm/kV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	08-05-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW7B-145D (G.W), tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 2000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 40 kA, 3 s, corriente sostenida de corta duración valor cresta máxima 104 kA, 3s, NBAI máxima 750/650 kV, distancia máxima de fuga máxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2198	K3112-20-E/7869	Cuchilla desconectadora tripolar, apertura vertical con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW1-40.5D (G.W), tensión nominal 38 kV, corriente nominal hasta 2000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 31.5 kA, 3 s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 81.9 kA,NBAI máxima 200/220 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	30-04-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar, apertura vertical con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW1-40.5D (G.W), tensión nominal 38 kV, corriente nominal hasta 2000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 31.5 kA, 3 s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 81.9 kA,NBAI máxima 200/220 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2199	K3112-20-E/7870	Cuchilla tipo apertura vertical con y sin cuchilla puesta a tierra, , modelo GW23B-126D(G.W.), tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 4000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 50 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 130 kA 1s, NBAI máxima 630/550 kV, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	30-04-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla tipo apertura vertical con y sin cuchilla puesta a tierra, , modelo GW23B-126D(G.W.), tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 4000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 50 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 130 kA 1s, NBAI máxima 630/550 kV, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2200	K3112-20-E/7871	Cuchilla desconectadora tripolar, tipo pantógrafo, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW6B-420D (G.W), tensión nominal 420 kV, corriente nominal hasta 4000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor eficaz maxima 63 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor cresta máxima 160 kA, NBAI máxima1665/1425 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	30-04-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar, tipo pantógrafo, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW6B-420D (G.W), tensión nominal 420 kV, corriente nominal hasta 4000 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor eficaz maxima 63 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor cresta máxima 160 kA, NBAI máxima1665/1425 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2201	K3112-20-E/7872	Cuchilla desconectadora tripolar, tipo pantógrafo, con y sin cuchilla de puesta a tierra , modelo GW6B-126D (G.W), tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 3150 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 50 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor cresta máxima 125 kA, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	30-04-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar, tipo pantógrafo, con y sin cuchilla de puesta a tierra , modelo GW6B-126D (G.W), tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 3150 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 50 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor cresta máxima 125 kA, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2202	K3112-20-E/7873	Cuchilla tipo V con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW5A-126D, tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 2500 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 50 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 130 kA, NBAI máxima 630/550 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	30-04-2020	09-08-2030	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla tipo V con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo GW5A-126D, tensión nominal 123 kV, corriente nominal hasta 2500 A, frecuencia 60 Hz, corriente de aguante de corta duración valor máxima eficaz 50 kA, 3s, corriente sostenida de corta duración valor máxima cresta 130 kA, NBAI máxima 630/550 kV, distancia máxima de fuga 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2203	K3112-18-E/7721	Transformador de potencial inductivo (TPI-145), tensión nominal primaria 69000 V, tensión nominal secundaria 115/69 V, clase y carga de exactitud 600:1 50 VA, CL 0.2/1000:1 50 VA CL 0.2, tensión máxima 123 kV, NBAI 550 kV, factor de sobretensión 1.2/1.5 (30 s), potencia térmica 1500 VA, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	24-09-2018	09-08-2030	BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS, LTDA.	BALTEAU	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo (TPI-145), tensión nominal primaria 69000 V, tensión nominal secundaria 115/69 V, clase y carga de exactitud 600:1 50 VA, CL 0.2/1000:1 50 VA CL 0.2, tensión máxima 123 kV, NBAI 550 kV, factor de sobretensión 1.2/1.5 (30 s), potencia térmica 1500 VA, BALTEAU, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2204	K3112-18-E/7722	Transformador de corriente de 230 kV (TCR-245), corriente nominal secundaria 5,5,5,5 A, clase y carga de exactitud 30 VA, 0.2 Fs<=20, 100 VA 10P20, tensión máxima 245 kV, NBAI 1050 kV, factor térmico 1.2, corriente térmica 40 kA 1s, corriente dinámica 100 kA, frecuencia 60 Hz, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	24-09-2018	09-08-2030	BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS, LTDA.	BALTEAU	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente de 230 kV (TCR-245), corriente nominal secundaria 5,5,5,5 A, clase y carga de exactitud 30 VA, 0.2 Fs<=20, 100 VA 10P20, tensión máxima 245 kV, NBAI 1050 kV, factor térmico 1.2, corriente térmica 40 kA 1s, corriente dinámica 100 kA, frecuencia 60 Hz, BALTEAU, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2205	K3112-18-E/7723	Transformador de corriente 123 kV (TCR-145), corriente nominal secundaria 5,5,5,5 A, clase y carga de exactitud 30 VA 0.2s, Fs<=20 , 100 VA 10P20, tensión máxima de 123 kV, NBAI 550 kV, frecuencia de 60 Hz, factor térmico 1,2, corriente térmica de 40 kA 1 s, corriente dinámica de 100 kA, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	24-09-2018	09-08-2030	BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS, LTDA.	BALTEAU	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente 123 kV (TCR-145), corriente nominal secundaria 5,5,5,5 A, clase y carga de exactitud 30 VA 0.2s, Fs<=20 , 100 VA 10P20, tensión máxima de 123 kV, NBAI 550 kV, frecuencia de 60 Hz, factor térmico 1,2, corriente térmica de 40 kA 1 s, corriente dinámica de 100 kA, BALTEAU, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2206	K3112-20-E/7876	Transformador de potencial inductivo, modelo, JDCF-115, tensión nominal 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 69000/115-69 V, clase de exactitud 0.2 cargas de 0-100 VA, distancia de fuga maxima 31 mm/kV, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo, JDCF-115, tensión nominal 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 69000/115-69 V, clase de exactitud 0.2 cargas de 0-100 VA, distancia de fuga maxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2207	K3112-20-E/7875	Transformador de potencial inductivo, modelo JDZW-34.5, tensión nominal de 38 kV, NBAI 200 kV, 60 Hz, relación de transformación 20125:115 V clase de exactitud 0.2 50 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo JDZW-34.5, tensión nominal de 38 kV, NBAI 200 kV, 60 Hz, relación de transformación 20125:115 V clase de exactitud 0.2 50 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2208	K3112-18-E/6378	Cuchilla monopolar de operación con pértiga, sin carga tipo COP, tensión nominal de 38 kV, corriente 630 A, catalogo COP-63250, descripción corta CFE COP-38-250-H, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	18-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla monopolar de operación con pértiga, sin carga tipo COP, tensión nominal de 38 kV, corriente 630 A, catalogo COP-63250, descripción corta CFE COP-38-250-H, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2209	K311J-18-E/7879	Transformador trifásico tipo pedestal de 75 KVA, clase 18 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	15-10-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 75 KVA, clase 18 kV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2210	K3112-20-E/7878	Transformador de corriente inductivo, modelo LZZW-34.5, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia de 60 Hz, NBAI 200 kV, clase de exactitud de protección 10P20 carga 50 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente inductivo, modelo LZZW-34.5, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia de 60 Hz, NBAI 200 kV, clase de exactitud de protección 10P20 carga 50 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2211	K3112-20-E/7880	Transformador de corriente inductivo, modelo LVB-230, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 1050 kV, Icc 40 kA 1s, I dyn 100 kA, Clase de exactitud para medición 0.2, 0.5, 0.2s y 0.2RE Fs<=20, carga 30 VA, clase de exactitud para protección 10P20, carga 100 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente inductivo, modelo LVB-230, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 1050 kV, Icc 40 kA 1s, I dyn 100 kA, Clase de exactitud para medición 0.2, 0.5, 0.2s y 0.2RE Fs<=20, carga 30 VA, clase de exactitud para protección 10P20, carga 100 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2212	K3112-20-E/7885	Transformador de potencial inductivo, modelo JDCF-230, tensión nominal 230 kV, Tensión máxima 245 kV, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 138000/69-115 V, clase de exactitud 0.2, cargas 0-100 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo JDCF-230, tensión nominal 230 kV, Tensión máxima 245 kV, frecuencia 60 Hz, relación de transformación 138000/69-115 V, clase de exactitud 0.2, cargas 0-100 VA, distancia de fuga máxima 31 mm/kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2213	K3112-20-E/7882	Transformador de potencial capacitivo, modelo TYD-115 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI máxima 550 kV, clase de exactitud 0.2, carga 50 VA, capacitancia nominal de 4400 pF ó 8800 pF, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TYD-115 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI máxima 550 kV, clase de exactitud 0.2, carga 50 VA, capacitancia nominal de 4400 pF ó 8800 pF, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2214	K311P-18-E/7884	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral, tensión de diseño 420 kV, corriente nominal 3150 A, corriente de aguante de corta duración 50 kA 1 s, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1425 kV, 60 Hz, montaje horizontal con y sin cuchilla de puesta a tierra, con accionamiento controlado, distancia mínima de fuga 25 mm/kV y 31 mm/kV, modelo RJDBR-420, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	15-10-2018	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral, tensión de diseño 420 kV, corriente nominal 3150 A, corriente de aguante de corta duración 50 kA 1 s, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1425 kV, 60 Hz, montaje horizontal con y sin cuchilla de puesta a tierra, con accionamiento controlado, distancia mínima de fuga 25 mm/kV y 31 mm/kV, modelo RJDBR-420, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2215	K311P-18-E/7881	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127; modelo X077 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	15-10-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-300-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-300-22860YT/13200-220Y/127; modelo X077 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2216	K3112-18-E/7888	Banco de capacitores tipo poste fijo de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca CRIMSA, cortacircuitos fusibles marca IUSA y MULTICO, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y ELEMSA, apartarrayos marca OHIO BRASS, IUSA, EPRECSA, estructura galvanizada diseño CRIMSA, el banco de capacitores es,, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	16-10-2018	09-08-2030	COMPENSACION REACTIVA INGENIERIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CRIMSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores tipo poste fijo de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para redes de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca CRIMSA, cortacircuitos fusibles marca IUSA y MULTICO, eslabón fusible marca ELECTRAMEX y ELEMSA, apartarrayos marca OHIO BRASS, IUSA, EPRECSA, estructura galvanizada diseño CRIMSA, el banco de capacitores es,, CRIMSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2217	K311P-18-E/7883	Conector separable aislado de, media tensión tipo codo portafusible de 15 kV para 200 AMP, catalogo CODO LFEP215TFEC *****, FUSIBLE FEF083*** y 25 kV para 200 AMP catalogo CODO LFEP225TFEC*****, FUSIBLE FEF155****, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	15-10-2018	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector separable aislado de, media tensión tipo codo portafusible de 15 kV para 200 AMP, catalogo CODO LFEP215TFEC *****, FUSIBLE FEF083*** y 25 kV para 200 AMP catalogo CODO LFEP225TFEC*****, FUSIBLE FEF155****, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2218	K311V-18-E/7891	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 250 g/m2 y 300g/m2, telas de mezclilla tipo 1, tipo 2 y tipo 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	18-10-2018	09-08-2030	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	LINEA BANANA JEANS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón color beige con masa de la tela (acabado) 250 g/m2 y 300g/m2, telas de mezclilla tipo 1, tipo 2 y tipo 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2, LINEA BANANA JEANS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2219	K3112-20-E/7889	Transformador de potencial capacitivo, modelo TYD-230, NBAI máxima 1050 kV, clase de exactitud 0.2, carga 50 VA, capacitancia DE 4400 pF ó 8800 pF, VE000-38, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Capacitivo y Capacitores de Acoplamiento para Sistemas de 69 kV a 400 kV	11-05-2020	09-08-2030	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de potencial capacitivo, modelo TYD-230, NBAI máxima 1050 kV, clase de exactitud 0.2, carga 50 VA, capacitancia DE 4400 pF ó 8800 pF, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2220	K3112-24-E/7887	Interruptor de potencia tripolar del tipo tanque vivo, con medio de extinción del arco en SF6, tensión de diseño 123 kV, para operar en un sistema de 115 kV, corriente nominal 4000 A, corriente nominal de interrupción de corto circuito 40 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 650 /750 kV, 60 Hz, tensión de control 125 VCD, tensión de fuerza y calefacción 220/127 VCA. Distancia de fuga maxima a tierra: unitaria 31 mm/kVf-f, total 4,495 mm, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	17-01-2024	17-01-2027	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Interruptor de potencia tripolar del tipo tanque vivo, con medio de extinción del arco en SF6, tensión de diseño 123 kV, para operar en un sistema de 115 kV, corriente nominal 4000 A, corriente nominal de interrupción de corto circuito 40 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 650 /750 kV, 60 Hz, tensión de control 125 VCD, tensión de fuerza y calefacción 220/127 VCA. Distancia de fuga maxima a tierra: unitaria 31 mm/kVf-f, total 4,495 mm, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2221	K311J-18-E/7894	Transformador trifásico tipo pedestal de 112.5 KVA clase 18 KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	22-10-2018	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo pedestal de 112.5 KVA clase 18 KV, con y sin autoprotección, tipo normal y tipo cálido. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2222	K3112-21-E/7895	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, con tensiones nominales de 7.96 kV, 13.28 kV, 13.8 kV ,14.4 kV y 19.92 kV, para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alto y extra alto, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR y 50 kVAR, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV y 150 kV, con una y dos boquillas y para una altitud de operación de 0 a 2500m, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	23-02-2021	09-08-2030	SHANGHAI SIEYUAN POWER CAPACITOR CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Capacitores de potencia con tecnología ALL FILM, con tensiones nominales de 7.96 kV, 13.28 kV, 13.8 kV ,14.4 kV y 19.92 kV, para aplicaciones en zonas normales o de nivel de contaminación alto y extra alto, potencias nominales de 300 kVAR, 200 kVAR, 150 kVAR, 100 kVAR y 50 kVAR, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV y 150 kV, con una y dos boquillas y para una altitud de operación de 0 a 2500m, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2223	K311P-19-E/7905	Medidor multifunción modelo AM300, clase de medidor 30(200) A, 120V, 60 Hz, 2 hilos,1 elemento, clase de exactitud potencia activa 0.5, reactivo clase 2, para valores integrados WH'S, VARH'S, demanda en W'S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1S. Facturación clientes de media tensión menores a 750 kW, sin calidad de energia, con puerto de comunicación ETHERNET, radio frecuencia, GPRS, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	30-05-2019	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor multifunción modelo AM300, clase de medidor 30(200) A, 120V, 60 Hz, 2 hilos,1 elemento, clase de exactitud potencia activa 0.5, reactivo clase 2, para valores integrados WH'S, VARH'S, demanda en W'S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 1S. Facturación clientes de media tensión menores a 750 kW, sin calidad de energia, con puerto de comunicación ETHERNET, radio frecuencia, GPRS, SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2224	K311P-18-E/7896	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127; modelo X078 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-10-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127; modelo X078 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2225	K311P-18-E/7897	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-225-33000YT/19050-220Y/127; D3SPCA-225-33000YT/19050-220Y/127; modelo Y044 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-10-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-225-33000YT/19050-220Y/127; D3SPCA-225-33000YT/19050-220Y/127; modelo Y044 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2226	K311P-21-E/7898	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-25-33000YT/19050-240/120 SERIE 465218, DTM1SP-25-33000YT/19050-240/120 SERIE 481082, MODELO W159, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	08-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-25-33000YT/19050-240/120 SERIE 465218, DTM1SP-25-33000YT/19050-240/120 SERIE 481082, MODELO W159, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2227	K311P-21-E/7900	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-500-33000YT/19050-220Y/127 SERIE 414315, MODELO Y046, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	17-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-500-33000YT/19050-220Y/127 SERIE 414315, MODELO Y046, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2228	K311P-21-E/7901	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-225-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 465214, MODELO X076, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	08-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-225-22860YT/13200-220Y/127 SERIE 465214, MODELO X076, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2229	K311P-21-E/7902	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 472098, DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 487970, MODELO W150, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	06-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 472098, DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120 SERIE 487970, MODELO W150, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2230	K311P-18-E/7904	Transformador de distribución tipo pedestal, D1SP-100-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120, modelo U052, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	05-11-2018	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, D1SP-100-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120, modelo U052, cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2231	K311P-19-E/7908	Medidor multifunción modelo AM300, clase de medidor 30(200) A, 120V, 60 Hz, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud potencia activa 0.5, reactivo clase 2, para valores integrados WHS, VARH'S, demanda en W'S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S. Facturación clientes de media tensión menores a 750 kW, sin calidad de energía, con puerto de comunicación ETHERNET, radio frecuencia, GPRS , G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	31-05-2019	09-08-2030	Smart Metering Solutions Co. Ltd.	SIEMENS	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor multifunción modelo AM300, clase de medidor 30(200) A, 120V, 60 Hz, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud potencia activa 0.5, reactivo clase 2, para valores integrados WHS, VARH'S, demanda en W'S y valores instantáneos V, A, W, VAR, Hz y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma de medidor 12S. Facturación clientes de media tensión menores a 750 kW, sin calidad de energía, con puerto de comunicación ETHERNET, radio frecuencia, GPRS , SIEMENS, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2232	K311D-21-E/7913	Conductores alambres y cables de cobre semiduro de sección circular desnudo, en alambre calibre 2 y 4 AWG, en cable calibre 2 AWG a 500 kcmil, E0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo	20-05-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores alambres y cables de cobre semiduro de sección circular desnudo, en alambre calibre 2 y 4 AWG, en cable calibre 2 AWG a 500 kcmil, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2233	K311C-18-E/7917	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	29-11-2018	09-08-2030	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, MULTICRETO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2234	K311X-18-E/7915	Perno de ojo P: P1, P2, P3 y P4, 2P200-58, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ojo P	28-11-2018	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno de ojo P: P1, P2, P3 y P4, IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2235	K311P-18-E/7910	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral de 420 kV, 2500 A, 1425 kV NBAI, 50 kA 1 s, montaje horizontal con y sin cuchilla de puesta a tierra, con accionamiento controlado, distancia mínima de fuga de 25 o 31 mm/KVF-F, modelo RJDBR-420, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-11-2018	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral de 420 kV, 2500 A, 1425 kV NBAI, 50 kA 1 s, montaje horizontal con y sin cuchilla de puesta a tierra, con accionamiento controlado, distancia mínima de fuga de 25 o 31 mm/KVF-F, modelo RJDBR-420, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2236	K311X-18-E/7916	PERNOS DE OJO PO (PERNO DE OJO 1PO, PERNO DE OJO 2PO), 2P200-40, EDICIÓN MAYO 2011, Pernos de Ojo PO	28-11-2018	09-08-2030	EXPORTADORA DE POSTES GDL S.A DE C.V	IALHSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	PERNOS DE OJO PO (PERNO DE OJO 1PO, PERNO DE OJO 2PO), IALHSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2237	K311D-19-E/7919	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-300-33000YT/19050-220Y/127, No. de serie PK783 de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	14-01-2019	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal D3SP-300-33000YT/19050-220Y/127, No. de serie PK783 de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2238	K311D-21-E/7920	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), calibres 1/0, 3/0 AWG, 266, 336, 477, 795, 900, 1113 kcmil, E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	20-05-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado (ACSR), calibres 1/0, 3/0 AWG, 266, 336, 477, 795, 900, 1113 kcmil, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2239	K311P-18-E/7924	Tablero blindado tipo Partición Metálica de 24/ 36KV, 1250 Amp, 31.5kA, 3F, 3H, 60 Hz, modelo 8BT2, V6100-39, EDICIÓN ABRIL 2016, Tableros Blindados tipo Partición Metálica (PM) para Tensiones Nominales de 15 kV a 38 kV	13-12-2018	09-08-2030	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero blindado tipo Partición Metálica de 24/ 36KV, 1250 Amp, 31.5kA, 3F, 3H, 60 Hz, modelo 8BT2, SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2240	K3112-18-E/7922	Banco de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV, para redes de distribución con sus accesorios principal como unidades capacitivas marca ISKRA, GENERAL ELECTRIC y CRIMSA, desconectador trifásico marca THOMAS & BETTS y YASKAWA, cortacircuitos fusibles marca IUSA y MULTICO, transformador de potencial inductivo marca SCHNEIDER y ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, apartarrayos marca HUBBELL y IUSA, control para banco de capacitores marca BECKWITH, sensores de corriente y voltaje marca LINDSEY, el banco es, V8000-06, EDICIÓN JUNIO 2013, Banco de Capacitores para Redes de Distribución	13-12-2018	09-08-2030	TECNICA SALGAR S.A DE C.V.	TECNICA SALGAR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores tipo poste, fijo o automático, de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV, para redes de distribución con sus accesorios principal como unidades capacitivas marca ISKRA, GENERAL ELECTRIC y CRIMSA, desconectador trifásico marca THOMAS & BETTS y YASKAWA, cortacircuitos fusibles marca IUSA y MULTICO, transformador de potencial inductivo marca SCHNEIDER y ARTECHE, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, apartarrayos marca HUBBELL y IUSA, control para banco de capacitores marca BECKWITH, sensores de corriente y voltaje marca LINDSEY, el banco es, TECNICA SALGAR, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2241	K3112-18-E/7925	Banco de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca ISKRA, GENERAL ELECTRIC y CRIMSA cada uno con su respectivo fusible y resorte probado, cortacircuitos marca S&C ELECTRIC, cuchilla monopolar marca S&C ELECTRIC, desconectador trifásico marca THOMAS AND BETTS y YASKAWA, apartarrayos marca HUBBELL, transformador de potencial inductivo marca SCHNEIDER y ARTECHE, cuchilla tetrapolar marca KONECT, relevador de protección de banco marca SEL modelo 451, aislador tipo columna marca IUSA, aislador tipo suspensión marca IUSA, el banco es, V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	13-12-2018	09-08-2030	TECNICA SALGAR S.A DE C.V.	TECNICA SALGAR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV para subestaciones de distribución, con sus accesorios principales como unidades capacitivas marca ISKRA, GENERAL ELECTRIC y CRIMSA cada uno con su respectivo fusible y resorte probado, cortacircuitos marca S&C ELECTRIC, cuchilla monopolar marca S&C ELECTRIC, desconectador trifásico marca THOMAS AND BETTS y YASKAWA, apartarrayos marca HUBBELL, transformador de potencial inductivo marca SCHNEIDER y ARTECHE, cuchilla tetrapolar marca KONECT, relevador de protección de banco marca SEL modelo 451, aislador tipo columna marca IUSA, aislador tipo suspensión marca IUSA, el banco es, TECNICA SALGAR, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2242	K311K-18-E/7893	Poste de concreto reforzado, tipo normal: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600; Tipo costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	07-01-2019	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado, tipo normal: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600; Tipo costa: PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750, PCR 13C-600, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2243	K311D-23-E/7928	Transformador de distribución tipo poste monofasico D1-10-33000-120/240 No. serie DCN738-01-001, DA1-10-33000-120/240 No. serie DAN738-01-001, DAC1-10-33000-120/240 No. serie DAC738-01-001, DC1-10-33000-120/240 No. serie DCC738-01-001, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	13-11-2023	13-11-2026	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofasico D1-10-33000-120/240 No. serie DCN738-01-001, DA1-10-33000-120/240 No. serie DAN738-01-001, DAC1-10-33000-120/240 No. serie DAC738-01-001, DC1-10-33000-120/240 No. serie DCC738-01-001, de conformidad con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2244	K311D-19-E/7932	Tirantes H1, H2 y H3, 2T400-47, EDICIÓN JULIO 2011, Tirantes H	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirantes H1, H2 y H3, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2245	K311D-19-E/7931	Ménsula CS: 125, 250, 350, 2DI00-17, EDICIÓN AGOSTO 2011, Ménsula CS	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ménsula CS: 125, 250, 350, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2246	K3112-19-E/7933	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico, normal y cálido, CFE D1SP-50-13 200YT/7 620-240/120, DTM1SP-50-13 200YT/7 620-240/120, D1SPCA-50-13 200YT/7 620-240/120, DTM1SPCA-50-13 200YT/7 620-240/120, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDER/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	29-01-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal monofásico, normal y cálido, CFE D1SP-50-13 200YT/7 620-240/120, DTM1SP-50-13 200YT/7 620-240/120, D1SPCA-50-13 200YT/7 620-240/120, DTM1SPCA-50-13 200YT/7 620-240/120, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con los valores de la NOM-002-SEDER/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2247	K3112-19-E/7929	Banco de capacitores de 69 kV a 161 kV para subestaciones con sus componentes principales como: unidades capacitivas marca ISKRA, GENERAL ELECTRIC y CRIMSA cada una con sus respectivo sistema fusible-resorte aprobado, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, aislador soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA, el banco es, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	31-01-2019	09-08-2030	TECNICA SALGAR S.A DE C.V.	TECNICA SALGAR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores de 69 kV a 161 kV para subestaciones con sus componentes principales como: unidades capacitivas marca ISKRA, GENERAL ELECTRIC y CRIMSA cada una con sus respectivo sistema fusible-resorte aprobado, cuchilla monopolar marca IUSA y S&C, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE, aislador soporte tipo columna marca IUSA y EPRECSA, el banco es, TECNICA SALGAR, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2248	K311D-19-E/7935	Crucetas C4T, C4R, C4V, C4E, C4S, 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	08-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas C4T, C4R, C4V, C4E, C4S, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2249	K311D-19-E/7937	Cruceta CR1-115, CR2-115, CR3-69 y CR4-69, 2C900-63, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CR	08-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta CR1-115, CR2-115, CR3-69 y CR4-69, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2250	K311D-19-E/7942	Cruceta CS1, 2C900-64, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta CS1	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta CS1, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2251	K311D-19-E/7941	Perno CS, 2P200-78, EDICIÓN MAYO 2011, Perno CS	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno CS, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2252	K311D-19-E/7944	Soporte CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte CV1, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2253	K311D-19-E/7946	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2254	K311D-19-E/7947	Moldura RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2255	K311D-19-E/7948	Tirante T1, 2T400-48, EDICIÓN MARZO 2016, Tirantes T	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tirante T1, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2256	K311D-19-E/7949	Abrazadera UH: 1UH, 2UH, 3UH, 2A100-06, EDICIÓN JUNIO 2018, Abrazadera UH	11-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UH: 1UH, 2UH, 3UH, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2257	K311C-19-E/7945	Adaptador para aterrizar pantallas, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	11-02-2019	09-08-2030	PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS DE MEXICO, S. DE R,L. C.V.	PRYSMIAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Adaptador para aterrizar pantallas, PRYSMIAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2258	K311C-19-E/7943	Conectores separables aislados de frente muerto Modelo MXCT de 15/25 kV, 600 AMP, para operar sin carga tipos: BT625, BTP625, BIP650, BIP900, ECP650, ECP900, RTW650, RTW900, EGP650, EGP900, ESOP650, ESOP900, 655CA-X,03700XXX, 03700XXXC, STUD25885 y STUD25885C, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-03-2019	09-08-2030	PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS DE MEXICO, S. DE R,L. C.V.	PRYSMIAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de frente muerto Modelo MXCT de 15/25 kV, 600 AMP, para operar sin carga tipos: BT625, BTP625, BIP650, BIP900, ECP650, ECP900, RTW650, RTW900, EGP650, EGP900, ESOP650, ESOP900, 655CA-X,03700XXX, 03700XXXC, STUD25885 y STUD25885C, PRYSMIAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2259	K311D-19-E/7962	Torres armadas de acero tubular AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	20-02-2019	09-08-2030	CATAFORESIS, S.A. DE C.V.	CTF	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04, CTF, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2260	K311P-21-E/7951	Interruptor de potencia en gas SF6, tipo tanque vivo, servicio intemperie, de 245 kV, 3150 A, 1200 kV de NBAI, 50 kA 1s, modelo: 3AP1 FI-245 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA2S,, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	26-01-2022	09-08-2030	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en gas SF6, tipo tanque vivo, servicio intemperie, de 245 kV, 3150 A, 1200 kV de NBAI, 50 kA 1s, modelo: 3AP1 FI-245 kV, con mecanismo de operación a resorte, modelo: FA2S,, SIEMENS ENERGY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2261	K311V-20-E/7952	Camisola Modelo A y B, confeccionados en tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón color Beige Pantone 453-C o 16-1210 TC, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	27-04-2020	09-08-2030	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BELTRAN	UNIFORMATEC 1	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola Modelo A y B, confeccionados en tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón color Beige Pantone 453-C o 16-1210 TC, UNIFORMATEC 1, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2262	K311F-24-E/7963	Modulo de control y adquisición de datos MCAD, modelos saTECH BCU, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	13-06-2024	13-06-2027	ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L.	ARTECHE	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Modulo de control y adquisición de datos MCAD, modelos saTECH BCU, ARTECHE, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2263	K311P-19-E/7964	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica (AMI), con medidor de estado sólido monofásico modelo IK14, tipo gabinete, clase de medidor 15(100)A, 120V, 60 Hz, Forma 1G, 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, con dispositivo de desconexión/reconexión; indicador de consumo con comunicación mediante PLC modelo IHD-PLC01, y gabinete modelo GAB24/P para 24 medidores con comunicación del sistema por RF, ETHERNET, GPRS, PLC en gabinete colector modelo MCC60, G0100-05, EDICIÓN ABRIL 2015, Sistema de Infraestructura Avanzada de Medición (AMI)	22-02-2019	09-08-2030	SIREMCO, S.A. DE C.V.	SMEI	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica (AMI), con medidor de estado sólido monofásico modelo IK14, tipo gabinete, clase de medidor 15(100)A, 120V, 60 Hz, Forma 1G, 1 elemento, 2 hilos, clase de exactitud 0.5 para valores integrados Wh´s, varh´s, demandas W´s, VAR´s y valores instantáneos W´s, VAR´s, VA´s, V, A, F.P., Hz, con dispositivo de desconexión/reconexión; indicador de consumo con comunicación mediante PLC modelo IHD-PLC01, y gabinete modelo GAB24/P para 24 medidores con comunicación del sistema por RF, ETHERNET, GPRS, PLC en gabinete colector modelo MCC60, SMEI, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2264	K3112-20-E/7958	Aislador sintético tipo suspensión para 13.8 kV hasta 34.5 kV, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	04-08-2020	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador sintético tipo suspensión para 13.8 kV hasta 34.5 kV, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2265	K311V-19-E/7965	Pantalón de mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "C" FD9393 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" XD 730 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" XD 731 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "D" FD 146 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "D" FD 145 , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	25-02-2019	09-08-2030	RIO SUL, S.A. DE C.V.	Dickies	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalón de mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "C" FD9393 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" XD 730 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" XD 731 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "D" FD 146 Pantalón de mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "D" FD 145 , Dickies, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2266	K311V-19-E/7961	Camisa sin pinza trasera en mezclilla Tipo 2 Modelo "C" WL300 , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	25-02-2019	09-08-2030	CONFECCIONES MAZARA S.A. DE C.V.	Dickies	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa sin pinza trasera en mezclilla Tipo 2 Modelo "C" WL300 , Dickies, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2267	K311P-24-E/7973	Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, Catálogos del fabricante; GDE-1106 y GDE-1107, 51000-96, EDICIÓN AGOSTO 2019, Remate Preformado para Cable de Acero Galvanizado (AG)	09-10-2024	09-10-2027	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PREFORMADOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Remate preformado para cable de acero galvanizado AG8 y AG9, Catálogos del fabricante; GDE-1106 y GDE-1107, PREFORMADOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2268	K311P-19-E/7968	Boquilla de porcelana descripción corta de CFE E2C045-0500, catálogo MAS0108, 1.2 kV, 500 A, 45 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	11-03-2019	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana descripción corta de CFE E2C045-0500, catálogo MAS0108, 1.2 kV, 500 A, 45 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2269	K311P-19-E/7967	Boquilla de porcelana descripción corta de CFE E2C045-0500, catálogo MAS0107, 1.2 kV, 500 A, 45 kV NBAI, 53100-84, MARZO 2016, Boquillas de Porcelana para Equipos de Distribución con Tensiones de Operación de 38 kV y Menores	11-03-2019	09-08-2030	H-J ENTERPRISES, INC.	H-J ENTERPRISES	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana descripción corta de CFE E2C045-0500, catálogo MAS0107, 1.2 kV, 500 A, 45 kV NBAI, H-J ENTERPRISES, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2270	K311X-19-E/7978	Transformador de potencial inductivo, modelo UTE-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int. / 650 ext. kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, altitud de operación para más de 2500 M.S.N.M; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	15-03-2019	09-08-2030	ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L.	ARTECHE	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo UTE-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int. / 650 ext. kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, altitud de operación para más de 2500 M.S.N.M; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, ARTECHE, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2271	K311X-19-E/7979	Transformador de corriente: modelo CA-123 y modelo CA-123/F; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int /650 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA ó 63 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	15-03-2019	09-08-2030	ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L.	ARTECHE	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente: modelo CA-123 y modelo CA-123/F; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int /650 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA ó 63 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación para más de 2500 m.s.n.m, ARTECHE, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2272	K311C-19-E/7954	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" SS36 Blusa gabardina Tipo B para Dama Modelo "A" FL 254 , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	14-03-2019	09-08-2030	VF IMAGEWEAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Dickies	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" SS36 Blusa gabardina Tipo B para Dama Modelo "A" FL 254 , Dickies, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2273	K311C-19-E/7957	Pantalón de mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "D", 9393, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	15-03-2019	09-08-2030	TBG APPAREL S. DE R.L. DE C.V.	Dickies	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalón de mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "D", 9393, Dickies, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2274	K3112-20-E/7986	Seccionador para redes subterráneas con aislamiento sólido, tipo pedestal y sumergible de 15,5/27 kV de tensión nominal, 200/600 A de corriente nominal, 95/125 kV de nivel básico de aislamiento al impulso por rayo, 12 kA de corriente de interrupción de corto circuito, operación manual y telecontrolada, con transferencia automática, medio de interrupción por medio de botellas de vacío, aislamiento sólido de resina epóxica ciclo alifática, hasta un máximo de 5 lados con y sin protección electrónica, con y sin bus partido, con accesorio para puesta a tierra, modelo SP.COM.sólido,, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	18-08-2020	09-08-2030	FABRICANTE ELÉCTRICO NACIONAL CSF, S.A. de C.V.	FEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador para redes subterráneas con aislamiento sólido, tipo pedestal y sumergible de 15,5/27 kV de tensión nominal, 200/600 A de corriente nominal, 95/125 kV de nivel básico de aislamiento al impulso por rayo, 12 kA de corriente de interrupción de corto circuito, operación manual y telecontrolada, con transferencia automática, medio de interrupción por medio de botellas de vacío, aislamiento sólido de resina epóxica ciclo alifática, hasta un máximo de 5 lados con y sin protección electrónica, con y sin bus partido, con accesorio para puesta a tierra, modelo SP.COM.sólido,, FEN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2275	K311C-19-E/7960	Camisa sin pinza trasera en mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "C" WL 300 , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	25-03-2019	09-08-2030	CONFECCIONES JUMACO S.A. DE C.V.	Dickies	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa sin pinza trasera en mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "C" WL 300 , Dickies, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2276	K311C-19-E/7959	Pantalones gabardina Tipo B caballero Modelo "A" WP314, Camisa sin pinza trasera gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 574, Camisa sin pinza trasera gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 1574, Pantalón gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 874, Pantalón gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 874F, Pantalón gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 85283, Pantalón mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" 13293, Pantalón mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" 17293 Pantalón mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "D" 9393, Pantalón mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "C" FD9393, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	25-03-2019	09-08-2030	CORPORACION DISTRIBUIDORA DICKIES S. DE R.L. DE C.V.	Dickies	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalones gabardina Tipo B caballero Modelo "A" WP314, Camisa sin pinza trasera gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 574, Camisa sin pinza trasera gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 1574, Pantalón gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 874, Pantalón gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 874F, Pantalón gabardina Tipo B caballero Modelo "A" 85283, Pantalón mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" 13293, Pantalón mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "E" 17293 Pantalón mezclilla Tipo 2 para caballero Modelo "D" 9393, Pantalón mezclilla Tipo 2 para dama Modelo "C" FD9393, Dickies, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2277	K3111-19-E/7974	Conectores mecánicos de aluminio tipo "T" familia NNTR, NMX-J-395-ANCE-2015, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, CONECTADORES-CONECTADORES PARA SUBESTACIONES ELECTRICAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-03-2019	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores mecánicos de aluminio tipo "T" familia NNTR, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2278	K3112-19-E/7972	Seccionador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 y medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, NBAI de 95/125 kV, corriente nominal continua 200/600 A, corriente de corto circuito 19.2 kA asimétricos, un frente, hasta 6 vías, con cuchilla de puesta a tierra, operación manual y telecontrolado: control electrónico modelo ETR 306 (versión de firmware 1.07) sin transferencia automática, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	01-04-2019	09-08-2030	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD.	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 y medio de extinción del arco de corriente de corto circuito en vacío, tensión de diseño 15.5/27 kV, NBAI de 95/125 kV, corriente nominal continua 200/600 A, corriente de corto circuito 19.2 kA asimétricos, un frente, hasta 6 vías, con cuchilla de puesta a tierra, operación manual y telecontrolado: control electrónico modelo ETR 306 (versión de firmware 1.07) sin transferencia automática, ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD., Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2279	K311C-19-E/7976	Empalmes automáticos de aluminio, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	07-08-2019	09-08-2030	BEL MANUFACTURERA S. DE R.L. DE C.V.	FARGO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Empalmes automáticos de aluminio, FARGO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2280	K311P-23-E/7985	Torres armadas de acero tubular: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	03-01-2024	03-01-2027	MICHEL DE LA TORRE CONCRETOS S.A. DE C.V.	MIT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torres armadas de acero tubular: AT S9-04, AT D9-04, AT S11-04, AT D11-04, AT S12-04, AT D12-04, AT S13-04, AT D13-04, MIT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2281	K3111-19-E/7975	Conector de cobre Microwej tipo II, con numero de catálogo WCCB2, rango de conexión: 13.3 - 21.15 mm2 (4 - 6 AWG) principal y derivación, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	27-03-2019	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector de cobre Microwej tipo II, con numero de catálogo WCCB2, rango de conexión: 13.3 - 21.15 mm2 (4 - 6 AWG) principal y derivación, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2282	K3111-19-E/7955	Zapata a compresión de aluminio con uno y dos barrenos, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	21-03-2019	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Zapata a compresión de aluminio con uno y dos barrenos, ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2283	K311D-21-E/7992	Cables semiaislados con conductor de aluminio con aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP) para tensiones de 15 kV a 38 kV, E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	08-07-2021	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables semiaislados con conductor de aluminio con aislamiento-cubierta de polietileno de cadena cruzada (XLP) para tensiones de 15 kV a 38 kV, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2284	K311J-19-E/7982	Transformador de distribución pedestal trifasico de 75 kVA 33000YT/19050-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	01-04-2019	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución pedestal trifasico de 75 kVA 33000YT/19050-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2285	K311J-19-E/7984	Transformador de distribución tipo pedestal trifasico de 150 kVA 33000YT/19050-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER/2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	01-04-2019	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal trifasico de 150 kVA 33000YT/19050-220Y/127 (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER/2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2286	K311J-19-E/7983	Transformador de distribución pedestal trifasico de 112.5 kVA 33000YT/19050-220Y/127. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	01-04-2019	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución pedestal trifasico de 112.5 kVA 33000YT/19050-220Y/127. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2287	K311D-19-N/7971	Alambre de cobre desnudo suave, de sección circular con diámetro nominal del alambre de 0.075 mm A 12.5 mm, NMX-J-036-ANCE-2018, EDICIÓN 2018, CONDUCTORES-ALAMBRE MAGNETO DE COBRE RECTANGULAR O CUADRADO ESMALTADO CON POLIVINIL ACETAL (FORMAL), EN CONSTRUCCION DOBLE O CUADRUPLE, CLASE TERMICA 105 ºC-ESPECIFICACIONES	03-04-2019	09-08-2030	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Alambre de cobre desnudo suave, de sección circular con diámetro nominal del alambre de 0.075 mm A 12.5 mm, KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2288	K311P-24-E/7991	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada PE SI-LINK TM ACDFDB NT/VISICO: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0); Cable duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	22-04-2024	22-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada PE SI-LINK TM ACDFDB NT/VISICO: Cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0); Cable duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2289	K311P-24-E/7990	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada PE SI-LINK TMT ACDFDB 5451 NT/VISICO: cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	22-04-2024	22-04-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600V, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada PE SI-LINK TMT ACDFDB 5451 NT/VISICO: cables unipolares: Cable Al-XLP 1C (6), Cable Al-XLP 1C (4), Cable Al-XLP 1C (2), Cable Al-XLP 1C (1/0), Cable Cu-XLP 1C (4), Cable Cu-XLP 1C (2), Cable Cu-XLP 1C (1/0); Cables duplex: Cable Al-XLP 1C/1N (6-6), Cable Al-XLP 1C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 1C/1N (8-8), Cable Cu-XLP 1C/1N (6-6), Cable Cu-XLP 1C/1N (4-4); Cable triplex: Cable Al-XLP 2C/1N (6-6), Cable Al-XLP 2C/1N (2-2) , Cable Al-XLP 2C/1N (4-4), Cable Al-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Al-XLP 2C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 2C/1N (8-8) , Cable Cu-XLP 2C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 2C/1N (2-4) , Cable Cu-XLP 2C/1N (1/0-2); Cable cuadruplex: Cable Al-XLP 3C/1N (6-6), Cable Al-XLP 3C/1N (2-2), Cable Al-XLP 3C/1N (4-4), Cable Al-XLP 3C/1N (2-4), Cable Al-XLP 3C/1N (1/0-2), Cable Cu-XLP 3C/1N (4-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (2-4), Cable Cu-XLP 3C/1N (1/0-2), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2290	K3112-19-E/7966	Transformador monofásico de distribución, tipo pedestal capacidad 25 kVA tensión 13200YT/7620-240/120 descripción corta DTM1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	09-04-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico de distribución, tipo pedestal capacidad 25 kVA tensión 13200YT/7620-240/120 descripción corta DTM1SPCA-25-13200YT/7620-240/120 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2291	K3112-19-E/7969	Transformadores trifásicos de distribución tipo pedestal descripción corta, D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA 150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SPCA -150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127 cálido y normal (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	09-04-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores trifásicos de distribución tipo pedestal descripción corta, D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA 150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SPCA -150-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-150-13200YT/7620-220Y/127 cálido y normal (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2292	K3111-19-E/7994	Poste circular troncocónico PCRFV-7-500-CTC 1 sección, PCRFV-9-500-CTC 1 sección, PCRFV-12-750-CTC 1 sección, PCRFV-12-1088-CTC 1 sección, PCRFV-12-1088-CTC 2 secciones, PCRFV-13-750-CTC 1 sección, PCRFV-13-750-CTC 2 secciones, PCRFV-14-1088-CTC 1 sección, PCRFV-14-1088-CTC 2 secciones, PCRFV-16-1678-CTC 2 secciones, PCRFV-18-1678-CTC 2 secciones, PCRFV-21-1678-CTC 2 secciones, PCRFV-26-1678-CTC 3 secciones, JA100-67, EDICION SEPTIEMBRE 2015, Postes de Compuestos Reforzado con Fibra de Vidrio	05-04-2019	09-08-2030	INDUSTRIAS MENDALVAR, S.A DE C.V.	BEGOVICH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste circular troncocónico PCRFV-7-500-CTC 1 sección, PCRFV-9-500-CTC 1 sección, PCRFV-12-750-CTC 1 sección, PCRFV-12-1088-CTC 1 sección, PCRFV-12-1088-CTC 2 secciones, PCRFV-13-750-CTC 1 sección, PCRFV-13-750-CTC 2 secciones, PCRFV-14-1088-CTC 1 sección, PCRFV-14-1088-CTC 2 secciones, PCRFV-16-1678-CTC 2 secciones, PCRFV-18-1678-CTC 2 secciones, PCRFV-21-1678-CTC 2 secciones, PCRFV-26-1678-CTC 3 secciones, BEGOVICH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2293	K311V-19-E/7993	Gabinete antifraude para conexión de acometidas aisladas hasta 600 V con sello de alta seguridad, monofásicas (1F-3H), bifásicas (2F-3H) y trifásicas (3F-4H) para instalación directa al transformador, al poste, interpostal y/o a muros, familia EDI-XX-Y donde “XX” es el número de derivaciones totales y “Y” el número de fases. Se agregan las terminaciones siguientes: “M” para gabinete metálico, “CC” si es con tercera posición (puesta a tierra el equipo; corto circuito frente muerto) y/o terminación “TC” para zonas de alta contaminación. , YY400-03, NOVIEMBRE 2018, Gabinetes Antifraude para Conexión de Acometidas	09-04-2019	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Gabinete antifraude para conexión de acometidas aisladas hasta 600 V con sello de alta seguridad, monofásicas (1F-3H), bifásicas (2F-3H) y trifásicas (3F-4H) para instalación directa al transformador, al poste, interpostal y/o a muros, familia EDI-XX-Y donde “XX” es el número de derivaciones totales y “Y” el número de fases. Se agregan las terminaciones siguientes: “M” para gabinete metálico, “CC” si es con tercera posición (puesta a tierra el equipo; corto circuito frente muerto) y/o terminación “TC” para zonas de alta contaminación. , SIGTRONIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2294	K311J-19-E/7999	Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60-12-750) y (PCRGR60-13-600), J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	10-04-2019	09-08-2030	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60-12-750) y (PCRGR60-13-600), SISTELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2295	K311V-19-E/7995	Transformador integrado de medida, modelo KM-17 B, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, tensión nominal de aguante al impulso 110 kV, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2 RE FS<=20; 5 VA; para el TP: 0.2; 50 VA, altura de instalación hasta 2500 M.S.N.M, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	10-04-2019	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KM-17 B, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, tensión nominal de aguante al impulso 110 kV, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2 RE FS<=20; 5 VA; para el TP: 0.2; 50 VA, altura de instalación hasta 2500 M.S.N.M, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2296	K311V-19-E/7996	Transformador integrado de medida, modelo KM-17 B, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, tensión nominal de aguante al impulso 110 kV, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2 RE FS<=20; 5 VA; para el TP: 0.2; 50 VA, altura de instalación hasta 2500 M.S.N.M, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	10-04-2019	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KM-17 B, tensión nominal del sistema 13.8 kV, tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, tensión nominal de aguante al impulso 110 kV, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2 RE FS<=20; 5 VA; para el TP: 0.2; 50 VA, altura de instalación hasta 2500 M.S.N.M, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2297	K311V-23-E/7997	Transformador integrado de medición, modelos KM-24 y KM-24 B, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, relaciones de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS<=20; 10 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 14400:120 V (120:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	08-11-2023	08-11-2026	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medición, modelos KM-24 y KM-24 B, tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, relaciones de transformación para facturación en el TC de 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A, clase de exactitud y carga nominal para el TC: 0.2, 0.5, 0.2S, 0.2RE FS<=20; 10 VA, corriente térmica permanente del 200% y corriente térmica de cortocircuito nominal de 80 In; para el TP: clase de exactitud 0.2, con intervalo de carga de 0-50 VA y relación de transformación 14400:120 V (120:1), distancia de fuga especifica mínima de 31 mm/kV f-f; altura de instalación más de 2500 m s.n.m.; velocidad de viento máxima de 160 km/h, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2298	K3112-20-E/8005	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo de doble apertura lateral, de 420 kV, 2000 A, 1425/1550 kV de NBI, 40 kA 1 s, con mecanismo motorizado tipo CMM/800, sin y con cuchilla de puesta a tierra, con mecanismo manual tipo CML, modelo S3CD y S3CDT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	16-03-2020	09-08-2030	GRID SOLUTIONS S.P.A.	GE	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, tipo de doble apertura lateral, de 420 kV, 2000 A, 1425/1550 kV de NBI, 40 kA 1 s, con mecanismo motorizado tipo CMM/800, sin y con cuchilla de puesta a tierra, con mecanismo manual tipo CML, modelo S3CD y S3CDT, GE, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2299	K311P-19-E/7981	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR 420 KV DE TENSIÓN NOMINAL, 1550 KV DE TENSIÓN NOMINAL DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO, 2000/2500/3150 A DE CORRIENTE NOMINAL, 50 KA 1 S DE CORRIENTE DE AGUANTE DE CORTA DURACIÓN, PARA NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE 25/31 MM/KV, CON MECANISMO MANUAL Y MOTORIZADO POR POLO, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MODELO RJDBR-420, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	22-04-2019	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR 420 KV DE TENSIÓN NOMINAL, 1550 KV DE TENSIÓN NOMINAL DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO, 2000/2500/3150 A DE CORRIENTE NOMINAL, 50 KA 1 S DE CORRIENTE DE AGUANTE DE CORTA DURACIÓN, PARA NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE 25/31 MM/KV, CON MECANISMO MANUAL Y MOTORIZADO POR POLO, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MODELO RJDBR-420, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2300	K311C-19-E/8000	Grapas automáticas de aluminio con numero de catálogo: GDW2040 (5.8 - 14.5 mm) y GDW556 (13.2 - 22.8 mm), 2C000-53, EDICIÓN ABRIL 2014, Grapa Remate RC	27-08-2019	09-08-2030	BEL MANUFACTURERA S. DE R.L. DE C.V.	FARGO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapas automáticas de aluminio con numero de catálogo: GDW2040 (5.8 - 14.5 mm) y GDW556 (13.2 - 22.8 mm), FARGO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2301	K3112-24-E/8016	Seccionador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 ; Medio de extinción del arco eléctrico, en vacío ; Tensión máxima de diseño 15.5/27 kV ; Tensión de aguante al impulso por rayo NBAI, de 95/125 kV ; Corriente nominal continua de los lados (vías), 200/600 A ; Corriente de corto circuito, 12.5/16kA simétricos ; Un frente, hasta 6 lados (vías) ; Con y sin bus partido ; Con cuchilla de puesta a tierra PT; Operación manual con protección digital, modelo ETR-20 ; Telecontrolado o transferencia automática, con control electrónico modelo ETR 304 (hasta 4 vías) y ETR 306 (hasta 6 vías) ; Y con control electrónico modelo ETR 606 (de 2 hasta 6 lados con protocolo de comunicaciones IEC 61850 con y sin transferencia automática) , VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	23-01-2024	23-01-2027	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO., LTD	ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD.	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea, con aislamiento en gas SF6 ; Medio de extinción del arco eléctrico, en vacío ; Tensión máxima de diseño 15.5/27 kV ; Tensión de aguante al impulso por rayo NBAI, de 95/125 kV ; Corriente nominal continua de los lados (vías), 200/600 A ; Corriente de corto circuito, 12.5/16kA simétricos ; Un frente, hasta 6 lados (vías) ; Con y sin bus partido ; Con cuchilla de puesta a tierra PT; Operación manual con protección digital, modelo ETR-20 ; Telecontrolado o transferencia automática, con control electrónico modelo ETR 304 (hasta 4 vías) y ETR 306 (hasta 6 vías) ; Y con control electrónico modelo ETR 606 (de 2 hasta 6 lados con protocolo de comunicaciones IEC 61850 con y sin transferencia automática) , ENTEC ELECTRIC & ELECTRONIC CO. LTD., Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2302	K311P-19-E/8009	Capacitor de potencia (unidad capacitiva), sin fusible interno, para servicio intemperie, con tensiones nominales de 7.96kV, 12.27kV, 13.28 kV, 13.8kV y 14.4kV, con potencias de 50kVAr, 100kVAr, 150kVAr y 200kVAr, 60Hz, con resistor interno de descarga, diseñados para instalarse en niveles de contaminación medio, alto y extra alto, para montaje horizontal y vertical, con boquilla en porcelana gris de 110kV y 150kV NBAI, para una altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., descripciones cortas de CFE: CP1M-12.27-50-150, CP1M-12.27-100-150, CP1M-12.27-150-150, CP1M-12.27-200-150, CP1A-12.27-50-150, CP1A-12.27-100-150, CP1A-12.27-150-150, CP1A-12.27-200-150, CP1E-12.27-50-150, CP1E-12.27-100-150, CP1E-12.27-150-150, CP1E-12.27-200-150, CP1M-13.28-50-150, CP1M-13.28-100-150, CP1M-13.28-150-150, CP1M-13.28-200-150, CP1A-13.28-50-150, CP1A-13.28-100-150, CP1A-13.28-150-150, CP1A-13.28-200-150, CP1E-13.28-50-150, CP1E-13.28-100-150, CP1E-13.28-150-150, CP1E-13.28-200-150, CP1M-13.8-50-150, CP1M-13.8-100-150, CP1M-13.8-150-150, CP1M-13.8-200-150, CP1A-13.8-50-150, CP1A-13.8-100-150, CP1A-13.8-150-150, CP1A-13.8-200-150, CP1E-13.8-50-150, CP1E-13.8-100-150, CP1E-13.8-150-150, CP1E-13.8-200-150, CP1M-14.4-50-150, CP1M-14.4-100-150, CP1M-14.4-150-150, CP1M-14.4-200-150, CP1A-14.4-50-150, CP1A-14.4-100-150, CP1A-14.4-150-150, CP1A-14.4-200-150, CP1E-14.4-50-150, CP1E-14.4-100-150, CP1E-14.4-150-150, CP1E-14.4-200-150 respectivamente, V8000-67, EDICIÓN JULIO 2012, Capacitores de Potencia (Unidades Capacitivas) para Sistemas de Distribución y Transmisión	30-04-2019	09-08-2030	HERONG ELECTRIC CO.,LTD	HERONG	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Capacitor de potencia (unidad capacitiva), sin fusible interno, para servicio intemperie, con tensiones nominales de 7.96kV, 12.27kV, 13.28 kV, 13.8kV y 14.4kV, con potencias de 50kVAr, 100kVAr, 150kVAr y 200kVAr, 60Hz, con resistor interno de descarga, diseñados para instalarse en niveles de contaminación medio, alto y extra alto, para montaje horizontal y vertical, con boquilla en porcelana gris de 110kV y 150kV NBAI, para una altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., descripciones cortas de CFE: CP1M-12.27-50-150, CP1M-12.27-100-150, CP1M-12.27-150-150, CP1M-12.27-200-150, CP1A-12.27-50-150, CP1A-12.27-100-150, CP1A-12.27-150-150, CP1A-12.27-200-150, CP1E-12.27-50-150, CP1E-12.27-100-150, CP1E-12.27-150-150, CP1E-12.27-200-150, CP1M-13.28-50-150, CP1M-13.28-100-150, CP1M-13.28-150-150, CP1M-13.28-200-150, CP1A-13.28-50-150, CP1A-13.28-100-150, CP1A-13.28-150-150, CP1A-13.28-200-150, CP1E-13.28-50-150, CP1E-13.28-100-150, CP1E-13.28-150-150, CP1E-13.28-200-150, CP1M-13.8-50-150, CP1M-13.8-100-150, CP1M-13.8-150-150, CP1M-13.8-200-150, CP1A-13.8-50-150, CP1A-13.8-100-150, CP1A-13.8-150-150, CP1A-13.8-200-150, CP1E-13.8-50-150, CP1E-13.8-100-150, CP1E-13.8-150-150, CP1E-13.8-200-150, CP1M-14.4-50-150, CP1M-14.4-100-150, CP1M-14.4-150-150, CP1M-14.4-200-150, CP1A-14.4-50-150, CP1A-14.4-100-150, CP1A-14.4-150-150, CP1A-14.4-200-150, CP1E-14.4-50-150, CP1E-14.4-100-150, CP1E-14.4-150-150, CP1E-14.4-200-150 respectivamente, HERONG, Fabricado en China	

2303	K311P-19-E/8028	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120; modelo Q013 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	14-05-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-50-13200YT/7620-240/120; modelo Q013 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2304	K3112-19-E/8031	Transformador de distribución trifásico ,tipo pedestal cálido y normal descripción corta D3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 con y sin interruptor termomagnético, DTM3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	15-05-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico ,tipo pedestal cálido y normal descripción corta D3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127, D3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 con y sin interruptor termomagnético, DTM3SP-112.5-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SPCA-112.5-13200YT/7620-220Y/127 (cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2305	K3112-20-E/8025	Aislador de porcelana tipo columna de 245 kV, 1300 NBAI, clase II y III descripción corta CFE CP6-1300-II y III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	18-02-2020	09-08-2030	PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, LTDA	PPC INSULATORS SANTANA	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna de 245 kV, 1300 NBAI, clase II y III descripción corta CFE CP6-1300-II y III, PPC INSULATORS SANTANA, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2306	K3112-19-E/8029	Transformador de distribución trifásico tipo poste normal y costa D3-45-13200-220Y/127, DC3-45-13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	14-05-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste normal y costa D3-45-13200-220Y/127, DC3-45-13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2307	K311P-19-E/8014	Equipo de control empleado para la operación, supervisión y desconexión de bancos de condensadores (capacitores) tipo poste, para líneas de distribución con tensiones nominales de operación de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV, descripción corta CFE:CMCR-120, V8000-33, EDICIÓN FEBRERO 2001, Control para Condensadores Eléctricos	14-05-2019	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA - NOJA POWER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de control empleado para la operación, supervisión y desconexión de bancos de condensadores (capacitores) tipo poste, para líneas de distribución con tensiones nominales de operación de 13.8 kV, 23 kV y 34.5 kV, descripción corta CFE:CMCR-120, EPRECSA - NOJA POWER, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2308	K311P-19-E/8011	Watthorímetro Bifásico Electrónico con corte y reconexión para suministros en baja tensión, modelo EM232-2, clase del medidor 15(100)A, tensión 120V, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 estatores, forma 12S, clase de exactitud 0,5 para valores integrados Wh's, varh´s, demanda en W´s y valores instantáneos V, A, W, Var, VA, Hz, y F.P., Multipayment System, 6.1 Sistemas interactivos de medición (autogestión)., GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	20-05-2019	09-08-2030	ELECTROMETER DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.	ELECTROMETER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Watthorímetro Bifásico Electrónico con corte y reconexión para suministros en baja tensión, modelo EM232-2, clase del medidor 15(100)A, tensión 120V, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 estatores, forma 12S, clase de exactitud 0,5 para valores integrados Wh's, varh´s, demanda en W´s y valores instantáneos V, A, W, Var, VA, Hz, y F.P., Multipayment System, 6.1 Sistemas interactivos de medición (autogestión)., ELECTROMETER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2309	K311P-21-E/8030	Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE 491216, DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE 498438, MODELO Q020, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	15-12-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible D1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE 491216, DTM1SS-100-13200YT/7620-240/120 SERIE 498438, MODELO Q020, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., I.G., IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2310	K3111-19-E/8020	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" 574 Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" 1574 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" LP812 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" WP592 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" WP314 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 874F Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 874 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 85283, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	10-05-2019	09-08-2030	DICKIES DE HONDURAS S.A.	Dickies	HONDURAS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" 574 Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" 1574 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" LP812 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" WP592 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" WP314 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 874F Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 874 Pantalón para caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 85283, Dickies, Fabricado en Honduras	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2311	K3111-19-E/8022	Pantalón para Caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" LP812 Pantalón para Caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 874F Pantalón para Dama en gabardina Tipo B Modelo "A" FP121 Pantalón para Dama en gabardina Tipo B Modelo "A" FP221 Pantalón para Dama en gabardina Tipo B Modelo "A" FP321, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	10-05-2019	09-08-2030	ROCEDES S.A.	Dickies	NICARAGUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalón para Caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" LP812 Pantalón para Caballero en gabardina Tipo B Modelo "A" 874F Pantalón para Dama en gabardina Tipo B Modelo "A" FP121 Pantalón para Dama en gabardina Tipo B Modelo "A" FP221 Pantalón para Dama en gabardina Tipo B Modelo "A" FP321, Dickies, Fabricado en Israel	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2312	K3112-24-E/8021	Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-20SE-12S, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo "S" (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1R.IIA, GWH00-34, AGOSTO 2023, Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con corte y reconexión para suministros en baja tensión	10-04-2024	10-04-2027	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A.P.I. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-20SE-12S, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo “S” (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1R.IIA, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2313	K311K-21-E/8019	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	01-11-2021	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84B de material polimérico para banqueta, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2314	K311K-19-E/8039	Poste de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60: PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600 , J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	24-05-2019	09-08-2030	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de Concreto Reforzado con Varilla Grado 60: PCRGR60-11-700; PCRGR60-12-750; PCRGR60-13-600 , HERROZINC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2315	K3112-20-E/8027	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV, 1550 NBAI, clase II y III descripción corta CFE CP6-1550-II y III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	16-01-2020	09-08-2030	PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, LTDA	PPC SANTANA	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador soporte de porcelana tipo columna de 420 kV, 1550 NBAI, clase II y III descripción corta CFE CP6-1550-II y III, PPC SANTANA, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2316	K3112-20-E/8024	Aislador de porcelana tipo columna de 245 kV, 1175 NBAI clase II y III descripción corta CFE CP6-1175-II y III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	18-03-2020	09-08-2030	PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, LTDA	PPC INSULATORS SANTANA	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna de 245 kV, 1175 NBAI clase II y III descripción corta CFE CP6-1175-II y III, PPC INSULATORS SANTANA, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2317	K3112-20-E/8023	Aislador de porcelana tipo columna de 245 kV, 1050 NBAI, clase II y III, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	04-02-2020	09-08-2030	PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, LTDA	PPC INSULATORS SANTANA	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna de 245 kV, 1050 NBAI, clase II y III, PPC INSULATORS SANTANA, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2318	K311J-19-E/8047	Transformador trifásico tipo pedestal de 300 kVA para distribución subterranea. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	03-06-2019	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 300 kVA para distribución subterranea. (Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2319	K311A-22-E/8044	Postes de concreto reforzado y con refuerzo grado 60, con las siguientes descripciones cortas: PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR-13C-600, PCR-14-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	31-03-2022	09-08-2030	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA DE BCN, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado y con refuerzo grado 60, con las siguientes descripciones cortas: PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750, PCR-13C-600, PCR-14-700, PCRGR60-12-750, PCRGR60-13-600, GEA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2320	K3112-20-E/8026	Aislador de porcelana tipo columna de 420 kV,1425 NBAI, clase II, descripción corta CFE CP6- 1425-II, 52810-32, EDICIÓN MARZO 2016, Aisladores Soporte Tipo Columna	16-01-2020	09-08-2030	PPC SANTANA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, LTDA	PPC INSULATORS SANTANA	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo columna de 420 kV,1425 NBAI, clase II, descripción corta CFE CP6- 1425-II, PPC INSULATORS SANTANA, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2321	K3111-19-E/8049	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	03-06-2019	09-08-2030	PROTEXA, S.A. DE C. V.	Dickies	HONDURAS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo B para caballero Modelo "A" , Dickies, Fabricado en Honduras	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2322	K311V-19-E/8046	Fleje y grapa de acero inoxidable, 2G000-97, EDICIÓN MARZO 2016, Fleje y Grapa de Acero Inoxidable	03-06-2019	09-08-2030	ELECTROSOLUCIONES NOVA, S.A.P.I. DE C.V.	SIGTRONIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Fleje y grapa de acero inoxidable, SIGTRONIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2323	K311P-24-E/8048	Torre armada de acero tubular, descripción corta de CFE: AT-S9-04, AT-D9-04, AT-S11-04, AT-D11-04, AT-S12-04, AT-D12-04, AT-S13-04 y AT-D13-04, J6100-56, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Torres Armadas de Acero Tubular	21-05-2024	21-05-2027	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INPOCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Torre armada de acero tubular, descripción corta de CFE: AT-S9-04, AT-D9-04, AT-S11-04, AT-D11-04, AT-S12-04, AT-D12-04, AT-S13-04 y AT-D13-04, INPOCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2324	K311P-19-E/8043	Banco de capacitores de 69 kV hasta 161 kV, para subestaciones, potencias nominales del banco 4.15 MVAr hasta 32.1 MVAr, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 350 kV hasta 750 kV, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto; con capacitores de potencia (unidades capacitivas) marca HERONG, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, cuchilla monopolar marca EPRECSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE o divisor de potencial resistivo marca S & C, aisladores soporte tipo columna marca EPRECSA y estructura de acero marca EPRECSA. El banco de capacitores es, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	08-08-2019	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores de 69 kV hasta 161 kV, para subestaciones, potencias nominales del banco 4.15 MVAr hasta 32.1 MVAr, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 350 kV hasta 750 kV, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto; con capacitores de potencia (unidades capacitivas) marca HERONG, eslabón fusible marca ELECTRAMEX, cuchilla monopolar marca EPRECSA, transformador de potencial inductivo marca ARTECHE o divisor de potencial resistivo marca S & C, aisladores soporte tipo columna marca EPRECSA y estructura de acero marca EPRECSA. El banco de capacitores es, EPRECSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2325	K311V-18-E/1923	Transformador de potencial inductivo, modelo VRS-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, TENSIÓN de aguante al impulso por rayo 200 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50VA altitud de instalación hasta 2,500 m.s.n.m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-02-2018	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo VRS-36, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, TENSIÓN de aguante al impulso por rayo 200 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50VA altitud de instalación hasta 2,500 m.s.n.m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2326	K311K-21-E/8057	Tapa y aro 84A de material polimerico para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	19-10-2021	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84A de material polimerico para arroyo, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2327	K311C-19-E/8058	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Tipo transferencia de 3 fuentes de C.A. (T3FCA) 220/127 VCA, 3 fases, 4 hilos, NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	12-06-2019	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION Tipo transferencia de 3 fuentes de C.A. (T3FCA) 220/127 VCA, 3 fases, 4 hilos, EATON, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2328	K3111-19-E/8053	Pantalón para caballero en gabardina Tipo "B" Modelo "A" Pantalón para Dama en gabardina Tipo "B" Modelo "A", H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	04-06-2019	09-08-2030	BONATEX, S.A.	Dickies	GUATEMALA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalón para caballero en gabardina Tipo "B" Modelo "A" Pantalón para Dama en gabardina Tipo "B" Modelo "A", Dickies, Fabricado en Guatemala	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2329	K311C-19-N/8040	Tableros de distribución de baja tensión, tipo transferencia de fuentes de C.D (TFCD) 125 VCD, 1 fase, 2 hilos, NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	13-06-2019	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tableros de distribución de baja tensión, tipo transferencia de fuentes de C.D (TFCD) 125 VCD, 1 fase, 2 hilos, EATON, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2330	K3111-19-E/8051	CHAMARRA DE LONETA , H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	04-06-2019	09-08-2030	ROCEDES S.A.	Dickies	NICARAGUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAMARRA DE LONETA , Dickies, Fabricado en Israel	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2331	K3111-19-E/8054	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo "B" Modelo "A" para caballero , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	04-06-2019	09-08-2030	R K I HONDURAS S. DE R.L.	Dickies	HONDURAS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa sin pinza trasera en gabardina Tipo "B" Modelo "A" para caballero , Dickies, Fabricado en Honduras	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2332	K311P-19-E/8063	Medidor electrónico para sistema interactivo y de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica (SIIAMEE), modelo Libra3, clase de medidor 15(100) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, 3 estatores; clase de exactitud 0,5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, medición bidireccional, valores instantáneos W's, var's, V, A, F.P, Hz., forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, GWH00-09 , ENERO 2015, Sistema Interactivo y de Infraestructura Avanzada de Medición de Energía Eléctrica (SIIAMEE)	13-06-2019	09-08-2030	Wasion Group LTD	WASION	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico para sistema interactivo y de infraestructura avanzada de medición de energía eléctrica (SIIAMEE), modelo Libra3, clase de medidor 15(100) A, 120 V – 480 V, 60 Hz, 3 circuitos de corriente, 4 hilos, 3 estatores; clase de exactitud 0,5 para valores integrados Wh's, varh's, demanda W's, medición bidireccional, valores instantáneos W's, var's, V, A, F.P, Hz., forma 16S, con dispositivo de desconexión/reconexión, WASION, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2333	K311P-19-E/8064	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo libra-3 (FM 16S), con alimentación redundante por fase, clase del medidor 30 (200) A, 120 V - 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados Wh´s, VArh´s, demanda en W´s y valores instantáneos, V, A, W, VAr, Hz Y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma del medidor 16S, para comunicación por radio frecuencia, NB-IOT, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNET para facturación de clientes en media tensión con demanda menor que 750 kW, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	13-06-2019	09-08-2030	Wasion Group LTD	WASION	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor electrónico trifásico multifunción, modelo libra-3 (FM 16S), con alimentación redundante por fase, clase del medidor 30 (200) A, 120 V - 480 V, 60 Hz, 3 elementos, 4 hilos, clase de exactitud potencia activa 0.2, para valores integrados Wh´s, VArh´s, demanda en W´s y valores instantáneos, V, A, W, VAr, Hz Y F.P., tipo enchufe (ANSI), forma del medidor 16S, para comunicación por radio frecuencia, NB-IOT, GPRS, GSM (3G), PLC o ETHERNET para facturación de clientes en media tensión con demanda menor que 750 kW, WASION, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2334	K311X-19-E/8066	CRUCETA ARMADA 115, 2C900-62, EDICIÓN AGOSTO 2011, Cruceta Armada 115	26-06-2019	09-08-2030	COMPAÑÍA NACIONAL DE HERRAJES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA ARMADA 115, CONHESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2335	K311P-19-E/8037	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-25-13200YT/7620-240/120; DT1SS-25-13200YT/7620-240/120 modelo Q011 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	05-06-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-25-13200YT/7620-240/120; DT1SS-25-13200YT/7620-240/120 modelo Q011 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2336	K311P-19-E/8038	Transformador monofásico tipo sumergible paradistribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SS-50-22860YT/13200-240/120, modelo Q057 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	05-06-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible paradistribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-22860YT/13200-240/120; DTM1SS-50-22860YT/13200-240/120, modelo Q057 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2337	K311P-19-E/8034	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120; modelo Q014 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	05-06-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-13200YT/7620-240/120; DTM1SS-75-13200YT/7620-240/120; modelo Q014 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2338	K311K-19-E/8067	Poste de concreto reforzado: PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR13-600 y PCR-13C-600., J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	30-06-2019	09-08-2030	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado: PCR-7-500, PCR-7C-500, PCR-9-400, PCR-9C-400, PCR-11-500, PCR-11C-500, PCR-11-700, PCR-11C-700, PCR-12-750, PCR-12C-750, PCR13-600 y PCR-13C-600., HERROZINC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2339	K3111-19-E/8052	Conector múltiple de 4, 6 y 8 salidas para líneas subterráneas:, NMX-J-519-ANCE-2011, , CONECTADORES - CONECTADORES SELLADOS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	04-06-2019	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector múltiple de 4, 6 y 8 salidas para líneas subterráneas:, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2340	K311C-19-E/8050	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN, TIPO TRANSFERENCIA DE 2 FUENTES DE C.A. (T2FCA) 220/127 VCA, 3 FASES, 4 HILOS, NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	26-06-2019	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN, TIPO TRANSFERENCIA DE 2 FUENTES DE C.A. (T2FCA) 220/127 VCA, 3 FASES, 4 HILOS, EATON, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2341	K3112-19-E/8018	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal cálido y normal con y sin termomagnético, descripción corta DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 ,D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120, D1SP-50-13200YT/7620-240/120 (Cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	10-06-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal cálido y normal con y sin termomagnético, descripción corta DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 ,D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120, D1SP-50-13200YT/7620-240/120 (Cumple con la NOM-002-SEDE-ENER-2014), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2342	K311P-19-E/8035	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-22860YT/13200-120/240; DC1-50-22860YT/13200-120/240; DA1-50-22860YT/13200-120/240; DAC1-50-22860YT/13200-120/240; modelo K103 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	05-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, autoprotegido normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-22860YT/13200-120/240; DC1-50-22860YT/13200-120/240; DA1-50-22860YT/13200-120/240; DAC1-50-22860YT/13200-120/240; modelo K103 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2343	K3112-20-E/8072	Cable de guarda con fibras ópticas de 13.50 mm de diámetro, designación GD/TC/434082-2019, 48 fibras ópticas, formado por 10 alambres de acero recubiertos de aluminio, tubo de acero inoxidable, categoría A (85.3 kA2s), clase 1 (100 C), E1000-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Cable de Guarda con Fibras Ópticas	16-01-2020	09-08-2030	JIANGSU HENGTONG SMART GRIDS CO., LTD.	HENGTONG	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de guarda con fibras ópticas de 13.50 mm de diámetro, designación GD/TC/434082-2019, 48 fibras ópticas, formado por 10 alambres de acero recubiertos de aluminio, tubo de acero inoxidable, categoría A (85.3 kA2s), clase 1 (100 C), HENGTONG, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2344	K311P-19-E/8036	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-37,5-22860YT/13200-240/120; modelo Q056 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	12-07-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-37,5-22860YT/13200-240/120; modelo Q056 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2345	K311D-19-E/8071	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA ACE-16, DE SECCIÓN CIRCULAR SÓLIDA, CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA ELECTROLÍTICA DE COBRE CON LONGITUDES DE 1.5, 3, 6 m; DIAMETRO MÍNIMO TOTAL 16 mm. , 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	17-07-2019	09-08-2030	COBRES Y ACEROS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	CYAMIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA ACE-16, DE SECCIÓN CIRCULAR SÓLIDA, CON ALMA DE ACERO Y CUBIERTA ELECTROLÍTICA DE COBRE CON LONGITUDES DE 1.5, 3, 6 m; DIAMETRO MÍNIMO TOTAL 16 mm. , CYAMIN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2346	K311V-19-E/8070	Cable de potencia monopolar formado por conductor de aluminio o cobre con o sin bloqueado, con pantalla semiconductora sobre el conductor (XL2902) y aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP (XL8080), pantalla sobre el aislamiento (XL2802), con o sin elementos bloqueadores de agua (cinta semiconductora selladora de agua y cinta bloqueadora de agua), con o sin pantalla metálica de alambre de cobre y/o cinta de cobre helicoidal hélice abierta o cerrada, con o sin cinta de aluminio aplicada longitudinalmente, traslapada y sellada, cubierta de PVC o HDPE con o sin capa de PE semiconductor color negro. Para tensiones de 69 kV a 138 kV del calibre 500 kcmil (253,4 mm2) al calibre 2000 kcmil (1010 mm2), MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO , E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 kV a 138 kV con Aislamiento de XLP	15-07-2019	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia monopolar formado por conductor de aluminio o cobre con o sin bloqueado, con pantalla semiconductora sobre el conductor (XL2902) y aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLP (XL8080), pantalla sobre el aislamiento (XL2802), con o sin elementos bloqueadores de agua (cinta semiconductora selladora de agua y cinta bloqueadora de agua), con o sin pantalla metálica de alambre de cobre y/o cinta de cobre helicoidal hélice abierta o cerrada, con o sin cinta de aluminio aplicada longitudinalmente, traslapada y sellada, cubierta de PVC o HDPE con o sin capa de PE semiconductor color negro. Para tensiones de 69 kV a 138 kV del calibre 500 kcmil (253,4 mm2) al calibre 2000 kcmil (1010 mm2), MARCA GENERAL CABLE, FABRICADO EN MÉXICO , GENERAL CABLE, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2347	K3112-19-E/8075	Conectores Separables Aislados de Media Tensión tipo Apartarrayos para 15 kV modelos 167XSA-YY, K655ESA-YY y 25 kV modelos 273XSA-YY, K655ESA-YY, en donde X puede ser B para el tipo inserto, E para el tipo codo y P para el tipo boquilla estacionaria, YY es la capacidad de protección desde 3 a 40,5 MCOV, , 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	15-07-2019	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores Separables Aislados de Media Tensión tipo Apartarrayos para 15 kV modelos 167XSA-YY, K655ESA-YY y 25 kV modelos 273XSA-YY, K655ESA-YY, en donde X puede ser B para el tipo inserto, E para el tipo codo y P para el tipo boquilla estacionaria, YY es la capacidad de protección desde 3 a 40,5 MCOV, , ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2348	K3111-19-N/8076	Conectadores sin tensión de aluminio, familia EA-TM catálogos EA-10-TM, EA-30-TM y EA-40-TM, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	18-07-2019	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores sin tensión de aluminio, familia EA-TM catálogos EA-10-TM, EA-30-TM y EA-40-TM, ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2349	K311P-20-E/8078	Aislador sintético tipo suspensión para líneas aéreas, tensión nominal de 230 kV, carga mecánica de 120 y 160 kN, descripción corta CFE 9SYB120d1, 9SYB120d2, 9SYB120d3, 9SYB120e1, 9SYB120e2, 9SYB120e3, 9SYB160d1, 9SYB160d2, 9SYB160d3, 9SYB160e1, 9SYB160e2, 9SYB160e3, CATÁLOGO IUSA ASSI-230/120-1-YB-d, ASSI-230/120-2-YB-d, ASSI-230/120-3-YB-d, ASSI-230/120-1-YB-e, ASSI-230/120-2-YB-e, ASSI-230/120-3-YB-e, ASSI-230/160-1-YB-d, ASSI-230/160-2-YB-d, ASSI-230/160-3-YB-d, ASSI-230/160-1-YB-e, ASSI-230/160-2-YB-e, ASSI-230/160-3-YB-e (la descripción CFE y el catálogo IUSA cambian de acuerdo a los herrajes empleados como se indica en el plano ASSI-230 y aplican todas las combinaciones de la esp. CFE 52210-47 2019), 52210-47, EDICIÓN AGOSTO 2019, Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas Aéreas en Tensiones de 161 kV hasta 400 kV	10-03-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador sintético tipo suspensión para líneas aéreas, tensión nominal de 230 kV, carga mecánica de 120 y 160 kN, descripción corta CFE 9SYB120d1, 9SYB120d2, 9SYB120d3, 9SYB120e1, 9SYB120e2, 9SYB120e3, 9SYB160d1, 9SYB160d2, 9SYB160d3, 9SYB160e1, 9SYB160e2, 9SYB160e3, CATÁLOGO IUSA ASSI-230/120-1-YB-d, ASSI-230/120-2-YB-d, ASSI-230/120-3-YB-d, ASSI-230/120-1-YB-e, ASSI-230/120-2-YB-e, ASSI-230/120-3-YB-e, ASSI-230/160-1-YB-d, ASSI-230/160-2-YB-d, ASSI-230/160-3-YB-d, ASSI-230/160-1-YB-e, ASSI-230/160-2-YB-e, ASSI-230/160-3-YB-e (la descripción CFE y el catálogo IUSA cambian de acuerdo a los herrajes empleados como se indica en el plano ASSI-230 y aplican todas las combinaciones de la esp. CFE 52210-47 2019), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2350	K311P-20-E/8079	Aislador de suspensión sintético para líneas aéreas, tensión nominal de 400 kV, carga mecánica de 120 y 160 kN, descripción corta CFE ASYB120d1, ASYB120d2, ASYB120d3, ASYB120e1, ASYB120e2, ASYB120e3, ASYB160d1, ASYB160d2, ASYB160d3, ASYB160e1, ASYB160e2, ASYB160e3, catálogo IUSA ASSI-400/120-1-YB-d, ASSI-400/120-2-YB-d, ASSI-400/120-3-YB-d, ASSI-400/120-1-YB-e, ASSI-400/120-2-YB-e, ASSI-400/120-3-YB-e, ASSI-400/160-1-YB-d, ASSI-400/160-2-YB-d, ASSI-400/160-3-YB-d, ASSI-400/160-1-YB-e, ASSI-400/160-2-YB-e, ASSI-400/160-3-YB-e (la descripción CFE y el catálogo IUSA cambian de acuerdo a los herrajes empleados como se indica en el plano ASSI-400 y aplican todas las combinaciones de la esp. CFE 52210-47 2019), 52210-47, EDICIÓN AGOSTO 2019, Aisladores de Suspensión Sintéticos para Líneas Aéreas en Tensiones de 161 kV hasta 400 kV	10-03-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético para líneas aéreas, tensión nominal de 400 kV, carga mecánica de 120 y 160 kN, descripción corta CFE ASYB120d1, ASYB120d2, ASYB120d3, ASYB120e1, ASYB120e2, ASYB120e3, ASYB160d1, ASYB160d2, ASYB160d3, ASYB160e1, ASYB160e2, ASYB160e3, catálogo IUSA ASSI-400/120-1-YB-d, ASSI-400/120-2-YB-d, ASSI-400/120-3-YB-d, ASSI-400/120-1-YB-e, ASSI-400/120-2-YB-e, ASSI-400/120-3-YB-e, ASSI-400/160-1-YB-d, ASSI-400/160-2-YB-d, ASSI-400/160-3-YB-d, ASSI-400/160-1-YB-e, ASSI-400/160-2-YB-e, ASSI-400/160-3-YB-e (la descripción CFE y el catálogo IUSA cambian de acuerdo a los herrajes empleados como se indica en el plano ASSI-400 y aplican todas las combinaciones de la esp. CFE 52210-47 2019), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2351	K3112-19-E/8012	Servidor SCADA Modelo Advantech ECU-4784 , G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	29-07-2019	09-08-2030	ADVANTECH CO.LTD.	Advantech	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA Modelo Advantech ECU-4784 , Advantech, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2352	K3112-19-E/8013	Servidor SCADA modelo Advantech ECU-4784 , G0000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas	29-07-2019	09-08-2030	ADVANTECH CO.LTD.	Advantech	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA modelo Advantech ECU-4784 , Advantech, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2353	K311D-19-E/8083	Transformadores de distribución tipo poste D1-75-13200YT/7620-120/240. Orden DCN716, DC1-75-13200YT/7620-120/240. Orden DCC716, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-08-2019	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformadores de distribución tipo poste D1-75-13200YT/7620-120/240. Orden DCN716, DC1-75-13200YT/7620-120/240. Orden DCC716, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2354	K311D-19-E/8096	Cables de potencia con cableado redondo comprimido, redondo compacto con conductores de aluminio o cobre, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), con y sin bloqueador de humedad para tensiones de 69 kV a 138 kV amparando los calibres de 500 kcmil a 2000 kcmil, E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 kV a 138 kV con Aislamiento de XLP	12-08-2019	09-08-2030	KOBREX, S.A. DE C.V.	ENERKOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia con cableado redondo comprimido, redondo compacto con conductores de aluminio o cobre, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), con y sin bloqueador de humedad para tensiones de 69 kV a 138 kV amparando los calibres de 500 kcmil a 2000 kcmil, ENERKOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2355	K311P-20-E/8080	Equipo de teleprotección NSD570 para la transmisión de comandos de protección a través de medios de comunicación, como cables de cobre, fibras ópticas, canales analógicos y digitales de redes ópticas y enlaces de radio de microondas, así como redes de telecomunicaciones basadas en Ethernet / IP. Interfaz entre equipo de protección y equipo de teleprotección basadas en entradas y salidas de comandos, admite intercambio de "mensajes GOOSE" con equipos de protección, a través del acceso directo por Ethernet a una red de subestaciones de acuerdo con IEC 61850, actúa como la puerta de enlace proxy entre las subestaciones, U1100-28, DICIEMBRE 2013, Equipos de Teleprotección	09-07-2020	09-08-2030	ABB POWER GRIDS MEXICO, S.A. DE C.V.	ABB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de teleprotección NSD570 para la transmisión de comandos de protección a través de medios de comunicación, como cables de cobre, fibras ópticas, canales analógicos y digitales de redes ópticas y enlaces de radio de microondas, así como redes de telecomunicaciones basadas en Ethernet / IP. Interfaz entre equipo de protección y equipo de teleprotección basadas en entradas y salidas de comandos, admite intercambio de "mensajes GOOSE" con equipos de protección, a través del acceso directo por Ethernet a una red de subestaciones de acuerdo con IEC 61850, actúa como la puerta de enlace proxy entre las subestaciones, ABB, Fabricado en Suiza	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2356	K3111-24-E/8074	Bastidores B: B1, B2, B3 y B4. Catálogos: BB1, BB2, BB3 y BB4., 2B200-12, EDICIÓN FEBRERO 2012, Bastidor B	26-09-2024	26-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bastidores B: B1, B2, B3 y B4. Catálogos: BB1, BB2, BB3 y BB4., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2357	K311P-20-E/8082	Cuchilla desconectadora tripolar en aire, apertura lateral central tipo "V", tensión nominal 123/145 kV, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 550/650 kV, corriente nominal 1250/1600/2000 A, corriente de aguante de corta duración 31.5/40/50 kA, distancia de fuga mínima unitaria 25 o 31 mm/kV, con mecanismo de operación a motor, tensión de control 125 Vcd, tensión de fuerza y calefacción 220/127 Vca, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CDJV-123 CPT / SPT y CDJV-145 CPT/SPT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	23-11-2020	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar en aire, apertura lateral central tipo "V", tensión nominal 123/145 kV, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 550/650 kV, corriente nominal 1250/1600/2000 A, corriente de aguante de corta duración 31.5/40/50 kA, distancia de fuga mínima unitaria 25 o 31 mm/kV, con mecanismo de operación a motor, tensión de control 125 Vcd, tensión de fuerza y calefacción 220/127 Vca, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CDJV-123 CPT / SPT y CDJV-145 CPT/SPT, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2358	K311D-19-E/8097	Tapa y marco 84B de material polimérico para banqueta, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	19-08-2019	09-08-2030	HARZ MEXICANOS, S.A. DE C.V.	HARZ MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y marco 84B de material polimérico para banqueta, HARZ MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2359	K3112-20-E/8065	Seccionador trifásico tipo pedestal, uno o dos frentes muertos de operación manual, clase 15.5/27 kV, 200/600 A, 12 KA simétricos, 95/125 kV NBAI, medio de extinción del arco en cámaras de vacío y medio aislante gas SF6, hasta 6 vías con y sin protección eléctrica por medios electrónicos, con y sin cuchillas de puesta a tierra, con y sin bus partido, modelo SP.COM, VM000-51, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2016, Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales	09-07-2020	09-08-2030	FABRICANTE ELÉCTRICO NACIONAL CSF, S.A. de C.V.	FEN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal, uno o dos frentes muertos de operación manual, clase 15.5/27 kV, 200/600 A, 12 KA simétricos, 95/125 kV NBAI, medio de extinción del arco en cámaras de vacío y medio aislante gas SF6, hasta 6 vías con y sin protección eléctrica por medios electrónicos, con y sin cuchillas de puesta a tierra, con y sin bus partido, modelo SP.COM, FEN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2360	K311A-19-E/8109	Poste de concreto reforzado, con descripción corta: PCR-15-800, Marca Cenmex. Fabricado en Planta Mexicali, B.C., J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	21-08-2019	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado, con descripción corta: PCR-15-800, Marca Cenmex. Fabricado en Planta Mexicali, B.C., CENMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2361	K3112-17-E/3258	Transformador de potencial inductivo modelo UTF-245, tensión nominal del sistema 230 kV tensión máxima de diseño 245 kV frecuencia 60 Hz, NBAI int/ext 1050 kV clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; altitud de instalación hasta 2500 m.s.n.m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, nivel de contaminación: extra alto, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	08-08-2017	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo modelo UTF-245, tensión nominal del sistema 230 kV tensión máxima de diseño 245 kV frecuencia 60 Hz, NBAI int/ext 1050 kV clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA; altitud de instalación hasta 2500 m.s.n.m, distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f, nivel de contaminación: extra alto, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2362	K3111-19-E/8095	Electrodos de tierra: ACE -16 de longitud (m): 1.5 (CGR1605U10), 3.0 (CGR1610U10) y 6.0 (CGR1620U10), 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	26-08-2019	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Electrodos de tierra: ACE -16 de longitud (m): 1.5 (CGR1605U10), 3.0 (CGR1610U10) y 6.0 (CGR1620U10), RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2363	K3111-19-E/8090	Conector tipo zapata a compresion catalogo: TATL-1/0-10-CFE, 55000-41 , , Conectador Zapata a Compresión	26-08-2019	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conector tipo zapata a compresion catalogo: TATL-1/0-10-CFE, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2364	K3111-19-E/8092	Fleje (TSU16E307-5C) y Grapa (TSU16EJ) de acero inoxidable, 2G000-97, EDICIÓN MARZO 2016, Fleje y Grapa de Acero Inoxidable	26-08-2019	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Fleje (TSU16E307-5C) y Grapa (TSU16EJ) de acero inoxidable, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2365	K3111-19-E/8093	Familia de conectores tipo empalme de cobre, tensión completa catálogos: TCSL-4-U, TCSL-2-U, TCSL-1-U, TCSL-2/0-U, TCSL-4/0-U, TCSL-300-U, 55000-98 , , Conectador Empalme de Cobre	26-08-2019	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Familia de conectores tipo empalme de cobre, tensión completa catálogos: TCSL-4-U, TCSL-2-U, TCSL-1-U, TCSL-2/0-U, TCSL-4/0-U, TCSL-300-U, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2366	K3111-19-E/8085	Conectadores de compresión de cobre y aluminio, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	26-08-2019	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores de compresión de cobre y aluminio, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2367	K3111-19-E/8086	Conectador bipartido, catálogos: TCSB-20-U, TCSB-26-U, TCSB-29-U, TCSB-31-U, TCSB-34-U, 51200-84 , OCTUBRE 2016, Conectador Bipartido	26-08-2019	09-08-2030	RAYCHEM RPG PRIVATE LIMITED	RAYCHEM/TE CONNECTIVITY	INDIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador bipartido, catálogos: TCSB-20-U, TCSB-26-U, TCSB-29-U, TCSB-31-U, TCSB-34-U, RAYCHEM/TE CONNECTIVITY, Fabricado en India	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2368	K311P-19-N/8115	Cambiador de derivaciones (Tap - changers) con carga para transformador de potencia trifásico en 145 kV, 500 Amperes, modelo: CMIII - 500Y/126B - 10193W, con todos sus componentes. Tecnología en extincíon del arco en aceite(convencional), accionamiento a motor, transmisión mecánica con reenvíos cónicos y cabezal, ruptor, Diverter Switch o cuerpo insertable el cual cuenta con resistencias de transición con extinción del arco en aceite en vacío, relé de protección, compartimento de aceites o cuba, donde se aloja el cuerpo insertable selerctor de tomas o selector de Tap´s., IEC 60214-1:2014, EDICION 2.0, Tap-changers - Part 1: Performance requirements and test methods	02-09-2019	09-08-2030	SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD.	HUAMING	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cambiador de derivaciones (Tap - changers) con carga para transformador de potencia trifásico en 145 kV, 500 Amperes, modelo: CMIII - 500Y/126B - 10193W, con todos sus componentes. Tecnología en extincíon del arco en aceite(convencional), accionamiento a motor, transmisión mecánica con reenvíos cónicos y cabezal, ruptor, Diverter Switch o cuerpo insertable el cual cuenta con resistencias de transición con extinción del arco en aceite en vacío, relé de protección, compartimento de aceites o cuba, donde se aloja el cuerpo insertable selerctor de tomas o selector de Tap´s., HUAMING, CHINA	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2369	K311P-19-N/8116	Cambiador de derivaciones (Tap - changers) con carga para transformador de potencia trifásico en 72.5 kV, 600 Amperes, modelo: CM2III - 600Y/72.5B - 10193W , con todos sus componentes. Tecnología en vacío, accionamiento a motor, transmisión mecánica con reenvíos cónicos y cabezal, ruptor, Diverter Switch o cuerpo insertable el cual cuenta con tecnología en botellas de vació. , IEC 60214-1:2014, EDICION 2.0, Tap-changers - Part 1: Performance requirements and test methods	02-09-2019	09-08-2030	SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD.	HUAMING	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cambiador de derivaciones (Tap - changers) con carga para transformador de potencia trifásico en 72.5 kV, 600 Amperes, modelo: CM2III - 600Y/72.5B - 10193W , con todos sus componentes. Tecnología en vacío, accionamiento a motor, transmisión mecánica con reenvíos cónicos y cabezal, ruptor, Diverter Switch o cuerpo insertable el cual cuenta con tecnología en botellas de vació. , HUAMING, CHINA	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2370	K3111-19-E/8100	Soportes para conductores eléctricos, tipo charola de fondo perforado en aluminio, lámina galvanizada, INOX 304L, INOX 316L y GAC, NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	09-09-2019	09-08-2030	MANCILLA GRUPO, S.A. DE C.V.	CHAROFIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soportes para conductores eléctricos, tipo charola de fondo perforado en aluminio, lámina galvanizada, INOX 304L, INOX 316L y GAC, CHAROFIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2371	K3111-19-E/8101	Soportes para conductores eléctricos, tipo escalera en aluminio, lámina galvanizada, INOX 304L, INOX 316L y GAC, NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	09-09-2019	09-08-2030	MANCILLA GRUPO, S.A. DE C.V.	CHAROFIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soportes para conductores eléctricos, tipo escalera en aluminio, lámina galvanizada, INOX 304L, INOX 316L y GAC, CHAROFIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2372	K3111-19-E/8099	Soportes para conductores eléctricos, tipo charola de fondo solido en aluminio, lámina galvanizada, INOX 304L, INOX 316L y GAC, NMX-J-511-ANCE-2011, EDICIÓN 2011, SOPORTES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS-SISTEMAS DE SOPORTES METALICOS TIPO CHAROLA-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	09-09-2019	09-08-2030	MANCILLA GRUPO, S.A. DE C.V.	CHAROFIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soportes para conductores eléctricos, tipo charola de fondo solido en aluminio, lámina galvanizada, INOX 304L, INOX 316L y GAC, CHAROFIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2373	K311C-19-E/8111	Cortacircuitos fusible de porcelana: 150 kV BIL, 12 kA, 27 kV nominal, descripción corta CFE ID CCF-27-100-150-12000, V4110-03, EDICIÓN JULIO 2018, Cortacircuitos Fusible de Distribución	03-09-2019	09-08-2030	BEL MANUFACTURERA S. DE R.L. DE C.V.	CHANCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cortacircuitos fusible de porcelana: 150 kV BIL, 12 kA, 27 kV nominal, descripción corta CFE ID CCF-27-100-150-12000, CHANCE, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2374	K3112-19-E/8104	Aislador de Suspensión Sintético de ESP (ENHANCED SILICONED POLYMERI-ESP) para tensiones de 25 kV, IEC 61109:2008, 2.0, Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria	04-09-2019	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de Suspensión Sintético de ESP (ENHANCED SILICONED POLYMERI-ESP) para tensiones de 25 kV, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2375	K3111-24-E/8117	Crucetas C: C4T, C4R, C4V C4E y C4S. Catálogos: C4T, C4R, C4V, C4E y C4S., 2C900-19, EDICIÓN MAYO 2018, Crucetas C	26-09-2024	26-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Crucetas C: C4T, C4R, C4V C4E y C4S. Catálogos: C4T, C4R, C4V, C4E y C4S., Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2376	K3115-19-E/8113	Servidor SCADA Modelo G500, G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	13-09-2019	09-08-2030	GE MULTILIN	GENERAL ELECTRIC	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA Modelo G500, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2377	K3115-19-E/8114	Servidor SCADA modelo G500, G0000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas	13-09-2019	09-08-2030	GE MULTILIN	GENERAL ELECTRIC	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA modelo G500, GENERAL ELECTRIC, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2378	K311P-19-E/8118	Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 15 kV, corriente nominal 630/1250 A, corriente de aguante de corta duración 25/31,5 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 125 kV, distancia de fuga mínima 25/31 mm/kV, modelo CDMP-15, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	12-09-2019	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 15 kV, corriente nominal 630/1250 A, corriente de aguante de corta duración 25/31,5 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 125 kV, distancia de fuga mínima 25/31 mm/kV, modelo CDMP-15, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2379	K311P-19-E/8119	Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 25,8 kV, corriente nominal 630/1250 A, corriente de aguante de corta duración 25/31.5 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 150 kV, distancia de fuga mínima 25 o 31 mm/kV, modelo CDMP-25, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	11-06-2020	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 25,8 kV, corriente nominal 630/1250 A, corriente de aguante de corta duración 25/31.5 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 150 kV, distancia de fuga mínima 25 o 31 mm/kV, modelo CDMP-25, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2380	K311P-21-E/8137	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM15-13.8-8400/120-10:5, TIM15-13.8-8400/120-50:5, TIM15-13.8-8400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 13.8 kV; relación de transformación para el TP: 8,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 15 kV, NBAI 110 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 5VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-04-2021	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM15-13.8-8400/120-10:5, TIM15-13.8-8400/120-50:5, TIM15-13.8-8400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 13.8 kV; relación de transformación para el TP: 8,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 15 kV, NBAI 110 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 5VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2381	K311P-21-E/8138	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM15-13.8-8400/120-10:5, TIM15-13.8-8400/120-50:5, TIM15-13.8-8400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 13.8 kV; relación de transformación para el TP: 8,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 15 kV, NBAI 110 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 5VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-04-2021	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM15-13.8-8400/120-10:5, TIM15-13.8-8400/120-50:5, TIM15-13.8-8400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 13.8 kV; relación de transformación para el TP: 8,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 15 kV, NBAI 110 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 5VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2382	K311P-21-E/8139	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM23-14400/120-10/5, TIM23-14400/120-50:5, TIM23-14400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 23 kV; relación de transformación para el TP: 14,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 25.8 kV, NBAI 150 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 10 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-04-2021	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM23-14400/120-10/5, TIM23-14400/120-50:5, TIM23-14400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 23 kV; relación de transformación para el TP: 14,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 25.8 kV, NBAI 150 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 10 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2383	K311P-21-E/8140	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM23-14400/120-10/5, TIM23-14400/120-50:5, TIM23-14400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 23 kV; relación de transformación para el TP: 14,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 25.8 kV, NBAI 150 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 10 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-04-2021	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM23-14400/120-10/5, TIM23-14400/120-50:5, TIM23-14400/120-200:5, para tensión nominal del sistema 23 kV; relación de transformación para el TP: 14,400 V/120 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 25.8 kV, NBAI 150 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 10 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2384	K311P-21-E/8141	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM34.5-20125/115-10:5, TIM34.5-34.5-20125/115-50:5, TIM34.5-20125/115-200/5, para tensión nominal del sistema 34.5 kV; relación de transformación para el TP: 20,125 V/115 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 38 kV, NBAI 200 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 15 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., , VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	23-04-2021	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM34.5-20125/115-10:5, TIM34.5-34.5-20125/115-50:5, TIM34.5-20125/115-200/5, para tensión nominal del sistema 34.5 kV; relación de transformación para el TP: 20,125 V/115 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 38 kV, NBAI 200 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 15 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., , EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2385	K311P-21-E/8142	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM34.5-20125/115-10:5, TIM34.5-34.5-20125/115-50:5, TIM34.5-20125/115-200/5, para tensión nominal del sistema 34.5 kV; relación de transformación para el TP: 20,125 V/115 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 38 kV, NBAI 200 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 15 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	23-04-2021	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador Integrado de Medición formado por un transformador de potencial inductivo y un transformador de corriente construido en una sola pieza, modelos TIM34.5-20125/115-10:5, TIM34.5-34.5-20125/115-50:5, TIM34.5-20125/115-200/5, para tensión nominal del sistema 34.5 kV; relación de transformación para el TP: 20,125 V/115 V, relaciones de transformación de los TC´s 10:5 A, 50:5 A y 200:5 A. Tensión máxima del equipo 38 kV, NBAI 200 kV, frecuencia 60 Hz. Para los TC´s: clase de exactitud y carga 0.2S, FS=20, 15 VA. Para los TP´s: clase de exactitud y carga 0.2 CI, 50 VA. Distancia de fuga especifica mínima 31 mm/kVf-f; altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2386	K311P-19-E/8120	Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 630/1250/2000 A, Corriente de aguante de corta duración 25/31 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 200 kV, distancia de fuga mínima 25 o 31 mm (kV, modelo CDMP-38), V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	17-09-2019	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora monopolar de apertura vertical con pértiga, operación sin carga, tensión nominal 38 kV, corriente nominal 630/1250/2000 A, Corriente de aguante de corta duración 25/31 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 200 kV, distancia de fuga mínima 25 o 31 mm (kV, modelo CDMP-38), JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2387	K311P-19-E/8123	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral, tensión de diseño 245 kV, corriente nominal 2000/2500/3150 A, corriente de aguante de corta duración 50 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1175 kV, montaje horizontal con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo controlado, distancia de fuga mínima a tierra 25 ó 31 mm/kV, modelo RJDBR-245, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	17-09-2019	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar, doble apertura lateral, tensión de diseño 245 kV, corriente nominal 2000/2500/3150 A, corriente de aguante de corta duración 50 kA, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 1175 kV, montaje horizontal con y sin cuchilla de puesta a tierra y con mecanismo controlado, distancia de fuga mínima a tierra 25 ó 31 mm/kV, modelo RJDBR-245, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2388	K3111-24-N/8122	Guantes de Hule para usos dieléctricos Categoría A, H, Z, R, para trabajos en línea viva; Clases: 0, 1, 2, 3 y 4; En longitudes: 11” (280 mm); 14” (360 mm); 16” (410 mm) y 18” (460 mm). En estilos: recto, acampanado, con ribete, Colores: Negro, Rojo; bicolor Negro Rojo y Negro Amarillo. Tallas: 7, 8, 8½ (8H), 9, 9½ (9H), 10, 10½ (10H), 11, 11½ (11H), 12 , IEC 60903, 2014, Live working - Electrical insulating gloves	27-08-2024	27-08-2027	YOTSUGI Co., Ltd.	YOTSUGI	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guantes de Hule para usos dieléctricos Categoría A, H, Z, R, para trabajos en línea viva; Clases: 0, 1, 2, 3 y 4; En longitudes: 11” (280 mm); 14” (360 mm); 16” (410 mm) y 18” (460 mm). En estilos: recto, acampanado, con ribete, Colores: Negro, Rojo; bicolor Negro Rojo y Negro Amarillo. Tallas: 7, 8, 8½ (8H), 9, 9½ (9H), 10, 10½ (10H), 11, 11½ (11H), 12 , YOTSUGI, Fabricado en Japón	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2389	K3111-24-N/8121	Mangas de material aislante clases 2, 3 y 4 en las tallas chica, mediana, grande y extra grande en los estilos recto y curvo con las propiedades de las categorías "A" resistente al ácido y "H" resistente al aceite para trabajos en linea viva, IEC 60984, 2014, Live working - Electrical insulating sleeves	22-08-2024	22-08-2027	YOTSUGI Co., Ltd.	YOTSUGI	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Mangas de material aislante clases 2, 3 y 4 en las tallas chica, mediana, grande y extra grande en los estilos recto y curvo con las propiedades de las categorías "A" resistente al ácido y "H" resistente al aceite para trabajos en linea viva, YOTSUGI, Fabricado en Japon	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2390	K311X-19-E/8136	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2391	K311X-19-E/8081	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200YT/7620-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	02-08-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200YT/7620-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2392	K311X-19-E/8124	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2393	K311X-19-E/8125	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2394	K311X-19-E/8127	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2395	K311X-19-E/8128	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2396	K311X-19-E/8129	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-23000-120/240 (±2X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-15-23000-120/240 (±2X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2397	K311X-19-E/8135	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2398	K311X-19-E/8134	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2399	K311X-19-E/8132	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-13200-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2400	K311X-19-E/8131	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	17-09-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200YT/7620-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2401	K3112-19-N/8106	Aislador de Suspensión Sintético de ESP (ENHANCED SILICONED POLYMERI-ESP) para tensiones de 15 kV, IEC 61109:2008, 2.0, Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria	23-09-2019	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de Suspensión Sintético de ESP (ENHANCED SILICONED POLYMERI-ESP) para tensiones de 15 kV, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2402	K3112-19-N/8107	Aislador de suspensión sintético de ESP (ENHANCED SILICONED POLYMERI-ESP) para tensiones de 35 kV, IEC 61109:2008, 2.0, Insulators for overhead lines - Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Definitions, test methods and acceptance criteria	23-09-2019	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de suspensión sintético de ESP (ENHANCED SILICONED POLYMERI-ESP) para tensiones de 35 kV, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2403	K311J-19-E/8143	Dado 46 RT y Dado 47 RT, 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, Dados RT	27-09-2019	09-08-2030	MADEI, S.A. DE C.V.	FUNDES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Dado 46 RT y Dado 47 RT, FUNDES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2404	K3112-20-E/8077	Transformador de distribución trifásico tipo poste normal y cálido, descripción corta CFE D3-45-13200-220Y/127 y CFE DC3-45-13200-220Y/127, con sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014),, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-04-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste normal y cálido, descripción corta CFE D3-45-13200-220Y/127 y CFE DC3-45-13200-220Y/127, con sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014),, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2405	K311P-19-E/8144	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, corriente de tiempo corto (A eficaz)12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío, hasta 6 vías, operación manual o tele controlado, modelos: VS, VL, VLS, VLT, VT, PS, PL, PLS, PLT y PT, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	04-10-2019	09-08-2030	G&W DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	G&W	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico tipo pedestal y sumergible con aislamiento sólido dieléctrico, uno o dos frentes de operación, clase 15/27 kV, 95/125 kV de NBAI, 200/600 A, corriente de tiempo corto (A eficaz)12.5 kA simétricos, medio de extinción del arco en botellas de vacío, hasta 6 vías, operación manual o tele controlado, modelos: VS, VL, VLS, VLT, VT, PS, PL, PLS, PLT y PT, G&W, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2406	K311X-19-E/8133	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-22860YT/13200-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-22860YT/13200-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-22860YT/13200-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2407	K311J-19-E/8145	Transformador trifásico tipo pedestal de 225 kVA, cumple con los niveles de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014., K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	25-10-2019	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal de 225 kVA, cumple con los niveles de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014., DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2408	K311C-19-E/8110	Empalmes automáticos de aluminio, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	24-09-2019	09-08-2030	BEL MANUFACTURERA S. DE R.L. DE C.V.	FARGO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Empalmes automáticos de aluminio, FARGO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2409	K3112-20-E/8146	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, descripción corta CFE D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	20-04-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, descripción corta CFE D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2410	K311X-19-E/8147	Separadores para baja tensión SBT (2SBT, 3SBT, 4SBT, 5SBT, 6SBT), 2S400-90, EDICIÓN JULIO 2018, Separadores para Baja Tensión SBT	25-10-2019	09-08-2030	POWERTRUSION DE MEXICO, S.A DE C.V.	POWERTRUSION DE MÉXICO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Separadores para baja tensión SBT (2SBT, 3SBT, 4SBT, 5SBT, 6SBT), POWERTRUSION DE MÉXICO, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2411	K3112-19-E/8154	RED COMPACTA DE DISTRIBUCION EN TENSIONES DE 15 KV HASTA 38 KV, E0000-37, EDICIÓN NOVIEMBRE 2018, Red Aérea Compacta de Distribución en Tensiones de 15 kV hasta 38 kV	07-11-2019	09-08-2030	TENSOR MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V	APP	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	RED COMPACTA DE DISTRIBUCION EN TENSIONES DE 15 KV HASTA 38 KV, APP, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2412	K311D-19-E/8151	Conductores cables multiconductores para distribución aérea, soportados por un mensajero y cables para distribución subterránea en baja tensión, NMX-J-061-ANCE-2015, 2015, CONDUCTORES-CABLES MULTICONDUCTORES PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA SOPORTADOS POR UN MENSAJERO Y CABLES PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN-ESPECIFICACIONES	30-10-2019	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores cables multiconductores para distribución aérea, soportados por un mensajero y cables para distribución subterránea en baja tensión, VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2413	K3115-20-N/8148	Luminarias LED a pruebas de explosión Luminario: Serie EV LED, Sellado de Fábrica ; Serie Champ® MLL LED; Serie Champ® FMV LED; Serie Champ® VMV LED; Serie Vaporgard™ V2L LED, NMX-J-359-1997-ANCE, EDICION 1997, LUMINARIOS PARA AREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS.	15-06-2020	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S. DE R.L. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Luminarias LED a pruebas de explosión Luminario: Serie EV LED, Sellado de Fábrica ; Serie Champ® MLL LED; Serie Champ® FMV LED; Serie Champ® VMV LED; Serie Vaporgard™ V2L LED, CROUSE HINDS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2414	K311P-25-E/8149	Cable de guarda con fibras ópticas, (cgfo) designación, 691981GF Capacidad hasta 48 fibras ópticas, (tubos de PBT y refuerzo dieléctrico para protección de las fibras ópticas) dentro de tubo central de aluminio, corona exterior formada por 9 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado de 3.6 mm, con cumplimiento a clase 2 para arco de potencia, resistencia a arco de potencia con nivel de 150 coulomb, categoría B, para disipación de corriente en corto circuito con nivel de 100 kA2S, E1000-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Cable de Guarda con Fibras Ópticas	12-03-2025	12-03-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de guarda con fibras ópticas, (cgfo) designación, 691981GF Capacidad hasta 48 fibras ópticas, (tubos de PBT y refuerzo dieléctrico para protección de las fibras ópticas) dentro de tubo central de aluminio, corona exterior formada por 9 alambres de acero recubiertos con aluminio soldado de 3.6 mm, con cumplimiento a clase 2 para arco de potencia, resistencia a arco de potencia con nivel de 150 coulomb, categoría B, para disipación de corriente en corto circuito con nivel de 100 kA2S, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2415	K311P-17-E/3434	Calzado de protección dieléctrico, con ribete; bullón tipo I,II y III; suela de hule y suela de poliuretano; planta tipo A, B y C; forros tipo A, B y C; chalecos tipo A y B; jareta de jalar tipo I y II; descripción corta de CFE CPD-250, CPD-255, CPD,260, CPD-265, CPD-270, CPD-275, CPD-280, CPD-285, CPD-290, CPD-295, CPD-300, CPD-305, CPD-310, CPD-315 y CPD-320, H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	30-11-2017	09-08-2030	COMANDO, S.A DE C.V.	COMANDO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de protección dieléctrico, con ribete; bullón tipo I,II y III; suela de hule y suela de poliuretano; planta tipo A, B y C; forros tipo A, B y C; chalecos tipo A y B; jareta de jalar tipo I y II; descripción corta de CFE CPD-250, CPD-255, CPD,260, CPD-265, CPD-270, CPD-275, CPD-280, CPD-285, CPD-290, CPD-295, CPD-300, CPD-305, CPD-310, CPD-315 y CPD-320, COMANDO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2416	K311X-19-E/8130	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-23000-120/240 (±2X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-23000-120/240 (±2X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2417	K311X-19-E/8126	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-13200-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2418	K311X-19-E/8164	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-23000-120/240 (±2X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-23000-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-23000-120/240 (±2X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2419	K311X-19-E/8171	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-33000YT/19050-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-10-33000YT/19050-120/240 (±2X 2.5%); DAC1-10-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2420	K311X-19-E/8170	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), DC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), DA1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), DAC1-15-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2,5%), núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio, (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2421	K311X-19-E/8169	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-25-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2422	K311X-19-E/8172	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	11-11-2019	09-08-2030	COOPER POWER SYSTEMS, LLC.	EATON	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo poste monofásico, normal, costa y cálido, D1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DA1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); DAC1-37.5-33000YT/19050-120/240 (±2 X 2.5%); núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014)., EATON, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2423	K311P-19-E/8165	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-100-22860YT/13200-240/120; modelo Q059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	11-11-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-100-22860YT/13200-240/120; modelo Q059 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2424	K311P-19-E/8166	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-25-33000YT/19050-240/120; modelo Q105(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	11-11-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-25-33000YT/19050-240/120; modelo Q105(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2425	K311P-19-E/8167	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-33000YT/19050-240/120; modelo Q107 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	11-11-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-50-33000YT/19050-240/120; modelo Q107 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2426	K311P-19-E/8168	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-33000YT/19050-240/120; modelo Q108(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	11-11-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-33000YT/19050-240/120; modelo Q108(Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2427	K311D-19-E/8177	Conductores cables de control Grupo I, II tipo B, D con o sin blindaje, conductor de cobre con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC-PVC) o conductor de cobre con aislamiento de polietileno de baja densidad lineal (PeBDL) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), temperatura máxima en el conductor de 75 °C, E0000-20, EDICIÓN AGOSTO 2005, Cables de Control	20-11-2019	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conductores cables de control Grupo I, II tipo B, D con o sin blindaje, conductor de cobre con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo (PVC-PVC) o conductor de cobre con aislamiento de polietileno de baja densidad lineal (PeBDL) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), temperatura máxima en el conductor de 75 °C, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2428	K311P-20-E/8153	Cuchilla desconectadora tripolar en aire, apertura vertical, tensión máxima de diseño 123/145 kV, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 550/650 kV, corriente nominal 2000 A, corriente de aguante de corta duración 40/50 kA, 60 Hz, distancia de fuga mínima a tierra 25 ó 31 mm/kV f-f, con accionamiento controlado, tensión de control 125 Vcd, tensión de fuerza y calefacción 220/127 Vca, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CDJA-123 CPT/SPT y CDJA-145 CPT/SPT, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	23-11-2020	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cuchilla desconectadora tripolar en aire, apertura vertical, tensión máxima de diseño 123/145 kV, tensión nominal de aguante al impulso por rayo 550/650 kV, corriente nominal 2000 A, corriente de aguante de corta duración 40/50 kA, 60 Hz, distancia de fuga mínima a tierra 25 ó 31 mm/kV f-f, con accionamiento controlado, tensión de control 125 Vcd, tensión de fuerza y calefacción 220/127 Vca, con y sin cuchilla de puesta a tierra, modelo CDJA-123 CPT/SPT y CDJA-145 CPT/SPT, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2429	K311J-19-E/8173	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 kVA, (cumple con los niveles de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	27-11-2019	09-08-2030	TRANSFORMADORES SUBTERRANEOS Y AEREOS, S.A. DE C.V.	DALTOR	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador trifásico tipo pedestal de 500 kVA, (cumple con los niveles de eficiencia de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), DALTOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2430	K311D-19-E/8176	Conductores dúplex TWD, tipo B con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V, para 60 °C, calibres en alambre 12,10 AWG y cable 8 AWG, E0000-04, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2001, Conductores Dúplex con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V, para 60 °C	25-11-2019	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conductores dúplex TWD, tipo B con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V, para 60 °C, calibres en alambre 12,10 AWG y cable 8 AWG, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2431	K311P-19-E/8157	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H068, Cumple con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	20-11-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D3-30-13200-220Y/127; DC3-30-13200-220Y/127; modelo H068, Cumple con la norma NOM-002-SEDE/ENER-2014, I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2432	K311P-19-E/8155	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en vacío, voltajes de operación para sistemas de 15, 27 y 38 kV, corriente nominal de hasta 800 Amperes, Corriente nominal capacitiva de 200 A, NBAI de 200 kV, descripciones cortas de CFE: DBC3-15-200-13 500, DBC3-25.8-200-13500, DBC3-38-200-6000, DBCC3-15-200-13500, DBCC3-25.8-200-13500 y DBCC3-38-200-6000, V4500-09, EDICIÓN OCTUBRE 2003, Desconectadores para Bancos de Capacitores	26-11-2019	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NOJA POWER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Desconectador trifásico para banco de capacitores servicio intemperie, medio de interrupción en vacío, voltajes de operación para sistemas de 15, 27 y 38 kV, corriente nominal de hasta 800 Amperes, Corriente nominal capacitiva de 200 A, NBAI de 200 kV, descripciones cortas de CFE: DBC3-15-200-13 500, DBC3-25.8-200-13500, DBC3-38-200-6000, DBCC3-15-200-13500, DBCC3-25.8-200-13500 y DBCC3-38-200-6000, NOJA POWER, Fabricado en Australia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2433	K3112-19-E/8178	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con la NOM-002 SEDE/ENER), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	25-11-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, con y sin cambiador de derivaciones D3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-300-13200YT/7620-220Y/127, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con la NOM-002 SEDE/ENER), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2434	K311V-19-E/8193	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" (Color Rojo y Naranja) en diámetros nominales de 38mm, 50mm y 75mm, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	06-12-2019	09-08-2030	PLASTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V.	GAREN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo corrugado tipo "S" (Color Rojo y Naranja) en diámetros nominales de 38mm, 50mm y 75mm, GAREN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2435	K3112-19-E/8156	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido con y sin cambiador de derivaciones D1SP-37.5-13200YT/7620-240Y/120, DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240Y/120, DTM1SPCA-37.5-13200YT/7620-240Y/120, D1SPCA-37.5-13200YT/7620-240Y/120, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con la NOM-002 SEDE/ENER), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	03-12-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, normal y cálido con y sin cambiador de derivaciones D1SP-37.5-13200YT/7620-240Y/120, DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240Y/120, DTM1SPCA-37.5-13200YT/7620-240Y/120, D1SPCA-37.5-13200YT/7620-240Y/120, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (cumple con la NOM-002 SEDE/ENER), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2436	K311D-19-E/8197	Cables de potencia monopolar de 5 kV a 35 kV con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP o XLP-RA) con o sin bloqueador de humedad, calibres del 8 AWG al 1000 kcmil, E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	10-12-2019	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia monopolar de 5 kV a 35 kV con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP o XLP-RA) con o sin bloqueador de humedad, calibres del 8 AWG al 1000 kcmil, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2437	K3111-20-N/8187	Luminario LED para la industria pesada, NMX-J-307-ANCE-2017, 2017, Luminarios de uso general para interiores y exteriores	15-06-2020	09-08-2030	COOPER CROUSE-HINDS, S. DE R.L. DE C.V.	CROUSE HINDS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Luminario LED para la industria pesada, CROUSE HINDS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2438	K311C-19-E/8159	Soporte CV1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	03-12-2019	09-08-2030	MONTAJES FRONTERA, S.A. DE C.V.	Montajes Frontera	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Soporte CV1, Montajes Frontera, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2439	K311C-19-E/8163	Ojo RE, 20100-38, EDICIÓN JULIO 2018, Ojo RE	09-12-2019	09-08-2030	MONTAJES FRONTERA, S.A. DE C.V.	Montajes Frontera	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ojo RE, Montajes Frontera, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2440	K311C-19-E/8158	Abrazadera UC y UL, 2A100-05, EDICIÓN AGOSTO 2018, Abrazaderas U	09-12-2019	09-08-2030	MONTAJES FRONTERA, S.A. DE C.V.	Montajes Frontera	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Abrazadera UC y UL, Montajes Frontera, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2441	K311C-19-E/8162	Perno Doble Rosca 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X559, 16X610 Y 16X660, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	09-12-2019	09-08-2030	MONTAJES FRONTERA, S.A. DE C.V.	Montajes Frontera	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno Doble Rosca 16X305, 16X356, 16X406, 16X457, 16X508, 16X559, 16X610 Y 16X660, Montajes Frontera, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2442	K311C-19-E/8161	Perno Ancla 1PA, 2PA y 3PA, 2P200-59, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno de Ancla PA	09-12-2019	09-08-2030	MONTAJES FRONTERA, S.A. DE C.V.	Montajes Frontera	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno Ancla 1PA, 2PA y 3PA, Montajes Frontera, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2443	K311P-19-E/8188	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127; modelo X073 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	16-12-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo pedestal para distribución subterránea; normal y clima cálido; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SP-75-22860YT/13200-220Y/127; D3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SP-75-22860YT/13200-220Y/127; DTM3SPCA-75-22860YT/13200-220Y/127; modelo X073 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2444	K311P-19-E/8189	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F187 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-12-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F187 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2445	K311P-19-E/8190	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F194 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-12-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; modelo F194 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2446	K311P-19-E/8191	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37,5-13200-120/240; DC1-37,5-13200-120/240; DA1-37,5-13200-120/240; DAC1-37,5-13200-120/240; modelo F195 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-12-2019	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-37,5-13200-120/240; DC1-37,5-13200-120/240; DA1-37,5-13200-120/240; DAC1-37,5-13200-120/240; modelo F195 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2447	K311P-19-E/8201	Módulos fotovoltaicos de silicio monocristalinos 5BB, catálogos IUSASOL-PV-07-355, IUSASOL-PV-07-360, IUSASOL-PV-07-365 y IUSASOL-PV-07-370, NMX-J-618/2-ANCE-2015, 2015, EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (FV)-PARTE 2: REQUISITOS PARA PRUEBAS	17-12-2019	09-08-2030	IUSASOL, S.A. DE C.V.	IUSASOL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulos fotovoltaicos de silicio monocristalinos 5BB, catálogos IUSASOL-PV-07-355, IUSASOL-PV-07-360, IUSASOL-PV-07-365 y IUSASOL-PV-07-370, IUSASOL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2448	K311P-19-E/8200	Módulos fotovoltáicos policristalinos 5BB, catálogos IUSASOL-PV-01-240, IUSASOL-PV-01-245, IUSASOL-PV-01-250, IUSASOL-PV-01-255, IUSASOL-PV-01-260, IUSASOL-PV-01-265, IUSASOL-PV-01-270 Y IUSASOL-PV-01-275, NMX-J-618/2-ANCE-2015, 2015, EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (FV)-PARTE 2: REQUISITOS PARA PRUEBAS	19-12-2019	09-08-2030	IUSASOL, S.A. DE C.V.	IUSASOL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Módulos fotovoltáicos policristalinos 5BB, catálogos IUSASOL-PV-01-240, IUSASOL-PV-01-245, IUSASOL-PV-01-250, IUSASOL-PV-01-255, IUSASOL-PV-01-260, IUSASOL-PV-01-265, IUSASOL-PV-01-270 Y IUSASOL-PV-01-275, IUSASOL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2449	K3112-19-E/8196	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL, NORMAL CON Y SIN CAMBIADOR DE DERIVACIONES D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-225-13200YT/7620-242Y/127, NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO , BOBINAS DE ALUMINIO-ALUMINIO (CUMPLE CON LA NOM-002 SEDE/ENER) MARCA CONTINENTAL ELECTRIC. FABRICADO EN MÉXICO, K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	09-12-2019	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL, NORMAL CON Y SIN CAMBIADOR DE DERIVACIONES D3SP-225-13200YT/7620-220Y/127, DTM3SP-225-13200YT/7620-242Y/127, NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO , BOBINAS DE ALUMINIO-ALUMINIO (CUMPLE CON LA NOM-002 SEDE/ENER) MARCA CONTINENTAL ELECTRIC. FABRICADO EN MÉXICO, CONTINENTAL ELECTRIC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2450	K311F-24-E/8206	Postes de concreto reforzado tipo PCR 9-400; PCR 12-750 y PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	18-06-2024	18-06-2027	PRECOLADOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	PREMOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado tipo PCR 9-400; PCR 12-750 y PCR 13-600, PREMOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2451	K311F-24-E/8208	ANCLA CÓNICA TIPO C-3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	14-06-2024	14-06-2027	PRECOLADOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	PREMOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLA CÓNICA TIPO C-3, PREMOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2452	K3112-19-E/8180	LAN SWITCH CAPA 2 modelo S20 firmware 06A02, G0100-25, OCTUBRE 2018, LAN SWITCH CAPA 2 PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	13-01-2020	09-08-2030	GE GRID SOLUTIONS LLC.	GE	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LAN SWITCH CAPA 2 modelo S20 firmware 06A02, GE, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2453	K311F-24-E/8210	Control electrónico del sistema de excitación estático, modelo HIPASE E, W4101-16 , JULIO 2022, Sistema de Excitación Estático para Generadores Síncronos de Centrales Eléctricas	21-06-2024	21-06-2027	ANDRITZ HYDRO GmbH	ANDRITZ	AUSTRIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Control electrónico del sistema de excitación estático, modelo HIPASE E, ANDRITZ, Fabricado en Austria	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2454	K3111-20-E/8199	Herrajes, conjunto de herrajes y accesorios para cable de guarda con fibras ópticas, para cable marca CONDUMEX CGFO 14.7mm (clase "0") y 14.4mm (clase "1") , E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	20-01-2020	09-08-2030	HUMBRALL, S.A. DE C.V.	HUMBRALL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes, conjunto de herrajes y accesorios para cable de guarda con fibras ópticas, para cable marca CONDUMEX CGFO 14.7mm (clase "0") y 14.4mm (clase "1") , HUMBRALL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2455	K3111-20-E/8195	Herrajes, conjunto de herrajes y accesorios para cable de guarda con fibras ópticas, para cable marca PRYSMIAN CGFO 13.6mm (clase "0") y 13.7mm (clase "1") ., E1100-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas	20-01-2020	09-08-2030	HUMBRALL, S.A. DE C.V.	HUMBRALL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes, conjunto de herrajes y accesorios para cable de guarda con fibras ópticas, para cable marca PRYSMIAN CGFO 13.6mm (clase "0") y 13.7mm (clase "1") ., HUMBRALL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2456	K311P-20-E/8212	Bancos de Capacitores de 13,8 kV hasta 23 kV, para Subestaciones de Distribución, potencias nominales de 600 kvar hasta 2400 kvar, frecuencia 60 Hz, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto, con sus accesorios principales: unidades capacitivas HERONG, eslabón fusible ELECTRAMEX, cuchilla monopolar EPRECSA, apartarrayos HUBBELL, transformador de potencial inductivo NOJA POWER, aisladores soporte tipo columna EPRECSA, desconectardor trifásico NOJA POWER, JOSLYN o YASKAWA, cuchilla tetrapolar marca KONNEKT, relé de protección EPRECSA-NOJA POWER, SEL O INGETEAM, cortacircuitos de potencia S&C, estructura de acero galvanizada EPRECSA., V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	30-01-2020	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Bancos de Capacitores de 13,8 kV hasta 23 kV, para Subestaciones de Distribución, potencias nominales de 600 kvar hasta 2400 kvar, frecuencia 60 Hz, para niveles de contaminación: medio, alto y extra alto, con sus accesorios principales: unidades capacitivas HERONG, eslabón fusible ELECTRAMEX, cuchilla monopolar EPRECSA, apartarrayos HUBBELL, transformador de potencial inductivo NOJA POWER, aisladores soporte tipo columna EPRECSA, desconectardor trifásico NOJA POWER, JOSLYN o YASKAWA, cuchilla tetrapolar marca KONNEKT, relé de protección EPRECSA-NOJA POWER, SEL O INGETEAM, cortacircuitos de potencia S&C, estructura de acero galvanizada EPRECSA., EPRECSA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2457	K3112-20-E/8219	Conductor de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400 kV conformado con alambres de aluminio 1350-0 (trapezoidales o redondos) y soportado sobre un núcleo compuesto de carbono y fibra de vidrio, tipo ACCC/TW y HVCRC/TW (aluminium high voltaje composite reinforced conductor wire) con un alcance de 22mm2 hasta 1382 mm 2 , E0000-36, EDICIÓN ABRIL 2019, Conductores de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400kV	04-02-2020	09-08-2030	TENSOR CABLE S de R.L. de C.V.	TENSOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400 kV conformado con alambres de aluminio 1350-0 (trapezoidales o redondos) y soportado sobre un núcleo compuesto de carbono y fibra de vidrio, tipo ACCC/TW y HVCRC/TW (aluminium high voltaje composite reinforced conductor wire) con un alcance de 22mm2 hasta 1382 mm 2 , TENSOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2458	K3112-20-E/8215	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-002-2017), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	04-02-2020	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-002-2017), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2459	K3112-20-E/8213	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR) (FT-004-2017), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	04-02-2020	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR) (FT-004-2017), LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2460	K3112-20-E/8218	Conductor de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400 kV conformado con alambres de aluminio o aleación de aluminio zirconio (trapezoidales o redondos) soportado sobre núcleo de aleación metálica, tipo HACIN INVAR/TW e INVAR/RW, con un alcance de 22mm2 hasta 1382 mm 2, E0000-36, EDICIÓN ABRIL 2019, Conductores de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400kV	04-02-2020	09-08-2030	TENSOR CABLE S de R.L. de C.V.	TENSOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400 kV conformado con alambres de aluminio o aleación de aluminio zirconio (trapezoidales o redondos) soportado sobre núcleo de aleación metálica, tipo HACIN INVAR/TW e INVAR/RW, con un alcance de 22mm2 hasta 1382 mm 2, TENSOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2461	K3112-20-E/8217	Conductor de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400 kV conformado con alambres de aluminio 1350-0 y soportado sobre un núcleo de acero con recubrimiento metálico, con un alcance de 22 mm2 hasta 1382 mm2 , E0000-36, EDICIÓN ABRIL 2019, Conductores de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400kV	10-02-2020	09-08-2030	TENSOR CABLE S de R.L. de C.V.	TENSOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400 kV conformado con alambres de aluminio 1350-0 y soportado sobre un núcleo de acero con recubrimiento metálico, con un alcance de 22 mm2 hasta 1382 mm2 , TENSOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2462	K311V-20-E/8222	Transformador de corriente modelo CA-72 y modelo CA-72/F, tensión nominal 69 kV, tensión máxima de diseño 72.5 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 325 kV int. / 450 kV ext., frecuencia 60 Hz, factor térmico de sobrecorriente 1.2, corriente térmica de cortocircuito 31.5 kA, corriente dinámica de cortocircuito 78.75 kA, clase de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20, clase de exactitud para protección 10P20, carga nominal 100 VA, distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	02-07-2020	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente modelo CA-72 y modelo CA-72/F, tensión nominal 69 kV, tensión máxima de diseño 72.5 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 325 kV int. / 450 kV ext., frecuencia 60 Hz, factor térmico de sobrecorriente 1.2, corriente térmica de cortocircuito 31.5 kA, corriente dinámica de cortocircuito 78.75 kA, clase de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20, clase de exactitud para protección 10P20, carga nominal 100 VA, distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2463	K3112-20-E/8216	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-001-2017), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	18-02-2020	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de cadena cruzada retardante a las arborescencias (XLP-RA), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-001-2017), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2464	K3112-20-E/8214	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-003-2017), E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	18-02-2020	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de potencia de 5 kV a 35 kV 100 % y 133 % nivel de aislamiento, conductor de cobre ó aluminio, sellado o sin sellar, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla semiconductora extruida sobre el aislamiento, pantalla electrostática a base de alambres de cobre, con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) ó polietileno de alta densidad (HDPe) ó polietileno de baja densidad (LDPe) ó polietileno retardante a la flama (PeFR), (FT-003-2017), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2465	K311K-20-E/8221	Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60) bajo las descripciones cortas siguientes: PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	20-02-2020	09-08-2030	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de concreto reforzado con varilla grado 60 (PCRGR60) bajo las descripciones cortas siguientes: PCRGR60-12-750 y PCRGR60-13-600, SISTELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2466	K311D-20-E/7914	Cables de cobre suave, duro o semiduro con cableado concéntrico clases AA, A y B con núcleo formado o construido por un alambre central, rodeado de una o más capas de alambres con disposición helicoidal, de calibres del 0.519 mm2 (20 AWG/kcmil) al 253 mm2 (500 AWG/kcmil), NMX-J-012-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES-CONDUCTORES DE COBRE CON CABLEADO CONCÉNTRICO PARA USOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES	03-03-2020	09-08-2030	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de cobre suave, duro o semiduro con cableado concéntrico clases AA, A y B con núcleo formado o construido por un alambre central, rodeado de una o más capas de alambres con disposición helicoidal, de calibres del 0.519 mm2 (20 AWG/kcmil) al 253 mm2 (500 AWG/kcmil), VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2467	K311C-21-N/8225	Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V multiconductor tipo THW-LS / THHW-LS, 600 V, 75 °C / 90 °C, NMX-J-010-ANCE-2018, EDICIÓN 2018, Conductores-Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V-Especificaciones	20-12-2021	09-08-2030	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V multiconductor tipo THW-LS / THHW-LS, 600 V, 75 °C / 90 °C, ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2468	K311P-20-E/8181	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; DT1SP-25-13200YT/7620-240/120; DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; modelo U048 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	09-03-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-25-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; DT1SP-25-13200YT/7620-240/120; DT1SPCA-25-13200YT/7620-240/120; modelo U048 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2469	K311P-20-E/8182	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; modelo U050 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	09-03-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo pedestal; normal y clima cálido, con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SP-50-13200YT/7620-240/120; D1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120; DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120; modelo U050 (cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2470	K311P-20-E/8183	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-37,5-33000-120/240; DC1-37,5-33000-120/240; DA1-37,5-33000-120/240; DAC1-37,5-33000-120/240; modelo O068 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-03-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D1-37,5-33000-120/240; DC1-37,5-33000-120/240; DA1-37,5-33000-120/240; DAC1-37,5-33000-120/240; modelo O068 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2471	K311P-20-E/8185	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-33000-220Y/127; DC3-112,5-33000-220Y/127; modelo R224 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-03-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-112,5-33000-220Y/127; DC3-112,5-33000-220Y/127; modelo R224 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2472	K311P-20-E/8184	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R222 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	09-03-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, tipo costa y clima cálido; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R222 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2473	K311P-20-E/8186	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SS-75-22860YT/13200-240/120; modelo Q058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	09-03-2020	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G. IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D1SS-75-22860YT/13200-240/120; DTM1SS-75-22860YT/13200-240/120; modelo Q058 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G. IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2474	K311J-20-E/8220	Postes de concreto reforzado sección I PCR-15-800, J6301-53, EDICIÓN AGOSTO 2019, Postes de Concreto Reforzado Sección I	09-03-2020	09-08-2030	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado sección I PCR-15-800, CENTRIFUGADOS MEXICANOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2475	K311P-20-E/8229	Seccionador trifásico de aislamiento sólido tipo pedestal y sumergible, para redes subterráneas con medio de extensión de arco en vacío con tensión de diseño de 27 kV con NBAI 125 kV, con capacidad de interrupción del lado fuente y carga de 200 A y 600 A, 19.2 kA asimétricos clase 1. Número de lados carga de 1 a 4, número de lado fuente de 1 a 4, con opciones de protección eléctrica, bus partido, telecontrolado y transferencia automática, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	24-03-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC COMPANY	S&C	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico de aislamiento sólido tipo pedestal y sumergible, para redes subterráneas con medio de extensión de arco en vacío con tensión de diseño de 27 kV con NBAI 125 kV, con capacidad de interrupción del lado fuente y carga de 200 A y 600 A, 19.2 kA asimétricos clase 1. Número de lados carga de 1 a 4, número de lado fuente de 1 a 4, con opciones de protección eléctrica, bus partido, telecontrolado y transferencia automática, S&C, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2476	K311J-20-E/8235	Transformador monofásico tipo pedestal de 100 kVA, clase 25 kV, tipo normal y tipo cálido con y sin interruptor termomagnético. Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	25-03-2020	09-08-2030	TRANSFORMADORES E INGENIERIA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	TEIXA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal de 100 kVA, clase 25 kV, tipo normal y tipo cálido con y sin interruptor termomagnético. Cumple con los valores de eficiencia de NOM-002-SEDE/ENER-2014, TEIXA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2477	K3111-20-E/8237	Aro de seguridad y perno receptáculo (sello de botella) , G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	01-04-2020	09-08-2030	CONTROL ONE PLATFORM, S.A. DE C.V.	CONTROL ONE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aro de seguridad y perno receptáculo (sello de botella) , CONTROL ONE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2478	K311P-24-E/8233	Transformador de corriente tipo ventana modelo AFR, relación 800:5, 400:5, tensión nominal 0.6 kV, tensión máxima 0.72 kV, exactitud 0.2S, fs <= 20, carga 5 VA, VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	08-02-2024	08-02-2027	PROTECSA INGENIERIA, S.A DE C.V.	PROTECSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente tipo ventana modelo AFR, relación 800:5, 400:5, tensión nominal 0.6 kV, tensión máxima 0.72 kV, exactitud 0.2S, fs <= 20, carga 5 VA, PROTECSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2479	K311X-20-E/8223	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo. Tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad, tipo S, doble pared, diámetro nominal (Dn) 50 mm ,75 mm y 100 mm, en color naranja, DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	02-04-2020	09-08-2030	DISEÑO CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA Y OBRA ECOLÓGICA, S. DE R.L. DE C.V.	DUCTOS CORRUGADOS DE OCCIDENTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo. Tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad, tipo S, doble pared, diámetro nominal (Dn) 50 mm ,75 mm y 100 mm, en color naranja, DUCTOS CORRUGADOS DE OCCIDENTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2480	K311P-20-E/8230	Seccionador trifásico de aislamiento sólido tipo pedestal y sumergible, para redes subterráneas con medio de extinsión de arco en vacío con tensión de diseño de 15.5 kV con NBAI de 95 kV, con capacidad de interrupción del lado fuente y carga de 200 A y 600 A, 19.2 kA asimétricos clase 1. Número de lados carga de 1 a 4, número de lado fuente de 1 a 4, con opciones de protección eléctrica, bus partido, telecontrolado y transferencia automática, VM000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido	31-03-2020	09-08-2030	S&C ELECTRIC COMPANY	S&C	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Seccionador trifásico de aislamiento sólido tipo pedestal y sumergible, para redes subterráneas con medio de extinsión de arco en vacío con tensión de diseño de 15.5 kV con NBAI de 95 kV, con capacidad de interrupción del lado fuente y carga de 200 A y 600 A, 19.2 kA asimétricos clase 1. Número de lados carga de 1 a 4, número de lado fuente de 1 a 4, con opciones de protección eléctrica, bus partido, telecontrolado y transferencia automática, S&C, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2481	OCBN-3907/24	Cables Instrumentación Tipo PLTC, Modelo 0,324 mm2 a 5,26 mm2 (22 AWG a 10 AWG), 300 V, 105°C., UL 13, MARZO 2015, Standard for Power-Limited Circuit Cables	08-06-2024	08-06-2027	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables Instrumentación Tipo PLTC, Modelo 0,324 mm2 a 5,26 mm2 (22 AWG a 10 AWG), 300 V, 105°C., ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2482	K3111-20-E/7569	Conectador derivador para linea energizada familia HTES, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	23-04-2020	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador derivador para linea energizada familia HTES, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2483	K311V-20-E/8240	Pantalón Modelo D y E confeccionados en tela de mezclilla tipo 1 y tipo 2 100% algodón color Azul Índigo Pantone 7693C, Azul Medio Pantone 2188C y Azul Claro Pantone 674C, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	23-04-2020	09-08-2030	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BELTRAN	UNIFORMATEC 1	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalón Modelo D y E confeccionados en tela de mezclilla tipo 1 y tipo 2 100% algodón color Azul Índigo Pantone 7693C, Azul Medio Pantone 2188C y Azul Claro Pantone 674C, UNIFORMATEC 1, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2484	K3111-20-E/8242	CAMISOLA Y PANTALÓN, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	24-04-2020	09-08-2030	COMERCIALIZADORA CODE BLUE S.A. DE C.V.	GOLDIE AUTHENTIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CAMISOLA Y PANTALÓN, GOLDIE AUTHENTIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2485	K311V-20-E/8238	Pantalón Modelo A, B, C recto y C con pinzas confeccionados en tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón color Beige Pantone 453-C o 16-1210 TC, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	27-04-2020	09-08-2030	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BELTRAN	UNIFORMATEC 1	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Pantalón Modelo A, B, C recto y C con pinzas confeccionados en tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón color Beige Pantone 453-C o 16-1210 TC, UNIFORMATEC 1, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2486	K311P-18-E/3760	Cuchilla desconectadora de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-15-110-V, COG-15-125-V, COGC-15-110-V, COGC-15-125-V, sin carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 25 kA EN 1 segundo., catálogo 137412-L; con carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 16 kA en 3 segundos catálogo 137412, V4210-50, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas para Líneas y Redes de Distribución	27-09-2018	09-08-2030	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora de operación en grupo tipo ALDUTI para líneas y redes de distribución, COG-15-110-V, COG-15-125-V, COGC-15-110-V, COGC-15-125-V, sin carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 25 kA EN 1 segundo., catálogo 137412-L; con carga: 15 kV, 630 A, 110/125 kV NBAI, 16 kA en 3 segundos catálogo 137412, S&C, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2487	K311X-20-E/8243	Aislador de porcelana tipo carrete (1-C) y aislador de porcelana tipo retenida (3R), 52000-55, EDICIÓN NOVIEMBRE 1993, Aisladores de Porcelana Tipo Carrete y Retenida / Sust. 52***-28, 29, 30, 47	29-04-2020	09-08-2030	TCI INSULATOR CO.,LTD	Qualis	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador de porcelana tipo carrete (1-C) y aislador de porcelana tipo retenida (3R), Qualis, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2488	K3111-20-E/8227	Grapa remate recta RAL8 (NSG-R8); grapa remate tipo pistola PAL 4 (NSG-P4), PAL 8 (NSG-P8), PAL 13 (NSG-P13), y PAL 19 (NSG-P19), grapa de suspensión SAL 6 (NSG-S6), SAL 13(NSG-S13), SAL 23(NSG-S23) y SAL 32(NSG-S32), 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	27-04-2020	09-08-2030	NISERGON, S.A. DE C.V.	NSG	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa remate recta RAL8 (NSG-R8); grapa remate tipo pistola PAL 4 (NSG-P4), PAL 8 (NSG-P8), PAL 13 (NSG-P13), y PAL 19 (NSG-P19), grapa de suspensión SAL 6 (NSG-S6), SAL 13(NSG-S13), SAL 23(NSG-S23) y SAL 32(NSG-S32), NSG, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2489	K3111-20-E/8228	Dados RT : 46RT(NSG-D46) y 47RT(NSG-D47), 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, Dados RT	27-04-2020	09-08-2030	NISERGON, S.A. DE C.V.	NSG	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Dados RT : 46RT(NSG-D46) y 47RT(NSG-D47), NSG, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2490	K311V-20-E/8239	Camisola modelo C y D, confeccionados en tela de mezclilla tipo 2, tipo 5 y tipo 8 100% algodón color azul Índigo pantone 7693C, azul medio pantone 2188C y azul claro pantone 674C, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	29-04-2020	09-08-2030	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BELTRAN	UNIFORMATEC 1	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola modelo C y D, confeccionados en tela de mezclilla tipo 2, tipo 5 y tipo 8 100% algodón color azul Índigo pantone 7693C, azul medio pantone 2188C y azul claro pantone 674C, UNIFORMATEC 1, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2491	K3112-20-E/8248	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, descripción corta CFE D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127 con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	11-05-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo pedestal, normal, descripción corta CFE D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127 con y sin cambiador de derivaciones, núcleo de acero al silicio, bobinas de aluminio-aluminio (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2492	K311D-20-N/8244	Cables de cobre concéntrico de sección circular desnudo, temples suave, duro o semiduro. Clase de cableado AA, A, B y C, rangos de Calibres del 20 AWG al 1000 kcmil, NMX-J-012-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES-CONDUCTORES DE COBRE CON CABLEADO CONCÉNTRICO PARA USOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES	08-05-2020	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de cobre concéntrico de sección circular desnudo, temples suave, duro o semiduro. Clase de cableado AA, A, B y C, rangos de Calibres del 20 AWG al 1000 kcmil, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2493	K311X-20-E/8246	Aisladores de porcelana tipo poste 13 PDPG1, 22 PDPG1 y 33 PDPG1, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	13-05-2020	09-08-2030	TCI INSULATOR CO.,LTD	Qualis	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aisladores de porcelana tipo poste 13 PDPG1, 22 PDPG1 y 33 PDPG1, Qualis, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2494	K311F-20-E/8249	Grapa y base RB, 2B500-30, EDICIÓN JULIO 2018, Grapa y Base RB	14-05-2020	09-08-2030	JUAN CARLOS HEREDIA HERNÁNDEZ	HERRAJES INTELLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapa y base RB, HERRAJES INTELLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2495	K3112-20-E/8241	Aislador tipo poste hule silicón, 15 kV, 27 kV, 38 kV descripción corta CFE:13PCHG2, 22PCHG2, 33PDHG1, 33PCHG3, 52000-91, EDICIÓN MAYO 2016, Aisladores Tipo Poste	14-05-2020	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aislador tipo poste hule silicón, 15 kV, 27 kV, 38 kV descripción corta CFE:13PCHG2, 22PCHG2, 33PDHG1, 33PCHG3, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2496	K3111-20-E/8232	Estribo de aluminio CAL: 1/0-3/0 (NSG-E10), 1/0-4/0 (NSG-E14) y 266-477(NSG-E24), 2DI00-27, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conector Derivador para Línea Energizada y Estribo	21-05-2020	09-08-2030	NISERGON, S.A. DE C.V.	NSG	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Estribo de aluminio CAL: 1/0-3/0 (NSG-E10), 1/0-4/0 (NSG-E14) y 266-477(NSG-E24), NSG, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2497	K311C-20-E/8254	Guardacabo G2, 2R300-31, EDICIÓN JUNIO 2018, Guardacabo G2	26-05-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G2, TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2498	K311C-20-E/8252	Moldura RE, 2M300-37, EDICIÓN JUNIO 2018, Moldura RE	27-05-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Moldura RE, TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2499	K311C-20-E/8251	SOPORTE CV 1, 2S300-46, EDICIÓN JUNIO 2018, Soporte CV1	01-06-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE CV 1, TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2500	K311V-21-E/8255	Tablero de distribución de servicios propios de corriente alterna 220/127 VCA, V6100-23, JUNIO 1984, Tableros de Distribución de 120 VCA Tensión Regulada y No Regulada	13-01-2021	09-08-2030	SEDIPSSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDIPSSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de distribución de servicios propios de corriente alterna 220/127 VCA, SEDIPSSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2501	K311C-20-E/8257	Guardacabo G3, 2DI00-14, EDICIÓN JULIO 2018, Guardacabo G3	03-06-2020	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G3, TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2502	K3111-20-E/8204	Tapa y aro 84A, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	14-06-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.	POLYCON INDUSTRIAS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tapa y aro 84A, POLYCON INDUSTRIAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2503	K3111-20-E/8203	Aro y tapa 84B, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	09-06-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS POLYCON S.A. DE C.V.	POLYCON INDUSTRIAS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aro y tapa 84B, POLYCON INDUSTRIAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2504	K3112-20-E/8258	161 kV, Banco de capacitores de 21 MVAR, con reactor, V8000-53, EDICIÓN AGOSTO DE 2012, Bancos de Capacitores de 69 a 161 kV para Subestaciones	14-06-2020	09-08-2030	SHANGHAI SIEYUAN POWER CAPACITOR CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	161 kV, Banco de capacitores de 21 MVAR, con reactor, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2505	K3112-20-E/8259	Banco de capacitores tipo subestación 1.2 MVAR, trifásico de 13.8 kV, V8000-52, EDICIÓN JULIO 2012, Bancos de Capacitores para Subestaciones de Distribución hasta 34,5 kV	14-06-2020	09-08-2030	SHANGHAI SIEYUAN POWER CAPACITOR CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Banco de capacitores tipo subestación 1.2 MVAR, trifásico de 13.8 kV, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2506	K3111-20-E/7780	Terminal de aluminio a compresión, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	24-06-2020	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminal de aluminio a compresión, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2507	K311K-20-E/8261	Poste de Concreto Reforzado con descripción corta: 7C-500, 9C-400, 11C-500, 11C-700, 12C-750, 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	24-06-2020	09-08-2030	GRUPO POMUSA, S.A. DE C.V.	POMUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de Concreto Reforzado con descripción corta: 7C-500, 9C-400, 11C-500, 11C-700, 12C-750, 13C-600, POMUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2508	K311K-20-E/8262	Anclas C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	24-06-2020	09-08-2030	GRUPO POMUSA, S.A. DE C.V.	POMUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas C1 y C3, POMUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2509	K3112-20-N/8105	Aislador Sintético tipo Suspensión para 69 kV hasta 138 kV, 52100-65, EDICIÓN MARZO 2019, Aisladores Sintéticos tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV	01-07-2020	09-08-2030	HUBBELL POWER SYSTEMS, INC.	OHIO BRASS	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Aislador Sintético tipo Suspensión para 69 kV hasta 138 kV, OHIO BRASS, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2510	K311D-20-E/8264	Tapa y aro 84A, de material polimérico para arroyo, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	06-07-2020	09-08-2030	ATMÓSFERA CONSTRUCTIVA, S. DE R.L. DE C.V.	ANTARES POLIMERICOS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tapa y aro 84A, de material polimérico para arroyo, ANTARES POLIMERICOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2511	K311D-20-E/8263	Aro y tapa 84B, de material polimérico para banqueta con tornillos y/o visagras, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	06-07-2020	09-08-2030	ATMÓSFERA CONSTRUCTIVA, S. DE R.L. DE C.V.	ANTARES POLIMERICOS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Aro y tapa 84B, de material polimérico para banqueta con tornillos y/o visagras, ANTARES POLIMERICOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2512	K311V-20-E/8231	Transformador de potencial inductivo modelo UTE-72, tensión nominal 69 kV, tensión máxima de diseño 72.5 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 325 kV int. / 450 kV ext., frecuencia 60 Hz, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, distancia de fuga especifica 25 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: alto, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	02-07-2020	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Transformador de potencial inductivo modelo UTE-72, tensión nominal 69 kV, tensión máxima de diseño 72.5 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 325 kV int. / 450 kV ext., frecuencia 60 Hz, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA, distancia de fuga especifica 25 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación: alto, altitud de operación mayor a 2500 m.s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2513	K311J-20-E/8269	Postes de concreto reforzado con descripción corta: PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	07-07-2020	09-08-2030	MARIA ISABEL ABUD BENITEZ	DAMERU	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado con descripción corta: PCR 7-500, PCR 7C-500, PCR 9-400, PCR 9C-400, PCR 11-500, PCR 11C-500, PCR 12-750, PCR 12C-750, PCR 13-600 y PCR 13C-600, DAMERU, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2514	K311P-25-E/8267	Switch ethernet administrado capa 2 modelo SEL-2730M, G0100-25, OCTUBRE 2018, LAN SWITCH CAPA 2 PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	14-02-2025	14-02-2028	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Switch ethernet administrado capa 2 modelo SEL-2730M, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2515	K311K-20-E/8275	Ancla C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	29-07-2020	09-08-2030	EDUARDO JUÁREZ MONROY	QUINCUNCE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C3, QUINCUNCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2516	K311J-20-E/8276	Anclas C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	31-07-2020	09-08-2030	MARIA ISABEL ABUD BENITEZ	DAMERU	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas C1 y C3, DAMERU, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2517	K311V-21-E/8270	Tablero de servicios propios de corriente directa 125 VCD, V6600-22, JULIO 1984, Tableros de Corriente Directa	13-01-2021	09-08-2030	SEDIPSSA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDIPSSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de servicios propios de corriente directa 125 VCD, SEDIPSSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2518	K311K-20-E/8274	Ancla C1 y ancla C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	06-08-2020	09-08-2030	VÁSQUEZ RODRÍGUEZ ADOLFO RUFINO	AVR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Ancla C1 y ancla C3, AVR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2519	K311D-20-N/8277	Cables THW-LS / THHW-LS, conductor de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC-LS) resistente a la propagación de incendios, a la luz solar (SR) y, de baja emisión de gas acido y humos, instalación en charola (CT) a partir del calibre 4 AWG. Rango de calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 1 000 kcmil para tensiones de 600 V, para temperatura máxima en el conductor de 75°C en húmedo y 90°C en seco, NMX-J-010-ANCE-2018, EDICIÓN FEBRERO 2019, Conductores-Conductores con aislamiento termoplástico para instalaciones hasta 600 V-Especificaciones	04-08-2020	09-08-2030	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables THW-LS / THHW-LS, conductor de cobre con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC-LS) resistente a la propagación de incendios, a la luz solar (SR) y, de baja emisión de gas acido y humos, instalación en charola (CT) a partir del calibre 4 AWG. Rango de calibres de 14 a 4/0 AWG y de 250 a 1 000 kcmil para tensiones de 600 V, para temperatura máxima en el conductor de 75°C en húmedo y 90°C en seco, CONDUCTORES DEL NORTE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2520	K3111-20-E/8283	Conectador “U” / GRAPA PARALELA MECÁNICA DE ALUMINIO., NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	26-08-2020	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador “U” / GRAPA PARALELA MECÁNICA DE ALUMINIO., BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2521	K3111-21-E/8271	Conectador “U” grapa paralela mecánica de aluminio, 55000-39, EDICIÓN OCTUBRE 2016, Conectador U	06-04-2021	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador “U” grapa paralela mecánica de aluminio, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2522	K3112-18-E/2665	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI, modelo TPII-63125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-630-H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	15-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 15 kV, 630 A, 25 kA 1 s, 125 kV NBAI, modelo TPII-63125, descripción corta CFE CSA-125-3-15-630-H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2523	K3112-18-E/3589	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 145 kV 800/1250 A, 25/31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI modelo TTR6-650-800 y TTR6-650-1250, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-650-3-145-800H/V y CSA-650-3-145-1250 H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	08-10-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 145 kV 800/1250 A, 25/31.5 kA 1 s, 650 kV NBAI modelo TTR6-650-800 y TTR6-650-1250, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-650-3-145-800H/V y CSA-650-3-145-1250 H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2524	K3112-18-E/3588	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV 800/1250 A, 25/31.5 kA 1 s, 550 kV NBAI modelo TTR6-550-800 y TTR6-550-1250, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-550-3-123-800H/V y CSA-550-3-123-1250H/V, V4200-25, EDICIÓN MAYO 2018, Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual	17-09-2018	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo, 123 kV 800/1250 A, 25/31.5 kA 1 s, 550 kV NBAI modelo TTR6-550-800 y TTR6-550-1250, con y sin cuchilla de puesta a tierra tipo AG-7, descripción corta CFE CSA-550-3-123-800H/V y CSA-550-3-123-1250H/V, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2525	K311P-20-E/8286	Sistema PLC (power line carrier) ETL600 R4, transfiere información en la operación y protección de la red eléctrica. Soporta: canales analógicos y digitales en la misma plataforma, flexibilidad en la velocidad de transmisión y ancho de banda, multiplexor adaptativo integrado, unidades de teleprotección, módems programables integrados, puertos LAN integrados, U4000-10, EDICIÓN DICIEMBRE 2013, Equipo de Onda Portadora para Líneas de Alta Tensión	23-11-2020	09-08-2030	ABB POWER GRIDS SWITZERLAND AG	ABB	Suiza	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema PLC (power line carrier) ETL600 R4, transfiere información en la operación y protección de la red eléctrica. Soporta: canales analógicos y digitales en la misma plataforma, flexibilidad en la velocidad de transmisión y ancho de banda, multiplexor adaptativo integrado, unidades de teleprotección, módems programables integrados, puertos LAN integrados, ABB, Fabricado en Suiza	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2526	K311P-23-E/8292	Sistema de conectadores separables aislados de media tensión para 35 kV, operación con carga (OCC) de 200 A. Catálogos: 35-LE200, 35-LE200TX, 35-LE200UWXYZ, 35-LFTI, 35-LFTIR, 35-LBI200, 35-LJ200F2, 35-LJ200F3, 35-LJ200F4, 35-LJ200F2SS, 35-LJ200F3SS, 35-LJ200F4SS, 35-LIC200, 35-GLE200, 35-GLE200GK, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 35-LIB130 M103SS, 35-LIB185 M103SS, 35-SOB200, 35-SOB200F2, 35-LPFT200, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	03-01-2024	03-01-2027	CHARDON TAIWAN CORPORATION	CHARDON	TAIWÁN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de conectadores separables aislados de media tensión para 35 kV, operación con carga (OCC) de 200 A. Catálogos: 35-LE200, 35-LE200TX, 35-LE200UWXYZ, 35-LFTI, 35-LFTIR, 35-LBI200, 35-LJ200F2, 35-LJ200F3, 35-LJ200F4, 35-LJ200F2SS, 35-LJ200F3SS, 35-LJ200F4SS, 35-LIC200, 35-GLE200, 35-GLE200GK, CH200BW, CH200BW-3ZD, CH200BW-3SS, 35-LIB130 M103SS, 35-LIB185 M103SS, 35-SOB200, 35-SOB200F2, 35-LPFT200, CHARDON, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2527	K311P-24-E/8290	Adaptador de cable para conexión a tierra de las pantallas para media tensión, catálogos SADP-X, SADPC-X, CJS-X, CJS-X-DW donde la X es el diámetro del cable, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-02-2024	07-02-2027	CHARDON TAIWAN CORPORATION	CHARDON	TAIWÁN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Adaptador de cable para conexión a tierra de las pantallas para media tensión, catálogos SADP-X, SADPC-X, CJS-X, CJS-X-DW donde la X es el diámetro del cable, CHARDON, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2528	K311X-20-E/8281	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 500 kVA, con tensión nominal de 13200 YT/7620 -220Y/127 V, clase 15 kV (Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	23-11-2020	09-08-2030	GH TRANSFORMADORES S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 500 kVA, con tensión nominal de 13200 YT/7620 -220Y/127 V, clase 15 kV (Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), GUILLERMO HERNANDEZ GH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2529	K311X-20-E/8282	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 500 kVA, con tensión nominal de 22860YT/13200 -220Y/127 V, clase 18 kV (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	23-11-2020	09-08-2030	GH TRANSFORMADORES S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 500 kVA, con tensión nominal de 22860YT/13200 -220Y/127 V, clase 18 kV (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), GUILLERMO HERNANDEZ GH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2530	K311X-20-E/8279	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 150 kVA, con tensión nominal de 13200 YT/7620 -220Y/127 V, clase 15 kV (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-11-2020	09-08-2030	GH TRANSFORMADORES S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 150 kVA, con tensión nominal de 13200 YT/7620 -220Y/127 V, clase 15 kV (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), GUILLERMO HERNANDEZ GH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2531	K311X-20-E/8280	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 150 kVA, con tensión nominal de 22860YT/13200-220Y/127 V, clase 18 kV, (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	23-11-2020	09-08-2030	GH TRANSFORMADORES S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución tipo pedestal, para operación en anillo y radial de capacidad nominal de 150 kVA, con tensión nominal de 22860YT/13200-220Y/127 V, clase 18 kV, (cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE ENER 2014), GUILLERMO HERNANDEZ GH, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2532	K3112-20-E/8295	Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV, 100% y 133% N/A, conductor sellado de aluminio (AAC) o cobre (Cu), semiconductor interno, aislamiento XLP-RA, resistente a las arborescencias, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática de alambres de cobre suave con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de baja densidad (PE) color negro con franja roja, E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	17-12-2020	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSASIL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia monopolares de 5 kV a 35 kV, 100% y 133% N/A, conductor sellado de aluminio (AAC) o cobre (Cu), semiconductor interno, aislamiento XLP-RA, resistente a las arborescencias, pantalla semiconductora sobre el aislamiento, pantalla electrostática de alambres de cobre suave con o sin elementos bloqueadores contra la penetración longitudinal de agua y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de baja densidad (PE) color negro con franja roja, IUSASIL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2533	K3111-20-E/8284	Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 16,8 m, modelo AN50., P0000-33, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 14,30 m	20-11-2020	09-08-2030	ALTEC INDUSTRIES, INC.	ALTEC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Vehículo con Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 16,8 m, modelo AN50., ALTEC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2534	K311V-20-E/8296	Cables de potencia de 5 kV a 35 kV aislamiento del 100% o 133% conductor compacto de cobre o aluminio, pantalla del conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada con y sin retardante a las arborescencias, pantalla de aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de PVC, PeAD o LS0H, E1000-16, EDICIÓN MAYO 2016, Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV	23-11-2020	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia de 5 kV a 35 kV aislamiento del 100% o 133% conductor compacto de cobre o aluminio, pantalla del conductor, aislamiento de polietileno de cadena cruzada con y sin retardante a las arborescencias, pantalla de aislamiento, con pantalla electrostática formada por alambre de cobre suave, con y sin elementos bloqueadores de agua y cubierta exterior de PVC, PeAD o LS0H, GENERAL CABLE, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2535	K311K-20-E/8285	Anclas tipo C con descripción corta: ANCLAS C1, ANCLAS C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	24-11-2020	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas tipo C con descripción corta: ANCLAS C1, ANCLAS C3, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2536	K311K-20-E/8289	Postes de concreto reforzado con descripciones corta: PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11- 700, PCR-12-750, PCR-13-600, PCR-15-800, PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750 y PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	24-11-2020	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado con descripciones corta: PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11- 700, PCR-12-750, PCR-13-600, PCR-15-800, PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750 y PCR-13C-600, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2537	K311K-20-E/8288	Postes de concreto reforzado con descripciones corta: PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PCR-13-600, PCR-14-700, PCR-15-800, PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750 y PCR-13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	24-11-2020	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de concreto reforzado con descripciones corta: PCR-6-900, PCR-7-500, PCR-9-400, PCR-9-600, PCR-11-500, PCR-11-700, PCR-12-750, PCR-13-600, PCR-14-700, PCR-15-800, PCR-7C-500, PCR-9C-400, PCR-9C-600, PCR-11C-500, PCR-11C-700, PCR-12C-750 y PCR-13C-600, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2538	K3112-21-E/8304	Cables subterráneos para 600 V, 90°C, de cobre ó aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, E1000-02, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada	01-07-2021	09-08-2030	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables subterráneos para 600 V, 90°C, de cobre ó aluminio con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, IUSA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2539	K311P-21-E/8326	Boya de aluminio para señalización de cables aéreos, de 50 cm de diámetro, color rojo o naranja, 2P100-96, EDICIÓN AGOSTO 2019, Señalización de Líneas de Transmisión Aéreas y Subterráneas (Cables de Potencia), para Inspección Aérea, Tráfico Aéreo, Marítimo y Terrestre	03-03-2021	09-08-2030	INDUSTRIAL MAL-JO, S.A DE C.V	Industrial Mal-Jo	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boya de aluminio para señalización de cables aéreos, de 50 cm de diámetro, color rojo o naranja, Industrial Mal-Jo, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2540	K3111-21-E/8266	Electrodos de puesta a tierra de 1.5 m y 3 m catálogos respectivos: GPE1.5 y GPE3, 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	22-01-2021	09-08-2030	GUADALUPE CHAVARRIA TREJO	GPE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Electrodos de puesta a tierra de 1.5 m y 3 m catálogos respectivos: GPE1.5 y GPE3, GPE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2541	K3111-21-E/8313	Brazo hidráulico articulado con una canastilla, modelo EH100-10, para un alcance de 10 metros montada en chasis cabina de 5 toneladas (marca Ford F350) con aislamiento en brazo superior, P0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Una Canastilla para Vehículo Chasis Cabina de 5 t	08-02-2021	09-08-2030	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC, S.A. DE C.V.	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC LA GENTE QUE SI SABE DE EQUIPOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Brazo hidráulico articulado con una canastilla, modelo EH100-10, para un alcance de 10 metros montada en chasis cabina de 5 toneladas (marca Ford F350) con aislamiento en brazo superior, EQUIPOS HIDROMECANICOS MC LA GENTE QUE SI SABE DE EQUIPOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2542	K311P-21-E/8330	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-13200YT/7620-240/120 serie 527450, DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 serie 527451, MODELO U050, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	16-02-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	IG IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-50-13200YT/7620-240/120 serie 527450, DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 serie 527451, MODELO U050, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014), IG IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2543	K311P-21-E/8328	Transformador trifásico de distribución tipo poste D3-15-23000-220Y/127 MODELO N253 SERIE 476162, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	01-03-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	IG IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución tipo poste D3-15-23000-220Y/127 MODELO N253 SERIE 476162, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014)., IG IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2544	K311P-21-E/8335	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-13200YT/7620-240/120 serie 526732, DT1SP-25-13200YT/7620-240/120 serie 527449, modelo U048, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014), K0000-04, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Pedestal hasta 100 kVA para Distribución Subterránea	16-02-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	IG IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo pedestal para distribución subterránea D1SP-25-13200YT/7620-240/120 serie 526732, DT1SP-25-13200YT/7620-240/120 serie 527449, modelo U048, (cumple con los valores indicados en la NOM-002-SEDE-ENER-2014), IG IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2545	K3111-22-E/8318	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO, D3100-19, EDICIÓN JUNIO 2021, Aceite Aislante	03-06-2022	09-08-2030	CORPORATIVO INDUSTRIAL BASMIN S.A. DE C.V.	BM TRANSFORMADOR	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO, BM TRANSFORMADOR, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2546	K311F-22-E/8322	Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE) Nota: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema, deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM., G0000-34, EDICIÓN MARZO 2010, Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE)	14-02-2022	09-08-2030	ARTECHE ACP, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Sistema de Información y Control Local de Estación (SICLE) Nota: Los relevadores de protección y registradores de disturbios integrados en este sistema, deben estar incluidos en el Listado de Sistemas de Protección Aprobados (LSPA) vigente. Los equipos MCAD, medidores multifunción, servidor SCADA, relevadores auxiliares, conmutadores selectivos, deben tener el prototipo aprobado por el LAPEM., ARTECHE, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2547	K3111-21-E/8343	Electrodo de Puesta a Tierra , 56100-16, EDICIÓN ABRIL 2019, Electrodos de Puesta a Tierra	01-03-2021	09-08-2030	PRODUCTORA S.H.N., S.A. DE C.V.	SHN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Electrodo de Puesta a Tierra , SHN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2548	K311X-23-N/8345	TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE CA Y CD, MODELOS T3FCA-BTO, T2FCA-BTO, DCA-BTO, CDCA-A-BTO, CDCA-S-BTO, TFCD-BTO, DCD-BTO, CDCD-A-BTO, CDCD-S-BTO, FCCD-A-BTO., NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	06-12-2023	06-12-2026	BAJA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	BTO POWER & CONTROL SOLUTIONS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TABLEROS DE SERVICIOS PROPIOS DE CA Y CD, MODELOS T3FCA-BTO, T2FCA-BTO, DCA-BTO, CDCA-A-BTO, CDCA-S-BTO, TFCD-BTO, DCD-BTO, CDCD-A-BTO, CDCD-S-BTO, FCCD-A-BTO., BTO POWER & CONTROL SOLUTIONS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2549	K311P-21-E/8356	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, y tipo costa; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R222N0 y R222NS (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	16-03-2021	09-08-2030	COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	IG IRAPUATO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución trifásico tipo poste; normal, y tipo costa; descripción corta: D3-45-33000-220Y/127; DC3-45-33000-220Y/127; modelo R222N0 y R222NS (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , IG IRAPUATO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2550	K3111-21-E/8363	Camisola y Pantalón, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	09-04-2021	09-08-2030	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	Hope´s	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y Pantalón, Hope´s, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2551	K311C-21-N/8355	Tablero de Distribución Tipo IEC Switboard Tipo Power Line C / SWB 4000 A, 480 V, 3F, 4H, 65 KA , NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	21-04-2021	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de Distribución Tipo IEC Switboard Tipo Power Line C / SWB 4000 A, 480 V, 3F, 4H, 65 KA , EATON, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2552	K311P-21-E/8372	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 13200YT/7620-220Y/127 V, capacidad nominal 500 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	03-05-2021	09-08-2030	IMEM TRANSFORMADORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	IMEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 13200YT/7620-220Y/127 V, capacidad nominal 500 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-500-13200YT/7620-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, IMEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2553	K311P-21-E/8379	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 22860YT/13200-220Y/127 V, capacidad nominal 150 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	10-05-2021	09-08-2030	IMEM TRANSFORMADORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	IMEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 22860YT/13200-220Y/127 V, capacidad nominal 150 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta DTM3SP-150-22860YT/13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, IMEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2554	K311D-21-E/8381	• Conectador Derivador Estribo, CDE 10 (1/0) Catalogo: PEA-518 (Conductores 2 - 4/0 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 13 (3/0) Catalogo: PEA-518 (Conductores 2 - 4/0 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 16 (266) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 18 (336) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 22 (477) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR), 2DI00-27, EDICIÓN AGOSTO 2019, Conector Derivador para Línea Energizada y Estribo	10-05-2021	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	• Conectador Derivador Estribo, CDE 10 (1/0) Catalogo: PEA-518 (Conductores 2 - 4/0 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 13 (3/0) Catalogo: PEA-518 (Conductores 2 - 4/0 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 16 (266) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 18 (336) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR) • Conectador Derivador Estribo, CDE 22 (477) Catalogo: PEA-922 (Conductores 266 - 477 ACSR), PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2555	K311P-21-E/8380	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 22860YT/13200-220Y/127 V, capacidad nominal 500 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-07, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	10-05-2021	09-08-2030	IMEM TRANSFORMADORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	IMEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 22860YT/13200-220Y/127 V, capacidad nominal 500 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-500-22860YT/13200-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, IMEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2556	K3111-21-E/8338	CHAMARRA PARA CABALLERO Y CHAMARRA PARA DAMA, CONFECCIONADAS EN MEZCLILLA Y LONETA, H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	10-05-2021	09-08-2030	COMERCIALIZADORA CODE BLUE S.A. DE C.V.	GOLDIE AUTHENTIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CHAMARRA PARA CABALLERO Y CHAMARRA PARA DAMA, CONFECCIONADAS EN MEZCLILLA Y LONETA, GOLDIE AUTHENTIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2557	K311C-21-N/8353	Tablero de Distribución Tipo HIB Switchboard Tipo Power Line c /SWB 800 AA, 220 / 127 V, 3F, 4H, 25 KA , NMX-J-118/2-ANCE-2007, 2007, TABLEROS DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA	21-04-2021	09-08-2030	EATON TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablero de Distribución Tipo HIB Switchboard Tipo Power Line c /SWB 800 AA, 220 / 127 V, 3F, 4H, 25 KA , EATON, Ensamblado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2558	K311C-21-E/8375	Unidad de Control de Excitación para Modernización de Sistemas de Excitación tipo "Brushless" con equipo REIVAX, modelos: RTX Energy y RTX Power., VF000-72, SEPTIEMBRE 2012, Unidad de Control de Excitación para Modernización de Sistemas de Excitación tipo "Brushless"	10-05-2021	09-08-2030	INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.	INDUSTRIA SIGRAMA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Unidad de Control de Excitación para Modernización de Sistemas de Excitación tipo "Brushless" con equipo REIVAX, modelos: RTX Energy y RTX Power., INDUSTRIA SIGRAMA, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2559	K311P-17-E/4983	Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127; modelo S054 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	28-08-2017	09-08-2030	CIA. MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-300-22860YT/13200-220Y/127; modelo S054 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), I.G., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2560	K311P-21-E/8385	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 13200YT/7620-220Y/127 V, capacidad nominal 150 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, K0000-08, EDICIÓN JUNIO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea	19-05-2021	09-08-2030	IMEM TRANSFORMADORES INTERNACIONALES, S.A DE C.V.	IMEM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico de distribución, tipo pedestal, tensión nominal 13200YT/7620-220Y/127 V, capacidad nominal 150 kVA, elevación de temperatura 65 °C, bobinas de aluminio - aluminio, descripción corta D3SP-150-13200YT/7620-220Y/127, cumple con la NOM-002-SEDE/ENER-2014, IMEM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2561	K3112-21-N/8383	Conectador tipo compresion, Zapata Terminal a Compresión de ALUMINIO, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	19-05-2021	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	HOMAC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador tipo compresion, Zapata Terminal a Compresión de ALUMINIO, HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2562	K311D-24-E/7587	CABLES DE ALUMINIO DESNUDO (AAC)., E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	05-07-2024	05-07-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLES DE ALUMINIO DESNUDO (AAC)., KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2563	K3112-21-N/8384	CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, Aluminio, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	19-05-2021	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	HOMAC	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, Aluminio, HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2564	K311P-21-E/8394	ALAMBRE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO(ACS) PARA SISTEMAS DE BAJANTE DE TIERRA, DESCRIPCIÓN CORTA CFE ALAMBRE ACS No.4, E0000-38, NOVIEMBRE 2019, Alambre y Cables para Sistemas de Bajante de Tierra	03-06-2021	09-08-2030	COPPER CLAD, S.A. DE C.V.	COP-R COPPERCLAD	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALAMBRE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO(ACS) PARA SISTEMAS DE BAJANTE DE TIERRA, DESCRIPCIÓN CORTA CFE ALAMBRE ACS No.4, COP-R COPPERCLAD, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2565	K311D-21-E/8393	Conectadores para Redes de Distribución de los tipos: Paralelos CDP Derivadores 90° CD9 y 180° CD99 Comprensión Rectos Comprensión Rectos Tensión, 55000-98, ENERO 2020, Conectadores para las Redes Generales de Distribución	18-11-2021	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores para Redes de Distribución de los tipos: Paralelos CDP Derivadores 90° CD9 y 180° CD99 Comprensión Rectos Comprensión Rectos Tensión, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2566	K3112-21-N/8391	CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, De Cobre, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	01-06-2021	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	HOMAC	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CONECTADORES TIPO COMPRESIÓN, Familia Cilíndricos Desnudos, De Cobre, HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2567	K3112-21-N/8392	CONECTADORES TIPO COMPRESION COBRE, TENSION MINIMA, CC, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	01-06-2021	09-08-2030	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	HOMAC	EUA	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	CONECTADORES TIPO COMPRESION COBRE, TENSION MINIMA, CC, HOMAC, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2568	K3111-21-E/8398	Cables de Acero Galvanizado Catálogos: AG-6 - RE0250K3L02A0, AG-8 - RE0312K3L02A0, AG-9 - RE0375K3L02A0., A3300-06, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables de Acero Galvanizado	10-06-2021	09-08-2030	ACEROS CAMESA, S.A DE C.V.	CAMESA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Cables de Acero Galvanizado Catálogos: AG-6 - RE0250K3L02A0, AG-8 - RE0312K3L02A0, AG-9 - RE0375K3L02A0., CAMESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2569	K3112-21-E/8377	Tornillo tipo máquina cabeza hexagonal con rosca UNC 2A, Tornillo 19,05 -10 X L, tipo estructural cabeza hexagonal con rosca UNC 2A , 67B00-04, EDICIÓN MAYO 2011, Tornillos	01-07-2021	09-08-2030	TORMEX, S.A. DE C.V.	TORMEX	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Tornillo tipo máquina cabeza hexagonal con rosca UNC 2A, Tornillo 19,05 -10 X L, tipo estructural cabeza hexagonal con rosca UNC 2A , TORMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2570	K3111-21-E/8369	Placa 1PC con acabado galvanizado de solera de 4,7 mm de espesor por 50.8mm X 50.8mm, con barreno en el centro con un diámetro de 18mm ; con una tolerancia de: Corte de ± 1,5mm; Barreno +2-0 , 2A600-11, EDICIÓN AGOSTO 2011, Placa PC	08-07-2021	09-08-2030	TORMEX, S.A. DE C.V.	TORMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Placa 1PC con acabado galvanizado de solera de 4,7 mm de espesor por 50.8mm X 50.8mm, con barreno en el centro con un diámetro de 18mm ; con una tolerancia de: Corte de ± 1,5mm; Barreno +2-0 , TORMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2571	K3111-21-E/8370	Perno DR (Doble Rosca), redondo de acero galvanizado o inoxidable con roscados en ambos extremos, puntas redondeadas, se describen en la siguiente tabla:, 2P200-49, EDICIÓN AGOSTO 2011, Perno DR	12-07-2021	09-08-2030	TORMEX, S.A. DE C.V.	TORMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Perno DR (Doble Rosca), redondo de acero galvanizado o inoxidable con roscados en ambos extremos, puntas redondeadas, se describen en la siguiente tabla:, TORMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2572	K311P-21-E/8405	Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas de media tensión, compuesto por: grapas de preenganche MCL ó MC para Icc de 8 kA/1s, plato portagrapa PP-3U ó PP-3U MCL, electrodo de referencia a tierra PTB18-1000, carrete P-671135, silleta PEP-ECO, cables de puente y bajante a tierra., H1000-27, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Equipo de puesta a tierra y en cortocircuito	15-07-2021	09-08-2030	SOFAMEL, S.L	Sofamel	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas de media tensión, compuesto por: grapas de preenganche MCL ó MC para Icc de 8 kA/1s, plato portagrapa PP-3U ó PP-3U MCL, electrodo de referencia a tierra PTB18-1000, carrete P-671135, silleta PEP-ECO, cables de puente y bajante a tierra., Sofamel, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2573	K3112-21-N/8410	CABLE DE ALUMINIO 6 AWG TEMPLE DURO BAJO , NMX-J-032-ANCE-2014, EDICIÓN FEBRERO 2015, Conductores - Cable de Aluminio Aleación 1350 cpn Cableado Concéntrico, para Usos Eléctricos-Especificaciones	23-08-2021	09-08-2030	CONDULIMEX, S.A. DE C.V.	CONDULIMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE ALUMINIO 6 AWG TEMPLE DURO BAJO , CONDULIMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2574	K3112-21-E/8409	CABLE DE ALUMINIO 1/0 AWG TEMPLE DURO BAJO , E1000-30, EDICIÓN DICIEMBRE 2020, Cable de Aluminio Desnudo (AAC)	23-08-2021	09-08-2030	CONDULIMEX, S.A. DE C.V.	CONDULIMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CABLE DE ALUMINIO 1/0 AWG TEMPLE DURO BAJO , CONDULIMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2575	K311P-21-E/8414	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR, DOBLE APERTURA LATERAL, TNESION DE DISEÑO 170 KV, 2000 A / 2500 A / 3150 A, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 750 / 850 KV, 50 KA, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL, CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, DISTANCIA DE FUGA MINIMA DE 25 O 31 MM/KVF-F, DE ACUERDO CON CFE-V4200-12 (2016), MODELO RJDBR-170, , V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	23-08-2021	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR, DOBLE APERTURA LATERAL, TNESION DE DISEÑO 170 KV, 2000 A / 2500 A / 3150 A, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 750 / 850 KV, 50 KA, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL, CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, DISTANCIA DE FUGA MINIMA DE 25 O 31 MM/KVF-F, DE ACUERDO CON CFE-V4200-12 (2016), MODELO RJDBR-170, , JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2576	K311P-21-E/8402	SISTEMA DE CONECTADOR SEPARABLE AISLADO DE MEDIA TENSION APARTARRAYO TIPO: CODO,INSERTO Y BOQUILLA ESTACIONARIA 15/25 KV CATALOGO: 3238018CxxM,323809CxxM,3237686CxxM, 3237758CxxM DIGITOS "xx" indican los niveles de voltaje de diseño y operación MCOV 2.55 kV-15.3 kV sistemas de operacion 15 kV , 7.6 kV-17.0kV sistemas de operación 25 kV, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-09-2021	09-08-2030	BUSSMANN, S. DE R.L. DE C.V.	EATON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMA DE CONECTADOR SEPARABLE AISLADO DE MEDIA TENSION APARTARRAYO TIPO: CODO,INSERTO Y BOQUILLA ESTACIONARIA 15/25 KV CATALOGO: 3238018CxxM,323809CxxM,3237686CxxM,3237758CxxM DIGITOS "xx" indican los niveles de voltaje de diseño y operación MCOV 2.55 kV-15.3 kV sistemas de operacion 15 kV , 7.6 kV-17.0kV sistemas de operación 25 kV, EATON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2577	K3112-21-E/8419	Cable de guarda con fibra óptica (CGFO) OPGW designación 37E56s con capacidad de hasta 48 fibras, corona exterior formada por 10 hilos de acero recubiertos de aluminio soldado y diámetro del cable de 13.7 mm, clasificado como clase 1(100 Coulomb) para descarga atmosférica y categoría A (85 kA2s) para capacidad de disipación térmica, E1000-21, EDICIÓN ABRIL 2019, Cable de Guarda con Fibras Ópticas	04-10-2021	09-08-2030	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A	PRYSMIAN	BRASIL	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de guarda con fibra óptica (CGFO) OPGW designación 37E56s con capacidad de hasta 48 fibras, corona exterior formada por 10 hilos de acero recubiertos de aluminio soldado y diámetro del cable de 13.7 mm, clasificado como clase 1(100 Coulomb) para descarga atmosférica y categoría A (85 kA2s) para capacidad de disipación térmica, PRYSMIAN, Fabricado en Brasil	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2578	K3112-21-E/8417	Transformador de potencial inductivo, modelo DPO-201S, tensión nominal de sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, relación de transformación 14400/120 V, clase de exactitud para medición 0.2 para carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 25 mm/kV, altitud de operación 2,500 msnm., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	12-10-2021	09-08-2030	DONGWOO ELECTRIC CORP.	DONGWOO ELECTRIC CORP	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo DPO-201S, tensión nominal de sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, relación de transformación 14400/120 V, clase de exactitud para medición 0.2 para carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 25 mm/kV, altitud de operación 2,500 msnm., DONGWOO ELECTRIC CORP, Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2579	K3112-21-E/8416	Transformador de potencial inductivo, modelo DPO-302S, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 200 kV, relación de transformación 20125/115 V, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50VA,distancia de fuga especifica 25 mm/kV, altitud de instalación hasta 2,500 msnm, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	12-10-2021	09-08-2030	DONGWOO ELECTRIC CORP.	DONGWOO ELECTRIC CORP	COREA DEL SUR	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo DPO-302S, tensión nominal del sistema 34.5 kV, tensión máxima del equipo 38 kV, frecuencia 60 Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 200 kV, relación de transformación 20125/115 V, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50VA,distancia de fuga especifica 25 mm/kV, altitud de instalación hasta 2,500 msnm, DONGWOO ELECTRIC CORP, Fabricado en Corea	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2580	K311P-21-E/8406	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR EN AIRE, APERTURA TIPO PANTOGRAFO CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, TENSION DE DISEÑO 420 KV, 2000 A, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 1425 / 1550 KV, 50 KA, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL, DISTANCIA DE FUGA MINIMA 31 mm/kV F-F, DE ACUERDO CON CFE-V4200-12 (2016), MODELO CDJPH-420, V4200-12, OCTUBRE 2016, Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72,5 a 420 kV con Accionamiento Controlado	18-10-2021	09-08-2030	JACOB AND JACOB, S.A. DE C.V.	JACOB AND JACOB	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR EN AIRE, APERTURA TIPO PANTOGRAFO CON ACCIONAMIENTO CONTROLADO, TENSION DE DISEÑO 420 KV, 2000 A, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 1425 / 1550 KV, 50 KA, CON Y SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL, DISTANCIA DE FUGA MINIMA 31 mm/kV F-F, DE ACUERDO CON CFE-V4200-12 (2016), MODELO CDJPH-420, JACOB AND JACOB, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2581	K311V-21-E/8420	Transformador combinado, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230kV, tensión máxima del equipo 245kV, frecuencia 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int/ext; Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA. Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	04-10-2021	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador combinado, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230kV, tensión máxima del equipo 245kV, frecuencia 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int/ext; Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA. Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio., ARTECHE, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2582	K311V-21-E/8431	AROS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, PARA LA UNIÓN DEL WATTHORIMETRO CON LA BASE ENCHUFE, MODELO RONDADOR, CATÁLOGOS 441PRA-CS 304PRA-CS, 201PRA-CS, G0000-94, EDICIÓN AGOSTO 2008, Aro de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro	25-10-2021	09-08-2030	PRAECINCTUS, S.A.P.I. DE C.V.	PRAECINCTUS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	AROS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, PARA LA UNIÓN DEL WATTHORIMETRO CON LA BASE ENCHUFE, MODELO RONDADOR, CATÁLOGOS 441PRA-CS 304PRA-CS, 201PRA-CS, PRAECINCTUS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2583	K3115-21-E/8427	Tablilla de conexiones, Modelo CPB6U., 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	25-10-2021	09-08-2030	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S.	KLEMSAN	TURQUÍA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tablilla de conexiones, Modelo CPB6U., KLEMSAN, Fabricado en Turquía	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2584	K3112-21-E/8437	Plantas eléctricas de emergencia Disel, con motor Cummins y Generador Standford con capacidad de 24 kW hasta 2500 kW, Modelos 025G4D0024, 033G2D0036, 038G8D0041, 038G9D0051, 038G10D0062, 059G6D0082, 059G6D0112, 059G3D0136, 070G5D0214, 090G3D0265, 090G5D0319, 140G3D0362, 140G5D0411, 150G9D0511, 280G5D0620, 230G3D0818, 300G3D0936, 300G5D0126, 500G3D1260, 500G9D1546, 600G6D2046 Y 780G8D2500C000SA y como accesorios , Tableros de control y transferencia automatico a base de contactores con capacidad de 45 hasta 1050 a, teromagnteticos con capacidad de 200 hasta 1600 A, , W4700-10 , ENERO 2011, Planta Generadora de Emergencia con Motor de Combustión Interna	01-11-2021	09-08-2030	PLANTAS ELECTRICAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PLANELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Plantas eléctricas de emergencia Disel, con motor Cummins y Generador Standford con capacidad de 24 kW hasta 2500 kW, Modelos 025G4D0024, 033G2D0036, 038G8D0041, 038G9D0051, 038G10D0062, 059G6D0082, 059G6D0112, 059G3D0136, 070G5D0214, 090G3D0265, 090G5D0319, 140G3D0362, 140G5D0411, 150G9D0511, 280G5D0620, 230G3D0818, 300G3D0936, 300G5D0126, 500G3D1260, 500G9D1546, 600G6D2046 Y 780G8D2500C000SA y como accesorios , Tableros de control y transferencia automatico a base de contactores con capacidad de 45 hasta 1050 a, teromagnteticos con capacidad de 200 hasta 1600 A, , PLANELEC, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2585	K311X-21-E/8426	GUANTES DE PIEL Y CARNAZA GUANTE DE PIEL CON PUÑO CORTO DE CARNAZA (GUANTE TIPO I); GUANTE DE PIEL CON PUÑO LARGO DE CARNAZA Y REFUERZO TIPO PISTOLA EN LA PALMA DEL GUANTE(GUANTE TIPO II) Y GUANTE PROTECTOR DEL GUANTE DIELÉCTRICO, H0000-16 , EDICIÓN AGOSTO 2016, Guantes de Cuero y Carnaza	29-10-2021	09-08-2030	MANUFACTURERA MEXICANA DE GUANTES Y ROPA INDUSTRIAL, S.A DE C.V	MEXGUAN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	GUANTES DE PIEL Y CARNAZA GUANTE DE PIEL CON PUÑO CORTO DE CARNAZA (GUANTE TIPO I); GUANTE DE PIEL CON PUÑO LARGO DE CARNAZA Y REFUERZO TIPO PISTOLA EN LA PALMA DEL GUANTE(GUANTE TIPO II) Y GUANTE PROTECTOR DEL GUANTE DIELÉCTRICO, MEXGUAN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2586	K3111-21-E/8435	BRAZO HIDRÁULICO ARTICULADO CON DOS CANASTILLAS PARA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 14.30 m EN VEHICULO INTERNATIONAL 4300, CATALOGO: VO42MHI., P0000-33, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Dos Canastillas para una Altura de Trabajo de 14,30 m	29-10-2021	09-08-2030	TIME MANUFACTURING COMPANY	VERSALIFT	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BRAZO HIDRÁULICO ARTICULADO CON DOS CANASTILLAS PARA UNA ALTURA DE TRABAJO DE 14.30 m EN VEHICULO INTERNATIONAL 4300, CATALOGO: VO42MHI., VERSALIFT, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2587	K3111-21-E/8436	BRAZO HIDRÁULICO ARTICULADO CON UNA CANASTILLA PARA VEHÍCULO CHASIS CABINA DE 5 t MARCA RAM 4000, CATALOGO VO29I. , P0000-32, EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Brazo Hidráulico Articulado con Una Canastilla para Vehículo Chasis Cabina de 5 t	29-10-2021	09-08-2030	TIME MANUFACTURING COMPANY	VERSALIFT	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BRAZO HIDRÁULICO ARTICULADO CON UNA CANASTILLA PARA VEHÍCULO CHASIS CABINA DE 5 t MARCA RAM 4000, CATALOGO VO29I. , VERSALIFT, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2588	K3112-21-E/8441	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido y autoprotegido, normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240 ,DA1-50-13200-120/240; DAC1-50-13200-120/240; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	10-11-2021	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal, costa y clima cálido y autoprotegido, normal, costa y clima cálido; descripción corta: D1-50-13200-120/240; DC1-50-13200-120/240 ,DA1-50-13200-120/240; DAC1-50-13200-120/240; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2589	K3111-21-E/7332	Núcleos terminados de alambre de acero recubierto de aluminio soldado (A AS), descripciones cortas de CFE y designación , E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	18-11-2021	09-08-2030	TREFILADOS DE NAVARRA, S.A	TREFINASA	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Núcleos terminados de alambre de acero recubierto de aluminio soldado (A AS), descripciones cortas de CFE y designación , TREFINASA, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2590	K3111-21-E/8434	Vehículo INTERNATIONAL 4300 con Grúa Hidráulica Articulada de 6 t marca HIAB modelo 148 CLX E2., P0000-44 , EDICIÓN NOVIEMBRE 2014, Vehículo con Grúa Hidráulica Articulada de 6 t	08-12-2021	09-08-2030	HIAB, AB.	HIAB	POLONIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Vehículo INTERNATIONAL 4300 con Grúa Hidráulica Articulada de 6 t marca HIAB modelo 148 CLX E2., HIAB, Fabricado en Polonia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2591	K311P-21-E/8433	Calzado de protección descripción corta de CFE: CPC, CPD y CPI, tipo bota modelos S-160 y S1-160; tipo borcegui modelos S-170 y S1-170 ambos con suela de poliuretano de doble densidad., H1000-22, JUNIO 2016, Calzado de Protección	01-12-2021	09-08-2030	BANVER MANUFACTURING S.A. DE C.V.	BAN-VER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Calzado de protección descripción corta de CFE: CPC, CPD y CPI, tipo bota modelos S-160 y S1-160; tipo borcegui modelos S-170 y S1-170 ambos con suela de poliuretano de doble densidad., BAN-VER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2592	K311D-21-E/8451	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DMH604, DC1-25-13200-120/240 serie DMI604, DAC1-25-13200-120/240 serie DMJ604, DA1-25-13200-120/240 serie DMK604 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200-120/240 serie DMH604, DC1-25-13200-120/240 serie DMI604, DAC1-25-13200-120/240 serie DMJ604, DA1-25-13200-120/240 serie DMK604 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2593	K311D-21-E/8452	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DMH605, DC1-37.5-13200-120/240 serie DMI605, DAC1-37.5-13200-120/240 serie DMJ605, DA1-37.5-13200-120/240 serie DMK605 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-37.5-13200-120/240 serie DMH605, DC1-37.5-13200-120/240 serie DMI605, DAC1-37.5-13200-120/240 serie DMJ605, DA1-37.5-13200-120/240 serie DMK605 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2594	K311D-21-E/8453	Transformador trifásico tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie DMN457, DC3-45-13200-220Y/127 serie DMC457, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo poste D3-45-13200-220Y/127 serie DMN457, DC3-45-13200-220Y/127 serie DMC457, (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2595	K311D-21-E/8454	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMH613, DC1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMI613, DAC1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMJ613, DA1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMK613 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMH613, DC1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMI613, DAC1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMJ613, DA1-25-13200 YT/7620-120/240 serie DMK613 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2596	K311D-21-E/8455	Transformador trifásico tipo poste D3-45-23000-220 Y/127 serie DMN463 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	06-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador trifásico tipo poste D3-45-23000-220 Y/127 serie DMN463 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2597	K311D-21-E/8457	Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DMH606, DC1-50-13200-120/240 serie DMI606 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	07-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200-120/240 serie DMH606, DC1-50-13200-120/240 serie DMI606 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2598	K311D-21-E/8456	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200-120/240 serie DMH603, DC1-15-13200-120/240 serie DMI603, DAC1-15-13200-120/240 serie DMJ603, DA1-15-13200-120/240 serie DMK603 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	07-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200-120/240 serie DMH603, DC1-15-13200-120/240 serie DMI603, DAC1-15-13200-120/240 serie DMJ603, DA1-15-13200-120/240 serie DMK603 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2599	K311D-21-E/8460	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMH612, DC1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMI612, DAC1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMJ612, DA1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMK612 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	07-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMH612, DC1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMI612, DAC1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMJ612, DA1-15-13200 YT/7620-120/240 serie DMK612 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2600	K311D-21-E/8461	Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200 YT/7620-120/240 serie DMH615, DC1-50-13200 YT/7620-120/240 serie DMI615 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	07-12-2021	09-08-2030	PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador monofásico tipo poste D1-50-13200 YT/7620-120/240 serie DMH615, DC1-50-13200 YT/7620-120/240 serie DMI615 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , PROLEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2601	K311V-21-E/8447	Transformador de Integrado de Medida: modelo KA-123; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo INT./EXT. 550 kV; para el TC: corriente térmica permanente 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1 s; clase y carga de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga de exactitud para protección 10P20 100 VA; relación de transformación 300x600x1200/400x800x1600/500x1000x2000:5/5/5/5 A. Para el TPI: factor de sobretensión permanente 1.2 veces la tensión nominal. clase y carga de exactitud 0.2, 0-100 VA (50-50 VA simultáneos), relación de transformación: 69000:115/69 V, distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; aceleración sísmica 0.5 g, velocidad del viento hasta 160 km/h, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	22-11-2021	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de Integrado de Medida: modelo KA-123; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo INT./EXT. 550 kV; para el TC: corriente térmica permanente 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1 s; clase y carga de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga de exactitud para protección 10P20 100 VA; relación de transformación 300x600x1200/400x800x1600/500x1000x2000:5/5/5/5 A. Para el TPI: factor de sobretensión permanente 1.2 veces la tensión nominal. clase y carga de exactitud 0.2, 0-100 VA (50-50 VA simultáneos), relación de transformación: 69000:115/69 V, distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; aceleración sísmica 0.5 g, velocidad del viento hasta 160 km/h, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2602	K311V-21-E/8445	Transformador combinado, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115kV, tensión máxima del equipo 123kV, frecuencia 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int/ext; Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA. Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	06-12-2021	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE NORTH AMERICA S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador combinado, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115kV, tensión máxima del equipo 123kV, frecuencia 60Hz, tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int/ext; Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA. Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m.s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio., ARTECHE NORTH AMERICA S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2603	K311V-21-E/8438	Transformador de corriente, modelo CA-170/F; tensión nominal del sistema 161 kV; tensión máxima de diseño 170 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 750 kV Int./850 kV Ext.; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de cortocircuito 40 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	04-11-2021	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE NORTH AMERICA S.A. DE C.V.	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo CA-170/F; tensión nominal del sistema 161 kV; tensión máxima de diseño 170 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 750 kV Int./850 kV Ext.; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de cortocircuito 40 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS<=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m s.n.m., coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja de salidas secundarias metálica de aleación de aluminio., ARTECHE NORTH AMERICA S.A. DE C.V., Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2604	K3111-21-E/8464	Camisola y Pantalón Los modelos se encuentran descritos en la siguiente tabla: , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	18-01-2022	09-08-2030	UNIFORMES EL TREN, S.A DE C.V.	PINATELLO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y Pantalón Los modelos se encuentran descritos en la siguiente tabla: , PINATELLO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2605	K311V-22-E/8470	Chamarras-Especificaciones Y Métodos de Prueba. Los modelos se encuentran descritos en la siguiente tabla:, H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	14-01-2022	09-08-2030	UNIFORMES EL TREN, S.A DE C.V.	PINATELLO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Chamarras-Especificaciones Y Métodos de Prueba. Los modelos se encuentran descritos en la siguiente tabla:, PINATELLO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2606	K3115-21-E/8418	LAN SWITCH CAPA2 MODELO RST 2228 MARCA SIEMENS, G0100-25, OCTUBRE 2018, LAN SWITCH CAPA 2 PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	20-12-2021	09-08-2030	SIEMENS CANADA, LTD.	SIEMENS	CANADÁ	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	LAN SWITCH CAPA2 MODELO RST 2228 MARCA SIEMENS, SIEMENS, Fabricado en Canada	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2607	K3111-21-E/8404	Conectadores para las Redes Generales de Distribución Conectadores Paralelos CDP, Conectadores Derivadores 90° CD9 y CD99, Conectadores a Compresión Rectos, y Conectadores a Compresión Rectos Tensión, estos se encuentran descritos en la siguiente tabla., 55000-98, ENERO 2020, Conectadores para las Redes Generales de Distribución	12-01-2022	09-08-2030	ANDERSON CONECTORES, S.A. DE C.V.	ANDERSON CONECTORES	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores para las Redes Generales de Distribución Conectadores Paralelos CDP, Conectadores Derivadores 90° CD9 y CD99, Conectadores a Compresión Rectos, y Conectadores a Compresión Rectos Tensión, estos se encuentran descritos en la siguiente tabla., ANDERSON CONECTORES, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2608	K3112-21-E/8440	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y costa y autoprotegido normal y costa ; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DC1 - 25-13200-120/240 ,DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F153 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	12-01-2022	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de distribución monofásico tipo poste; normal y costa y autoprotegido normal y costa ; descripción corta: D1-25-13200-120/240; DC1 - 25-13200-120/240 ,DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; modelo F153 (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2609	K3112-21-E/8442	ransformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-300-13200YT/7620-220Y/127; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , K0000-05, EDICIÓN MAYO 2015, Transformadores Trifásicos Tipo Sumergible de 300 kVA y 500 kVA para Distribución Subterránea	12-01-2022	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ransformador trifásico tipo sumergible para distribución subterránea; con y sin cambiador de derivaciones; descripción corta: D3SS-300-13200YT/7620-220Y/127; (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER-2014) , CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2610	K3111-22-E/8415	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO IEQ T-031; ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO IEQ T-032 ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I IEQ T-031; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I IEQ T-032; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II IEQ T-031 Y ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II IEQ T-032 (CFE-D3100-19 2021 ACEITE AISLANTE), D3100-19, EDICIÓN JUNIO 2021, Aceite Aislante	10-01-2022	09-08-2030	INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S. A. DE C. V.	IEQ	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO IEQ T-031; ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO IEQ T-032 ; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I IEQ T-031; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I IEQ T-032; ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II IEQ T-031 Y ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II IEQ T-032 (CFE-D3100-19 2021 ACEITE AISLANTE), IEQ, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2611	K311F-22-E/8475	SWITCH ETHERNET ADMINISTRADO CAPA 2 MODELO SICOM3024P, G0100-25, OCTUBRE 2018, LAN SWITCH CAPA 2 PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	10-02-2022	09-08-2030	KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD	KYLAND	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SWITCH ETHERNET ADMINISTRADO CAPA 2 MODELO SICOM3024P, KYLAND, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2612	K311V-22-E/8463	Transformador de corriente, modelo CA-123 CABEZA D; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int /650 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m s.n.m., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	02-03-2022	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de corriente, modelo CA-123 CABEZA D; tensión nominal del sistema 115 kV; tensión máxima de diseño 123 kV; frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int /650 kV ext; corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito 40 kA – 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE FS=20, 30 VA; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase; nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m s.n.m., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2613	K311V-22-E/8473	Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-170, tensión nominal del sistema 161 kV, tensión máxima de diseño del equipo 170 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 750 int. / 850 ext. kV, frecuencia 60 Hz, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA, altitud de operación mayor a 2500 M.S.N.M; distancia de fuga especifica 31 mm/kV f-f, nivel de contaminación extra alto, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	09-02-2022	09-08-2030	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, modelo UTF-170, tensión nominal del sistema 161 kV, tensión máxima de diseño del equipo 170 kV, tensión de aguante al impulso por rayo 750 int. / 850 ext. kV, frecuencia 60 Hz, clase y carga de exactitud para medición 0.2, 0-100 VA, altitud de operación mayor a 2500 M.S.N.M; distancia de fuga especifica 31 mm/kV f-f, nivel de contaminación extra alto, ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2614	K311P-22-E/8479	ANCLAS C, TIPO C1 Y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	01-03-2022	09-08-2030	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ANCLAS C, TIPO C1 Y C3, MBO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2615	K3112-22-E/8482	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO POSTE NORMAL Y TIPO COSTA , CLASE 15 , MATERIAL NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO Y BOBINAS DE ALUMINO- ALUMINIO, CON Y SIN CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE PASO (±2 X 2,5%) . DESCRIPCIÓN CORTA. CFE D3-30-13200-220Y/127 ,DC3-30-13200-220Y/127, MARCA. CONTINENTAL ELECTRIC, (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), K1000-01, EDICIÓN MAYO 2016, Transformadores de Distribución Tipo Poste	08-03-2022	09-08-2030	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A. DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO TIPO POSTE NORMAL Y TIPO COSTA , CLASE 15 , MATERIAL NÚCLEO DE ACERO AL SILICIO Y BOBINAS DE ALUMINO- ALUMINIO, CON Y SIN CAMBIADOR DE DERIVACIONES DE PASO (±2 X 2,5%) . DESCRIPCIÓN CORTA. CFE D3-30-13200-220Y/127 ,DC3-30-13200-220Y/127, MARCA. CONTINENTAL ELECTRIC, (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), CONTINENTAL ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2616	K311K-22-E/8469	POSTES DE CONCRETO INDICADOS EN EL REVERSO, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	24-02-2025	24-02-2028	SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	POSTES DE CONCRETO INDICADOS EN EL REVERSO, SISTELEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2617	K3111-22-N/8477	Conectador mecánico de cobre familia KVS, NMX-J-383-ANCE-2004, , CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO MECANICO PARA LINEAS AEREAS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.	15-02-2022	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectador mecánico de cobre familia KVS, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2618	K311P-22-E/8491	Medidor de estado sólido, modelo Libra3, clase de medidor 2.5 (20) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2% para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, radio frecuencia, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW No. Certificado NOM: No Aplica., Marca WASION, Fabricado en México, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	26-05-2022	09-08-2030	WASION S DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo Libra3, clase de medidor 2.5 (20) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2% para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 9S, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, radio frecuencia, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW No. Certificado NOM: No Aplica., Marca WASION, Fabricado en México, WASION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2619	K311P-22-E/8492	Medidor de estado sólido, modelo Libra3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2% para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, radio frecuencia, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW No. Certificado NOM: No Aplica., Marca WASION, Fabricado en México, G0000-48, EDICIÓN MAYO 2010, Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos	26-05-2022	09-08-2030	WASION S DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de estado sólido, modelo Libra3, clase de medidor 30(200) A, tensión 120-480 V, 60 Hz, clase de exactitud 0.2% para valores integrados Wh's, VARh's, demanda W's, VAR's y valores instantáneos V, A, VA, W's, VAR's, F.P. y Hz, forma 16S, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, radio frecuencia, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET, para la aplicación de facturación a clientes de media tensión menores de 750 kW No. Certificado NOM: No Aplica., Marca WASION, Fabricado en México, WASION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2620	K3112-22-E/8472	Transformador de potencia inductivo, modelo VEOT-123 , tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 550 kV INT./ EXT., clase y carga exactitud para medición 0.2, 0-100 VA , altitud de instalación hasta 2500 m.s.n.m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; nivel de contaminación: extra alto, aceleración sísmica 0.5g, velocidad de viento 160 km/h, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	04-05-2022	09-08-2030	TRENCH ITALY S.R.L.	TRENCH	ITALIA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencia inductivo, modelo VEOT-123 , tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima de diseño del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 550 kV INT./ EXT., clase y carga exactitud para medición 0.2, 0-100 VA , altitud de instalación hasta 2500 m.s.n.m; distancia de fuga especifica 31 mm/kVf-f; nivel de contaminación: extra alto, aceleración sísmica 0.5g, velocidad de viento 160 km/h, TRENCH, Fabricado en Italia	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2621	K3111-22-E/8478	Conectadores Derivadores Paralelos, 55000-98, ENERO 2020, Conectadores para las Redes Generales de Distribución	18-02-2022	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectadores Derivadores Paralelos, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2622	K3111-22-E/8484	Conectadores para las Redes de Distribución, 55000-98, ENERO 2020, Conectadores para las Redes Generales de Distribución	15-03-2022	09-08-2030	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Conectadores para las Redes de Distribución, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2623	K311P-22-E/8490	GUANTES DE PIEL Y CARNAZA GUANTE DE PIEL CON PUÑO CORTO DE CARNAZA(GUANTE TIPO I); Y GUANTE DE PIEL CON PUÑO LARGO DE CARNAZA Y REFUERZO TIPO PISTOLA EN LA PALMA DEL GUANTE(GUANTE TIPO II), H0000-16 , EDICIÓN AGOSTO 2016, Guantes de Cuero y Carnaza	26-04-2022	09-08-2030	FRANCISCO GONZALO PABLO BECERRA LOPEZ	FRAGOPA	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	GUANTES DE PIEL Y CARNAZA GUANTE DE PIEL CON PUÑO CORTO DE CARNAZA(GUANTE TIPO I); Y GUANTE DE PIEL CON PUÑO LARGO DE CARNAZA Y REFUERZO TIPO PISTOLA EN LA PALMA DEL GUANTE(GUANTE TIPO II), FRAGOPA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2624	K311P-22-E/8496	Equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea, formado por tres transformadores integrados de medición montados en el interior del gabinete, cada transformador esta formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior sintético metalizado, frecuencia de operación 60 Hz, para usarse en sistemas de 23 kV, tensión máxima de diseño 27 kV, NBAI: 125 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m., clase de exactitud y carga del TC: 0.2S, FS ? = 20, 10 VA, clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA, descripción corta CFE: ECMS-3E-23-14400/120-10/5 (R/A), ECMS-3E-23-14400/120-50/5 (R/A), ECMS-3E-23-14400/120-200/5 (R/A),, G0000-90, EDICIÓN AGOSTO 2015, Equipos de Medición en Media Tensión tipo Pedestal para Distribución Subterránea	03-05-2022	09-08-2030	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de medición en media tensión tipo pedestal para distribución subterránea, formado por tres transformadores integrados de medición montados en el interior del gabinete, cada transformador esta formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior sintético metalizado, frecuencia de operación 60 Hz, para usarse en sistemas de 23 kV, tensión máxima de diseño 27 kV, NBAI: 125 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m., clase de exactitud y carga del TC: 0.2S, FS ? = 20, 10 VA, clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA, descripción corta CFE: ECMS-3E-23-14400/120-10/5 (R/A), ECMS-3E-23-14400/120-50/5 (R/A), ECMS-3E-23-14400/120-200/5 (R/A),, EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2625	K311P-22-E/8443	Transformador de Distribución Monofásico tipo Sumergible, Capacidad: 75KV, Tensión: 13200 YT / 7620-240/120 V, Clase 15, NBAI 95KV, Descripción corta: D1SS-75-13200YT/7620-240/120. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER2014)., K0000-19, EDICIÓN AGOSTO 2015, Transformadores Monofásicos Tipo Sumergible Hasta 100 kVA Para Distribución Subterránea	12-05-2022	09-08-2030	TRANSINDUCTO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRASINDUCTO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de Distribución Monofásico tipo Sumergible, Capacidad: 75KV, Tensión: 13200 YT / 7620-240/120 V, Clase 15, NBAI 95KV, Descripción corta: D1SS-75-13200YT/7620-240/120. (Cumple con los valores de la NOM-002-SEDE/ENER2014)., TRASINDUCTO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2626	K311P-22-E/8499	Conductores Múltiples para acometidas y redes de distribución aéreas, con aislamiento de polietileno de alta densidad (PEHD GH), color negro, cable de aluminio duro (AAC-AAC), cable de acero galvanizado - aluminio duro (AAC-ACSR), cable de cobre (Cu-Cu), para un nivel de tensión de 600 Vca, 75°C. , E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	12-05-2022	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores Múltiples para acometidas y redes de distribución aéreas, con aislamiento de polietileno de alta densidad (PEHD GH), color negro, cable de aluminio duro (AAC-AAC), cable de acero galvanizado - aluminio duro (AAC-ACSR), cable de cobre (Cu-Cu), para un nivel de tensión de 600 Vca, 75°C. , CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2627	K311P-22-E/8500	Conductores Múltiples para acometidas y redes de distribución aéreas, con aislamiento de polietileno de alta densidad (PEHD GH), color negro, cable de aluminio duro (AAC-AAC), cable de acero galvanizado - aluminio duro (AAC-ACSR), cable de cobre (Cu-Cu), para un nivel de tensión de 600 Vca, 75°C. , E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	12-05-2022	09-08-2030	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores Múltiples para acometidas y redes de distribución aéreas, con aislamiento de polietileno de alta densidad (PEHD GH), color negro, cable de aluminio duro (AAC-AAC), cable de acero galvanizado - aluminio duro (AAC-ACSR), cable de cobre (Cu-Cu), para un nivel de tensión de 600 Vca, 75°C. , LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2628	K3111-22-E/8501	TAPA Y ARO 84 A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO, 2DI00-38, EDICIÓN JUNIO 2018, Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo	20-05-2022	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TAPA Y ARO 84 A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2629	K311D-22-E/8503	Dado 46 RT y Dado 47 RT, 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, Dados RT	24-05-2022	09-08-2030	PARTALUM, S.A. DE C.V.	PARTALUM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Dado 46 RT y Dado 47 RT, PARTALUM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2630	K311X-22-E/8505	Tubería de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad, tipo S, doble pared, color naranja y negro., DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	31-05-2022	09-08-2030	SALEIKO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	DUCTOPLAS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubería de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad, tipo S, doble pared, color naranja y negro., DUCTOPLAS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2631	K311X-22-E/8506	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón, con masa de la tela (acabado) 250 g/m2 y 300g/m2, telas de mezclilla tipo 1, tipo 2 y tipo 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2. , H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	31-05-2022	09-08-2030	REPRESENTACIONES TEXTILES OSORIO S.A DE C.V.	OL OFFILOOK Y DISEÑO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisa y pantalón para dama y caballero (Modelos: A, B, C, D y E) confeccionados por tela de gabardina tipo B y tipo D 100% algodón, con masa de la tela (acabado) 250 g/m2 y 300g/m2, telas de mezclilla tipo 1, tipo 2 y tipo 8 con masa de la tela (acabado) de 485 g/m2, 420 g/m2 y 265 g/m2. , OL OFFILOOK Y DISEÑO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2632	K3111-22-E/7331	Cable de guarda 7 # 8 A AS, E0000-22, EDICIÓN MARZO 2019, Cables de Guarda	13-02-2024	13-02-2027	TREFILADOS DE NAVARRA, S.A	TREFINASA	ESPAÑA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de guarda 7 # 8 A AS, TREFINASA, Fabricado en España	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2633	K311C-22-E/8511	CRUCETA PTR, CRUCETA PT 200, CRUCETA PV 200, CRUCETA PV 75, CRUCETA PR 200, CRUCETA PT 250. Especificación CFE-2C900-93. Edición septiembre 2020 , 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	07-06-2022	09-08-2030	CORDOVA QUIÑONES ALBERTO	TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CRUCETA PTR, CRUCETA PT 200, CRUCETA PV 200, CRUCETA PV 75, CRUCETA PR 200, CRUCETA PT 250. Especificación CFE-2C900-93. Edición septiembre 2020 , TUBOS Y HERRAJES LAGUNEROS THL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2634	K3111-22-E/8512	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO (TRANSFORMADORES M), ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I (AKRON TRANSFORMER OIL INH I) Y ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II (AKRON TRANSFORMER OIL I) , D3100-19, EDICIÓN JUNIO 2021, Aceite Aislante	10-06-2022	09-08-2030	MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	AKRON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO (TRANSFORMADORES M), ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I (AKRON TRANSFORMER OIL INH I) Y ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II (AKRON TRANSFORMER OIL I) , AKRON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2635	K3112-22-E/8489	BANCOS DE CONEXION SERIE CR1 CORTOCIRCUITABLE Y SERIE NR1 PARA 4 y 6 POLOS 30A 600 VCA., 54000-48, EDICIÓN ENERO 2003, Tablillas de Conexiones	03-06-2022	09-08-2030	EQUIPOS ELECTRICOS CORE, S.A.	CORE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	BANCOS DE CONEXION SERIE CR1 CORTOCIRCUITABLE Y SERIE NR1 PARA 4 y 6 POLOS 30A 600 VCA., CORE, FABRICADO EN MÉXICO	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2636	K3111-22-E/8502	TAPA Y ARO 84 B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	20-05-2022	09-08-2030	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TAPA Y ARO 84 B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA, ECISA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2637	K3111-21-E/8367	Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV, 2C301-15, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV	31-08-2021	09-08-2030	PRODUCTORA S.H.N., S.A. DE C.V.	SHN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 kV a 400 kV, SHN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2638	K311V-22-E/8483	Cables de potencia para 138kV con aislamiento de XLP, para Cable de potencia monopolar formado por conductor de aluminio, con o sin bloqueador, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla sobre el aislamiento extruida, con o sin elementos bloqueadores de agua (cinta semiconductora selladora de agua y cinta bloqueadora de agua), con o sin pantalla metálica de alambre de cobre y/o cinta de cobre helicoidal hélice abierta o cerrada, con o sin cinta de aluminio aplicada longitudinalmente, traslapada y sellada, cubierta de PVC o HDPE con o sin capa de PE semiconductor color negro., E0000-17, EDICIÓN ABRIL 2019, Cables de Potencia para 69 kV a 138 kV con Aislamiento de XLP	23-05-2022	09-08-2030	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de potencia para 138kV con aislamiento de XLP, para Cable de potencia monopolar formado por conductor de aluminio, con o sin bloqueador, con pantalla semiconductora sobre el conductor y aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), pantalla sobre el aislamiento extruida, con o sin elementos bloqueadores de agua (cinta semiconductora selladora de agua y cinta bloqueadora de agua), con o sin pantalla metálica de alambre de cobre y/o cinta de cobre helicoidal hélice abierta o cerrada, con o sin cinta de aluminio aplicada longitudinalmente, traslapada y sellada, cubierta de PVC o HDPE con o sin capa de PE semiconductor color negro., GENERAL CABLE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2639	K311P-24-E/8559	Medidor de energía eléctrica bifásico de estado sólido para suministro en baja tensión, modelo Libra1C V3, 2 Fases, 3 Hilos, 2 Elemento, tensión nominal 120 Vca, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, forma 12S, tipo "S" (socket), clase de exactitud de 0.5; valores integrados de kWh- kvarh, con dispositivo de conexión/desconexión, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, RF, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET., versión del firmware FW1.0 20231219, versión del software MPMS3000 - Factory Libra - 1b V3.1., GWH00-34, AGOSTO 2023, Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con corte y reconexión para suministros en baja tensión	11-04-2024	11-04-2027	WASION S DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de energía eléctrica bifásico de estado sólido para suministro en baja tensión, modelo Libra1C V3, 2 Fases, 3 Hilos, 2 Elemento, tensión nominal 120 Vca, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, forma 12S, tipo "S" (socket), clase de exactitud de 0.5; valores integrados de kWh- kvarh, con dispositivo de conexión/desconexión, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, RF, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET., versión del firmware FW1.0 20231219, versión del software MPMS3000 - Factory Libra - 1b V3.1., WASION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2640	K311P-24-E/8558	Medidor de energía eléctrica monofásico de estado sólido para suministro en baja tensión, modelo Libra1C V3, 1 Fase, 2 Hilos, 1 Elemento, tensión nominal 120 Vca, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, forma 1S, tipo "S" (socket), clase de exactitud de 0.5; valores integrados de kWh- kvarh, con dispositivo de conexión/desconexión, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, RF, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET., versión del firmware: FW1.0 20231219, versión del software: MPMS3000 - Factory Libra - 1b V3.1., GWH00-34, AGOSTO 2023, Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con corte y reconexión para suministros en baja tensión	11-04-2024	11-04-2027	WASION S DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Medidor de energía eléctrica monofásico de estado sólido para suministro en baja tensión, modelo Libra1C V3, 1 Fase, 2 Hilos, 1 Elemento, tensión nominal 120 Vca, corriente nominal 15 A, corriente de clase 100 A, 60 Hz, forma 1S, tipo "S" (socket), clase de exactitud de 0.5; valores integrados de kWh- kvarh, con dispositivo de conexión/desconexión, con puerto digital para módulo de escalamiento de comunicación serial RS-485, RF, NRF, GPRS, PLC o ETHERNET., versión del firmware: FW1.0 20231219, versión del software: MPMS3000 - Factory Libra - 1b V3.1., WASION, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2641	K3112-24-E/8596	SISTEMAS DE CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN PARA CONECTOR CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE DE 15KV Y 25KV. CATÁLOGOS: 15-LFE200, 15-LFE200T,15-LFE200TX, 15-LFE200WXYZ, 25-LFE200, 25-LFE200T,25-LFE200TX, 25-LFE200WXYZ, CHFEF083003, CHFEF083006, CHFEF083008, CHFEF083010, CHFEF083012, CHFEF083018, CHFEF083020, CHFEF083025, CHFEF083030, CHFEF083040, , CHFEF155006, CHFEF155008, CHFEF155010, CHFEF155012, CHFEF155018, CHFEF155020,LFEK-HTH01, LFEK-HTH02, LFEK-HTH03, LFEK-HTH04, LFEK-HTH05, LFEK-HTH06, LFEK-HTH07, LFEK-HTH08, LFEK-HTH09, LFEK-HTH10, LFEK-CPS01, LFEK-CPS02, LFEK-CPS03, LFEK-CPS04, LFEK-CPS05, LFEK-CPS06, LFEK-CPS07, LFEK-CPS08, LFEK-CPS09, LFEK-CPS10, LFEK-CHG01, LFEK-CHG02, LFEK-CHG03, LFEK-CHG04, LFEK-CHG05, LFEK-CHG06, LFEK-CHG07, LFEK-CHG08, LFEK-CHG09, LFEK-CHG10., 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	08-04-2024	08-04-2027	CHARDON TAIWAN CORPORATION	CHARDON GROUP	TAIWÁN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SISTEMAS DE CONECTADORES SEPARABLES AISLADOS DE MEDIA TENSIÓN PARA CONECTOR CODO PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE DE 15KV Y 25KV. CATÁLOGOS: 15-LFE200, 15-LFE200T,15-LFE200TX, 15-LFE200WXYZ, 25-LFE200, 25-LFE200T,25-LFE200TX, 25-LFE200WXYZ, CHFEF083003, CHFEF083006, CHFEF083008, CHFEF083010, CHFEF083012, CHFEF083018, CHFEF083020, CHFEF083025, CHFEF083030, CHFEF083040, , CHFEF155006, CHFEF155008, CHFEF155010, CHFEF155012, CHFEF155018, CHFEF155020,LFEK-HTH01, LFEK-HTH02, LFEK-HTH03, LFEK-HTH04, LFEK-HTH05, LFEK-HTH06, LFEK-HTH07, LFEK-HTH08, LFEK-HTH09, LFEK-HTH10, LFEK-CPS01, LFEK-CPS02, LFEK-CPS03, LFEK-CPS04, LFEK-CPS05, LFEK-CPS06, LFEK-CPS07, LFEK-CPS08, LFEK-CPS09, LFEK-CPS10, LFEK-CHG01, LFEK-CHG02, LFEK-CHG03, LFEK-CHG04, LFEK-CHG05, LFEK-CHG06, LFEK-CHG07, LFEK-CHG08, LFEK-CHG09, LFEK-CHG10., CHARDON GROUP, Fabricado en Taiwan	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2642	OCBN-8606/25	Tableros de servicios propios de corriente directa C.D., especificación CFE V6600-22 edición 1984 mes Julio, Marca SIACC ELECTRO, V6600-22 , , Tableros de Corriente Directa	14-02-2025	14-02-2027	SISTEMAS E INGENIERIA EN AUTOMATIZACION, CONTROL Y COMUNICACION ELECTRO, S. DE R.L. DE C.V.	SIACC ELECTRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tableros de servicios propios de corriente directa C.D., especificación CFE V6600-22 edición 1984 mes Julio, Marca SIACC ELECTRO, SIACC ELECTRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2643	OCBN-8607/25	Tableros de servicios propios de corriente alterna C.A., especificación CFE V6100-23 edición: 1984 mes Junio, V6100-23 , , Tableros de Distribución de 120 VCA Tensión Regulada y No Regulada	14-02-2025	14-02-2027	SISTEMAS E INGENIERIA EN AUTOMATIZACION, CONTROL Y COMUNICACION ELECTRO, S. DE R.L. DE C.V.	SIACC ELECTRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tableros de servicios propios de corriente alterna C.A., especificación CFE V6100-23 edición: 1984 mes Junio, SIACC ELECTRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2644	K311J-23-E/8611	Anclas Cónicas C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	16-11-2023	16-11-2026	PRECOTEC, S.A. DE C.V.	PRECOTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas Cónicas C1 y C3, PRECOTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2645	K311J-23-E/8613	Poste de Concreto Reforzado PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	16-11-2023	16-11-2026	PRECOTEC, S.A. DE C.V.	PRECOTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Poste de Concreto Reforzado PCR 7C-500, PCR 9C-400, PCR 11C-500, PCR 11C-700, PCR 12C-750 y PCR 13C-600, PRECOTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2646	K3111-23-E/8620	ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II , D3100-19, EDICIÓN JUNIO 2021, Aceite Aislante	30-11-2023	30-11-2026	ERGON REFINING, INC.	HYVOLT II	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II , HYVOLT II, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2647	K311P-23-E/8622	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, en Cables de Aluminio (AAC-AAC); de Cobre (CuCu); en Cables de Aluminio/ACSR (AAC- ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: DGDK 3479 BK A DOW, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	24-11-2023	24-11-2026	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, en Cables de Aluminio (AAC-AAC); de Cobre (CuCu); en Cables de Aluminio/ACSR (AAC- ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: DGDK 3479 BK A DOW, LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2648	K311P-23-E/8621	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, en Cables de Aluminio (AAC-AAC); de Cobre (CuCu); en Cables de Aluminio/ACSR (AAC- ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: DGDK 3479 BK A DOW, E0000-09, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75 °C	24-11-2023	24-11-2026	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductores múltiples para distribución aérea, para instalaciones hasta 600 V, 75 °C, en Cables de Aluminio (AAC-AAC); de Cobre (CuCu); en Cables de Aluminio/ACSR (AAC- ACSR), con aislamiento de polietileno de alta densidad: DGDK 3479 BK A DOW, CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2649	K3111-23-E/8623	SOPORTE PARA AISLADOR SPA, 2S300-35, EDICIÓN AGOSTO 2011, Soporte para Aislador	11-12-2023	11-12-2026	OLMOS OLMOS ENRIQUE	MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOPORTE PARA AISLADOR SPA, MIH ENRIQUE OLMOS OLMOS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2650	K311V-23-E/8446	Transformador integrado de medida, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int./650 kV ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	20-12-2023	20-12-2026	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int./650 kV ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2651	K311V-23-E/8628	Transformador integrado de medida, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int./ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-13 , EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0,6 kV a 400 kV	19-12-2023	19-12-2026	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int./ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2652	K311V-23-E/8465	Transformador integrado de medida, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int./650 kV ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	20-12-2023	20-12-2026	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KA-123, tensión nominal del sistema 115 kV, tensión máxima del equipo 123 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 550 kV int./650 kV ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga específica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación mayor a 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2653	K311V-23-E/8629	Transformador integrado de medida, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int./ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	21-12-2023	21-12-2026	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. de C.V.	ARTECHE	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador integrado de medida, modelo KA-245, tensión nominal del sistema 230 kV, tensión máxima del equipo 245 kV, frecuencia 60 Hz; tensión de aguante al impulso por rayo 1050 kV int./ext. Para el TC, corriente térmica permanente nominal 120% de la corriente nominal; corriente térmica de corto circuito hasta 40 kA 1 s; clase y carga nominal de exactitud para medición 0.2S/0.2RE 30 VA FS<=20; clase y carga nominal de exactitud para protección 10P20 100 VA. Para el TPI, clase de exactitud 0.2, carga nominal para medición 0-100 VA (50-50 VA simultáneos). Distancia de fuga especifica 31 mm/kV fase a fase, nivel de contaminación extra alto, altitud de operación hasta 2500 m, coeficiente de aceleración horizontal máximo de hasta 0.5g, velocidad de viento máxima de 160 km/h, con caja metálica de aleación de aluminio para protección de salidas secundarias, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO., ARTECHE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2654	K311V-23-E/8619	Grapas de Aluminio Recta: RAL 8, Grapas de Aluminio Tipo Pistola: PAL 4, PAL 8, PAL 13 Y PAL 19; Grapas de Aluminio de Suspensión: SAL 6, SAL13 SAL23, CAL 4-336 Y SAL 32. Descripción complementaria al inverso del documento, 2C500-68, EDICIÓN NOVIEMBRE 2012, Grapas de Aluminio para Suspensión y Remate	16-01-2024	16-01-2027	INDUSTRIAS VOLFRE, S.A DE C.V.	PROEESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Grapas de Aluminio Recta: RAL 8, Grapas de Aluminio Tipo Pistola: PAL 4, PAL 8, PAL 13 Y PAL 19; Grapas de Aluminio de Suspensión: SAL 6, SAL13 SAL23, CAL 4-336 Y SAL 32. Descripción complementaria al inverso del documento, PROEESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2655	K311V-23-E/8618	Dado RT, 2DI00-29, EDICIÓN FEBRERO 2007, Dados RT	16-01-2024	16-01-2027	INDUSTRIAS VOLFRE, S.A DE C.V.	PROEESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Dado RT, PROEESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2656	K311C-23-E/8630	Anclas C-3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	03-01-2024	03-01-2027	ETC POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.	PYDESA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas C-3, PYDESA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2657	K311F-24-E/8632	Reles auxiliares series: D-(D, D-V, D-R.D-R4, D-BR4, D-BV, D-8), BD-(BD, BD-BDV, BD-D), KDN-(KDN, KDN-D), TRD4-(TRD4-1DA, TRD4-4DA)., GR94X-99, EDICIÓN FEBRERO 2001, Relevadores Auxiliares	19-01-2024	19-01-2027	WABTEC NETHERLANDS, B.V.	RMS MORS SMITT	PAISES BAJOS	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Reles auxiliares series: D-(D, D-V, D-R.D-R4, D-BR4, D-BV, D-8), BD-(BD, BD-BDV, BD-D), KDN-(KDN, KDN-D), TRD4-(TRD4-1DA, TRD4-4DA)., RMS MORS SMITT, FABRICADO EN PAÍSES BAJOS	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2658	K3112-24-E/8444	Transformador reductor para servicios propios y auxiliares SOPVT-145, monofásico de 120 kVA, Tensión nominal del equipo 115 kV hasta 138 kV, tensión máxima de diseño 145 kV, tensión nominal primaria fase-tierra 69 kV hasta 80.5 kV, tensión nominal secundaria (2 secundarios de potencia) 127-127 V, 139-139V hasta 277-277V, Tensión nominal de aguante al impulso por rayo INT/EXT 550/650 kV., K0000-26 , EDICIÓN JUNIO 2012, Transformadores Reductores para Servicios Propios y Auxiliares	30-01-2024	30-01-2027	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador reductor para servicios propios y auxiliares SOPVT-145, monofásico de 120 kVA, Tensión nominal del equipo 115 kV hasta 138 kV, tensión máxima de diseño 145 kV, tensión nominal primaria fase-tierra 69 kV hasta 80.5 kV, tensión nominal secundaria (2 secundarios de potencia) 127-127 V, 139-139V hasta 277-277V, Tensión nominal de aguante al impulso por rayo INT/EXT 550/650 kV., SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2659	OCBNN-8625/24	SOLERA MAGNETO DOBLE FORMANEL 114" X 204" (MW 18 - C) SOLERA MAGNETO DOBLE AMIDANEL 114" X 289" (MW 36 - C) SOLERA CU ADC, NEMA PAPEL 0.080" X 0.410" (MW 33 - C), Especificación propia del fabricante, NEMA MW-1000-2020, ANSI NEMA MW 1000	02-02-2024	02-02-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	SOLERA MAGNETO DOBLE FORMANEL 114" X 204" (MW 18 - C) SOLERA MAGNETO DOBLE AMIDANEL 114" X 289" (MW 36 - C) SOLERA CU ADC, NEMA PAPEL 0.080" X 0.410" (MW 33 - C), CONDUMEX, FABRICADO EN MEXICO	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2660	OCBNN-8624/24	ALAMBRE CU DOBLE UNIVERSANEL 18 AWG (MW 15 - C, MW 35 - C, MW 73 - C), Ficha del fabricante, NEMA MW-1000-2020, ANSI NEMA MW-1000	02-02-2024	02-02-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	ALAMBRE CU DOBLE UNIVERSANEL 18 AWG (MW 15 - C, MW 35 - C, MW 73 - C), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2661	K3112-24-E/8634	Cable ACSR/AS 1113 Bluejay, E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	01-02-2024	01-02-2027	JIANGSU HENGTONG ELECTRIC POWER CABLE SPECIAL WIRE CO., LTD	HENGTONG	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable ACSR/AS 1113 Bluejay, HENGTONG, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2662	K311P-24-E/8615	Anclas C1 y C3, 2A400-10, EDICIÓN AGOSTO 2019, Anclas C	12-03-2024	12-03-2027	MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DE QUERÉTARO S.A. DE C.V.	MELQRO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Anclas C1 y C3, MELQRO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2663	K311P-24-N/7193	Cable óptico dieléctrico autosoportado denominado ODAS (ADSS) con hasta 72 fibras ópticas, cumplimiento a la NMX-I-213-NYCE-2009, para las siguientes presentaciones: ODAS capacidad hasta 7 kN (ADSS 70) con cubierta de polietileno; y ODAS capacidad hasta 14 kN (ADSS E0) con cubierta resistente a la erosión eléctrica, NMX-I-213-NYCE-2019, 2019, Telecomunicaciones – Cables – Cable óptico dieléctrico para uso aéreo autosoportado (ODAS) – Especificaciones y métodos de prueba.	15-02-2024	15-02-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CX CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable óptico dieléctrico autosoportado denominado ODAS (ADSS) con hasta 72 fibras ópticas, cumplimiento a la NMX-I-213-NYCE-2009, para las siguientes presentaciones: ODAS capacidad hasta 7 kN (ADSS 70) con cubierta de polietileno; y ODAS capacidad hasta 14 kN (ADSS E0) con cubierta resistente a la erosión eléctrica, CX CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2664	K311X-24-E/8633	Interruptor de potencia en vacío, tipo SDV7 15 kV, 1,250 / 2,000 A, 25 kA, 110 kV de NBAI, 3F, 3H, 60 Hz cubriendo la clasificación IEC S2-E2-M2-C1, descripciones cortas: -INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-25; -INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-25; -INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-25; -INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-25. El producto es manufacturado de acuerdo con la especificación CFE V5100-15, EDICIÓN JUNIO 2021., V5100-15, EDICIÓN JUNIO 2021, Interruptores de Potencia para Media Tensión de 15 kV a 38 kV	08-05-2024	08-05-2027	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en vacío, tipo SDV7 15 kV, 1,250 / 2,000 A, 25 kA, 110 kV de NBAI, 3F, 3H, 60 Hz cubriendo la clasificación IEC S2-E2-M2-C1, descripciones cortas: -INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-25; -INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-25; -INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-25; -INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-25. El producto es manufacturado de acuerdo con la especificación CFE V5100-15, EDICIÓN JUNIO 2021., SIEMENS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2665	K311P-24-E/8640	Postes de Concreto Reforzado de Sección Octagonal tipo Normal, descripción corta de CFE: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	27-02-2024	27-02-2027	POSTES Y REGISTROS DE CONCRETO HAC, S.A. DE C.V.	POSTES Y REGISTROS DE CONCRETO HAC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Postes de Concreto Reforzado de Sección Octagonal tipo Normal, descripción corta de CFE: PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750 y PCR 13-600, POSTES Y REGISTROS DE CONCRETO HAC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2666	K3111-24-E/8641	ACEITES DE TURBINAS TIPO III: AKRON TURBINE OIL L 32 AKRON TURBINE OIL L 46 , D2100-18, EDICIÓN MAYO 2021, Aceite Lubricante para Turbinas	12-03-2024	12-03-2027	MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.	AKRON	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	ACEITES DE TURBINAS TIPO III: AKRON TURBINE OIL L 32 AKRON TURBINE OIL L 46 , AKRON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2667	K3112-24-E/8644	Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-22SE-12SN3A, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo "S" (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1N.ESD, GWH00-34, AGOSTO 2023, Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con corte y reconexión para suministros en baja tensión	10-04-2024	10-04-2027	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A.P.I. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-22SE-12SN3A, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo "S" (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1N.ESD, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2668	K3112-24-E/8643	Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-22SE-12SN3, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo "S" (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1N.ESD, GWH00-34, AGOSTO 2023, Medidores electrónicos monofásicos y bifásicos con corte y reconexión para suministros en baja tensión	10-04-2024	10-04-2027	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A.P.I. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Medidor electrónico bifásico para suministro en baja tensión, modelo CP-22SE-12SN3, Bidireccional, autocontenido, forma 12S, tipo "S" (socket), tensión nominal 120 V, corriente nominal 15 A, clase de medidor 100 A, 60 Hz, 2 circuitos de corriente, 3 hilos, 2 elementos, clase de exactitud 0.5, valores integrados de kWh energía activa entregada, recibida y total y kvarh energía reactiva por cuadrante, con dispositivo de corte y reconexión. Versión de Firmware: 3.4.R.6.37.MSE1N.ESD, MIAL METERING SYSTEMS, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2669	K311D-24-E/8646	Cruceta PR-200, Cruceta PT-200, Cruceta PT-250, Cruceta PV-200, Cruceta PV-75, Cruceta PV-250, Cruceta RV-200, Cruceta PT-300., 2C900-93, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Crucetas PTR	25-04-2024	25-04-2027	PERFILES LM, S.A DE C.V.	Perfiles LM	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cruceta PR-200, Cruceta PT-200, Cruceta PT-250, Cruceta PV-200, Cruceta PV-75, Cruceta PV-250, Cruceta RV-200, Cruceta PT-300., Perfiles LM, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2670	K311P-24-E/8650	Modulo de Control y Adquisición de Datos Modelo SEL-2240, G0000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas	10-05-2024	10-05-2027	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Modulo de Control y Adquisición de Datos Modelo SEL-2240, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2671	K311P-24-E/8651	Servidor SCADA modelo SEL-RTAC, G0000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas	10-05-2024	10-05-2027	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SEL	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Servidor SCADA modelo SEL-RTAC, SEL, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2672	K311P-24-E/8653	Restaurador trifásico formada por una Unidad de Interrupción de 15.5 kV, 800 A, 110 kV de NBAI, 16,000 A de Capacidad Interruptiva, Medio de extinción de arco eléctrico en vacío, Aislamiento Interno combinación sólido más aire, Aislamiento Externo combinación solido más polimérico, tipo poste, modelo WE-CHZ-15.5/800-16, para un nivel de contaminación medio y alto, para instalarse en poste, Marca WASION, con Control y comunicaciones microprocesado, Modelo WSDT-8000-X, utilizando un DEI Marca WASION, WSDT-8000-X, firmware L050_DT8000X01.10_M001, DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE RPM- 110- 15,5- 560-8000, RPM- 110- 15,5- 560-12000 MARCA WASION, MANUFACTURADO EN MÉXICO., VH000-11, EDICIÓN JUNIO 2022, Restauradores	07-06-2024	07-06-2027	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Restaurador trifásico formada por una Unidad de Interrupción de 15.5 kV, 800 A, 110 kV de NBAI, 16,000 A de Capacidad Interruptiva, Medio de extinción de arco eléctrico en vacío, Aislamiento Interno combinación sólido más aire, Aislamiento Externo combinación solido más polimérico, tipo poste, modelo WE-CHZ-15.5/800-16, para un nivel de contaminación medio y alto, para instalarse en poste, Marca WASION, con Control y comunicaciones microprocesado, Modelo WSDT-8000-X, utilizando un DEI Marca WASION, WSDT-8000-X, firmware L050_DT8000X01.10_M001, DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE RPM- 110- 15,5- 560-8000, RPM- 110- 15,5- 560-12000 MARCA WASION, MANUFACTURADO EN MÉXICO., WASION, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2673	K311P-24-E/8654	Restaurador trifásico formada por una Unidad de Interrupción de 27 kV, 800 A, 150 kV de NBAI, 16,000 A de Capacidad Interruptiva, Medio de extinción de arco eléctrico de vacío, Aislamiento Interno combinación sólido más aire, Aislamiento Externo combinación solido más polimérico, tipo poste, modelo WE-CHZ-27/800-16 para un nivel de contaminación medio y alto. Marca WASION, con Control y comunicaciones microprocesado Modelo WSDT-8000-X, utilizando un DEI Marca WASION, WSDT-8000-X, firmware L050_DT8000X01.10_M001,DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE, RPM- 125- 27- 560-8000, RPM- 125- 27- 560-12000, RPM- 150- 27- 560-8000, RPM- 150- 27- 560-12000, MARCA WASION, MANUFACTURADO EN MÉXICO., VH000-11, EDICIÓN JUNIO 2022, Restauradores	07-06-2024	07-06-2027	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Restaurador trifásico formada por una Unidad de Interrupción de 27 kV, 800 A, 150 kV de NBAI, 16,000 A de Capacidad Interruptiva, Medio de extinción de arco eléctrico de vacío, Aislamiento Interno combinación sólido más aire, Aislamiento Externo combinación solido más polimérico, tipo poste, modelo WE-CHZ-27/800-16 para un nivel de contaminación medio y alto. Marca WASION, con Control y comunicaciones microprocesado Modelo WSDT-8000-X, utilizando un DEI Marca WASION, WSDT-8000-X, firmware L050_DT8000X01.10_M001,DESCRIPCIÓN CORTA DE CFE, RPM- 125- 27- 560-8000, RPM- 125- 27- 560-12000, RPM- 150- 27- 560-8000, RPM- 150- 27- 560-12000, MARCA WASION, MANUFACTURADO EN MÉXICO., WASION, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2674	K311D-24-E/8655	Conductor desnudo de alta temeperatura y baja flecha ACCC/TW HAWK 611 kcmil., E0000-36, EDICIÓN ABRIL 2019, Conductores de alta temperatura para tensiones de 69 kV hasta 400kV	14-06-2024	14-06-2027	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor desnudo de alta temeperatura y baja flecha ACCC/TW HAWK 611 kcmil., VIAKON, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2675	K311P-24-E/8660	Transformador de potencial inductivo, TP-13.8-8400/120-0.2-50VA-110kV, modelo JDZW1-20GZ, tensión nominal de sistema 13.8 kV, tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV, nivel de Contaminación extra alto, Altura de operación: hasta 2500 m.s.n.m. , VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	03-07-2024	03-07-2027	DALIAN HUAYI ELECTRIC POWER ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.	WASION	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, TP-13.8-8400/120-0.2-50VA-110kV, modelo JDZW1-20GZ, tensión nominal de sistema 13.8 kV, tensión máxima del equipo 15 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 110 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal de 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV, nivel de Contaminación extra alto, Altura de operación: hasta 2500 m.s.n.m. , WASION, FABRICADO EN CHINA	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2676	K311J-24-E/8658	POSTE DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA GRADO 60 (PCR GR60 7-500, PCR GR60 9-600, PCR GR60 11-700, PCR GR60 12-750 Y PCR GR60 13-600), J6200-03, EDICIÓN ENERO 2016, Postes de Concreto	01-07-2024	01-07-2027	PRECOTEC, S.A. DE C.V.	PRECOTEC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	POSTE DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA GRADO 60 (PCR GR60 7-500, PCR GR60 9-600, PCR GR60 11-700, PCR GR60 12-750 Y PCR GR60 13-600), PRECOTEC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2677	K311P-24-E/8659	Transformador de potencial inductivo, TP-23-14400/120-0.2-50VA-150kV, modelo JDZW1-20Z tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV, nivel de Contaminación extra alto, Altura de operación: hasta 2500 m.s.n.m. , VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	08-07-2024	08-07-2027	DALIAN HUAYI ELECTRIC POWER ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.	WASION	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Transformador de potencial inductivo, TP-23-14400/120-0.2-50VA-150kV, modelo JDZW1-20Z tensión nominal del sistema 23 kV, tensión máxima del equipo 25.8 kV, frecuencia 60 Hz, NBAI 150 kV, clase de exactitud 0.2, carga nominal 50 VA; distancia de fuga especifica 31 mm/kV, nivel de Contaminación extra alto, Altura de operación: hasta 2500 m.s.n.m. , WASION, FABRICADO EN CHINA	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2678	K311D-24-E/3509	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado , E1000-12, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Acero Galvanizado (ACSR)	22-07-2024	22-07-2027	KOBREX, S.A. DE C.V.	KOBREX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable de aluminio con cableado concéntrico y núcleo de acero galvanizado , KOBREX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2679	K3112-24-E/5805	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 168FLRH-WX, 168DRG. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles. (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	07-08-2024	07-08-2027	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectores separables aislados de media tensión, de frente muerto de 15 kV, 200 A, para operar con carga y accesorios catálogos: 168FLRH-WX, 168DRG. Esta constancia no ampara adaptadores de tierra, codos portafusibles, codos apartarrayos y fusibles. (W es el tamaño del adaptador del cable y X es el tamaño del contacto), ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2680	K3111-24-N/452	Conectadores empalme de cobre electrolítico tipo compresión, familias YDS, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	23-07-2024	23-07-2027	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores empalme de cobre electrolítico tipo compresión, familias YDS, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2681	K3111-24-E/6393	Aceite Lubricante para Turbinas (BARDAHL TURBINE OIL PLUS ISO VG 32): Tipo I, Tipo II y Tipo III (Aceite Premium) , D2100-18, EDICIÓN MAYO 2021, Aceite Lubricante para Turbinas	08-08-2024	08-08-2027	BARDAHL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BARDAHL	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Aceite Lubricante para Turbinas (BARDAHL TURBINE OIL PLUS ISO VG 32): Tipo I, Tipo II y Tipo III (Aceite Premium) , BARDAHL, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2682	K3112-24-E/6998	Adaptador de cable para conexión a tierra, modelos 21MA-X donde X es el diámetro del cable, 200ECS-GX-2 donde X es el diámetro del cable, 55000-99, EDICIÓN AGOSTO 2011, Sistemas de Conectadores Separables Aislados de Media Tensión	20-08-2024	20-08-2027	ABB INSTALLATION PRODUCTS, INC.	ELASTIMOLD	EUA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Adaptador de cable para conexión a tierra, modelos 21MA-X donde X es el diámetro del cable, 200ECS-GX-2 donde X es el diámetro del cable, ELASTIMOLD, Fabricado en Estados Unidos de América	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2683	OCBN-8339/24	Cables de acero galvanizado ARG-B; AG6 6.35 mm (1/2"), AG8 7.93 mm (5/16") y AG9 9.52 mm (3/8"), A3300-06, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables de Acero Galvanizado	06-08-2024	06-08-2027	DEACERO, S.A.P.I. DE C.V.	DE CERO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables de acero galvanizado ARG-B; AG6 6.35 mm (1/2"), AG8 7.93 mm (5/16") y AG9 9.52 mm (3/8"), DE CERO, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2684	K3111-24-N/6992	Conectadores tipo cuña de cobre, NMX-J-170-ANCE-2002, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2002, CONECTADORES-CONECTADORES DE TIPO COMPRESIÓN PARA LÍNEAS AÉREAS - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	24-07-2024	24-07-2027	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conectadores tipo cuña de cobre, BURNDY, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2685	K3112-24-N/1319	CUCHILLA TETRAPOLAR DE PUESTA A TIERRA DE OPERACIÓN EN GRUPO MANUAL CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO, TENSIÓN NOMINAL 15/25 KV, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO 25.8 KV, NBAI 150 KV, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE CORTA DURACIÓN 25 KA RCM 1 SEGUNDO, MODELO KET420-220M, IEC 62271-102-2022, EDICIÓN 2022, HIGH-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR - PART 102: ALTERNATING CURRENT DISCONNECTORS AND EARTHING SWITCHES	27-08-2024	27-08-2027	KONNEKT, S.A. DE C.V.	KONNEKT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	CUCHILLA TETRAPOLAR DE PUESTA A TIERRA DE OPERACIÓN EN GRUPO MANUAL CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO, TENSIÓN NOMINAL 15/25 KV, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO 25.8 KV, NBAI 150 KV, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE CORTA DURACIÓN 25 KA RCM 1 SEGUNDO, MODELO KET420-220M, KONNEKT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2686	K3111-24-E/8663	Guantes de Hule para usos dieléctricos Categoría R, para trabajos en línea viva; Clases: 0, 1, 2, 3 y 4; En longitudes: 11” (280 mm); 14” (360 mm); 16” (410 mm) y 18” (460 mm). En estilos: recto, acampanado, con ribete, Colores: Negro, Rojo; bicolor Negro Rojo y Negro Amarillo. Tallas: 7, 8, 8½ (8H), 9, 9½ (9H), 10, 10½ (10H), 11, 11½ (11H), 12 , 8H351-04, EDICIÓN AGOSTO 2023, Guantes de Hule para Usos Dieléctricos	27-08-2024	27-08-2027	YOTSUGI Co., Ltd.	YOTSUGI	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guantes de Hule para usos dieléctricos Categoría R, para trabajos en línea viva; Clases: 0, 1, 2, 3 y 4; En longitudes: 11” (280 mm); 14” (360 mm); 16” (410 mm) y 18” (460 mm). En estilos: recto, acampanado, con ribete, Colores: Negro, Rojo; bicolor Negro Rojo y Negro Amarillo. Tallas: 7, 8, 8½ (8H), 9, 9½ (9H), 10, 10½ (10H), 11, 11½ (11H), 12 , YOTSUGI, Fabricado en Japón	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2687	K311P-24-E/5877	TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO PARA BANQUETA, 2DI00-39, EDICIÓN JULIO 2018, Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta	26-08-2024	26-08-2027	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INPOCE	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO PARA BANQUETA, INPOCE, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2688	K311P-24-E/8661	Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Está formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados en el interior del gabinete, cada transformador está formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior tipo sintético metalizado, frecuencia de 60 Hz, para usarse en sistemas de 13.8 kV, tensión máxima de diseño 15.5 kV, NBAI 95 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m. Clase de exactitud y carga del TC: 0.2 S, FS<=20, 5 VA, Clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA. Descripción corta CFE: ECMS-3E-13.8-8400/120-10/5 (R/A), ECMS-3E-13.8-8400/120-50/5 (R/A), ECMS-3E-13.8-8400/120-200/5 (R/A), G0000-90, EDICIÓN AGOSTO 2015, Equipos de Medición en Media Tensión tipo Pedestal para Distribución Subterránea	09-07-2024	09-07-2027	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Está formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados en el interior del gabinete, cada transformador está formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior tipo sintético metalizado, frecuencia de 60 Hz, para usarse en sistemas de 13.8 kV, tensión máxima de diseño 15.5 kV, NBAI 95 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m. Clase de exactitud y carga del TC: 0.2 S, FS<=20, 5 VA, Clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA. Descripción corta CFE: ECMS-3E-13.8-8400/120-10/5 (R/A), ECMS-3E-13.8-8400/120-50/5 (R/A), ECMS-3E-13.8-8400/120-200/5 (R/A), EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2689	K311P-24-E/8662	Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Está formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados en el interior del gabinete, cada transformador está formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior tipo sintético metalizado, frecuencia de 60 Hz, para usarse en sistemas con tensión nominal de 34.5 kV, tensión máximas de diseño 38 kV, NBAI 170 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m. Clase de exactitud y carga del TC: 0.2 S, FS<=20, 15 VA, Clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA. Descripción corta CFE: ECMS-3E-34.5-20125/115-10/5 (R/A), ECMS-3E-34.5-20125/115-50/5 (R/A), ECMS-3E-34.5-20125/115-200/5 (R/A), G0000-90, EDICIÓN AGOSTO 2015, Equipos de Medición en Media Tensión tipo Pedestal para Distribución Subterránea	09-07-2024	09-07-2027	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Equipo de Medición Para Media Tensión Tipo Pedestal Para Distribución Subterránea. Está formado por tres Transformadores Integrados de Medición montados en el interior del gabinete, cada transformador está formado por un TPI y un TC construidos en una sola pieza, servicio interior, aislamiento interior tipo seco, aislamiento exterior tipo sintético metalizado, frecuencia de 60 Hz, para usarse en sistemas con tensión nominal de 34.5 kV, tensión máximas de diseño 38 kV, NBAI 170 kV, altitud de operación 2500 m.s.n.m. Clase de exactitud y carga del TC: 0.2 S, FS<=20, 15 VA, Clase de exactitud y carga para el TP: 0.2, 50 VA. Descripción corta CFE: ECMS-3E-34.5-20125/115-10/5 (R/A), ECMS-3E-34.5-20125/115-50/5 (R/A), ECMS-3E-34.5-20125/115-200/5 (R/A), EPRECSA-CHUANGYIN, Manufacturado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2690	K3111-24-E/8657	Chamarras - Especificaciones y Métodos De Prueba Chamarras para dama y caballero fabricadas en mezclilla, loneta y piel. Los modelos y materiales de fabricación se encuentran descritos en la siguiente tabla:, H1000-05, EDICIÓN ABRIL 2016, Chamarras - Especificaciones y Métodos de Prueba	12-09-2024	12-09-2027	FENIGIA ZEFER, S.A DE C.V.	FENIGIA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Chamarras - Especificaciones y Métodos De Prueba Chamarras para dama y caballero fabricadas en mezclilla, loneta y piel. Los modelos y materiales de fabricación se encuentran descritos en la siguiente tabla:, FENIGIA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2691	K3111-24-E/8649	Camisola y Pantalón Los modelos y telas se encuentran descritos en la siguiente tabla:, H1000-02, EDICIÓN AGOSTO 2017, Camisola y Pantalón	12-09-2024	12-09-2027	FENIGIA ZEFER, S.A DE C.V.	FENIGIA ZEFER	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Camisola y Pantalón Los modelos y telas se encuentran descritos en la siguiente tabla:, FENIGIA ZEFER, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2692	K3111-24-E/7118	Guardacabo G3. catálogo: GG-3, 2DI00-14, EDICIÓN JULIO 2018, Guardacabo G3	27-09-2024	27-09-2027	FG MANUFACTURING SERVICES, S DE R.L. DE C.V.	Valmact	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Guardacabo G3. catálogo: GG-3, Valmact, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2693	K3111-24-E/8664	Mangas (de hule y sus accesorios para usos Dieléctricos) de material aislante clases 2, 3 y 4 en las tallas chica, mediana, grande y extra grande en los estilos recto y curvo con las propiedades de las categorías "A" resistente al ácido y "H" resistente al aceite para trabajos en linea viva, H1000-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Mangas de Hule y sus Accesorios para Usos Dieléctricos	10-10-2024	10-10-2027	YOTSUGI Co., Ltd.	YOTSUGI	JAPÓN	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Mangas (de hule y sus accesorios para usos Dieléctricos) de material aislante clases 2, 3 y 4 en las tallas chica, mediana, grande y extra grande en los estilos recto y curvo con las propiedades de las categorías "A" resistente al ácido y "H" resistente al aceite para trabajos en linea viva, YOTSUGI, Fabricado en Japón	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2694	K3112-24-N/8665	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCALAT]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-011-2021., NMX-J-142-1-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES-CABLES DE ENERGÍA CON PANTALLA METÁLICA, AISLADOS CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA O A BASE DE ETILENO-PROPILENO-PARTE 1: PARA TENSIONES DE 5 kV A 35 kV-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.	08-11-2024	08-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCALAT]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-011-2021., LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2695	K3112-24-N/8666	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCANEL]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-010-2021., NMX-J-142-1-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES-CABLES DE ENERGÍA CON PANTALLA METÁLICA, AISLADOS CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA O A BASE DE ETILENO-PROPILENO-PARTE 1: PARA TENSIONES DE 5 kV A 35 kV-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.	08-11-2024	08-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCANEL]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-010-2021., CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2696	K3112-24-N/8667	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCANEL]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-008-2021., NMX-J-142-1-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES-CABLES DE ENERGÍA CON PANTALLA METÁLICA, AISLADOS CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA O A BASE DE ETILENO-PROPILENO-PARTE 1: PARA TENSIONES DE 5 kV A 35 kV-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.	08-11-2024	08-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCANEL]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-008-2021., CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2697	K3112-24-N/8668	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCALAT]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-009-2021. , NMX-J-142-1-ANCE-2019, EDICIÓN 2019, CONDUCTORES-CABLES DE ENERGÍA CON PANTALLA METÁLICA, AISLADOS CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA O A BASE DE ETILENO-PROPILENO-PARTE 1: PARA TENSIONES DE 5 kV A 35 kV-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.	08-11-2024	08-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cables Monoconductores de Aluminio y Cobre [VULCALAT]. Tensiones Nominales de 5 kV a 35 kV. Tipo de Aislamiento: Polietileno de Cadena Cruzada Retardante a las Arborescencias (XLP-RA). Niveles de Aislamiento: 100 % y 133%. Material de la Cubierta Termoplástica: PVC o PVC-LS o PeAD o PeBDL. Con o Sin Elementos Bloqueadores de Agua. Pantalla Electrostática Alambres de Cobre (12 x 22AWG). Sin resistencia a la propagación de la flama. Sin resistencia a la intemperie. Ficha técnica: FT-009-2021. , LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2698	K3112-24-E/8671	Cable Econel semiaislado para líneas aéreas conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal , (Ficha Técnica FT-001-2020), E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	13-11-2024	13-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable Econel semiaislado para líneas aéreas conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal , (Ficha Técnica FT-001-2020), CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2699	K3112-24-E/8670	Cable Ecolat semiailado para líneas aéreas ,conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal (Ficha Técnica FT-007-2021) , E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	13-11-2024	13-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable Ecolat semiailado para líneas aéreas ,conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal (Ficha Técnica FT-007-2021) , LATINCASA, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2700	K3112-24-E/8669	Cable Econel semiaislado para líneas aéreas ,conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal (Ficha Técnica FT-006-2021) , E0000-29, EDICIÓN SEPTIEMBRE 2020, Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 kV a 38 kV	13-11-2024	13-11-2027	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Cable Econel semiaislado para líneas aéreas ,conductor de Aluminio (AAC) o Aluminio con Refuerzo de Acero (ACSR) o Cobre (Cu), con Pantalla Semiconductora Extruida Sobre el Conductor y Aislamiento-Cubierta de Polietileno de Cadena Cruzada (XLP) Color Negro, Resistente a las Descargas Superficiales (Carbonización), Abrasión e Intemperie, Nivel de Tensión de 15 kV y hasta 170,45 mm2 de sección transversal (Ficha Técnica FT-006-2021) , CONDUMEX, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2701	CEP-00003-2024	Aisladores Sintéticos Tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV 52100-65 EDICIÓN: Marzo 2019 MARCA: EPRECSA-CYG MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: 13SHL45EA, 23SHL45EA Y 34SHL45EA	05-12-2024	05-12-2027	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CYG	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
13SHL45EA, 23SHL45EA Y 34SHL45EA	AISLADORES SINTÉTICOS TIPO SUSPENSIÓN DE HULE SILICÓN, PARA SISTEMAS CON TENSIONES NOMINALES DE 13.8 KV, 23 KV, 34.5 KV, HERRAJE HORQUILLA-LENGÜETA DE ACERO FORJADO GALVANIZADO, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ALTA Y MUY ALTA, CAPACIDAD DE CARGA MECÁNICA ESPECIFICADA DE 45KN, CON DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE: 13SHL45DA; 13SHL45EA, 23SHL45DA; 23SHL45EA Y 34SHL45DA; 34SHL45EA. MARCA EPRECSA-CYG, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	13SHL45DA; 13SHL45EA, 23SHL45DA; 23SHL45EA Y 34SHL45DA; 34SHL45EA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2702	CEP-00004-2024	Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos G0000-48 EDICIÓN: Mayo 2010 MARCA: VOLTAJELATIN FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: KL28VL28	07-12-2024	06-12-2027	VOLTAJELATIN, S. DE R.L. DE C.V.	VOLTAJELATIN	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
KL28	MEDIDOR DE ESTADO SÓLIDO, MARCA VOLTAJELATIN, MODELO VLS300A, FORMA 16S, CLASE DE MEDIDOR 30(200) A, TENSIÓN 120-480 V, 60 HZ, PARA VALORES INTEGRADOS WH, VARH, DEMANDA W, VAR Y VALORES INSTANTÁNEOS V, A, VA, W, VAR Y HZ, CLASE DE EXACTITUD 0.2, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN, PARA FACTURACIÓN A CLIENTES DE MEDIA TENSIÓN MENORES DE 750 KW, FABRICADO EN MÉXICO	MES 30-3F-4H-3E-120 A 480-Y/D-S-KWH-KWKVARH-KL28
VL28	MEDIDOR DE ESTADO SÓLIDO, MARCA VOLTAJELATIN, MODELO VLS300, FORMA 9S, CLASE DE MEDIDOR 2.5 (20) A, TENSIÓN 120-480 V, 60 HZ, PARA VALORES INTEGRADOS WH, VARH, DEMANDA W, VAR Y VALORES INSTANTÁNEOS V, A, VA, W, VAR Y HZ, CLASE DE EXACTITUD 0.2, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN, PARA FACTURACIÓN A CLIENTES DE MEDIA TENSIÓN MENORES DE 750 KW, FABRICADO EN MÉXICO	MES 2.5-3F-4H-3E-120 A 480-Y/D-S-KWH-KWKVARH-VL28

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2703	CEP-00005-2024	Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual V4200-25 EDICIÓN: Mayo2018 MARCA: WASION FABRICADO CHINA PRODUCTOS: WE-CSP-125-1-15-630WE-CSP-150-1-25.8-630WE-CSP-200-1-38-630	10-12-2024	10-12-2027	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
WE-CSP-125-1-15-630	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR, NIVEL DE TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DEL AISLAMIENTO 125, PARA SISTEMAS DE TENSION NOMINAL DE 15 KV MARCA WASION	CSP-125-1-15-630
WE-CSP-150-1-25.8-630	"CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR, NIVEL DE TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DEL AISLAMIENTO 150, PARA SISTEMAS DE TENSION NOMINAL DE 25.8 KV MARCA WASION"	CSP-150-1-25.8-630
WE-CSP-200-1-38-630	"CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR, NIVEL DE TENSION DE AGUANTE AL IMPULSE POR RAYO DEL AISLAMIENTO 200, PARA SISTEMAS DE TENSION NOMINAL DE 38 KV MARCA WASION"	CSP-200-1-38-630

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2704	K311C-24-E/8412	Primario inorgánico de cinc autocurante base solvente CFE-P11, Primario fosfato de cinc alquidal óxido CFE-P23, Primario epoxi-amina de altos solidos CFE-P34, Acabado epoxi-poliamida CFE-A2, Primario látex base agua antiflama CFE-P29, Primario alquitrán de hulla epóxico CFE-P7. , D8500-02, EDICIÓN ABRIL 2024, Recubrimientos Anticorrosivos	20-11-2024	20-11-2027	CHAMPION COAT PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	VIGAR CHAMPION COAT	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Primario inorgánico de cinc autocurante base solvente CFE-P11, Primario fosfato de cinc alquidal óxido CFE-P23, Primario epoxi-amina de altos solidos CFE-P34, Acabado epoxi-poliamida CFE-A2, Primario látex base agua antiflama CFE-P29, Primario alquitrán de hulla epóxico CFE-P7. , VIGAR CHAMPION COAT, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2705	K311P-24-E/8672	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, color rojo o naranja, tipo s, diámetros de 100, 250, 300 mm y bobinas de tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, color rojo o naranja, tipo s, diámetro 100 mm., DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	04-12-2024	04-12-2027	TODODREN, S.A DE C.V.	TODODREN	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, color rojo o naranja, tipo s, diámetros de 100, 250, 300 mm y bobinas de tubos de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo, color rojo o naranja, tipo s, diámetro 100 mm., TODODREN, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2706	K3111-24-E/8652	-Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 32 mm diámetro nominal, color naranja. -Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 50 mm diámetro nominal, color naranja. -Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 100 mm diámetro nominal, color naranja., DF110-23, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo.	28-11-2024	28-11-2027	MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES, S.A DE C.V.	wavin	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	-Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 32 mm diámetro nominal, color naranja. -Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 50 mm diámetro nominal, color naranja. -Tubería de Polietileno lisa de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo Tipo II RD-17 de 100 mm diámetro nominal, color naranja., wavin, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2707	CEP-00007-2025	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: KM-36R	20-01-2025	20-01-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
KM-36R	TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA	TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIDA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2708	CEP-00006-2025	Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV VE100-29 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: KM-36R	20-01-2025	20-01-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
KM-36R	TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDICION	KM-36R

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2709	CEP-00008-2025	Dados RT 2DI00-29 EDICIÓN: Febrero 2007 MARCA: PLP FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 2D1C0P7000	27-01-2025	27-01-2028	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PLP	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2D1C0P7000	DADO 47 RT	DADO 47 RT

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2710	CEP-00009-2025	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo DF110-23 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: PT CORR FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-01-2025	30-01-2028	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PT CORR	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
5EBSC1T915	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S PARED SENCILLA 38 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 103 M	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, CORRUGADO TIPO "S" PARED SENCILLA EN DIÁMETRO DE 38 MM
5EBSC1T913	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S PARED SENCILLA 32 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 103 M	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, CORRUGADO TIPO "S" PARED SENCILLA EN DIÁMETRO DE 32 MM
5ETSC2T12G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 300 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, CORRUGADO TIPO "S" DOBLE PARED EN DIÁMETRO DE 300 MM
5ETSC2T12N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 300 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS, CORRUGADO TIPO "S" DOBLE PARED EN DIÁMETRO DE 300 MM

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2711	CEP-00010-2025	Aisladores Soporte Tipo Columna 52810-32 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: WASION FABRICADO CHINA PRODUCTOS: WE-CP8-125-IIWE-CP8-150-IIWE-CP8-200-II	04-02-2025	04-02-2028	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
WE-CP8-125-II	AISLADOR SOPORTE TIPO COLUMNA DE PORCELANA, RESISTENCIA MECÁNICA A LA FLEXION DE 8 KN, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DE 125 KV, DISTANCIA MINIMA DE FUGA DE 388 MM, MARCA WASION	CP8-125-II
WE-CP8-150-II	AISLADOR SOPORTE TIPO COLUMNA DE PORCELANA, RESISTENCIA MECÁNICA A LA FLEXION DE 8 KN, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DE 150 KV, DISTANCIA MINIMA DE FUGA DE 675 MM, MARCA WASION	CP8-150-II
WE-CP8-200-II	AISLADOR SOPORTE TIPO COLUMNA DE PORCELANA, RESISTENCIA MECÁNICA A LA FLEXION DE 8 KN, TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DE 200 KV, DISTANCIA MINIMA DE FUGA DE 950 MM, MARCA WASION	CP8-200-II

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2712	OCBN-1250/25	Muretes de Medición, Registros de Baja y Media Tensión, Base para Transformador., DCCSSUBT, ENERO 2015, Construcción de Sistemas Subterráneos	13-01-2025	13-01-2027	VOLT DISTRIBUIDORA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	VOLT ELECTRIC	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Muretes de Medición, Registros de Baja y Media Tensión, Base para Transformador., VOLT ELECTRIC, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2713	K311P-25-N/958	Terminal monopolar contráctil en frío clase 1A de la familia TFT/TFTE, para clase de tensión de 15 hasta 35 kV de uso interior (G/J) o exterior (SG/SJ). Con tecnología de matriz de óxido de zinc para control de esfuerzos eléctricos, mastique sellador contra la penetración longitudinal de agua y/o humedad en la parte superior e inferior de la terminal, un cuerpo exterior de hule silicón hidrofóbico y resistente al "TRACKING", para cable con aislamiento extruido (XLPE/EPR) con pantalla de hilos o cintas de cobre, NMX-J-199-ANCE-2020, EDICIÓN 2020, TERMINALES-TERMINALES PARA CABLE AISLADO CON PANTALLA DE 2,5 KV HASTA 115 KV, EN CORRIENTE ALTERNA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA	15-01-2025	15-01-2028	TYCO ELECTRONICS TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	TE Connectivity	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Terminal monopolar contráctil en frío clase 1A de la familia TFT/TFTE, para clase de tensión de 15 hasta 35 kV de uso interior (G/J) o exterior (SG/SJ). Con tecnología de matriz de óxido de zinc para control de esfuerzos eléctricos, mastique sellador contra la penetración longitudinal de agua y/o humedad en la parte superior e inferior de la terminal, un cuerpo exterior de hule silicón hidrofóbico y resistente al "TRACKING", para cable con aislamiento extruido (XLPE/EPR) con pantalla de hilos o cintas de cobre, TE Connectivity, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2714	K311P-25-N/1387	Empalme monopolar CSJA, tipo contráctil en frío de hule silicón, clase de tensión de 15 a 35 kV, con cuerpo que integra pantalla semiconductora sobre conductor de hule de silicón conductivo, aislamiento de hule silicón, pantalla semiconductora sobre aislamiento de hule silicón conductivo, pantalla metálica a base de malla de cobre estañado y cubierta exterior aislante de hule silicón, para cable con aislamiento extruido, (XLPE/EPR) pantalla metálica de alambres de Cu, de cintas de Cu, de soleras de Cu, pantalla corrugada y pantalla tipo UNISHIELD, además incluye mastique sellador contra la penetración de longitudinal de agua y/o humedad, NMX-J-158-ANCE-2021 , JULIO 2021, EMPALMES PARA CABLES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN DE 5 kV HASTA 115 kV ESPECIFICACIONES	14-01-2025	14-01-2028	TYCO ELECTRONICS TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	TE Connectivity	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Empalme monopolar CSJA, tipo contráctil en frío de hule silicón, clase de tensión de 15 a 35 kV, con cuerpo que integra pantalla semiconductora sobre conductor de hule de silicón conductivo, aislamiento de hule silicón, pantalla semiconductora sobre aislamiento de hule silicón conductivo, pantalla metálica a base de malla de cobre estañado y cubierta exterior aislante de hule silicón, para cable con aislamiento extruido, (XLPE/EPR) pantalla metálica de alambres de Cu, de cintas de Cu, de soleras de Cu, pantalla corrugada y pantalla tipo UNISHIELD, además incluye mastique sellador contra la penetración de longitudinal de agua y/o humedad, TE Connectivity, Fabricado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2715	OCBNN-00011-2025	INTEGRACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES CCIGAOA-SUP-393/2024 EDICIÓN: 2024-05-20T06:00:00.000Z MARCA: BARDAHL FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 52007045176001	19-02-2025	19-02-2027	BARDAHL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BARDAHL	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
5200704	BARDAHL MAROIL NAVAL SYSTEM OIL SAE 30	N/A
5176001	BARDAHL MAROIL NAVAL SYSTEM OIL SAE 40	N/A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2716	K3112-25-E/8676	Conductor desnudo ACSR/AS 1113 KCMIL Bluejay, E1000-18, EDICIÓN NOVIEMBRE 2020, Cable de Aluminio con Cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS)	11-02-2025	11-02-2028	CHONGQING TAISHAN CABLE CO., LTD	TISENSE	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Conductor desnudo ACSR/AS 1113 KCMIL Bluejay, TISENSE, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2717	K311P-25-E/8673	Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas, equipos SEL 3555 y/o Eaton SMP 4260,, G0000-74, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas	29-01-2025	29-01-2028	SISTEMAS E INGENIERIA EN AUTOMATIZACION, CONTROL Y COMUNICACION ELECTRO, S. DE R.L. DE C.V.	SIACC ELECTRO	MÉXICO	Migrada

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
	Unidad Terminal Remota para Subestaciones Eléctricas, equipos SEL 3555 y/o Eaton SMP 4260,, SIACC ELECTRO, Integrado en México	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2718	CEP-00013-2025	Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Redes de Distribución VA410-43 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: WASION FABRICADO CHINA PRODUCTOS: WE-ADOM-C-12WE-ADOM-C-21WE-ADOM-C-30	24-03-2025	24-03-2028	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	CHINA	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
WE-ADOM-C-12	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 12 KV DESCRIPCION CORTA ADOM-C-12	ADOM-C-12
WE-ADOM-C-21	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 21 KV DESCRIPCION CORTA ADOM-C-21	ADOM-C-21
WE-ADOM-C-30	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 30 KV DESCRIPCION CORTA ADOM-C-30	ADOM-C-30

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2719	OCBN-00014-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 56, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2025	25-03-2027	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
12197	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTB1	CFE-RBTB1
352528	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTB2	CFE-RBTB2
350490	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA1	CFE-RBTA1
638111	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA2	CFE-RBTA2
12198	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB3	CFE-RMTB3
38037	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB4	CFE-RMTB4
638115	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTA3	CFE-RMTA3
638114	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTA4	CFE-RMTA4
269191	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB4-TC	CFE-RMTB4-TC
601268	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB7	CFE-RMTB7
A.1	BASE PARA TRANSFORMADOR BTMRMTB3	CFE-BTMRMTB3
B.1	BASE PARA TRANSFORMADOR BTTRMTB4	CFE-BTTRMTB4
C.1	BASE PARA SECCIONADOR BSRMTB	CFE-BSRMTB
538216	BASE PARA TRANSFORMADOR BTMRR5	CFE-BTMRR5
12007	BASE PARA TRANSFORMADOR BTTRR6	CFE-BTTRR6
D.1	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT300B	CFE-BT300B
D.2	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT500B	CFE-BT500B
D.3	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT300A	CFE-BT300A
D.4	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT500A	CFE-BT500A
209527	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BTMS13BR	CFE-BTMS13BR
D.6	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BTMS13BC	CFE-BTMS13BC
D.7	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BTMS34B	CFE-BTMS34B
D.8	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BTTH225B	CFE-BTTH225B
C1	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTBP	CFE-PVMTBP
C2	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTBX	CFE-PVMTBX
C3	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTBT	CFE-PVMTBT
C4	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTBL	CFE-PVMTBL
C5	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTBX-TC	CFE-PVMTBX-TC
C6	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTAP	CFE-PVMTAP
C7	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTAX	CFE-PVMTAX
C8	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTAT	CFE-PVMTAT
C9	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN PVMTAL	CFE-PVMTAL
C10	MURETE PARA SERVICIO MONOFASICO TIPO 2 EN BAJA TENSIÓN EM-BT112	CFE EM-BT112
C11	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN MDMT2/2	CFE-MDMT2/2
C12	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN MDMT6/2	CFE-MDMT6/2
C13	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN MDMT6/6	CFE-MDMT6/6
B.1.1	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PVATX	CFE-TN-PVATX
625820	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PVATP	CFE-TN-PVATP
B.1.3	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PVATE	CFE-TN-PVATE
B.1.4	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PVATL	CFE-TN-PVATL
B.1.5	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PVATT	CFE-TN-PVATT
B11	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TNFMAR-PVATX	CFE-TNFMAR-PVATX
B12	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TNFMAR-PVATP	CFE-TNFMAR-PVATP
B13	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TNFMAR-PVATE	CFE-TNFMAR-PVATE

B14	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TNFMAR-PVATL	CFE-TNFMAR-PVATL
B15	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TNFMAR-PVATT	CFE-TNFMAR-PVATT
B16	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TN-PVATP-115	CFE-TN-PVATP-115
B17	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TNFMAR-PVATP-115	CFE-TNFMAR-PVATP-115
D1	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTABP	CFE-TNFMA-PVMTABP
D2	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTABX	CFE-TNFMA-PVMTABX
D3	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTABT	CFE-TNFMA-PVMTABT
D4	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTABL	CFE-TNFMA-PVMTABL
D5	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTAAP	CFE-TNFMA-PVMTAAP
D6	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTAAX	CFE-TNFMA-PVMTAAX
D7	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTAAT	CFE-TNFMA-PVMTAAT
D8	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PVMTAAL	CFE-TNFMA-PVMTAAL

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2720	CEP-00017-2025	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: AC3SM075DIA	26-03-2025	26-03-2028	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AC3SM075DIA	TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL	D1SP-75-13200YT/7620-240/120.DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120, D1SPCA-75-13200YT/7620-240/120, DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2721	CEP-00016-2025	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: AC3SM100DIA	26-03-2025	26-03-2028	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AC3SM100DIA	TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL	D1SP-100-13200YT/7620-240/120,DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120, D1SPCA-100-13200YT/7620-240/120 , DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2722	CEP-00015-2025	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: CONTINENTAL ELECTRIC FABRICADO MEXICO \nPRODUCTOS: AC3SM075H1A	26-03-2025	26-03-2028	MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC, S.A DE C.V.	CONTINENTAL ELECTRIC	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AC3SM075H1A	TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL	D1SP-75-22860YT/13200-240/120, DTM1SP-75-22860YT/13200-240/120, D1SPCA-75-22860YT/13200-240/120, DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2723	CEP-00020-2025	Crucetas A 2C900-18 EDICIÓN: Julio 2013 MARCA: VALMACT MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: A4RA4EA3T200	27-03-2025	27-03-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
A4R	CRUCETA A4R	CRUCETA A4R
A4E	CRUCETA A4E	CRUCETA A4E
A3T200	CRUCETA A3T200	CRUCETA A3T 200

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2724	CEP-00019-2025	Protector para Retenida R1 2P600-43 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: VALMACT MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: PR1-V	27-03-2025	27-03-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PR1-V	PROTECTOR DE RETENIDA R1	PROTECTOR PARA RETENIDA R1

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2725	CEP-00018-2025	Soporte para Aislador 2S300-35 EDICIÓN: Agosto 2011 MARCA: VALMACT MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: SPA	27-03-2025	27-03-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SPA	SOPORTE PARA AISLADOR	SOPORTE SPA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2726	CEP-00012-2025	Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV VE100-29 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: UTF-170	21-02-2025	21-02-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
UTF-170	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, MODELO UTF-170, TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA 161 KV, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO DEL EQUIPO 170 KV, FRECUENCIA 60 HZ, TENSIÓN DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 750 KV INT./850 KV EXT., CLASE Y CARGA EXACTITUD PARA MEDICIÓN 0.2, 0-100 VA , ALTITUD DE OPERACIÓN MAYOR A 2500 M; DISTANCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DE FUGA 31 MM/KV FASE A FASE; NIVEL DE CONTAMINACIÓN: EXTRA ALTO, COEFICIENTE DE ACELERACIÓN HORIZONTAL MÁXIMO DE HASTA 0.5G, VELOCIDAD DE VIENTO MÁXIMA DE 160 KM/H, CON CAJA METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE SALIDAS SECUNDARIAS.	UTF-170

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2727	CEP-00021-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: PCR-9-400PCR-12-750PCR-13-600	02-04-2025	02-04-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-9-400	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-9-400, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016. CCP 350/21	POSTE DE CONCRETO PCR-9-400
PCR-12-750	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-12-750, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016. CCP 350/21	POSTE DE CONCRETO PCR-12-750
PCR-13-600	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-13-600, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016. CCP 350/21	POSTE DE CONCRETO PCR-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2728	K3112-25-E/8674	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO TENSION NOMINAL 115 kV, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 123 kV, FRECUENCIA 60 HZ,CLASE DE EXACTITUD 0.2, INTERVALO DE CARGAS 0-100 VA, ALTITUD DE INSTALACION HASTA 2500, NBAI INTERNO Y EXTERNO 550 KV , CAJA DE CONEXION DE ALUMINIO ,DISTANCIA DE FUGA ESPECIFICA 31 mm/kV MODELO JDCF-126, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	21-02-2025	21-02-2028	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO TENSION NOMINAL 115 kV, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 123 kV, FRECUENCIA 60 HZ,CLASE DE EXACTITUD 0.2, INTERVALO DE CARGAS 0-100 VA, ALTITUD DE INSTALACION HASTA 2500, NBAI INTERNO Y EXTERNO 550 KV , CAJA DE CONEXION DE ALUMINIO ,DISTANCIA DE FUGA ESPECIFICA 31 mm/kV MODELO JDCF-126, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2729	CEP-00026-2025	Anillo para Poste de Concreto 2DI00-03 EDICIÓN: Febrero 2007 MARCA: VALMACT MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: A178A152	03-04-2025	03-04-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
A178	ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO A178	ANILLO 178
A152	ANILLO PARA POSTE DE CONCRETO A152	ANILLO152

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2730	CEP-00025-2025	Soporte Angular V 2S000-54 EDICIÓN: Febrero 2007 MARCA: VALMACT FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: SAV	03-04-2025	03-04-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SAV	SOPORTE ANGULAR V	SOPORTE ANGULAR V

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2731	CEP-00027-2025	Calzado de Protección H1000-22 EDICIÓN: Junio 2016 MARCA: DURAMAX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 84, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-04-2025	04-04-2028	CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V.	DURAMAX	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
1327 TGA A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1327 TGA B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1327 TGA C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1327 TCF A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1327 TCF B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1327 TCF C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPD, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1527 TGA A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1527 TGA B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1527 TGA C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1527 TCF A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1527 TCF B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
1527 TCF C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO CHOCLO, CHOCLO CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 80 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO B, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TGA A I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

2340 TGA B I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TGA C I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TCF A I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TCF B I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TCF C I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TGA A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TGA B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TGA C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TCF A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TCF B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2340 TCF C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPD, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TGA A I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TGA B I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

2540 TGA C I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TCF A I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TCF B I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TCF C I	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TGA A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TGA B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TGA C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TCF A II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TCF B II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
2540 TCF C II	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI, BORCEGUI CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 140 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TGA A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TGA B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPDC, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TGA C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

434 TCF A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TCF B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TCF C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TGA A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TGA B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TGA C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TCF A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TCF B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
434 TCF C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPD, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TGA A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TGA B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DEPU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TGA C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TCF A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TCF B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

454 TCF C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TGA A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TGA B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TGA C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TCF A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TCF B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
454 TCF C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA, BOTA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 210 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TGA A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TGA B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TGA C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TCF A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TCF B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TCF C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

9328 TGA A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TGA B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TGA C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TCF A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TCF B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9328 TCF C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPD, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPD-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TGA A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TGA B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TGA C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TCF A I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TCF B I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TCF C I-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO I Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TGA A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

9528 TGA B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TGA C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR NEGRA, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TCF A II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO A, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TCF B II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO B, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).
9528 TCF C II-III	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTA VIBORERA, BOTA VIBORERA CPC/CPI CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, 360 MM DE ALTURA, DE CUERO GANADO VACUNO, FLOR ENTERA COLOR CAFÉ, SIN RIBETE, CON BULLÓN TIPO II Y III, SUELA Y TACÓN TIPO 2 (INYECTADO DIRECTO AL CORTE DE PU CON PISO DE HULE ACRILONITRILO), CON PLANTA TIPO C, CON FORRO TIPO C, CHALECOS TIPO A O B, JARETA DE JALAR TIPO I O II, EN LAS TALLAS 25 AL 32.	CPC, CPI-(250 AL 320, INCLUYEN NÚMEROS MEDIOS Y ENTEROS).

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2732	CEP-00023-2025	Pernos de Ojo PO 2P200-40 EDICIÓN: Mayo 2011 MARCA: VALMACT MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: P1POP2PO	03-04-2025	03-04-2028	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
P1PO	PERNOS DE OJO PO	PERNO DE OJO 1PO
P2PO	PERNOS DE OJO PO	PERNO DE OJO 2PO

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2733	CEP-00022-2025	Conductores -Cables Control-Especificaciones NMX-J-300-ANCE-2020 EDICIÓN: Octubre 2020 MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 626, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	03-04-2025	03-04-2028	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MEXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
F-20-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X20 AWG 600V	2X20
F-20-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X20 AWG 600V	3X20
F-20-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X20 AWG 600V	4X20
F-20-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X20 AWG 600V	5X20
F-20-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X20 AWG 600V	6X20
F-20-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X20 AWG 600V	7X20
F-20-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X20 AWG 600V	8X20
F-20-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X20 AWG 600V	9X20
F-20-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X20 AWG 600V	10X20
F-20-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X20 AWG 600V	11X20
F-20-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X20 AWG 600V	12X20
F-20-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X20 AWG 600V	13X20
F-20-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X20 AWG 600V	14X20
F-20-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X20 AWG 600V	15X20
F-20-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X20 AWG 600V	16X20
F-20-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X20 AWG 600V	17X20
F-20-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X20 AWG 600V	18X20
F-20-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X20 AWG 600V	19X20
F-20-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X20 AWG 600V	20X20
F-20-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X20 AWG 600V	21X20
F-20-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X20 AWG 600V	22X20
F-20-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X20 AWG 600V	23X20
F-20-CU-P-24H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X20 AWG 600V	24X20
F-20-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X20 AWG 600V	25X20
F-20-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X20 AWG 600V	26X20
F-20-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X20 AWG 600V	27X20
F-20-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X20 AWG 600V	28X20
F-20-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X20 AWG 600V	29X20
F-20-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X20 AWG 600V	30X20
F-20-CU-P-31H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X20 AWG 600V	31X20
F-20-CU-P-32H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X20 AWG 600V	32X20
F-20-CU-P-33H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X20 AWG 600V	33X20
F-20-CU-P-34H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X20 AWG 600V	34X20
F-20-CU-P-35H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X20 AWG 600V	35X20
F-20-CU-P-36H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X20 AWG 600V	36X20
F-20-CU-P-37H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X20 AWG 600V	37X20
F-20-CU-P-38H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X20 AWG 600V	38X20
F-20-CU-P-39H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X20 AWG 600V	39X20
F-20-CU-P-40H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X20 AWG 600V	40X20
F-20-CU-P-41H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X20 AWG 600V	41X20
F-20-CU-P-42H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X20 AWG 600V	42X20
F-20-CU-P-43H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X20 AWG 600V	43X20
F-20-CU-P-44H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X20 AWG 600V	44X20
F-20-CU-P-45H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X20 AWG 600V	45X20

F-20-CU-P-46H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X20 AWG 600V	46X20
F-20-CU-P-47H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X20 AWG 600V	47X20
F-20-CU-P-48H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X20 AWG 600V	48X20
F-20-CU-P-49H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X20 AWG 600V	49X20
F-20-CU-P-50H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X20 AWG 600V	50X20
F-20-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X20 AWG 600V	2X20
F-20-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X20 AWG 600V	3X20
F-20-CU-P-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X20 AWG 600V	4X20
F-20-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X20 AWG 600V	5X20
F-20-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X20 AWG 600V	6X20
F-20-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X20 AWG 600V	7X20
F-20-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X20 AWG 600V	8X20
F-20-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X20 AWG 600V	9X20
F-20-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X20 AWG 600V	10X20
F-20-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X20 AWG 600V	11X20
F-20-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X20 AWG 600V	12X20
F-20-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X20 AWG 600V	13X20
F-20-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X20 AWG 600V	14X20
F-20-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X20 AWG 600V	15X20
F-20-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X20 AWG 600V	16X20
F-20-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X20 AWG 600V	17X20
F-20-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X20 AWG 600V	18X20
F-20-CU-P-19H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X20 AWG 600V	19X20
F-20-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X20 AWG 600V	20X20
F-20-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X20 AWG 600V	21X20
F-20-CU-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X20 AWG 600V	22X20
F-20-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X20 AWG 600V	23X20
F-20-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X20 AWG 600V	24X20
F-20-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X20 AWG 600V	25X20
F-20-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X20 AWG 600V	26X20
F-20-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X20 AWG 600V	27X20
F-20-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X20 AWG 600V	28X20
F-20-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X20 AWG 600V	29X20
F-20-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X20 AWG 600V	30X20
F-20-CU-P-31H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 31X20 AWG 600V	31X20
F-20-CU-P-32H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 32X20 AWG 600V	32X20
F-20-CU-P-33H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 33X20 AWG 600V	33X20
F-20-CU-P-34H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 34X20 AWG 600V	34X20
F-20-CU-P-35H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 35X20 AWG 600V	35X20
F-20-CU-P-36H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 36X20 AWG 600V	36X20
F-20-CU-P-37H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 37X20 AWG 600V	37X20
F20-CU-P-38H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 38X20 AWG 600V	38X20
F-20-CU-P-39H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X20 AWG 600V	39X20
F-20-CU-P-40H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X20 AWG 600V	40X20
F-20-CU-P-41H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 41X20 AWG 600V	41X20
F-20-CU-P-42H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 42X20 AWG 600V	42X20

F-20-CU-P-43H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 43X20 AWG 600V	43X20
F-20-CU-P-44H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 44X20 AWG 600V	44X20
F-20-CU-P-45H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 45X20 AWG 600V	45X20
F-20-CU-P-46H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 46X20 AWG 600V	46X20
F-20-CU-P-47H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 47X20 AWG 600V	47X20
F-20-CU-P-48H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 48X20 AWG 600V	48X20
F-20-CU-P-49H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 49X20 AWG 600V	49X20
F-20-CU-P-50H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 50X20 AWG 600V	50X20
F-18-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X18 AWG 600V	2X18
F-18-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X18 AWG 600V	3X18
F-18-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X18 AWG 600V	4X18
F-18-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X18 AWG 600V	5X18
F18-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X18 AWG 600V	5X18
F-18-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X18 AWG 600V	6X18
F-18-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X18 AWG 600V	7X18
F-18-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X18 AWG 600V	8X18
F-18-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X18 AWG 600V	9X18
F-18-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X18 AWG 600V	10X18
F-18-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X18 AWG 600V	11X18
F-18-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X18 AWG 600V	12X18
F-18-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X18 AWG 600V	13X18
F18-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X18 AWG 600V	14X18
F-18-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X18 AWG 600V	15X18
F18-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X18 AWG 600V	16X18
F-18-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X18 AWG 600V	17X18
F-18-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X18 AWG 600V	18X18
F-18-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X18 AWG 600V	19X18
F-18-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X18 AWG 600V	20X18
F-18-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X18 AWG 600V	21X18
F-18-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X18 AWG 600V	22X18
F-18-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X18 AWG 600V	23X18
F-18-CU-P-24H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X18 AWG 600V	24X18
F-18-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X18 AWG 600V	25X18
F-18-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X18 AWG 600V	26X18
F-18-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X18 AWG 600V	27X18
F-18-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X18 AWG 600V	28X18
F-18-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X18 AWG 600V	29X18
F-18-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X18 AWG 600V	30X18
F-18-CU-P-31H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X18 AWG 600V	31X18
F-18-CU-P-32H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X18 AWG 600V	32X18
F-18-CU-P-33H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X18 AWG 600V	33X18
F-18-CU-P-34H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X18 AWG 600V	34X18
F-18-CU-P-35H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X18 AWG 600V	35X18
F-18-CU-P-36H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X18 AWG 600V	36X18
F-18-CU-P-37H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X18 AWG 600V	37X18
F-18-CU-P-38H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X18 AWG 600V	38X18

F-18-CU-P-39H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X18 AWG 600V	39X18
F-18-CU-P-40H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X18 AWG 600V	40X18
F-18-CU-P-41H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X18 AWG 600V	41X18
F-18-CU-P-42H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X18 AWG 600V	41X18
F-18-CU-P-43H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X18 AWG 600V	43X18
F-18-CU-P-44H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X18 AWG 600V	44X18
F-18-CU-P-45H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X18 AWG 600V	45X18
F-18-CU-P-46H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X18 AWG 600V	46X18
F-18-CU-P-47H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X18 AWG 600V	47X18
F-18-CU-P-48H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X18 AWG 600V	48X18
F-18-CU-P-49H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X18 AWG 600V	49X18
F-18-CU-P-50H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X18 AWG 600V	50X18
F-18-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X18 AWG 600V	2X18
F-18-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X18 AWG 600V	3X18
F-18-CU-P-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X18 AWG 600V	4X18
F-18-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X18 AWG 600V	5X18
F-18-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X18 AWG 600V	6X18
F-18-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X18 AWG 600V	7X18
F18-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X18 AWG 600V	8X18
F-18-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X18 AWG 600V	9X18
F-18-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X18 AWG 600V	10X18
F-18-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X18 AWG 600V	11X18
F-18-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X18 AWG 600V	12X18
F-18-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X18 AWG 600V	13X18
F-18-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X18 AWG 600V	14X18
F-18-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X18 AWG 600V	15X18
F-18-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X18 AWG 600V	16X18
F-18-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X18 AWG 600V	17X18
F-18-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X18 AWG 600V	18X18
F18-CU-P-19H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X18 AWG 600V	19X18
F-18-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X18 AWG 600V	20X18
F-18-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X18 AWG 600V	21X18
F-18-CU-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X18 AWG 600V	22X18
F-18-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X18 AWG 600V	23X18
F-18-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X18 AWG 600V	24X18
F-18-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X18 AWG 600V	25X18
F-18-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X18 AWG 600V	26X18
F-18-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X18 AWG 600V	27X18
F-18-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X18 AWG 600V	28X18
F-18-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X18 AWG 600V	29X18
F-18-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X18 AWG 600V	30X18
F-18-CU-P-31H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 31X18 AWG 600V	31X18
F-18-CU-P-32H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 32X18 AWG 600V	32X18
F-18-CU-P-33H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 33X18 AWG 600V	33X18
F-18-CU-P-34H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 34X18 AWG 600V	34X18
F-18-CU-P-35H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 35X18 AWG 600V	35X18

F-18-CU-P-36H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 36X18 AWG 600V	36X18
F-18-CU-P-37H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 37X18 AWG 600V	37X18
F-18-CU-P-38H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 38X18 AWG 600V	38X18
F-18-CU-P-39H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X18 AWG 600V	39X18
F-18-CU-P-40H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X18 AWG 600V	40X18
F-18-CU-P-41H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 41X18 AWG 600V	41X18
F-18-CU-P-42H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 42X18 AWG 600V	42X18
F-18-CU-P-43H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 43X18 AWG 600V	43X18
F-18-CU-P-44H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 44X18 AWG 600V	44X18
F-18-CU-P-45H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 45X18 AWG 600V	45X18
F-18-CU-P-46H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 46X18 AWG 600V	46X18
F-18-CU-P-47H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 47X18 AWG 600V	47X19
F-18-CU-P-48H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 48X18 AWG 600V	48X18
F-18-CU-P-49H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 49X18 AWG 600V	49X18
F-18-CU-P-50H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 50X18 AWG 600V	50X18
F-16-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X16 AWG 600V	2X16
F-16-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X16 AWG 600V	3X16
F-16-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X16 AWG 600V	4X16
F-16-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X16 AWG 600V	5X16
F-16-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X16 AWG 600V	6X16
F-16-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X16 AWG 600V	7X16
F-16-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X16 AWG 600V	8X16
F-16-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X16 AWG 600V	9X16
F-16-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X16 AWG 600V	10X16
F-16-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X16 AWG 600V	11X16
F-16-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X16 AWG 600V	12X16
F-16-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X16 AWG 600V	13X16
F-16-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X16 AWG 600V	14X16
F-16-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X16 AWG 600V	15X16
F-16-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X16 AWG 600V	16X16
F-16-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X16 AWG 600V	17X16
F-16-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X16 AWG 600V	18X16
F-16-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X16 AWG 600V	19X16
F-16-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X16 AWG 600V	20X16
F-16-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X16 AWG 600V	21X16
F-16-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X16 AWG 600V	22X16
F-16-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X16 AWG 600V	23X16
F-16-CU-P-24-H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X16 AWG 600V	24X16
F-16-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X16 AWG 600V	25X16
F-16-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X16 AWG 600V	26X16
F-16-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X16 AWG 600V	27X16
F-16-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X16 AWG 600V	28X16
F-16-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X16 AWG 600V	29X16
F-16-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X16 AWG 600V	30X16
F-16-CU-P-31H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X16 AWG 600V	31X16
F-16-CU-P-32H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X16 AWG 600V	32X16

F-16-CU-P-33H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X16 AWG 600V	33X16
F-16-CU-P-34H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X16 AWG 600V	34X16
F-16-CU-P-35H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X16 AWG 600V	35X16
F-16-CU-P-36H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X16 AWG 600V	36X16
F-16-CU-P-37H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X16 AWG 600V	37X16
F-16-CU-P-38H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X16 AWG 600V	38X16
F-16-CU-P-39H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X16 AWG 600V	39X16
F-16-CU-P-40H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X16 AWG 600V	40X16
F-16-CU-P-41H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X16 AWG 600V	41X16
F-16-CU-P-42H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X16 AWG 600V	42X16
F-16-CU-P-43H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X16 AWG 600V	43X16
F-16-CU-P-44H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X16 AWG 600V	44X16
F-16-CU-P-45H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X16 AWG 600V	45X16
F-16-CU-P-46H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X16 AWG 600V	46X16
F-16-CU-P-47H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X16 AWG 600V	47X16
F-16-CU-P-48H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X16 AWG 600V	48X16
F-16-CU-P-49H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X16 AWG 600V	49X16
F-16-CU-P-50H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X16 AWG 600V	50X16
F-16-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X16 AWG 600V	2X16
F-16-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X16 AWG 600V	3X16
F-16-CU-P-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X16 AWG 600V	4X16
F-16-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X16 AWG 600V	5X16
F-16-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X16 AWG 600V	6X16
F-16-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X16 AWG 600V	7X16
F-16-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X16 AWG 600V	8X16
F-16-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X16 AWG 600V	9X16
F-16-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X16 AWG 600V	10X16
F-16-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X16 AWG 600V	11X16
F-16-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X16 AWG 600V	12X16
F-16-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X16 AWG 600V	13X16
F-16-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X16 AWG 600V	14X16
F-16-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X16 AWG 600V	15X16
F-16-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X16 AWG 600V	16X16
F-16-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X16 AWG 600V	17X16
F-16-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X16 AWG 600V	18X16
F-16-CU-P-19-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X16 AWG 600V	19X16
F-16-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X16 AWG 600V	20X16
F-16-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X16 AWG 600V	21X16
F-16-CU-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X16 AWG 600V	22X16
F-16-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X16 AWG 600V	23X16
F-16-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X16 AWG 600V	24X16
F-16-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X16 AWG 600V	25X16
F-16-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X16 AWG 600V	26X16
F-16-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X16 AWG 600V	27X16
F-16-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X16 AWG 600V	28X16
F-16-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X16 AWG 600V	29X16

F-16-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X16 AWG 600V	30X16
F-16-CU-P-31H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 31X16 AWG 600V	31X16
F-16-CU-P-32H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 32X16 AWG 600V	32X16
F-16-CU-P-33H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 33X16 AWG 600V	33X16
F-16-CU-P-34H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 34X16 AWG 600V	34X16
F-16-CU-P-35H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 35X16 AWG 600V	35X16
F-16-CU-P-36H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 36X16 AWG 600V	36X16
F-16-CU-P-37H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 37X16 AWG 600V	37X16
F-16-CU-P-38H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 38X16 AWG 600V	38X16
F-16-CU-P-39H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X16 AWG 600V	39X16
F-16-CU-P-40H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X16 AWG 600V	40X16
F-16-CU-P-41H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 41X16 AWG 600V	41X16
F-16-CU-P-42H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 42X16 AWG 600V	42X16
F-16-CU-P-43H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 43X16 AWG 600V	43X16
F-16-CU-P-44H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 44X16 AWG 600V	44X16
F-16-CU-P-45H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 45X16 AWG 600V	45X16
F-16-CU-P-46H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 46X16 AWG 600V	46X16
F-16-CU-P-47H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 47X16 AWG 600V	47X16
F-16-CU-P-48H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 48X16 AWG 600V	48X16
F-16-CU-P-50H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 50X16 AWG 600V	50X16
F-14-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X14 AWG 600V	2X14
F-14-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X14 AWG 600V	3X14
F-14-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X14 AWG 600V	4X14
F-14-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X14 AWG 600V	5X14
F-14-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X14 AWG 600V	6X14
F-14-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X14 AWG 600V	7X14
F-14-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X14 AWG 600V	8X14
F-14-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X14 AWG 600V	9X14
F-14-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X14 AWG 600V	10X14
F-14-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X14 AWG 600V	11X14
F-14-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X14 AWG 600V	12X14
F-14-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X14 AWG 600V	13X14
F-14-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X14 AWG 600V	14X14
F-14-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X14 AWG 600V	15X14
F-14-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X14 AWG 600V	16X14
F-14-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X14 AWG 600V	17X14
F-14-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X14 AWG 600V	18X14
F-14-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X14 AWG 600V	19X14
F-14-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X14 AWG 600V	20X14
F-14-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X14 AWG 600V	21X14
F-14-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X14 AWG 600V	22X14
F-14-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X14 AWG 600V	23X14
F-14-CU-P-24H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X14 AWG 600V	24X14
F-14-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X14 AWG 600V	25X14
F-14-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X14 AWG 600V	26X14
F-14-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X14 AWG 600V	27X14

F-14-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X14 AWG 600V	28X14
F-14-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X14 AWG 600V	29X14
F-14-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X14 AWG 600V	30X14
F-14-CU-P-31H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X14 AWG 600V	31X14
F-14-CU-P-32H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X14 AWG 600V	32X14
F-14-CU-P-33H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X14 AWG 600V	33X14
F-14-CU-P-34H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X14 AWG 600V	34X14
F-14-CU-P-35H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X14 AWG 600V	35X14
F-14-CU-P-36H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X14 AWG 600V	36X14
F-14-CU-P-37H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X14 AWG 600V	37X14
F-14-CU-P-38H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X14 AWG 600V	38X14
F-14-CU-P-39H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X14 AWG 600V	39X14
F-14-CU-P-40H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X14 AWG 600V	40X14
F-14-CU-P-41H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X14 AWG 600V	41X14
F-14-CU-P-42H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X14 AWG 600V	42X14
F-14-CU-P-43H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X14 AWG 600V	43X14
F-14-CU-P-44H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X14 AWG 600V	44X14
F-14-CU-P-45H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X14 AWG 600V	45X14
F-14-CU-P-46H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X14 AWG 600V	46X14
F-14-CU-P-47H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X14 AWG 600V	47X14
F-14-CU-P-48H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X14 AWG 600V	48X14
F-14-CU-P-49H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X14 AWG 600V	49X14
F-14-CU-P-50H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X14 AWG 600V	50X14
F-14-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X14 AWG 600V	2X14
F-14-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X14 AWG 600V	3X14
F-14-CUP-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X14 AWG 600V	4X14
F-14-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X14 AWG 600V	5X14
F-14-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X14 AWG 600V	6X14
F-14-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X14 AWG 600V	7X14
F-14-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X14 AWG 600V	8X14
F-14-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X14 AWG 600V	9X14
F-14-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X14 AWG 600V	10X14
F-14-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X14 AWG 600V	11X14
F-14-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X14 AWG 600V	12X14
F-14-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X14 AWG 600V	13X14
F-14-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X14 AWG 600V	14X14
F-14-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X14 AWG 600V	15X14
F-14-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X14 AWG 600V	16X14
F-14-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X14 AWG 600V	17X14
F-14-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X14 AWG 600V	18X14
F-14-CU-P-19H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X14 AWG 600V	19X14
F-14-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X14 AWG 600V	20X14
F-14-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X14 AWG 600V	21X14
F-14-CU-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X14 AWG 600V	22X14
F-14-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X14 AWG 600V	23X14
F-14-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X14 AWG 600V	24X14

F-14-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X14 AWG 600V	25X14
F-14-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X14 AWG 600V	26X14
F-14-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X14 AWG 600V	27X14
F-14-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X14 AWG 600V	28X14
F-14-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X14 AWG 600V	29X14
F-14-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X14 AWG 600V	30X14
F-14-CU-P-31H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 31X14 AWG 600V	31X14
F-14-CU-P-32H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 32X14 AWG 600V	32X14
F-14-CU-P-33H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 33X14 AWG 600V	33X14
F-14-CU-P-34H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 34X14 AWG 600V	34X14
F-14-CU-P-35H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 35X14 AWG 600V	35X14
F-14-CU-P-36H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 36X14 AWG 600V	36X14
F-14-CU-P-37H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 37X14 AWG 600V	37X14
F-14-CU-P-38H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 38X14 AWG 600V	38X14
F-14-CU-P-39H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X14 AWG 600V	39X14
F-14-CU-P-40H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X14 AWG 600V	40X14
F-14-CU-P-41H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 41X14 AWG 600V	41X14
F-14-CU-P-42H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 42X14 AWG 600V	42X14
F-14-CU-P-43H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 43X14 AWG 600V	43X14
F-14-CU-P-44H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 44X14 AWG 600V	44X14
F-14-CU-P-45H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 45X14 AWG 600V	45X14
F-14-CU-P-46H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 46X14 AWG 600V	46X14
F-14-CU-P-47H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 47X14 AWG 600V	47X14
F-14-CU-P-48H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 48X14 AWG 600V	48X14
F-14-CU-P-49H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 49X14 AWG 600V	49X14
F-14-CU-P-50H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 50X14 AWG 600V	50X14
F-12-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X12 AWG 600V	2X12
F-12-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X12 AWG 600V	3X12
F-12-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X12 AWG 600V	4X12
F-12-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X12 AWG 600V	5X12
F-12-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X12 AWG 600V	6X12
F-12-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X12 AWG 600V	7X12
F-12-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X12 AWG 600V	8X12
F-12-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X12 AWG 600V	9X12
F-12-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X12 AWG 600V	10X12
F-12-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X12 AWG 600V	11X12
F-12-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X12 AWG 600V	12X12
F-12-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X12 AWG 600V	13X12
F-12-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X12 AWG 600V	14X12
F-12-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X12 AWG 600V	15X12
F-12-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X12 AWG 600V	16X12
F-12-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X12 AWG 600V	17X12
F-12-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X12 AWG 600V	18-X12
F-12-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X12 AWG 600V	19X12
F-12-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X12 AWG 600V	20X12
F-12-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X12 AWG 600V	21X12

F-12-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X12 AWG 600V	22X12
F-12-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X12 AWG 600V	23X12
F-12-CU-P-24H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X12 AWG 600V	24X12
F-12-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X12 AWG 600V	25X12
F-12-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X12 AWG 600V	26X12
F-12-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X12 AWG 600V	27X12
F-12-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X12 AWG 600V	28X12
F-12-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X12 AWG 600V	29X12
F-12-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X12 AWG 600V	30X12
F-12-CU-P-31H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X12 AWG 600V	31X12
F-12-CU-P-32H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X12 AWG 600V	32X12
F-12-CU-P-33H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X12 AWG 600V	33X12
F-12-CU-P-34H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X12 AWG 600V	34X12
F-12-CU-P-35H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X12 AWG 600V	35X12
F-12-CU-P-36H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X12 AWG 600V	36X12
F-12-CU-P-37H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X12 AWG 600V	37X12
F-12-CU-P-38H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X12 AWG 600V	38X12
F-12-CU-P-39H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X12 AWG 600V	39X12
F-12-CU-P-40H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X12 AWG 600V	40X12
F-12-CU-P-41H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 41X12 AWG 600V	41X12
F-12-CU-P-42H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 42X12 AWG 600V	42X12
F-12-CU-P-43H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 43X12 AWG 600V	43X12
F-12-CU-P-44H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 44X12 AWG 600V	44X12
F-12-CU-P-45H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 45X12 AWG 600V	45X12
F-12-CU-P-46H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 46X12 AWG 600V	46X12
F-12-CU-P-47H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 47X12 AWG 600V	47X12
F-12-CU-P-48H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 48X12 AWG 600V	48X12
F-12-CU-P-49H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 49X12 AWG 600V	49X12
F-12-CU-P-50H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 50X12 AWG 600V	50X12
F-12-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X12 AWG 600V	2X12
F-12-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X12 AWG 600V	3X12
F-12-CU-P-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X12 AWG 600V	4X12
F-12-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X12 AWG 600V	5X12
F-12-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X12 AWG 600V	6X12
F-12-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X12 AWG 600V	7X12
F-12-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X12 AWG 600V	8X12
F-12-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X12 AWG 600V	9X12
F-12-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X12 AWG 600V	10X12
F-12-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X12 AWG 600V	11X12
F-12-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X12 AWG 600V	12X12
F-12-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X12 AWG 600V	13X12
F-12-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X12 AWG 600V	14X12
F-12-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X12 AWG 600V	15X12
F-12-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X12 AWG 600V	16X12
F-12-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X12 AWG 600V	17X12
F-12-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X12 AWG 600V	18X12

F-12-CU-P-19H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X12 AWG 600V	19X12
F-12-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X12 AWG 600V	20X12
F-12-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X12 AWG 600V	21X12
F-12-CU-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X12 AWG 600V	22X12
F-12-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X12 AWG 600V	23X12
F-12-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X12 AWG 600V	24X12
F-12-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X12 AWG 600V	25X12
F-12-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X12 AWG 600V	26X12
F-12-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X12 AWG 600V	27X12
F-12-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X12 AWG 600V	28X12
F-12-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X12 AWG 600V	29X12
F-12-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X12 AWG 600V	30X12
F-12-CU-P-31H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 31X12 AWG 600V	31X12
F-12-CU-P-32H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 32X12 AWG 600V	32X12
F-12-CU-P-33H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 33X12 AWG 600V	33X12
F-12-CU-P-34H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 34X12 AWG 600V	34X12
F-12-CU-P-35H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 35X12 AWG 600V	35X12
F-12-CU-P-36H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 36X12 AWG 600V	36X12
F-12-CU-P-37H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 37X12 AWG 600V	37X12
F-12-CU-P-38H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 38X12 AWG 600V	38X12
F-12-CU-P-39H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X12 AWG 600V	39X12
F-12-CU-P40H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X12 AWG 600V	40X12
F-12-CU-P-41H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 41X12 AWG 600V	41X12
F-12-CU-P-42H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 42X12 AWG 600V	42X12
F-12-CU-P-43H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 43X12 AWG 600V	43X12
F-12-CU-P-44H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 44X12 AWG 600V	44X12
F-12-CU-P-45H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 45X12 AWG 600V	45X12
F-12-CU-P-46H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 46X12 AWG 600V	46X12
F-12-CU-P-47H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 47X12 AWG 600V	47X12
F-12-CU-P-48H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 48X12 AWG 600V	48X12
F-12-CU-P-49H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 49X12 AWG 600V	49X12
F-12-CU-P-50H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 50X12 AWG 600V	50X12
F-10-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X10 AWG 600V	2X10
F-10-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X10 AWG 600V	3X10
F-10-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X10 AWG 600V	4X10
F-10-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X10 AWG 600V	5X10
F-10-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X10 AWG 600V	6X10
F-10-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X10 AWG 600V	7X10
F-10-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X10 AWG 600V	8X10
F-10-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X10 AWG 600V	9X10
F-10-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X10 AWG 600V	10X10
F-10-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X10 AWG 600V	11X10
F-10-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X10 AWG 600V	12X10
F-10-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X10 AWG 600V	13X10
F-10-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X10 AWG 600V	14X10
F-10-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X10 AWG 600V	15X10

F-10-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X10 AWG 600V	16X10
F-10-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X10 AWG 600V	17X10
F-10-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X10 AWG 600V	18X10
F-10-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X10 AWG 600V	19X10
F-10-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X10 AWG 600V	20X10
F-10-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X10 AWG 600V	21X10
F-10-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X10 AWG 600V	22X10
F-10-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X10 AWG 600V	23X10
F-10-CU-P-24H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X10 AWG 600V	24X10
F-10-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X10 AWG 600V	25X10
F-10-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X10 AWG 600V	26X10
F-10-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X10 AWG 600V	27X10
F-10-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X10 AWG 600V	28X10
F-10-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X10 AWG 600V	29X10
F-10-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X10 AWG 600V	30X10
F-10-CU-P-31H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 31X10 AWG 600V	31X10
F-10-CU-P-32H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 32X10 AWG 600V	32X10
F-10-CU-P-33H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 33X10 AWG 600V	33X10
F-10-CU-P-34H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 34X10 AWG 600V	34X10
F-10-CU-P-35H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 35X10 AWG 600V	35X10
F-10-CU-P-36H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 36X10 AWG 600V	36X10
F-10-CU-P-37H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 37X10 AWG 600V	37X10
F-10-CU-P-38H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 38X10 AWG 600V	38X10
F-10-CU-P-39H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 39X10 AWG 600V	39X10
F-10-CU-P-40H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 40X10 AWG 600V	40X10
F-10-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X10 AWG 600V	2X10
F-10-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X10 AWG 600V	3X10
F-10-CU-P-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X10 AWG 600V	4X10
F-10-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X10 AWG 600V	5X10
F-10-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X10 AWG 600V	6X10
F-10-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X10 AWG 600V	7X10
F-10-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X10 AWG 600V	8X10
F-10-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X10 AWG 600V	9X10
F-10-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X10 AWG 600V	10X10
F-10-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X10 AWG 600V	11X10
F-10-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X10 AWG 600V	12X10
F-10-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X10 AWG 600V	13X10
F-10-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X10 AWG 600V	14X10
F-10-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X10 AWG 600V	15X10
F-10-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X10 AWG 600V	16X10
F-10-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X10 AWG 600V	17X10
F-10-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X10 AWG 600V	18X10
F-10-CU-P-19H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X10 AWG 600V	19X10
F-10-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X10 AWG 600V	20X10
F-10-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X10 AWG 600V	21X10
F-10-CU-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X10 AWG 600V	22X10

F-10-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X10 AWG 600V	23X10
F-10-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X10 AWG 600V	24X10
F-10-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X10 AWG 600V	25X10
F-10-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X10 AWG 600V	26X10
F-10-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X10 AWG 600V	27X10
F-10-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X10 AWG 600V	28X10
F-10-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X10 AWG 600V	29X10
F-10-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X10 AWG 600V	30X10
F-10-CU-P-31H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 31X10 AWG 600V	31X10
F-10-CU-P-32H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 32X10 AWG 600V	32X10
F-10-CU-P-33H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 33X10 AWG 600V	33X10
F-10-CU-P-34H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 34X10 AWG 600V	34X10
F-10-CU-P-35H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 35X10 AWG 600V	35X10
F-10-CU-P-36H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 36X10 AWG 600V	36X10
F-10-CU-P-37H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 37X10 AWG 600V	37X10
F-10-CU-P-38H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 38X10 AWG 600V	38X10
F-10-CU-P-39H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 39X10 AWG 600V	39X10
F-10-CU-P-40H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 40X10 AWG 600V	40X10
F-8-CU-P-2H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 2X8 AWG 600V	2X8
F-8-CU-P-3H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 3X8 AWG 600V	3X8
F-8-CU-P-4H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 4X8 AWG 600V	4X8
F-8-CU-P-5H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 5X8 AWG 600V	5X8
F-8-CU-P-6H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 6X8 AWG 600V	6X8
F-8-CU-P-7H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 7X8 AWG 600V	7X8
F-8-CU-P-8H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 8X8 AWG 600V	8X8
F-8-CU-P-9H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 9X8 AWG 600V	9X8
F-8-CU-P-10H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 10X8 AWG 600V	10X8
F-8-CU-P-11H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 11X8 AWG 600V	11X8
F-8-CU-P-12H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 12X8 AWG 600V	12X8
F-8-CU-P-13H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 13X8 AWG 600V	13X8
F-8-CU-P-14H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 14X8 AWG 600V	14X8
F-8-CU-P-15H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 15X8 AWG 600V	15X8
F-8-CU-P-16H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 16X8 AWG 600V	16X8
F-8-CU-P-17H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 17X8 AWG 600V	17X8
F-8-CU-P-18H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 18X8 AWG 600V	18X8
F-8-CU-P-19H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 19X8 AWG 600V	19X18
F-8-CU-P-20H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 20X8 AWG 600V	20X8
F-8-CU-P-21H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 21X8 AWG 600V	21X8
F-8-CU-P-22H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 22X8 AWG 600V	22X8
F-8-CU-P-23H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 23X8 AWG 600V	23X8
F-8-CU-P-24H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 24X8 AWG 600V	24X8
F-8-CU-P-25H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 25X8 AWG 600V	25X8
F-8-CU-P-26H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 26X8 AWG 600V	26X8
F-8-CU-P-27H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 27X8 AWG 600V	27X8
F-8-CU-P-28H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 28X8 AWG 600V	28X8
F-8-CU-P-29H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 29X8 AWG 600V	29X8

F-8-CU-P-30H-M-B-P	CABLE CONTROL CON BLINDAJE TIPO D PVC-PVC 30X8 AWG 600V	30X8
F-8-CU-P-2H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 2X8 AWG 600V	2X8
F-8-CU-P-3H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 3X8 AWG 600V	3X8
F-8-CU-P-4H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 4X8 AWG 600V	4X8
F-8-CU-P-5H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 5X8 AWG 600V	5X8
F-8-CU-P-6H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 6X8 AWG 600V	6X8
F-8-CU-P-7H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 7X8 AWG 600V	7X8
F-8-CU-P-8H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 8X8 AWG 600V	8X8
F-8-CU-P-9H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 9X8 AWG 600V	9X8
F-8-CU-P-10H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 10X8 AWG 600V	10X8
F-8-CU-P-11H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 11X8 AWG 600V	11X8
F-8-CU-P-12H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 12X8 AWG 600V	12X8
F-8-CU-P-13H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 13X8 AWG 600V	13X8
F-8-CU-P-14H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 14X8 AWG 600V	14X8
F-8-CU-P-15H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 15X8 AWG 600V	15X8
F-8-CU-P-16H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 16X8 AWG 600V	16X8
F-8-CU-P-17H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 17X8 AWG 600V	17X8
F-8-CU-P-18H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 18X8 AWG 600V	18X8
F-8-CU-P-19H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 19X8 AWG 600V	19X8
F-8-CU-P-20H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 20X8 AWG 600V	20X8
F-8-CU-P-21H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 21X8 AWG 600V	21X8
F-8-U-P-22H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 22X8 AWG 600V	22X8
F-8-CU-P-23H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 23X8 AWG 600V	23X8
F-8-CU-P-24H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 24X8 AWG 600V	24X8
F-8-CU-P-25H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 25X8 AWG 600V	25X8
F-8-CU-P-26H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 26X8 AWG 600V	26X8
F-8-CU-P-27H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 27X8 AWG 600V	27X8
F-8-CU-P-28H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 28X8 AWG 600V	28X8
F-8-CU-P-29H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 29X8 AWG 600V	29X8
F-8-CU-P-30H-M-P	CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC 30X8 AWG 600V	30X8

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2734	K3112-25-E/7877	Interruptor de potencia en SF6, tipo tanque vivo, modelo LW58--252 (W)/T4000-50, tensión nominal 245 kV, NBAI 1200/1050 kV, frecuencia 60 Hz, corriente nominal 3150 A, corriente de interrupción de corto circuito 50 kA 3 s, mecanismo a resorte modelo SRCT36E, V5100-01, EDICIÓN MARZO 2021, Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV	01-04-2025	01-04-2028	JIANGSU RUGAO HIGH VOLTAGE ELECTRIC APPARATUS CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Interruptor de potencia en SF6, tipo tanque vivo, modelo LW58--252 (W)/T4000-50, tensión nominal 245 kV, NBAI 1200/1050 kV, frecuencia 60 Hz, corriente nominal 3150 A, corriente de interrupción de corto circuito 50 kA 3 s, mecanismo a resorte modelo SRCT36E, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2735	K3112-25-E/8678	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO ,TENSION NOMINAL 230 KV,TENSION MAXIMA DE DISEÑO 245 KV,FRECUENCIA 60 HZ,CLASE DE EXACTITUD 0.2,INTERVALO DE CARGAS DE 0-100VA ,ALTITUD DE INSTALACION HASTA 2500 m ,NBAI INTERNO Y EXTERNO 1050 kV, CAJA DE CONEXION DE ALUMNIO DISTANCIA DE FUGA ESPECIFICA 31 mm/kV, MODELO JDCF-245, VE100-29, EDICIÓN DICIEMBRE 2016, Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV	01-04-2025	01-04-2028	JIANGSU SIEYUAN HERTZ INSTRUMENT TRANSFORMER CO., LTD.	SIEYUAN	CHINA	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO ,TENSION NOMINAL 230 KV,TENSION MAXIMA DE DISEÑO 245 KV,FRECUENCIA 60 HZ,CLASE DE EXACTITUD 0.2,INTERVALO DE CARGAS DE 0-100VA ,ALTITUD DE INSTALACION HASTA 2500 m ,NBAI INTERNO Y EXTERNO 1050 kV, CAJA DE CONEXION DE ALUMNIO DISTANCIA DE FUGA ESPECIFICA 31 mm/kV, MODELO JDCF-245, SIEYUAN, Fabricado en China	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2736	OCBN-00029-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: ECISA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 25, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-04-2025	25-04-2027	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
406	MURETE DE DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN MDMT 600/600	MDMT6/6
405	MURETE DE DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN MDMT 600/200	MDMT6/2
404	MURETE DE DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN MDMT 200/200	MDMT2/2
407	MURETE SUBTERRANEO CFE EMBT112	EMBT112
409	MURETE SUBTERRANEO CFE EMBT109	EMBT109
415	MURETE SUBTERRANEO CFE EMBT105	EMBT105
401	MURETE AEREO CFE EMBT102	EMBT102
410	MURETE PARA SERVICIO TRIFÁSICO CFE EMBT301	EMBT301
201	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE RBTB-1	RBTB1
203	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 1 CFE RBTA-1	RBTA1
202	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB-2	RBTB2
204	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 2 CFE RBTA-2	RBTA2
207	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB-3	RMTB3
211	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 3 CFE RMTA-3	RMTA3
205	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN CRUCE DE CALLE TIPO 1 CFE RBTBCC-1	RBTBCC1
206	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN CRUCE DE CALLE TIPO 2 CFE RBTBCC-2	RBTBCC2
209	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB-4	RMTB4
213	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 4 CFE RMTA-4	RMTA4
219	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE RMTB-4 TC	RMTB4_TC
303	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 CFE BTTRMTB-4	BTTRMTB4
301	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 CFE BTMRMTB-3	BTMRMTB3
302	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 CFE BT1FRMTB-3	BT1FRMTB3
304	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 CFE BT1FRMTB-4	BT1FRMTB4
313	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE BTMRR-5 (25 A 75 KVA)	BTMRR5
314	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE BTTRR-6 (75 A 150 KVA)	BTTRR6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2737	CEP-00032-2025	Conductores -Cables Control- Especificaciones NMX-J-300-ANCE-2020 EDICIÓN: Octubre 2020 MARCA: VIAKON FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: K011DJ39	26-05-2025	26-05-2028	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
K011	CABLE CONTROL TC TIPO D PVC PVC 75°C/90°C 600V 12C. 1.31 MM² (16 AWG)	NO APLICA
DJ39	CABLE CONTROL PE PVC 75°C 1000V 4C. 5,26 MM² (10 AWG)	4 X 10

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2738	OCBN-00031-2025	Madera de Repuesto para Torres de Enfriamiento XY000-24 EDICIÓN: Abril 2003 MARCA: INMARASA MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: PINOCCA	26-05-2025	26-05-2027	INDUSTRIAL MADERERA RAMON SANTACRUZ, S.A. DE C.V.	INMARASA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PINOCCA	MADERA DE PINO TRATADA A PRESIÓN CON CCA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN XY00024 CFE	MADERA DE REPUESTO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2739	CEP-00035-2025	Banco de Capacitores de 13,8 kV a 34,5 kV para Subestaciones de Distribución V8000-52 EDICIÓN: Julio 2012 MARCA: CRIMSA INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: CRI-BCS-52-16	02-06-2025	02-06-2028	COMPENSACION REACTIVA INGENIERIA Y MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CRIMSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CRI-BCS-52-16	BANCOS DE CAPACITORES DE 13.8 KV, 23 KV Y 34.5 KV PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, POTENCIAS NOMINALES 600 KVAR, 900 KVAR, 1200 KVAR, 1800 KVAR, 2400 KVAR Y 3600 KVAR, CON SUS COMPONENTES PRINCIPALES: UNIDADES CAPACITIVAS MARCA CRIMSA, JUEGO CANILLA PORTA FUSIBLE-RESORTE MARCA CRIMSA, FUSIBLE EXTERNO MARCA ELECTRAMEX, CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR MARCA IUSA, S&C Y EPRECSA, DESCONECTADOR TRIFÁSICO MARCA YASKAWA Y ABB/THOMAS AND BETTS, CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE POTENCIA MARCA S&C, APARTARRAYOS MARCA OHIO BRASS, CUCHILLA TETRAPOLAR MARCA KONNEKT Y GE (SOLO PARA 34,5 KV), TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO MARCA ARTECHE Y NOJA POWER, RELEVADOR DE PROTECCIÓN MARCA INGETEAM, SIEMENS Y ARCTEQ, AISLADORES SOPORTE TIPO COLUMNA MARCA IUSA, EPRECSA CLD Y ADITYA BIRLA, AISLADORES TIPO SUSPENSIÓN MARCA IUSA, ESTRUCTURA GALVANIZADA MARCA CRIMSA, LOS BANCOS DE CAPACITORES SON: MARCA CRIMSA, INTEGRADO EN MÉXICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2740	OCBN-00036-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 47, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	11-06-2025	11-06-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
6002	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1, 500X800X650 MM, NORMA 2015 CFE-RBTB1, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RBTB1
6004	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BAQUETA TIPO 2, 660X1000X650 MM, NORMA 2015 CFE-RBTB2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RBTB2
6011	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1, 500X800X750 MM, NORMA 2015 CFE-RBTA1, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RBTA1
6012	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2, 660X1000X750 MM, NORMA 2015 CFE-RBTA2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RBTA2
6005	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, 1160X1160X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTB3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTB3
6007	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTB4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTB4
6006	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3, 1160X1160X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTA3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTA3
6008	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTA4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTA4
1653-E2	REGISTRO PARA MEDIA TENSION CON PREPARACIÓN PARA TAPA CUADRADA EN BANQUETA TIPO 4, 1500X1500X1500 MM, NORMA 2015 CFE-RMTB4TC, CON TAPA 1500X1500 MM GALV. DE MATERIAL POLIMERICO, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RMTB4TC
6013	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 7, 1000X1000X1000 MM, NORMA CFE-RMTB7, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RMTB7
6107	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X, 2600X2600X1500 MM, CFE-PVMTBX NORMA 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTBX
6103	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO T, 2600X200X1500 MM NORMA 2015 CFE-PVMTBT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTBT
6101	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO P, 3000X1700X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBP
6105	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L, 2000X2000X1500 MM NORMA 2008 CFE-PVMTBL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTBL
6107-E2	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X, 2600X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBXTC CON TAPA CUADRADA NORMA 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBXTC
6102	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO P, 3000X1700X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTAP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTAP
6108	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X, 2600X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTAX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTAX
6106	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO L, 2000X2000X1500 MM NORMA 2015 CFE-PVMTAL NORMA 2008, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTAL
6603	BOVEDA PARA TRASFORMADOR DE 300KVA EN BANQUETA 330 X 210 X 230CM NORMA CFE-BT300B C/ TAPA DE ACERO EMPOTRADA NORMA 2008, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANO ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT300B
6602	BÓVEDA SUMERGIBLE BANQUETA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA, 230X350X250 CM, NORMA CFE-BT500B AÑO 2015. MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-BT500B
6602-E2	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300KVA EN ARROYO 350X230X230C/ TAPA GALVANIZADA, NORMA CFE-BT300A, , MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT300A
2051-A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA EN ARROYO NORMA CFE-BT500A MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT500A
6201	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDA EN BANQUETA NORMA 2015 CFE-BTMS13BR, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMS13BR

6202	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA NORMA CFE-BTMS13BC, NORMA 2008, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-BTMS13BC
6202-E1	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV, NORMA CFE-BTMS34B, AÑO 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-BTMS34B
2054	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA, 240X180X200 CM, NORMA CFE-BTTH225B, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-BTTH225B
2405	MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION 200/200 NORMA 2015 CFE MDMT2/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-MDMT 2/2
2406	MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION 600/200 NORMA 2015 CFE MDMT6/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-MDMT 6/2
2406-E	MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION 600/600 NORMA 2015 CFE MDMT6/6, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT 6/6
2359	MURETE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CONEXIÓN DOS SERVICIOS EN RED MONOFASICA TRIFILAR, NORMA CFE EM-BT112, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-EMBT112
6009	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, 1660X1160X900 MM, NORMA 2015 CFE-BTMRMTB3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMRMTB3
6010	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1760X1550X900 MM, NORMA 2015 CFE-BTTRMTB4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTTRMTB4
1213	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTRO MT EN BANQUETA, NORMA CFE-BSRMTB, AÑO 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-BSRMTB
1371	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO NORMA 2015 CFE-BTTRR6 2100X2050X1100MM, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTTRR6
6109-E	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO P115, NORMA CFE-PVATP, AÑO 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVATP
6110-E	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION PARA EMPALME TIPO E, NORMA CFE-PVATE, AÑO 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVATE
6112-E	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO L, NORMA CFE-PVATL, AÑO 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVATL
6113-E	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO T, NORMA CFE-PVATT, AÑO 2015, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVATT
16551-E1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 DE CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO, CFE-RBTB1 DCCSSUBT EDICION 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS	CFE-RBTB1 POL
16553-E3	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 DE CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO, CFE-RBTB2 DCCSSUBT EDICION 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RBTB2 POL
16551-A	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1 DE CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO, CFE-RBTA1 DCCSSUBT EDICION 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RBTA1 POL
16553-A	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 DE CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO, CFE-RBTA2 DCCSSUBT EDICION 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RBTA2 POL
17164	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 DE CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO, CFE-RMTB3 DCCSSUBT EDICION 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RMTB3 POL
17165	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 DE CONCRETO POLIMERICO Y FIBRA DE VIDRIO, CFE-RMTB4 DCCSSUBT EDICION 2015 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-RMTB4 POL
12263-T	TAPAS 150X150 CM DE CONCRETO POLIMERICO Y CONTRAMARCO DE ACERO PARA BANQUETA EN BOVEDA NORMA CFE-TCCPB ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-TCCPB
6104	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T, NORMA CFE-PVMTAT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-PVMTAT

1370	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 NORMA 2008 CFE-BTMRR5, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015	CFE-BTMRR5

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2741	CEP-00037-2025	Banco de Capacitores de 13,8 kV a 34,5 kV para Subestaciones de Distribución V8000-52 EDICIÓN: Julio 2012 MARCA: EPRECSA INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: BCE-SUB-DISTR	19-06-2025	19-06-2028	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
BCE-SUB-DISTR	BANCOS DE CAPACITORES DE 13,8 KV HASTA 23 KV, PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, POTENCIAS NOMINALES DE 600 KVAR HASTA 2400 KVAR, FRECUENCIA 60 HZ, PARA NIVELES DE CONTAMINACIÓN: MEDIO, ALTO Y EXTRA ALTO, CON SUS ACCESORIOS PRINCIPALES: UNIDADES CAPACITIVAS HERONG, ESLABÓN FUSIBLE ELECTRAMEX, CUCHILLA MONOPOLAR EPRECSA, APARTARRAYOS HUBBELL, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO NOJA POWER, AISLADORES SOPORTE TIPO COLUMNA EPRECSA, DESCONECTARDOR TRIFÁSICO NOJA POWER, JOSLYN O YASKAWA, CUCHILLA TETRAPOLAR MARCA KONNEKT, RELÉ DE PROTECCIÓN EPRECSA-NOJA POWER, SEL, INGETEAM O ARCTEQ, CORTACIRCUITOS DE POTENCIA S&C, ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADA EPRECSA., MARCA EPRECSA, INTEGRADO EN MÉXICO.	BCM-13.8-600-110/1H, BCA-13.8-600-110/1H, BCE-13.8-600-110/1H, BCM-13.8-600-110/1V, BCM-13.8-600-110/1V, BCE-13.8-600-110/1V, BCM-23-600-150/1H, BCA-23-600-150/1H, BCE-23-600-150/1H, BCM-23-600-150/1V, BCA-23-600-150/1V, BCE-23-600-150/1V, BCM-13.8-900-110/2H, BCA-13.8-900-110/2H, BCE-13.8-900-110/2H, BCM-13.8-900-110/2V, BCA-13.8-900-110/2V, BCE-13.8-900-110/2V, BCM-23-900-150/2H, BCA-23-900-150/2H, BCE-23-900-150/2H, BCM-23-900-150/2V, BCA-23-900-150/2V, BCE-23-900-150/2V, BCM-13.8-1200-110/3H, BCA-13.8-1200-110/3H, BCE-13.8-1200-110/3H, BCM-13.8-1200-110/3V, BCA-13.8-1200-110/3V, BCE-13.8-1200-110/3V, BCM-23-1200-150/3H, BCA-23-1200-150/3H, BCE-23-1200-150/3H, BCM-23-1200-150/3V, BCA-23-1200-150/3V, BCE-23-1200-150/3V, BCM-13.8-1800-110/4H, BCA-13.8-1800-110/4H, BCE-13.8-1800-110/4H, BCM-13.8-1800-110/4V, BCA-13.8-1800-110/4V, BCE-13.8-1800-110/4V, BCM-23-1800-150/4H, BCA-23-1800-150/4H, BCE-23-1800-150/4H, BCM-23-1800-150/4V, BCA-23-1800-150/4V, BCE-23-1800-150/4V, BCM-13.8-2400-110/5H, BCA-13.8-2400-110/

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2742	OCBNN-00038-2025	TAPAS DE TRINCHERAS DE POLÍMERO ESTRATIFICADO PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS CPTT-TTP-1 EDICIÓN: 2013-01-31T06:00:00.000Z MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 8, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-06-2025	20-06-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO TIPO I Y TIPO III	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO TIPO I Y TIPO III	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA TRINCHERA DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO I Y TIPO III
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO TIPO II Y TIPO IV	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO TIPO II Y TIPO IV	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA TRINCHERA DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO II Y TIPO IV
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO TIPO A	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO TIPO A	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA TRINCHERA DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO A
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO USO VEHICULAR, TIPO III	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO USO VEHICULAR, TIPO III	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, USO VEHICULAR, PARA TRINCHERA DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO III
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO USO VEHICULAR, TIPO IV	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO USO VEHICULAR, TIPO IV	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, USO VEHICULAR, PARA TRINCHERA DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO IV
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO, PARA REGISTROS TIPO I	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO, PARA REGISTROS TIPO I	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA REGISTROS DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO I
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO, PARA REGISTROS TIPO II	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO, PARA REGISTROS TIPO II	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA REGISTROS DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO II
TAPA DE TRINCHERAS DE POLIMÉRO ESTRATIFICADO, PARA REGISTROS TIPO III	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO, PARA REGISTROS TIPO III	TAPA DE ESTRATIFICADO POLIMÉRICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, PARA REGISTROS DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO III

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2743	CEP-00040-2025	Torres Armadas de Acero Tubular J6100-56 EDICIÓN: Diciembre 2013 MARCA: CEBSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 8, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	23-06-2025	23-06-2028	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CEBSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
J61G0TK5S4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 9MTS SENCILLA.	POSTE ARMADO AT S9-04
J61G0TK5T4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 9MTS DOBLE.	POSTE ARMADO AT D9-04
J61J0TK5S4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 11MTS SENCILLA.	POSTE ARMADO AT S11-04
J61J0TK5T4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 11MTS DOBLE.	POSTE ARMADO AT D11-04
J61M0TK5S4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 12MTS SENCILLA.	POSTE ARMADO AT S12-04
J61M0TK5T4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 12MTS DOBLE.	POSTE ARMADO AT D12-04
J61N0TK5S4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 13MTS SENCILLA.	POSTE ARMADO AT S13-04
J61N0TK5T4	TORRE ARMADA DE ACERO TUBULAR DE 13MTS DOBLE	POSTE ARMADO AT D13-04

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2744	CEP-00039-2025	Postes de Madera Para Líneas de Transmisión J6200-04 EDICIÓN: Enero 2023 MARCA: IESA MANUFACTURADO USA PRODUCTOS: el total de productos es de 31, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	23-06-2025	23-06-2028	CONRAD WOOD PRESERVING CP, INC	IESA	USA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PM94T	POSTE DE MADERA 9.1 METROS LONGITUD, CLASE 4, TRANSMISIÓN	PM-9-4-T
PM93T	POSTE DE MADERA 9.1 METROS LONGITUD, CLASE 3, TRANSMISIÓN	PM-9-3-T
PM124T	POSTE DE MADERA 12.2 METROS LONGITUD, CLASE 4, TRANSMISIÓN	PM-12-4-T
PM123T	POSTE DE MADERA 12.2 METROS LONGITUD, CLASE 3, TRANSMISIÓN	PM-12-3-T
PM144T	POSTE DE MADERA 13.7 METROS LONGITUD, CLASE 4, TRANSMISIÓN	PM-14-4-T
PM143T	POSTE DE MADERA 13.7 METROS LONGITUD, CLASE 3, TRANSMISIÓN	PM-14-3-T
PM154T	POSTE DE MADERA 15.2 METROS LONGITUD, CLASE 4, TRANSMISIÓN	PM-15-4-T
PM153T	POSTE DE MADERA 15.2 METROS LONGITUD, CLASE 3, TRANSMISIÓN	PM-15-3-T
PM152T	POSTE DE MADERA 15.2 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-15-2-T
PM174T	POSTE DE MADERA 16.8 METROS LONGITUD, CLASE 4, TRANSMISIÓN	PM-17-4-T
PM173T	POSTE DE MADERA 16.8 METROS LONGITUD, CLASE 3, TRANSMISIÓN	PM-17-3-T
PM172T	POSTE DE MADERA 16.8 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-17-2-T
PM183T	POSTE DE MADERA 18.3 METROS LONGITUD, CLASE 3, TRANSMISIÓN	PM-18-3-T
PM182T	POSTE DE MADERA 18.3 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-18-2-T
PM181T	POSTE DE MADERA 18.3 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-18-1-T
PM202T	POSTE DE MADERA 19.8 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-20-2-T
PM201T	POSTE DE MADERA 19.8 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-20-1-T
PM212T	POSTE DE MADERA 21.3 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-21-2-T
PM211T	POSTE DE MADERA 21.3 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-21-1-T
PM232T	POSTE DE MADERA 22.9 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-23-2-T
PM231T	POSTE DE MADERA 22.9 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-23-1-T
PM242T	POSTE DE MADERA 24.4 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-24-2-T
PM241T	POSTE DE MADERA 24.4 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-24-1-T
PM272T	POSTE DE MADERA 25.9 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-27-2-T
PM271T	POSTE DE MADERA 25.9 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-27-1-T
PM282T	POSTE DE MADERA 27.4 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-28-2-T
PM281T	POSTE DE MADERA 27.4 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-28-1-T
PM292T	POSTE DE MADERA 29 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-29-2-T
PM291T	POSTE DE MADERA 29 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-29-1-T
PM301T	POSTE DE MADERA 30.5 METROS LONGITUD, CLASE 1, TRANSMISIÓN	PM-30-1-T
PM302T	POSTE DE MADERA 30.5 METROS LONGITUD, CLASE 2, TRANSMISIÓN	PM-30-2-T

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2745	CEP-00041-2025	Ácido Sulfúrico Para Centrales Termoeléctricas D9610-12 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: PEÑOLES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 11520	14-07-2025	14-07-2028	METALURGICA MET-MEX PEÑOLES, S.A. DE C.V.	PEÑOLES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
11520	ACTUALIZACIÓN DE CONSTANCIA DE PROTOTIPO, ÁCIDO SULFÚRICO PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, D9610-12, EDICIÓN DICIEMBRE 2015, ÁCIDO SULFÚRICO PARA CENTRALES TERMOELÉCTRICAS, MARCA PEÑOLES.	ÁCIDO SULFÚRICO

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2746	CEP-00046-2025	Tapa y Aro 84A de Material Polimérico para Arroyo 2DI00-38 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 4503	18-07-2025	18-07-2028	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
4503	TAPA Y ARO 84-A DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA ARROYO, MARCA GEA ESPECIFICACIÓN CFE 2DI00-38 (REV. 180704)	TAPA Y ARO 84-A POLIMÉRICO

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2747	CEP-00045-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 21, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	18-07-2025	18-07-2028	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 6-900, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-6-900
2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-7-500
3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7C-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-7C-500
4	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-400, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-9-400
5	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9C-400, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-9C-400
6	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-9-600
7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9C-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-9C-600
8	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-11-500
9	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11C-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-11C-500
10	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-11-700
11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11C-700, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-11C-700
12	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12-750, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-12-750
13	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12C-750, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-12C-750
14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-13-600
15	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13C-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-13C-600
16	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 14-700, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-14-700
17	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 15-800, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCR-15-800
18	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-7-500, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCRGR60-7-500
19	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-9-400, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCRGR60-9-400
20	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-12-750, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCRGR60-12-750
21	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-13-600, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE J6200-03 (REV. 160127)	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2748	CEP-00044-2025	Postes de Concreto Reforzado Sección I J6301-53 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 300	18-07-2025	18-07-2028	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
300	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR SECCIÓN I 15-800, MARCA GEA ESPECIFICACIÓN CFE J6301-53 (REV. 190827)	PCR SECCIÓN I 15-800

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2749	CEP-00043-2025	Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta 2DI00-39 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 4502	18-07-2025	18-07-2028	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
4502	TAPA Y ARO 84-B DE MATERIAL POLIMÉRICO PARA BANQUETA, MARCA GEA ESPECIFICACIÓN CFE 2DI00-39 (REV. 180704)	TAPA Y ARO 84-B POLIMÉRICO

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2750	CEP-00042-2025	Interruptores de Potencia para Media Tensión de 15 kV a 38 kV V5100-15 EDICIÓN: Junio 2021 MARCA: SIEMENS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: SDV7	17-07-2025	17-07-2028	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SDV7	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN VACIO SDV7	INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-31.5; INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-31.5; INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-31.5; INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-31.5; INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-40; INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-40; INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-40; INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-40

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2751	OCBN-00047-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 59, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-07-2025	21-07-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
6002	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1, 500X800X650 MM, NORMA 2015 CFE-RBTB-1, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RBTB-1
6004	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA 660X1000X650 MM, NORMA 2015, CFE-RBTB-2 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RBTB-2
6011	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1, 500X800X750 MM, NORMA 2015 CFE-RBTA-1, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RBTA-1
6012	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO 660X1000X750 MM, NORMA 2015, CFE-RBTA-2 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RBTA-2
6005	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, 1160X1160X900 MM, NORMA 1015 CFE-RMTB3 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTB-3
6006	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3, 1160X1160X900 MM, NORMA 1015 CFE-RMTA3 MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTA-3
6008	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTA4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTA-4
6007	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTB4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTB-4
A6007-E1	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA 2015 CFE-RMTB4-TC, CON TAPA CUADRADA POLIMÉRICA CONJUNTO CIEGA MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTB-4
6777-1	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7 CFE-RMTB7, NORMA 2015 CFE-RMTB4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-RMTB7
6009	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, 1660X1160X900 MM, NORMA 2015 CFE-BTMRMTB3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMRMTB3
6010	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1760X1550X900 MM, NORMA 2015 CFE-BTTRMTB4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTTRMTB4
1370	BASE PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5, NORMA 2015 CFE-BTMRR5, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMRR5
1371	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6, NORMA 2015 CFE-BTTRR6, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTTRR6
6107	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X 2600X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBX
6108	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X TC, 2600X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBX
6108-1	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X, 2600X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTAX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTAX
6105	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L, 2000X2000X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBL
6106	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO L, 2000X2000X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTAL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTAL
6101	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO P, 1700X3000X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBP
6102	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO P, 1700X3000X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTAP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTAP
6103	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BAMQUETA TIPO T, 2000X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTBT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTBT
6104	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T, 2000X2600X1500 MM, NORMA 2015 CFE-PVMTAT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-PVMTAT
6109	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS TIPO X, NORMA 2015, CFE-TNFMA-PVMTABX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTABX

6110	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO X, NORMA 2015, CFE-TNFMA-PVMTAAX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTAAX
6111	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS TIPO L, NORMA 2015 CFE-TNFMA-PVMTABL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTABL
6112	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO L, NORMA 2015, CFE-TNFMA-PVMTAAL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTAAL
6113	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS TIPO P, NORMA 2915 CFE-TNFMA-PVMTABP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTABP
6114	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO P, NORMA 2015 CFE-TNFMA-PVMTAAP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTAAP
6115	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS TIPO T, NORMA 2015 CFE-TNFMA-PVMTABT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTABT
6116	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO T, NORMA 2015 CFE-TNFMA-PVMTAAT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TNFMA-PVMTAAT
2054	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 225 KVA EN BANQUETA, NORMA 2015 CFE-BTTH225B. MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTTH225B
2055	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA EN BANQUETA, NORMA 2015 CFE-BT300B, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT300B
2056	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA EN ARROYO, NORMA 2015 CFE-BT300A, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT300A
2057	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA EN BANQUETA, NORMA 2015 CFE-BT500B, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT500B
2058	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA EN ARROYO, NORMA 2015 CFE-BT500A, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BT500A
2059	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA, NORMA 2015 CFE-BTMS13BC, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMS13BC
2060	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA, NORMA 2015 CFE-BTMS13BR, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMS13BR
2061	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 34.5 KV EN BANQUETA, NORMA 2015 CFE-BTMS34B, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BTMS34B
2001	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200/ Y 600/200, NORMA 2015 CFE-BSRMTB, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-BSRMTB
4100	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X, NORMA 2015 CFE-TN-PVATX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-PVATX
4200	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO P, NORMA 2015 CFE-TN-PVATP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-PVATP
4300	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E, NORMA 2015 CFE-TN-PVATE, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-PVATE
4400	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO L, NORMA 2015 CFE-TN-PVATL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-PVATL
4500	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T, NORMA 2015 CFE-TN-PVATT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-PVATT
4600	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO P115, NORMA 2015 CFE-TN-PVATP-115, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-PVATP-115
4700	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X, NORMA 2015 CFE-TN-FMAR-PVATX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-FMAR-PVATX
4800	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO P, NORMA 2015 CFE-TN-FMAR-PVATP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-FMAR-PVATP
4900	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E, NORMA 2015 CFE-TN-FMAR-PVATE, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-FMAR-PVATE
5000	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO L, NORMA 2015 CFE-TN-FMAR-PVATL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-FMAR-PVATL
5100	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T, NORMA 2015 CFE-TN-FMAR-PVATT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-FMAR-PVATT

5200	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO P115, NORMA 2015 CFE-TN-FMAR-PVATP-115, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-TN-FMAR-PVATP-115
2405	MURETE DE CONCRETO PARA DERIVADORES DE SISTEMA DE 200/200, NORMA 2015 CFE-MDMT 2/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT2/2
2405-E	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 200/200 A Y CON REGISTRO TIPO 3, NORMA 2015 CFE MDMT 2/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT 2/2
2406	MURETE DE CONCRETO PARA DERIVADORES DE SISTEMA DE 600/200, NORMA 2015 CFE- MDMT 6/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT6/2
2406-E	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/200 A Y CON REGISTRO TIPO 4, NORMA 2015 CFE-MDMT 6/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT6/2
6600-E	MURETE DE CONCRETO PARA DERIVADORES DE SISTEMA DE 600/600, NORMA 2015 CFE-MDMT 6/6, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT6/6
6600	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/600 A Y CON REGISTRO TIPO 4, NORMA 2015 CFE-MDMT 6/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-MDMT6/6
K2364	MURETE PARA SERVICIO MONOFÁSICO TIPO 2 EN BAJA TENSIÓN, NORMA 2015 CFE-EM-BT112, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS. ESPECIFICACION CFE-DCCSSUBT REVISION 2015.	CFE-EM-BT112

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2752	CEP-00049-2025	Aceite Aislante D3100-19 EDICIÓN: Junio 2021 MARCA: LUBRAL MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: 1510203	23-07-2025	23-07-2028	LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V.	LUBRAL	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1510203	LUBRA TRANS 2A ACEITE DIELÉCTRICO INHIBIDO TIPO II	ACEITE AISLANTE

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2753	OCBN-00048-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: MULTICRETO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 35, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	23-07-2025	23-07-2027	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
4	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 CFE-RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTB1
45	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 CFE-RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA1
9	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTB2
110	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 CFE-RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA2
12	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB3
13	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTA3
18	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTB4
20	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN RMTA4
98	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA METALICA CFE-RMTB4TC	REGISTRO MEDIA TENSIÓN RMTB4 TAPA CUAD MET
130	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE-RMTB4TC	REGISTRO MEDIA TENSIÓN RMTB4 TAPA CUAD
107	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
108	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE-BTTRMTB-4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
103	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE-BTTRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
104	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE-BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
56	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE-BT300B	BOVEDA P/TRANSF 3F DE 300 KVA B
129	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE-BT500B	BOVEDA P/TRANSF 3F DE 500 KVA B
113	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE-BTMS13BC	BOVEDA P/TRANSF MONOFÁSICO 13-23 KV C
86	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDA EN BANQUETA CFE-BTMS13BR	BOVEDA P/TRANSF MONOFÁSICO 13-23 KV R
121	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 34.5 KV EN BAQUETA CFE-BTMS34B	BOVEDA P/TRANSF MONOFÁSICO DE 34 KV
139	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA CFE-BTTH225B	BOVEDA P/TRANSF 3F HASTA 225 KVA B
79	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO CFE-BT300A	BOVEDA P/TRANSF 3F DE 300 KVA A
125	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO CFE-BT500A	BOVEDA P/TRANSF 3F DE 500 KVA A
29	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBX
54	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBT
36	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBP
55	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBL
48	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAX
26	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAT
27	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAP
28	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTAL
60	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X CFE-PVMTBXTC	POZO DE VISITA MEDIA TENSIÓN PVMTBX-TC
105	MURETE MONOFÁSICO DOBLE CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CFE EMBT112	MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 DOBLE EMBT112
106	MURETE MONOFÁSICO SENCILLO CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CFE EMBT112	MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 SENCILLO EMBT112
126	MURETE MONOFÁSICO SENCILLO CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CON TIMBRE CFE EMBT112	MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 SENCILLO EMBT112
127	MURETE MONOFÁSICO DOBLE CON CAJA DE CONEXIONES PARA SERVICIO TIPO 2 CON CARGA DE HASTA 5KW EN BAJA TENSIÓN RED SUBTERRANEA CON TIMBRE CFE EMBT112	MURETE MONOFASICO BAJA TENSIÓN TIPO 2 DOBLE EMBT112

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2754	OCBN-00050-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: INPOCE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 42, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	23-07-2025	23-07-2027	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INPOCE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN BANQUETA. RBTB-1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTBCC1	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN PARA CRUCE DE CALLE RBTBCC-1	REGISTRO P/CRUCE DE CALLERBTBCC-1
RBTA1	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN ARROYO. RBTA-1	REGISTRO DE BAJA TENSIONRBTA1
RBTB2	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN BANQUETA. RBTB-2,	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTBCC 2	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN PARA CRUCE DE CALLE RBTBCC-2	REGISTRO P/CRUCE DE CALLERBTBCC-2
RBTA 2	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN ARROYO. RBTA-2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN RBTA-2
RMTB 3	CFE TN REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA, SIN TAPA 84-B NORMA 2005 RMTB-3	REGISTRO DE MEDIA TENSION TN-RMTB3
RMTB 3 RED	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, SIN TAPA 84-B. NORMA 2008; RMTB-3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB-3RED
BT1FRMTB 3	CFE TN BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EN BANQUETATIPO 3. BT1FRMTB -3 NORMA 2005	BASE PARA TRANSF MONOFASICOBT1FRMTB-3
RMTB 4	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, SIN TAPA 84-B. NORMA 2005. RMTB 4	REGISTRO DE MEDIA TENSIONRMTB-4 2005
RMTB 4 RED	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, SIN TAPA 84-B. NORMA 2008. RMTB 4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB-4 2008
RMTB 4 TC	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION RMTA-4 TAPA CUADRADA	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB 4 TAPA CUADRADA
RMTA 4	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, SIN TAPA 84-A. NORMA 2005. RMTA 4,	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA-4 2005
RMTA 4 RED	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, SIN TAPA 84-A. NORMA 2008. RMTA 4,	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA-4 2008
RMTA 3	CFE TN REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 SIN TAPA 84-A NORMA 2005.	REGISTRO DE MEDIA TENSIONTN-RMTA3
RMTA 3 RED	CFE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3, SIN TAPA 84-A. NORMA 2008	REGISTRO DE MEDIA TENSIONRMTA-3 2008
BTMRMTB 3	CFE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3.BTMRMTB-3	BASE P/TRANSF MONOFASICOBTMRMTB-3
BTTRMTB 4	CFE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4.BTTRMTB-4	BASE P/TRANSF TRIFASICO BTTRMTB-4
BTMRR 5	CFE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO PREFABRICADO DE CONCRETO REDUCIDO. BTMRR-5	BASE PARA TRANSF MONOFÁSICO BTMRR-5
BTMS13 BC	CFE BÓVEDA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 25 KV CUADRADA ENBANQUETA. BTMS13 BC	BÓVEDA PARA TRANSF MONOFÁSICOBTMS13 BC
BTMS13 BR	CFE BÓVEDA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 25 KV REDONDA ENBANQUETA. BTMS13 BR	BÓVEDA PARA TRANSF MONOFÁSICOBTMS13 BR
BTMS34 B	CFE BOVEDA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV EN BANQUETA. BTMS34-B	BOVEDA PREFABRICADA BTMS34 B
BT 300B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA. BT-300 B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 300B
BT 300A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO. BT-300 A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 300A
BT 500B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA. BT-500 B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 500B
BT 500A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO. BT-500 A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BT 500A
CFE EM BT112	MURETE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA SERVICIO MONOFASICO TIPO II. EMBT-112	MURETE REGISTRO PARA SERVICIOMONOFASICO EMBT-112
CFE BT109	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO DE CONCRETO PARA UN SERVICIO ACOMETIDA AÉREA. EMBT 109 SENCILLO	MURETE P/ACOMETIDA AEREA EMBT-109 SENCILLO
CFE BT112	MURETE PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA CFE BT112	MURETE P/ACOMETIDA SUB BT112
CFE BT102	MURETE PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA CFE BT102	MURETE P/AC SUBT BT102
PVMTA X TC	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO TAPA CUADRADA	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX TC
PVMTB X TC	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-X TAPA CUADRADA	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB X TC
PVMTA-X	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-X	POZO DE VISITA PVMTA-X

PVMTB-X	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-X	POZO DE VISITA PVMTB-X
PVMTA-P	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-P	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTA-P
PVMTB-P	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-P	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB-P
PVMTA-T	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-T	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTA-T
PVMTB-T	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-T	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB T
PVMTA-L	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA ARROYO. PVMTA-L	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTA-L
PVMTB-L	CFE POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION DE CONCRETO PARA BANQUETA. PVMTB-L	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTB L
BTTH225 B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA EN BANQUETA. BTTH-225 B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR BTTH225 BB
BTTRR 6	CFE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO REDUCIDO TIPO 6. BTTRR-6	BASE PARA TRANSF TRIFÁSICO BTTRR-6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2755	OCBN-00051-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 61, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-07-2025	24-07-2027	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE-RBTB1	CFE-RBTB1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE-RBTB2	CFE-RBTB2
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 CFE-RBTA1	CFE-RBTA1
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 CFE-RBTA2	CFE-RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB3	CFE-RMTB3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-RMTB4	CFE-RMTB4
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CFE-RMTA3	CFE-RMTA3
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 CFE-RMTA4	CFE-RMTA4
RMTB4TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA (PARA CONECTADORES MÚLTIPLES EN MT) CFE-RMTB4-TC	CFE-RMTB4-TC
RMTB7	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7 CON TAPA REDONDA DE CONCRETO, PARA USO RURAL CFE-RMTB7	CFE-RMTB7
PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP	CFE-PVMTBP
PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX	CFE-PVMTBX
PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT	CFE-PVMTBT
PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL	CFE-PVMTBL
PVMTBXTC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X (PARA ALOJAR EQUIPOS SUMERGIBLES PEQUEÑOS) CFE-PVMTBX-TC	CFE-PVMTBX-TC
PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP	CFE-PVMTAP
PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX	CFE-PVMTAX
PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT	CFE-PVMTAT
PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL	CFE-PVMTAL
BT300B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE-BT300B	CFE-BT300B
BT500B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE-BT500B	CFE-BT500B
BT300A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO CFE-BT300A	CFE-BT300A
BT500A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO CFE-BT500A	CFE-BT500A
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV REDONDA EN BANQUETA CFE-BTMS13BR	CFE-BTMS13BR
BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE-BTMS13BC	CFE-BTMS13BC
BTMS34B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 34.5 KV EN BANQUETA CFE-BTMS34B	CFE-BTMS34B
BTTH225B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 VA EN BANQUETA CFE-BTTH225B	CFE-BTTH225B
TNFMAPVMTABP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO P CFE-TNFMA-PVMTABP	CFE-TNFMA-PVMTABP
TNFMAPVMTABX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO X CFE-TNFMA-PVMTABX	CFE-TNFMA-PVMTABX
TNFMAPVMTABT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO T CFE-TNFMA-PVMTABT	CFE-TNFMA-PVMTABT
TNFMAPVMTABL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO L CFE-TNFMA-PVMTABL	CFE-TNFMA-PVMTABL
TNFMAPVMTAAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO P CFE-TNFMA-PVMTAAP	CFE-TNFMA-PVMTAAP
TNFMAPVMTAAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO X CFE-TNFMA-PVMTAAX	CFE-TNFMA-PVMTAAX
TNFMAPVMTAAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO T CFE-TNFMA-PVMTAAT	CFE-TNFMA-PVMTAAT
TNFMAPVMTAAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO L CFE-TNFMA-PVMTAAL	CFE-TNFMA-PVMTAAL

MDMT2/2	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 200/200 A. CFE-MDMT2/2	CFE-MDMT2/2
MDMT6/2	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/200 A. CFE-MDMT6/2	CFE-MDMT6/2
MDMT6/6	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/600 A. CFE-MDMT6/6	CFE-MDMT6/6
EMBT112	MURETE PARA SERVICIO MONOFÁSICO TIPO 2 EN BAJA TENSIÓN CFE EM-BT112	CFE EM-BT112
TAPA BT300B	TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 300 KVA	TAPA DE ACERO BT300B
TAPA BT500B	TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 500 KVA	TAPA DE ACERO BT500B
TAPA BT300A	TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 300 KVA	TAPA DE ACERO BT300A
TAPA BT500A	TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 500 KVA	TAPA DE ACERO BT500A
TAPA CUADRADA	TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA REGISTRO EN BANQUETA	TAPA DE ACERO CUADRADA
TAPA CIRCULAR	TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BÓVEDA CILÍNDRICA	TAPA DE ACERO CIRCULAR
TAPA BTTH225B	TAPA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA TRANSFORMADORES HASTA 225 KVA	TAPA DE ACERO BTTH225B
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA CFE-BTMRMTB3	CFE-BTMRMTB3
BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA CFE-BTTRMTB4	CFE-BTTRMTB4
BSRMTB	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200 Y 600/200 CFE-BSRMTB	CFE-BSRMTB
BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 EN BANQUETA CFE-BTMRR5	CFE-BTMRR5
BTMRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 EN BANQUETA CFE-BTMRR6	CFE-BTMRR6
TNPVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO P69 CFE-TN-PVATX	CFE-TN-PVATX
TNPVATP	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO/EMPALME TIPO E-69/P-115 CFE-TN-PVATP	CFE-TN-PVATP
TNPVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA EMPALME E-115-138 CFE-TN-PVATE	CFE-TN-PVATE
TNPVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO L CFE-TN-PVATL	CFE-TN-PVATL
TNPVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO T CFE-TN-PVATT	CFE-TN-PVATT
TNFMARPVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO P69 (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATX	CFE-TNFMAR-PVATX
TNFMARPVATP	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO/EMPALME TIPO E-69/P-115 (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATP	CFE-TNFMAR-PVATP
TNFMARPVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA EMPALME E-115-138 (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATE	CFE-TNFMAR-PVATE
TNFMARPVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO L (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATL	CFE-TNFMAR-PVATL
TNFMARPVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN DE PASO TIPO T (TNFMAR) CFE-TNFMAR-PVATT	CFE-TNFMAR-PVATT

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2756	CEP-00052-2025	Equipo Portátil Rompecargas para Redes Generales de Distribución V4500-10 EDICIÓN: Marzo 2023 MARCA: UTILITY SOLUTIONS MANUFACTURADO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PRODUCTOS: 812080814001	28-07-2025	28-07-2028	UTILITY SOLUTIONS, INC.	UTILITY SOLUTIONS	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
812080	PORTABLE LOAD BREAK TOOL USLR-FLEX-1-C 27KV LOAD-RANGER® FLEX-LT® 900A	ROMPECARGAS 7.8/14.4/27KV
814001	PORTABLE LOAD BREAK TOOL USLR-FLEX-2-C 38KV LOAD-RANGER® FLEX-LT® 900A	ROMPECARGAS 35 KV

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2757	CEP-00053-2025	Bases Para Medidores Tipo Enchufe "S" GWH00-11 EDICIÓN: Julio 2020 MARCA: IUSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: BW-4TX Y BW-5TX,	29-07-2025	29-07-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
BW-4TX Y BW-5TX,	BASE CIRCULAR POLIMÉRICA PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S" DE 4 Y 5 TERMINALES, TENSIÓN NOMINAL 600 VCA, CORRIENTE NOMINAL 100 A, MORDAZA-CONECTADOR DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGOS IUSA BW-4TX Y BW-5TX	BASE CIRCULAR POLIMÉRICA PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S" DE 4 Y 5 TERMINALES,

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2758	OCBNN-00054-2025	DESCRIBIR ACTIVIDADES PARA TOMA DE MUESTRA Y ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBAS PROTOTIPO EN MURETES PARA ACOMETIDAS AEREAS DE BAJA TENSIÓN MARCA SISTELEC PARA OBTENCION DE OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE BIENES NO NORMALIZADOS (OCBNN) CONFORME A ESPECIFICACIÓN SPPC-DPC001-18 "MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN" EDICIÓN FEBRERO 2020 ESPECIFICACIÓN SPPC-DPC001-18 EDICIÓN FEBRERO 2020 EDICIÓN: 2025-04-30T06:00:00.000Z MARCA: SISTELEC FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 12	04-08-2025	04-08-2027	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION SPPC-DPC001-18 TERRENO TIPO I	MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION SPPC-DPC001-18 TERRENO TIPO I
2	MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION SPPC-DPC001-18 TERRENO TIPO II	MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION SPPC-DPC001-18 TERRENO TIPO II

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2759	CEP-00061-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CEBSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 12, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-08-2025	07-08-2028	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CEBSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7-500	PCR-7-500
3.C	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500 TIPO COSTA	PCR-7C-500
4	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400	PCR-9-400
4.C	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400 TIPO COSTA	PCR-9C-400
6	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-500	PCR-11-500
6.C	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-500 TIPO COSTA	PCR-11C-500
7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-700	PCR-11-700
7.C	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700 TIPO COSTA	PCR-11C-700
8	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750	PCR-12-750
8.C	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750 TIPO COSTA	PCR-12C-750
10	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600	PCR-13-600
10.C	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600 TIPO COSTA	PCR-13C-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2760	CEP-00060-2025	Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV E1000-16 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: GENERAL CABLE MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 110, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-08-2025	07-08-2028	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
20448924	GC CU CPT WB B 100% XLPE 507 MM² (1000 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (1000) XLP-15-100-B
20448925	GC CU CPT WB B 100% XLPE 380 MM² (750 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (750) XLP-15-100-B
20448920	GC CU CPT WB B 100% XLPE 507MM²(1000 KCMIL) 20X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (1000) XLP-15-100-B
20448919	GC CU CPT WB B 100% XLPE 380MM²(750 KCMIL) 20X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (750) XLP-15-100-B
20448927	GC CU CPT WB B 133% XLPE 253MM²(500 KCMIL) 16X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (500) XLP-15-133-B
20448933	GC CU CPT WB B 133% XLPE 380MM²(750 KCMIL) 22X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (750) XLP-25-133-B
20448934	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (1/0) XLP-25-100-B
20448930	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-100-B
20448935	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE CU (1/0) XLP-25-133-B
20448941	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM² (250 KCMIL) 18X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE CU (250) XLP-25-133-B
20448936	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 253MM²(500 KCMIL) 18X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (500) XLP-25-133-B
20448943	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 380MM²(750 KCMIL) 22X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (750) XLP-25-133-B
20448946	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM² (250 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (250) XLP-35-100-B
20448952	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 507 MM² (1000 KCMIL) 24X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (1000) XLP-35-133-B
20448954	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 12X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100-B
20448955	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 12X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100-B
20448956	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100-B
20448962	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 380 MM² (750 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100-B
20448975	GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100-B
20448965	GC AL CPT WB B 100% XLPE 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-100-B
20448976	GC AL CPT WB B 100% XLPE 253 MM² (500 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100-B
20448977	GC AL CPT WB B 133% XLPE 53.5 MM² (1/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE AL (1/0) XLP-35-133-B
20448967	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE AL (1/0) XLP-25-100-B
20448978	GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-100-B
20448969	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PVC ROJO 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-100-B
20448980	GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM² (3/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE AL (3/0) XLP-35-100-B
20448155	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 507 MM² (1000KCMIL) 24X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (1000) XLP-35-100-B
20448156	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 380 MM² (750 KCMIL) 24X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (750) XLP-35-100-B
20448998	GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (500) XLP-35-133-B
20449056	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 85MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PVC ROJO 25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-133-B
20448210	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 177 MM² (350 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (350) XLP-35-100-B
20449003	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE CU (500) XLP-15-100-B
20449004	GC CU CPT WB B 100% XLPE 53.5 MM² (1/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (1/0) XLP-35-100-B
20448768	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100-B
20449006	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100-B
20448783	GC AL CPT WB B 133% XLPE 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-133-B
20448782	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 152 MM² (300 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (300) XLP-25-100-B
20448785	GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-133-B
20448789	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 12X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE CU (3/0) XLP-15-100-B
20448793	GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM² (250 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (250) XLP-35-133-B
20453327	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 500KCMIL PVC35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100
20453355	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC35KV	CABLE AL (750) XLP-35-100
20454288	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20454327	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA25KV	CABLE AL (1/0) XLP-25-100

20454290	PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20454289	PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100
20454329	PM XLP100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100
20454391	PM XLP100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100
20454328	PM XLP100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (750) XLP-25-100
20454392	PM XLP133%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-133
20454259	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20454394	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA25KV	CABLE AL (1/0) XLP-25-100
20454393	PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20454258	PM XLP100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100
20454299	XLP-TR133%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-133
20454298	XLP-TR100%AL CPTBLQ 300KCMIL HDPE/FJA35KV	CABLE AL (300) XLP-35-100
20454334	XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (750) XLP-25-100
20454300	XLP-TR133%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (750) XLP-25-133
20454395	PM XLPE100%CU CPTBLQ 2AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (2) XLP-15-100
20454396	PM XLPE100%CU CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20454397	PM XLPE100%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20454398	XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100
20454330	XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (500) XLP-25-100
20454403	XLPE100%CU CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE CU (750) XLP-25-100
20454463	XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA35KV	CABLE CU (500) XLP-35-100
20454462	XLPE100%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA35KV	CABLE CU (1000) XLP-35-100
20454360	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-133
20454335	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-133
20454471	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100
20454336	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-133
20454370	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (1000) XLP-25-100
20454481	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (250) XLP-25-133
20454337	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 300KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (300) XLP-25-133
20454482	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (500) XLP-25-100
20454483	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE CU (500) XLP-35-133
20454945	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC15KV	CABLE AL (350) XLP-15-100
20455024	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100
20454884	PM XLP-TR133%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC15KV	CABLE AL (750) XLP-15-133
20455356	XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (250) XLP-15-100
20455309	XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (350) XLP-15-100
20455357	XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-100
20456731	XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE AL (250) XLP-25-100
20456732	XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE AL (350) XLP-25-100
20456509	XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (1000) XLP-25-100
20456494	XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE AL (250) XLP-35-100
20456486	XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE AL (350) XLP-35-100
20456487	XLP-TR100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100
20456347	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1/0AWG PVC15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20456510	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 3/0AWG PVC15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20456751	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC15KV	CABLE AL (250) XLP-15-100

20456743	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-100
20456959	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 3/0AWG PVC25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100
20456960	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC25KV	CABLE AL (250) XLP-25-100
20456848	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC25KV	CABLE AL (350) XLP-25-100
20456849	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC25KV	CABLE AL (750) XLP-25-100
20456961	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC25KV	CABLE AL (1000) XLP-25-100
20456964	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC35KV	CABLE AL (250) XLP-35-100
20456981	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC35KV	CABLE AL (350) XLP-35-100
20456965	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC35KV	CABLE AL (1000) XLP-35-100
20456982	PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1/0AWG HDPE15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20457018	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJ15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20456915	PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1/0AWG PVC25KV	CABLE CU (1/0) XLP-25-100
20457065	PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 3/0AWG PVC25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-100
20472077	XLPE15KV133%AL750KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (750) XLP-15-133
20472018	XLPE15KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE	CABLE CU (1000) XLP-15-133
20472044	XLPE15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) XLP-15-133
20472034	XLPE25KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) XLP-25-100
20472078	XLPE35KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) XLP-35-100
20475030	XLPE15KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) XLP-15-133
20475137	XLPRA25KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) XLP-25-100

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2761	CEP-00063-2025	Aisladores Sintéticos Tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV 52100-65 EDICIÓN: Marzo 2019 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ASSI-15	15-08-2025	15-08-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ASSI-15	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN DE 13,8 KV PARA ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN	13SHL45DG, 13SHL45DA, 13SHL45EA, 13SHL45EA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2762	CEP-00064-2025	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 12	18-08-2025	18-08-2028	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	ANCLA CÓNICA C-1	ANCLA CÓNICA TIPO C1
2	ANCLA CÓNICA C-3	ANCLA CÓNICA TIPO C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2763	CEP-00062-2025	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 17, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	12-08-2025	12-08-2028	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
20463467	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 14	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
20463538	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 12	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
20454484	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 10	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
20473764	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 8	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
20473696	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 6	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
20473765	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 4	CABLE DE COBRE THHW-LS 4
20473697	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 2	CABLE DE COBRE THHW-LS 2
20448298	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 1/0	CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0
20448698	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 2/0	CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0
20448297	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 3/0	CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0
20473766	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 4/0	CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0
20473767	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 250	CABLE DE COBRE THHW-LS 250
20473698	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 300	CABLE DE COBRE THHW-LS 300
20473699	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 350	CABLE DE COBRE THHW-LS 350
20473768	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 400	CABLE DE COBRE THHW-LS 400
20473700	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 500	CABLE DE COBRE THHW-LS 500
20473769	CABLES MONOCONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600 V PARA 90°C, CALIBRE 750	CABLE DE COBRE THHW-LS 750

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2764	OCBN-00055-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 44, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	05-08-2025	05-08-2027	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA DE BCN, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE-RBTB1	CFE-RBTB1
2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE-RBTB2	CFE-RBTB2
3	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 CFE-RBTA1	CFE-RBTA1
4	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 CFE-RBTA2	CFE-RBTA2
5	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB3	CFE-RMTB3
6	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-RMTB4	CFE-RMTB4
7	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CFE-RMTA3	CFE-RMTA3
8	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 CFE-RMTA4	CFE-RMTA4
9	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA	CFE-RMTB4-TC
10	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7 CFE-RMTB7	CFE-RMTB7
11	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP	CFE-PVMTBP
12	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX	CFE-PVMTBX
13	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT	CFE-PVMTBT
14	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL	CFE-PVMTBL
15	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X CFE-PVMTBX-TC	CFE-PVMTBX-TC
16	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP	CFE-PVMTAP
17	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX	CFE-PVMTAX
18	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT	CFE-PVMTAT
19	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL	CFE-PVMTAL
20	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPOP CFE-TNFMA-PVMTABP	CFE-TNFMA-PVMTABP
21	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO X CFE-TNFMA-PVMTABX	CFE-TNFMA-PVMTABX
22	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO T CFE-TNFMA-PVMTABT	CFE-TNFMA-PVMTABT
23	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO L CFE-TNFMA-PVMTABL	CFE-TNFMA-PVMTABL
24	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO P CFE-TNFMA-PVMTAAP	CFE-TNFMA-PVMTAAP
25	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO X CFE-TNFMA-PVMTAAX	CFE-TNFMA-PVMTAAX
26	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO T CFE-TNFMA-PVMTAAT	CFE-TNFMA-PVMTAAT
27	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS PARA TERRENO NFMA TIPO L CFE-TNFMA-PVMTAAL	CFE-TNFMA-PVMTAAL
28	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE-BT300B	CFE-BT300B
29	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE-BT500B	CFE-BT500B
30	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO CFE-BT300A	CFE-BT300A
31	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO CFE-BT500A	CFE-BT500A
32	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV REDONDA EN BANQUETA CFE-BTMS13BR	CFE-BTMS13BR
33	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE-BTMS13BC	CFE-BTMS13BC
34	BÓVEDA PARA TRNSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 34.5 KV EN BANQUETA CFE-BTMS34B	CFE-BTMS34B
35	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA CFE-BTTH225B	CFE-BTTH225B
36	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 200/200 A CFE-MDMT2/2	CFE-MDMT2/2
37	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/200 A CFE-MDMT6/2	CFE-MDMT6/2

38	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/600 A CFE-MDMT6/6	CFE-MDMT6/6
39	MURETE PARA SERVICIO MONOFÁSICO TIPO 2 EN BAJA TENSIÓN CFE EM-BT112	CFE EM-BT112
40	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA CFE-BTMRMTB3	CFE-BTMRMTB3
41	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA CFE-BTTRMTB4	CFE-BTTRMTB4
42	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200 Y 600/200 CFE-BSRMTB	CFE-BSRMTB
43	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 EN BANQUETA CFE-BTMRR5	CFE-BTMRR5
44	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE-BTTRR6	CFE-BTTRR6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2765	OCBN-00057-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 21, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	06-08-2025	06-08-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE- RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1	CFE- RBTB1
CFE-RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2,	CFE-RBTB2
CFE-RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1	CFE-RBTA1
CFE-RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2,	CFE-RBTA2
CFE-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3,	CFE-RMTB3
CFE-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3	CFE-RMTA3
CFE-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4,	CFE-RMTA4
CFE-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4	CFE-RMTB4
CFE-RMTB4TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA	CFE-RMTB4TC
CFE-BTMRMTB3	BASE PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO TIPO 3	CFE-BTMRMTB3
CFE-BTTRMTB4	BASE PARA TRASFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO TIPO 4	CFE-BTTRMTB4
CFE-BTMRR5	BASE PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5	CFE-BTMRR5
CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X	CFE-PVMTBX
CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X	CFE-PVMTAX
CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L	CFE-PVMTBL
CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L	CFE-PVMTAL
CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P	CFE-PVMTBP
CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P	CFE-PVMTAP
CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T,	CFE-PVMTBT
CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T	CFE-PVMTAT
CFE-PVMTBXTC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA	CFE-PVMTBXTC

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2766	OCBN-00056-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 52, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	06-08-2025	06-08-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1, 50X80X65 CM, NORMA CFE-RBTB1, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RBTB1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2, 66X100X65 CM, NORMA CFE-RBTB2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBTCCP. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RBTB2
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1, 50X80X75 CM, NORMA CFE-RBTA1, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RBTA1
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2, 66X100X75 CM, NORMA CFE-RBTA2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBTCCP. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, 116X116X90 CM, NORMA CFE-RMTB3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS , ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RMTB3
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3, 116X116X90 CM, NORMA CFE-RMTA3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS , ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RMTA3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA CFE-RMTB-4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBTCCP. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RMBT4
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4, 1500X1500X900 MM, NORMA CFE-RMTA-4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBTCCP. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RMTA4
RMTB4-TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, 1500X1500X1500 MM, CFE-RMTB4TC TAPA CUADRADA CONJUNTO POLIMERICO, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBTCCP. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RMTB4-TC
RMTB7	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 7, 1000X1000X900 MM, NORMA CFE-RMTB-7, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBTCCP. 2015, OCBN-8569/23	CFE-RMTB7
BTMRMTB3	REGISTRO MEDIA TENSION TIPO 3, 166X116X90 CM PARA BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO, NORMA CFE-BTMRMTB3, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BTMRMTB3
BTTRMTB4	REGISTRO MEDIA TENSION TIPO 4 EN BANQUETA, 176X155X90 CM PARA BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO, NORMA CFE-BTTRMTB-4, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BTTRMTB4
BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5, NORMA CFE-BTMRR5, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BTMRR5
BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6, NORMA CFE-BTTRR6, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BTTRR6
BT300B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 300 KVA EN BANQUETA 210X330X230 CMS, NORMA CFE-BT300B, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BT300B
BT300A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 300 KVA EN ARROYO 230X350X230 CMS, NORMA CFE-BT300A, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BT300A
BT500B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 500 KVA EN BANQUETA 230X350X250 CMS, NORMA CFE-BT500B, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BT500B
BT500A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 500 KVA EN ARROYO 250X370X250 CMS, NORMA CFE-BT500A, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BT500A
BTTH225B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA 180X240X220 CMS, NORMA CFE-BTTH225B, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-BTTH225B
BTMS13BC	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE DE CONCRETO 1560X1160X2000 CFE-BTMS13BC C/TAPA CUADRADA GALVANIZADA NORMA 2008, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OC-8369/23	CFE-BTMS13BC
BTMS13BR	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE DE CONCRETO 1460X2000 CFE-BTMS13BR C/TAPA REDONDA GALVANIZADA NORMA 2008, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OC-8369/23	CFE-BTMS13BR
BTMS34B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE DE CONCRETO 1700X2000X2100 CFE-BTMS34B C/TAPA CUADRADA GALVANIZADA NORMA 2008, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OC-8369/23	CFE-BTMS34B
PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X, 260X260X150CM, NORMA CFE-PVMTBX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTBX

PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X, 2600X2600X1500 MM, NORMA CFE-PVMTAX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTAX
PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L, 200X200X150CM, NORMA CFE-PVMTBL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTBL
PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO L, 200X200X150CM, NORMA CFE-PVMTAL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTAL
PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO P, 170X300X150CM, NORMA CFE-PVMTBP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTBP
PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO P, 170X300X150CM, NORMA CFE-PVMTAP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTAP
PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO T, 260X200X150CM, NORMA CFE-PVMTBT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTBT
PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T, 260X200X150CM, NORMA CFE-PVMTAT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTAT
PVMTBX-TC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X, 260X260X150CM, NORMA CFE-PVMTBX-TC, TAPA CUADRADA, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-PVMTBX-TC
TNFMA-PVMTABX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN BANQUETA TIPO X, 260X260X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTABX
TNFMA-PVMTAAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN ARROYO TIPO X, 260X260X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTAAX
TNFMA-PVMTABL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN BANQUETA TIPO L, 200X200X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTABL
TNFMA-PVMTAAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN ARROYO TIPO L, 200X200X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTAAL
TNFMA-PVMTABP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN BANQUETA TIPO P, 170X300X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTABP
TNFMA-PVMTAAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN ARROYO TIPO P, 170X300X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTAAP
TNFMA-PVMTABT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN BANQUETA TIPO T, 260X200X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTABT
TNFMA-PVMTAAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION CON ANCLAS EN ARROYO TIPO T, 260X200X150CM, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT, 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMA-PVMTAAT
TN-PVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO X, 300X300X255, NORMA CFE-TN-PVATX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TN-PVATX
TN-PVATP	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO P, 430X330X255, NORMA CFE-TN-PVATP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TN-PVATP
TN-PVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO E, 530X370X255, NORMA CFE-TN-PVATE, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TN-PVATE
TN-PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO L, 330X330X255, NORMA CFE-TN-PVATL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TN-PVATL
TN-PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO T, 560X380X255, NORMA CFE-TN-PVATT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TN-PVATT
TNFMAR-PVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO X, 300X300X215, NORMA CFE-TNFMAR-PVATX, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMAR-PVATX
TNFMAR-PVATP	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO P, 430X330X215, NORMA CFE-TNFMAR-PVATP, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMAR-PVATP
TNFMAR-PVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO E, 530X370X215, NORMA CFE-TNFMAR-PVATE, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMAR-PVATE

TNFMAR-PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO L, 330X330X215, NORMA CFE-TNFMAR-PVATL, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMAR-PVATL
TNFMAR-PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO T, 560X380X215, NORMA CFE-TNFMAR-PVATT, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT. 2015, OCBN-8569/23	CFE-TNFMAR-PVATT
MDMT 2/2	MURETE DE DERIVACION PARA MEDIA TENSION 200/200 CON REGISTRO TIPO 3, NORMA CFE-MDMT-2/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT 2015, OCBN-8569/23	CFE-MDMT 2/2
MDMT 6/2	MURETE DE DERIVACION PARA MEDIA TENSION 600/200 CON REGISTRO TIPO 4, NORMA CFE-MDMT-6/2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT 2015, OCBN-8569/23	CFE-MDMT 6/2
MDMT 6/6	MURETE DE DERIVACION PARA MEDIA TENSION 600/600 CON REGISTRO TIPO 4, NORMA CFE-MDMT-6/6, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT 2015, OCBN-8569/23	CFE-MDMT 6/6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2767	CEP-00065-2025	Banco de Capacitores para Redes de Distribución V8000-06 EDICIÓN: Junio 2013 MARCA: ARTECHE INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: BANCO DE CAPACITORES TIPO POSTE, FIJO O AUTOMÁTICO, DE 13.8 KV, 23 KV Y 34.5 KV, PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN	22-08-2025	22-08-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
BANCO DE CAPACITORES TIPO POSTE, FIJO O AUTOMÁTICO, DE 13.8 KV, 23 KV Y 34.5 KV, PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN	BANCO DE CAPACITORES TIPO POSTE, FIJO O AUTOMÁTICO, DE 13.8 KV, 23 KV Y 34.5 KV, PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, CON SUS ACCESORIOS PRINCIPALES, COMO UNIDADES CAPACITIVAS, DESCONECTADOR TRIFÁSICO, CORTACIRCUITO FUSIBLE, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, ESLABÓN FUSIBLE, APARTARRAYOS, CONTROLADOR DE FP, SENSOR DE TENSIÓN Y CORRIENTE, INTEGRADO EN MÉXICO, MARCA ARTECHE.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2768	CEP-00066-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 14, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	26-08-2025	26-08-2028	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7-500	PCR-7-500
2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500	PCR-7C-500
3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400	PCR-9-400
4	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400	PCR-9C-400
5	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-500	PCR-11-500
6	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-500	PCR-11C-500
7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-700	PCR-11-700
8	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700	PCR-11C-700
9	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750	PCR-12-750
10	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750	PCR-12C-750
11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600	PCR-13-600
12	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600	PCR-13C-600
13	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCRGR60-12-750	PCRGR60-12-750
14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCRGR60-13-600	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2769	CEP-00069-2025	Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NERVION FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 000-920	05-09-2025	05-09-2028	EL NERVION, S.A. DE C.V.	NERVION	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
000-920	ACABADO POLIURETANO MODIFICADO ALTOS SOLIDOS.	CFE-A29

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2770	CEP-00068-2025	Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NERVION FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 000-910	05-09-2025	05-09-2028	EL NERVION, S.A. DE C.V.	NERVION	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
000-910	ACABADO ACRILICOPARA SUPERFICIES GALVANIZADAS	CFE-A28

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2771	CEP-00067-2025	Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NERVION FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 000-902	05-09-2025	05-09-2028	EL NERVION, S.A. DE C.V.	NERVION	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
000-902	MORDENTADORPARA ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO	CFE-P17

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2772	CEP-00070-2025	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: PORASA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 100701100700	11-09-2025	11-09-2028	POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
100701	ANCLA CONICA C3 BAJO NORMA CFE PORASA	CFE-ANCLA C3
100700	ANCLA CONICA C1 BAJO NORMA CFE PORASA	CFE-ANCLA C1

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2773	CEP-00071-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: PORASA MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 8, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	11-09-2025	11-09-2028	POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
100100	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 7/500 PORASA	PCR 7-500
100101	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 9/400 PORASA	PCR 9-400
100102	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 11/500 PORASA	PCR 11-500
100103	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 11/700 PORASA	PCR 11-700
100104	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 12/750 PORASA	PCR 12-750
100105	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 13/600 PORASA	PCR 13-600
100106	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 14/700 PORASA	PCR 14-700
100107	POSTE CONCRETO REFORZADO CFE PCR 15/800 PORASA	PCR 15-800

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2774	CEP-00072-2025	Cable de Aluminio con cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS) E1000-18 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: VIAKON FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: ACSR/AS HAWK/AS 477 KCMILACSR/AS DRAKE/AS 795 KCMILACSR/AS BLUE JAY/AS 1113 KCMIL	12-09-2025	12-09-2028	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ACSR/AS HAWK/AS 477 KCMIL	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON CABLEADO CONCENTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) HAWK/AS 477 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO	ACSR/AS 477
ACSR/AS DRAKE/AS 795 KCMIL	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON CABLEADO CONCENTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) DRAKE/AS 795 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO	ACSR/AS 795
ACSR/AS BLUE JAY/AS 1113 KCMIL	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON CABLEADO CONCENTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) BLUE JAY/AS 1113 KCMIL, MARCA VIAKON, FABRICADO EN MEXICO	ACSR/AS 1113

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2775	CEP-00073-2025	Conductores de Alta Temperatura Para Tensiones de 69 kV hasta 400 kV E0000-36 EDICIÓN: Abril 2019 MARCA: VIAKON FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: ACCC/TW DRAKE 1020 KCMIL	19-09-2025	19-09-2028	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ACCC/TW DRAKE 1020 KCMIL	CONDUCTOR DESNUDO DE ALTA TEMPERATURA Y BAJA FLECHA ACCC/TW DRAKE, 1020 KCMIL, CONFORMADO POR ALAMBRES DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL SOPORTADO SOBRE UN NÚCLEO COMPUESTO DE CARBONO Y FIBRA DE VIDRIO PARA TENSIONES DE 69 KV HASTA 400 KV. MARCA VIAKON, FABRICADO EN MÉXICO.	1020

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2776	CEP-00075-2025	Aisladores Sintéticos Tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV 52100-65 EDICIÓN: Marzo 2019 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ASSI-35	24-09-2025	24-09-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ASSI-35	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN DE 34,5 KV, CARGA MECÁNICA DE 45 KN PARA ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN	34SHL45DA, 34SHL45EA, 34SHL45DG, 34SHL45EG

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2777	CEP-00076-2025	Aceite Aislante D3100-19 EDICIÓN: Junio 2021 MARCA: SCHUTZ INTEGRADO MÉXICO P R O D U C T O S : 8040000680400018804000027	26-09-2025	26-09-2028	CHEMICAL & SCHUTZ HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS, S.A. DE C.V.	SCHUTZ	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
80400006	ELECTROSCHUTZ KV ITI	ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO I
80400018	ELECTROSCHUTZ KV ITII	ACEITE AISLANTE INHIBIDO TIPO II
80400027	ELECTROSCHUTZ KV NITII	ACEITE AISLANTE NO INHIBIDO TIPO II

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2778	CEP-00077-2025	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo DF110-23 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: HERCOR FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	03-10-2025	03-10-2028	PLASTICOS HERCOR, S.A. DE C.V.	HERCOR	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PEAD32L	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO LISO, COLOR NARANJA, TIPO II EN 32 MM DE Ø (1 ¼ IN), EN RD 13.5, RD 17 Y RD 19	NO APLICA
PEAD38L	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO LISO, COLOR NARANJA, TIPO II EN 38 MM DE Ø (1 ½ IN) RD 13.5, RD 17 Y RD 19	NO APLICA
PEAD50L	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO LISO, COLOR NARANJA, TIPO II EN 50 MM DE Ø (2 IN) RD 13.5, RD 17 Y RD 19	NO APLICA
PEAD75L	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO LISO, COLOR NARANJA, TIPO II EN 75 MM DE Ø (3 IN) RD 13.5, RD 17 Y RD 19	NO APLICA
PEAD100L	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO LISO, COLOR NARANJA, TIPO II EN 100 MM DE Ø (4 IN) RD 13.5 Y RD 17	NO APLICA
PEAD150L	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO LISO, COLOR NARANJA, TIPO II EN 150 MM DE Ø (6 IN) RD 13.5 Y RD 17	NO APLICA
PEAD50C	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO CORRUGADO, COLOR NARANJA, TIPO S DE DOBLE PARED EN 50 MM DE Ø (2 IN)	NO APLICA
PEAD75C	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO CORRUGADO, COLOR NARANJA, TIPO S DE DOBLE PARED EN 75 MM DE Ø (3 IN)	NO APLICA
PEAD100C	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO CORRUGADO, COLOR NARANJA, TIPO S DE DOBLE PARED EN 100 MM DE Ø (4 IN)	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2779	CEP-00074-2025	Aisladores Sintéticos Tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV 52100-65 EDICIÓN: Marzo 2019 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ASSI-25	24-09-2025	24-09-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ASSI-25	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN DE 23 KV, CARGA MECÁNICA DE 45 KN PARA ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN	23SHL45DA, 23SHL45EA, 23SHL45DG, 23SHL45EG

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2780	CEP-00078-2025	Bases Para Medidores Tipo Enchufe "S" GWH00-11 EDICIÓN: Julio 2020 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: BW-4T Y BW-5T	14-10-2025	14-10-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
BW-4T Y BW-5T	BASE CIRCULAR METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S", DE 4 Y 5 TERMINALES	BASE CIRCULAR METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA MEDIDOR TIPO ENCHUFE "S", DE 4 Y 5 TERMINALES, TENSIÓN NOMINAL 600 V, CORRIENTE NOMINAL 100 A, MORDAZA-CONECTADOR DE ALEACIÓN DE COBRE, CATÁLOGOS IUSA BW-4T Y BW-5T

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2781	CEP-00080-2025	Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72.5 a 420 kV con Accionamiento Controlado V4200-12 EDICIÓN: Octubre 2016 MARCA: COELME SPA FABRICADO ITALIA PRODUCTOS: NA	15-10-2025	15-10-2028	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE, SPA.	COELME SPA	ITALIA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
NA	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR DE OPERACIÓN A MOTOR, DOBLE APERTURA LATERAL, MECANISMO CD-101 SCT Y CD-201 CPT, 245KV, 1050KV NBAI, 40KA 1 SEG (50KA 3 SEG), MODELOS TCB 245-2000 Y TCB-E 245-2000, CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA OPERADA MANUALMENTE, MARCA COELME-EGIC, FABRICADA EN ITALIA	NA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2782	CEP-00079-2025	Cuchillas Desconectadoras en Aire de 72.5 a 420 kV con Accionamiento Controlado V4200-12 EDICIÓN: Octubre 2016 MARCA: COELME SPA FABRICADO ITALIA PRODUCTOS: NA	15-10-2025	15-10-2028	COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE, SPA.	COELME SPA	ITALIA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
NA	CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR, TIPO PANTOGRAFO, SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, 245KV, 1050KV NBAI, 2000/(2500)A, 40/(50)KA, 1/(3)SEG, CON MECANISMO DE LA CUCHILLA PRINCIPAL MOTORIZADO CD101,MODELO VR2D, MARCA COELME-EGIC, FABRICADO EN ITALIA.	NA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2783	CEP-00082-2025	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: CENMEX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ANCLA C1ANCLA C3	17-10-2025	17-10-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENMEX	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ANCLA C1	ANCLA CÓNICA C1	ANCLA C1
ANCLA C3	ANCLA CÓNICA C3	ANCLA C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2784	CEP-00083-2025	Calzado de Protección H1000-22 EDICIÓN: Junio 2016 MARCA: 106TECH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 1740, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-10-2025	21-10-2028	GRUPO EMPRESARIAL CALZADO INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	106TECH	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
180TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
180TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
180TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
180TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
180TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
180TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
180TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
180TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
180TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
180TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
180TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
180TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
180TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
180TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
180TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
142TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
142TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
142TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
142TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

142TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
142TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
142TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
142TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
142TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
142TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
142TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
142TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
142TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
142TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
142TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
178TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
178TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
178TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
178TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
178TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
178TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
178TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
178TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
178TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

178TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
178TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
178TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
178TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
178TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
178TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
172TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
172TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
172TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
172TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
172TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
172TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
172TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
172TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
172TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
172TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
172TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
172TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
172TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
172TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

172TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
143TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
143TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
143TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
143TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
143TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
143TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
143TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
143TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
143TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
143TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
143TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
143TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
143TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
143TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
143TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
104TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
104TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
104TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
104TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

104TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
104TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
104TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
104TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
104TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
104TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
104TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
104TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
104TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
104TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
104TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
122TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
122TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
122TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
122TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
122TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
122TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
122TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
122TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
122TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

122TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
122TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
122TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
122TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
122TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
122TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
130TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
130TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
130TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
130TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
130TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
130TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
130TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
130TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
130TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
130TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
130TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
130TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
130TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
130TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

130TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
202TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
202TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
202TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
202TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
202TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
202TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
202TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
202TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
202TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
202TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
202TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
202TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
202TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
202TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
202TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
152-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
152-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
152-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
152-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

152-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
152-17TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
152-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
152-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
152-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
152-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
152-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
152-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
152-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
152-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
152-17TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
100TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
100TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
100TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
100TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
100TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
100TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
100TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
100TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
100TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

100TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
100TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
100TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
100TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
100TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
100TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
110TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
110TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
110TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
110TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
110TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
110TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
110TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
110TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
110TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
110TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
110TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
110TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
110TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
110TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

110TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
154TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
154TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
154TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
154TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
154TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
154TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
154TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
154TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
154TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
154TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
154TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
154TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
154TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
154TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
154TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
156TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
156TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
156TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
156TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

156TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
156TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
156TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
156TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
156TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
156TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
156TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
156TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
156TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
156TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
156TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
ROOPER-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
ROOPER-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

ROOPER-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
ROOPER-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
MOTO-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
MOTO-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
MOTO-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

MOTO-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
76TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
76TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
76TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
76TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
76TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
76TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
76TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
76TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
76TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
76TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
76TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
76TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
76TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
76TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
76TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1179TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1179TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1179TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1179TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1179TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1179TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1179TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1179TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1179TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1179TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1179TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1179TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1179TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1179TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1179TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1180TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1180TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1180TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1180TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1180TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1180TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1180TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1180TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1180TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1180TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1180TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1180TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1180TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1180TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1180TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1142TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1142TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1142TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1142TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1142TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1142TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1142TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1142TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1142TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1142TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1142TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1142TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1142TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1142TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA1142TER	CPD, CPC, CPI - 315

1142TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1143TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1143TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1143TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1143TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1143TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1143TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1143TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1143TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1143TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1143TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1143TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1143TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1143TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1143TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1143TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1177TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1117TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1177TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1177TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1177TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1177TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1177TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1177TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1177TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1177TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1177TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1177TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1177TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1177TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1177TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1178TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1178TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1178TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1178TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1178TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1178TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1178TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1178TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1178TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1178TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1178TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1178TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1178TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1178TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1178TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1173TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1173TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1173TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1173TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1173TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1173TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1173TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1173TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1173TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1173TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1173TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1173TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA1173TECH-31	CPD, CPC, CPI - 305
1173TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1173TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

1173TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1174TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1174TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1174TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1174TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA1174TECH-	CPD, CPC, CPI - 265
1174TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1174TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1174TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1174TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1174TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1174TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1174TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1174TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1174TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1174TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1174TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1113TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1113TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1113TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1113TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1113TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1113TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1113TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1113TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1113TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1113TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1113TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1113TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1113TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1113TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1113TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1114TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1114TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1114TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1114TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1114TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1114TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1114TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1114TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1114TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1114TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1114TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1114TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1114TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1114TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1114TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1103TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1103TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1103TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1103TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1103TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1103TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1103TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1103TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1103TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1103TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1103TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1103TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1103TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1103TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

1103TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1104TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1104TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1104TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1104TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1104TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1104TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1104TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1104TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1104TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1104TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1104TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1104TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1104TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1104TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1104TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1123TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1123TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1123TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1123TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1123TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1123TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1123TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1132TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1123TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1123TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1123TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1123TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1123TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1123TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1123TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1124TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1124TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1124TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1124TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1124TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1124TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1124TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1124TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1124TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1124TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1124TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1124TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1124TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1124TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1124TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1129TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1129TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1129TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1129TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1129TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1129TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1129TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1129TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1129TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1129TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1129TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1129TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1129TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1129TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

1129TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1130TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1130TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1130TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1130TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1130TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1130TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1130TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1130TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1130TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1130TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1130TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1130TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1130TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1130TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1130TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1203TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1203TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1203TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1203TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1203TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1203TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1203TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1203TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1203TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1203TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1203TECH-30	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1203TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1203TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1203TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1203TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1153-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1153-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1153-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1153-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1153-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1153-17TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1153-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1153-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1153-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1153-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1153-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1153-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1153-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1153-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1153-17TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1154-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1154-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1154-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1154-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1154-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1154-17TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1154-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1154-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1154-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1154-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1154-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1154-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1154-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1154-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

1154-17TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1101TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1101TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1101TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1101TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1101TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1107TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1101TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1101TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1101TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1101TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1101TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1101TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1101TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1101TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1101TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1102TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1102TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1102TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1102TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1102TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1102TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1102TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1102TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1102TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1102TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1102TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1102TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1102TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1102TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1102TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1111TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1111TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1111TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1111TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
111TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1111TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1111TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1111TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1111TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1111TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1111TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1111TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1111TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1111TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1111TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1112TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1112TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1112TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1112TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1112TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1112TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1112TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1112TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1112TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1112TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1112TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1112TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1112TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1112TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

1112TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1155TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1155TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1155TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1155TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1155TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1155TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1155TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1155TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1155TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1155TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1155TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1155TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1155TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1155TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1155TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1156TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1156TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1156TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1156TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

1156TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1156TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1156TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1156TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1156TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1156TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1156TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1156TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1156TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA.	CPD, CPC, CPI - 310
1156TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1156TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1157TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1157TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1157TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1157TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
1157TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1157TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1157TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1157TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1157TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

1157TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1157TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1157TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1157TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1157TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
1157TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
1158TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
1158TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
1158TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
1158TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA1158TECH-270	CPD, CPC, CPI - 265
1158TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
1158TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
1158TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
1158TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
1158TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
1158TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
1158TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
1158TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
1158TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
1158TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

1158TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER1-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
ROOPER1-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER1-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER1-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
ROOPER1-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER1-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER1-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER1-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER1-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
ROOPER1-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER1-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER1-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER1-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER1-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
ROOPER1-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER10-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
ROOPER10-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER10-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER10-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

ROOPER10-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER10-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER10-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER10-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER10-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
ROOPER10-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER10-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER10-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER10-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER10-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
ROOPER10-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO1-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO1-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO1-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO1-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
MOTO1-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO1-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
MOTO1-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO1-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO1-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

MOTO1-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO1-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO1-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO1-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO1-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
MOTO1-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO10-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO10-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO10-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO10-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
MOTO10-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO10-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
MOTO10-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO10-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO10-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
MOTO10-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO10-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO10-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO10-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO10-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

MOTO10-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
117TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
117TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
117TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
117TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
117TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
117TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
117TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
117TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
117TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
117TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
117TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
117TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
117TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
117TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
117TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2179TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2179TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2179TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2179TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2179TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2179TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2179TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2179TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2179TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2179TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2179TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2179TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2179TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2179TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2179TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2180TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2180TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2180TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2180TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2180TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2180TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2180TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2180TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2180TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2180TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2180TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2180TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2180TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2180TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2180TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2142TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2142TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2142TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2142TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2142TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2142TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2142TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2142TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2142TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2142TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2142TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2142TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2142TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2142TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

2142TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2143TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2143TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2143TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2143TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2143TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2143TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2143TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2143TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2143TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2143TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2143TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2143TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2143TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2143TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2143TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2177TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2177TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2177TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2177TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2177TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2177TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2177TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2177TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2177TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2177TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2177TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2177TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2177TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2177TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2177TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2178TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2178TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2178TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2178TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2178TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2178TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2178TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2178TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2178TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2178TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2178TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2178TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2178TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2178TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2178TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2173TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2173TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2173TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2173TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2173TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2173TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2173TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2173TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2173TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2173TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2173TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2173TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2173TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2173TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

2173TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2174TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2174TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2174TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2174TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2174TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2174TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2174TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2174TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2174TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2174TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2174TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2174TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2174TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2174TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2174TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2113TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2113TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2113TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2113TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2113TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2113TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2113TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2113TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2113TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2113TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2113TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2113TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2113TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2113TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2113TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2114TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2114TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2114TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2114TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2114TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2114TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2114TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2114TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2114TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2114TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2114TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2114TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2114TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2114TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2114TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2103TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2103TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2103TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2103TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2103TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2103TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2103TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2103TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2103TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2103TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2103TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2103TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2103TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2103TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

2103TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2104TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2104TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2104TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2104TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2104TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2104TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2104TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2104TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2104TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2104TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2104TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2104TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2104TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2104TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2104TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2123TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2123TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2123TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2123TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2123TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2123TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2123TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2123TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2123TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2123TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2123TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2123TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2123TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2123TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2123TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2124TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2124TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2124TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2124TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2124TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2124TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2124TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2124TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2124TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2124TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2124TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2124TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2124TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2124TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2124TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2129TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2129TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2129TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2129TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2129TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2129TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2129TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2129TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2129TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2129TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2129TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2129TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2129TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2129TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA2129TECH-	CPD, CPC, CPI - 315

2129TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2130TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2130TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2130TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2130TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2130TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2130TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2130TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2130TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2130TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2130TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2130TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2130TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2130TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2130TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2130TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2203TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2203TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2203TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2203TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2203TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2203TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2203TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2203TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2203TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA2203TECH-295	CPD, CPC, CPI - 290
2203TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2203TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2203TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2203TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2203TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2203TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2204TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2204TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2204TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2204TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2204TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2204TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2204TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2204TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2204TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2204TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2204TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2204TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2204TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2204TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2204TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2153-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2153-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2153-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2153-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2153-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2153-17TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2153-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2153-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2153-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2153-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2153-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2153-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2153-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2153-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

2153-17TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2154-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2154-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2154-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2154-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2154-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2154-17TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2154-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2154-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2154-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2154-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2154-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2154-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2154-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2154-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2154TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2101TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2101TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2101TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2101TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2101TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2101TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2101TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2101TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2101TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2101TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2101TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2101TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2101TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2101TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2101TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2102TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2102TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2102TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2102TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2102TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2102TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2102TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2102TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2102TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2102TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2102TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2102TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2102TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2102TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2102TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2111TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2111TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2111TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2111TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2111TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2111TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2111TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2111TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2111TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2111TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2111TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2111TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2111TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2111TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

2111TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2112TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2112TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2112TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2112TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
212TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2112TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2112TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2112TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2112TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2112TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2112TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2112TECH-305	<CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2112TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2112TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2112TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2155TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2155TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2155TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2155TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

2155TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2155TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2155TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2155TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2155TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2155TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2155TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2155TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2155TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2155TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2155TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2156TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2156TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2156TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2156TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2156TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2156TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2156TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2156TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2156TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

2156TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2156TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2156TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2156TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2156TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2156TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2157TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2157TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2157TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2157TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2157TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2157TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2157TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA2	CPD, CPC, CPI - 280
2157TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2157TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2157TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2157TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2157TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2157TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2157TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

2157TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
2158TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
2158TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
2158TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
2158TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
2158TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
2158TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
2158TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
2158TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
2158TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
2158TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
2158TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
2158TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
2158TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
2158TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
2158TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER2-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
ROOPER2-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER2-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER2-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

ROOPER2-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER2-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER2-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER2-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER2-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
ROOPER2-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER2-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER2-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER2-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER2-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
ROOPER2-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER20-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
ROOPER20-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER20-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER20-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
ROOPER20-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER20-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER20-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER20-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER20-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

ROOPER20-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER20-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER20-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER20-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER20-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
ROOPER20-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO2-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO2-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO2-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO2-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
MOTO2-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO2-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
MOTO2-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO2-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO2-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
MOTO2-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO2-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO2-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO2-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO2-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

MOTO2-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO20-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO20-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO20-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO20-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
MOTO20-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO20-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
MOTO20-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO20-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO20-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
MOTO20-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO20-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO20-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO20-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO20-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
MOTO20-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
277TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
277TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
277TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
277TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

277TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
277TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
277TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
277TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
277TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
277TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
277TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
277TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
277TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
277TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
277TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
278TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
278TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
278TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
278TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
278TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
278TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
278TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
278TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
278TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

278TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
278TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
278TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
278TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
278TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
278TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3179TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3179TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3179TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3179TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3179TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3179TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3179TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3179TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3179TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3179TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3179TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3179TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3179TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3179TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3179TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3180TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3180TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3180TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3180TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3180TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3180TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3180TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3180TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3180TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3180TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3180TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3180TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3180TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3180TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3180TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3142TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3142TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3142TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3142TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3142TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3142TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3142TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3142TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3142TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3142TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3142TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3142TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3142TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3142TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3142TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3143TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3143TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3143TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3143TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3143TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3143TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3143TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3143TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3143TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

3143TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3143TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3143TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3143TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3143TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3143TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3177TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3177TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3177TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3177TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3177TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3177TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3177TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3177TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3177TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3177TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3177TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3177TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3177TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3177TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3177TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3178TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3178TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3178TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3178TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3178TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3178TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3178TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3178TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3178TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3178TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3178TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3178TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3178TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3178TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3178TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3173TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3173TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3173TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3173TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3173TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3173TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3173TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3173TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3173TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3173TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3173TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3173TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3176TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3173TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3173TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3174TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3174TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3174TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3174TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3174TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3174TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3174TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3174TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3174TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

3174TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3174TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3174TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3174TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3174TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3174TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3113TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3113TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3113TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3113TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3113TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3113TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3113TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3113TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA3113	CPD, CPC, CPI - 285
3113TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3113TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3113TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3113TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3113TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3113TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3113TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3114TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3114TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3114TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3114TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3114TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3114TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3114TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3114TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3114TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3114TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3114TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3114TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3114TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3114TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3114TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3103TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3103TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3103TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3103TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3103TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3103TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3103TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3103TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3103TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3103TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3103TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3103TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3103TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3103TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3103TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3123TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3123TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3123TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3123TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3123TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3123TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3123TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3123TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3123TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

3123TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3123TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3123TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3123TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3123TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
313TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3124TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3124TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3124TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3124TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3124TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3124TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3124TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3124TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3124TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3124TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3127TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3124TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3124TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3124TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3124TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3129TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3129TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3129TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3129TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3129TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3129TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3129TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3129TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3129TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3129TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3129TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3129TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3129TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3129TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3129TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3130TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3130TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3130TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3130TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3130TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3130TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3130TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3130TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3130TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3130TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3130TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3130TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3130TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3130TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3130TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3203TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3203TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3203TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3203TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3203TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3203TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3203TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3203TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3203TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

3203TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3203TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3203TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3203TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3203TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3203TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3204TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3204TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3204TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3204TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3204TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3204TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3204TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3204TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3204TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3204TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3204TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3204TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3204TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3204TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3204TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3153-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3153-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3153-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3153-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3153-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3153-17TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3153-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3153-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3153-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3153-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3153-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3153-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3153-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3153-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3153-17TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3154-17TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3154-17TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3154-17TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3154-17TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3154-17TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3154-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3154-17TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3154-17TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3154-17TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3154-17TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3154-17TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3154-17TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3154-17TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3154-17TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3154-17TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3101TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3101TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3101TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3101TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3101TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3101TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3101TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3101TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3101TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

3101TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3101TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3101TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3101TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3101TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3101TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3102TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3102TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3102TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3102TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3102TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3102TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3102TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3102TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3102TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3102TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3102TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3102TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3102TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3102TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3102TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3111TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3111TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3111TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3111TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERACALZADO DE P	CPD, CPC, CPI - 265
3111TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3111TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3111TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3111TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3111TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3111TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3111TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3111TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3111TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3111TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3111TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3122TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3122TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3122TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3122TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3122TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3122TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3122TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3122TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3122TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3122TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3122TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3122TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3122TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3122TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3122TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3155TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3155TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3155TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3155TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3155TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3155TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3155TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3155TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3155TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

3155TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3155TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3155TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3155TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3155TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3155TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3156TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3156TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3156TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3156TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3156TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3156TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3156TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3156TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3156TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3156TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3156TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3156TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3156TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3156TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

3156TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3157TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3157TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3157TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3157TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
3157TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3157TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3157TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3157TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3157TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3157TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3157TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3157TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3157TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3157TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3157TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
3158TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
3158TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
3158TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
3158TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

3158TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
3158TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
3158TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
3158TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
3158TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
3158TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
3158TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
3158TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
3158TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
3158TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
3158TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER3-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER3-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER3-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER3-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
ROOPER3-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER3-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER3-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER3-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER3-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

ROOPER3-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER3-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER3-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER3-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER3-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
ROOPER3-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
ROOPER30-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
ROOPER30-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
ROOPER30-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
ROOPER30-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
ROOPER30-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
ROOPER30-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
ROOPER30-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
ROOPER30-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
ROOPER30-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
ROOPER30-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
ROOPER30-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
ROOPER30-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
ROOPER30-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
ROOPER30-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

ROOPER30-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO3-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO3-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO3-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO3-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
MOTO3-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO3-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
MOTO3-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO3-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO3-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
MOTO3-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO3-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO3-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO3-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO3-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
MOTO3-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
MOTO30-TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
MOTO30-TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
MOTO30-TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
MOTO30-TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265

MOTO30-TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO30-TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
MOTO30-TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
MOTO30-TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
MOTO30-TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
MOTO30-TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
MOTO30-TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
MOTO30-TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
MOTO30-TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
MOTO30-TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
MOTO30-TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
377TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
377TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
377TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
377TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
377TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
377TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
377TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
377TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
377TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290

377TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
377TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
377TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
377TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
377TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315
377TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320
378TECH-250	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 250
378TECH-255	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 255
378TECH-260	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 260
378TECH-265	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 265
378TECH-270	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 270
378TECH-275	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 275
378TECH-280	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 280
378TECH-285	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 285
378TECH-290	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 290
378TECH-295	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 295
378TECH-300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 300
378TECH-305	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 305
378TECH-310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 310
378TECH-315	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 315

378TECH-320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), DE CAMPO (CPC) Y CONTRA IMPACTO (CPI) C/RIBETE; BULLÓN I, II Y III; SUELA DE HULE Y POLIURETANO; PLANTA A, B Y C; FORROS A, B Y C; CHALECOS A Y B; JARETA I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUI, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI - 320

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2785	CEP-00084-2025	Calzado de Protección H1000-22 EDICIÓN: Junio 2016 MARCA: CIMEX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 164, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-10-2025	21-10-2028	ARTURO LOPEZ MIRANDA	CIMEX	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
GL-0700	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0701	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0801	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0803	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0900	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0901	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1000	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1001	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2900	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2901	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2902	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3000	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3002	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3200	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3201	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-4100	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4101	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4400	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4401	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7301	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6700	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6701	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7600	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7601	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7700	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7701	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7800	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7801	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8000	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-8001	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8300	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9200	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9201	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0710	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0711	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0810	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0811	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0812	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0910	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0911	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1010	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1011	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2910	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2911	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-3010	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3011	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3210	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3211	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4110	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4105	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4410	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4411	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7311	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7312	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6710	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6711	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6712	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7610	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-7611	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7612	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7710	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7711	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7712	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7810	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7811	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7812	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8010	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8011	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8012	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8310	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8311	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9210	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9211	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-9212	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0720	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0721	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0820	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0821	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0822	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0920	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0921	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1020	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1021	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2920	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2921	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2922	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3020	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3021	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-3022	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3220	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3221	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4120	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4121	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4420	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4421	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7321	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7322	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6720	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6721	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6722	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7620	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7621	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-7622	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7720	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7721	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7722	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7820	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7821	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7822	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8020	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8021	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8022	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8320	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8321	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9220	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9221	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9222	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-0730	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0731	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0830	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0831	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0832	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0930	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-0931	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1030	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-1031	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2930	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2931	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-2932	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3030	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3031	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3032	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-3230	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-3231	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4130	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4131	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4430	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-4431	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7330	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7331	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7332	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6730	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6731	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-6732	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7630	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7631	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7632	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

GL-7730	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7731	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7732	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7830	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7831	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-7832	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8030	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8031	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8032	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8330	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-8331	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9230	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9231	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320
GL-9232	CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO (CPD), CALZADO DE PROTECCIÓN DE CAMPO (CPC) Y CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO (CPI) CON RIBETE; BULLÓN TIPO I, II Y III; SUELA DE HULE Y SUELA DE POLIURETANO; PLANTA TIPO A, B Y C; FORROS TIPO A, B Y C; CHALECOS TIPO A Y B; JARETA DE JALAR TIPO I Y II; TIPOS: CHOCLO, BORCEGUÍ, BOTA Y VIBORERA	CPD, CPC, CPI-250; CPD, CPC, CPI-255; CPD, CPC, CPI-260; CPD, CPC, CPI-265; CPD, CPC, CPI- 270; CPD, CPC, CPI-275; CPD, CPC, CPI-280; CPD, CPC, CPI-285; CPD, CPC, CPI-290; CPD, CPC, CPI-295; CPD, CPC, CPI-300; CPD, CPC, CPI-305; CPD, CPC, CPI-310; CPD, CPC, CPI-315; CPD, CPC, CPI-320

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2786	CEP-00085-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CONARMADO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 5, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-10-2025	21-10-2028	GP PREFABRICADOS, S.A. DE C.V.	CONARMADO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR7C500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 7 METROS	PCR-7C-500
PCR9C400	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 9 METROS	PCR-9C-400
PCR11C500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 11 METROS	PCR-11C-500
PCR12C750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 METROS	PCR-12C-750
PCR13C600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 13 METROS	PCR-13C-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2787	CEP-00086-2025	Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV VE100-29 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: UTE-72	22-10-2025	22-10-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
UTE-72	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, MODELO UTE-72, TENSIÓN NOMINAL 69 KV, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO 72.5 KV, TENSIÓN DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 325 KV INT. /450 KV EXT., FRECUENCIA 60 HZ, CLASE DE EXACTITUD 0.2, CARGA NOMINAL PARA MEDICIÓN 0-100 VA, DISTANCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DE FUGA 31 MM/KV FASE A FASE, NIVEL DE CONTAMINACIÓN: EXTRA ALTO, ALTITUD DE OPERACIÓN MAYOR A 2500 M, COEFICIENTE DE ACELERACIÓN HORIZONTAL MÁXIMO DE HASTA 0.5G, VELOCIDAD DE VIENTO MÁXIMA DE 160 KM/H, CON CAJA METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE SALIDAS SECUNDARIAS, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2788	CEP-00087-2025	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo DF110-23 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: PT CORR FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	22-10-2025	22-10-2028	PLASTICS TECHNOLOGY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PT CORR	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
5ETSC2T02G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 50 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T03G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 75 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T04G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 100 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T06G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 150 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T08G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 200 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T02N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 50 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T03N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 75 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T04N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 100 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T06N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 150 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5ETSC2T08N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 200 MM MARCA PT CORR EN TRAMO DE 6.1 M	NO APLICA
5EBSC2T22G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 50 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 230 M	NO APLICA
5EBSC2T93G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 75 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 103 M	NO APLICA
5EBSC2T64G	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO SUBTERRANEO TIPO S DOBLE PARED 100 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 106 M	NO APLICA
5EBSC2T22N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 50 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 230 M	NO APLICA
5EBSC2T93N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 75 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 103 M	NO APLICA
5EBSC2T64N	TUBO CORRUGADO CONDUIT PARA CABLEADO DE TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS DOBLE PARED 100 MM MARCA PT CORR EN ROLLO DE 106 M	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2789	CEP-00088-2025	LAN Switch Capa 2 para Subestaciones Eléctricas G0100-25 EDICIÓN: Octubre 2018 MARCA: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES (SEL) FABRICADO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PRODUCTOS: SEL-2731	23-10-2025	23-10-2028	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES (SEL)	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SEL-2731	SWITCH ETHERNET ADMINISTRADO CAPA 2 MODELO SEL-2731, EN CUMPLIMIENTO DE G0100-25, OCTUBRE 2018, LAN SWITCH CAPA 2 PARA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	SWITCH 24 PUERTOS. RJ-45 10/100 BASET

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2790	CEP-00090-2025	Aisladores de Porcelana tipo Carrete y Retenida 52000-55 EDICIÓN: Noviembre 1993 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: P-1348	27-10-2025	27-10-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
P-1348	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA	AISLADOR 4R

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2791	CEP-00089-2025	Aisladores de Porcelana tipo Carrete y Retenida 52000-55 EDICIÓN: Noviembre 1993 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: P-1353	27-10-2025	27-10-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
P-1353	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA	AISLADOR 3R

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2792	CEP-00092-2025	Cortacircuitos Fusible de Distribución V4110-03 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: CPV-C-1508100, CPV-C-1510100, CPV-C-1512100	29-10-2025	29-10-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CPV-C-1508100, CPV-C-1510100, CPV-C-1512100	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE DISTRIBUCIÓN, TIPO V, TENSIÓN NOMINAL 15 KV, CORRIENTE NOMINAL 100 A, NBAI 110 KV, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 8 KA, 10 KA Y 12 KA, ASIM	CCF-C-15-100-110-8000, CCF-C-15-100-110-10000, CCF-C-15-100-110-12000

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2793	CEP-00091-2025	Aisladores Soporte Tipo Columna 52810-32 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: CCP8-170-II	29-10-2025	29-10-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CCP8-170-II	AISLADOR DE PORCELANA TIPO COLUMNA DE 23 KV	CP8-170-II

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2794	CEP-00094-2025	Aisladores Tipo Poste 52000-91 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: EPRECSA-CYG MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	31-10-2025	31-10-2028	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CYG	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
13PCHG1	AISLADOR DE HULE SILICÓN TIPO POSTE,PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN 13.8 KV, DESCRIPCIÓN CORTA CFE: 13PCHG1, 13PCHG2, 13PCHG3,13PCHG4	AISLADOR 13PCHG1
13PCHG2	AISLADOR DE HULE SILICÓN TIPO POSTE,PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN 13.8 KV, DESCRIPCIÓN CORTA CFE: 13PCHG1, 13PCHG2, 13PCHG3,13PCHG4	AISLADOR 13PCHG2
13PCHG3	AISLADOR DE HULE SILICÓN TIPO POSTE,PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN 13.8 KV, DESCRIPCIÓN CORTA CFE: 13PCHG1, 13PCHG2, 13PCHG3,13PCHG4	AISLADOR 13PCHG3
13PCHG4	AISLADOR DE HULE SILICÓN TIPO POSTE,PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN 13.8 KV, DESCRIPCIÓN CORTA CFE: 13PCHG1, 13PCHG2, 13PCHG3,13PCHG4	AISLADOR 13PCHG4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2795	CEP-00093-2025	Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual V4200-25 EDICIÓN: Mayo2018 MARCA: EPRECSA MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: ERE-CUCH-15KV-YKNERE-CUCH-25.8KV-YKNERE-CUCH-38KV-YKN	31-10-2025	31-10-2028	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ERE-CUCH-15KV-YKN	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR PARA OPERACIÓN CON PÉRTIGA MONTAJE VERTICAL-HORIZONTAL PARA SISTEMAS DE 15 KV DESCRIPCIÓN CORTA CSP-125-1-15-630, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	CSP-125-1-15-630
ERE-CUCH-25.8KV-YKN	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR PARA OPERACIÓN CON PÉRTIGA MONTAJE VERTICAL-HORIZONTAL PARA SISTEMAS DE 25.8 KV DESCRIPCIÓN CORTA CSP-150-1-25.8-630, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	CSP-150-1-25.8-630
ERE-CUCH-38KV-YKN	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR PARA OPERACIÓN CON PÉRTIGA MONTAJE VERTICAL-HORIZONTAL PARA SISTEMAS DE 38 KV DESCRIPCIÓN CORTA CFE CSP-200-1-38-630, MARCA EPRECSA, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	CSP-200-1-38-630

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2796	CEP-00095-2025	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CONDUMEX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 17, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	06-11-2025	06-11-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
THHW-LS 14	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
THHW-LS 12	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 12 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
THHW-LS 10	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 10 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
THHW-LS 8	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 8 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
THHW-LS 6	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 6 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
THHW-LS 4	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 4
THHW-LS 2	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 2
THHW-LS 1/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0
THHW-LS 2/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0
THHW-LS 3/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 3/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0
THHW-LS 4/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0
THHW-LS 250	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 250 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 250
THHW-LS 300	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 300 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 300
THHW-LS 350	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 350 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 350
THHW-LS 400	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 400 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 400
THHW-LS 500	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 500 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 500
THHW-LS 750	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 750 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	CABLE DE COBRE THHW-LS 750

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2797	OCBN-00096-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: MELQRO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 10, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-11-2025	07-11-2027	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	MELQRO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA T1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO T1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA T2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO T2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA T3 DE 1.16 X 1.16 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO T3 DE 1.16 X 1.16 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 DE 1.50 X 1.50 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO T4 DE 1.50 X 1.50 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
BTMRMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN BANQUETA T3 DE 1.66 X 1.16 X 0.90 MTS	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
BTTRMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA T4 DE 1.76 X 1.55 X 0.90 MTS	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2798	CEP-00097-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-11-2025	07-11-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-9C-400	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-9C-400, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016	PCR-9C-400
PCR-12C-750	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-12C-750, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016	PCR-12C-750
PCR-12-1250	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-12-1250, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016	PCR-12-1250
PCR-13C-600	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-13C-600, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016	PCR-13C-600
PCR-14-700	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-14-700, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016	PCR-14-700
PCR-15-800	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-15-800, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION CFE-J6200-03 REVISIÓN ENERO 2016	PCR-15-800

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2799	CEP-00099-2025	Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV VE100-29 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: UTF-420	19-11-2025	19-11-2028	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
UTF-420	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, MODELO UTF-420, TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA 400KV, TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO DEL EQUIPO 420KV, FRECUENCIA 60HZ, TENSIÓN DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO 1425 KV INT./1550 KV EXT., CLASE Y CARGA DE EXACTITUD PARA MEDICIÓN 0.2, 0-100 VA; ALTITUD DE OPERACIÓN MAYOR A 2500 M, DISTANCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DE FUGA 31MM/KV FASE A FASE, NIVEL DE CONTAMINACIÓN EXTRA ALTO, COEFICIENTE DE ACELERACIÓN HORIZONTAL MÁXIMO DE HASTA 0.5G, VELOCIDAD DE VIENTO MÁXIMA DE 160KM/H, CON CAJA METÁLICA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE SALIDAS SECUNDARIAS, MARCA ARTECHE, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2800	OCBN-00104-2025	Alambre de Aluminio Suave Desnudo E0000-31 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: VIAKON FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 1A010D150AN00J1A010D150AN00I	21-11-2025	21-11-2027	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1A010D150AN00J	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 2 AWG MARCA VIAKON, HECHO EN MÉXICO	ALAMBRE2
1A010D150AN00I	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 4 AWG MARCA VIAKON, HECHO EN MÉXICO	ALAMBRE4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2801	OCBN-00103-2025	Alambre de Aluminio Suave Desnudo E0000-31 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CA010D150AN00JCA010D150AN00I	21-11-2025	21-11-2027	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CA010D150AN00J	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 2 AWG MARCA CONDUCTORES DEL NORTE, HECHO EN MÉXICO	ALAMBRE2
CA010D150AN00I	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO 4 AWG MARCA CONDUCTORES DEL NORTE, HECHO EN MÉXICO	ALAMBRE4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2802	CEP-00102-2025	Cuchillas Desconectadoras de 15 kV a 145 kV con Accionamiento Manual V4200-25 EDICIÓN: Mayo2018 MARCA: WASION FABRICADO CHINA PRODUCTOS: WE-CSP-125-1-15-630WE-CSP-150-1-25.8-630WE-CSP-200-1-38-630	20-11-2025	20-11-2028	WASION ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.	WASION	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
WE-CSP-125-1-15-630	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR, NIVEL DE TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DEL AISLAMIENTO 125, PARA SISTEMAS DE TENSION NOMINAL DE 15 KV MARCA WASION	CSP-125-1-15-630
WE-CSP-150-1-25.8-630	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR, NIVEL DE TENSION DE AGUANTE AL IMPULSO POR RAYO DEL AISLAMIENTO 150, PARA SISTEMAS DE TENSION NOMINAL DE 25.8 KV MARCA WASION	CSP-150-1-25.8-630
WE-CSP-200-1-38-630	CUCHILLA DESCONECTADORA MONOPOLAR, NIVEL DE TENSION DE AGUANTE AL IMPULSE POR RAYO DEL AISLAMIENTO 200, PARA SISTEMAS DE TENSION NOMINAL DE 38 KV MARCA WASION	CSP-200-1-38-630

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2803	CEP-00101-2025	Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Redes de Distribución VA410-43 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: WASION FABRICADO CHINA PRODUCTOS: WE-ADOM-C-12WE-ADOM-C-21WE-ADOM-C-30	20-11-2025	20-11-2028	WASION ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.	WASION	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
WE-ADOM-C-12	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 12 KV DESCRIPCION CORTA ADOM-C-12	ADOM-C-12
WE-ADOM-C-21	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 21 KV DESCRIPCION CORTA ADOM-C-21	ADOM-C-21
WE-ADOM-C-30	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 30 KV DESCRIPCION CORTA ADOM-C-30	ADOM-C-30

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2804	CEP-00100-2025	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo DF110-23 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: PLASTI STRETCH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 5, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-11-2025	20-11-2028	PLASTI STRETCH, S.A. DE C.V.	PLASTI STRETCH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PAD-RD17	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO TIPO II EN COLORES NARANJA, ROJO Y NEGRO, CON DIÁMETRO EXTERIOR CONTROLADO DE 32, 38, 50, 75, 100 Y 150 MM SUBTIPO RD-17, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA
PAD-RD13.5	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO TIPO II EN COLORES NARANJA, ROJO Y NEGRO, CON DIÁMETRO EXTERIOR CONTROLADO DE 32, 38, 50, 75, 100 Y 150 MM SUBTIPO RD-13.5 MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PAD-RD11	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO TIPO II EN COLORES NARANJA, ROJO Y NEGRO, CON DIÁMETRO EXTERIOR CONTROLADO DE 32 Y 50 MM SUBTIPO RD-11, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA
PAD-RD19	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO TIPO II EN COLORES NARANJA, ROJO Y NEGRO, CON DIÁMETRO EXTERIOR CONTROLADO DE 32, 38, 50, 75 Y 100 MM SUBTIPO RD-19, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA
PAD-RD21	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA DPARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRANEO TIPO II EN COLORES NARANJA, ROJO Y NEGRO, CON DIÁMETRO EXTERIOR CONTROLADO DE 32, 38, 50, 75, 100MM SUBTIPO RD-21, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2805	CEP-00106-2025	Cortacircuitos Fusible de Distribución V4110-03 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PROLEC-CCF-15PROLEC-CCF-27PROLEC-CCF-38	25-11-2025	25-11-2028	PROLEC, S.A. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PROLEC-CCF-15	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE DISTRIBUCION CLASE NORMAL DE 15 KV, 100 A, 110 KV NBAI Y 12 KA	CCF-15-100-110-12000
PROLEC-CCF-27	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE DISTRIBUCION CLASE NORMAL DE 27 KV, 100A, 150 KV NBAI Y 12 KA	CCF-27-100-150-12000
PROLEC-CCF-38	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE DISTRIBUCION CLASE NORMAL DE 38 KV, 100 A, 200 KV NBAI Y 5 KA	CCF-38-100-200-5000

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2806	CEP-00108-2025	Aisladores de Porcelana tipo Carrete y Retenida 52000-55 EDICIÓN: Noviembre 1993 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: P-1323	28-11-2025	28-11-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
P-1323	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE	AISLADOR 1C

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2807	CEP-00107-2025	Aisladores de Porcelana tipo Carrete y Retenida 52000-55 EDICIÓN: Noviembre 1993 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: P-1351	28-11-2025	28-11-2028	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
P-1351	AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA	AISLADOR 2R

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2808	OCBN-00110-2025	Alambre de Aluminio Suave Desnudo E0000-31 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 302666	03-12-2025	03-12-2027	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
302666	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE 2	ALAMBRE2

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2809	CEP-00109-2025	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo DF110-23 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: PLASTI STRETCH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	02-12-2025	02-12-2028	PLASTI STRETCH, S.A. DE C.V.	PLASTI STRETCH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PAD01-2PC	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, TUBERÍA CORRUGADA TIPO "S" 50 MM (2"), EN COLORES ROJO, NARANJA Y NEGRO, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA
PAD01-3PC	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, TUBERÍA CORRUGADA TIPO "S" 75 MM (3"), EN COLORES ROJO, NARANJA Y NEGRO, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA
PAD01-4PC	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, TUBERÍA CORRUGADA TIPO "S" 100 MM (4"), EN COLORES ROJO, NARANJA Y NEGRO, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA
PAD01-6PC	TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA SISTEMAS DE CABLEADO SUBTERRÁNEO, TUBERÍA CORRUGADA TIPO "S" 150 MM (6"), EN COLORES ROJO, NARANJA Y NEGRO, MARCA PLASTI STRETCH, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2810	OCBN-00112-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 13, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	08-12-2025	08-12-2027	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE-RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
CFE-RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
CFE-RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
CFE-RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
CFE-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
CFE-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
CFE-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
CFE-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
CFE-BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
CFE-BTMRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
CFE-RMTB4-TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUADRADA	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2811	OCBN-00111-2025	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: MBO PROYECTOS ELÉCTRICOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 42, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-12-2025	04-12-2027	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO PROYECTOS ELÉCTRICOS	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
CFE RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BAMQUETA TIPO 1	CFE RBTB1
CFE RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1	CFE RBTA1
CFE RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2	CFE RBTB2
CFE RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2	CFE RBTA2
CFE RBTBCC1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA CRUCE DE CALLE TIPO 1	CFE RBTBCC1
CFE RBTBCC2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA CRUCE DE CALLE TIPO 2	CFE RBTBCC2
CFE RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3	CFE RMTB3
CFE RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3	CFE RMTA3
CFE RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4	CFE RMTB4
CFE RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4	CFE RMTA4
CFE RMTB4TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA	CFE RMTB4TC
CFE RMTB7	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 7	CFE RMTB7
CFE BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO DE MT TIPO 3 EN BANQUETA	CFE BTMRMTB3
CFE BSRMTB	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTRO EN EMDIA TENSION	CFE BSRMTB
CFE BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5	CFE BTMRR5
CFE BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO EN BANQUETA TIPO 6	CFE BTTRR6
CFE BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO DE MT TIPO 4 EN BANQUETA	CFE BTTRMTB4
CFE PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYOTIPO L	CFE PVMTAL
CFE PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO P	CFE PVMTAP
CFE PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X	CFE PVMTAX
CFE PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T	CFE PVMTAT
CFE PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L	CFE PVMTBL
CFE PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO P	CFE PVMTBP
CFE PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X	CFE PVMTBX
CFE PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO T	CFE PVMTBT
CFE PVMTBXTC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X, CON TAPA CUADRADA	CFE PVMTBXTC
CFE BT300A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO	CFE BT300A
CFE BT300B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA	CFE BT300B
CFE BT500A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO	CFE BT500A
CFE BT500B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA	CFE BT500B
CFE BTMS13BC	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 K V CUADRADA EN BANQUETA	CFE BTMS13BC
CFE BTMS13BR	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA	CFE BTMS13BR
CFE BTMS34B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 34 KV EN BANQUETA	CFE BTMS34B
CFE BTTH225B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA,	CFE BTTH225B
CFE TN PVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION PARA EMPALME E-115-138	CFE TN PVATE
CFE TN PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTATENSION PARA TERRENO NORMAL TIPO L	CFE TN PVATL
CFE TN PVATP-115	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO 115 TERRENO NORMAL	CFE TN PVATP-115
CFE TN PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSION TIPO T TERRENO NORMAL	CFE TN PVATT
CFE MDMT2/2	MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION 200/200 CON REGISTRO TIPO 3	CFE MDMT2/2
CFE MDMT6/2	MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION 600/200 CON REGISTRO TIPO 4	CFE MDMT6/2
CFE MDMT6/6	MURETE PARA DERIVACION EN MEDIA TENSION 600/600 CON REGISTRO TIPO 3	CFE MDMT6/6
CFE EM-BT112	MURETE PARA SERVICIO MONOFASICO TIPO II CON CARGA HASTA 5 KW EN BAJA TENSION, RED SUBTERRANEA	CFE EM-BT112

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2812	CEP-00113-2025	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CE CONCRETO Y ELECTRICIDAD FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 26, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	09-12-2025	09-12-2028	CONCRETO Y ENERGIA RENOVABLE, S.A. DE C.V.	CE CONCRETO Y ELECTRICIDAD	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-7-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7-500 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-7-500
PCR-9-400	POSTE DE CONCRETO REFORZADO 9-400 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-9-400
PCR-9-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-600 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-9-600
PCR-11-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO 11-500 MARCA CE FABRICADO EN TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-11-500
PCR-11-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-11-700
PCR-12-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12-750 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-12-750
PCR-13-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13-600 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-13-600
PCR-14-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 14-700 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-14-700
PCR-15-800	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO 15-800 MARCA CE FABRICADO EN TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-15-800
PCR-7C-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 7C-500 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-7C-500
PCR-9C-400	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 9C-400 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCR-9C-400
PCR-9C-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 9C-600 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-9C-600
PCR-11C-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 11C-500 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-11C-500
PCR-11C-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 11C-700 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-11C-700
PCR-12C-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 12C-750 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-12C-750
PCR-13C-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA 13C-600 MARCA CE , TORREON COAHUILA	PCR-13C-600
PCP-7-500	POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-7-500 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCP-7-500
PCP-9-600	POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-9-600 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCP-9-600
PCP-11-700	POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-11-700 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCP-11-700
PCP-12-750	POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-12-750 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCP-12-750
PCP-13-600	POSTES DE CONCRETO PRETENSADO PCP-13-600 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCP-13-600
PCRGR60-7-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-7-500 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCRGR60-7-500
PCRGR60-9-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-9-600 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCRGR60-9-600
PCRGR60-11-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-11-700 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCRGR60-11-700
PCRGR60-12-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-12-750 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCRGR60-12-750
PCRGR60-13-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-13-600 MARCA CE TORREON COAHUILA MEXICO	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2813	CEP-00119-2025	Tirantes CV 2T400-17 EDICIÓN: Agosto 2011 MARCA: IAHMX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 2T4H2AL9002T4H2AMK022T4H2AN502	15-12-2025	15-12-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL, S.A. DE C.V.	IAHMX	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2T4H2AL900	TIRANTE CV1	TIRANTE CV1
2T4H2AMK02	TIRANTE CV69	TIRANTE CV69
2T4H2AN502	TIRANTE CV115	TIRANTE CV115

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2814	CEP-00118-2025	Crucetas A 2C900-18 EDICIÓN: Julio 2013 MARCA: IAHMX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 2C9A1AV0602C9A1B1070-	15-12-2025	15-12-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL, S.A. DE C.V.	IAHMX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2C9A1AV060	CRUCETA A4E	CRUCETA A4E
2C9A1B1070	CRUCETA A4R	CRUCETA A4R
-	CRUCETA A3T 200	CRUCETA A3T 200

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2815	CEP-00117-2025	Soporte CV1 2S300-46 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: IAHMX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: SOPORTE CV1	15-12-2025	15-12-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL, S.A. DE C.V.	IAHMX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SOPORTE CV1	SOPORTE CV1	SOPORTE CV1

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2816	CEP-00116-2025	Crucetas C 2C900-19 EDICIÓN: Mayo 2018 MARCA: IAHMX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 5, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	15-12-2025	15-12-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL, S.A. DE C.V.	IAHMX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2C9J1CMORO	CRUCETA C4T	CRUCETA C4T
2C9J1CMOXO	CRUCETA C4R	CRUCETA C4R
2C9J1CMONO	CRUCETA C4V	CRUCETA C4V
2C9V1CMOXO	CRUCETA C4E	CRUCETA C4E
2C9J1CEOVO	CRUCETA C4S	CRUCETA C4S

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2817	CEP-00115-2025	Cruceta CR 2C900-63 EDICIÓN: Agosto 2011 MARCA: IAHMX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	15-12-2025	15-12-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL, S.A. DE C.V.	IAHMX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2C9J1D2C30	CRUCETA CR1-115	CRUCETA CR1-115
2C9J1DEC70	CRUCETA CR2-115	CRUCETA CR2-115
2C9J1CYC20	CRUCETA CR3-69	CRUCETA CR3-69
2C9J1D5C80	CRUCETA CR4-69	CRUCETA CR4-69

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2818	CEP-00114-2025	Perno DR 2P200-49 EDICIÓN: Agosto 2011 MARCA: IAHMX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 8, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	15-12-2025	15-12-2028	EXPORTADORA DE POSTES GDL, S.A. DE C.V.	IAHMX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2P2F3E71G0	PERNO DR 16X305	PERNO DR 16X305
2P2F3F81G0	PERNO DR 16X356	PERNO DR 16X356
2P2F3GV1G0	PERNO DR 16X406	PERNO DR 16X406
2P2F3H91G0	PERNO DR 16X457	PERNO DR 16X457
2P2F3J91G0	PERNO DR 16X508	PERNO DR 16X508
2P2F3X91G0	PERNO DR 16X560	PERNO DR 16X560
2P2F3Y91G0	PERNO DR 16X610	PERNO DR 16X610
2P2F3ZM1G0	PERNO DR 16X660	PERNO DR 16X660

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2819	CEP-00120-2025	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: HERROZINC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ANCLA-C1ANCLA-C3	17-12-2025	17-12-2028	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ANCLA-C1	ANCLA CONICA C1 MARCA HERROZINC	ANCLA C1
ANCLA-C3	ANCLA CONICA C3 MARCA HERROZINC	ANCLA C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2820	CEP-00121-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: COELECTRIC FABRICADO MEXICANO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	05-01-2026	05-01-2029	JUANA GABRIELA JARAMILLO CALDERON	COELECTRIC	MEXICANO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR13C600	POSTES DE CONCRE REFORZADO 13C-600	PCR-13C-600
PCR12C750	POSTES DE CONCRE REFORZADO 12C-750	PCR-12C-750
PCR11C-700	POSTES DE CONCRE REFORZADO 11C-700	PCR-11-700
PCR11C-500	POSTES DE CONCRE REFORZADO 11C-500	PCR-11C-500
PCR9C-400	POSTES DE CONCRE REFORZADO 9C-400	PCR-9C-400
PCR7C500	POSTES DE CONCRE REFORZADO 7C-500	PCR-7C-500

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2821	OCBNN-00125-2026	INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL K311X-01/2025 EDICIÓN: 2025-01-06T06:00:00.000Z MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 7, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	08-01-2026	08-01-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1 (P)	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BAQUETA TIPO 1 DE CONCRETO POLIMÉRICO Y FIBRA DE VIDRIO	NO APLICA
RBTB2 (P)	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BAQUETA TIPO 2 DE CONCRETO POLIMÉRICO Y FIBRA DE VIDRIO	NO APLICA
RMTB3 (P)	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 DE CONCRETO POLIMÉRICO	NO APLICA
RMTB4 (P)	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 DE CONCRETO POLIMÉRICO	NO APLICA
TCCPB (P)	TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO Y CONTRAMARCO DE ACERO PARA BANQUETA EN BÓVEDA (150X150)	NO APLICA
RBTA1 (P)	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 DE CONCRETO POLIMÉRICO Y FIBRA DE VIDRIO	NO APLICA
RBTA2 (P)	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 DE CONCRETO POLIMÉRICO Y FIBRA DE VIDRIO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2822	CEP-00124-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: HERROZINC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 13, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	08-01-2026	08-01-2029	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-7-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-7-500 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-7-500
PCR-7C-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-7C-500 PARA AMBIENTE MARINO MARCA HERROZINC	PCR-7C-500
PCR-9-400	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-9-400 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-9-400
PCR-9C-400	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-9C-400 PARA AMBIENTE MARINO MARCA HERROZINC	PCR-9C-400
PCR-11-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-11-500 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-11-500
PCR-11C-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-11C-500 PARA AMBIENTE MARINO MARCA HERROZINC	PCR-11C-500
PCR-11-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-11-700 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-11-700
PCR-11C-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-11C-700 PARA AMBIENTE MARINO MARCA HERROZINC	PCR-11C-700
PCR-12-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-12-750 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-12-750
PCR-12C-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-12C-750 PARA AMBIENTE MARINO MARCA HERROZINC	PCR-12C-750
PCR-13-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-13-600 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-13-600
PCR-13C-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-13C-600 PARA AMBIENTE MARINO MARCA HERROZINC	PCR-13C-600
PCR-15-800	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR-15-800 PARA AMBIENTE NORMAL MARCA HERROZINC	PCR-15-800

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2823	CEP-00123-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: HERROZINC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PCRGR60-11-700PCRGR60-12-750PCRGR60-13-600	08-01-2026	08-01-2029	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCRGR60-11-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL CON VARILLA GRADO 60 TIPO PCRGR60-11-700 MARCA HERROZINC	PCRGR60-11-700
PCRGR60-12-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL CON VARILLA GRADO 60 TIPO PCRGR60-12-750 MARCA HERROZINC	PCRGR60-12-750
PCRGR60-13-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCION OCTAGONAL CON VARILLA GRADO 60 TIPO PCRGR60-13-600 MARCA HERROZINC	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2824	OCBN-00122-2026	Transformadores - Líquidos Aislantes - Ésteres Naturales NMX-J-628-ANCE-2021 EDICIÓN: Marzo 2021 MARCA: DVO TP1 FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 870507	06-01-2026	06-01-2028	INDUSTRIALIZADORA DE MANTECAS, S.A. DE C.V.	DVO TP1	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
870507	ACEITE DIELÉCTRICO VEGETAL A BASE DE ÉSTERES NATURALES	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2825	CEP-00126-2026	Cable de Aluminio con cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS) E1000-18 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: 2CCR60D100AN00AR	12-01-2026	12-01-2029	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2CCR60D100AN00AR	CABLE DE ALUMINIO CON CABLEADO CONCÉNTRICO Y NÚCLEO DE ALAMBRES DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO (ACSR/AS) BLUEJAY/AS 1113 KCMIL, MARCA CONDUCTORES DEL NORTE, FABRICADO EN MÉXICO	CABLE ACSR/AS 1113

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2826	OCBN-00127-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: GET GRUPO ELECTRICO TOTAL FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 5, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	13-01-2026	13-01-2028	GRUPO ELECTRICO TOTAL, S.A. DE C.V.	GET GRUPO ELECTRICO TOTAL	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO EN BANQUETA TIPO 3 CFE BTMRMTB3	NO APLICA
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2827	CEP-00128-2026	Banco de Capacitores de 69 kV a 161 kV para Subestaciones V8000-53 EDICIÓN: Agosto 2012 MARCA: DIRAM INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: K311D-18-E/6260	19-01-2026	19-01-2029	DIRAM, S.A. DE C.V.	DIRAM	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
K311D-18-E/6260	BANCOS DE CAPACITORES DE 115 KV PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN ; V8000-53,EDICION AGOSTO DEL 2012; MARCA DIRAM, INTEGRADO EN MEXICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2828	K311D-17-E/4972	Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 30 A, NBAI 170 kV, tensión máxima 27 kV de contaminacion, MARCA CELECO, FABRICADO EN MEXICO.	21-11-2017	09-08-2030	PROLEC, S.A. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	Migrada

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
	Boquilla de porcelana alta tensión, color gris claro, corriente nominal 30 A, NBAI 170 kV, tensión máxima 27 kV de contaminacion, MARCA CELECO, FABRICADO EN MEXICO.	

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2829	CEP-00130-2026	Banco de Capacitores de 13,8 kV a 34,5 kV para Subestaciones de Distribución V8000-52 EDICIÓN: Julio 2012 MARCA: DIRAM INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: K311D-22-E/6259	23-01-2026	23-01-2029	DIRAM, S.A. DE C.V.	DIRAM	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
K311D-22-E/6259	BANCOS DE CAPACITORES DE 13.8 KV, 23 KV Y 34.5 KV PARA SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN; V8000-52 EDICIÓN JULIO 2012, MARCA DIRAM, INTEGRADO EN MÉXICO,	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2830	CEP-00129-2026	Banco de Capacitores para Redes de Distribución V8000-06 EDICIÓN: Junio 2013 MARCA: DIRAM INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: K311D-21-E/6441	23-01-2026	23-01-2029	DIRAM, S.A. DE C.V.	DIRAM	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
K311D-21-E/6441	BANCOS DE CAPACITORES TIPO POSTE, FIJO O AUTOMATICO DE 13.8 KV, 23 KV Y 34.5 KV PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN; V8000-06 EDICIÓN JUNIO 2013, MARCA DIRAM, INTEGRADO EN MÉXICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2831	OCBN-00131-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: GEJA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 28, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	29-01-2026	29-01-2028	GEJA, S.A. DE C.V.	GEJA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, NORMA CFE - RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, NORMA CFE - RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO1, NORMA CFE - RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO2, NORMA CFE - RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE - RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE - RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3, NORMA CFE - RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, NORMA CFE - RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE - RMTB4TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA, NORMA CFE - BTMRMTB3	NO APLICA
BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA, NORMA CFE - BTTRMTB4	NO APLICA
PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X, NORMA CFE - PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X, NORMA CFE - PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T, NORMA CFE - PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P, NORMA CFE - PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L, NORMA CFE - PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P, NORMA CFE - PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T, NORMA CFE - PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L, NORMA CFE - PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
BT300A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA EN ARROYO, NORMA CFE - BT300A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
BT300B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE - BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
BT500A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA EN ARROYO, NORMA CFE - BT500A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
BT500B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE - BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA, NORMA CFE - BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
BTTH225B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 KVA BANQUETA, NORMA CFE - BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
MDMT 2/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 200/200, NORMA CFE - MDMT 2/2	NO APLICA
MDMT 6/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 600/200, NORMA CFE - MDMT 6/2	NO APLICA
MDMT 6/6	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 600/600, NORMA CFE - MDMT 6/6	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2832	CEP-00133-2026	Herrajes y Accesorios para Conductores de Alta Temperatura para Tensiones de 69 kV hasta 400 kV 2H1LT-52 EDICIÓN: Octubre 2018 MARCA: PLP MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	17-02-2026	17-02-2029	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PLP	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
GTC-ACCC-1020	GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN, JUMPER Y ACCESORIOS CTC PARA CABLE ACCC DRAKE 1020 KCMIL,1.108" [28.1 MM]	NO APLICA
GTC-ACCC-611	GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN, JUMPER Y ACCESORIOS CTC PARA CABLE ACCC HAWK 611 KCMIL, 0.858" [21.8 MM]	NO APLICA
ETC-ACCC-1020	EMPALME DE TENSIÓN A COMPRESIÓN W/CTC P/ACCC DRAKE / DUBLIN 1020 KCMIL 1.108" [28.14MM]	NO APLICA
ETC-ACCC-611	EMPALME DE TENSIÓN A COMPRESIÓN CON ACCESORIOS CTC PARA CABLE ACCC HAWK 611 KCMIL, 0.858" [21.8 MM]	NO APLICA
AGS-5118	CLEMA DE SUSPENSION PREFORMADA PARA CABLE BASE ALUMINIO, RANGO .846"-.870" (21.48-22.10MM)	NO APLICA
AGS-5130	CLEMA DE SUSPENSION PREFORMADA PARA CABLE BASE ALUMINIO, RANGO 1.091"-1.118" [27.7-28.4MM]	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2833	CEP-00134-2026	Equipo Portátil Rompecargas para Redes Generales de Distribución V4500-10 EDICIÓN: Marzo 2023 MARCA: S&C ENSAMBLADO MÉXICO PRODUCTOS: 5400R3	24-02-2026	24-02-2029	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
5400R3	HERRAMIENTA ROMPECARGA MARCA S&C, MODELO 5400R3 TENSION NOMINAL 23/34.5 KV, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 27/38 KV. CORRIENTE NOMINAL DE INTERRUPCION 600 A, CORRIENTE MAXIMA DE INTERRUPCION 900A. DESCRIPCION CORTA: RC23-600-900 Y RC34-600-900	RC23-600-900

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2834	OCBN-00137-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: AC ARCON FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 17, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	27-02-2026	27-02-2028	ARMADOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	AC ARCON	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
8401	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
8501	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
8201	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
8301	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
8001	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
8101	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
8601	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
8701	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
4201	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
3201	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
4001	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
3001	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
4107	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT EN BANQUETA TIPO 4	OTRA
4110	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO MT TIPO 3 3N BANQUETA	OTRA
1001	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
2003	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
2001	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2835	CEP-00136-2026	Cables Semiaislados para Líneas Aéreas de 15 a 38 kV E0000-29 EDICIÓN: Septiembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 27, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	27-02-2026	27-02-2029	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
20478938	CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-AAC (1/0)-XLP15
20478984	CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-AAC (3/0)-XLP15
20478910	CABLE SA-AAC (266.8)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-AAC (266)-XLP15
20478991	CABLE SA-AAC (336.4)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-AAC (336)-XLP15
20449600	CABLE SA-AAC (477)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-AAC (477)-XLP15
20478992	CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-AAC (1/0)-XLP25
20478982	CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-AAC (3/0)-XLP25
20449374	CABLE SA-AAC (266.8)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-AAC (266)-XLP25
20478983	CABLE SA-AAC (336.4)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-AAC (336)-XLP25
20478981	CABLE SA-AAC (477)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-AAC (477)-XLP25
20478940	CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-AAC (1/0)-XLP38
20478939	CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-AAC (3/0)-XLP38
20478985	CABLE SA-AAC (266.8)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-AAC (266)-XLP38
20478993	CABLE SA-AAC (336.4)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-AAC (336)-XLP38
20478986	CABLE SA-AAC (477)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-AAC (477)-XLP38
20478994	CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP15
20449375	CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP15
20478987	CABLE SA-ACSR (266.8)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (266)-XLP15
20478995	CABLE SA-ACSR (336.4)-XLP15 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (336)-XLP15
20478988	CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP25
20478996	CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP25
20478989	CABLE SA-ACSR (266.8)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (266)-XLP25
20478998	CABLE SA-ACSR (336.4)-XLP25 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (336)-XLP25
20478997	CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (1/0)-XLP38
20479001	CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (3/0)-XLP38
20478990	CABLE SA-ACSR (266.8)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (266)-XLP38
20478999	CABLE SA-ACSR (336.4)-XLP38 500 M CFE	CABLE SA-ACSR (336)-XLP38

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2836	OCBNN-00135-2026	RENOVACION DE OFICIO DE CUMPLIMIENTO DE BIENES NO NORMALIZADOS SPPC-DPC001-18 EDICIÓN: 2020-02-15T06:00:00.000Z MARCA: HERROZINC FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: MM-1SA-SPPC-60MM-1SA-SPPC-85	26-02-2026	26-02-2028	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
MM-1SA-SPPC-60	MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION, MARCA HERROZINC, DE MEDICION 1 SERV. TUBO MUFA, BASE, CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR, ZAPATA 60 X 60 CM, SEGÚN ESPECIFICACIONES SPPC-DPC001-18 CON EDICION 2020	MURETE P/ACOMETIDA SENCILLO.-
MM-1SA-SPPC-85	MURETE PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS DE BAJA TENSION, MARCA HERROZINC, DE MEDICION 1 SERV. TUBO MUFA, BASE, CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR, ZAPATA 85 X 85 CM, SEGÚN ESPECIFICACIONES SPPC-DPC001-18 CON EDICION 2020	MURETE P/ACOMETIDA SENCILLO.-

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2837	CEP-00139-2026	Cables Subterráneos para 600 V, con Aislamiento de Polietileno de Cadena Cruzada E1000-02 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 45, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-03-2026	04-03-2029	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
20499821	CABLE AL-XLP 1C (6) CFE	CABLE AL-XLP 1C (6)
20454755	CABLE AL-XLP 1C (4) CFE	CABLE AL-XLP 1C (4)
20454756	CABLE AL-XLP 1C (2) CFE	CABLE AL-XLP 1C (2)
20448561	CABLE AL-XLP 1C (1/0) CFE	CABLE AL-XLP 1C (1/0)
20499807	CABLE AL-XLP 1C (2/0) CFE	CABLE AL-XLP 1C (2/0)
20448551	CABLE AL-XLP 1C (3/0) CFE	CABLE AL-XLP 1C (3/0)
20499790	CABLE AL-XLP 1C (300) CFE	CABLE AL-XLP 1C (300)
20499806	CABLE AL-XLP 1C (350) CFE	CABLE AL-XLP 1C (350)
20499822	CABLE AL-XLP 1C (500) CFE	CABLE AL-XLP 1C (500)
20455238	CABLE AL-XLP 1C/1N (6-6) CFE	CABLE AL-XLP 1C/1N (6-6)
20454743	CABLE AL-XLP 1C/1N (4-4) CFE	CABLE AL-XLP 1C/1N (4-4)
20448532	CABLE AL-XLP 2C/1N (6-6) CFE	CABLE AL-XLP 2C/1N (6-6)
20481406	CABLE AL-XLP 2C/1N (2-2) CFE	CABLE AL-XLP 2C/1N (2-2)
20454742	CABLE AL-XLP 2C/1N (4-4) CFE	CABLE AL-XLP 2C/1N (4-4)
20454744	CABLE AL-XLP 2C/1N (2-4) CFE	CABLE AL-XLP 2C/1N (2-4)
20455239	CABLE AL-XLP 2C/1N (1/0-2) CFE	CABLE AL-XLP 2C/1N (1/0-2)
20455438	CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0) CFE	CABLE AL-XLP 2C/1N (3/0-1/0)
20451798	CABLE AL-XLP 3C/1N (6-6) CFE	CABLE AL-XLP 3C/1N (6-6)
20454747	CABLE AL-XLP 3C/1N (2-2) CFE	CABLE AL-XLP 3C/1N (2-2)
20454745	CABLE AL-XLP 3C/1N (4-4) CFE	CABLE AL-XLP 3C/1N (4-4)
20454746	CABLE AL-XLP 3C/1N (2-4) CFE	CABLE AL-XLP 3C/1N (2-4)
20449555	CABLE AL-XLP 3C/1N (1/0-2)	CABLE AL-XLP 3C/1N (1/0-2)
20448542	CABLE AL-XLP 3C/1N (3/0-1/0) CFE	CABLE AL-XLP 3C/1N (3/0-1/0)
20448519	CABLE CU-XLP 1C (8) CFE	CABLE CU-XLP 1C (8)
20499831	CABLE CU-XLP 1C (4) CFE	CABLE CU-XLP 1C (4)
20499810	CABLE CU-XLP 1C (2) CFE	CABLE CU-XLP 1C (2)
20499809	CABLE CU-XLP 1C (1/0) CFE	CABLE CU-XLP 1C (1/0)
20499819	CABLE CU-XLP 1C (2/0) CFE	CABLE CU-XLP 1C (2/0)
20499820	CABLE CU-XLP 1C (3/0) CFE	CABLE CU-XLP 1C (3/0)
20499887	CABLE CU-XLP 1C (300) CFE	CABLE CU-XLP 1C (300)
20499888	CABLE CU-XLP 1C (350) CFE	CABLE CU-XLP 1C (350)
20499916	CABLE CU-XLP 1C (500) CFE	CABLE CU-XLP 1C (500)
20499833	CABLE CU-XLP 1C/1N (8-8) CFE	CABLE CU-XLP 1C/1N (8-8)
20499834	CABLE CU-XLP 1C/1N (6-6) CFE	CABLE CU-XLP 1C/1N (6-6)
20499835	CABLE CU-XLP 1C/1N (4-4) CFE	CABLE CU-XLP 1C/1N (4-4)
20499842	CABLE CU-XLP 2C/1N (8-8) CFE	CABLE CU-XLP 2C/1N (8-8)
20499843	CABLE CU-XLP 2C/1N (4-4) CFE	CABLE CU-XLP 2C/1N (4-4)
20499844	CABLE CU-XLP 2C/1N (2-4) CFE	CABLE CU-XLP 2C/1N (2-4)
20499841	CABLE CU-XLP 2C/1N (1/0-2) CFE	CABLE CU-XLP 2C/1N (1/0-2)
20475182	CABLE CU-XLP 2C/1N (3/0-1/0) CFE	CABLE CU-XLP 2C/1N (3/0-1/0)
20499808	CABLE CU-XLP 3C/1N (8-8) CFE	CABLE CU-XLP 3C/1N (8-8)
20499818	CABLE CU-XLP 3C/1N (4-4) CFE	CABLE CU-XLP 3C/1N (4-4)
20499832	CABLE CU-XLP 3C/1N (2-4) CFE	CABLE CU-XLP 3C/1N (2-4)
20454739	CABLE CU-XLP 3C/1N (1/0-2) CFE	CABLE CU-XLP 3C/1N (1/0-2)

20449581	CABLE CU-XLP 3C/1N (3/0-1/0) CFE	CABLE CU-XLP 3C/1N (3/0-1/0)

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2838	CEP-00138-2026	Equipo Portátil Rompecargas para Redes Generales de Distribución V4500-10 EDICIÓN: Marzo 2023 MARCA: S&C ENSAMBLADO MÉXICO PRODUCTOS: 5300R3	02-03-2026	02-03-2029	S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	S&C	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
5300R3	HERRAMIENTA ROMPECARGA S&C, MODELO 5300R3 TENSION NOMINAL 13.8/23, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 15/27 KV. CORRIENTE NOMINAL DE INTERRUPCION 600 A, CORRIENTE MAXIMA DE INTERRUPCION 900A. DESCRIPCION CORTA: RC13-600-900 Y RC23-600-900.	RC13-600-900

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2839	CEP-00140-2026	Aisladores Soporte Tipo Columna 52810-32 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: IUSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CCP8-125-II	05-03-2026	05-03-2029	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CCP8-125-II	AISLADOR DE PORCELANA TIPO COLUMNA DE 13,8 KV	CP-8-125-II

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2840	CEP-00144-2026	Señalización de Líneas de Transmisión Áreas y Subterráneas (Cables de Potencia), para Inspección Área, Tráfico Aéreo, Marítimo y Terrestre 2P100-96 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: SAPREM FABRICADO ESPAÑA PRODUCTOS: 1 BDE-ABS2 BDE Ø-ABS3 BDL-ABS	06-03-2026	06-03-2029	SOCIEDAD ANONIMA DE PREFORMADOS METALICOS	SAPREM	ESPAÑA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1 BDE-ABS	BALIZA ESFÉRICA LISA BDL - ABS	NO APLICA
2 BDE Ø-ABS	BALIZA ESFÉRICA LISA BDL - ABS SOBRE VARILLAS PROTECCIÓN OPGW 13.5 14.6 MM S	NO APLICA
3 BDL-ABS	BALIZA ESFÉRICA GOLF BDE - ABS	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2841	CEP-00163-2026	Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo E0000-32 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 302550	26-03-2026	26-03-2029	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
302550	ALAMBRE Y CABLE DE COBRE SEMIDURO DESNUDO	ALAMBRE CU 4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2842	CEP-00153-2026	Conectadores - Conectadores de Tipo Compresión Para Líneas Aéreas - Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-J-170-ANCE-2002 EDICIÓN: Septiembre 2002 MARCA: PROEESA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CAA 6-6CAA 6-8	25-03-2026	25-03-2029	INDUSTRIAS VOLFRE, S.A. DE C.V.	PROEESA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CAA 6-6	EMPALME A COMPRESIÓN DE ALUMINIO, AISLADO CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO COLOR NEGRO Y COMPUESTO INHIBIDOR, PARA CONDUCTORES CU O AL CALIBRE 6 AWG EN AMBOS LADOS, CON TAPÓN AZUL E IDENTIFICACIÓN GRABADA, CATÁLOGO CAA 6-6, MARCA PROEESA, NMX-J-170-ANCE-2002.	NO APLICA
CAA 6-8	EMPALME A COMPRESIÓN DE ALUMINIO, AISLADO CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO COLOR NEGRO Y COMPUESTO INHIBIDOR, PARA CONDUCTORES CU O AL: 6 AWG (TAPÓN AZUL) Y 8 AWG (TAPÓN VERDE), CON IDENTIFICACIÓN GRABADA, CATÁLOGO CAA 6-8, MARCA PROEESA, NMX-J-170-ANCE-2002.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2843	OCBN-00152-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: MELQRO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 31, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2026	25-03-2028	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	MELQRO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA T1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO T1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA T2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO T2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 MTS	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA T3 DE 1.16 X 1.16 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO T3 DE 1.16 X 1.16 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 DE 1.50 X 1.50 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO T4 DE 1.50 X 1.50 X 0.90 MTSREGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO T4 DE 1.50 X 1.50 X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4TC	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA T4 DE 1.50 X 1.50 X 1.50 MTS	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
RMTB7	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA T7 DE 1.00 X 1.00. X 0.90 MTS	REGISTRO DE MEDIA TENSION RBTB7
PVMTBL	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA "T - L" DE 2.00 X 2.00 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
PVMTAL	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO "T - L" DE 2.00 X 2.00 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
PVMTBP	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA "T-P" DE 3.00 X 1.70 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
PVMTAP	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO "T-P" DE 3.00 X 1.70 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
PVMTBT	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA "T-T" DE 2.60 X 2.00 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
PVMTAT	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO "T-T" DE 2.60 X 2.00 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
PVMTBX	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA "T - X" DE 2.60 X 2.60 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
PVMTAX	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO "T - X" DE 2.60 X 2.60 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
PVMTBXTC	POZO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA "T - XTC" DE 2.60 X 2.60 X 1.50 MTS	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
BT300B	BÓVEDA DE 300 KVA EN BANQUETA DE 3.30X2.10 X 2.30 MTS	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
BT300A	BÓVEDA DE 300 KVA EN ARROYO DE 3.30X2.10 X 2.30 MTS	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
BT500B	BÓVEDA DE 500 KVA EN BANQUETA DE 3.50 X2.30 X 2.50 MTS	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
BT500A	BÓVEDA DE 500 KVA EN ARROYO DE 3.50 X2.30 X 2.50 MTS	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDA EN BANQUETA,DE Ø1.46 X 2.00 MTS	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA DE 1.16 X 1.56 X 2.0 MTS	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
BTMS34B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 34 KV	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO DE 34 KV
BTTH225B	BÓVEDA DE 225 KVA EN BANQUETA DE 2.40 X 2.20 X 1.80 MTS	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
BTMRMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN BANQUETA T3 DE 1.66 X 1.16 X 0.90 MTS	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
BTTRMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN BANQUETA T4 DE 1.76 X 1.55 X 0.90 MTS	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO T5, DE 1.35 X 1.10 X 1.10 MTS	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO T6, DE 1.45 X 1.55 X 1.10 MTS	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2844	CEP-00151-2026	Torres Armadas de Acero Tubular J6100-56 EDICIÓN: Diciembre 2013 MARCA: MELQRO MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DE QUERÉTARO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 8, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2026	25-03-2029	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	MELQRO MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO DE QUERÉTARO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AT S9-04	POSTE ARMADO AT S9-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 9 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT S9-04
AT D9-04	POSTE ARMADO AT D9-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 9 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT D9-04
AT S11-04	POSTE ARMADO AT S11-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 11 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT S11-04
AT D11-04	POSTE ARMADO AT D11-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 11 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT D11-04
AT S12-04	POSTE ARMADO AT S12-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 12 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT S12-04
AT D12-04	POSTE ARMADO AT D12-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 12 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT D12-04
AT S13-04	POSTE ARMADO AT S13-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 13 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT S13-04
AT D13-04	POSTE ARMADO AT D13-04 DE DISTRIBUCIÓN DE 101.6 MM (4 PULGADAS) DE DIÁMETRO POR 13 MTS DE LONGITUD	POSTE ARMADO AT D13-04

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2845	CEP-00162-2026	Cables de Guarda E0000-22 EDICIÓN: Marzo 2019 MARCA: ALUMOCLAD DE MEXICO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 7/8 AWG3/8 AWG	25-03-2026	25-03-2029	ALKLAD S.A. DE C.V.	ALUMOCLAD DE MEXICO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
7/8 AWG	CABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO (AAS), DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE CABLES AAS 3 NO. 8 Y AAS 7 NO. 8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
3/8 AWG	CABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO (AAS), DESCRIPCIONES CORTAS DE CFE CABLES AAS 3 NO. 8 Y AAS 7 NO. 8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2846	CEP-00161-2026	Alambre y Cable de Acero con Recubrimiento de Aluminio Soldado (A AS) A1000-01 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: ALUMOCLAD DE MEXICO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 7/8 AWG3/8 AWG	25-03-2026	25-03-2029	ALKLAD S.A. DE C.V.	ALUMOCLAD DE MEXICO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
7/8 AWG	ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO A AS 7#8 Y 3#8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO	CABLE PARA GUARDA 7 NO. 8 AAS
3/8 AWG	ALAMBRE Y CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO A AS 7#8 Y 3#8, MARCA ALUMOCLAD DE MEXICO, FABRICADO EN MÉXICO	CABLE AAS 3 NO. 8

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2847	OCBN-00160-2026	Conductores Múltiples para Distribución Aérea hasta 600 V para 75°C E0000-09 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CONDUMEX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 43, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2026	25-03-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MEXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
3010600	CABLE NEUTRANEL AL 1X6 AWG + 1X6 AWG PEAD 75° 600V	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6
3010602	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 3X6 AWG + 1X6 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6
3010603	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 2X6 AWG + 1X6 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6
3010605	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 1X6 AWG +1X6AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V ROLLO 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6
3010606	CABLE NEUTRANEL AL 2X2+1X2 AWG CX. 600 V200 RL PEAD NEGRO 75°C	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)2
3010607	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 2X6 AWG +1X6AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V ROLLO 300M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6
3010608	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 3X4 AWG +1X4 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V CAR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)4
3010627	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X1/0AWG+ 1X2 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V 500M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)1/0-2
3010642	C.NEUTRANEL AL 1X6+1X6 AWG CX 75C 500	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6
3010643	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO 2X6 AWG + 1X6 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V ROLLO 300M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6
3010669	CABLE NEUTRANEL CU COMPACTO 1X8 AWG+ 1X8AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V	CABLE MULTIPLE CU-CU(1+1)8
3010742	CABLE NEUTRANEL AL CPDO 2X4 AWG +1X4 AWGPEAD 75° 600V CM500 M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)4
3010743	CABLE NEUTRANEL AL 2X3/0 AWG + 1X1/0 AWGAAC PEAD 75° 600V CM500 M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)3/0-1/0
3010744	CABLE NEUTRANEL AL 3X6 AWG +1X6 AWG PEAD75° 600V CR 500 MTS	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6
3010745	CABLE NEUTRANEL AL 3X1/0AWG+1X2 AWG PEAD75° 600V CR 250 MTS	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)1/0-2
3010790	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X3/0AWG+1X1/0 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600V C250M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0
3010791	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 3X1/0AWG+1X2 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V CAR 250	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)1/0-2
3010792	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 3X3/0AWG+1X1/0 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600V CR250	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0
3010949	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X3/0AWG+1X1/0 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600V C250M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0
3061076	CABLE NEUTRANEL CU COMPACTO 2X8 AWG + 1X8 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V	CABLE MULTIPLE CU-CU(2+1)8
3061077	CABLE NEUTRANEL CU COMPACTO 3X8 AWG + 1X8 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V	CABLE MULTIPLE CU-CU(3+1)8
3061127	CABLE NEUTRANEL AL COMPACTO-ACSR 2X1/0AWG+ 1X2 AWG PEAD NEGRO 75 °C 600 V 500M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)1/0-2
3061171	C NEUTRANEL ACSR (3+1) 3X3/0+1X1/0 CX 250C	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0
3061199	C.NEUTRANEL AL 2X1/0+2 AWG CX 600V 500 C	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)1/0-2
3061237	CABLE NEUTRANEL AL 2X3/0+1/0 AWG CX 250C	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)3/0-1/0
3061239	CABLE NEUTRANEL AL 3X3/0+1/0 AWG CX 250C	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)3/0-1/0
3061248	CABLE NEUTRANEL CU 2X1/0+2 AWG CX 600V 250C	CABLE MULTIPLE CU-CU(2+1)1/0-2
3061593	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 1X6+6AWG 75C 600V RLL 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (1+1)6
3061594	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 2X6+6AWG 600V RLL 300M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6
3061595	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X6+6AWG 600V CR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6
3061596	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 2X4+1X4AWG 600V CR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)4
3061597	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X4+1X4 AWG 600V CR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)4
3061600	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ASCR 2X1/0+2 600V CR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)1/0-2
3061602	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ACSR 3X1/0+2 600V CR 250M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)1/0-2
3061603	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ACSR 2X3/0+1/0 600V CR 250M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0
3061604	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL/ACSR 3X3/0+1/0 600V CR 250M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0
3061785	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X1/0+2 ACSR 600V CAR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)1/0-2
3061786	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X3/0+1/0 ACSR CAR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1)3/0-1/0
3061787	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 3X2+2AWG 75C CAR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)2
3061788	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AL 2X2+2AWG 600V CAR 500M	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)2
3067367	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AAC(AL/1350) 2X6 AWG + 6 AWG(13.3)MM² HDPE AL 1350	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (2+1)6
3067368	CABLE CONDUMEX NEUTRANEL AAC+ACSR 2X3/0 AWG + 1/0 AWG(85)MM² HDPE AL 1350	CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (2+1)3/0-1/0
3067424	CABLE NEUTRANEL 3X6 AWG + 1X6 AWG COBRE CLASE B AISLAMIENTO PEAD NEGRO 75 °C 600	CABLE MULTIPLE AAC-AAC (3+1)6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2848	OCBN-00159-2026	Conductores - Conductores de Cobre con Cableado Concéntrico Para Usos Eléctricos - Especificaciones NMX-J-012-ANCE-2019 EDICIÓN: Mayo 2019 MARCA: CONDUMEX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 93, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2026	25-03-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
3006104	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H AA CM CX	NO APLICA
3006105	CABLE CU SEMIDURO 500KCMIL-19H AA CM CX	NO APLICA
3006106	CABLE CU SEMIDURO 1000KCMIL-37 AA 1000CX	NO APLICA
3006108	CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-7H A CM CX	NO APLICA
3006109	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H A CM CX	NO APLICA
3006110	CABLE CU SEMIDURO 300 KCMIL CLASE A 19H	NO APLICA
3006111	CABLE CU SEMIDURO 350KCMIL-19H A CM CX	NO APLICA
3006112	CABLE CU SEMIDURO 400KCMIL-19H A CM CX	NO APLICA
3006115	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG CLASE B 7H	NO APLICA
3006116	CABLE CU SEMIDURO 500KCMIL-37H A/B 500CX	NO APLICA
3006118	CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA
3006119	CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA
3006120	CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A/B CM CX	NO APLICA
3006121	CABLE CU SEMIDURO 250KCMIL-19H A C2000CX	NO APLICA
3006126	CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7 A/B CM CX	NO APLICA
3006127	CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG-19H B CM200 CX	NO APLICA
3006128	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-19H B CM CX	NO APLICA
3006129	CABLE CU SEMIDURO 500KCMIL-37H A C200 CX	NO APLICA
3006130	CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-19H B CM CX	NO APLICA
3006131	CABLE CU SEMIDURO 3/0 AWG-19H B C1000 CX	NO APLICA
3006137	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM 500CX	NO APLICA
3006138	CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7H A/B CM CX	NO APLICA
3006139	CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-7H A/AA CM CX	NO APLICA
3006140	CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM150 CX	NO APLICA
3006145	CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA
3006146	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA
3006147	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CP30 CX	NO APLICA
3006151	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H A/AA CM CX	NO APLICA
3006152	CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG-19H B C2000 CX	NO APLICA
3006153	CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-19H B C1500 CX	NO APLICA
3006154	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-19H B C1000 CX	NO APLICA
3006155	CABLE CU SEMIDURO 3/0 AWG-19H B C1500 CX	NO APLICA
3006156	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG-7H AA CM 200 CX	NO APLICA
3006157	CABLE CU SEMIDURO 1000KCMIL-37 AA 500CX	NO APLICA
3006158	CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM350 CX	NO APLICA
3006160	CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7 A CM750 CX	NO APLICA
3006161	CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG-19H B CM450 CX	NO APLICA
3006164	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM300 CX	NO APLICA
3006165	CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM400 CX	NO APLICA
3006166	CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA
3006167	CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA
3006169	CABLE CU SEMIDURO 2 AWG-7 A CM1000 CX	NO APLICA
3006171	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM650 CX	NO APLICA
3006172	CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM500 CX	NO APLICA

3006173	CABLE CU SEMIDURO 4 AWG-7H A CM800 CX	NO APLICA
3006175	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM800 CX	NO APLICA
3006176	CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM1000 CX	NO APLICA
3006178	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM1000 CX	NO APLICA
3006179	CABLE CU SEMIDURO 6 AWG-7H B CM1500 CX	NO APLICA
3010593	ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG ROLLO100KG CX	NO APLICA
3010594	ALAMBRE CU SEMIDURO 2 AWG R100KG CX	NO APLICA
3010595	ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG R100KG CX	NO APLICA
3010597	CABLE CU SEMIDURO 750 KCMIL CLASE AA 37H	NO APLICA
3061051	ALAMBRE CU SEMIDURO 6 AWG R100 KG	NO APLICA
3061111	ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG 266M RL	NO APLICA
3061153	ALAMBRE CU SEMIDURO 2 AWG CX STCK 1000M	NO APLICA
3061158	CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 1000	NO APLICA
3061159	CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 824	NO APLICA
3061160	CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 899	NO APLICA
3061161	CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG CX MFRA 635 C	NO APLICA
3061192	CABLE CU SEMIDURO 4/0 AWG CX MFRA 260M	NO APLICA
3061224	ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG STOCK 500KG CR	NO APLICA
3061399	CABLE CU SEMIDURO 2/0 AWG-7H A CM2000 CX	NO APLICA
3061400	C. CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM1500 CX	NO APLICA
3061401	C. CU SEMIDURO 4/0 AWG-7H A CM1000 CX	NO APLICA
3061413	ALAMBRE CU SEMIDURO 4 AWG CM2400M	NO APLICA
3061488	C. CU SEMIDURO 750KCMIL 61H A/B 300M CR	NO APLICA
3061542	CABLE CU SEMIDURO 1/0 AWG CX 19-H LGXX C	NO APLICA
3061700	CABLE CU SEMIDURO 4 AWG CLASE B 7H LGXX	NO APLICA
3061701	CABLE CU SEMIDURO 2 AWG CLASE B 7H LGXX	NO APLICA
3061702	CABLE CU SEMIDURO 4/0AWG CLASEB 19H LGXX	NO APLICA
3061741	C. CU SEMIDURO 4/0AWG CLASE-AA 7-H LGXX	NO APLICA
3061748	C. CU SEMIDURO 300KCMIL CLASE-A 19H LGXX	NO APLICA
3061920	C.CU SEMIDU 4AWG CLASE-A 7-H STCK 3000 C	NO APLICA
3061921	C.CU SEMIDU 2AWG CLASE-A 7-H STCK 2000 C	NO APLICA
3061922	C.CU SEMIDU 2AWG CLASE-C 19-H STCK 1000C	NO APLICA
3061923	C.CU SEMIDU 1/0AWG CLAS-AA 7H STCK 1000C	NO APLICA
3061924	C.CU SEMIDU 2/0AWG CLAS-AA 7H STCK 1000C	NO APLICA
3061925	C.CU SEMIDU 3/0AWG CLAS-AA 7H STCK 1000C	NO APLICA
3061926	C.CU SEMIDU 4/0AWG CLASE-AA 7H STCK 500C	NO APLICA
3061957	CABLE CU SEMIDURO 6AWG CLAS B 7H 305M BB	NO APLICA
3067057	C. CU SEMIDURO 6 AWG CLASE-B 7-H 2000M C	NO APLICA
3067058	C. CU SEMIDURO 4 AWG CLASE-A 7-H 2500M C	NO APLICA
3067059	C. CU SEMIDURO 2 AWG CLASE-A 7-H 2000M C	NO APLICA
3067060	C. CU SEMID 250KCMIL CLASE-A 19H 2000M C	NO APLICA
3067062	CABLE CU SEMIDURO 2/0AWG 19-H B LGXX M C	NO APLICA
3067077	C. CU SEMIDURO 1000KCMIL 61-H B 300M CR	NO APLICA
3067160	C.CU SEMIDURO 350KCMIL CLASE A 19H LGX C	NO APLICA
3007391	C SEMIDURO CX 2/0AWG-B 19H LGXX M CR MTO	NO APLICA
3067396	C SD CX 750KCMIL -AA 37H LGXX KG CR MTO	NO APLICA

3067397	C SD CX 600KCMIL -AA 37H LGXX KG CR MTO	NO APLICA
3067413	C SD CX 4/0AWG -AA 7H LGXX M CR MTO	NO APLICA
3067341	C SEMIDURO CX 400KCMIL-A LGXX KG CR MTO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2849	CEP-00154-2026	Aros de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro G0000-94 EDICIÓN: Agosto 2008 MARCA: PRAECINCTUS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 441PRACS,PRAEBOLT1MP	25-03-2026	25-03-2029	PRAECINCTUS, S.A.P.I. DE C.V.	PRAECINCTUS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
441PRACS,PRAEBOLT1MP	ARO DE SEGURIDAD Y PERNO RECEPTÁCULO PARA WATTHORÍMETRO MCA. PRAECINCTUS	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2850	CEP-00157-2026	Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas E1100-21 EDICIÓN: Abril 2019 MARCA: SAPREM FABRICADO ESPAÑA PRODUCTOS: el total de productos es de 20, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2026	25-03-2029	SOCIEDAD ANONIMA DE PREFORMADOS METALICOS	SAPREM	ESPAÑA	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
HERRAJES-CGFO-SAPREM	PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ENTRE LOS HERRAJES DE SUSPENSIÓN Y TENSIÓN TIPO PREFORMADOS Y ATORNILLADOS, ACCESORIOS Y CAJA DE EMPALME MARCA SAPREM, CON CABLE DE GUARDA MARCA HENGTONG / OPGW: GD/TC/434082-2019	NO APLICA
CSP-CFE/135-I/01	FIGURA-1: CONJUNTO DE HERRAJES DE SUSPENSION ESLABON PLANO. PLANO Nª: CSP-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESP-16 ; 1 GAS-3/13,5 ; 1 VPGS3AL 14/I/1800 ; 1 GPC-11/30 ; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
CSPR-CFE/135-I/01	FIGURA-2: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION ESLABON REVIRADO. PLANO Nº: CSPR-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESR-16A ; 1 GAS-3/13,5 ; 1 VPGS3AL 14/I/1800; 1 GPC-11/30 ; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
CSPP-CFE/135-I/01	FIGURA-3: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION SENCILLA REFORZADA. PLANO Nº: CSPP-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T; 1 ESP-16; 1 GAS-4/20; 1 EPAWFO 14/D/2600; 1 VPGS4AL 20/I/1800; 1 GPC-11/30; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
CSPD-CFE/135-I/01	FIGURA-4: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE. PLANO Nº: CSPD-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GR-16T; 1 GN-16T; 1 Y-16/400-14; 2 HP-16/20; 2 GAS-3/13,5; 1 VPGS3AL 14/I/2200; 1 GPC-11/30; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
CSPDR-CFE/135-I/01	FIGURA-5: CONJUNTO DE HERRAJE DE SUSPENSION DOBLE REFORZADA. PLANO Nº: CSPDR-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GR-16 T; 1 GN-16T ; 1 Y- 16/400-14 ; 2 HP-16/20; 2 GAS-4/20; 1 EPAWFO 14/D/2600 ; 1 VPGS4AL 20/I/2200 ; 1 GPC-11/30 ; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
BAMBSPA-CFE/135-I/01	FIGURA-6: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. PLANO Nº: BAMBSPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESP-16 ; 1 YD-300 ; 2 TA-1/600 ; 2 PA-135 ; 2 CC2TT-120/1100	NO APLICA
BAMBSPF-CFE/135-I/01	FIGURA-7: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO EN TORRE DE SUSPENSION CON EMPALME. PLANO Nº: BAMBSPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 1 GN-16T ; 1 ESP-16 ; 1 YD-300 ; 2 TA-1/600 ; 2 G-16 ; 2 EPAWFO 14/D/2600 ; 2 RAAWFO 21/IZDA ; 2 GCSAL-8/14	NO APLICA
AMFPA-CFE/135-I/01	FIGURA-8: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO SENCILLO PLANO Nº: AMFPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 2 GN-16T ; 1 TA-1/600 ; 1. PA-135; 1 CC2TT-120/1100	NO APLICA
AMFPF-CFE/135-I/01	FIGURA-9: CONJUNTO DE HERRAJES DE TENSION SENCILLA PREFORMADO PLANO Nº:AMFPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 2 GN-16T ; 1 TA-1/600 ; 1 G-16 ; 1 EPAWFO 14/D/2600 ; 1 RAAWFO 21/IZDA ; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
BAMPPA-CFE/135-I/01	FIGURA-10: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO PASANTE PLANO Nº: BAMPPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 4 GN-16T ; 2 TA-1/300 ; 2 PA-135 ; 1 CC2TT-120/1100	NO APLICA
BAMPPF-CFE/135-I/01	FIGURA-11: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO PASANTE PLANO Nº: BAMPPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 4 GN-16T ; 2 TA-1/300 ; 2 G-16 ; 2 EPAWFO 14/D/2600 ; 2 RAAWFO 21/IZDA ; 1 GCSAL-8/14	NO APLICA
BAMBPA-CFE/135-I/01	FIGURA-12: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION ATORNILLADO CON EMPALME PLANO Nº: BAMBPA-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE: 4 GN-16T ; 2 TA-1/600 ; 2 PA-135 ; 2 CC2TT-120/1100	NO APLICA
BAMBPF-CFE/135-I/01	FIGURA-13: CONJUNTO DE HERRAJE DE TENSION PREFORMADO CON EMPALME PLANO Nº: BAMBPF-CFE/135-I/01 COMPUESTO DE:4 GN-16T ; 2 TA-1/600 ; 2 G-16; 2 EPAWFO 14/D/2600 ; 2 RAAWFO 21/IZDA; 2 GCSAL-8/14	NO APLICA
4XSFOAL-P-36	FIGURA-14: HERRAJE DE ACUMULACION TORRE CAT.: 4XSFOAL-P-36	NO APLICA
SFOAL-PN-CD-3	FIGURA-15: GRAPA DE BAJADA DOBLE POSTE CAT. SFOAL-PN-CD-3	NO APLICA
SFO-CD-3	FIGURA-16: GRAPA DE BAJADA DOBLE ESTRUCTURA TORRE, CAT. SFO-CD-3	NO APLICA
SPACPR-36	FIGURA-17: HERRAJE DE ACUMULACION POSTE CAT. SPACPR-36	NO APLICA
VPAWFO 14/D/800	FIGURA-18: VARILLA DE PROTECCION PARA AMORTIGUADOR CAT. VPAWFO 14/D/800	NO APLICA
CAJA EMP. FO 24-288	CAJA DE EMPALME DE 2 A 4 ENTRADAS Y DE 24 A 288 EMPALMES PARA COLOCACIÓN EN TORRES Y POSTES CAT. PLANO 310002 MARCA IFO	CAJA DE EMPALME DE FIBRA OPTICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2851	CEP-00156-2026	Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV E1000-16 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: VIAKON FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 592, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	25-03-2026	25-03-2029	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MEXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
1C110A22AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-5-100
1C110A22AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-133-B
1C120A22AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-5-100
1C120A22AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE HILOS DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-5-100
1C110A22AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-5-100
1C120A22AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-5-100
1C110A22AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-5-100
1C120A22AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-5-100
1C110A22AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-5-133

1C11BA22AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-5-100
1C120A22AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100
1C110A22AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100
1C120A22AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100
1C110A22AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100
1C120A22AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-5-100
1C110A22AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-5-100
1C120A22AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-5-133

1C12BA22AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-5-100
1C110A22AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-5-100
1C120A22AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-5-100
1C110A22AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-5-100
1C120A22AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-5-100
1C110A22AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-5-100
1C120A22AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-5-100
1C110A22AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-5-133

1C11BA22AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-5-100
1C120A22AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-5-133-B
1C110A22AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-5-100
1C110A22AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-5-133
1C11BA22AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-5-100-B
1C11BA22AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-5-133-B
1C120A22AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-5-100
1C120A22AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-5-133
1C12BA22AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-5-100-B
1C12BA22AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-5-133-B
1C110A22AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-15-100
1C110A22ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-15-100
1C120A22ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100
1C110A22ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100
1C120A22ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133

1C12BA22AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100
1C110A22ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100
1C120A22ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-15-100
1C110A22ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-15-100
1C120A22ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-15-100
1C110A22ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-15-100
1C120A22ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-15-100
1C110A22ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-15-133

1C11BA22AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-15-100
1C120A22ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-15-100
1C110A22ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-15-100
1C120A22ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-15-100
1C110A22ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-15-100
1C120A22ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-15-133
1C12BA22AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-15-133-B
1C110A22AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-15-100
1C110A22ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-15-133
1C11BA22AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-15-100-B
1C11BA22ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-15-133-B
1C120A22AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-15-100
1C120A22ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-15-133

1C12BA22AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-15-100-B
1C12BA22ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-15-133-B
1C110A22ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100
1C110A22AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100
1C120A22AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100
1C110A22AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100
1C120A22AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-25-100
1C110A22AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-25-100
1C120A22AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-25-100
1C110A22AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-25-133

1C11BA22ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-25-100
1C120A22AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-25-100
1C110A22AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-25-100
1C120A22AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-25-100
1C110A22AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-25-100
1C120A22AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-25-100
1C110A22AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-25-100
1C120A22AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-25-133

1C12BA22ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-25-133-B
1C110A22ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-25-100
1C110A22AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-25-133
1C11BA22ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-25-100-B
1C11BA22AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-25-133-B
1C120A22ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-25-100
1C120A22AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-25-133
1C12BA22ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-25-100-B
1C12BA22AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-25-133-B
1C110A22AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100
1C110A22ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100
1C120A22ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100
1C110A22ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100
1C120A22ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-35-100
1C110A22ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-35-133

1C11BA22AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-35-100
1C120A22ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-35-100
1C110A22ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-35-100
1C120A22ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-35-100
1C110A22ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-35-100
1C120A22ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-35-100
1C110A22ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-35-100
1C120A22ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-35-133

1C12BA22AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-35-100
1C110A22ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-35-100
1C120A22ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-35-133-B
1C110A22AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-35-100
1C110A22ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-35-133
1C11BA22AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-35-100-B
1C11BA22ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-35-133-B
1C120A22AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-35-100
1C120A22ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-35-133
1C12BA22AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-35-100-B
1C12BA22ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-25-133-B
1C110A23AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-133

1C11BA23AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133

1C12BA23AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133

1C11BA23AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-5-100
1C110A23AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-5-133
1C11BA23AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-5-100-B
1C11BA23AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-5-133-B
1C120A23AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-5-100
1C120A23AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-5-133
1C12BA23AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-5-100-B
1C12BA23AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-5-133-B
1C110A23AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133
1C12BA23AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100
1C110A23AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133
1C11BA23AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100-B
1C11BA23AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133-B
1C120A23AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100
1C120A23AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133

1C12BA23AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100-B
1C12BA23AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133-B
1C110A23AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100-B
1C110A23ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100-B
1C110A23ALH1N	CABLE AL (3/0)-XLP-RA-15-133	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133

1C11BA23AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-15-100-B
1C11BA23ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-15-133-B
1C120A23AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-15-100
1C120A23ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-15-133
1C12BA23AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-15-100-B
1C12BA23ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-15-133-B
1C110A23AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133

1C12BA23AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100
1C110A23ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133
1C11BA23AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100-B
1C11BA23ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133-B
1C120A23AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100
1C120A23ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133
1C12BA23AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100-B
1C12BA23ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133-B
1C110A23ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133

1C11BA23ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133

1C12BA23ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100
1C110A23AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133
1C11BA23ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100-B
1C11BA23AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133-B
1C120A23ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100
1C120A23AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133
1C12BA23ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100-B
1C12BA23AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133-B
1C110A23AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133

1C11BA23AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133
1C11BA23AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133
1C11BA23AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133
1C11BA23AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133

1C12BA23AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133
1C11BA23AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133
1C11BA23AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133
1C11BA23AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133-B
1C110A23AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100
1C110A23ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133

1C11BA23AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100-B
1C11BA23ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133-B
1C120A23AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100
1C120A23ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133
1C12BA23AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100-B
1C12BA23ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133-B

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2852	CEP-00155-2026	Aros de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro G0000-94 EDICIÓN: Agosto 2008 MARCA: PRAECINCTUS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: RONDADOR	25-03-2026	25-03-2029	PRAECINCTUS, S.A.P.I. DE C.V.	PRAECINCTUS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RONDADOR	AROS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIÓN DEL WATTHORIMETRO CON LA BASE ENCHUFE MOD. RONDADOR CATALOGO 441PRACS , 304PRACS, 201PRACS, MARCA PRAECINCTUS FABRICADO EN MEXICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2853	CEP-00170-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: WASION MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-03-2026	30-03-2029	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200YT/7620-120-240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF D1-25-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200YT/7620-120-240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DA1-25-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200YT/7620-120-240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DAC1-25-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200YT/7620-120-240; DA1-25-13200YT/7620-120/240; DAC1-25-13200YT/7620-120/240; DC1-25-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DC1-25-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2854	CEP-00169-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: WASION MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-03-2026	30-03-2029	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TRANFORMADOR DE DIS.	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF D1-15-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIS.	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DA1-15-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DAC1-15-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200-120/240; DA1-15-13200-120/240; DAC1-15-13200-120/240; DC1-15-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DC1-15-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2855	CEP-00168-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: WASION MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-03-2026	30-03-2029	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF D1-10-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DA1-10-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DAC1-10-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200YT/7620-120/240; DA1-10-13200YT/7620-120/240; DAC1-10-13200YT/7620-120/240; DC1-10-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DC1-10-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2856	CEP-00167-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: WASION MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-03-2026	30-03-2029	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TRANFORMADOR DE DIS.	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF D1-15-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIS.	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DA1-15-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240
TRANFORMADOR DE DIS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-15-13200YT/7620-120/240; DA1-15-13200YT/7620-120/240; DAC1-15-13200YT/7620-120/240; DC1-15-13200YT/7620-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DC1-15-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2857	CEP-00166-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: WASION MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-03-2026	30-03-2029	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF D1-25-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DA1-25-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DAC1-25-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200-120/240; DA1-25-13200-120/240; DAC1-25-13200-120/240; DC1-25-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DC1-25-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2858	CEP-00165-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: WASION MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-03-2026	30-03-2029	WASION, S. DE R.L. DE C.V.	WASION	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200-120/240; DA1-10-13200-120/240; DAC1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF D1-10-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200-120/240; DA1-10-13200-120/240; DAC1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DA1-10-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200-120/240; DA1-10-13200-120/240; DAC1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DAC1-10-13200-120/240
TRANFORMADOR DE DIST	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, AUTOPROTEGIDO, COSTA Y CLIMA CÁLIDO; DESCRIPCIÓN CORTA: D1-10-13200-120/240; DA1-10-13200-120/240; DAC1-10-13200-120/240; DC1-10-13200-120/240; CUMPLE CON LA NOM-002-SEDE/ENER-2014	TRANSF DC1-10-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2859	CEP-00164-2026	Accesorios del Árbol Geotérmico X0000-20 EDICIÓN: Enero 2011 MARCA: WALWORTH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: VC 2" FIG. 5262	30-03-2026	30-03-2029	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
VC 2" FIG. 5262	VÁLVULAS DE TIPO COMPUERTA CUÑA RÍGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 50,8 MM (2 PLG) DE DIÁMETRO, CLASE ANSI/ASME 1500, MARCA WALWORTH DE FABRICADO EN MÉXICO POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2860	OCBN-00172-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: HERROZINC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 38, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	08-04-2026	08-04-2028	HERROZINC, S.A. DE C.V.	HERROZINC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE-RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RBTB1, CON MEDIDAS 0.80 X 0.50 X 0.65 M. CON/SIN FONDO SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
CFE-RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RBTB2, CON MEDIDAS 1.00 X 0.66 X 0.65 M. CON/SIN FONDO SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
CFE-RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RBTA1, CON MEDIDAS 0.80 X 0.50 X 0.65 M. CON/SIN FONDO SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
CFE-RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RBTA2, CON MEDIDAS 1.00 X 0.66 X 0.65 M. CON/SIN FONDO SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
CFE-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RMTB3, CON MEDIDAS DE 1.16 X 1.16 X 0.90 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
CFE-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RMTB4, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 0.90 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
CFE-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RMTA3, CON MEDIDAS DE 1.16 X 1.16 X 0.90 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
CFE-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RMTA4, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 0.90 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
CFE-RMTB4-TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA RMTB4-TC, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 0.90 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO P MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTBP, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.70 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTBX, CON MEDIDAS DE 2.60 X 2.60 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO T MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTBT, CON MEDIDAS DE 2.60 X 2.00 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTBL, CON MEDIDAS DE 2.00 X 2.00 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
CFE-PVMTBX-TC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTBX-TC, CON MEDIDAS DE 2.60 X 2.60 X 1.50 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO P MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTAP, CON MEDIDAS DE 3.00 X 1.70 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTAX, CON MEDIDAS DE 2.60 X 2.60 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTAT, CON MEDIDAS DE 2.60 X 2.00 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO L MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA PVMTAL, CON MEDIDAS DE 2.00 X 2.00 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
CFE-BT300B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA, MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BT300B, CON MEDIDAS DE 3.30 X 2.10 X 2.30 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B

CFE-BT500B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA, MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BT500B, CON MEDIDAS DE 3.50 X 2.30 X 2.50 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
CFE-BT300A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO, MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BT300A, CON MEDIDAS DE 3.50 X 2.30 X 2.30 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
CFE-BT500A	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO, MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BT500A, CON MEDIDAS DE 3.70 X 2.50 X 2.50 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
CFE-BTMS13BC	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA, MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BTMS13BC, CON MEDIDAS 1.56 X 1.16 X 2.00 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
CFE-BTTH225B	BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA, MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BTTH225B, CON MEDIDAS DE 2.40 X 1.80 X 2.20 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
CFE-MDMT2/2	MURETE PARA DERIVACION PARA SISTEMA DE 200/200 A EN MEDIA TENSION CON REGISTRO TIPO 3 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA MDMT2/2, CON MEDIDAS 1.20 X 0.60 X 1.00 M, SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	NO APLICA
CFE-MDMT6/2	MURETE PARA DERIVACION PARA SISTEMA DE 600/200 A EN MEDIA TENSION CON REGISTRO TIPO 4 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA MDMT6/2, CON MEDIDAS 1.60 X 0.60 X 1.00 M, SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	NO APLICA
CFE-MDMT6/6	MURETE PARA DERIVACION PARA SISTEMA DE 600/600 A EN MEDIA TENSION CON REGISTRO TIPO 4 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA MDMT6/6, CON MEDIDAS 1.60 X 0.60 X 1.20 M, SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	NO APLICA
CFE-BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BTMRMTB3, CON MEDIDAS 1.66 X 1.16 X 0.90 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES DCCSSUBT 2015	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
CFE-BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BTTRMTB4, CON MEDIDAS 1.76 X 1.55 X 0.90 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B SEGÚN ESPECIFICACIONES DCCSSUBT 2015	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
CFE-BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BTMRR5, CON MEDIDAS 0.59 X 0.96 X 1.10 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
CFE-BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BTTRR6, CON MEDIDAS 0.63 X 1.36 X 1.10 M. SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT 2015	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
CFE-TN-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA TN-RMTB3, CON MEDIDAS DE 1.16 X 1.16 X 1.16 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
CFE-TN-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA TN-RMTB4, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
CFE-TN-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA TN-RMTA3, CON MEDIDAS DE 1.16 X 1.16 X 1.16 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
CFE-TN-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA TN- RMTA4, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84A	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
CFE-TN-RMTB4TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA TN-RMTB4TC, CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M.	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
CFE-BT1FRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BT1FRMTB3, CON MEDIDAS 1.66 X 1.16 X 1.16 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
CFE-BT3FRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA MARCA HERROZINC CON DESCRIPCION CORTA BT3FRMTB4, CON MEDIDAS 1.76 X 1.76 X 1.50 M. CON/SIN ARO Y TAPA 84B	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2861	CEP-00173-2026	Medidores Electrónicos Monofásicos y Bifásicos con Corte y Reconexión para Suministros de Baja Tensión GWH00-34 EDICIÓN: Agosto 2023 MARCA: MIAL METERING SYSTEMS MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: F123	08-04-2026	08-04-2029	CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIALIZADOS, S.A.P.I. DE C.V.	MIAL METERING SYSTEMS	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
F123	MEDIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO MODELO CP-25SE-1SN, BIDIRECCIONAL, AUTOCONTENIDO, FORMA 1S, TIPO S (SOCKET), TENSIÓN NOMINAL 120 V, CORRIENTE NOMINAL 15 A, CLASE DE MEDIDOR 100 A, 60 HZ, 1 CIRCUITO DE CORRIENTE, 2 HILOS, FIRMWARE 3.4.R.19.50.MSE1N.FQG	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2862	CEP-00174-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: EPRECSA-CHUANGYIN FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: LMZC-65 Y LMZC-80	09-04-2026	09-04-2029	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA-CHUANGYIN	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
LMZC-65 Y LMZC-80	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, TIPO VENTANA, TENSIÓN 0.6 KV/0.72 KV, 60 HZ, RELACIÓN 400:5 A (R/A) Y 800:5 A (R/A), CLASE 0.2S, FS <= 20, 5 VA, FACTOR TÉRMICO (ICTH) 2XIN	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2863	CEP-00171-2026	Accesorios del Árbol Geotérmico X0000-20 EDICIÓN: Enero 2011 MARCA: WALWORTH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: VC 10" Y 8" FIG.5247	30-03-2026	30-03-2029	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
VC 10" Y 8" FIG.5247	VÁLVULAS TIPO COMPUERTA, CUÑA RIGIDA, EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO, DE 203 MM (8") Y 254 MM (10") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 900, MARCA WALWORTH, FABRICADO EN MÉXICO POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2864	CEP-00042-2025	Interruptores de Potencia para Media Tensión de 15 kV a 38 kV V5100-15 EDICIÓN: Junio 2021 MARCA: SIEMENS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: SDV7	17-07-2025	17-07-2028	SIEMENS, S.A. DE C.V.	SIEMENS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SDV7	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN VACIO SDV7	INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-31.5; INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-31.5; INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-31.5; INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-31.5; INT DE POT IS-VAC-110-15-1250-40; INT DE POT IS-VAC-110C-15-1250-40; INT DE POT IS-VAC-110-15-2000-40; INT DE POT IS-VAC-110C-15-2000-40

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2865	CEP-00186-2026	Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: PYROLAC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 41, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-04-2026	24-04-2029	PYROLAC, S.A. DE C.V.	PYROLAC	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
56000	CFE-P7 PRIMARIO ALQUITRÁN DE HULLA EPÓXICO	NO APLICA
75911-P	CFE-P9 PRIMARIO ORGÁNICO DE CINC EPOXI-POLIAMIDA	NO APLICA
60901-P	CFE-P11 PRIMARIO INORGÁNICO DE CINC AUTOCURANTE BASE SOLVENTE	NO APLICA
46250-P	CFE-P17 MORDENTADOR PARA ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO	NO APLICA
75024	CFE-P18 PRIMARIO SATURANTE EPOXI-POLIAMIDA	NO APLICA
75432-P	CFE-P19 PRIMARIO FOSFATO DE CINC EPOXI-POLIAMIDA	NO APLICA
15471-P	CFE-P21 PRIMARIO VINIL EPOXI-FOSFATO DE CINC-ÓXIDO	NO APLICA
24415-P	CFE-P23 PRIMARIO FOSFATO DE CINC ALQUIDAL ÓXIDO	NO APLICA
77912	CFE-P26 PRIMARIO ORGANICO DE CINC ESTER EPOXICO	NO APLICA
75010	CFE-P28 PRIMARIO SELLADOR EPOXICO PARA CARPETA MONOLITICA	NO APLICA
PM-6066	CFE-P29 PRIMARIO LATEX BASE AGUA ANTIFLAMA	NO APLICA
94931	CFE-P31 PRIMARIO DE ALUMINIO PARA ALTA TEMPERATURA	NO APLICA
39101	CFE-P32 PRIMARIO ACRILICO INTUMESCENTE CONTRA INCENDIOS	NO APLICA
75139-P	CFE-P33 PRIMARIO EPOXI-CICLOALIFÁTICO DE ALTOS SÓLIDOS	NO APLICA
75436-P	CFE-P34 PRIMARIO EPOXI-AMINA DE ALTOS SÓLIDOS	NO APLICA
94930	CFE-P35 RECUBRIMIENTO PARA TEMPERATURAS EXTREMAS	NO APLICA
14900-PU	CFE-P36 PRIMARIO ORGÁNICO RICO EN CINC DE UN COMPONENTE	NO APLICA
15400-I	CFE I5 INTERMEDIO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN	NO APLICA
24102	CFE-A1 ACABADO ALQUIDALICO	NO APLICA
75100	CFE-A2 ACABADO EPOXI-POLIAMIDA	NO APLICA
75115	CFE-A3 ACABADO EPÓXICO AUTOIMPRIMANTE ALTOS SÓLIDOS	NO APLICA
75107	CFE-A4 ACABADO EPOXI-AMINA	NO APLICA
41102 / 41107	CFE-A13 ACABADO VINILICO EMULSIONADO	NO APLICA
72102	CFE-A14 ACABADO EPOXI-POLIAMIDA 100% SOLIDOS	NO APLICA
67905	CFE-A15 ACABADO POLIURETANO ACRILICO 100% SOLIDOS	NO APLICA
75060	CFE-A16 REVESTIMIENTO EPOXI-POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO	NO APLICA
87900	CFE-A19 REVESTIMIENTO 100 % SÓLIDOS MODIFICADO PARA ALTA TEMPERATURA	NO APLICA
70110	CFE-A20 REVESTIMIENTO EPOXICO NOVOLAC CON HOJUELAS DE VIDRIO PARA CARPETA MONOLITICA	NO APLICA
PM-1066-P	CFE-A22 ACABADO POLIESTER EN POLVO 100% SOLIDOS CON CINC	NO APLICA
74105	CFE-A23 ACABADO ACRILICO CARBOXILADO	NO APLICA
71102	CFE-A24 ACABADO DE POLISILOXANO ACRÍLICO	NO APLICA
19100-AA	CFE-A25 ACABADO ANTIADHERENTE ELASTOMÉRICO DE SILICÓN	NO APLICA
40106	CFE-A26 ACABADO LATEX BASE AGUA ANTIFLAMA.	NO APLICA
72105	CFE-A27 EPOXICO CATALIZADO DE ALTO ESPESOR	NO APLICA
44310	CFE-A28 ACABADO ACRILICO PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS	NO APLICA
69130	CFE-A29 ACABADO POLIURETANO MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS	NO APLICA
79110	CFE-A30 ACABADO EPOXICO FENOLICO 100% SOLIDOS	NO APLICA
74910	CFE-A31 ACABADO Y NIVELADOR EPOXICO PARA PISOS DE SERVICIO SEVERO 100% SOLIDOS	NO APLICA
43132	CFE-A32 PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO	NO APLICA
PM-9715	CFE-A33 ACABADO ELASTOMERO DE POLIURETANO	NO APLICA
PM-1087-PA	CFE-A34 ACABADO POLIASPÁRTICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2866	OCBN-00185-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: ECISA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 40, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-04-2026	24-04-2028	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
201	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
203	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 1 CFE RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
202	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
204	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 2 CFE RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
207	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
209	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
211	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 3 CFE RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
213	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 4 CFE RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
219	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE RMTB4 TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
303	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
301	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
313	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE BTMRR5 PARA CAPACIDAD DE 25 A 75 KVA	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
314	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE BTTRR6 PARA CAPACIDAD DE 75 A 150 KVA	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
503	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
504	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
502	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
501	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
528	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA CFE PVMTBX TC	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
507	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO P CFE PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
508	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO X CFE PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
506	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO T CFE PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
505	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO L CFE PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
529	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO P CFE TNFMA PVMTABP	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ P
530	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO X CFE TNFMA PVMTABX	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ X
531	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO T CFE TNFMA PVMTABT	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ T
532	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO L CFE TNFMA PVMTABL	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ L
533	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO CON ANCLAS TIPO P CFE TNFMA PVMTAAP	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO P
534	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA ARROLLO TIPO X CFE TNFMA PVMTAAX	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO X
535	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO CON ANCLAS TIPO T CFE TNFMA PVMTAAT	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO T
536	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO CON ANCLAS TIPO L CFE TNFMA PVMTAAL	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO L
802	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
803	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
805	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROLLO CFE BT300A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
806	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROLLO CFE BT500A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
807	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA CFE BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
808	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE BTMS13BC	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
801	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA CFE BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
404	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 200/200 A CFE MDMT2/2	NO APLICA
405	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/200 A CFE MDMT6/2	NO APLICA
406	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/600 A CFE MDMT6/6	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2867	CEP-00184-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: MELQRO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 12, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-04-2026	24-04-2029	MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	MELQRO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR 7-500	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 7 MTS DE LONGITUD Y 500 KGS DE RESISTENCIA PCR 7 - 500	PCR-7-500
PCR 7C-500	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO COSTA DE 7 MTS DE LONGITUD Y 500 KGS DE RESISTENCIA PCR 7C - 500	PCR-7C-500
PCR 9-400	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 9 MTS DE LONGITUD Y 400 KGS DE RESISTENCIA PCR 9 - 400	PCR-9-400
PCR 9C-400	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO COSTA DE 9 MTS DE LONGITUD Y 400 KGS DE RESISTENCIA PCR 9C - 400	PCR-9C-400
PCR 11-500	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 11 MTS DE LONGITUD Y 500 KGS DE RESISTENCIA PCR 11 - 500	PCR-11-500
PCR 11C-500	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO COSTA DE 11 MTS DE LONGITUD Y 500 KGS DE RESISTENCIA PCR 11C - 500	PCR-11C-500
PCR 11-700	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 11 MTS DE LONGITUD Y 700 KGS DE RESISTENCIA PCR 11 - 700	PCR-11-700
PCR 11C-700	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO COSTA DE 11 MTS DE LONGITUD Y 700 KGS DE RESISTENCIA PCR 11C - 700	PCR-11C-700
PCR 12-750	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 12 MTS DE LONGITUD Y 750 KGS DE RESISTENCIA PCR 12 - 750	PCR-12-750
PCR 12C-750	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO COSTA DE 12 MTS DE LONGITUD Y 750 KGS DE RESISTENCIA PCR 12C - 750	PCR-12C-750
PCR 13-600	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 13 MTS DE LONGITUD Y 600 KGS DE RESISTENCIA PCR 13 - 600	PCR-13-600
PCR 13C-600	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO COSTA DE 13 MTS DE LONGITUD Y 600 KGS DE RESISTENCIA PCR 13C - 600	PCR-13C-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2868	CEP-00183-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: MULTICRETO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 10, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	23-04-2026	23-04-2029	MULTICRETO, S.A. DE C.V.	MULTICRETO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
N1	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 7-500 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-7-500
N2	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 9-400 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-9-400
N3	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 11-500 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-11-500
N5	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 12-750 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-12-750
N6	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 13-600 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-13-600
N9	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 7C-500 TIPO COSTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-7C-500
N10	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 9C-400 TIPO COSTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-9C-400
N13	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO DE 12C-750 TIPO COSTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCR-12C-750
N17	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO GR60 DE 12-750 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCRGR60-12-750
N18	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADO GR60 DE 13-600 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CFE J6200-03	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2869	OCBN-00182-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-04-2026	21-04-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, NORMA CFE- RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, NORMA CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1, NORMA CFE-RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2, NORMA CFE-RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3, NORMA CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, NORMA CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4 TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-RMTB4-TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2870	CEP-00181-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA	20-04-2026	20-04-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GH TRANSFORMADORES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DTM1SPCA	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50KVA EN 22860YT/13200-240/120	TRAN P DTM1SPCA-50-22860YT/13200-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2871	CEP-00180-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA	20-04-2026	20-04-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GH TRANSFORMADORES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DTM1SPCA	DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120	TRANSF DTM1SPCA-100-22860YT/13200-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2872	CEP-00179-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA	20-04-2026	20-04-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GH TRANSFORMADORES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DTM1SPCA	DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120	TRANSF DTM1SPCA-75-22860YT/13200-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2873	CEP-00178-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA	20-04-2026	20-04-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GH TRANSFORMADORES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DTM1SPCA	DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120	TRANSF DTM1SPCA-100-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2874	CEP-00177-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA	20-04-2026	20-04-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GH TRANSFORMADORES	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DTM1SPCA	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50KVA EN 13200YT/7620-240-120	TRANSF DTM1SPCA-50-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2875	CEP-00176-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GH TRANSFORMADORES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DTM1SPCA	20-04-2026	20-04-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GH TRANSFORMADORES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DTM1SPCA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 75 KVA 13200YT/7620 240/120	TRANSF DTM1SPCA-75-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2876	OCBN-00175-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: PYPCO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 53, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	17-04-2026	17-04-2028	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V.	PYPCO	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, NORMA CFE-RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, NORMA CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1, NORMA CFE-RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2, NORMA CFE-RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3, NORMA CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, NORMA CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4 TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-RMTB4-TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
RMTB7	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7, NORMA CFE-RMTB7	REGISTRO DE MEDIA TENSION RBTB7
PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
PVMTBX TC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-PVMTBX-TC	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P, NORMA CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T, NORMA CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L, NORMA CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
BT300B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
BT500B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
BT300A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 300 KVA EN ARROYO, NORMA CFE-BT300A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
BT500A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR 500 KVA EN ARROYO, NORMA CFE-BT500A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE DE 13.8 KV REDONDA EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR SUMERGIBLE DE 13.8 KV CUADRADA EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMS13BC	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
BTMS34B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV, NORMA CFE-BTMS34B	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO DE 34 KV
BTTH225B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA BANQUETA, NORMA CFE-BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
MDMT 2/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 200/200, NORMA CFE- MDMT 2/2	NO APLICA
MDMT 6/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 600/200, NORMA CFE- MDMT 6/2	NO APLICA
MDMT 6/6	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 600/600, NORMA CFE- MDMT 6/6	NO APLICA
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA, NORMA CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
BSRMTB	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200 Y 600/200, NORMA CFE- BSRMTB	BASE P/SECC Y REG MT EN BANQ
BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5, NORMA CFE-BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6, NORMA CFE-BTTRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
TN-PVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATX	NO APLICA
TN-PVATP-115	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO 115 TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATP-115	NO APLICA
TNPVA-TE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TNPVA-TE	NO APLICA
TN-PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA TERRENO NORMAL TIPO L, NORMA CFE-TN- PVATL	NO APLICA

TN-PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATT	NO APLICA
TNFMAR-PVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATX	NO APLICA
TNFMAR-PVATP-115	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO 115 TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATP-115	NO APLICA
TNFMAR-PVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATE	NO APLICA
TNFMAR-PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO L TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATL	NO APLICA
TNFMAR-PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATT	NO APLICA
TNFMA-PVMTABP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABP	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ P
TNFMA-PVMTABX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABX	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ X
TNFMA-PVMTABT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABT	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ T
TNFMA-PVMTABL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABL	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ L
TNFMA-PVMTAAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO P, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAP	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO P
TNFMA-PVMTAAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAAX	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO X
TNFMA-PVMTAAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO T, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAT	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO T
TNFMA-PVMTAAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO L, NORMA CFE-TNFM-PVMTAAL	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO L

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2877	CEP-00187-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	27-04-2026	27-04-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1264	BOQUILLA DE PORCELANA COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV, TIPO CONTAMINACIÓN. COLA CORTA INSERTO PLANO CORTO	E2C125-30
B1265	BOQUILLA DE PORCELANA COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV, TIPO CONTAMINACIÓN. COLA LARGA INSERTO PLANO LARGO	E2C125-30
B1284	BOQUILLA DE PORCELANA COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV, TIPO CONTAMINACIÓN. COLA CORTA INSERTO ROSCADO CORTO-1	E2C125-30
B1282	BOQUILLA DE PORCELANA COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV,TIPO CONTAMINACIÓN. COLA CORTA INSERTO ROSCADO CORTO-2	E2C125-30
B1208	BOQUILLA DE PORCELANA COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV, TIPO CONTAMINACIÓN. COLA LARGA INSERTO ROSCADO LARGO-1	E2C125-30
B1283	BOQUILLA DE PORCELANA COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV, TIPO CONTAMINACIÓN. COLA LARGA INSERTO ROSCADO LARGO-2	E2C125-30

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2878	CEP-00189-2026	Arnés de Seguridad y sus Accesorios H1000-24 EDICIÓN: Octubre 2022 MARCA: MSA MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	29-04-2026	29-04-2029	M S A DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
10254077	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO 1 MODELO H TALLA CHICA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, DE POSICIONAMIENTO Y SUSPENSION. CUENTA CON ANILLOS TIPO D AISLADOS EN LA ESPALDA Y CINTURA, AL PECHO ANILLO PLASTICO Y HERRAJES DE AJUSTE AISLADOS.FABRICADO EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM²	NO APLICA
10254078	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO 1 MODELO H TALLA MEDIANA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, DE POSICIONAMIENTO Y SUSPENSION. CUENTA CON ANILLOS TIPO D AISLADOS EN LA ESPALDA Y CINTURA, AL PECHO ANILLO PLASTICO Y HERRAJES DE AJUSTE AISLADOS.FABRICADO EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM²	NO APLICA
10254079	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO 1 MODELO H TALLA GRANDE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, DE POSICIONAMIENTO Y SUSPENSION. CUENTA CON ANILLOS TIPO D AISLADOS EN LA ESPALDA Y CINTURA, AL PECHO ANILLO PLASTICO Y HERRAJES DE AJUSTE AISLADOS FABRICADO EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM²	NO APLICA
10254080	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO 1 MODELO H TALLA EXTRAGRANDE PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA, DE POSICIONAMIENTO Y SUSPENSION. CUENTA CON ANILLOS TIPO D AISLADOS EN LA ESPALDA Y CINTURA, AL PECHO ANILLO PLASTICO Y HERRAJES DE AJUSTE AISLADOS.FABRICADO EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM²	NO APLICA
10199061	LÍNEA DE VIDA DE HASTA 1.80 M CON GAZA/GANCHO/ABSORBEDOR DE ENERGIA (SENCILLA) GANCHO CHICO FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM²	NO APLICA
10199064	LÍNEA DE VIDA EN "Y" DE 1.80 M CON GAZA DOS GANCHOS GRANDES Y ABSORBEDOR DE ENERGIA (DOBLE) FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL/CM²	NO APLICA
10254070	LÍNEA RESTRICTIVA EN V DE UNA GAZA Y DOS GANCHOS 40CM FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL /CM² (ESTROBO)	NO APLICA
10254071	LÍNEA RESTRICTIVA EN V DE UNA GAZA Y DOS GANCHOS 60CM FABRICADA EN NYLON RESISTENTE A 40 CAL /CM² (ESTROBO)	NO APLICA
MOCHILA	MOCHILA PORTA ARNES CFE FABRICADO EN TELA POLIESTER 1200 COLOR VERDE BANDERA Y GRIS CON ESTAMPADO COLOR BLANCO Y OJILLOS DE LONA DEL NUMERO 2	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2879	OCBNN-00188-2026	CFE EM-BT109 CFE EM-BT109 EDICIÓN: 2025-12-16T06:00:00.000Z MARCA: MBO FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CFE EM-BT109	27-04-2026	27-04-2028	MBO PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	MBO	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE EM-BT109	CFE EM-BT109	OTRA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2880	CEP-00198-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	06-05-2026	06-05-2029	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7-500	PCR-7-500
2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500	PCR-7C-500
3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400	PCR-9-400
4	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400	PCR-9C-400
5	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-500	PCR-11-500
6	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-500	PCR-11C-500
7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-700	PCR-11-700
8	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700	PCR-11C-700
9	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750	PCR-12-750
10	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750	PCR-12C-750
11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600	PCR-13-600
12	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600	PCR-13C-600
13	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-15-800	PCR-15-800
14	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCRGR60-12-750	PCRGR60-12-750
15	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCRGR60-13-600	PCRGR60-13-600
16	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-14-700	PCR-14-700

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2881	CEP-00197-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B1115B1821B1820	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1115	BOQUILLA DE PORCELANA DE ALTA TENSION, COLOR GRIS CLARO, CORRIENTE NOMINAL 50 A, NBAI 250 KV, TIPO CONTAMINACION, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 38 KV. INSERTO ROSCADO CORTO	E2C250-50
B1821	BOQUILLA DE PORCELANA DE ALTA TENSION, COLOR GRIS CLARO, CORRIENTE NOMINAL 50 A, NBAI 250 KV, TIPO CONTAMINACION, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 38 KV. INSERTO PLANO	E2C250-50
B1820	BOQUILLA DE PORCELANA DE ALTA TENSION, COLOR GRIS CLARO, CORRIENTE NOMINAL 50 A, NBAI 250 KV, TIPO CONTAMINACION, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 38 KV. INSERTO ROSCADO LARGO	E2C250-50

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2882	CEP-00196-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B1817	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1817	BOQUILLA DE ALTA TENSION, CLASE 27 KV, 100 A, NBAI 170 KV, TIPO CONTAMINACION.	E2C170-100

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2883	CEP-00195-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B1361	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1361	BOQUILLA SUMERGIBLE DE BAJA TENSION, CORRIENTE NOMINAL 500 A, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 1 KV, NBAI DE 45 KV, COLOR GRIS ANSI 70, DISTANCIA DE FUGA 70 MM	E2N45-500

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2884	CEP-00194-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B913	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B913	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1 KV, 400 A, NBAI 45 KV	E2N45-400

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2885	CEP-00193-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B397	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B397	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1 KV, 500 A, NBAI 45 KV	E2N45-500

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2886	CEP-00192-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B1393B1394	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1393	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1.2 KV, 250 A, TENSION NOMINAL DE 600 V, NBAI 45 KV	E2N45-250
B1394	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1.2 KV, 500 A, TENSION NOMINAL DE 600 V, NBAI 45 KV	E2N45-500

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2887	CEP-00191-2026	Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Redes de Distribución VA410-43 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 12, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
VA2C1H324F	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 10 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-10
VA2CH324G	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 10 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-C-10
VA2C2H224F	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 12 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-12
VA2C2H224G	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 12 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-C-12
VA2C4H324F	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 18 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-18
VA2C4H324G	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 18 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-C-18
VA2C9H224F	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 21 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-21
VA2C9H224G	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 21 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-C-21
VA2D3H324F	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 27 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-27
VA2D3H324G	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 27 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-C-27
VA2D4H224F	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 30 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-30
VA2D4H224G	APARTARRAYOS DE OXIDO METÁLICOS PARA DISTRIBUCIÓN CON ENVOLVENTE POLIMÉRICO, INCLUYENDO APARTARRAYOS DE TRANSICIÓN CLASE RISER-POLE, TENSIONES NOMINALES 30 KV CORRIENTE NOMINAL 10 KA, PARA APLICACIONES NORMALES Y CONTAMINACÓN	ADOM-C-30

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2888	CEP-00190-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1262	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV TIPO NORMAL. COLA CORTA INSERTO PLANO CORTO	E2N125-30
B1263	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV TIPO NORMAL. COLA LARGA INSERTO PLANO LARGO	E2N125-30
B1280	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV TIPO NORMAL. COLA CORTA INSERTO ROSCADO CORTO	E2N125-30
B1281	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 15.5 KV, 30 A, NBAI 125 KV TIPO NORMAL. COLA LARGA INSERTO ROSCADO LARGO	E2N125-30

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2889	CEP-00190-2026	Apartarrayos de Óxidos Metálicos para Redes de Distribución VA410-43 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 12, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-05-2026	04-05-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
VA2C1H324F	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 10KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-10
VA2C2H224F	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 12KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-12
VA2C2H224G	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 12KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-C-12
VA2C4H324F	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 18KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-18
VA2C4H324G	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 18KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-C-18
VA2C9H224F	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 21KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-21
VA2C9H224G	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 21KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-C-21
VA2D3H324F	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 27KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-27
VA2D3H324G	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 27KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-C-27
VA2D4H224F	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 30KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-30
VA2D4H224G	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 30KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-C-30
VA2C1H324G	APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN DE ÓXIDOS METÁLICOS CORRIENTE NOMINAL 10KA, PARA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA, SERVICIO PESADO, CON ENVOLVENTE DE PORCELANA CON TENSIONES NOMINALES DE 10KV PARA APLICACIONES NORMALES Y DE CONTAMINACIÓN.	ADOM-C-10

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2890	CEP-00199-2026	Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV E1000-16 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: CONDUCTORES DEL NORTE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 592, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-05-2026	07-05-2029	CONDUCTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	CONDUCTORES DEL NORTE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2C110A22AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-5-100
2C110A22AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8)- XLP-5-133-B
2C120A22AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-5-100
2C120A22AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-5-100
2C110A22AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-5-100
2C120A22AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-5-100
2C110A22AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-5-100
2C120A22AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-5-100
2C110A22AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-5-133

2C11BA22AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-5-100
2C120A22AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100
2C110A22AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100
2C120A22AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100
2C110A22AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100
2C120A22AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-5-100
2C110A22AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-5-100
2C120A22AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-5-133

2C12BA22AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-5-100
2C110A22AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-5-100
2C120A22AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-5-100
2C110A22AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-5-100
2C120A22AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-5-100
2C110A22AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-5-100
2C120A22AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-5-100
2C110A22AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-5-133

2C11BA22AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-5-100
2C120A22AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-5-133-B
2C110A22AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-5-100
2C110A22AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-5-133
2C11BA22AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-5-100-B
2C11BA22AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-5-133-B
2C120A22AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-5-100
2C120A22AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-5-133
2C12BA22AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-5-100-B
2C12BA22AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-5-133-B
2C110A22AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-15-100
2C110A22ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-15-100
2C120A22ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100
2C110A22ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100
2C120A22ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133

2C12BA22AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100
2C110A22ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100
2C120A22ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-15-100
2C110A22ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-15-100
2C120A22ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-15-100
2C110A22ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-15-100
2C120A22ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-15-100
2C110A22ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-15-133

2C11BA22AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-15-100
2C120A22ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-15-100
2C110A22ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1TA	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-15-100
2C120A22ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-15-100
2C110A22ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-15-100
2C120A22ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-15-133
2C12BA22AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-15-133-B
2C110A22AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-15-100
2C110A22ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-15-133
2C11BA22AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-15-100-B
2C11BA22ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-15-133-B
2C120A22AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-15-100
2C120A22ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-15-133

2C12BA22AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-15-100-B
2C12BA22ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-15-133-B
2C110A22ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100
2C110A22AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100
2C120A22AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100
2C110A22AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100
2C120A22AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-25-100
2C110A22AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-25-100
2C120A22AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-25-100
2C110A22AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-25-133

2C11BA22ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-25-100
2C120A22AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-25-100
2C110A22AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-25-100
2C120A22AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-25-100
2C110A22AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-25-100
2C120A22AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-25-100
2C110A22AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-25-100
2C120A22AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-25-133

2C12BA22ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-25-133-B
2C110A22ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-25-100
2C110A22AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-25-133
2C11BA22ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-25-100-B
2C11BA22AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-25-133-B
2C120A22ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-25-100
2C120A22AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-25-133
2C12BA22ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-25-100-B
2C12BA22AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-25-133-B
2C110A22AQH1LAAAAAA	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100
2C110A22ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100
2C120A22ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100
2C110A22ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100
2C120A22ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1NA	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-35-100
2C110A22ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-35-133

2C11BA22AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-35-100
2C120A22ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-35-100
2C110A22ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-35-100
2C120A22ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-35-100
2C110A22ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-35-100
2C120A22ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-35-100
2C110A22ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-35-100
2C120A22ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-35-133

2C12BA22AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-35-100
2C110A22ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-35-100
2C120A22ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-35-133-B
2C110A22AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-35-100
2C110A22ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-35-133
2C11BA22AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-35-100-B
2C11BA22ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-35-133-B
2C120A22AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-35-100
2C120A22ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-35-133
2C12BA22AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-35-100-B
2C12BA22ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-25-133-B
2C110A23AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1G	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE AL (8) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1G	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 8 AWG B	CABLE CU (8) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-133

2C11BA23AFH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1H	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE AL (6) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-100-B
2C110A23AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1I	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE AL (4) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1I	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 4 AWG B	CABLE CU (4) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100
2C12BA23AGH1H	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 6 AWG B	CABLE CU (6) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133

2C12BA23AFH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL B	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL B	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133

2C11BA23AFH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL B	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL B	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133
2C11BA23AFH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133-B
2C110A23ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1J	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE AL (2) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-133

2C12BA23AKH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1J	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 2 AWG B	CABLE CU (2) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133

2C110A23AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100
2C110A23ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133
2C11BA23AKH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133-B

2C120A23AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133
2C12BA23AKH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133-B

2C110A23ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133-B

2C120A23ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100
2C110A23AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133
2C11BA23ANH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100-B
2C11BA23AOH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133-B
2C120A23ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100
2C120A23AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133
2C12BA23ANH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100-B
2C12BA23AOH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133-B
2C110A23ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35 KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1L	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG B	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1N	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG B	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 KCMIL	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100
2C110A23ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133

2C11BA23AQH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1P	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1P	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 250 AWG B	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 KCMIL	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100
2C110A23ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 KCMIL	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100
2C110A23ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1R	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1R	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 350 AWG B	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100
2C110A23ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133

2C12BA23AQH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 AWG B	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 KCMIL	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100
2C110A23ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1U	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1U	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 750 AWG B	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 KCMIL	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100
2C110A23ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133
2C11BA23AQH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100-B
2C11BA23ARH1V	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133-B
2C120A23AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100
2C120A23ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133
2C12BA23AQH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100-B
2C12BA23ARH1V	CABLE DE COBRE AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1000 AWG B	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133-B
2C110A23AQH1L	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 1/0 AWG	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100
2C110A23AQH1N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE-RA 1C 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 3/0 AWG	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100
2C11BA23AKH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100-B
2C11BA23ALH1Q	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133-B
2C120A23AKH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-100
2C120A23ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-133
CABLE CU (300) - XLP	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-100-B
2C12BA23ALH1Q	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 300 AWG B	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-133-B
2C110A23AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-100
2C110A23AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-133

2C11BA23AFH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-100-B
2C11BA23AGH1T	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-133-B
2C120A23AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-100
2C120A23AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-133
2C12BA23AFH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-100-B
2C12BA23AGH1T	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 1C 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA DE PVC 500 KCMIL B	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-133-B

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2891	CEP-00200-2026	Cable de Aluminio con cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS) E1000-18 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: TISENSE FABRICADO CHINA PRODUCTOS: N/A	08-05-2026	08-05-2029	CHONGQING TAISHAN CABLE CO., LTD.	TISENSE	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
N/A	CONDUCTOR DESNUDO ACSR/AS 795 KCM DRAKE	CABLE ACSR/AS 795

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2892	CEP-00203-2026	Equipo de Puesta a Tierra y en Cortocircuito H1000-27 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: CATU FABRICADO FRANCIA PRODUCTOS: el total de productos es de 7, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	14-05-2026	14-05-2029	ETABLISSEMENTS CATU	CATU	FRANCIA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
MT-404	EQUIPO PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION CON 4 PINZAS MONTADAS EN PERTIGUILLAS MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - BT
MT-405	EQUIPO DE PUESTA EN CORTO CIRCUITO C/4 CLAVIJAS C/PERTIGA MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - BT
MT-608/A2K	EPT PARA LINEAS AEREAS 8 KA/1S MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - MT
MT-608/UEE	EPT PARA LINEAS AEREAS 8 KA/1S MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - MT
MT-608/UEE-NRF	EPT PARA LINEAS AEREAS 8 KA/1S MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - MT
MT-608/2	EPT PARA LINEAS AEREAS 8 KA/1S MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - MT
MT-608/U2	EPT PARA LINEAS AEREAS 8 KA/1S MCA. CATU	EQUIPO DE PUESTA A TIERRA LA - MT

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2893	OCBN-00202-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: PYDESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 29, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	14-05-2026	14-05-2028	ETC POSTES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PYDESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO CFE-RBTA1.	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
3	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
4	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO CFERBTA2.	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
5	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RBTBCC2	OTRA
6	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-TN-RBTBCC1.	OTRA
7	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
8	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
9	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
10	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
11	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CFE- RMTB4TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
12	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
13	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICA CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
14	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO REDUCIDO CFE-BTMRR5.	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
15	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO REDUCIDO CFE-BTTRR6.	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
16	LOSA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CFE-BT1FRMTB3.	OTRA
17	BÓVEDA REDONDA SUMERGIBLE CFE-BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
18	BÓVEDA MONOFÁSICA CUADRADA CFE-BTSM13BC	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
19	BÓVEDA TRIFÁSICA 300 KVA BANQUETA CFE-BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
20	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE 225 KVA EN BANQUETA CFE-BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
21	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE EN BANQUETA CFE-BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
22	POZO DE VISITA CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
23	POZO DE VISITA CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
24	POZO DE VISITA CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
25	POZO DE VISITA CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
26	POZO DE VISITA CFE-PVMTB-L	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
27	POZO DE VISITA CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
28	POZO DE VISITA CFE-PVMTB-P	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
29	POZO DE VISITA CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2894	OCBN-00201-2026	Conductores -Conductores con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V- Especificaciones NMX-J-010-ANCE-2018 EDICIÓN: 2018 MARCA: CONDUMEX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 19, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	12-05-2026	12-05-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	CONDUMEX	MEXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
THHW-LS 14	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 14 AWG COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 12	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 12 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 10	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 10 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 8	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 8 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 6	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 6 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 4	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 2	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 1/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 2/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 3/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 3/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 4/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4/0 AWG, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 250	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 250 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 300	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 300 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 350	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 350 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 400	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 400 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 500	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 500 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 600	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 600 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 750	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 750 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA
THHW-LS 1000	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1000 KCMIL, VINANEL XXI ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA CONDUMEX	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2895	CEP-00204-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 17, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	14-05-2026	14-05-2029	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-7-500	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-7-500	PCR-7-500
PCR-7C-500	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-7C-500	PCR-7C-500
PCR-9C-400	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-9C-400	PCR-9C-400
PCR-9-400	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-9-400	PCR-9-400
PCR-11-500	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-11-500	PCR-11-500
PCR-11C-500	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-11C-500	PCR-11C-500
PCR-11-700	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-11-700	PCR-11-700
PCR-11C-700	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-11C-700	PCR-11C-700
PCR-12-750	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-12-750	PCR-12-750
PCR-12C-750	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-12C-750	PCR-12C-750
PCR-12-1250	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-12-1250	PCR-12-1250
PCR-13-600	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-13-600	PCR-13-600
PCR-13C-600	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-13C-600	PCR-13C-600
PCR-14-700	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-14-700	PCR-14-700
PCR-15-800	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCR-15-800	PCR-15-800
PCRG60-12-750	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCRG60-12-750	PCRGR60-12-750
PCRG60-13-600	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL PCRG60-13-600	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2896	OCBN-00205-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: MULTIPREN FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 20, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	15-05-2026	15-05-2028	MULTIELECTRICA Y PREFABRICADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	MULTIPREN	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
700	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 (50X80X65) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
704	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 (66X100X65) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
700A	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 (50X80X75) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
703AE	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 (66X100X75) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
1169	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 (116X116X90) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
1184	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 (150X150X90) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
1173	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 (116X116X90) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
1164	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 (150X150X90) MARCA MULTIPREN NORMA CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
1154E2	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA (PARA CONECTADORES MÚLTIPLES EN MT) CFE-RMTB4-TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
1172	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA MARCA MULTIPREN CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
1186	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA MARCA MULTIPREN CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
1601E	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
1606E	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
1605E	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
1603E	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
1606E1	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X (PARA ALOJAR EQUIPOS SUMERGIBLES) CFE-PVMTBX-TC	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
1601A	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
1606A	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
1605A	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
1603A	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL MARCA MULTIPREN	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2897	OCBN-00206-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 60, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	15-05-2026	15-05-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, NORMA CFE-RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, NORMA CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1, NORMA CFE-RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2, NORMA CFE-RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3, NORMA CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, NORMA CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4 TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-RMTB4-TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
RMTB7	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 7, NORMA CFE-RMTB7	REGISTRO DE MEDIA TENSION RBTB7
PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
PVMTBX TC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-PVMTBX-TC	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P, NORMA CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T, NORMA CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L, NORMA CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
BT300B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
BT500B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
BT300A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO, NORMA CFE-BT300A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
BT500A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO, NORMA CFE-BT500A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA, NORMA CFE- BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA, NORMA CFE- BTMS13BC	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
BTMS34B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 34.5 KV EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMS34B	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO DE 34 KV
BTTH225B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA, NORMA CFE-BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
MDMT 2/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 200/200, NORMA CFE- MDMT 2/2	NO APLICA
MDMT 6/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 600/200, NORMA CFE- MDMT 6/2	NO APLICA
MDMT 6/6	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSION 600/600, NORMA CFE- MDMT 6/6	NO APLICA
TAPA LAM B 300 KVA	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 300 KVA	NO APLICA
TAPA LAM B 500 KVA	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 500 KVA	NO APLICA
TAPA LAM A 300 KVA	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 300 KVA	NO APLICA
TAPA LAM A 500 KVA	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 500 KVA	NO APLICA
TAP LAM ANT REG BAN	TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA REGISTRO EN BANQUETA	NO APLICA
TAP LAM BOV CIL	TAPA CUADRADA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BÓVEDA CILÍNDRICA	NO APLICA
TAP LAM TRAN 225 KVA	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA TRANSFORMADORES HASTA 225 KVA	NO APLICA
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA, NORMA CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3

BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA, NORMA CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
BSRMTB	BASE PARA SECCIONADOR Y REGISTROS EN BANQUETA 200/200 Y 600/200, NORMA CFE- BSRMTB	BASE P/SECC Y REG MT EN BANQ
BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5, NORMA CFE-BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6, NORMA CFE-BTTRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
TN-PVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATX	POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATX
TN-PVATP-115	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO 115 TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATP-115	POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATP
TNPVA-TE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TNPVA-TE	POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATE
TN-PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN PARA TERRENO NORMAL TIPO L, NORMA CFE-TN- PVATL	POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATL
TN-PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T TERRENO NORMAL, NORMA CFE-TN-PVATT	POZO DE VISITA ALTA TENSION PVATT
TNFMAR-PVATX	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO X TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATX	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATX
TNFMAR-PVATP-115	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO 115 TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATP-115	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATP
TNFMAR-PVATE	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO E TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATE	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATE
TNFMAR-PVATL	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO L TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATL	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATL
TNFMAR-PVATT	POZO DE VISITA PARA ALTA TENSIÓN TIPO T TERRENO CON NIVEL FREATICO O ROCOSO, NORMA CFE-TNFMAR-PVATT	POZO DE VISITA ALTA TENSION TNFMAR-PVATT
TNFMA-PVMTABP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABP	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ P
TNFMA-PVMTABX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABX	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ X
TNFMA-PVMTABT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABT	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ T
TNFMA-PVMTABL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-TNFMA-PVMTABL	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN BANQ L
TNFMA-PVMTAAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO P, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAP	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO P
PVMTAAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN CON ANCLAS PARA ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAAX	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO X
TNFMA-PVMTAAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO T, NORMA CFE-TNFMA-PVMTAAT	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO T
TNFM-APVMTAAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO CON ANCLAS TIPO L, NORMA CFE-TNFM-APVMTAAL	POZO DE VISITA MT C/ ANCLAS EN ARROYO L

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2898	CEP-00207-2026	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: INPOCE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: ANCLA C-1ANCLA C-3	15-05-2026	15-05-2029	INDUSTRIAL POSTERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INPOCE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ANCLA C-1	ANCLA CONICA DE CONCRETO C-1	ANCLA C1
ANCLA C-3	ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3	ANCLA C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2899	CEP-00209-2026	Live Working - Insulating Foam-Filled Tubes and Solid Rods - Part 1: Tubes and Rods of a Circular Cross-Section IEC 60855-1:2016 EDICIÓN: 2.0 MARCA: HASTINGS MANUFACTURADO USA PRODUCTOS: el total de productos es de 460, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	18-05-2026	18-05-2029	HASTINGS FIBER GLASS PRODUCTS	HASTINGS	USA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
460-4	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
460-6	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
460-8	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
460-10	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
460-12	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-4	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-6	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-8	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-10	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-12	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-14	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-16	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-18	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 18 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
462-20	PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 20 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
461-4	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
461-6	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
461-8	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
461-10	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1-1/4" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
461-12	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/4" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-6	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-8	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-10	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-12	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-14	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-16	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-18	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 18 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
541-20	PERTIGA DESCONECTADORA DIAM. 1 1/2" X 20 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
501-4	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
501-6	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
501-8	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
501-10	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
501-12	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/4" Y 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
502-6	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
502-8	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
502-10	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
502-12	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
502-14	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 14 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA

502-16	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 16 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
502-18	PERTIGA DESCONECTADORA CON CABEZA DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 1-1/2" Y 18 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5460-2	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5460-4	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5460-6	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5460-8	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5540-4	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5540-6	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5540-8	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5540-10	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5461-2	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5461-4	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5461-6	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5461-8	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5541-4	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5541-6	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5541-8	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5541-10	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA FIJA DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5462-2	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/4" DE DIAM. POR 24 PULG DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5462-4	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/4" DE DIAM. POR 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5462-6	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DIAM. 1 1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5462-8	SECCION DE PERTIGA C/CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DIAM. 1 1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5542-4	SECCION DE PERTIGA CABEZA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5542-6	SECCION PARA PERTIGA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2" X 6 FT LONG.MCA. HASTINGS	NO APLICA
5542-8	SECCION PARA PERTIGA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5542-10	SECCION PARA PERTIGA DESCONECTADORA AISLADA DE 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5708-3	PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/4" X 3 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5708-4	PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/4" X 5 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5709-4	PERTIGA DE TENSION T/PERICO DIAM. 1 1/2" X 5 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5710-2	PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2" X 5 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5710-3	PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2" X 7 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5715-6	PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2" X 7' 4" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5715-8	PERTIGA ESLABON DIAM. 1 1/2" X 9' 4" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5720-6	PERTIGA ESLABON DIAM. 2" X 7' 4" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
5720-8	PERTIGA ESLABON DIAM. 2" X 9' 4" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
9466	PERTIGA ESLABON DE RODILLO DIAM. 1 1/4" X 3'6" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
9467	PERTIGA ESLABON DE RODILLO DIAM. 1 1/4" X 5'6" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
9468	PERTIGA ESLABON DE RODILLO DIAM. 1 1/4" X 7'6" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
3480	PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 24" DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
3481	PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 36" DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
3482	PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 48" DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
3483	PERTIGA C/CONEXION EN ESPIRAL 60" DE LONGITUD TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA

3413	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS	NO APLICA
3414	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS	NO APLICA
3413-1	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS	NO APLICA
3414-1	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/ GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y ARILLO EN EXTREMOS MCA. HASTINGS	NO APLICA
3409	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS	NO APLICA
3410A	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS	NO APLICA
3409-1	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 6" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS	NO APLICA
3410-1	PERTIGA ESLABON C/SECC. FIBRA DE VIDRIO DE 12" DE LONG. C/GANCHO DE SEGURIDAD ACCIONADO Y HORQUILLA C/ RODILLO MCA. HASTINGS	NO APLICA
3415	PERTIGA ESLABON AISLANTE CON DOS ARILLOS GIRATORIOS C/6" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3416	PERTIGA ESLABON AISLANTE CON DOS ARILLOS GIRATORIOS C/12" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5556	ADAPTADOR DE CABEZA DESCONECTADORA PARA PERTIGA DE 1 1/4" DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5558	ADAPTADOR DE CABEZA DESCONECTADORA PARA PERTIGA DE 1 1/2" DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5467-2	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4" X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5467-4	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5467-6	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5467-8	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1-1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5547-4	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 4 FT. LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5547-6	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 6 FT. LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5547-8	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 8 FT. LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5547-10	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
567-4	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
567-6	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
567-8	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
567-10	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
567-12	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
469-10	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
469-12	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
469-14	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
469-16	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
469-18	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 18 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
469-20	PERTIGA CON CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 20 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-4	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-6	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-8	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-10	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-12	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-14	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4678-16	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/4" X 16 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4680-8	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4680-10	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4680-12	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 12 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA

4680-14	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL DIAM. 1 1/2" X 14 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4679-6	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4679-8	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4679-10	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4679-12	PERTIGA DE DOBLE CABEZA UNIVERSAL CUERPO TRIANGULAR DE 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-019	PERTIGA C/PODADORA DE ARBOL UNIVERSAL DE EPOXIGLASS DE 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-019-1	PERTIGA C/PODADORA DE ARBOL UNIVERSAL DE EPOXIGLASS DE 12 FT DE LONG. Y AISLADOR DE CUERDA MCA. HASTINGS	NO APLICA
4186	PERTIGA CORTADORA DE CABLE CON 12" DE LONG. DE FIB. DE VIDRIO Y 25 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4187	PERTIGA CORTADORA DE CABLE CON 12" DE LONG. DE FIB. DE VIDRIO Y 25 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO C/ 1 SECC. ADICIONAL 12" LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4188	PERTIGA CORTADORA DE CABLE CON 12" DE LONG. DE FIB. DE VIDRIO Y 25 PIES DE SOGA DE POLIPROPILENO C/ 1 SECC. ADICIONAL 34" LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-133	PERTIGA DE EXTENSION DE 12" DE LONG. PARA FOTOSENSORES DE DIFICIL ALCANCE MCA. HASTINGS	NO APLICA
A10011	ADAPTADOR HEMBRA UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/4" DE DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
A10012	ADAPTADOR MACHO UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/4" DE DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
A10025	ADAPTADOR MACHO UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/2" DE DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
A10026	ADAPTADOR HEMBRA UNIVERSAL PARA EXTENSIONES DE 1 1/2" DE DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
552-4	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
552-6	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
552-8	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
552-10	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/4" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5553-4	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5553-6	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5553-8	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5553-10	SECCION DE PERTIGA BASE DIAM. 1-1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
546-2	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4" X 2 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
546-4	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
546-6	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
546-8	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
546-10	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1-1/4" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5546-4	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5546-6	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5546-8	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5546-10	SECCION DE EXTENSION DIAM. 1 1/2" X 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
382	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 12 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
383	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
384	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
385	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
386	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
522	PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
523	PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
388	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/12 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
389	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
387	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
391	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA

392	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
520	PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
521	PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20923	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 12 FT DE LONG.TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20924	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20925	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20926	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20927	PERTIGA DESCONECTADORA DE 2 SECCIONES C/ COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20932	PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20933	PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20934	PERTIGA DESCONECTADORA DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 24 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20938	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 12 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20939	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 14 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20940	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 16 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20941	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20942	PERTIGA UNIVERSAL DE 2 SECCIONES C/COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20947	PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 18 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20948	PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 20 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
20949	PERTIGA UNIVERSAL DE 3 SECCIONES C/ COPLE METALICO 24 FT DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20057	SECCION DE PERTIGA CABEZA UNIVERSAL DE 6 FT DE LONGITUD C/ COPLE METALICO MCA. HASTINGS	NO APLICA
464	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4" Y 4 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
466	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4" Y 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
468	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4" Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4610	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4" Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4612	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4" Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4614	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/4" Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
534	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 4 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
536	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
538	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5310	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5312	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5314	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5316	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5318	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5320	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 1 1/2" Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
638	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6310	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6312	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6314	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6316	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA

6318	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6320	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2" Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
648	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6410	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6412	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6414	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6416	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6418	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6420	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DE 2 1/2" Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6508	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6509	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 9 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6510	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6511	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 11 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6512	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6514	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6516	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6518	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6520	SECCIÓN DE PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO DIAM. DIAM. DE 3" Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4355-8	SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE BISAGRA DE 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4355	SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 1/4'' A 1 1/4'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
4355-5	SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 1/2'' A 1 1/4'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
4355-1	SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 1/2'' A 1 1/2'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
4355-7	SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 3/4'' A 1 1/2'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
4355-6	SECCION DE PERTIGA CON EMPALME DE METAL PARA AJUSTAR DIAM. DE 1 3/4'' A 1 3/4'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
A18007	TAPON BASE HEMBRA CON ADAPTADOR DE DIAM. 1 1/4 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A18008	TAPON BASE HEMBRA CON ADAPTADOR DE DIAM. 1 1/2 MCA. HASTINGS	NO APLICA
12591	PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 5 FT DE LONG. ADMITE DADOS KEARNEY MCA. HASTINGS	NO APLICA
12592	PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2'' DE DIAMETRO Y 6 FT DE LONG. ADMITE DADOS KEARNEY MCA. HASTINGS	NO APLICA
12593	PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y 5 FT DE LONG. ADMITE DADOS W MCA. HASTINGS	NO APLICA
12594	PERTIGA C/ CABEZA DE COMPRESION DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y 6 FT DE LONG. ADMITE DADOS W MCA. HASTINGS	NO APLICA
4600	PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA RIGIDA DE DIAM. 1" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4601	PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA RIGIDA DE DIAM. 1" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4602	PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA RIGIDA DE DIAM. 1" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4603	PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA AJUSTABLE DE DIAM. 1" X 4 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4604	PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA AJUSTABLE DE DIAM. 1" X 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4605	PERTIGA SUJETADORA C/ CABEZA AJUSTABLE DE DIAM. 1" X 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5679-8	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 1 1/2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5679-10	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 1 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA

5671-8	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5671-10	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5671-12	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5672-10	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5672-12	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5672-14	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5672-16S	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 2 1/2'' X 16' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5673-12	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 3'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5673-14	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL MEDIANO DIAM. 3'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5315-8	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 1 1/2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5315-10	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 1 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5320-8	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2'' X 8' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5320-10	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5320-12	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5325-10	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2 1/2'' X 10' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5325-12	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2 1/2'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5325-14	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 2 1/2'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5330-12	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 3'' X 12' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5330-14	PERTIGA DE SOPORTE C/ TENAZAS P CABLE DE CABEZAL GRANDE DIAM. 3'' X 14' 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
8415	PLATAFORMA COMPLETA CON CADENA 30'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
8416	PLATAFORMA COMPLETA CON CADENA 42'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
8401	PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 4 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
8402	PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 6 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
8403	PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 8 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
8404	PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO AJUSTABLE DE 10 FT DE LONG. C/ RIEL Y PIVOTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5800-1	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 24 1/4'' X 10'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5742-15	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 24 1/4" X 10" DE LONG. C/SUJETADOR DE CADENA MCA. HASTINGS	NO APLICA
5800-3	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 36" X 18" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
12707	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 36" X 18" DE LONG. C/SUJETADOR DE CADENA MCA. HASTINGS	NO APLICA
5800-4	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 48" X 27" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
11200	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO DIAM. 48'' X 27'' DE LONG. C/SUJETADOR DE CADENA MCA. HASTINGS	NO APLICA

9434	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 36" MCA. HASTINGS	NO APLICA
5800-7	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 36" C/ TRINQUETE Y CORREA MCA. HASTINGS	NO APLICA
12393	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 48" MCA. HASTINGS	NO APLICA
5800-8	SOPORTE DE ELEVACION C/ MASTIL DE FIBRA DE VIDRIO C/POLEA LONG. DE 48" C/ TRINQUETE Y CORREA MCA. HASTINGS	NO APLICA
5570	MASTIL PARA CRUCETA CON LONG. DE 21 3/4" MCA. HASTINGS	NO APLICA
5571	MASTIL PARA CRUCETA DE 3" DE DIAM. CON LONG. DE 35" MCA. HASTINGS	NO APLICA
5572	MASTIL PARA CRUCETA DE 2 1/2" DIAM. Y 31" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5573	MASTIL PARA CRUCETA DE 3" DIAM. Y 45" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
11683	MASTIL PARA CRUCETA TEMPORAL EN BRAZO DE GRUA C/ DIAM. EXTERIOR DE 5' X 3" MCA. HASTINGS	NO APLICA
13128	BRAZO PARA CRUCETA C/ DIAM. DE 9' X 3" C/ 3 SUJETADORES DE CONDUCTOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
13129	BRAZO PARA CRUCETA C/ DIAM. DE 9' X 3" C/ 3 SUJETADORES DE CONDUCTOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
13521	ADAPTADOR DE FIBRA DE VIDRIO P/ BRAZOS DE 3" MCA. HASTINGS	NO APLICA
5750-1	ELEVADOR DE FIBRA DE VIDRIO C/ 12" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5750-2	ELEVADOR DE FIBRA DE VIDRIO C/ 24" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
5750-3	ELEVADOR DE FIBRA DE VIDRIO C/ 36" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6801	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4" X 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6802	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4" X 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6803	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4" X 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6804	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4" X 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6811	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2" X 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6812	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2" X 14 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6813	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2" X 16 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6814	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2" X 18 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6815	PERTIGA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/2" X 20 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6805	PERTIGA C/ DOBLE CABEZA UNIVERSAL PARA TRABAJO DURANTE TORMENTAS DIAM. 1 1/4" X 24" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-8	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 2 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-9	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 3 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-10	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-15	PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO (LONG. 12") C/ SONDA DE ACERO DIAM. 1 1/4" Y 54" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-07	PERTIGA DE FIB. DE VIDRIO (LONG. 24") C/ SONDA DE ACERO DIAM. 1 1/4" Y 54" DE LONG. TOTAL MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-16	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-18	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES C/ GANCHOS ESPIRAL DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-115	ADAPTADOR P/PERTIGA C/ APLICADOR DE AEROSOL C/CABEZA UNIV. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-115-1	ADAPTADOR P/PERTIGA C/ APLICADOR DE AEROSOL C/CABEZA UNIV. Y AISLADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
3464	PERTIGA TENSIONADORA (35 KV) C/ 76" DE LONG. EXTENDIDA MCA. HASTINGS	NO APLICA
3465	PERTIGA TENSIONADORA (69 KV) C/ 86" DE LONG. EXTENDIDA MCA. HASTINGS	NO APLICA

7545	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER U ESTANDAR C/ 2 SOPORTES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7546	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO TIPO U C/ 2 SOPORTES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7547	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER U ESTANDAR C/ 1 SOPORTE P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7548	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO TIPO U C/ 1 SOPORTE P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7553	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER U ESTANDAR C/2 SOPORTES DE GRAN CAPACIDAD P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
5000-H	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 5 FT DE LONG. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5001-H	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 5 FT DE LONG. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR Y AISLADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5006-H	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 6 FT DE LONG. C/ 2 SOPORTES P/ CONDUCTORES MCA. HASTINGS	NO APLICA
5007-H	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO P/ CRUCETA DE 6 FT DE LONG. C/ 2 SOPORTES P/ CONDUCTORES Y AISLADORES MCA. HASTINGS	NO APLICA
7545-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO SUPER ESTANDAR C/ 2 SOPORTES PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7546-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U C/ 2 SOPORTES PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7547-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U SUPER ESTANDAR CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7548-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U C/ 1 SOPORTE PARA CONDUCTORES P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
7553-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIB. DE VIDRIO EN U SUPER ESTANDAR CON 2 SOPORTES DE GRAN CAPACIDAD P/ CRUCETA MCA. HASTINGS	NO APLICA
5000-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5001-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 1 SOPORTE PARA CONDUCTOR Y AISLADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5006-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 2 SOPORTES PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5007-F	BRAZO DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT LONG. - REDONDO DE 2 1/2'' DIAM. CON 2 SOPORTES PARA CONDUCTOR Y AISLADORES MCA. HASTINGS	NO APLICA
5018	PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5019	PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 34.5 KV Y AISLADOR P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5020	PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 48 1/2'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5021	PERTIGA C/ SOPORTE DE 2 CONDUCTORES CON 48 1/2'' DE LONG PARA 34.5 KV Y AISLADORES P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5038	PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5039	PERTIGA C/ SOPORTE DE 1 CONDUCTOR CON 34'' DE LONG PARA 15 KV Y AISLADOR P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5040	PERTIGA C/ SOPORTE DE 2 CONDUCTORES CON 48 1/2'' DE LONG PARA 15 KV P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5041	PERTIGA C/ SOPORTE DE 2 CONDUCTORES CON 48 1/2'' DE LONG PARA 15 KV Y AISLADORES P/ POSTE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5045	SOPORTE DE CONDUCTOR CON 34 3/4'' DE LONG. C/ CORREA Y TRINQUETE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5047	EXTENSION DE BRAZO C/ 2 SOPORTES DE CONDUCTORES Y 49 7/8'' DE LONG. C/ CORREA Y TRINQUETE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5046	SOPORTE DE CONDUCTOR Y 34 3/4'' DE LONG. C/ TENSOR DE CADENA MCA. HASTINGS	NO APLICA
5048	EXTENSION DE BRAZO C/ 2 SOPORTES DE CONDUCTORES Y 49 7/8'' DE LONG. C/ TENSOR DE CADENA MCA. HASTINGS	NO APLICA
12006	BRAZO AISLADO DE FIBRA DE VIDRIO CON 57'' X 1 1/2'' DIAM. EXTERIOR MARCA HASTINGS	NO APLICA

5036	BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT DE LONG. CON UN SOPORTE PARA CONDUCTOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5037	BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 5 FT DE LONG. CON UN SOPORTE PARA CONDUCTOR Y AISLADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
5016	BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT DE LONG. C/ 2 PORTACONDUCTORES MCA. HASTINGS	NO APLICA
5016-1	BRAZO DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 FT DE LONG. C/ 2 PORTACONDUCTORES Y AISLADORES MCA. HASTINGS	NO APLICA
12577	COLGADOR DE FIB. DE VIDRIO CON LONGITUD DE 15" P/ PUENTES AUXILIARES MCA. HASTINGS	NO APLICA
3477	COLGADOR DE FIB. DE VIDRIO CON LONGITUD DE 12" P/ PUENTES AUXILIARES MCA. HASTINGS	NO APLICA
3478	COLGADOR DE FIB. DE VIDRIO CON LONGITUD DE 24" P/ PUENTES AUXILIARES MCA. HASTINGS	NO APLICA
5051	CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/2 SOPORTES P/ CONDUCTORES ESTANDAR 72'' LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5053	CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/2 SOPORTES P/ CONDUCTORES 72" LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5054	CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/3 SOPORTES P/ CONDUCTORES ESTANDAR 81'' LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5055	CRUCETA DE FIBRA DE VIDRIO C/3 SOPORTES P/ CONDUCTORES 81" LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
A30220	BRAZO TEMPORAL P/ CRUCETA CON 72" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
A30233	BRAZO TEMPORAL P/ CRUCETA CON 81" DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
7674	BRAZO PARA CRUCETA AJUSTABLE EN 3 FORMAS MCA. HASTINGS	NO APLICA
7675	BRAZO CON SOPORTE GIRATORIO AJUSTABLE MCA. HASTINGS	NO APLICA
7676	BRAZO SOPORTE PARA CRUCETA AJUSTABLE EN 3 FORMAS MCA. HASTINGS	NO APLICA
7677	BRAZO CON SOPORTE GIRATORIO AJUSTABLE MCA. HASTINGS	NO APLICA
5223-6	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1/2 A 1 1/2" DE DIAMETRO Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5223-8	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1/2 A 1 1/2" DE DIAMETRO Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5224-10	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1/2 A 1 1/2" DE DIAMETRO Y 10 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
5221-6	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 7/8" A 2" DE DIAMETRO Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5221-8	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 7/8" A 2" DE DIAMETRO Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
5222-10	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 7/8" A 2" DE DIAMETRO Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10621	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1 1/2" A 3 5/8" DE DIAMETRO Y 6 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10622	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1 1/2" A 3 5/8" DE DIAMETRO Y 8 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
10623	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBLES DE 1 1/2" A 3 5/8" DE DIAMETRO Y 10 FT LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4050	PERTIGA PODADORA C/ HOJA TIPO SIERRA DE 16" AJUSTABLE A 3 POSICIONES Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4051	PERTIGA PODADORA C/ HOJA TIPO SIERRA DE 16" AJUSTABLE A 3 POSICIONES Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4052	PERTIGA PODADORA C/ HOJA TIPO SIERRA DE 16" AJUSTABLE A 3 POSICIONES Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4141	KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CIRCULAR DE 1 1/4" DE DIAM. X 4 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4142	KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CIRCULAR DE 1 1/4" DE DIAM. X 6 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4143	KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CUADRADA DE 1 1/4'' X 4FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4144	KIT COMPLETO PARA PODAR ARBOLES CON SECCIONES DE PERTIGA CUADRADA DE 1 1/4'' X 6 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4200	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 1 FT DE LONG. X 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4125	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 2 FT DE LONG. X 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4201	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 4 FT DE LONG. X 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4202	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 6 FT DE LONG. X 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA

4203	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 8 FT DE LONG. X 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4204	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES C/ 10 FT DE LONG. X 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4056	ADAPTADOR DE FIB. DE VIDRIO PARA PERTIGAS PODADORAS REDONDAS Y CUADRADAS DE 1 1/4" DE DIAMETRO MCA. HASTINGS	NO APLICA
4117	PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4119	PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 12 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4121	PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 14 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4123	PERTIGA PODADORA CON 1 1/4" DE DIAMETRO X 16 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4210	PERTIGA PODADORA C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 1 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4211	PERTIGA PODADORA C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 2 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4212	PERTIGA PODADORA 3 SECCIONES C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 4 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4213	PERTIGA PODADORA 3 SECCIONES C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 6 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4214	PERTIGA PODADORA 3 SECCIONES C/ CABEZAL DE CORTADOR, POSTE CUADRADO 8 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4104	SECCION DE PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4106	SECCION DE PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4108	SECCION DE PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4104-2	SECCION DE PERTIGA BASE PODADORA CUADRADA DE 4 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4106-2	SECCION DE PERTIGA BASE PODADORA CUADRADA DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4108-2	SECCION DE PERTIGA BASE PODADORA CUADRADA DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4040	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PERTIGA CORTADORA P/POSTES CUADRADOS 1 1/4" MCA. HASTINGS	NO APLICA
4150	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 10 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4151	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 12 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4152	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 14 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4153	PERTIGA PODADORA DE ARBOLES POSTE CUADRADO 16 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
A10031	ADAPTADOR UNIVERSAL PARA PERTIGA CORTADORA POSTE CUADRADO 1 1/4" DE DIAM. MCA. HASTINGS	NO APLICA
4109	PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4" DE DIAM. X 10 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4111	PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4" DE DIAM. X 12 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4113	PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4" DE DIAM. X 14 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4115	PERTIGA PODADORA REDONDA DE 1 1/4" DE DIAM. X 16 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4110	PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4" X 10 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4112	PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4" X 12 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4114	PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4" X 14 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4116	PERTIGA PODADORA CUADRADA DE 1 1/4" X 16 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
4005	ACCESORIO AISLADOR CON DIAMETRO DE 1/2" Y 34" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
4004-1	ACCESORIO AISLADOR CON DIAMETRO DE 1/2" Y 12" DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6705	PERTIGA CON DE 36" FT DE LONG. CON GANCHO P/ MANIPULAR POSTES MCA. HASTINGS	NO APLICA
6856	POSTE MANIPULADOR CON PERTIGA Y BANDA C/ 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6856-3	POSTE MANIPULADOR CON PERTIGA Y BANDA C/ 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6856-5	POSTE MANIPULADOR CON PERTIGA Y BANDA C/ 10 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-01	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 2 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-03	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 3 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-04	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 4 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6751-06	PERTIGA P/ MANEJO DE CABLES CON 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA

10-198	PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 15 3/16'' DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-199	PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 27 3/16'' A 18'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-200	PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 39 3/16'' A 30'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-201	PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 51 3/16'' A 42'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
10-167	PERTIGA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO P/ LLAVE DE IMPACTO HIDRAULICA 75 3/16'' A 66'' MCA. HASTINGS	NO APLICA
10765	PERTIGA C/LLAVE AISLADA FLEXIBLE DE DIAM. 1 1/2'' X 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
10768	PERTIGA C/LLAVE AISLADA FLEXIBLE DE DIAM. 1 1/2'' X 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
848-1	PERTIGA DE RESCATE DE 6 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
848-2	PERTIGA DE RESCATE DE 8 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
848-3	PERTIGA DE RESCATE DE 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-10	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 10 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-12	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 12 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-14	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 14 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-16	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 16 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-18	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 18 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-20	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO 2'' DIAM. Y 20 FT DE LONGITUD MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-6	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION SUPERIOR DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-7	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION SUPERIOR DE 7 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6775-8	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION SUPERIOR DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6770-6	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION BASE DE 6 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6770-7	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION BASE DE 7 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
6770-8	PERTIGA C/PICO DE FIBRA DE VIDRIO, SECCION BASE DE 8 FT DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
1256-H	PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA HUSKIE EN LINEA DE LONG. 6 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
1258-H	PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA HUSKIE EN LINEA DE LONG. 8 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
1256-G	PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA GREENLE EN LINEA DE LONG. 6 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
1258-G	PERTIGA P/ HERRAMIENTA HIDRAULICA GREENLE EN LINEA DE LONG. 8 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
1004	PERTIGA C/HERRAMIENTA DE DESCARGA DE CAPACITORES CON LONG. DE 2 FT MCA. HASTINGS	NO APLICA
6768	PERTIGA C/ HERRAMIENTA DE PUESTA A TIERRA P/ DESCARGA ELECTROSTATICA MCA. HASTINGS	NO APLICA
839-2	SECCIÓN DE PERTIGA DE EXTENSIÓN C/ DOBLE CABEZA UNIVERSAL DE 56'' DE LONG. MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20256	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P HV-245, 240, 235, 230, 225, 220, 216 Y 212 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20452	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P HV-312 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20451	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P HV-208 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20267	SECCIÓN DE PUNTA NUMERO 1 PARA HV-312 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20296	SECCION DE PUNTA NUMERO 1 PARA HV-208 MCA HASTINGS	NO APLICA
A20316	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR C/ CABEZA UNIVERSAL P/ S-245, 240, 235, 230, 225, 220 Y 216 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20318	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR C/ CABEZA UNIVERSAL P/ ST-245, 240, 235, 230 Y 225 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20317	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA CIRCULAR C/ CABEZA UNIVERSAL P/ S-212 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20329	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P/ SH-240, 235, 230, 250 Y 200 MCA. HASTINGS	NO APLICA
A20328	SECCION 1 DE PERTIGA TELESCOPICA C/ CABEZA UNIVERSAL P/ SH-216 MCA. HASTINGS	NO APLICA

_C	SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA C PARA LAS PERTIGAS MARCADAS CON LA LEYENDA "CFE"	NO APLICA
_F	SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA F PARA LAS PERTIGAS CON GANCHO FOSFORESCENTE.	NO APLICA
_R	SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA R PARA LAS PÉRTIGAS CON CÓDIGO DE CONTROL RFID	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2900	CEP-00208-2026	Live Working - Telescopic Sticks and Telescopic Measuring Sticks IEC 62193:2003 EDICIÓN: 1.0 MARCA: HASTINGS MANUFACTURADO USA PRODUCTOS: el total de productos es de 88, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	18-05-2026	18-05-2029	HASTINGS FIBER GLASS PRODUCTS	HASTINGS	USA	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
S-212	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO (3.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-216	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO (4.9 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-220	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO (6.1 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-225	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON GANCHO (7.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-230	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON GANCHO (9.1 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-235	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO (10.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-240	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12.19 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-245	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO (13.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-235-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (10.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-240-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (12.20 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
S-245-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE10 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (13.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-212	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (3.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-220	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (6.1 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-225	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (7.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-230	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (9.1 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-235	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (10.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-240	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (12.19 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-245	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO Y BLOQUEO DE PUNTA (13.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-235-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO, BLOQUEO DE PUNTA Y DOBLE BOTON POR SECCION (10.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-240-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12.20 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
ST-245-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO, BLOQUEO DE PUNTA Y DOBLE BOTON POR SECCION (13.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-212	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 4 SECCIONES CON GANCHO (3.7 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-216	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 4 SECCIONES CON GANCHO (5.19 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-200	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 5 SECCIONES CON GANCHO (6.5 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-250	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 6 SECCIONES CON GANCHO (7.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-235	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 8 SECCIONES CON GANCHO (10.68 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-230	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 7 SECCIONES CON GANCHO (9.1 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-230-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 7 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (9.1 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-235-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 8 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (10.6 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
SH-240-2	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 9 SECCIONES CON GANCHO Y DOBLE BOTON POR SECCION (12.20 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA

SH-240	PERTIGA TELESCOPICA UNIVERSAL (USO RUDO) DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12.20 MT) MCA. HASTINGS	NO APLICA
839-2	SECCION DE EXTENSION PARA PERTIGA TELESCOPICA (1.4 MTS) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-208	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO (2.4 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-212	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 3 SECCIONES CON GANCHO (3.7MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-216	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON GANCHO (5 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-220	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON GANCHO (6.4MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-225	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON GANCHO (7.8MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-230	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON GANCHO (9.2MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-235	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON GANCHO (10.6MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-240	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON GANCHO (12MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-245	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON GANCHO (13.7 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-250	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL CON GANCHO (15.2 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-208-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (2.4 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-212-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 3 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (3.7MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-216-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 4 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (5 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-220-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 5 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (6.4MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-225-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 6 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (7.8MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-230-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 7 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (9.2MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-235-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 8 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (10.6MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-240-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 9 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (12MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-245-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL DE 10 SECCIONES CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (13.7 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-250-Q	PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR UNIVERSAL CON CABEZA UNIVERSAL DE CAMBIO RAPIDO (15.2 MT DE LONG.) MCA. HASTINGS	NO APLICA
HV-312	PERTIGA TELESCOPICA 12 MCA. HASTINGS	NO APLICA
R-30	PERTIGA TELESCOPICA CON OJO Y GANCHO DE 9.14 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3114	PERTIGA TELESC. C/CABEZA DESCONECTADORA DE 1 1/4 PULGADAS PARA SUB; PARA USARSE EN 3.04 MTS O 4.3 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3118	PERTIGA TELESC. C/CABEZA DESCONECTADORA DE 1 1/4 PULGADAS PARA SUB; PARA USARSE EN 3.6 MTS. O 5.5 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3121	PERTIGA TELESC. C/CABEZA DESCONECTADORA DE 1 1/4 PULGADAS PARA SUB; PARA USARSE EN 4.3 MTS. O 6.1 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3115	PERTIGA TELESCOPICA CON CABEZA INTERCAMBIABLE PARA USARSE EN 3.04 MTS O 4.3 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3119	PERTIGA TELESCOPICA CON CABEZA INTERCAMBIABLE PARA USARSE EN 3.6 MTS. O 5.5 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA

3122	PERTIGA TELESCOPICA CON CABEZA INTERCAMBIABLE PARA USARSE EN 4.3 MTS. O 6.1 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3116	PERTIGA DESCONECTADORA DE LONGITUD AJUSTABLE CON CABEZA UNIVERSAL PARA USARSE EN 3.04 MTS O 4.3 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3120	PERTIGA DESCONECTADORA DE LONGITUD AJUSTABLE CON CABEZA UNIVERSAL PARA USARSE EN 3.6 MTS. O 5.5 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
3123	PERTIGA DESCONECTADORA DE LONGITUD AJUSTABLE CON CABEZA UNIVERSAL PARA USARSE EN 4.3 MTS. O 6.1 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
H-10	PERTIGA TELESCOPICA AISLADA PARA USO CON ACCESORIOS Y PUEDE USARSE EN 1.63 MTS. O 2.90 MTS. MCA HASTINGS.	NO APLICA
L-35	ERTIGA TELESCOPICA PARA RETIRAR BOMBILLAS ELEVADAS Y SOCKET ROTOS DE LONGITUD EXTENDIDA DE 11 MTS Y RETRAIDA DE 1.63 MTS MCA. HASTINGS.	NO APLICA
6780-17	PERTIGA TELESCOPICA SERVICIO LIGERO - MEDIO, SE RETRAE HASTA 1.52 MTS Y SE EXTIENDE HASTA 5.18 MTS.	NO APLICA
E-25	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 7.8 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
E-30	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 9.2 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
E-35	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 10.67 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
E-40	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 12 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
E-50	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 15 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
M-25	PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (7.5 MT). MCA. HASTINGS	NO APLICA
M-35	PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (10.5 MT). MCA. HASTINGS	NO APLICA
M-40	PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (12 MT). MCA. HASTINGS	NO APLICA
M-50	PERTIGA TELESCOPICA CABEZA UNIVERSAL DESCONECTADORA/MEDIDORA (15 MT). MCA. HASTINGS	NO APLICA
MV-25	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 7.8 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
MV-30	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 9.2 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
MV-35	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 10.6 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
MV-40	PERTIGA TELESCOPICA MEDIDORA DE 12 MT CON GANCHO DESCONECTADOR MCA. HASTINGS	NO APLICA
EV-25	PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 7.8 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
EV-30	PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 9.2 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
EV-35	PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 10.67 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
EV-40	PERTIGA TELESCOPICA DE USO RUDO DE 12 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
E-15-1	PERTIGA PARA MEDIR LA ALTURA DE CARGA EN CAMIONES DE LONGITUD MAXIMA DE 4.5 MTS. MCA. HASTINGS	NO APLICA
L-20	PERTIGA TELESCOPICA PARA RETIRAR BOMBILLAS ELEVADAS Y SOCKET ROTOS DE LONGITUD EXTENDIDA DE 6.40 MTS Y RETRAIDA DE 1.49 MTS MCA. HASTINGS.	NO APLICA
_C	SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA C PARA LAS PERTIGAS MARCADAS CON LA LEYENDA "CFE"	NO APLICA
_F	SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA F PARA LAS PERTIGAS CON GANCHO FOSFORESCENTE.	NO APLICA
_R	SE INCLUYE AL MODELO LA LETRA R PARA LAS PÉRTIGAS CON CÓDIGO DE CONTROL RFID	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2901	CEP-00215-2026	Postes de Concreto Reforzado Sección I J6301-53 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 1	22-05-2026	22-05-2029	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 15-800 SECCION "I"	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2902	OCBN-00214-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: JAMPA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 26, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-05-2026	21-05-2028	JAMPA, S.A. DE C.V.	JAMPA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1101	REGISTRO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA (RMTB4TC)	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
1102	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 (BT3RMTB4)	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
1103	REGISTRO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 (RMTB4)	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
1104	REGISTRO EN MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 (RMTA4)	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
1201	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 (BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
1202	REGISTRO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 (RMTB3)	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
1203	REGISTRO EN MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 (RMTA3)	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
1204	REGISTRO EN BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 (RBTA2)	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
1205	REGISTRO EN BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 (RBTB2)	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
1206	REGISTRO EN BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 (RBTB1)	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
1207	REGISTRO EN BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1 (RBTA1)	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
1301	BASE PARA TRANSFORMADOR CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 (BTMRR5)	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
1302	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 (BTTRR6)	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
1401	MURETE DERIVADOR EN MEDIA TENSION 200/200	NO APLICA
1402	MURETE DERIVADOR EN MEDIA TENSION 600/200	NO APLICA
1403	MURETE DERIVADOR EN MEDIA TENSION 600/600	NO APLICA
601	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO T (PVMTBT)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
602	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO P (PVMTBP)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
603	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L (PVMTBL)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
604	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X (PVMTBX)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
605	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO P (PVMTAP)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
606	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO L (PVMTAL)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
607	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO X (PVMTAX)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
608	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO T (PVMTAT)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
609	POZO DE VISITA EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO X TAPA CUADRADA (PVMTAXTC)	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
1303	REGISTRO EN MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 7 (RMTB7)	REGISTRO DE MEDIA TENSION RBTB7

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2903	OCBN-00213-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: ECISA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 25, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-05-2026	21-05-2028	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
404	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 200/200 A CFE MDMT2/2	NO APLICA
405	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/200 A CFE MDMT6/2	NO APLICA
406	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/600 A CFE MDMT6/6	NO APLICA
201	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
203	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 1 CFE RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
202	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
204	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 2 CFE RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
207	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
209	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
211	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 3 CFE RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
213	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 4 CFE RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
219	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE RMTB4 TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
303	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
301	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
313	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE BTMRR5 PARA CAPACIDAD DE 25 A 75 KVA	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
314	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE BTTRR6 PARA CAPACIDAD DE 75 A 150 KVA	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
503	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
504	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
502	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
501	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
507	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO P CFE PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
508	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO X CFE PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
506	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO T CFE PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
505	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO L CFE PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
807	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA CFE BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2904	OCBN-00212-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: ECISA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-05-2026	21-05-2028	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
406	MURETE DE DERIVACION EN MEDIA TENSION MDMT 600/600	NO APLICA
405	MURETE DE DERIVACION EN MEDIA TENSION MDMT 600/200	NO APLICA
404	MURETE DE DERIVACION EN MEDIA TENSION MDMT 200/200	NO APLICA
201	REGISTROS DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1 CFE RBTB-1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
203	REGISTROS DE BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1 CFE RBTA-1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
202	REGISTROS DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB-2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
204	REGISTROS DE BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 CFE RBTA-2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
207	REGISTROS DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB-3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
211	REGISTROS DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 CFE RMTA-3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
209	REGISTROS DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB-4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
213	REGISTROS DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 4 CFE RMTA-4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
219	REGISTROS DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE RMTB-4 TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
303	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO MT TIPO 4 CFE BTTRMTB-4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
301	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO MT TIPO 3 CFE BTMRMTB-3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
313	BASE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
314	BASE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE BTTRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2905	OCBN-00211-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: PEMSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 10, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	19-05-2026	19-05-2028	POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS, S.A. DE C.V.	PEMSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RBTB1 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RBTA1 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RBTB2 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RBTA2 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RMTB3 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RMTA3 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RMTB4 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE RMTA4 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT-2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA MARCA PEMSA CON DESCRIPCION CORTA CFE BTMRMTB3 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT-2015	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA MARCA PEMSA CON DESCRIPCION CORTA CFE BTTRMTB4 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION CFE DCCSSUBT-2015	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2906	CEP-00210-2026	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: PEMSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: ANCLA C3	19-05-2026	19-05-2029	POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS, S.A. DE C.V.	PEMSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ANCLA C3	ANCLA CÓNICA C3 MARCA PEMSA CON DESCRIPCIÓN CORTA CFE ANCLA C3 DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CFE 2A400-10-2019	ANCLA C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2907	CEP-00216-2026	Medidores Multifunción para Sistemas Eléctricos G0000-48 EDICIÓN: Mayo 2010 MARCA: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES FABRICADO EUA PRODUCTOS: NO APLICA	27-05-2026	27-05-2029	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES	EUA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
NO APLICA	MEDIDOR MULTIFUNCION DE ESTADO SÓLIDO MODELO SEL 735, CLASE DE MEDIDOR 2,5 (20)A, TENSIÓN 120 - 277VFN., 3F, 4H, 3H, 60 HZ., CLASE DE EXACTITUD 0,2 PARA VALORES INTEGRADOS WH'S, VARH'S, DEMANDA W'S, VAR'S VALORES INSTANTANEOS V, A, VA, VARS, WS, F.P. HZ Y CALIDAD DE ENERGÍA, TIPO TABLERO INTERIOR, NO EXTRAIBLE Y EXTRAIBLE., MARCA SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2908	CEP-00217-2026	Aros de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro G0000-94 EDICIÓN: Agosto 2008 MARCA: IUSA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: APR-CGI-4K	28-05-2026	28-05-2029	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
APR-CGI-4K	ARO DE SEGURIDAD Y PERNO-RECEPTACULO CON GUIA DE INSERCCION PARA WATHORIMETRO TIPO SOCKET, PLANTA ARTEFACTOS ELECTRICOS , MARCA IUSA	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2909	CEP-00219-2026	Ojo RE 20100-38 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: OJORE-01	29-05-2026	29-05-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
OJORE-01	OJO RE	OJO RE

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2910	CEP-00218-2026	Guardacabo G2 2R300-31 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: GUAR-02	29-05-2026	29-05-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
GUAR-02	GUARDACABO G2	GUARDACABO G2

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2911	CEP-00220-2026	Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido VM000-74 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: G&W FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 10, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	03-06-2026	03-06-2029	G&W DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	G&W	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
VS	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
VLS	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
VL	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
VLT	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
VT	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO SUMERGIBLE, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, SIN TELE CONTROL, SIN TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
PS	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO,TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
PL	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
PLS	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
PLT	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HAST 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, TELE CONTROLADO, CON TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
PT	SECCIONADOR MARCA G&W FABRICADO EN MÉXICO, TIPO PEDESTAL, TENSIÓN DE DISEÑO 15.5 Y 27 KV, CON AISLAMIENTO SÓLIDO DIELÉCTRICO, HASTA 4 LADOS FUENTE CON CAPACIDAD HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN DE LADO FUENTE VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, SIN TELE CONTROL, SIN TRASFERENCIA AUTOMÁTICA, HASTA 4 LADOS CARGA, CON CAPACIDAD HASTA 600 A, CON MEDIO DE INTERRUPCIÓN EN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA, UN FRENTE, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE DE MECANISMO EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2912	CEP-00221-2026	Herrajes, Conjuntos de Herrajes y sus Accesorios para Cable de Guarda con Fibras Ópticas E1100-21 EDICIÓN: Abril 2019 MARCA: PLP FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: ALCOP-T4SCOPG-315	09-06-2026	09-06-2029	PREFORMADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PLP	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ALCOP-T4	ALMACENADOR PARA CABLE OPGW PARA TORRE CON 4 GARRAS	NO APLICA
SCOPG-315	ALMACENADOR TIPO CRUCETA PARA CABLE OPGW	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2913	CEP-00222-2026	Equipos de Onda Portadora para Líneas de Alta Tensión U4000-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: SIEMENS FABRICADO ALEMANIA PRODUCTOS: POWERLINK IP	11-06-2026	11-06-2029	Siemens AG	SIEMENS	ALEMANIA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
POWERLINK IP	ONDA PORTADORA PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2914	OCBN-00223-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 32, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	11-06-2026	11-06-2028	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE-RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1, NORMA CFE- RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
CFE-RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1, NORMA CFE-RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
CFE-RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2, NORMA CFE-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
CFE-RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2, NORMA CFE-RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
CFE-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3, NORMA CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
CFE-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3, NORMA CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
CFE-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4, NORMA CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
CFE-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4, NORMA CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTB4 T/C	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-RMTB4TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
CFE-BTMRMTB3	BASE PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO TIPO 3, NORMA CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
CFE-BTTRMTB4	BASE PARA TRASFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO TIPO 4, NORMA CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
CFE-BTMRR5	BASE PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5, NORMA CFE-BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
CFE-BTTRR6	BASE PARA TRASFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6, NORMA CFE-BTTRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X, NORMA CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X, NORMA CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L, NORMA CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L, NORMA CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P, NORMA CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P, NORMA CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T, NORMA CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T, NORMA CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
CFE-PVMTBX T/C	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA, NORMA CFE-PVMTBXTC	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
BT300B	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR 300 KVA EN BAQUETA CFE-BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
CFE-BT300A	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR 300 KVA EN ARROYO CFE-BT300A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
CFE-BT500B	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR 500 KVA EN BAQUETA CFE-BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
BT500A	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR 500 KVA EN BAQUETA CFE-BT500A	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
BTTH225B	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR 225 KVA EN BAQUETA CFE-BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BANQUETA CFE-BTMS13BC	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRASFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BANQUETA CFE-BTMS13BR	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
CFE-MDMT 2/2	MURETE DERIVADOR PARA SISTEMAS 200/200 A CFE-MDMT 2/2	NO APLICA
CFE-MDMT 6/2	MURETE DERIVADOR PARA SISTEMAS 600/200 A CFE-MDMT 6/2	NO APLICA
CFE-MDMT 6/6	MURETE DERIVADOR PARA SISTEMAS 600/600 A CFE-MDMT 6/6	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2915	CEP-00224-2026	Arnés de Seguridad y sus Accesorios H1000-24 EDICIÓN: Octubre 2022 MARCA: FENIGIA ZEFER FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 14, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	12-06-2026	12-06-2029	FENIGIA ZEFER, S.A. DE C.V.	FENIGIA ZEFER	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
POL-I-CTI	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO I (H) EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO DE CINTA O CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE	NO APLICA
ARA-I-IGN	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO I (H) EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO DE CINTA O CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE	NO APLICA
POL-II-CTI	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO II (Y) EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE	NO APLICA
ARA-II-IGN	ARNÉS DE CUERPO COMPLETO TIPO II (Y) EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, CON ANILLOS DE POSICIONAMIENTO CON RECUBRIMIENTO AISLANTE Y HEBILLAS DE AJUSTE AISLADAS. EN TALLAS EXTRA CHICA, CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE	NO APLICA
EAY-POL-CTI	ELEMENTO DE AMARRE EN Y EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS.	NO APLICA
EAY-ARA-IGN	ELEMENTO DE AMARRE EN Y EN CINTA 100% ARAMIDA, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS.	NO APLICA
LVV-40-POL-CTI	LÍNEA RESTRICTIVA EN V 40 CM EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS.	NO APLICA
LVV-60-POL-CTI	LÍNEA RESTRICTIVA EN V 60 CM EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS.	NO APLICA
LVV-40-ARA-IGN	LÍNEA RESTRICTIVA EN V 40 CM EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS.	NO APLICA
LVV-60-ARA-IGN	LÍNEA RESTRICTIVA EN V 60 CM EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, EL ANCLAJE ES POR MEDIO DE GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS.	NO APLICA
LV-180-POL-CTI	LÍNEA DE VIDA DE HASTA 1.80 METROS EN CINTA DE FIBRA 100% POLIÉSTER CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO, PARA EL ANCLAJE LLEVA EN LOS EXTREMOS GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS Y EN UNO DE LOS EXTREMOS SE INTEGRA UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA.	NO APLICA
LV-180-ARA-IGN	LÍNEA DE VIDA DE HASTA 1.80 METROS EN CINTA DE FIBRA 100% ARAMIDA, PARA EL ANCLAJE LLEVA EN LOS EXTREMOS GAZAS ELABORADAS DE LA MISMA CINTA O GANCHOS Y EN UNO DE LOS EXTREMOS SE INTEGRA UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA.	NO APLICA
BPH-LON	BOLSA PORTAHERRAMIENTAS FABRICADA DE LONETA DE TEJIDO PLANO DE LIGAMENTO TAFETÁN DE FORMA RECTANGULAR QUE SE UTILIZA PARA GUARDAR MATERIALES O HERRAMIENTAS.	NO APLICA
MPA-IMP	MOCHILA PORTA ARNÉS FABRICADA DE LONETA DE POLIÉSTER O NYLON IMPERMEABLE CON CINTAS COLOR NEGRO, SE UTILIZA PARA TRANSPORTAR, GUARDAR Y PROTEGER EL ARNÉS Y SUS ACCESORIOS.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2916	CEP-00228-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B398	18-06-2026	18-06-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B398	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1 KV, 750 A, NBAI 45 KV	E2N45-750

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2917	CEP-00227-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B981B976	18-06-2026	18-06-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B981	BOQUILLA DE PORCELANA ALTA TENSIÓN, COLOR GRIS CLARO, CORRIENTE NOMINAL 30 A, NBAI 170 KV, TENSIÓN MÁXIMA 27 KV , ROSCADO	E2C170-30
B976	BOQUILLA DE PORCELANA ALTA TENSIÓN, COLOR GRIS CLARO, CORRIENTE NOMINAL 30 A, NBAI 170 KV, TENSIÓN MÁXIMA 27 KV, APLANADO	E2C170-30

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2918	CEP-00226-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B892	18-06-2026	18-06-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B892	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1 KV, 1000 A, NBAI 45 KV	E2N45-1000

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2919	CEP-00225-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B1141	18-06-2026	18-06-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1141	BOQUILLA DE PORCELANA, COLOR GRIS, CLASE 1 KV, 1500 A, NBAI 45 KV	E2N45-1000

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2920	CEP-00231-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: CA-123, CA-123/F	24-06-2026	24-06-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CA-123, CA-123/F	USYS=115 KV; UM=123 KV; FR=60 HZ; ICTH=1.2; MEDICIÓN 0.2S, 0.2RE FS<=20, 30 VA; PROTECCIÓN 10P20, 100 VA; IMPULSO 550 KV INT./650 KV EXT.; ITH<=63 KA 1S; FUGA 31 MM/KV F-F; ALTITUD > 2500 M; SISMO 0.5 G; VIENTO 160 KM/H; CONTAMINACIÓN EXTRA ALTO; CAJA AL.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2921	CEP-00229-2026	Guardacabo G3 2DI00-14 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: GUAR-03	22-06-2026	22-06-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
GUAR-03	GUARDACABO G3	GUARDACABO G3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2922	CEP-00230-2026	Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta 2DI00-39 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: SITMA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: AT84B	23-06-2026	23-06-2029	SITMA DE MESOAMERICA, S.A. DE C.V.	SITMA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AT84B	ARO Y TAPA 84B DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TAPA Y ARO 84B

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2923	CEP-00233-2026	Alambre y Cable de Cobre Semiduro Desnudo E0000-32 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CONDULIMEX FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	30-06-2026	30-06-2029	CONDULIMEX, S.A. DE C.V.	CONDULIMEX	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CABLE CU 500	CABLE DE COBRE SEMIDURO 500 KCMIL 19 HILOS	CABLE CU 500
CABLE CU 350	CABLE DE COBRE SEMIDURO 350 KCMIL 12 HILOS	CABLE CU 350
CABLE CU 300	CABLE DE COBRE SEMIDURO 300 KCMIL 12 HILOS	CABLE CU 300
CABLE CU 250	CABLE DE COBRE SEMIDURO 250 KCMIL 12 HILOS	CABLE CU 250
CABLE CU 3/0	CABLE DE COBRE SEMIDURO 3/0 AWG 7 HILOS	CABLE CU 3/0
CABLE CU 1/0	CABLE DE COBRE SEMIDURO 1/0 AWG 7 HILOS	CABLE CU 1/0
CABLE CU 2	CABLE DE COBRE SEMIDURO 2 AWG 3 HILOS	CABLE CU 2
ALAMBRE 2	ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO 2 AWG	ALAMBRE 2
ALAMBRE 4	ALAMBRE DE COBRE SEMIDURO 4 AWG	ALAMBRE 4

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2924	CEP-00232-2026	Amortiguadores de Vibración para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de Operación de 69 kV hasta 400 kV 511B1-36 EDICIÓN: Diciembre 2020 MARCA: SAPREM FABRICADO ESPAÑA PRODUCTOS: AMG-050926AMG-091526	30-06-2026	30-06-2029	SOCIEDAD ANONIMA DE PREFORMADOS METALICOS	SAPREM	ESPAÑA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AMG-050926	AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE PARA CABLE DE GUARDA CON FIBRAS ÓPTICAS CATÁLOGO SAPREM AMG-050926 DIÁMETRO DE APLICACIÓN 12.6 - 16.1 MM	NO APLICA
AMG-091526	AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE PARA CABLE DE GUARDA CON FIBRAS ÓPTICAS CATÁLOGO SAPREM AMG-091526 DIÁMETRO DE APLICACIÓN 12.9- 16.1 MM	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2925	CEP-00236-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: IRH-3, IRH-3 B	06-07-2026	06-07-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
IRH-3, IRH-3 B	TC, TIPO VENTANA, USYS=0.6KV; UM=0.72KV; FR=60 HZ; EX. MED. 0.5, 0.2, 0.2S, FS<=20, 5VA; ICTH= 2.0; ALTITUD<=2500 M	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2926	OCBN-00235-2026	Conductores -Conductores con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V- Especificaciones NMX-J-010-ANCE-2018 EDICIÓN: 2018 MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 27, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	03-07-2026	03-07-2028	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MEXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
F-14-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 14 AWG	NO APLICA
F-12-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 12 AWG	NO APLICA
F-10-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 10 AWG	NO APLICA
F-8-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 8 AWG	NO APLICA
F-6-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 6 AWG	NO APLICA
F-4-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 4 AWG	NO APLICA
F-3-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 3 AWG	NO APLICA
F-2-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 2 AWG	NO APLICA
F-1-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 1 AWG	NO APLICA
F-1/0-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 1/0 AWG	NO APLICA
F-2/0-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 2/0 AWG	NO APLICA
F-3/0-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 3/0 AWG	NO APLICA
F-4/0-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 4/0 AWG	NO APLICA
F-250-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 250 KCMIL	NO APLICA
F-300-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 300 KCMIL	NO APLICA
F-350-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 350 KCMIL	NO APLICA
F-400-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 400 KCMIL	NO APLICA
F-450-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 450 KCMIL	NO APLICA
F-500-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 500 KCMIL	NO APLICA

F-550-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 550 KCMIL	NO APLICA
F-600-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 600 KCMIL	NO APLICA
F-650-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 650 KCMIL	NO APLICA
F-700-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 700 KCMIL	NO APLICA
F-750-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 750 KCMIL	NO APLICA
F-800-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 800 KCMIL	NO APLICA
F-900-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 900 KCMIL	NO APLICA
F-1000-CU-P-#H-M-P	CONDUCTORES - CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600V - ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE 2018, MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS/THHW-LS, 600V, 75ºC/90ºC, SR, CT, CALIBRE 1000 KCMIL	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2927	CEP-00234-2026	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	03-07-2026	03-07-2029	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V.	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
THW-14	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 14 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
THW-12	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 12 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
THW-10	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 10 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
THW-8	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 8 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
THW-6	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 6 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
THW-4	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 4 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 4
THW-2	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 2 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 2
THW-1/0	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 1/0 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0
THW-2/0	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 2/0 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0
THW-3/0	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 3/0 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0
THW-4/0	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 4/0 AWG	CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0
THW-250	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 250 KCMIL	CABLE DE COBRE THHW-LS 250
THW-300	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 300 KCMIL	CABLE DE COBRE THHW-LS 300
THW-350	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 350 KCMIL	CABLE DE COBRE THHW-LS 350
THW-400	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 400 KCMIL	CABLE DE COBRE THHW-LS 400
THW-500	CABLE MONOCONDUCTOR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO TIPO THHW-LS PARA INSTALACIONES HASTA 600V, PARA 90ºC, CALIBRE 500 KCMIL	CABLE DE COBRE THHW-LS 500

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2928	CEP-00243-2026	Transformadores trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA Y 500 kVA para Distribución Subterránea K0000-07 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: D3SPCA-500-13200	08-07-2026	08-07-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
D3SPCA-500-13200	D3SPCA-500-13200YT/7620- 220Y/127	TRANSF D3SPCA-500-13200YT/7620-220Y/127

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2929	CEP-00242-2026	Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea K0000-08 EDICIÓN: Junio 2015 MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PED 150 22860	08-07-2026	08-07-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PED 150 22860	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION D3SPCA-150-22860YT/13200- 220Y/127	TRANSF D3SPCA-150-22860YT/13200-220Y/127

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2930	CEP-00241-2026	Transformadores Trifásicos Tipo Pedestal hasta 225 kVA para Distribución Subterránea K0000-08 EDICIÓN: Junio 2015 MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PED 150 13200	08-07-2026	08-07-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PED 150 13200	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO PEDESTAL TRIFASICO DE 150 KVA 13200YT/7620 220/127	TRANSF D3SPCA-150-13200YT/7620-220Y/127

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2931	CEP-00240-2026	Transformadores trifásicos Tipo Pedestal de 300 kVA Y 500 kVA para Distribución Subterránea K0000-07 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: GUILLERMO HERNANDEZ GH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: D3SPCA-500-22860YT/1	08-07-2026	08-07-2029	GH TRANSFORMADORES, S.A. DE C.V.	GUILLERMO HERNANDEZ GH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
D3SPCA-500-22860YT/1	D3SPCA-500-22860YT/13200- 220Y/127	TRANSF D3SPCA-500-22860YT/13200-220Y/127

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2932	CEP-00239-2026	Cable de Aluminio con cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS) E1000-18 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: QRUNNING FABRICADO CHINA PRODUCTOS: NO APLICA	08-07-2026	08-07-2029	NINGBO QRUNNING CABLE CO., LTD.	QRUNNING	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
NO APLICA	CABLE ACSR/AS 1113 BLUEJAY	CABLE ACSR/AS 1113

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2933	CEP-00238-2026	Cable de Aluminio con cableado Concéntrico y Núcleo de Alambres de Acero Recubierto de Aluminio Soldado (ACSR/AS) E1000-18 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: QRUNNING FABRICADO CHINA PRODUCTOS: NO APLICA	08-07-2026	08-07-2029	NINGBO QRUNNING CABLE CO., LTD.	QRUNNING	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
NO APLICA	CABLE ACSR/AS 795 KCMIL DRAKE	CABLE ACSR/AS 795

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2934	CEP-00237-2026	Boquillas de Porcelana para Equipo con Tensiones Máximas de 38 kV y Menores 53100-84 EDICIÓN: Marzo 2016 MARCA: CELECO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: B1817	08-07-2026	08-07-2029	PROLEC COMPONENTES, S. DE R.L. DE C.V.	CELECO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
B1817	BOQUILLA DE ALTA TENSIÓN, CLASE 15.5 KV, 55 A, NBAI 125 KV, TIPO CONTAMINACIÓN.	E2C125-55

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2935	CEP-00244-2026	Tarjeta de Escalamiento para Medidores de Energía Eléctrica con Puertos de Escalamiento GWH00-79 EDICIÓN: Julio 2020 MARCA: ICE IOT-EX MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: 840846	09-07-2026	09-07-2029	DISTRIBUCIONES CANTILEVER, S. DE R.L. DE C.V.	ICE IOT-EX	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
840846	TARJETA DE ESCALAMIENTO PARA MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON PUERTOS DE ESCALAMIENTO. MARCA: ICE IOT-EX. MODELO: EPSILON IOT-EX.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2936	CEP-00247-2026	Apartarrayos de Línea con Electrodos en Aire (ALEA) de Corriente Alterna para Distribución 52000-66 EDICIÓN: Mayo 2022 MARCA: IUSA MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: APLEAN10-13APLEAN10-23APLEAN10-33	13-07-2026	13-07-2029	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
APLEAN10-13	APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 13, DESCARGA NOMINAL 10KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN10-13, FABRICADO EN MÉXICO.	ALEA 13
APLEAN10-23	APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 23, DESCARGA NOMINAL 10KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN10-23, FABRICADO EN MÉXICO.	ALEA 23
APLEAN10-33	APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 33, DESCARGA NOMINAL 10KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN10-33, FABRICADO EN MÉXICO.	ALEA 33

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2937	CEP-00246-2026	Apartarrayos de Línea con Electrodos en Aire (ALEA) de Corriente Alterna para Distribución 52000-66 EDICIÓN: Mayo 2022 MARCA: IUSA MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: APLEAN5-13APLEAN5-23APLEAN-33	13-07-2026	13-07-2029	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
APLEAN5-13	APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 13, DESCARGA NOMINAL 5KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN5-13, FABRICADO EN MÉXICO.	ALEA 13
APLEAN5-23	APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 23, DESCARGA NOMINAL 5KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN5-23, FABRICADO EN MÉXICO.	ALEA 23
APLEAN-33	APARTARRAYOS DE LÍNEA CON ELECTRODO EN AIRE (ALEA), PARA ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CON ENVOLVENTE POLIMÉRICA DE HULE SILICÓN TIPO ALEA 33, DESCARGA NOMINAL 5KA, MARCA IUSA, CATÁLOGOS APLEAN5-33, FABRICADO EN MÉXICO.	ALEA 33

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2938	CEP-00245-2026	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 2551	10-07-2026	10-07-2029	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
2551	ANCLA CÓNICA C3, MARCA GEA ESPECIFICACION CFE 2A400-10 (REV. 190827)	ANCLA C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2939	CEP-00248-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	15-07-2026	15-07-2029	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-7-500	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-7-500	PCR-7-500
PCR-7C-500	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500	PCR-7C-500
PCR-9-400	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400	PCR-9-400
PCR-9C-400	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400	PCR-9C-400
PCR-11-500	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-500	PCR-11-500
PCR-11C-500	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-500	PCR-11C-500
PCR-11-700	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11-700	PCR-11-700
PCR-11C-700	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700	PCR-11C-700
PCR-12-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750	PCR-12-750
PCR-12C-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750	PCR-12C-750
PCR-13-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600	PCR-13-600
PCR-13C-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600	PCR-13C-600
PCR-14-700	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-14-700	PCR-14-700
PCR-15-800	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-15-800	PCR-15-800
PCRGR60-12-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA GRADO 60 PCRGR60-12-750	PCRGR60-12-750
PCRGR60-13-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA GRADO 60 PCRGR60-13-600	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2940	OCBN-00249-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: SIPRESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	16-07-2026	16-07-2028	SIGMA PRECOLADOS, S.A. DE C.V.	SIPRESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TN-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 DE 1.16X1.16X1.16 CFE TN-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
TN-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 DE 1.16X1.16X1.16 CFE TN-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 DE 1.16X1.16X0.90 CFE RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 DE 1.16X1.16X0.90 CFE RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
TN-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 4 DE 1.50X1.50X1.50 CFE TN-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
TN-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 4 DE 1.50X1.50X1.50 CFE TN-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 4 DE 1.50X1.50X0.90 CFE RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 4 DE 1.50X1.50X0.90 CFE RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
TN-RMTB4TC	REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 4 DE 1.50X1.50X1.50 CFE TN-RMTB4TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
TN-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 80X50X80 CFE TN-RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 50X80X65 CFE RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 66X100X65 CFE RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 50X80X75 CFE RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSIÓN 66X100X75 CFE RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO Y REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE BTTRMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE BTMRMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2941	CEP-00250-2026	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: C3C1	16-07-2026	16-07-2029	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
C3	ANCLA CONICA DE CONCRETO C3, ESPECIFICACION 2A400-10, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, FABRICADO EN MÉXICO	ANCLA C3
C1	ANCLA CONICA DE CONCRETO C1, ESPECIFICACION 2A400-10, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, FABRICADO EN MÉXICO	ANCLA C1

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2942	OCBN-00252-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: PORASA MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 25, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	16-07-2026	16-07-2028	POSTES, REGISTROS Y AISLAMIENTOS, S.A. DE C.V.	PORASA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE-RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE- RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
CFE-RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1 CFE- RBTA1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
CFE-RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE- RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
CFE-RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2 CFE- RBTA2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
CFE-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
CFE-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3 CFE-RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
CFE-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
CFE-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4 CFE-RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
CFE-RMTB4 TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 TAPA CUADRADA CFE-RMTB4-TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
CFE-BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE-BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
CFE-BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICA CON REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE-BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
CFE-BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE-BTMRR5	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
CFE-BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICA CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE-BTTRR6	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
CFE-BTTH225B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE HASTA 225KVA EN BANQUETA CFE-BTTH225B	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
CFE-BT300B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA CFE-BT300B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
CFE-BT500B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA CFE-BT500B	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
CFE-BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV R	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2943	CEP-00256-2026	CONDUCTORES-CABLES DE ENERGÍA CON PANTALLA METÁLICA, AISLADOS CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA O A BASE DE ETILENO-PROPILENO-PARTE 1: PARA TENSIONES DE 5 kV A 35 kV-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA NMX-J-142-1-ANCE-2019 EDICIÓN: Abril 2019 MARCA: VIAKON FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 960, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-07-2026	20-07-2029	CONDUCTORES MONTERREY, S.A. DE C.V.	VIAKON	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
1C110A23AFH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA

1C11BA23AFH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA

1C12BA23AFH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AGH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AFH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AGH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AFH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AGH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AFH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AGH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AFH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AFH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AFH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AFH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AFH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AFH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICAC 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICAC 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AFH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AFH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AGH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AFH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AGH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AFH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AGH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AFH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AGH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 5KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA

1C11BA23AKH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA

1C12BA23AKH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA

1C11BA23AKH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ALH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AKH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ALH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AKH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ALH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AKH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ALH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AKH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICAC 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICAC 250 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AKH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AKH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AKH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AKH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AKH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AKH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AKH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ALH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AKH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ALH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AKH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ALH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AKH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ALH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 15KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA

1C12BA23ANH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA

1C11BA23ANH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23ANH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23AOH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23ANH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23AOH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23ANH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23AOH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA

1C12BA23ANH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23AOH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23ANH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23ANH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23ANH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23ANH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23ANH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23ANH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23ANH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23AOH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23ANH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23AOH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23ANH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23AOH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23ANH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23AOH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 25KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH1KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA

1C12BA23AQH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH1KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH2KN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH2KN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH1LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH1LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH2LN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH2LN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA

1C11BA23AQH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH1MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH1MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH2MN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH2MN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 2/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH1NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH1NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH2NN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG	NO APLICA

1C12BA23AQH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH2NN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 3/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH1ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH1ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C110A23ARH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C11BA23AQH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C11BA23ARH2ON	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C120A23AQH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C120A23ARH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG	NO APLICA
1C12BA23AQH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C12BA23ARH2ON	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 4/0 AWG B	NO APLICA
1C110A23AQH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AQH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2PN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2PN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2QN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2QN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 300 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AQH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2RN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2RN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 350 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2SN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2SN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 400 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AQH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2TN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2TN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 500 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2ASN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AQH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2ASN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 600 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2UN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2UN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 750 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA

1C11BA23AQH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2ATN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2ATN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 800 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2VN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2VN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1000 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH1WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA

1C12BA23AQH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH1WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C110A23AQH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C110A23ARH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C11BA23AQH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C11BA23ARH2WN	CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C120A23AQH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C120A23ARH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL	NO APLICA
1C12BA23AQH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 100%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA
1C12BA23ARH2WN	CABLE DE COBRE AISLADO XLP-RA 35KV 133%N.A. PANTALLA DE ALAMBRES O CINTA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA 1250 KCMIL B	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2944	CEP-00255-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: PYDESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 12, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-07-2026	20-07-2029	ETC POSTES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PYDESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9-400	PCR-9-400
2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-500	PCR-11-500
3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11-700	PCR-11-700
4	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12-750	PCR-12-750
5	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13-600	PCR-13-600
6	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 7C-500	PCR-7C-500
7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 9C-400	PCR-9C-400
8	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11C-500	PCR-11C-500
9	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 11C-700	PCR-11C-700
10	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 12C-750	PCR-12C-750
11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCR 13C-600	PCR-13C-600
12	POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO PCRGR60-12-750	PCRGR60-12-750

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2945	CEP-00254-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CA-170/F	20-07-2026	20-07-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CA-170/F	USYS=161KV; UM=170KV; FR=60 HZ; ICTH=1.2; MEDICIÓN 0.2S, 0.2RE FS<=20, 30 VA; PROTECCIÓN 10P20, 100 VA; IMPULSO 750KV INT./850KV EXT.; ITH<=40KA 1S; FUGA 31 MM/KV F-F; ALTITUD > 2500 M; SISMO 0.5 G; VIENTO<=160 KM/H; CONTAMINACIÓN EXTRA ALTO; CAJA AL	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2946	CEP-00253-2026	Abrazaderas BD 2A100-02 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ABBD-01ABBD-02ABBD-03	17-07-2026	17-07-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ABBD-01	ABRAZADERAS BD (1BD,2BD,3BD).	ABRAZADERA 1BD
ABBD-02	ABRAZADERAS BD (1BD,2BD,3BD).	ABRAZADERA 2BD
ABBD-03	ABRAZADERAS BD (1BD,2BD,3BD).	ABRAZADERA 3BD

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2947	CEP-00251-2026	Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV V5100-01 EDICIÓN: Marzo 2021 MARCA: SIEMENS ENERGY FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 3AP1DT-145, 40KA3AP1DT-145, 40 KA	16-07-2026	16-07-2029	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
3AP1DT-145, 40KA	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6, TIPO TANQUE MUERTO DE 145KV, 2000 A, 650 NBAI, 40 KA, MODELO 3AP1DT 145KV, CON MECANISMO DE OPERACIÓN A RESORTE, MODELO FA-2, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN V5100-01.	INT DE POT ISTM-SF6-650-145-2000-40
3AP1DT-145, 40 KA	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6, TIPO TANQUE MUERTO, SERVICIO INTEMPERIE,145 KV, 3150 A, 650/750 KV DE NBAI, 40 KA 1S, MODELO 3AP1 DT145 KV, CON MECANISMO DE OPERACIÓN A RESORTE, MODELO FA-2, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2948	CEP-00258-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CA-420, CA-420/F	23-07-2026	23-07-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CA-420, CA-420/F	USYS=400KV; UM=420KV; FR=60 HZ; ICTH=1.2; MEDICIÓN 0.2S, 0.2RE FS<=20, 30 VA; PROTECCIÓN 10P20, 100 VA; IMPULSO 1425KV INT./1550KV EXT.; ITH<=63KA 1S; FUGA 31 MM/KV F-F; ALTITUD > 2500 M; SISMO 0.5 G; VIENTO<=160 KM/H; CONTAMINACIÓN EXTRA ALTO; CAJA AL.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2949	CEP-00257-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: KM-17, KM-17 B	23-07-2026	23-07-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
KM-17, KM-17 B	PARTE TC: USYS=13.8KV; UM=15KV; FR=60 HZ; TC: EX. MED. 0.5, 0.2, 0.2S, 0.2RE FS<=20, 5VA; KR=10:5A, 50:5A, 200:5A; ICTH= 2.0 CON 80IPR; TP: EX. MED. 0.2, 0-50VA; KR=8400:120V (70:1); IMPULSO 110 KV; FUGA>=31 MM/KVF-F; ALTITUD>2500 M; SISMO<=0.5 G; VIENTO<=160 KM/H	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2950	OCBN-00259-2026	Conectadores para las Redes Generales de Distribución 55000-98 EDICIÓN: Enero 2020 MARCA: BURNDY MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 30, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-07-2026	24-07-2028	HUBBELL PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BURNDY	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
YHD200	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YHD250	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YHD3	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YHD300	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/7-10
YHD350	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/11-12
YHD4	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YHD400	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/11-12
YHD5	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YHD7	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/11-12
YHD6	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YHO 1	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YHO 100	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YHO 125	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YHO 150	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YHO 2	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YPC26R8U	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YPC28U26	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/7-10
YPC28U28	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/11-12
YPC28U4	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YP2U3	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 4-6/4-6
YP25U25	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/7-10
YP26AU2	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YP27AU2	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YP27AU26	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/7-10
YP27AU4	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6
YP28U2	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/4-6
YP28U26	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/11-12
YP2C2	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 4-6/4-6
YP28C28	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 11-12/11-12
YP29C26	CONECTADOR DERIVADOR A COMPRESION EN PARALELO CDP	CONECTADOR CDP 7-10/4-6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2951	CEP-00266-2026	Anclas C 2A400-10 EDICIÓN: Agosto 2019 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 12	04-08-2026	04-08-2029	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	ANCLA CÓNICA C-1	ANCLA C1
2	ANCLA CÓNICA C-3	ANCLA C3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2952	CEP-00265-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-08-2026	04-08-2029	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA DE BCN, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-7C-500	PCR-7C-500
2	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400	PCR-9C-400
3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR- 11C-500	PCR-11C-500
4	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-11C-700	PCR-11C-700
5	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750	PCR-12C-750
6	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600	13C-600
7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-14-700	PCR-14-700
8	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCRGR60-12-750	PCRGR60-12-750
9	POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCRGR60-13-600	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2953	CEP-00264-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: PYPCO FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 7, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-08-2026	04-08-2029	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPCO, S.A. DE C.V.	PYPCO	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR-9-400	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400	PCR-9-400
PCR-9C-400	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9C-400	PCR-9C-400
PCR-12-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750	PCR-12-750
PCR-12C-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750	PCR-12C-750
PCR-13-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600	PCR-13-600
PCR-13C-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-13C-600	PCR-13C-600
PCR-14-700	POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-14-700	PCR-14-700

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2954	OCBN-00263-2026	Conductores -Conductores con Aislamiento Termoplástico para Instalaciones hasta 600 V- Especificaciones NMX-J-010-ANCE-2018 EDICIÓN: 2018 MARCA: LATINCASA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 18, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-08-2026	04-08-2028	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
THHW-LS 14	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 14 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 12	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 12 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 10	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 10 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 8	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 8 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 6	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 6 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 4	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 2	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 1/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 2/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 3/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 3/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 4/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 250	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 250 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 300	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 300 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 350	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 350 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 400	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 400 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 500	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 500 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 600	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 600 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A
THHW-LS 750	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 750 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	N/A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2955	CEP-00262-2026	Abrazadera UH 2A100-06 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ABUH-01ABUH-02ABUH-03	31-07-2026	31-07-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ABUH-01	ABRAZADERA UH	ABRAZADERA 1UH
ABUH-02	ABRAZADERA UH	ABRAZADERA 2UH
ABUH-03	ABRAZADERA UH	ABRAZADERA 3UH

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2956	CEP-00261-2026	Abrazaderas U 2A100-05 EDICIÓN: Agosto 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ABUC-01ABUL-01	31-07-2026	31-07-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ABUC-01	ABRAZADERAS U	ABRAZADERA UC
ABUL-01	ABRAZADERAS U	ABRAZADERA UL

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2957	CEP-00260-2026	Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV V5100-01 EDICIÓN: Marzo 2021 MARCA: SIEMENS ENERGY FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 3AP1DT-245 KV, FA5	29-07-2026	29-07-2029	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
3AP1DT-245 KV, FA5	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6 SERVICIO INTEMPERIE TIPO TANQUE MUERTO, MODELO 3AP1 DT, 245 KV , 3150 A, 1050/1200 KV NBAI, 63 KA 1S, CON MECANISMO DE RESORTE MODELO FA-5 POR POLO., MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2958	CEP-00275-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: I.G. FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	11-08-2026	11-08-2029	COMPAÑIA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
F187N0	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL. DESCRIPCIÓN CORTA: D1-25-13200YT/7620- 120/240; MODELO F187 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF D1-25-13200YT/7620-120/240
F187NS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; COSTA; DESCRIPCIÓN CORTA: DC1-25-13200YT/7620- 120/240; MODELO F187 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF DC1-25-13200YT/7620-120/240
F187NA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL AUTOPROTEGIDO. DESCRIPCIÓN CORTA: DA1-25-13200YT/7620- 120/240; MODELO F187 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO	TRANSF DA1-25-13200YT/7620-120/240
F187NI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; COSTA AUTOPROTEGIDO. DESCRIPCIÓN CORTA: DAC1-25-13200YT/7620- 120/240; MODELO F187 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF DAC1-25-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2959	CEP-00274-2026	Postes de Madera Para Líneas de Transmisión J6200-04 EDICIÓN: Enero 2023 MARCA: LA REFORMA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 16, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	11-08-2026	11-08-2029	FORESTAL LA REFORMA, S.A. DE C.V.	LA REFORMA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PM18-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 18.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-18-1-T
PM18-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 18.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-18-2-T
PM20-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 19.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-20-1-T
PM20-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 19.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-20-2-T
PM21-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 21.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-21-1-T
PM21-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 21.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-21-2-T
PM23-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 22.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-23-1-T
PM23-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 22.8 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-23-2-T
PM24-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 24.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-24-1-T
PM24-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 24.3 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-24-2-T
PM27-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 27.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-27-1-T
PM27-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 27.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-27-2-T
PM29-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 28.9 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-29-1-T
PM29-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 28.9 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-29-2-T
PM30-1	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 30.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 1	PM-30-1-T
PM30-2	POSTE DE MADERA PARA TRANSMISIÓN DE 30.4 METROS DE LONGITUD, CLASE 2	PM-30-2-T

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2960	CEP-00273-2026	Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV V5100-01 EDICIÓN: Marzo 2021 MARCA: SIEMENS ENERGY FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: SPS2-72.5 KV, 2000ASPS2-72.5 KV, 2000 A	10-08-2026	10-08-2029	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SPS2-72.5 KV, 2000A	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6 TIPO TANQUE MUERTO 72.5 KV, 1250 A, 31.5 KA, 350 DE NBAI MODELO SPS2 72.5 KV CON MECANISMO DE OPERACIÓN A RESORTE MODELO FA-2, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN V5100-01.	INT DE POT ISTM-SF6-350-72,5-1250-31,5
SPS2-72.5 KV, 2000 A	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6 SERVICIO INTEMPERIE TIPO TANQUE MUERTO 72.5 KV, 2000 A, 31.5 KA, 325 KV DE NBAI MODELO SPS2 72.5 KV CON MECANISMO DE OPERACIÓN A RESORTE MODELO FA-2,, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2961	CEP-00268-2026	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: GENERAL CABLE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 44, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	06-08-2026	06-08-2029	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
20463467	THHW-LS 14 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
20463548	THHW-LS 14 AWG CU 600 V RO 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
20463457	THHW-LS 14 AWG CU 600 V BL 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
20463547	THHW-LS 14 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
20463538	THHW-LS 12 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
20495339	THHW-LS 12 AWG CU 600 V RO 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
20463497	THHW-LS 12 AWG CU 600 V BL 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
20463540	THHW-LS 12 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
20472120	THHW-LS 10 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
20495336	THHW-LS 10 AWG CU 600 V RO 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
20454484	THHW-LS 10 AWG CU 600 V BL 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
20495485	THHW-LS 10 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
20495338	THHW-LS 8 AWG CU 600 V RO 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
20473764	THHW-LS 8 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
20448119	THHW-LS 8 AWG CU 600 V BL 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
20447108	THHW-LS 8 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
20473696	THHW-LS 6 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
20495335	THHW-LS 6 AWG CU 600 V RO 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
20495487	THHW-LS 6 AWG CU 600 V BL 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
20495337	THHW-LS 6 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
20473765	THHW-LS 4 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 4
20476923	THHW-LS 4 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 4
20448602	THHW-LS 2 AWG CU 600 V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 2
20495488	THHW-LS 2 AWG CU 600 V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 2
20448298	THHW-LS 1/0 AWG CU 600V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0
20495486	THHW-LS 1/0 AWG CU 600V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0
20448698	THHW-LS 2/0 AWG CU 600V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0
20495490	THHW-LS 2/0 AWG CU 600V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0
20448297	THHW-LS 3/0 AWG CU 600V NE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0
20495489	THHW-LS 3/0 AWG CU 600V VE 100M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0
20473766	THHW-LS 4/0 AWG CU 600V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0
20495501	THHW-LS 4/0 AWG CU 600V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0
20473767	THHW-LS 250 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 250
20495340	THHW-LS 250 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 250
20473698	THHW-LS 300 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 300
20495511	THHW-LS 300 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 300
20448293	THHW-LS 350 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 350
20495502	THHW-LS 350 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 350
20473768	THHW-LS 400 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 400
20495512	THHW-LS 400 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 400
20473700	THHW-LS 500 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 500
20495503	THHW-LS 500 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 500
20473769	THHW-LS 750 KCMIL CU 600 V NE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 750
20495513	THHW-LS 750 KCMIL CU 600 V VE 500M CFE	CABLE DE COBRE THHW-LS 750

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2962	CEP-00267-2026	Tapa y Aro 84B de Material Polimérico para Banqueta 2DI00-39 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: FUNDES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: BTPOL	05-08-2026	05-08-2029	MADEI, S.A. DE C.V.	FUNDES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
BTPOL	TAPA Y ARO 84B DE CONCRETO POLIMÉRICO PARA BANQUETA, MARCA FUNDES, FABRICADO EN MÉXICO	TAPA Y ARO 84B

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2963	CEP-00269-2026	Moldura RE 2M300-37 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: MRE-01	06-08-2026	06-08-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
MRE-01	MOLDURA RE	MOLDURA RE

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2964	CEP-00270-2026	Ancla A-1 2A400-09 EDICIÓN: Agosto 2011 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ANCLR-01	06-08-2026	06-08-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ANCLR-01	ANCLA A1	ANCLA A1

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2965	CEP-00272-2026	Aros de Seguridad, Perno - Candado y Perno - Receptáculo para Watthorímetro G0000-94 EDICIÓN: Agosto 2008 MARCA: AS SYSTEMS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	10-08-2026	10-08-2029	AS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	AS SYSTEMS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ASS-07	PERNO RECEPTÁCULO MARCA AS SYSTEMS, MODELO ASS-07	NO APLICA
ASS-10	PERNO RECEPTÁCULO MARCA AS SYSTEMS, MODELO ASS-10 SIN RECUBRIMIENTO PLÁSTICO	NO APLICA
AS101-304	ARO DE SEGURIDAD MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS101-304, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE 304 DE 1,2MM DE ESPESOR	NO APLICA
AS101-430	ARO DE SEGURIDAD MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS101-304, FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE 430 DE 1,2MM DE ESPESOR	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2966	OCBN-00271-2026	Freight containers - Mechanical seals ISO 17712:2013 EDICIÓN: Second edition MARCA: AS SYSTEMS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 7, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	10-08-2026	10-08-2028	AS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	AS SYSTEMS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AS CABLE 350	SELLO DE SEGURIDAD FLEXIBLE, MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS CABLE 350, CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR, ENCAPSULADO EN CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANSP. TIPO AS, INSERTO DE ACERO ENDURECIDO, CON CABLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE 316 DE 3.5 MM DE DIÁMETRO	NO APLICA
AS CABLE 180	SELLO DE SEGURIDAD FLEXIBLE, MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS CABLE 180, CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR, ENCAPSULADO EN CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANSP. TIPO AS, INSERTO DE ACERO ENDURECIDO, CON CABLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE 316/304 DE 1.8 MM DE DIÁMETRO	NO APLICA
AS CABLE 150	SELLO DE SEGURIDAD FLEXIBLE, MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS CABLE 150, CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR, ENCAPSULADO EN CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANSP. TIPO AS, INSERTO DE ACERO ENDURECIDO, CON CABLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE 316/304 DE 1.5 MM DE DIÁMETRO	NO APLICA
AS CABLE 100	SELLO DE SEGURIDAD FLEXIBLE, MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS CABLE 100, CUERPO DE ALUMINIO EN COLOR, ENCAPSULADO EN CUBIERTA DE POLICARBONATO TRANP. TIPO AS, INSERTO DE ACERO ENDURECIDO, CON CABLE TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE 316/304 DE 1 MM DE DIÁMETRO	NO APLICA
EM	SELLO DE PLÁSTICO TIPO CANDADO, MARCA AS SYSTEMS, MODELO EM, CUBIERTA FABRICADA EN POLICARBONATO TRANSPARENTE E INSERTO DE COLOR EN PLÁSTICO ABS, CON ALDABA DE ACERO INOXIDABLE	NO APLICA
TRL	SELLO PARA MECANISMO, MARCA AS SYSTEMS, MODELO TRL, FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE E INSERTO DE COLOR, CON ALAMBRE PRE ENSAMBLADO DE ACERO INOXIDABLE, CON O SIN RECUBRIMIENTO PLÁSTICO	NO APLICA
AS70 CFE	SELLO DE SEGURIDAD TIPO PERNO, MARCA AS SYSTEMS, MODELO AS70 CFE	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2967	CEP-00278-2026	Accesorios del Árbol Geotérmico X0000-20 EDICIÓN: Enero 2011 MARCA: WALWORTH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: VC 10" FIG.5262	14-08-2026	14-08-2029	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
VC 10" FIG.5262	VÁLVULAS DE TIPO COMPUERTA CUÑA RÍGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 254 MM (10") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, MARCA WALWORTH, FABRICADO EN MÉXICO POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2968	CEP-00277-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: I.G., IRAPUATO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	12-08-2026	12-08-2029	COMPAÑIA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G., IRAPUATO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
W150AK	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120, MODELO W150, (CUMPLE CON LOS VALORES INDICADOS EN LA NOM-002-SEDE-ENER-2014)., MARCA I.G., IRAPUATO, FABRICADO EN MÉXICO	D1SP-37.5-33000YT/19050-240/120
W150LK	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL D1SPCA-37.5-33000YT/19050-240/120, MODELO W150, (CUMPLE CON LOS VALORES INDICADOS EN LA NOM-002-SEDE-ENER-2014)., MARCA I.G., IRAPUATO, FABRICADO EN MÉXICO	D1SPCA-37.5-33000YT/19050-240/120
W150PK	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120, MODELO W150, (CUMPLE CON LOS VALORES INDICADOS EN LA NOM-002-SEDE-ENER-2014)., MARCA I.G., IRAPUATO, FABRICADO EN MÉXICO	DTM1SP-37.5-33000YT/19050-240/120
W150JK	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL DTM1SPCA-37.5-33000YT/19050-240/120, MODELO W150, (CUMPLE CON LOS VALORES INDICADOS EN LA NOM-002-SEDE-ENER-2014)., MARCA I.G., IRAPUATO, FABRICADO EN MÉXICO	DTM1SPCA-37.5-33000YT/19050-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2969	CEP-00276-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: I.G. FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	12-08-2026	12-08-2029	COMPAÑIA MANUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	I.G.	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
F195N0	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL, DESCRIPCIÓN CORTA: D1-37,5-13200-120/240; MODELO F195 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF D1-37,5-13200-120/240
F195NA	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; NORMAL AUTOPROTEGIDO, DESCRIPCIÓN CORTA: DA1-37,5-13200-120/240; MODELO F195 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF DA1-37,5-13200-120/240
F195NS	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; COSTA Y CLIMA CALIDO, DESCRIPCIÓN CORTA: DC1-37,5-13200-120/240; MODELO F195 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF DC1-37,5-13200-120/240
F195NI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO TIPO POSTE; COSTA Y CLIMA CALIDO, AUTOPROTEGIDO, DESCRIPCIÓN CORTA: DAC1-37,5-13200-120/240; MODELO F195 (CUMPLE CON LOS VALORES DE LA NOM-002-SEDE/ENER-2014), MARCA I.G., FABRICADO EN MÉXICO.	TRANSF DAC1-37,5-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2970	CEP-00279-2026	Accesorios del Árbol Geotérmico X0000-20 EDICIÓN: Enero 2011 MARCA: WALWORTH FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: VC 8" FIG. 5262	14-08-2026	14-08-2029	INDUSTRIAL DE VALVULAS, S.A. DE C.V.	WALWORTH	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
VC 8" FIG. 5262	VÁLVULAS TIPO COMPUERTA CUÑA RÍGIDA EXTREMOS BRIDADOS PARA USO GEOTÉRMICO DE 203 MM (8") DE DIÁMETRO CLASE ANSI/ASME 1500, MARCA "WALWORTH" DE FABRICADO EN MÉXICO POR INDUSTRIAL DE VÁLVULAS S.A. DE C.V.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2971	CEP-00060-2025	Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV E1000-16 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: GENERAL CABLE MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 110, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-08-2025	07-08-2028	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
20448924	GC CU CPT WB B 100% XLPE 507 MM² (1000 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (1000) XLP-15-100-B
20448925	GC CU CPT WB B 100% XLPE 380 MM² (750 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (750) XLP-15-100-B
20448920	GC CU CPT WB B 100% XLPE 507MM²(1000 KCMIL) 20X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (1000) XLP-15-100-B
20448919	GC CU CPT WB B 100% XLPE 380MM²(750 KCMIL) 20X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (750) XLP-15-100-B
20448927	GC CU CPT WB B 133% XLPE 253MM²(500 KCMIL) 16X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE CU (500) XLP-15-133-B
20448933	GC CU CPT WB B 133% XLPE 380MM²(750 KCMIL) 22X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (750) XLP-25-133-B
20448934	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (1/0) XLP-25-100-B
20448930	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-100-B
20448935	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE CU (1/0) XLP-25-133-B
20448941	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM² (250 KCMIL) 18X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE CU (250) XLP-25-133-B
20448936	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 253MM²(500 KCMIL) 18X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (500) XLP-25-133-B
20448943	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 380MM²(750 KCMIL) 22X22AWG WB CUB PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE CU (750) XLP-25-133-B
20448946	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM² (250 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (250) XLP-35-100-B
20448952	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 507 MM² (1000 KCMIL) 24X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (1000) XLP-35-133-B
20448954	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 12X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100-B
20448955	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 12X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100-B
20448956	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100-B
20448962	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 380 MM² (750 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100-B
20448975	GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100-B
20448965	GC AL CPT WB B 100% XLPE 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-100-B
20448976	GC AL CPT WB B 100% XLPE 253 MM² (500 KCMIL) 20X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100-B
20448977	GC AL CPT WB B 133% XLPE 53.5 MM² (1/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE AL (1/0) XLP-35-133-B
20448967	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 53.5 MM² (1/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE AL (1/0) XLP-25-100-B
20448978	GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG SEC PVC ROJO 25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-100-B
20448969	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PVC ROJO 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-100-B
20448980	GC AL CPT WB B 100% XLPE 85 MM² (3/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE AL (3/0) XLP-35-100-B
20448155	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 507 MM² (1000KCMIL) 24X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (1000) XLP-35-100-B
20448156	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 380 MM² (750 KCMIL) 24X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (750) XLP-35-100-B
20448998	GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (500) XLP-35-133-B
20449056	GC CU CPT WB B 133% XLP-TR 85MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PVC ROJO 25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-133-B
20448210	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 177 MM² (350 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (350) XLP-35-100-B
20449003	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE CU (500) XLP-15-100-B
20449004	GC CU CPT WB B 100% XLPE 53.5 MM² (1/0 AWG) 16X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE CU (1/0) XLP-35-100-B
20448768	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 20X22 AWG SEC PVC ROJO 35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100-B
20449006	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 14X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100-B
20448783	GC AL CPT WB B 133% XLPE 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG SEC PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-133-B
20448782	GC AL CPT WB B 100% XLP-TR 152 MM² (300 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (300) XLP-25-100-B
20448785	GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 253 MM² (500 KCMIL) 18X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 25KV	CABLE AL (500) XLP-25-133-B
20448789	GC CU CPT WB B 100% XLP-TR 85 MM² (3/0 AWG) 12X22 AWG SEC PVC ROJO 15KV	CABLE CU (3/0) XLP-15-100-B
20448793	GC AL CPT WB B 133% XLP-TR 127 MM² (250 KCMIL) 20X22 AWG BLQ PEAD NE/FJA-RJ 35KV	CABLE AL (250) XLP-35-133-B
20453327	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 500KCMIL PVC35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100
20453355	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC35KV	CABLE AL (750) XLP-35-100
20454288	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20454327	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA25KV	CABLE AL (1/0) XLP-25-100

20454290	PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20454289	PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100
20454329	PM XLP100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100
20454391	PM XLP100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100
20454328	PM XLP100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (750) XLP-25-100
20454392	PM XLP133%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-133
20454259	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20454394	PM XLP100%AL CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA25KV	CABLE AL (1/0) XLP-25-100
20454393	PM XLP100%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20454258	PM XLP100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100
20454299	XLP-TR133%AL CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-133
20454298	XLP-TR100%AL CPTBLQ 300KCMIL HDPE/FJA35KV	CABLE AL (300) XLP-35-100
20454334	XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (750) XLP-25-100
20454300	XLP-TR133%AL CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (750) XLP-25-133
20454395	PM XLPE100%CU CPTBLQ 2AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (2) XLP-15-100
20454396	PM XLPE100%CU CPTBLQ 1/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20454397	PM XLPE100%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20454398	XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-100
20454330	XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (500) XLP-25-100
20454403	XLPE100%CU CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE CU (750) XLP-25-100
20454463	XLPE100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA35KV	CABLE CU (500) XLP-35-100
20454462	XLPE100%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA35KV	CABLE CU (1000) XLP-35-100
20454360	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJA15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-133
20454335	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (500) XLP-15-133
20454471	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 750KCMIL HDPE/FJA15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100
20454336	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-133
20454370	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (1000) XLP-25-100
20454481	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (250) XLP-25-133
20454337	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 300KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (300) XLP-25-133
20454482	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE CU (500) XLP-25-100
20454483	XLPE-TR133%CU CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE CU (500) XLP-35-133
20454945	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC15KV	CABLE AL (350) XLP-15-100
20455024	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC15KV	CABLE AL (750) XLP-15-100
20454884	PM XLP-TR133%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC15KV	CABLE AL (750) XLP-15-133
20455356	XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (250) XLP-15-100
20455309	XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (350) XLP-15-100
20455357	XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJ15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-100
20456731	XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE AL (250) XLP-25-100
20456732	XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ25KV	CABLE AL (350) XLP-25-100
20456509	XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL HDPE/FJA25KV	CABLE AL (1000) XLP-25-100
20456494	XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE AL (250) XLP-35-100
20456486	XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE AL (350) XLP-35-100
20456487	XLP-TR100%AL CPTBLQ 500KCMIL HDPE/FJ35KV	CABLE AL (500) XLP-35-100
20456347	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1/0AWG PVC15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20456510	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 3/0AWG PVC15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20456751	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC15KV	CABLE AL (250) XLP-15-100

20456743	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC15KV	CABLE AL (1000) XLP-15-100
20456959	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 3/0AWG PVC25KV	CABLE AL (3/0) XLP-25-100
20456960	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC25KV	CABLE AL (250) XLP-25-100
20456848	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC25KV	CABLE AL (350) XLP-25-100
20456849	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 750KCMIL PVC25KV	CABLE AL (750) XLP-25-100
20456961	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC25KV	CABLE AL (1000) XLP-25-100
20456964	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 250KCMIL PVC35KV	CABLE AL (250) XLP-35-100
20456981	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 350KCMIL PVC35KV	CABLE AL (350) XLP-35-100
20456965	PM XLP-TR100%AL CPTBLQ 1000KCMIL PVC35KV	CABLE AL (1000) XLP-35-100
20456982	PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1/0AWG HDPE15KV	CABLE AL (1/0) XLP-15-100
20457018	XLPE-TR100%CU CPTBLQ 3/0AWG HDPE/FJ15KV	CABLE AL (3/0) XLP-15-100
20456915	PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 1/0AWG PVC25KV	CABLE CU (1/0) XLP-25-100
20457065	PM XLPE-TR100%CU CPTBLQ 3/0AWG PVC25KV	CABLE CU (3/0) XLP-25-100
20472077	XLPE15KV133%AL750KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (750) XLP-15-133
20472018	XLPE15KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE	CABLE CU (1000) XLP-15-133
20472044	XLPE15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) XLP-15-133
20472034	XLPE25KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) XLP-25-100
20472078	XLPE35KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) XLP-35-100
20475030	XLPE15KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) XLP-15-133
20475137	XLPRA25KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) XLP-25-100

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2972	CEP-00280-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	19-08-2026	19-08-2029	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR 9C-400	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 9C-400, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-9C-400
PCR 12C-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 12C-750, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-12C-750
PCR 13C-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 13C-600, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-13C-600
PCR 14-700	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 14-700, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-14-700

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2973	CEP-00290-2026	Conectadores - Conectadores de Tipo Compresión Para Líneas Aéreas - Especificaciones y Métodos de Prueba NMX-J-170-ANCE-2002 EDICIÓN: Septiembre 2002 MARCA: VALMACT MANUFACTURADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	31-08-2026	31-08-2029	FG MANUFACTURING SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	VALMACT	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
TC 44	CONECTADOR DERIVADOR DE COBRE A COMPRESION TIPO C CAL.4-4	N/A
TC 22	CONECTADOR DERIVADOR DE COBRE A COMPRESION TIPO C CAL.2-2	N/A
TC 2020	CONECTADOR DERIVADOR DE COBRE A COMPRESION TIPO C CAL.2/0-2/0	N/A
TC 4040	CONECTADOR DERIVADOR DE COBRE A COMPRESION TIPO C CAL.4/0-4/0	N/A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2974	CEP-00289-2026	Crucetas C 2C900-19 EDICIÓN: Mayo 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	28-08-2026	28-08-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CRUC4T-01	CRUCETAS C (CRUCETA C4T)	CRUCETA C4T
CRUC4R-01	CRUCETAS C (CRUCETA C4R)	CRUCETA C4R
CRUC4V-01	CRUCETAS C (CRUCETA C4V)	CRUCETA C4V
CRUC4V-02	CRUCETAS C (CRUCETA C4V3)	CRUCETA C4V3
CRUC4E-01	CRUCETAS C (CRUCETA C4E)	CRUCETA C4E
CRUCS-01	CRUCETAS C (CRUCETA C4S)	CRUCETA C4S

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2975	CEP-00288-2026	Tapa y Aro 84B de Hierro Fundido para Banqueta 2DI00-04 EDICIÓN: Octubre 2018 MARCA: FUNDES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: BTBTD	28-08-2026	28-08-2029	MADEI, S.A. DE C.V.	FUNDES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
BT	TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO FUNDIDO PARA BANQUETA	TAPA Y ARO 84B
BTD	TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO DÚCTIL PARA BANQUETA	TAPA Y ARO D84B

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2976	CEP-00287-2026	Tapa y Aro 84 A de Hierro Fundido o de Hierro Dúctil para Arroyo 2DI00-37 EDICIÓN: Agosto 2018 MARCA: FUNDES FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ATATD	28-08-2026	28-08-2029	MADEI, S.A. DE C.V.	FUNDES	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
AT	TAPA Y ARO 84 A DE HIERRO FUNDIDO PARA ARROYO	TAPA Y ARO 84A
ATD	TAPA Y ARO 84 A DE HIERRO DÚCTIL PARA ARROYO	TAPA Y ARO D84A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2977	CEP-00286-2026	Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV V5100-01 EDICIÓN: Marzo 2021 MARCA: SIEMENS ENERGY FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: SPS2-145 KV, 63 KASPS2-145 KV, 63KA	26-08-2026	26-08-2029	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
SPS2-145 KV, 63 KA	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6, SERVICIO INTEMPERIE, TIPO TANQUE MUERTO, MODELO SPS2-145, DE 145 KV, 2000 A, 650 NBAI, 40 KA, CON MECANISMO DE OPERACIÓN A RESORTE MODELO FA4, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN V5100-01.	INT DE POT ISTM-SF6-650-145-2000-40
SPS2-145 KV, 63KA	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6, SERVICIO INTEMPERIE, TIPO TANQUE MUERTO, MODELO SPS2-145, DE 145 KV, 3150 A, 650/750 NBAI, 63 KA, CON MECANISMO DE OPERACIÓN A RESORTE MODELO FA4, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2978	CEP-00285-2026	Interruptores de Potencia de 72.5 kV a 420 kV V5100-01 EDICIÓN: Marzo 2021 MARCA: SIEMENS ENERGY FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 3AP2-FI-420 KV, 63 K	25-08-2026	25-08-2029	SIEMENS ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	SIEMENS ENERGY	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
3AP2-FI-420 KV, 63 K	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN GAS SF6, SERVICIO INTEMPERIE, TIPO TANQUE VIVO, MODELO 3AP2-FI, 420 KV , 2500 A, NBAI 1550/1550(+315) KV, 50 KA, CON MECANISMO DE RESORTE MODELO FA-4 POR POLO, MARCA SIEMENS ENERGY, FABRICADO EN MÉXICO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2979	CEP-00284-2026	Abrazaderas AG 2A100-03 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-08-2026	24-08-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ABAG-01	ABRAZADERAS AG, ABRAZADERA 1AG	ABRAZADERA 1AG
ABAG-02	ABRAZADERAS AG, ABRZADERA 2AG	ABRAZADERA 2AG
ABAG-03	ABRAZADERAS AG, ABRAZADERA 3AG	ABRAZADERA 3AG
ABAG-04	ABRAZADERAS AG, ABRAZADERA 4AG	ABRAZADERA 4AG

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2980	OCBN-00283-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: ECISA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 21, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-08-2026	24-08-2028	ECISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECISA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
406	MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMAS DE 600/600 A CFE MDMT6/6	NO APLICA
201	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1 CFE RBTB1	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
202	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2 CFE RBTB2	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
207	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3 CFE RMTB3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
211	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 3 CFE RMTA3	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
209	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CFE RMTB4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
213	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO 4 CFE RMTA4	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
219	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA CFE RMTB4 TC	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
303	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 4 EN BANQUETA CFE BTTRMTB4	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
301	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO MT TIPO 3 EN BANQUETA CFE BTMRMTB3	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
313	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 CFE BTMRR5 PARA CAPACIDAD DE 25 A 75 KVA	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
314	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 CFE BTTRR6 PARA CAPACIDAD DE 75 A 150 KVA	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
503	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P CFE PVMTBP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
504	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CFE PVMTBX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
502	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T CFE PVMTBT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
501	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L CFE PVMTBL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
507	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO P CFE PVMTAP	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
508	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO X CFE PVMTAX	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
506	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO T CFE PVMTAT	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
505	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROLLO TIPO L CFE PVMTAL	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
528	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X CON TAPA CUADRADA CFE PVMTBX TC	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2981	CEP-00282-2026	Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones Nominales de 13.8 kV a 400 kV VE100-29 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: KM-17, KM-17 B	24-08-2026	24-08-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
KM-17, KM-17 B	PARTE TP: USYS=13.8KV; UM=15KV; FR=60 HZ; TC: EX. MED. 0.5, 0.2, 0.2S, 0.2RE FS<=20, 5VA; KR=10:5A, 50:5A, 200:5A; ICTH= 2.0 CON 80IPR; TP: EX. MED. 0.2, 0-50VA; KR=8400:120V (70:1); IMPULSO 110 KV; FUGA>=31 MM/KVF-F; ALTITUD>2500 M; SISMO<=0.5 G; VIENTO<=160 KM/H	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2982	CEP-00281-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	21-08-2026	21-08-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DMH614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-37.5-13200YT/7620-120/240 DMH614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-37,5-13200YT/7620-120/240
DMK614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 DMK614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-37,5-13200YT/7620-120/240
DMJ614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 DMJ614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-37,5-13200YT/7620-120/240
DMI614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 DMI614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-37.5-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2983	CEP-00291-2026	Seccionador tipo Pedestal para Redes Subterráneas con Aislamiento en Gas o Líquido Aislante a Base de Ésteres Naturales VM000-51 EDICIÓN: Septiembre 2016 MARCA: G&W FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 5, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-09-2026	04-09-2029	G&W DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	G&W	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PVI	SECCIONADOR TIPO PEDESTAL EN GAS SF6, MARCA G&W FABRICADO EN MEXICO, TENSIÓN DE DISEÑO 38 KV, HASTA 4 LADOS DEL ANILLO PRINCIPAL, HASTA 600 A, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ANILLO PRINCIPAL VACIO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS , CON BUS PARTIDO, CON TELE CONTROL, HASTA 4 LADOS EN LA DERIVACIÓN DE LA CARGA, HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNO Y DOS FRENTES, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
PNI	SECCIONADOR TIPO PEDESTAL EN GAS SF6, MARCA G&W FABRICADO EN MEXICO, TENSIÓN DE DISEÑO 38 KV, HASTA 4 LADOS DEL ANILLO PRINCIPAL, HASTA 600 A, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ANILLO PRINCIPAL VACIO, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS , CON BUS PARTIDO, CON TELE CONTROL, HASTA 4 LADOS EN LA DERIVACIÓN DE LA CARGA, HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNO Y DOS FRENTES, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
T	SECCIONADOR TIPO PEDESTAL EN GAS SF6, MARCA G&W FABRICADO EN MEXICO, TENSIÓN DE DISEÑO 38 KV, HASTA 4 LADOS DEL ANILLO PRINCIPAL, HASTA 600 A, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ANILLO PRINCIPAL GAS SF6, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS , CON BUS PARTIDO, SIN TELE CONTROL, HASTA 4 LADOS EN LA DERIVACIÓN DE LA CARGA, HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN SF6, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNO Y DOS FRENTES, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
TNI	SECCIONADOR TIPO PEDESTAL EN GAS SF6, MARCA G&W FABRICADO EN MEXICO, TENSIÓN DE DISEÑO 38 KV, HASTA 4 LADOS DEL ANILLO PRINCIPAL, HASTA 600 A, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ANILLO PRINCIPAL GAS SF6, SIN PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS , CON BUS PARTIDO, CON TELE CONTROL, HASTA 4 LADOS EN LA DERIVACIÓN DE LA CARGA, HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNO Y DOS FRENTES, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA
TVI	SECCIONADOR TIPO PEDESTAL EN GAS SF6, MARCA G&W FABRICADO EN MEXICO, TENSIÓN DE DISEÑO 38 KV, HASTA 4 LADOS DEL ANILLO PRINCIPAL, HASTA 600 A, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ANILLO PRINCIPAL GAS SF6, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS , CON BUS PARTIDO, CON TELE CONTROL, HASTA 4 LADOS EN LA DERIVACIÓN DE LA CARGA, HASTA 600 A, MEDIO DE INTERRUPCIÓN VACÍO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNO Y DOS FRENTES, CON BOQUILLAS TIPO POZO Y TIPO PERNO, TANQUE EN ACERO INOXIDABLE.	OTRA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2984	CEP-00292-2026	Restauradores VH000-11 EDICIÓN: Junio 2022 MARCA: EPRECSA - NOJA POWER MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	04-09-2026	04-09-2029	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA - NOJA POWER	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
OSM110P-15-310-8000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-110-15.5-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RPM-110-15,5-560-8000
OSM110P-15-310-12000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-110-15.5-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RPM-110-15,5-560-12000
OSM110S-15-310-8000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-110-15.5-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RSM-110-15,5-560-8000
OSM110S-15-310-12000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 15.5 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 110 KV, 16,000 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM15-16-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-110-15.5-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RSM-110-15,5-560-12000

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2985	CEP-00293-2026	Restauradores VH000-11 EDICIÓN: Junio 2022 MARCA: EPRECSA - NOJA POWER MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 8, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	08-09-2026	08-09-2029	EQUIPOS PARA REDES ELECTRICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	EPRECSA - NOJA POWER	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
OSM125P-27-310-8000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-125-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RPM-125-27-560-8000
OSM125P-27-310-12000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-125-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RPM-125-27-560-12000
OSM125S-27-310-8000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-125-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RSM-125-27-560-8000
OSM125S-27-310-12000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-125-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RSM-125-27-560-12000
OSM150P-27-310-8000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-150-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RPM-150-27-560-8000
OSM150P-27-310-12000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RPM-150-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RPM-150-27-560-12000
OSM150S-27-310-8000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-150-27-560-8000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RSM-150-27-560-8000
OSM150S-27-310-12000	RESTAURADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 27 KV DE TENSIÓN NOMINAL, NBAI 125/150 KV, 12,500 A DE CAPACIDAD INTERRUTIVA, MEDIO DE EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACIO, AISLAMIENTO INT. SOLIDO, AISLAMIENTO EXT. POLIMÉRICO, TIPO POSTE Y TIPO SUBESTACIÓN, MODELO OSM27-12-800 SERIE 310, ZONAS DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA CONTAMINACIÓN, INTEGRADO CON CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES MICROPROCESADO RC MODELO RC10-ES, FIRMWARE 1.27.0.0, DESC. CORTA CFE RSM-150-27-560-12000, MARCA EPRECSA - NOJA POWER, MANUFACTURADO EN MÉXICO.	RSM-150-27-560-12000

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2986	CEP-00294-2026	Abrazaderas BS 2A100-04 EDICIÓN: Junio 2018 MARCA: CONHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: ABBS-01ABBS-02ABBS-03	09-09-2026	09-09-2029	COMPAÑIA NACIONAL DE HERRAJES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	CONHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ABBS-01	ABRAZADERAS BS (ABRAZADERA 1BS)	ABRAZADERA 1BS
ABBS-02	ABRAZADERAS BS (ABRAZADERA 2BS)	ABRAZADERA 2BS
ABBS-03	ABRAZADERAS BS (ABRAZADERA 3BS)	ABRAZADERA 3BS

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2987	CEP-00295-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: CA-245, CA-245/F	10-09-2026	10-09-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CA-245, CA-245/F	USYS=230KV; UM=245KV; FR=60 HZ; ICTH=1.2; MEDICIÓN 0.2S, 0.2RE FS<=20, 30 VA; PROTECCIÓN 10P20, 100 VA; IMPULSO 1050KV INT./1175KV EXT.; ITH<=63KA 1S; FUGA 31 MM/KV F-F; ALTITUD > 2500 M; SISMO 0.5 G; VIENTO 160 KM/H; CONTAMINACIÓN EXTRA ALTO; CAJA AL.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2988	CEP-00296-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: PREDRAGON FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	10-09-2026	10-09-2029	PREFABRICADOS DRAGON, S.A. DE C.V.	PREDRAGON	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
POSTE PCR-7-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL PCR-7-500	PCR-7-500
POSTE PCR-9-400	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL PCR-9-400	PCR-9-400
POSTE PCR-11-500	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL PCR-11-500	PCR-11-500
POSTE PCR-11-700	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL PCR-11-700	PCR-11-700
POSTE PCR-12-750	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL PCR-12-750	PCR-12-750
POSTE PCR-13-600	POSTE DE CONCRETO REFORZADO SECCIÓN OCTAGONAL PCR-13-600	PCR-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2989	CEP-00297-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 19, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	10-09-2026	10-09-2029	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
G2-E	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 7-500, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-7-500
G3-E	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 9-400, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-9-400
G4-E	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 11-500, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-11-500
G5-E	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 11-700, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-11-700
G6-E	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 12-750, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-12-750
G7-E	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 13-600, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-13-600
9	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 14-700, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-14-700
10	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 15-800, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-15-800
2	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 7C-500, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-7C-500
3	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 9C-400, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-9C-400
4	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 11C-500, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-11C-500
5	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 11C-700, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-11C-700
6	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 12C-750, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-12C-750
8	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCR 13C-600, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCR-13C-600
2-G60	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCRGR60 7-500, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCRGR60-7-500
3-G60	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCRGR60 9-600, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCRGR60-9-600
4-G60	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCRGR60 11-700, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCRGR60-11-700
8-G60	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCRGR60 12-750, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCRGR60-12-750
6-G60	POSTES DE CONCRETO ARMADO Y REFORZADO SECCION OCTAGONAL TIPO PCRGR60 13-600, ESPECIFICACION CFE J6200-03-2016, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS.	PCRGR60-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2990	CEP-00299-2026	Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors IEC 60947-7-1:2025 EDICIÓN: 4.0 MARCA: ERL PHASE POWER TECHNOLOGIES, LTD FABRICADO CANADA PRODUCTOS: ERMLG 14 Y 18	18-09-2026	18-09-2029	ERL PHASE POWER TECHNOLOGIES LTD	ERL PHASE POWER TECHNOLOGIES, LTD	CANADA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ERMLG 14 Y 18	DISPOSITIVO AUXILIAR DE PRUEBAS A INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS, DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ERMLG DE 14 Y 18,TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 400VCA, CORRIENTE NOMINAL: 20A, CORRIENTE SOPORTADA DE CORTA DURACIÓN (1S), 400 A TENSIÓN	N/A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2991	CEP-00298-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DCN642DAN642	18-09-2026	18-09-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN642	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-50-33000-120/240 DCN642, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-50-33000-120/240
DAN642	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-50-33000-120/240 DAN642, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-50-33000-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2992	OCBNN-00300-2026	BARDAHL CYLINDER OIL SAE 50 TBN 70, EN ATENCION A LA SOLICITUD NUMERO SOLK31112026X201 Convenio CFE Generación III EPS MARCA: BARDAHL FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 5175001	23-09-2026	23-09-2028	BARDAHL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BARDAHL	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
5175001	BARDAHL NAVAL CYLINDER OIL SAE 50 TBN 70	N/A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2993	CEP-00301-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	24-09-2026	24-09-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN604	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-25-13200-120/240 DCN604, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-25-13200-120/240
DAN604	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-25-13200-120/240 DAN604, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-25-13200-120/240
DAC604	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-25-13200-120/240 DAC604, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-25-13200-120/240
DCC604	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-25-13200-120/240 DCC604, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-25-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2994	CEP-00303-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PCL652PAL652	30-09-2026	30-09-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCL652	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, D1SP-50-13200YT/7620-240/120 PCL652, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	D1SP-50-13200YT/7620-240/120
PAL652	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120 PAL652, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	DTM1SP-50-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

2995	CEP-00302-2026	Postes de Concreto J6200-03 EDICIÓN: Enero 2016 MARCA: CENTRIFUGADOS MEXICANOS FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: PCR 9-400PCR 12-750PCR 13-600	25-09-2026	25-09-2029	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CENTRIFUGADOS MEXICANOS	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCR 9-400	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 9-400, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-9-400
PCR 12-750	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 12-750, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-12-750
PCR 13-600	POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR), 13-600, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, ESPECIFICACION J600-03 EDICION ENERO 2016	PCR-13-600

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2996	CEP-00306-2026	Tubos de Polietileno de Alta Densidad para Sistemas de Cableado Subterráneo DF110-23 EDICIÓN: Diciembre 2015 MARCA: POLIFLEX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 10, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	05-10-2026	05-10-2029	POLIDUCTOS FLEXIBLES, S.A. DE C.V.	POLIFLEX	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PAD114	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 32 MM (1 1/4"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PAD112	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 38 MM (1 1/2"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PAD2	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 50 MM (2"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PAD3	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 75 MM (3"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PAD4	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 100 MM (4"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PADT114	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 32 MM (1 1/4"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSICIÓN DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PADT112	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 38 MM (1 1/2"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSICIÓN DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PADT2	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 50 MM (2"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSICIÓN DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PADT3	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 75 MM (3"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSICIÓN DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA
PADT4	TUBO PAD CORRUGADO BICAPA TIPO "S" DE 100 MM (4"), DE DIÁMETRO INTERIOR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TRANSICIÓN DE RED AÉREA A SUBTERRÁNEA CON COPLE, MARCA POLIFLEX, FABRICADO EN MÉXICO	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2997	CEP-00305-2026	Cable de Aluminio Desnudo (AAC) E1000-30 EDICIÓN: Diciembre 2020 MARCA: IUSA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: 1/0 POPPY	05-10-2026	05-10-2029	INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	IUSA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
1/0 POPPY	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO (AAC)	CABLE AAC 1/0

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2998	CEP-00313-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	09-10-2026	09-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN640	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-25-33000-120/240 DCN640, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-25-33000-120/240
DAN640	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-25-33000-120/240 DAN640, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-25-33000-120/240
DAC640	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-25-33000-120/240 DAC640, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-25-33000-120/240
DCC640	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-25-33000-120/240 DCC640, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-25-33000-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
2999	CEP-00312-2026	Baterías Abiertas para Servicio Estacionario V7100-19 EDICIÓN: Enero 2023 MARCA: LEOCH FABRICADO CHINA PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	09-10-2026	09-10-2029	ANHUI LEOCH POWER SUPPLY CORP. CO., LTD	LEOCH	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
3 OPZS 150	BATERIA 3 OPZS 150, CAPACIDAD 150 AH, 2V	NO APLICA
4 OPZS 200	BATERIA 4 OPZS 200, CAPACIDAD 200 AH, 2V	NO APLICA
5 OPZS 250	BATERIA 5 OPZS 250, CAPACIDAD 250 AH, 2V	NO APLICA
6 OPZS 300	BATERIA 6 OPZS 300, CAPACIDAD 300 AH, 2V	NO APLICA
5 OPZS 350	BATERIA 5 OPZS 350, CAPACIDAD 350 AH, 2V	NO APLICA
6 OPZS 420	BATERIA 6 OPZS 420, CAPACIDAD 420 AH, 2V	NO APLICA
7 OPZS 490	BATERIA 7 OPZS 490, CAPACIDAD 490 AH, 2V	NO APLICA
6 OPZS 600	BATERIA 6 OPZS 600, CAPACIDAD 600 AH, 2V	NO APLICA
8 OPZS 800	BATERIA 8 OPZS 800, CAPACIDAD 800 AH, 2V	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3000	CEP-00311-2026	Aditivos para la Combustión DU100-05 EDICIÓN: Julio 2014 MARCA: EES-PART EES-MAG FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: EES PART Y EES-MAG	07-10-2026	07-10-2029	EES MEXICANA, S.A. DE C.V.	EES-PART EES-MAG	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
EES PART Y EES-MAG	SISTEMA DUAL DE ADITIVOS PARA LA COMBUSTIÓN, AMBOS PARA COMBUSTÓLEO.	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3001	CEP-00310-2026	Equipos de Teleprotección U1100-28 EDICIÓN: Diciembre 2013 MARCA: SIEMENS FABRICADO ALEMANIA PRODUCTOS: 6MD84	07-10-2026	07-10-2029	Siemens AG	SIEMENS	ALEMANIA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
6MD84	EQUIPO DE TELEPROTECCIÓN, MODELO 6MD84, MARCA SIEMENS, FABRICADO EN ALEMANIA, CFE U1100-28, DICIEMBRE 2013	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3002	CEP-00309-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-10-2026	07-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN641	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-37.5-33000-120/240 DCN641, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-37,5-33000-120/240
DAN641	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-37.5-33000-120/240 DAN641, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-37,5-33000-120/240
DAC641	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-37.5-33000-120/240 DAC641, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-37,5-33000-120/240
DCC641	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-37.5-33000-120/240 DCC641, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-37,5-33000-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3003	CEP-00308-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-10-2026	07-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN606	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-50-13200-120/240 DCN606, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-50-13200-120/240
DAN606	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-50-13200-120/240 DAN606, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-50-13200-120/240
DAC606	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-50-13200-120/240 DAC606, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-50-13200-120/240
DCC606	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-50-13200-120/240 DCC606, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-50-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

3004	CEP-00307-2026	Cables Monoconductores con Aislamiento Termoplástico tipo THHW-LS para Instalaciones hasta 600V, para 90°C E0000-03 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: LATINCASA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 17, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	07-10-2026	07-10-2029	CONDUMEX, S.A. DE C.V.	LATINCASA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
THHW-LS 14	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 14 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 14
THHW-LS 12	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 12 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 12
THHW-LS 10	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 10 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 10
THHW-LS 8	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 8 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 8
THHW-LS 6	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 6 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 6
THHW-LS 4	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 4
THHW-LS 2	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 2
THHW-LS 1/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 1/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 1/0
THHW-LS 2/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 2/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 2/0
THHW-LS 3/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 3/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 3/0
THHW-LS 4/0	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 19 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 4/0 AWG, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 4/0
THHW-LS 250	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 250 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 250
THHW-LS 300	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 300 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 300
THHW-LS 350	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 350 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 350
THHW-LS 400	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 400 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 400
THHW-LS 500	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 37 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 500 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 500
THHW-LS 750	CABLE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS/THHW-LS PARA 90°C PARA INSTALACIONES DE HASTA 600V CONFORMADO POR 61 ALAMBRES DE COBRE SUAVE Y CABLEADO CONCENTRICO CALIBRE 750 KCMIL, VINILAT AS ROHS COLOR NEGRO U OTRO MARCA LATINCASA	CABLE DE COBRE THHW-LS 750

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3005	CEP-00315-2026	Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 Kv a 400 kV 2C301-15 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CECOHESA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	13-10-2026	13-10-2029	CECOHESA, S.A. DE C.V.	CECOHESA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CTD1-LT	CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON DOBLE CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 69 KV A 161 KV. FIGURA 112, CATALOGO CTD1-LT (ACSR 477-1113) (E-200 ESLABÓN, G-200 GRILLETE, YTR-160-450A YUGO TRIANGULAR, HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, CTPOL-477-26/7, CTPOL-795-26/7, CTPOL-900-54/7, CTPOL-1113-45/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN).	NO APLICA
CTS1-LT	CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA TENSIONES DE 69 KV A 161KV. FIGURA 113, CATALOGO CTS1-LT (ACSR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, CTPOL-477-26/7, CTPOL-795-26/7, CTPOL-900-54/7, CTPOL-1113-45/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN)	NO APLICA
CTD1-LT-AE	CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON DOBLE CADENA DE AISLADORES PARA UNA TENSIÓN DE 230KV. CON ANILLO EQUIPOTENCIAL. FIGURA 214, CATALOGO CTD1-LT-AE (ACSR 477-1113) (E-200 ESLABÓN, G-200 GRILLETE, YTR-160-450A YUGO TRIANGULAR, HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52,5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, AEF-279 ANILLO EQUIPOTENCIAL FUNDICIÓN, CTPOL 477-26/7, CTPOL-795-26/7, CTPOL-900-54/7, CTPOL-1113-45/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN)	NO APLICA
CTS1-LT-AE	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA UNA TENSIÓN DE 230 KV CON ANILLO EQUIPOTENCIAL. FIGURA 215, CATALOGO CTS1-LT-AE (ACSR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, AEF-279 ANILLO EQUIPOTENCIAL FUNDICIÓN, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, CTPOL-477-26/7, CTPOL-795-26/7, CTPOL-900-54/7, CTPOL-1113-45/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN)	NO APLICA
CTD1-LT-RV	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON DOBLE CADENA DE AISLADORES PARA UNA TENSIÓN DE 230 KV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL V. FIGURA 216, CATALOGO CTD1-LT-RV (ACSR 477-1113) (E-200 ESLABÓN, G-200 GRILLETE, YTR-160-450A YUGO TRIANGULAR, HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, RV-230 RAQUETA EQUIPOTENCIAL "V", CTPOL-477-26/7, CTPOL795-26/7, CTPOL-900-54/7, CTPOL-1113-45/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN)	NO APLICA
CTS1-LT-RI	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA UN CONDUCTOR POR FASE CON UNA CADENA DE AISLADORES PARA UNA TENSIÓN DE 230KV, CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL I. FIGURA 217, CATALOGO CTS1-LT-RI (ACSR 477-1113) (HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, YPR-120-150 YUGO PORTA RAQUETA, RI-230 RAQUETA EQUIPOTENCIAL "I", G-200 GRILLETE, CTPOL-900-54/7, CTPOL-1113-45/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN)	NO APLICA
CTD2-LT	CONJUNTO DE TENSIÓN A COMPRESIÓN PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 230 KV Y 400 KV. FIGURA 422, CATALOGO CTD2-LT(ACSR 1113) (E-320 ESLABÓN, G-320 GRILLETE, YTR-320-450 YUGO TRIANGULAR, CHYLV-160 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.8, YRR-320-450 YUGO RECTANGULAR, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, THH-160 TENSOR HORQUILLA- HORQUILLA, CTPOL-1113-45/7)	NO APLICA
CTT3-LT	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA TRES CONDUCTORES POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 400KV. FIGURA 432, CATALOGO CTT3-LT (ACSR 1113) (E-500 ESLABÓN, G-500 GRILLETE, YTR-450-450 YUGO TRIPLE DE REMATE, HYBLV-160 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.8, CHYLV-160 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.8, YTP-480-450 YUGO TRIPLE DE PASO, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, THH-160 TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA, EHO-260 EXTENSIÓN HORQUILLA-OJO, CTPOL-1113-45/7)	NO APLICA
CTD4-LT	CONJUNTO DE TENSIÓN PARA CUATRO CONDUCTORES POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 400KV. FIGURA 442, CATALOGO CTD4-LT (ACSR 477) (E-320 ESLABÓN, G-320 GRILLETE, YTR-320-450 YUGO TRIANGULAR, HYBLV-160 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.8, CHYLV-160 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.8, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, YRR-320-450 YUGO RECTANGULAR, G-200 GRILLETE, YTR-160-450A YUGO TRIANGULAR, EHO-260 EXTENSIÓN HORQUILLA-OJO, THH-160 TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA, CTPOL-477-26/7 GRAPA DE TENSIÓN A COMPRESIÓN)	NO APLICA

3006	CEP-00314-2026	Eslabón Fusible Universal para Distribución 5GE00-01 EDICIÓN: Julio 2018 MARCA: ELECTRAMEX FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 36, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	12-10-2026	12-10-2029	ELECTRAMEX, S.A. DE C.V.	ELECTRAMEX	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
15T010	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 10T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-10
15T012	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 12T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-12
15T015	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 15T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-15
15T020	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 20T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-20
15T025	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 25T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-25
15T030	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 30T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-30
15T040	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 40T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-40
15T050	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 50T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-50
15T065	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 65T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-65
15T080	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 80T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-80
15T085	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 85T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-85
15T100	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 100T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 15 KV	EF 15T-100
27T010	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 10T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-10
27T012	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 12T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-12
27T015	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 15T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-15
27T020	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 20T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-20
27T025	SLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 25T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-25
27T030	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 30T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-30
27T040	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 40T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-40
27T050	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 50T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-50
27T065	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 65T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-65
27T080	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 80T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-80
27T085	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 85T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-85
27T100	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 100T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 27 KV	EF 27T-100
38T010	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 10T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-10
38T012	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 12T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-12

38T015	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 15T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-15
38T020	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 20T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-20
38T025	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 25T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-25
38T030	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 30T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-30
38T040	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 40T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-40
38T050	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 50T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-50
38T065	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 65T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-65
38T080	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 80T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-80
38T085	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 85T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-85
38T100	ESLABÓN FUSIBLE UNIVERSAL PARA DISTRIBUCIÓN TIPO T LENTO CAPACIDAD 100T CORRIENTE NOMINAL EN AMPERES Y TENSIÓN NOMINAL 38 KV	EF 38T-100

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3007	CEP-00319-2026	Transformadores de Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV VE100-13 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: ARTECHE FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: CA-123 CABEZA D	19-10-2026	19-10-2029	ARTECHE NORTH AMERICA, S.A. DE C.V.	ARTECHE	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CA-123 CABEZA D	USYS=115 KV; UM=123 KV; FR=60 HZ; ICTH= 1.2; MEDICIÓN 0.2S, 0.2RE FS<=20, 30 VA; PROTECCIÓN 10P20, 100 VA; IMPULSO 550 KV; ITH<=40 KA 1S; FUGA 31 MM/KV F-F; ALTITUD <=2500 M; SISMO 0.5 G; VIENTO 160 KM/H; CONTAMINACIÓN EXTRA ALTO; CAJA AL	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3008	CEP-00318-2026	Aceite Lubricante para Turbinas D2100-18 EDICIÓN: Mayo 2021 MARCA: SCHUTZ INTEGRADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 11, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	19-10-2026	19-10-2029	CHEMICAL & SCHUTZ HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS, S.A. DE C.V.	SCHUTZ	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
80500049	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO I (TURBINESCHUTZ R&O 32)	NO APLICA
80500087	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO I (TURBINESCHUTZ R&O 46)	NO APLICA
80500035	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO I (TURBINESCHUTZ R&O 68)	NO APLICA
80500023	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO I (TURBINESCHUTZ R&O 100)	NO APLICA
80500033	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO II (TURBINESCHUTZ HP SUPRA LIFE 32)	NO APLICA
80500034	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO II (TURBINESCHUTZ HP SUPRA LIFE 46)	NO APLICA
80500022	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO II (TURBINESCHUTZ HP SUPRA LIFE 68)	NO APLICA
80500269	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO II (TURBINESCHUTZ HP SUPRA LIFE 100)	NO APLICA
80500366	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO II (TURBINESCHUTZ HP SUPRA LIFE 150)	NO APLICA
80500131	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO III (TURBINESCHUTZ HP M 32)	NO APLICA
80500125	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINAS TIPO III (TURBINESCHUTZ HP M 46)	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3009	OCBNN-00317-2026	ATESTIGUAMIENTO DE PRUEBAS PARA TRINCHERAS PREFABRICADAS DE CONCRETO K311X-AP-10/2026 EDICIÓN: 2026-07-01T06:00:00.000Z MARCA: GEA FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	16-10-2026	16-10-2028	GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA, S.A. DE C.V.	GEA	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
3530	TRINCHERA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO III PARA CANALIZACIÓN DE CABLES	N/A
3531	TRINCHERA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO IV PARA CANALIZACIÓN DE CABLES	N/A
3530-E4	TRINCHERA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO III PARA CANALIZACIÓN DE CABLES CON TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO	N/A
3677	TRINCHERA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO IV PARA CANALIZACIÓN DE CABLES CON TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO	N/A
3530-A	TRINCHERA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO III PARA CANALIZACIÓN DE CABLES, USO EN PASO VEHICULAR	N/A
3531-A	TRINCHERA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO IV PARA CANALIZACIÓN DE CABLES, USO EN PASO VEHICULAR	N/A

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3010	CEP-00316-2026	Cables de Potencia Monopolares de 5 kV a 35 kV E1000-16 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: GENERAL CABLE MANUFACTURADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 1025, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	16-10-2026	16-10-2029	GENERAL CABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GENERAL CABLE	MÉXICO	

Productos		
Código	**Descripción del Fabricante**	**Descripción de CFE**
20493259	XLP5KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100
20493075	XLP5KV133%AL 1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133
20493260	XLP5KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100-B
20493076	XLP5KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133-B
20493077	XLP5KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100
20493291	XLP5KV133%AL 3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133
20493293	XLP5KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100-B
20493292	XLP5KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133-B
20493079	XLP5KV100%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-100
20493078	XLP5KV133%AL 250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-133
20493294	XLP5KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-100-B
20493080	XLP5KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-133-B
20493295	XLP5KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-100
20493296	XLP5KV133%AL 300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-133
20493301	XLP5KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-100-B
20493302	XLP5KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-133-B
20493297	XLP5KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-100
20493303	XLP5KV133%AL 350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-133
20493298	XLP5KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-100-B
20493304	XLP5KV133%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-133-B
20493299	XLP5KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-100
20493305	XLP5KV133%AL 500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-133
20493300	XLP5KV100%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-100-B
20493306	XLP5KV133%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-133-B
20493311	XLP5KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-100
20493307	XLP5KV133%AL 750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-133
20493312	XLP5KV100%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-100-B
20493313	XLP5KV133%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-133-B
20493308	XLP5KV100%AL1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-100
20493310	XLP5KV133%AL 1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-133
20493314	XLP5KV100%AL1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-100-B
20493309	XLP5KV133%AL1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-133-B
20493357	XLPRA5KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100
20492999	XLP5KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133
20493348	XLP5KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-100-B
20493358	XLP5KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-5-133-B
20493359	XLP5KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100
20493262	XLP5KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133
20493349	XLP5KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-100-B
20493288	XLP5KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-5-133-B
20493108	XLP5KV100%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-100
20493000	XLP5KV133%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-133
20493289	XLP5KV100%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-100-B
20493290	XLP5KV133%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-5-133-B

20493109	XLP5KV100%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-100
20493264	XLP5KV133%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-133
20493110	XLP5KV100%AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-100-B
20493341	XLP5KV133%AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-5-133-B
20493351	XLP5KV100%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-100
20493361	XLP5KV133%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-133
20493342	XLP5KV100%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-100-B
20493352	XLP5KV133%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-5-133-B
20493343	XLP5KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-100
20493263	XLP5KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-133
20493353	XLP5KV100%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-100-B
20493344	XLP5KV133%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-5-133-B
20493354	XLP5KV100%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-100
20493362	XLP5KV133%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-133
20493345	XLP5KV100%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-100-B
20493355	XLP5KV133%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-5-133-B
20493346	XLP5KV100%AL1000KCM CPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-100
20493265	XLP5KV133%AL1000KCM CPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-133
20493347	XLP5KV100%AL1000KCM CPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-100-B
20493356	XLP5KV133%AL1000KCM CPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-5-133-B
20493319	XLPRA5KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100
20493266	XLPRA5KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133
20493267	XLPRA5KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100-B
20493320	XLPRA5KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133-B
20493268	XLPRA5KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100
20493269	XLPRA5KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133
20493391	XLPRA5KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100-B
20493270	XLPRA5KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133-B
20493393	XLPRA5KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-100
20493392	XLPRA5KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-133
20493401	XLPRA5KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-100-B
20493402	XLPRA5KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-133-B
20493394	XLPRA5KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-100
20493395	XLPRA5KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-133
20493403	XLPRA5KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-100-B
20493404	XLPRA5KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-133-B
20493396	XLPRA5KV100%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-100
20493397	XLPRA5KV133%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-133
20493405	XLPRA5KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-100-B
20493398	XLPRA5KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-133-B
20493406	XLPRA5KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-100
20493399	XLPRA5KV133%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-133
20493407	XLPRA5KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-100-B
20493400	XLPRA5KV133%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-133-B
20493408	XLPRA5KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-100
20493411	XLPRA5KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-133

20493409	XLPRA5KV100%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-100-B
20493412	XLPRA5KV133%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-133-B
20493413	XLPRA5KV100%CU1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-100
20493410	XLPRA5KV133%CU1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-133
20493414	XLPRA5KV100%CU1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-100-B
20493421	XLPRA5KV133%CU1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-133-B
20492870	XLP5KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100
20493069	XLP5KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133
20493070	XLP5KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-100-B
20493121	XLP5KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-5-133-B
20493122	XLP5KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100
20493134	XLP5KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133
20493123	XLP5KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-100-B
20493131	XLP5KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-5-133-B
20493125	XLP5KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-100
20493132	XLP5KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-133
20493133	XLP5KV100%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-100-B
20493124	XLP5KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-5-133-B
20493126	XLP5KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-100
20493135	XLP5KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-133
20493127	XLP5KV100%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-100-B
20493136	XLP5KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-5-133-B
20493137	XLP5KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-100
20493128	XLP5KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-133
20493130	XLP5KV100%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-100-B
20493129	XLP5KV133%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-5-133-B
20493139	XLP5KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-100
20493138	XLP5KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-133
20493141	XLP5KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-100-B
20493140	XLP5KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-5-133-B
20493151	XLP5KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-100
20493152	XLP5KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-133
20493142	XLP5KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-100-B
20493146	XLP5KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-5-133-B
20493153	XLP5KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-100
20493143	XLP5KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-133
20493145	XLP5KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-100-B
20493155	XLP5KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-5-133-B
20493144	XLP15KV100% AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100
20493147	XLP15KV133% AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133
20493150	XLP15KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100-B
20493154	XLP15KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133-B
20493159	XLP15KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100
20493161	XLP15KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133
20493160	XLP15KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100-B
20493156	XLP15KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133-B

20493149	XLP15KV100%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-100
20493157	XLP15KV133%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-133
20493162	XLP15KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-100-B
20493158	XLP15KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-133-B
20493148	XLP15KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-100
20493171	XLP15KV133%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-133
20493163	XLP15KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-100-B
20493164	XLP15KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-133-B
20493172	XLP15KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-100
20493166	XLP15KV133%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-133
20493175	XLP15KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-100-B
20493165	XLP15KV133% AL 350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-133-B
20493167	XLP15KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-100
20493173	XLP15KV133%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-133
20493174	XLP15KV100%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-100-B
20493176	XLP15KV133%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-133-B
20493168	XLP15KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-100
20493177	XLP15KV133%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-133
20493169	XLP15KV100%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-100-B
20493179	XLP15KV133%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-133-B
20493178	XLP15KV100%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-100
20493181	XLP15KV133%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-133
20493192	XLP15KV100%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-100-B
20493170	XLP15KV133%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-133-B
20454288	XLPE15KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100
20493191	XLPE15KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133
20454259	XLPE15KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-100-B
20493180	XLPE15KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-15-133-B
20454290	XLPE15KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100
20493193	XLPE15KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133
20454393	XLPE15KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-100-B
20493182	XLPE15KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-15-133-B
20493194	XLPE15KV100%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-100
20493183	XLPE15KV133%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-133
20493195	XLPE15KV100%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-100-B
20493198	XLPE15KV133%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-15-133-B
20493184	XLPE15KV100%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-100
20493186	XLPE15KV133%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-133
20493196	XLPE15KV100%AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-100-B
20493199	XLPE15KV133%AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-15-133-B
20493187	XLPE15KV100%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-100
20493197	XLPE15KV133%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-133
20493185	XLPE15KV100%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-100-B
20493188	XLPE15KV133%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-15-133-B
20454329	XLPE15KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-100
20493189	XLPE15KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-133

20454258	XLPE15KV100%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-100-B
20493212	XLPE15KV133%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-15-133-B
20454391	XLPE15KV100%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-100
20472077	XLPE15KV133%AL750KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-133
20493201	XLPE15KV100%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-100-B
20493213	XLPE15KV133%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-15-133-B
20493200	XLPE15KV100%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-100
20454392	XLPE15KV133%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-133
20493204	XLPE15KV100%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-100-B
20493211	XLPE15KV133%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-15-133-B
20493202	XLP15KV100% CU 1/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100
20493203	XLP15KV133% CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133
20493190	XLP15KV100% CU 1/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100-B
20493205	XLP15KV133% CU 1/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133-B
20493214	XLP15KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100
20493206	XLP15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133
20493208	XLP15KV100% CU 3/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100-B
20493217	XLP15KV133% CU 3/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133-B
20493207	XLP15KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-100
20493215	XLP15KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-133
20493216	XLP15KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-100-B
20493209	XLP15KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-133-B
20493218	XLP15KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-100
20493210	XLP15KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-133
20493221	XLP15KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-100-B
20493219	XLP15KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-133-B
20493223	XLP15KV100% CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-100
20493222	XLP15KV133% CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-133
20493232	XLP15KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-100-B
20493220	XLP15KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-133-B
20493225	XLP15KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-100
20493231	XLP15KV133% CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-133
20493234	XLP15KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-100-B
20493233	XLP15KV133% CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-133-B
20493226	XLP15KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-100
20493224	XLP15KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-133
20493235	XLP15KV100% CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-100-B
20493229	XLP15KV133% CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-133-B
20493227	XLP15KV100%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-100
20493236	XLP15KV133%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-133
20493237	XLP15KV100% CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-100-B
20493228	XLP15KV133% CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-133-B
20454395	XLPE15KV100%CU2AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (2) - XLP-15-100
20454396	XLPE15KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100
20475030	XLPE15KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133
20493230	XLP15KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-100-B

20493238	XLP15KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-15-133-B
20454397	XLPE15KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100
20472044	XLPE15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133
20493251	XLP15KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-100-B
20493239	XLP15KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-15-133-B
20493241	XLP15KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-100
20493244	XLP15KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-133
20493242	XLP15KV100%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-100-B
20493243	XLP15KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-15-133-B
20493240	XLP15KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-100
20493252	XLP15KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-133
20493254	XLP15KV100%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-100-B
20493253	XLP15KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-15-133-B
20493246	XLP15KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-100
20493245	XLP15KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-133
20454398	XLPE15KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-100-B
20493255	XLP15KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-15-133-B
20493247	XLP15KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-100
20493257	XLP15KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-133
20493248	XLP15KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-100-B
20448927	XLPE15KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-15-133-B
20448925	XLPE15KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-100
20493256	XLP15KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-133
20448919	XLPE15KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-100-B
20493249	XLP15KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-15-133-B
20448924	XLPE15KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-100
20493258	XLP15KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-133
20448920	XLPE15KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-100-B
20472018	XLPE15KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE	CABLE CU (1000) - XLP-15-133-B
20492693	XLP25KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100
20492648	XLP25KV133% AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133
20492694	XLP25KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100-B
20492649	XLP25KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133-B
20492695	XLP25KV100% AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100
20492650	XLP25KV133% AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133
20492696	XLP25KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100-B
20492701	XLP25KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133-B
20492697	XLP25KV100% AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-100
20492702	XLP25KV133% AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-133
20492698	XLP25KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-100-B
20492703	XLP25KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-133-B
20492699	XLP25KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-100
20492704	XLP25KV133%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-133
20492700	XLP25KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-100-B
20492705	XLP25KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-133-B
20492711	XLP25KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-100

20492706	XLP25KV133%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-133
20492712	XLP25KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-100-B
20492707	XLP25KV133%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-133-B
20448974	XLP25KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-100
20492713	XLP25KV133%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-133
20492708	XLP25KV100%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-100-B
20492714	XLP25KV133%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-133-B
20492709	XLP25KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-100
20492715	XLP25KV133%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-133
20492710	XLP25KV100%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-100-B
20492716	XLP25KV133%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-133-B
20492721	XLP25KV100%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-100
20492717	XLP25KV133%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-133
20492722	XLP25KV100%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-100-B
20492718	XLP25KV133%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-133-B
20454327	XLP25KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100
20492559	XLP25KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133
20454394	XLP25KV100%AL1/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-100-B
20492688	XLP25KV133%AL1/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-25-133-B
20454289	XLP25KV100%AL3/0AWGCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100
20492686	XLP25KV133%AL3/0AWGCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133
20448975	XLP25KV100%AL3/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-100-B
20492687	XLP25KV133%AL3/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-25-133-B
20492560	XLP25KV100%AL250KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-100
20492558	XLP25KV133%AL250KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-133
20492689	XLP25KV100%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-100-B
20492731	XLP25KV133%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-25-133-B
20492732	XLP25KV100%AL300KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-100
20492741	XLP25KV133%AL300KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-133
20492742	XLP25KV100%AL300KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-100-B
20492690	XLP25KV133%AL300KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-25-133-B
20492733	XLP25KV100%AL350KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-100
20492743	XLP25KV133%AL350KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-133
20492735	XLP25KV100%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-100-B
20492734	XLP25KV133%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-25-133-B
20448965	XLP25KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-100
20448783	XLP25KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-133
20472017	XLP25KV100% AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-100-B
20492744	XLP25KV133%AL500KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-25-133-B
20454328	XLP25KV100% AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-100
20492736	XLP25KV133% AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-133
20492745	XLP25KV100%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-100-B
20492737	XLPE25KV133%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-25-133-B
20492746	XLP25KV100%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-100
20492738	XLP25KV133%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-133
20492739	XLP25KV100%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-100-B

20492747	XLP25KV133%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-25-133-B
20492758	XLP25KV100% CU 1/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100
20492759	XLP25KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133
20492760	XLP25KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100-B
20492765	XLP25KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133-B
20492767	XLP25KV100% CU3/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100
20492771	XLP25KV133% CU3/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133
20492766	XLP25KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100-B
20492773	XLP25KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133-B
20492772	XLP25KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-100
20492768	XLP25KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-133
20492723	XLP25KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-100-B
20492458	XLP25KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-133-B
20492724	XLP25KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-100
20492459	XLP25KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-133
20492725	XLP25KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-100-B
20492460	XLP25KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-133-B
20492726	XLP25KV100%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-100
20492751	XLP25KV133%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-133
20492727	XLP25KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-100-B
20492752	XLP25KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-133-B
20492753	XLP25KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-100
20492728	XLP25KV133%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-133
20492729	XLP25KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-100-B
20492754	XLP25KV133%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-133-B
20492730	XLP25KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-100
20492755	XLP25KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-133
20492756	XLP25KV100%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-100-B
20492761	XLP25KV133%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-133-B
20492762	XLP25KV100%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-100
20492757	XLP25KV133%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-133
20492763	XLP25KV100%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-100-B
20492764	XLP25KV133%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-133-B
20492875	XLP25KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100
20492921	XLP25KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133
20492922	XLP25KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-100-B
20492876	XLP25KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-25-133-B
20492923	XLP25KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100
20492924	XLP25KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133
20492877	XLP25KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-100-B
20492878	XLP25KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-25-133-B
20492925	XLP25KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-100
20492879	XLP25KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-133
20492880	XLP25KV100% CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-100-B
20492926	XLP25KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-25-133-B
20472034	XLP25KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-100

20492931	XLP25KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-133
20492927	XLP25KV100% CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-100-B
20492928	XLP25KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-25-133-B
20492932	XLP25KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-100
20492933	XLP25KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-133
20492929	XLP25KV100% CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-100-B
20492930	XLP25KV133%CU350KCMILCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-25-133-B
20454330	XLP25KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-100
20492934	XLP25KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-133
20492941	XLP25KV100% CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-100-B
20492935	XLP25KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-25-133-B
20454403	XLP25KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-100
20492942	XLP25KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-133
20492944	XLP25KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-100-B
20448933	XLP25KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-25-133-B
20492936	XLP25KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-100
20492943	XLP25KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-133
20492937	XLP25KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-100-B
20492938	XLP25KV133%CU1000KCMILCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-25-133-B
20493092	XLP35KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100
20493086	XLP35KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133
20493085	XLP35KV100%AL1/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100-B
20493093	XLP35KV133%AL1/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133-B
20493087	XLP35KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100
20493094	XLP35KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133
20493095	XLP35KV100%AL3/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100-B
20493088	XLP35KV133%AL3/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133-B
20493097	XLP35KV100%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-100
20493096	XLP35KV133%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-133
20493090	XLP35KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-100-B
20493089	XLP35KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-133-B
20493101	XLP35KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-100
20493100	XLP35KV133%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-133
20493098	XLP35KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-100-B
20493099	XLP35KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-133-B
20493102	XLP35KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-100
20493103	XLP35KV133%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-133
20493081	XLP35KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-100-B
20492888	XLP35KV133%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-133-B
20448966	XLP35KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-100
20492889	XLP35KV133%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-133
20492890	XLP35KV100% AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-100-B
20493082	XLP35KV133% AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-133-B
20492947	XLP35KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-100
20492946	XLP35KV133%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-133
20492949	XLP35KV100% AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-100-B

20492948	XLP35KV133% AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-133-B
20492950	XLP35KV100%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-100
20493083	XLP35KV133%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-133
20493091	XLP35KV100%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-100-B
20493084	XLP35KV133%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-133-B
20492984	XLP 35KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100
20492976	XLP 35KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133
20492985	XLP 35KV100% AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-100-B
20492987	XLP 35KV133% AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-35-133-B
20492986	XLP 35KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100
20492975	XLP 35KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133
20492978	XLP 35KV100% AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-100-B
20492977	XLP 35KV133% AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-35-133-B
20492988	XLP 35KV100%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-100
20492979	XLP 35KV133%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-133
20492989	XLP 35KV100% AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-100-B
20492980	XLP 35KV133%AL250KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-35-133-B
20492991	XLP 35KV100%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-100
20492990	XLP 35KV133%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-133
20492992	XLP 35KV100% AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-100-B
20493001	XLP 35KV133%AL300KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-35-133-B
20492993	XLP 35KV100%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-100
20493002	XLP 35KV133%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-133
20493003	XLP 35KV100% AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-100-B
20492843	XLP 35KV133%AL350KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-35-133-B
20448976	XLPE35KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-100
20492961	XLP 35KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-133
20492962	XLP 35KV100% AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-100-B
20492963	XLP 35KV133%AL500KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-35-133-B
20472033	XLPE35KV100%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-100
20492953	XLP 35KV133%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-133
20492964	XLP 35KV100% AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-100-B
20492954	XLP 35KV133%AL750KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-35-133-B
20492956	XLP 35KV100%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-100
20492955	XLP 35KV133%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-133
20492895	XLP 35KV100% AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-100-B
20492844	XLP 35KV133%AL1000KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-35-133-B
20492845	XLP 35KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100
20492893	XLP 35KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133
20492894	XLP 35KV100%CU1/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100-B
20492846	XLP 35KV133%CU1/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133-B
20492847	XLP 35KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100
20492896	XLP 35KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133
20492848	XLP 35KV100%CU3/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100-B
20492897	XLP 35KV133%CU3/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133-B
20492849	XLP 35KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-100

20492850	XLP 35KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-133
20492898	XLP 35KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-100-B
20492899	XLP 35KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-133-B
20492951	XLP 35KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-100
20492900	XLP 35KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-133
20492952	XLP 35KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-100-B
20492966	XLP 35KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-133-B
20492965	XLP 35KV100%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-100
20492957	XLP 35KV133%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-133
20492967	XLP 35KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-100-B
20492958	XLP 35KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-133-B
20492968	XLP 35KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-100
20492969	XLP 35KV133%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-133
20492959	XLP 35KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-100-B
20492970	XLP 35KV133%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-133-B
20492960	XLP 35KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-100
20492971	XLP 35KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-133
20492981	XLP 35KV100%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-100-B
20492982	XLP 35KV133%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-133-B
20492972	XLP 35KV100%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-100
20492973	XLP 35KV133%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-133
20492983	XLP 35KV100%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-100-B
20492974	XLP 35KV133%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-133-B
20492660	XLP 35KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100
20492659	XLP 35KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133
20492661	XLP 35KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-100-B
20492662	XLP 35KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-35-133-B
20492663	XLP 35KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100
20492664	XLP 35KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133
20492665	XLP 35KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-100-B
20492666	XLP 35KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-35-133-B
20492670	XLP 35KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-100
20492671	XLP 35KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-133
20492672	XLP 35KV100%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-100-B
20492524	XLP 35KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-35-133-B
20492525	XLP 35KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-100
20492526	XLP 35KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-133
20492527	XLP 35KV100%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-100-B
20492529	XLP 35KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-35-133-B
20492528	XLP 35KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-100
20492530	XLP 35KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-133
20492654	XLP 35KV100%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-100-B
20492652	XLP 35KV133%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-35-133-B
20454463	XLPE35KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-100
20492651	XLPN35KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-133
20492655	XLP 35KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-100-B

20492653	XLP 35KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-35-133-B
20492656	XLP 35KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-100
20492657	XLP 35KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-133
20472078	XLPE35KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-100-B
20492658	XLP 35KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-35-133-B
20454462	XLPE35KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-100
20492667	XLP 35KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-133
20492668	XLP 35KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-100-B
20492669	XLP 35KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-35-133-B
20492580	XLPRA5KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100
20492839	XLPRA5KV133%AL 1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133
20492444	XLPRA5KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100-B
20492448	XLPRA5KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133-B
20492829	XLPRA5KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100
20492882	XLPRA5KV133%AL 3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133
20492350	XLPRA5KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100-B
20492449	XLPRA5KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133-B
20492871	XLPRA5KV100%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100
20492881	XLPRA5KV133%AL 250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133
20492442	XLPRA5KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100-B
20492247	XLPRA5KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133-B
20492861	XLPRA5KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100
20492780	XLPRA5KV133%AL 300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133
20492451	XLPRA5KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100-B
20492446	XLPRA5KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133-B
20492862	XLPRA5KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100
20492838	XLPRA5KV133%AL 350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133
20492443	XLPRA5KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100-B
20492248	XLPRA5KV133%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133-B
20492830	XLPRA5KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-100
20492840	XLPRA5KV133%AL 500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-133
20492445	XLPRA5KV100%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-100-B
20492447	XLPRA5KV133%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-133-B
20492863	XLPRA5KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100
20492891	XLPRA5KV133%AL 750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133
20492453	XLPRA5KV100%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100-B
20492249	XLPRA5KV133%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133-B
20492872	XLPRA5KV100%AL1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100
20492883	XLPRA5KV133%AL 1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133
20492452	XLPRA5KV100%AL1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100-B
20492250	XLPRA5KV133%AL1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133-B
20493284	XLPRA5KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100
20492996	XLPRA5KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133
20493008	XLPRA5KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-100-B
20493273	XLPRA5KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-5-133-B
20493104	XLPRA5KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100

20493315	XLPRA5KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133
20493020	XLPRA5KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-100-B
20493010	XLPRA5KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-5-133-B
20493285	XLPRA5KV100%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100
20492995	XLPRA5KV133%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133
20493009	XLPRA5KV100%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-100-B
20493250	XLPRA5KV133%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-5-133-B
20493105	XLPRA5KV100%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100
20493316	XLPRA5KV133%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133
20493261	XLPRA5KV100%AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-100-B
20493271	XLPRA5KV133%AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-5-133-B
20493286	XLPRA5KV100%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100
20492997	XLPRA5KV133%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133
20493006	XLPRA5KV100%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-100-B
20493281	XLPRA5KV133%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-5-133-B
20493106	XLPRA5KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-100
20493317	XLPRA5KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-133
20493018	XLPRA5KV100%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-100-B
20493282	XLPRA5KV133%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-5-133-B
20493287	XLPRA5KV100%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100
20492998	XLPRA5KV133%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133
20493019	XLPRA5KV100%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-100-B
20493272	XLPRA5KV133%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-5-133-B
20493107	XLPRA5KV100%AL1000KCM CPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100
20493318	XLPRA5KV133%AL1000KCM CPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133
20493007	XLPRA5KV100%AL1000KCM CPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-100-B
20493283	XLPRA5KV133%AL1000KCM CPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-5-133-B
20493378	XLPRA5KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100
20493381	XLPRA5KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133
20493374	XLPRA5KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100-B
20493363	XLPRA5KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133-B
20493332	XLPRA5KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100
20493367	XLPRA5KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133
20493335	XLPRA5KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100-B
20492857	XLPRA5KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133-B
20493371	XLPRA5KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100
20493368	XLPRA5KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133
20493375	XLPRA5KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100-B
20492858	XLPRA5KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133-B
20493333	XLPRA5KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100
20493382	XLPRA5KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133
20493336	XLPRA5KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100-B
20493364	XLPRA5KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133-B
20493372	XLPRA5KV100%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100
20493369	XLPRA5KV133%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133
20493337	XLPRA5KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100-B

20492859	XLPRA5KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133-B
20493373	XLPRA5KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-100
20493383	XLPRA5KV133%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-133
20493376	XLPRA5KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-100-B
20493365	XLPRA5KV133%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-133-B
20493334	XLPRA5KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100
20493370	XLPRA5KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133
20493338	XLPRA5KV100%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100-B
20492860	XLPRA5KV133%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133-B
20493339	XLPRA5KV100%CU1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100
20493384	XLPRA5KV133%CU1000KCM CPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133
20493377	XLPRA5KV100%CU1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100-B
20493366	XLPRA5KV133%CU1000KCM CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133-B
20492622	XLPRA5KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100
20492485	XLPRA5KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133
20492623	XLPRA5KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-100-B
20492486	XLPRA5KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-5-133-B
20492487	XLPRA5KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100
20492624	XLPRA5KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133
20492488	XLPRA5KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-100-B
20492625	XLPRA5KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-5-133-B
20492626	XLPRA5KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100
20492489	XLPRA5KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133
20492627	XLPRA5KV100%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-100-B
20492490	XLPRA5KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-5-133-B
20492628	XLPRA5KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100
20492629	XLPRA5KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133
20492631	XLPRA5KV100%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-100-B
20492632	XLPRA5KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-5-133-B
20492630	XLPRA5KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100
20492633	XLPRA5KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133
20492642	XLPRA5KV100%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-100-B
20492641	XLPRA5KV133%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-5-133-B
20492634	XLPRA5KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-100
20492635	XLPRA5KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-133
20492643	XLPRA5KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-100-B
20492636	XLPRA5KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-5-133-B
20492644	XLPRA5KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100
20492637	XLPRA5KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133
20492645	XLPRA5KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-100-B
20492638	XLPRA5KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-5-133-B
20492639	XLPRA5KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100
20492646	XLPRA5KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133
20492640	XLPRA5KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-100-B
20492647	XLPRA5KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-5-133-B
20455231	XLPRA15KV100% AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100

20490227	XLPRA15KV133% AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133
20456347	XLPRA15KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100-B
20492046	XLPRA15KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133-B
20448954	XLPRA15KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100
20490519	XLPRA15KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133
20456510	XLPRA15KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100-B
20492039	XLPRA15KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133-B
20492181	XLPRA15KV100%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100
20492150	XLPRA15KV133%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133
20456751	XLPRA15KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100-B
20492047	XLPRA15KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133-B
20492182	XLPRA15KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100
20492183	XLPRA15KV133%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133
20479710	XLPRA15KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100-B
20492040	XLPRA15KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133-B
20492184	XLPRA15KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100
20492185	XLPRA15KV133%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133
20454945	XLPRA15KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100-B
20457138	XLPRA15KV133% AL 350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133-B
20448956	XLPRA15KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100
20474216	XLPRA15KV133%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133
20448957	XLPRA15KV100%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100-B
20492051	XLPRA15KV133%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133-B
20490445	XLPRA15KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100
20474215	XLPRA15KV133%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133
20455024	XLPRA15KV100%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100-B
20454884	XLPRA15KV133%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133-B
20492186	XLPRA15KV100%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100
20492188	XLPRA15KV133%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133
20456743	XLPRA15KV100%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100-B
20492048	XLPRA15KV133%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133-B
20492187	XLPRA15KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100
20492190	XLPRA15KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133
20448955	XLPRA15KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-100-B
20491910	XLPRA15KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-15-133-B
20492189	XLPRA15KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100
20492191	XLPRA15KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133
20448949	XLPRA15KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-100-B
20454299	XLPRA15KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-15-133-B
20492078	XLPRA15KV100% AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100
20492077	XLPRA15KV133% AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133
20455356	XLPRA15KV100% AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-100-B
20491908	XLPRA15KV133% AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-15-133-B
20492153	XLPRA15KV100% AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100
20492154	XLPRA15KV133% AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133
20492192	XLPRA15KV100% AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-100-B

20492193	XLPRA15KV133% AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-15-133-B
20492076	XLPRA15KV100% AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100
20492155	XLPRA15KV133% AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133
20455309	XLPRA15KV100% AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-100-B
20492041	XLPRA15KV133% AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-15-133-B
20492079	XLPRA15KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100
20492156	XLPRA15KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133
20448950	XLPRA15KV100%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-100-B
20448964	XLPRA15KV133%AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-15-133-B
20492080	XLPRA15KV100%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100
20492157	XLPRA15KV133%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133
20448962	XLPRA15KV100%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-100-B
20481686	XLPRA15KV133%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-15-133-B
20492201	XLPRA15KV100%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100
20492158	XLPRA15KV133%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133
20455357	XLPRA15KV100%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-100-B
20492031	XLPRA15KV133%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-15-133-B
20448896	XLPRA15KV100% CU 1/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100
20448902	XLPRA15KV133% CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133
20448894	XLPRA15KV100% CU 1/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100-B
20492034	XLPRA15KV133% CU 1/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133-B
20448789	XLPRA15KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100
20491909	XLPRA15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133
20448888	XLPRA15KV100% CU 3/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100-B
20492035	XLPRA15KV133% CU 3/0AWG CPWBPAB PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133-B
20492291	XLPRA15KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100
20492294	XLPRA15KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133
20492281	XLPRA15KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100-B
20492284	XLPRA15KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133-B
20492292	XLPRA15KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-100
20492140	XLPRA15KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-133
20492283	XLPRA15KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-100-B
20492282	XLPRA15KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-133-B
20448898	XLPRA15KV100% CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100
20492032	XLPRA15KV133% CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133
20492295	XLPRA15KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100-B
20492293	XLPRA15KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133-B
20449003	XLPRA15KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100
20474342	XLPRA15KV133% CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133
20488199	XLPRA15KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100-B
20481310	XLPRA15KV133% CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133-B
20492285	XLPRA15KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100
20492296	XLPRA15KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133
20448900	XLPRA15KV100% CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100-B
20448906	XLPRA15KV133% CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133-B
20492286	XLPRA15KV100%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100

20492297	XLPRA15KV133%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133
20492298	XLPRA15KV100% CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100-B
20492287	XLPRA15KV133% CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133-B
20492604	XLPRA15KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100
20492611	XLPRA15KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133
20456982	XLPRA15KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-100-B
20492042	XLPRA15KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-15-133-B
20492605	XLPRA15KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100
20492612	XLPRA15KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133
20457018	XLPRA15KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-100-B
20454360	XLPRA15KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-15-133-B
20492606	XLPRA15KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100
20492613	XLPRA15KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133
20492601	XLPRA15KV100%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-100-B
20492538	XLPRA15KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-15-133-B
20492607	XLPRA15KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-100
20492614	XLPRA15KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-133
20492603	XLPRA15KV100%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-100-B
20492603	XLPRA15KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-15-133-B
20492608	XLPRA15KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100
20492615	XLPRA15KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133
20492602	XLPRA15KV100%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-100-B
20492540	XLPRA15KV133%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-15-133-B
20492609	XLPRA15KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100
20492616	XLPRA15KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133
20491960	XLPRA15KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-100-B
20454335	XLPRA15KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-15-133-B
20492610	XLPRA15KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100
20492617	XLPRA15KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133
20454471	XLPRA15KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-100-B
20492033	XLPRA15KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-15-133-B
20492621	XLPRA15KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100
20492618	XLPRA15KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133
20476959	XLPRA15KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNRCFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-100-B
20454336	XLPRA15KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-15-133-B
20448967	XLPRA25KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100
20490681	XLPRA25KV133% AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133
20488321	XLPRA25KV100%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100-B
20492037	XLPRA25KV133%AL1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133-B
20448978	XLPRA25KV100% AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100
20490290	XLPRA25KV133% AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133
20456959	XLPRA25KV100%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100-B
20492045	XLPRA25KV133%AL3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133-B
20492121	XLPRA25KV100% AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100
20492114	XLPRA25KV133% AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133
20456960	XLPRA25KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100-B

20492036	XLPRA25KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133-B
20492202	XLPRA25KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100
20492069	XLPRA25KV133%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133
20492122	XLPRA25KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100-B
20492136	XLPRA25KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133-B
20490446	XLPRA25KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100
20492043	XLPRA25KV133%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133
20456848	XLPRA25KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100-B
20492038	XLPRA25KV133%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133-B
20450794	XLPRA25KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100
20474341	XLPRA25KV133%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133
20448969	XLPRA25KV100%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100-B
20492044	XLPRA25KV133%AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133-B
20490593	XLPRA25KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100
20474210	XLPRA25KV133%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133
20456849	XLPRA25KV100%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100-B
20492097	XLPRA25KV133%AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133-B
20492143	XLPRA25KV100%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100
20492135	XLPRA25KV133%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133
20456961	XLPRA25KV100%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100-B
20492059	XLPRA25KV133%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133-B
20454297	XLPRA25KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100
20492060	XLPTR25KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133
20449005	XLPRA25KV100%AL1/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-100-B
20492098	XLPRA25KV133%AL1/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-25-133-B
20492148	XLPRA25KV100%AL3/0AWGCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100
20492146	XLPRA25KV133%AL3/0AWGCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133
20449006	XLPRA25KV100%AL3/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-100-B
20492124	XLPRA25KV133%AL3/0AWGCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-25-133-B
20492145	XLPRA25KV100%AL250KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100
20492144	XLPRA25KV133%AL250KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133
20456731	XLPRA25KV100%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-100-B
20492116	XLPRA25KV133%AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-25-133-B
20492147	XLPRA25KV100%AL300KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100
20492149	XLPRA25KV133%AL300KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133
20448782	XLPRA25KV100%AL300KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-100-B
20492128	XLPRA25KV133%AL300KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-25-133-B
20492070	XLPRA25KV100%AL350KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100
20492203	XLPRA25KV133%AL350KCMCPWBPASPEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133
20456732	XLPRA25KV100%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-100-B
20492119	XLPRA25KV133%AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-25-133-B
20492204	XLPRA25KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100
20492231	XLPRA25KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133
20448604	XLPRA25KV100% AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-100-B
20448785	XLPRA25KV133%AL500KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-25-133-B
20492205	XLPRA25KV100% AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100

20492206	XLPRA25KV133% AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133
20454334	XLPRA25KV100%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-100-B
20454300	XLPRA25KV133%AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-25-133-B
20492232	XLPRA25KV100%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100
20492207	XLPRA25KV133%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133
20456509	XLPRA25KV100%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-100-B
20492100	XLPRA25KV133%AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-25-133-B
20474343	XLPRA25KV100% CU 1/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100
20448935	XLPRA25KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133
20456915	XLPRA25KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100-B
20475918	XLPRA25KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133-B
20474217	XLPRA25KV100% CU3/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100
20492138	XLPRA25KV133% CU3/0AWG CPWBPAS PVCROCFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133
20457065	XLPRA25KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100-B
20449056	XLPRA25KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133-B
20492104	XLPRA25KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100
20448941	XLPRA25KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133
20492106	XLPRA25KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100-B
20492107	XLPRA25KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133-B
20492108	XLPRA25KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100
20492171	XLPRA25KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133
20492109	XLPRA25KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100-B
20492172	XLPRA25KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133-B
20492110	XLPRA25KV100%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100
20492173	XLPRA25KV133%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133
20492174	XLPRA25KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100-B
20492175	XLPRA25KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133-B
20488200	XLPRA25KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100
20474344	XLPRA25KV133%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133
20450635	XLPRA25KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100-B
20492233	XLPRA25KV133%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133-B
20492234	XLPRA25KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100
20492236	XLPRA25KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133
20492208	XLPRA25KV100%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100-B
20492235	XLPRA25KV133%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133-B
20492209	XLPRA25KV100%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100
20492210	XLPRA25KV133%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133
20492237	XLPRA25KV100%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100-B
20492241	XLPRA25KV133%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133-B
20492320	XLPRA25KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100
20492227	XLPRA25KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133
20448934	XLPRA25KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-100-B
20492228	XLPRA25KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-25-133-B
20454464	XLPRA25KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100
20492392	XLPRA25KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133
20448930	XLPRA25KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-100-B

20492401	XLPRA25KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-25-133-B
20492393	XLPRA25KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100
20492395	XLPRA25KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133
20464435	XLPRA25KV100% CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-100-B
20454481	XLPRA25KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-25-133-B
20492229	XLPRA25KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100
20492230	XLPRA25KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133
20492394	XLPRA25KV100% CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-100-B
20454337	XLPRA25KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-25-133-B
20492396	XLPRA25KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100
20492402	XLPRA25KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133
20492397	XLPRA25KV100% CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-100-B
20492403	XLPRA25KV133%CU350KCMILCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-25-133-B
20454482	XLPRA25KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100
20492224	XLPRA25KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133
20448606	XLPRA25KV100% CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-100-B
20448936	XLPRA25KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-25-133-B
20492318	XLPRA25KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100
20492391	XLPRA25KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133
20454338	XLPRA25KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-100-B
20448943	XLPRA25KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-25-133-B
20492319	XLPRA25KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100
20492225	XLPRA25KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133
20454370	XLPRA25KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-100-B
20492226	XLPRA25KV133%CU1000KCMILCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-25-133-B
20490654	XLPRA35KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100
20492484	XLPRA35KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133
20492427	XLPRA35KV100%AL1/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100-B
20492384	XLPRA35KV133%AL1/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133-B
20448980	XLPRA35KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100
20492563	XLPRA35KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133
20492426	XLPRA35KV100%AL3/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100-B
20492428	XLPRA35KV133%AL3/0 AWGCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133-B
20492382	XLPRA35KV100%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100
20492383	XLPRA35KV133%AL250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133
20456964	XLPRA35KV100%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100-B
20492429	XLPRA35KV133%AL250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133-B
20492385	XLPRA35KV100%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100
20492430	XLPRA35KV133%AL300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133
20492431	XLPRA35KV100%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100-B
20492386	XLPRA35KV133%AL300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133-B
20492387	XLPRA35KV100%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100
20492389	XLPRA35KV133%AL350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133
20456981	XLPRA35KV100%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100-B
20492433	XLPRA35KV133%AL350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133-B
20448768	XLPRA35KV100%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100

20473737	XLPRA35KV133%AL500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133
20453327	XLPRA35KV100% AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100-B
20492432	XLPRA35KV133% AL500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133-B
20492388	XLPRA35KV100%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100
20492434	XLPRA35KV133%AL750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133
20453355	XLPRA35KV100% AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100-B
20492390	XLPRA35KV133% AL750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133-B
20492435	XLPRA35KV100%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100
20492436	XLPRA35KV133%AL1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133
20456965	XLPRA35KV100%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100-B
20492441	XLPRA35KV133%AL1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133-B
20492468	XLPRA35KV100%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100
20492469	XLPRA35KV133%AL1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133
20492541	XLPRA35KV100% AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-100-B
20492470	XLPRA35KV133% AL1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1/0) - XLP-RA-35-133-B
20492543	XLPRA35KV100%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100
20492542	XLPRA35KV133%AL3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133
20464635	XLPTR35KV100% AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-100-B
20492545	XLPRA35KV133% AL3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (3/0) - XLP-RA-35-133-B
20492544	XLPRA35KV100%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100
20492549	XLPRA35KV133%AL250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133
20456494	XLPTR35KV100% AL250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-100-B
20448793	XLPTR35KV133%AL250KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (250) - XLP-RA-35-133-B
20492547	XLPRA35KV100%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100
20492548	XLPRA35KV133%AL300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133
20454298	XLPTR35KV100% AL300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-100-B
20479086	XLPTR35KV133%AL300KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (300) - XLP-RA-35-133-B
20492546	XLPRA35KV100%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100
20492551	XLPRA35KV133%AL350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133
20456486	XLPTR35KV100% AL350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-100-B
20479023	XLPTR35KV133%AL350KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (350) - XLP-RA-35-133-B
20492550	XLPRA35KV100%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100
20492552	XLPRA35KV133%AL500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133
20456487	XLPTR35KV100% AL500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-100-B
20448998	XLPRA35KV133%AL500KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (500) - XLP-RA-35-133-B
20492466	XLPRA35KV100%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100
20492464	XLPRA35KV133%AL750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133
20448156	XLPTR35KV100% AL750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-100-B
20448774	XLPRA35KV133%AL750KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (750) - XLP-RA-35-133-B
20492467	XLPRA35KV100%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100
20492465	XLPRA35KV133%AL1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133
20448155	XLPTR35KV100% AL1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-100-B
20448771	XLPRA35KV133%AL1000KCMCPWBPABPEADNR CFE	CABLE AL (1000) - XLP-RA-35-133-B
20449004	XLPRA 35KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100
20492260	XLPRA 35KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133
20492258	XLPRA35KV100%CU1/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100-B

20492267	XLPRA35KV133%CU1/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133-B
20492194	XLPRA 35KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100
20492265	XLPRA 35KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133
20492271	XLPRA35KV100%CU3/0KCMILCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100-B
20492259	XLPRA35KV133%CU3/0 AWG CPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133-B
20492268	XLPRA35KV100%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100
20448946	XLPRA35KV133%CU250KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133
20492198	XLPRA35KV100%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100-B
20492196	XLPRA35KV133%CU250KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133-B
20492010	XLPRA35KV100%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100
20492197	XLPRA35KV133%CU300KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133
20492252	XLPRA35KV100%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100-B
20492251	XLPRA35KV133%CU300KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133-B
20448210	XLPRA35KV100%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100
20492199	XLPRA35KV133%CU350KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133
20492255	XLPRA35KV100%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100-B
20492253	XLPRA35KV133%CU350KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133-B
20488306	XLPRA35KV100%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100
20492256	XLPRA35KV133%CU500KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133
20488305	XLPRA35KV100%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100-B
20492200	XLPRA35KV133%CU500KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133-B
20492262	XLPRA35KV100%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100
20492254	XLPRA35KV133%CU750KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133
20492263	XLPRA35KV100%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100-B
20492261	XLPRA35KV133%CU750KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133-B
20492257	XLPRA35KV100%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100
20448952	XLPRA35KV133%CU1000KCMCPWBPAS PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133
20492264	XLPRA35KV100%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100-B
20492266	XLPRA35KV133%CU1000KCMCPWBPAB PVCRO CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133-B
20492322	XLPRA35KV100%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100
20492290	XLPRA35KV133%CU1/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133
20492288	XLPRA35KV100%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-100-B
20492289	XLPRA35KV133%CU1/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1/0) - XLP-RA-35-133-B
20492321	XLPRA35KV100%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100
20492331	XLPRA35KV133%CU3/0AWGCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133
20492325	XLPRA35KV100%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-100-B
20492324	XLPRA35KV133%CU3/0AWGCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (3/0) - XLP-RA-35-133-B
20492323	XLPRA35KV100%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100
20492332	XLPRA35KV133%CU250KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133
20492333	XLPRA35KV100%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-100-B
20479095	XLPRA35KV133%CU250KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (250) - XLP-RA-35-133-B
20492326	XLPRA35KV100%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100
20492335	XLPRA35KV133%CU300KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133
20492327	XLPRA35KV100%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-100-B
20479122	XLPRA35KV133%CU300KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (300) - XLP-RA-35-133-B
20492329	XLPRA35KV100%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100

20492330	XLPRA35KV133%CU350KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133
20492334	XLPRA35KV100%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-100-B
20492328	XLPRA35KV133%CU350KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (350) - XLP-RA-35-133-B
20492336	XLPRA35KV100%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100
20492337	XLPRA35KV133%CU500KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133
20492338	XLPRA35KV100%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-100-B
20454483	XLPRA35KV133%CU500KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (500) - XLP-RA-35-133-B
20492341	XLPRA35KV100%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100
20492342	XLPRA35KV133%CU750KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133
20492339	XLPRA35KV100%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-100-B
20492340	XLPRA35KV133%CU750KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (750) - XLP-RA-35-133-B
20490518	XLPRA35KV100%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100
20492344	XLPRA35KV133%CU1000KCMCPWBPAS PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133
20492343	XLPRA35KV100%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-100-B
20471544	XLPRA35KV133%CU1000KCMCPWBPAB PEADNR CFE	CABLE CU (1000) - XLP-RA-35-133-B

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3011	OCBN-00331-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: RR ELECTRISERVICIOS ROCA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 36, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	23-10-2026	23-10-2028	ELECTRISERVICIOS ROCA, S.A. DE C.V.	RR ELECTRISERVICIOS ROCA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CFE-RBTB1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
CFE-RBTB2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
CFE-RBTA1	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 1. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
CFE-RBTA2	REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
CFE-RMTB3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
CFE-RMTB4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
CFE-RMTA3	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
CFE-RMTA4	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
CFE-RMTB4-TC	REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA CUADRADA (PARA CONECTADORES MÚLTIPLES EN MT). PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
CFE-PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
CFE-PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO X. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
CFE-PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
CFE-PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO L. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
CFE-PVMTBX-TC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA TIPO X (PARA ALOJAR EQUIPOS SUMERGIBLES PEQUEÑOS). PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
CFE-PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
CFE-PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO X. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
CFE-PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO T. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
CFE-PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO L. PREFABRICADOS, DE CONCRETO ARMADO.	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
CFE-BT300B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA B
CFE-BT500B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA B
CFE-BT300A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA EN ARROYO. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS 3F DE 300 KVA A
CFE-BT500A	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN ARROYO. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS 3F DE 500 KVA A
CFE-BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV REDONDA EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
CFE-BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13.8 KV CUADRADA EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
CFE-BTTH225B	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE HASTA 225 KVA EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BOVEDA P/TRANS 3F HASTA 225 KVA B
TLA300B	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 300 KVA.	NO APLICA
TLA500B	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA BANQUETA EN BÓVEDA PARA 500 KVA.	NO APLICA
TLA300A	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 300 KVA.	NO APLICA
TLA500A	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA ARROYO EN BÓVEDA PARA 500 KVA.	NO APLICA
TCLAB4X	TAPA CUADRADA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA REGISTROS EN BANQUETA DE MEDIA TENSION TIPO 4, POZOS DE VISITA TIPO X, PARA ALOJAR CONECTADORES TIPO MULTIPLE DERIVADORES Y EQUIPOS SECCIONADORES DE BAJO VOLUMEN.	NO APLICA
TCLABC100	TAPA CUADRADA DE LAMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA CUBRIR BÓVEDAS CILINDRICAS PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS HASTA DE 100 KVA PARA UNA TENSION DE 13 Y 23 KV.	NO APLICA

TLAB225B	TAPA DE LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA CUBRIR BÓVEDAS PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS HASTA 225 KVA EN BANQUETA.	NO APLICA
CFE-BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Y REGISTRO RMTB3 EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
CFE-BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Y REGISTRO RMTB4 EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
CFE-BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 5 EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
CFE-BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO 6 EN BANQUETA. PREFABRICADAS, DE CONCRETO ARMADO.	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3012	CEP-00330-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	22-10-2026	22-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN612	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-15-13200YT/7620-120/240 DCN612, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-15-13200YT/7620-120/240
DAN612	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-15-13200YT/7620-120/240 DAN612, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-15-13200YT/7620-120/240
DAC612	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-15-13200YT/7620-120/240 DAC612, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-15-13200YT/7620-120/240
DCC612	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-15-13200YT/7620-120/240 DCC612, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-15-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3013	CEP-00329-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN639	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-15-33000-120/240 DCN639, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-15-33000-120/240
DAN639	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-15-33000-120/240 DAN639, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-15-33000-120/240
DAC639	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-15-33000-120/240 DAC639, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-15-33000-120/240
DCC639	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-15-33000-120/240 DCC639, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-15-33000-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3014	CEP-00328-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: DCN043DCC343	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN043	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-75-33000-120/240 DCN043, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-75-33000-120/240
DCC343	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-75-33000-120/240 DCC343, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-75-33000-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3015	CEP-00327-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PCL651PAL651	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCL651	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120 PCL651, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	D1SP-37.5-13200YT/7620-240/120
PAL651	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120 PAL651, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	DTM1SP-37.5-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3016	CEP-00326-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN603	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-15-13200-120/240 DCN603, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-15-13200-120/240
DAN603	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-15-13200-120/240 DAN603, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-15-13200-120/240
DAC603	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-15-13200-120/240 DAC603, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-15-13200-120/240
DCC603	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-15-13200-120/240 DCC603, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-15-13200-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3017	CEP-00325-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN738	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-10-33000-120/240 DCN738, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-10-33000-120/240
DAN738	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-10-33000-120/240 DAN738, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-10-33000-120/240
DAC738	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-10-33000-120/240 DAC738, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-10-33000-120/240
DCC738	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-10-33000-120/240 DCC738, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-10-33000-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3018	CEP-00324-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN613	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-25-13200YT/7620-120/240 DCN613, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-25-13200YT/7620-120/240
DAN613	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-25-13200YT/7620-120/240 DAN613, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-25-13200YT/7620-120/240
DAC613	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-25-13200YT/7620-120/240 DAC613, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-25-13200YT/7620-120/240
DCC613	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-25-13200YT/7620-120/240 DCC613, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-25-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3019	CEP-00323-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN611	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-10-13200YT/7620-120/240 DCN611, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-10-13200YT/7620-120/240
DAN611	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-10-13200YT/7620-120/240 DAN611, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-10-13200YT/7620-120/240
DAC611	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-10-13200YT/7620-120/240 DAC611, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-10-13200YT/7620-120/240
DCC611	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-10-13200YT/7620-120/240 DCC611, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-10-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3020	CEP-00322-2026	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TIPO POSTE K1000-01 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 4, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
DCN614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, D1-37.5-13200YT/7620-120/240 DCN614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF D1-37,5-13200YT/7620-120/240
DAN614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DA1-37.5-13200YT/7620-120/240 DAN614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DA1-37,5-13200YT/7620-120/240
DAC614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DAC1-37.5-13200YT/7620-120/240 DAC614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DAC1-37,5-13200YT/7620-120/240
DCC614	TRANSF. DE DIST. MONOFÁSICOS TIPO POSTE, DC1-37.5-13200YT/7620-120/240 DCC614, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K1000-01-2016.	TRANSF DC1-37.5-13200YT/7620-120/240

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3021	CEP-00321-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PCL753PAL753	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCL753	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, D1SP-75-13200YT/7620-240/120 PCL753, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	D1SP-75-13200YT/7620-240/120
PAL753	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120 PAL753, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	DTM1SP-75-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3022	CEP-00320-2026	Transformadores monofásicos tipo pedestal hasta 100 kVA para distribución subterránea K0000-04 EDICIÓN: Mayo 2015 MARCA: PROLEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: PCL754PAL754	20-10-2026	20-10-2029	PROLEC-GE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROLEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
PCL754	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, D1SP-100-13200YT/7620-240/120 PCL754, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	D1SP-100-13200YT/7620-240/120
PAL754	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120 PAL754, CUMPLE CON NOM-002-SEDE/ENER-2014 Y K0000-04-2015	DTM1SP-100-13200YT/7620-240/120

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3023	CEP-00333-2026	Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 Kv a 400 kV 2C301-15 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CECOHESA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 12, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	27-10-2026	27-10-2029	CECOHESA, S.A. DE C.V.	CECOHESA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CSS1-LT	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 69 KV A 161 KV, FIGURA 110, CATALOGO CSS1-LT (ACSR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, COLV-28, COLV-35 CALAVERA OJO LARGA ANSI 52.5, GS-25,GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSV1-LT	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 69 KV A 161 KV, FIGURA 111, CATALOGO CSV1-LT (ACSR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA LARGA ANSI 52.5, YTR-140-200L YUGO TRIANGULAR, HYOR-28, HYOR-35 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO,GS-25, GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSS1-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230 KV CON ANILLO EQUIPOTENCIAL, FIGURA 210, CATALOGO CSS1-LT-AE (ACSR 477-1113)(HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, COLV-28, COLV-35 CALAVERA OJO LARGA ANSI 52.5, AEF-279 ANILLO EQUIPOTENCIAL FUNDICIÓN, GS-25,GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSV1-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230 KV CON ANILLO EQUIPOTENCIAL, FIGURA 211, CATALOGO CSV1-LT-AE (ACSR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA LARGA ANSI 52.5, AEF-279 ANILLO EQUIPOTENCIAL FUNDICIÓN, YTR-140-200L YUGO TRIANGULAR, HYOR-28, HYOR-35 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GS-25, GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSS1-LT-RI	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230KV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL 1, FIGURA 212, CATALOGO CSS1-LT-RI (ASCR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, YPR-120-150 YUGO PORTA RAQUETA, RI-230 RAQUETA EQUIPOTENCIAL "I", GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSV1-LT-RV	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230KV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL V, FIGURA 213, CATALOGO CSV1-LT-RV (ACSR 477-1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA LARGA ANSI 52.5, YTR-140-200L YUGO TRIANGULAR, RV-230 RAQUETA EQUIPOTENCIAL "V", HYOR-19, HYOR-28, HYOR-28-1 HORQUILLA "Y"OJO REVIRADO, GSA-115, GSA-145, GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA).	NO APLICA
CSS2-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230KV Y 400KV, FIGURA 420, CATALOGO CSS2-LT-AE (ACSR 1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, YTR-120-450-AE YUGO TRIANGULAR, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL PARA 400 KV, HYOR-53 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSLC-52C GRAPA DE SUSPENSIÓN, VP-307-322-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO))	NO APLICA
CSV2-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 230KV Y 400KV, FIGURA 421, CATALOGO CSV2-LT-AE (ACSR 1113) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, YTL-170-450-AE YUGO TRAPEZOIDAL, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, HYOR-53 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSLC-52C GRAPA DE SUSPENSIÓN, VP-307-322-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO)).	NO APLICA
CSS3-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA TRES CONDUCTORES POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 400 KV, FIGURA 430, CATALOGO CSS3-LT-AE (ACSR 1113) (HYBLV-160 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.8, CHYLV-160 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.8, YTS-160-450-AE YUGO TRIPLE DE SUSPENSIÓN, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, HYOR-28-1 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA.	NO APLICA
CSV3-LT	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA TRES CONDUCTORES POR FASE CON UNA TENSIÓN DE 400KV, FIGURA 431, CATALOGO CSV3-LT (ACSR 1113) (HYBLV-160 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.8, CHYLV-160 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.8, YTSV-180-450-AE YUGO TRIPLE DE SUSPENSIÓN, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, HYOR-53 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSLC-52C GRAPA DE SUSPENSIÓN, VP-307-322-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO)	NO APLICA
CSS4-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA CUATRO CONDUCTORES POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 400KV, FIGURA 440, CATALOGO CSS4-LT-AE (ACSR 477) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, YCS-160-450-AE YUGO CUADRUPLE DE SUSPENSIÓN, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, HYOR-44 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSLC-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN, VP-215-230-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO)	NO APLICA
CSV4-LT-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA CUATRO CONDUCTORES POR FASE PARA 400KV, FIGURA 441, CATALOGO CSV4-LT-AE (ACSR 477) (HYBLV-140 HORQUILLA "Y" BOLA LARGA ANSI 52.5, CHYLV-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" LARGA ANSI 52.5, YCS-160-450-AE YUGO CUADRUPLE DE SUSPENSIÓN, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL, HYOR-44 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSLC-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN, VP-215-230-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO)	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3024	CEP-00334-2026	Seccionador para Redes Subterráneas con Aislamiento Sólido VM000-74 EDICIÓN: Diciembre 2016 MARCA: XTRAN FABRICADO CHINA PRODUCTOS: XTGTXGN-27	27-10-2026	27-10-2029	ZHEJIANG ENOCH ELECTRIC CO. LTD.	XTRAN	CHINA	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
XTGTXGN-27	SECCIONADOR TIPO PEDESTAL PARA REDES SUBTERRÁNEAS CON AISLAMIENTO SÓLIDO, VOLTAJE NOMINAL DE 15/27 KV, NBAI 125 KV, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 12.5 KA, UN FRENTE DE OPERACIÓN DE HASTA 6 VÍAS, CORRIENTE NOMINAL DE 600 A / 200 A, OPERACIÓN MANUAL, CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA Y MIRILLA DE VISUALIZACIÓN, CON Y SIN BUS PARTIDO, CON Y SIN FUNCION DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CON Y SIN TELECONTROL, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA EN LAS VÍAS DE SALIDA. VM000-74, EDICION DICIEMBRE 2016.	SP - 27 - S - 2 / 600 - V - TC - TA - 3 / 200 / V / PE

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3025	CEP-00332-2026	Herrajes y Conjuntos de Herrajes para Líneas de Transmisión Aéreas con Tensiones de 69 Kv a 400 kV 2C301-15 EDICIÓN: Noviembre 2020 MARCA: CECOHESA FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	27-10-2026	27-10-2029	CECOHESA, S.A. DE C.V.	CECOHESA	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
CSS1-CORTO	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 69KV A 161KV, FIGURA 110, CATALOGO CSS1-CORTO (ACSR 477-1113) (HYB-140 HORQUILLA "Y" CORTA ANSI 52.5, CO-19, CO-28, CO-28-1, CO-35 CALAVERA OJO ANSI 52.5, GS-25,GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN, GAS-145, GAS-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA)	NO APLICA
CSV1-CORTO	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA TENSIONES DE 69 KV A 161KV, FIGURA 111, CATALOGO CSV1-CORTO (ACSR 477-1113) (HYB-140 HORQUILLA "Y" BOLA CORTA ANSI 52.5, CHY-140 CALAVERA HORQUILLA ANSI 52.5, YTR-140-200L YUGO TRIANGULAR, HYOR-19, HYOR-28, HYOR-28-1, HYOR-35 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GS-25,GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN, GSA-115,GSA-145,GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSS1-CORTO-RI	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230KV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL I, FIGURA 212, CATALOGO CSS1-CORTO-RI (ACSR 477-1113) (HYB-140 HORQUILLA "Y" CORTA LARGA ANSI 52.5, CHY-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" CORTA ANSI 52.5, YPR-120-150 YUGO PORTA RAQUETA, RI-230 RAQUETA EQUIPOTENCIAL "I", GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN, GSA-145, GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA)	NO APLICA
CSV1-CORTO-RV	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA UN CONDUCTOR POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230KV CON RAQUETA EQUIPOTENCIAL V, FIGURA 213, CATALOGO CSV1-CORTO-RV (ACSR 477-1113) (HYB-140 HORQUILLA "Y" BOLA CORTA ANSI 52.5, CHY-140 CALAVERA HORQUILLA ANSI 52.5, YTR-140-200L YUGO TRIANGULAR, RV-230 RAQUETA EQUIPOTENCIAL "V", HYOR-19, HYOR-28, HYOR-28-1, HYOR-35 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GS-25, GS-35 GRAPA DE SUSPENSIÓN, GSA-115, GSA-145,GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN)	NO APLICA
CSS2-CORTO-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN VERTICAL PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA UNA TENSIÓN DE 230KV Y 400KV, FIGURA 420, CATALOGO CSS2-CORTO-AE (ACSR 1113) (HYB-140 HORQUILLA "Y" BOLA CORTA ANSI 52.5, CHY-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" ANSI 52.5, YTR-120-450 YUGO TRIANGULAR, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL PARA 400KV, HYOR-53 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO, GSLC-52C GRAPA DE SUSPENSIÓN, GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA, VP-307-322-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO)	NO APLICA
CSV2-CORTO-AE	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN "V" PARA DOS CONDUCTORES POR FASE PARA TENSIONES DE 230KV Y 400KV, FIGURA 421, CATALOGO CSV2-CORTO-AE (ACSR 1113) (HYB-140 HORQUILLA "Y" BOLA CORTA ANSI 52.5, CHY-140 CALAVERA HORQUILLA "Y" CORTA ANSI 52.5, YTL-170-450-AE YUGO TRAPEZOIDAL, AE-400 ANILLO EQUIPOTENCIAL,HYOR 28-1, HYOR-53 HORQUILLA "Y" OJO REVIRADO,GSA-155 GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA, GSLC-52C GRAPA DE SUSPENSIÓN, VP-307-322-PL-D VARILLAS PREFORMADAS (JUEGO)	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3026	CEP-00336-2026	Aisladores Sintéticos Tipo Suspensión para Tensiones de 13.8 kV hasta 138 kV 52100-65 EDICIÓN: Marzo 2019 MARCA: MULTICO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 9, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	28-10-2026	28-10-2029	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
ASUS-15	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 13.8 KV, HERRAJE HORQUILLA Y LENGUA, PARA 45 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN ALTO DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	13S HL 45 DG
ASUS-15C	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 13.8 KV, HERRAJE HORQUILLA Y LENGUA, PARA 45 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN MUY ALTO, DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	13S HL 45 EG
ASUS-27	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 23 KV, HERRAJE HORQUILLA Y LENGUA, PARA 45 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN ALTO, DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	23S HL 45 DG
ASUS-27C	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 23 KV, HERRAJE HORQUILLA Y LENGUA, PARA 45 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN MUY ALTO, DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	23S HL 45 EG
ASUS-38	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 34.5 KV, HERRAJE HORQUILLA Y LENGUA, PARA 45 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN ALTO, DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	34S HL 45 DG
ASUS-115	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 115 KV, HERRAJE Y-CLEVIS-BOLA, PARA 120 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN ALTO, DE ACERO FORJADO GALVANIZADO	115S YB 120 DA
ASUS-115C	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 115 KV, HERRAJE Y-CLEVIS-BOLA, PARA 120 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN MUY ALTO, DE ACERO FORJADO GALVANIZADO	115S YB 120 EA
ASUS-138	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 138 KV, HERRAJE Y-CLEVIS-BOLA, PARA 120 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN ALTO, DE ACERO FORJADO GALVANIZADO	138S YB 120 DA
ASUS-138C	AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO DE HULE SILICÓN PARA 138 KV, HERRAJE Y-CLEVIS-BOLA, PARA 120 KN, CON NIVEL DE CONTAMINACIÓN MUY ALTO, DE ACERO FORJADO GALVANIZADO	138S YB 120 EA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3027	CEP-00335-2026	Aisladores Tipo Poste 52000-91 EDICIÓN: Mayo 2016 MARCA: MULTICO FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 6, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	28-10-2026	28-10-2029	CORPORACION INDUSTRIAL MULTICO, S.A. DE C.V.	MULTICO	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
MUL-LP15	AISLADOR TIPO POSTE PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 13.8 KV, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y HERRAJE DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	AISLADOR 13PCHG2
MUL-LP15C	AISLADOR TIPO POSTE PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 13.8 KV, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y HERRAJE DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	AISLADOR 13PCHG3
MUL-LP27	AISLADOR TIPO POSTE PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 23 KV, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y HERRAJE DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	AISLADOR 22PCHG2
MUL-LP27C	AISLADOR TIPO POSTE PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 23 KV, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y HERRAJE DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	AISLADOR 22PCHG3
MUL-LP38	AISLADOR TIPO POSTE PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 34.5 KV, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y HERRAJE DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	AISLADOR 33PCHG2
MUL-LP38C	AISLADOR TIPO POSTE PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 34.5 KV, PARA ZONAS DE CONTAMINACIÓN ENVOLVENTE DE HULE SILICÓN CON NÚCLEO DE FIBRA DE VIDRIO Y HERRAJE DE HIERRO NODULAR GALVANIZADO	AISLADOR 33PCHG3

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3028	OCBN-00337-2026	Construcción de Sistemas Subterráneos DCCSSUBT EDICIÓN: Enero 2015 MARCA: SISTELEC FABRICADO MÉXICO PRODUCTOS: el total de productos es de 27, ver detalle en el apartado descripción del objeto probado.	28-10-2026	05-10-2028	SISTEMAS ELECTROURBANOS, S.A. DE C.V.	SISTELEC	MÉXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
RBTB1	REGISTRO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN 50X80X65 BANQUETA CFE-RBTB-1 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1
RBTA1	REGISTRO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN 50X80X75 EN ARROYO CFE-RBTA-1 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA1
RBTB2	REGISTRO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN 66X100X65 BANQUETA CFE-RBTB-2 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2
RBTA2	REGISTRO DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓN 66X100X75 EN ARROYO CFE-RBTA-2 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE BAJA TENSION RBTA2
RMTB3	REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.16X1.16X.90 BANQUETA CFE-RMTB-3 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB3
RMTA3	REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.16X1.16X.90 EN ARROYO CFE-RMTA-3 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA3
RMTB4	REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.50X1.50X0.90 BANQUETA CFE-RMTB-4 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB4
RMTA4	REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.50X1.50X0.90 EN ARROYO CFE-RMTA-4 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTA4
RMTB4 TAPA CUAD	REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.50X1.50X1.50 BANQUETA CFE-RMTB-4TC TAPA CUADRADA MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	REGISTRO MEDIA TENSION RMTB4 TAPA CUAD
BTMRMTB3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.66X1.16X90 BANQUETA CFE-BTMRMTB-3 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	BASE P/TRANSF 1F Y REG MT EN BANQ 3
BTTRMTB4	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO DE CONCRETO DE MEDIA TENSIÓN 1.76X1.55X.90 BANQUETA CFE-BTTRMTB-4 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	BASE P/TRANSF 3F Y REG MT EN BANQ 4
BTMRR5	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 100 KVA CON REGISTRO REDUCIDO CFE-BTMRR-5 TIPO 5 EN BANQUETA MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	BASE P/TRANSF 1F Y REG REDUCIDO 5
BTTRR6	BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500 KVA CON REGISTRO REDUCIDO CFE-BTTRR-6 TIPO 6 EN BANQUETA MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	BASE P/TRANSF 3F Y REG REDUCIDO 6
BTMS13BR	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV REDONDO EN BAQUETA CFE-BTMS-13BR MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV R
BTMS13BC	BÓVEDA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO SUMERGIBLE DE 13 A 23 KV CUADRADA EN BAQUETA CFE-BTMS-13BC MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	BOVEDA P/TRANS MONOFASICO 13-23 KV C
PVMTBT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "T" EN BANQUETA CFE-PVMTB-T MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBT
PVMTBP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "P" EN BANQUETA CFE-PVMTB-P MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBP
PVMTBL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "L" EN BANQUETA CFE-PVMTB-L MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBL
PVMTBX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "X" EN BANQUETA CFE-PVMTB-X MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX
PVMTBXTC	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "X" EN BANQUETA CFE-PVMTB-XTC TAPA CUADRADA MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTBX-TC
PVMTAT	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "T" EN ARROYO CFE-PVMTA-T MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAT
PVMTAP	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "P" EN ARROYO CFE-PVMTA-P MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAP
PVMTAL	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "L" EN ARROYO CFE-PVMTA-L MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAL
PVMTAX	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO TIPO "X" EN ARROYO CFE-PVMTA-X MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	POZO DE VISITA MEDIA TENSION PVMTAX
MDMT 2/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO 200/200 CFE-MDMT 2/2 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	NO APLICA
MDMT 6/2	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO 600/200 CFE-MDMT 6/2 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	NO APLICA

MDMT 6/6	MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE CONCRETO 600/600 CFE-MDMT 6/6 MARCA SISTELEC CFE-DCCSSUBT EDICIÓN 2015	NO APLICA

#	Constancia	Título	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Razón Social	Marca	País	Notas
3029	CEP-00338-2026	Recubrimientos Anticorrosivos D8500-02 EDICIÓN: Abril 2024 MARCA: NACIONAL FABRICADO MEXICO PRODUCTOS: COP7	30-10-2026	30-10-2029	EL NERVION, S.A. DE C.V.	NACIONAL	MEXICO	

Productos

Código	Descripción del Fabricante	Descripción de CFE
COP7	PRIMARIO ALQUITRAN DE HULLA EPOXICO CFE-P7	NO APLICA