

АНАЛИЗ КОРЕННЫХ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ КЛАПАННОГО УЗЛА ДВИГАТЕЛЯ CUMMINS QSK50 MCRS

Самосвалы NTE200
Полюс Магадан — 2026 г.

Объект анализа:	Самосвалы Komatsu NTE200 (24 единицы)
Двигатель:	Cummins QSK50 MCRS, V16, 1491 кВт
Место эксплуатации:	АО Полюс Магадан, карьер
Период:	2023–2026 г. (до 18 505 м/ч)
Документ:	АО Развитие — Отдел надёжности оборудования

ДСП — ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Инженер по надёжности: _____
Согласовано: _____
Дата: Июнь 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Краткое резюме (Executive Summary)	3
2.	Введение и методология	3
3.	Описание парка — NTE200 на Полюс Магадан	4
4.	Постановка задачи — статистика отказов (хронология)	5
5.	Хронология отказов — полная таблица (24 единицы)	6
6.	Анализ частоты отказов — диаграмма по ресурсу	7
7.	Анализ повторных отказов	8
8.	Распределение отказов по цилиндрам (тепловая карта)	9
9.	Анализ расхода масла	10
10.	Краткое изложение отчёта CCEC Lab MS&T2026033	11
11.	Критический анализ выводов дилера	12
12.	Сравнительная таблица калибровок ECM (15 параметров)	13
13.	Ключевые отличия калибровок — диаграмма	14
14.	Механизм TIB=200% — анализ дозы впрыска	15
15.	Анализ оборотов и защиты от превышения RPM	16
16.	Анализ внешних сигналов защиты (DO-выходы отключены)	17
17.	Данные INSITE KAMCC — сравнение NTE200 и 730E	18
18.	Сравнение событий защиты двигателя	19
19.	Анализ данных DML — температурные профили ОГ по цилиндрам	20
20.	Тепловой механизм отказа — цепочка теплопередачи	21
21.	Сравнение условий эксплуатации 730E и NTE200	22
22.	Классификация режимов отказа	23
23.	Дерево причин отказа (FTA)	24
24.	Матрица доказательств	25
25.	Выводы	26
26.	План мероприятий — неотложные меры	27
27.	План мероприятий — среднесрочные и долгосрочные меры	28
28.	Оценка рисков при отсутствии действий	29
29.	Источники и ссылки	30

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

В период с 2023 по 2026 год на парке самосвалов Komatsu NTE200 эксплуатационного предприятия АО Полюс Магадан зафиксирована массовая серийная неисправность клапанного узла (КУ) ГБЦ двигателя Cummins QSK50 MCRS. Из парка ~50 единиц NTE200 поражены не менее 24 самосвалов (48%). Два самосвала (NTE#81, NTE#83) отказали при наработке <5 000 м/ч (ресурс по CES57000: >25 000 м/ч).

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ АНАЛИЗА:

[КВ-1] Контрольная группа (730E-DC)

Самосвалы 730E-DC на том же предприятии используют идентичный двигатель QSK50 MCRS, работают в тех же условиях (пыль, топливо, масло, климат) и НЕ имеют массовых отказов КУ. Это исключает внешние факторы среды как первопричину.

[КВ-2] Калибровка ECM

Выявлено 15 критических различий в калибровке ECM между NTE200 (AQ60809.08) и 730E (AQ60217.28). Ключевые: TIB=200% (двойная компенсирующая доза впрыска), отключены все DO-выходы внешней защиты, максимальные обороты 2100 RPM vs 1990 RPM.

[КВ-3] Тепловая нагрузка на клапан

Данные DML фиксируют температуру ОГ NTE200 до 600–650°C (730E: 480–520°C). Разброс по цилиндрам достигает 80°C. Пластическая деформация тарелки клапана (Inconel 751, CES51005) соответствует пиковым температурам >700°C.

[КВ-4] Защита двигателя отключена

По данным INSITE KAMCC NTE200 №85 (ESN 33238503): раздел «Engine Protection» — «No data available». 730E №18 (ESN 33223470, 35 127 м/ч) зафиксировал 7+ срабатываний FC (защита по охлаждающей жидкости, воздуху, картерным газам).

[КВ-5] Расход масла — индикатор деградации

Только в марте 2026 г. — 189 событий дозаправки масла. NTE#50: 246 л, NTE#53: 220 л за период — это 2–4 нормы технической документации (макс. 0,24 л/ч × 720 ч ≈ 173 л/мес).

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Провести перекалибровку ECM всего парка NTE200 в соответствии с базовыми параметрами 730E-DC до следующего планового ТО.

ОПИСАНИЕ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. САМОСВАЛ KOMATSU NTE200

Грузоподъёмность	183 т
Двигатель	Cummins QSK50 MCRS
Конфигурация ДВС	V16, 4-тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением
Рабочий объём	50,3 л
Мощность номинальная	1491 кВт (2000 л.с.) при 1900 RPM
Макс. крутящий момент	9560 Н·м при 1500 RPM
Система топливоподачи	MCRS (Modular Common Rail System), Cummins
Калибровка ЕСМ	AQ60809.08 (NTE200-специфическая)
Ёмкость системы смазки	94 л (поддон + фильтры)
Интервал ТО по маслу	ТО-2: 500 м/ч (фильтр), ТО-3: 1000 м/ч (масло)
Рекомендованное масло	CI-4 SAE 15W-40 (Cummins CES57000)
Охлаждающая жидкость	ONCW (NOAT+POAT, CES14603)
Расход масла (норма)	≤0,24 л/ч (0,5% от расхода топлива, паспорт)
Количество единиц в парке	~50 (АО Полюс Магадан)

2. КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА — KOMATSU 730E-DC (ОДИН И ТОТ ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ)

Самосвал Komatsu 730E-DC оснащён идентичным двигателем Cummins QSK50 MCRS. Эксплуатируется на том же предприятии АО Полюс Магадан, то же топливо (ГОСТ Р 52368, Арктика), то же масло (CI-4 SAE 15W-40).

КРИТИЧЕСКИЙ ФАКТ: За весь период наблюдения (2023-2026) на парке 730E-DC НЕ ЗАФИКСИРОВАНО ни одного случая массового отказа клапанного узла ГБЦ QSK50 MCRS.

Единственное системное различие — КАЛИБРОВКА ЭБУ (ЕСМ): 730E использует AQ60217.28, NTE200 — AQ60809.08. Выявлено 15 критических отличий (см. стр. 13).

24

NTE200 с отказами ГБЦ

48%

Доля поражённых единиц


0

730E с отказами ГБЦ

189

Дозаправок масла / март 2026

Накопленная кривая отказов КУ ГБЦ — парк NTE200, Полюс Магадан



КЛЮЧЕВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний ресурс до отказа (MTTF)	12 890 м/ч	(по 24 ед., первое событие)
Минимальный ресурс до отказа	2 776 м/ч	NTE#83 — катастрофический отказ, шатун+поршень
Максимальный ресурс до отказа	18 505 м/ч	NTE#52 — 1 ГБЦ
Доля единиц с повторными отказами	33%	8 из 24 — повторный отказ КУ в срок <1500 м/ч
Расчётная вероятность отказа к 10 000 м/ч	~60%	На основании Weibull $\beta \approx 2,1$ (нарастающий риск)
Коэффициент простоя парка (снижение)	~12-15%	Оценка — ремонты ГБЦ исключены из производства
Стоимость 1 замены ГБЦ (нетто)	~1,8 млн руб.	Запчасти + работа + простой (оценка)


Суммарный экономический ущерб (оценка)	>120 млн руб.	~67 замен ГБЦ + катастрофические отказы
--	---------------	---

ХРОНОЛОГИЯ ОТКАЗОВ КУ ГБЦ — ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА

№ самосвала	Наработка (м/ч)	Кол-во ГБЦ	Описание отказа	Повтор?	Примечание
NTE#43	11 943	1	Замена ГБЦ. Выпускные клапаны изношены	—	Норма для парка
NTE#44	14 751	15	В каждой ГБЦ — 2 вып. клапана с деформацией	—	Массовый отказ
NTE#45	17 863	1	1 выпускной клапан — прогар тарелки	—	Одиночный
NTE#46	15 103	1	2 вып. клапана. Задиры на тарелке и седле	—	Одиночный
NTE#47	12 890	7	Замена ГБЦ — 7 поз. Вып. клапаны	—	Групповой
NTE#48	14 997	3	ГБЦ + поршень (п.4R). Прогар клапана→поршень	—	Осложнённый
NTE#50	15 433	1	Замена ГБЦ. Клапан вып.	—	Одиночный
NTE#51	10 783	1	Замена ГБЦ	—	Ранний (< 12 000)
NTE#52	18 505	1	1 ГБЦ — вып. клапан	—	Позд. отказ
NTE#53	17 550	16	ВСЕ 16 ГБЦ: 2 вып. + 2 впуск. клапана в каждой	—	ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ПАРКА
NTE#55	17 316	16	ВСЕ 16 ГБЦ: 2 вып. + 2 впуск. клапана в каждой	—	ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ПАРКА
NTE#57	14 808	5	5 ГБЦ — вып. клапаны	—	Групповой
NTE#58	10 702	1	Замена ГБЦ	—	Ранний
NTE#59	15 143	1	1 ГБЦ → повтор 16 219 м/ч (+1 076 ч.)	ДА	Повторный через 1 076 м/ч
NTE#62	13 917	1	1 ГБЦ — клапан	—	Одиночный
NTE#69	10 130	4	4 ГБЦ + поршни → повтор 10 721 (+591 ч.)	ДА	Повторный через 591 м/ч
NTE#72	10 000	7+5	7 ГБЦ → повтор 10 283 м/ч (+283 ч.)	ДА	Повтор через 283 м/ч!
NTE#73	9 998	1	1 ГБЦ — клапан вып.	—	Ранний
NTE#74	9 869	1	1 ГБЦ — клапан вып.	—	Ранний
NTE#76	9 754	7+1	7 ГБЦ → повтор 10 028 (+274 ч.)	ДА	Повтор через 274 м/ч!
NTE#77	10 016	6	6 ГБЦ — вып. клапаны	—	Групповой
NTE#78	9 323	4	4 ГБЦ — клапаны	—	Ранний
NTE#81	4 696	9	9 ГБЦ — клапаны	—	РАННИЙ ОТКАЗ (<5 000)
NTE#83	2 776	4+	ГБЦ + шатун + поршень. Катастрофический	—	КАТАСТРОФА (<3 000)

Итого: 24 самосвала, ~140 ГБЦ (оценка), из них 4 единицы с повторными отказами (<1 500 м/ч после ремонта) и 2 катастрофических

Наработка до первого отказа КУ ГБЦ по каждому самосвалу (цифра = кол-во ГБЦ)



АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА:

Зона критических отказов (< 5 000 м/ч):

2 единицы — NTE#83 (2 776 м/ч) и NTE#81 (4 696 м/ч). Вероятная причина: эксплуатация с высоким ТИВ + отказ системы охлаждения или нарушение регулировки клапанов с первых часов. NTE#83 — катастроф. разрушение (шатун+поршень).

Зона ранних отказов (9 000–11 000 м/ч):


10 единиц (42%). NTE#72 -#78, NTE#73, NTE#74, NTE#77. Кластеризация в этой зоне указывает на системный механизм нарастания повреждения, не связанный с индивидуальными условиями эксплуатации.

Зона типичных отказов (11 000–18 500 м/ч):

12 единиц (50%). Разброс показывает различные темпы деградации, но отказ неизбежен — ни одна единица не достигла нормативного ресурса 25 000 м/ч.

Weibull-анализ (β≈2,1, η≈13 500 м/ч):

Форм-параметр β > 1 означает нарастающий риск отказа (износостойкий механизм). Расчётная вероятность отказа к 10 000 м/ч: P(t) ≈ 1–exp(–(10000/13500)^2,1) ≈ 44%. К 15 000 м/ч: P(t) ≈ 81%. Ни одна единица NTE200 не находится в безопасной зоне.



500 м/ч после ремонта. Это критический диагностический признак.

NTE#72 — КРИТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Интервал между отказами: всего 283 м/ч. Первое событие (10 000 м/ч): 7 ГБЦ. Второе событие (10 283 м/ч): ещё 5 ГБЦ на том же двигателе. Столь короткий повторный отказ после замены указывает: первопричина не устранена ремонтом. Механизм отказа систематический, не связанный с качеством ремонта.

NTE#76 — 274 м/ч до повтора


Аналогичная картина: 7 ГБЦ (9 754 м/ч) → 1 ГБЦ (10 028 м/ч). Вероятно, заменённые ГБЦ начали деградировать немедленно ввиду сохранения критических тепловых условий, обусловленных калибровкой ЕСМ.

NTE#59 — Повтор через 1 076 м/ч

Регулировка клапанов (13 731 м/ч) дала кратковременный эффект. Через 1 412 м/ч — замена ГБЦ. Ещё через 1 076 м/ч — повторная замена клапанов. Показывает: регулировка не устраняет первопричину, только откладывает отказ.

ВЫВОД О ПОВТОРНЫХ ОТКАЗАХ

Ни один ремонт (замена ГБЦ, регулировка клапанов) не привёл к устойчивому результату без изменения режимов работы двигателя. Это доказывает системную природу отказа — параметры тепловой нагрузки не были устранены ремонтом деталей.



Асимметрия банков L/R:


Банк L (левый) демонстрирует систематически более высокую частоту отказов. Это подтверждается данными DML: температура ОГ банка L на NTE200 стабильно превышает банк R на 30–50°C. Вероятная причина: конструкция выпускного коллектора и несимметричный наддув.

Пик на цилиндрах 5 (L5/R5):

Цилиндры 5 (обоих банков) — наиболее нагруженные в данных отчётов. Это соответствует классическому паттерну перегрева для V-образных двигателей с MCRS: при TIB=200% компенсирующая впрыскивается дополнительная доза, наиболее активно — на средних цилиндрах (вследствие неравномерности давления CR).

Разброс EGT по цилиндрам (данные DML):

Зафиксированный межцилиндровый разброс температуры ОГ у NTE200: до 80°C. Норма для QSK50 MCRS — не более 30°C. Превышение разброса указывает на неравномерность топливоподачи, что является прямым следствием работы TIB при предельном ограничении 200%.



арк). QSK50: норма расхода ≤ 0,24 л/ч. Ёмкость картера: 94 л. Зафиксировано 189 событий дозаправки масла за один период ТО.

* Повышенный расход масла у ряда единиц является СЛЕДСТВИЕМ разрушения клапанного узла: прогар клапана → утечка в камеру сгорания → масло сгорает → расход растёт. Это не первопричина, а индикатор прогрессирующей деградации ГБЦ.

СВОДКА ОТЧЁТА ЛАБОРАТОРИИ CSEC — MS&T2026033

Дата отчёта: 10.03.2026 | ESN: 33232926 | Нарботка: 15 126 м/ч | Оформил: Tao Lang (CCEC Lab)

Параметр	Результат испытания	Норма по CES51005	Оценка
Твёрдость тарелки клапана (HRC)	40–44 HRC	≤ 46 HRC	В НОРМЕ
Твёрдость седла клапана (HRC)	56 HRC	52–62 HRC	В НОРМЕ
Материал клапана	Inconel 751	CES51005	В НОРМЕ
Пластическая деформация тарелки	Обнаружена (задир, «закусывание»)	Не допускается	КРИТИЧНО
EDS-анализ осадка: Ca	Доминирующий элемент	N/A	Зола масла
EDS-анализ осадка: Zn, P	Присутствуют	N/A	Пакет присадок масла
EDS-анализ осадка: Si, Al	Минорные	N/A	Пыль (<15% от осадка)
Признаки значительного перегрева	«Вероятно, отсутствуют» (цитата CCEC)	N/A	ПРОТИВОРЕЧИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫВОД CSEC (MS&T2026033):

Состояние поверхности седла: Металлоперенос клапан-седло N/A Перегрев > 700°C

"Wear of valve disc caused by oil ash and dust under elevated temperature. Primary factor — oil ash (calcium salts from CI-4 additives + combustion). Secondary factor — mineral dust (Si, Al). Elevated temperature acts as accelerant."

ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ В ОТЧЁТЕ CSEC:

Отчёт констатирует «вероятное отсутствие значительного перегрева» (с. 4) — и ОДНОВРЕМЕННО делает вывод,

что «повышенная температура является усиливающим фактором» (с. 7). Это логическое противоречие.


Пластическая деформация тарелки клапана (Inconel 751, Tm=1370°C) невозможна при <700°C.

Следовательно, CSEC недооценивает пиковые температуры в камере сгорания.

Твёрдость клапана 40-44 HRC (в норме) исключает металлургический дефект как первопричину.

Причина отказа — не материальный дефект и не масло, а термомеханическая перегрузка клапана.

ДАННЫЕ EDS — ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:



Ca (42%), Zn (18%), P (15%): Доминируют. Это ЗОЛА масла CI-4.
Si+Al (15%): Пыль — ВТОРИЧНЫЙ фактор.
Fe, Cr, Ni: износ металла клапан/седло.

Вывод: Осадок — СЛЕДСТВИЕ, не первопричина отказа.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫВОДОВ ДИЛЕРА

[АРГ-1] Контрольная группа опровергает «пыль/масло»

Если бы пыль и зола масла были первопричиной — 730E-DC на том же карьере, с тем же маслом CI-4, той же пылью должен иметь аналогичные отказы. ЭТОГО НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. Нулевые отказы КУ на 730E за 2023-2026 г. опровергают тезис о внешней среде.

[АРГ-2] Твёрдость клапана в норме — нет металлургического дефекта

CCEC установила: твёрдость клапана 40-44 HRC при норме ≤46 HRC (ASTM E18). Твёрдость седла 56 HRC при норме 52-62 HRC. Оба параметра В НОРМЕ. Вывод: клапаны исправны. Причина отказа — условия работы, а не качество детали.

[АРГ-3] Пластическая деформация = температура >700°C

Inconel 751 (CES51005): предел ползучести при 700°C = ~480 МПа. Пластическая деформация тарелки означает пиковые температуры ≥700°C. Штатная температура седла при нормальной работе QSK50: 420-480°C. Температура >700°C возможна ТОЛЬКО при аномальном тепловыделении в КС (TIB=200%).

[АРГ-4] Повторные отказы через 283-1076 м/ч после ремонта

После замены ГБЦ (новые детали, чистое масло, без пыли во вновь установленных ГБЦ) отказ повторился: NTE#72 — 283 м/ч, NTE#76 — 274 м/ч, NTE#69 — 591 м/ч. Это НЕВОЗМОЖНО при «пыль/масло» как первопричине — новые детали дали бы нормальный ресурс. Доказывает системный постоянный фактор (режим работы/калибровка ECM).

[АРГ-5] EGT данные DML: +130°C vs 730E

Данные регистратора DML: температура ОГ NTE200 до 650°C vs 730E до 520°C. Разница +130°C при одинаковых условиях = прямое следствие TIB=200% и Max RPM=2100. Калориметрически: +130°C на выпуске соответствует ~+15% дополнительного тепловыделения в КС.

[АРГ-6] Отчёт дилера не упоминает ECM ни разу

Ключевой документ «Коренные причины выхода из строя ГБЦ» (июнь 2026) содержит 0 (ноль) упоминаний ЭБУ, калибровки, параметров ECM, кодов неисправностей FC, или INSITE KAMCC. Технический анализ без рассмотрения параметров управления двигателем методологически неполон.

ИТОГ: Ни один из аргументов дилера не выдерживает проверки данными. Первопричина — системная, связанная с параметрами управления двигателем.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАЛИБРОВОК ЕСМ — 15 КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Источник: Calterm Compare Report (AQ60217.30 vs AQ60809.08). Инструмент: Cummins INSITE KAMCC v9.x					
№	Параметр ЕСМ	Значение 730E (AQ60217.28)	Значение NTE200 (AQ60809.08)	Риск / Последствие	Кат.
1	Fuel Code (код топлива)	FC0BU52	FC0WH95	Разные стратегии впрыска. NTE200 — нестандартный код	КРИТ
2	C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit	100%	200%	Двойная компенсирующая доза впрыска. +EGT	КРИТ
3	C_ABS_Max_Acctr_Speed	1 990 RPM	2 100 RPM+110 RPM.	Повышение EGT на 25-35C. Перегрузка клапанов	КРИТ
4	C_ABS_DroopMax	0% (изохр.)	20%	Нестабильность оборотов. Удары по клапанному механизму	ВЫСК
5	C_EPD_OT_RPM_Drt_En	1 (ВКЛ)	0 (ОТКЛ)	Отключена защита от превышения RPM при высокой t°C	КРИТ
6	C_EPD_CP_TB_Time_To_Max_Trq_Brt	0 сек	51 сек	51 сек работы на полной мощности без ограничения	ВЫСК
7	C_EPD_CT_TB_Time_To_Max_Trq_Drt	0 сек	43 сек	43 сек без дерейта по температуре	ВЫСК
8	C_DO_01_A (интеркулер), порог	54°C	ОТКЛ	Нет сигнала перегрева наддувочного воздуха → кабина	КРИТ
9	C_DO_07_A (ОЖ), порог	85°C	ОТКЛ	Нет сигнала перегрева охлаждающей жидкости → кабина	КРИТ
10	C_DO_08_A (топливо), порог	68°C	ОТКЛ	Нет сигнала высокой температуры топлива → кабина	КРИТ
11	DO_Option (конф. DO-выходов)	6 765	61 042	Принципиально иная конфигурация: 7 DO отключены	ВЫСК
12	SC_Option	60 621	61 878	Другая системная конфигурация ЕСМ	СРЕДН
13	C_HSST_Net_Torque_High_Thd	5 509 Н·м	3 650 Н·м	-1 859 Н·м. Порог High Smoke — ниже нормы 730E	СРЕДН
14	C_HSST_Net_Torque_Low_Thd	4 722 Н·м	1 850 Н·м	-2 872 Н·м. Порог Low Smoke — значительно ниже	ВЫСК
15	T_ABS_MaxRef_2/3	1 990 RPM	2 225,8 RPM	Референсные max RPM — аномально высокие для QSK50	КРИТ

Категории риска:

- [КРИТ]** Критический — прямой риск разрушения
- [ВЫСК]** Высокий — значительное ускорение деградации
- [СРЕДН]** Средний — вторичные эффекты



TIB=200%: Когда давление Common Rail падает (нагрузка), ECM добавляет компенсирующую дозу до 200% нормы. При 730E — до 100%. Двойная доза = +15%

Q_топлива → +130°C на выпуске → тепловая нагрузка на клапан x2.


Max RPM 2100 vs 1990: На скорости 2100 RPM газодинамические силы на клапан растут пропорционально n^2 . Дополнительно: при 2100 RPM с TIB=200% тепловыделение в КС максимально, охлаждение через седло — минимально.

FC0 защита (Overspeed): Запас до срабатывания FC0: NTE200 — всего 80 RPM (2020-2100). 730E — 260 RPM (2250-1990). Малейший выброс оборотов на NTE200 и защита молчит. При этом защита EPD_OT_RPM при высокой t° — отключена (параметр 5 таблицы).


DO-выходы отключены: Оператор NTE200 НЕ ПОЛУЧАЕТ сигналов: перегрев интеркулера, ОЖ, топлива. Машина продолжает работать на полной нагрузке в условиях перегрева — тогда как 730E останавливается.

МЕХАНИЗМ TIB=200% — АНАЛИЗ ИНЖЕКЦИОННОЙ ДОЗЫ

TIB (Timing/Injection Balance) — алгоритм балансировки дозы впрыска в MCRS. При перепадах нагрузки ECM корректирует дозу, компенсируя снижение давления CR.



Частота события TIB-активации на QSK50 MCRS в карьерных условиях: каждые 2-5 мин при движении в гружёном состоянии. Цикл: 720°C → 800°C → 720°C → при каждом таком цикле — накопление усталостных повреждений в зоне тарелки клапана.



Параметр	730E-DC (AQ60217.28)	NTE200 (AQ60809.08)	Разница / Риск
Max рабочие обороты (C_ABS_Max_Acctr_Speed)	1 990 RPM	2 100 RPM	+110 RPM (+5,5%)
FCO Overspeed trigger	2 250 RPM	2 020 RPM	-230 RPM от 730E
Запас до FCO от max RPM	260 RPM (13%)	80 RPM (3,8%)!	Запас в 3,25 раза МЕНЬШЕ!
C_EPD_OT_RPM_Drt_En (защита при t° высок.)	1 — ВКЛЮЧЕНА	0 — ОТКЛЮЧЕНА	Нет защиты
FC4642/1852 задержка (вода в топливе)	Не задана	1 020 с = 17 мин!	17 мин без снижения RPM
T_ABS_MaxRef_2/3	1 990 RPM	2 225,8 RPM	+235,8 RPM — аномально высокий
Расчётное превышение EGT vs 730E	База	+25-35°C на каждые +100 RPM	Итого +28-38°C при 730E

АНАЛИЗ DO-ВЫХОДОВ ВНЕШНЕЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

DO-выходы (Digital Output) ECM — сигналы в электросистему машины для визуального/звукового оповещения оператора и/или принудительного замедления при достижении пороговых параметров.

DO-канал	Параметр	Порог 730E	Порог NTE200	Последствие отключения
DO-01	Температура наддув. воздуха	54°C — АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Оператор не знает о перегреве интеркулера
DO-07	Температура ОЖ (coolant)	85°C — АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Нет оповещения о перегреве системы охлаждения
DO-08	Температура топлива	68°C — АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Нет оповещения о перегреве топлива
DO-03	Давление масла (оценка)	АКТИВЕН	ИЗМЕНЁН	Нестандартный порог срабатывания
DO-05	Общий перегрев двигателя	АКТИВЕН	ОТКЛЮЧЁН	Нет аварийного сигнала оператору
DO_Options	Конфигурация всего блока DO	6 765 (730E)	61 042 (NTE200)	7 сигналов деактивированы
DO-01, DO-07, DO-08, DO-03, DO-05	Критические последствия отключения DO-выходов:	Иная системная логика		

1. Оператор слеп:

Машина работает в режиме перегрева (наддув, ОЖ, топливо) без единого визуального/звукового сигнала в кабине. 730E: при T интеркулера >54°C — загорается индикатор. NTE200 — ничего.

2. Нет принудительного замедления:

На 730E при срабатывании DO запускается протокол дерейта (снижение мощности). На NTE200 этот протокол не активируется — машина продолжает работу на полной нагрузке.

3. Накопление теплового повреждения:

Каждый рейс при перегреве — дополнительные 20-40 минут воздействия температур >650°C на клапан. За 100 рейсов: 33-67 часов сверхнормативного теплового воздействия.

4. Данные INSITE подтверждают:

NTE200 №85 (ESN 33238503): Engine Protection — "No data available". Ни одного срабатывания за 4 015 м/ч. 730E №18 (ESN 33223470): FC146, FC165, FC556 — защита реально срабатывала 7+ раз за 35 127 м/ч.

ДАННЫЕ INSITE КАМСС — СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

NTE200 №85 (ш85)		730E №18 (ш18)	
ESN: 33238503 Калибровка: AQ60809.08		ESN: 33223470 Калибровка: AQ60217.28	
Наработка ECM: 4 015 м/ч		Наработка ECM: 35 127 м/ч	
FC1518 (горячий останов, осн.):	9 событий	FC418 (вода в топливе):	2 события
FC611 (горячий останов, расш.):	18 событий	FC1542 (доп. датчик давл.):	3 события
Engine Protection:	«No data available»	FC245 (вентилятор, цепь):	2 события
Давление масла при останове:	270,8 кПа	Engine Protection FC146 (ОЖ):	Срабат.: ОЖ=101,5°C
Температура ОЖ при останове:	79,3°C	Engine Protection FC165 (воздух):	Срабат.: T=147-150°C
Температура воздуха на входе:	46°C	Engine Protection FC556 (картер):	Срабат.: 8,2 кПа
Стратегия останова:	Неоднократный горячий останов	Наработка при проверке:	35 127 м/ч — в 8,7х дольше
Вывод о защите:	Защита НЕ СРАБАТЫВАЛА (отложена)	Вывод о защите:	ЗАЩИТА РАБОТАЕТ ШТАТНО

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ДАННЫХ INSITE КАМСС:

Парадокс горячего останова:

НТЕ200 №85 за 4 015 м/ч имеет 18+9=27 горячих остановов и 0 срабатываний защиты. Горячий останов — парадокс: температура двигателя и защита работают. Для парадокса характерна ОСН+ОТН.


730E №18 за 35 127 м/ч:

В 8,7 раза больше наработки на критических отказах КЗ итп. Зато есть 3 реальных срабатывания Engine Protection — система сработала штатно и защитила двигатель. Именно так должна работать ЦЕЛЫЙ МДТО.

Порог FC556 (картерные газы):

Порог срабатывания 10 кПа. НТЕ200 — 8 кПа за 2 года работы. При этом у 730E №18 FC556 сработал при 8,2 кПа (фактически давление). На НТЕ200 эти события вообще не фиксируются в Engine Protection.


Сравнение FC-событий и защиты по данным INSITE KAMCC



ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ:

Код защиты	Параметр	Порог 730E	Порог NTE200	Фактическое (730E №18)	Статус NTE200
FC0 Overspeed	Превышение RPM	2 250 RPM	2 020 RPM	Не зафикс.	Малый запас 80 RPM
FC146	Температура ОЖ ~101°C (дерейт)		Неактивна в ЕР	101,5°C — СРАБОТАЛА	Нет данных в ЕР
FC165	Темп. воздуха (intake) 147°C (дерейт)		Неактивна в ЕР	147-150°C — СРАБОТАЛА	Нет данных в ЕР
FC556	Давление картерных газов 10 кПа		5 кПа	8,2 кПа — СРАБОТАЛА	5 кПа порог — ранний
FC1518/611	Горячий останов	Не зафикс.	АКТИВЕН (27 раз)	Не зафикс.	Перегрев есть
FC4642/1852	Вода в топл. / задержка Штатная		1 020 с (17 мин)	N/A	17 мин без реакции
DO-сигналь	Внеш. оповещение оператора	5 раз в АКТИВНЫ	ВСЕ ОТКЛЮЧЕНЫ	Срабат. при FC146, 165	Оператор не информирован


Пиковые температуры ОГ по цилиндрам — NTE200 vs 730E (данные DML)



Параметр	NTE200 (DML, 2025-2026)	730E (DML, 2024-2026)	Разница
Средняя EGT (все цилиндры)	618°C	509°C	+110°C
Максимальная EGT (1 цилиндр)	648°C (L5)	522°C	+126°C
Минимальная EGT	595°C	496°C	+99°C
Разброс EGT (max-min)	53°C (!норма <30°C)	26°C	NTE200 в 3,5x хуже
Цилиндры >630°C (риск Inconel)	4 цилиндра (L3, L5, L6, R5)	0 цилиндров	+4 цилиндра в зоне риска
Асимметрия L/R банков	L > R на 18-25°C (стабильно)	<5°C (норм.)	Аномальная асимметрия
Соответствие CES57000 норме (520°C)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (0/16 цилиндров)	СООТВЕТСТВУЕТ (15/16 цил.)	NTE200: 100% превышение

ТЕПЛОВОЙ МЕХАНИЗМ ОТКАЗА — ЦЕПОЧКА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

Клапан QSK50 MCRS (Inconel 751) отводит тепло двумя путями: через стержень→направляющую и через тарелку→седло (60-70% от общего теплового потока при нормальной работе).



Ключевое отличие NTE200 от 730E: на 730E механизм останавливается на шаге 2 (защита FC, DO-сигналы, TIB=100%). На NTE200 — ни одного барьера не сработало.


СРАВНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 730Е И NTE200

Критерий разграничения: если фактор ОДИНАКОВ для обоих типов — он не может быть первопричиной.				
Фактор	730E-DC	NTE200	Одинаков?	Роль в отказе
Предприятие	АО Полюс Магадан	АО Полюс Магадан	ДА	Исключён
Карьер / маршруты	Тот же карьер	Тот же карьер	ДА	Исключён
Дизельное топливо	ГОСТ Р 52368, Арктика	ГОСТ Р 52368, Арктика	ДА	Исключён
Масло CI-4	SAE 15W-40, CES57000	SAE 15W-40, CES57000	ДА	Исключён
Пыль, климат	Магаданская обл.	Магаданская обл.	ДА	Исключён
Двигатель (модель)	QSK50 MCRS V16	QSK50 MCRS V16	ДА	Исключён
Конструкция ГБЦ	Cummins OEM	Cummins OEM	ДА	Исключён
Марка масла (бренд)	Разные поставщики	Разные поставщики	Практич. да	Исключён
Качество ТО (порядок)	Одна служба	Одна служба	ДА	Исключён
Калибровка ECM	AQ60217.28	AQ60809.08	НЕТ	ОТЛИЧАЕТСЯ — ПЕРВОПРИЧИНА
TIB Fuel Limit	100%	200%	НЕТ	Двойная доза — высокий риск
Max RPM (уставка)	1 990 RPM	2 100 RPM	НЕТ	+5,5% — рост EGT и нагрузок
DO-выходы защиты	5 каналов АКТИВНЫ	ВСЕ ОТКЛЮЧЕНЫ	НЕТ	Оператор не информирован
Engine Protection	FC146, FC165, FC556 — работает	no data available»	НЕТ	Защита деактивирована
Факты массовых отказов ГБЦ	0 случаев за 2023-2026	24 машины (48%)	НЕТ	РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ОТКАЗ

ВЫВОД: Единственный системный фактор, различающийся между 730Е и NTE200 при одинаковых внешних условиях — КАЛИБРОВКА ЕСМ (3 критических параметра). По принципу исключения — это доказанная первопричина (Level 1 RCA, метод "5 Почему").

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ ОТКАЗА

Распределение по типу отказа



* RPN = Тяжесть × Повторяемость × Обнаруживаемость (1-10). Порог: RPN > 100 = действие обязательно.
Повторный отказ после ремонта <1 500 м/ч

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМОВ ОТКАЗА:

Одиночный (10 случаев)

Наиболее распространённый сценарий. Один или два выпускных клапана на 1-3 ГБЦ. Типичная наработка: 10 000-17 000 м/ч. Характерный признак: задиры контактной поверхности тарелки, металлоперенос. EDS показывает золу масла как осадок (следствие).

Групповой (9 случаев)

Одновременно 4-9 ГБЦ. Поражение, как правило, одного банка или обоих. NTE#47 (12 890 м/ч): 7 ГБЦ за одно событие. NTE#77 (10 016 м/ч): 6 ГБЦ. Признак: однородный характер повреждений, схожие часы до отказа для всех поражённых цилиндров.


Полный (2+1 случая)

NTE#53 (17 550 м/ч) и NTE#55 (17 316 м/ч): ВСЕ 16 ГБЦ — каждая с 2 вып. + 2 впуск. клапанами (итого 64 клапана на машину). Вовлечение впускных клапанов — признак экстремально высокой тепловой нагрузки и обратного теплового потока через газообмен.

Катастрофический (2 случая)

NTE#83 (2 776 м/ч): ГБЦ + шатун + поршень. NTE#48 (14 997 м/ч): ГБЦ + поршень. Механизм: прогар клапана → газовый удар в поршневую → разрушение. Критически ранний отказ NTE#83 на третьем тысячелетии м/ч — системный дефект с нуля.

ДЕРЕВО ПРИЧИН ОТКАЗА (Fault Tree Analysis — FTA)



МАТРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Гипотеза / Фактор	Данные CSEC LabДанные DML INSITE KAMCCКонтр. 730EПовт. отказы					ИТОГ
	++ Сильное подтверждение	+ Подтверждение	- Неутраљно	- Опровергает	- Опровергает	
ЕСМ калибровка (TIB=200%, RPM=2100)	++	++	++	++	++	++ДОКАЗАНО
Тепловая перегрузка клапана	++	++	+	++	++	++ДОКАЗАНО
DO-выходы отключены	~	~	++	++	~	++ДОКАЗАНО
Нет Engine Protection	~	~	++	++	++	++ДОКАЗАНО
Пыль Si/Al как первопричина	--	--	--	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО
Зола масла CI-4 как первопричина	+/-	--	--	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО
Антифриз (смешивание) как первопр.	--	--	--	--	--	--НЕТ ДАННЫХ
Металлургический дефект клапана	--	~	~	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО
Ошибка регулировки клапанов	~	~	~	~	+	~ ЧАСТИЧНО
Нарушение качества масла	--	--	--	--	--	--ОПРОВЕРГНУТО

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ГИПОТЕЗ:



ВЫВОДЫ

[B-1] Массовые отказы КУ ГБЦ QSK50 MCRS на NTE200 носят СИСТЕМНЫЙ характер.

24 из ~50 машин (48%) поражены. Ни одна не достигла расчётного ресурса 25 000 м/ч (CES57000). 2 катастрофических отказа при <5 000 м/ч.

[B-2] Первопричина — некорректная заводская калибровка ECM (AQ60809.08).

Выявлено 15 критических отличий от эталонной калибровки 730E (AQ60217.28). Три критических: TIB=200%, Max RPM=2100, отключены все DO-выходы защиты.

[B-3] Параметр TIB=200% создаёт двойную компенсирующую дозу впрыска.

Следствие: EGT на 100-130°C выше нормы (650°C vs 520°C). Температура тарелки клапана расчётно превышает порог ползучести Inconel 751 (700°C).

[B-4] Система защиты двигателя на NTE200 фактически деактивирована.

NTE200 №85 (ESN 33238503): Engine Protection — «No data available» за 4 015 м/ч (27 горячих остановов без срабатывания защиты). 730E №18: 7 срабатываний за 35 127 м/ч.

[B-5] Повторные отказы через 274–1 076 м/ч после ремонта доказывают: первопричина не устранена.

Ремонт ГБЦ не меняет калибровку ECM — тепловой режим остаётся прежним. Это классическое подтверждение системной первопричины (Level 1 RCA).

[B-6] Контрольная группа 730E-DC окончательно исключает внешние факторы (пыль, масло, антифриз).

730E: те же условия, тот же двигатель QSK50 MCRS, тот же карьер, то же масло CI-4. Нулевые отказы КУ за 2023–2026 г.

[B-7] Выводы отчёта CCEC Lab (MS&T2026033) о пыли/масле не опровергают, а дополняют.

Ca/Zn/P осадок — зола масла. Это следствие, а не причина. Пластическая деформация Inconel 751 CCEC выявила, но не объяснила корректно.

[B-8] Экономический ущерб: оценочно >120 млн руб. без учёта риска производительности.

~140 замен ГБЦ × ~1,8 млн руб./замена + 2 катастрофических отказа + 12–15% снижение производительности парка. Риск нарастает без вмешательства.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ — НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ

Мероприятие	Ответств.	Срок	Приоритет	Ожидаемый эффект
Горизонт: 0-30 дней. Реализация до завершения текущего ТО-цикла.				
M-01: Снятие данных INSITE KAMCC со всех NTE200 (полный экспорт: FC, Engine Protection, параметры)	Сервисный инженер	3 дня	КРИТ	Базовый аудит состояния ECM парка
M-02: Верификация версии калибровки ECM на каждом NTE200 (проверка AQ60809.xx)	Cummins/дилер	5 дней	КРИТ	Инвентаризация реальных версий
M-03: Запрос официальной позиции Cummins Inc. по параметру TIB=200% для NTE200	Технич. director	7 дней	КРИТ	Подтверждение/опровержение заводского решения
M-04: Запрет на эксплуатацию единиц с наработкой >8 000 м/ч без проверки ECM	Начальник транспорта	1 день	ВЫСОК	Снижение риска катастрофических отказов
M-05: Внеплановая регулировка клапанов на единицах 5 000-10 000 м/ч	Механики ТО	14 дней	ВЫСОК	Устранение вторичного фактора: зазоры
M-06: Повышение частоты контроля уровня масла до ежедневного	Операторы машин	1 день	СРЕДН	Более раннее обнаружение прогрессирующего износа
M-07: Анализ DML-данных всех машин (EGT по цилиндрам, RPM-профили)	Инженер по надёжности	14 дней	ВЫСОК	Выявление единиц в зоне теплового риска
M-08: Организация совещания с Cummins и дилером по перекалибровке ECM	Директор предприятия	10 дней	КРИТ	Запуск процедуры корректировки

КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ: До выдачи заключения Cummins Inc. о TIB=200% — все машины NTE200 с наработкой >5 000 м/ч должны пройти проверку ECM-параметров.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ — СРЕДНЕСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ (1-3 МЕСЯЦА)

[М-09] Перекалибровка ECM всего парка NTE200

После получения официальной позиции Cummins: обновление калибровки до параметров аналогичных 730E (TIB→100%, Max RPM→1990, DO-выходы→ВКЛ). Результат: устранение первопричины для 100% парка.

[М-10] Восстановление DO-выходов защиты

Активация каналов DO-01, DO-07, DO-08 (интеркулер, ОЖ, топливо). Подключение к световой/звуковой сигнализации в кабине оператора. Возможно, потребует пересмотра электросхемы NTE200.

[М-11] Внедрение INSITE KAMCC мониторинга

Систематический съём данных INSITE после каждого ТО-1 (250 м/ч). Ведение базы данных FC-событий и Engine Protection по каждой единице. Назначение ответственного инженера.

[М-12] Переход на усиленный интервал регулировки клапанов

До перекалибровки ECM: сокращение интервала регулировки с 2 000 до 1 000 м/ч для всего парка NTE200. Ведение протоколов зазоров.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ (3-12 МЕСЯЦЕВ)

[М-13] Разработка регламента контроля параметров ECM

Создание обязательного чек-листа проверки критических параметров ECM при: поставке новых машин, любом плановом ТО-4 (4 000 м/ч), замене ECM. Включение в стандарт ТО предприятия.

[М-14] Внедрение Weibull-мониторинга отказов


Ведение базы данных отказов с анализом по Вейбуллу. Прогнозирование вероятности отказа для каждой единицы. Переход к условно-плановым заменам ГБЦ (не по факту, а по прогнозу).

[М-15] Аудит других типов машин с QSK50 MCRS

Проверка калибровок ECM на других поставках QSK50: 730E, другие NTE200, если есть. Идентификация аномальных калибровок до проявления отказов.

[М-16] Включение параметра TIB в гарантийный протокол с Cummins

Требование от поставщика Cummins официального подтверждения: TIB=200% является намеренной настройкой или ошибкой конфигурации? Внесение в контракт поставки.



Сценарий	Вероятн. (0-10)	Тяжесть (0-10)	RPN	Финансовый ущерб	Барьер
Прогар клапана (1 ГБЦ) у 10+ ед. за Q3 2026	9	7	63	~18 млн руб.	М-04, М-07
Катастрофический отказ (ДВС+шатун) 2+ ед.	7	10	70	~50 млн руб./ед.	М-04, М-09
Полный выход 730E/NTE200 из строя (16 ГБЦ)	6	9	54	~35 млн руб./ед.	М-09, М-10
Останов производства (дефицит машин)	8	8	64	>200 млн руб./квартал	М-04, М-08
Претензия от Полюс Магадан к поставщику	5	7	35	Репутационный + штрафы	М-08, М-03
Отказ на горном участке (безопасность)	4	10	40	Несчастный случай	М-04, М-11

СУММАРНЫЙ РИСК (без действий, 12 мес.): >500 млн руб. ущерба + риск безопасности персонала.

ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ

Первичные данные предприятия:

[Д-1] ГБЦ ремонты.xlsx — Журнал ремонтов клапанного узла ГБЦ. АО Полюс Магадан. 2023–2026 г. 24 самосвала NTE200. Формат: номер единицы, дата, наработка, позиции ГБЦ.

[Д-2] ОТЧЕТ_Полюс_Магадан.xlsx — Отчёт по ТО и расходу расходных материалов. АО Полюс Магадан. Март 2026 г. 189 событий дозаправки масла за период.

[Д-3] Тех отчеты NTE.pdf — 5 технических отчётов по отказам NTE#59, NTE#62. Содержит вопрос о систематической ошибке регулировки клапанов.

[Д-4] ТО-отчёты NTE#43, 47, 48, 55, 83 — Индивидуальные акты замены ГБЦ. Даты: 2024–2026 г. Содержат описание разрушений и ESN ДВС.

Данные ЭБУ и диагностики:

[Д-5] Calterm Compare Report — Сравнение калибровок ECM: AQ60217.30 (730E) vs AQ60809.08 (NTE200). Инструмент Cummins Calterm v14.x. 15 критических параметров.

[Д-6] INSITE KAMCC — Данные диагностики NTE200 №85 (ESN 33238503, 4 015 м/ч, AQ60809.08). Экспорт: FC-коды, Engine Protection, параметры при останове. Май 2026 г.

[Д-7] INSITE KAMCC — Данные диагностики 730E №18 (ESN 33223470, 35 127 м/ч, AQ60217.28). FC418, FC1542, FC245, Engine Protection FC146, FC165, FC556.

[Д-8] DML (Data Management Logger) — Логи рабочих параметров NTE200 и 730E. Температура ОГ по цилиндрам. 2025–2026 г. Формат: CSV, кодировка cp1251.

Технические стандарты Cummins:

[C-1] CES57000 — Cummins Engineering Standard: Lubricating Oil Requirements for Diesel Engines (CI-4/CJ-4). Норма расхода масла: ≤0,24 л/ч, ресурс >25 000 м/ч.

[C-2] CES51005 — Cummins Engineering Standard: Valve Material Specification. Inconel 751. Твёрдость: ≤46 HRC (тарелка), 52-62 HRC (седло).

[C-3] CES14603 — Cummins Engineering Standard: Coolant/Antifreeze. NOAT+POAT. Норма pH 7.5-11.0, интервал замены 6 000 м/ч / 2 года.

[C-4] QSK50 Operation and Maintenance Manual — Cummins Inc., 4021524, Rev.F. Регулировка клапанов: каждые 2 000 м/ч или 12 мес. EGT норма: ≤520°C.

Лабораторный и внешний анализ:

[Л-1] CCEC Lab Report MS&T2026033 — Отчёт об износе клапанной тарелки. ESN 33232926, 15 126 м/ч. Оформил: Tao Lang. Дата: 10.03.2026. EDS-анализ осадка: Ca 42%, Zn 18%, P 15%, Si 9%, Al 6%. Твёрдость: 40-44 HRC.

[Л-2] Анализ_Калибровок_ФИНАЛ.pptx — Внутренняя презентация АО Развитие. 16 слайдов, анализ 15 параметров калибровки ECM NTE200 vs 730E. Июнь 2026.

Нормативные документы:

[Н-1] ГОСТ Р 52368-2005 (EN 590:2004) — Топливо дизельное. Технические условия. Сорт Арктика: CFPP ≤ -44°C.

[Н-2] ASTM E18 — Standard Test Method for Rockwell Hardness. Метод определения твердости клапанного материала. Настоящий отчёт составлен на основании анализа производственных данных АО Полюс Магадан,

[Н-3] MIL-HDBK-338B — Electronic Reliability Design Handbook. Методология Weibull-анализа ресурса деталей.

Выводы основаны на сравнительном анализе методом «контрольной группы» (730E vs NTE200)

и методе FTA (Fault Tree Analysis). Анализ выполнен отделом надёжности оборудования АО Развитие.

Инженер по надёжности: _____ Дата: Июнь 2026 г.

Версия 1.0 | АО Развитие