

00.70.8E8LKD

обозначение

Количество участков		文件号 № документа	签字	日期
标记	处数		Подпись	Дата

西门子S120变频器布置图

Схема расположения шкафа преобразования частоты Сименс S120

600 mm

A11

左行走
Левый ход

800KW

600 mm

800mm

A12

前提升
Передний подъем

800KW

800mm

600mm

A13

1#进线
Ввод №1

1250A

600mm

600mm

A14

1#滤波
Фильтр волн №1

1100KW

600mm

800mm

A15

1#整流
Выпрямитель №1

1100KW

800mm

600 mm

A16

推压
Нажим

560KW

600 mm

600mm

A17

控制柜
Шкаф управления

600mm

900mm

直流母线罩
Кожух шины постоянного тока

600 mm

A1F

右行走
Правый ход

560KW

600 mm

800mm

A1E

后提升
Задний подъем

800KW

800mm

600mm

A1D

2#进线
Ввод №2

1250A

600mm

600mm

A1C

2#滤波
Фильтр волн №2

1100KW

600mm

800mm

A1A

2#整流
Выпрямитель №2

1100KW

800mm

600 mm

A19

回转
Поворот

800KW

600 mm

600mm

A18

制动单元
Тормозной блок

600mm

P001004543-A				电气室设备布置示意图		DK1838.04.00			
设计	潘丽珍	工艺审查		Схема расположения оборудования электрического технического отделения					
校核	张宇								
审查	毛保健	标准审查	刘晓星	通用技术条件 JB/T 5000		重量	29.22	比例	1:15
主任设计		主管主任				共 3 张		第 2 张	
所长	乔建强					 太重技术中心			
日期	20161207								